



CONTRACTE MENOR AMB PUBLICITAT EN EL PERFIL DEL CONTRACTANT

DOCUMENT DESCRIPTIU DEL CONTRACTE

Dades de l'òrgan de contractació

L'òrgan de contractació és per Resolució de Presidència

Telèfon: 977861232

Correu electrònic: cccb@concadebarbera.cat

Adreça: Carrer St. Josep, 18 - 43400 Montblanc

Perfil de contractant:

<https://www.seu-e.cat/ca/web/ccconcadebarbera>

Dades del contracte

Codi Expedient:	2026_MA0276
Tipus contracte:	Menor servei
Objecte:	Contractació de la redacció d'una memòria tècnica direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut, per l'adequació de la hidràulica i l'adquisició i instal·lació de bombes de recirculació (2 u) i purga (2 u) a l'EDAR de Sta. Coloma de Queralt
Pressupost net (sense l'IVA) <i>Aquest pressupost net no pot ser superat per les ofertes dels licitadors</i>	3.000,00 €
IVA tipus	21 %
Pressupost de licitació (IVA inclòs)	3.630,00 €
Codi CPV	71242000-6 Elaboració de projectes i dissenys, pressupostos

Descripció de l'objecte. Prescripcions tècniques

Actualment a l'EDAR de Santa Coloma de Queralt les bombes de recirculació i purga son les mateixes. Es una vàlvula automàtica a la canonada de recirculació la que s'obre o tanca depenent si es fa recirculació o purga. El cabal de recirculació és d'uns 60 m³/h a 2,2 mca, i el de purga és d'uns 10 m³/h a 9,1 mca.

Des de la col·locació del nou espessidor al 2011, les bombes han donat problemes amb el guarda-motor, això és degut al fet que quan treballen en mode de recirculació es troben a final de corba i, per tant, la bomba no treballa de manera eficient.

El cos de la bomba, el sòcol i l'impulsor són de ferro fos, i presenten elevats graus de corrosió a causa de l'aigua residual, fangs i la presència de gasos al pou. Aquest desgast afavoreix la derivació del motor, que en bombes tan velles implica la substitució del kit hidràulic. Dins el



manteniment correctiu, ja s'han substituït impulsors, rodets i bases de les bombes.

Actualment les bombes han sobrepassat la seva vida útil i ja no es fabriquen. El fet de substituir les bombes, obliga a canviar: els tubs guia, els sòcols i les bancades. Igualment, s'haurà d'adequar la canonada de impulsió mitjançant colzes de DN80 d'acer inoxidable (2 u).

Per les problemàtiques descrites, es sol·licita la redacció d'una memòria tècnica per l'adequació de la hidràulica i la substitució de les bombes de recirculació i purga, que doni la solució més adient a les característiques que presenta la situació actual.

El redactor de la memòria tècnica, serà el futur responsable de la direcció d'obra, juntament amb un tècnic encarregat de la coordinació de seguretat i salut per l'adequació de la hidràulica i la substitució de les bombes de recirculació i purga i els seus accessoris a l'EDAR de Sta. Coloma de Queralt.

La present contractació inclou els següents punts:

- ✓ Redacció de la memòria tècnica valorada amb la descripció de les següents tasques:
 - Antecedents: context i justificació de la memòria.
 - Descripció de l'actuació i objectius.
 - Cronograma de l'execució de l'obra: actuacions previes (bombaments provisionals, buidatge, neteja pou...), pas a pas del desmuntatge de les bombes, sòcols, tubs guia i bancades actuals i del muntatge de les noves.
 - Recursos tècnics i humans per executar l'obra.
 - Definir les característiques tècniques de les noves bombes de purga (2 u), sòcol (1 u), tubs guies; i les bombes de recirculació (2 u), sòcol (1 u), tubs guies; adaptació de la canonada de impulsió, etc.
 - Especificar la modificació de la programació SCADA pel funcionament de les bombes de recirculació i purga
 - Definició dels costos: preus unitaris de les bombes (2 de purga i 2 de recirculació), cost de l'obra, descomposició dels preus dels treballs necessaris.
 - Annexos necessaris amb plànols, amidaments
- ✓ Direcció d'obra, elaboració d'informes de seguiment per la direcció d'obres
- ✓ Coordinació del pla de seguretat i salut en la fase de execució.

Es obligatori incloure dins la memòria tècnica **l'estalvi energètic** expressat en **kW/h/any** estimat versus les bombes actuals.

La contractació inclou la preparació de la documentació tècnica pertinent, gestions i tramitacions tècniques industrials, organismes oficials, etc.

Amb aquesta contractació no s'altera l'objecte del contracte per evitar l'aplicació de les regles de contractació.

Inici de les prestacions i termini d'execució.

El termini d'execució del present contracte és de **4 setmanes** des de l'adjudicació.



Criteris d'adjudicació.

Es tindrà en compte únicament el preu, formulat a la baixa sobre l'import màxim de licitació de 3.000,00 euros (més IVA).

Criteris de facturació

L'empresa contractista tindrà dret a l'abonament del preu del subministrament i del servei un cop siguin lliurats i amb el vist i plau de les parts.

El pagament a l'empresa adjudicatària s'efectuarà contra presentació de factura.

El lliurament de les factures per part del licitador adjudicatari, s'efectuarà per mitjans electrònics a través de la seu electrònica del Consell Comarcal de la conca de Barberà:

<https://concadebarbera.cat/oficina-virtual-de-tramits/factura-electronica>

Als efectes de la factura electrònica, les dades corresponents a l'oficina comptable, la unitat gestora i la unitat tramitadora (CODI DIR3) és **L06090002**.

Tramesa d'ofertes

El termini de presentació de les ofertes serà de **4 dies hàbils** des de la data de publicació de l'anunci en el Perfil de Contractant del Consell Comarcal.

Per participar en la licitació d'aquest contracte els interessats han de presentar la seva oferta de manera telemàtica mitjançant el sistema de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública. No s'admetrà cap altre forma de presentació de l'oferta.

Notificació de l'adjudicació

L'adjudicació del contracte es publicarà en el perfil de contractant, el que servirà de notificació a tots els interessats.

Contra l'acte d'adjudicació es podrà interposar recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que l'ha adoptat, en el termini d'un mes comptat a partir del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació, o es pot interposar directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació.

Contra la desestimació tàcita del recurs potestatiu de reposició, que s'entendrà produïda un cop transcorregut un mes comptat des del dia següent al de la seva interposició sense que s'hagi notificat resolució expressa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de sis mesos comptats des del següent al que s'hagi produït la desestimació tàcita. També es pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient.

Protecció de dades



**Consell Comarcal
de la Conca de Barberà**

El Consell Comarcal de la Conca de Barberà garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, i també la implantació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixin la seguretat d'aquestes dades.

El Consell Comarcal de la Conca de Barberà utilitzarà aquestes dades exclusivament per a la prestació del servei o gestió sol·licitada. En cap cas es cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l'usuari, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.

Montblanc, a la data de la signatura