

DOCUMENT Informe	ÒRGAN Consorci de Medi Ambient i Salut Pública	EXPEDIENT 2487/2026/000002
Codi Segur de Verificació: 1ee4144a-a2ff-400d-859e-44cf5519253b Origen: Administració Identificador document: ES_L01010014_2026_26646867 Data d'impressió: 30/01/2026 12:36:09 Pàgina 1 de 3		SIGNATURES 1.- Moisès Anglada Esquerrà (TCAT) (Cap de l'àrea del cicle de l'aigua - Consorci SIGMA), 30/01/2026 12:06



Adreçat a: Òrgan de Contractació del procediment de licitació per a la contractació del subministrament i obres per a la recuperació d'una captació d'aigües subterrànies pel servei municipal d'aigua potable de Besalú (EXP X2026000166)

Assumpte: Valoració del sobre únic (oferta econòmica i criteris avaluables de forma automàtica)

Antecedents

En data 10 de desembre de 2025, l'Ajuntament de Besalú aprova l'expedient de contractació mixt de subministrament i obres per a la recuperació d'una captació d'aigües subterrànies pel servei municipal d'aigua potable de Besalú (EXP X2025002166).

En data 9 de gener de 2026, la mesa de contractació declara deserta la contractació, atès que s'ha presentat una única empresa i aquesta no s'ajusta al pressupost base de la licitació.

En data 23 de gener de 2026, s'inicia un procediment negociat sense publicitat, d'acord l'article 168 de la LCSP, en el que es convida a 3 empreses a participar amb a la licitació. En aquest es proposa l'admissió de variants de tècniques i/o la rebaixa de cabal a extreure.

Una vegada esgotat el termini de presentació d'ofertes, que finalitzava el dia 28 de gener de 2026, inclòs, a les 23:59:59 hores, s'ha presentat a la licitació únicament la següent empresa:

- ASSA HIDRÀULICA I ELECTRICITAT SL amb CIF B17226218, RE E2026000304 del dia 27/01/2026 a les 14:20:15

Un cop valorada la documentació administrativa, s'admet la oferta, i es procedeix a avaluar-la d'acord amb els criteris establerts al punt G. 1) del Plec de Prescripcions Tècniques i de l'apartat cinquè de la Invitació a la licitació.

INFORMO

Valoració de la proposta tècnica

L'empresa presenta una variant tècnica (no puntuable), d'acord amb l'apartat cinquè de la invitació a la licitació:

- Instal·lació de dues bombes en línia.
- Una de les bombes és submergible monofàsica, instal·lada dins el pou, i que elevarà el cabal requerit fins a la caseta existent (on hi ha les canonades d'impulsió dels tres pous cap a dipòsit de capçalera).
- En aquesta caseta, s'instal·larà una bomba de superfície tipus multicel·lular vertical, que impulsarà a dipòsit de capçalera. L'aspiració d'aquesta bomba serà la impulsió
- El quadre elèctric de protecció i comandament dels dos nous equips serà instal·lat també dins la caseta. En aquest disjuntor per a l'arranc de la bomba submergible, variador de freqüència per a la bomba de superfície, junt amb els transmissors de pressió necessaris per al seu correcte funcionament.
- La proposta inclou també els elements necessaris per al correcte funcionament de la instal·lació, tals com vàlvules de tall i vàlvules de retenció per totes dues bombes, canonades, cablejat, etc.

Es considera aquesta opció viable tècnicament i per tant s'informa favorablement.



Valoració de les ofertes

D'acord amb el punt 4.2 del PCAP els criteris de valoració són els següents, tots avaluable de forma automàtica:

a) Oferta econòmica. Fins a 95 punts

$$P = [(95 \times OE) / O]$$

On P és la puntuació de 0 a 95
O oferta econòmica a valorar
OE oferta més econòmica

b) Augment del termini de garantia. Fins a 5 punts

Els licitadors poden oferir incrementar la garantia dels equips i de la instal·lació, comptats a partir del mínim que s'exigeix al plec tècnic de 3 anys, i es valorarà de la següent manera:

Anys addicionals	1 any	2 anys
Puntuació	2,5	5

D'acord amb el sistema de puntuació establert als plecs de clàusules, la puntuació és la següent:


Oferta:

EMPRESA	OFERTA ECONÒMICA (sense IVA)	GARANTIA ADDITIONAL
ASSA, HIDRÀULICA I ELECTRICITAT, SL	28.066,69	2 anys

Puntuació:

EMPRESA	OFERTA ECONÒMICA	GARANTIA ADDITIONAL	PUNTUACIÓ TOTAL
ASSA, HIDRÀULICA I ELECTRICITAT, SL	95	5	100

DOCUMENT Informe	ÒRGAN Consorci de Medi Ambient i Salut Pública	EXPEDIENT 2487/2026/000002
Codi Segur de Verificació: 1ee4144a-a2ff-400d-859e-44cf5519253b Origen: Administració Identificador document: ES_L01010014_2026_26646867 Data d'impressió: 30/01/2026 12:36:09 Pàgina 3 de 3		SIGNATURES 1.- Moisès Anglada Esquerrà (TCAT) (Cap de l'àrea del cicle de l'aigua - Consorci SIGMA), 30/01/2026 12:06



CONSELL
COMARCAL
DE LA
GARROTXA

Conclusions

Finalitzada la fase de valoració, es proposa a l'òrgan de contractació que es contracti l'empresa ASSA, HIDRÀULICA I ELECTRICITAT, SL, ja que és qui ha obtingut la millor puntuació, per un import de 28.066,69€ més 5.894,00 € en concepte d'IVA calculat al 21 %.

Olot, la Garrotxa, a la data de la signatura electrònica