



**QUADRE DE CAREACTERÍSTIQUES DEL PCAP**

**MILLORA DE LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ D'AIGUA POTABLE DE CASTELLAR DE N'HUG**

**- Ajuntament de Castellar de n'Hug -**

**A. OBJECTE I CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE**

**A.1 Descripció:**

Aquest contracte té per objectiu definir les obres i actuacions necessàries per a la millora de la xarxa de distribució d'aigua potable de Castellar de n'Hug. Es proposa la millora de la xarxa a base de la renovació de diversos trams de la xarxa de distribució d'aigua potable de Castellar de N'Hug, segons les previsions del Pla Director d'Abastament d'aigua potable del municipi de Castellar de N'Hug, així com l'ampliació de la caseta del dipòsit per a poder separar l'equip de cloració i l'emmagatzematge del clor d'altres elements de la instal·lació, preveient-se també la renovació de l'equip de cloració i la instal·lació de comptadors a l'entrada i sortida del dipòsit.

**A.2 Divisió en lots:**

No procedeix, per raons d'idoneïtat en l'execució global de tota l'obra, d'acord amb les especificacions del Projecte. En cas de dividir en lots, l'execució del contracte a través de diferents adjudicataris esdevindria en excés complexa i incidiria en la pèrdua d'efectivitat així com en la òptima forma d'execució de les obres l'execució de les quals es contracta.

La possibilitat d'excepcionar la divisió en lots consta expressament prevista en l'article 99.3 LCSP, d'acord amb el qual:

*"Sempre que la naturalesa o l'objecte del contracte ho permetin, s'ha de preveure la realització independent de cadascuna de les seves parts mitjançant la seva divisió en lots, i es poden reservar lots de conformitat amb el que disposa la disposició addicional quarta.*

*No obstant això, l'òrgan de contractació pot no dividir en lots l'objecte del contracte quan hi hagi motius vàlids, que s'han de justificar degudament en l'expedient, excepte en els casos de contractes de concessió d'obres.*

*En tot cas, es consideren motius vàlids, a l'efecte de justificar la no-divisió en lots de l'objecte del contracte, els següents:*

*b) El fet que la realització independent de les diverses prestacions compreses en l'objecte del contracte en dificulti l'execució correcta des del punt de vista tècnic; o bé que el risc per a l'execució correcta del contracte procedeixi de la naturalesa del seu objecte, en implicar la necessitat de coordinar l'execució de les diferents prestacions, qüestió que es podria veure impossibilitada per la seva divisió en lots i l'execució per una pluralitat de contractistes diferents. Tots dos aspectes, si s'escau, s'han de justificar degudament en l'expedient".*

En el cas de les obres que es liciten cal que es gestionin de forma unificada i sota una mateixa coordinació i supervisió, raó per la qual s'ha acordat la no divisió en lots.

**A.3 Codificació del contracte CPV:** Segons el Reglament (CE) núm. 213/2008, de la Comissió, de 28 de novembre de 2007, pel qual es modifica el Reglament 2195/2002 del Parlament Europeu i del Consell pel qual s'aprova el Vocabulari comú de contractes públics (CPV), i les directives 2004/17/CE i 2004/18/CE del Parlament Europeu i del Consell sobre els procediments dels contractes públics, pel que fa a la revisió del CPV:

45240000 "Obras hidráulicas"

45231300-8 "Trabajos de construcción de tuberías para agua y aguas residuales"

45232150-8 "Trabajos relacionados con tuberías de distribución de agua"

45232151-5 "Trabajos de construcción de reacondicionamiento de canalizaciones de agua"

## B. DADES ECONÒMIQUES

---

### B.1 Determinació del preu:

D'acord amb les especificacions del Projecte de Millora de la xarxa de distribució d'aigua potable de Castellar de n'Hug redactat per l'enginyer Andreu Catllà Sancliments.

### B.2 Valor estimat del contracte:

El valor estimat del contracte, d'acord amb el que disposa l'article 101 de la LCSP, és de CENT TRENTA-QUATRE MIL SIS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS (134.638,31€), IVA exclòs.

El mètode de càlcul per a la determinació del VEC, és el següent:

Import del contracte: 134.638,31 €

Import possibles pròrrogues: - €

Import modificacions previstes en els plecs (Art. 204 LCSP): - €

**Total valor estimat del contracte: 134.638,31 € (IVA exclòs)**

### B.3 Pressupost base de licitació:

El pressupost base de licitació total és de CENT TRENTA-QUATRE MIL SIS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS (134.638,31 €), IVA exclòs, més 28.274,05 € corresponents a 21% d'IVA, essent una despesa total de CENT SEIXANTA-DOS MIL NOU-CENTS DOTZE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS (162.912,36 €), IVA inclòs.

A tots els efectes s'entendrà que les ofertes i els preus consignats, són indiscutibles i porten implícits, a títol enunciatiu que no exhaustiu:

1. L'import dels treballs accessoris o auxiliars.
2. La totalitat de les despeses derivades de Seguretat i Salut en el Treball.
3. Els transports i desplaçaments.
4. Les despeses de col·locació d'elements de delimitació i protecció dels treballs, així com la senyalització vertical i horitzontal dirigida a veïns i trànsit de vianants.
5. Amb caràcter general s'entén que el pressupost base comprèn la totalitat del contracte, així com totes les despeses directes i indirectes, que el contractista hagi de realitzar per a la normal execució de l'obra contractada.

## C. EXISTÈNCIA DE CRÈDIT

---

**C.1 Partida pressupostària:** 161 60945 del pressupost de l'exercici 2026

**C.2 Expedient d'abast plurianual:** No



## D. DURADA DEL CONTRACTE

---

### D.1 Termini de durada del contracte:

La durada de l'execució del contracte es preveu en un total de: 3 mesos, a comptar des de l'acte de comprovació del replanteig.

- Terminis parcials: Si (d'acord amb el projecte)
- Recepcions parcials: No (d'acord amb el projecte)

### D.2 Possibilitat i durada de les pròrrogues: No.

## E. ADMISSIÓ DE VARIANTS

---

E. Admissió de variants: No

## F. TRAMITACIÓ DE L'EXPEDIENT

---

**Forma de tramitació:** Ordinària

**Procediment d'adjudicació:** Obert simplificat (art. 159 de la LCSP)

**Presentació d'ofertes mitjançant eina de Sobre Digital:** Si

## G. CLASSIFICACIÓ I SOLVÈNCIA DE LES EMPRESES LICITADORES

---

### G.1 Classificació empresarial:

D'acord amb l'article 77.1 a) de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), per contractar obres de pressupost inferior a 500.000 euros no és requisit indispensable exigir la classificació. En aquests casos, l'empresari pot acreditar la seva solvència indistintament mitjançant la seva classificació com a contractista d'obres en el grup o subgrup de classificació corresponent al contracte o bé acreditant el compliment dels requisits específics de solvència que exigeixen l'anunci de licitació o la invitació a participar en el procediment i que es detallen als plecs del contracte.

La classificació del contractista a efectes d'acreditar la seva solvència de conformitat amb el text citat anteriorment és la següent:

|            | Segons RD 1098/2001                   | Segons RD 773/2015 (Disp. Transitòria segona i tercera) |
|------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Grup:      | E (Hidràuliques)                      | E (Hidràuliques)                                        |
| Subgrup:   | 1 (Abastaments i sanejaments)         | 1 (Abastaments i sanejaments)                           |
| Categoria: | C (Pressupost de 120.000€ a 360.000€) | 1 (Pressupost fins a 150.000€)                          |

La solvència econòmica i financera es podrà acreditar mitjançant la documentació que determina l'article 87 de LCSP.

El criteri per a l'acreditació de la **solvència econòmica i financera** serà el volum anual de negocis del licitador o candidat, que referit a l'any de major volum de negoci dels tres últims conclosos haurà de ser almenys una **vegada i mitja el valor estimat del lot**.

El volum anual de negocis del licitador o candidat s'acreditarà per mitjà dels seus comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l'empresari estigués inscrit en el registre, i en cas contrari per les dipositades en el registre oficial en què hagi d'estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.

La solvència tècnica o professional es podrà acreditar mitjançant la documentació que determina l'article 88 de LCSP.

La **solvència tècnica** de l'empresari haurà de ser acreditada per:

- a. Relació de les obres executades en el curs dels cinc últims anys, que tinguin objecte similar que el corresponent al contracte, l'import anual dels quals acumulat l'any de major execució sigui igual o superior al valor estimat del contracte, avalades per certificats de bona execució.
- b. Mitjans materials mínims: màquina retroexcavadora o retroexcavadora mini per l'excavació de rases pel soterrament de les conduccions, camió per al transport del moviment de terres i materials, i equip de soldadura per a tubs de polietilè d'alta densitat.

Quan el contractista sigui una empresa de nova creació, entenent per tal aquella que tingui una antiguitat inferior a cinc anys, la seva solvència tècnica s'acreditarà pels mitjans a què es refereixen la lletra b), sense que en cap cas sigui aplicable l'establert en la lletra a), relatiu a l'execució d'un nombre determinat d'obres avalada per certificats de bona execució.

### c) Certificats de qualitat

No s'exigeixen

## H. CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

---

### H.1 Criteris i ponderació:

---

Per a l'adjudicació del contracte es tindran en compte diversos criteris en base a la millor relació qualitat-preu, als efectes del que disposa l'art. 145 de la LCSP, criteris que versaran sobre els aspectes econòmics i tècnics relatius a l'objecte del contracte.

Els criteris a aplicar per valoració de les ofertes presentades amb la ponderació atribuïda a cadascun d'ells i que determinaran la selecció de la proposició econòmicament més avantatjosa, són els següents, amb un màxim total per a tots ells de 100 punts:

#### **RESUM PUNTUACIÓ**

##### **Criteris de valoració automàtica – màxim 100 punts**

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| <b>1.Oferta econòmica .....</b> | <b>màxim 60 punts</b> |
| <b>2. Millores: .....</b>       | <b>màxim 40 punts</b> |

La valoració es farà d'acord amb la documentació aportada pel licitador, segons el contingut i requeriments dels presents plecs.

En el moment que les propostes presentades comportin dubtes d'interpretació i, per tant, de valoració, la Mesa pot acordar-ne la seva exclusió.

### H.2 Descripció dels criteris de valoració automàtica

---

#### H 1.1 Oferta econòmica



Es valoraran les ofertes econòmiques per un criteri de proporcionalitat, fins un màxim de 60 punts. S'aplicarà la següent fórmula:

Puntuació de fins a 60 punts

$$P_i = P \left( 1 - \frac{O_i - O_m}{IL} \right)$$

P<sub>i</sub> = Punts de l'oferta i

P = Punts del criteri preu

O<sub>i</sub> = Preu de l'oferta i

O<sub>m</sub> = Preu de la millor oferta

IL = Import de licitació

Justificació de l'elecció del criteri i fórmula: Aquesta fórmula està pensada per establir-se en licitacions on les característiques del contracte permeten la introducció de paràmetres de qualitat en la seva prestació i es vol incentivar de forma relativa la competitivitat entre els licitadors en el criteri preu. La fórmula atorga la màxima puntuació a la millor oferta i estableix que la diferència de punts atorgats a dues ofertes és proporcional a la diferència de les seves baixes.

- Les ofertes que es trobin per sobre del pressupost de licitació seran excloses.

## H.2.1 Millores

### **CRITERI 1: MILLORES TÈCNIQUES, AMBIENTALS I DE QUALITAT DE L'OBRA, fins a 40 punts.**

#### **Millora 1: Substitució de la vàlvula reguladora de pressió del Barri de l'Erola**

##### Puntuació 20 punts

Es proposa la substitució de la vàlvula reguladora de pressió situada al barri de l'Erola, atès que regula la pressió de la xarxa en el barri de la Ribera, el nucli de Castellar de N'Hug, i el barri de Cal Ros, esdevenint un element de la xarxa de distribució clau pel correcte funcionament de la xarxa de distribució.

Amb aquesta millora es proposa el desmuntatge de la vàlvula reguladora de pressió existent i els altres elements de la xarxa com ara filtre i la vàlvula de seccionament, de la conducció de PVC Ø110 mm, i la instal·lació d'una vàlvula reguladora de pressió DN 100 mm, la vàlvula de comporta de seccionament DN 100 mm, un filtre DN 100 mm i un carret de desmuntatge DN 100 mm.

També es preveu l'adequació i millora de la caseta existent d'alberg de la vàlvula reductora, de mides en planta interiors aproximades 1,62 x 0,95 m, i alçada variable mitjana de 2,00 m. Comprès treballs de neteja de terres i desbrossada de l'entorn, rebaix del paviment interior existent, construcció de paviment de formigó, substitució de porta metàl·lica existent per una porta de les mateixes dimensions de xapa d'acer inoxidable amb pany, treballs de sanejament i reparació de l'arrebossat de paraments exteriors en zones localitzades, ajuts de paleta per treballs de muntatge de la vàlvula reductora, accessoris i tram de conducció soterrada, treballs adequació i millora de l'entorn, transport de residus a centre de reciclatge i despeses de gestió de residus. Tot inclòs.

El pressupost d'execució material de la millora número 1 de substitució de la vàlvula reguladora de pressió del Barri de l'Erola és de **8.821,62 €**. A l'annex número 10 del projecte, es detalla la millora i la seva valoració.

Aquesta millora s'haurà d'executar de manera total, no resultant possible la seva execució parcial.

## **Millora 2: Renovació d'hidrants de la xarxa de distribució d'aigua potable**

### **Puntuació fins a 12 punts**

Es proposa la substitució dels hidrants existents soterrats per hidrants H-100 també soterrats, dotats d'un ramal de connexió a base de tub de PEAD Ø110 mm PN16 de connexió a la xarxa de distribució, una vàlvula de comporta de seccionament DN 100 mm situada a l'interior d'una arqueta, que permetrà el tancament del ramal de connexió a l'hidrant permetent deixar l'hidrant obert pel seu buidat durant l'hivern per evitar el seu deteriorament per l'efecte de les gelades.

A banda dels hidrants que es preveu substituir en projecte, un al barri de l'Erola, i un al barri de la Ribera, i un de projectat al barri de la Ribera, es proposa aquesta millora per la resta d'hidrants de la xarxa de distribució d'aigua potable, atesa la problemàtica que generen les gelades en els hidrants soterrats durant l'hivern. Aquesta actuació de renovació dels hidrants també està prevista en el pla director d'abastament d'aigua del municipi de Castellar de N'Hug.

La relació d'hidrants es detalla tot seguit, i a la documentació gràfica s'indica la seva localització.

| Situació                       | Quantitat |
|--------------------------------|-----------|
| Carrer de Baix                 | 1         |
| Carrer de Dalt                 | 1         |
| Carrer de Barcelona            | 1         |
| Plaça Generalitat de Catalunya | 1         |
| Plaça Major                    | 1         |
| Carrer Portell                 | 1         |
| Cal Ros                        | 1         |
| Zona dipòsit                   | 1         |
| Total:                         | 8         |

El pressupost d'execució material de la totalitat de la millora número 2 de renovació d'hidrants de la xarxa de distribució d'aigua potable de Castellar de N'Hug és de **12.138,70 €**.

El preu unitari d'execució material de la renovació d'un hidrant és de **1.517,34 €**. A l'annex número 10 del projecte, es detalla la millora i la seva valoració.

Aquesta millora es podrà executar de manera total o parcialment substituint la quantitat d'hidrants que es determini per part de les empreses licitadores. La puntuació serà **d'1,5 punts** per cada hidrant.

## **Millora 3: Millora del sistema de filtratge del dipòsit de Castellar de n'Hug**

### **Puntuació 8 punts**

Es proposa la Millora sistema de filtratge existent, consistent en la renovació de les conduccions d'acer existents, per conduccions de polietilè d'alta densitat, inclòs part proporcional d'accessoris termosoldables, substitució de vàlvules i accessoris existents inclòs mà d'obra i materials. Aquesta millora preveu:

La substitució de trams de conducció d'acer Ø90 mm en connexions d'entrada, by-pas i sortida de filtre per conduccions de polietilè d'alta densitat Ø110 mm PN16 inclòs part proporcional d'accessoris termosoldats.



Ajuntament de CASTELLAR DE N'HUG  
(Alt Berguedà)

La substitució de vàlvules i accessoris existents en trams de conducció de connexió d'entrada, by-pas i sortida de filtre, per vàlvules de papallona DN100 mm, filtre, vàlvula antiretorn i vàlvula de ventosa DN 100 mm.

La substitució de tram de conducció d'acer Ø60 mm en connexió de sortida de desguàs de filtre per conducció de polietilè d'alta densitat Ø90 mm PN16 inclòs part proporcional d'accessoris termosoldats.

La substitució de vàlvula i accessoris existents en tram de conducció de sortida de filtre per vàlvula de papallona DN80 mm.

Els treballs de desmuntatge i muntatge, ajuts de paleta, càrrega i retirada del material a substituir, transport a centre de reciclatge i despeses de gestió de residus.

La substitució de sorra d'equip de filtratge existent, comprès treballs de retirada de la sorra existent, neteja de filtre, treballs de manteniment d'equip de filtratge, el subministrament i col·locació de 2.600 kg de sorra per a equips de filtratge, càrrega retirada a centre de reciclatge de sorra substituïda i despeses de gestió de residus.

També es preveu la instal·lació provisional durant l'execució de les obres de millora del sistema de filtratge, inclòs mà d'obra i material necessari per a la formació del by-pas de la instal·lació.

Aquesta millora comportarà una millora en la capacitat de filtratge de la instal·lació i en el seu funcionament.

El pressupost d'execució material de la millora número 3 de millora del sistema de filtratge del dipòsit de Castellar de N'Hug és de **10.901,10 €**. A l'annex número 10 del projecte, es detalla la millora i la seva valoració.

Aquesta millora s'haurà d'executar de manera total, no resultant possible la seva execució parcial.

#### I. CRITERIS PER A LA DETERMINACIÓ DE PROPOSTES PRESUMPTAMENT EN SITUACIÓ DE BAIXA ANORMAL

---

Valoració de l'oferta presentada pel licitador als efectes de càlcul de valors anormals o desproporcionats:

P1: Oferta econòmica (Preu ofertat de contracte)

P2: Millora 1: Substitució de la vàlvula reguladora de pressió del Barri de l'Erola.

P3: Millora 2: Renovació d'hidrants de la xarxa de distribució d'aigua potable de Castellar de n'Hug

P4: Millora 3: Millora del sistema de filtratge del dipòsit de Castellar de n'Hug.

Valor de l'oferta = P1 - P2 - P3 - P4

Es consideraran ofertes amb valors anormals o desproporcionats aquelles ofertes en que la resta de l'oferta econòmica i del cost de les millores proposades pel licitador, se situessin per sota de quinze (15) punts percentuals de l'oferta mitjana, d'acord amb la formula:

$O_i < 0,85 \times OM$

on

$O_i$  = Oferta que es valora (Valor de l'oferta)

$\sum O_i$  = sumatori de les ofertes presentades que es valoren

$n$  = Nombre d'ofertes presentades que es valoren

OM = Mitjana aritmètica de les ofertes (Valor de les ofertes) segons l'expressió que es detalla a continuació:

$$OM = \frac{\sum O_i}{n}$$

### **Procediment en cas de propostes en baixa anormal**

Tal com disposa l'art. 149 de la LCSP quan s'identifiqui una proposició que pugui ser considerada anormalment baixa, haurà de donar-se audiència al licitador que l'hagi presentat, per termini suficient, perquè justifiqui i desglossin raonadament i detalladament la valoració de l'oferta, precisant les condicions de la mateixa, en particular en allò que es refereix al baix nivell de preus, o de costos o de qualsevol altre paràmetre en base al qual s'hagi definit l'anormalitat. Lògicament, caldrà que justifiqui especialment aquells capítols que a efectes d'aquests càlculs han portat a què l'oferta de l'empresa sigui considerada anormalment baixa.

La justificació es portarà a terme mitjançant la presentació d'aquella informació i documents que resultin pertinents als efectes indicats.

En qualsevol cas, s'estarà a allò que disposa la clàusula 14.5 del present PCAP.

## **J. ALTRA DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER LES LICITADORES**

### **J.1. Característiques formals de la documentació:**

No s'exigeix

### **J.2. Altre documentació a presentar:**

No

## **K. GARANTIA DEFINITIVA**

- Import: 5% de l'import d'adjudicació (sense IVA)

En aplicació de l'article 107.2 LCSP, que preveu una garantia complementària de fins a un 5% del preu d'adjudicació per a casos especials, i, en particular "per als casos en que la oferta de l'adjudicatari resultés inicialment incursa en presumpció d'anormalitat", es preveu que la garantia definitiva sigui del 10% de l'import d'adjudicació (sense IVA) en cas que l'adjudicatària ho hagi resultat, després de justificar la seva proposta, incursa en presumpció d'anormalitat d'acord amb el contingut dels presents Plecs.

- Forma de constitució: En alguna de les formes establertes a la clàusula 16 del PCAP

## **L. CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ**

S'estableixen les següents condicions especials d'execució:

**L.1 Condicions especials d'execució de caràcter social (art.202 LCSP) - Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte durant tot el període contractual:**



L'empresa contractista haurà de mantenir, durant la vigència del contracte, les condicions laborals i socials de les persones treballadores ocupades en l'execució del contracte, fixades en el moment de presentar l'oferta, segons el conveni col·lectiu que els resulti d'aplicació si bé, en tot cas, l'adjudicatari estarà obligat a complir les condicions laborals conforme al Conveni Col·lectiu Sectorial d'aplicació en cada moment de la vigència del contracte.

Aquesta condició té el caràcter d'obligació essencial del contracte i el seu incompliment serà causa de resolució.

El responsable del contracte (director facultatiu de l'obra) podrà requerir en tot moment a l'adjudicatària per tal que declari formalment que ha complert amb l'expressada obligació. Així mateix, el responsable del contracte o l'òrgan de contractació, en el seu cas, podran requerir als òrgans de representació de les persones treballadores que informin al respecte de l'esmentat compliment.

**L.2** Cal aportar justificació de disposar d'una assegurança de responsabilitat civil (per import mínim de 500.000 € per sinistre i any), acreditada a través de certificat emès per l'asseguradora on es faci constar el capital assegurat, el seu període de vigència i prestacions assegurades, així com a través de rebut conforme s'està al corrent de pagament.

Igualment, caldrà assumir el compromís de mantenir la vigència de la pòlissa durant tot el període de durada del contracte. L'òrgan de contractació, durant aquest període podrà demanar en qualsevol moment la justificació de la vigència i de les condicions contractades referents a l'esmentada pòlissa.

L'incompliment d'aquesta condició tindrà la consideració d'infracció o falta greu amb els efectes previstos a l'article 202.3 de la LCSP en relació a l'incompliment de les condicions especials d'execució, responent de les mateixes a través de la garantia definitiva.

**L.3** Les condicions especials d'execució establertes en els presents plecs seran igualment exigides a tots els subcontractistes que participin en l'execució del contracte.

#### M. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE PREVISTA

---

No es preveu

#### N. SUBCONTRACTACIÓ

---

Sí, d'acord amb els criteris i límits definits a l'article 215 de la LCSP, sempre i quan afecti a unitats complertes d'obres.

#### O. REVISIÓ DE PREUS

---

El preu d'aquest contracte no estarà subjecte a revisió de preus de conformitat amb el que disposa l'art. 103 i concordants de la LCSP i d'acord amb les previsions de la Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació de l'economia espanyola.

#### P. TERMINI DE GARANTIA

---

Es fixa un termini de garantia d'un any a comptar des de l'acta de recepció de les obres.

#### Q. PROGRAMA DE TREBALL

---

Si

#### R. MEMÒRIA FINAL

---

No procedeix

#### S. MESA DE CONTRACTACIÓ

---

La mesa de contractació estarà formada pels següents membres:

President: Salvador Juncà i Armengou, alcalde-president de l'Ajuntament de Castellar de n'Hug

Vocals:

Vocal 1: Xavier Sadurní i Roqué, arquitecte assessor de l'ajuntament de Castellar de n'Hug.

Vocal 2: Carme Orriols Alsina, regidora de l'ajuntament de Castellar de n'Hug

Secretària de la Mesa: Sandra Tomàs i Simon, secretària-interventora accidental de l'ajuntament de Castellar de n'Hug

Suplents:

Vocal 3: Joan Armengou i Orriols, regidor de l'ajuntament de Castellar de n'Hug

#### T. UNITAT DE SEGUIMENT D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

---

Àrea responsable