

NOM GIM	UBICACIÓ PLANTA	AE/REC	RECU	DN FRED	P fred (kW)	DN CALOR	P calor (kW)	Horari ocupació laborables	Horari ocupació no laborables	Q aire imp (m3/h)	delta T Bateria CALOR (°C)
CL-8 - REANIMACIÓ	SUBCENTRALES - SUBCENTRAL C		P1	50	72,03	25	56,0196	24	24	8003	10
CL-51 - BOXES CARDIO (VIC)	PLANTA COBERTA		P2	40	27,25	32	27,25	24	24	5450	-
CL-10 - NIVELL ASSISTENCIAL	SUBCENTRALS DE CLIMA - SUBCENTRAL NOVES URGENCIES	AE/REC	PB	65	67,00	32	67	24	24	13400	10
CL-12 - CORONARIES	SUBCENTRALES - SUBCENTRAL A	AE	P2	65	175,5	50	136,5	24	24	19500	10
CL-74 - TRIZONA PL 7 TM	PLANTA COBERTA TORRE MATERNAL	AE/REC	TM	ND	ND	ND	ND	24	24	ND	10
CL-35 - CONSULTES EXERNES ZONA G1-2	SUBCENTRALES - SUBCENTRAL G		P1	-	41,5	DN25	41,5	7 A 19 HRS	0	8300	10
CL-7 - PREANESTESIA I CLÍNICA DOLOR ZONA C PL1	SUBCENTRALES - SUBCENTRAL C		P1	50	63,00	25	49	6:30-19:30	0	7000	10
CL-UR06 - URGÈNCIES PEDIATRIA	SUBCENTRALS DE CLIMA - SUBCENTRAL NOVES URGENCIES	AE/REC	PB	65	60,00	40	60	24	24	12000	10
CL-13 - HEMODIALISIS	SUBCENTRALS DE CLIMA - SUBCENTRAL B (COBERTA)		P2	40	103,5	32	80,5	24	24	11500	10
CL-4 - UCI GENERAL	SUBCENTRALES - SUBCENTRAL E	AE	TG PL13	50	90,00	40	90	24	24	-	10
CL-67 - UMATIC H25	PLANTES HOSPITALITZACIÓ - TORRE GENERAL (ZONA A) - PLA		TG PL13	40	48,6	25	37,8	24	24	5400	-
CL-42.1D - QUIRÒFAN 1-9 URGÈNCIES	PLANTA COBERTA	REC	P1	-	0	-	0	24	24	2700	-
CL-9 - CORE	SUBCENTRALS DE CLIMA - SUBCENTRAL B (COBERTA)		P1	50	175,00	32	60	24	24	35000	10
CL-34 - CONSULTES EXTERNES	SUBCENTRALES - SUBCENTRAL A		P1	25	22,5	20	22,5	15:18:45 Y 1	0	4500	10
CL-UR03 - ACCÈS PRINCIPAL URGÈNCIES	SUBCENTRALS DE CLIMA - SUBCENTRAL NOVES URGENCIES	AE/REC	PB	65	122,50	40	122,5	24	24	24500	10
CL-66 - UMATIC H24	PLANTES HOSPITALITZACIÓ - TORRE GENERAL (ZONA A) - PLA		TG PL13	40	48,6	25	37,8	24	24	5400	-
CL-5 - MICROBIOLOGIA	SUBCENTRALES - SUBCENTRAL C		P2	50	94,07	32	94,068	24	24	18814	10
CL-15 - ANATOMIA PATOLOGICA	SUBCENTRALES - SUBCENTRAL E		P1	50	72	32	56	24	24	8000	10
CL-39 - CONSULTES EXTERNES PB	SUBCENTRALES - SUBCENTRAL A		PB	32	16,5	20	16,5	03-20	0	3300	10
CL-1 - VIH I CEEISCAT	SUBCENTRALES - SUBCENTRAL D		P2	40	66,96	25	66,96	24	0	13392	10
CL-87 - ESTERILITZACIÓ	SUBCENTRALS DE CLIMA - SUBCENTRAL B (SOTERRANI)		SS	65	117	50	91	24	24	13000	10
CL-101 - TALLER	SUBCENTRALES - SUBCENTRAL G		SS	-	0	DN40	63	07-21h	0	9000	10
CL-103 - FARMÀCIA	PLANTA 1ª - ZONA D - FARMACIA		P1	40	85	40	85	24	24	17000	10
CL-111 - SERVEI UPIC	PLANTA COBERTA	AE/REC	P2		16,5	0	92	24	24	3300	10
CL-116 - QUIROF. MARCAPASOS	PLANTA COBERTA		P2		43,2	DN20	16,8	24	24	2400	-
CL-120 - TAC Nº1	PLANTA BAJA - ZONA B - PATOLOGIA MAMARIA		PB	32	0	25	72	24	0	-	-
CL-129 - LAB. BIOLOGIA MOLECULAR	SUBCENTRALES - SUBCENTRAL J		ICOMP	ND	0	#N/D	45	24	24	#N/D	10
CL-130 - DESPATXOS I CONSULTES PL 6 TM	PLANTES HOSPITALITZACIÓ - TORRE MATERNAL (ZONA C) - PL		ICOMP	ND	25	#N/D	38	24	24	#N/D	10
CL-131 - ZONA CENTRAL - ENLLETAMENT PL 6 TM	PLANTA COBERTA TORRE MATERNAL		TM	40	27,23	20	19	24	24	3500	10
CL-136 - CL-AP PL 5 TM	PLANTAS HOSPITALIZACION - ZONA C - PLANTA 5		P5	ND	53	#N/D	53	24	24	#N/D	10
CL-16 - RADIALOGIA (INFORMES)	SUBCENTRALS DE CLIMA - SUBCENTRAL B (COBERTA)		PB	50	57	32	0	24	24	6000	10
CL-21 - COBALTOTERAPIA ZONA B	SUBCENTRALS DE CLIMA - SUBCENTRAL B (SOTERRANI)		SS	65	135	50	105	03-21	0	15000	10
CL-86 - VESTUARIS DONES NOU	SUBCENTRALES - OSUBCENTRAL K		SS	40	45	32	45	24	24	9000	10
CL-98 - HAB 716 AÏLLATS PL 7 TM	PLANTA COBERTA TORRE MATERNAL		TM	P	53	P	38	0	0	ND	
CL-99 - ZONA G1-2	SUBCENTRALES - SUBCENTRAL G		PB/P1/P2	-	56,5	DN32	56,5	0-15 (A) / 7-21ssabte (A)		11300	10
CL-14 - CONSULTES EXTERNES ZONA A	SUBCENTRALS DE CLIMA - SUBCENTRAL B (SOTERRANI)		PSS	50	78,3	32	60,9	5:00-18	0	8700	10
CL-17 - BANC DE SANG I ADMISIÓ ZONA A	SUBCENTRALS DE CLIMA - SUBCENTRAL B (SOTERRANI)		PSS	50	50	32	50	06-20	06:30-19:30	10000	10
CL-18 - PASSADISSOS ZONA G1-2-3	SUBCENTRALES - SUBCENTRAL A		PB/P1/P2	50	55	32	55	07-21	0	11000	10
CL-2 - GINECOLOGIA	SUBCENTRALES - SUBCENTRAL D		P1	40	66,96	25	66,96	24	0	13392	10
CL-23 - VESTUARIS NORD-DESPATXOS SINDICATS	SUBCENTRALS DE CLIMA - SUBCENTRAL B (SOTERRANI)		SS	-	0	32	49	24	24	7000	10
CL-26 - CAPELLA I ALERGIES	SUBCENTRALES - SUBCENTRAL C		P1	32	23	20	23	5:30-18	9:00-17	4600	10
CL-27 - PEDIATRIA	SUBCENTRALES - SUBCENTRAL C		P1	32	20	20	20	7-17:30	,	4000	10
CL-28 - DERMATOLOGIA I PSIQUIATRIA	SUBCENTRALES - SUBCENTRAL C		PB	50	36	25	36	24	24	7200	10
CL-29 - HALL PSIQUIATRIA	SUBCENTRALES - SUBCENTRAL C		PB/P1	50	68	32	68	06-15	0	13600	10
CL-3 - CLÍNICA DOLOR I MICROBIOLOGIA	SUBCENTRALES - SUBCENTRAL C		P2	32	32,50	25	32,5	24	24	6500	10
CL-32 - BIBLIOTECA	SUBCENTRALES - SUBCENTRAL A		P2	50	95	40	95	24	24	19000	10

CL-33 - CAFETERIA INFANTIL ZONA I P2	SUBCENTRALES - SUBCENTRAL C	P2			32	36	25	36	05-17h	24	7200	10
CL-37 - ADMINISTRACIÓ ZONA G1-2	SUBCENTRALES - SUBCENTRAL G	PB			-	60	DN32	60	24	24	12000	10
CL-40 - DEPENDENCIES AUXILIARS QUIRÒFANS PEDIATRIA	SUBCENTRALES - SUBCENTRAL C	P1/P2			40	40,5	25	31,5	24	24	4500	10
CL-41 - PASSADIS VISITES	SUBCENTRALES - SUBCENTRAL C	P1/P2			50	55	32	55	24	24	11000	10
CL-58 - REA QUIRÒFANS NORD	SUBCENTRALES - SUBCENTRAL A	P1/P2	REC	NO	50	78	32	65	24	24	6500	10
CL-61 - PASSADÍS PERSONAL ZONA K	SUBCENTRALES - SUBCENTRAL C	PB/P1/P2			50	57	25	57	06-20	07-20	11400	10
CL-62 - PASSADÍS PERSONAL ZONA J	SUBCENTRALES - SUBCENTRAL A	PB/P1/P2			50	99	40	99	06-20	06-20	19800	10
CL-88 - EXITUS	SUBCENTRALES - SUBCENTRAL J	SS			50	61,2	25	47,6	24	24	6800	10
CL-25 - CAFETERIA PERSONAL (GRAN)	SUBCENTRALES - SUBCENTRAL G	P2			50	50	32	50	24	24	10000	10
CL-30 - SALON D'ACTES	SUBCENTRALES - SUBCENTRAL C	PB			50	81,5	40	81,5	24	24	16300	10
CL-UR04 - URGÈNCIES TRAUMA	SUBCENTRALS DE CLIMA - SUBCENTRAL NOVES URGENCIES	PB	AE/REC		65	82,50	50	82,5	24	24	16500	10
CL-UR05 - URGÈNCIES GENERALS	SUBCENTRALS DE CLIMA - SUBCENTRAL NOVES URGENCIES	PB	AE/REC		65	96,30	50	96,3	24	24	19260	10
CL-127 - QUIRÒFAN LITROTICIA	PLANTA COBERTA	P2	AE/REC	si	32	16,75	25	12,5625	24	24	3350	10
CL-128 - QUIRÒFAN INTERVENCIONISTA	PLANTA COBERTA	P1/P2	AE/REC	si	32	16,75	25	16,75	24	24	3350	10
CL-UR07 - QUIRÒFAN URGÈNCIES	SUBCENTRALS DE CLIMA - SUBCENTRAL NOVES URGENCIES	PB	AE/REC		32	9,00	20	9	24	24	1800	10
CL-UR08 - BOXES AÏLLATS	SUBCENTRALS DE CLIMA - SUBCENTRAL NOVES URGENCIES	PB	AE/REC		32	9,00	20	9	24	24	1800	10
CL-UR09 - BOXES NEGATIUS	SUBCENTRALS DE CLIMA - SUBCENTRAL NOVES URGENCIES	PB	AE/REC		40	20,00	32	20	24	24	4000	10
CL-110 - ARRITMIES	SUBCENTRALES - SUBCENTRAL A	P2			32	29,28	20	24,4	24	24	2440	10
CL-4 - UCI GENERAL	SUBCENTRALES - SUBCENTRAL E		REC		-	-	N40+4xDN2	90	24	24	18000	10