

ACTA DE VALORACIO DE DOCUMENTACIÓ PRESENTADA

**CONTRACTE D'OBRES
IMPLANTACIÓ DE MESURES CORRECTORES EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ
CONTRA INCENDIS EN EL PORXO DE LES PISCINES I AL CENTRE CÍVIC DE
L'EDIFICI LA FÀBRICA DE CELRÀ
(expedient x2025002502)**

Celrà, 5 de febrer de 2026

Objecte del contracte: contracte d'obres consistent en la implantació de mesures correctores en matèria de protecció contra incendis en el porxo de les piscines i al centre cívic de l'edifici la Fàbrica de Celrà

Hora de convocatòria: 8.30 hores, hora d'inici: 8:40h

Lloc: sala de reunions de l'Ajuntament de Celrà

Sota la presidència del Sr. Josep Bartis Fàbrega es reuneix la Mesa de contractació constituïda per a valorar la documentació presentada per l'empresa classificada en primer lloc, considerada anormalment baixa d'acord amb els càlculs efectuats i que consten a l'expedient.

Presidència: Sr. Josep Bartis Fàbrega, Primer Tinent d'alcalde de la Corporació

Vocalies: Sr. Mario Aráez García, Secretari de la Corporació,
Sra. Marta Dalmau Palom, Interventora de la Corporació, telemàticament
Sra. Lúdia Martí Ribas, tècnica de serveis econòmics
Sr. Òscar Caballero Recolons, enginyer municipal del Consell Comarcal del Gironès

Secretària: Sra. Maria Roura Sanchez, funcionària de la corporació

ANTECEDENTS I DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1. En data 29 de gener de 2026, la Mesa de contractació es va reunir per valorar la documentació presentada per l'empresa classificada en primer lloc, SIEF2, S.L. per a justificar la baixa de l'oferta presentada.

Davant el dubte de si l'empresa havia tingut en compte en els seus càlculs la composició de fossa colat, i no acer, d'alguns elements del centre cívic, la mesa va acordar el següent:

Únic. Requerir a l'empresa SIEF2, S.L. un aclariment per tal que justifiqui si ha tingut en compte els costos que s'indiquen en la memòria tècnica tenint en compte que l'estructura a ignifugar del centre cívic és de fossa colat, no d'acer com indica en la documentació justificativa presentada. S'atorga un termini de tres dies hàbils des de la rebuda del requeriment per tal que l'empresa justifiqui aquest aspecte.

2. En data 2 de febrer de 2026, registre municipal de sortida S2026000291, es va enviar el requeriment a l'empresa.

3. En data 3 de febrer de 2026, registre municipal d'entrada E2026000738, SIEF2, S.L. presenta la resposta al requeriment mitjançant un escrit, junt amb una fitxa de característiques de producte, que conclou el següent:

4) Conclusió

Mitjançant la present, SIEF2, S.L. manifesta que ha considerat la naturalesa real dels elements estructurals de fosa colada i que, per aquest motiu, es realitzarà una prospecció

prèvia per determinar el gruix real de la paret dels pilars, atès que aquesta dada és indispensable per definir els gruixos finals de protecció requerits per assolir els 90 minuts de resistència al foc, d'acord amb la temperatura crítica de 350 °C indicada per la ITC SP-130.

Un cop identificada aquesta necessitat, l'empresa confirma que el producte que s'aplicarà és Promapaint SC3, adequat per a perfils metàl·lics amb temperatura crítica reduïda i especialment indicat per a estructures de ferro colat.

Així mateix, s'indica que la prospecció i els ajustos associats al gruix de paret ja es van contemplar en l'elaboració de l'oferta inicial, de manera que aquestes actuacions no comportaran cap increment en el preu final. Amb tot, SIEF2, S.L. garanteix que la solució proposada compleix amb els requisits tècnics i normatius exigits i assegura la correcta execució dels treballs segons els paràmetres de seguretat i qualitat establerts.

4. En data d'avui la mesa es reuneix per a valorar la documentació presentada. Davant la conclusió de l'empresa en què indica que la prospecció i els ajustos associats al gruix de paret ja es van contemplar en l'elaboració de l'oferta inicial, de manera que aquestes actuacions no comportaran cap increment en el preu final, s'accepta l'oferta presentada.

Per tot l'exposat, s'adopta del següent

ACORD

Primer. Declarar acceptada l'oferta presentada per l'empresa SIEF2, S.L., licitadora classificada en primer lloc en la valoració de les ofertes presentades.

Segon. Sol·licitar a SIEF2, S.L., que en el termini de set dies hàbils a comptar des de la data d'enviament del requeriment electrònic faci arribar a l'Ajuntament la documentació necessària per procedir a l'adjudicació d'aquest contracte.

Si la documentació rebuda per part del licitador és correcta es donarà per efectuada l'acreditació de la disposició dels requisits per a contractar, de conformitat amb el que disposen els articles 140 i 150.2 de la LCSP.

I se sotmetrà a l'aprovació de l'òrgan de contractació l'adjudicació d'aquest contracte una vegada s'hagi acreditat la disposició dels requisits per a contractar que estableixen el plecs de clàusules administratives particulars.

Tercer. Notificar aquest acord a l'empresa SIEF2, S.L.

Per últim, la Presidència declara finalitzat l'acte quan són les 9:00 hores del dia indicat.

I, com a prova de conformitat, els membres de la mesa signen aquesta acta.