



AJUNTAMENT DE VILAFANT

I: 13/2026

Expedient: X20250001979
Assumpte: Licitació subministrament comptadors d'aigua amb sistema de mesura per ultrasons i detecció acústica de fuites

Antecedents

La Junta de Govern Local del 23 de desembre de 2025 va adoptar l'acord de aprovar l'expedient de contractació i convocar la licitació pel subministrament de comptadors d'aigua potable amb sistema de mesura per ultrasons i detecció acústica de fuites, amb un valor estimar del contracte de 215.509,00€.

Arrel de la licitació publicada s'han presentat dos licitadors:

Licitadors
PARTNER IOT EXPERTS SLU
DOMINI AMBIENTAL SL

La mesa de contractació constituïda el 6 de febrer de 2026 a les 13:30h, va procedir a l'obertura de sobres. Comprovat que les empreses proposades com adjudicatàries estan degudament constituïdes, els signants de les proposicions tenen poder bastant per formular l'oferta i no estan incurses en cap prohibició de contractar, es revisa la documentació presentada.

Les ofertes presentades són les següents:

Licitadors	NIF	Ofertes	Setmanes de reducció
Partner IoT Experts SLU	B06955538	213.009,82 €	3
Domini Ambiental SLU	B63078992	211.742,12 €	2

Es constata que cap de les ofertes suposa una oferta anormalment baixa.

Les puntuacions corresponents a les ofertes presentades, en aplicació d'allò disposat al Plec de Condicions Administratives són les següents:

Licitadors	NIF	Ofertes	Punts	Setmanes de reducció	Punts	Total
Partner IoT Experts SLU	B06955538	213.009,82 €	79,52	3	15	94,52
Domini Ambiental SLU	B63078992	211.742,12 €	80,00	2	10	90,00

La mesa acorda declarar admeses les dues licitacions, i requerir a la licitadora que ha presentat l'oferta més avantatjosa, PARTNER IOT EXPERTS SLU, pel termini de 7 dies per a l'acreditació d'estar en possessió de la solvència financera i tècnica requerida, la constitució de la garantia definitiva corresponent al 5% del preu final ofert, exclòs l'IVA, així com aportar la fitxa de prescripcions tècniques dels comptadors a subministrar.

La mesa acorda també fer Proposta d'Adjudicació a favor de Partnet IoT Experts SLU, per haver presentat l'oferta més avantatjosa.

El dia 20 de febrer de 2026, dins el termini atorgat, amb registre d'entrada núm. E2026000691, vinculada a l'eina de sobre digital, Partner IoT Experts SLU, aporta la documentació requerida.

DOCUMENT INF	ÒRGAN CONTRACTACIÓ	EXPEDIENT X2025001979
Codi Segur de Verificació: 1f8e27a6-73e8-4545-a6eb-c265b3060d58 Origen: Administració Identificador document: ES_L01172214_2026_34403671 Data d'impressió: 24/02/2026 08:58:13 Pàgina 2 de 2		SIGNATURES 1.- ORIOL BEL SEGUES (TCAT) (Arquitecte), 23/02/2026 13:44



AJUNTAMENT DE VILAFANT

Valoració de la documentació tècnica presentada

Revisada la documentació tècnica aportada per Partner IoT Experts SLU, consistent en un document de 8 pàgines de característiques tècniques del comptador Axioma Qualcosonic W1, amb una justificació tècnica d'equivalència, per tal de comprovar les característiques del comptador d'aigua proposat, es comprova que algun dels paràmetres que defineixen les prestacions del comptador, no s'ajusta als requeriments especificats al Plec de Clàusules Tècniques, com la detecció acústica de fuites.

El comptador proposat Axioma Qualcosonic W1, té un sistema de detecció de fuites basat en el cabal d'aigua mesurat pel comptador.

El sistema de detecció acústica de fuites especificat al Plec, i que diverses marques implementen, funciona de manera diferent. La detecció acústica es basa en l'anàlisi del soroll generat pel flux d'aigua en cas de fuga a les canonades adjacents.

D'aquesta manera, mentre que la detecció per cabal detecta les fuites localitzades passat el comptador, la detecció acústica detecta també les fuites al tram de canonada previ al comptador.

Conclusions

Atès que el comptador proposat per Partner IoT Experts SLU no s'ajusta als paràmetres definits al Plec de Prescripcions tècniques de la licitació, en relació al sistema de detecció acústica de fuites, es proposa desestimar aquesta proposta i valorar la segona en l'ordre de puntuació obtinguda, que és la de Domini Ambiental SL. (90,00 punts).

document datat i signat electrònicament
arquitecte municipal
Oriol Bel Segués

