

ANNEX VI - Relació d'operacions d'inspeccions reglades mínimes de manteniment preventiu sistemàtic mínimes a realitzar pel concessionari.

Taula 1. Llistat d'inspeccions necessàries a realitzar al CLBF en les seves instal·lacions i la seva periodicitat.

Instal·lació	Abast	Tipus d'inspecció	Periodicitat
Pesatge	Calibrat balança transaccions econòmiques	Auditoria i celebració Autònoma (No Reglada)	A la finalització de la concessió
		Inspecció periòdica (Reglada)	Cada 1 any
Electricitat	Instal·lació elèctrica del Centre Logístic	Auditoria Autònoma (No Reglada)	A la finalització de la concessió
		Inspecció periòdica (Reglada)	Cada 5 anys
		Verificació periòdica (Reglada)	Cada 1 any
Prevenició contra Incendis	Instal·lació de detecció i extinció d'incendis	Auditoria autònoma (No Reglada)	A la finalització de la concessió
		Inspecció periòdica (Reglada)	Ripci cada 10 anys
			Retimbrat cada 5 anys
			Cada 1 any
		Verificació periòdica (Reglada)	Cada 3 mesos
Aigua	Hidrants d'aigua	Verificació periòdica (No Reglada)	Cada 6 mesos