



Núm. Expedient 2026 / 75

Títol: Declaració d'emergència per a la contractació de les actuacions de reparació dels danys produïts pel temporal Harry (gener 2026) a les instal·lacions de sanejament en alta del Consorci d'Aigües Costa Brava Girona.

UACG: Servei de Contractació i Compra Pública

DP/aer

DECRET DE PRESIDÈNCIA

Assumpte: Declaració d'emergència per a la contractació de les actuacions de reparació dels danys produïts pel temporal Harry (gener 2026) a les instal·lacions de sanejament en alta del Consorci d'Aigües Costa Brava Girona.

Antecedents

1. Entre els dies 19 i 20 de gener de 2026, la tempesta Harry va provocar precipitacions extraordinàries al litoral i interior de la província de Girona. Les comarques de l'Alt i Baix Empordà van ser especialment afectades, registrant valors de precipitació acumulada superiors als 200 mm en punts crítics com la zona de Palamós.

Aquest fenomen meteorològic va provocar inundacions severes i múltiples desperfectes en les infraestructures de sanejament en alta gestionades pel Consorci d'Aigües Costa Brava Girona (CACBGi), afectant greument la capacitat de tractament i impulsió d'aigües residuals, amb el consegüent risc per a la salut pública i el medi ambient.

Les instal·lacions han patit danys d'abast divers. Destaca per la seva gravetat la inundació total de l'EDAR de Palamós a causa del desbordament de la riera d'Aubí, fet que va deixar la planta totalment inoperativa. Així mateix, s'han registrat inundacions completes a l'EBAR Cau del Llop (Llançà) i l'EBAR Pals Poble, i avaries elèctriques i mecàniques (bombes cremades, quadres inutilitzats, desperfectes estructurals) en diverses instal·lacions de les Zones Nord, Centre 1, Centre 2 i Sud, com ara Colera, Port de la Selva, Cadaqués, Roses, Palau-Saverdera, L'Escala, Begur i Tossa de Mar.

2. En data 26 de gener de 2026, el Director de l'Agència Catalana de l'Aigua va signar una Resolució ordenant l'actuació immediata per a la reparació i reposició de les infraestructures afectades per aquestes llevantades i la restitució del domini públic hidràulic al més aviat possible, per tal d'evitar riscos majors, i l'adopció de totes aquelles mesures que siguin necessàries per a pal·liar els danys causats amb la màxima immediatesa.

També va declarar que tindran la consideració d'obres, serveis o subministraments d'emergència, d'acord amb el previst a l'art. 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, els contractes que siguin necessaris per a donar compliment a aquesta resolució,





qualsevol que sigui la seva quantia, i va autoritzar l'ampliació dels crèdits pressupostaris que siguin necessaris per a fer front a les despeses extraordinàries que comportaran les actuacions a realitzar a l'empara d'aquesta resolució amb càrrec als ingressos del Cànon de l'Aigua, tribut propi d'aquesta Administració Hidràulica amb caràcter finalista.

3. En data 16 de febrer de 2026, el Director de l'Agència Catalana de l'Aigua va signar una Resolució d'atribució de recursos, expedient AF26000093, per a l'actuació "Atribució de recursos en concepte de reposicions i millores a l'àmbit del Consorci d'Aigües Costa Brava Girona (2026) (Genèric Singular) (Temporal Harry 2026), autoritzant els crèdits necessaris per fer front a les despeses extraordinàries per un import màxim de 3.964.195,00 € (més IVA) per a l'annualitat 2026.
4. En data 29 de gener de 2026, el cap del Servei de Sanejament del Consorci d'Aigües Costa Brava Girona va emetre un informe tècnic on es detalla la relació dels danys detectats a les instal·lacions de sanejament i es valoren les actuacions necessàries per a la restitució immediata del servei. En aquest informe s'estableix una divisió per lots segons les zones d'explotació.

Les actuacions la tramitació de les quals es declara d'emergència són les següents:

Zona	Municipi	Instal·lació	Incidència	Descripció Detallada	Cost Previst
NORD	Colera	EDAR	Desbordament arqueta	Es fa malbé l'alicatat de la torre d'entrada.	4.000,00 €
		EDAR	Desbordament arqueta	Caldereria entrada tamissos afectada. Substitució de la seva figura.	5.000,00 €
	Llança	EBAR Cau del Llop	Inundació completa	EBAR fora de servei 1 dia. Inundació sala de caldereria, quadres, grup electrogen. S'instal·la quadre provisional. Cal refer QE, grup electrogen, etc.	45.000,00 €
		EBAR Rec d'en Feliu	Avaria Quadre elèctric	EBAR fora de servei, però es repara el quadre elèctric	1.000,00 €





Zona	Municipi	Instal·lació	Incidència	Descripció Detallada	Cost Previst
				el dia següent (seccionador).	
		EBAR Les Tonyines	Avaria bomba d'impulsió	Bomba cremada (Flygt NP3127.161 SH DN80).	10.000,00 €
		EBAR Grifeu	Emplenat pou de sorres	Neteja extraordinària del pou.	1.000,00 €
		EDAR	Camí d'accés impracticable	No es pot accedir amb vehicle. Cal reparar el camí d'accés.	5.000,00 €
		EDAR	Inundació soterrani	Afectació 2 bombes de fang a centrífuga (Mono Z14K) i grup de pressió (Lowara).	23.000,00 €
	Port de la Selva	EDAR	Desbordament pou	Es fa malbé l'alicatat del pou de capçalera. Cal enrajolat del parament vertical interior (3m).	8.000,00 €
		EDAR	Trencament bypass	Reparació trencament canonada bypass al seu pas per planta DN400. Excavació i reposició.	7.000,00 €
	Cadaqués	EBAR Caials Llança	Avaria bomba d'impulsió	Bomba cremada (Flygt 3101.180).	5.000,00 €
	Roses	EBAR Canyelles Grosses	Emplenat pou de sorres	EBAR fora de servei per impossibilitat d'impulsió. Neteja extraordinària del pou (2 dies).	2.000,00 €





Zona	Municipi	Instal·lació	Incidència	Descripció Detallada	Cost Previst
		EDAR	Filtracions edifici control	Reparació de la coberta.	5.000,00 €
	Palau Saverdera	EDAR	Camí d'accés impracticable	3 arquetes descalçades amb desaparició de les tapes i camí per reparar.	10.000,00 €
		EDAR	Motor avariats	Motor de la porta corredora d'entrada a l'EDAR avariada.	0,00 €
CENTRE 1	L'Escala	EBAR Bon Relax	Avaria bomba d'impulsió	Impulsió irreparable. Bomba per substituir.	17.000,00 €
		EBAR Escala Poble	Ventilador avariats	Ventilador per reparar.	500,00 €
		EBAR St. Martí d'Empúries	Avaria bombes d'impulsió	Impulsors irreparables. Bombes per substituir.	38.000,00 €
		EDAR	Camí d'accés impracticable	Cal reparar el camí d'accés.	5.000,00 €
	Pals	EBAR Sa Riera	Emplenat pou de sorres	Pou de bombes per netejar.	1.000,00 €
		EBAR Pals Poble	Inundació completa	EBAR fora de servei 1 dia. Cal refer el quadre elèctric de control, escomesa, cabalímetre, etc.	75.000,00 €
	Begur	EBAR Central	Emplenat pou de sorres	No es pot regular la comporta d'entrada. Caldrà fer neteja del bombament.	1.000,00 €





Zona	Municipi	Instal·lació	Incidència	Descripció Detallada	Cost Previst
		EBAR Fornells	Emplenat pou de sorres	Pou de bombes per netejar.	1.000,00 €
CENTRE 2	Palamós	EDAR	Inundació completa	EDAR fora de servei. Cal refer tots els quadres elèctrics, trafos, equips línia aigua i línia de fangs.	2.600.000,00 €
		EBAR Tamariu Platja	Emplenat pou de sorres	També per sobre l'estació i les tapes. Cal fer neteja exterior i interior.	40.000,00 €
		EBAR Esclanyà	Afectació mur bombament	Mur per reparar.	20.000,00 €
SUD	Tossa de Mar	EBAR Puerto Rico	Avaria bomba d'impulsió	Bomba cremada.	6.500,00 €
TOTALS				TOTAL ACTUACIONS	2.936.000,00 €

Al cost total previst de 2.936.000,00 € cal sumar-hi les despeses generals i benefici industrial:

ZONA	LOT	COST BASE (Sense IVA)	% DG + BI APLICAT	IMPORT CALCULAT (DG+BI)	TOTAL (Base + DG+BI)
Zona Nord	Lot 1	131.000,00 €	8,00%	10.480,00 €	141.480,00 €
Zona Centre 1		138.500,00 €	8,00%	11.080,00 €	149.580,00 €
Zona Centre 2	Lot 2	2.660.000,00 €	19,00%	505.400,00 €	3.165.400,00 €
Zona Sud		6.500,00 €	19,00%	1.235,00 €	7.735,00 €
TOTAL EMERGÈNCIA		2.936.000,00 €		528.195,00 €	3.464.195,00 €

5. En data 24 de febrer de 2026, el cap del Servei de Sanejament del Consorci d'Aigües Costa Brava Girona va emetre un informe tècnic complementari al de data 29 de gener en el qual:

- a) S'afegeixen a les actuacions considerades en l'informe inicial com actuacions d'emergència, les de protecció a l'EDAR de Palamós davant possibles inundacions futures, per un import previst total de 500.000 €, despeses generals





i benefici industrial inclòs. Aquestes actuacions, que quedarien excloses de la declaració d'emergència, es consideren fonamentals i imprescindibles per poder garantir la viabilitat de la instal·lació davant futurs escenaris d'inundacions. Aquesta actuació es troba encara en fase de planificació i la idea és executar-la amb posterioritat a la resta d'actuacions incloses a l'emergència. Es tracta de la construcció de murs que protegeixin les instal·lacions per a totes les bandes susceptibles de patir una inundació, així com el proveïment de dos grups electrògens, un pel pretractament i l'altre per poder treure aigua en cas de fallada del subministrament elèctric.

- b) Es justifica que els costos previstos de les actuacions relacionades en el primer informe, així com de les actuacions de protecció a l'EDAR de Palamós, s'ajusten als preus de mercat i han estat validats per l'Agència Catalana de l'Aigua. A més, cal indicar que el cost real s'haurà de justificar mitjançant les factures corresponents.
- c) Es fa constar que queden pendents de valoració i execució la revisió dels emissors submarins, la qual depèn de la disponibilitat dels equips especialitzats i de les condicions marítimes favorables. Aquesta actuació serà objecte d'una declaració d'emergència complementària, si s'escau.

Atès que hi ha una relació de causa-efecte directa entre el temporal Harry i la inutilització de les instal·lacions descrites, situació que suposa un perill greu pel correcte funcionament del sanejament a la Costa Brava. Aquesta necessitat és sobrevinguda, no ha estat provocada per l'administració i requereix una actuació immediata que no permet la tramitació ordinària dels expedients de contractació.

Fonaments de dret

Primer. Instrucció per a la contractació d'emergència de la Diputació de Girona.

Segon. L'article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), que regula la tramitació d'emergència per situacions que suposin un perill greu, permetent a l'òrgan de contractació ordenar l'execució del necessari sense subjectar-se als requisits formals ordinaris.

Tercer. Article 13.2 dels Estatuts del Consorci d'Aigües Costa Brava Girona.

D'acord amb els antecedents i els fonaments de dret exposats, i, de conformitat amb les atribucions per a la contractació que la disposició addicional segona, apartat primer, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic i els Estatuts del Consorci d'Aigües Costa Brava Girona atribueixen a la presidència,





RESOLC

PRIMER. DECLARAR d'emergència la contractació del **Lot 1** (actuacions a la Zona Nord i Zona Centre 1) per a la reparació dels danys del temporal Harry, incloent reparacions a l'EDAR Colera, EBAR Cau del Llop, EBAR Pals Poble i altres instal·lacions detallades a l'informe, i adjudicar-lo a l'empresa explotadora de la zona, **UTE TRANSPARENTA SANEJAMENT COSTA BRAVA**, per un import estimat de dos-cents noranta-un mil seixanta euros (**291.060,00 €**), que inclou el 8% de Despeses Generals i Benefici Industrial, més la repercussió del 21% en concepte d'IVA.

SEGON. DECLARAR d'emergència la contractació del **Lot 2** (actuacions a la Zona Centre 2 i Zona Sud) per a la reparació dels danys del temporal Harry, incloent l'actuació crítica de recuperació de l'EDAR de Palamós, actuacions a Tamariu i reparació de bomba a Tossa de Mar, i adjudicar-lo a l'empresa explotadora de la zona, **VEOLIA (SGAB)**, per un import estimat de tres milions cent setanta-tres mil cent trenta-cinc euros (**3.173.135,00 €**), que inclou el 19% de Despeses Generals i Benefici Industrial, més la repercussió del 21% en concepte d'IVA.

TERCER. ENCARREGAR, si s'escau, els serveis tècnics necessaris per a la coordinació de seguretat i salut i la direcció facultativa corresponent a les obres esmentades, formalitzant-ho mitjançant les ordres d'encàrrec pertinents dins els contractes marc vigents o mitjançant contractació separada d'emergència si fos necessari.

QUART. INCOAR un expedient de modificació de crèdit, d'acord amb l'article 120 de la LCSP, atès que no hi ha crèdit adequat i suficient per a l'execució de les prestacions esmentades, de conformitat amb el que estableix la Llei general pressupostària.

Les actuacions objecte d'aquesta declaració d'emergència són finançades per l'Agència Catalana de l'Aigua mitjançant l'atribució de recursos de reposicions i millores AF260000093.

CINQUÈ. DESIGNAR com a facultatiu tècnic representant de l'administració el cap del Servei de Sanejament perquè supervisi les actuacions, assisteixi a l'acta de recepció de les obres i assumeixi la resta de funcions establertes legalment. D'acord amb la normativa, l'Interventor General haurà de ser present o delegar la seva funció en la recepció material del contracte.

SISÈ. NOTIFICAR a les empreses adjudicatàries que els contractes es perfeccionen amb la signatura d'acceptació de la notificació d'aquesta resolució i l'inici material





immediat de les prestacions, donat el caràcter d'emergència. El retorn del document d'acceptació és requisit indispensable.

SETÈ. PUBLICAR la formalització d'aquesta contractació al perfil de contractant i **COMUNICAR** aquesta contractació al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya.

Girona, a data de la signatura electrònica

