

DOCUMENT ACTA_MESA	ÒRGAN CONTRACTACIÓ	EXPEDIENT 1403-000114-2025
Codi Segur de Verificació: Od182830-29d2-4c0f-a5fb-f2ae49e0f987 Origen: Administració Identificador document: ES_L01081000_2026_27154102 Data d'impressió: 06/03/2026 12:50:56 Pàgina 1 de 13		SIGNATURES 1.- Griselda Castells Criballés (TCAT), 23/02/2026 10:23 2.- Maria Mercè Castell Parramon (TCAT), 23/02/2026 10:27 3.- Arnau Martí Danés (TCAT), 23/02/2026 16:33 4.- Ausiàs Roselló Lloret (TCAT), 24/02/2026 09:20 5.- MARIA MERCÈ MARMI ESPELT (TCAT), 24/02/2026 13:04



Consell Comarcal  d'Osona

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ D'OBERTURA DEL SOBRE B DEL CONTRACTE DE SERVEIS

“ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER LA DIRECCIÓ D'OBRES PER LA MILLORA DE L'ABASTAMENT EN ALTA A DIVERSOS MUNICIPIS D'OSONA I EL LLUÇANÈS. FASE 01 DEL POU DEL VILAR”

Núm. d'expedient: 1403-000114-2025 (X2025001439)
Tramitació: Ordinària
Procediment: Obert simplificat
Forma d'adjudicació: Amb més d'un criteri d'adjudicació
Pressupost de licitació: 33.500,00 € més 7.035,00 € corresponents al 21% d'IVA

Vic, 13 de febrer de 2026

Hora de començament: 12.32 hores
Hora d'acabament: 12.48 hores

Lloc: Sessió telemàtica a través de l' Aplicació *Microsoft Teams*

Hi assisteixen:

Presidenta:

Griselda Castells Criballés, Consellera Delegada del Cicle de l'Aigua

Vocals:

Primer: Ausiàs Roselló Lloret, Enginyer cap del Servei de l'Àrea de Medi Ambient

Segon: Gemma Bau Puig, Vicesecretària del Consell Comarcal d'Osona

Tercer suplent: Mercè Marmi Espelt, Cap de Comptabilitat

Secretari suplent de la mesa:

Arnau Martí Danés, Tècnic Contractació del Consell Comarcal d'Osona

Custodis:

Arnau Martí Danés, Tècnic de Contractació del Consell Comarcal d'Osona

Edifici El Sucre
C. de l'Historiador Ramon d'Abadal i de Vinyals, 5, 3r pis
08500 Vic
Tel. 93 883 22 12
informa@ccosona.cat
www.ccosona.cat

DOCUMENT ACTA_MESA	ÒRGAN CONTRACTACIÓ	EXPEDIENT 1403-000114-2025
Codi Segur de Verificació: Od182830-29d2-4c0f-a5fb-f2ae49e0f987 Origen: Administració Identificador document: ES_L01081000_2026_27154102 Data d'impressió: 06/03/2026 12:50:56 Pàgina 2 de 13		SIGNATURES 1.- Griselda Castells Criballés (TCAT), 23/02/2026 10:23 2.- Maria Mercè Castell Parramon (TCAT), 23/02/2026 10:27 3.- Arnau Martí Danés (TCAT), 23/02/2026 16:33 4.- Ausiàs Roselló Lloret (TCAT), 24/02/2026 09:20 5.- MARIA MERCÉ MARMI ESPELT (TCAT), 24/02/2026 13:04



Glòria Mateo Pares, Auxiliar administrativa de Contractació del Consell Comarcal d'Osona

Que assisteix com a convidada la Sra. Maragda Hidalgo en representació de l'empresa BERRYSAR S.L.

Que assisteix com a convidada la Sra. Neus Montero en representació de l'empresa AIGUES VIC ENGINYERIA I TECNOLOGIA SL.

Que assisteix com a convidat el Sr. Ricar Seuma en representació de l'empresa COLOMER-RIFÀ, SLP.

Que assisteix com a convidada la Sra. Carme Garcia Estévez coma tècnica d'Abastament del Cicle de l'Aigua del Consell Comarcal d'Osona.

Es reuneix la Mesa de Contractació amb l'objecte de donar compte sobre l'informe tècnic de valoració dels criteris avaluable a través de judici de valor i obrir el sobre B amb els criteris avaluable objectivament que han presentat els licitadors que concorren a aquesta licitació d'acord amb el que disposa l'article 157 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

En data 12 de gener de 2026 es va publicar l'anunci de licitació en el Perfil del Contractant del Consell Comarcal d'Osona-, i d'acord amb la clàusula 14 del plec de clàusules administratives particulars, el termini màxim de presentació de proposicions serà de quinze (15) dies naturals comptats partir de l'endemà de la de publicació de l'anunci de licitació en el perfil del contractant.

En data 2 de febrer de 2026 es va reunir la Mesa de Contractació per a l'oberta del sobre A corresponent a la documentació administrativa i es va constatar que la documentació tècnica relativa als criteris que depenen d'un judici de valor no es trobaven en sobre A i per tant els serveis tècnics no ha pogut fer valoració d'aquest criteri.

Prèviament a l'obertura del sobre B, s'exposa per part de la tècnica d'abastament, la Sra. Carme Garcia de forma succinta i es procedeix a donar compte a la mesa de la valoració dels criteris que depenen d'un judici de valor recollits en l'informe tècnic emès en data de 12 de febrer de 2026 pels serveis tècnics, a partir de la documentació inclosa en el sobre A, oberta en la sessió anterior, el qual es transcriu a continuació i s'assumeix íntegrament per part de la mesa de contractació:

“

Antecedents / Fets

Edifici El Sucre
C. de l'Historiador Ramon d'Abadal i de Vinyals, 5, 3r pis
08500 Vic
Tel. 93 883 22 12
informa@ccosona.cat
www.ccosona.cat



Per la Resolució de Presidència num. 2025PRES000699, de data 18 de desembre de 2025 es va aprovar l'expedient per a la contractació del servei denominat "Assistència tècnica per a la direcció d'obres de la Millora de l'abastament en alta a diversos municipis d'Osona i el Lluçanès. Fase 01 del Pou del Vilar", mitjançant tramitació ordinària pel procediment obert simplificat i amb varis criteris d'adjudicació.

En data 15 de gener de 2026 es va publicar l'anunci de licitació en el Perfil del Contractant del Consell Comarcal d'Osona, i d'acord amb la clàusula 14 del plec de clàusules administratives particulars, el termini màxim de presentació de propostions era de (15) vint dies naturals comptats a partir de l'endemà de la de publicació de l'anunci de licitació en el perfil del contractant.

En data 27 de gener de 2026 finalitza el termini de presentació d'ofertes.

En data 2 de febrer de 2026, la Mesa de Contractació es reuneix amb l'objecte d'obrir el sobre A que han presentat els licitadors que concorren a aquesta licitació, i qualificar prèviament els documents presentats en temps i forma, d'acord amb el que disposa l'article 157 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Atenint-nos a l'acte d'obertura del sobre A, i al que recull l'acta corresponent signada per la mesa de contractació, els licitadors que concorren en el procés són els següents:

Denominació social	NIF	Data d'entrada	Registre d'entrada
COLOMER-RIFA, SLP	B58082934	27/01/2026	E2026000615
AIGUES VIC ENGINYERIA I TECNOLOGIA SL	B10721355	27/01/2026	E2026000629
BERRYSAR S.L.	B65721003	27/01/2026	E2026000632

La clàusula 16 del plec de clàusules administratives particulars estableix, a l'hora de puntuar les ofertes, els criteris que depenen d'un judici de valor, que són els següents:

B) Criteris que depenen d'un judici de valor, fins a un màxim de 20 punts (20 %).

a) **Punts crítics del procés d'execució de les obres.** Valoració màxima de 20 punts (DO).
Es valorarà la identificació de punts crítics concrets de l'obra i la solució proposada, com a apartats a tenir especialment en compte en el procés constructiu (seguretat, unitats d'obra d'especial dificultat i/o complexitat, materials singulars,...).
Serà molt important fer una anàlisi del projecte per identificar, i si hi hagués, possibles millores o incongruències en el mateix, explicar la forma en què s'abordaran per part del licitador.

	Anàlisi	Identificació	Propostes pels
--	---------	---------------	----------------

Edifici El Sucre
C. de l'Historiador Ramon d'Abadal i de Vinyals, 5, 3r pis
08500 Vic
Tel. 93 883 22 12
informa@ccosona.cat
www.ccosona.cat

Codi Segur de Verificació:
Od182830-29d2-4c0f-a5fb-f2ae49e0f987
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2026_27154102
Data d'impressió: 06/03/2026 12:50:56
Pàgina 4 de 13

SIGNATURES
1.- Griselda Castells Criballés (TCAT), 23/02/2026 10:23
2.- Maria Mercè Castell Parramon (TCAT), 23/02/2026 10:27
3.- Arnau Martí Danés (TCAT), 23/02/2026 16:33
4.- Ausiàs Roselló Lloret (TCAT), 24/02/2026 09:20
5.- MARIA MERCÉ MARMI ESPELT (TCAT), 24/02/2026 13:04

Consell Comarcal d'Osona



	projecte	dels punts crítics de l'obra	punts crítics detectats	
Exhaustiu	8	6	6	
Correcte	5	4	4	
Bàsic	3	2	2	
No aporta informació o aquesta no es considera adequada	0	0	0	
Puntuació màxima				20 punts

L'anàlisi de tots els aspectes anteriors permetrà, per tant, garantir que l'oferta és el resultat d'un treball pormenoritzat del que hi ha, del que s'ha de fer, de com s'ha de fer, de quin temps s'ha d'emprar i, finalment, de quin és el seu preu, donant així una idea completa de la bondat de la proposició.

Els documents corresponents als criteris que depenen d'un judici de valor es redactaran amb una grandària en lletra Arial 11 (prenent com a referència el programa Word de Microsoft). L'extensió màxima d'aquest apartat és de 2 fulls a doble cara (mida A4). No es tindran en compte els fulls que excedeixin d'aquest límit.

Fonaments de dret

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014.

Consideracions

A continuació s'analitzen les ofertes presentades d'acord amb els criteris establerts a la clàusula 16 del PCAP.

- L'empresa **COLOMER-RIFÀ, SLP** amb NIF B58082934 ha complert amb el requisit de presentació de "Punts crítics del procés d'execució de les obres": redacció amb Arial 11. L'extensió màxima d'aquest apartat és de 2 fulls a doble cara (mida A4). No es tindran en compte els fulls que excedeixin d'aquest límit.

Seguidament, es valora el coneixement de l'obra i l'anàlisi dels punts especificats en la taula "Punts crítics del procés d'execució de les obres" i com s'abordaran per part del licitador.

1. ANÀLISI DEL PROJECTE.

Es fa una descripció de l'anàlisi del projecte on destaquem els següents punts:

- Anàlisi de l'objecte del projecte.
- Anàlisi de les actuacions que comprenen l'obra on detallen cadascuna de les intervencions previstes.

Edifici El Sucre
C. de l'Historiador Ramon d'Abadal i de Vinyals, 5, 3r pis
08500 Vic
Tel. 93 883 22 12
informa@ccosona.cat
www.ccosona.cat

DOCUMENT ACTA_MESA	ÒRGAN CONTRACTACIÓ	EXPEDIENT 1403-000114-2025
Codi Segur de Verificació: Od182830-29d2-4c0f-a5fb-f2ae49e0f987 Origen: Administració Identificador document: ES_L01081000_2026_27154102 Data d'impressió: 06/03/2026 12:50:56 Pàgina 5 de 13		SIGNATURES 1.- Griselda Castells Criballés (TCAT), 23/02/2026 10:23 2.- Maria Mercè Castell Parramon (TCAT), 23/02/2026 10:27 3.- Arnau Martí Danés (TCAT), 23/02/2026 16:33 4.- Ausiàs Roselló Lloret (TCAT), 24/02/2026 09:20 5.- MARIA MERCÉ MARMI ESPELT (TCAT), 24/02/2026 13:04



Consell Comarcal  d'Osona

D'acord amb els criteris de valoració establerts, el licitador presenta una anàlisi del projecte correcte, que demostra una comprensió completa de l'objecte del projecte. Obtenint la qualificació de "correcte", amb una puntuació de 5 punts.

2. IDENTIFICACIÓ DELS PUNTS CRÍTICS DE L'OBRA

Es fa una identificació i descripció dels punts crítics del projecte on destaquem els següents punts:

- *Concreció d'alguns aspectes del nou pou de captació*
 - o *Necessitat d'executar el revestiment del pou amb canonada d'acer S235J0 de 260mm*
 - o *Control hidro-geològic continu al llarg dels més de 200 m de perforació*
 - o *Analítica completa de l'aigua del pou*
 - o *Revisar el dimensionament de la bomba de captació*
- *Revisió del projecte tècnic.*
 - o *La partida d'excavació en desmunt té un preu unitari i inclou roca en qualsevol proporció i duresa.*
 - o *No s'ha contemplat la neteja i desinfecció dels dipòsits existents de Vilaseca i El Vilar.*
 - o *Les cobertes projectades, tant del dipòsit com de les casetes, es preveuen realitzar amb plaques prefabricades de formigó.*
 - o *Determinar la posició de la tanca perimetral de la parcel·la*
 - o *Revisar l'amidament dels armats de les lloses*
 - o *Es valorarà la necessitat d'incorporar un punt de presa de mostres*
 - o *No s'ha previst barana de protecció en la coberta del nou dipòsit.*
 - o *El pressupost del projecte no ha contemplat la impermeabilització de la coberta del nou dipòsit ni els airejadors d'acer inox.*
 - o *Les partides de digitalització i telecontrol es consideren que estan valorades molt a la baixa.*
- *Planificació de l'obra*
- *Assessorament i subministrament elèctric (ENDESA).*
- *Afectacions a l'entorn i al medi ambient.*
- *Interferències amb la xarxa existent.*
- *Seguiment del control de qualitat de l'obra.*
- *Expropiacions i tràmits amb l'administració.*

D'acord amb els criteris de valoració establerts, el licitador presenta una identificació dels punts crítics de l'obra exhaustiva, en la que s'aporta una descripció dels punts crítics detectats associats a l'execució del contracte. Obté la qualificació d'"exhaustiu", amb una puntuació de 6 punts.

3. PROPOSTES PELS PUNTS CRÍTICS DETECTATS

Es fa una descripció de les propostes dels punts crítics detectats on s'exposa les propostes tècniques a cada un dels punts crítics identificats

Edifici El Sucre
C. de l'Historiador Ramon d'Abadal i de Vinyals, 5, 3r pis
08500 Vic
Tel. 93 883 22 12
informa@ccosona.cat
www.ccosona.cat

Codi Segur de Verificació:
Od182830-29d2-4c0f-a5fb-f2ae49e0f987
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2026_27154102
Data d'impressió: 06/03/2026 12:50:56
Pàgina 6 de 13

SIGNATURES
1.- Griselda Castells Criballés (TCAT), 23/02/2026 10:23
2.- Maria Mercè Castell Parramon (TCAT), 23/02/2026 10:27
3.- Arnau Martí Danés (TCAT), 23/02/2026 16:33
4.- Ausiàs Roselló Lloret (TCAT), 24/02/2026 09:20
5.- MARIA MERCÉ MARMI ESPELT (TCAT), 24/02/2026 13:04

Consell Comarcal



d'Osona

- *Concreció d'alguns aspectes del nou pou de captació*
 - o *Necessitat d'executar el revestiment del pou amb canonada d'acer S235J0 de 260mm*
 - o *Control hidro-geològic continu al llarg dels més de 200 m de perforació*
 - o *Analítica completa de l'aigua del pou*
 - o *Revisar el dimensionament de la bomba de captació*
- *Revisió del projecte tècnic.*
 - o *La partida d'excavació en desmunt té un preu unitari i inclou roca en qualsevol proporció i duresa.*
 - o *No s'ha contemplat la neteja i desinfecció dels dipòsits existents de Vilaseca i El Vilar.*
 - o *Les cobertes projectades, tant del dipòsit com de les casetes, es preveuen realitzar amb plaques prefabricades de formigó.*
 - o *Determinar la posició de la tanca perimetral de la parcel·la*
 - o *Revisar l'amidament dels armats de les lloses*
 - o *Es valorarà la necessitat d'incorporar un punt de presa de mostres*
 - o *No s'ha previst barana de protecció en la coberta del nou dipòsit.*
 - o *El pressupost del projecte no ha contemplat la impermeabilització de la coberta del nou dipòsit ni els airejadors d'acer inox.*
 - o *Les partides de digitalització i telecontrol es consideren que estan valorades molt a la baixa.*
- *Planificació de l'obra*
- *Assessorament i subministrament elèctric (ENDESA).*
- *Afectacions a l'entorn i al medi ambient.*
- *Interferències amb la xarxa existent.*
- *Seguiment del control de qualitat de l'obra.*
- *Expropiacions i tràmits amb l'administració.*

D'acord amb els criteris de valoració establerts, el licitador presenta propostes concretes per abordar cadascun dels punts crítics identificats de manera exhaustiva. Obtenint la qualificació d'"exhaustiu" amb una puntuació de 6 punts.

Així mateix, la proposta presentada relativa als "Punts crítics del procés d'execució de les obres" i d'acord amb els criteris establerts en la memòria de necessitats, la puntuació final atorgada és de 17 punts.

- *L'empresa **AIGUES VIC ENGINYERIA I TECNOLOGIA SL** amb NIF B10721355 ha complert amb el requisit de presentació de "Punts crítics del procés d'execució de les obres": redacció amb Arial 11. L'extensió màxima d'aquest apartat és de 2 fulls a doble cara (mida A4). No es tindran en compte els fulls que excedeixin d'aquest límit.*

Seguidament, es valora el coneixement de l'obra i l'anàlisi dels punts especificats en la taula "Punts crítics del procés d'execució de les obres" i com s'abordaran per part del licitador.

1. ANÀLISI DEL PROJECTE.

Es fa una descripció de l'anàlisi del projecte on destaquem els següents punts:

Edifici El Sucre
C. de l'Historiador Ramon d'Abadal i de Vinyals, 5, 3r pis
08500 Vic
Tel. 93 883 22 12
informa@ccosona.cat
www.ccosona.cat

Codi Segur de Verificació:
Od182830-29d2-4c0f-a5fb-f2ae49e0f987
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2026_27154102
Data d'impressió: 06/03/2026 12:50:56
Pàgina 7 de 13

SIGNATURES
1.- Griselda Castells Criballés (TCAT), 23/02/2026 10:23
2.- Maria Mercè Castell Parramon (TCAT), 23/02/2026 10:27
3.- Arnau Martí Danés (TCAT), 23/02/2026 16:33
4.- Ausiàs Roselló Lloret (TCAT), 24/02/2026 09:20
5.- MARIA MERCÈ MARMI ESPELT (TCAT), 24/02/2026 13:04

Consell Comarcal  d'Osona

- Anàlisi de l'objecte del projecte.
- Anàlisi de les actuacions que comprenen l'obra on detallen cadascuna de les intervencions previstes.
- S'inclou l'anàlisi de diferents punts del projecte com l'anàlisi del replanteig, del moviment de terres, de l'obra civil, dels materials, instal·lacions i equips, dels serveis afectats, de la seguretat i salut i de la planificació.

D'acord amb els criteris de valoració establerts, el licitador presenta una anàlisi del projecte exhaustiva, obtenint la qualificació d'"exhaustiu", amb una puntuació de 8 punts.

2. IDENTIFICACIÓ DELS PUNTS CRÍTICS DE L'OBRA

Es fa una identificació dels punts crítics del projecte on destaquem els següents punts:

- Possible desviament d'amidaments de moviment de terres.
- Verificació de la bomba del pou.
- Construcció del nou dipòsit a la mateixa cota que l'existent perquè funcionin per vasos comunicants.
- Suficiència d'espai als edificis per muntar/desmuntar els equips.
- Suficiència de potència elèctrica (de 10 fins a 75 kW) a l'àmbit de l'obra.
- Soterrament de serveis sota la llosa de l'edifici de l'ETAP.
- Especejament dels elements hidràulics necessaris pel pou, ETAP i dipòsit.
- Característiques tècniques concretes de tots els equips a instal·lar i terminis d'entrega dels equips.
- Qualitat de l'aigua a tractar als filtres de sorra i l'emmagatzemada al dipòsit.
- Garantia d'estanqueïtat del dipòsit.
- Afectació als serveis afectats a l'àmbit de l'obra.
- Mobilitat i seguretat i salut a l'àmbit de l'obra.
- Control de qualitat de l'obra.
- Expropiacions i béns afectats.
- Tràmits i permisos.
- Seguiment de l'obra i comunicació entre agents.
- Elaboració del projecte As-built

D'acord amb els criteris de valoració establerts, el licitador presenta una identificació dels punts crítics de l'obra correcta, en la que es mencionen cada un dels punts crítics detectats associats a l'execució del contracte i la descripció d'algun d'ells inclosos en l'anàlisi del projecte. Obté la qualificació de "correcte", amb una puntuació de 4 punts.

3. PROPOSTES PELS PUNTS CRÍTICS DETECTATS

Es fa una descripció de les propostes dels punts crítics detectats on s'exposa les propostes tècniques a cada un dels punts crítics identificats:

- Possible desviament d'amidaments de moviment de terres.
- Verificació de la bomba del pou.

Edifici El Sucre
C. de l'Historiador Ramon d'Abadal i de Vinyals, 5, 3r pis
08500 Vic
Tel. 93 883 22 12
informa@ccosona.cat
www.ccosona.cat

Codi Segur de Verificació:
Od182830-29d2-4c0f-a5fb-f2ae49e0f987
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2026_27154102
Data d'impressió: 06/03/2026 12:50:56
Pàgina 8 de 13

SIGNATURES
1.- Griselda Castells Criballés (TCAT), 23/02/2026 10:23
2.- Maria Mercè Castell Parramon (TCAT), 23/02/2026 10:27
3.- Arnau Martí Danés (TCAT), 23/02/2026 16:33
4.- Ausiàs Roselló Lloret (TCAT), 24/02/2026 09:20
5.- MARIA MERCÈ MARMI ESPELT (TCAT), 24/02/2026 13:04

Consell Comarcal d'Osona



- Construcció del nou dipòsit a la mateixa cota que l'existent perquè funcionin per vasos comunicants.
- Suficiència d'espai als edificis per muntar/desmuntar els equips.
- Suficiència de potència elèctrica (de 10 fins a 75 kW) a l'àmbit de l'obra.
- Soterrament de serveis sota la llosa de l'edifici de l'ETAP.
- Especejament dels elements hidràulics necessaris pel pou, ETAP i dipòsit.
- Característiques tècniques concretes de tots els equips a instal·lar i terminis d'entrega dels equips.
- Qualitat de l'aigua a tractar als filtres de sorra i l'emmagatzemada al dipòsit.
- Garantia d'estanqueïtat del dipòsit.
- Afectació als serveis afectats a l'àmbit de l'obra.
- Mobilitat i seguretat i salut a l'àmbit de l'obra.
- Control de qualitat de l'obra.
- Expropiacions i béns afectats.
- Tràmits i permisos.
- Seguiment de l'obra i comunicació entre agents.
- Elaboració del projecte As-built

D'acord amb els criteris de valoració establerts, el licitador presenta propostes per abordar cadascun dels punts crítics identificats de manera exhaustiva. Obtenint la qualificació d'"exhaustiu" amb una puntuació de 6 punts.

Així mateix, la proposta presentada relativa als "Punts crítics del procés d'execució de les obres" i d'acord amb els criteris establerts en la memòria de necessitats, la puntuació final atorgada és de 18 punts.

- L'empresa **BERRYSAR S.L** amb NIF B65721003 ha complert amb el requisit de presentació de "Punts crítics del procés d'execució de les obres": redacció amb Arial 11. L'extensió màxima d'aquest apartat és de 2 fulls a doble cara (mida A4). No es tindran en compte els fulls que excedeixen d'aquest límit.

Seguidament, es valora el coneixement de l'obra i l'anàlisi dels punts especificats en la taula "Punts crítics del procés d'execució de les obres" i com s'abordaran per part del licitador.

1. ANÀLISI DEL PROJECTE.

La documentació presentada no conté una anàlisi del projecte.

Així mateix, en l'apartat de d'anàlisi del projecte, la puntuació atorgada és: 0 punts

2. IDENTIFICACIÓ DELS PUNTS CRÍTICS DE L'OBRA

Es fa una identificació dels punts crítics del projecte on destaquem els següents punts:

- Replanteig.
- Gestions per l'escomesa elèctrica amb la companyia distribuïdora ENDESA
- Seguiment geològic de la perforació del pou.

Edifici El Sucre
C. de l'Historiador Ramon d'Abadal i de Vinyals, 5, 3r pis
08500 Vic
Tel. 93 883 22 12
informa@ccosona.cat
www.ccosona.cat



- Compra de prefabricats
- Revisió / Correcció / Aprovació de les propostes d'instal·lacions
- Assaig de bombament.
- Seguiment continu dels terminis de subministrament de maquinària i instal·lacions
- Anivellament de la zona de recolzament dels prefabricats del dipòsit.
- Resta d'elements i partides

D'acord amb els criteris de valoració establerts, el licitador presenta una identificació dels punts crítics de l'obra bàsica, limitant-se a una descripció dels principals punts crítics de l'actuació. Obté la qualificació de "bàsic", amb una puntuació de 2 punts.

3. PROPOSTES PELS PUNTS CRÍTICS DETECTATS

Es fa una descripció de les propostes dels punts crítics detectats on s'exposa les propostes tècniques a cada un dels punts crítics identificats:

- Replanteig.
- Gestions per l'escomesa elèctrica amb la companyia distribuïdora ENDESA
- Seguiment geològic de la perforació del pou.
- Compra de prefabricats
- Revisió / Correcció / Aprovació de les propostes d'instal·lacions
- Assaig de bombament.
- Seguiment continu dels terminis de subministrament de maquinària i instal·lacions
- Anivellament de la zona de recolzament dels prefabricats del dipòsit.
- Resta d'elements i partides

D'acord amb els criteris de valoració establerts, el licitador presenta propostes per abordar cadascun dels punts crítics identificats de manera correcta. Obtenint la qualificació de "correcte" amb una puntuació de 4 punts.

Així mateix, la proposta presentada relativa als "Punts crítics del procés d'execució de les obres" i d'acord amb els criteris establerts en la memòria de necessitats, la puntuació final atorgada és de 6 punts.

Tot seguit, s'indica la puntuació atorgada:

Empresa	Anàlisi projecte	Identificació dels punts crítics de l'obra	Propostes pels punts crítics detectats	Puntuació TOTAL
COLOMER-RIFÀ, SLP	5	6	6	17
AIGUES VIC ENGINYERIA I TECNOLOGIA SL	8	4	6	18
BERRYSAR S.L.	0	2	4	6

Edifici El Sucre
C. de l'Historiador Ramon d'Abadal i de Vinyals, 5, 3r pis
08500 Vic
Tel. 93 883 22 12
informa@ccosona.cat
www.ccosona.cat



No obstant això, l'òrgan de contractació i la Mesa de contractació, amb el seu superior criteri, resoldrà el que consideri més avinent.

“

A continuació, el Sr. Arnau Martí i la Sra. Glòria Mateo, custodis de la licitació, accedeixen a la web de la Plataforma i activen les seves credencials. Seguidament es realitza l'obertura del sobre digital amb criteris avaluables objectivament (sobre B) presentat per les empreses licitadores i no excloses i que ha de contenir la documentació següent, assenyalada en la clàusula 14 del plec de clàusules administratives particulars:

“

- a) *Proposició avaluable mitjançant criteris automàtics: Les empreses licitadores també han d'incloure en aquest sobre els documents que conformen la seva oferta. La proposició s'ha de formular conforme al model que s'adjunta com a Annex 4 a aquest plec i com a plantilla al sobre d'aquesta licitació inclòs en l'eina de Sobre Digital.*
- b) *La documentació tècnica relativa als criteris d'adjudicació avaluables de forma automàtica.*

”

Tot seguit, es procedeix a la valoració dels criteris avaluables de forma automàtica de les empreses licitadores no excloses de la licitació, aplicant els criteris d'adjudicació que s'estableixen a la clàusula 16 del plec de clàusules administratives particulars, d'acord amb els criteris següents:

“

El resum dels criteris a valorar és:

Criteris per la Direcció d'Obra	Puntuació màxima	Tipus criteri
Oferta econòmica	45	Automàtic
Experiència	35	Automàtic
Coneixement i anàlisi del projecte	20	Subjectiu
Total	100	

A) Criteris avaluables de forma automàtica, fins a un màxim de 80 punts (80 %).

a) Oferta econòmica: fins a un màxim de 45 punts.

Edifici El Sucre
C. de l'Historiador Ramon d'Abadal i de Vinyals, 5, 3r pis
08500 Vic
Tel. 93 883 22 12
informa@ccosona.cat
www.ccosona.cat



La puntuació de les propostes es calcularà d'acord amb la següent fórmula:

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_m}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{M} \right) \right] \times P$$

- On:
- P = Puntuació màxima del criteri econòmic (45)
 - M = Factor de modulació (1)
 - Pv = Puntuació de l'oferta a valorar
 - Om = Millor oferta
 - Ov = Oferta a valorar
 - IL = Import de licitació

b) Experiència: fins a un màxim de 35 punts.

Per la naturalesa d'aquest contracte, experiència del director facultatiu en actuacions d'igual o similar naturalesa es tindrà en compte com a criteri d'adjudicació, valorant-se únicament l'experiència addicional a la mínima exigida com a solvència tècnica, a efectes de determinar la millor relació qualitat-preu.

Es consideren actuacions similars les obres en treballs de construcció d'abastament per un import superior a 300.000 € (amb IVA) cada obra.

Les obres acreditades s'hauran de presentar en un annex que inclogui una descripció de cada projecte, on constin, com a mínim, els següents apartats: pressupost corresponent a realització d'un pou, pressupost en instal·lacions i obra civil, un resum de les obres realitzades.
L'extensió de l'annex no podrà superar una pàgina DIN A4 per obra.

La valoració serà la següent:

Criteri	Puntuació
Direcció de l'obra en 3 obres similars	10 punts
Direcció de l'obra en 4 obres similars	20 punts
Direcció de l'obra en 5 obres similars o més	35 punts

Edifici El Sucre
C. de l'Historiador Ramon d'Abadal i de Vinyals, 5, 3r pis
08500 Vic
Tel. 93 883 22 12
informa@ccosona.cat
www.ccosona.cat



Caldrà que s'acrediti aquest experiència mitjançant certificats de bona execució o nomenaments que així ho validin. Cal que als certificat de bona execució o nomenaments hi figuri el nom de la persona designada (Veure Annex I).

“

La Mesa de Contractació procedeix a la valoració de l'oferta presentada, d'acord amb els criteris d'adjudicació establerts a la clàusula 16 del Plec de Clàusules Administratives Particulars.

D'acord amb l'article 150 de la LCSP, la Mesa de Contractació procedeix a classificar l'oferta presentada per ordre decreixent en funció de la puntuació obtinguda i eleva la corresponent proposta.

Empresa	Oferta (€)	Punts oferta econòmica	Punts experiència	Punts judici de valor	Puntuació total
AIGUES VIC ENGINYERIA I TECNOLOGIA SL	24.924 €	44,43	35	18	97,43
COLOMER RIFÀ, SLP	24.500 €	45,00	35	17	97,00
BERRYSAR, SL	28.000 €	40,30	20	6	66,30

Examinades les ofertes presentades i la puntuació obtinguda d'acord amb la valoració efectuada per la Mesa de Contractació, es constata que, atesa la naturalesa i l'import de l'oferta, aquesta no incorre en presumpció d'oferta amb valors anormalment baixos, d'acord amb el que estableixen els plecs que regeixen la licitació i l'article 149 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic.

La Mesa de Contractació, un cop examinat l'informe tècnic de data 17 de febrer de 2026, emès per la tècnica d'abastament del Cicle de l'Aigua, relatiu a la valoració de les ofertes presentades en el procediment obert simplificat per a la contractació del servei d'assistència tècnica per a la direcció d'obres de la "Millora de l'abastament en alta a diversos municipis d'Osona i el Lluçanès. Fase 01 Pou del Vilar", acorda assumir íntegrament el contingut i les conclusions de l'esmentat informe, que s'incorpora a l'expedient.

D'acord amb els criteris d'adjudicació establerts a la clàusula 16 del Plec de Clàusules Administratives Particulars, i en aplicació dels articles 145 i 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, resulta que l'oferta presentada per AIGUES VIC ENGINYERIA I TECNOLOGIA, SL ha obtingut la major puntuació total (97,43 punts), configurant-se com la millor oferta en relació qualitat-preu.

Edifici El Sucre
C. de l'Historiador Ramon d'Abadal i de Vinyals, 5, 3r pis
08500 Vic
Tel. 93 883 22 12
informa@ccosona.cat
www.ccosona.cat

DOCUMENT ACTA_MESA	ÒRGAN CONTRACTACIÓ	EXPEDIENT 1403-000114-2025
Codi Segur de Verificació: Od182830-29d2-4c0f-a5fb-f2ae49e0f987 Origen: Administració Identificador document: ES_L01081000_2026_27154102 Data d'impressió: 06/03/2026 12:50:56 Pàgina 13 de 13		SIGNATURES 1.- Griselda Castells Criballés (TCAT), 23/02/2026 10:23 2.- Maria Mercè Castell Parramon (TCAT), 23/02/2026 10:27 3.- Arnau Martí Danés (TCAT), 23/02/2026 16:33 4.- Ausiàs Roselló Lloret (TCAT), 24/02/2026 09:20 5.- MARIA MERCÉ MARMI ESPELT (TCAT), 24/02/2026 13:04



Consell Comarcal d'Osona

La Mesa de Contractació acorda proposar a l'òrgan de contractació l'adjudicació del contracte de serveis "Assistència tècnica per la direcció d'obres per la millora de l'abastament en alta a diversos municipis d'Osona i el Lluçanès. Fase 01 del Pou del Vilar" a favor de AIGUES VIC ENGINYERIA I TECNOLOGIA, SL, amb CIF. B10721355 , per un import de vint-i-quatre mil nou-cents vint-i-quatre euros (24.924,00€) , IVA exclòs, més € corresponents al 21 % d'IVA, la qual cosa suposa un import total de trenta mil cent cinquanta-vuit euros amb quatre cèntims (30.158,04€), IVA inclòs, d'acord amb la seva oferta presentada.

Per tot el que s'ha exposat, es proposa requerir a l'empresa AIGUES VIC ENGINYERIA I TECNOLOGIA, SL, proposada com a adjudicatària, perquè en el termini de set (7) dies hàbils, a comptar a partir de l'endemà de la recepció del requeriment, aporti, si escau, la documentació prevista a la clàusula 22 del Plec de Clàusules Administratives Particulars, així com la documentació acreditativa de la solvència tècnica i la constitució de la garantia definitiva corresponent al cinc per cent (5 %) de l'import d'adjudicació, IVA exclòs.

En l'expedient hi consta les proposició presentada.

Perquè en quedi constància del que s'ha tractat s'aixeca aquesta acta, que signen les persones relacionades a l'encapçalament.

La presidenta,

Els vocals,

El secretari suplent de la mesa,