



Ajuntament
d'Olost

INFORME D'ANÀLISI DEL COMPLIMENT DELS REQUERIMENTS TÈCNICS DE LA LICITACIÓ EN RELACIÓ A LA DOCUMENTACIÓ APORTADA

LICITADOR: CONSTRUCCIONS ICART SA.

Oferta presentada el 24 de febrer de 2026 (Registre núm. E2026000406)

A. Sobre el compliment de les característiques tècniques mínimes de la gespa a instal·lar:

Característiques del fil		S'acredita compliment
Tipus de filament	Monofilament recte, extrusionat	Compleix
Dtex	Mínim 12.000	Compleix
Material fil	Polietilè 100%	Compleix
Micres	Mínim 275 (diàmetre de circumferència)	Compleix
Color	Bicolor (verd llima/verd camp)	Compleix
Pes del fil	947 gr./m ²	Compleix

Característiques del tufting:		S'acredita compliment
Tufting	En línia	Compleix
Galga	5/8"	Compleix
Alçada del fil	40 mil·límetres	Compleix
Número de puntades/m²	8.819 /m ² (8 monofilaments per puntada)	Compleix
Q: filaments	141.104 /m ²	Compleix

Característiques de la làmina base "backing":		S'acredita compliment
Teixit suport	Teixit 100% PP, estabilitzat als raigs UV, amb funció antibacteriana i resistent a H ₂ O	Compleix
Pes del suport base	260gr/m ²	Compleix

Ajuntament d'Olost

Plaça Major 1, OLOST. 08516 (Barcelona). Tel. 938880211. Fax: 938880552



Ajuntament
d'Olost

Pes del base/làtex	950 gr/m ²	Compleix
Pes del backing	1.210 gr/m ²	Compleix
Permeabilitat	> 500 mm/h	Compleix
Solidesa del color	≥ 4 escala de grisos	Compleix

B. Sobre l'acreditació de les millores de les característiques de la gespa que consten a l'oferta i puntuables en els criteris de valoració automàtics:

<u>Millores puntuables en criteris de valoració automàtics</u>	<u>Oferta presentada</u>	<u>S'acredita compliment</u>
a) Increment del gruix i el dtex de la fibra monofilament Gruix mínim 275 micres i 1500 dtex	360 micres 1964 Dtex	Compleix
b) Aportació o increment dels Nervis del sistema multinervat continu fibra monofilament Mínim de 3 nervis	10 nervis (mínim 6 nervis segons fabricant)	Compleix
c) Assaig de cicles "Lisport" d'envelliment de la gespa d'acord amb la normativa EN-15306 Cicles mínims: 100.000 cicles	200.000 cicles lisport	Compleix
d) Aportació de 4 fibres texturitzades i increment de 1 fibra monofilament a puntada Mínim 6 fibres monofilament	4 fibres texturitzades + 7 fibres monofilament	Compleix
e) Increment del gruix de la base elàstica esmorteïdora Guix mínim de la base elàstica esmorteïdora: 10 mm.	23 mm	Compleix

A Olost, en la data de la seva signatura electrònica.

L'arquitecta municipal
Laura Padrós Tortadès

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

Ajuntament d'Olost

Plaça Major 1, OLOST. 08516 (Barcelona). Tel. 938880211. Fax: 938880552