

## ANNEX 5. PLA FUNCIONAL D'ESP AIS PER LA NOVA UNITAT D'ENDOSCÒPIES

### 1 - Pla funcional d'espais

#### Zones:

Per tal d'endreçar els flux i l'activitat, la unitat estarà constituïda per 5 zones:

- Zona d'accés de pacients
- Zona de personal
- Zona amb sales d'intervenció
- Zona de preparació i recuperació
- Zona de suport

La seqüència bàsica del flux és:

- Rebuda pacients à Preparació à Intervenció à Recuperació à Sortida

#### Accessos:

L'activitat a la unitat d'endoscòpies requereix de diversos accessos que preferentment han de ser independents, però segons la distribució d'espais i el punt d'entrada podran ser compartits:

- Accés de pacients ambulatoris: vinculat a la sala d'espera i a la zona de vestuaris
- Accés de pacients interns o externs amb llitera: vinculat a la zona de preparació
- Accés logístic: vinculat a la zona de magatzem, neteja i residus

*Nota: cal preveure el compliment de la sectorització en la protecció contra incendis.*

#### Sala d'espera:

Cal tenir en compte que la majoria de pacients ambulatoris estan acompanyats en el moment previ i posterior a la intervenció. Segons l'estudi de processos, la durada de les intervencions suposa una variable en la consideració de les persones intervingudes que cal tenir present. D'aquesta primera estimació es dedueix que, pel nombre de sales i l'activitat prevista, el nombre de pacients i acompanyant

és aproximadament de 24 per hora. Es prendrà una factor addicional d'un 25% el que ens porta a un espai previst d'unes 30 persones. En l'àmbit de la sala d'espera s'ubicarà la recepció de pacients. Es necessari que la sala d'espera disposi d'almenys un lavabo.

### Espais administratius:

A la zona d'accés de pacients caldrà preveure espais de suport administratius:

- Recepció: un lloc de treball amb accés a públic i vinculat a la sala d'espera
- Administració: un lloc de treball annex a la recepció
- Gestió de casos: un lloc de treball proper a la recepció on es fa principalment treball telefònic, si bé també hi ha atenció a pacients per gestionar agenda.
- Informació al pacients: un espai amable on poder comunicar als pacients i familiars temes vinculats a la intervenció o els resultats de la mateixa.
- Càpsula: espai de treball administratiu amb previsió de dos llocs de treball on es pugui recollir els equips que porten els pacients i poder-ne fer la supervisió.
- Vestidor de pacients: estarà format per dos parts. La primera (mínim 3 unitats) funciona com a cabina per canviar-se de roba. La segona, amb taquilles (mínim 20), permetrà deixar els efectes personals i la roba mentre duri la intervenció. Cal preveure-ho amb comunicació directa o propera a la zona de preparació.

### Espais de personal:

Es tracta del conjunt d'espais amb accés pel personal. Inclou:

- Vestuaris 1 i 2: Els professionals disposen de vestuaris externs a la unitat per canviar-se de la roba de carrer. Un cop s'arriba a la unitat hi ha un dispensador d'uniformes. Aquests vestuaris han de servir pel canvi d'uniforme (d'acord amb la unitat) però sobretot per poder-se canviar (inclús dutxa) en cas que es puguin embrutar durant alguna intervenció. Han d'incloure els lavabos de personal, almenys una dutxa, i un mínim de 20 taquilles (vestuari 1) i 10 (vestuari 2). Preferentment tindrà un accés independent.

- Sala de descans / polivalent: L'activitat intensiva dintre de la unitat aconsella disposar d'un espai on els/les professionals puguin descansar (p.e. per dinar). Per tal d'optimitzar l'ús d'aquest espai cal preveure que es pugui utilitzar com espai polivalent on també es facin les reunions d'equip, inclús preveure algun lloc de treball (mínim 4) on poder fer informes.
- Despatxos: cal preveure 3 despatxos amb un lloc de treball.

### **Sales d'intervenció:**

Es tracta d'una zona amb accés restringit (porta automàtica) que ha de situar-se propera a la zona de preparació i recuperació. Es tracta del nucli principal de l'activitat. Cada sala ha de tenir un accés controlat amb garanties per poder controlar la pressió al seu interior i donar compliment als requeriments de la UNE 171340. En el cas de sales convencionals caldrà complir amb el nivell de risc 2 i a les sales d'ala complexitat de risc 3. Caldrà preveure almenys 2 sales d'alta complexitat i 6 sales convencionals. En la distribució es valora la flexibilitat per tal d'aconseguir una setena sala convencional (per disposar d'un total de 9 sales d'intervenció).

Les sales convencionals disposaran de torreta amb doble braç i armari d'equips. També de punt de treball d'infermeria, moble amb pica i armaris. Les sales d'alta complexitat han de preveure espai per un arc i guies per monitoratge que permetin un gir de 360º.

Per tal de facilitar la neteja del instrumental, l'espai de neteja estarà a prop de les sales d'intervenció (preferentment dintre de la unitat d'intervencions). Disposarà de piques fondes i comunicació directa amb els equips de neteja de l'instrumental. A l'altra banda s'ubicarà el magatzem d'instrumental on estaran el armaris estancs.

### **Zones de preparació i recuperació:**

Es tracta dels espais vinculats a la pre i post intervenció. Inclou:

- Espais de preparació: Cal preveure un mínim de 4 espais per la preparació dels pacients. Aquests espais es consideraran equiparables als de recuperació.

- Espais de recuperació: Aquesta sala estarà formada per espais tipus box que permeti garantir la privacitat mentre els pacients es recuperen de la intervenció. Tots els box permetran encabir una llitera i estaran dotats de capçals amb d'instal·lacions diverses. La dotació complirà amb un mínim de 1,5 box/nombre de sales.
- Control infermeria: Disposarà d'un taulell amb previsió per 4 llocs de treball
- Espais de suport: A les proximitats del control es necessari un espai amb funcions de preparació de medicació (net), un espai per neteja i residus (brut), lavabos (3 unitats) i un magatzem per la llenceria.

### Zones de suport:

Es tracta dels espais que faciliten l'activitat. S'inclouen:

- Magatzem general: La unitat estarà dotada d'un espai per poder guardar els materials fungibles i certs equipaments. Aquest espai ha d'estar proper a les sales d'intervenció i comunicats amb l'accés logístic.
- Residus: L'activitat requereix d'un espai on guardar els residus de la unitat. Caldrà que estigui a prop de la sortida per facilitar la seva extracció.
- Neteja: La unitat requereix de neteja continua i serà necessari un espai específic on guardar el material i utensilis.
- Instal·lacions de l'àrea: Els requeriments d'instal·lacions elèctriques i de comunicacions son importants i caldrà un espai específic pels quadres i racks.

## 2 - Taula resum

PROPOSTA D'ESP AIS SEGONS EL PLA FUNCIONAL					
Codi	Nom Àrea	Superf. m <sup>2</sup>	Codi	Nom Àrea	Superf. m <sup>2</sup>
<b>1</b>	<b>ZONA D'ACCÉS DE PACIENTS</b>	<b>130</b>	<b>4</b>	<b>ZONA DE PREPARACIÓ/RECUPERACIÓ</b>	<b>210</b>
1.1	Accés pacients		4.1	Box 01	10
1.2	Sala d'Espera	45	4.2	Box 02	10
1.3	Recepció	10	4.3	Box 03	10
1.4	Administració	10	4.4	Box 04	10
1.5	Gestió Casos	10	4.5	Box 05	10
1.6	Informació Familiars	10	4.6	Box 06	10
1.7	Càpsula	15	4.7	Box 07	10
1.8	Vestidor de Pacients	25	4.8	Box 08	10
1.9	Lavabo sala espera	5	4.9	Box 09	10
<b>2</b>	<b>ZONA DE PERSONAL</b>	<b>90</b>	4.10	Box 10	10
2.1	Despatx 1	10	4.11	Box 11	10
2.2	Despatx 2	10	4.12	Box 12	10
2.3	Despatx 3	10	4.13	Box 13	10
2.4	Sala de Descans / Polivalent	25	4.14	Box 14	10
2.5	Vestuari 1	15	4.15	Box 15	10
2.6	Vestuari 2	15	4.16	Box 16	10
2.7	Uniformes	5	4.17	Control de Infermeria	20
<b>3</b>	<b>ZONA AMB SALES INTERVENCIÓ</b>	<b>290</b>	4.18	Net	5
3.1	Sala 1	40	4.19	Brut	5
3.2	Sala 2	40	4.20	Lavabo 1	5
3.3	Sala 3	30	4.21	Lavabo 2	5
3.4	Sala 4	30	4.22	Lavabo 3	5
3.5	Sala 5	30	4.23	Llenceria	5
3.6	Sala 6	25	<b>5</b>	<b>ZONA DE SUPORT</b>	<b>80</b>
3.7	Sala 7	25	5.1	Magatzem General	20
3.8	Sala 8	25	5.2	Neteja	5
3.9	Neteja Instrumental	20	5.3	Residus	5
3.10	Magatzem Instrumental	25	5.4	Instal·lacions electricitat i comunicacions	10
			5.5	Instal·lacions mecàniques	40
<b>TOTAL ESPAIS ÚTILS</b>					<b>800</b>

En aquesta taula no s'inclou la repercussió de circulacions ni la comptabilització de la superfície construïda.

La superfície prevista per cada Box, inclou els espais compartits que permeten un moviment correcte de lliteres.