

Expedient: 0684/25

Entitat: Salut Sant Joan de Reus – Baix Camp

Tipus: mixt

Procediment: obert

Tràmit: ordinari

Objecte: contractació del subministrament de dues màquines de producció de clima i servei de manteniment associat per l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus

Resolució per la correcció del contingut de la memòria tècnica i planells

D'acord amb l'informe per la correcció del contingut de l'expedient 0684/25, de data 17 de març de 2026, on es manifesta que s'ha detectat els següents errors de transcripció en la redacció de la memòria tècnica i planells:

- A. Ubicació de les màquines refredadores a substituir.
- B. Descriptiu del kit de ventiladors establert al resum fitxes tècniques equips i d'altres.

En conseqüència, cal corregir els apartats anteriorment exposats en els següents termes:

- A. S'adjunta el planell amb la ubicació correcta de les màquines refredadores a substituir.

B. On diu:

" [...] Kit de ventiladors de Potència estàtica disponible conduïts per silenciador i conductes de xapa: Ventiladores potenciados con 120 Pa de presión estática [...]"

Ha de dir:

" [...] Kit de ventiladors de Potència estàtica disponible conduïts per silenciador i conductes de xapa: Ventiladors potenciats amb 100 Pa de pressió estàtica [...]"

Vist que ens trobem davant d'un error de transcripció de la informació, i per tant de caràcter material, i donat que es tracta d'un error patent i clar, sense que sigui necessari acudir a interpretacions de normes jurídiques aplicables ni cap tràmit addicional, i que la present correcció no produeix cap alteració fonamental dels documents rectificats:

RESOLC

1. Corregir la memòria tècnica i planells de l'expedient 0684/25 en els termes exposats, prevalent la informació que hi consta sobre la que es va publicar inicialment.
2. Donar la publicitat que correspongui a la present resolució.

Reus, amb data de la signatura digital.

Anton Benet Català
Gerent
Salut Sant Joan de Reus – Baix Camp