



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 36622190\_CS8UR-V0Q6R-Q9JNK\_18DC2DDA7297E97BCFE77A07FEA782765C6D61A7E) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: [https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo\\_entidad=santamariamiralles](https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santamariamiralles)



# DEPT. TERRITORI, HABITATGE I TRANSICIO ECOLO.



## Informe previ sobre l'autorització d'obra/actuació en zona de protecció de la carretera

### Identificació de l'expedient

Núm. d'expedient: TES\_2025\_EXP\_CAR002INFO\_00002902

Sol·licitant: Ajuntament de Santa Maria de Miralles  
Obra: Renovació de la xarxa d'aigua que afecta per encreuament

### Antecedents

- En data 21 de juliol de 2025, l'Ajuntament de Santa Maria de Miralles va sol·licitar l'informe previ per a la realització de l'obra/actuació de referència en les carreteres i trams o zones afectades següents:

Carretera	PK inicial	PK final	Marge	Municipi
C-37	47+910	48+040	A	SANTA MARIA DE MIRALLES

- L'informe del Negociat Tècnic d'Us i Defensa es manifesta en el sentit que s'indica en les consideracions tècniques que s'inclou en la part dispositiva d'aquest informe previ.

Als anteriors fets, els són d'aplicació els següents,

### Fonaments de dret

- L'article 2 de l'Ordre de 17 de desembre de 1993, del conseller de Política Territorial i Obres Públiques, d'atribució de competències en matèria de carreteres, estableix que correspon als caps dels Serveis Territorials la resolució dels expedients d'informe i d'autorització per a la realització d'obres i instal·lacions en les zones de domini públic, servitud i afectació.
- L'article 36 del Decret 277/2016, de 2 d'agost, de reestructuració del Departament de Territori i Sostenibilitat, que estableix que són competències del Servei Territorial de Carreteres la tramitació dels expedients de permisos i autoritzacions de les carreteres de la seva competència.
- L'article 37 i 39, en relació a l'article 43 del Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de carreteres, permet les activitats i els usos en la zona de servitud i d'afectació que siguin compatibles amb la seguretat de la via, prèvia autorització del departament competent en matèria de carreteres.

Av. Josep Tarradellas, 2-6  
08029 Barcelona  
Tel. 93 214 70 00  
territori.gencat.cat

Pàgina 1 de 4



Doc. original signat per:  
Daniel Jose Gallego Martinez  
02/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 02/10/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0K8P758O8OF7P2FEND44E5719K49OSDQ

Data creació còpia:  
02/10/2025 14:31:42

Pàgina 1 de 4



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 36622190\_CS8UR-V0Q6R-Q9JNK\_18DC2DDA7297E97BCFE77A07FEA782765C6D61A7E) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: [https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo\\_entidad=santamariamilles](https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santamariamilles)



# DEPT. TERRITORI, HABITATGE I TRANSICIO ECOLO.



- L'article 40 del Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de carreteres, estableix que la distància de la línia d'edificació des de l'aresta exterior de la calçada, s'ha de situar a 50 m en les vies preferents i les variants de població i a 25 m en les carreteres convencionals, davant la qual no s'hi pot realitzar cap tipus de construcció, llevat de les obres imprescindibles per a la mera conservació de les edificacions existents.
- Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament general de carreteres.

En conseqüència, per tot l'exposat, s'emet el següent

### Informe previ

**Favorable** en relació amb les obres/actuacions sol·licitades que s'indiquen a l'objecte d'actuació, les quals s'hauran de portar a terme d'acord amb les condicions següents:

- L'empresa adjudicatària de les obres haurà de sol·licitar la corresponent autorització d'obres per dur a terme les obres proposades.
- Per respondre de la bona execució de l'obra, s'establirà a l'empresa adjudicatària de les obres una fiança que serà tornat a sol·licitud de la persona interessada a partir de la seva notificació escrita, quan els treballs hagin estat executats d'acord amb les condicions de l'autorització i quan hagi finalitzat el termini de garantia (1 any).
- La conducció sota la carretera C-37 haurà d'anar allotjada dins d'una canonada de diàmetre suficient per poder detectar les avaries i poder-les reparar sense necessitat d'obrir cap rasa ni haver d'afectar el trànsit. La profunditat de la part superior de la canonada sota la rasant de la carretera ha de ser com a mínim d'1,5 metres (Art.104.d del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament general de carreteres). Aquesta canonada es prolongarà com a mínim fins la zona de servitud.
- La rasa feta per creuar la carretera ha de ser sensiblement perpendicular al seu eix, i només es podrà tallar 1 carril, deixant sempre expedit a la circulació 1 carril per a realitzar trànsit alternatiu.
- La rasa ha de ser reblerta amb formigó en massa (HM), d'una resistència mínima de 20 N/mm<sup>2</sup>. Per la reposició del paviment s'haurà de tallar amb mitjans mecànics una franja mínima de 50 cm més d'amplada de la rasa i a ambdós costats, retirant el paviment existent i reposant els últims 5 cm amb mescla bituminosa en calent tipus AC 16 surf 35/50 (S-12).
- La pintura blanca (línies dels carrils o passos de vianants) es restituirà d'acord amb la Instrucció de carreteres Norma 8.2-IC, "Marques viàries", del Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible, amb la tipologia de termoplàstica en calent.
- Les noves canonades i pous de registre que s'instal·lin es situaran fora de la zona de domini públic de la carretera C-37, és a dir, a 3 m de l'aresta exterior d'esplanació.

Av. Josep Tarradellas, 2-6  
08029 Barcelona  
Tel. 93 214 70 00  
territori.gencat.cat



Doc. original signat per:  
Daniel Jose Gallego Martinez  
02/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 02/10/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0K8P758O8OF7P2FEND44E5719K49OSDQ

Data creació còpia:  
02/10/2025 14:31:42



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 36622190\_CS8UR-V0Q6R-Q9JNK\_18DC2DDA7297E97BCFE77A07FEA782765C6D61A7E) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: [https://accede.siba.cat/verificador.jsp?codigo\\_entidad=santamariamilles](https://accede.siba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santamariamilles)

# DEPT. TERRITORI, HABITATGE I TRANSICIO ECOLO.

- Qualsevol actuació que per motius de conservació, explotació o millora de la carretera, hagi de portar a terme aquest Servei Territorial de Carreteres, implicarà per part del titular de l'autorització i al seu càrrec, la retirada de la canalització de manera immediata i pel termini que sigui necessari (fins i tot la seva retirada definitiva) si les actuacions a realitzar així ho requereixen.
- Les rases han d'estar protegides durant la seva construcció per evitar que puguin caure vianants o vehicles.
- Els trams de canonada, suports o arquetes que quedin fora de servei s'hauran d'enderrocar o reomplir de sorra o formigó.
- S'haurà de tenir en compte l'existència del drenatge de la carretera per tal que aquest no resti obturat ni malmès.
- Les obres se senyalitzaran d'acord amb la Instrucció de carreteres Norma 8.3-IC, "Señalización de obras" del Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible.

#### Condicions administratives

1. Aquest informe no suposa cap autorització.
2. Aquest informe previ no eximeix de l'obligació de demanar l'autorització preceptiva d'aquest Servei, si s'executen obres que afectin les zones de protecció de la carretera abans de començar-les. Per tant, si no compta amb l'autorització prèvia i preceptiva, pot donar lloc a la incoació d'un expedient sancionador o de paralització d'obres o suspensió d'usos previst a l'article 52 del Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de carreteres.
3. Aquest informe té validesa durant el termini d'un any a partir de la seva emissió, llevat que abans es produeixin modificacions de les condicions de la carretera per l'aprovació d'estudis o projectes, circumstàncies que deixaran sense efectes qualsevol tipus d'informe que resulti incompatible.
4. Les condicions incloses en aquest informe són independents i compatibles amb les que incorpori l'autorització corresponent, si escau, les quals prevalen en tot cas.

#### Requisits per a la sol·licitud d'autorització

1. La persona interessada ha d'adreçar la corresponent sol·licitud al Servei Territorial de Carreteres, a la qual haurà d'adjuntar la documentació necessària per a la localització correcta i definició de l'actuació que es pretén realitzar.
2. Per al tràmit de l'autorització administrativa, i com a requisit previ és exigible l'abonament de la taxa corresponent.

Av. Josep Tarradellas, 2-6  
08029 Barcelona  
Tel. 93 214 70 00  
territori.gencat.cat

Pàgina 3 de 4



Doc. original signat per:  
Daniel Jose Gallego Martinez  
02/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 02/10/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica


CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0K8P758O8OF7P2FEND44E5719K49OSDQ

Data creació còpia:  
02/10/2025 14:31:42

Pàgina 3 de 4



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 36622190\_CS8UR-V0Q6R-Q9JNK\_18DC2DDA7297E97BCFE77A07FEA782765C6D61A7E) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: [https://accce.eaiba.cat/verificador.jsp?codigo\\_entidad=santamariamilles](https://accce.eaiba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santamariamilles)



# DEPT. TERRITORI, HABITATGE I TRANSICIO ECOLO.



3. El procediment d'autoritzacions per realitzar obres, instal·lacions o activitats en les zones de protecció de les carreteres, en els trams no urbans, s'ha d'ajustar al procediment regulat pels articles 101, 102 i 103 del DECRET 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament general de carreteres.
4. Es pot establir el dipòsit d'una garantia per a la correcta execució de l'obra en aquelles autoritzacions que afectin el domini públic.

Daniel J. Gallego Martínez  
Cap del Servei

Signat electrònicament

Av. Josep Tarradellas, 2-6  
08029 Barcelona  
Tel. 93 214 70 00  
[territori.gencat.cat](http://territori.gencat.cat)

Pàgina 4 de 4



Doc. original signat per:  
Daniel Jose Gallego Martinez  
02/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 02/10/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0K8P758O8OF7P2FEND44E5719K49OSDQ

Data creació còpia:  
02/10/2025 14:31:42

Pàgina 4 de 4