

## CRITERIS DE VALORACIÓ PER A L'ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UN CLIMATITZADOR PER A LA UCI DE L'HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA, REHABILITACIÓ I CREMATS DEL HUVH

Per a l'adjudicació del subministrament i instal·lació d'un climatitzador per a la UCI de l'Hospital de Traumatologia, Rehabilitació i Cremats de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron (HUVH), s'utilitzaran criteris de valoració automàtica que es puntuaran fins a 75 punts (Sobre 2), amb una valoració econòmica fins a 65 punts, l'ampliació del termini de garantia que es valorarà fins a 6 punts i la reducció del termini d'execució que es valorarà fins a 4 punts. Els criteris de valoració sotmesos a judici de valor (un màxim de 25 punts) s'inclouran en el sobre 1, sempre d'acord amb el que estableix el Plec de Clàusules Administratives Particulars realitzats i adaptats a la legislació vigent per l'Institut Català de la Salut.

El contingut de la documentació per la seva valoració inclosa en el sobre 1, tindrà relació específica i directa amb l'objecte i característiques del subministrament i mantindrà l'ordre proposat en el present document per facilitar l'avaluació. La no inclusió de la informació requerida o en diferent punt al proposat implicarà una valoració de zero punts de l'apartat avaluat, sent el nombre de punts indicat el valor màxim de puntuació de l'apartat.

### 1. CRITERIS DE VALORACIÓ AUTOMÀTICA (75 punts)

#### 1.1 Valoració econòmica (fins a 65 punts) (Sobre 2)

La puntuació d'aquest criteri serà de **65 punts**. Per a valorar les ofertes que es poden considerar baixes anormals s'estarà a allò que determina l'annex 6 del PCAP i es puntuarà cada oferta segons la següent fórmula, sent 1,65 el valor de ponderació:

$$P_v = \left[ 1 - \left( \frac{O_v - O_m}{IL} \right) \times \left( \frac{1}{VP} \right) \right] \times P$$

Sent:

**P:** Punts criteri econòmic (en aquest cas 65)

**IL:** Import de licitació (en aquest cas 55.453,30€)

**O<sub>v</sub>:** Import de la oferta a valorar

**O<sub>m</sub>:** Import de la millor oferta

**P<sub>v</sub>:** Punts atorgats a la oferta

**VP:** Valor de ponderació (en aquest cas 1,65)

#### 1.2 Ampliació de garantia (fins a 6 punts) (Sobre 2)

El termini de garantia dels equips i dels accessoris establert en el PCT serà com a mínim de 2 anys des de la data de posada en funcionament a l'Hospital. Es valorarà l'ampliació de garantia i reposició d'1 any més amb 3 punts, i si la ampliació es de 2 anys més, amb 6 punts.

#### 1.3 Reducció de termini (fins a 4 punts) (Sobre 2)

El termini màxim d'execució establert al PPT és de 13 setmanes a comptar des de la signatura del contracte. Quedarà exclòs el licitant que no presenti planning conjunt o en presenti amb un termini d'execució superior. El planning conjunt presentat suposa un compromís per part del licitant, atenent-se a les sancions previstes en cas d'incompliment. Si la planificació detallada d'actuacions preveu un termini de lliurament inferior a les 13 setmanes, es valorarà amb 2 punts per setmana de reducció de termini, fins un màxim de 4 punts.

### 2. CRITERIS DE VALORACIÓ SOTMESOS A JUDICI DE VALOR (25 punts) (Sobre 1)

**2.1 Memòria Tècnica:** En aquest punt es valorarà la presentació d'una memòria tècnica que inclourà:

- Planning d'execució dels treballs: Es detallarà les actuacions per setmanes fins a la finalització total dels treballs, on ha de quedar plenament justificat com s'assoliran els terminis previstos en el referit Planning. També es valorarà el model de report setmanal obligatori que l'adjudicatari enviarà a la DIT del HUVH explicant el desenvolupament dels treballs. (7 punts)
- Descripció dels materials a utilitzar: Es detallaran tots els materials que es pretén utilitzar en la instal·lació, aportant fitxes tècniques. S'atorgaran mes punts a les propostes que aportin materials considerats de mes qualitat i adients per a l'hospital. (7 punts)
- Detall de les interrupcions al funcionament normal de la UCI de trauma. L'adjudicatari presentarà una proposta d'actuació en els diferents espais que minimitzi l'impacte en l'activitat de l'àrea. Es valorarà la mínima interrupció així com l'aportació de mitjans que minimitzin l'impacte (soroll, fums, olors, gestió residus, molèsties) en el funcionament normal de l'hospital. (6 punts)
- Proposta d'integració al sistema BMS de l'hospital: L'adjudicatari presentarà una proposta d'integració del equips i elements instal·lats al sistema de gestió de l'edifici (senyals, elements de camp, variables que es controlaran). (5 punts)

Esther Tomás Martínez  
Directora de Infraestructures i Tecnologia

Barcelona, 2 de març de 2026