



CONSELL COMARCAL DE LA NOGUERA  
**INFORME DEL TÈCNIC MUNICIPAL**

Expedient: 436/2023

En referència a:

**CANVI DE XARXA D'AIGUA POTABILITZADA DES DE DIPÒSIT DE L'HOSTAL NOU I LA CODOSA,  
FINS AL CAMÍ DE BELLMUNT, TERME MUNICIPAL DE VALLFOGONA DE BALAGUER**

**Informo que:**

La proposta d'actuació correspon a obres que es consideren de "conservació i manteniment" atenent a què les diferents actuacions previstes, son causa del deteriorament de materials pel transcurs del temps i exposició als agents climàtics.

Es justifica les diferents actuacions per observar-se deficiències en el servei d'abastament d'aigua potable degut a avaries de trencada de les canonades existents que estan formades per tubs de pvc i 6 atmosferes de pressió. Són trenques en diferents punts del recorregut del tub, especialment en els colls d'embut de la connexió dels tubs, que esdevenen per tenir una rigidesa massa gran i els canvis de pressió constants.

Per tant, es causa justificada suficient pel compliment dels articles 12.5, 35 i 37.6 del DECRET 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

Vallfogona de Balaguer, a data de signatura electrònica  
El tècnic municipal

Lluís Agulló Goixart  
Arquitecte Comarcal