

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL
SUBMINISTRAMENT D'HIPOCLORIT SÒDIC
PER LA PVE DE CAMPDORÀ**

ÍNDEX

CAPÍTOL 1.- CONSIDERACIONS GENERALS	3
Clàusula 1.1.- Antecedents	3
Clàusula 1.2.- Objecte del plec	3
CAPÍTOL 2 - CARACTERÍSTIQUES DELS PRODUCTES	3
Clàusula 2.1.- Identificació dels productes.....	3
Clàusula 2.2.- Propietats físiques	3
Clàusula 2.3.- Composició química del subministrament.....	3
Clàusula 2.4.- Certificats d'anàlisi del producte lliurat.	4
CAPITOL 3: QUANTITATS ESTIMADES A SUBMINISTRAR.....	5
Clàusula 3.1.- Quantitat de producte a subministrar.	5
CAPÍTOL 4 - DESENVOLUPAMENT DEL CONTRACTE	5
Clàusula 4.1.- Ritme de subministrament.	5
Clàusula 4.2.- Situació del punt de lliurament.	5
Clàusula 4.3.- Incompliment del ritme de lliurament.	6
Clàusula 4.4.- Horari de descàrrega	6
Clàusula 4.5.- Condicions del vehicle, del transport i la descàrrega.	6
CAPÍTOL 5.- CONTROLS DE RECEPCIÓ I UTILITZACIÓ.....	6
Clàusula 5.1.- Control del producte a la recepció.....	6
Clàusula 5.2.- Quantitat de producte a facturar per lliurament.....	7
Clàusula 5.3.- Incompliments en la qualitat del producte	7
Clàusula 5.4.- Incompliments en l'entrega de documentació	7
Clàusula 5.5.- Relació amb proveïdors	8
Clàusula 5.6.- Seguretat i Salut.....	8
Clàusula 5.7.- Visita a les instal·lacions de TRARGISA. .	¡Error! Marcador no definido.

CAPÍTOL 1.- CONSIDERACIONS GENERALS

Clàusula 1.1.- Antecedents

L'Àrea de Residus de TRARGISA gestiona els residus de Girona, Salt i Sarrià de Ter. La planta de valorització energètica PVE de Campdorà necessita per al ser procés de refredament del condensador aigua clorada. Aquesta aigua s'utilitza com a mitjà de refredament a través del seu calor latent d'evaporació. La cloració s'ha de fer per a evitar la proliferació de bacteris segons el Real Decreto 487/2022, de 21 de juny, pel que s'estableixen els requisits sanitaris per a la prevenció i el control de la legionel·losi. La cloració es fa a partir d'hipoclorit sòdic diluït al 12,4%.

Clàusula 1.2.- Objecte del plec

L'objecte d'aquest document és establir les condicions tècniques per a la contractació del subministrament de l'hipoclorit sòdic al 12,4% per a les torres de refrigeració de la PVE Campdorà.

CAPÍTOL 2 - CARACTERÍSTIQUES DELS PRODUCTES

Clàusula 2.1.- Identificació del producte

HIPOCLORIT SÒDIC AL 12,4%

- Nom químic: **hipoclorit sòdic al 12,4%**
- Fórmula química: NaClO
- Pes molecular: 74,44 gr/mol

Clàusula 2.2.- Propietats físiques

Les propietats físiques de l'hipoclorit sòdic al 12,4%

Densitat: 1,215 ± 0,01 gr/cm³
Estat físic (@20°C) Líquid groc verdós
pH (10% V/V): 12 ± 0,5

Clàusula 2.3.- Composició química del subministrament.

La solució d'hipoclorit complirà els següents requisits:

Hipoclorit sòdic al 12,4% en pes ±1,24:

- Riquesa >150 gr Cl per litre
- pH (10% V/V): 12 ± 0,5
- Densitat: 1,215 ± 0,01 gr/cm³
- El producte haurà de ser TP11 segons la normativa europea de biocides



Clàusula 2.4.- Certificats d'anàlisi del producte lliurat.

El proveïdor haurà de garantir, mitjançant un certificat d'anàlisi, que les solucions subministrades compleixen totes les especificacions descrites a la clàusula 2.3 d'aquest plec. Aquest certificat d'anàlisi, emès pel subministrador, es lliurarà a TRARGISA periòdicament segons la següent freqüència:

- A cada subministrament es farà entrega d'un certificat analític corresponent a les partides de fabricació del producte lliurat on constarà:

Nº de lot o batch identificatius de l'operació de fabricació de cada producte a subministrar:

TRARGISA es reserva el dret de demanar, en qualsevol moment i fora de la freqüència establerta anteriorment, certificats d'anàlisis específiques complementàries.

El subministrador es compromet a garantir la veracitat de les dades proporcionades en els certificats d'anàlisi.

CAPITOL 3: QUANTITATS ESTIMADES A SUBMINISTRAR

Clàusula 3.1.- Quantitat de producte a subministrar.

La quantitat de dels productes a subministrar estarà d'acord amb les dosificació que requereix el tractament dels sistemes associats als productes químics següents:

Hipoclorit sòdic al 12,4%

El consum real serà en funció, en tot moment, de les necessitats del procés.

Tot i que per necessitats d'exploració de la PVE el tonatge podrà variar fins a la quantitat necessària per al correcte funcionament dels equips, es proposa contractar el subministrament d'aquest producte mitjançant un contracte de preu unitari i fixe de subministrament (€/tona).

El subministrament d'hipoclorit es realitzarà en IBCs de 1.000 litres de capacitat, TRARGISA en realitzarà la descàrrega i ubicació a terra a la zona final d'utilització.

Les comandes es faran per mínim 2 IBCs. En el moment de subministrar els IBCs plens es retiraran i s'abonaran els IBCs buits, sempre que estiguin en bon estat.

CAPÍTOL 4 - DESENVOLUPAMENT DEL CONTRACTE

Clàusula 4.1.- Ritme de subministrament.

TRARGISA comunicarà a l'adjudicatari, via correu electrònic, la quantitat i la data de cada lliurament parcial per l'entrega de producte, essent obligatori la confirmació via correu electrònic de l'acceptació de la petició de subministrament.

Les entregues de producte vinculades a cada lliurament parcial sol·licitat tindran un termini de lliurament de 72 hores després de que s'hagi efectuat la comanda. Aquest es realitzarà de dilluns a divendres entre les 8:00 del matí i les 14:00 hores de la tarda. L'adjudicatari tindrà un telèfon mòbil de contacte que estarà operatiu durant els 365 dies de l'any per poder atendre el subministrament o per a resoldre qualsevol consulta que es pugui plantejar.

No obstant, TRARGISA considera la capacitat de resposta davant la necessitat de servei no programat suposa una millora per a l'execució del contracte i valorarà com a criteri automàtic que les empreses licitadores ofereixin un compromís d'un termini de lliurament inferior en cas de necessitat.

El ritme de subministrament podrà ser alterat, augmentant o disminuint el nombre de lliuraments, si per raó d'exploració TRARGISA introdueix una modificació en la dosi o en el cabal a tractar.

Les ordres de canvi referides en el paràgraf anterior es comunicaran a l'adjudicatari per correu electrònic, i no produiran alteracions en les condicions econòmiques del subministrament essent obligatòria la confirmació per escrit de l'acceptació dels canvis proposats.

Clàusula 4.2.- Situació del punt de lliurament.

El producte es lliurarà en el recinte de la planta, TRARGISA PVE de Campdorà ubicada a: Disseminat de Campdorà, 28
17461 Girona

Concretament a la zona de dosificació de reactius de Torres de refrigeració d'acord amb les indicacions del personal de TRARGISA.

Clàusula 4.3.- Incompliment del ritme de lliurament.

L'adjudicatari es compromet a subministrar el producte adjudicat sota el seu risc i ventura. En conseqüència, haurà de fer front a les possibles dificultats que es puguin donar en relació al transport dels productes fins a la seva entrega a l'objecte de fer el subministrament en el termini sol·licitat per TRARGISA.

La reincidència en els retards o en faltes de lliurament donarà lloc a la aplicació de les penalitzacions contemplades en el Plec de Clàusules Administratives.

Clàusula 4.4.- Horari de descàrrega

L'horari dins el qual, llevat raons d'urgència, haurà d'efectuar-se la descàrrega del producte transportat, serà:

- De 8:00 a 14:00 h els dies laborables de dilluns a divendres

Clàusula 4.5.- Condicions del vehicle, del transport i la descàrrega.

El transport del reactiu es realitzarà per compte del subministrador el qual és responsable de l'acompliment de totes les normes de transport i d'etiquetat establertes per les Reglamentacions vigents.

TRARGISA, estarà lliure de tota responsabilitat civil o penal derivada de qualsevol incident i/o accident en el que es vegi implicat el transportista.

El subministrador disposarà de les assegurances necessàries per fer front a qualsevol eventualitat derivada del transport i/o manipulació de la solució del producte tant en la seva descàrrega a les instal·lacions de TRARGISA, com durant el transport.

Les empreses subministradores han de tenir el compromís de, mantenir en bon estat de conservació i utilització tots els elements físics i mecànics necessaris per la operació de subministrament i a col·laborar en tota l'operació de descàrrega seguint el codi de bones pràctiques corresponent i deixar la instal·lació en perfecte estat i en condicions segures, un cop finalitzada la descàrrega.

El personal de les empreses subministradores (ja sigui propi o subcontractat), seguirà les pràctiques correctes d'higiene vigents a TRARGISA, en tant en quant es trobarà a l'interior d'una instal·lació de tractament de residus mitjançant la incineració i la recuperació energètica, abstenint-se de beure o menjar a les instal·lacions, fora dels llocs destinats a tal finalitat, i de fumar a l'interior de tot el recinte.

CAPÍTOL 5.- CONTROLS DE RECEPCIÓ I UTILITZACIÓ

Clàusula 5.1.- Control del producte a la recepció.

L'adjudicatari haurà de proporcionar el certificat d'anàlisi corresponent, segons la freqüència acordada amb TRARGISA, durant la recepció en el punt de lliurament i d'acord amb el capítol 3 d'aquest mateix plec.



TRARGISA es reserva el dret de poder prendre una mostra del producte en qualsevol moment, per tal de comprovar que compleix els paràmetres de qualitat prescrits en el Plec de Prescripcions Tècniques.

TRARGISA podrà rebutjar qualsevol lliurament quina composició en elements tòxics superi els màxims permesos en la Clàusula 2.3. o el contenidor presenti signes evidents de deteriorament en el moment de la descàrrega.

En aquest cas es demanarà al subministrador la retirada del producte i la reposició del reactiu per un altre que compleixi les característiques establertes en aquest Plec de Prescripcions Tècniques.

Clàusula 5.2.- Quantitat de producte a facturar per lliurament.

Cada lliurament haurà d'anar acompanyat del corresponent albarà i taló de pesada amb indicació de la tara a restar del camió per poder deduir clarament la quantitat del producte subministrat. S'admet taló de pesada a la sortida de la pròpia factoria del subministrador, TRARGISA pot requerir de l'adjudicatari el certificat anual oficial de calibratge de la seva bàscula.

L'import del subministrament realitzat s'acreditarà mitjançant la factura corresponent i d'acord amb l'ordre de lliurament generada, i es farà efectiva, prèvia comprovació i validació per part de TRARGISA i d'acord amb els preus unitaris que resultin adjudicats.

TRARGISA es reserva la possibilitat de corroborar la quantitat que assenyali el taló de pesada del adjudicatari mitjançant pesada en bàscula oficial.

En cas de què TRARGISA disposi de bàscula homologada es podrà facturar la quantitat de producte que es dedueixi de la pesada que es realitzarà a les instal·lacions de TRARGISA, quantitat que serà reflectida en el propi albarà d'entrega de l'adjudicatari.

Clàusula 5.3.- Incompliments en la qualitat del producte

Si del control de qualitat es dedueix que aquest és no conforme a les especificacions descrites en la Clàusula 2.4 del present Plec, s'aplicarà sobre el subministrament objecte de control les penalitzacions definides en el PCAP.

TRARGISA podrà rebutjar qualsevol lliurament quina composició en impureses i substàncies tòxiques superi els límits permesos d'acord amb les característiques del producte a subministrar en cada producte.

El subministrador haurà de facilitar certificat dels darrers resultats de les anàlisis del producte segons paràmetres descrits en la Clàusula 2.4 i sempre que TRARGISA ho determini.

El certificat d'anàlisi especificarà el numero de lot o batch de fabricació a què fa referència per tal de que pugui ser relacionat amb els albarans entregats a TRARGISA.

La reincidència en l'incompliment de la qualitat del producte podrà donar lloc a la rescissió del contracte.

Clàusula 5.4.- Incompliments en l'entrega de documentació

El subministrador haurà de facilitar els certificats d'anàlisi del producte segons el descrit en la Clàusula 2.4. TRARGISA es reserva el dret de no acceptar el lliurament del producte cas de no fer entrega del certificat d'anàlisi.

L'incompliment en el lliurament de documentació donarà lloc a les penalitzacions que s'indiquen en el Plec de Clàusules Administratives.



Clàusula 5.5.- Relació amb proveïdors

TRARGISA es reserva el dret de realitzar inspeccions de les instal·lacions de l'adjudicatari (mitjançant visita concertada amb el seu Departament de Qualitat).

Clàusula 5.6.- Seguretat i Salut.

L'adjudicatari haurà de complir amb els requeriments que es deriven de la Llei 31/1995, de 8 de novembre de prevenció de riscos laborals i del Reial Decret 171/2004 de 30 de gener pel que es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995 en matèria de coordinació d'activitats empresarials.

L'adjudicatari haurà d'aportar tota la documentació sol·licitada per TRARGISA en matèria de PRL pel mitjà que se li sol·liciti.

En el desenvolupament dels seus treballs compliran inexcusablement la normativa vigent sobre prevenció de riscos laborals, així com les instruccions, normes i/o procediments que siguin d'obligat compliment a l'empresa.