

ACLARIMENT PARTIDA PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

OBJECTE: Obra de renovació per obsolescència de les cabines de mitja tensió 6 kV de la Línia 2

EXPEDIENT: 16074249

SOCIETAT: FERROCARRIL METROPOLITÀ DE BARCELONA, S.A.

Aclariment respecte del contingut del Plec de Prescripcions Tècniques:

Pàg. 11 de 188. Allà on indica:

“Correspondran a un dels dos models homologats per FMB:

- ABBSafeplus-TMB6kV
- SchneiderPremset-TMB6kV

Les cabines hauran de complir amb la normativa interna i vigent d’FMB (E_UET_IP_PROJ_Especificacion Técnica Celdas AT) per a aquest tipus d’equipament.”

Ha d’indicar:

“Correspondran a un dels models homologats per FMB:

- ABB Safeplus-TMB6kV
- Schneider Premset-TMB6kV
- Siemens 8DJH12/24 blue GIS-TMB6kV

o equivalent.

Les cabines hauran de complir amb la normativa interna i vigent d’FMB (E_UET_IP_PROJ_Especificacion Técnica Celdas AT) per a aquest tipus d’equipament.”

En Barcelona, a 14 d’abril de 2026

Iván Altaba
Responsable Sistemes Energia i d’Estació