

Exp. 16074249

Consulta 20

Dimensionament QPST

	Pestació (kW)	Psenyals (kW)	Capçalera 400 V (A)	Capçalera 230 V (A)	Sortida estació 230 V (A)	Sortida enclav. 230 V (A)
Encants	400	-	630	250	250	
Clot	400	10	630	250	250	25
Bac de Roda	400	-	630	250	250	
Sant Martí	400	-	630	250	250	
La Pau	400	10	630	250	250	25
Verneda	250	-	400	800	800	
Artigues	250	5	400	800	800	25
Sant Roc	400	-	630	250	250	
Gorg	250	-	250	800	800	
Pep Ventura	630	5	250	800	800	25
Badalona Centre	800	5	630	630	630	25

Tots les interruptors regulables i segons especificacions del plec