

SERVEI DE COMPRES, CONTRACTACIÓ I MULTES
1379/2521/2026

DECRET

Vist l'expedient de contractació núm. 38/2026 relatiu a la contractació de les OBRES CORRESPONENTS A LA MEMÒRIA VALORADA PER LA INSTAL·LACIÓ DE VENTILADORS ALS CENTRES EDUCATIUS DE TITULARITAT PÚBLICA DE LA CIUTAT D'IGUALADA, amb un pressupost base de licitació de 74.680,59 euros IVA exclòs i 90.363,51 euros IVA inclòs.

Vist que, en data 11.05.2026 la regidora delegada d'Hisenda, Urbanisme, Règim Intern i Coordinació, va acordar iniciar i aprovar l'expedient per a procedir a la contractació de les OBRES CORRESPONENTS A LA MEMÒRIA VALORADA PER LA INSTAL·LACIÓ DE VENTILADORS ALS CENTRES EDUCATIUS DE TITULARITAT PÚBLICA DE LA CIUTAT D'IGUALADA (Exp. 38/2026), declarant com a forma de contractació el procediment obert simplificat i convocar el tràmit de licitació durant un termini de 20 dies naturals, a comptar de l'endemà de la data de publicació de l'anunci de licitació en el Perfil del Contractant.

Vist que, en data 11.05.2026 es va publicar l'anunci de licitació en el Perfil del Contractant.

Vist que en la MEMÒRIA VALORADA PER LA INSTAL·LACIÓ DE VENTILADORS ALS CENTRES EDUCATIUS DE TITULARITAT PÚBLICA DE LA CIUTAT D'IGUALADA, en l'apartat II memòria constructiva, s'ha observat que un dels requisits exigits als ventiladors és incorrecte, raó per la qual procedeix corregir l'error material, que no té repercussió econòmica.

Vist que, en data 14.05.2026 el regidor delegat de Dinamització Econòmica, Entorn Urbà i Sostenibilitat, va acordar el següent:

“Primer.- Rectificar l'errada material produïda en la **MEMÒRIA VALORADA PER LA INSTAL·LACIÓ DE VENTILADORS ALS CENTRES EDUCATIUS DE TITULARITAT PÚBLICA DE LA CIUTAT D'IGUALADA**, en el sentit que:


On diu :

II. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA

A nivell general, i seguint els criteris de la “*Guia d'actuació a centres educatius en el marc d'altres temperatures*” de la Generalitat de Catalunya, els ventiladors a instal·lar en cada centre han de complir les característiques tècniques següents:

- Aspes/hèlix protegida, de manera que es garanteixi evitar el contacte i accidents
- Aspes/hèlix protegida, de manera que es garanteixi evitar el contacte i accidents.

Signatura 1 de 2			Signatura 2 de 2		
Ivonne Carné Soteras	14/05/2026	Secretària acctal.	Montserrat Duch i Solé	14/05/2026	Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Règ. Intern i Coord

	Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		Data document: 14/05/2026
	Codi Segur de Validació	f0ac30bf19a94819af1fac100a0170c7001	
	Url de validació	https://registre.igualada.cat:8443/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?nodeabisini=002	
Metadades	Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2026/2668 - Data Resolució: 14/05/2026		



SERVEI DE COMPRES, CONTRACTACIÓ I MULTES

1379/2521/2026

- Motor tipus DC
- Tensió d'alimentació 230 V. 50 Hz.
- Potència mínima 40 W.
- Cabal mínim 35 m3/hora.
- Aïllament classe II.
- LwA. Nivell d'energia sonora, per unitat de temps, emesa per màquina: com a màxim de 55 dB.
- No s'instal·laran elements per sota de 2,30m d'alçada lliure en zones de pas.

Ha de dir :

II. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA


A nivell general, i seguint els criteris de la “*Guia d'actuació a centres educatius en el marc d'altres temperatures*” de la Generalitat de Catalunya, els ventiladors a instal·lar en cada centre han de complir les característiques tècniques següents:

- Motor tipus DC
- Tensió d'alimentació 230 V. 50 Hz.
- Potència mínima 40 W.
- Cabal mínim 35 m3/hora.
- Aïllament classe II.
- LwA. Nivell d'energia sonora, per unitat de temps, emesa per màquina: com a màxim de 55 dB.
- No s'instal·laran elements per sota de 2,30m d'alçada lliure en zones de pas.

Segon.- Mantenir la resta de l'acord en tots el seus extrems.”

Atès que, l'article 136 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, estableix que en el cas que s'introdueixin modificacions significatives en els plecs de contractació,

Signatura 1 de 2			Signatura 2 de 2		
Ivonne Carné Soteras	14/05/2026	Secretària acctal.	Montserrat Duch i Solé	14/05/2026	Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Règ. Intern i Coord

	Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		Data document: 14/05/2026
	Codi Segur de Validació	f0ac30bf19a94819af1fac100a0170c7001	
	Url de validació	https://registre.igualada.cat:8443/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?nodeabisini=002	
Metadades	Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2026/2668 - Data Resolució: 14/05/2026		



SERVEI DE COMPRES, CONTRACTACIÓ I MULTES

1379/2521/2026

l'òrgan de contractació haurà d'ampliar el termini inicial de presentació d'ofertes i sol·licituds de participació, sense perjudici del que assenyala als articles 122.1 i 124 del mateix text legal. En tot cas, es considera que l'esmena suposa un canvi significatiu de les condicions establertes en la memòria tècnica, ja que afecta als requisits exigits als ventiladors sense tenir repercussió econòmica.

Atès que, pel que fa a la possibilitat de modificar els plecs, es troba el seu fonament en la doctrina continguda en la Resolució 245/2016 del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals, de 5 de maig de 2016, que estableix que quan l'òrgan de contractació entengués que procedia la rectificació dels plecs i dels anuncis, i el procediment de licitació es trobés en fase de tramitació inicial en la que únicament s'hagués procedit a la publicació dels preceptius anuncis, res impedeix acordar la rectificació dels plecs i donar publicitat a la modificació amb nous anuncis en els que s'estableixin nous terminis per la presentació de proposicions y la modificació de les noves dates d'obertura de les ofertes.

Atès que cal procedir a la publicació d'aquesta esmena al Perfil del Contractant de l'Ajuntament, per tal que se'n tingui coneixement i obrir un nou termini de 20 dies naturals, des de la publicació de l'anunci de licitació esmenat en el Perfil de Contractant, de conformitat amb l'article 75 del Reial Decretí 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.


Atès que, segons disposa la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, la competència correspon a l'Alcalde. Tanmateix, la competència correspon a la regidora d'Hisenda, Urbanisme, Règim Intern i Coordinació per delegació segons el decret del dia 21.06.2023.

RESOLC:

Primer.- Procedir a la publicació de la **MEMÒRIA VALORADA PER LA INSTAL·LACIÓ DE VENTILADORS ALS CENTRES EDUCATIUS DE TITULARITAT PÚBLICA DE LA CIUTAT D'IGUALADA** amb l'esmena aprovada per decret del regidor delegat de Dinamització Econòmica, Entorn Urbà i Sostenibilitat de data 14.05.2026, corregint l'error material detectat en l'apartat II memòria constructiva, dels requisits exigits als ventiladors, que no té repercussió econòmica, en el Perfil del Contractant de l'Ajuntament, i obrir un nou termini de licitació de 20 dies naturals, a comptar des de l'endemà d'aquesta publicació al Perfil del Contractant de l'Ajuntament.

Així ho mano i signo.

Signatura 1 de 2			Signatura 2 de 2		
Ivonne Carné Soteras	14/05/2026	Secretària acctal.	Montserrat Duch i Solé	14/05/2026	Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Règ. Intern i Coord

	Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		Data document: 14/05/2026
	Codi Segur de Validació	f0ac30bf19a94819af1fac100a0170c7001	
	Url de validació	https://registre.igualada.cat:8443/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?nodeabisini=002	
Metadades	Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2026/2668 - Data Resolució: 14/05/2026		

