

INFORME DE MOTIVACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE O MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

Núm. expedient SDA: CO/CC00/1101439339/25/MAR

Núm. expedient específic: CO/Ap50/1101472953/26/CE

Objecte del contracte específic: Subministrament i instal·lació de nous equips autònoms de climatització per magatzems de farmàcia de diversos CAP de la GAPiC Terres de l'Ebre i sales odontologia CAP La Ràpita.

Tipus: Obres

1. Antecedents

En data 4 de juliol de 2025 es va publicar el sistema dinàmic d'adquisició el qual tenia per objecte el sistema dinàmic d'adquisició per a la contractació d'obres per als centres de l'Institut Català de la Salut i centres adherits.

En data 16 d'octubre de 2025 es van admetre a les empreses que consten publicades al perfil del contractant de l'Institut Català de la Salut.

2. Naturalesa i extensió del contracte

L'objecte d'aquesta contractació específica és el subministrament i instal·lació de nous equips autònoms de climatització per magatzems de farmàcia de diversos CAP de la GAPiC Terres de l'Ebre i sales odontologia CAP La Ràpita.

La naturalesa del contracte es correspon, per tant, amb la d'un contracte d'obres, d'acord amb l'article 14 de la LCSP.

3. Procediment d'adjudicació

La licitació del contracte específic es realitza mitjançant un procediment restringit on es convocaran a presentar oferta a tots els proveïdors admesos a l'SDA de la categoria en concret que es licita i a on es concreten les necessitats de cada subministrament.

4. Durada

La durada del contracte específic s'ha establert en 6 setmanes i NO es preveu un termini de pròrroga.

5. Determinació del pressupost base de licitació i valor estimat del contracte

L'elaboració del pressupost base de licitació s'ha realitzat d'acord amb l'article 100 i 102 de la LCSP, tenint cura de que el pressupost sigui adequat als preus del mercat, així com tenint en compte els costos directes i indirectes i altres despeses eventuais.

El pressupost base de licitació és el que s'ha assenyalat a la capçalera.

Així mateix, el desglossament d'aquest pressupost és el que es detalla a continuació:

Institucions	Import amb IVA	Import sense IVA	VEC
INSTAL·LACIONS	30.000,00€	24.793,39€	24.793,39€
Total	30.000,00€	24.793,39€	24.793,39€

Desglossament per lots:

Lot	Centre	Import de licitació s/ IVA	Import de licitació a/IVA
1	El Temple	4.032,25 €	4.879,02 €
2	Deltebre	2.052,63 €	2.483,68 €
3	Flix	2.816,79 €	3.408,32 €
4	Gandesa	2.570,31 €	3.110,08 €
5	Ametlla de Mar	2.216,28 €	2.681,70 €
6	Amposta nou	2.006,85 €	2.428,29 €
7	La Ràpita	6.706,10 €	8.114,38 €
8	Ulldecona	2.392,18 €	2.894,54 €
TOTAL		24.793,39 €	30.000,00 €

6. Condicions especials d'execució del contracte específic

L'objecte tal i com ja s'ha indicat anteriorment, és el subministrament i Instal·lació de nous equips autònoms de climatització per magatzems de farmàcia de diversos CAP de la GAPiC Terres de l'Ebre i sales odontologia CAP La Ràpita.

Les característiques tècniques dels equips i les ubicacions previstes són les que es descriuen a continuació:

Equips a instal·lar:

Lot	Centre	Adreça	Sala a climatitzar	Planta
1	El Temple	Avinguda Generalitat, 137 43500 Tortosa	Magatzem fungibles	1
1	El Temple	Avinguda Generalitat, 137 43500 Tortosa	Magatzem mèdic	1
2	Deltebre	Avinguda Esportiva, 164 43580 Deltebre	Magatzem mèdic	0
3	Flix	Carrer Major, 76 43750 Flix	Magatzem mèdic	0
4	Gandesa	Avinguda de Joan Perucho, 4	Magatzem mèdic	-1

		43780 Gandesa		
5	Ametlla de Mar	Carrer de la Llibertat, 70 43860 l'Ametlla de Mar	Magatzem mèdic	0
6	Amposta nou	Carrer Sebastià Joan Arbó, 108 43870 Amposta	Magatzem mèdic	2
7	La Ràpita	Avinguda Constitució, 62 43540 La Ràpita	Magatzem mèdic	0
7	La Ràpita	Avinguda Constitució, 62 43540 La Ràpita	Consulta odontologia	1
7	La Ràpita	Avinguda Constitució, 62 43540 La Ràpita	Consulta odontologia	1
8	Ulldecona	Carrer de Montserrat Roig, 2 43550 Ulldecona	Magatzem mèdic	0

Els equips a instal·lar seran d'expansió directa, compressor inverter, d'alta eficiència i configuració tipus Split amb unitat interior de paret en sala a climatitzar, unitat exterior amb suports homologats en coberta i/o sala de màquines, i en posició a concretar segons proposta.

En qualsevol cas l'ICS validarà la ubicació definitiva. Totalment instal·lada.

Canonada frigorífica segons fabricant, homologada, aïllada i protegida de les inclemències meteorològiques. Inclou termòstat programable i bomba de condensats amb conducció a desguàs.

Així mateix caldrà realitzar correctament les connexions elèctriques normalitzades incloent proteccions magnetotèrmiques i diferencials dedicades en quadre corresponent.

Les feines i ajudes necessàries de paleta i pintor que puguin ser necessàries estan incloses en el preu.

També es trobarà inclòs en el preu les legalitzacions dels nous equips dintre del reglaments RITE i del REBT.

Caldrà que l'adjudicatari presenti previ a iniciar l'obra

- Proposta pas de les canonades frigorífiques entre unitat interior i exterior, amb recorregut òptim des de sala interior a climatitzar fins a coberta o espai exterior segons sigui el cas.
- Proposta de connexions elèctriques a quadre BT i reforma d'aquests en cas necessari.

Aquesta proposta haurà de ser validada per l'ICS.

Les característiques tipus dels equips seran les següents:

Equip tipus 1:

Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior de tipus mural, potència frigorífica nominal de 2,6 (1,03~3,5) KW

potència calorífica nominal de 2,9 (0,8~3,7) kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals EER de ≥ 8.5 (A+++)^{segons REGLAMENT (UE) 206/2012}, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor de tipus DC Inverter i compressor hermètic rotatiu, gas refrigerant R32, nivell de potència acústica segons REGLAMENT (UE) 206/2012, de preu superior.

Equips tipus 2:

Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior de tipus mural, potència frigorífica nominal de 3,5 (1,4~4,0) KW potència calorífica nominal de 3,8 (1,1~4,1) KW amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals EER de ≥ 8.5 (A+++)^{segons REGLAMENT (UE) 206/2012}, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor de tipus DC Inverter i compressor hermètic rotatiu, gas refrigerant R32, nivell de potència acústica segons REGLAMENT (UE) 206/2012, de preu superior.

Equips tipus 3:


Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior de tipus mural, potència frigorífica nominal de 5,0 (2,0~6,1) KW potència calorífica nominal de 5,4 (1,4~6,8) KW amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals EER de ≥ 8.5 (A+++)^{segons REGLAMENT (UE) 206/2012}, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor de tipus DC Inverter i compressor hermètic rotatiu, gas refrigerant R32, nivell de potència acústica segons REGLAMENT (UE) 206/2012, de preu superior.

La distribució dels equips a instal·lar serà segons la següent taula:

Centre	Sala a climatitzar	Tipus equip	Potència nominal KW fred	Unitats
El Temple	Magatzem fungibles	1	2,6 (1,03~3,5) KW	1
El Temple	Magatzem mèdic	2	3,5 (1,4~4,0) KW	1
Deltebre	Magatzem mèdic	2	3,5 (1,4~4,0) KW	1
Flix	Magatzem mèdic	3	5,0 (2,0~6,1) KW	1
Gandesa	Magatzem mèdic	2	3,5 (1,4~4,0) KW	1
Ametlla de Mar	Magatzem mèdic	2	3,5 (1,4~4,0) KW	1
Amposta nou	Magatzem mèdic	2	3,5 (1,4~4,0) KW	1
La Ràpita	Magatzem mèdic	2	3,5 (1,4~4,0) KW	1
La Ràpita	Consulta odontologia	2	3,5 (1,4~4,0) KW	1
La Ràpita	Consulta odontologia	2	3,5 (1,4~4,0) KW	1
Ulldecona	Magatzem mèdic	2	3,5 (1,4~4,0) KW	1

Situació de les sales a climatitzar dintre de cada CAP:


CAP el Temple:




CAP Deltebre:




CAP Flix:




CAP Gadesa:



CAP Ametlla de Mar:




CAP Amposta nou:




CAP La Ràpita. Odontologia:



CAP La Ràpita. Magatzem:



CAP Ulldecona:



7. Criteris de valoració de les ofertes en el contracte específic

Els criteris de valoració de les ofertes en el contracte específic són els que consten a l'annex 18.

8. Habilitacions professionals específiques en el contracte específic

Habilitacions professionals específic: no s'especifiquen.

Per tot l'anterior,

Tortosa,

Ricard Chavarria i Forés
Direcció Serveis Generals GAPICTE

Ester Gavalrà Espelta
Gerent GAPICTE Terres de l'Ebre