

Document: Annex 1. Relació i característiques dels sistemes contra-calgudes
Veratò 1

Codi EDIFICI	Edifici	Adreça	CARACTERISTIQUES				2025								
			Tipus	Tipus	Codi equip	Fabricant	Long. (m)	Característiques	Ubicació	Observacions	Certificat	Resultat	Data última	Data pròxima	
ADM001	Ajuntament	Plaça de la Vila, 1	Línia de vida	Horizontal	LVH1	IGENA	55	Cable inox Ø8mm amb absorvidor energia	Passera P1	a parament horit. de for	CERT-25022-RLV	APTE	abr-25	abr-26	
			Línia de vida	Horizontal	LVH2	IGENA	17		Passera P2		CERT-25022-RLV	APTE	abr-25	abr-26	
			Línia de vida	Horizontal	LVH3	IGENA	24		Passera PO		CERT-25022-RLV	APTE	abr-25	abr-26	
			Punt d'ancoratge	P. Acoratge	PA1	EXMATRA	-		Zona Policia	Fixat a parament vert. obra ceràmica	CERT-25022-RLV	APTE	abr-25	abr-26	
			Punt d'ancoratge	P. Acoratge	PA2	EXMATRA	-		Zona Policia		CERT-25022-RLV	APTE	abr-25	abr-26	
			Punt d'ancoratge	P. Acoratge	PA3	EXMATRA	-		Zona Policia	Fixat a parament horit. de formigó	CERT-25022-RLV	APTE	abr-25	abr-26	
			Punt d'ancoratge	P. Acoratge	PA4	EXMATRA	-		Zona Policia		CERT-25022-RLV	APTE	abr-25	abr-26	
			Punt d'ancoratge	P. Acoratge	PA5	EXMATRA	-		Zona Hotel		CERT-25022-RLV	APTE	abr-25	abr-26	
			Punt d'ancoratge	P. Acoratge	PA6	EXMATRA	-		Zona Hotel		CERT-25022-RLV	APTE	abr-25	abr-26	
			Punt d'ancoratge	P. Acoratge	PA7	EXMATRA	-		Zona Hotel		CERT-25022-RLV	APTE	abr-25	abr-26	
Punt d'ancoratge	P. Acoratge	PA8	EXMATRA	-	Zona Hotel		CERT-25022-RLV	APTE	abr-25	abr-26					
Barana	Barana	BR1	Varis	215	Autoportant	Coberta	Perimetral	CERT-25022-RLV	APTE	abr-25	abr-26				
CUL009	Masia Torreblanca	Pla del Vinyet, 81-85	Línia de vida	Horizontal	LVH1	EXMATRA	15	Cable inox Ø8mm + abs. energia	Cob. Primària	Fixat a parament vert.	CERT-25022-RLV	APTE	abr-25	abr-26	
ESP006	ZEM Valldoreix	Carrer Brollador, s/n	Línia de vida	Horizontal	LVH1	UNILINE	41	Cable inox Ø8mm amb absorvidor energia	Cob. Pavelló	Fixat sobre postes	CERT-25022-RLV	APTE	abr-25	abr-26	
ESP014	PAV 1	Rambia Jaume Sabat s/n	Línia de vida	Horizontal	LVH1	EXMATRA	24	Cable inox Ø8mm + abs. energia	Cob. Pavelló	Fixat a suports sobre	CERT-25022-RLV	APTE	abr-25	abr-26	
ESP014	PAV 2	Rambia Jaume Sabat s/n	Línia de vida	Horizontal	LVH1	IGENA	31		Coberta		Fixat a suports sobre xapa perfilada	CERT-25022-RLV	APTE	abr-25	abr-26
ESP014	PAV 3	Rambia del Celler	Línia de vida	Horizontal	LVH1	KAITARI	17	-	Coberta	Fixat llosa formigó	CERT-25022-RLV	APTE	abr-25	abr-26	
			Línia de vida	Horizontal	LVH2	Vectalinefrog	60	-	Coberta	-	248/713	NO APTE	oct-24	oct-25	
			Línia de vida	Horizontal	LVH3	Vectalinefrog	56	-	Coberta	-	248/713	NO APTE	oct-24	oct-25	
			Línia de vida	Horizontal	LVH4	Vectalinefrog	23	-	Coberta	-	248/713	NO APTE	oct-24	oct-25	
			Línia de vida	Horizontal	LVH1	GM Distribution	53	Cable inox Ø8mm amb absorvidor energia	Cob. Superior	Fixat a parament vert. obra ceràmica	CERT-25022-RLV	APTE	abr-25	abr-26	
			Línia de vida	Horizontal	LVH2	GM Distribution	20		Cob. Inferior		CERT-25022-RLV	APTE	abr-25	abr-26	
			Línia de vida	Horizontal	LVH3	GM Distribution	16	Cable inox Ø8mm	Escala accés	CERT-25022-RLV	APTE	abr-25	abr-26		
			Línia de vida	Vertical	LVV1	GM Distribution	11		Pati interior	CERT-25022-RLV	APTE	abr-25	abr-26		
			Escala	Gat	ESC1	GM Distribution	10	-	Coberta cuina	CERT-25022-RLV	APTE	abr-25	abr-26		
			Punt d'ancoratge	P. Acoratge	PA1	IRUDEK	-	-	Coberta intermitja	CERT-25022-RLV	APTE	abr-25	abr-26		
Retràctil	Retràctil	RT02	KRATOS	10	FA 20 402 10	canal nord	Poste absorvedor	CERT-25022-RLV	APTE	abr-25	abr-26				
ESP009	ZEM Floresta	C/ Ginjoler, s/n	Línia de vida	Horizontal	LVH1	EXMATRA	87	Cable inox Ø8mm	Fixat montants escala vertical int.	-	NO APTE	-	-		
200.03	Torre de Telecomunicacions	Carrer Moret, 43	Línia de vida	Vertical	LVV1	GAME SYSTEM	24	Cable inox Ø6mm	Accés	-	-	-	-		
10	Escola Catalunya	Cami Sant Cugat a Papiol, nº 140	Línia de vida	Horizontal	LVH1	GM Distribution	80	Cable inox Ø8mm amb absorvidor energia	Cob. Primària	Fixat a parament horit. de formigó	CERT-25022-RLV	NO APTE	abr-25	abr-26	
			Línia de vida	Horizontal	LVH2	GM Distribution	82		Cob. Primària	Postes absorbents	CERT-25022-RLV	APTE	abr-25	abr-26	
			Línia de vida	Horizontal	LVH3	IGENA	50		Cob. Auxiliar	sobre cob. xapa	CERT-25022-RLV	APTE	abr-25	abr-26	
			Línia de vida	Horizontal	LVH4	IGENA	50		Cob. Infantil	metàl·lica	CERT-25022-RLV	APTE	abr-25	abr-26	
ESC012	Escola Olivera	Pg. Mare de Déu de la Font, 2-10	Línia de vida	Horizontal	LVH5	IGENA	95	Cable inox Ø8mm + abs. energia	Cob. Auxiliar	Fixat a parament horit.	CERT-25022-RLV	APTE	abr-25	abr-26	
ESC011	Escola Gerbert d'Orhac	Carrer J.V. Foix, 34	Línia de vida	Vertical	LVV1	TECHNELEC	7		Rail alumini	Accés cob.	Fixat a parament vert.	CERT-25022-RLV	APTE	abr-25	abr-26
ESC008	Escola Joan Maragall	Passeig de la Creu, 1-5	Línia de vida	Horizontal	LVH1	KAITARI	69	Cable inox Ø8mm	Cob. Primària	Fixat a parament horit.	CERT-25022-RLV	APTE	abr-25	abr-26	
			Línia de vida	Horizontal	LVH1	GM Distribution	80	Cable inox Ø8mm amb absorvidor energia	Cob. Gimnàs	Fixat sobre postes	CERT-25022-RLV	APTE	abr-25	abr-26	
CUL023	Unió	Anselm Clavé, 15	Línia de vida	Horizontal	LVH2	EXMATRA	30	Cable inox Ø8mm pas manual	Cob. Primària	Fixat a parament vert.	CERT-25022-RLV	APTE	abr-25	abr-26	
			Escala	Soport escala portàtil	ESC01	EXMATRA	-		CD2-BA	Edifici Menjador	-	CERT-25022-RLV	APTE	abr-25	abr-26
			Línia de vida	Horizontal	LVH1	FALLPROTEC	30		Coberta	-	CERT-25022-RLV	APTE	abr-25	abr-26	
			Línia de vida	Horizontal	LVH2	FALLPROTEC	26		Coberta	-	CERT-25022-RLV	APTE	abr-25	abr-26	
			Línia de vida	Horizontal	LVH3	FALLPROTEC	22		Coberta	-	CERT-25022-RLV	APTE	abr-25	abr-26	
			Línia de vida	Horizontal	LVH4	FALLPROTEC	37		Coberta	-	CERT-25022-RLV	APTE	abr-25	abr-26	
			Línia de vida	Horizontal	LVH5	GM IBERICA	40		Façana principal	-	CERT-25022-RLV	APTE	abr-25	abr-26	
			Línia de vida	Horizontal	LVH6	GM IBERICA	40		Façana principal	-	CERT-25022-RLV	APTE	abr-25	abr-26	
			Punt d'ancoratge	P. Acoratge	PA1	FALLPROTEC	-		-	Coberta	-	CERT-25022-RLV	APTE	abr-25	abr-26
			Punt d'ancoratge	P. Acoratge	PA2	FALLPROTEC	-		-	Coberta	-	CERT-25022-RLV	APTE	abr-25	abr-26
CUL004	CC Mira-sol	Mallorca, 42	Línia de vida	Horizontal	LVH1	ÉCHELLE EUROPEENNE	60	Cable inox Ø8mm amb absorvidor energia	Coberta	NO licitació	CERT-1554-2022	NO APTE	des-22	des-23	
CUL008	Casa Aymat	Carrer de Villà, 68	Línia de vida	Horizontal	LVH2	ÉCHELLE EUROPEENNE	15	-	Coberta	NO licitació	CERT-1554-2022	NO APTE	des-22	des-23	
			Línia de vida	Horizontal	LVV1	KAITARI	12		Coberta teula	Fixat a parament vert.	CERT-25022-RLV	APTE	abr-25	abr-26	
CUL007	Casa Cultura	C/ Castellví 8	Punt d'ancoratge	P. Acoratge	PA1	KAITARI	-	-	Parament anex edifici	-	CERT-25022-RLV	APTE	abr-25	abr-26	
			Línia de vida	Horizontal	LVH1	SECUROPE	55	Cable inox Ø8mm amb absorvidor energia	Coberta	NO licitació	0367C/023	NO APTE	març-23	març-24	
			Punt d'ancoratge	P. Acoratge	PA1	YELLOW EYEANCHOR	Anclatge d'1 taladro fixat amb anclatge químic	-	Coberta	No licitació	0367C/023	NO APTE	març-23	març-24	
			Punt d'ancoratge	P. Anclatge	PA2	YELLOW EYEANCHOR	Anclatge d'1 taladro fixat amb anclatge químic	-	Coberta	No licitació	0367C/023	NO APTE	març-23	març-24	
			Punt d'ancoratge	P. Anclatge	PA3	YELLOW EYEANCHOR	Anclatge d'1 taladro fixat amb anclatge químic	-	Coberta	No licitació	0367C/023	NO APTE	març-23	març-24	
			Línia de vida	Vertical	LVH1	TRACTEL STOPCABLE	25	Cable inox Ø8mm	Torre llum 1	NO licitació	CERT-24054-LV	NO APTE	juny-24	juny-25	
			Línia de vida	Vertical	LVH2	TRACTEL STOPCABLE	25		Torre llum 2	NO licitació	CERT-24054-LV	NO APTE	juny-24	juny-25	
			Línia de vida	Vertical	LVH3	TRACTEL STOPCABLE	25		Torre llum 3	NO licitació	CERT-24054-LV	NO APTE	juny-24	juny-25	
			Línia de vida	Vertical	LVH4	TRACTEL STOPCABLE	25		Torre llum 4	NO licitació	CERT-24054-LV	NO APTE	juny-24	juny-25	
			Punt d'ancoratge	P. Anclatge	PA1	PELTZ / COEUR	-	-	Torre llum 1	-	CERT-24054-LV	NO APTE	juny-24	juny-25	
Punt d'ancoratge	P. Anclatge	PA2	PELTZ / COEUR	-	-	Torre llum 2	-	CERT-24054-LV	NO APTE	juny-24	juny-25				
Punt d'ancoratge	P. Anclatge	PA3	PELTZ / COEUR	-	-	Torre llum 3	-	CERT-24054-LV	NO APTE	juny-24	juny-25				
Punt d'ancoratge	P. Anclatge	PA4	PELTZ / COEUR	-	-	Torre llum 4	-	CERT-24054-LV	NO APTE	juny-24	juny-25				
ADM006	Can Quitària	Plaça Can Quitària, s/n	Punt d'ancoratge	P. Anclatge	PA1	EXMATRA	-	Anclatge d'1 taladro fixat amb anclatge químic	Coberta	Fixat a param. vert. obra ceràmica	CERT-25022-RLV	APTE	abr-25	abr-26	

