



AJUNTAMENT DE MONTSENY

Plaça de la Vila, 11 – C.P. 08469-Tel.938473003-Fax 938473114 -C.I.F. P-0813600-D
montseny@diba.cat - www.montseny.cat

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE L'ALCALDIA

Contracte de subministrament, instal·lació i posada en servei de terbolímetres

1. Objecte de la memòria

La present memòria té per objecte justificar la necessitat, idoneïtat i oportunitat de la contractació del subministrament, instal·lació i posada en servei de terbolímetres als dipòsits municipals de Can Cervera, Forn de Dalt i Font del Pujol, així com determinar el procediment d'adjudicació aplicable.

2. Necessitat del contracte

L'Ajuntament de Montseny necessita disposar d'un sistema de control continu de la terbolesa de l'aigua als dipòsits municipals, amb la finalitat de:

- garantir la qualitat de l'aigua de consum humà,
- millorar la seguretat sanitària del subministrament,
- i permetre la monitorització en temps real mitjançant el sistema de telecontrol municipal.

L'actual sistema no disposa d'equips específics de mesura de terbolesa en els punts indicats, fet que dificulta el control preventiu de la qualitat de l'aigua.

3. Idoneïtat del contracte

El contracte projectat és adequat per satisfer la necessitat descrita, ja que inclou:

- subministrament dels equips de mesura,
- instal·lació física als dipòsits,
- connexió elèctrica i de comunicacions,
- calibratge i posada en servei,
- integració amb el sistema de telecontrol municipal.

Es tracta d'un **contracte mixt**, amb prestació principal de subministrament.

4. Qualificació del contracte

D'acord amb l'article 18 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic, el contracte té naturalesa administrativa i es qualifica com a:

- contracte mixt de subministrament i serveis,
- essent la prestació principal el subministrament.

5. Procediment d'adjudicació



AJUNTAMENT DE MONTSENY

Plaça de la Vila, 11 – C.P. 08469-Tel.938473003-Fax 938473114 -C.I.F. P-0813600-D
montseny@diba.cat- www.montseny.cat

Atesa la naturalesa i import del contracte, es proposa la seva adjudicació mitjançant:

- procediment obert simplificat abreujat (art. 159.6 LCSP)
- amb tramitació urgent (art. 119 LCSP)

Aquest procediment és adequat perquè:

- el valor estimat és inferior al límit legal establert,
- les prestacions són estàndard i perfectament definides al PPT,
- es permet una tramitació àgil amb plena concurrència,
- es garanteix l'eficiència en la gestió del servei públic.

6. Justificació de la tramitació urgent

Es declara la tramitació urgent del procediment atès que:

- la millora del control de la qualitat de l'aigua té caràcter prioritari,
- afecta directament a un servei essencial com és el subministrament d'aigua potable,
- resulta necessari reduir els terminis per garantir la posada en servei en el menor temps possible,
- i es tracta d'una actuació vinculada a la protecció de la salut pública.

En conseqüència, s'aplicaran les reduccions de terminis previstes a l'article 119 de la LCSP.

7. Valor estimat i pressupost

El pressupost base de licitació és de:

- 32.029,07 € (IVA exclòs)
- 6.726,10 € (IVA 21%)
- 38.755,17 € (IVA inclòs)

El valor estimat del contracte coincideix amb el pressupost base, atès que no es preveuen pròrrogues ni modificacions.

8. Existència de crèdit

Existeix consignació pressupostària adequada i suficient en el pressupost municipal vigent per atendre les obligacions econòmiques derivades del contracte.

9. Criteris d'adjudicació

Es proposa que l'adjudicació es realitzi mitjançant criteris automàtics i quantificables:

- 95% oferta econòmica
- 5% reducció del termini d'execució





AJUNTAMENT DE MONTSENY

Plaça de la Vila, 11 – C.P. 08469-Tel.938473003-Fax 938473114 -C.I.F. P-0813600-D
montseny@diba.cat- www.montseny.cat

Aquests criteris garanteixen l'objectivitat, la transparència i l'eficiència en la selecció de l'oferta més avantatjosa.

10. Justificació del procediment simplificat abreujat

El procediment de l'article 159.6 LCSP és adequat perquè:

- el valor estimat del contracte és reduït,
- les prestacions estan clarament definides al PPT,
- no es requereix negociació ni judici de valor,
- es pot simplificar la tramitació administrativa sense perjudici de la concurrència,
- es garanteix la rapidesa en l'execució d'una actuació de caràcter prioritari.

11. Conclusió

Per tot l'exposat, es considera justificat iniciar l'expedient de contractació del subministrament, instal·lació i posada en servei de terbolímetres mitjançant procediment obert simplificat abreujat i tramitació urgent, amb els criteris d'adjudicació i condicions establertes en el Plec de Clàusules Administratives Particulars.

L'Alcaldesa

Document signat electrònicament