

Identificació de l'expedient: 1431/2025 2115

Assumpte: Contractació subministrament, en règim de lloguer, de l'enllumenat nadalenc.

PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNiques PARTICULARS PER LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT, EN RÈGIM DE LLOGUER, L'ENLLUMENAT DE NADAL AL MUNICIPI DE CANET DE MAR.

ÍNDEx

Clàusula 1 Objecte del contracte.....	2
Clàusula 2. Descripció del contracte	2
Clàusula 3. Característiques tècniques de l'enllumenat	2
Clàusula 4. Instal·lació de l'enllumenat	4
Clàusula 5. Alçada i distàncies de les instal·lacions.....	5
Clàusula 6. Manteniment	5
Clàusula 7. Termini de col·locació i retirada	5
Clàusula 8. Recursos humans necessaris	7
Clàusula 9. Obligacions de l'adjudicatari	8
ANNEX 1. Plànol ubicació quadres enllumenat públic.....	10

Signatura 1 de 1	28/05/2026	Tècnica de Promoció Econòmica
Maria Isabel Cortes Vallespi		

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:	
Codi Segur de Validació	9b8b675d43a948ffb0659d8a8ff5ca61001
Url de validació	https://sedesimplifica03.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=063
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



Clàusula 1. Objecte del contracte

L'objecte del present Plec és establir les condicions i criteris objectius que han de regular la contractació del subministrament en règim de lloguer, que inclou la instal·lació, el manteniment, desmuntatge i emmagatzematge de l'enllumenat de Nadal del municipi de Canet de Mar.

En aquest Plec es defineixen les prestacions incloses en el contracte i les condicions tècniques, econòmiques i de termini que regiran al llarg del mateix.

L'objecte d'aquest contracte no es dividirà en lots per la necessitat de mantenir una coherència en el disseny i distribució dels elements i per tenir un únic interlocutor davant problemes i incidències durant la prestació del servei.

Clàusula 2. Descripció del contracte

La prestació dels subministrament inclou la realització, subjecta als plecs que regeixen el contracte, dels treballs que a continuació es relacionen:

- El transport i subministrament, mitjançant lloguer, de l'enllumenat ornamental de Nadal i de tots els accessoris, la instal·lació del cablejat per a l'alimentació elèctrica i la realització dels corresponents contractes dels subministraments temporals i dels tràmits necessaris per a la seva completa instal·lació.
- Els elements que s'hauran de subministrar han de ser de tecnologia LED o similar i sempre donant compliment a la legislació vigent. El detall de les característiques dels elements ornamentals està especificat dins d'aquest plec de prescripcions tècniques particulars.
- L'encesa i tancament diaris per garantir el seu correcte funcionament, amb subjecció a l'horari d'encesa establert per l'Ajuntament.
- El manteniment des de la instal·lació fins al seu desmuntatge.
- El transport i la reposició d'aquells elements que presentin deficiències de funcionament.
- La completa desinstal·lació de tots els elements i el retorn dels motius lluminosos al magatzem de l'empresa adjudicatària.
- L'empresa adjudicatària posarà a disposició de l'Ajuntament un servei de personal de tal manera que si un motiu deixa de funcionar o no ho fa de la forma adequada, es pugui reparar o canviar a l'endemà de l'avís.
- L'empresa haurà de preveure assistència de personal tècnic en cas que sigui necessari pels actes oficials d'encesa.

Clàusula 3. Característiques tècniques de l'enllumenat

1. Es requereix que els elements ornamentals estiguin fabricats amb materials respectuosos amb el medi ambient i de baix consum, com LEDS o qualsevol altre element similar que compleixi les bones pràctiques, criteris tècnics i normatives actuals pel que fa a contaminació lumínica, sostenibilitat i estalvi energètic.

L'oferta presentada s'haurà d'adequar a les característiques indicades en el present plec.



2. Les decoracions han de portar una **caixa estanca** a on es realitzarà la seva connexió elèctrica, segons normatives de la CEE. Aquesta caixa allotjarà les connexions elèctriques i empalmaments dels cables protegint-los de la intempèrie i del vandalisme.
3. Totes les peces a instal·lar **en fanal**, es col·locaran amb subjeccions fabricades amb propilè adaptables a tota classe de bàcul amb tancament ràpid i de màxima qualitat per evitar el moviment de la figura degut al vent.
4. Es preveu la instal·lació de com a mínim els elements d'il·luminació ornamental, de la tipologia, dimensions i ubicació que s'indiquen al quadre següent:

Ubicació	Tipus	Quantitat	Dimensions entre
Accessos municipi amb text i figures (ex. Bones Festes)	transversal	5	4-5 metres
Riera Gavarrà (alçada Plaça Universitat)	transversal	1	5,5-6,5 metres
Riera Buscarons – fins Mercat	transversal	16	2,5-3,50 metres
Riera del Pinar fins Ronda Dr. Anglès	transversal	6	5-6 metres
Riera Sant Domènec	transversal	5	5-6 metres
Carrer Ample	transversal	7	3,5-4,20 metres
Carrer Castanyer	transversal	3	2,5-3,20 metres
Carrer de la Font	transversal	2	2,5-3,20 metres
Estació – Plaça Mercè Viader	transversal	1	3,5-4,20 metres
Carrer Vall	transversal	2	3,5-4,20 metres
Carrer Clausell	transversal	2	3,5-4,20 metres
Plaça Americanos	transversal	1	3,5-4,20 metres
Plaça Mercat	transversal	4	2,5-3,5 metres
Equipament Policia Municipal	transversal	1	3-3,5 metres
Plaça Macià	transversal	2	3-3,5 metres
Plaça 1 d'octubre	fanal	3	3-3,5 metres
Ronda Sant Jordi i Rda. Dr. Anglès fins creuament Marià Serra	fanal	13	2,0-3,5 metres
Francesc Cambó fins Av. General Moragues	fanal	11	2,0-3,5 metres
Riera Gavarrà - cordó blanc càlid flash	fanal	11	2,0-3,5 metres
Plaça Onze de Setembre	fanal	6	2,0-3,5 metres
Decoració arbres Plaça Macià – cordó blanc càlid flash.	arbres	4	2,0-3,5 metres
Figura lluminosa no aèria transitable (Elements decoratius bidimensionals o tridimensionals)	figura	1	Tamany superior a 3 metres

5. L'empresa garantirà que disposa d'elements ornamentals suficients per cobrir tots els punts que proposi. També presentarà fotografies dels elements proposats i una simulació de la instal·lació als principals eixos comercials.

La finalitat perseguida és la d'aconseguir una il·luminació de caire modern i original, amb dissenys i volums lineals i criteris sostenibles.



Clàusula 4. Instal·lació de l'enllumenat

L'empresa adjudicatària subministrarà, al seu càrrec, els quadres elèctrics en el cas que siguin necessaris per a la connexió dels llums a la xarxa de subministrament elèctric, d'acord amb les instruccions donades pels serveis tècnics municipals.

També seran al seu càrrec les despeses de legalització i connexió d'aquests quadres (taxes, disseny, confecció de butlletins tècnics, etc.) que puguin ser necessàries.

Els elements que es connectin a la xarxa d'enllumenat públic requeriran l'autorització prèvia del tècnic municipal, que requerirà rellotges temporitzadors o astronòmics o elements de característiques semblants a l'empresa adjudicatària.

- Les instal·lacions dels carrers Ample, Castanyer, de la Font, Vall, Plaça dels Americanos, Riera Sant Domènec, Riera Buscarons i Riera Gavarra (tram Riera Buscarons fins General Moragues) es podran connectar al quadre de festes existent a l'edifici del Museu, havent de col·locar el quadre elèctric pertinent amb el corresponent rellotge de control horari.
- Les instal·lacions de la Riera Buscarons, des del c/ Alba fins al Mercat municipal, es podran connectar al doble nivell del quadre d'enllumenat públic del c/ Alba.
- Les instal·lacions de la Riera del Pinar i Av. Dr. Marià Serra (fins Ronda Dr. Anglès) es podran connectar al doble nivell del quadre d'enllumenat públic del c/ Pas d'en Marges.
- Les instal·lacions de la Riera Gavarra (tram Av. General Moragues – Ronda Sant Jordi) es podran connectar al doble nivell del quadre d'enllumenat públic de la Riera Gavarra amb Ronda Sant Jordi.
- Les instal·lacions de la Ronda Sant Jordi es podran connectar al doble nivell del quadre d'enllumenat públic de la Ronda Sant Jordi
- Les instal·lacions de la Ronda Doctor Anglès es podran connectar al doble nivell del quadre d'enllumenat públic de la Ronda Doctor Anglès (zona pistes d'atletisme)
La ubicació de tots aquests quadres està detallada al plànol annex al present plec.
- L'empresa serà responsable de l'encesa i apagada de les instal·lacions per tal de garantir que s'ajusti a allò que es determini des de l'Ajuntament. En cap cas es pot deixar l'enllumenat nadalenc funcionant tota la nit.
- L'adjudicatari utilitzarà mecanismes reguladors dels horaris de funcionament. Caldrà instal·lar mecanismes reguladors d'horari que garanteixin l'apagada dels elements a l'hora que estableixi l'Ajuntament. Aquests mecanismes hauran d'estar instal·lats en el 100% de la potència instal·lada. Les instal·lacions poden estar governades per línies independents o per línies d'enllumenat públic, i per tant hauran de disposar rellotges independents per ornament per tallar l'alimentació del punt en servei.
- L'empresa haurà de garantir el compliment del que estableix la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenat per la protecció del medi nocturn, el Decret 190/2015, de 25 d'agost, de desplegament de la Llei 6/2001, i el Real Decreto 1890/2008, de 14 de novembre, pel que s'aprova el Reglament d'eficiència energètica en instal·lacions d'enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques complementàries.
- L'empresa adjudicatària té l'obligació de sol·licitar les corresponents autoritzacions municipals d'ocupació de la via pública pel muntatge i desmuntatge de la instal·lació, i a complir les prescripcions que es determinin en les mateixes.
- Els licitadors han de presentar un pla de treball on s'especifiqui el calendari d'execució del muntatge i desmuntatge, així com les instal·lacions, maquinària i elements de senyalització dels treballs per garantir la seguretat.
- No es poden utilitzar els suports ni els elements d'enllumenat públic, ni semàfors, ni senyals de trànsit destinades a vehicles o vianants, ni altres elements de mobiliari urbà, ni l'arbrat com suports per a la ubicació dels motius ornamentals ni per travar tensors o vents. Tampoc es poden utilitzar els suports d'enllumenat públic per situar conductors elèctrics

Signatura 1 de 1	Tècnica de Promoció Econòmica
Maria Isabel Cortes Vallespi	28/05/2026

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:

Codi Segur de Validació	9b8b675d43a948ffb0659d8a8ff5ca61001
Url de validació	https://sedesimplifica03.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=063
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



que alimentin els motius nadalencs. Excepcionalment, es podrà autoritzar l'ús dels suports d'enllumenat, i arbrat, sempre i quan no hi hagi una altra alternativa viable, sempre que es demostrï que tal instal·lació no constitueix cap perill per a persones o coses, ni afecta l'estabilitat o el correcte funcionament de l'enllumenat, i els suports de l'enllumenat estiguin homologats per aguantar les forces i moviments que es derivarien del muntatge. I en el cas de l'arbrat, s'estableixi el degut sistema de protecció.

- Per a la col·locació i/o instal·lació d'elements a les façanes, caldrà autorització prèvia de la persona propietària de l'immoble i per escrit del propietari, que haurà de gestionar íntegrament l'adjudicatari.
- No es realitzarà cap ancoratge a façanes o elements arquitectònics singulars o inclosos al Catàleg de patrimoni arquitectònic i elements d'interès històric i artístic de Canet de Mar, excepte que sigui autoritzat de manera excepcional.
- En el projecte a presentar en la documentació tècnica caldrà fer la proposta de dies de funcionament i horaris, atenent a criteris d'estalvi energètic especificats al RD 1890/2008, de 15 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'eficiència energètica de les instal·lacions d'enllumenat.
- L'enllumenat nadalenc ha de disposar d'un sistema d'accionament programable i limitar la potència màxima per unitat de superfície a l'establerta a la normativa d'eficiència energètica en instal·lacions d'enllumenat exterior.
- Tota la instal·lació es realitzarà tenint en compte el Reglament electrotècnic de baixa tensió.
- Les operacions d'instal·lació i retirada i, en general, qualsevol intervenció a la via pública es realitzaran en les condicions de seguretat que estableix la legislació vigent, pel personal propi i per als vianants, vehicles i tercers en general. En particular es posaran sempre en coneixement de la Policia Municipal, amb la deguda anticipació i es compliran les condicions relatives a senyalització o protecció que aquesta indiqui. Si són previsible alteracions del trànsit, aquest extrem serà també expressament comunicat amb anticipació al departament de Policia Municipal, qui n'establirà les condicions adients.

Clàusula 5. Alçada i distància de les instal·lacions.

- Per tal de garantir altres activitats a la via pública i que els ornaments no interfereixin en el desenvolupament de les mateixes, així com per motius de seguretat a la circulació rodada i de singularitat de la trama viària del municipi, els elements més baixos de la instal·lació se situaran de tal manera que compleixin l'establert a la ITC-BT-06 del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.
- Quan la instal·lació d'ornaments sigui en zones pels vianants, com voreres o on el pas de vehicles no estigui prevista en cap cas (ni en el cas d'urgència), l'esmentada alçada es podrà reduir a un mínim de 2,8 metres respecte el paviment. En tot cas, el muntatge d'elements baixos haurà de ser autoritzat pels Serveis Tècnics Municipals.
- Es prestarà especial atenció a no col·locar elements ornamentals de tal forma que el cable fiador d'acer o el propi ornament no interfereixi amb la normal descàrrega dels contenidors de recollida d'escombraries. Es considera suficient una alçada lliure de 6,5 m, tot i que el concessionari de la recollida d'escombraries haurà de validar la instal·lació de tots aquells elements que puguin afectar el servei i, en tot cas, l'empresa adjudicatària n'haurà de modificar l'emplaçament al seu cost.
- Els cables col·locats directament sobre façanes respectaran les alçades mínimes establertes en la ITC-BT-06 i la ITC-BT-11.
- Es tindrà especial cura en les distàncies mínimes que es detallen a continuació:

Signatura 1 de 1	Tècnica de Promoció Econòmica
Maria Isabel Cortes Vallespi	28/05/2026

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:

Codi Segur de Validació	9b8b675d43a948ffb0659d8a8ff5ca61001
Url de validació	https://sedesimplifica03.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=063
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



- Finestres: 0,3 metres de la part superior de l'obertura i 0,5 m al límit inferior i laterals de l'obertura.
- Balcons: 0,3 metres de la part superior de l'obertura i 1 m als límits laterals del balcó.
- Es respectarà una distància mínima de 0,05 metres a qualsevol element metàl·lic de la façana, sense perjudici al que s'estableix a la ITC-BT-06.

Clàusula 6. Manteniment

El manteniment de la instal·lació es durà a terme d'acord amb les següents condicions:

- a) Quan un element ornamental hagi estat objecte de vandalisme o qualsevol altra causa, la reposició del mateix serà a càrrec de l'adjudicatari, que la durà a terme en el menor temps possible, no superior en tot cas a dos dies des del seu coneixement.
- b) L'adjudicatari haurà de realitzar periòdicament, i en horari d'encesa, inspeccions a totes les instal·lacions, a fi de poder detectar possibles incidències o avaries en les mateixes, així com realitzar la reposició ordinària de les llums que vagin quedant fora de servei en aquest mateix instant.
- c) L'adjudicatari disposarà dels mitjans necessaris per garantir la continuïtat del servei durant l'horari d'encesa, de manera que totes les incidències o avaries que es detectin o de les que es tingui coneixement a través de la pròpia inspecció o del sistema de telecontrol, hauran de ser esmenades, essent prioritari que aquesta instal·lació no afecti negativament en cap cas la instal·lació de l'enllumenat públic municipal. Així mateix caldrà atendre les peticions de reparació o desconexió rebudes per part dels serveis tècnics municipals davant qualsevol situació en la qual l'enllumenat de Nadal afecti l'enllumenat públic.
- d) Al marge de les avaries detectades pels seus propis serveis, l'adjudicatari haurà de comprovar i corregir, tan aviat com sigui possible, totes aquelles anomalies que li siguin posades de manifest, a través dels serveis municipals o de les que puguin tenir coneixement a través d'altres mitjans. Per a això, l'adjudicatari comptarà amb un telèfon d'incidències, obert les 24 hores del dia, per atendre qualsevol avís d'anomalies per avaria o accident, el qual serà facilitat a la Policia Municipal i els diferents serveis municipals que l'Ajuntament consideri convenient.
- e) Per tal d'assegurar el bon servei de conservació de l'enllumenat, l'adjudicatari estarà obligat a tenir en els seus magatzems l'estoc de materials suficients per a poder atendre qualsevol avaria o incident que es produeixi i a disposar d'un inventari actualitzat de tots els materials que per qualsevol motiu siguin retirats del carrer.
- f) L'empresa adjudicatària està obligada a comunicar per escrit qualsevol incidència que es produeixi.

Clàusula 7. Termini de col·locació i retirada

Tota la il·luminació de Nadal haurà d'estar instal·lada i en perfecte estat de funcionament per tal que el primer divendres del mes de desembre de cada any es pugui procedir a l'encesa de la mateixa. El termini previst de finalització del període d'encesa son les 23,00h del dia 6 de gener. Aquestes dates podrien estar subjectes a canvis per part de l'ajuntament en cas que fos necessari.

L'enllumenat nadalenc haurà de funcionar **exclusivament** durant el període nadalenc.



El període de muntatge es preveu a partir del 2 de novembre. La instal·lació dels elements i peces es realitzarà prèviament a la posada en funcionament de les instal·lacions.

Abans de començar el període d'encesa, s'hauran de realitzar totes les operacions prèvies necessàries pel muntatge de la instal·lació completa, amb els seus diferents motius, assegurant que es realitzarà de forma completa i en perfecte funcionament per tenir-ho tot apunt en la data assenyalada per la inauguració de l'encesa.

Durant aquest període d'encesa s'haurà de procedir a l'encesa diària i manteniment dels elements de l'enllumenat en l'horari d'encesa definit per l'Ajuntament de Canet de Mar.

L'horari previst de funcionament de les instal·lacions en servei estarà definit pels tècnics municipals de l'Ajuntament. Inicialment es proposa el següent:

- Des de les 18.00 fins a les 23:00 de dilluns a diumenge. Excepte els dies específics que l'horari s'ampliaran de la manera següent:
 - 24 de desembre fins a l'1 de la nit
 - 31 de desembre fins a l'1 de la nit
 - 5 de gener de 2024 fins a l'1 de la nit

Aquest horari de funcionament està adaptat al previst en la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenat per a la protecció del medi nocturn i el Decret 190/2015 pel seu desplegament, pel període nadalenc que aquest Ajuntament estableix.

El desmuntatge s'iniciarà a partir del dia 7 de gener de cada any, i haurà d'haver finalitzat el dia 30 de gener del mateix any, sense que pugui quedar cap element suspès ni, en general, ocupant vol de la via pública. L'adjudicatari haurà de retirar tots els elements d'esteses aèries fora de servei que es trobin en el seu àmbit d'actuació.

El 7 de gener es realitzarà a tots els quadres una intervenció que impossibiliti, en endavant, l'encesa accidental o intencionada de l'enllumenat, mentre espera ser retirat.

L'adjudicatari no tindrà dret a indemnització per pèrdues, avaries o perjudicis ocasionats als béns abans del seu lliurament a l'Ajuntament de Canet de Mar, excepte que aquest hagués incorregut en mora per rebre'ls.

D'acord amb l'article 210 i 300 del LCSP, la constatació de la correcta execució de les prestacions i la seva posterior recepció s'efectuarà mitjançant acta de recepció, si el lloguer de l'enllumenat s'ha produït a satisfacció de l'ajuntament.

Clàusula 8. Recursos humans necessaris.


La prestació de tots els serveis de subministrament i recollida dels diferents elements que conformen l'enllumenat de Nadal seran portats a terme amb el personal contractat per l'empresa adjudicatària.

L'empresa adjudicatària assumirà el cost corresponent de totes les peces, elements i materials necessaris per desenvolupar les tasques de manera satisfactòria.

Els licitadors cal que tinguin disponibles per al servei els següents recursos humans:

- L'adjudicatari disposarà de personal especialitzat necessari per a realitzar les tasques de subministrament, instal·lació, manteniment, i recollida dels elements objecte del contracte.
- Es considera que com a mínim la plantilla destinada a la prestació haurà d'incloure els

Signatura 1 de 1	Tècnica de Promoció Econòmica
Maria Isabel Cortes Vallespi	28/05/2026

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:		
Codi Segur de Validació	9b8b675d43a948ffb0659d8a8ff5ca61001	
Url de validació	https://sedesimplifica03.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=063	
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	

següents oficis:

- Encarregat del servei: professional amb experiència mínima de 3 anys en tasques de manteniment i conservació d'instal·lació d'enllumenats ornamentals
- Equip de treball: operaris especialitzats en desenvolupar les tasques de:
 - Oficial electricista (1^a, 2^a i 3^a)
 - Oficial soldador- mecànic (1^a i 2^a)
 - Gruista
 - Conductor camió
 - Peons de càrrega / magatzem
- L'adjudicatari designarà per escrit una persona responsable de la direcció i del funcionament del servei i de la coordinació amb el responsable del contracte, que serà l'interlocutor amb l'Ajuntament de Canet de Mar a efectes d'informació i coordinació tècnica. El seu cost s'entendrà inclòs en el preu que hagi ofert l'adjudicatari.
- El coordinador impartirà les ordres i instruccions pertinents a la resta del personal de l'adjudicatari.
- Les parts establiran els mecanismes d'informació continuada per a qualsevol qüestió que sorgeixi en el desenvolupament del contracte, inclosa la suspensió, substitució o reprogramació d'activitats.
- A més de l'anterior, es realitzarà, com a mínim, una reunió prèvia al subministrament del material i una un cop realitzat tot el subministrament del material que serà convocada pel Responsable del Contracte de l'Ajuntament. A aquestes reunions assistirà necessàriament el coordinador tècnic designat per l'adjudicatari.
- L'empresa haurà de preveure assistència de personal tècnic en cas que sigui necessari pels actes oficials d'encesa.
- L'empresa adjudicatària lliurarà a l'Ajuntament la valoració de riscos laborals dels llocs de treball corresponents als serveis objecte del contracte així com els certificats de formació i informació i de vigilància de la salut dels seus treballadors degudament signats.
- L'empresa adjudicatària i tot el seu personal està obligat a complir amb els preceptes de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals vigent i amb els protocols de treball que a tal fi estableixi l'Ajuntament.

Clàusula 9. Obligacions de l'adjudicatari

1. El contractista resta obligat:

- a) Al compliment de la normativa i les disposicions aplicables en matèria protecció de dades, fiscal i tributària, laboral, de seguretat social i de seguretat i higiene en el treball.

En qualsevol cas, el contractista no podrà accedir als documents, arxius, sistemes i suports que continguin dades de caràcter personal sense autorització expressa de l'òrgan competent de l'Ajuntament de Canet de Mar. En el cas que el personal vinculat a l'empresa adjudicatària tingués accés, directe o indirecte, a dades o informacions de caràcter personal, l'empresa els exigirà el compliment del deure de secret respecte de les dades i informacions a què haguessin pogut tenir accés en el desenvolupament de l'activitat o servei prestat.



- b) A presentar, en el termini de 10 dies des de la formalització del contracte, un programa de treball basat en la oferta presentada, que haurà d'incloure totes aquelles qüestions necessàries per la correcta definició i seguiment dels treballs. Aquest programa podrà ésser modificat, si es considera necessari per les necessitats del servei.
- c) A fer-se càrrec del transport dels elements de Nadal fins als diferents emplaçaments de muntatge de la ciutat i a l'inrevés, d'acord amb les indicacions dels tècnics municipals.
- d) Al lliurament del subministrament en les condicions fixades en el present plec de clàusules i en la proposta per ell presentada.
- e) A fer-se responsable del compliment de les obligacions relatives a la propietat industrial i comercial, i haurà d'obtenir les cessió, permisos i autoritzacions necessàries dels titulars de models, patents i marques.
- f) Si es produeixen danys a les instal·lacions o als elements que puguin comportar perill per a les persones o pels béns, haurà d'ordenar la seva immediata reparació o retirada. L'empresa contractista està obligada a comunicar a l'Ajuntament aquests danys, així com l'actuació que s'hagi realitzat per solucionar-los.
- g) Disposar d'una pòlissa de responsabilitat civil, d'un import mínim de 300.000 € que respongui de les seves accions i de les del personal que presti els seus serveis i de les empreses subcontractades, així com de les altres persones per qui hagi de respondre d'acord amb la legislació vigent.
- h) Garantir que els elements ornamentals estiguin instal·lats a una alçada que no comporti risc per les persones.
- i) Garantir el correcte funcionament de la instal·lació fins el seu desmuntatge, donant compliment a les obligacions establertes al present plec
- j) L'adjudicatari es farà càrrec de coordinar l'emmagatzematge dels elements d'ornamentació quan no estiguin instal·lats.
- k) Anirà a càrrec de l'adjudicatari la direcció del muntatge/desmuntatge i assessorament tècnic.
- l) L'adjudicatari, un cop finalitzada la instal·lació dels diferents elements ornamentals, lliurarà a l'Ajuntament un plànol indicant les ubicacions exactes de tot l'enllumenat contractat.
- m) L'adjudicatari serà responsable de les deficiències en el funcionament dels elements d'ornamentació de Nadal, així com dels defectes, negligències, etc. que puguin observar-se en l'execució dels treballs de muntatge i de desmuntatge dels mateixos. De la mateixa manera, serà responsable de les interrupcions totals o parcials del funcionament de l'enllumenat de Nadal no produïdes per la falta d'energia en els escomeses, així com de tots els accidents, danys o perjudicis de qualsevol naturalesa, causats per les instal·lacions, o com a conseqüència de la realització dels treballs durant la prestació del servei.
- n) La resta d'obligacions que es dedueixin dels documents integrants del contracte.

Canet de Mar a la data de la signatura electrònica.

Signatura 1 de 1	Maria Isabel Cortes Vallespi	28/05/2026	Tècnica de Promoció Econòmica
------------------	------------------------------	------------	-------------------------------

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:

Codi Segur de Validació 9b8b675d43a948ffb0659d8a8ff5ca61001

Url de validació <https://sedesimplifica03.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=063>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



ANNEX 1 - Plànol ubicació quadres enllumenat públic



Signatura 1 de 1	28/05/2026	Tècnica de Promoció Econòmica
Maria Isabel Cortes Vallespi		

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:

Codi Segur de Validació 9b8b675d43a948ffb0659d8a8ff5ca61001

Url de validació <https://sedesimplifica03.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=063>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

