

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
LOT 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	AIGUXAR	u	Subministrament i instal·lació de comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1´´1/4, connectat a una bateria o a un ramal. Amb els accessoris per a evitar l'obstrucció i reflux d'aigua des de la instal·lació de biomassa cap a la xarxa. Inclou filtre retenidor, vàlvula antiretorn, dues vàlvules de bola i aixeta tipus jardí poder netejar els components que siguin precisos pel manteniment. Totalment muntat i probat. (CENT VUITANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	181,69	€
P-2	BABM0140	u	Desconnector hidràulic 1 1/4". Desconnectador hidràulic fabricat amb llautó, connexió amb racors, amb tots els accessoris, instal.lat i muntat (CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	157,72	€
P-3	BJ6E-AGLICO	l	Solució anticongelant aigua-monoetilenglicol, concentració d'anticongelant pur del 10%, per a reomplert de circuit d'instal·lació de geotèrmia. (DOS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	2,81	€
P-4	E2R2INS1	m3	Partida per a la gestió de residus de les instal·lacions (VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	26,42	€
P-5	EE51MS10	m2	Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), tipus CLIMAVER A1 APTA o equivalent, segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,78125 m2.K/W, amb recobriment exterior de alumini i malla de reforç i recobriment interior de teixit de vidre negre ref. 20300 de la serie Conductes Climaver d'ISOVE , muntat encastat en el cel ras Inclou part proporcional de supotació i mitjans auxiliars. Totalment muntat i provat. (VUITANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	82,60	€
P-6	EG62D19J	u	Subministrament i instal·lació interruptor, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntat superficialment (QUINZE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	15,12	€
P-7	EG63B152	u	Subministrament i instal·lació presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà, muntada superficialment (TRETZE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	13,72	€
P-8	EJ62U010	u	Descalcificador de cabal màxim 1,5 m3/h de diàmetre 1' amb capacitat de 12 kg, instal·lat (CINC-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	599,44	€
P-9	EN83HP	u	Subministrament i instal·lació de vàlvula combinada de triple funció Pettinaroli EVOPICV-R sèrie 83 - 1 1/2´´ 9.000 l/h - 39,63 gpm que garanteix el cabal constant estabilitzant la pressió diferencial i realitza el control incloent l' actuator. EVOPICV-R 83 és una vàlvula d'equilibrat dinàmic isopercentual amb plena autoritat, independent de la pressió (amb un PN de 16 bar i un diferencial màxim de pressió de 6 bar), amb volant extern d'ajust de cabal, regulador de pressió diferencial integrat i funció de vàlvula de control. Inclou 'ACTUADOR ON-OFF o PROPORCIONAL (0-10V). Permet una potència tèrmica òptima de modulació gràcies a la bola caracteritzada per acomodar diverses opcions d'actuadors Pettinaroli. L'ajust de cabal és accessible externament en la part superior de l'eix. S'instal·larà tarada a 8.620l/h. Incorpora ports de lectura de pressió. Inclou un casc aïllant s/RITE amb tancament velcro. Totalment muntada i provada (MIL VUITANTA-TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	1.083,10	€
P-10	EN94FL	u	La vàlvula combinada de triple funció Pettinaroli EVOPICV sèrie 94 - 2´´ 20.000 l/h - 88,06 gpm garanteix el cabal constant estabilitzant la pressió diferencial i realitza el control incloent l' actuator. EVOPICV 94 és una vàlvula d'equilibrat dinàmic isopercentual amb plena autoritat, independent de la pressió (amb un PN de 16 bar i un diferencial màxim de pressió de 6 bar), amb ajust de cabal a l'actuator intel·ligent amb interfície per l'usuari, regulador de pressió diferencial integrat i funció de vàlvula de control amb l'ACTUADOR INCLÒS	2.045,25	€

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
LOT 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			CONFIGURABLE ON-OFF o PROPORCIONAL (0-10V) que permet una potència tèrmica òptima de modulació. Incorpora ports de lectura de pressió. S'instal·larà tarada a 17.241. Incorpora ports de lectura de pressió. Inclou un casc aïllant s/RITE amb tancament velcro. (DOS MIL QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)		
P-11	ENSM30	u	La vàlvula combinada de triple funció Pettinaroli EVOPICV sèrie 94 - 2 1/2´´ 30.000 l/h - 132,09 gpm garanteix el cabal constant estabilitzant la pressió diferencial i realitza el control incloent l' actuator. EVOPICV 94 és una vàlvula d'equilibrat dinàmic isopercentual amb plena autoritat, independent de la pressió (amb un PN de 16 bar i un diferencial màxim de pressió de 6 bar), amb ajust de cabal a l'actuator intel·ligent amb interfície per l'usuari, regulador de pressió diferencial integrat i funció de vàlvula de control amb l'ACTUADOR INCLÒS CONFIGURABLE ON-OFF o PROPORCIONAL (0-10V) que permet una potència tèrmica òptima de modulació. S'instal·larà tarada a 21.551 l/h. Incorpora ports de lectura de pressió. Inclou un casc aïllant s/RITE amb tancament velcro. (DOS MIL CINC-CENTS DINOU EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	2.519,25	€
P-12	ENSM55	u	La vàlvula combinada de triple funció Pettinaroli EVOPICV sèrie 94 - 2 1/2´´ 30.000 l/h - 132,09 gpm garanteix el cabal constant estabilitzant la pressió diferencial i realitza el control incloent l' actuator. EVOPICV 94 és una vàlvula d'equilibrat dinàmic isopercentual amb plena autoritat, independent de la pressió (amb un PN de 16 bar i un diferencial màxim de pressió de 6 bar), amb ajust de cabal a l'actuator intel·ligent amb interfície per l'usuari, regulador de pressió diferencial integrat i funció de vàlvula de control amb l'ACTUADOR INCLÒS CONFIGURABLE ON-OFF o PROPORCIONAL (0-10V) que permet una potència tèrmica òptima de modulació. S'instal·larà tarada a 21.551 l/h. Incorpora ports de lectura de pressió. Inclou un casc aïllant s/RITE amb tancament velcro. (TRES MIL VUIT-CENTS VUITANTA EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	3.880,50	€
P-13	ESTABOXOS	m	Caixa metàl·lica per fixar sobre l'encofrat, amb doble armadura d'espera allotjada en el seu interior, de 12 mm de diàmetre, separació entre armadures 100 mm, longitud de l'estrep 170 mm, amplada de l'estrep 170 mm i longitud d'ancoratge 460 mm, per a la realització de trobades entre dos elements constructius de formigó armat Incluye: Fijación de la caja al encofrado. Retirada de la cubierta y desdoblado de las armaduras. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. (SETANTA-SIS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	76,03	€
P-14	EY031000	u	Perforació per via humida en mur de formigó massís, de 300 mm de diàmetre fins una profunditat màxima de 35 cm, realitzada amb perforadora amb corona diamantada, per pas d'instal·lacions (CENT NORANTA-SIS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	196,16	€
P-15	FDKZHLD4	u	Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó serv.,recolzada,pas útil 700x700mm,D400,col.mort. Fins i tot inclou part proporcional dels elements auxiliars i tots els elements per la seva correcta execució. Totalment muntat i probat (DOS-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	287,98	€
P-16	FJM1U151	u	Carreteig, col·locació i muntatge de cabalímetre amb unió embreadada, DN50, en zones no urbanes, sense afectació de serveis i sense presència d'estrebada (TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	32,58	€
P-17	FJM1U1C1	u	Carreteig, col·locació i muntatge de cabalímetre amb unió embreadada, DN150, en zones no urbanes, sense afectació de serveis i sense presència d'estrebada (CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	145,08	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-18	FJM1U1CA	u	Carreteig, col·locació i muntatge de cabalímetre amb unió embreada, DN150, en zones urbanes amb dificultats de mobilitat, sense afectació de serveis i amb presència d'estrebada (DOS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	282,63 €
P-19	FJMBU150	u	Subministrament de cabalímetre electromagnètic per a aigua alimentat amb bateries integrades o externes, model Sitrans FM Magflo MAG 8000 W de SIEMENS o equivalent, amb certificació per a servei de transacció comercial, DN50 i brides de connexió PN16 segons UNE-EN 1092-1, cabal fins a 63 m3/h, amb electrode de posada a terra per a protegir la senyal de les pertorbacions elèctriques parasitàries, inclòs amplificador de mesura incorporat o remot, tub de mesura d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i recobriment interior d'EPDM, cos i brides d'acer al carboni amb recobriment epoxi, temperatura màxima del medi 70°C, grau de protecció IP68, preparat per a treballar a tempertaura ambient entre -20°C i 70°C, calibratge estàndard per precisió de +/-0,4% del cabal mesurat a una velocitat del fluid de +/-2 mm/s amb certificat de calibratge inclòs, unitat de massa de la indicació en m3, amb filtre de xarxa per 50 Hz, comunicació local amb display LCD de 8 dígits i comunicació remota per infraroigs amb protocol Modbus RTU, inclòs bloc de bateries intern i 2 bateries tipus D, inclòs part proporcional de junts i cargols (DOS MIL QUATRE-CENTS SET EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	2.407,33 €
P-20	FJMBU1C0	u	Subministrament de cabalímetre electromagnètic per a aigua alimentat amb bateries integrades o externes, model Sitrans FM Magflo MAG 8000 W de SIEMENS o equivalent, amb certificació per a servei de transacció comercial, DN150 i brides de connexió PN16 segons UNE-EN 1092-1, cabal fins a 630 m3/h, amb electrode de posada a terra per a protegir la senyal de les pertorbacions elèctriques parasitàries, inclòs amplificador de mesura incorporat o remot, tub de mesura d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i recobriment interior d'EPDM, cos i brides d'acer al carboni amb recobriment epoxi, temperatura màxima del medi 70°C, grau de protecció IP68, preparat per a treballar a tempertaura ambient entre -20°C i 70°C, calibratge estàndard per precisió de +/-0,4% del cabal mesurat a una velocitat del fluid de +/-2 mm/s amb certificat de calibratge inclòs, unitat de massa de la indicació en m3, amb filtre de xarxa per 50 Hz, comunicació local amb display LCD de 8 dígits i comunicació remota per infraroigs amb protocol Modbus RTU, inclòs bloc de bateries intern i 2 bateries tipus D, inclòs part proporcional de junts i cargols (DOS MIL VUIT-CENTS SIS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	2.806,30 €
P-21	FJMBU1D0	u	Subministrament de cabalímetre electromagnètic per a aigua alimentat amb bateries integrades o externes, model Sitrans FM Magflo MAG 8000 W de SIEMENS o equivalent, amb certificació per a servei de transacció comercial, DN200 i brides de connexió PN16 segons UNE-EN 1092-1, cabal fins a 1000 m3/h, amb electrode de posada a terra per a protegir la senyal de les pertorbacions elèctriques parasitàries, inclòs amplificador de mesura incorporat o remot, tub de mesura d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i recobriment interior d'EPDM, cos i brides d'acer al carboni amb recobriment epoxi, temperatura màxima del medi 70°C, grau de protecció IP68, preparat per a treballar a tempertaura ambient entre -20°C i 70°C, calibratge estàndard per precisió de +/-0,4% del cabal mesurat a una velocitat del fluid de +/-2 mm/s amb certificat de calibratge inclòs, unitat de massa de la indicació en m3, amb filtre de xarxa per 50 Hz, comunicació local amb display LCD de 8 dígits i comunicació remota per infraroigs amb protocol Modbus RTU, inclòs bloc de bateries intern i 2 bateries tipus D, inclòs part proporcional de junts i cargols (TRES MIL SETANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	3.078,87 €
P-22	HYA010	m²	Ajudes de paleta en edifici d'altres utilitats, per a instal·lació de calefacció. Inclou tasques de suport a l'instal·lador, tapat de forats amb morter o guix, pintat de repassos, neteja de l'obra, gestió i separació dels residus, descàrrega d'equips, emportat de tubs de sanejament, i demés tasques auxiliars per a assolir un correcte acabat de l'obra. (SET EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	7,14 €
P-23	KN912167	u	Subministrament i instla·lació de vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de caputxa oberta amb palanca, amb rosca, de diàmetre nominal 1'', de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió de llautó CW617N, de preu alt, muntada superficialment Totalment muntada i provada (CENT TRENTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	139,44 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-24	P013-02VK	u	Determinació de la demanda bioquímica d'oxigen (DBO) d'una mostra d'aigua, segons la norma UNE-EN 1899-1, UNE-EN 1899-2 (CENT DINOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	119,53 €
P-25	P035-01VE	u	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (SETANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	78,94 €
P-26	P060-01ZP	u	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de sis provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2 (CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	156,59 €
P-27	P060-020I	u	Caracterització de la fluïdesa en presència de barres mitjançant assaig d'escorriment amb anell japonès d'una mostra de formigó autocompactant fresc, segons la norma UNE 83362 (SETANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	79,63 €
P-28	P060-020L	u	Determinació del temps de flux d'una mostra de formigó autocompactant fresc, segons la norma UNE 83364 (SETANTA EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	70,54 €
P-29	P071-0256	u	Assaig d'estabilitat amb determinació del traspuament i variació de volum de la injecció de beurada, segons article 37.4.2.2 del Codi Estructural (DOS-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	229,38 €
P-30	P0B2-00PB	u	Assaigs complets d'una proveta de malla electrosoldada de dos calibres per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-2 (QUATRE-CENTS DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	418,83 €
P-31	P0B2-00PC	u	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (CENT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	100,60 €
P-32	P0B2-00PD	u	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0,2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (SETANTA-SET EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	77,37 €
P-33	P0B2-00PE	u	Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	21,96 €
P-34	P0B2-00PF	u	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	34,60 €
P-35	P0B2-00PJ	u	Determinació de les característiques mecàniques: resistència a la tracció, límit elàstic, allargament de ruptura i doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer amb característiques especials de ductilitat per a armar formigons, segons la norma UNE 36065 (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	68,78 €
P-36	P0B4-00OX	u	Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer de secció plena laminat en calent, segons l'article 28-1 de la Instrucció EAE-2011 (NORANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	97,85 €

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües
freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit
de la Model al districte de l'Eixample
LOT 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-37	P0F1-02BB	u	Determinació de l'absorció d'aigua d'una mostra de peces ceràmiques per a obres de fàbrica de ram de paleta, segons la norma UNE-EN 772-21, UNE-EN 772-7, en peces utilitzades en elements externs o com a barrera anticapil·laritat respectivament (VUITANTA EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	80,15 €
P-38	P0F1-02BD	u	Assaig de resistència a la gelada d'una mostra de maons ceràmics, segons la norma UNE 67028 (QUATRE-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	475,60 €
P-39	P0F5-013P	u	Determinació de l'adherència al morter de ciment d'una mostra d'una rajola ceràmica o de gres, segons la norma UNE-EN 12004 (TRES-CENTS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	300,29 €
P-40	P0H0-014L	u	Determinació de la càrrega de trencament per flexió, de la geometria de la secció i del gràfic tensió-deformació d'una mostra de bigueta de fusta (SET-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	772,11 €
P-41	P0H0-0153	u	Determinació de les propietats de resistència, rigidesa i densitat de taulers estructurals derivats de la fusta, segons les normes UNE-EN 1058, UNE-EN 789 (MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	1.446,78 €
P-42	P0H0-0155	u	Determinació de la classe resistent de la fusta laminada encolada, segons les normes UNE-EN 408, UNE-EN 14080 (TRES MIL SEIXANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	3.061,51 €
P-43	P0H0-01AD	u	Determinació del contingut d'humitat en superfície d'una mostra de fusta amb higròmetre de contacte (CENT QUARANTA EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	140,13 €
P-44	P181-ADWO	u	Realització estudi cromàtic per determinar els colors originals de la façana. Recollida de mostres dels diferents substrats de pintures per a realitzar un estudi cromàtic i de materials, amb intervenció del conservador-restaurador. S'inclou la realització de mostes, assajos, així com l'elaboració posterior de l'informe posterior (DOS MIL DOS-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	2.255,29 €
P-45	P182-HJXO	u	Retirada de pintura mural en mur i posterior recol·locació segons indicacions de la DF, amb aixecaments de capa pictòrica i capa de preparació, amb neteja, restauració i conservació de les pintures, extensió de les pintures de <= 2 m2, amb la intervenció del Conservador-restaurador S'inclouen tots els materials i ajudes necessàries per a la seva extracció, acopi, preservació, restauració i recol·locació. (MIL CINC-CENTS DEU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	1.510,23 €
P-46	P18E-YII6	u	Redacció de pla de treball per a intervenció amb risc d'exposició a l'amiant amb sistema de confinament dinàmic, estàtic i retirada de materials sense confinament, segons especifica el REAL DECRETO 396/2006, NTP 953 i NTP 954 d'INSHT, inclòs el seguiment fins a l'aprovació per part de l'autoritat laboral (TRES MIL NOU-CENTS ONZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	3.911,94 €
P-47	P1A3-H948	u	Presa de mesures i realitació de plantilles de l'especejament del carreuat de la façana existent, per tal de garantir una reproducció correcta durant la restauració, amb intervenció del conservador-restaurador (QUATRE MIL CENT SETANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	4.177,43 €
P-48	P1R2-6RJ5	m2	Neteja de plantes i herbes de superfície pavimentada, aplicació de tractament herbicida i càrrega sobre camió o contenidor (DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	2,24 €

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües
freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit
de la Model al districte de l'Eixample
LOT 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-49	P1R2-ADJ5	m2	Neteja de plantes i herbes de coberta i canals, aplicació de tractament herbicida i càrrega sobre camió o contenidor (TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	3,27 €
P-50	P1R2-ADJ6	m2	Arrencada i neteja manual de plantes i herbes de parament vertical, aplicació de tractament herbicida i càrrega sobre camió o contenidor, amb intervenció del conservador-restaurador (CATORZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	14,60 €
P-51	P1R2-ADNF	m2	Neteja final d'obra, incloent els treballs d'eliminació de la brutícia i la pols acumulada en paraments i tancaments metàl·lics, neteja i desinfecció de banys i lavavos, neteja de vidres i tancaments exteriors, eliminació de taques i restes de guix i morter adherits en terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de residus per al seu transport a abocador autoritzat. (DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	2,58 €
P-52	P1R2-ADR6	m2	Arrencada i neteja manual de plantes i herbes de parament vertical, aplicació de tractament herbicida i càrrega sobre camió o contenidor, amb intervenció del conservador-restaurador (VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	27,30 €
P-53	P2110-ADWZ	m3	Enderroc d'edificació entre mitgeres, de més de 250 m3 de volum aparent, de fins a 15 m d'alçària, amb estructura de formigó armat i acer, sense enderroc de fonaments, solera ni mitgeres, sense separació, transport ni gestió de residus ni residus perillosos, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor (TRETZE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	13,35 €
P-54	P2110-AKW9	m3	Enderroc d'edificació entre mitgeres, de 30 a 250 m3 de volum aparent, de 4 a 8 m d'alçària, amb estructura de formigó armat, sense enderroc de fonaments, solera ni mitgeres, sense separació, transport ni gestió de residus ni residus perillosos, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor (CATORZE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	14,92 €
P-55	P2140-4RRL	u	Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	25,67 €
P-56	P2140-4RRN	u	Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (DOTZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	12,83 €
P-57	P2140-ADDZ	u	Arrencada de full i bastiment de porta metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	50,57 €
P-58	P2142-4RML	m2	Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (NOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	9,24 €
P-59	P2142-4RMR	m	Arrencada d'escopidor de ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (CINC EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	5,13 €
P-60	P2142-4RMU	m2	Repicat fins a 3 cm de fondària de revestiment de voltes, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (DOTZE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	12,32 €
P-61	P2142-ADMC	m	Repicat de revestiments de cornisa existent en mal estat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, amb intervenció del conservador-restaurador (VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	28,40 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-62	P2142-ADMJ	m2	Repicat de revestiment existent en mal estat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, amb intervenció del conservador-restaurador (VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	22,93 €
P-63	P2142-ADMR	m2	Repicat de revestiment existent en mal estat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, amb intervenció del conservador-restaurador (VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	24,21 €
P-64	P2142-ADN9	m3	Desmuntatge d'ampit de pedra de les obertures, supervisat per conservador-restaurador, amb mitjans manuals i mecànics, aplec de material per a la seva reutilització i càrrega de runa sobre camió o contenidor (QUATRE MIL DOS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	4.246,69 €
P-65	P2143-4RQQ	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (DOTZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	12,83 €
P-66	P2143-4RQZ	m3	Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	151,18 €
P-67	P2143-4RR2	m2	Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (SET EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	7,70 €
P-68	P2143-J0R7	m2	Enderroc de vorera de panot i base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (DOTZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	12,20 €
P-69	P2145-ADS0	m2	Arrencada de reixeta metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, amb supervisió de conservador-restaurador (TRENTA-UN EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	31,15 €
P-70	P2145-ADS2	m	Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, inclou arrencada d'ancoratges, elements de reforç i suports, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (CATORZE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	14,29 €
P-71	P2146-AD5J	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 25 cm de gruix, amb retroexcavadora amb martell trencador i/o compressor i càrrega de runa sobre camió o contenirdor amb mitjans mecànics (DIVUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	18,29 €
P-72	P2148-49L5	m	Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (QUATRE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	4,49 €
P-73	P214A-4RRR	u	Desmuntatge de persiana de llibret de dues fulles, de fins a 3 m2, amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament (DINOU EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	19,94 €
P-74	P214A-HIQX	u	Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta de grans dimensions, de 20 m2 com a màxim, amb recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i carrega de runa sobre camió o contenidor amb grau de dificultat alt amb la intervenció del Conservador-restaurador (DOS-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	292,04 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-75	P214B-ADII	u	Desmuntatge de reixa encastada a parament, supervisada per conservador-restaurador, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització i càrrega de runa sobre camió o contenidor (DOS-CENTS DEU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	210,58 €
P-76	P214B-ADRO	m2	Desmuntatge de xarxa de protecció superficial contra caigudes de materials i arrencada de suports i claus de subjecció amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor, amb la intervenció del Conservador-restaurador (VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	8,48 €
P-77	P214B-ADY0	m2	Desmuntatge de xarxa horitzontal per a protecció contra caigudes i arrencada de suports metàl·lic i claus de subjecció amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor (CINC EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	5,64 €
P-78	P214C-ADVF	m2	Desmuntatge d'encavallada de perfils laminats, amb mitjans manuals, neteja, eliminació de fixacions, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (TRENTA EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	30,82 €
P-79	P214I-ADZM	m2	Enderroc de cel ras, entramat de suport i subestructura de fusta, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (TRETZE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	13,85 €
P-80	P214K-ADN6	m2	Enderroc complet de coberta inclinada de teules amb mitjans manuals neteja i aplec del material per a la seva reutilització, inclou enderroc de estructura de coberta, bigues, lloseta ceràmica, enllatat, suports, ancoratges, remats, caraner, minvells, peçes especials, remats i massissats, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, amb supervisió de Conservador- restaurador responsable de la intervenció (VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	27,31 €
P-81	P214K-I6UK	m2	Enderroc complet de coberta inclinada de plaques de fibrociment amb amiant, superfície <= 50 m2 fixades mecànicament amb mitjans manuals, reg de la coberta amb líquid fixador de les fibres d'amiant i empaquetat amb làmina de 100 µm (0,0004 galgues), càrrega sobre camió o contenidor (NORANTA-UN EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	91,33 €
P-82	P214M-ADZH	m2	Enderroc complet de forjat, incloent paviment, entrebigat, bigues i biguetes de perfil laminat, ceràmic o de fusta, cel ras i subestructura de subjecció de cel ras, amb mitjans manuals i/o mecànics i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (TRENTA-NOU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	39,18 €
P-83	P214N-52TT	m3	Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (QUATRE-CENTS DOTZE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	412,92 €
P-84	P214N-52TU	m3	Enderroc d'estructures de maó, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	21,93 €
P-85	P214N-ADTV	m3	Enderroc de mur mix de pedra/ceràmic i torres de vigilancia, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	26,24 €
P-86	P214O-ADET	m2	Enderroc complet d'escala d'emergència, de 7 trams d'escales i barana, de perfils laminats, entramat d'acer i planxa metàl·lica, enderroc de daus de formigó i suports, retirada d'ancoratges a façana, de 4 plantes d'altura, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, amb la intervenció del Conservador-restaurador (MIL VUIT-CENTS DINOU EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	1.819,09 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-87	P214O-ADIN	m2	Enderroc complert d'escala d'estructura de perfils laminats, incloent, llosa, esglaonat, paviment, baranes, passamans, revestiments, platines, ancoratges i suports, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (TRENTA-SET EUROS AMB UN CÈNTIMS)	37,01 €
P-88	P214O-ADNE	m2	Enderroc complert d'escala de volta ceràmica, incloent volta, llosa, d'esglaó d'obra i revestiment d'esglaó, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (TRENTA-SET EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	37,11 €
P-89	P214O-ADNT	m2	Enderroc complert d'escala d'emergència, de 6 trams d'escales, passera, barana i tancament, de perfils laminats, entramat d'acer i planxa metàl·lica, enderroc de daus de formigó i suports, retirada d'ancoratges a façana, de 4 plantes d'altura, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, amb la intervenció del Conservador-restaurador (DOS MIL DOS-CENTS DISSET EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	2.217,17 €
P-90	P214O-ADOD	m2	Enderroc de rampa de fusta, amb estructura i paviments, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (DEU EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	10,78 €
P-91	P214O-ADTT	m2	Enderroc complert d'escala d'evacuació de dos trams i barana, de perfils laminats, entramat d'acer i planxa metàl·lica, enderroc de daus de formigó i suports, retirada d'ancoratges a façana, de 2 plantes d'altura, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, amb la intervenció del Conservador-restaurador (MIL CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	1.169,30 €
P-92	P214P-HM4L	m3	Enderroc de fonament corregut de maçoneria, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió (CENT QUARANTA EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	140,37 €
P-93	P214P-115S9	m3	Enderroc de fonament corregut de maçoneria, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (CENT NORANTA-CINC EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	195,04 €
P-94	P214P-117R9	m3	Enderroc de fonament corregut de maçoneria, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió (CENT QUARANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	149,91 €
P-95	P214P-117SJ	m3	Enderroc de fonament corregut de maçoneria, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica de runa sobre camió (QUARANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	41,57 €
P-96	P214Q-4RPH	m2	Desmuntatge de claraboia de vidre armat amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	28,74 €
P-97	P214Q-4RPV	m2	Enderroc d'estructura metàl·lica de claraboia amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (TRENTA EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	30,81 €
P-98	P214Q-4RQ1	m	Arrencada de canaló de recollida d'aigües amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	3,85 €
P-99	P214Q-ADPN	m2	Retirada de grava i geotèxtil amb mitjans manuals i càrrega sobre camió o contenirdor amb mitjans mecànics i manuals (SET EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	7,76 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-100	P214S-ADG5	m	Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2,5 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor, inclou la retirada de portes i bastiments (VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	21,41 €
P-101	P214T-4RQK	m2	Enderroc d'envà de vidre emmotllat i premsat fins a 10 cm de gruix, com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (DOTZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	12,83 €
P-102	P214T-ADQC	m2	Enderroc de paredó, envà o tencament de ceràmica fins a 15 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (VUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	8,98 €
P-103	P214T-ADQG	m3	Enderroc de paret de material heterogeni de maçoneria i ceràmic amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (VINT-I-CINC EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	25,11 €
P-104	P214T-ADVG	m3	Enderroc de tancaments i sostres de cos auxiliar de material heterogeni, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (DISSET EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	17,97 €
P-105	P214V-AKVU	m2	Obertura de finestra tapiada en restauració amb maó ceràmic de 15 cm com a màxim, fet per Conservador-restaurador, grau de dificultat alt, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (SEIXANTA EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	60,69 €
P-106	P214W-FEMK	m	Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (ONZE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	11,78 €
P-107	P214W-FEMP	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (VUIT EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	8,42 €
P-108	P21B0-ADQZ	u	Desmuntatge de placa informativa de l'espai memorial de la Model, i enderroc de daus de formigó de suport amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament, i càrrega de runa sobre camió o contenirdor amb mitjans mecànics (TRENTA-SIS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	36,28 €
P-109	P21D1-ADWY	u	Desmuntatge de portes de replà, cabina, botoneres, guies, contrapesos, amortidors, maquinària, estructura de suport, revestiments, caixa, quadre de maniobra i instal·lació elèctrica d'ascensor de 4 parades, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (TRES MIL SIS-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	3.697,45 €
P-110	P21D3-ADLD	u	Desmuntatge, retirada i arrencada complerta d'instal·lacions elèctriques, enllumenat, sanejament, evacuació, telecomunicacions, contra incendis, vigilància i seguretat, aigua, gas, extracció i ventilació de façana, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. S'inclou la retirada de tubs, cablejat, aïllaments, mecanismes, safates, supuracions, quadres i subquadres, elements encastats, caixes de distribució, llumeneres ,baixants, elements, càmeres, sensors, conductes, ancoratges, maquinaria, extractors, cartells, senyalitzacions i tots els elements que componen les instal·lacions, així com inclou tots els treballs necessaris i ajudes per a la seva retirada, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (SETZE MIL VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	16.021,47 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-111	P21G0-ADU6	u	Arrencada completa d'unitat d'aire condicionat, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. S'inclou la retirada de tubs, cablejat, aïllaments, maquinaria, safates, suportacions, elements encastrats i accessoris. S'inclou la retirada del gas. (TRES-CENTS VUITANTA EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	380,12 €
P-112	P21G1-4RU1	m	Arrencada de baixant i connexions als desguassos, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	3,59 €
P-113	P21G1-W8Z9	m	Desmuntatge de baixant, clavegueró o tub de ventilació de fibrociment amb contingut d'amiant de diàmetre entre 150 a 300 mm a una alçària superior a 5 m, treballs verticals amb mitjans manuals, reg del tub amb líquid fixador de les fibres d'amiant, empaquetat i càrrega sobre camió o contenidor corresponent (TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	38,97 €
P-114	P21GH-ADIN	u	Desmuntatge i arrencada de instal·lacions interiors de sanejament, evacuació, electricitat, enllumenat, vigilància i seguretat, telecomunicacions, distribució d'aigua, contra incendis, climatització, ventilació, extracció, parallamps, gas, etc. Inclou la arrencada, desmuntatge i enderroc de tots els elements que componen les instal·lacions i elements de suports, així com tots els treballs necessaris i ajudes per a la seva retirada, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (VINT-I-UN MIL DOS-CENTS NOU EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	21.209,22 €
P-115	P21GH-ADWQ	u	Desmuntatge i arrencada de instal·lacions exteriors de sanejament, evacuació, electricitat, enllumenat, vigilància i seguretat, telecomunicacions, distribució d'aigua, contra incendis, etc. Inclou la arrencada, desmuntatge i enderroc de tots els elements que componen la instal·lació, així com tots els treballs necessaris i ajudes per a la seva retirada, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (DIVUIT MIL DOS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	18.288,37 €
P-116	P21Q2-8GXP	u	Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (QUATRE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	4,97 €
P-117	P21Q2-AD1K	u	Enderroc de glorieta de pedra o formigó de fins a 4 m d'altura, amb enderroc de fonaments, i càrrega manual i mecànica de la runa sobre camió o contenidor (VUIT-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	842,55 €
P-118	P21Q2-AD1S	u	Retirada de estació meteorològica, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (DOS-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	274,03 €
P-119	P21Q2-ADXU	u	Retirada de piona, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (VUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	8,29 €
P-120	P21R0-92GM	u	Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de 15 a 20 m d'alçària de port gran, arrencant la soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (VUIT-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	839,46 €
P-121	P21R0-92I8	u	Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, arrencant la soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (DOS-CENTS QUATRE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	204,34 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-122	P21R0-ADHN	u	Arrancada d'arbust de forma directa, de fins a 2 m d'altura, arrencant les arrels, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (CENT VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	122,62 €
P-123	P21R1-92JP	u	Trituració de soca soterrada de <= 60 cm de perímetre amb tractors amb accessoris per triturar (VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	21,79 €
P-124	P21R1-92JT	u	Trituració de soca soterrada de 100 a 140 cm de perímetre amb tractors amb accessoris per triturar (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	68,11 €
P-125	P21Z0-52UU	u	Perforació de mur de formigó armat per a formació de passamurs fins a 200 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 20 i 30 cm amb Equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm de (VUITANTA-SET EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	87,22 €
P-126	P21Z0-52UV	u	Perforació de mur de formigó armat per a formació de passamurs fins a 400 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 30 i 40 cm amb Equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm de (CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	145,36 €
P-127	P21Z2-ADE8	m	Tall en paret ceràmica, de 15 cm de fondària, amb disc de carborúndum (DOTZE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	12,05 €
P-128	P21Z2-ADPV	m	Tall en paret, de fins a 30 cm de fondària, amb disc de carborúndum (DIVUIT EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	18,08 €
P-129	P21Z2-ADT8	m	Tall en paret de composició mixa de maçoneria i ceràmica, de 40 cm de fondària, amb disc de carborúndum (VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	22,60 €
P-130	P21Z2-ADTM	m	Tall en mur de pedra, de fins a 80 cm de fondària, amb disc de carborúndum (VINT-I-QUATRE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	24,10 €
P-131	P2217-55SU	m3	Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (TRES EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	3,53 €
P-132	P221B-EL6Z	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió amb retroexcavadora (SET EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	7,02 €
P-133	P221B-EL88	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador de combustible i amb les terres deixades a la vora CRITERI D'AMIDAMENT: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. (TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	38,99 €

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
LOT 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-134	P221C-DYZX	m3	Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb pala excavadora i amb les terres deixades a la vora (CINC EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	5,81	€
P-135	P221C-I3RY	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de més de 2 1 m3 (DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	18,62	€
P-136	P221D-DZ2Q	m3	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny de sòls de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora (NOU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	9,68	€
P-137	P221D-DZ2Y	m3	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb miniexcavadora amb martell trencador de gasoil i amb les terres deixades a la vora i minicarregadora de combustible CRITERI D'AMIDAMENT: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. (CINQUANTA-DOS EUROS AMB DINOÜ CÈNTIMS)	52,19	€
P-138	P221K-TG43	m3	Excavació de cala, per a localització de serveis, amb mitjans manuals i reblert i compactació de terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres (CENT CINC EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	105,05	€
P-139	P2241-52SL	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 90% PM (UN EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	1,48	€
P-140	P2241-52SS	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM CRITERI D'AMIDAMENT: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. (CINC EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	5,11	€
P-141	P2241-HPEU	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions d'1 a 10 1 m2 (DEU EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	10,96	€
P-142	P2243-53A9	m2	Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària (DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	2,57	€
P-143	P2253-54SS	m3	Reblert de rasa o pou amb terres de la pròpia excavació i 30 cm de sorres de material reciclat mixt, en tongades de 25 cm com a màxim (SET EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	7,24	€
P-144	P2255-DPGO	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM (VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	21,59	€

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
LOT 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 14

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-145	P2255-DPIK	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb el 50% de sorra i el 50% de terra de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM CRITERI D'AMIDAMENT: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres. (VINT-I-NOU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	29,23	€
P-146	P2255-DPIR	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sauló garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant de combustible (VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	27,76	€
P-147	P2255-W6AT	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el 50% de sorra i el 50% de terra de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant elèctric, amb compactació del 95% PM CRITERI D'AMIDAMENT: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres. (TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	38,82	€
P-148	P2257-54B8	m3	Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM (CINC EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	5,79	€
P-149	P22D1-DGOV	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb minicarregadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió o contenidor (DOS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	2,63	€
P-150	P244-4I57	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials dins de l'obra, amb camió per a transport de 7 t (TRES EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	3,11	€
P-151	P24A-H9B2	m3	Carrega i transport de materials per aplec a l'exetrior, embalatge complert amb vel de polietilè de 250 µm de gruix, paper de bombolles, en rotlle, adherida amb cinta adhesiva plàstica per a làmines de polietilè, protecció de post de fusta, inclòs desmuntatge, amb camió de 24 t i temps d'espera per a la càrrega, amb un recorregut de fins a 10 km (DOS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	282,52	€
P-152	P2R2-EU9Q	m3	Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	25,67	€
P-153	P2R3-HIGD	m3	Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (SET EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	7,06	€
P-154	P2R4-IZ6E	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 20 km (DOTZE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	12,11	€
P-155	P2R4-VSTD	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 20 km (DOTZE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	12,11	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 15

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-156	P2R5-DT0H	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (VUIT EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	8,43 €
P-157	P2R5-Z58K	m3	Transport de residus especials d'amiant-ciment codi 17 06 01* o d'amiant friable codi 17 06 05*, procedents de la construcció a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor o sac flexible (VUITANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	81,49 €
P-158	P2R6-4I52	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (NOU EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	9,05 €
P-159	P2R6-4I53	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (ONZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	11,83 €
P-160	P2R6-4I5M	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (ONZE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	11,15 €
P-161	P2R6-4I62	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat (CATORZE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	14,46 €
P-162	P2RA-EU2Y	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no peril·losos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus (ZERO EUROS)	0,00 €
P-163	P2RA-EU30	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no peril·losos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus (ZERO EUROS)	0,00 €
P-164	P2RA-EU36	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no peril·losos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus (DOTZE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	12,40 €
P-165	P2RA-EU38	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no peril·losos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus (MENYS TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	-33,56 €
P-166	P2RA-EU3A	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no peril·losos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus (QUARANTA EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	40,08 €
P-167	P2RA-EU3I	m3	Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals bruts barrejats amb terra o altres residus no vegetals no peril·losos amb una densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus (TRENTA-NOU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	39,12 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 16

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-168	P2RA-EU3K	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de Residus (NOU EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	9,70 €
P-169	P2RA-EU3U	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus (CATORZE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	14,88 €
P-170	P2RA-EU3W	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus (SET EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	7,74 €
P-171	P2RA-EU5P	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no peril·losos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus (VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	21,92 €
P-172	P2RA-EU63	m3	Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals bruts barrejats amb terra o altres residus no vegetals no peril·losos amb una densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus (TRENTA-NOU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	39,12 €
P-173	P2RA-EU68	kg	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de fibrociment peril·losos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 06 05* segons la Llista Europea de Residus (ZERO EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	0,22 €
P-174	P2RA-EU9D	kg	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de fibrociment peril·losos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 06 05* segons la Llista Europea de Residus, per a seguretat i salut (ZERO EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	0,22 €
P-175	P2RA-M8VT	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no peril·losos amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02 segons la Llista Europea de Residus (DIVUIT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	18,28 €
P-176	P2RR-WLVN	u	Subministrament de sac de polipropilè blanc gran, volum de càrrega aproximadament d'1 m3, mides de 90x90x110 cm amb tapa superior i anses, amb senyalització normalitzada de presència d'amiant, inclòs preparació i precintat del sac per la retirada d'obra (QUINZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	15,44 €
P-177	P2V0-02M3	u	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius, d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15 (SETZE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	16,70 €
P-178	P2V0-02M7	u	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 (CENT SEIXANTA-SET EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	167,04 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26Pàg.: 17

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-179	P2VZ-IZL9	u	Transport de maquinària per a sondatges i perforacions del terreny per rotopercussió. Inclou: transport de tot l'equip de perforació (contenidor bentonita, equip de bombeig, etc) i descàrrega. (VUIT MIL TRENTA-QUATRE EUROS)	8.034,00	€
P-180	P310-D51N	kg	Armadura de rases i pous AP500 S d'Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (UN EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	1,59	€
P-181	P311-CL6K	m2	Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments (TRENTA EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	30,04	€
P-182	P312-I7UL	m3	Formigonament de rases i pous, amb Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba (CENT VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	121,78	€
P-183	P312-ICLE	m3	Formigonament de rases i pous, amb Formigó en massa amb additiu hidròfug HM - 25 / B / 40 / X0 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot (CENT SET EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	107,79	€
P-184	P31C-PER120	u	Perforació i empenat de sonda geotèrmica doble, per a instal·lació vertical, de 125 m de longitud i 96 mm de diàmetre, formada per tub de polietilè d'alta densitat (PE 100) de 32 mm de diàmetre i 2,9 mm de gruix, SDR11, amb tub d'injecció, distanciadors per a tubs i morter preparat de bentonita i ciment. Inclou: Tub d'injecció, de polietilè d'alta densitat (PEAD/HDPE), de 25 mm de diàmetre exterior i 2,3 mm de gruix, per a reomplert de sonda geotèrmica vertical, distanciador per a tubs, 4x32 mm, amb orifici central de 45 mm de diàmetre per guiat del tub d'injecció, per a sonda geotèrmica vertical, morter preparat de bentonita i ciment, de conductivitat tèrmica mínima 2,35 W/(mK), baixa permeabilitat a l'aigua, resistent a gelades, densitat 1800 kg/m³, resistència mecànica a compressió 10 N/mm², per a injecció i reomplert de sonda geotèrmica vertical i columna perforadora modular, sobre, cistella o patí, gestió de residu de la bentonita a central de reciclatge. (TRES MIL NOU-CENTS TRENTA EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	3.930,45	€
P-185	P31C-TUBS120	u	Subministrament i instal·lació de sonda geotèrmica doble, per a instal·lació vertical, de 120 m de longitud i 96 mm de diàmetre, formada per tub de polietilè d'alta densitat PN16 (PE 100) de 4 x 32 mm de diàmetre i 3,0 mm de gruix, RC SDR11, amb tub d'injecció. Sonda geotèrmica per a instal·lació vertical, de 120 m de longitud i 96 mm de diàmetre, formada per un tub de polietilè d'alta densitat PN16 (PE 100) de 4 x 32 mm de diàmetre i 3,0 mm de gruix, RC SDR11, i un peu amb forma de V, al que es solden els tubs, pes de la sonda 310,5 kg, temperatura de treball entre -20°C i 30°C, subministrada en rotllos. Inclou: conjunt de dues peces en Y, de polietilè d'alta densitat (PE 100), de 40 mm de diàmetre d'entrada i 32 mm de diàmetre en les derivacions, per a unió de la sonda geotèrmica vertical doble al col·lector Totalment muntat i provat (NOU-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	985,48	€
P-186	P320-D6YB	kg	Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de 3 m d'Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (UN EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	1,71	€
P-187	P322-D771	m2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist (TRENTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	36,86	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26Pàg.: 18

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-188	P324-MD9D	m3	Formigonament de murs de contenció, de 3 m d'alçària com a màxim, amb Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 20 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55 i abocat amb bomba (CENT VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	123,52	€
P-189	P3C0-3D8E	kg	Armadura de lloses de fonaments AP500 S d'Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	1,65	€
P-190	P3C5-I7PV	m3	Formigonat de llosa de fonamentació amb Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba (CENT ONZE EUROS AMB SET CÈNTIMS)	111,07	€
P-191	P3G1-3D3L	kg	Armadura per a pantalles AP500 S d'Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (UN EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	1,60	€
P-192	P3G3-X1N9	m	Doble muret guia de 25 cm de gruix i 70 cm d'alçària, amb Formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC4 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, encofrat amb tauler de fusta de pi i armat amb acer B400S (DOS-CENTS DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	202,61	€
P-193	P3G4-DRNS	m	Enderroc de coronament de pantalla, de 60 cm d'amplària (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	64,38	€
P-194	P3G4-DRNT	m	Enderroc de coronament de pantalla, de 45 cm d'amplària (QUARANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	45,98	€
P-195	P3G7-79OS	m	Muntatge i desmuntatge d'apuntalament per a grans llums de mur pantalla, amb puntals prefabricats de 400 kN de capacitat de càrrega (CENT CINQUANTA-QUATRE MIL TRES-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	154.396,72	€
P-196	P3G8-DMDT	u	Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de perforació (QUATRE MIL DOS-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	4.285,75	€
P-197	P3GA-132J1	m2	Perforació de pantalla en terreny compacte, de 60 cm de gruix i formigonat amb Formigó per armar amb additiu hidròfug/superplastificant HA - 30 / L / 10 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55 (CENT TRETZE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	113,96	€
P-198	P3GA-1381K	m2	Perforació de pantalla en terreny compacte, de 45 cm de gruix i formigonat amb Formigó per armar amb additiu hidròfug/superplastificant HA - 30 / L / 10 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55 (NORANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	98,68	€
P-199	P3GD-79KS	m2	Sanejament de la superfície interior de pantalla amb fresadora i càrrega de runa sobre camió o contenidor (QUATRE EUROS)	4,00	€
P-200	P3GD-AA03	m2	A03/A05_ Fresat de parament verical de formigó amb fresadora i càrrega de runa sobre camió o contenidor (VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	27,37	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 19

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-201	P3GF1-13IHI	kg	Armadura per a jàssera de coronació de mur pantalla amb Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a l'obra B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2 (UN EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	1,89	€
P-202	P3GF2-12Q46	m2	Muntatge i desmuntatge d'una cara encofrat per a jàssera de coronació de mur pantalla amb Tauler elaborat amb fusta de pi, de 25 mm de gruix, per a 10 usos, incloent la resolució de trobades amb sostres i ménsules per a pilars (QUARANTA EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	40,92	€
P-203	P3GF3-13YLW	m3	Formigonat de jàssera de coronació de mur pantalla amb Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 10 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, abocat amb bomba (CENT TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	132,32	€
P-204	P3J4-HYTX	m3	Estructura de gabions de malla electrosoldada amb Gabió de 1x0.5x0,5 m, de malla electrosoldada galvanitzada, de diàmetre de 4,5 mm, i 50x100 mm de pas de malla i reblert amb Pedra granítica de més de 150 mm, per a reblert de gabions, col·locada amb mitjans manuals i mecànics, amb la cara exterior acabada concertada (TRES-CENTS SETANTA EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	370,39	€
P-205	P3K1-3D1E	m2	Formigó projectat en sec, de 20 N/mm2 de resistència a compressió 5 cm de gruix, col·locat a les parets laterals del túnel (TRETZE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	13,21	€
P-206	P3V2-HB6N	m	Muntatge de tub inclinomètric sobre parament vertical i fins 25 m de profunditat, inclosa part proporcional de maniguet d'unió, tapons de fons i cap d'injecció o fricció i sense incloure perforació ni pretub (SEIXANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	62,56	€
P-207	P3V2-HB6Q	d	Lectura de sondeigs inclinomètrics en pantalles, inclosa redacció de l'informe corresponent (NOU-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	953,69	€
P-208	P3Z3-D52C	m2	Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb Formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió (QUINZE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	15,82	€
P-209	P3Z3-D53N	m2	Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150 kg/m3/B/20, abocat des de camió (SETZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	16,65	€
P-210	P3Z4-.16N	m2	Travada de fonament nou a fonament existent, amb perforació i injectat continu, introducció d'acer en barres corrugades amb una quantia de 16 barres Ø20 de longitud 500mm cada m2, amb cavalcament, reblert posterior dels orificis amb resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat i pont d'unió entre superfícies de formigó amb resines epoxi sense dissolvents, de dos components (TRES-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	367,77	€
P-211	P3Z4-.26N	m2	Travada de fonament nou a fonament existent, amb perforació i injectat continu, introducció d'acer en barres corrugades amb una quantia de 4 barres Ø20 de longitud 500mm per cada cara de riostra, amb cavalcament, reblert posterior dels orificis amb resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat i pont d'unió entre superfícies de formigó amb resines epoxi sense dissolvents, de dos components (TRES-CENTS NOU EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	309,43	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 20

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-212	P3Z4-.36N	m2	Travada de fonament nou a fonament existent, amb perforació i injectat continu, introducció d'acer en barres corrugades amb una quantia de 2 barres Ø20 de longitud 500mm cada 30cm a portell, amb cavalcament, reblert posterior dels orificis amb resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat i pont d'unió entre superfícies de formigó amb resines epoxi sense dissolvents, de dos components (CENT QUARANTA EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	140,91	€
P-213	P432-.UJC	m3	Bigueta de fusta amb Element de fusta laminada GL24h, secció 140x200 mm i llargària fins a 9.7 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 1 segons UNE-EN 351-1, mecanitzada amb control numèric i col·locada sobre suports de fusta o acer. Inclou cargols i ferratges. (MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	1.454,74	€
P-214	P432-.UOS	m3	Bigueta de fusta amb Element de fusta laminada combinada GL28h, amb gruix de laminat 33/45 mm, de 18x52 cm de secció constant i llargària fins a 7 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 1 segons UNE-EN 351-1, mecanitzada amb control numèric i col·locada sobre suports de fusta o acer. Inclou cargols i ferratges. (MIL SIS-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	1.687,10	€
P-215	P432-.ZOS	m3	Bigueta de fusta amb Element de fusta laminada combinada GL28h, amb gruix de laminat 33/45 mm, de 24x52 cm de secció constant i llargària fins a 12 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 1 segons UNE-EN 351-1, mecanitzada amb control numèric i col·locada sobre suports de fusta o acer. Inclou cargols i ferratges. (MIL SIS-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	1.687,10	€
P-216	P437-.S9T	u	Connector amb vis cargolat VGZ 9x260 sobre biga de fusta col·locat a 45° segons detall en plànols amb penetració de 190mm. (UN EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	1,58	€
P-217	P43C-.UOS	m3	Pilar de fusta de 26x30 cm de secció, amb Element de fusta microlaminada BAUBUCHE GL75c ETA-14/0354, de microlaminat de faig, de 26x30 cm de secció i llargària 3,7 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 1 segons UNE-EN 351-1, mecanitzada amb control numèric i col·locat sobre suports de fusta o acer. Inclou cargols i ferratges. (TRES MIL DOS-CENTS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	3.200,57	€
P-218	P43G-.WOS	m2	Panells de LVL de 30 mm de gruix, col·locat amb fixacions mecàniques a la estructura de fusta. Disposició amb mínim 3 suports. (SEIXANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	61,88	€
P-219	P43J-AD3F	m2	S03_ Sostre pla de Panell de fusta contralaminada de 80 mm de gruix formada per 3 capes de fusta d'avet C24, encolades amb adhesiu sense urea-formaldehide amb la disposició longitudinal de la fusta en les dues cares del panell, amb tractament hidròfug, amb acabat superficial tipus habitatge en les dues cares amb fusta d'avet roig amb fusta d'avet roig en l'altre amb lasur en l'altre col·locat amb fixacions mecàniques, desolidarització del suport amb banda resilient de cautxú EPDM extruït, fixada amb grapes; unió entre panells encadellat fixats amb cargols d'acer i segellat de la cara interior dels junts amb cinta adhesiva de goma butílica, amb armadura de polièster i segellat de la cara exterior amb cinta autoadhesiva de polietilè amb adhesiu acrílic sense dissolvents, amb armadura de polietilè i pel·lícula de separació de paper siliconat, prèvia aplicació d'imprimació incolora a base d' una dispersió acrílica sense dissolvents; resolució de traves amb cargols d'acer; fixació de panells amb elements d'acer galvanitzat (CENT QUARANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	149,58	€
P-220	P43J-ADML	m2	Panells acústics, formats per marc de fusta de pi, 40 mm de llana de roca i un panell microperforat, col·locat adherit a sostre de LVL, amb entremat despenjat 6 cm (NORANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	94,31	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26Pàg.: 21

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-221	P43N1-AD07	m2	D07_ Paret divisòria d'entramat lleuger de fusta format per muntants cada 60 cm, biga carregadora i testeres de fusta de pi flandes a tall de serra, de 45x140 mm de secció, de classe resistent C16; amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 1 segons UNE-EN 351-1; tallat a mida d'elements a taller i muntat a l'obra amb fixacions mecàniques; inclou els rigiditzadors de traves i/o unions, amb aïllament de placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 45 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,04 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,125 m2·K/W i placa l'altre hidròfuga (H) de 12,5 mm de gruix a una cara, fixades mecànicament (SEIXANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	69,91 €
P-222	P43N1-AD08	m2	D08_ Paret divisòria d'entramat lleuger de fusta format per muntants cada 60 cm, biga carregadora i testeres de fusta de pi flandes a tall de serra, de 50x80 mm de secció, de classe resistent C16; amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 1 segons UNE-EN 351-1; tallat a mida d'elements a taller i muntat a l'obra amb fixacions mecàniques; inclou els rigiditzadors de traves i/o unions, amb aïllament de placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 45 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,04 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,125 m2·K/W (SEIXANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	69,91 €
P-223	P43N1-ADIA	m2	EN03_ Entramat lleuger de fusta format per muntants cada 60 cm, biga carregadora i testeres de fusta de pi flandes a tall de serra, de 50x80 mm de secció, de classe resistent C16; amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 1 segons UNE-EN 351-1; tallat a mida d'elements a taller i muntat a l'obra amb fixacions mecàniques; inclou els rigiditzadors de traves i/o unions amb aïllament de placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 80 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,04 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2 m2·K/W, amb revestiment de vel negre (SETANTA-TRES EUROS AMB DINOÜ CÈNTIMS)	73,19 €
P-224	P43N1-ADN4	m2	EN04_ Entramat lleuger de fusta format per muntants cada 60 cm, biga carregadora i testeres de fusta de pi flandes a tall de serra, de 30x50 mm de secció, de classe resistent C16; amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 1 segons UNE-EN 351-1; tallat a mida d'elements a taller i muntat a l'obra amb fixacions mecàniques; inclou els rigiditzadors de traves i/o unions amb aïllament de placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 45 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,04 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,125 m2·K/W (SEIXANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	65,81 €
P-225	P440-015D	u	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons l'article 19-2 de la Instrucció EAE-2011, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15 (VINT EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	20,45 €
P-226	P440-015E	u	Determinació de la força d'apretada d'una unió cargolada, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 20 (VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	22,78 €
P-227	P442-FZP	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues boyd, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (DOS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	2,88 €
P-228	P442-DFZI	kg	Acer S355J2H segons UNE-EN 10210-1, per a bigues formades per peça simple, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	2,35 €
P-229	P442-DFZP	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (DOS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	2,11 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26Pàg.: 22

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-230	P442-DG05	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols (DOS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	2,11 €
P-231	P442-DG0G	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	2,20 €
P-232	P442-DG10	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (DOS EUROS AMB SET CÈNTIMS)	2,07 €
P-233	P442-DG26	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra (UN EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	1,86 €
P-234	P442-DG2O	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (DOS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	2,37 €
P-235	P442-DG2P	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	2,45 €
P-236	P446-DM94	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols (DOS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	2,91 €
P-237	P447-ADRF	kg	Reforç d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura, imprimació anti corrosió i acabat per pintar. Inclou la part proporcional d'elements de fixació, platines d'ancoratge i cargols autoroscats, sanejat i refinat de soldadures, repàs d'acabat de soldadures i trobades amb pintura de galvanitzat en fred en esprai, base epoxi, per a sistemes de protecció de la fixacions mecàniques, ferramenta i eines necessàries, tots materials i treballs auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons documentació gràfica i indicacions de la DF. Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra Nota II: color RAL especial a definir per la DF (QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	4,25 €
P-238	P447-DMDG	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	4,37 €
P-239	P447-RM01	kg	Subestructura d'acer autoportant S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura, per a suport de divisòries, tabiques i fals sostres de cartó guix segons documentació gràfica, fixada mecànicament a forjat, imprimació anti corrosió i acabat per pintar. Format per: - Muntants d'acer soldat, perfil rectangular 100x50x3mm. - Travessers principals d'acer soldat, perfil quadrat 100x100x3mm	4,25 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 23

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			- Travessers secundaris d'acer soldat, perfil quadrat 50x50x3mm	
			Inclou la part proporcional d'elements de fixació, platines d'ancoratge i cargols autoroscats, sanejat i refinat de soldadures, repàs d'acabat de soldadures i trobades amb pintura de galvanitzat en fred en esprai, base epoxi, per a sistemes de protecció de la fixacions mecàniques, ferramenta i eines necessàries, tots materials i treballs auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons documentació gràfica i indicacions de la DF. Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra Nota II: color RAL especial a definir per la DF (QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	
P-240	P447-RM03	kg	Subestructura d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, d'acer galvanitzat, col·locat a l'obra amb soldadura i fixacions mecàniques, per a suport de lluminàries, fals sostres i elements acústics segons documentació gràfica, fixada mecànicament a forjat, imprimació anti corrosió i acabat per pintar. Format per dos nivell de travessers, el principal per a fixar connectors a forjat i rigiditzar la malla secundària, y el secundari per a fixar els elements lluminics i acústics: - Travessers principals d'acer soldat, perfil quadrat 100x100x3mm - Travessers secundaris d'acer soldat, perfil quadrat 50x50x3mm	5,04 €
			Inclou la part proporcional d'elements de fixació, platines d'ancoratge i cargols autoroscats, sanejat i refinat de soldadures, repàs d'acabat de soldadures i trobades amb pintura de galvanitzat en fred en esprai, base epoxi, per a sistemes de protecció de la fixacions mecàniques, ferramenta i eines necessàries, tots materials i treballs auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons documentació gràfica i indicacions de la DF. Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra Nota II: color RAL especial a definir per la DF (CINC EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	
P-241	P447-RM04	kg	Reforç d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura, per a suport de divisòria de cartró guix i premarc de fusteria segons documentació gràfica, fixada mecànicament a jàssera de formigó, imprimació anti corrosió i acabat per pintar. Format per: - Angle en forma de L de 60x60x3mm	4,25 €
			Inclou la part proporcional d'elements de fixació, platines d'ancoratge i cargols autoroscats, sanejat i refinat de soldadures, repàs d'acabat de soldadures i trobades amb pintura de galvanitzat en fred en esprai, base epoxi, per a sistemes de protecció de la fixacions mecàniques, ferramenta i eines necessàries, tots materials i treballs auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons documentació gràfica i indicacions de la DF. Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra Nota II: color RAL especial a definir per la DF (QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	
P-242	P447-RM05	kg	Reforç d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura, per a suport de premarc de fusteria segons documentació gràfica, fixada mecànicament a jàssera de formigó i a forjat inferior i superior, imprimació anti corrosió i acabat per pintar. Format per: - Muntant d'acer soldat, perfil rectangular 80x50x3mm - Travessers d'acer soldat, perfil rectangular 80x50x3mm	4,25 €
			Inclou la part proporcional d'elements de fixació, platines d'ancoratge i cargols autoroscats, sanejat i refinat de soldadures, repàs d'acabat de soldadures i trobades amb pintura de galvanitzat en fred en esprai, base epoxi, per a sistemes de protecció de la fixacions mecàniques, ferramenta i eines necessàries, tots materials i treballs auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons documentació gràfica i indicacions de la DF. Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra Nota II: color RAL especial a definir per la DF (QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 24

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-243	P447-RM06	kg	Reforç d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura, per a suport de divisòria de cartró guix i premarc de fusteria segons documentació gràfica, fixada mecànicament a jàssera de formigó i a forjat inferior i superior, imprimació anti corrosió i acabat per pintar. Format per: - Muntant d'acer soldat, perfil rectangular 80x50x3mm - Travessers d'acer soldat, perfil rectangular 80x50x3mm	4,25 €
			Inclou la part proporcional d'elements de fixació, platines d'ancoratge i cargols autoroscats, sanejat i refinat de soldadures, repàs d'acabat de soldadures i trobades amb pintura de galvanitzat en fred en esprai, base epoxi, per a sistemes de protecció de la fixacions mecàniques, ferramenta i eines necessàries, tots materials i treballs auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons documentació gràfica i indicacions de la DF. Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra Nota II: color RAL especial a definir per la DF (QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	
P-244	P449-02IL	u	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (SET-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	733,89 €
P-245	P449-02IS	u	Jornada per a realització de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x24 cm, per a assaig radiogràfic d'unions soldades, per a un nombre <= 30 u plaques per desplaçament i un radi <= 40 km, segons UNE-EN ISO 17636-1, UNE-EN ISO 10675-1 (MIL DOS-CENTS CINC EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	1.205,78 €
P-246	P44C-.B1K	kg	Col·locació de bulons M20 de qualitat 8.8 per a unions de fusta de longitud màxima de 80cm. Inclou arandeles, famelles i entrada en càrrega (apriete).	4,58 €
			(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	
P-247	P44C-.OMA	kg	Tirants estructurals d'acer de qualitat STAINLESS STEEL S460 tipus MACALLOY o equivalent. Inclou tots els terminals, forquilles, rosques, beinas, desviadors i peces intermitges, antigalvànics. (M20 - 108 kN; M24 - 156 kN; M30 - 249 kN; M36 - 364 kN; M42 - 501 kN; M48 - 660 kN; M56 - 912 kN) (SIS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	6,89 €
P-248	P44C-.P1K	kg	Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, per a unions entre bigues i MACALLOY formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	2,40 €
P-249	P44C-DP1F	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	2,23 €
P-250	P44C-DP1K	kg	Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	2,40 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 25

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-251	P4510-I7Q4	m3	Formigonament per a pilars, amb Formigó per armar HA - 30 / F / 10 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, abocat amb bomba (CENT CINQUANTA-TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	153,10 €
P-252	P4510-IAW1	m3	Formigonament per a pilars, amb Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 10 / XC4 + XS1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb bomba (CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	157,12 €
P-253	P4510-LOTW	m3	Formigonament per a pilars columna, amb Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 10 / XC4 + XS1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb bomba (CENT CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	150,47 €
P-254	P4510-ME0Y	m3	Formigonament per a pilars, amb Formigó per armar HA - 30 / F / 10 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, abocat amb bomba (CENT CINQUANTA-TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	153,10 €
P-255	P4510-MTJR	m3	Formigonament per a pilars, amb Formigó per armar HA - 45 / F / 10 / XC3 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.45, abocat amb bomba (CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	164,70 €
P-256	P4520-IO6Z	m3	Formigonament per a mur, amb Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / B / 20 / XC4 + XS1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb bomba (CENT VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	122,58 €
P-257	P4520-VR5Q	m3	Formigonament per a mur, amb Formigó per armar HA - 30 / F / 10 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, abocat amb bomba (CENT VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	125,74 €
P-258	P4537-KF7M	m3	Formigonament per a bigues, amb Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 10 / XC4 + XS1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb bomba (CENT TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	136,42 €
P-259	P4537-KL9G	m3	Formigonament per a bigues, amb Formigó per armar HA - 45 / F / 10 / XC3 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.45, abocat amb bomba (CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	143,99 €
P-260	P4537-LB2Z	m3	Formigonament per a bigues, amb Formigó per armar HA - 30 / F / 10 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, abocat amb bomba (CENT TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	132,39 €
P-261	P4538-LHDC	m3	Formigonament de llindes amb Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i abocat manualment (CENT QUARANTA-TRES EUROS)	143,00 €
P-262	P4599-IMQV	m3	Formigonament de sostres amb elements resistents industrialitzats amb Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i abocat amb bomba (CENT SETZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	116,43 €
P-263	P45C0-138HH	m3	Formigonament per a bancades, amb Formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, abocat amb cubilot (CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	124,60 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 26

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-264	P45C1-I8Y7	m3	Formigonament de lloses alleugerides amb Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 10 / XC4 + XS1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb bomba, en dos fases (CENT VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	127,74 €
P-265	P45C1-IM6Y	m3	Formigonament de lloses alleugerides amb Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 10 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba, en dos fases (CENT VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	127,74 €
P-266	P45C1-LUXO	m3	Formigonament de lloses amb Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 20 / XC4 + XS1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb bomba (CENT DIVUIT EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	118,37 €
P-267	P45C1-ME4E	m3	Formigonament de lloses inclinades amb Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 20 / XC4 + XS1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb bomba (CENT VINT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	120,64 €
P-268	P45C1-10CHI	m3	Formigonament de lloses amb Formigó per armar HA - 45 / F / 10 / XC3 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.45, abocat amb bomba (CENT VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	129,40 €
P-269	P45C1-10CV1	m3	Formigonament de lloses inclinades amb Formigó per armar HA - 25 / F / 20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba (CENT DOTZE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	112,36 €
P-270	P45C1-10CVD	m3	Formigonament de lloses amb Formigó per armar HA - 25 / F / 20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba (CENT DEU EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	110,08 €
P-271	P45C1-132NE	m3	Formigonament de lloses amb Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 20 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, abocat amb bomba (CENT DIVUIT EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	118,37 €
P-272	P45C1-134FC	m3	Formigonament de lloses inclinades amb Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 20 / XC4 + XS1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb bomba (CENT VINT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	120,64 €
P-273	P45C7-P4E0	m2	P10_ Llosa de formigó armat, horitzontal, de 15 cm de gruix amb Muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist, amb una quantia d'1,1 m2/m2, Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 15 kg/m2 (CENT DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	112,57 €
P-274	P45G0-M7DG	m3	Formigonament de dau de recolzament amb Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i abocat manualment (CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	158,22 €
P-275	P45R2-CLFQ	m2	Pont d'unió entre superfícies de formigó, mitjançant morter de ciment i resines epoxi modificades (CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	14,65 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 27

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-276	P45V0-02AB	u	Assaig sota càrrega estàtica del conjunt tendó-ancoratge, segons la norma UNE 41184 (QUATRE MIL SIS-CENTS SEIXANTA EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	4.660,18	€
P-277	P45V1-022T	u	Determinació del recobriment i del diàmetre de les armadures, amb patxòmetre d'alta qualitat a 10 punts d'un element de formigó armat (CENT VUITANTA EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	180,78	€
P-278	P4A0-OTHE	kg	Acer Y 1860 per tesat de llosa alleugerida. Inclou tendó, tesat, beina e injecció (SIS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	6,52	€
P-279	P4B0-.099	u	Perforació en pilar de fosa per injecció de morter a pressió, purga d'injecció i massissat del cap de pilar. (DOS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	2,83	€
P-280	P4B0-6094	u	Ancoratge amb acer en barres corrugades de 16 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat (SETZE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	16,29	€
P-281	P4B0-6097	u	Ancoratge amb acer en barres corrugades de 12 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat (ONZE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	11,35	€
P-282	P4B2-52XG	m2	Armadura per a bancades AP500 SD amb Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 (VUIT EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	8,97	€
P-283	P4B3-FJX5	kg	Armadura per a bigues AP500 S d'Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (UN EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	1,78	€
P-284	P4B8-D6QK	kg	Armadura de lloses d'estructura AP500 S d'Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	1,84	€
P-285	P4B9-D6QS	m2	Armadura de lloses AP500 T amb Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 (TRES EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	3,49	€
P-286	P4BC-43MU	kg	Armadura per a mur AP500 S d'Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	1,84	€
P-287	P4BE-FIVO	kg	Armadura per a pilars AP500 S d'Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (UN EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	1,60	€
P-288	P4C0-4SJY	m	Muntatge i desmuntatge d'apuntament de biga a una alçària <= 3 m amb puntal metàl·lic telescòpic i tauló (SETZE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	16,18	€
P-289	P4C2-.8FE	m2	Muntatge i desmuntatge d'apuntament de volta amb cindri de fusta, de 5 m de llum i 5 m d'amplària per a una càrrega màxima de treball de 10 kN/m2 (VUITANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	86,23	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 28

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-290	P4C3-4SK5	m2	Muntatge i desmuntatge d'apuntament de sostre a una alçària <= 3 m, amb puntal metàl·lic i tauló (VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	23,39	€
P-291	P4D0-A82P	m3	Alleugeridors per a lloses, de poliestirè expandit, col·locats sobre la 1ª capa de formigó (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	58,21	€
P-292	P4D4-9LNV	m2	Encofrat sobre bastida per a sostres i lloses amb tauler contraxapat fenòlic, muntat sobre entramat de perfils metàl·lics a una alçada màxima de 7 m, per a una superfície horitzontal (CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	164,78	€
P-293	P4D6-3UFK	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl·lic, per a bigues de directriu recta, a una alçària <= 3 m (TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	31,83	€
P-294	P4D6-3UFT	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a bigues de directriu recta, per a deixar el formigó vist, a una alçària <= 3 m (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	54,03	€
P-295	P4D6-3UFV	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a bigues de directriu recta, per a deixar el formigó vist, a una alçària <= 5 m (SEIXANTA EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	60,42	€
P-296	P4D8-3UAH	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a cercols de directriu recta per a deixar el formigó vist (NORANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	95,54	€
P-297	P4D9-4SMH	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a dau de recolzament amb tauló de fusta (CINQUANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	53,71	€
P-298	P4DC-3UXZ	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi (TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	38,85	€
P-299	P4DC-3UY0	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses inclinades, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi (CINQUANTA-SET EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	57,28	€
P-300	P4DC-3UY1	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist (SEIXANTA-UN EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	61,22	€
P-301	P4DC-3UY3	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	44,40	€
P-302	P4DC-3UY4	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses inclinades, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi (SEIXANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	65,46	€
P-303	P4DC-3UY5	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	68,11	€
P-304	P4DC-3UY6	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses inclinades, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist (VUITANTA-NOU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	89,18	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 29

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-305	P4DG-3XP7	m2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m (TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	31,47 €
P-306	P4DG-3XP8	m2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi, per a murs de base curvilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m (QUARANTA EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	40,13 €
P-307	P4DG-3XPN	m2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de 50x200 cm, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 6 m (VINT-I-NOU EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	29,22 €
P-308	P4DG-3XSP	m2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist (QUARANTA-UN EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	41,22 €
P-309	P4DH-DQE7	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler encadellat de fusta de pi per a pilars de secció rectangular, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 5 m (QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	42,48 €
P-310	P4DH-DQEG	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle circular de fusta per a pilars de secció circular de 30 cm de, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 3 m (SEIXANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	69,58 €
P-311	P4DH-DQF4	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle circular de fusta per a pilars de secció circular de 40 cm de, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 3 m (VUITANTA-SET EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	87,79 €
P-312	P4DH-DQI8	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle circular de lamel·les metàl·liques per a pilars de secció circular de 35 cm de, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 5 m (SETZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	16,04 €
P-313	P4DH-DQJD	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle circular de lamel·les metàl·liques per a pilars de secció circular de 50 cm de, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 5 m (CATORZE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	14,77 €
P-314	P4DP-3HUM	m3	Muntatge i desmuntatge de bastida amb apuntalament metàl·lic, de 10 m d'alçària, com a màxim (TRETZE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	13,26 €
P-315	P4E4-Z5AE	m2	Paret estructural de dues cares vistes, de 20 cm de gruix, de Bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs i amb una resistència a compressió de la paret de 7 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb Formigonament per a fàbrica de blocs de morter de ciment, amb Formigó per armar HA - 25 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, col·locat manualment i armat amb Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície realment executada inclou cercols i llindes. Armat segons plànols, amb una quantia de 20kg/m2 (NORANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	98,37 €
P-316	P4E4-Z60P	m2	Paret estructural d'una cara vista, de 20 cm de gruix, de Bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb Formigonament per a fàbrica de blocs de morter de ciment, amb Formigó per armar HA - 30 / F / 10 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, col·locat manualment i armat amb Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de	45,35 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 30

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície realment executada sense incloure cercols ni llindes (QUARANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	
P-317	P4FF-EGV9	m3	Paret estructural per a revestir de 11,5 cm de gruix i resistència a compressió 10 N/mm2, de Maó calat R-30 N/mm2, de 240x115x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs (QUATRE-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	492,31 €
P-318	P4GR-ADRH	m	Repicat de morters inadequats i reintegració de pèrdues en l'enmarcament de pedra amb morters de restauració tixotròpic o equivalents reforçats amb varilles de fibra de vidre i resina epoxídica, amb la intervenció del Conservador-restaurador (CENT SETANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	179,63 €
P-319	P4L4-12Q7Q	m2	Formació de sostre 25+5 cm amb lloses alveolars de formigó pretesat de 25 cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt obert superiorment, de 67,1 a 124,5 kN·m de moment flector últim, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) 4 a 6 kN/m2 per a una llum màxima de 9 m, acer B500T en malles electrosoldades de 15x30, 6 i 6 mm de, i una quantia de 0,071 m3/m2, de Formigó per armar HA - 30 / P / 20 / XC3 + XS1 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb cubilot (SEIXANTA-UN EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	61,30 €
P-320	P4L5-1.POS	m2	Formigonament de lloses amb Formigó per armar HA - 25 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba, per a sistema de llosa flotant Stravifloor Deck o equivalent, sobre suports resilients per a l'aïllament del forjat de planta P1. Gruix de 10 cm de fromigó amb una quantia de 5,5 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades (VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	22,99 €
P-321	P4L5-15PW1	m2	Formació de sostre 14 cm de gruix total, amb planxes col·laborants d'acer galvanitzat, de gruix 1 mm, de 200 - 210 mm de pas de malla, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 8 kN/m2, llum menor de 2,8 m, amb una quantia d'10 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, i una quantia de 0,107 m3/m2 de Formigonament de sostres amb elements resistents industrialitzats amb Formigó per armar HA - 25 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i abocat amb cubilot (CINQUANTA-SET EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	57,39 €
P-322	P4LJ-MHUX	m2	Sostre de 25+5 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 8 kN/m2, amb revoltó de morter de ciment i biguetes de formigó pretesat, intereixos 0,7 m, llum 4 m, amb una quantia de 10 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, i una quantia de 0,09 m3/m2 de Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 amb cubilot (SEIXANTA-SET EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	67,75 €
P-323	P4T1-ADSB	m	Regularització de brancals amb repicat de la superfície a mà, aplicació de capa base de regularització amb arrebossat de drenatge de morter porós drenant, reglejat, armat amb malla de PVC i capa d'acabat amb arrebossat de drenatge de morter porós drenant a bona vista remolinat amb esponja fi,i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, amb intervenció del conservador-restaurador (CENT CATORZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	114,30 €
P-324	P4V0-015Q	u	Assaig estàtic de posada en càrrega d'un sostre de 10 a 15 m2 de superfície i 500 kg/m2 de sobrecàrrega, com a màxim, segons la norma UNE 7457 (TRES MIL CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	3.188,64 €
P-325	P4Z0-D16	u	Ancoratge amb Tac d'acer de d 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable i 130 mm de llargària, sobre suport de formigó (QUINZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	15,49 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 31

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-326	P4Z0-25OS	u	Ancoratge amb Tac d'acer de d 25mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable i 160 mm de llargària, sobre suport de fàbrica de pedra (CINQUANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	51,59	€
P-327	P4Z0-61TA	u	Ancoratge amb Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella, sobre suport de fàbrica de maó massís (DOTZE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	12,26	€
P-328	P4Z0-61TF	u	Ancoratge amb Tac d'acer de d 20 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable i 230 mm de llargària, sobre suport de formigó (TRENTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	36,81	€
P-329	P4Z0-61TI	u	Ancoratge amb Tac d'acer de d 16 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable i 160 mm de llargària, sobre suport de fàbrica de pedra (VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	21,42	€
P-330	P4Z5-.AM1	dm3	Reblert de pilars estructurals de fosa mitjançant injecció a pressió de morter sense retracció de ciment i sorra d'alta resistència (fck=60MPa) amb injecció inferior amb bomba. (UN EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	1,61	€
P-331	P4Z8-73EY	u	Passador lliscant d'acer inoxidable de 25 mm de diàmetre, de 39 cm de llargària i 780 N/mm2 de límit elàstic, amb beina circular de PVC i fixacions del conjunt amb estreps d'acer corrugat, per a junt de dilatació o treball, col·locat (CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	50,52	€
P-332	P4ZB-.LKH	m2	Recolzament amb peça rectangular d'escuma de polietilè reticulat d'alta densitat, col·locat (TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	34,04	€
P-333	P4ZB-CLKH	m2	Recolzament amb peça rectangular d'escuma de polietilè reticulat d'alta densitat, col·locat (TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	34,04	€
P-334	P510-38DZ	m2	Acabat de terrat amb capa de protecció de Grava de granulat reciclat de formigó de 20 a 40 mm, de 6 cm de gruix (QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	4,95	€
P-335	P510-AC05	m2	Acabat de terrat amb capa de protecció de Grava de granulat reciclat de formigó de 20 a 40 mm, de 5 cm de gruix, col·locada amb malla alveolar de polipropilè (SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	6,44	€
P-336	P510-JCE3	m2	Acabat de terrat amb capa de protecció de Grava de granulat reciclat de formigó de 20 a 40 mm, de 20 cm de gruix (TRETZE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	13,80	€
P-337	P513-389F	m2	Acabat de terrat amb peces prefabricades de formigó alleugerit i filtrant, amb base de poliestirè extruït de 80 mm de gruix, de color variable, de 60x60 cm, col·locades sense adherir (QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	46,49	€
P-338	P51G-CWFF	m	Junt de dilatació del doblat de rajola, a l'esquena d'ase, amb reforç de membrana amb làmina bituminosa LBM (SBS)-40-FV+FP, reblert de junt amb cordó cel·lular de polietilè expandit i segellat amb massilla de silicona, per a coberta transitable (CINQUANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	59,58	€
P-339	P51H-61S6	m	Junt perimetral de dilatació de coberta transitable amb minvell de rajola ceràmica fina, reforç lineal de membrana bituminosa LO-30-FP i placa de poliestirè expandit (TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	33,81	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 32

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-340	P52G-ADEE	m2	Teulada de teula plana de ceràmica alicantina manual recuperada i reposició de peces malmeses, col·locada sobre enllatat (SETANTA EUROS AMB SET CÈNTIMS)	70,07	€
P-341	P531-9S1E	m2	Coberta amb panell sandvitx de planxes d'acer amb aïllament de poliisocianurat (PIR) amb prestacions al foc millorades, amb un gruix total de 100 mm, amb la cara exterior nervada color estàndard, diferent del blanc i la cara interior llisa, galvanitzat en calent i prelacat en ambdues cares, gruix de les planxes (ext/int) 0.6/0,6 mm, junt longitudinal encadellat, amb fixació oculta amb tapajunts, amb un pendent de >= 4 % (SETANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	76,58	€
P-342	P545-6RNX	m2	Coberta de planxa de zinc natural de 0,82 mm de gruix, junt longitudinal sobre llistó amb tapajunts, cada 50 cm i junt transversal amb unió plegada simple, col·locada amb fixacions mecàniques sobre làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil) (CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	162,98	€
P-343	P54C-WHHB	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, d'1 mm de gruix, 120 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, per a canaló interior, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat (VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	24,84	€
P-344	P54C-WHKH	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, d'1 mm de gruix, 80 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a aiguafons, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat (VINT EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	20,10	€
P-345	P559-AD6K	u	Fusteries de lluernari vertical situat al pati de l'escola, de 11.900 mm de longitud per 1.210 mm d'alçada. Compost per cinc buits fixos de 2.380 mm d'amplada per 850 mm de alçada i cinc buits practicables amb accionament motoritzat de 2.380 mm d'amplada per 360 mm d'alçada. Tancament realitzat mitjançant perfil·leria d'alumini extrusionat de la sèrie AWS-65 de Schüco o equivalent amb acabat lacat en pols color estàndard no metal·litzat. Les finestres practicables seran d'obertura exterior i amb accionament motoritzat. El cablejat i connexió de l'accionament motoritzat de les finestres no està inclòs a la nostra oferta. Tancament fixat sobre premarc de tub d'acer galvanitzat de 50 x 20 x 2 mm. Perimetralment es rematarà el tancament amb l'obra mitjançant motllures de xapa d'alumini de 2 mm de gruix i 200 mm de desenvolupament. Segellat perimetral a obra mitjançant silicona i butil per assegurar l'estanquitat del tancament. Inclou mecanismes i ferratges necessaris, així com, la fixació al parament, segellats i tots els remats i treballs auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida, tot segons documentació gràfica i indicacions de la DF. Nota I: Totes les mesures es comprovaran a obra Nota II: color RAL especial a definir per la DF Nota III: Les Manetes es disposaran segons alçades a definir per la DF, en compliment a l'abast d'obertura manual i en consideracions a les prestacions d'itineraris accessibles quan es correspongui (CINQUANTA-TRES MIL VUIT-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB SET CÈNTIMS)	53.843,07	€
P-346	P5V0-02AG	u	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmina bituminosa modificada, segons la norma UNE 104401 (CINC-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	557,36	€
P-347	P5V0-02AH	u	Prova d'estanquitat de coberta inclinada mitjançant reg per aspersió (SIS-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	691,13	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 33

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-348	P5Z14-4ZB3	m2	Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat (DOTZE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	12,72	€
P-349	P5Z14-ADBT	m2	Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 20 cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat (VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	25,49	€
P-350	P5Z15-4Z2W	m2	Formació de pendents amb Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment portland amb filler calcarí CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de 10 cm de gruix mitjà (CATORZE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	14,16	€
P-351	P5Z15-AD36	m2	Formació de pendents amb Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment portland amb filler calcarí CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de 10 cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat (VINT-I-UN EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	21,16	€
P-352	P5Z30-ADSL	m2	Enllatat amb llates de fusta de pi, de 50x40 mm de secció, col·locades cada 43 cm, sobre aïllament i amb fixacions mecàniques (TRENTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	35,48	€
P-353	P5Z30-ADW2	m2	Enllatat amb llates de fusta de pi, de 100x50 mm de secció, col·locades cada 60 cm, sobre solera de formigó i amb fixacions mecàniques (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	44,02	€
P-354	P5ZA0-ADCI	m	Carener ceràmic per a teula plana alicantina manual de recuperació, col·locat amb fixacions mecàniques (CINQUANTA-UN EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	51,14	€
P-355	P5ZA3-5226	m	Carener, de planxa d'acer galvanitzat i prelacat de 0,6 mm de gruix, preformada i 60 cm de desenvolupament, col·locat amb fixacions mecàniques (QUARANTA-UN EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	41,39	€
P-356	P5ZB2-ADER	m	Adequació i regularització de canal de recollida d'aigües de coberta, amb repicat de la superfície a mà, aplicació de capa base de regularització amb arrebossat de drenatge de morter porós drenant, reglejat, armat amb malla de PVC i capa d'acabat amb arrebossat de drenatge de morter porós drenant a bona vista remolinat amb esponja fi, canal de 15 cm d'amplària i 30 cm de fondària (SEIXANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	66,75	€
P-357	P5ZB2-ADJ4	m	Canal continua de 10 cm d'amplària i 5 cm de fondària, amb parets de totxana i morter elàstic, amb formació de mitja canya i arrebosat exterior (TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	34,92	€
P-358	P5ZB2-JCQR	m	Formació de canal in-situ amb doble impermeabilització tipus 'Elastophene Elite FV 4G' + 'Sopraleme Elite FP 4kg' de Soprema o equivalents (TRENTA-SET EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	37,93	€
P-359	P5ZD4-528P	m2	Minvell contra parament, amb la part superior horitzontal i la inferior seguint el pendent, de rajola ceràmica fina, col·locada amb morter mixt 1:2:10 (QUARANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	43,74	€
P-360	P5ZDC-ADKF	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat de 2 mm de gruix, de 45 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a minvell, col·locat amb fixacions mecàniques, amb perfils conformats d'estanquitat, i segellat (TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	36,96	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 34

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-361	P5ZDC-HMQR	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, de 0,6 mm de gruix, 15 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 2 plecs, per a minvell, col·locat amb fixacions mecàniques, amb perfils conformats d'estanquitat, i segellat (VINT EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	20,47	€
P-362	P5ZE2-H8N6	m	Protecció de cornisa de façana amb planxa de zinc d'1,6 mm de gruix i 1 m de desenvolupament, col·locada amb fixacions mecàniques sobre platina d'acer galvanitzat (CENT VINT-I-SIS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	126,18	€
P-363	P5ZF7-AD5Y	u	Gàrgola d'acer inoxidable amb silueta retallada, de 90 mm de diàmetre, col·locada (CENT VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	125,38	€
P-364	P5ZF7-ADGY	u	Gàrgola per a evacuació d'aigües pluvials, fabricada a taller a base de tubular de secció circular de 40mm de diàmetre, espessor de paret 2mm i 300mm de longitud, soldada a xapa d'acer galvanitzat de 2mm de gruix, de mides 200x80mm (i plec superior de 200x20mm) adaptada a la geometria de la rampa; amb dues perforacions de 15mm de diàmetre per a permetre la fixació mecànica al formigó (CENT TRENTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	139,45	€
P-365	P5ZH0-1ADII	u	Bonera sifònica d'etilè propilè diè (EPDM) de 240 a 320 mm de costat, amb sortida horitzontal de 100 a 150 mm de diàmetre nominal, amb caixa antigraua d'acer, sobre làmina bituminosa en calent (CENT SETANTA-UN EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	171,91	€
P-366	P5ZH1-52IN	u	Prolongació recta per a bonera, de goma termoplàstica de 100 mm, col·locada i connectada al baixant (VINT-I-DOS EUROS AMB SET CÈNTIMS)	22,07	€
P-367	P6129-7BH5	m2	D03_ Paret divisòria recolzada d'una cara vista de gruix 14 cm, de Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 (VUITANTA EUROS)	80,00	€
P-368	P6131-FJ3D	m2	Paret divisòria de 19 cm de gruix de bloc de 300x190x190 mm de ceràmica d'argila alleugerida, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment 1:4 (VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	29,59	€
P-369	P6180-ADLF	m2	D02_ Paret divisòria de dues cares vistes d'11 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x110x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment portland amb filler calcarí traves, brancals i blocs massissats amb Formigonament per a parets de blocs de morter de ciment, amb Formigó per armar HA - 25 / F / 10 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,6, col·locat manualment i Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, col·locat a trencajunts (TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	34,77	€
P-370	P6180-W3LF	m2	Paret divisòria de dues cares vistes d'11 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x110x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment portland amb filler calcarí traves, brancals i blocs massissats amb Formigonament per a parets de blocs de morter de ciment, amb Formigó per armar HA - 25 / F / 10 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,6, col·locat manualment i Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment (TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	34,77	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 35

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-371	P6182-452I	m2	D09_ Paret divisòria d'una cara vista de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter ciment 1:8 de ciment pòrtland amb filler calcari (TRENTA-SET EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	37,37	€
P-372	P6192-ADP6	m2	EN01_ Paret de 12 cm de gruix, de bloc de formigó de cànem de 300x600x120 mm, per a revestir, col·locat amb adhesiu amb base de calç aèria CL 80 (SETANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	79,48	€
P-373	P654-AD01	m2	D01_Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura doble reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 146 mm, muntants M48-45 XL cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals C48-47 XL de 48 mm d'amplària, 2 plaques a cada cara, una placa Pladur N 13 de 12,5 mm i una altra Pladur I13 de 12,5 mm de gruix o equivalents, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de baixa densitat 40kg/m3, resistència tèrmica 1,4 m2·K/W, conductivitat tèrmica <= 0.03e W/(m·K) en format de panell semirígid i rotllo sense hidròfils ni revestiment, model APTA Arena ISOVER o equivalent (NORANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	92,65	€
P-374	P654-AD02	m2	D02_Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 150 mm, muntants M100-45 XL cada 600 mm de 100 mm d'amplària i canals C100-47 XL de 100 mm d'amplària, 2 plaques una Pladur N 13 de 12,5 mm i l'altra Pladur I13 de 12,5 mm de gruix a una cara i dues plaques Pladur WAB de 12,5 mm de gruix a l'altre cara o equivalents, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de baixa densitat 40kg/m3, resistència tèrmica 1,4 m2·K/W, conductivitat tèrmica <= 0.03e W/(m·K) en format de panell semirígid i rotllo sense hidròfils ni revestiment, model APTA Arena ISOVER o equivalent (CENT VINT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	120,46	€
P-375	P654-AD03	m2	D03_Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 150 mm, muntants M100-45 XL cada 600 mm de 100 mm d'amplària i canals C100-47 XL de 100 mm d'amplària, 2 plaques a cada cara Pladur WAB de 12,5 mm o equivalents, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de baixa densitat 40kg/m3, resistència tèrmica 1,4 m2·K/W, conductivitat tèrmica <= 0.03e W/(m·K) en format de panell semirígid i rotllo sense hidròfils ni revestiment, model APTA Arena ISOVER o equivalent (CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	169,22	€
P-376	P654-AD04	m2	D04_Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 98 mm, muntants M48-45 XL cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals C48-47 XL de 48 mm d'amplària, 2 plaques a cada cara, una placa Pladur N 13 de 12,5 mm i una altra Pladur I13 de 12,5 mm de gruix o equivalents, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de baixa densitat 40kg/m3, resistència tèrmica 1,4 m2·K/W, conductivitat tèrmica <= 0.03e W/(m·K) en format de panell semirígid i rotllo sense hidròfils ni revestiment, model APTA Arena ISOVER o equivalent (CINQUANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	57,52	€
P-377	P654-AD05	m2	D05_Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer laminat amb un tractament anticorrosió, amb un gruix total de l'envà de 98 mm, muntants M48-45 XL Z5 cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals C48-47 XL Z5 de 48 mm d'amplària, 2 plaques una Pladur N 13 de 12,5 mm i l'altra Pladur I13 de 12,5 mm de gruix a una cara i dues plaques Pladur WAB de 12,5 mm de gruix a l'altre cara o equivalents, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de baixa densitat 40kg/m3, resistència tèrmica 1,4 m2·K/W, conductivitat tèrmica <= 0.03e W/(m·K) en format de panell semirígid i rotllo sense hidròfils ni revestiment, model APTA Arena ISOVER o equivalent (CENT VUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	108,39	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 36

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-378	P654-AD06	m2	D06_Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer laminat amb un tractament anticorrosió, amb un gruix total de l'envà de 98 mm, muntants M48-45 XL Z5 cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals C48-47 XL Z5 de 48 mm d'amplària, 2 plaques una Pladur N 13 de 12,5 mm i l'altra Pladur I13 de 12,5 mm de gruix a una cara i dues plaques Pladur WAB de 12,5 mm de gruix a l'altre cara o equivalents, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de baixa densitat 40kg/m3, resistència tèrmica 1,4 m2·K/W, conductivitat tèrmica <= 0.03e W/(m·K) en format de panell semirígid i rotllo sense hidròfils ni revestiment, model APTA Arena ISOVER o equivalent (CENT QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	115,56	€
P-379	P654-AD07	m2	D07_Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer laminat amb un tractament anticorrosió, amb un gruix total de l'envà de 98 mm, muntants M48-45 XL Z5 cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals C48-47 XL Z5 de 48 mm d'amplària, 2 plaques a cada cara Pladur WAB de 12,5 mm o equivalents, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de baixa densitat 40kg/m3, resistència tèrmica 1,4 m2·K/W, conductivitat tèrmica <= 0.03e W/(m·K) en format de panell semirígid i rotllo sense hidròfils ni revestiment, model APTA Arena ISOVER o equivalent (CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	164,60	€
P-380	P654-AD08	m2	D08_Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer laminat amb un tractament anticorrosió, amb un gruix total de l'envà de 98 mm, muntants M48-45 XL Z5 cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals C48-47 XL Z5 de 48 mm d'amplària, 2 plaques a cada cara Pladur WAB de 12,5 mm o equivalents, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de baixa densitat 40kg/m3, resistència tèrmica 1,4 m2·K/W, conductivitat tèrmica <= 0.03e W/(m·K) en format de panell semirígid i rotllo sense hidròfils ni revestiment, model APTA Arena ISOVER o equivalent (CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	161,64	€
P-381	P654-AD09	m2	D09_Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura doble normal amb perfil·leria de planxa d'acer laminat amb un tractament anticorrosió, amb un gruix total de l'envà de 146 mm, muntants M48-45 XL Z5 cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals C48-47 XL Z5 de 48 mm d'amplària, 2 plaques a cada cara Pladur WAB de 12,5 mm o equivalents, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de baixa densitat 40kg/m3, resistència tèrmica 1,4 m2·K/W, conductivitat tèrmica <= 0.03e W/(m·K) en format de panell semirígid i rotllo sense hidròfils ni revestiment, model APTA Arena ISOVER o equivalent (CENT VUITANTA-DOS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	182,18	€
P-382	P654-AD10	m2	D10_Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer laminat amb un tractament anticorrosió, amb un gruix total de l'envà de 120 mm, muntants M70-45 XL Z5 cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals C70-47 XL Z5 de 70 mm d'amplària, 2 plaques a cada cara Pladur WAB de 12,5 mm o equivalents, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de baixa densitat 40kg/m3, resistència tèrmica 1,4 m2·K/W, conductivitat tèrmica <= 0.03e W/(m·K) en format de panell semirígid i rotllo sense hidròfils ni revestiment, model APTA Arena ISOVER o equivalent (CENT SETANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	172,26	€
P-383	P654-AD11	m2	D11_Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer laminat amb un tractament anticorrosió, amb un gruix total de l'envà de 120 mm, muntants M70-45 XL Z5 cada 600 mm de 70 mm d'amplària i canals C70-47 XL Z5 de 70 mm d'amplària, 2 plaques a cada cara Pladur WAB de 12,5 mm o equivalents, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de baixa densitat 40kg/m3, resistència tèrmica 1,4 m2·K/W, conductivitat tèrmica <= 0.03e W/(m·K) en format de panell semirígid i rotllo sense hidròfils ni revestiment, model APTA Arena ISOVER o equivalent (CENT SEIXANTA-SIS EUROS AMB UN CÈNTIMS)	166,01	€

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample LOT 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 37

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-384	P654-AD12	m2	D12_Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer laminat amb un tractament anticorrosió, amb un gruix total de l'envà de 120 mm, muntants M70-45 XL Z5 cada 600 mm de 100 mm d'amplària i canals C70-47 XL Z5 de 100 mm d'amplària, 2 plaques una Pladur N 13 de 12,5 mm i l'altra Pladur I13 de 12,5 mm de guix a una cara i dues plaques Pladur WAB de 12,5 mm de guix a l'altre cara o equivalents, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de baixa densitat 40kg/m3, resistència tèrmica 1,4 m2·K/W, conductivitat tèrmica <= 0.03e W/(m·K) en format de panell semirígid i rotllo sense hidròfils ni revestiment, model APTA Arena ISOVER o equivalent (CENT DISSET EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	117,24 €
P-385	P654-AD14	m2	D14_Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 98 mm, muntants M48-45 XL cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals C48-47 XL de 48 mm d'amplària, 2 plaques Pladur F13 a cada cara de 12,5 mm de guix cada una o equivalents, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de baixa densitat 40kg/m3, resistència tèrmica 1,4 m2·K/W, conductivitat tèrmica <= 0.03e W/(m·K) en format de panell semirígid i rotllo sense hidròfils ni revestiment, model APTA Arena ISOVER o equivalent (SEIXANTA EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	60,80 €
P-386	P654-AD16	m2	D16_Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 73 mm, muntants M48-45 XL cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals C48-47 XL de 48 mm d'amplària, 1 placa a cada cara, una placa Pladur N 13 de 12,5 mm o equivalents, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de baixa densitat 40kg/m3, resistència tèrmica 1,4 m2·K/W, conductivitat tèrmica <= 0.03e W/(m·K) en format de panell semirígid i rotllo sense hidròfils ni revestiment, model APTA Arena ISOVER o equivalent (QUARANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	43,57 €
P-387	P654-AD2B	m2	D02'_Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 150 mm, muntants M100-45 XL cada 600 mm de 100 mm d'amplària i canals C100-47 XL de 100 mm d'amplària, una placa Pladur N 13 de 12,5 mm i l'altra Pladur I13 de 12,5 mm de guix a cada cara o equivalents, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de baixa densitat 40kg/m3, resistència tèrmica 1,4 m2·K/W, conductivitat tèrmica <= 0.03e W/(m·K) en format de panell semirígid i rotllo sense hidròfils ni revestiment, model APTA Arena ISOVER o equivalent (SETANTA-UN EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	71,30 €
P-388	P654-1AD04	m2	D04_ Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura doble reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat i cambra d'aire, amb un gruix total de l'envà de 158 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques a cada cara tipus estàndard (A) de 12,5 mm de guix, fixades mecànicament i aïllament de placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 45 mm de guix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,04 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,125 m2·K/W, per un aïllament acústic 63 dBA (SETANTA-TRES EUROS AMB UN CÈNTIMS)	73,01 €
P-389	P654-1AD05	m2	D05_ Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura doble reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 146 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques a cada cara, unes tipus estàndard (A) de 12,5 mm de guix i les altres tipus hidròfuga (H) de 12,5 mm de guix, fixades mecànicament i aïllament de placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 45 mm de guix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,04 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,125 m2·K/W, per un aïllament acústic 58 dBA (SETANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	78,38 €
P-390	P660-FV01	u	FV.01_ Conjunt de fusteria divisoria menjador-AFA a PB, formada per 18 moduls formats per passamans d'acer de 120x10mm. 17 moduls fixes (13 amb curvatura superior seguint geometria voltes) i 1 modul per a porta de 2 fulles batents de fusta de 89X280cm. Material: Marc perimetral, montants i travessers amb passamans d'acer lacat de 120x10mm i	15.109,01 €

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample LOT 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 38

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			perfis angulars d'acer lacat (15x15mm). Marcs portes abatibles fabricats en fusta laminada pi flandes, classe A, de seccio 100x50mm. Perfil horitzontal conformat per dos perfils d'acer en 'U' soldats (100x60mm) per reduir alcades perfils verticals. Mides:Veure planol Acabat: Tot el conjunt de perfils d'acer amb acabat lacat (RAL a escollir per DF). Portes de fusta amb imprimacio protectora i d'acabat amb base d'aigua amb dos capes (2x80-120fĚm) mat incolor aplicat amb pistola a taller. Inclos acabat de testers no vistos de fulla, tenyits, segellats, siliconats i perfilats perimetrals per remat contra revestiment. Envidrament: (1) Vidre acustic LamiGlass Sound Reduction 66.1/20/66.1, o equivalent (2) Vidre portes laminar de seguretat 5+5, amb butiral transparent Ferratges: Frontisses vistes rodones d'acer inoxidable 86x120mm, serie pesada model pern de pala ample. Tancaportes ocult amb forca de tancament EN 2-4 per a portes de fins a 1100mm d'ample i 180kg de pes, amb angle d'obertura de 180o i amb amortiguacio a l'obertura. Amb guia lliscant i de mides 286x32x45mm.. Maneta:Joc de manetes tubulars rectes sobre roseta circular, tot d'acer inoxidable acabat satinat. Pany de cop silencios. Topall:Topall de porta d'acer inoxidable i acabat satinat de 20mm de dimametre. Index atenuacio sonora vidre: 50dB Index atenuacio sonora portes: 32dB Resistencia / reaccio foc: - / C-s2,d0	
			Inclou mecanismes i ferratges necessaris, així com, la fixació al parament i tots els remats segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el material necessari. Extracció i eliminació d'embalatges i recollida de material sobrant. Mitjans auxiliars i totes les mesures i elements de seguretat i salut, segons la normativa vigent. Neteja posterior d'obra. Tot inclòs i totalment acabat segons projecte. Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra Nota II: Color RAL especial a definir per la DF (QUINZE MIL CENT NOU EUROS AMB UN CÈNTIMS)	
P-391	P660-FV02	u	FV.02_ Conjunt de fusteria divisoria AFA-direccio a PB, formada per 13 moduls formats per passamans d'acer de 120x10mm, 13 moduls fixes (10 amb curvatura superior seguint geometria voltes). Material: Marc perimetral, montants i travessers amb passamans d'acer lacat de 120x10mm i perfils angulars d'acer lacat (15x15mm). Perfil horitzontal conformat per dos perfils d'acer en 'U' soldats (100x60mm) per reduir alcades perfils verticals. Mides:Veure planol Acabat: Tot el conjunt de perfils d'acer amb acabat lacat (RAL a escollir per DF). Portes de fusta amb imprimacio protectora i d'acabat amb base d'aigua amb dos capes (2x80-120fĚm) mat incolor aplicat amb pistola a taller. Inclos acabat de testers no vistos de fulla, tenyits, segellats, siliconats i perfilats perimetrals per remat contra revestiment. Envidrament: - Vidre acustic LamiGlass Sound Reduction 66.1/20/66.1, o equivalent Index atenuacio sonora vidre: 50dB Resistencia / reaccio foc: - / C-s2,d0	8.943,46 €
			Inclou mecanismes i ferratges necessaris, així com, la fixació al parament i tots els remats segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el material necessari. Extracció i eliminació d'embalatges i recollida de material sobrant. Mitjans auxiliars i totes les mesures i elements de seguretat i salut, segons la normativa vigent. Neteja posterior d'obra. Tot inclòs i totalment acabat segons projecte. Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra Nota II: Color RAL especial a definir per la DF (VUIT MIL NOU-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	
P-392	P660-FV03	u	FV.03_ Conjunt de fusteria divisoria aules infantil a PB, formada per 14 modus formats per passamans d'acer de 120x10mm. 13 moduls fixes (10 amb curvatura superior seguint geometria voltes) i 1 modul per a porta de 2 fulles batents de fusta de 89X280cm. Material: Marc perimetral, montants i travessers amb passamans d'acer lacat de 120x10mm i perfils angulars d'acer lacat (15x15mm). Marcs portes abatibles fabricats en fusta laminada pi	10.055,60 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 39

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			<p>flandes, classe A, de seccio 100x50mm. Perfil horitzontal conformat per dos perfils d'acer en 'U' soldats (100x60mm) per reduir alcades perfils verticals.</p> <p>Mides:Veure planol</p> <p>Acabat: Tot el conjunt de perfils d'acer amb acabat lacat (RAL a escollir per DF). Portes de fusta amb imprimacio protectora i d'acabat amb base d'aigua amb dos capes (2x80-120um) mat incolor aplicat amb pistola a taller. Inclos acabat de testers no vistos de fulla, tenyits, segellats, siliconats i perfilats perimetrals per remat contra revestiment.</p> <p>Envidrament:</p> <p>(1) Vidre acustic LamiGlass Sound Reduction 66.1/20/66.1, o equivalent</p> <p>(2) Vidre portes laminar de seguretat 5+5, amb butiral transparent</p> <p>Ferratges: Frontisses vistes rodones d'acer inoxidable 86x120mm, serie pesada model pern de pala ample. Tancaportes ocult amb força de tancament EN 2-4 per a portes de fins a 1100mm d'ample i 180kg de pes, amb angle d'obertura de 180o i amb amortiguacio a l'obertura. Amb guia lliscant i de mides 286x32x45mm.</p> <p>Maneta:Joc de manetes tubulars rectes sobre roseta circular, tot d'acer inoxidable acabat satinat. Pany de cop silencios.</p> <p>Topall:Topall de porta d'acer inoxidable i acabat satinat de 20mm de dimametre.</p> <p>Index atenuacio sonora vidre: 50dB</p> <p>Index atenuacio sonora portes: 32dB</p> <p>Resistencia / reaccio foc: - / C-s2,d0</p>	
			<p>Inclou mecanismes i ferratges necessaris, així com, la fixació al parament i tots els remats segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el material necessari. Extracció i eliminació d'embalatges i recollida de material sobrant. Mitjans auxiliars i totes les mesures i elements de seguretat i salut, segons la normativa vigent. Neteja posterior d'obra. Tot inclòs i totalment acabat segons projecte.</p> <p>Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra</p> <p>Nota II: Color RAL especial a definir per la DF</p> <p>(DEU MIL CINQUANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)</p>	
P-393	P660-FV04	u	<p>FV.04_ Conjunt fusteria divisoria AFA/direccio - passadis, formada per 2 portes d'una fulla batents de fusta de 98X280cm i 12 moduls fixes.</p> <p>Material: Marc perimetral, montants i travessers amb passamans d'acer lacat de 120x10mm i perfils angulars d'acer lacat (15x15mm). Marcs portes abatibles fabricats en fusta laminada pi flandes, classe A, de seccio 100x50mm. Perfil horitzontal conformat per dos perfils d'acer en 'U' soldats (100x60mm) per reduir alcades perfils verticals.</p> <p>Acabat: Tot el conjunt de perfils d'acer amb acabat lacat (RAL a escollir per DF). Portes de fusta amb imprimacio protectora i d'acabat amb base d'aigua amb dos capes (2x80-120fĚm) mat incolor aplicat amb pistola a taller. Inclos acabat de testers no vistos de fulla, tenyits, segellats, siliconats i perfilats perimetrals per remat contra revestiment.</p> <p>Envidrament:</p> <p>(1) Vidre acustic LamiGlass Sound Reduction 66.1/20/66.1, o equivalent / (2) Vidre portes laminar de seguretat 5+5, amb butiral transparent</p> <p>Ferratges: Frontisses vistes rodones d'acer inoxidable 86x120mm, serie pesada model pern de pala ample. Tancaportes ocult amb força de tancament EN 2-4 per a portes de fins a 1100mm d'ample i 180kg de pes, amb angle d'obertura de 180o i amb amortiguacio a l'obertura. Amb guia lliscant i de mides 286x32x45mm.</p> <p>Maneta:Joc de manetes tubulars rectes sobre roseta circular, tot d'acer inoxidable acabat satinat. Pany de cop silencios.</p> <p>Topall:Topall de porta d'acer inoxidable i acabat satinat de 20mm de dimametre.</p> <p>Index atenuacio sonora vidre: 50dB / Index atenuacio sonora portes: 32dB</p> <p>Resistencia / reaccio foc: - / C-s2,d0</p>	12.349,71 €
			<p>Inclou mecanismes i ferratges necessaris, així com, la fixació al parament i tots els remats segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el material necessari. Extracció i eliminació d'embalatges i recollida de material sobrant. Mitjans auxiliars i totes les mesures i elements de seguretat i salut, segons la normativa vigent. Neteja posterior d'obra. Tot inclòs i totalment acabat segons projecte.</p> <p>Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra</p> <p>Nota II: Color RAL especial a definir per la DF</p> <p>(DOTZE MIL TRES-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)</p>	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 40

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-394	P660-FV05	u	<p>FV.05_ Conjunt fusteria divisoria aula infantil - passadis, formada per 1 porta de dues fullse batents de fusta de 98X280cm i 10 moduls fixes.</p> <p>Material: Marc perimetral, montants i travessers amb passamans d'acer lacat de 120x10mm i perfils angulars d'acer lacat (15x15mm). Marcs portes abatibles fabricats en fusta laminada pi flandes, classe A, de seccio 100x50mm. Perfil horitzontal conformat per dos perfils d'acer en 'U' soldats (100x60mm) per reduir alcades perfils verticals.</p> <p>Acabat: Tot el conjunt de perfils d'acer amb acabat lacat (RAL a escollir per DF). Portes de fusta amb imprimacio protectora i d'acabat amb base d'aigua amb dos capes (2x80-120fĚm) mat incolor aplicat amb pistola a taller. Inclos acabat de testers no vistos de fulla, tenyits, segellats, siliconats i perfilats perimetrals per remat contra revestiment.</p> <p>Envidrament:</p> <p>(1) Vidre acustic LamiGlass Sound Reduction 66.1/20/66.1, o equivalent / (2) Vidre portes laminar de seguretat 5+5, amb butiral transparent</p> <p>Ferratges: Frontisses vistes rodones d'acer inoxidable 86x120mm, serie pesada model pern de pala ample. Tancaportes ocult amb força de tancament EN 2-4 per a portes de fins a 1100mm d'ample i 180kg de pes, amb angle d'obertura de 180o i amb amortiguacio a l'obertura. Amb guia lliscant i de mides 286x32x45mm.</p> <p>Maneta:Joc de manetes tubulars rectes sobre roseta circular, tot d'acer inoxidable acabat satinat. Pany de cop silencios.</p> <p>Topall:Topall de porta d'acer inoxidable i acabat satinat de 20mm de dimametre.</p> <p>Index atenuacio sonora vidre: 50dB / Index atenuacio sonora portes: 32dB</p> <p>Resistencia / reaccio foc: - / C-s2,d0</p>	10.054,59 €
			<p>Inclou mecanismes i ferratges necessaris, així com, la fixació al parament i tots els remats segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el material necessari. Extracció i eliminació d'embalatges i recollida de material sobrant. Mitjans auxiliars i totes les mesures i elements de seguretat i salut, segons la normativa vigent. Neteja posterior d'obra. Tot inclòs i totalment acabat segons projecte.</p> <p>Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra</p> <p>Nota II: Color RAL especial a definir per la DF</p> <p>(DEU MIL CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)</p>	
P-395	P660-FV06	u	<p>FV.06_ Conjunt fusteria divisoria aula infantil - passadis, formada per 2 portes de dues fulles batents de fusta de 98X280cm i 24 moduls fixes.</p> <p>Material: Marc perimetral, montants i travessers amb passamans d'acer lacat de 120x10mm i perfils angulars d'acer lacat (15x15mm). Marcs portes abatibles fabricats en fusta laminada pi flandes, classe A, de seccio 100x50mm. Perfil horitzontal conformat per dos perfils d'acer en 'U' soldats (100x60mm) per reduir alcades perfils verticals.</p> <p>Acabat: Tot el conjunt de perfils d'acer amb acabat lacat (RAL a escollir per DF). Portes de fusta amb imprimacio protectora i d'acabat amb base d'aigua amb dos capes (2x80-120fĚm) mat incolor aplicat amb pistola a taller. Inclos acabat de testers no vistos de fulla, tenyits, segellats, siliconats i perfilats perimetrals per remat contra revestiment.</p> <p>Envidrament:</p> <p>(1) Vidre acustic LamiGlass Sound Reduction 66.1/20/66.1, o equivalent / (2) Vidre portes laminar de seguretat 5+5, amb butiral transparent</p> <p>Ferratges: Frontisses vistes rodones d'acer inoxidable 86x120mm, serie pesada model pern de pala ample. Tancaportes ocult amb força de tancament EN 2-4 per a portes de fins a 1100mm d'ample i 180kg de pes, amb angle d'obertura de 180o i amb amortiguacio a l'obertura. Amb guia lliscant i de mides 286x32x45mm.</p> <p>Maneta:Joc de manetes tubulars rectes sobre roseta circular, tot d'acer inoxidable acabat satinat. Pany de cop silencios.</p> <p>Topall:Topall de porta d'acer inoxidable i acabat satinat de 20mm de dimametre.</p> <p>Index atenuacio sonora vidre: 50dB / Index atenuacio sonora portes: 32dB</p> <p>Resistencia / reaccio foc: - / C-s2,d0</p>	21.934,20 €
			<p>Inclou mecanismes i ferratges necessaris, així com, la fixació al parament i tots els remats segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el material necessari. Extracció i eliminació d'embalatges i recollida de material sobrant. Mitjans auxiliars i totes les mesures i elements de seguretat i salut, segons la normativa vigent. Neteja posterior d'obra. Tot inclòs i totalment acabat segons projecte.</p> <p>Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra</p> <p>Nota II: Color RAL especial a definir per la DF</p> <p>(VINT-I-UN MIL NOU-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)</p>	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 41

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-396	P660-FV08	u	<p>FV.08_ Conjunt de fusteria divisoria AFA-direccio a PB, formada per 13 moduls formats per passamans d'acer de 120x10mm, 13 moduls fixes (10 amb curvatura superior seguint geometria voltes).</p> <p>Material: Marc perimetral, montants i travessers amb passamans d'acer lacat de 120x10mm i perfils angulars d'acer lacat (15x15mm). Perfil horitzontal conformat per dos perfils d'acer en 'U' soldats (100x60mm) per reduir alcades perfils verticals.</p> <p>Mides:Veure planol</p> <p>Acabat: Tot el conjunt de perfils d'acer amb acabat lacat (RAL a escollir per DF). Portes de fusta amb imprimacio protectora i d'acabat amb base d'aigua amb dos capes (2x80-120fĚm) mat incolor aplicat amb pistola a taller. Inclos acabat de testers no vistos de fulla, tenyits, segellats, siliconats i perfilats perimetrals per remat contra revestiment.</p> <p>Envidrament:</p> <p>- Vidre acustic LamiGlass Sound Reduction 66.1/20/66.1, o equivalent</p> <p>Index atenuacio sonora vidre: 50dB</p> <p>Resistencia / reaccio foc: - / C-s2,d0</p> <p>Inclou mecanismes i ferratges necessaris, així com, la fixació al parament i tots els remats segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el material necessari. Extracció i eliminació d'embalatges i recollida de material sobrant. Mitjans auxiliars i totes les mesures i elements de seguretat i salut, segons la normativa vigent. Neteja posterior d'obra. Tot inclòs i totalment acabat segons projecte.</p> <p>Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra</p> <p>Nota II: Color RAL especial a definir per la DF</p> <p>(DISSET MIL CINQ-CENTS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)</p>	17.500,20 €
P-397	P660-FV10	u	<p>FV.10_ Conjunt fusteria divisoria aula infantil - passadis edifici Tallers 2, formada per 2 portes d'una fulla batent de fusta de 108X280cm i 16 moduls fixes.</p> <p>Material: Marc perimetral, montants i travessers amb passamans d'acer lacat de 120x10mm i perfils angulars d'acer lacat (15x15mm). Marcs portes abatibles fabricats en fusta laminada pi flandes, classe A, de seccio 100x50mm. Perfil horitzontal conformat per dos perfils d'acer en 'U' soldats (100x60mm) per reduir alcades perfils verticals.</p> <p>Acabat: Tot el conjunt de perfils d'acer amb acabat lacat (RAL a escollir per DF). Portes de fusta amb imprimacio protectora i d'acabat amb base d'aigua amb dos capes (2x80-120fĚm) mat incolor aplicat amb pistola a taller. Inclos acabat de testers no vistos de fulla, tenyits, segellats, siliconats i perfilats perimetrals per remat contra revestiment.</p> <p>Envidrament:</p> <p>-Vidre acustic LamiGlass Sound Reduction 66.1/20/66.1, o equivalent</p> <p>-Vidre portes laminar de seguretat 5+5, amb butiral transparent</p> <p>Ferratges: Frontisses vistes rodones d'acer inoxidable 86x120mm, serie pesada model pern de pala ample. Tancaportes ocult amb forca de tancament EN 2-4 per a portes de fins a 1100mm d'ample i 180kg de pes, amb angle d'obertura de 180o i amb amortiguacio a l'obertura. Amb guia lliscant i de mides 286x32x45mm.</p> <p>Maneta:Joc de manetes tubulars rectes sobre roseta circular, tot d'acer inoxidable acabat satinat. Pany de cop silencios.</p> <p>Topall:Topall de porta d'acer inoxidable i acabat satinat de 20mm de dimetre.</p> <p>Index atenuacio sonora vidre: 50dB / Index atenuacio sonora portes: 32dB</p> <p>Resistencia / reaccio foc: - / C-s2,d0</p> <p>Inclou l'execució de forats als 2 vidres extrems superiors amb forats circulars Ø260mm per a passatubs conductes instalacions. Junta siliconada transparant entre conductes i vidre.</p> <p>Inclou mecanismes i ferratges necessaris, així com, la fixació al parament i tots els remats segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el material necessari. Extracció i eliminació d'embalatges i recollida de material sobrant. Mitjans auxiliars i totes les mesures i elements de seguretat i salut, segons la normativa vigent. Neteja posterior d'obra. Tot inclòs i totalment acabat segons projecte.</p> <p>Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra</p> <p>Nota II: Color RAL especial a definir per la DF</p> <p>(DISSET MIL VUIT-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)</p>	17.841,62 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 42

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-398	P660-FV11	u	<p>FV.11_ Conjunt de fusteria divisoria aules infantil a PB, formada per 12 modus formats per passamans d'acer de 120x10mm. 11 moduls fixes (8 amb curvatura superior seguint geometria voltes) i 1 modul per a porta de 2 fulles batents de fusta de 89X280cm.</p> <p>Material: Marc perimetral, montants i travessers amb passamans d'acer lacat de 120x10mm i perfils angulars d'acer lacat (15x15mm). Marcs portes abatibles fabricats en fusta laminada pi flandes, classe A, de seccio 100x50mm. Perfil horitzontal conformat per dos perfils d'acer en 'U' soldats (100x60mm) per reduir alcades perfils verticals.</p> <p>Mides:Veure planol</p> <p>Acabat: Tot el conjunt de perfils d'acer amb acabat lacat (RAL a escollir per DF). Portes de fusta amb imprimacio protectora i d'acabat amb base d'aigua amb dos capes (2x80-120um) mat incolor aplicat amb pistola a taller. Inclos acabat de testers no vistos de fulla, tenyits, segellats, siliconats i perfilats perimetrals per remat contra revestiment.</p> <p>Envidrament:</p> <p>(1) Vidre acustic LamiGlass Sound Reduction 66.1/20/66.1, o equivalent</p> <p>(2) Vidre portes laminar de seguretat 5+5, amb butiral transparent</p> <p>Ferratges: Frontisses vistes rodones d'acer inoxidable 86x120mm, serie pesada model pern de pala ample. Tancaportes ocult amb forca de tancament EN 2-4 per a portes de fins a 1100mm d'ample i 180kg de pes, amb angle d'obertura de 180o i amb amortiguacio a l'obertura. Amb guia lliscant i de mides 286x32x45mm.</p> <p>Maneta:Joc de manetes tubulars rectes sobre roseta circular, tot d'acer inoxidable acabat satinat. Pany de cop silencios.</p> <p>Topall:Topall de porta d'acer inoxidable i acabat satinat de 20mm de dimatre.</p> <p>Index atenuacio sonora vidre: 50dB</p> <p>Index atenuacio sonora portes: 32dB</p> <p>Resistencia / reaccio foc: - / C-s2,d0</p> <p>Inclou mecanismes i ferratges necessaris, així com, la fixació al parament i tots els remats segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el material necessari. Extracció i eliminació d'embalatges i recollida de material sobrant. Mitjans auxiliars i totes les mesures i elements de seguretat i salut, segons la normativa vigent. Neteja posterior d'obra. Tot inclòs i totalment acabat segons projecte.</p> <p>Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra</p> <p>Nota II: Color RAL especial a definir per la DF</p> <p>(DOTZE MIL NOU-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)</p>	12.932,79 €
P-399	P660-FV19	u	<p>FV.19_ Conjunt de divisòria accés aula laboratori, formada per 2 portes d'una fulla batent de 80x220cm i 8 mòduls fixes de fusta.</p> <p>Material: Marc perimetral i montants de fusta laminada de pi flandes, classe A, de secció 60X120mm. Travessers de fusta laminada de pi flandes, classe A, de secció 60x50mm. Marc porta batent fabricat en fusta laminada pi flandes, classe A, de secció 100x50mm.</p> <p>Mides:Veure plànol</p> <p>Acabat: Tot conjunt amb imprimació segelladora i acabat amb aplicació de dues capes de laca (RAL a escollir per DF) aplicat amb pistola a taller. Inclós acabat testers no vistos de fulla, tenyits, segellats, siliconats i perfilats perimetrals remat contra revestiment.</p> <p>Envidrament: Vidre laminar de seguretat 5+5, amb butiral transparent, col.locat amb llistó de fusta.</p> <p>Ferratges: Frontisses vistes rodones d'acer inoxidable 86x120mm, sèrie pesada model pern de pala ample. Tancaportes ocult amb força de tancament EN 2-4 per a portes de fins a 1100mm d'ample i 130kg de pes, amb angle d'obertura de 180º i amb amortiguació a l'obertura. Amb guia lliscant i de mides 286x32x45mm.</p> <p>Maneta:Joc de manetes tubulars rectes sobre roseta circular, tot d'acer inoxidable acabat satinat. Pany de cop silencios.</p> <p>Topall:Topall de porta d'acer inoxidable i acabat satinat de 20mm de dimàmetre.</p> <p>Índex atenuació sonora global: No inferior a 30dB</p> <p>Resistència / reacció foc: - / C-s2,d0</p> <p>Inclou mecanismes i ferratges necessaris, així com, la fixació al parament i tots els remats segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el material necessari. Extracció i eliminació d'embalatges i recollida de material sobrant. Mitjans auxiliars i totes les mesures i elements de seguretat i salut, segons la normativa vigent. Neteja posterior d'obra. Tot inclòs i totalment acabat segons projecte.</p> <p>Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra</p> <p>Nota II: Color RAL especial a definir per la DF</p> <p>(SET MIL VUITANTA-SET EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)</p>	7.087,79 €

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües
freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit
de la Model al districte de l'Eixample
LOT 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26Pàg.: 43

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-400	P662-ADDD	m2	<p>Mòdul frontal de cabina sanitària format per porta practicable de 70-80cm d'amplada, i part fixe lateral de mides variables indicades en la documentcaió gràfica. Altura total del frontal: 218 cm (inclou sòcol buit de 18cm i barra superior estabilitzadora en acer inoxidable - secció en U). Material del frontal: tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares, color a escollir per la DF, amb ferramenta d'acer inoxidable, composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, peus regulables i perfil superior de suport estabilitzador amb elements de fixació.</p> <p>Inclou mecanismes i ferratges necessaris, tot d'acer inoxidable així com, la fixació al parament i tots els remats segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el material necessari. Extracció i eliminació d'embalatges i recollida de material sobrant. Mitjans auxiliars i totes les mesures i elements de seguretat i salut, segons la normativa vigent. Neteja posterior d'obra. Tot inclòs i totalment acabat segons projecte.</p> <p>Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra Nota II: Color RAL especial a definir per la DF (CENT VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)</p>	126,71 €
P-401	P662-ADPH	m2	<p>FI.N2.T.03_ Mampara divisòria (perpendicular al mòdul frontal) format per tres fulles plegables de 68,6cm d'amplada cada una. Altura de mòdul perpendicular: 280cm, inclou subestructura tubular d'acer inoxidable 40x40x4m fixada a sostre. Material del forntal: tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares, color a escollir per la DF, amb ferramenta d'acer inoxidable, composta de 4 frontisses, 1 tirador, guia per a la porta corredissa tipus klein o equivalent, perfils L 20x20x4 fixats a paret de fomisó en formació de galze.</p> <p>Inclou subministre i col·locació de ferratges i mecanismes de fixació en acer inoxidable AISI 314 de tres fulles a la part inferior de contacte amb el terra, així com, la fixació al parament i tots els remats segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el material necessari. Extracció i eliminació d'embalatges i recollida de material sobrant. Mitjans auxiliars i totes les mesures i elements de seguretat i salut, segons la normativa vigent. Neteja posterior d'obra. Tot inclòs i totalment acabat segons projecte.</p> <p>Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra Nota II: Color RAL especial a definir per la DF (CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)</p>	152,81 €
P-402	P662-ADSD	m2	<p>Mòdul frontal de cabina sanitària format per una fulla practicable de de 80cm d'amplada, part fixe lateral de mides variables indicades en la documentació gràfica. Altura total del frontal: 280 cm, inclou subestructura tubular d'acer inoxidable 40x80x4m amb una altura de 280cm, a base de dos puntals i un travasser. Material del frontal: tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares, color a escollir per la DF, amb ferramenta d'acer inoxidable, composta de 4 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior i perfil superior de suport estabilitzador amb elements de fixació.</p> <p>Inclou mecanismes i ferratges necessaris, tot d'acer inoxidable així com, la fixació al parament i tots els remats segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el material necessari. Extracció i eliminació d'embalatges i recollida de material sobrant. Mitjans auxiliars i totes les mesures i elements de seguretat i salut, segons la normativa vigent. Neteja posterior d'obra. Tot inclòs i totalment acabat segons projecte.</p> <p>Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra Nota II: Color RAL especial a definir per la DF (CENT TRENTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)</p>	131,66 €
P-403	P662-ADYH	m2	<p>Mampara divisòria (perpendicular al mòdul frontal) dividint cabines sanitàries de 218 cm d'alçada total (inclou sòcol buit de 18cm), de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares, color a escollir per la DF, amb barra superior estabilitzadora d'acer inoxidable, perfils de fixació i peus regulables d'acer inoxidable.</p> <p>Inclou mecanismes i ferratges necessaris, tot d'acer inoxidable així com, la fixació al parament i tots els remats segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el material necessari. Extracció i eliminació d'embalatges i recollida de material sobrant. Mitjans auxiliars i totes les mesures i elements de seguretat i salut, segons la normativa vigent. Neteja posterior d'obra. Tot inclòs i totalment acabat segons projecte.</p>	88,17 €

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües
freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit
de la Model al districte de l'Eixample
LOT 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26Pàg.: 44

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			<p>Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra Nota II: Color RAL especial a definir per la DF (VUITANTA-VUIT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)</p>	
P-404	P662-FT01	u	<p>FT.01_ Conjunt de portes i mapares de tauler laminat compacte B-s1,d0 de 10mm de gruix de cabines sanitàries a nucli central a PB. Inclou 4 portes de 215x60cm, 5 fixes i 3 mampares separadores.</p> <p>Material: Tauler laminat compacte de 10mm de gruix tipus Trespa TopLab Base o equivalent. Color Silver Grey.</p> <p>Ferratges: Frontisses ocultes rodones d'acer inoxidable.</p> <p>Maneta:Tirador circular de Ø30mm i 25mm de profunditat d'acer inoxidable acabat satinat.</p> <p>Inclou passador interior amb condemna d'acer inoxidable acabat satinat amb indicador d'obertura (lliure / ocupat) i practicable des de l'exterior.</p> <p>Inclou mecanismes i ferratges necessaris, tot d'acer inoxidable així com, la fixació al parament i tots els remats segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el material necessari. Extracció i eliminació d'embalatges i recollida de material sobrant. Mitjans auxiliars i totes les mesures i elements de seguretat i salut, segons la normativa vigent. Neteja posterior d'obra. Tot inclòs i totalment acabat segons projecte.</p> <p>Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra Nota II: Color RAL especial a definir per la DF (MIL VUIT-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)</p>	1.825,52 €
P-405	P662-FT02	u	<p>FT.02_ Conjunt de portes i mapares de tauler laminat compacte B-s1,d0 de 10mm de gruix de cabines sanitàries a nucli central a PB. Inclou 4 portes de 215x60cm, 5 fixes i 3 mampares separadores.</p> <p>Material: Tauler laminat compacte de 10mm de gruix tipus Trespa TopLab Base o equivalent. Color Silver Grey.</p> <p>Ferratges: Frontisses ocultes rodones d'acer inoxidable.</p> <p>Maneta:Tirador circular de Ø30mm i 25mm de profunditat d'acer inoxidable acabat satinat.</p> <p>Inclou passador interior amb condemna d'acer inoxidable acabat satinat amb indicador d'obertura (lliure / ocupat) i practicable des de l'exterior.</p> <p>Inclou mecanismes i ferratges necessaris, tot d'acer inoxidable així com, la fixació al parament i tots els remats segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el material necessari. Extracció i eliminació d'embalatges i recollida de material sobrant. Mitjans auxiliars i totes les mesures i elements de seguretat i salut, segons la normativa vigent. Neteja posterior d'obra. Tot inclòs i totalment acabat segons projecte.</p> <p>Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra Nota II: Color RAL especial a definir per la DF (MIL VUIT-CENTS DEU EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)</p>	1.810,87 €
P-406	P662-FT03	u	<p>FT.03_ Conjunt de portes i mapares de tauler laminat compacte B-s1,d0 de 10mm de gruix de cabines sanitàries adaptades a vestidors gimnàs. Inclou 1 porta corredissa de 215x80cm i 3 fixes.</p> <p>Material: Tauler laminat compacte de 10mm de gruix tipus Trespa TopLab Base o equivalent. Color Silver Grey.</p> <p>Ferratges: Frontisses ocultes rodones d'acer inoxidable.</p> <p>Maneta:Cassoleta d'embotir de Ø70mm d'acer inoxidable acabat satinat. Inclou passador interior amb condemna d'acer inoxidable acabat satinat amb indicador d'obertura (lliure / ocupat) i practicable des de l'exterior.</p> <p>Inclou mecanismes i ferratges necessaris, tot d'acer inoxidable així com, la fixació al parament i tots els remats segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el material necessari. Extracció i eliminació d'embalatges i recollida de material sobrant. Mitjans auxiliars i totes les mesures i elements de seguretat i salut, segons la normativa vigent. Neteja posterior d'obra. Tot inclòs i totalment acabat segons projecte.</p> <p>Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra Nota II: Color RAL especial a definir per la DF (MIL CENT VUITANTA-UN EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)</p>	1.181,71 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 45

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-407	P662-FT04	u	FT.04_ Conjunt de portes i mapares de tauler laminat compacte B-s1,d0 de 10mm de gruix de cabines de dutxa a vestidors gimnàs. Inclou 1 porta corredissa de 215x80cm, 3 portes batents de 60x215cm, 5 mòduls fixes, 3 mampares separadores i 4 bancs fixos. Material: Tauler laminat compacte de 10mm de gruix tipus Trespa TopLab Base o equivalent. Color Silver Grey. Ferratges: Frontisses ocultes rodones d'acer inoxidable. Maneta:Cassoleta d'embotir de Ø70mm d'acer inoxidable acabat satinat (porta cabina accessible) / tirador circular de Ø30mm i 25mm de profunditat d'acer inoxidable acabat satinat (cabines no accessibles). Inclou passador interior amb condemna d'acer inoxidable acabat satinat amb indicador d'obertura (lliure / ocupat) i practicable des de l'exterior. Inclou mecanismes i ferratges necessaris, tot d'acer inoxidable així com, la fixació al parament i tots els remats segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el material necessari. Extracció i eliminació d'embalatges i recollida de material sobrant. Mitjans auxiliars i totes les mesures i elements de seguretat i salut, segons la normativa vigent. Neteja posterior d'obra. Tot inclòs i totalment acabat segons projecte. Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra Nota II: Color RAL especial a definir per la DF (TRES MIL DOS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	3.268,68 €
P-408	P663-ADDQ	m2	FI.N2.T.03_ Mòdul frontal de cabina sanitària format per dues portes corredisses de 67,5cm d'amplada, i dues parts fixes de 20cm d'amplada. Altura del frontal: 280cm. Inclou sub estructura d'acer inoxidable a base de perfils L de 3mm de gruix per a fixació de parts fixes de 68cm. Material del frontal: tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares, color a escollir per la DF, amb ferramenta d'acer inoxidable, composta de quatre frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, guia per a porta corredera tipus Klein o equivalent, xapa plegada L de 50x05x5mm per a formació de dintell i premarc. Inclou el subministrament i col·locació de premarc d'acer galvanitzat, així com, la fixació al parament i tots els rematas segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el material necessari. Extracció i eliminació d'embalatges i recollida de material sobrant. Mitjans auxiliars i totes les mesures i elements de seguretat i salut, segons la normativa vigent. Neteja posterior d'obra. Tot inclòs i totalment acabat segons projecte. Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra Nota II: Color RAL especial a definir per la DF (DOS-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	267,22 €
P-409	P663-ADF7	u	FI.N2.F.07_ Porta corredissa d'una fulla corredissa de 96cm, fulla fixe superior de 45x95cm i xapat d'un fixe + dos marcs Material: Marc perimetral de tauler marí contratxapat, recobert amb laminat HPL, seció 50x240mm. Porta corredera de xassís de tauler marí contratxapat i amb aïllament de fibra de fusta, recobert amb HPL de 8mm de gruix, amb una secció total 40mm. Amb goma d'estanqueitat entre marc i fulla. Tot enrasat a cara exterior. Sistema de porta corredera, per a parets de cartró-guix, amb un premarc model Stech 90i o equivalent, de xapa galvanitzada amb un allotjament intern de 54mm per a paret interior divisòria de 60mm i amb plaques de cartró guix de 15mm per aconseguir un gruix total acabat de 90mm per allotjar en el seu interior una porta corredera, empotrada, d'un pes màxim de 120Kg per unitat Mides:96x225cm (pas lliure) i mides totals de porta de 101x225cm Acabat: Acabat Laminat HPL Polyrey Blanc Megève B070 BRIHG o equivalent. Ferratges: d'acer inoxidable i quia tipus Klein o equivalent Maneta:Tirador tubular vertical d'acer inoxidable. Topall:Topall de porta d'acer inoxidable i acabat satinat de 20mm de dimàmetre. Índex atenuació sonora global: No menor a 30dB Comportament al foc: Bs1d0 Inclou el subministrament i col·locació de premarc d'acer galvanitzat, així com, la fixació al parament i tots els rematas segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el material necessari. Extracció i eliminació d'embalatges i recollida de material sobrant. Mitjans auxiliars i totes les mesures i elements de seguretat i salut, segons la normativa vigent. Neteja posterior d'obra. Tot inclòs i totalment acabat segons projecte.	1.435,59 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 46

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra Nota II: Color RAL especial a definir per la DF (MIL QUATRE-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	
P-410	P663-ADHQ	u	FI.N1.F.03_ Porta corredissa d'una fulla corredissa Material: Porta corredera de xassís de tauler marí contratxapat i amb aïllament de fibra de fusta, recobert amb HPL de 8mm de gruix, amb una secció total 40mm. Amb goma d'estanqueitat entre marc i fulla. Tot enrasat a cara exterior. Sistema de marc i fulla. Tot enrasat a cara exterior. Sistema de marc i fulla. Tot enrasat a cara exterior. Sistema de porta corredera, per a parets de cartró-guix, amb un premarc model Stech 90i o equivalent, de xapa galvanitzada amb un allotjament intern de 54mm per a paret interior divisòria de 60mm i amb plaques de cartró guix de 15mm per aconseguir un gruix total acabat de 90mm per allotjar en el seu interior una porta corredera, empotrada, d'un pes màxim de 120Kg per unitat Mides:90x230cm (pas lliure) i mides totals de porta de 100x230cm Acabat: Acabat Laminat HPL Polyrey Blanc Megève B070 BRIHG o equivalent. Ferratges: d'acer inoxidable i quia tipus Klein o equivalent Maneta:Tirador tubular vertical d'acer inoxidable. Topall:Topall de porta d'acer inoxidable i acabat satinat de 20mm de dimàmetre. Índex atenuació sonora global: No menor a 30dB Comportament al foc: Bs1d0 Bs1d0 Inclou el subministrament i col·locació de premarc d'acer galvanitzat, així com, la fixació al parament i tots els remats segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el material necessari. Extracció i eliminació d'embalatges i recollida de material sobrant. Mitjans auxiliars i totes les mesures i elements de seguretat i salut, segons la normativa vigent. Neteja posterior d'obra. Tot inclòs i totalment acabat segons projecte. Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra Nota II: Color RAL especial a definir per la DF (VUIT-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	885,98 €
P-411	P6A3-AD81	m2	Reixa d'acer anti atrapament situada davant de fusteria practicable automatitzada del lluernari, definida a base de malla electrosoldada 300x50x5mm d'acer galvanitzat, muntada sobre marc metàl·lic L 10x10x2m, cargolat superiorment a subestructura tubular metàl·lica estructural del lluernari, i amb topalls d'acer galvanitzat rematats amb neoprè en la part inferior en el contacte amb la fusteria d'alumini del lluernari Inclou part proporcional de materials, elements de fixació, ajustament i tancament, així com la resta d'accessoris i treballs auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada segons plànols de projecte i indicacions de la direcció facultativa. (QUARANTA-SET EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	47,17 €
P-412	P6A3-RX10	m	RX.10_ Reixat d'acer de 2 m d'alçària format per panells de 2.45x1.90 m amb malla emmarcada, marc format per tub de 30x30x2 mm i malla electrosoldada de 50x200 mm i 4 mm de gruix, fixats mecànicament a suports verticals de tub de Ø50 mm i 2 mm de gruix, situats cada 2,5 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i amb platines per a realitzar la fixació, col·locat soldat al suport Inclou la fixació al parament o paviment, i tots els remats segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva. Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra Nota II: Color RAL especial a definir per la DF (SETANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	78,93 €
P-413	P6A5-I7C9	m	T.04. Conjunt tanca exterior provisional de separació façana Galeria 3. Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2.7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de 50 mm col·locats cada 3 m amb platines i tacs expanssius i part proporcional de pals per a punts singulars (VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	28,31 €

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample LOT 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 47

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-414	P6V0-02AM	u	Prova d'estanquitat "in situ" de finestra i porta pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua, segons la norma UNE 85247 (CINC-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	591,30	€
P-415	P712-DXDN	m2	Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6 segons UNE 104402 de 4,1 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM (SBS)-40-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació (VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	23,26	€
P-416	P712-JCD5	m2	Impermeabilització tipus 'Elastophene Elite FV 4G' de Soprema o equivalent Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6 segons UNE 104402 de 4,1 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM (SBS)-40-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació (VINT-I-UN EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	21,17	€
P-417	P712-50QFJ	m2	Impermeabilització tipus 'Sopraleme Elite FP 4kg' de Soprema o equivalent. Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6 segons UNE 104402 de 4,1 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM (SBS)-40-FP amb armadura de feltre de polièster de 160 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació. (VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	22,81	€
P-418	P721-5QHX	m2	Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-5 segons UNE 104402, de dues làmines, de densitat superficial 9,3 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-40/G amb una armadura FP de feltre de polièster de 150 g/m2 sobre làmina de betum modificat LBM (SBS)-24-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2, adherides amb oxiasfalt OA 80/25, prèvia imprimació (QUARANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	42,53	€
P-419	P721-5QI1	m2	Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-6 segons UNE 104402, de dues làmines, de densitat superficial 6,9 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-40/G amb una armadura FP de feltre de polièster de 150 g/m2 sobre làmina de betum modificat LBM (SBS)-30-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 50 g/m2, adherides en calent, prèvia imprimació (QUARANTA-DOS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	42,70	€
P-420	P721-JCI9	m2	Làmina bituminosa 'Moply N Plus FP 4 kg' de Soprema o equivalent. Làmina impermeabilizante de betum aditivado amb polímers plastòmers APP amb unaflexibilitat a baixes temperatures de -10 °C, amb armadura de feltre de polièster (FP), acabat gofratge amb film termofusible en la seva cara inferior i llis en la superior. Designació LA-40-FP (VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	26,28	€
P-421	P721-JCJ4	m2	Impermeabilització amb làmina betum elastòmer SBS, tractament antiarrels amb armadura de feltre de poliestirè LBM-40-FP tipus 'Sopraleme Elite FP 4kg Garden' de Soprema o equivalent (TRENTA-NOU EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	39,36	€
P-422	P730-DP9E	m2	Membrana per a impermeabilització de cobertes MA-3 segons UNE 104402, de densitat superficial 6,6 kg/m2, de dues làmines una d'oxiasfalt LO-40-PE amb armadura de film de polietilè de 95 g/m2 i una d'oxiasfalt LO-30/M-TV amb armadura de teixit de fibra de vidre de 60 g/m2, adherida en calent (TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	36,42	€
P-423	P750-ADPN	m2	Membrana de gruix 1,5 mm, d'una làmina de PVC flexible resistent a la intempèrie, amb armadura de vel de fibra de vidre, fixada al suport amb adhesiu de formulació específica, de la sèrie Danopol FV o equivalent (VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	26,31	€

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample LOT 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 48

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-424	P771-ADIZ	m2	Membrana impermeable transpirable a base de fibres de polietilè e 0,8 mm tipus 'Tybek supro' o equivalent col·locada fixada mecànicament sobre enrastrellat (SETZE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	16,37	€
P-425	P773-7BSW	m2	P01/P02/P06_Membrana d'una làmina de polietilè d'alta densitat permeable al vapor no resistent a la intempèrie, amb massa específica de 112 a 136 g/m2, amb reforç de geotèxtil, segellat amb cinta adhesiva i fixada mecànicament (SETZE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	16,68	€
P-426	P774-6Q8R	m2	Membrana làmina de poliolefines d'1,2 mm de gruix, resistent a la intempèrie, col·locada adherida (VINT-I-CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	25,18	€
P-427	P782-AD9O	m2	Impermeabilització de parament horitzontal amb Morter impermeabilitzant, Mapelastic o equivalent, pel mètode de membrana elàstica, bicomponent, de base ciment amb una dotació de 4,5 kg/m2 aplicat en dues capes (VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	27,55	€
P-428	P784-JCJ4	m2	Imprimació amb emulsió asfàltica de caràcter aniónic de base aquosa per imprimació i preparació de superfícies tipus 'Emufal Primer' de Soprema o equivalent (CATORZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	14,89	€
P-429	P787-ADX2	m2	P10_ Sistema d'impermeabilització amb membrana contínua de poliurea bicomponent 100% pura amb protector a la intemperie i antilliscant, de 2 mm de gruix, amb preparació de la superfície amb polit mecànic i aspirat de la pols, aplicació d'emprimació específica i aplicació de membrana de poliurea bicomponent en calent, aplicat sobre suport de formigó (QUARANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	43,53	€
P-430	P787-11UX2	m2	Sistema d'impermeabilització amb membrana contínua de poliurea bicomponent 100% pura amb protector a la intemperie i antilliscant, de 2 mm de gruix, amb preparació de la superfície amb polit mecànic i aspirat de la pols, aplicació d'emprimació específica i aplicació de membrana de poliurea bicomponent en calent, aplicat sobre suport de formigó (SEIXANTA-UN EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	61,99	€
P-431	P787-11XY1	m2	Sistema d'impermeabilització amb membrana contínua de poliurea bicomponent 100% pura no resistent a la intempèrie, de 2 mm de gruix, amb preparació de la superfície amb polit mecànic i aspirat de la pols, aplicació d'emprimació específica i aplicació de membrana de poliurea bicomponent en calent, aplicat sobre suport de formigó (QUARANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	42,63	€
P-432	P791-A001	m2	Impermeabilització exterior de mur de contenció de <= 10 m d'alçària amb emulsió bituminosa, capa drenant amb làmina de drenatge nodular de polietilè d'alta densitat i capa filtrant amb un geotèxtil, fixada mecànicament. I2+D1 segons CTE/DB-HS 2006 (VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	21,61	€
P-433	P7A3-5QH2	m2	Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 250 µm i 240 g/m2, col·locada no adherida (UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	1,83	€
P-434	P7A3-5QH8	m2	Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 150 µm i 144 g/m2, col·locada no adherida (UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	1,63	€
P-435	P7A3-CFH2	m2	Lamina protectora adhesiva protectora, barrera de vapor/estanquitat, tipus Siga Wetguard o equivalentr, de 1 mm de gruix i 260 g/m2, col·locada no adherida, amb prestacions per a difusió de vapor d'aigua, segons UNE-EN 1931, estanqueïtat a l'aigua classe W1 segons UNE-EN 1928, permeabilitat a l'aire 0,02 m³/h·m² a 50 Pa, Euroclasse E de reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1, amb resistència als raigs UV, rang de temperatura de treball de -40 a 80°C, subministrada en rotllos, inclosa la part proporcional d'encitat de juntes. (NOU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	9,16	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 49

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-436	P7B1-6Q3O	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir (TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	3,10	€
P-437	P7B1-6Q4D	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 300 a 350 g/m2, col·locat sense adherir (CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	5,58	€
P-438	P7B1-6Q5D	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 250 a 275 g/m2, col·locat sense adherir (QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	4,95	€
P-439	P7B1-6Q5O	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 130 a 140 g/m2, col·locat sense adherir (TRES EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	3,44	€
P-440	P7B1-6Q5U	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2, col·locat sense adherir (TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	3,25	€
P-441	P7B1-AD74	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 300 a 350 g/m2, col·locat sense adherir (SIS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	6,66	€
P-442	P7B1-JC3D	m2	Capa sepradora tipus 'Roofex V 200' de Soprema o equivalent (TRES EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	3,05	€
P-443	P7B1-JC48	m2	Capa sepradora tipus 'Roofex V 150' de Soprema o equivalent (DOS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	2,77	€
P-444	P7C25-DD6J	m2	Aïllament de Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 50 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 1,613 i 1,471 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjàmossa, col·locada sense adherir (VUIT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	8,84	€
P-445	P7C25-DD7T	m2	Aïllament de Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 100 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 3,226 i 2,941 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjàmossa, col·locada sense adherir (SETZE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	16,12	€
P-446	P7C25-JC4B	m2	Aïllament de Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 100 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 3,571 i 3,226 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjàmossa, col·locada sense adherir' de. Tipus ''Sopra XPS'' DE Soprema o equivalent. (SETZE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	16,21	€
P-447	P7C25-JCMK	m2	Aïllament de Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 50 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 1,471 i 1,351 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjàmossa, col·locada amb adhesiu de formulació específica. tipus 'Sopra XPS' de Soprema o equivalent (ONZE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	11,31	€
P-448	P7C45-SOHI	m2	Aïllament amb Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 100 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,941 m2·K/W, col·locada amb fixacions mecàniques (DINOU EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	19,37	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 50

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-449	P7C45-AD4N	m2	Aïllament amb Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 116 a 125 kg/m3, de 20 mm de gruix, no hidròfil, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 0,55556 m2·K/W, col·locada sense adherir, amb una resistència a compressió de 3000 kg/m2 (TRETZE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	13,74	€
P-450	P7C45-ADQ0	m2	Silenciador acústic a base de lames de placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 36 a 40 kg/m3, de 100 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,043 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,326 m2·K/W, amb revestiment de vel negre, col·locades amb fixacions mecàniques (TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	38,88	€
P-451	P7C45-12TMN	m2	P01/P02_ Aïllament amb Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 126 a 160 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,111 m2·K/W, col·locada amb fixacions mecàniques (VINT EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	20,02	€
P-452	P7C45-12URB	m2	Aïllament amb Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 86 a 95 kg/m3, de 80 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,222 m2·K/W, col·locada amb fixacions mecàniques (VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	29,76	€
P-453	P7C45-12V6G	m2	EN02_ Aïllament amb Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 86 a 95 kg/m3, de 50 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,389 m2·K/W, col·locada amb fixacions mecàniques (DOTZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	12,45	€
P-454	P7C45-12V7F	m2	Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 86 a 95 kg/m3, de 160 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,04 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 4 m2·K/W, col·locada amb fixacions mecàniques (VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	29,73	€
P-455	P7C45-12VWB	m2	S03/S09_ Aïllament amb Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 86 a 95 kg/m3, de 50 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,389 m2·K/W, col·locada sense adherir (DEU EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	10,47	€
P-456	P7C71-HEKQ	m2	P01/P02/P03/P05/P06/P07_ Aïllament amb làmina de polietilè expandit reticular de 10 mm de gruix de 0,23 m2·K/W de resistència tèrmica amb una millora a l'aïllament acústic a soroll d'impacte de 21 a 24 dB, i una resistència a la compressió > 21 kPa, segellada amb cinta adhesiva autoprotegida amb alumini, col·locada no adherida (CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	5,39	€
P-457	P7C72-F10G	m2	Aïllament acústic amb placa de polietilè expandit, gruix 60 mm i 1,58 m2·K/W de resistència tèrmica, col·locada amb fixacions mecàniques (VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	22,58	€
P-458	P7C81-ADTA	m2	EN03/D06/D07/D08_ Aïllament amb làmina etilè propilè diè (EPDM) de pes 7 kg/m2 i 3,5 mm de gruix, col·locada adherida. (DOTZE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	12,37	€
P-459	P7CE0-AD7O	m2	Sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior (SATE), GECOL TERM SATE de Soprema o equivalent. Compost per: perfil d'arrencada d'alumini amb goteró i 100 mm d'amplada tipus GECOL PERFIL ARRENCADA de Soprema o equivalent fixat al suport mitjançant GECOL CARGOL de Soprema o equivalent cada 30 cm; morter adhesiu deformable i fibro-reforçat en base a lligants hidràuliques, puzolanes i additius orgànics amb resistència a la compressió superior a 6 N/mm2 i conductivitat tèrmica de 0,44 W/m.K tipus GECOL TERM de Soprema o equivalent a raó de 4 kg/m2 prèvia neteja i eliminació de pols i greixos del suport; aïllament tèrmic format per planxes de poliestirè extruït de superfície rugosa i cantells rectes, resistència a la	84,99	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 51

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			compressió de 300 KPa, conductivitat tèrmica Lambda 0,032 W/m²K, resistència tèrmica 3,10 m²·K/W i gruix 100 mm tipus SOPRA XPS CB de Soprema o equivalent; capa de enduriment superficial de l'aïllament tèrmic mitjançant aplicació de morter adhesiu deformable i fibro-reforçat en base a lligants hidràuliques, puzolanes i additius orgànics amb resistència a la compressió superior a 6 N/mm2 i conductivitat tèrmica de 0,44 W/m.K tipus GECOL TERM de Soprema o equivalent a raó de 2 mm de gruix (2,4 kg/m2); malla de fibra de vidre de doble torsió, antiàlcalis de 160 g/m2 de massa superficial tipus GECOL MALLA 160 de Soprema o equivalent solapant entre si 10 cm; tac de polipropilè amb nucli metàl·lic en acer galvanitzat de longitud 155 mm per a instal·lació cargolada al suport tipus GECOL TACO FIXACIÓ A de Soprema o equivalent amb un rendiment mínim de 6 uts/m2 per a suports ceràmics i de formigó; capa de morter adhesiu deformable i fibro-reforçat en base a lligants hidràuliques, puzolanes i additius orgànics amb resistència a la compressió superior a 6 N/mm2 i conductivitat tèrmica de 0,44 W/m.K tipus GECOL TERM de Soprema o equivalent a raó de 2 mm de gruix (2,4 kg/m2); revestiment impermeable plàstic en dispersió aquosa de gran elasticitat, permeable al vapor d'aigua i condensacions produïdes a l'interior de l'edifici, resistent a l'envelliment i als UV amb efecte fungicida i bactericida tipus GECOL CRIL ELASTIC de Soprema o equivalent a raó de 0,7 kg/m2. Inclou perfileria d'alumini per al tancament superior tipus GECOL PERFIL CORONACIÓ de Soprema o equivalent, tractament de juntes de col·locació entre panells amb mida inferior a 2 mm amb farciment d'escuma de poliuretà tipus ALSAN FOAM EPS/XPS o equivalent, reforç d'arestes amb GECOL PERFIL CANTONADA PVC AMB MALLA de Soprema o equivalent, reforços en llinda amb GECOL PERFIL GOTERÓ DE PVC (AMB MALLA) de Soprema o equivalent, reforç en diagonal en cantons d'obertures de façana amb bandes de reforç GECOL MALLA 160 de Soprema o equivalent, reforç i trobada amb marcs mitjançant GECOL PERFIL TROBADA AMB FINESTRA de Soprema o equivalent, segellats elàstics d'unions i juntes generades entre perfils metàl·lics, desconexions, tancaments laterals, coronacions i abocador amb polímer MS tipus G#COLOR ELASTIC-MS de Soprema i GECOL BANDA SEGELLADORA de Soprema o equivalent.Així com tots els materials necessaris per a deixar la unitat d'obra finalitzada (VUITANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	
P-460	P7D6-.13L	m2	Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura intumescent i les capes necessàries de pintura intumescent per assolir les micres per assolir les micres suficients per a una protecció al foc de R120. (QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	48,50 €
P-461	P7D6-613L	m2	Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura intumescent i les capes necessàries de pintura intumescent per assolir les micres per assolir les micres suficients per a una protecció al foc de R60. (QUARANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	43,27 €
P-462	P7DA-EQF4	m	Segellat de protecció contra el foc de junt de 10 a 20 mm d'amplària i profunditat d'injecció de 7 a 15 mm amb escuma autoinflable d'estructura cel·lular fina i porus tancat, amb una conductivitat tèrmica 0,035 W/(m·K), amb resistència al foc EI-120, i aplicat amb pistola CRITERI D'AMIDAMENT: TELA METÀL·LICA, LLANA DE ROCA, RESINES TERMOPLÀSTIQUES, SEGELLAT DE BUI TS, MORTER IGNÍFUG O SAQUETS INTUMESCENTS: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. SEGELLAT DE JUNTS: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. (TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	3,10 €
P-463	P7DB-65O3	m2	Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb coixinet de material intumescent termoexpansiu, amb resistència al foc EI-180 CRITERI D'AMIDAMENT: TELA METÀL·LICA, LLANA DE ROCA, RESINES TERMOPLÀSTIQUES, SEGELLAT DE BUI TS, MORTER IGNÍFUG O SAQUETS INTUMESCENTS: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. (DOS-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	229,11 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 52

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-464	P7DC-FIKH	u	Segellat de pas de canonada combustible EI-120, de 110 mm d'a través de parets i sostres tallafocs, amb abraçadora formada per anell metàl·lic col·locada superficialment amb cargols CRITERI D'AMIDAMENT: SEGELLAT DE TUB AMB ABRAÇADORES: Unitat d'abraçadora realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT. (TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	33,88 €
P-465	P7JA-AD1X	m	A04_ Revestiment amb ciment impermeable per osmosi, amb aplicació de dues capes (1,0+1,0kg/m2), previ repicat de junt estructural de mur de formigó, amb regata continua de 10x2,5cm i imprimació prèvia (VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	28,94 €
P-466	P7JF-B2ZJ	m	A04_ Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de cautxú de secció 2x1 cm, col·locat amb adhesiu (SETZE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	16,91 €
P-467	P7JF-B2ZL	m	Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de poliuretà de secció 2x1 cm, col·locat a l'interior del junt (DISSET EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	17,26 €
P-468	P7R1-ADW5	m2	Barrera front al gas radó amb Làmina de betum modificat amb elastòmer, amb acabat plàstic per les dues cares, LBM (SBS) 40/P-FP amb armadura de feltre de polièster de 150 g/m2, de gruix mes gran a 2 mm, amb coeficient de difusió front al gas radó menor o igual a 2 ´´ 10^-12 m2/s, col·locada no adherida sobre superfície horitzontal, S'inclou la part proporcional de collarins, sagellats de passos de instal·lacions, junts i trobades entre elements, per assegurar la estanqueitat del conjunt. (VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	22,72 €
P-469	P7V0-02HB	u	Jornada per a determinació ´´in situ´´ del grau d'aïllament acústic al soroll aeri de les divisions interiors verticals o horitzontals, segons la norma UNE-EN ISO 140-4 (MIL VUIT-CENTS SET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	1.807,59 €
P-470	P7V0-02HE	u	Jornada per a determinació ´´in situ´´ del grau d'aïllament acústic al soroll d'impactes dels sostres, segons la norma UNE-EN ISO 140-7 (MIL VUIT-CENTS SET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	1.807,59 €
P-471	P7V0-02HF	u	Determinació a laboratori del grau d'aïllament acústic al soroll d'impactes dels sostres, segons la norma UNE-EN ISO 10140-3 (DOS MIL NOU-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	2.966,37 €
P-472	P7V0-02HH	u	Jornada per a determinació ´´in situ´´ del grau d'aïllament acústic al soroll aeri de façanes i elements de façana, segons la norma UNE-EN ISO 140-5 (MIL VUIT-CENTS SET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	1.807,59 €
P-473	P7VR-11O3X	m2	Determinació del promig anual de concentració de radó a l'aire als locals habitables d'un edifici, segons la norma UNE-EN ISO/IEC 17025 (MIL VINT-I-NOU EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	1.029,38 €
P-474	P7Z5-5QES	m	Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6 (ONZE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	11,08 €
P-475	P7Z9-JCW5	m2	Làmina de reforç tipus 'Morteras SBS FP 3G Band 33' de Soprema o equivalent (TRENTA EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	30,27 €
P-476	P7ZB-JCFG	m	Remat contenció de sauló format per peça acer S355J0 segons UNE-EN 10025-2 planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant (CINQUANTA-SET EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	57,80 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26Pàg.: 53

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-477	P811-3EJ8	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, deixat de regle (VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	21,86 €
P-478	P811-3EX9	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R (TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	32,89 €
P-479	P811-3FAM	m2	Arrebossat reglejat sobre parament horitzontal exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:2:10, remolinat (TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	35,64 €
P-480	P811-3FEY	m2	Arrebossat reglejat sobre parament horitzontal interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:2:10, remolinat (TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	33,88 €
P-481	P811-3FF8	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:2:10, remolinat (TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	31,71 €
P-482	P811-3FFH	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:2:10, remolinat (VINT-I-VUIT EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	28,08 €
P-483	P811-ADRD	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de calç 1:4, elaborat a l'obra remolinat, amb intervenció del conservador-restaurador (QUARANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	42,39 €
P-484	P811-ADZW	m2	Arrebossat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter hidràulic monocomponent que actua de recobriment flexible impermeabilitzant i barrera contra el gas radó, està formulat a base de ciment, àrids seleccionats i resines especials. (VINT-I-QUATRE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	24,14 €
P-485	P812-6F11	m2	Arrebossat projectat reglejat, sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSII-W0, segons UNE-EN 998-1, deixat de regle (DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	18,52 €
P-486	P813-ADK0	m2	EN01_ Arrebossat d'1 cm de gruix, sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb canemuixa fina, acabat fi amb llana (TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	31,45 €
P-487	P815-3FLF	m2	Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1 (SET EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	7,37 €
P-488	P816-AA01	m2	A01/A12_ Enguixat projectat sobre parament vertical, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix tipus Knauf 75 MP per a projectar o equivalent, acabat rugós, e=2-2,5 cm, projectat amb màquina sobre placa de cartró guix i producte fixador per millorar l'adherència del guix i garantir un acabat durador. S'inclou subministre i col·locació de pont d'unió Ibercontak, perfil L de PVC de 25x25mm col·locat com a remat superior i inferior, així com tots els elements i materials necessaris. (QUARANTA-DOS EUROS)	42,00 €
P-489	P816-AS09	m2	S09_Aïllament de cel·lulosa acústica d'alta absorció Classe A, aplicat mitjançant sistema de projecció a parament horitzontal, tipus Sonaspray K-13 o equivalent de gruix de 25mm+-7mm amb diferents colors i granulometria, garantint que el producte utilitza un 75% de la cel·lulosa reciclada. Coeficient de conductivitat tèrmica 0,030 W/mK.	33,11 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26Pàg.: 54

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Classificació de reacció al foc segons EN1351-1-2007: B-s1,dO. Resistent a la humitat. Contingut VOC (Components Orgànics Mono Acoustic Volatils) de l'adhesiu inferior a 1ppm (parts per milió). Certificat CRADLE to CRADLE (C2C), GREENGUARD i LEED pel seu alt contingut en reciclatge i els alts nivells de salubritat: antivermic, antifúngic. Sistema homologat i certificat per ICC i normes internacionals de qualitat ISO 9001 WCS 6250. Color d'acabat a definir per la DF (TRENTA-TRES EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	
P-490	P816-ES04	m2	S04/S08_ Aïllament de cel·lulosa acústica d'alta absorció Classe A, aplicat mitjançant sistema de projecció a parament horitzontal, tipus Sonaspray K-13 o equivalent de gruix de 25mm+-7mm amb diferents colors i granulometria, garantint que el producte utilitza un 75% de la cel·lulosa reciclada. Coeficient de cel·lulosa reciclada. Coeficient de conductivitat tèrmica 0,030 W/mK. Classificació de reacció al foc segons EN1351-1-2007: B-s1,dO. Resistent a la humitat. Contingut VOC (Components Orgànics Mono Acoustic Volatils) de l'adhesiu inferior a 1ppm (parts per milió). Certificat CRADLE to CRADLE (C2C), GREENGUARD i LEED pel seu alt contingut en reciclatge i els alts nivells de salubritat: antivermic, antifúngic. Sistema homologat i certificat per ICC i normes internacionals de qualitat ISO 9001 WCS 6250. Color d'acabat a definir per la DF (TRENTA-TRES EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	33,11 €
P-491	P81E-ADSC	m	Tractament d'esquerdes, fissures, reforçats amb varilles de fibra de vidre i resina epoxídica, mitjançant morter (1:3) de calç hidràulica i sorra rentada, amb la intervenció del Conservador-restaurador (CENT NOU EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	109,36 €
P-492	P81E-ADSJ	m	Tractament d'esquerdes, fissures, reforçats amb varilles de fibra de vidre i resina epoxídica, mitjançant morter (1:3) de calç hidràulica i sorra rentada, amb la intervenció del Conservador-restaurador (NORANTA-UN EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	91,27 €
P-493	P81E-ADSR	m	Tractament d'esquerdes, fissures, reforçats amb varilles de fibra de vidre i resina epoxídica, mitjançant morter (1:3) de calç hidràulica i sorra rentada, amb la intervenció del Conservador-restaurador (CENT SET EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	107,57 €
P-494	P822-AA07	m2	A07/A07'_ Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada esmaltada mat, rajola de valència, de forma quadrada, de 200x200mm i 10mm de gruix grup BIII (UNE-EN 14411), col·locades en retícula amb junta continua amb adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888), color a definir per la DF, inclosa la part proporcional de cantoneres i remats de PVC de 20x20 mm, de color blanc (TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	34,48 €
P-495	P822-AA08	m2	A08_ Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada esmaltada mat, rajola de valència, de forma quadrada, de 200x100mm i 10mm de gruix grup BIII (UNE-EN 14411), col·locades en retícula amb junta continua amb adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888), color a definir per la DF, inclosa la part proporcional de cantoneres i remats de PVC de 20x20 mm, de color blanc (TRENTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	33,62 €
P-496	P824-3R34	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb Rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 u peces/m2 grup Bla (UNE-EN 14411), preu alt, col·locades amb Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (TRENTA-SET EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	37,14 €
P-497	P824-3RJJ	m2	A04_ Enrajolat de parament vertical interior a una alçària >3 m amb Rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 u peces/m2 grup Bla (UNE-EN 14411), preu alt, col·locades amb Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	39,73 €

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
LOT 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 55

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-498	P8360-RV00	m2	Revestiment de panell composite d'alumini llis de 4 mm de gruix, amb dues làmines d'alumini lacat de 0,5 mm de gruix, d'aliatge AA 5005/H22, adherides a nucli de poliestirè i fixat mecànicament a l'estructura de suport, acabat lacat anoditzat, color igual que fusteries exteriors, RAL a definir per la DF, ancorat a parament amb sub-estructura de perfils d'alumini	161,64 €
			Inclou part proporcional de materials, elements de fixació, ajustament i tancament, així com la resta d'accessoris i treballs auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada segons plànols de projecte i indicacions de la direcció facultativa. Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra Nota II: color RAL especial a definir per la DF (CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	
P-499	P83E9-A132	m2	A13_ Aplacat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m, amb placa de fibres de fusta tipus Heradesign microplus 65 mm o equivalent, de 1200x600x65mm, amb llana de roca mineral adherida de 40mm de gruix i 70 Kg/m2 de densitat, color a definir per la DF, col·locada amb fixacions mecàniques a subestructura d'acer galvanitzat doble grilla Knauf o equivalent, formada per, perfil mestres horitzontals CD 60/25 unit mitjançant cavallet CD60/27 a perfils mestres verticals CD 60/25, perfils verticals units a solera mitjançant canal U 30/30 fixada a mur pantalla mitjançant ancoratge directe CD60/27, estructura separada del mur uns 125mm deixant una cavitat. Placa de fibra de fusta: B-s1, d0 S'inclou part proporcional de materials i elements de fixació de panells i estructura, aixi com planxa d'acer galvanitzat plegada en forma de U 50x20mm per a tapeta entre panells i xapa d'acer galvanitzat plegada en forma de remat a l'inici i final del revestiment, per a deixar la unitat acabada segons espficiaccions de fabricat i documentació gràfica	128,51 €
			(CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	
P-500	P83E9-AA13	m2	A13_ Aplacat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m, amb placa de fibres de fusta tipus Heradesign microplus 65 mm o equivalent, de 1200x600x65mm, amb llana de roca mineral adherida de 40mm de gruix i 70 Kg/m2 de densitat, color a definir per la DF, col·locada amb fixacions mecàniques a subestructura d'acer galvanitzat doble grilla Knauf o equivalent, formada per, perfil mestres horitzontals CD 60/25 unit mitjançant cavallet CD60/27 a perfils mestres verticals CD 60/25, perfils verticals units a solera mitjançant canal U 30/30 fixada a mur pantalla mitjançant ancoratge directe CD60/27, estructura separada del mur uns 125mm deixant una cavitat. Placa de fibra de fusta: B-s1, d0 S'inclou part proporcional de materials i elements de fixació de panells i estructura, aixi com planxa d'acre galvanitzat plegada en forma de U 50x20mm per a tapeta entre panells i xapa d'acer galvanitzat plegada en forma de remat a l'inici i final del revestiment, per a deixar la unitat acabada segons espficiaccions de fabricat i documentació gràfica	102,78 €
			(CENT DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	
P-501	P83EA-AD07	m2	D07_ Aplacat vertical amb placa de guix laminat d'hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, col·locada sobre entremat lleuger amb fixacions mecàniques (DIVUIT EUROS)	18,00 €
P-502	P83EA-AD08	m2	D08_ Aplacat vertical amb 2 plaques, una estàndard (A) en la cara interior de 12,5 mm de gruix i l'altre hidròfuga (H) de 12,5 mm de gruix, col·locada sobre entramat lleuger amb fixacions mecàniques (TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	30,68 €
P-503	P83EC-AD06	m2	D06_ Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfil·eria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 73 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, amb 2 plaques estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 45 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,04 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,125 m2·K/W (TRENTA-NOU EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	39,91 €

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
LOT 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 56

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-504	P83EC-AD09	m2	D09_ Estructura autoportant arriostrada normal amb perfil·eria de planxa d'acer galvanitzat, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària (DISSET EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	17,95 €
P-505	P83EC-AD13	m2	D13_Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfil·eria de planxa d'acer laminat amb un tractament anticorrosió, amb un gruix total de l'extradossat de 95 mm, muntants M70-45 XL Z5 cada 600 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, amb 2 plaques Pladur WAB de 12,5 mm de gruix o equivalent, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de baixa densitat 40kg/m3, resistència tèrmica 1,4 m2·K/W, conductivitat tèrmica <= 0.03e W/(m·K) en format de panell semirígid i rotllo sense hidròfils ni revestiment, model APTA Arena ISOVER o equivalent (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	54,46 €
P-506	P83EE-AA02	m2	A02_ Aplacat amb placa de cartró de 12,5mm de gruix perforada (diàmetre 8mm) tipus FON R8/18 BC - PLÉNUM 60mm, o equivalent, de 1200x2400mm fixada sobre rastrells d'acer galvanitzat cada 60cm, generant una càmera amb llana de roca d'alta densitat de 60mm de gruix (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	68,51 €
P-507	P83Q2-AD2B	m2	SI07_ Revestiment vertical de portes de xapa perforada amb subestructura superior i inferior d'acer, formada per xapa perforada cargolada d'acer pre-galvanitzat de 2mm de gruix, amb forats rodons tipus R3 T5 plegada, i lacada al forn amb pintura blanca, segons descripció geomètrica de projecte, dimensió de mòdul de xapa de 250x 95 cm i plegada de 250 x 70 cm, amb subestructura modular superior d'acer galvanitzat format per platines horitzontals de 10mm de gruix i platines plegades verticals de 5 mm de gruix, lacada al forn fixada a subestructura tubular d'acer galvanitzat (cantell de fals sostre) i subestructura modular inferior d'acer galvanitzat format per platines horitzontals de 10mm de gruix i platines plegades verticals de 5 mm de gruix, lacada al forn fixada a paviment amb rodó d'acer Ø10mm. (SETANTA-TRES EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	73,14 €
P-508	P83Q2-AD2M	m2	SI07_ Revestiment vertical de xapa perforada amb subestructura superior i inferior d'acer, formada per xapa perforada cargolada d'acer pre-galvanitzat de 2mm de gruix, amb forats rodons tipus R3 T5 plegada, i lacada al forn amb pintura blanca, segons descripció geomètrica de projecte, dimensió de mòdul de xapa de 250x 95 cm i plegada de 250 x 70 cm, amb subestructura modular superior d'acer galvanitzat format per platines horitzontals de 10mm de gruix i platines plegades verticals de 5 mm de gruix, lacada al forn fixada a subestructura tubular d'acer galvanitzat (cantell de fals sostre) i subestructura modular inferior d'acer galvanitzat format per platines horitzontals de 10mm de gruix i platines plegades verticals de 5 mm de gruix, lacada al forn fixada a paviment amb rodó d'acer Ø10mm. (SETANTA-UN EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	71,77 €
P-509	P840-BXTJ	u	Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964, per a un nombre de determinacions igual o superior a 8 (NORANTA-UN EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	91,73 €
P-510	P846-AS03	m2	S03/S09_ Cel ras continu de Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb doble subestructura des uportació de perfil·eria fixades directament al parament col·locades cada 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (QUARANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	46,83 €
P-511	P846-AS06	m2	S06_ Cel ras continu doble format per una doble estructura de muntants ''Pladur'' 48-35, de 48 mm d'amplada, separats entre eixos 400 mm, degudament fixats al perímetre a canals ''Pladur'' 48-30 48-30 amb un cargol ''Pladur'' MM a cada ala. Els canals es fixen mecànicament cada 400 mm al suport fent coincidir aquestes fixacions amb els muntants. A aquesta estructura s'hi cargola una placa ''Pladur'' H1 de 12,5 mm de gruix, a la part inferior i una placa ''Pladur'' N13 de 12,5 mm, a la part superior o equivalents. Part proporcional de materials ''Pladur'': ancoratges, cargols, juntes estanques/acústiques del seu perímetre, cintes i pastes de juntes, etc. Totalment acabat amb Nivell 4 (Q4) i pintat de color a definir per DF. Inclou llana de vidre entre els dorsos de les plaques i perfils, i el recobriment de l'estructura vista entre plaques. Muntatge segons recomanacions tècniques ''Pladur'', norma UNE 102043 i requisits del CTE. (CINQUANTA-NOU EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	59,70 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 57

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-512	P846-AS07	m2	S07_ Cel ras continu format per una única estructura de muntants ‘‘Pladur’’ 48-35, de 48 mm d'amplada, separats entre eixos 400 mm, degudament fixats al perímetre en canals ‘‘Pladur’’ 48-30 amb un cargol ‘‘Pladur’’ MM a cada ala. Els canals es fixen mecànicament cada 400 mm al suport fent coincidir aquestes fixacions amb els muntants. A aquesta estructura s'hi cargola una placa ‘‘Pladur’’ H1 de 12,5 mm de gruix o equivalent. Part proporcional de materials ‘‘Pladur’’: ancoratges, cargols, juntes estanques/acústiques del seu perímetre, cintes i pastes de juntes, etc. Totalment acabat amb Nivell 4 (Q4) i pintat de color a definir per DF. Inclou llana de vidre sobre el dors de plaques i perfils. Muntatge segons recomanacions tècniques ‘‘Pladur’’, norma UNE 102043 i requisits del CTE (TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	39,74 €
P-513	P846-AS08	m2	S08_ Cel ras continu format per una única estructura de muntants ‘‘Pladur’’ 48-35, de 48 mm d'amplada, separats entre eixos 400 mm, degudament fixats al perímetre en canals ‘‘Pladur’’ 48-30 amb un cargol ‘‘Pladur’’ MM a cada ala. Els canals es fixen mecànicament cada 400 mm al suport fent coincidir aquestes fixacions amb els muntants. A aquesta estructura s'hi cargola una placa ‘‘Pladur’’ H1 de 12,5 mm de gruix o equivalent. Part proporcional de materials ‘‘Pladur’’: ancoratges, cargols, juntes estanques/acústiques del seu perímetre, cintes i pastes de juntes, etc. Totalment acabat amb Nivell 4 (Q4) i pintat de color a definir per DF. Inclou llana mineral sobre el dors de plaques i perfils. Muntatge segons recomanacions tècniques ‘‘Pladur’’, norma UNE 102043 i requisits del CTE (QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	40,85 €
P-514	P846-AS10	m2	S10_Cel ras continu format per una única estructura de muntants ‘‘Pladur’’ 48/45 XL Z5, de 48 mm d'amplada, separats entre eixos 400 mm, degudament fixats al perímetre en canals ‘‘Pladur’’ 48/47 XL Z5 48/47 XL Z5 amb un cargol ‘‘Pladur’’ WAB MM Z5 a cada ala. Els canals es fixen mecànicament cada 400 mm al suport fent coincidir aquestes fixacions amb els muntants. A aquesta estructura s'hi cargola una placa ‘‘Pladur’’ WAB de 12,5 mm de gruix o equivalent. Part proporcional de materials WAB de 12,5 mm de gruix. Part proporcional de materials ‘‘Pladur’’: ancoratges, cargols, juntes estanques/acústiques del seu perímetre, cintes i pastes de juntes, etc. Totalment acabat amb Nivell 4 (Q4) i pintat de color a definir per DF. Inclou llana mineral sobre el dors de plaques i perfils. Muntatge segons recomanacions tècniques ‘‘Pladur’’, norma UNE 102043 i requisits del CTE. (SETANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	77,82 €
P-515	P849-AS03	m2	S03_Cel ras acústic d'absorció sonora mínima de sabine >0.85, amb placa de fibra de fusta tipus Heradesign superfine 25, o equivalent, de 60x60x2,5cm. Fixada mitjançant una estructura de perfils d'acer galvanitzada, deixant una cavitat de 200mm reomplerta (sobre la placa de fibres de fusta) amb llana de vidre no combustible, amb resistència al foc Euroclase A1, (EN 13501-1) d'espessor 49mm tipus Ultracoustic + R de Knauf, o equivalent, per a trasdosat col·locada amb fixacions mecàniques. Estructura de perfils Pladur T-45, cada 600 mm i 45 mm d'amplada; suspesos del forjat mitjançant peces polivalents Pladur PL-75, cada 800 mm, amb acabat pintat, color d'acabat a definir per la DF. Inclou part proporcional de fixacions mecàniques per a fixació de la placa de fibra de fusta segons plànol de detall, conformant una càmera ventilada, i de la seva estructura a forjat. Comportament al foc de la placa de fibra de fusta: B- s1,d0 (SEIXANTA-DOS EUROS AMB SET CÈNTIMS)	62,07 €
P-516	P849-AS04	m2	S04_Cel ras acústic d'absorció sonora mínima de sabine >0.85, amb placa de fibra de fusta tipus Heradesign superfine 25, o equivalent, de 120x60x2,5cm. Fixada mitjançant una estructura de perfils d'acer galvanitzada, deixant una cavitat de 200mm reomplerta (sobre la placa de fibres de fusta) amb llana de vidre no combustible, amb resistència al foc Euroclase A1, (EN 13501-1) d'espessor 49mm tipus Ultracoustic + R de Knauf, o equivalent, per a trasdosat col·locada amb fixacions mecàniques. Estructura de perfils Pladur T-45, cada 600 mm i 45 mm d'amplada; suspesos del forjat mitjançant peces polivalents Pladur PL-75, cada 800 mm, amb acabat pintat, color d'acabat a definir per la DF. Inclou part proporcional de fixacions mecàniques per a fixació de la placa de fibra de fusta segons plànol de detall, conformant una càmera ventilada, i de la seva estructura a forjat. Comportament al foc de la placa de fibra de fusta: B- s1,d0 i color d'acabat a definir per la DF (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	64,25 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 58

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-517	P849-AS05	m2	S05_Cel ras acústic amb sistema per il·luminació incorporat, d'absorció sonora mínima de sabine >0.30, amb placa de fibra de fusta tipus Heradesign micro 25 o equivalent, de 60x60x2,5cm, deixant una cavitat de 57,5 cm reomplerta amb llana de vidre no combustible, amb resistència al foc Euroclase A1, (EN 13501-1) d'espessor 49mm tipus Ultracoustic + R de Knauf o equivalent, col·locada amb fixacions mecàniques. Estructura modular de fusta perimetral de 40x40 mm i 40x60 mm segons pla de treball, i perfil d'acer galvanitzat de 40x40x2mm per fixació de cel ras, amb acabat pintat, color d'acabat a definir per la DF. Inclou part proporcional de fixacions mecàniques per a fixació de la placa de fibra de fusta i la seva estructura. Comportament al foc de la placa de fibra de fusta: B- s1,d0 (SEIXANTA-SET EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	67,74 €
P-518	P840-ADFC	u	Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 60x60 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfil·leria d'acer galvanitzat (SETANTA-UN EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	71,02 €
P-519	P860-ADH1	m2	Revestiment metàl·lic de parament vertical de xapa d'acer galvanitzat de 3mm ancorada a sub-estructura de travessers i muntants d'acer galvanitzat col·locat amb fixacions mecàniques, especejament segons documentació gràfica (CENT SEIXANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	166,48 €
P-520	P860-AR01	u	Revestiment metàl·lic de parament vertical de xapa d'acer galvanitzat de 4mm ancorat a mur de formigó amb sub-estructura oculta de travessers i muntants d'acre galvanitzat col·locat amb fixacions mecàniques, especejament segons documentació gràfica, amb portes amb fulla de xapa perforada enrasades al mateix pla que el revestiment no incloses (veure capítol serrelleria) (TRES MIL CENT NOU EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	3.109,05 €
P-521	P860-AR1E	u	Revestiment metàl·lic de parament vertical de xapa d'acer galvanitzat de 4mm ancorat a mur de formigó amb sub-estructura oculta de travessers i muntants d'acre galvanitzat col·locat amb fixacions mecàniques, especejament segons documentació gràfica, amb portes amb fulla de xapa perforada enrasades al mateix pla que el revestiment no incloses (veure capítol serrelleria) (DOS MIL SET-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	2.738,71 €
P-522	P860-AS05	m2	S.05_ Folrat de parament vertical amb planxa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), de 2 mm de gruix, acabat esmerilat i tallat a mida, col·locat amb fixacions mecàniques sobre perfil·leria d'acer galvanitzat amb muntants cada 60 cm (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	64,67 €
P-523	P860-AS17	m2	S.17_ Revestiment amb xapa d'acer galvanitzat de 4 mm de gruix, per ocultació de conductes verticals, col·locat amb fixacions mecàniques a subestructura de perfil·l d'acer galvanitzat (CENT QUATRE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	104,60 €
P-524	P860-ASI3	m2	SI03_ Revestiment de parament vertical amb planxa d'acer, de 2 mm de gruix, acabat per pintar i tallat a mida, col·locat soldat a estructura principal d'acer mitjançant subestructura de marcs de perfil d'acer en forma de L de 50x50 mm (NORANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	92,96 €
P-525	P864-ADO6	m2	EN04_ Revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçària, amb tauler contraxapat de plaques de fusta, microperforat, tipus G classe 2, de 15 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de conífera, treballat al taller, col·locat fixacions mecàniques sobre parament vertical (SEIXANTA EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	60,24 €
P-526	P864-ADOT	m2	EN03/D07/D08_ Revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçària, amb tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 15 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de conífera, treballat al taller, col·locat fixacions mecàniques sobre parament vertical (TRENTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	39,48 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 59

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-527	P865-F7W	m2	Revestiment amb tauler d'encenalls orientats OSB/4, de 18 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 300, reacció al foc D-s2,d0, tallat a mida, col·locat amb fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta (VINT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	20,65 €
P-528	P865-ADBM	m2	Panell de fusta microperforada, de 200 mm de gruix, amb tractament hidròfug, amb perforacions circulars de Ø10mm, en una retícula de 3x3cm paral·leles, amb acabat superficial vist (VUITANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	81,61 €
P-529	P871-ADCV	m2	Escatat i decapat de pintures i/o vernissos existents sobre pedra, amb aplicacions successives de producte decapant, amb la intervenció del Conservador-restaurador (VUITANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	82,67 €
P-530	P871-ADG6	m2	Decapat de pintures i òxids existents sobre pilar d'acer, forja o fosa, amb aplicacions successives de producte decapant (TRENTA-TRES EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	33,11 €
P-531	P872-CLCP	m2	Extracció de sals solubles en parament mecànicament i amb aplicació d'apòsits de cel·lulosa inerts o argiles de granulometria extrafina amb Aigua desionitzada no polaritzada, protegit amb film de polietilè (VINT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	20,92 €
P-532	P873-ADBL	m	Neteja de restes orgàniques, microorganismes, fongs i algues, amb preparat concentrat líquid de substàncies actives per a emprar, prèvia dilució, en la preservació i la reparació d'atacs micro-biològics en superfícies de materials petris, morters, arrebossats, maons, aplicat amb pincell o equip polvoritzador de motxilla i neteja amb mitjans manuals, amb la intervenció del Conservador-restaurador (SEIXANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	63,81 €
P-533	P873-ADCL	m	Neteja cornisa de restes orgàniques, microorganismes, fongs i algues, amb preparat concentrat líquid de substàncies actives per a emprar, prèvia dilució, en la preservació i la reparació d'atacs micro-biològics en superfícies de materials petris, morters, arrebossats, maons, aplicat amb pincell o equip polvoritzador de motxilla i neteja amb mitjans manuals, amb la intervenció del Conservador-restaurador (VINT-I-TRES EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	23,08 €
P-534	P873-ADRL	m2	Neteja revestiment de restes orgàniques, microorganismes, fongs i algues, amb preparat concentrat líquid de substàncies actives per a emprar, prèvia dilució, en la preservació i la reparació d'atacs micro-biològics en superfícies de materials petris, morters, arrebossats, maons, aplicat amb pincell o equip polvoritzador de motxilla i neteja amb mitjans manuals, amb la intervenció del Conservador-restaurador (VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	21,87 €
P-535	P874-ADBV	m	A04_ Sanejament de junt de mur pantalla de fomis vist, amb raig d'aigua a pressió, de 60 fins a 200 bar (SIS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	6,47 €
P-536	P874-ADC1	m	Neteja d'enmarcament, amb raig d'aigua a pressió controlada, amb la intervenció del Conservador-restaurador (VINT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	20,33 €
P-537	P874-ADRY	m	Neteja de crostes superficials sobre element singular de pedra treballada amb formes escultòriques amb mitjans manuals, amb la intervenció del Conservador-restaurador (CENT NOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	109,53 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 60

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-538	P874-ARC1	m2	Neteja parament, amb raig d'aigua a pressió controlada, amb la intervenció del Conservador-restaurador (DIVUIT EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	18,31 €
P-539	P874-CLBU	m2	Neteja de parament de pedra, amb raig de sorra humida i aigua desionitzada (VUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	8,25 €
P-540	P875-4SAL	m2	Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer fins a un grau de preparació Sa 3 segons la norma UNE-EN ISO 8501-1, amb mitjans raig de sorra seca i càrrega manual de runa sobre contenidor (ONZE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	11,32 €
P-541	P87C-AD0S	m2	A05_ Rejuntat de junts de parament vertical de paredat, amb morter de calç 1:4 CL 90-S amb colorant, prèvi buidat i neteja del material dels junts, amb acabat de color i textura a definir per DF (VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	21,64 €
P-542	P87F-ADCM	m	Veladura i/o tenyit reintegrador superficial de parament vertical, amb pintura mineral al silicat, aplicada a dues capes amb brotxa, amb la intervenció del Conservador-restaurador (TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	30,61 €
P-543	P87F-ADNM	m	Veladura i/o tenyit reintegrador superficial de parament vertical, amb pintura mineral al silicat, aplicada a dues capes amb brotxa, amb la intervenció del Conservador-restaurador (CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	53,48 €
P-544	P883-ADD4	m2	Estucat bicapa amb 1ª capa amb morter de calç grassa apagada pigmentada en massa (color segons estudi coromàtic) i sorra fina de dosificació 1:3, de 5 mm de gruix i 2ª capa d'emblanquinat amb pasta de calç grassa pigmentada en massa (color segons estudi coromàtic) i pols de marbre d'1 mm de gruix amb acabat fi (reapretat)amb especejament mitjançant talls verticals i horitzontals (segons mides establertes per estudi d'espasejament), amb intervenció del conservador-restaurador (CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	52,04 €
P-545	P883-ADR4	m2	Estucat bicapa amb 1ª capa amb morter de calç grassa apagada pigmentada en massa (color segons estudi coromàtic) i sorra fina de dosificació 1:3, de 5 mm de gruix i 2ª capa d'emblanquinat amb pasta de calç grassa pigmentada en massa (color segons estudi coromàtic) i pols de marbre d'1 mm de gruix amb acabat fi (reapretat) amb especejament mitjançant talls verticals i horitzontals (segons mides establertes per estudi d'espasejament), i arestats, amb intervenció del conservador-restaurador (SETANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	73,86 €
P-546	P886-5.58P	m2	Daus per massissats de forats amb formigó de calç NHL5 amb resistència a compressió a 90 dies de 11,5 MPa amb encofrat de fusta i volum màxim de 0,5m³. (TRENTA EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	30,90 €
P-547	P886-5158P	m2	Reparació de parament amb revestiment de gruix 1 cm de morter de reparació. Article: ref. 1444425 de la sèrie mortero de reparación de l'empresa MAPEI SPAIN SAU o equivalent (SEIXANTA-SET EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	67,37 €
P-548	P890-019Q	u	Determinació del gruix de pel·lícula d'un recobriment de pintura sobre un element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808, per a un nombre de determinacions igual o superior a 15 (DIVUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	18,23 €
P-549	P890-019W	u	Assaig d'adherència d'una mostra de pintura o vernís pel mètode del tall enreixat, segons la norma UNE-EN ISO 2409, per a un nombre de determinacions igual o superior a 10 (CINQUANTA EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	50,03 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 61

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-550	P891-FHRB	u	Determinació de l'adherència d'una pel·lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (CENT DEU EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	110,09 €
P-551	P894-4V9F	m2	Pintat de barana i reixa d'acer de planxa, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat (VINT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	20,33 €
P-552	P894-AD9D	m2	Pintat de barana i reixa d'acer, amb pintura d'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació sintètica antioxidant i 2 d'acabat, acabat mate i RAL a decidir per DF (excepte malla cable acer) (VINT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	20,66 €
P-553	P894-AD9F	m2	Pintat de barana i reixa d'acer de planxa, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat (VINT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	20,33 €
P-554	P894-H8GS	m	Pintat de passamà de tub d'acer de 30 a 50 mm de diàmetre amb suports de tub d'acer cada 2 m, amb pintura de partícules metàl·liques, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat (DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	2,57 €
P-555	P895-ADB0	m2	Pintat de barana i reixa d'acer galvanitzat, amb esmalt sintètic de poliuretà, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat (DISSET EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	17,84 €
P-556	P89C-391N	m2	Pintat de biga composta de perfils d'acer a l'esmalt ignífug, amb dues capes d'imprimació ignífuga i dues d'acabat (TRENTA EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	30,09 €
P-557	P89C-AD1N	m2	S07_ Pintat de biga composta de perfils d'acer a l'esmalt ignífug d'espessor 2500 micres, amb dues capes d'imprimació ignífuga i dues d'acabat, color a definir per DF (SEIXANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	69,35 €
P-558	P89H-4V7N	m2	Pintat en veladura de parament vertical interior de ciment, amb lasur al silicat amb acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat (DOTZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	12,24 €
P-559	P89H-AA01	m2	A01_ Pintat de parament vertical interior amb pintura a la calç transpirable, acabat mat texturitzat amb base de calç aèria CL90, amb dues capes d'acabat, color a definir per la DF (TRES EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	3,71 €
P-560	P89H-AA10	m2	A10_ Pintat de parament vertical interior, amb esmalt de poliuretà amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat, color a definir per la DF (DEU EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	10,38 €
P-561	P89H-DA01	m2	A01/A12_ Pintat amb esmalt a l'aigua amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat sobre envà o extradossat de plaques de cartró guix, amb guix projectat, color a escollir per la DF, classificació de reacció al foc igual o superior a C-s2,d0. (DISSET EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	17,57 €
P-562	P89I-4V8Q	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (SIS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	6,11 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 62

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-563	P89I-4V8R	m2	S03/S09_ Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (SIS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	6,11 €
P-564	P89I-AA02	m2	A02_ Pintat de parament vertical, amb pintura plàstica amb acabat mate llis, amb imprimació acrílica reguladoa de l'absorció i dues d'acabat, color a definir per la DF (VUIT EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	8,04 €
P-565	P89I-AA06	m2	A06/A07_ Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica a l'aigua amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat amb classificació de reacció al foc igual o superior a C-s2,d0, color a escollir per la DF (CINC EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	5,21 €
P-566	P89X-CF03	u	Assaig sobre una mostra de protecció intumescent en perfil laminat, amb determinació del gruix del recobrint, amb presa de mostres i elaboració d'informe de resultats. (CENT NORANTA-UN EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	191,79 €
P-567	P8A3-AD5P	m2	A03_ Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís de poliuretà a l'aigua d'un u component, per a fusta , amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, imprimació protectora, i 2 capes (2 x 80 - 120 mm) d'acabat mat incolor aplicat amb pistola a taller (QUINZE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	15,21 €
P-568	P8A3-JS39	m2	EN03_ Envernissat de parament vertical de fusta, al Vernís ignífug a base de resines a l'aigua d'un u component, per a fusta, amb classe de reacció al foc B-s1,d0 ,amb 3 capes d'acabat mat (QUINZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	15,83 €
P-569	P8A4-AA09	m2	A07/A08/A09_ Veladura aquosa i incolora per a protecció de superfícies verticals de formigó, amb viscositat 150-200 poises, aplicat amb un rendiment de 8 a12 m2/litre i mà Permeabilitat a l'aigua líquida W = 0. 02 Kg/m2*h0.5. Baixa (UNE EN 1062- 3) Permeabilitat a l'aigua de vapor: Sd : 0.27 m Media (UNE-EN ISO 7783-2) Permeabilitat al C02 Sd: 100 m (UNE-EN 1062-6:2003) Envelliment accelerat Inalterado (UNE 48251) (SIS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	6,26 €
P-570	P8A4-AS11	m2	S11_Veladura aquosa i incolora per a protecció de superfícies horitzontals de formigó, amb viscositat 150-200 poises, aplicat amb un rendiment de 8 a12 m2/litre i ma. Permeabilitat a l'aigua líquida W = 0. 02 Kg/m2*h0.5. Baixa (UNE EN 1062- 3) Permeabilitat a l'aigua de vapor: Sd : 0.27 m Media (UNE-EN ISO 7783-2) Permeabilitat al C02 Sd: 100 m (UNE-EN 1062-6:2003) Envelliment accelerat Inalterado (UNE 48251) (SIS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	6,26 €
P-571	P8B1-AD72	m	Hidrofugat de pedra amb protector hidròfug, amb una capa de base i dues capes d'acabat, amb la superfície mat, amb la intervenció del Conservador-restaurador (TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	34,96 €
P-572	P8B2-G2DZ	m2	Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat M, per a classe d'exposició C3, segons UNE-EN ISO 12944-1, format per 2 capes, capa d'imprimació de 80 µm i capa d'acabat de 80 µm, amb un gruix total de protecció de 160 µm, aplicat de forma manual (DIVUIT EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	18,37 €
P-573	P8B3-HZ62	m2	Pintat antigraffiti de parament de pedra, ceràmica, morter o formigó, vertical, amb una capa de producte decapant, esbandida amb aigua, una capa d'imprimació antigraffiti adherent i dues capes de vernís antigraffiti amb base de poliuretà a l'aigua de dos components, per a superfícies de ceràmica, pedra, morter o formigó (DINOU EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	19,51 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 63

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-574	P8J2-AD7Q	m	Coronament de paret amb peça de formigó prefabricat, de 40 a 50 cm d'amplària, de secció plana, de color estàndard, col·locada amb morter ciment 1:8 (QUARANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	46,64 €
P-575	P8JC-HY9M	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1 mm de gruix, 50 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, per a coronament, col·locat amb fixacions mecàniques (DISSET EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	17,47 €
P-576	P8K2-AD8L	m	Escopidor de 70 cm de pedra natural arenisca, amb trencaaigües i cantells vistos buixardats, de 3 cm de gruix, col·locat amb morter mixt 1:2:10 (CENT SIS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	106,88 €
P-577	P8KC-ADP8	m	Remat de planxa d'acer inoxidable plegada, de 0,7 mm de gruix, 60 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a escopidor, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat (VINT-I-CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	25,18 €
P-578	P8N1-AD8Q	m	Reparació de cornisa ceràmica arrebossada de calç, substitució de peces trencades i soltes, arrebossat amb morter tixotrópic recuperant la volumetria original, amb la intervenció del Conservador-restaurador (CENT SETANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	173,27 €
P-579	P8N1-ADRE	m	Reconstrucció de cornisa ceràmica i motllura amb arrebossat amb morter tixotrópic, seguint la volumetria original, amb la intervenció del Conservador-restaurador (CINC-CENTS VINT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	520,15 €
P-580	P924-DX76	m2	Subbase de 20 cm de gruix de Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material (QUINZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	15,48 €
P-581	P924-DX78	m2	Subbase de 15 cm de gruix de Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material (DOTZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	12,04 €
P-582	P930-11AIY	m3	Base per a paviment de Formigó d'ús no estructural HNE-15/B/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, amb dúmper de gasoil (CENT VUIT EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	108,05 €
P-583	P93G-57PY	m2	P01_ Recrescudadel suport de paviments, de 3 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6, inclou part proporcional de planxa de banda perimetral de poliestirè expandit (EPS) elàstificat de 10 mm de gruix (NOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	9,85 €
P-584	P93G-AD1K	m2	P03/P05/P07/P08_ Recrescudadel suport de paviments, de 5,5 cm de gruix, amb morter alleugerit, amb malla antiretracció, inclou part proporcional de planxa de banda perimetral de poliestirè expandit (EPS) elàstificat de 10 mm de gruix (QUINZE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	15,82 €
P-585	P93G-AD3D	m2	Recrescudael suport de paviments, de 10 cm de gruix, amb formigó armat amb additiu hidròfug HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, de 15 cm de gruix, amb acabat remolinat i lliscat, amb malla electrosoldada, inclou part proporcional de planxa de banda perimetral de poliestirè expandit (EPS) elàstificat de 10 mm de gruix (TRENTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	38,54 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 64

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-586	P93G-ADP1	m2	P03_ Recrescudadel suport de paviments, de 1,5 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6, inclou part proporcional de planxa de banda perimetral de poliestirè expandit (EPS) elàstificat de 10 mm de gruix (VUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	8,54 €
P-587	P93G-ADPX	m2	P01_ Recrescudadel suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6, inclou part proporcional de planxa de banda perimetral de poliestirè expandit (EPS) elàstificat de 10 mm de gruix (DEU EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	10,10 €
P-588	P93G-ADPY	m2	P03_ Recrescudadel suport de paviments, de 2,5 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6, inclou part proporcional de planxa de banda perimetral de poliestirè expandit (EPS) elàstificat de 10 mm de gruix (NOU EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	9,41 €
P-589	P93G-1253D	m2	Recrescudadel suport de paviments, de 5 cm de gruix, amb morter de ciment 1:4 (ONZE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	11,58 €
P-590	P93G-1AD3D	m2	P01_ Recrescudade paviment de 7 cm de gruix amb formigó amb fibres HAF-30/A-3-3/F/12-60/IIb, grandària màxima del granulat 12 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment i entre 30 i 35 kg/m3 de fibres d'acer conformades als extrems, apte per a classe d'exposició IIb, escampat mitjançant bombeig, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic, inclou part proporcional de planxa de banda perimetral de poliestirè expandit (EPS) elàstificat de 10 mm de gruix (QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	15,51 €
P-591	P93I-AD7Q	m2	Recrescudael suport de 10 mm de gruix, amb pasta autoanivellant de ciment tipus CT-C30-F6 segons UNE-EN 13813, aplicada manualment (VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	23,27 €
P-592	P93I-I1ZZ	m2	Recrescudael suport de 20 mm de gruix, amb pasta autoanivellant de ciment tipus CT-C30-F5-A12 segons UNE-EN 13813, aplicada manualment (SEIXANTA EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	60,18 €
P-593	P93I-IGNK	m2	Recrescudael suport de 20 mm de gruix, amb pasta autoanivellant de ciment tipus CT-C30-F6 segons UNE-EN 13813, aplicada manualment (QUARANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	48,85 €
P-594	P93K-ADF8	m2	Muntatge d'encofrat perdut amb revoltó de polipropilè reciclat de 10 cm d'alçària, tipus CÀVITI o equivalent, C-10, 780x580x100 mm, incloses les peces especials i peu de suport per a suport de regulació de revoltons de tub vertical de pvc (NOU EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	9,15 €
P-595	P93K-ADF9	m2	Muntatge d'encofrat perdut amb revoltó de polipropilè reciclat de 20 cm d'alçària, tipus CÀVITI o equivalent, C-20, 750x500x200 mm, incloses les peces especials i peu de suport per a suport de regulació de revoltons de tub vertical de pvc (ONZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	11,83 €
P-596	P93K-ADFC	m2	Muntatge d'encofrat perdut amb revoltó de polipropilè reciclat de 40 cm d'alçària, tipus CÀVITI o equivalent, C-40, 750x500x400 mm, incloses les peces especials i peu de suport per a suport de regulació de revoltons de tub vertical de pvc (CATORZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	14,42 €
P-597	P93K-ADFG	m2	Muntatge d'encofrat perdut amb revoltó de polipropilè reciclat de 30 cm d'alçària, tipus CÀVITI o equivalent, C-30, 750x500x300 mm, incloses les peces especials i peu de suport per a suport de regulació de revoltons de tub vertical de pvc (TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	13,57 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 65

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-598	P93K-ADFI	m2	Muntatge d'encofrat perdut amb revoltó de polipropilè reciclat de 50 cm d'alçària, tipus CÀVITI o equivalent, C-50, 750x500x500 mm, incloses les peces especials i peu de suport per a suport de regulació de revoltons de tub vertical de pvc (QUINZE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	15,78	€
P-599	P93M-INTD	m2	Solera de Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 20 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, de gruix 20 cm, abocat amb bomba (QUARANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	42,66	€
P-600	P93M-LN6U	m2	Solera de Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 20 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, de gruix 15 cm, abocat amb bomba (TRENTA-TRES EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	33,14	€
P-601	P93P-1AD25	m2	Recrescut alleugerat de formigó armat de 33+7 cm de gruix, sobre encofrat perdut de peces de revoltó de polipropilè reciclat, C-25 tipus CÀVITI o equivalent, incloses les peces especials i peu de suport per a suport de regulació de revoltons de tub vertical de pvc de 750x500x250 mm, realitzat amb formigó per armar, amb un gruix de 10 a 12 cm, amb additiu hidròfug HA - 25/B/10/XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, col·locat amb bomba, sub SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 com a armadura de repartiment, col·locada sobre separadors homologats en capa de compressió de 7 cm de gruix; recolzat tot això sobre base de formigó de neteja i/o estructura horitzontal existent. Inclou la part proporcional d'elements, peces especials, accessoris i feines auxiliars necessàries per deixar la partida d'obra totalment finalitzada.	29,78	€
(VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)					
P-602	P93P-1AD30	m2	Recrescut alleugerat de formigó armat de 33+7 cm de gruix, sobre encofrat perdut de peces de revoltó de polipropilè reciclat, C-30 tipus CÀVITI o equivalent, incloses les peces especials i peu de suport per a suport de regulació de revoltons de tub vertical de pvc de 750x500x300 mm, realitzat amb formigó per armar, amb un gruix de 10 a 12 cm, amb additiu hidròfug HA - 25/B/10/XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, col·locat amb bomba, sub SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 com a armadura de repartiment, col·locada sobre separadors homologats en capa de compressió de 7 cm de gruix; recolzat tot això sobre base de formigó de neteja i/o estructura horitzontal existent. Inclou la part proporcional d'elements, peces especials, accessoris i feines auxiliars necessàries per deixar la partida d'obra totalment finalitzada.	31,06	€
(TRENTA-UN EUROS AMB SIS CÈNTIMS)					
P-603	P93P-1AD50	m2	Recrescut alleugerat de formigó armat de 33+7 cm de gruix, sobre encofrat perdut de peces de revoltó de polipropilè reciclat, C-50 tipus CÀVITI o equivalent, incloses les peces especials i peu de suport per a suport de regulació de revoltons de tub vertical de pvc de 750x500x500 mm, realitzat amb formigó per armar, amb un gruix de 10 a 12 cm, amb additiu hidròfug HA - 25/B/10/XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, col·locat amb bomba, sub SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 com a armadura de repartiment, col·locada sobre separadors homologats en capa de compressió de 7 cm de gruix; recolzat tot això sobre base de formigó de neteja i/o estructura horitzontal existent. Inclou la part proporcional d'elements, peces especials, accessoris i feines auxiliars necessàries per deixar la partida d'obra totalment finalitzada.	33,27	€
(TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)					
P-604	P94A-AD10	m	Subministrament i instal·lació de sistema d'aïllament antivibratori Stravibase SEB o equivalent, de fabricació a mesura, per als suport del forjat de planta primera al mur existent de planta baixa, segons la taula de càrregues annexa. Hipòtesi de càrregues de disseny: • Freqüència natural 12 Hz. • Assentament estimat sota càrrega 10 mm aprox. • Pes propi d'acabats (paviment) 1,0 kN/m. • Pes propi del cercol perimetral de formigó 4,5 kN/m.	243,62	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 66

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
• Càrrega de servei 2,0 kN/m. Notes: • Tacs elastòmers de cautxú natural. • Encofrat metàl·lic perdut, integrat a la cara superior, de 2 mm de gruix. • Mesures màximes del producte: 400 × 1000 × 50 mm,					
(DOS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)					
P-605	P94A-AD11	m2	Subministrament i instal·lació de sistema d'aïllament antivibratori Strabase Mat o equivalent, per al desacoblament lateral a la trobada entre els cantells del cercol perimetral del sostre sanitari i els murs existents (segons plànol adjunt). • Alçada considerada 45 cm (a concretar per client). • Presentat en planxes de 1,25 x 0,4 m. • Gruix 30mm. • Superfície en 68,8 m2 + 15% minvament = 79.5 m2. • Es consideren 80 planxes, sumant un total de 80 m2.	102,54	€
(CENT DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)					
P-606	P94A-AD12	m2	Transport de material des de fabrica a la obra (TRES MIL NOU-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	3.923,81	€
P-607	P94A-ADT2	u	Subministrament i instal·lació de sistema d'aïllament antivibratori Stravibase SEB o equivalent, de fabricació a mesura, per als suports puntuals dels encofrats perduts (caviti) del forjat sanitari de planta baixa, segons la taula de càrregues annexa. Hipòtesi de càrregues de disseny: • Freqüència natural 12 Hz. • Assentament estimat sota càrrega 6-8 mm aprox. • Pes propi d'acabats (paviment) 2,5 kN/m² • Pes propi del forjat formigó 3,0 kN/m². • Càrrega de servei: 5,0 kN/m². Notes: • Tacs elastòmers de cautxú reciclat. • Mesures màximes del producte: 200 × 200 × 50 mm,	11,63	€
(ONZE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)					
P-608	P94A-ADT3	m2	Subministrament i instal·lació de sistema d'aïllament antivibratori Strabase Mat o equivalent, per al desacoblament lateral a la trobada entre els cantells del cercol perimetral del sostre sanitari i els murs existents (segons plànol adjunt). • Alçada considerada 40 cm (a concretar per client). • Presentat en planxes de 1,25 x 0,4 m. • Gruix 30mm. • Superfície en 92,5 m2 + 5% minva = 97 m2. • Es consideren 194 planxes, sumant un total de 97 m2.	102,54	€
(CENT DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)					
P-609	P94A-ADT4	kN	Subministrament i instal·lació de sistema d'aïllament antivibratori Stravibase SEB o equivalent, de fabricació a mesura, col·locat sota els murs de bloc de formigó dels nuclis d'escaleres i la sabata correguda Hipòtesi de càrregues de disseny: • Freqüència natural 12 Hz. • Assentament estimat sota càrrega 10 mm aprox. • Càrrega Estat Límit de Servei (ELS) = 44.879,70 kN. Notes: • Tacs elastòmers de cautxú natural. • Encofrat metàl·lic perdut, integrat a la cara superior, de 2 mm de gruix. • Mesures màximes del producte: 200 × 1000 × 50 mm, • Requereix la formació d'una biga armada d'almenys 20 cm d'alçada, abans de la primera filera de blocs de formigó (DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	2,45	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 67

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-610	P94A-ADT5	m2	Subministrament i instal·lació de sistema d'aïllament antivibratori Strabase Mat o equivalent, per al desacoblament lateral a la trobada entre els murs de bloc de formigó dels nuclis de escales i els murs existents. • Alçada considerada 100 cm (a concretar per client). • Presentat en planxes de 1,25 x 0,8 m. • Gruix 30mm. • Superfície en 128 m2 + 10% minvament = 140.8 m2. • Es consideren 141 planxes, sumant un total de 141 m2. (CENT DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	102,54 €
P-611	P94A-ADT6	kN	Subministrament i instal·lació de sistema de fixació elàstica estructural Stravibase Fix o equivalent, per a fixació roscada de peus de columna de fusta amb cap de columna d'acer PB. Hipòtesi de càrregues de disseny: • Freqüència natural 9 Hz. • Assentament estimat sota càrrega 10 mm aprox. • Càrrega Estat Límit de Servei (ELS) = 108.840,00 kN. Notes: • Tacs elastòmers de poliuretà. • Alçada (espessor) inicial (sense càrrega) dels sistemes resilients: 50 mm. • Mesures màximes del producte: 610 × 420 × 50 mm (material i dimensions per definir). • 4 estabilitzadors (material i dimensions per definir), integrats en configuració tipus sandvitx, amb els corresponents volanderes quadrades d'acer i volandera de goma a la cara inferior. (CINC EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	5,02 €
P-612	P94A-ADT7	kN	Subministrament i instal·lació de sistema de fixació elàstica estructural Stravibase Fix o equivalent, per a retenció horitzontal de façana existent i ancoratge amb estructura nova de fusta. Hipòtesi de càrregues de disseny: • Freqüència natural 12 Hz. • Assentament estimat sota càrrega 10 mm aprox. • Càrrega acústica de disegne (ADL) = +/- 25 kN. • Càrrega aplicada paral·lelament al sistema de fixació. Notes: • 1 tac elastòmer de cautxú natural 100 × 100 × 50 mm, amb forat central. • 1 estabilitzador de 100×100×50 mm, amb forat central, integrat a configuració tipus sandvitx, amb els seus corresponents volanderes quadrades de acer i volandera de goma a la cara inferior. • Quantitat de punts de fixació 48. (NOU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	9,73 €
P-613	P94A-ADT8	kN	Subministrament i instal·lació de sistema de fixació elàstica estructural Stravibase Fix o equivalent, per a retenció horitzontal de façana existent i ancoratge amb estructura nova de fusta. Hipòtesi de càrregues de disseny: • Freqüència natural 12 Hz. • Assentament estimat sota càrrega 10 mm aprox. • Càrrega acústica de disegne (ADL) = +/- 12,5 kN. • Càrrega aplicada paral·lelament al sistema de fixació. Notes: • 1 tac elastòmer de cautxú natural 100 × 100 × 50 mm, amb forat central. • 1 estabilitzador de 100×100×50 mm, amb forat central, integrat a configuració tipus sandvitx, amb els seus corresponents volanderes quadrades de acer i volandera de goma a la cara inferior. • Quantitat de punts de fixació 48. (NOU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	9,73 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 68

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-614	P94A-ADT9	m2	Subministrament i instal·lació d'un sistema de llosa flotant Stravifloor Deck o equivalent, amb suports resilients per a l'aïllament del forjat de planta P1, segons el esquema adjunt. • Perfil·eria metàl·lica de 2 m de longitud, amb suports resilients (tacs elastomèrics) de 50 mm, • Freqüència natural 6 Hz aprox, • Llana mineral entre els tacs elastòmers, • Encofrat perdut en xapa metàl·lica col·laborant d'acer S320GD + acabat Z100 N-A-C, • Alçada del producte estàndard 57 mm, • Alçada solera de formigó 110 mm, • Tira perimetral desolidaritzant de 150x10mm de secció. • Suport de 80mm d'alçada per al calze dels suports resilients de la llosa flotant del Tallers 1 (PB+3, aulari) Hipòtesi de càrrega de disseny: • Pes propi llosa formigó: 2.75 kN/m² (11 cm de formigó). • Pes propi forjat acabats 0,5 kN/m²,Sobrecàrregues permanents 2,0 kN/m² (murs / envans), • Càrrega de servei terrassa 5 kN/m², • Assentament esperable sota càrrega,10 aprox. (CENT QUARANTA-NOU EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	149,10 €
P-615	P94A-ADTC	m	Subministrament i instal·lació de sistema d'aïllament antivibratori Stravibase SEB o equivalent, de fabricació a mesura, per al càrcol perimetral de formigó del forjat sanitari de planta baixa, segons la taula de càrregues annexa. Hipòtesi de càrregues de disseny: • Freqüència natural 12 Hz. • Assentament estimat sota càrrega 10 mm aprox. • Pes propi d'acabats (paviment) 1,0 kN/m. • Pes propi del càrcol perimetral de formigó 3,5 kN/m. • Càrrega de servei 2,0 kN/m. Notes: • Tacs elastòmers de cautxú natural. • Encofrat metàl·lic perdut, integrat a la cara superior, de 2 mm de gruix. • Mesures màximes del producte: 400 × 1000 × 50 mm, (CENT VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	121,67 €
P-616	P94A-12ISW	m2	Col·locació de plots de polipropilè per a paviments flotants d'alçària mitjana 200 mm a junt seguit, col·locats en una quadrícula de 50 cmx50 cm (VINT-I-NOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	29,34 €
P-617	P967-ADVI	m	Vorada feta amb Peça recta de formigó per a vorades, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A4 15x5 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta (VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	26,26 €
P-618	P9A1-HBE8	m3	Paviment per a zona infantil de sorra garbellada de 3 a 5 mm cantell rodo, seguint especificacions de paviments per a zones de joc, estesa i anivellament del material amb mitjans mecànics (QUARANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	46,66 €
P-619	P9A2-DN4Y	m3	Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 96 % del PM (VINT-I-CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	25,20 €
P-620	P9BA-ADUW	m2	P08_ Paviment de pedra natural arenisca, color beige, de 60 x 120 cm i 3 cm de gruix amb els cantells vistos buixardats, amb malla antiretracció, col·locada a truc de maceta amb morter ciment 1:6 (CENT VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	127,73 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 69

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-621	P9C2-AP01	m2	P01_Paviment interior de terratzó bicapa, 40x40x3 cm, polit i abrillantat, amb fons de color blanc especial amb àrids de color verd o similar, contrastat respecte el color del fons, a escollir per la DF; col·locat a truc de maceta a trencajunts sobre base de morter de ciment de 2cm i llit de sorra d'anivellament de 5 cm de gruix, amb junts de 1.5 a 2 u mm de gruix, amb “borada reticulant” de la mateixa referència i color, amb un grau de lliscament CTE SU-1 classe 2. Inclou subministrament i col·locació de perfils per a juntes de dilatació (cada 50-60 m2).	33,49 €
			(TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	
P-622	P9C7-AP02	m2	P02_Paviment interior de terratzó bicapa 40x40x3 cm, amb gravat de 6 pastilles, polit i abrillantat, amb fons i àrids de color verd especial o similar, a escollir per la DF; col·locat a truc de maceta sobre base de morter de ciment de 2cm i llit de sorra d'anivellament de 5 cm de gruix, amb junts de 1.5 a 2 u mm de gruix, amb “borada reticulant” de la mateixa referència i color, direcció de les pastilles segons plànols de detall, amb un grau de lliscament CTE SU-1 classe 2.	35,37 €
			(TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	
P-623	P9C7-AP03	m2	P03_Paviment interior de terratzó bicapa 40x40x3 cm, amb gravat de 36 pastilles en forma reticular, polit i abrillantat, amb fons i àrids de color verd especia o similar, a escollir per la DF; col·locat a truc de maceta sobre base de morter de ciment de 2cm i llit de sorra d'anivellament de 5 cm de gruix, amb junts de 1.5 a 2 u mm de gruix, amb “borada reticulant” de la mateixa referència i color, direcció de les pastilles segons plànols de detall, amb un grau de lliscament CTE SU-1 classe 2.	35,37 €
			(TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	
P-624	P9D5-ADG3	m2	P03/P05/P07_Paviment interior, de mosaic de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar antilliscant, C2, de forma quadrada, de 20x20 cm i 9 mm de gruix, grup B1a (UNE-EN 14411), col·locades amb morter de ciment amb junta mínima i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (QUARANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	48,91 €
P-625	P9E1-AD2F	m2	P04/PU01_ Paviment de panot 'La Model', definit pel projecte d'urbanització,equivalent a paviment panot de formigó amb àrids reciclats de 20x20x4 cm, sobre llit de morter M-160 pastat amb consistència fluida de 3 cm de gruix, col·locat a truc de maceta i beurada de ciment pòrtland (QUARANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	49,99 €
P-626	P9E1-V6RD	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de morter amb additius, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland (QUARANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	47,48 €
P-627	P9ER-I9SG	m2	Reposició de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior de textura llis, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 1 m2 (CENT TRENTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	136,85 €
P-628	P9F3-VGUH	m2	Paviment de Llosa de formigó per a paviments de 40x40 cm i 3,5 cm de gruix, de forma quadrat, textura pètria, preu alt, fabricada amb granulats reciclats, col·locada sobre base de sorra i de morter 1:6 de 5 N/mm2, i reblert de junts amb morter (CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	50,46 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 70

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-629	P9G0-51BK	m2	P02/P06_ Lliscat manual de paviments de formigó, afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris (TRES EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	3,60 €
P-630	P9G0-AP08	m2	Remolinat mecànic de paviments de formigó, afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris i tractament amb partícules de sílice de quars gris i aplicació de líquid a base de liti, per garantir un grau de lliscabilitat C2 (DEU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	10,74 €
P-631	P9G6-ADEW	m2	Paviment de formigó hidròfug amb fibra de vidre, HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, de 5 cm de gruix i formació de pendents, amb acabat rentat a l'àcid per a deixar l'àrid vist (TRENTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	38,76 €
P-632	P9G6-ADZC	m2	P02/P06_ Paviment de formigó, de 8 cm de gruix, amb fibres HAF-30/A-3-3/F/12-60/IIb, grandària màxima del granulat 12 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment i entre 30 i 35 kg/m3 de fibres d'acer conformades als extrems, apte per a classe d'exposició IIb, escampat mitjançant bombeig, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic, amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 10x10 cm D:3-3 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 (VINT-I-SIS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	26,11 €
P-633	P9G6-AP11	m2	Paviment de formigó de 8 cm de gruix, HA-25/L/12/XC2 USP amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, amb acabat remolinat i lliscat, amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 10x10 cm D:3-3 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080, abocat amb bomba estàtica per al tràfec de formigó, acabat estampat - ruletejat amb PAVITRON o equivalent, model i color a determinar per la DF. Subministrament i aplicació de pols desencofrant. Addició de fibra de vidre 1000 gr/m3, amb additiu LINK SVR per millorar el ciment, amb control d'estabilitat volumètrica i acció compactant. Neteja posterior amb grup d'aigua a pressió i acabat amb segellador de resina. Formació de juntes de retracció mitjançant tall de disc amb profunditat 1/3 i de 2 a 3 mm d'amplada; es formaran pastilles inferiors a 25 m2, inclou part proporcional de planxa de banda perimetral de poliestirè expandit (EPS) elastificat de 10 mm de gruix (SEIXANTA-SET EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	67,26 €
P-634	P9G71-ADFO	m2	Paviment de formigó amb fibres d'acer, de 15 cm de gruix, HMF - 30 / A / F / 10 / 50 / XM1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, amb Fibres d'acer de diàmetre 0,75 mm, llargària 50 mm, conformades als extrems, grup I, filferro estirat en fred, per a formigó, amb una dosificació de 25 kg/m3, amb reterdant d'adormiment, escampat mitjançant bombeig, estesa i vibratge amb regle vibratori, acabat remolinat mecànic (helicòpter), amb un grau de lliscament 3 segons CTE DB SUA. Inclou formació de junts segons documentació gràfica (VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	29,92 €
P-635	P9GA-HP7L	m2	Paviment de formigó amb acabat de textura especial de 10 cm de gruix amb fibres sintètiques i acabat polit amb exposició d'àrids, abocat des de camió (NORANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	96,49 €
P-636	P9HA-607X	m2	Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf PMB 25/55-65(BM-2) D, amb betum modificat, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm de gruix, estesa i compactada manualment (TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	34,97 €
P-637	P9J0-HAGZ	kg	Perfil perimetral d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques per a col·locació de pelfuts (SIS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	6,92 €
P-638	P9J4-9ESZ	m2	Pelfut format per perfils d'alumini ensamblables de 35 a 55 mm d'amplària i 17 mm d'alçària, amb acabat tèxtil, instal·lat en el paviment cobrint una gran superfície (CENT VUITANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	182,95 €

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
LOT 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 71

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-639	P9K2-AD7L	m2	Tractament tapaporus mat amb liti i protecció superficial antiderrapant, C2, de paviment de formigó, amb imprimació (DEU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	10,60	€
P-640	P9K5-HCJJ	m2	Tractament superficial amb pintura bicomponent de resines epoxi via aigua, de color a escollir, aplicat a dues capes, la 1a. Capa de segellat i la 2a. Capa d'acabat, aplicat amb pistola a pressió, amb una dotació de 0,60 kg/m2 i escampat de carborundum, neteja del ferm inclosa (CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	14,56	€
P-641	P9M2-AP07	m2	P07_Subministrament i col·locació de paviment continu MorterDur Textura MMA QN o equivalent, de 3-4mm de gruix, previa preparació de la superfície mitjançant medis mecànics per obrir porus i millorar l'adherència i posterior aplicació successiva d'una capa d'imprimació de resina de metacrilat a rodet (250-300 g/m2), acabat mat, color clar, a escollir per la DF, amb un empolvorament suau d'àrid de quars QN, una capa de fons de morter de resina de metacrilat aplicada a plana (1200 g/m²) premesclat amb àrid de quars QN 0,2 mm (600 g/m²) i QN 0,4-0,9 mm (600 g/m²) i amb un empolvorament d'àrid de quars QN. g/m²), segellat antiàcid amb una capa de resina de metacrilat pigmentada a llavi de goma amb repàs de rodet (500 g/m²), amb un grau de lliscament CTE SU-1 classe 3 Rd>45 , previa preparació de la superfície amb mitjans mecànics per obrir el poro i millorar l'adherencia Inclou part proporcional de remuntes laterals amb prèvia formació de mitja canya, així com tots els matreials i elements necessaris per a deixar el paviment correctament executat. (CINQUANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	55,53	€
P-642	P9P7-8FND	m2	P01_ Paviment de linòleum en rotlle classe 23-33-41 segons UNE-EN ISO 24011 i de gruix de 3,5 mm, col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm (TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	34,23	€
P-643	P9P7-ADN7	m2	P01_ Paviment de linòleum en rotlle classe 23-34-43 segons UNE-EN ISO 24011 i de gruix de 4 mm, tipus marmoleum sport de Forbo o equivalent, col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm (QUARANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	43,27	€
P-644	P9Q1-H9DC	m2	M.19_ Tarima modular d'alta resistència per a escenari fix format per plataformes modulars amb potes i estructura a base de perfils d'alumini i taulers de fusta contraxapada de bedoll de 36mm d'alta resistència amb blocs elastòmers per garantir absorció uniforme de cops. Capacitat càrrega: 1600 kg/m2. Inclou formació de graons laterals, rampa i revestiment cantell escenari amb mateix tauler que paviment. Materials i acabats: - Estructura: Perfils alumini extrusionat (aleació EN AW 6063 80-T6) - Paviment: Taulers de fusta contraxapada de bedoll de 36mm amb ranures laterals i sistema de claus de tancament per garantir encaix i planeïtat òptima entre panells. Resistència / reacció foc: - / B-s1,d0 S'inclouen tots els materials i elements necessaris per a deixar l'unitat d'obra executada. Tot segons documentació gràfica. (TRES-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	395,22	€
P-645	P9Q7-AP10	m2	P10_Paviment esportiu d'alt rendiment i darrera generació UNOBAT68 compost per, tarima massissa de fusta de Faig Junckers o equivalent, qualitat PREMIUM en 22 mm. d'espessor, 3700 mm. de llarg i 129 mm. d'amplada. Taulons encadelallats a les seves quatre cares. Unió entre les files paral·leles de llistons SENSE adhesiu entre els laterals. Taulons de fusta polits i envernissats a fàbrica, llestos per instal·lar, amb diverses capes de vernís HP SPORT semi mat i altres 2 amb vernís de poliureta - isocianat -ISO- (laca d'uretà de 2 components amb base d'isocianat). Part inferior amb un recobriment d'uretà, com a barrera de vapor addicional i estabilitzador de la fusta. Classificació de reacció al foc del vernís mínima (segons normativa DIN EN 13501-1): C fl - S1. Els taulers es clavaràn en ocult, sobre llistons de fusta laminada de picea, de 45 mm. d'amplada i 46 mm. d'alçada. La distància entre llistons serà en paral·lel de 336 mm. Com a element elàstic, els llistons, tindran prefixats a la part inferior una tira contínua de material elàstic de cel·la oberta i de fabricació especial, per donar elasticitat al conjunt i de recuperació ràpida. Tot aquest conjunt s'instal·larà sobre una membrana plàstica anti humitat solapada a les seves unions com a mínim 20 cm, color RAL a	123,88	€

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
LOT 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 72

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			definir per la DF		
			Inclou tot els materials i elements necessaris per a deixar la unitat d'obra correctament executada. (CENT VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)		
P-646	P9Q7-AP20	m	Subministrament i col·locació de tauló massís de 20 cm d'ample x 4,6 cm de gruix per tot el perímetre inferior entre llistons i parquet a tot el voltant de la tanca i el perímetre de la resta de la pista Inclou tot els materials i elements necessaris per a deixar la unitat d'obra correctament executada. (CINQUANTA-DOS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	52,70	€
P-647	P9Q7-AP22	m	Subministrament i col·locació de remats de fustes massisses de faig vaporitzat de 14 cm d'ample x 22 mm de gruix segons replanteig de la fusta. Hi ha 2 tipus de remats un amb canya que és el que fa de passamà quan la tanca està aixecada 120 ml i un altre per al voltant de la pista de l'interior amb un xamfrà en la part de sota per quant es baixa la tanca. El remat ve envernissat amb 4 capes de vernís. Inclou tot els materials i elements necessaris per a deixar la unitat d'obra correctament executada. (VUITANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	87,83	€
P-648	P9Q7-AP25	m2	Subministrament i col·locació de taulells marins 25 mm per la tanca. Inclou tot els materials i elements necessaris per a deixar la unitat d'obra correctament executada. (CINQUANTA EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	50,99	€
P-649	P9Q7-APA0	u	Definició i execució de arquetes artesanals a parquet per a tanques hidràuliques Inclou tot els materials i elements necessaris per a deixar la unitat d'obra correctament executada. (TRES-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	346,66	€
P-650	P9Q7-APCC	u	Subministrament i col·locació de remats per les cantoneres en corba Inclou tot els materials i elements necessaris per a deixar la unitat d'obra correctament executada. (DOS MIL TRES-CENTS TRENTA EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	2.330,13	€
P-651	P9Q7-APTP	u	Subministrament i col·locació de tapes d'ancoratges (DOS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	238,17	€
P-652	P9S0-5Z7R	m2	Entramat d'acer, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 30x2 mm, en peces de 1000x500 mm, col·locat (VUITANTA EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	80,70	€
P-653	P9S0-5Z7T	m2	Entramat d'acer, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 20x2 mm, en peces de 1000x500 mm amb bastiment de perfils laminats galvanitzats, col·locat (VUITANTA-UN EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	81,11	€
P-654	P9S0-AD7C	m2	Subministre i col·locació de paviment, de reixeta electrosoldada antilliscant, de 34x38 mm de pas de malla d'acer galvanitzat en calent, realitzada amb platines portants d'acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en perfil pla laminat en calent, de 30x3 mm, separades 34 mm entre si, separadors de vareta quadrada retorçada, d'acer amb baix contingut de carboni UNE-EN ISO 16120-2 C4D, de 4 mm de costat, separats 38 mm entre si i marc d'acer laminat	106,27	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 73

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			UNE-EN 10025 S235JR, en perfil omega laminat en calent, de 30x3 mm, fixat amb peces de subjecció, per a plataforma de treball. Acabat de la reixeta amb aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic d'assecat ràpid, amb resines alquídiques, acabat mat, prèvia aplicació d'una mà d'imprimació sintètica antioxidant d'assecat ràpid, amb resines alquídiques. Inclou perfils omega 40x40x3mm i perfil L 40x40x4mm per a suport del paviment, fixats a estructura metal·lica. (CENT SIS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)		
P-655	P9S0-AD7R	m2	Subministre i col·locació de paviment desmuntable i traslladable, de reixeta electrosoldada antilliscant, de 34x38 mm de pas de malla d'acer galvanitzat en calent, realitzada amb platines portants d'acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en perfil pla laminat en calent, de 30x3 mm, separades 34 mm entre si, separadors de vareta quadrada retorçada, d'acer amb baix contingut de carboni UNE-EN ISO 16120-2 C4D, de 4 mm de costat, separats 38 mm entre si i marc d'acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, fixats en perfil omega laminat en calent, de 30x3 mm. Acabat de la reixeta amb aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic d'assecat ràpid, amb resines alquídiques, color blanc, acabat mat, prèvia aplicació d'una mà d'imprimació sintètica antioxidant d'assecat ràpid, amb resines alquídiques. Inclou perfils en marc perimetral per al recolzament i fixació sobre perfil omega. (CENT TRES EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	103,49	€
P-656	P9S0-AD7T	m2	P11_ Entramat d'acer, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 20x2 mm, en peces de 1000x500 mm amb bastiment de perfils laminats galvanitzats, cargolat a estructura de perfils d'acer mitjançant peces d'unió cargolades, col·locat amb fixacions mecàniques (VUITANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	85,97	€
P-657	P9S0-AD7U	m2	Reixa d'entramat d'acer, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 20x2 mm, en peces de 1000x500 mm i marc perimetral L 20x20 mm, col·locat i fixat mecànicament (VUITANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	86,48	€
P-658	P9S0-ADEU	u	Rampa d'acer galvanitzat composta per: - Reixa d'entramat d'acer galvanitzat, de 10x10mm de pas de malla, amb platines portants i separadores de 20x2 mm, i de mides totals en planta 2,46x1,59m. Col·locada encaixada perimetralment i recolzada sobre suports intermedis fixats a safata de xapa plegada d'acer galvanitzat - Safata de xapa plegada d'acer galvanitzat de 3mm d'espessor i de mides 2,47x1,60 i marc perimetral de 8cm d'altura. Inclou tubulars rectangular 60x20x2mm en formació de dorment soldats a la base de la safata, i col·locats la base de la safata. - Recolzament de safata en falca a base de xapa plegada d'acer galvanitzat de 15mm de gruix i desenvolupament segons plànol, amb fixacions mecàniques sobre rampa de formigó i soldada a tallar a safata. - Canal de recollida d'aigua recolzada, fixada i adherida sobre rampa de formigó, a base de xapa d'acer galvanitzat de 5mm de gruix i de mides: 2,55x0,10x0,06m, incloses dues gàrgoles (extrems) definides per dos perfils de secció tubular de 40mm de diàmetre i espessor 2mm, i amb una longitud de 20cm, soldades i galvanitzades a taller Inclou part proporcional de materials, elements de fixació, ajustament i tancament, així com la resta d'accessoris i treballs auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada segons plànols de projecte i indicacions de la direcció facultativa. Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra Nota II: color RAL especial a definir per la DF (MIL SET-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	1.736,64	€
P-659	P9S0-ADRA	m2	Subministre i col·locació de paviment abatible, de reixeta electrosoldada antilliscant, de 34x38 mm de pas de malla d'acer galvanitzat en calent, realitzada amb platines portants d'acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en perfil pla laminat en calent, de 30x3 mm, separades 34 mm entre si, separadors de vareta quadrada retorçada, d'acer amb baix contingut de carboni UNE-EN ISO 16120-2 C4D, de 4 mm de costat, separats 38 mm entre si i marc d'acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en perfil omega laminat en calent, de 30x3 mm, fixat amb peces de subjecció, per a plataforma de treball. Acabat de la reixeta amb aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic d'assecat ràpid, amb resines alquídiques, color blanc, acabat mat, prèvia aplicació d'una mà d'imprimació sintètica antioxidant d'assecat ràpid, amb resines alquídiques. Inclou frontisses cada 50cm fixades mecànicament al paviment i a la paret de	110,53	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 74

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			formigó armat, perfils omega 40x40x3mm per a suport del paviment, fixats a la cara superior de la jàssera post tesada de formigó, fixador del paviment en posició vertical, i perfil L 40x40x4mm per al recolzament del paviment en extrems de lluernari. (CENT DEU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)		
P-660	P9S0-ASE3	m2	Graons d'entramat d'acer, antilliscant, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 30x2 mm,i separadors de varilla quadrada torsionada d'acer 4mm de costat, col·locat amb fixacions mecaniques a estructura (NORANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	94,40	€
P-661	P9U1-ADHJ	m	Mitja canya de radi 5 cm, feta amb morter de ciment (DINOU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	19,69	€
P-662	P9U3-AD7W	m	Sòcol d'alumini L de 50x50 mm d'alçària, amb base, col·locat amb tacs i cargols (VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	22,40	€
P-663	P9UA-H8IX	m	Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu superior, de 10 cm d'alçària, polit i brillantat, col·locat amb Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 (VINT-I-DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	22,20	€
P-664	P9V7-4ZCU	m	Esglaó amb relleu de planxa d'acer galvanitzat, de 4 mm de gruix, amb 4 plecs i 600 mm de desenvolupament com a màxim, col·locat a l'obra amb soldadura (SETANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	72,27	€
P-665	P9VD-ADTE	m	Esglaó de terratzo, d'una peça en escaire i bisell, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8 (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	64,71	€
P-666	P9VE-HCKF	m	Esglaó de peces de formigó de 40x20 cm de secció i 5 cm de gruix, de color especial, col·locat a truc de maceta amb morter (TRENTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	38,39	€
P-667	P9VF-5CGZ	m	Formació d'esglaó amb totxana de 290x140x100 mm, col·locada amb morter de ciment 1:8 (VINT-I-QUATRE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	24,12	€
P-668	P9X1-02J1	u	Determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE-ENV 12633 (CINC-CENTS VUITANTA EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	580,65	€
P-669	P9X2-02F9	u	Determinació de l'absorció d'impactes d'un paviment esportiu d'interior, segons la norma UNE-EN 14808 (MIL DOS-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	1.249,67	€
P-670	P9X2-02FA	u	Determinació de la deformació vertical d'un paviment esportiu d'interior, segons la norma UNE-EN 14809 (MIL VUIT-CENTS TRENTA EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	1.830,31	€
P-671	P9X2-02FB	u	Determinació de la regularitat superficial d'un paviment esportiu d'interior, segons la norma UNE-EN 13036-7 (MIL SETANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	1.072,94	€
P-672	P9X2-02FC	u	Determinació de la resistència al lliscament d'un paviment esportiu d'interior, segons la norma UNE-EN 13036-4 (MIL DOS-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	1.249,67	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 75

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-673	P9X2-02FD	u	Determinació del comportament vertical d'una pilota o baló sobre un paviment esportiu d'interior, segons la norma UNE-EN 12235 (MIL SETANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	1.072,94 €
P-674	P9X2-02FE	u	Determinació del comportament sota càrrega rodadora d'un paviment esportiu d'interior, segons la norma UNE-EN 1569 (MIL SETANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	1.072,94 €
P-675	P9Z1-CVSS	m	Acabat de junt de dilatació de paviment amb perfil L d'alumini anoditzat amb banda de cautxú EPDM enrasada amb el paviment, de 20 mm d'amplària de màxima de junt, de 40 mm d'alçària de perfil i gruix màxim admissible de paviment, per a una càrrega mitja, col·locat fixacions mecàniques (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	54,31 €
P-676	P9Z3-DP4Y	m2	P01/P03/P05/P07/P08_ Armadura de lloses de formigó AP500 T amb Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 (TRES EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	3,08 €
P-677	P9ZA-4ZDB	m2	Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra (ONZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	11,89 €
P-678	P9ZD-AJ01	m	Junt de paviment d'alumini i EPDM, de 37mm d'amplada i 50 mm d'altura tipus PlanasFlex Serie SB o equivalent, col·locat (SETANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	76,75 €
P-679	P9ZD-AJ03	m	Tapajunts de paviment, d'alumini en froma de T i EPDM, de 70 mm d'amplària i 50 mm d'altura, col·locant amb fixacions mecàniques (CENT CINQUANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	155,50 €
P-680	PA10-FV14	u	FV.14_ Fulla fixa de divisoria entre aules Material: Marc perimetral i montants de fusta laminada de pi flandes, classe A, de seccio 60X160mm. Travessers de fusta laminada de pi flandes, classe A, de seccio 60x50mm. Panell inferior opac de fusta laminada de pi flandes, classe A, de gruix total 60mm. Mides:Total buit 130x298cm Acabat: Tot conjunt amb imprimacio protectora i d'acabat amb base d'aigua amb dos capes (2x80-120um) mat incolor aplicat amb pistola a taller. Inclos acabat testers no vistos de fulla, tenyits, segellats, siliconats i perfilats perimetrals remat contra revestiment. Envidrament: Vidre laminar de seguretat 5+5, amb butiral transparent, col·locat amb llisto de fusta. Index atenuacio sonora : 32dB Resistencia / reaccio foc: - / C-s2,d0 Inclou mecanismes i ferratges necessaris, així com, la fixació al parament i tots els remats segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el material necessari. Extracció i eliminació d'embalatges i recollida de material sobrant. Mitjans auxiliars i totes les mesures i elements de seguretat i salut, segons la normativa vigent. Neteja posterior d'obra. Tot inclòs i totalment acabat segons projecte. Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra Nota II: Color RAL especial a definir per la DF (VUIT-CENTS QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	815,52 €
P-681	PAB0-AD6R	u	FE.02_ Porta d'acer d'una fulla batent i fix superior, de dimensions aproximades 100x210cm + 100x70cm, en un buit d'obra de 100x285cm aproximadament. El pas de la porta es de 90x205cm. Porta de xapa galvanitzada de 2 mm de gruix muntada sobre estructura de suport i/o bastidors per a elements practicables a base de perfils tubulars d'acer galvanitzat de 50x50 mm, col·locat a obra. Fulla amb una part opaca a base de sandvitx de xapa de 4mm amb llana de roca rígida a l'interior, i lamel·les horitzontals fixes d'acer galvanitzat de 2mm de gruix en forma de Z. El fixe superior està format per un marc de tubular 50x50x2mm i lamel·les horitzontals fixes d'acer galvanitzat de 2mm de gruix en forma de Z.	856,55 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 76

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Inclou junts d'estanqueitat, frontisses, adequades al pes de la fulla (4 per fulla), pany amb clau de companyia, manetes, ferratges, barra antipànic i petit material auxiliar necessari per deixar la unitat acabada.	
			Inclou el subministrament i col·locació de premarc d'acer galvanitzat, així com, la fixació al parament i tots els rematas segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el material necessari. Extracció i eliminació d'embalatges i recollida de material sobrant. Mitjans auxiliars i totes les mesures i elements de seguretat i salut, segons la normativa vigent. Neteja posterior d'obra. Tot inclòs i totalment acabat segons projecte. Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra Nota II: Color RAL especial a definir per la DF (VUIT-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	
P-682	PAB0-ADM9	u	Trapa practicable d'entremat d'acer galvanitzat, per a un buit d'obra de 120x60 cm, amb bastidor, amb frontisses, maneta, pany i clau, col·locada amb fixacions mecàniques (DOS-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	235,13 €
P-683	PAB0-JC6T	u	T.02.B Conjunt portes armari instal·lacions amb bastidor tubular de 40x20mm, xapat a les dues cares amb xapa d'acer de 4mm bastiment, pany i clau, acabat esmaltat, col·locada. Mides seegons documentació gràfica (SET-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	796,71 €
P-684	PAD0-AD7L	u	Porta de planxa d'acer galvanitzat, una fulla batent, per a un buit d'obra de 215x85 cm Material: Fulla de xapa d'acer galvanitzat d'1mm, marc d'alta resistència amb perfil tubular d'acer 50x50mm de 1'4mm de secció tipus enrasat fixat mecanicament a brancal. Ferratges: Frontisses ocultes d'acer galvanitzat AISI 304 Maneta: Joc de manetes tubulars rectes sobre roseta circular, tot d'acer inoxidable acabat satinat. (QUATRE-CENTS DINOU EUROS AMB UN CÈNTIMS)	419,01 €
P-685	PAD0-AE01	u	Porta de planxa d'acer galvanitzat, dues fulles batent, per a un buit d'obra de 150x250 cm, enrasada a revestiment de xapa d'acer galvanitzat. Material: Porta a mida, batent, formada per bastidor de perfils tubulars d'acer de 70x40mm, acabat amb xapa perforada d'acer galvanitzat per cara exterior (Ø perforacions 10mm) Acabat: Cara exterior revestida amb xapa d'acer galvanitzat. Resta porta pintada amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat amb esmalt epoxídic satinat. Color a definir per DF. Ferratges: Frontisses vistes d'acer inoxidable homologades amb certificació al foc segons normativa vigent. Pany amb clau. Maneta: Tirador conformat per rodó d'acer Ø16mm d'acer inoxidable acabat satinat. (NOU-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	976,73 €
P-686	PAD0-AE02	u	Conjunt de tres portes per armaris de companyia, format per una porta batent de 2 fulles de 51cm d'amplada, una porta batent de dues fulles de 54cm i una porta batent d'una fulla de 81 cm d'amplada, per a un buit d'obra de 291x250 cm, tot enrasat a revestiment de xapa d'acer galvanitzat. Material: Portes a mida batents formades per bastidor de perfils tubulars d'acer de 60x40mm. Acabat amb xapa perforada d'acer galvanitzat per cara exterior (Ø perforacions 10mm). Acabat: Cara exterior revestida amb xapa d'acer galvanitzat perforada. Resta porta pintada amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat amb esmalt epoxídic satinat. Color a definir per DF. Ferratges: Frontisses vistes d'acer inoxidable homologades amb certificació al foc segons normativa vigent. Pany amb clau. Maneta: Tirador conformat per rodó d'acer Ø16mm d'acer inoxidable acabat satinat. (DOS MIL NORANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	2.091,55 €
P-687	PAD0-FE06	u	FE.06_ Porta d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 90x280 cm Material: Fusteria a mida en xapa d'acer galvanitzat d'1mm reblerta de llana de roca d'alta densitat (e=60mm) i preparada per a panellar amb mateix acabat estucat de morter de cal que façana on s'integra, amb malla metàl·lica en zona a panellar. Acabat enrasat a cara	594,80 €

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües

freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit

de la Model al districte de l'Eixample

LOT 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26

Pàg.: 77

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			<p>exterior façana, per davant marc. Gruix total 90mm.</p> <p>Acabat: Acabat panellat exterior amb mateix acabat estucat de morter de cal que façana on s'integra (color, textura i línies encintat de façana).</p> <p>Ferratges: Frontisses inoxidables cargolades ocultes.</p> <p>Maneta:Joc de manetes tubulars rectes tipus torniquet sobre roseta circular, tot d'acer inoxidable acabat satinat, nomès a cara interior. Pany mestrejat amb clau.</p> <p>Automatismes: Sistema de desbloqueig automàtic connectat a sistema detecció incendis.</p> <p>Coef. transmissió tèrmica finestra: U=3'20W/m2K</p> <p>Estanqueitat aigua: No inferior 8A</p> <p>Estanqueitat a càrrega vent: No inferior C5</p> <p>Índex atenuació sonora global: No menys de 32dBa</p>	
			<p>Inclou mecanismes i ferratges necessaris, així com, la fixació al parament, segellats i tots els remats segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el material necessari. Extracció i eliminació d'embalatges i recollida de material sobrant. Mitjans auxiliars i totes les mesures i elements de seguretat i salut, segons la normativa vigent. Neteja posterior d'obra. Tot inclòs i totalment acabat segons projecte.</p> <p>Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra</p> <p>Nota II: Color RAL especial a definir per la DF</p> <p>(CINC-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)</p>	
P-688	PAD0-FE11	u	<p>FE11_ Conjunt de fusteria, per a un buit d'obra aproximat de 120x298 cm, fromada per1 mòdul fix, 1 mòdul per a porta oscilobatent de una fulla</p> <p>Material: Fusteria d'alumini de 70mm amb trencament de pont tèrmic de poliamida amb fibra de vidre i perfilèria enrasada.</p> <p>Acabat: Acabat panellat exterior amb mateix acabat estucat de morter de cal que façana on s'integra (color, textura i línies encintat de façana).</p> <p>Ferratges: Frontisses inoxidables cargolades vistes. Limitador d'obertura de seguretat per a ventilació.</p> <p>Maneta: Pany mestrejat amb clau bombers.</p> <p>Coef. transm. tèrmica vidre: Uv=1'11W/m2K</p> <p>Factor solar del vidre: g=0'35</p> <p>Coef. transm. tèrmica finestra: U= 1'47W/m2K</p> <p>Estanqueitat aigua: Classe 4A</p> <p>Estanqueitat a càrrega vent: Classe C2</p> <p>Índex atenuació sonora global: No menys de 32dBa</p>	1.255,21 €
			<p>Inclou mecanismes i ferratges necessaris, així com, la fixació al parament, segellats i tots els remats segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el material necessari. Extracció i eliminació d'embalatges i recollida de material sobrant. Mitjans auxiliars i totes les mesures i elements de seguretat i salut, segons la normativa vigent. Neteja posterior d'obra. Tot inclòs i totalment acabat segons projecte.</p> <p>Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra</p> <p>Nota II: Color RAL especial a definir per la DF</p> <p>(MIL DOS-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)</p>	
P-689	PAD1-AD7M	u	<p>Trapa manual de mides aproximades 5800x2600 mm, composta per: Marc perimetral de platines de 310x8, 50x8 i 40x8 mm soldades entre si, amb adaptacions per a la fixació de motor i pistons, galvanitzada per immersió, fixada amb tacs HUS a muret de formigó. Amb junta semirígida d'EPDM de suport de fulla de trapa i preparat per rebre impermeabilització de terrassa (no inclosa).</p>	20.160,45 €
			<p>Fulla batent composta per marc perimetral de platines de 160x8 i 40x8 mm soldades a ´´T´´, galvanitzat per immersió. Estructura interior de tubulars d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm soldats al marc perimetral, tauler hidròfug superior i inferior de 10 mm cargolat a l'estructura de tubulars, farciment interior de llana de roca de 100 mm i aplacat exterior amb motllura de xapa d'alumini Damer antilliscant de 3 mm formant safata, fixada lateralment al marc i encolada sobre tauler. Xapa interior de alumini lacat de 2 mm de gruix encolada sobre tauler interior.</p>	
			<p>Inclou tots els materials i treballs auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida, tot segons documentació gràfica i indicacions de la DF.</p>	

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües

freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit

de la Model al districte de l'Eixample

LOT 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26

Pàg.: 78

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			<p>Nota I: Totes les mesures es comprovaran a obra</p> <p>Nota II: color RAL especial a definir per la DF</p> <p>Nota III: Les Manetes es disposaran segons alçades a definir per la DF, en compliment a l'abast d'obertura manual i en consideracions a les prestacions d'itineraris accessibles quan es correspongui</p>	
			<p>(VINT MIL CENT SEIXANTA EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)</p>	
P-690	PAF1-FP01	u	<p>FP.01_ Conjunt fusteries, per a un buit d'obra aproximat de 1506x305 cm, format per 4 subunitats de 2 mòduls per a porta corredissa de 2 fulls i 2 guies.</p> <p>Material: Fusteria d'alumini de 80/40mm mm amb trencament de pont tèrmic de poliamida amb fibra de vidre i perfilèria enrasada. Guia per a fulles corredisses enrasada a paviment.</p> <p>Envidrament: Doble envidr. 33.1(ext)/12/KSIF 33.1(int.)</p> <p>Acabat: Alumini lacat plata anòdic</p> <p>Ferratges: Frontisses inoxidables cargolades vistes</p> <p>Maneta:Joc de manetes tubulars rectes tipus torniquet sobre roseta circular, tot d'acer inoxidable acabat satinat.Pany mestrejat amb clau.</p> <p>Coef. transm. tèrmica vidre: Uv=1'11 W/m2K</p> <p>Factor solar del vidre: g=0'35</p> <p>Coef. transm. tèrmica finestra: U= 1'42 W/m2K</p> <p>Estanqueitat aigua: Classe 7A</p> <p>Estanqueitat a càrrega vent: Classe B2</p> <p>Índex atenuació sonora global: No menys de 33dBa</p>	14.476,31 €
			<p>Inclou mecanismes i ferratges necessaris, així com, la fixació al parament, segellats i tots els remats segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el material necessari. Extracció i eliminació d'embalatges i recollida de material sobrant. Mitjans auxiliars i totes les mesures i elements de seguretat i salut, segons la normativa vigent. Neteja posterior d'obra. Tot inclòs i totalment acabat segons projecte.</p> <p>Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra</p> <p>Nota II: Color RAL especial a definir per la DF</p> <p>(CATORZE MIL QUATRE-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)</p>	
P-691	PAF1-FP02	u	<p>FP.02_ Conjunt fusteries, per a un buit d'obra aproximat de 276x305 cm, format per 2 mòduls per a porta corredissa de 2 fulls i 2 guies.</p> <p>Material: Fusteria d'alumini de 80/40mm mm amb trencament de pont tèrmic de poliamida amb fibra de vidre i perfilèria enrasada. Guia per a fulles corredisses enrasada a paviment.</p> <p>Envidrament: Doble envidr. 33.1(ext)/12/KSIF 33.1(int.)</p> <p>Acabat: Alumini lacat plata anòdic</p> <p>Ferratges: Frontisses inoxidables cargolades vistes</p> <p>Maneta:Joc de manetes tubulars rectes tipus torniquet sobre roseta circular, tot d'acer inoxidable acabat satinat.Pany mestrejat amb clau.</p> <p>Coef. transm. tèrmica vidre: Uv=1'11 W/m2K</p> <p>Factor solar del vidre: g=0'35</p> <p>Coef. transm. tèrmica finestra: U= 1'42 W/m2K</p> <p>Estanqueitat aigua: Classe 7A</p> <p>Estanqueitat a càrrega vent: Classe B2</p> <p>Índex atenuació sonora global: No menys de 33dBa</p>	2.936,43 €
			<p>Inclou mecanismes i ferratges necessaris, així com, la fixació al parament, segellats i tots els remats segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el material necessari. Extracció i eliminació d'embalatges i recollida de material sobrant. Mitjans auxiliars i totes les mesures i elements de seguretat i salut, segons la normativa vigent. Neteja posterior d'obra. Tot inclòs i totalment acabat segons projecte.</p> <p>Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra</p> <p>Nota II: Color RAL especial a definir per la DF</p> <p>(DOS MIL NOU-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)</p>	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 79

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-692	PAF8-AD8I	u	<p>Finestra d'1 fulla projectant a l'exterior motoritzada, de la sèrie FW60+ de SCHUCO o equivalent, de mides 1200x2200 mm, amb fusteria vist exterior. Inclou porta, material, fabricació i muntatge, instal·lat a mur cortina on va fixada i el vidre estan a l'amidament de mur cortina</p> <p>Increment, sense descomptar amidament per la incorporació en mur cortina</p> <p>Inclou tots els materials i treballs auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida, tot segons documentació gràfica i indicacions de la DF.</p> <p>Nota I: Totes les mesures es comprovaran a obra Nota II: color RAL especial a definir per la DF Nota III: Les Manetes es disposaran segons alçades a definir per la DF, en compliment a l'abast d'obertura manual i en consideracions a les prestacions d'itineraris accessibles quan es correspongui</p> <p>(QUATRE MIL VUIT-CENTS VUITANTA EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)</p>	4.880,35 €
P-693	PAF8-AD8P	u	<p>Finestra d'1 fulla projectant a l'exterior motoritzada, de la sèrie FW60+ de SCHUCO o equivalent, de mides 1200x1100 mm, amb fusteria vist exterior. Inclou porta, material, fabricació i muntatge, instal·lat a mur cortina on va fixada i el vidre estan a l'amidament de mur cortina</p> <p>Increment, sense descomptar amidament per la incorporació en mur cortina</p> <p>Inclou tots els materials i treballs auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida, tot segons documentació gràfica i indicacions de la DF.</p> <p>Nota I: Totes les mesures es comprovaran a obra Nota II: color RAL especial a definir per la DF Nota III: Les Manetes es disposaran segons alçades a definir per la DF, en compliment a l'abast d'obertura manual i en consideracions a les prestacions d'itineraris accessibles quan es correspongui</p> <p>(TRES MIL DOS-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)</p>	3.249,65 €
P-694	PAF9-ADD8	u	<p>FI.N1.A.01_ Porta situada en recorregut d'evacuació, d'alumini i vidre, de mides de pas 1,05x2,40m i buit d'obra 1,25x2,40m (no es preveu llinda). Els perfils de les portes, son d'alumini lacat blanc amb sistema Cortizo COR-2000 o equivalent, amb frontisses de canal europeu compostes per perfils d'aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5. Amb marc i fulla tenen una profunditat de 45 mm i 53 mm respectivament tant a finestres com a portes. El gruix mitjà dels perfils d'alumini és de 1,5 mm. en finestres i 1,7 mm. a portes. Resolució d'estanqueïtat amb un sistema de triple junta d'EPDM. Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 Classe 4. Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 Classe 9A. Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000 Classe C5 Inclou frontisses adequades al pes de la fulla (4 per fulla), barra anti pànic, pany amb clau mestrejat de 3 nivells, manetes, topall, tot d'alumini mateixes característiques i color topall, tot d'alumini mateixes característiques i color topall, tot d'alumini mateixes característiques i color que la fusteria, ferratges i petit material auxiliar necessari per deixar la unitat acabada.</p> <p>Inclou el subministrament i col·locació de premarc d'acer galvanitzat, així com, la fixació al parament i tots els remats segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el material necessari. Extracció i eliminació d'embalatges i recollida de material sobrant. Mitjans auxiliars i totes les mesures i elements de seguretat i salut, segons la normativa vigent. Neteja posterior d'obra. Tot inclòs i totalment acabat segons projecte. Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra Nota II: Color RAL especial a definir per la DF</p> <p>(MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)</p>	1.447,66 €
P-695	PAF9-ADES	u	<p>Cubicle interior d'estructura de acer zincat i lacat formant sostre i parets laterals amb incorporació de 2 portes automàtiques de 2 fulles mecanisme tipus SLIM DRIVE de GEZE o equivalent, envidriada a parets, sostre i frontal interior amb vidre laminar transparent 6+6 mm. Acabaments perimetral de estanquitat amb estructura de pont i adaptació de mecanismes en</p>	23.100,62 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 80

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			<p>xapa d'alumini de 2 mm de gruix, lacada ídem mur cortina després de conformar, amb farcit interior de llana de roca i làmina butílica exterior d'estanquitat. Mides en planta 2500x2100 i 2350 mm d'alçada</p> <p>Increment, sense descomptar amidament per la incorporació en mur cortina</p> <p>Inclou tots els materials i treballs auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida, tot segons documentació gràfica i indicacions de la DF.</p> <p>Nota I: Totes les mesures es comprovaran a obra Nota II: color RAL especial a definir per la DF Nota III: Les Manetes es disposaran segons alçades a definir per la DF, en compliment a l'abast d'obertura manual i en consideracions a les prestacions d'itineraris accessibles quan es correspongui</p> <p>(VINT-I-TRES MIL CENT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)</p>	
P-696	PAF9-ADFZ	u	<p>Porta d'emergència d'1 fulla batent obertura exterior, de la sèrie ADS65 de SCHUCO o equivalent, de mides 1200x2200 mm, amb fusteria vist exterior, moll encastat en marc i antipànic d'1 punt interior amb bombí i maneta exterior. Inclou porta, material, fabricació i muntatge, instal·lat a mur cortina on va fixada i el vidre estan a l'amidament de mur cortina</p> <p>Increment, sense descomptar amidament per la incorporació en mur cortina</p> <p>Inclou tots els materials i treballs auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida, tot segons documentació gràfica i indicacions de la DF.</p> <p>Nota I: Totes les mesures es comprovaran a obra Nota II: color RAL especial a definir per la DF Nota III: Les Manetes es disposaran segons alçades a definir per la DF, en compliment a l'abast d'obertura manual i en consideracions a les prestacions d'itineraris accessibles quan es correspongui</p> <p>(TRES MIL CINC-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)</p>	3.555,57 €
P-697	PAF9-F011	u	<p>FE01.1_ Conjunt de fusteria, per a un buit d'obra aproximat de 330x405 cm, fromada per 8 mòduls: 2 mòduls fixos de vidre, 1 mòdul per a porta batent de 2 fulles, 4 mòduls per a finestra abatible de 1 fulla Material: Fusteria d'alumini de 70mm amb trencament de pont tèrmic de poliamida amb fibra de vidre i perfileria enrasada. Envidrament:Doble envidrament 33.1(ext)/16/KSIF 33.1(int.) Acabat: Alumini lacat plata anòdic Ferratges: Frontisses inoxidables cargolades vistes. Obertura 180º. Maneta:Joc de manetes tubulars rectes tipus torniquet sobre roseta circular, tot d'acer inoxidable acabat satinat, nomès a cara interior. Pany mestrejat amb clau. Automatismes: Actuador elèctric lineal per a finestres abatibles. Model integrat a escollir per DF. Coef. transmitància tèrmica vidre: Uv=1'11 W/m2K Factor solar del vidre: g=0'35 Coef. transmissió tèrmica finestra: U= 1'47W/m2K Estanqueïtat aigua: Classe 4A Estanqueïtat a càrrega vent: Classe C2 Índex atenuació sonora global: No menys de 32dBa</p> <p>Inclou mecanismes i ferratges necessaris, així com, la fixació al parament, segellats i tots els remats segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el material necessari. Extracció i eliminació d'embalatges i recollida de material sobrant. Mitjans auxiliars i totes les mesures i elements de seguretat i salut, segons la normativa vigent. Neteja posterior d'obra. Tot inclòs i totalment acabat segons projecte. Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra Nota II: Color RAL especial a definir per la DF</p> <p>(CINC MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)</p>	5.859,92 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 81

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-698	PAF9-F012	u	FE.01.2_ Conjunt de fusteria, per a un buit d'obra aproximat de 330x405 cm, fromada per 8 mòduls: 3 mòduls fixos de vidre, 1 mòdul per a porta batent de 1 fulla, 4 mòduls per a finestra abatible de 1 fulla Material: Fusteria d'alumini de 70mm amb trencament de pont tèrmic de poliamida amb fibra de vidre i perfileria enrasada. Envidrament:Doble envidrament 33.1(ext)/16/KSIF 33.1(int.) Acabat: Alumini lacat plata anòdic Ferratges: Frontisses inoxidables cargolades vistes. Maneta:Joc de manetes tubulars rectes tipus torniquet sobre roseta circular, tot d'acer inoxidable acabat satinat, nomès a cara interior. Pany mestrejat amb clau. Automatismes: Actuador elèctric lineal per a finestres abatibles. Model integrat a escollir per DF. Coef. transmissió tèrmica vidre: Uv=1'11 W/m2K Factor solar del vidre: g=0'35 Coef. transmissió tèrmica finestra: U= 1'47W/m2K Estanqueitat aigua: Classe 4A Estanqueitat a càrrega vent: Classe C2 Índex atenuació sonora global: No menys de 32dBa Inclou mecanismes i ferratges necessaris, així com, la fixació al parament, segellats i tots els remats segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el material necessari. Extracció i eliminació d'embalatges i recollida de material sobrant. Mitjans auxiliars i totes les mesures i elements de seguretat i salut, segons la normativa vigent. Neteja posterior d'obra. Tot inclòs i totalment acabat segons projecte. Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra Nota II: Color RAL especial a definir per la DF (CINC MIL SIS-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	5.622,18 €
P-699	PAF9-F013	u	FE.01.3_ Conjunt de fusteria, per a un buit d'obra aproximat de 330x405 cm, fromada per 8 mòduls: 3 mòduls fixos de vidre, 1 mòdul per a porta batent de 1 fulla, 4 mòduls per a finestra abatible de 1 fulla Material: Fusteria d'alumini de 70mm amb trencament de pont tèrmic de poliamida amb fibra de vidre i perfileria enrasada. Envidrament:Doble envidrament 33.1(ext)/16/KSIF 33.1(int.) Acabat: Alumini lacat plata anòdic Ferratges: Frontisses inoxidables cargolades vistes. Maneta:Joc de manetes tubulars rectes tipus torniquet sobre roseta circular, tot d'acer inoxidable acabat satinat, nomès a cara interior. Pany mestrejat amb clau. Automatismes: Actuador elèctric lineal per a finestres abatibles. Model integrat a escollir per DF. Coef. transmissió tèrmica vidre: Uv=1'11 W/m2K Factor solar del vidre: g=0'35 Coef. transmissió tèrmica finestra: U= 1'47W/m2K Estanqueitat aigua: Classe 4A Estanqueitat a càrrega vent: Classe C2 Índex atenuació sonora global: No menys de 32dBa Inclou mecanismes i ferratges necessaris, així com, la fixació al parament, segellats i tots els remats segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el material necessari. Extracció i eliminació d'embalatges i recollida de material sobrant. Mitjans auxiliars i totes les mesures i elements de seguretat i salut, segons la normativa vigent. Neteja posterior d'obra. Tot inclòs i totalment acabat segons projecte. Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra Nota II: Color RAL especial a definir per la DF (CINC MIL SET-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	5.743,66 €
P-700	PAF9-F014	u	FE.01.4_ Conjunt de fusteria, per a un buit d'obra aproximat de 250x405 cm, fromada per 6 mòduls: 2 mòduls fixos de vidre, 1 mòdul per a porta batent de 1 fulla, 3 mòduls per a finestra abatible de 1 fulla Material: Fusteria d'alumini de 70mm amb trencament de pont tèrmic de poliamida amb fibra de vidre i perfileria enrasada.	3.954,73 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 82

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Envidrament:Doble envidrament 33.1(ext)/16/KSIF 33.1(int.) Acabat: Alumini lacat plata anòdic Ferratges: Frontisses inoxidables cargolades vistes. Maneta:Joc de manetes tubulars rectes tipus torniquet sobre roseta circular, tot d'acer inoxidable acabat satinat, nomès a cara interior. Pany mestrejat amb clau. Automatismes: Actuador elèctric lineal per a finestres abatibles. Model integrat a escollir per DF. Coef. transmissió tèrmica vidre: Uv=1'11 W/m2K Factor solar del vidre: g=0'35 Coef. transmissió tèrmica finestra: U= 1'47W/m2K Estanqueitat aigua: Classe 4A Estanqueitat a càrrega vent: Classe C2 Índex atenuació sonora global: No menys de 32dBa Inclou mecanismes i ferratges necessaris, així com, la fixació al parament, segellats i tots els remats segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el material necessari. Extracció i eliminació d'embalatges i recollida de material sobrant. Mitjans auxiliars i totes les mesures i elements de seguretat i salut, segons la normativa vigent. Neteja posterior d'obra. Tot inclòs i totalment acabat segons projecte. Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra Nota II: Color RAL especial a definir per la DF (TRES MIL NOU-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	
P-701	PAF9-F015	u	FE.01.5_ Conjunt de fusteria, per a un buit d'obra aproximat de 330x125 cm, fromada per 4 mòduls per a finestra abatible de 1 fulla Material: Fusteria d'alumini de 70mm amb trencament de pont tèrmic de poliamida amb fibra de vidre i perfileria enrasada. Envidrament:Doble envidrament 33.1(ext)/16/KSIF 33.1(int.) Acabat: Alumini lacat plata anòdic Ferratges: Frontisses inoxidables cargolades vistes. Obertura 180º. Automatismes: Actuador elèctric lineal per a finestres abatibles. Model integrat a escollir per DF. Coef. transmissió tèrmica vidre: Uv=1'11 W/m2K Factor solar del vidre: g=0'35 Coef. transmissió tèrmica finestra: U= 1'51W/m2K Estanqueitat aigua: Classe E1050 Estanqueitat a càrrega vent: Classe C5 Índex atenuació sonora global: No menys de 32dBa Inclou mecanismes i ferratges necessaris, així com, la fixació al parament, segellats i tots els remats segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el material necessari. Extracció i eliminació d'embalatges i recollida de material sobrant. Mitjans auxiliars i totes les mesures i elements de seguretat i salut, segons la normativa vigent. Neteja posterior d'obra. Tot inclòs i totalment acabat segons projecte. Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra Nota II: Color RAL especial a definir per la DF (DOS MIL SIS-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	2.621,96 €
P-702	PAF9-F016	u	FE.01.6_ Conjunt de fusteria, per a un buit d'obra aproximat de 250x220 cm, fromada per 1 mòdul per a porta batent de 2 fulles, 1 mòdul fix de xapa perforada Material: Fusteria d'alumini de 70mm amb trencament de pont tèrmic de poliamida amb fibra de vidre i perfileria enrasada. Xapat panells opacs planxa alumini e=1'5mm sobre tauler hidròguf. Acabat enrasat a cara exterior amb panellat metàl·lic lateral, per davant marc. Un mòdul amb xapa alumini microperforada per a ventilació sala escombraries. Acabat: Alumini lacat plata anòdic Ferratges: Frontisses inoxidables cargolades vistes. Obertura 180º. Maneta:Joc de manetes tubulars rectes tipus torniquet sobre roseta circular, tot d'acer inoxidable acabat satinat, nomès a cara interior. Pany mestrejat amb clau. Inclou mecanismes i ferratges necessaris, així com, la fixació al parament, segellats i tots els remats segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i	2.128,91 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 83

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			<p>transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el material necessari. Extracció i eliminació d'embalatges i recollida de material sobrant. Mitjans auxiliars i totes les mesures i elements de seguretat i salut, segons la normativa vigent. Neteja posterior d'obra. Tot inclòs i totalment acabat segons projecte.</p> <p>Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra</p> <p>Nota II: Color RAL especial a definir per la DF</p> <p>(DOS MIL CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)</p>	
P-703	PAF9-F041	u	<p>FE.04.1_ Conjunt de fusteria, per a un buit d'obra aproximat de 260x425 cm, fromada per 6 mòduls: 2 mòduls fixos de vidre, 1 mòdul per a porta batent de 1 fulla, 3 mòduls per a finestra abatible de 1 fulla</p> <p>Material: Fusteria d'alumini de 70mm amb trencament de pont tèrmic de poliamida amb fibra de vidre i perfil·leria enrasada.</p> <p>Envidrament:Doble envidrament 33.1(ext)/16/KSIF 33.1(int.)</p> <p>Acabat: Alumini lacat plata anòdic</p> <p>Ferratges: Frontisses inoxidables cargolades vistes. Obertura 180º.</p> <p>Maneta:Joc de manetes tubulars rectes tipus torniquet sobre roseta circular, tot d'acer inoxidable acabat satinat, nomès a cara interior. Pany mestrejat amb clau.</p> <p>Automatismes: Actuador elèctric lineal per a finestres abatibles. Model integrat a escollir per DF.</p> <p>Coef. transmissió tèrmica vidre: Uv=1'11 W/m2K</p> <p>Factor solar del vidre: g=0'35</p> <p>Coef. transmissió tèrmica finestra: U= 1'40W/m2K</p> <p>Estanqueitat aigua: Classe 4A</p> <p>Estanqueitat a càrrega vent: Classe C2</p> <p>Índex atenuació sonora global: No menys de 32dBa</p>	4.562,80 €
			<p>Inclou mecanismes i ferratges necessaris, així com, la fixació al parament, segellats i tots els remats segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el material necessari. Extracció i eliminació d'embalatges i recollida de material sobrant. Mitjans auxiliars i totes les mesures i elements de seguretat i salut, segons la normativa vigent. Neteja posterior d'obra. Tot inclòs i totalment acabat segons projecte.</p> <p>Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra</p> <p>Nota II: Color RAL especial a definir per la DF</p> <p>(QUATRE MIL CINC-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)</p>	
P-704	PAF9-F042	u	<p>FE.04.2_ Conjunt de fusteria, per a un buit d'obra aproximat de 260x425 cm, fromada per 3 mòduls: 2 fixes i 1 porta batent 2 fulles i 3 per finestra abatible de 1 fulla. Mòdul superior fix panellat amb xapa metàl·lica perforada per a integració reixes evacuació gas cuina.</p> <p>Material: Fusteria d'alumini de 70mm amb trencament de pont tèrmic de poliamida amb fibra de vidre i perfil·leria enrasada. Xapat panells opacs</p> <p>planxa alumini e=1'5mm sobre tauler hidròguf. Acabat enrasat a cara exterior amb panellat metàl·lic.</p> <p>Envidrament: Doble envidrament 33.1(ext)/16/KSIF 33.1(int.)</p> <p>Acabat: Alumini lacat plata anòdic</p> <p>Ferratges: Frontisses inoxidables cargolades vistes.</p> <p>Maneta:Joc de manetes tubulars rectes tipus torniquet sobre roseta circular, tot d'acer inoxidable acabat satinat, nomès a cara interior. Pany mestrejat amb clau.</p>	5.723,29 €
			<p>Inclou mecanismes i ferratges necessaris, així com, la fixació al parament, segellats i tots els remats segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el material necessari. Extracció i eliminació d'embalatges i recollida de material sobrant. Mitjans auxiliars i totes les mesures i elements de seguretat i salut, segons la normativa vigent. Neteja posterior d'obra. Tot inclòs i totalment acabat segons projecte.</p> <p>Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra</p> <p>Nota II: Color RAL especial a definir per la DF</p> <p>(CINC MIL SET-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)</p>	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 84

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-705	PAF9-F081	u	<p>FE.08.1_ Conjunt de fusteria, per a un buit d'obra aproximat de 120x298 cm, fromada per1 mòdul fix, 1 mòdul per a porta oscilobatent de una fulla</p> <p>Material: Fusteria d'alumini de 70mm amb trencament de pont tèrmic de poliamida amb fibra de vidre i perfil·leria enrasada.</p> <p>Envidrament: Doble envidr. 33.1(ext)/16/KSIF 33.1(int.) (60un.)</p> <p>Acabat: Alumini lacat plata anòdic</p> <p>Ferratges: Frontisses inoxidables cargolades vistes. Limitador d'obertura de seguretat per a ventilació.</p> <p>Maneta:Joc de manetes tubulars rectes tipus torniquet sobre roseta circular, tot d'acer inoxidable acabat satinat. Pany mestrejat amb clau.</p> <p>Coef. transm. tèrmica vidre: Uv=1'11(oest) / 1'07(est) W/m2K</p> <p>Factor solar del vidre: g=0'35 (oest) / 0'40 (est)</p> <p>Coef. transm. tèrmica finestra: U= 1'47(oest) / 1'44(est)W/m2K</p> <p>Estanqueitat aigua: Classe 4A</p> <p>Estanqueitat a càrrega vent: Classe C2</p> <p>Índex atenuació sonora global: No menys de 32dBa</p>	1.258,68 €
			<p>Inclou mecanismes i ferratges necessaris, així com, la fixació al parament, segellats i tots els remats segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el material necessari. Extracció i eliminació d'embalatges i recollida de material sobrant. Mitjans auxiliars i totes les mesures i elements de seguretat i salut, segons la normativa vigent. Neteja posterior d'obra. Tot inclòs i totalment acabat segons projecte.</p> <p>Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra</p> <p>Nota II: Color RAL especial a definir per la DF</p> <p>(MIL DOS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)</p>	
P-706	PAF9-F082	u	<p>FE.08.2_ Conjunt de fusteria, per a un buit d'obra aproximat de 60x280 cm, fromada per lames fixes de vidre (4 un.) i oscilants de vidre (6 un.)</p> <p>Material: Fusteria d'alumini tipus HERVENT o equivalent, amb tancament hermètic. Lames solapades de vidre laminat.</p> <p>Envidrament: Vidre Laminar 44 incoloro PVB 0'76mm</p> <p>Acabat: Alumini lacat plata anòdic</p> <p>Automatismes: Accionador elèctric amb obertura/tancament automàtic amb programació connectada a sensors pluja, vent, temperatura i C02. Possibilitat accionament amb comandament remot.</p>	1.638,45 €
			<p>Inclou mecanismes i ferratges necessaris, així com, la fixació al parament, segellats i tots els remats segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el material necessari. Extracció i eliminació d'embalatges i recollida de material sobrant. Mitjans auxiliars i totes les mesures i elements de seguretat i salut, segons la normativa vigent. Neteja posterior d'obra. Tot inclòs i totalment acabat segons projecte.</p> <p>Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra</p> <p>Nota II: Color RAL especial a definir per la DF</p> <p>(MIL SIS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)</p>	
P-707	PAF9-F101	u	<p>FE10.1_ Conjunt de fusteria, per a un buit d'obra aproximat de 160x298 cm, fromada per 2 mòduls fixes, 1 mòdul per a porta oscilobatent de una fulla</p> <p>Material: Fusteria d'alumini de 70mm amb trencament de pont tèrmic de poliamida amb fibra de vidre i perfil·leria enrasada.</p> <p>Envidrament:</p> <p>O. oest: Doble envidr. 33.1(ext)/16/KSIF 33.1(int.) (4un.)</p> <p>O. est: Doble envidr. KSIF Plus 44.1(ext)/16/44.1(int.) (8un.)</p> <p>Acabat: Alumini lacat plata anòdic</p> <p>Ferratges: Frontisses inoxidables cargolades vistes. Limitador d'obertura de seguretat per a ventilació.</p> <p>Maneta:Joc de manetes tubulars rectes tipus torniquet sobre roseta circular, tot d'acer inoxidable acabat satinat, nomès a cara interior. Pany mestrejat amb clau.</p> <p>Coef. transm. tèrmica vidre: Uv=1'11(oest) / 1'07(est) W/m2K</p> <p>Factor solar del vidre: g=0'35 (oest) / 0'40 (est)</p> <p>Coef. transm. tèrmica finestra: U= 1'52(oest) / 1'45(est) W/m2K</p> <p>Estanqueitat aigua: Classe 4A</p> <p>Estanqueitat a càrrega vent: Classe C2</p>	1.551,19 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 85

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Índex atenuació sonora global: No menys de 32dBa	
			Inclou mecanismes i ferratges necessaris, així com, la fixació al parament, segellats i tots els remats segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el material necessari. Extracció i eliminació d'embalatges i recollida de material sobrant. Mitjans auxiliars i totes les mesures i elements de seguretat i salut, segons la normativa vigent. Neteja posterior d'obra. Tot inclòs i totalment acabat segons projecte. Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra Nota II: Color RAL especial a definir per la DF (MIL CINC-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	
P-708	PAF9-F102	u	FE10.2_ Conjunt de fusteria, per a un buit d'obra aproximat de 160x298 cm, fromada per1 mòdul fix, 1 mòdul per a porta oscilobatent de una fulla Material: Fusteria d'alumini de 70mm amb trencament de pont tèrmic de poliamida amb fibra de vidre i perfil·leria enrasada. Envidrament:Doble envidr. KSIF Plus 44.1(ext)/16/44.1(int.) Acabat: Alumini lacat plata anòdic Ferratges: Frontisses inoxidables cargolades vistes. Limitador d'obertura seguretat per a ventilació. Maneta:Joc de manetes tubulars rectes tipus torniquet sobre roseta circular, tot d'acer inoxidable acabat satinat. Pany mestrejat amb clau. Coef. transmissió tèrmica vidre: Uv=1'07 W/m2K Factor solar del vidre: g=0'40 Coef. transmissió tèrmica finestra: U< 1'62 W/m2K Estanqueitat aigua: Classe 4A Estanqueitat a càrrega vent: Classe C2 Índex atenuació sonora global: No menys de 32dBa	1.755,93 €
			Inclou mecanismes i ferratges necessaris, així com, la fixació al parament, segellats i tots els remats segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el material necessari. Extracció i eliminació d'embalatges i recollida de material sobrant. Mitjans auxiliars i totes les mesures i elements de seguretat i salut, segons la normativa vigent. Neteja posterior d'obra. Tot inclòs i totalment acabat segons projecte. Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra Nota II: Color RAL especial a definir per la DF (MIL SET-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	
P-709	PAF9-F103	u	FE10.3_ Conjunt de fusteria, per a un buit d'obra aproximat de 60x280 cm, fromada per lames fixes de vidre (4 un.) i oscilants de vidre (5 un.) Material:Fusteria d'alumini tipus HERVENT o equivalent, amb tancament hermètic. Lames solapades de vidre laminat. Envidrament: Vidre Laminar 44 incoloro PVB 0'76mm Acabat: Alumini lacat plata anòdic Automatismes: Accionador elèctric amb obertura/tancament automàtic amb programació connectada a sensors pluja, vent, temperatura i C02. Possibilitat accionament amb comandament remot.	2.573,45 €
			Inclou mecanismes i ferratges necessaris, així com, la fixació al parament, segellats i tots els remats segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el material necessari. Extracció i eliminació d'embalatges i recollida de material sobrant. Mitjans auxiliars i totes les mesures i elements de seguretat i salut, segons la normativa vigent. Neteja posterior d'obra. Tot inclòs i totalment acabat segons projecte. Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra Nota II: Color RAL especial a definir per la DF (DOS MIL CINC-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	
P-710	PAF9-F151	u	FE15.1_ Conjunt de fusteria, per a un buit d'obra aproximat de 70x308 cm i 100x308cm, cada mòdul format per lames fixes de vidre (4 un.) i oscilants de vidre (6 un.) Material:Fusteria d'alumini tipus HERVENT o equivalent, amb tancament hermètic. Lames solapades de vidre laminat.	6.845,30 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 86

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Envidrament: Vidre Laminar 44 incoloro PVB 0'76mm Acabat: Alumini lacat plata anòdic Automatismes: Accionador elèctric amb obertura/tancament automàtic amb programació connectada a sensors pluja, vent, temperatura i C02. Possibilitat accionament amb comandament remot.	
			Inclou mecanismes i ferratges necessaris, així com, la fixació al parament, segellats i tots els remats segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el material necessari. Extracció i eliminació d'embalatges i recollida de material sobrant. Mitjans auxiliars i totes les mesures i elements de seguretat i salut, segons la normativa vigent. Neteja posterior d'obra. Tot inclòs i totalment acabat segons projecte. Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra Nota II: Color RAL especial a definir per la DF (SIS MIL VUIT-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	
P-711	PAF9-F152	u	FE15.2_ Conjunt de fusteria, per a un buit d'obra aproximat de 70x300 cm i 100x300cm, cada mòdul format per full fixes de vidre (1 un.) i lames oscilants de vidre (7 un.) Material:Fusteria d'alumini tipus HERVENT o equivalent, amb tancament hermètic. Lames solapades de vidre laminat. Envidrament: Vidre Laminar 44 incoloro PVB 0'76mm Acabat: Alumini lacat plata anòdic Automatismes: Accionador elèctric amb obertura/tancament automàtic amb programació connectada a sensors pluja, vent, temperatura i C02. Possibilitat accionament amb comandament remot.	6.845,30 €
			Inclou mecanismes i ferratges necessaris, així com, la fixació al parament, segellats i tots els remats segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el material necessari. Extracció i eliminació d'embalatges i recollida de material sobrant. Mitjans auxiliars i totes les mesures i elements de seguretat i salut, segons la normativa vigent. Neteja posterior d'obra. Tot inclòs i totalment acabat segons projecte. Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra Nota II: Color RAL especial a definir per la DF (SIS MIL VUIT-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	
P-712	PAF9-F161	u	FE16.1_ Conjunt de fusteria, per a un buit d'obra aproximat de 160x260 cm, fromada per 2 mòduls fixes Material: Fusteria d'alumini de 70mm amb trencament de pont tèrmic de poliamida amb fibra de vidre i perfil·leria enrasada. Envidrament:Doble envidr. 33.1(ext)/16/KSIF 33.1(int.) Acabat: Alumini lacat plata anòdic Coef. transm. tèrmica vidre: Uv=1'11 W/m2K Factor solar del vidre: g=0'35 Coef. transm. tèrmica finestra: U= 1'39 W/m2K Estanqueitat aigua: Classe E1050 Estanqueitat a càrrega vent: Classe C5 Índex atenuació sonora global: No menys de 32dBa	1.212,11 €
			Inclou mecanismes i ferratges necessaris, així com, la fixació al parament, segellats i tots els remats segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el material necessari. Extracció i eliminació d'embalatges i recollida de material sobrant. Mitjans auxiliars i totes les mesures i elements de seguretat i salut, segons la normativa vigent. Neteja posterior d'obra. Tot inclòs i totalment acabat segons projecte. Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra Nota II: Color RAL especial a definir per la DF (MIL DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	
P-713	PAF9-F162	u	FE16.2_ Conjunt de fusteria, per a un buit d'obra aproximat de 480x260 cm, fromada per 6 mòduls: 5 mòduls fixos de vidre, 1 mòdul per a finestra abatible de 1 fulla Material: Fusteria d'alumini de 70mm amb trencament de pont tèrmic de poliamida amb fibra de vidre i perfil·leria enrasada. Envidrament:Doble envidr. 33.1(ext)/16/KSIF 33.1(int.)	4.011,20 €

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
LOT 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 87

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Acabat: Alumini lacat plata anòdic Ferratges: Frontisses inoxidables cargolades vistes. Limitador d'obertura seguretat per a ventilació. Maneta:Joc de manetes tubulars rectes tipus torniquet sobre roseta circular, tot d'acer inoxidable acabat satinat. Pany mestrejat amb clau. Coef. transm. tèrmica vidre: Uv=1'11 W/m2K Factor solar del vidre: g=0'35 Coef. transm. tèrmica finestra: U< 1'42 W/m2K Estanqueitat aigua: Classe E1050 Estanqueitat a càrrega vent: Classe C5 Índex atenuació sonora global: No menys de 32dBa	
			Inclou mecanismes i ferratges necessaris, així com, la fixació al parament, segellats i tots els remats segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el material necessari. Extracció i eliminació d'embalatges i recollida de material sobrant. Mitjans auxiliars i totes les mesures i elements de seguretat i salut, segons la normativa vigent. Neteja posterior d'obra. Tot inclòs i totalment acabat segons projecte. Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra Nota II: Color RAL especial a definir per la DF	
			(QUATRE MIL ONZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	
P-714	PAF9-F181	u	FE18.1_ Conjunt de fusteria, per a un buit d'obra aproximat de 268x272 cm, amb 3 mòduls: 2 mòduls laterals fixos de vidre, 1 mòdul per a porta batent de 1 fulla. Material: Fusteria d'alumini de 70mm amb trencament de pont tèrmic de poliamida amb fibra de vidre i perfileria enrasada. Envidrament: Doble envidr. KSIF Plus 44.1(ext)/16/44.1(int.) Acabat: Alumini lacat plata anòdic Ferratges: Frontisses inoxidables cargolades vistes. Limitador d'obertura seguretat per a ventilació. Maneta:Joc de manetes tubulars rectes tipus torniquet sobre roseta circular, tot d'acer inoxidable acabat satinat. Pany mestrejat amb clau. Coef. transmissió tèrmica vidre: Uv=1'07 W/m2K Factor solar del vidre: g=0'40 Coef. transmissió tèrmica finestra: U= 1'41 W/m2K Estanqueitat aigua: Classe 4A Estanqueitat a càrrega vent: Classe C2 Índex atenuació sonora global: No menys de 32dBa	2.325,36 €
			Inclou mecanismes i ferratges necessaris, així com, la fixació al parament, segellats i tots els remats segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el material necessari. Extracció i eliminació d'embalatges i recollida de material sobrant. Mitjans auxiliars i totes les mesures i elements de seguretat i salut, segons la normativa vigent. Neteja posterior d'obra. Tot inclòs i totalment acabat segons projecte. Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra Nota II: Color RAL especial a definir per la DF (DOS MIL TRES-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	
P-715	PAF9-F182	u	FE18.2_ Conjunt de fusteria, per a un buit d'obra aproximat de 330x272 cm, amb 3 mòduls: 2 mòduls laterals fixos de vidre, 1 mòdul per a porta batent de 2 fulles. Material: Fusteria d'alumini de 70mm amb trencament de pont tèrmic de poliamida amb fibra de vidre i perfileria enrasada. Envidrament: Doble envidr. KSIF Plus 44.1(ext)/16/44.1(int.) Acabat: Alumini lacat plata anòdic Ferratges: Frontisses inoxidables cargolades vistes. Limitador d'obertura seguretat per a ventilació. Maneta:Joc de manetes tubulars rectes tipus torniquet sobre roseta circular, tot d'acer inoxidable acabat satinat. Pany mestrejat amb clau. Coef. transmissió tèrmica vidre: Uv=1'07 W/m2K Factor solar del vidre: g=0'40 Coef. transmissió tèrmica finestra: U= 1'41 W/m2K Estanqueitat aigua: Classe 4A Estanqueitat a càrrega vent: Classe C2	2.497,80 €

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
LOT 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 88

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Índex atenuació sonora global: No menys de 32dBa	
			Inclou mecanismes i ferratges necessaris, així com, la fixació al parament, segellats i tots els remats segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el material necessari. Extracció i eliminació d'embalatges i recollida de material sobrant. Mitjans auxiliars i totes les mesures i elements de seguretat i salut, segons la normativa vigent. Neteja posterior d'obra. Tot inclòs i totalment acabat segons projecte. Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra Nota II: Color RAL especial a definir per la DF (DOS MIL QUATRE-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	
P-716	PAF9-FE02	u	FE.02_ Conjunt de fusteria, per a un buit d'obra aproximat de 190x140 cm, fromada per 2 mòduls batents d'una fulla Material: Fusteria d'alumini de 70mm amb trencament de pont tèrmic de poliamida amb fibra de vidre i perfileria enrasada. Xapat panells opacs planxa alumini e=1'5mm sobre tauler hidròguf. Acabat enrasat a cara exterior amb panellat metàl·lic, per davant marc. Envidrament:Doble envidrament 33.1(ext)/16/KSIF 33.1(int.) Acabat: Alumini lacat plata anòdic Ferratges: Frontisses inoxidables cargolades vistes. Obertura 180º. Maneta:Joc de manetes tubulars rectes tipus torniquet sobre roseta circular, tot d'acer inoxidable acabat satinat, nomès a cara interior. Pany mestrejat amb clau. Coef. transmissió tèrmica vidre: Uv=1'11 W/m2K Factor solar del vidre: g=0'35 Coef. transmissió tèrmica finestra: U= 1'81W/m2K Estanqueitat aigua: Classe E1050 Estanqueitat a càrrega vent: Classe C5 Índex atenuació sonora global: No menys de 32dBa	1.805,56 €
			Inclou mecanismes i ferratges necessaris, així com, la fixació al parament, segellats i tots els remats segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el material necessari. Extracció i eliminació d'embalatges i recollida de material sobrant. Mitjans auxiliars i totes les mesures i elements de seguretat i salut, segons la normativa vigent. Neteja posterior d'obra. Tot inclòs i totalment acabat segons projecte. Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra Nota II: Color RAL especial a definir per la DF	
			(MIL VUIT-CENTS CINC EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	
P-717	PAF9-FE03	u	FE.03_ Porta d'una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 80x280 cm Material: Fusteria d'alumini de 70mm amb trencament de pont tèrmic de poliamida amb fibra de vidre i perfileria enrasada. Xapat panells opacs planxa alumini e=1'5mm sobre tauler hidròguf. Acabat enrasat a cara exterior amb panellat metàl·lic lateral, per davant marc. Acabat: Alumini lacat plata anòdic Ferratges: Frontisses inoxidables cargolades vistes. Obertura 180º. Maneta:Joc de manetes tubulars rectes tipus torniquet sobre roseta circular, tot d'acer inoxidable acabat satinat, nomès a cara interior. Pany mestrejat amb clau.	1.173,23 €
			Inclou mecanismes i ferratges necessaris, així com, la fixació al parament, segellats i tots els remats segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el material necessari. Extracció i eliminació d'embalatges i recollida de material sobrant. Mitjans auxiliars i totes les mesures i elements de seguretat i salut, segons la normativa vigent. Neteja posterior d'obra. Tot inclòs i totalment acabat segons projecte. Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra Nota II: Color RAL especial a definir per la DF	
			(MIL CENT SETANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües
freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit
de la Model al districte de l'Eixample
LOT 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 89

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-718	PAF9-FE05	u	FE.05_ Conjunt de fusteria, per a un buit d'obra aproximat de 150x425 cm, fromada per1 mòdul fix, 1 mòdul per a porta batent de doble fulla Material: Fusteria d'alumini de 70mm amb trencament de pont tèrmic de poliamida amb fibra de vidre i perfil·eria enrasada. Xapat panells opacs planxa alumini e=1'5mm sobre tauler hidròguf. Acabat enrasat a cara exterior amb panellat metàl·lic. Envidrament:Doble envidrament 33.1(ext)/16/KSIF 33.1(int.) Acabat: Alumini lacat plata anòdic Ferratges: Frontisses inoxidables cargolades vistes. Maneta:Joc de manetes tubulars rectes tipus torniquet sobre roseta circular, tot d'acer inoxidable acabat satinat, nomès a cara interior. Pany mestrejat amb clau. Automatismes: Actuador elèctric lineal per a finestres abatibles. Model integrat a escollir per DF. Coef. transmitància tèrmica vidre: Uv=1'11 W/m2K Factor solar del vidre: g=0'35 Coef. transmissió tèrmica finestra: U= 1'47W/m2K Estanqueitat aigua: Classe 5A Estanqueitat a càrrega vent: Classe C2 Índex atenuació sonora global: No menys de 32dBa Inclou mecanismes i ferratges necessaris, així com, la fixació al parament, segellats i tots els remats segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el material necessari. Extracció i eliminació d'embalatges i recollida de material sobrant. Mitjans auxiliars i totes les mesures i elements de seguretat i salut, segons la normativa vigent. Neteja posterior d'obra. Tot inclòs i totalment acabat segons projecte. Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra Nota II: Color RAL especial a definir per la DF (DOS MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	2.866,49 €
P-719	PAF9-FE07	u	FE.07_ Porta d'una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 95x280 cm Material: Fusteria d'alumini de 70mm amb trencament de pont tèrmic de poliamida amb fibra de vidre i perfil·eria enrasada. Xapat panells opacs planxa alumini e=1'5mm sobre tauler hidròguf. Acabat enrasat a cara exterior amb panellat metàl·lic lateral, per davant marc. Acabat: Alumini lacat plata anòdic Ferratges: Frontisses inoxidables cargolades vistes. Maneta:Joc de manetes tubulars rectes tipus torniquet sobre roseta circular, tot d'acer inoxidable acabat satinat, nomès a cara interior. Pany mestrejat amb clau. Automatismes: Sistema de desbloqueig automàtic connectat a sistema detecció incendis. Coef. transmissió tèrmica finestra: U=3'20W/m2K Estanqueitat aigua: No inferior 8A Estanqueitat a càrrega vent: No inferior C5 Índex atenuació sonora global: No menys de 32dBa Inclou mecanismes i ferratges necessaris, així com, la fixació al parament, segellats i tots els remats segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el material necessari. Extracció i eliminació d'embalatges i recollida de material sobrant. Mitjans auxiliars i totes les mesures i elements de seguretat i salut, segons la normativa vigent. Neteja posterior d'obra. Tot inclòs i totalment acabat segons projecte. Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra Nota II: Color RAL especial a definir per la DF (MIL TRES-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	1.331,14 €
P-720	PAF9-FE12	u	FE12_ Conjunt de fusteria, per a un buit d'obra aproximat de 160x298 cm, fromada per1 mòdul fix, 1 mòdul per a porta oscilobatent de una fulla Material: Fusteria d'alumini de 70mm amb trencament de pont tèrmic de poliamida amb fibra de vidre i perfil·eria enrasada. Envidrament:Doble envidr. KSIF Plus 44.1(ext)/16/44.1(int.) Acabat: Alumini lacat plata anòdic Ferratges: Frontisses inoxidables cargolades vistes. Limitador d'obertura seguretat per a ventilació.	2.001,67 €

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües
freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit
de la Model al districte de l'Eixample
LOT 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 90

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Maneta:Joc de manetes tubulars rectes tipus torniquet sobre roseta circular, tot d'acer inoxidable acabat satinat. Pany mestrejat amb clau. Coef. transmitància tèrmica vidre: Uv=1'07 W/m2K Factor solar del vidre: g=0'40 Coef. transmissió tèrmica finestra: U< 1'60 W/m2K Estanqueitat aigua: Classe 4A Estanqueitat a càrrega vent: Classe C2 Índex atenuació sonora global: No menys de 32dBa Inclou mecanismes i ferratges necessaris, així com, la fixació al parament, segellats i tots els remats segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el material necessari. Extracció i eliminació d'embalatges i recollida de material sobrant. Mitjans auxiliars i totes les mesures i elements de seguretat i salut, segons la normativa vigent. Neteja posterior d'obra. Tot inclòs i totalment acabat segons projecte. Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra Nota II: Color RAL especial a definir per la DF (DOS MIL UN EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	
P-721	PAF9-FE13	u	FE13_ Finestra abatible d'una fulla, per a un buit d'obra aproximat de 120x98 cm Material: Fusteria d'alumini de 70mm amb trencament de pont tèrmic de poliamida amb fibra de vidre i perfil·eria enrasada. Envidrament: O. oest: Doble envidr. 33.1(ext)/16/KSIF 33.1(int.) (5un.) O. est: Doble envidr. KSIF Plus 44.1(ext)/16/44.1(int.) (13un.) *Vidre translúcid en 5 unitats wc Acabat: Alumini lacat plata anòdic Ferratges: Frontisses inoxidables cargolades vistes. Maneta:Joc de manetes tubulars rectes tipus torniquet sobre roseta circular, tot d'acer inoxidable acabat satinat. Pany mestrejat amb clau. Coef. transm. tèrmica vidre: Uv=1'11(oest) / 1'07(est) W/m2K Factor solar del vidre: g=0'35 (oest) / 0'40 (est) Coef. transm. tèrmica finestra: U=1'54(oest) / 1'51(est) W/m2K Estanqueitat aigua: Classe E1050 Estanqueitat a càrrega vent: Classe C5 Índex atenuació sonora global: No menys de 32dBa Inclou mecanismes i ferratges necessaris, així com, la fixació al parament, segellats i tots els remats segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el material necessari. Extracció i eliminació d'embalatges i recollida de material sobrant. Mitjans auxiliars i totes les mesures i elements de seguretat i salut, segons la normativa vigent. Neteja posterior d'obra. Tot inclòs i totalment acabat segons projecte. Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra Nota II: Color RAL especial a definir per la DF (SET-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	752,56 €
P-722	PAF9-FE14	u	FE14_ Finestra abatible d'una fulla, per a un buit d'obra aproximat de 160x98 cm Material: Fusteria d'alumini de 70mm amb trencament de pont tèrmic de poliamida amb fibra de vidre i perfil·eria enrasada. Envidrament: Doble envidr. 33.1(ext)/16/KSIF 33.1(int.), Vidre translúcid Acabat: Alumini lacat plata anòdic Ferratges: Frontisses inoxidables cargolades vistes. Maneta:Joc de manetes tubulars rectes tipus torniquet sobre roseta circular, tot d'acer inoxidable acabat satinat. Pany mestrejat amb clau. Coef. transm. tèrmica vidre: Uv=1'11 W/m2K Factor solar del vidre: g=0'35 Coef. transm. tèrmica finestra: U= 1'51 W/m2K Estanqueitat aigua: Classe E1050 Estanqueitat a càrrega vent: Classe C5 Índex atenuació sonora global: No menys de 32dBa Inclou mecanismes i ferratges necessaris, així com, la fixació al parament, segellats i tots els remats segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el material	1.052,36 €

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
LOT 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 91

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			necessari. Extracció i eliminació d'embalatges i recollida de material sobrant. Mitjans auxiliars i totes les mesures i elements de seguretat i salut, segons la normativa vigent. Neteja posterior d'obra. Tot inclòs i totalment acabat segons projecte. Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra Nota II: Color RAL especial a definir per la DF (MIL CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	
P-723	PAF9-FE19	u	FE.19_ Conjunt de fusteria, per a un buit d'obra aproximat de 330x210 cm, amb 3 mòduls: 2 mòduls laterals fixos de vidre, 1 mòdul per a porta batent de 2 fulles. Material: Fusteria d'alumini de 70mm amb trencament de pont tèrmic de poliamida amb fibra de vidre i perfil·leria enrasada. Envidrament: Doble envidr. KSIF Plus 44.1(ext)/16/44.1(int.) Acabat: Alumini lacat plata anòdic Ferratges: Frontisses inoxidables cargolades vistes. Obertura 180º Maneta:Joc de manetes tubulars rectes tipus torniquet sobre roseta circular, tot d'acer inoxidable acabat satinat. Pany mestrejat amb clau. Coef. transmitància tèrmica vidre: Uv=1'07 W/m2K Factor solar del vidre: g=0'40 Coef. transm. tèrmica finestra: U= 1'41 W/m2K Estanqueitat aigua: Classe 4A Estanqueitat a càrrega vent: Classe C2 Índex atenuació sonora global: No menys de 32dBa	3.549,75 €
			Inclou mecanismes i ferratges necessaris, així com, la fixació al parament, segellats i tots els remats segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el material necessari. Extracció i eliminació d'embalatges i recollida de material sobrant. Mitjans auxiliars i totes les mesures i elements de seguretat i salut, segons la normativa vigent. Neteja posterior d'obra. Tot inclòs i totalment acabat segons projecte. Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra Nota II: Color RAL especial a definir per la DF (TRES MIL CINQ-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	
P-724	PAF9-FE20	u	FE.20_ Conjunt de fusteria, per a un buit d'obra aproximat de 320x220 cm, fromada per 3 mòduls: 1 mòdul fixe de vidre i 2 mòduls per a finestra batent. Material: Fusteria d'alumini de 70mm amb trencament de pont tèrmic de poliamida amb fibra de vidre i perfil·leria enrasada. Envidrament: Doble envidrament 33.1(ext)/16/KSIF 33.1(int.) Acabat: Alumini lacat plata anòdic Ferratges: Frontisses inoxidables cargolades vistes. Obertura 180º. Maneta:Joc de manetes tubulars rectes tipus torniquet sobre roseta circular, tot d'acer inoxidable acabat satinat, nomès a cara interior. Pany mestrejat amb clau. Coef. transmitància tèrmica vidre: Uv=1'07 W/m2K Factor solar del vidre: g=0'40 Coef. transm. tèrmica finestra: U= 1'40 W/m2K Estanqueitat aigua: Classe 4A Estanqueitat a càrrega vent: Classe C2 Índex atenuació sonora global: No menys de 32dBa	3.193,61 €
			Inclou mecanismes i ferratges necessaris, així com, la fixació al parament, segellats i tots els remats segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el material necessari. Extracció i eliminació d'embalatges i recollida de material sobrant. Mitjans auxiliars i totes les mesures i elements de seguretat i salut, segons la normativa vigent. Neteja posterior d'obra. Tot inclòs i totalment acabat segons projecte. Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra Nota II: Color RAL especial a definir per la DF (TRES MIL CENT NORANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	
P-725	PAF9-FE21	u	FE21_ Finestra fixa circular, Ø140. Material: Fusteria d'alumini de 70mm amb trencament de pont tèrmic de poliamida amb fibra de vidre i perfil·leria enrasada. Envidrament:Doble envidr. KSIF Plus 44.1(ext)/16/44.1(int.)	590,11 €

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
LOT 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 92

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Acabat: Alumini lacat plata anòdic Coef. transmitància tèrmica vidre: Uv=1'07 W/m2K Factor solar del vidre: g=0'40 Coef. transm. tèrmica finestra: U= 1'40 W/m2K Estanqueitat aigua: Classe E1050 Estanqueitat a càrrega vent: Classe C5 Índex atenuació sonora global: No menys de 32dBa	
			Inclou mecanismes i ferratges necessaris, així com, la fixació al parament, segellats i tots els remats segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el material necessari. Extracció i eliminació d'embalatges i recollida de material sobrant. Mitjans auxiliars i totes les mesures i elements de seguretat i salut, segons la normativa vigent. Neteja posterior d'obra. Tot inclòs i totalment acabat segons projecte. Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra Nota II: Color RAL especial a definir per la DF (CINC-CENTS NORANTA EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	
P-726	PAF9-FE22	u	FE22_ Fusteria d'una porta batent de dues fulles, per a un buit d'obra aproximat de 170x270 cm. Material: Fusteria d'alumini de 70mm amb trencament de pont tèrmic de poliamida amb fibra de vidre i perfil·leria enrasada. Envidrament: Doble envidr. KSIF Plus 44.1(ext)/16/44.1(int.) Acabat: Alumini lacat plata anòdic Ferratges: Frontisses inoxidables cargolades vistes. Obertura 90º Maneta:Joc de manetes tubulars rectes tipus torniquet sobre roseta circular, tot d'acer inoxidable acabat satinat. Pany mestrejat amb clau. Coef. transmitància tèrmica vidre: Uv=1'07 W/m2K Factor solar del vidre: g=0'40 Coef. transm. tèrmica finestra: U= 1'45 W/m2K Estanqueitat aigua: Classe 5A Estanqueitat a càrrega vent: Classe C2 Índex atenuació sonora global: No menys de 32dBa	2.757,00 €
			Inclou mecanismes i ferratges necessaris, així com, la fixació al parament, segellats i tots els remats segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el material necessari. Extracció i eliminació d'embalatges i recollida de material sobrant. Mitjans auxiliars i totes les mesures i elements de seguretat i salut, segons la normativa vigent. Neteja posterior d'obra. Tot inclòs i totalment acabat segons projecte. Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra Nota II: Color RAL especial a definir per la DF (DOS MIL SET-CENTS CINQUANTA-SET EUROS)	
P-727	PAF9-FE23	u	FE23_ Conjunt de fusteria, per a un buit d'obra aproximat de 320x330 cm, fromada per 6 mòduls: 3 mòduls fixes de vidre i 3 mòduls per a finestra batent. Material: Fusteria d'alumini de 70mm amb trencament de pont tèrmic de poliamida amb fibra de vidre i perfil·leria enrasada. Envidrament: Doble envidr. KSIF Plus 44.1(ext)/16/44.1(int.) Acabat: Alumini lacat plata anòdic Ferratges: Frontisses inoxidables cargolades vistes. Maneta:Joc de manetes tubulars rectes tipus torniquet sobre roseta circular, tot d'acer inoxidable acabat satinat, nomès a cara interior. Pany mestrejat amb clau. Automatismes: Actuador elèctric lineal per a finestres abatibles. Model integrat a escollir per DF. Coef. transmitància tèrmica vidre: Uv=1'07 W/m2K Factor solar del vidre: g=0'40 Coef. transm. tèrmica finestra: U= 1'41 W/m2K Estanqueitat aigua: Classe E1050 Estanqueitat a càrrega vent: Classe C5 Índex atenuació sonora global: No menys de 32dBa	3.594,32 €
			Inclou mecanismes i ferratges necessaris, així com, la fixació al parament, segellats i tots els remats segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 93

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el material necessari. Extracció i eliminació d'embalatges i recollida de material sobrant. Mitjans auxiliars i totes les mesures i elements de seguretat i salut, segons la normativa vigent. Neteja posterior d'obra. Tot inclòs i totalment acabat segons projecte. Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra Nota II: Color RAL especial a definir per la DF (TRES MIL CINC-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	
P-728	PAF9-FE24	u	FE24_ Conjunt de fusteria, per a un buit d'obra aproximat de 190x595 cm, fromada per 3 mòduls: 2 mòduls fixes de vidre i 1 mòdul per a porta batnet de dues fulles. Material: Fusteria d'alumini de 70mm amb trencament de pont tèrmic de poliamida amb fibra de vidre i perfil·leria enrasada. Envidrament: Doble envidr. KSIF Plus 44.1(ext)/16/44.1(int.) Acabat: Alumini lacat plata anòdic Ferratges: Frontisses inoxidables cargolades vistes. Maneta:Joc de manetes tubulars rectes tipus torniquet sobre roseta circular, tot d'acer inoxidable acabat satinat, només a cara interior. Pany mestrejat amb clau. Coef. transmissió tèrmica vidre: Uv=1'07 W/m2K Factor solar del vidre: g=0'40 Coef. transm. tèrmica finestra: U= 1'37 W/m2K Estanqueïtat aigua: Classe 5A Estanqueïtat a càrrega vent: Classe C2 Índex atenuació sonora global: No menys de 32dBa Inclou mecanismes i ferratges necessaris, així com, la fixació al parament, segellats i tots els remats segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el material necessari. Extracció i eliminació d'embalatges i recollida de material sobrant. Mitjans auxiliars i totes les mesures i elements de seguretat i salut, segons la normativa vigent. Neteja posterior d'obra. Tot inclòs i totalment acabat segons projecte. Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra Nota II: Color RAL especial a definir per la DF (TRES MIL VUIT-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	3.878,08 €
P-729	PAF9-FE25	u	FE.25_ Conjunt de fusteria, per a un buit d'obra aproximat de 340x595 cm, fromada per 9 mòduls: 8 mòduls fixes de vidre i 1 mòdul per a porta batent d'una fulla. Material: Fusteria d'alumini de 70mm amb trencament de pont tèrmic de poliamida amb fibra de vidre i perfil·leria enrasada. Envidrament: Doble envidr. KSIF Plus 44.1(ext)/16/44.1(int.) Acabat: Alumini lacat plata anòdic Ferratges: Frontisses inoxidables cargolades vistes. Maneta:Joc de manetes tubulars rectes tipus torniquet sobre roseta circular, tot d'acer inoxidable acabat satinat, només a cara interior. Pany mestrejat amb clau. Coef. transmissió tèrmica vidre: Uv=1'07 W/m2K Factor solar del vidre: g=0'40 Coef. transm. tèrmica finestra: U= 1'38 W/m2K Estanqueïtat aigua: Re 1200 Pa Estanqueïtat a càrrega vent: 2000 Pa (3000 Pa seguretat) Índex atenuació sonora global: No menys de 32dBa Inclou mecanismes i ferratges necessaris, així com, la fixació al parament, segellats i tots els remats segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el material necessari. Extracció i eliminació d'embalatges i recollida de material sobrant. Mitjans auxiliars i totes les mesures i elements de seguretat i salut, segons la normativa vigent. Neteja posterior d'obra. Tot inclòs i totalment acabat segons projecte. Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra Nota II: Color RAL especial a definir per la DF (SIS MIL CINC-CENTS VUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	6.508,39 €
P-730	PAF9-FE26	u	FE.26_ Conjunt de fusteries fixes, per a un buit d'obra aproximat de 95x189 cm i 230x220 cm Material: Fusteria d'alumini de 70mm amb trencament de pont tèrmic de poliamida amb fibra de vidre i perfil·leria enrasada. Envidrament:Doble envidr. KSIF Plus 44.1(ext)/16/44.1(int.)	2.432,47 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 94

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Acabat: Alumini lacat plata anòdic Coef. transmissió tèrmica vidre: Uv=1'07 W/m2K Factor solar del vidre: g=0'40 Coef. transm. tèrmica finestra: U= 1'41 W/m2K Estanqueïtat aigua: Classe E1050 Estanqueïtat a càrrega vent: Classe C5 Índex atenuació sonora global: No menys de 32dBa Inclou mecanismes i ferratges necessaris, així com, la fixació al parament, segellats i tots els remats segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el material necessari. Extracció i eliminació d'embalatges i recollida de material sobrant. Mitjans auxiliars i totes les mesures i elements de seguretat i salut, segons la normativa vigent. Neteja posterior d'obra. Tot inclòs i totalment acabat segons projecte. Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra Nota II: Color RAL especial a definir per la DF (DOS MIL QUATRE-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	
P-731	PAF9-FE27	u	FE.27_ Conjunt de fusteria, formada per 3 panys vidriats (2 oberts a àgora accés i un formant divisòria entre consergeria i despatx-tutoria. Pany exterior llarg format per 10 mòduls fixes de vidre, 1 mòdul per a porta batent de fusta de 90x240cm i 4 mòduls per a finestra corredera vertical de fusta de 90x150cm. Pany exterior curt format per 3 mòduls fixes de vidre, 1 mòdul per a porta batent de fusta de 90x240cm i un mòdul per a finestra corredera vertical de fusta de 90x165cm. Pany divisòri interior format per 4 mòduls fixes de vidre. Material: Marc perimetral, montants i travessers de fusta laminada de pi flandes, classe A, de secció 60X120mm. Marc portes batents fabricats en fusta laminada pi flandes, classe A, de secció 100x60mm. Marc finestres correderes verticals fabricats en fusta laminada pi flandes, classe A, de secció 60x60mm. Envidrament:Doble envidr. KSIF Plus 44.1(ext)/16/44.1(int.) Acabat: Tot conjunt amb imprimació segelladora i acabat amb aplicació de dues capes de laca (RAL a escollir per DF) aplicat amb pistola a taller. Inclòs acabat testers no vistos de fulla, tenyits, segellats, siliconats i perfilats perimetrals remat contra revestiment. Ferratges: Frontisses inoxidables cargolades ocultes. Finestres correderes verticals amb retenidor d'obertura d'acer inoxidable. Maneta:Joc de manetes tubulars rectes tipus torniquet sobre roseta circular, tot d'acer inoxidable acabat satinat. Pany mestrejat. Coef. transmissió tèrmica vidre: Uv=1'07 W/m2K Factor solar del vidre: g=0'35 Coef. transm. tèrmica finestra: U=1'32 W/m2K Estanqueïtat aigua: Classe E1050 Estanqueïtat a càrrega vent: Classe 4 Índex atenuació sonora global: No menys de 32dBa Inclou mecanismes i ferratges necessaris, així com, la fixació al parament, segellats i tots els remats segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el material necessari. Extracció i eliminació d'embalatges i recollida de material sobrant. Mitjans auxiliars i totes les mesures i elements de seguretat i salut, segons la normativa vigent. Neteja posterior d'obra. Tot inclòs i totalment acabat segons projecte. Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra Nota II: Color RAL especial a definir per la DF (VINT-I-UN MIL NORANTA-SIS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	21.096,03 €
P-732	PAF9-FL01	u	FL.01_ Lluernari, per a un buit d'obra aproximat de 1492x341 cm, format per 12 mòdul fixes i 12 mòduls amb exutoris practicables. Material: Fusteria d'alumini de 60mm amb trencament de pont tèrmic de poliamida amb fibra de vidre i perfil·leria enrasada, tipus Lamilux PR60 o equivalent. Envidrament:KSIF Superplus COMBI Neutral 70/35 8T / 16 / 55.1 Acabat: Alumini lacat plata anòdic Ferratges: Frontisses inoxidables cargolades vistes Automatismes: Accionador elèctric per a lames oscil·lants amb obertura/tancament automàtic amb programació onnnectada a sensors pluja, vent, temperatura i C02. Possibilitat accionament amb comandament remot. Coef. transmissió tèrmica vidre: Uv=1'46W/m2K Factor solar del vidre: g=0'35	29.479,26 €

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
LOT 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 95

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			<p>Coef. transmissió tèrmica finestra: U= 1'65W/m2K Estanqueitat aigua: Classe 9A Estanqueitat a càrrega vent: Classe C5/B5 Índex atenuació sonora global: No menys de 32dBa</p> <p>Inclou mecanismes i ferratges necessaris, així com, la fixació al parament, segellats i tots els remats segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el material necessari. Extracció i eliminació d'embalatges i recollida de material sobrant. Mitjans auxiliars i totes les mesures i elements de seguretat i salut, segons la normativa vigent. Neteja posterior d'obra. Tot inclòs i totalment acabat segons projecte. Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra Nota II: Color RAL especial a definir per la DF (VINT-I-NOU MIL QUATRE-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)</p>	
P-733	PAF9-FL02	u	<p>FL.02_ Lluernari, per a un buit d'obra aproximat de 1046x665 cm, format per 10 mòdul fixes i 4 mòduls amb exutoris practicables. Material: Fusteria d'alumini de 50mm amb trencament de pont tèrmic de poliamida amb fibra de vidre i perfil·leria enrasada, tipus Lamilux PR60 o equivalent. Envidrament:KSIF Superplus COMBI Neutral 70/35 8T / 16 / 55.1 Acabat: Alumini lacat plata anòdic Ferratges: Frontisses inoxidables cargolades vistes Automatismes: Accionador elèctric per a lames oscilants amb obertura/tancament automàtic amb programació connectada a sensors pluja, vent, temperatura i C02(i qualsevol altre paràmetre definit al document de condicions de càlcul per a la simulació energètica). Possibilitat accionament amb comandament remot. Coef. transmissió tèrmica vidre: Uv=1'46W/m2K Factor solar del vidre: g=0'35 Coef. transmissió tèrmica finestra: U= 1'56W/m2K Estanqueitat aigua: Classe 9A Estanqueitat a càrrega vent: Classe C5/B5 Índex atenuació sonora global: No menys de 32dBa</p> <p>Inclou mecanismes i ferratges necessaris, així com, la fixació al parament, segellats i tots els remats segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el material necessari. Extracció i eliminació d'embalatges i recollida de material sobrant. Mitjans auxiliars i totes les mesures i elements de seguretat i salut, segons la normativa vigent. Neteja posterior d'obra. Tot inclòs i totalment acabat segons projecte. Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra Nota II: Color RAL especial a definir per la DF (ONZE MIL NOU-CENTS NOU EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)</p>	11.909,71 €
P-734	PAFA-AD21	u	<p>FI.N2.A.01_ Conjunt de fusteria interior d'alumini i vidre, en L, que defineix els accessos als vestidors de grups. Mòdul en cantonada dret conformat per una porta i una tarja superiors, i dos fixes, De mides totals 1,60x2,80m + 1,47x2,80m. La portes presenta una mida de pas de 0,96x2,30m. Inclou frontisses adequades al pes de la fulla (4 per fulla), pany amb clau mestrejat de 3 nivells, manetes, topall, tot d'alumini mateixes característiques i color que la fusteria, ferratges i petit material auxiliar necessari per deixar la unitat acabada. Els perfils dels panys fixes i de les portes, son d'alumini lacat blanc amb sistema Cortizo COR-2000 o equivalent, amb frontisses de canal europeu compostes per perfils d'aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5. Amb marc i fulla tenen una profunditat de 45 mm. i 53 mm. respectivament tant a finestres com a portes. El gruix mitjà dels perfils d'alumini és de 1,5 mm. en finestres i 1,7 mm. a portes. Resolució d'estanqueïtat amb un sistema de triple junta d'EPDM. Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 Classe 4. Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 Classe 9A. Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000 Classe C5 Envidrament tipus Novomat o equivalent: Vidre float translúcid amb aspecte satinat obtingut mitjançant un procés químic Base vidre float segons Norma UNE-EN 572-2 i certificació CE. Característiques lluminoses i energètiques: Depèn del color o gruix del vidre i de la col·locació de la cara tractada, posició 1 o 2. Les proves realitzades al laboratori segons norma UNE-EN 410-1998.</p> <p>Inclou el subministrament i col·locació de premarc d'acer galvanitzat, tapetes, així com, la</p>	1.996,67 €

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
LOT 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 96

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			<p>fixació al parament i tots els rematas segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el material necessari. Extracció i eliminació d'embalatges i recollida de material sobrant. Mitjans auxiliars i totes les mesures i elements de seguretat i salut, segons la normativa vigent. Neteja posterior d'obra. Tot inclòs i totalment acabat segons projecte. Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra Nota II: Color RAL especial a definir per la DF (MIL NOU-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)</p>	
P-735	PAFA-AD4Z	u	<p>FI.N1.A.02_ Conjunt de fusteria interior d'alumini i vidre, en U, que defineix parcialment el tancament de la zona d'administració, i que està format per parts fixes i parts practicables segons la següent composició: a) Dos laterals fixes de 2,32x2,40m I Dos laterals fixes de 2,32x2,40m Vestibul banys i vending b)Frontal de mides totals: 7,50x2,40m, que incorpora dues portes de pas 1,10x2,33m, i quatre mòduls fixes. Els mòduls centrals presenten un envidrament dividit en dues parts: ampit de 0,62x1,18m i dues portes corredisses vidriades de 0,62x1,58m. Les portes inclouen frontisses adequades al pes de la fulla (4 per fulla), pany amb clau mestrejat de 3 nivells, manetes, topall, tot d'alumini mateixes característiques i color que la fusteria, ferratges i petit material auxiliar necessari per deixar la unitat acabada. Els perfils dels panys fixes i de les portes, son d'alumini lacat blanc amb sistema Cortizo COR-2000 o equivalent, amb frontisses de canal europeu compostes per perfils d'aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5. Amb marc i fulla tenen una profunditat de 45 mm. i 53 mm. respectivament tant a finestres com a portes. El gruix mitjà dels perfils d'alumini és de 1,5 mm. en finestres i 1,7 mm. a portes. Resolució d'estanqueïtat amb un sistema de triple junta d'EPDM. Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 Classe 4. Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 Classe 9A. Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000 Classe C5 El conjunt incorpora tres taulells de diferents mides, instal·lats a diferent altura segons plànol de detall, a base de tauler HPL Polyrey Blanc Megève B070 BRIHG o equivalent. S'inclouen totes les cartel·les necessàries per a la seva suportació.</p> <p>Inclou el subministrament i col·locació de premarc d'acer galvanitzat, així com, la fixació al parament i tots els rematas segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el material necessari. Extracció i eliminació d'embalatges i recollida de material sobrant. Mitjans auxiliars i totes les mesures i elements de seguretat i salut, segons la normativa vigent. Neteja posterior d'obra. Tot inclòs i totalment acabat segons projecte. Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra Nota II: Color RAL especial a definir per la DF (SET MIL DOS-CENTS TRENTA EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)</p>	7.230,14 €
P-736	PAFA-ADC2	u	<p>FI.N2.A.02_ Conjunt de fusteria interior d'alumini i vidre, que defineix els accessos als vestidors de grups. Mòdul frontal: format per dues portes, dos targes superiors, dos fixes, i una tapajunts. De mides totals 5,20x2,80m. Les portes presenten una mida de pas de 0,96x2,30m. Inclou frontisses adequades al pes de la fulla (4 per fulla), pany amb clau mestrejat de 3 nivells, manetes, topall, tot d'alumini mateixes característiques i color que la fusteria, ferratges i petit material auxiliar necessari per deixar la unitat acabada. Els perfils dels panys fixes i de les portes, son d'alumini lacat blanc amb sistema Cortizo COR-2000 o equivalent, amb frontisses de canal europeu compostes per perfils d'aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5. Amb marc i fulla tenen una profunditat de 45 mm. i 53 mm. respectivament tant a finestres com a portes. El gruix mitjà dels perfils d'alumini és de 1,5 mm. en finestres i 1,7 mm. a portes. Resolució d'estanqueïtat amb un sistema de triple junta d'EPDM. Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 Classe 4. Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 Classe 9A. Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000 Classe C5 Envidrament tipus Novomat o equivalent: Vidre float translúcid amb aspecte satinat obtingut mitjançant un procés químic Base vidre float segons Norma UNE-EN 572-2 i certificació CE. Característiques lluminoses i energètiques: Depèn del color o gruix del vidre i de la col·locació de la cara tractada, posició 1 o 2. Les proves realitzades al laboratori segons norma UNE-EN 410-1998.</p> <p>Inclou el subministrament i col·locació de premarc d'acer galvanitzat, tapetes, així com, la fixació al parament i tots els rematas segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat,</p>	3.145,37 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 97

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			<p>descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el material necessari. Extracció i eliminació d'embalatges i recollida de material sobrant. Mitjans auxiliars i totes les mesures i elements de seguretat i salut, segons la normativa vigent. Neteja posterior d'obra. Tot inclòs i totalment acabat segons projecte.</p> <p>Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra</p> <p>Nota II: Color RAL especial a definir per la DF</p> <p>(TRES MIL CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)</p>	
P-737	PAFA-ADCR	u	<p>FI.N1.A.04_ Doble fulla corredissa d'alumini lacat blanc, de dimensions 2,32x2,40m, amb sistema Cortizo COR-2000 o equivalent, compostes per perfils d'aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5. Amb marc i fulla tenen una profunditat de 45 mm. i 53 mm, el gruix mitjà dels perfils d'alumini és de 1,5 mm. Resolució d'estanqueïtat amb un sistema de triple junta d'EPDM. Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 Classe 4. Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 Classe 9A. Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000 Classe C5</p> <p>Inclou el subministrament i col·locació de premarc d'acer galvanitzat, així com, la fixació al parament i tots els rematas segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el material necessari. Extracció i eliminació d'embalatges i recollida de material sobrant. Mitjans auxiliars i totes les mesures i elements de seguretat i salut, segons la normativa vigent. Neteja posterior d'obra. Tot inclòs i totalment acabat segons projecte.</p> <p>Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra</p> <p>Nota II: Color RAL especial a definir per la DF</p> <p>(MIL SIS-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)</p>	1.629,15 €
P-738	PAFA-ADFZ	u	<p>FI.N1.A.03_ Fulla fixa d'alumini lacat blanc, de dimensions 2,32x2,40m, amb sistema Cortizo COR-2000 o equivalent, compostes per perfils d'aliatge d'alumini 6063 i tractament tèrmic T-5. Amb marc i fulla tenen una profunditat de 45 mm. i 53 mm, eEl gruix mitjà dels perfils d'alumini és de 1,5 mm. Resolució d'estanqueïtat amb un sistema de triple junta d'EPDM. Permeabilitat a l'aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 Classe 4. Estanqueïtat a l'aigua segons Norma UNE-EN 12208:2000 Classe 9A. Resistència al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000 Classe C5</p> <p>Inclou el subministrament i col·locació de premarc d'acer galvanitzat, així com, la fixació al parament i tots els rematas segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el material necessari. Extracció i eliminació d'embalatges i recollida de material sobrant. Mitjans auxiliars i totes les mesures i elements de seguretat i salut, segons la normativa vigent. Neteja posterior d'obra. Tot inclòs i totalment acabat segons projecte.</p> <p>Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra</p> <p>Nota II: Color RAL especial a definir per la DF</p> <p>(MIL TRENTA-UN EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)</p>	1.031,12 €
P-739	PAFA-FV12	u	<p>FV.12_ Finestra fixa circular amb vidre tallafoc EI-60, ubicada a nucli escala central.</p> <p>Material: Sistema amb perfil ocult tipus POLFLAM FR-EI60 o equivalent, amb fixacions en acer inoxidable, galzes ignífugs i remats angulars d'alumini. Fixacions a mur de formigó amb perfils d'acer laminat en "L" (80x40mm).</p> <p>Mides:Ø140cm</p> <p>Envidrament: Vidre tallafoc EI-60, tipus POLFLAM FR EI 60 o equivalent</p> <p>Índex atenuació sonora global: 44dB</p> <p>Resistència / reacció foc: EI-60 / C-s2,d0</p> <p>Inclou la fixació al parament i tots els remats segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el material necessari. Extracció i eliminació d'embalatges i recollida de material sobrant. Mitjans auxiliars i totes les mesures i elements de seguretat i salut, segons la normativa vigent. Neteja posterior d'obra. Tot inclòs i totalment acabat segons projecte.</p> <p>Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra</p> <p>Nota II: Color RAL especial a definir per la DF</p> <p>(QUATRE MIL DOS-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)</p>	4.221,28 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 98

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-740	PAM2-AD0J	m2	<p>Mur cortina compost per muntants de 60x175 mm cada 1200 mm i travessers de 60x180 mm en trobades amb terra i sostre de 60x90 mm situats cada 1075/2200/1100/2300/1075 mm, amb tapetes exteriors verticals amb canal central i horitzontals planes, acabat lacat color a determinar per la DF d'un mínim de 60 micres amb segell de qualitat Qualicoat, tipus sèrie FW60+ de SCHUCO o equivalent.</p> <p>Reforços interiors als muntants a base de tub d'acer galvanitzat de 150x50x4 mm amb separadors de butil per evitar el parell galvànic, suficient per a una llum entre fixacions de 7750 mm. Ancoratges inferior fix i superior lliscant (fixat en canal prevista en formigó superior) en acer zincat. S'inclouen remats perimetrals, interior i exterior en xapa d'alumini de 2 mm de gruix, lacada color idem mur cortina després de conformar, amb farciment interior de llana de roca i làmina butílica exterior d'estanquitat.</p> <p>Inclou tots els materials i treballs auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida, tot segons documentació gràfica i indicacions de la DF.</p> <p>Nota I: Totes les mesures es comprovaran a obra</p> <p>Nota II: color RAL especial a definir per la DF</p> <p>Nota III: Les Manetes es disposaran segons alçades a definir per la DF, en compliment a l'abast d'obertura manual i en consideracions a les prestacions d'itineraris accessibles quan es correspongui</p> <p>(TRES-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)</p>	372,96 €
P-741	PAM2-FE17	u	<p>Conjunt de mur cortina, per a un buit d'obra aproximat de 1033x675 cm, amb 39 mòduls: 25 mòduls fixos de vidre, 3 mòduls de portes batents i 7 mòduls de lames oscilants de vidre.</p> <p>Material: Mur cortina amb perfil·leria d'alumini de 60x120mm amb trencament de pont tèrmic de poliamida amb fibra de vidre i perfil·leria enrasada. Lames oscilants amb fusteria d'alumini tipus HERVENT o equivalent, amb tancament hermètic. Portes batents amb fusteria d'alumini de 70mm amb trencament de pont tèrmic i perfil·leria enrasada, amb dos perfils tubulars verticals d'acer laminat (80x160mm) per a rigidització sistema.</p> <p>Envidrament:Doble envidrament 44.1/ 22 /44.1</p> <p>Acabat: Acer lacat plata anòdic</p> <p>Ferratges: Frontisses inoxidables cargolades vistes</p> <p>Maneta:Joc de manetes tubulars rectes tipus torniquet sobre roseta circular, tot d'acer inoxidable acabat satinat. Pany mestrejat amb clau.</p> <p>Automatismes: Accionador elèctric per a lames oscilants amb obertura/tancament automàtic amb programació connectada a sensors pluja, vent, temperatura i CQ2. Possibilitat accionament amb comandament remot.</p> <p>Coef. transmitància tèrmica vidre: Uv=5'50W/m2K</p> <p>Factor solar del vidre: g=0'80</p> <p>Inclou tots els materials i treballs auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida, tot segons documentació gràfica i indicacions de la DF.</p> <p>Nota I: Totes les mesures es comprovaran a obra</p> <p>Nota II: color RAL especial a definir per la DF</p> <p>Nota III: Les Manetes es disposaran segons alçades a definir per la DF, en compliment a l'abast d'obertura manual i en consideracions a les prestacions d'itineraris accessibles quan es correspongui</p> <p>(QUARANTA-VUIT MIL DOS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB UN CÈNTIMS)</p>	48.250,01 €
P-742	PAQ0-51RI	u	<p>FI.N2.F.08_ Porta batent 2 fulles opaques de fusta de 65,5cm, enrasada a cara exterior a la divisòria de pladur</p> <p>Material: Marc perimetral de tauler marí contratxapat, recobert amb laminat HPL, seció 100x35mm. Porta batent amb xassís de tauler marí contratxapat i amb aïllament de fibra de fusta, recobert amb HPL de 8mm de gruix, amb una secció total 61mm. Amb goma d'estanqueïtat entre marc i fulla. Tot enrasat a cara exterior. Sòcol de xapa d'alumini de 5cm d'altura i perfil superior en "L" de 20x20x2mm que actua com a fre de la porta.</p> <p>Mides:275x131cm (pas lliure) i pas d'obra de 280x136cm</p> <p>Acabat: Acabat Laminat HPL Polyrey Blanc Megève B070 BRIHG o equivalent a l'interior i exterior preparat per guix projectat.</p> <p>Ferratges: Frontisses vistes rodones d'acer inoxidable 86x120mm, sèrie pesada model pern de pala ample. Tancaportes ocult amb força de tancament EN 2-4 per a portes de fins a 1100mm de gruix i 130kg de pes, amb angle d'obertura de 120° i amb amortiguació a</p>	1.701,55 €

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
LOT 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 99

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			<p>l'obertura. Amb guia lliscant i de mides 286x32x45mm.</p> <p>Maneta:Joc de tiradors d'acer inoxidable</p> <p>Topall:Topall de porta d'acer inoxidable i acabat satinat de 20mm de diàmetre.</p> <p>Índex atenuació sonora global: No menor a 30dB</p> <p>Comportament al foc: Bs1d0</p>	
			<p>Inclou el subministrament i col·locació de premarc d'acer galvanitzat, així com, la fixació al parament i tots els rematas segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el material necessari. Extracció i eliminació d'embalatges i recollida de material sobrant. Mitjans auxiliars i totes les mesures i elements de seguretat i salut, segons la normativa vigent. Neteja posterior d'obra. Tot inclòs i totalment acabat segons projecte.</p> <p>Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra</p> <p>Nota II: Color RAL especial a definir per la DF</p> <p>(MIL SET-CENTS UN EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)</p>	
P-743	PAQ0-AM02	u	<p>M.02A_ Conjunt d'armari amb portes plegables 3 a 3 a recinte rack general edifici a PB.</p> <p>Materials i acabats:</p> <p>- Estructura i taulers interiors no vistos: Tauler DM acabat melamina (e=15mm)</p> <p>- Panells acabat exterior: Tauler contraxapat de pi qualitat B/C per acabat vist a una cara (e=18mm). Tot acabat tenyit amb dues capes (2x80-120um) d'oli tipus Rubio Monocoat Oil Plus 2C (color a escollir per la DF) que no midifiqui característiques de resistència al foc. Inclos acabat de testers no vistos de fulla i perfilats perimetrals per remat contra revestiments.</p> <p>Ferratges: Guies d'alumini inferior i superior ocultes per a portes plegables. Frontisses ocultes rodones d'acer inoxidable.</p> <p>Maneta:Tirador circular de Ø30mm i 25mm de profunditat d'acer inoxidable acabat satinat. Inclou panys circulars d'acer inoxidable satinat per a clau mestrejada.</p> <p>Index atenuacio sonora global: -</p> <p>Resistencia / reaccio foc: - / C-s2,d0</p> <p>Les portes inclouran elements tensors per evitar deformacions</p>	2.777,63 €
			<p>Inclou la fixació al parament i tots els remats segons projecte, el replanteig, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el materials i elements necessaris per deixar-ho totalment acabat segons projecte.</p> <p>(DOS MIL SET-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)</p>	
P-744	PAQ0-AM06	u	<p>M.06_ Conjunt de moble per armari instal·lacions sala professorat. Disposa de 2 mòduls mòduls alts i 3 portes batents</p> <p>Materials i acabats:</p> <p>(1) Taulers interiors no vistos: Tauler DM acabat melamina (e=15mm)</p> <p>(2) Portes: Tauler contraxapat de pi qualitat B/B per acabat vist a dues cares (e=18mm) amb acabat tenyit amb oli tipus Rubio Monocoat Oil Plus 2C (color a escollir per la DF).</p> <p>Ferratges: Frontisses ocultes rodones d'acer inoxidable.</p> <p>Maneta: Portes armaris amb tiradors circulars de Ø30mm i 25mm de profunditat d'acer inoxidable acabat satinat. Inclou panys circulars d'acer inoxidable satinat per a clau mestrejada.</p> <p>Reacció foc: C-s2,d0 o superior</p> <p>Les portes inclouran elements tensors per evitar deformacions</p>	1.857,22 €
			<p>Inclou la fixació al parament i tots els remats segons projecte, el replanteig, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el materials i elements necessaris per deixar-ho totalment acabat segons projecte.</p> <p>(MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)</p>	
P-745	PAQ0-AM08	u	<p>M.08A_ Conjunt moble aules primària. Disposa de nínxol per a ubicació de rentamans amb lleixa superior, panells laterals i fons de tauler contraxapat amb acabat HPL laminat, 4 mòduls baixos per enmagatzematge amb 8 portes i 16 prestatges oberts. Inclou mòduls fixes per a traçat conductes instal·lacions i perforacions circulars amb corona per admissió aire retorn.</p> <p>Materials i acabats:</p> <p>- Estructura i taulers interiors no vistos: Tauler DM acabat melamina (e=15mm)</p> <p>- Panells acabat exterior: Tauler contraxapat de pi qualitat B/C per acbat vist a una cara (e=18mm) amb acabat tenyit amb oli tipus Rubio Monocoat Oil Plus 2C (color a escollir per la DF).</p> <p>- Taulers laterals i fons de nínxol per a rentamans: Tauler contraxapat de bedoll (e=18mm)</p>	5.179,60 €

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
LOT 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 100

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			<p>amb acabat laminat HPL (e=0'8mm) tipus Polyrey Monocolor o equivalent a una cara. Color acabat a escollir per la DF.</p> <p>- Lleixa:Tauler contraxapat de pi (e=18mm) amb acabat laminat HPL (e=0'8mm) tipus Polyrey Monocolor o equivalent a dues cara. Color acbat a escollir per la DF</p> <p>Ferratges: Frontisses ocultes rodones d'acer inoxidable. Ancoratge lleixes d'acer, ocult i embegut a tauler.</p> <p>Maneta: Portes armaris sota rentamans amb rebaix tipus ´´uñero´´. Inclou panys circulars d'acer inoxidable satinat per a clau mestrejada.</p> <p>Reacció foc: C-s2,d0 o superior</p>	
			<p>Inclou la fixació al parament i tots els remats segons projecte, el replanteig, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el materials i elements necessaris per deixar-ho totalment acabat segons projecte.</p> <p>(CINC MIL CENT SETANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)</p>	
P-746	PAQ0-AM09	u	<p>M.09_ Armari fix aules primària - secundària per a pas vertical conductes.</p> <p>Materials i acabats:</p> <p>- Estructura i taulers interiors no vistos: Tauler DM (e=15mm)</p> <p>- Panells acabat exterior: Tauler contraxapat de pi qualitat B/C per acabat vist a una cara (e=18mm) amb acabat tenyit amb oli tipus Rubio Monocoat Oil Plus 2C (color a escollir per la DF).</p> <p>Reacció foc: C-s2,d0 o superior</p>	1.077,12 €
			<p>Inclou la fixació al parament i tots els remats segons projecte, el replanteig, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el materials i elements necessaris per deixar-ho totalment acabat segons projecte.</p> <p>(MIL SETANTA-SET EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)</p>	
P-747	PAQ0-AM10	u	<p>M.10_ Moble agores plantes tipus per a integracio BIE's.</p> <p>Materials i acabats:</p> <p>(1) Estructura, taulers interiors no vistos i lleixes: Tauler DM acabat melamina (e=15mm)</p> <p>(2) Panells acabat exterior: Tauler contraxapat de pi qualitat B/C per acabat vist a una cara (e=18mm). Tot acabat tenyit amb dues capes (2x80-120um) d'oli tipus Rubio Monocoat Oil Plus 2C (color a escollir per la DF) que no midifiqui característiques de resistència al foc. Inclos acabat de testers no vistos de fulla i perfilats perimetrals per remat contra revestiments.</p> <p>Ferratges: Frontisses ocultes rodones d'acer inoxidable.</p> <p>Maneta: Tirador circular de Ø30mm i 25mm de profunditat d'acer inoxidable acabat satinat. Inclou panys circulars d'acer inoxidable satinat per a clau mestrejada.</p> <p>Reaccio foc: C-s2,d0 o superior</p>	1.228,82 €
			<p>Inclou la fixació al parament i tots els remats segons projecte, el replanteig, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el materials i elements necessaris per deixar-ho totalment acabat segons projecte.</p> <p>(MIL DOS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)</p>	
P-748	PAQ0-AM11	u	<p>M.11_ Moble agores plantes tipus per a enmagatzematge general. Inclou dues portes batents, taulers interiors i exteriors de remat i 5 lleixes interiors.</p> <p>Materials i acabats:</p> <p>(1) Estructura, taulers interiors no vistos i lleixes: Tauler DM acabat melamina (e=15mm)</p> <p>(2) Panells acabat exterior: Tauler contraxapat de pi qualitat B/C per acabat vist a una cara (e=18mm). Tot acabat tenyit amb dues capes (2x80-120fEm) d'oli tipus Rubio Monocoat Oil Plus 2C (color a escollir per la DF) que no midifiqui característiques de resistència al foc. Inclos acabat de testers no vistos de fulla i perfilats perimetrals per remat contra revestiments.</p> <p>Ferratges: Frontisses ocultes rodones d'acer inoxidable.</p> <p>Maneta: Armari BIE amb pany i mecanismes homologats.</p> <p>Reaccio foc: C-s2,d0 o superior</p>	1.073,76 €
			<p>Inclou la fixació al parament i tots els remats segons projecte, el replanteig, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el materials i elements necessaris per deixar-ho totalment acabat segons projecte.</p> <p>(MIL SETANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)</p>	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 101

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-749	PAQ0-AM12	u	M12_ Conjunt d'armari d'enmagatzematge del gimnas amb 11 portes batents opaques de fusta contraxapada de pi de 19mm, taulers separadors interiors, fons i tapa superior. Materials i acabats: - Estructura, taulers interiors no vistos i lleixes: Tauler DM acabat melamina (e=15mm) - Panells acabat exterior i portes: Tauler contraxapat de pi qualitat B/C per acabat vist a una cara (e=18mm). Tot acabat tenyit amb dues capes (2x80-120fĚm) d'oli tipus Rubio Monocoat Oil Plus 2C (color a escollir per la DF) que no midfiqui característiques de resistència al foc. Inclos acabat de testers no vistos de fulla i perfilats perimetrals per remat contra revestiments. Ferratges: Frontisses ocultes rodones d'acer inoxidable. Maneta:Tirador circular de Ø30mm i 25mm de profunditat d'acer inoxidable acabat satinat. Inclou panys circulars d'acer inoxidable satinat per a clau mestrejada. Resistència / reaccio foc: - / C-s2,d0 o superior Les portes inclouran elements tensors per evitar deformacions	4.515,55 €
P-750	PAQ0-AM13	u	M12_ Conjunt d'armari d'enmagatzematge del gimnas amb 11 portes batents opaques de fusta contraxapada de pi de 19mm, taulers separadors interiors, fons i tapa superior. Materials i acabats: - Estructura, taulers interiors no vistos i lleixes: Tauler DM acabat melamina (e=15mm) - Panells acabat exterior i portes: Tauler contraxapat de pi qualitat B/C per acabat vist a una cara (e=18mm). Tot acabat tenyit amb dues capes (2x80-120fĚm) d'oli tipus Rubio Monocoat Oil Plus 2C (color a escollir per la DF) que no midfiqui característiques de resistència al foc. Inclos acabat de testers no vistos de fulla i perfilats perimetrals per remat contra revestiments. Ferratges: Frontisses ocultes rodones d'acer inoxidable. Maneta:Tirador circular de Ø30mm i 25mm de profunditat d'acer inoxidable acabat satinat. Inclou panys circulars d'acer inoxidable satinat per a clau mestrejada. Resistència / reaccio foc: - / C-s2,d0 o superior Les portes inclouran elements tensors per evitar deformacions	3.306,05 €
P-751	PAQ0-AM14	u	M14_ Conjunt d'armari enmagatzematge materia gimnas amb 14 portes batents opaques de fusta contraxapada de pi. Inclou taulers separadors interiors, fons i tapa superior. Materials i acabats: - Estructura, taulers interiors no vistos: Tauler DM acabat melamina (e=15mm) - Panells acabat exterior i portes: Tauler contraxapat de pi qualitat B/C per acabat vist a una cara (e=18mm). Tot acabat tenyit amb dues capes (2x80-120fĚm) d'oli tipus Rubio Monocoat Oil Plus 2C (color a escollir per la DF) que no midfiqui característiques de resistència al foc. Inclos acabat de testers no vistos de fulla i perfilats perimetrals per remat contra revestiments. Ferratges: Frontisses ocultes rodones d'acer inoxidable. Maneta:Tirador circular de Ø30mm i 25mm de profunditat d'acer inoxidable acabat satinat. Inclou panys circulars d'acer inoxidable satinat per a clau mestrejada. Resistència / reaccio foc: - / C-s2,d0 o superior Les portes inclouran elements tensors per evitar deformacions	10.115,51 €
P-752	PAQ0-AM15	u	M12_ Conjunt d'armari d'enmagatzematge del gimnas amb 11 portes batents opaques de fusta contraxapada de pi de 19mm, taulers separadors interiors, fons i tapa superior. Materials i acabats: - Estructura, taulers interiors no vistos i lleixes: Tauler DM acabat melamina (e=15mm) - Panells acabat exterior i portes: Tauler contraxapat de pi qualitat B/C per acabat vist a una cara (e=18mm). Tot acabat tenyit amb dues capes (2x80-120fĚm) d'oli tipus Rubio Monocoat	6.437,49 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 102

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-749	PAQ0-AM12	u	Oil Plus 2C (color a escollir per la DF) que no midfiqui característiques de resistència al foc. Inclos acabat de testers no vistos de fulla i perfilats perimetrals per remat contra revestiments. Ferratges: Frontisses ocultes rodones d'acer inoxidable. Maneta:Tirador circular de Ø30mm i 25mm de profunditat d'acer inoxidable acabat satinat. Inclou panys circulars d'acer inoxidable satinat per a clau mestrejada. Resistència / reaccio foc: - / C-s2,d0 o superior Les portes inclouran elements tensors per evitar deformacions	4.515,55 €
P-753	PAQ0-AM16	u	Armari per a quadres elèctrics planta amb una porta batent (inclou taulers interiors laterals, fons i tapa). Materials i acabats: - Estructura i taulers interiors no vistos: Tauler DM (e=15mm) - Porta: Tauler DM (e=19mm) acabat amb imprimació segelladora i acabat amb aplicació de dues capes de laca (RAL a escollir per DF) aplicat amb pistola a taller. Ferratges: Frontisses ocultes rodones d'acer inoxidable. Maneta:Joc de manetes tubulars rectes sobre roseta circular, tot d'acer inoxidable acabat satinat. Inclou panys circulars d'acer inoxidable satinat per a clau mestrejada. Resistència / reacció foc: - / C-s2,d0 Les portes inclouran elements tensors per evitar deformacions	477,30 €
P-754	PAQ0-AM20	u	M20_ Moble agores plantes per a enmagatzematge general i integracio BIE's. Inclou 2 portes batents, taulers interiors i exteriors de remat. Materials i acabats: (1) Estructura i taulers interiors no vistos: Tauler DM (e=15mm) (2) Panells acabat exterior: Tauler contraxapat de pi qualitat B/C per acabat vist a una cara (e=18mm). Tot acabat tenyit amb dues capes (2x80-120fĚm) d'oli tipus Rubio Monocoat Oil Plus 2C (color a escollir per la DF) que no midfiqui característiques de resistència al foc. Inclos acabat de testers no vistos de fulla i perfilats perimetrals per remat contra revestiments. Ferratges: Frontisses ocultes rodones d'acer inoxidable. Maneta: Tirador circular de Ø30mm i 25mm de profunditat d'acer inoxidable acabat satinat. Inclou panys circulars d'acer inoxidable satinat per a clau mestrejada. Armari BIE's amb pany i mecanismes homologats. Reaccio foc: C-s2,d0 o superior	1.693,97 €
P-755	PAQ0-AM2B	u	M.02B_ Conjunt d'armari amb 3 portes plegables per recinte RACK. Materials i acabats: Tauler contraxapat de pi qualitat B/C per acabat vist a una cara (e=18mm). Tot acabat tenyit amb dues capes (2x80-120um) d'oli tipus Rubio Monocoat Oil Plus 2C (color a escollir per la DF) que no midfiqui característiques de resistència al foc. Inclòs acabat de testers no vistos de fulla i perfilats perimetrals. Ferratges: Guies d'alumini inferior i superior ocultes per a portes plegables. Frontisses ocultes rodones d'acer inoxidable. Maneta:Tirador circular de Ø30mm i 25mm de profunditat d'acer inoxidable acabat satinat. Inclou panys circulars d'acer inoxidable satinat per a clau mestrejada. Resistència / reacció foc: - / C-s2,d0 Les portes inclouran elements tensors per evitar deformacions	2.298,05 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26

Pàg.: 103

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			materials i elements necessaris per deixar-ho totalment acabat segons projecte.	
			(DOS MIL DOS-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	
P-756	PAQ0-AM6B	u	M.06B_ Conjunt de moble per armari espai AFA. Disposa de 2 mòduls mòduls alts i 3 portes batents. Inclou sistema interior per a col·locació de lleixes a diferents alçades. Materials i acabats: (1) Taulers interiors no vistos: Tauler DM acabat melamina (e=15mm) (2) Portes: Tauler contraxapat de pi qualitat B/B per acabat vist a dues cares (e=18mm) amb acabat tenyit amb oli tipus Rubio Monocoat Oil Plus 2C (color a escollir per la DF). Ferratges: Frontisses ocultes rodones d'acer inoxidable. Maneta: Portes armaris amb tiradors circulars de Ø30mm i 25mm de profunditat d'acer inoxidable acabat satinat. Inclou panys circulars d'acer inoxidable satinat per a clau mestrejada. Reacció foc: C-s2,d0 o superior Les portes inclouran elements tensors per evitar deformacions	2.096,10 €
			Inclou la fixació al parament i tots els remats segons projecte, el replanteig, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el materials i elements necessaris per deixar-ho totalment acabat segons projecte.	
			(DOS MIL NORANTA-SIS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	
P-757	PAQ0-AM8B	u	M.08B_ Conjunt moble aules secundària. Disposa d'un mòdul baix amb 2 portes batents per enmagatzematge de material; un nínxol d'enmagatzematge obert amb 3 lleixes (panells laterals, lleixes i fons amb tauler contraxapat amb acabat HPL); i 32 mòduls per a taquilles amb porta. Inclou mòduls fixes per a traçat conductes instal·lacions i perforacions circulars amb corona per admissió aire retorn. Materials i acabats: - Estructura i taulers interiors no vistos: Tauler DM acabat melamina (e=15mm) - Panells acabat exterior: Tauler contraxapat de pi qualitat B/C per acbat vist a una cara (e=18mm) amb acabat tenyit amb oli tipus Rubio Monocoat Oil Plus 2C (color a escollir per la DF). - Sobre, taulers laterals, fons i lleixes de nínxol: Tauler contraxapat de bedoll (e=18mm) amb acabat laminat HPL (e=0'8mm) tipus Polyrey Monocolor o equivalent a una cara. Color acabat a escollir per la DF. Ferratges: Frontisses ocultes rodones d'acer inoxidable. Maneta: - Portes armaris sota rentamans amb rebaix tipus ''uñero''. Inclou panys circulars d'acer inoxidable satinat per a clau mestrejada. - Portes taquilles amb cadenat d'acer inoxidable. Reacció foc: C-s2,d0 o superior	6.842,87 €
			Inclou la fixació al parament i tots els remats segons projecte, el replanteig, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el materials i elements necessaris per deixar-ho totalment acabat segons projecte.	
			(SIS MIL VUIT-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	
P-758	PAQ0-AM8C	u	Conjunt moble aules primària - secundària. Disposa d'un mòdul baix amb 2 portes batents per a enmagatzematge de material; un nínxol per a ubicació de rentamans amb sobre, panells laterals i fons de tauler contraxapat amb acabat HPL laminat. 24 mòduls per a taquilles amb porta; i mòduls fixes per a traçat conductes instal·lacions. Materials i acabats: - Estructura i taulers interiors no vistos: Tauler DM acabat melamina (e=15mm) - Panells acabat exterior: Tauler contraxapat de pi qualitat B/C per acbat vist a una cara (e=18mm) amb acabat tenyit amb oli tipus Rubio Monocoat Oil Plus 2C (color a escollir per la DF). - Sobre, taulers laterals i fons de nínxol per a rentamans: Tauler contraxapat de bedoll (e=18mm) amb acabat laminat HPL (e=0'8mm) tipus Polyrey Monocolor o equivalent a una cara. Color acabat a escollir per la DF. Ferratges: Frontisses ocultes rodones d'acer inoxidable. Maneta: - Portes armaris sota rentamans amb rebaix tipus ''uñero''. Inclou panys circulars d'acer inoxidable satinat per a clau mestrejada.	1.674,80 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26

Pàg.: 104

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			- Portes taquilles amb cadenat d'acer inoxidable. Reacció foc: C-s2,d0 o superior	
			Inclou la fixació al parament i tots els remats segons projecte, el replanteig, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el materials i elements necessaris per deixar-ho totalment acabat segons projecte.	
			(MIL SIS-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	
P-759	PAQ0-MOB1	u	Mobiliari de nova adquisició - Mobiliari de biblioteca - Mobiliari de aula de musica - Mobiliari aula complementària - Mobiliari aula de desdoblament - Mobiliari sala AFA/alumnes - Mobiliari 2 aultes tutories - Mobiliari estances obertes planta 2a i 3a - Set usos	43.648,00 €
			Models de tot mobiliari es farà segons el catàleg del CEB	
			Inclou descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el materials i elements necessaris per deixar-ho totalment acabat segons projecte.	
			(QUARANTA-TRES MIL SIS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS)	
P-760	PAQ1-FO09	u	FO.09_ Conjunt de porta d'armari de 3 fulles batents opaques de fusta contraxapada de bedoll de 19mm, enrasada a revestiment de tauler contraxapat, ubicada a 'caixes de fusta' a PB. Inclou modul fix per a encaix elements PCI. Material: Portes batents de tauler contraxapat de bedoll de 22mm de gruix. Mides:79x220cm (mida fulla), 316x280cm (buit d'obra) Acabat: Tot acabat tenyit amb dues capes (2x80-120um) d'oli tipus Rubio Monocoat Oil Plus 2C (color a escollir per la DF) que no midifiqui característiques de resistència al foc. Inclou acabat de testers no vistos de fulla i perfilats perimetrals per remat contra revestiments. Ferratges: Frontisses ocultes rodones d'acer inoxidable. Maneta:Tirador circular de Ø30mm i 25mm de profunditat d'acer inoxidable acabat satinat. Inclou panys circulars d'acer inoxidable satinat per a clau mestrejada. Resistència / reaccio foc: - / C-s2,d0	1.133,55 €
			Les portes inclouran elements tensors per evitar deformacions. Qualitat taulers B/B per acabat vist a dues cares	
			Inclou mecanismes i ferratges necessaris, tot d'acer inoxidable així com, la fixació al parament i tots els remats segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el material necessari. Extracció i eliminació d'emalatges i recollida de material sobrant. Mitjans auxiliars i totes les mesures i elements de seguretat i salut, segons la normativa vigent. Neteja posterior d'obra. Tot inclòs i totalment acabat segons projecte. Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra Nota II: Color RAL especial a definir per la DF (MIL CENT TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	
P-761	PAQ1-MB02	u	MOB02_ Armari de 3 mòduls de tauler DM: cada mòdul format per un xassís a base de 2 taulers laterals (verticals), 1 inferior i 1 superior (horitzontals), i 1 porta. Mides totals 2,35x2,40m, i profunditat variable (0,65 /0,30 m) Taulers DM e:19mm acabat lacat poliuretà mat (2 capes de fons i 1 de lacat) color a definir per la DF, i rebaix en el sòcol de les portes, de 1mm de profunditat i h:10 cm. Inclou subministrament i col·locació de locació de sòcol de planxa d'alumini anoditzat e:1mm. color a definir per la DF. Inclou tiradors i accessoris d'obertura i tancament per a cada porta. Inclou lleixes intermèdies d'alçada regulable de tauler DM e: 18mm folrat amb melamina, color a definir per la DF. Inclou tots els ferratges necessaris: frontisses, topalls, tirador circular de 30mm i 25mm de profunditat d'acerinoxidable acabat satinat. Inclou panys circulars d'acer inoxidable satinat per a clau mestra. Reacció foc: C-s2,d0 o superior.	2.585,69 €
			Inclou el subministrament i col·locació, la fixació al parament i tots els remats segons	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26Pàg.: 105

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			<p>projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el material necessari. Extracció i eliminació d'embalatges i recollida de material sobrant. Mitjans auxiliars i totes les mesures i elements de seguretat i salut, segons la normativa vigent. Neteja posterior d'obra. Tot inclòs i totalment acabat segons projecte.</p> <p>Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra</p> <p>Nota II: Color RAL especial a definir per la DF</p>	
			(DOS MIL CINC-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	
P-762	PAQ1-MB03	u	<p>MOB03_ Armari de 3 portes format per taulers DM. Mides totals 2,40x2,35m, i profunditat 0,65m. Porta de tauler DM e:19mm acabat lacat poliuretà mat (2 capes de fons i 1 de lacat) color a definir per la DF, i rebaix de 1mm de profunditat i h:10 cm. per sòcol de portes. Inclou subministrament i col·locació de locació de sòcol de planxa d'acer alumini anoditzat e:1mm. color a definir per la DF, tiradors i els accessoris per a fixació de porta. Muntants verticals laterals i intermedi pintats igual que les portes, de DM e:19 mm per a fixació portes i travesser horitzontal superior de DM e:19 mm. Inclou tots els ferratges necessaris:frontisses, topalls, tirador circular de 30mm i frontisses, topalls, tirador circular de 30mm i25mm de profunditat d'acer inoxidable acabat satinat. Inclou panys circulars d'acer inoxidable satinat per a clau mestrejada. Reacció foc: C-s2,d0 o superior.</p>	1.657,89 €
			<p>Inclou el subministrament i col·locació, la fixació al parament i tots els remats segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el material necessari. Extracció i eliminació d'embalatges i recollida de material sobrant. Mitjans auxiliars i totes les mesures i elements de seguretat i salut, segons la normativa vigent. Neteja posterior d'obra. Tot inclòs i totalment acabat segons projecte.</p> <p>Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra</p> <p>Nota II: Color RAL especial a definir per la DF</p>	
			(MIL SIS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	
P-763	PAQ1-MB04	u	<p>MOB04_ Formació d'armari ignifug EI90 amb reforç de Pladur ignifug i portes tallafocs EI90. Reforç de 3 armari ignifug EI90 amb reforç de Pladur ignifug i portes talla focs EI90. Reforç de 3 plaques de guix pladur F13 fixades a divisòria, en paraments verticals i fals sostre. Premarc per a fixació de portes tallafocs de tub d'acer galvanitzat de 2x4 cm. fixats a estructura de reforç de ferro. 1 porta porta batent tallafocs de fulla doble de 63mm de gruix, mides de pas 1.40 mi mides d'obra 1.40 m. amb fix superior, i 1 porta porta batent tallafocs de fulla simple de 63mm d'espessor, mides de pas 0.80 m, i mides d'obra 0.80 m amb fix superior. La porta tindrà una resistència al foc EI2 90 – C5 serà de xapa d'acer galvanitzat plegada i electrosoldada, amb aïllament interior de llana C5 serà de xapa d'acer galvanitzat plegada i electrosoldada, amb aïllament interior de llana mineral, i amb marc perimetral en secció “z” i premarc d'acer galvanitzat per anar fixada a cantell de forat en mur d'obra i/o suport, acabada per anar lacada. característiques: exigències d'aïllament aïllament acústic 30 db. Inclou el mestreig de claus segons requeriments funcionals del client/operador totes les portes inclouen galzes amb goma, ajudes, pany, escut, topalls, manetes de secció circular, ferratges, frontisses i sistema de trava addicional, així com tots els elements necessaris. Tots els mecanismes i ferratges vistos en acer inoxidable acabat setinat. El conjunt de porta i ferratges ha de ser degudament homologat i certificat, tant en les característiques materials com en la instal·lació.lació.</p>	1.901,47 €
			<p>Inclou el subministrament i col·locació, la fixació al parament i tots els remats segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el material necessari. Extracció i eliminació d'embalatges i recollida de material sobrant. Mitjans auxiliars i totes les mesures i elements de seguretat i salut, segons la normativa vigent. Neteja posterior d'obra. Tot inclòs i totalment acabat segons projecte.</p> <p>Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra</p> <p>Nota II: Color RAL especial a definir per la DF</p>	
			(MIL NOU-CENTS UN EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26Pàg.: 106

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-764	PAQ8-ADF4	u	<p>FI.N2.F.04_ Porta batent 2 fulles, amb visor, de fusta de 80cm, enrasada a cara exterior (revestiment acústic pista poliesportiva)</p> <p>Material: Marc perimetral de tauler marí contratxapat, recobert amb laminat HPL, seció 100x50mm. Porta batent amb xassís de tauler marí contratxapat i amb aïllament de fibra de fusta, folrat amb escuma de polietilè de 30mm de gruix de 25Kg de densitat. Acabat exterior folrat amb lona de PVC a color (definir segons disponibilitat) enmarcat amb un perfil de PVC de 30x30mm blanc o similar al color de la lona. Amb goma d'estanqueitat entre marc i fulla. Tot enrasat a cara exterior. Secció total de 91mm (porta + acabat). Finestra integrada de vidre laminat 4+4, i marc d'acer inoxidable, i 45cm de diàmetre. L de 50x100x5mm en formació de premarc amb una H de de 50x100x5mm en formació de premarc amb una H de de 50x100x5mm en formació de premarc amb una H de 2.30m d'acer inoxidable AiSi 314. Sòcol de xapa d'alumini de 30cm d'altura a la part inferior de la porta.</p> <p>Mides:230x160cm (pas lliure) i pas d'obra de 230x180cm</p> <p>Acabat: Acabat Heradesign micro de Knauf de 2,5cm de gruix, color natural 13, o equivalent per la cara de la pista. Per la cara del passadís acabat Laminat HPL Polyrey Blanc Megève B070 BRIHG o equivalent</p> <p>Ferratges: Frontisses vistes rodones d'acer inoxidable 86x120mm, sèrie pesada model pern de pala ample. Tancaportes ocult amb força de tancament EN 2-4 per a portes de fins a 1100mm de gruix i 130kg de pes, amb angle d'obertura de 120° i amb amortiguació a l'obertura. Amb guia lliscant i de mides 286x32x45mm.</p> <p>Maneta:Joc de manetes tubulars rectes sobre roseta circular i integrades, tot d'acer inoxidable acabat satinat. Pany de cop silencios. Topall:Topall de porta d'acer inoxidable i acabat satinat de 20mm de dimàmetre.</p> <p>Índex atenuació sonora global: No menor a 30dB</p> <p>Comportament al foc: Bs1d0</p>	2.322,09 €
			<p>Inclou el subministrament i col·locació de premarc d'acer galvanitzat, així com, la fixació al parament i tots els rematas segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el material necessari. Extracció i eliminació d'embalatges i recollida de material sobrant. Mitjans auxiliars i totes les mesures i elements de seguretat i salut, segons la normativa vigent. Neteja posterior d'obra. Tot inclòs i totalment acabat segons projecte.</p> <p>Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra</p> <p>Nota II: Color RAL especial a definir per la DF</p>	
			(DOS MIL TRES-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	
P-765	PAQA-FO11	u	<p>FO.11_ Porta d'una fulla corredissa.</p> <p>Material: Porta corredissa de tauler DM de 8mm de gruix (acabat lacat) amb aïllament de fibra de fusta i gruix total 50mm.</p> <p>Mides: 220x80cm (pas lliure)</p> <p>Acabat: Tot conjunt amb imprimació segelladora i acabat amb aplicació de dues capes de laca (RAL a escollir per DF) aplicat amb pistola a taller. Inclòs acabat testers no vistos de fulla, tenyits, segellats, siliconats i perfilats perimetrals remat contra revestiment.</p> <p>Ferratges: Sistema de ferratges compost per guia superior de perfil d'alumini anoditzat i rodaments amb eix de fricció i mecanisme de fre retràctil i guidor inferior. Subjecció de perfil vist a paret. Acabat plata mat.</p> <p>Maneta:Cassoleta d'embotir de Ø70mm d'acer inoxidable acabat satinat. Inclou passador interior amb condemna d'acer inoxidable acabat satinat amb indicador d'obertura (lliure / ocupat) i practicable des de l'exterior.</p> <p>Índex atenuació sonora global:-</p> <p>Resistència / reacció foc: - / C-s2,d0</p>	579,19 €
			<p>Inclou mecanismes i ferratges necessaris, tot d'acer inoxidable així com, la fixació al parament i tots els remats segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el material necessari. Extracció i eliminació d'embalatges i recollida de material sobrant. Mitjans auxiliars i totes les mesures i elements de seguretat i salut, segons la normativa vigent. Neteja posterior d'obra. Tot inclòs i totalment acabat segons projecte.</p> <p>Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra</p> <p>Nota II: Color RAL especial a definir per la DF</p>	
			(CINC-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües
freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit
de la Model al districte de l'Eixample
LOT 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 107

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-766	PAQA-FV13	u	<p>FV.13_ Porta corredissa de divisoria aules</p> <p>Material: Marc perimetral de fusta laminada de pi flandes, classe A, de seccio 60X120mm. Marc porta corredissa fabricat en fusta laminada pi flandes, classe A, de seccio 100x50mm. 'Casoneto' metal·lic de xapa grecada per a porta corredeessisa oculta en enva de cartro-guix.</p> <p>Mides:Total buit 270x298cm</p> <p>Acabat: Tot conjunt amb imprimacio protectora i d'acabat amb base d'aigua amb dos capes (2x80-120fÈm) mat incolor aplicat amb pistola a taller.</p> <p>Inclos acabat testers no vistos de fulla, tenyits, segellats, siliconats i perfilats perimetrals remat contra revestiment.</p> <p>Envidrament: Vidre laminar de seguretat 5+5, amb butiral transparent, col·locat amb llisto de fusta.</p> <p>Ferratges: 'Casoneto' metal·lic de xapa grecada per a porta corredeessisa oculta en enva de cartro-guix de 50mm de gruix i amb guia superior per a portes de fins a 130kg de pes. Inclou sistema de guia de frenada oculta.</p> <p>Maneta:Joc de manetes tubulars rectes sobre roseta circular, tot d'acer inoxidable acabat satinat. Pany de cop silencios.</p> <p>Index atenuacio sonora: 32dB</p> <p>Resistencia / reaccio foc: - / C-s2,d0</p>	1.460,82 €
Inclou mecanismes i ferratges necessaris, així com, la fixació al parament i tots els remats segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el material necessari. Extracció i eliminació d'embalatges i recollida de material sobrant. Mitjans auxiliars i totes les mesures i elements de seguretat i salut, segons la normativa vigent. Neteja posterior d'obra. Tot inclòs i totalment acabat segons projecte.				
Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra				
Nota II: Color RAL especial a definir per la DF				
(MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)				
P-767	PAQB-ADF1	u	<p>FI.N2.F.01_ Porta batent 1 fulla opaca de fusta de 90cm, enrasada a cara exterior a la divisòria de pladur.</p> <p>Material: Fulla amb marc perimetral de tauler marí contratxapat, recobert amb laminat HPL, secció 120x50mm, amb xassís de tauler marí contratxapat i amb aïllament de fibra de fusta, recobert amb HPL de 8mm de gruix, amb una secció total 61mm. Amb goma d'estanqueitat entre marc i fulla.</p> <p>Mides:225x90cm (pas lliure) i pas d'obra de 230x100cm</p> <p>Acabat: Acabat Laminat HPL Polyrey Blanc Megève B070 BRIHG o equivalent.</p> <p>Ferratges: Frontisses vistes rodones d'acer inoxidable 86x120mm, sèrie pesada model pern de pala ample. Tancaportes ocult amb força de tancament EN 2-4 per a portes de fins a 1100mm de gruix i 130kg de pes, amb angle d'obertura de 120º i amb amortiguació a l'obertura. Amb guia lliscant i de mides 286x32x45mm.</p> <p>Maneta:Joc de manetes tubulars rectes sobre roseta circular, tot d'acer inoxidable acabat satinat. Pany de cop silencios.</p> <p>Topall: Topall de porta d'acer inoxidable i acabat satinat de 20mm de diàmetre.</p> <p>Índex atenuació sonora global: No menor a 30dB</p> <p>Comportament al foc: Bs1d0</p>	1.127,81 €
Inclou el subministrament i col·locació de premarc d'acer galvanitzat, així com, la fixació al parament i tots els rematas segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el material necessari. Extracció i eliminació d'embalatges i recollida de material sobrant. Mitjans auxiliars i totes les mesures i elements de seguretat i salut, segons la normativa vigent. Neteja posterior d'obra. Tot inclòs i totalment acabat segons projecte.				
Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra				
Nota II: Color RAL especial a definir per la DF				
(MIL CENT VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)				
P-768	PAQB-ADF2	u	<p>FI.N2.F.02_ Porta batent 1 fulla opaca de fusta de 75cm, enrasada a cara exterior a la divisòria de pladur.</p> <p>Material: Fulla amb marc perimetral de tauler marí contratxapat, recobert amb laminat HPL, secció 100x50mm i 100x100mm, amb xassís de tauler marí contratxapat i amb aïllament de fibra de fusta, recobert amb HPL de 8mm de gruix, amb una secció total 61mm. Amb goma d'estanqueitat entre marc i fulla.</p> <p>Mides:225x75cm (pas lliure) i pas d'obra de 230x90cm</p>	1.102,73 €

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües
freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit
de la Model al districte de l'Eixample
LOT 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 108

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Acabat: Acabat Laminat HPL Polyrey Blanc Megève B070 BRIHG o equivalent. Ferratges: Frontisses vistes rodones d'acer inoxidable 86x120mm, sèrie pesada model pern de pala ample. Tancaportes ocult amb força de tancament EN 2-4 per a portes de fins a 1100mm de gruix i 130kg de pes, amb angle d'obertura de 120º i amb amortiguació a l'obertura. Amb guia lliscant i de mides 286x32x45mm. Maneta:Joc de manetes tubulars rectes sobre roseta circular, tot d'acer inoxidable acabat satinat. Pany de cop silencios. Topall: Topall de porta d'acer inoxidable i acabat satinat de 20mm de diàmetre. Índex atenuació sonora global: No menor a 30dB Comportament al foc: Bs1d0				
Inclou el subministrament i col·locació de premarc d'acer galvanitzat, així com, la fixació al parament i tots els rematas segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el material necessari. Extracció i eliminació d'embalatges i recollida de material sobrant. Mitjans auxiliars i totes les mesures i elements de seguretat i salut, segons la normativa vigent. Neteja posterior d'obra. Tot inclòs i totalment acabat segons projecte.				
Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra				
Nota II: Color RAL especial a definir per la DF				
(MIL CENT DOS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)				
P-769	PAQB-ADF3	u	<p>FI.N2.F.03_ Porta batent 1 fulla opaca de fusta de 85-87cm, enrasada a cara exterior a la divisòria de pladur.</p> <p>Material: Fulla amb marc perimetral de tauler marí contratxapat, recobert amb laminat HPL, seció 61x50mm amb un segon premarc integrat al mur de 45x150mm, amb xassís de tauler marí contratxapat i amb aïllament de fibra de fusta, recobert amb HPL de 8mm de gruix, amb una secció total 61mm. Amb goma d'estanqueitat entre marc i fulla.</p> <p>Mides:235.5x85cm (pas lliure) i pas d'obra de 240x95cm</p> <p>Acabat: Acabat Laminat HPL Polyrey Blanc Megève B070 BRIHG o equivalent.</p> <p>Ferratges: Frontisses vistes rodones d'acer inoxidable 86x120mm, sèrie pesada model pern de pala ample. Tancaportes ocult amb força de tancament EN 2-4 per a portes de fins a 1100mm de gruix i 130kg de pes, amb angle d'obertura de 120º i amb amortiguació a l'obertura. Amb guia lliscant i de mides 286x32x45mm.</p> <p>Maneta:Joc de manetes tubulars rectes sobre roseta circular, tot d'acer inoxidable acabat satinat. Pany de cop silencios.</p> <p>Topall: Topall de porta d'acer inoxidable i acabat satinat de 20mm de diàmetre.</p> <p>Índex atenuació sonora global: No menor a 30dB</p> <p>Comportament al foc: Bs1d0</p>	1.243,36 €
Inclou el subministrament i col·locació de premarc d'acer galvanitzat, així com, la fixació al parament i tots els rematas segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el material necessari. Extracció i eliminació d'embalatges i recollida de material sobrant. Mitjans auxiliars i totes les mesures i elements de seguretat i salut, segons la normativa vigent. Neteja posterior d'obra. Tot inclòs i totalment acabat segons projecte.				
Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra				
Nota II: Color RAL especial a definir per la DF				
(MIL DOS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)				
P-770	PAQB-ADF5	u	<p>FI.N2.F.05_ Porta batent 1 fulla opaca de fusta de 88-90cm, enrasada a cara exterior a la divisòria de pladur i fulla superior fixe de 50x90cm</p> <p>Material: Fulla amb marc perimetral de tauler marí contratxapat, recobert amb laminat HPL, secció 120x50mm, amb xassís de tauler marí contratxapat i amb aïllament de fibra de fusta, recobert amb HPL de 8mm de gruix, amb una secció total 61mm. Amb goma d'estanqueitat entre marc i fulla.</p> <p>Mides:225x90cm (pas lliure) i pas d'obra de 230x100cm</p> <p>Acabat: Acabat Laminat HPL Polyrey Blanc Megève B070 BRIHG o equivalent.</p> <p>Ferratges: Frontisses vistes rodones d'acer inoxidable 86x120mm, sèrie pesada model pern de pala ample.</p> <p>Maneta:Joc de manetes tubulars rectes sobre roseta circular, tot d'acer inoxidable acabat satinat. Pany de cop silencios.</p> <p>Topall: Topall de porta d'acer inoxidable i acabat satinat de 20mm de diàmetre.</p> <p>Índex atenuació sonora global: No menor a 30dB</p>	978,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 109

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Comportament al foc: Bs1d0				
Inclou el subministrament i col·locació de premarc d'acer galvanitzat, així com, la fixació al parament i tots els rematas segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el material necessari. Extracció i eliminació d'embalatges i recollida de material sobrant. Mitjans auxiliars i totes les mesures i elements de seguretat i salut, segons la normativa vigent. Neteja posterior d'obra. Tot inclòs i totalment acabat segons projecte. Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra Nota II: Color RAL especial a definir per la DF				
(NOU-CENTS SETANTA-VUIT EUROS)				
P-771	PAQB-ADF6	u	FI.N2.F.06_ Porta batent 1 fulla opaca de fusta de 88-90cm, enrasada a cara exterior a la divisòria de pladur i fulla superior fixe de 50x90cm Material: Fulla amb marc perimetral de tauler marí contratxapat, recobert amb laminat HPL, secció 120x50mm, amb xassís de tauler marí contratxapat i amb aïllament de fibra de fusta, recobert amb HPL de 8mm de gruix, amb una secció total 61mm. Amb goma d'estanqueitat entre marc i fulla. Mides:225x90cm (pas lliure) i pas d'obra de 230x100cm Acabat: Acabat Laminat HPL Polyrey Blanc Megève B070 BRIHG o equivalent. Ferratges: Frontisses vistes rodones d'acer inoxidable 86x120mm, sèrie pesada model pern de pala ample. Maneta:Joc de manetes tubulars rectes sobre roseta circular, tot d'acer inoxidable acabat satinat. Pany de cop silenciós. Topall: Topall de porta d'acer inoxidable i acabat satinat de 20mm de diàmetre. Índex atenuació sonora global: No menor a 30dB Comportament al foc: Bs1d0	1.620,84 €
Inclou el subministrament i col·locació de premarc d'acer galvanitzat, així com, la fixació al parament i tots els rematas segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el material necessari. Extracció i eliminació d'embalatges i recollida de material sobrant. Mitjans auxiliars i totes les mesures i elements de seguretat i salut, segons la normativa vigent. Neteja posterior d'obra. Tot inclòs i totalment acabat segons projecte. Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra Nota II: Color RAL especial a definir per la DF				
(MIL SIS-CENTS VINT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)				
P-772	PAQB-ADUB	u	FI.N1.F.01_ Porta batent 1 fulla opaca de fusta de 85-87cm, enrasada a cara exterior a la divisòria de pladur. Material: Fulla amb marc perimetral de tauler marí contratxapat, recobert amb laminat HPL, seció 61x50mm amb un segon premarc integrat al mur de 45x150mm, amb xassís de tauler marí contratxapat i amb aïllament de fibra de fusta, recobert amb HPL de 8mm de gruix, amb una secció total 61mm. Amb goma d'estanqueitat entre marc i fulla. Mides:235.5x85cm (pas lliure) i pas d'obra de 240x95cm Acabat: Acabat Laminat HPL Polyrey Blanc Megève B070 BRIHG o equivalent. Ferratges: Frontisses vistes rodones d'acer inoxidable 86x120mm, sèrie pesada model pern de pala ample. Tancaportes ocult amb força de tancament EN 2-4 per a portes de fins a 1100mm de gruix i 130kg de pes, amb angle d'obertura de 120º i amb amortiguació a l'obertura. Amb guia lliscant i de mides 286x32x45mm. Maneta:Joc de manetes tubulars rectes sobre roseta circular, tot d'acer inoxidable acabat satinat. Pany de cop silenciós. Topall: Topall de porta d'acer inoxidable i acabat satinat de 20mm de diàmetre. Índex atenuació sonora global: No menor a 30dB Comportament al foc: Bs1d0	1.161,45 €
Inclou el subministrament i col·locació de premarc d'acer galvanitzat, així com, la fixació al parament i tots els rematas segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el material necessari. Extracció i eliminació d'embalatges i recollida de material sobrant. Mitjans auxiliars i totes les mesures i elements de seguretat i salut, segons la normativa vigent. Neteja posterior d'obra. Tot inclòs i totalment acabat segons projecte. Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra				

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 110

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Nota II: Color RAL especial a definir per la DF				
(MIL CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)				
P-773	PAQB-F15A	u	FV.15.A_ Conjunt de divisoria entre aules i passadis, formada per 1 porta d'una fulla batent de 80x220cm amb fixe lateral i finestra oscil·lant superior i 3 moduls fixes de fusta. Material: Marc perimetral, montants i travessers de fusta laminada de pi flandes, classe A, de seccio 60X120mm. Panells opacs de fusta conformats amb de tauler contraxapat de pi de 8mm de gruix amb aïllament de fibra de fusta intermig i gruix total 70mm. Marc porta batent fabricat en fusta laminada pi flandes, classe A, de seccio 100x50mm. Amb goma d'estanqueitat entre marc i fulla. Mides:Total buit 624x298cm Acabat: Tot conjunt amb imprimacio protectora i d'acabat amb base d'aigua amb dos capes (2x80-120fĚm) mat incolor aplicat amb pistola a taller. Inclos acabat testers no vistos de fulla, tenyits, segellats, siliconats i perfilats perimetrals remat contra revestiment. Envidrament: (1) Vidre acustic LamiGlass Sound Reduction 66.1/20/66.1, o equivalent (2) Vidre portes laminar de seguretat 5+5, amb butiral transparent Ferratges: Frontisses vistes rodones d'acer inoxidable 86x120mm, serie pesada model pern de pala ample. Tancaportes ocult amb forza de tancament EN 2-4 per a portes de fins a 1100mm d'ample i 130kg de pes, amb angle d'obertura de 180o i amb amortiguacio a l'obertura. Amb guia lliscant i de mides 286x32x45mm. Finestra oscil·lant amb limitador d'obertura de 30o, ocult entre marc i fulla. Maneta:Joc de manetes tubulars rectes sobre roseta circular, tot d'acer inoxidable acabat satinat. Pany de cop silencios. Topall:Topall de porta d'acer inoxidable i acabat satinat de 20mm de dimametre. Index atenuacio sonora vidre: 50dB / Index atenuacio sonora portes: 32dB Resistencia / reaccio foc: - / C-s2,d0	7.254,57 €
Inclou mecanismes i ferratges necessaris, així com, la fixació al parament i tots els remats segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el material necessari. Extracció i eliminació d'embalatges i recollida de material sobrant. Mitjans auxiliars i totes les mesures i elements de seguretat i salut, segons la normativa vigent. Neteja posterior d'obra. Tot inclòs i totalment acabat segons projecte. Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra Nota II: Color RAL especial a definir per la DF				
(SET MIL DOS-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)				
P-774	PAQB-F15B	u	FV.15.B_ Conjunt de divisoria entre aules i passadis, formada per dos moduls de 1 porta d'una fulla batent de 80x220cm amb fixe lateral i finestra oscil·lant superior i 2 moduls fixes de fusta. Material: Marc perimetral, montants i travessers de fusta laminada de pi flandes, classe A, de seccio 60X120mm. Panells opacs de fusta conformats amb de tauler contraxapat de pi de 8mm de gruix amb aïllament de fibra de fusta intermig i gruix total 70mm. Marc porta batent fabricat en fusta laminada pi flandes, classe A, de seccio 100x50mm. Amb goma d'estanqueitat entre marc i fulla. Mides:Total buit 624x298cm Acabat: Tot conjunt amb imprimacio protectora i d'acabat amb base d'aigua amb dos capes (2x80-120um) mat incolor aplicat amb pistola a taller. Inclos acabat testers no vistos de fulla, tenyits, segellats, siliconats i perfilats perimetrals remat contra revestiment. Envidrament: (1) Vidre acustic LamiGlass Sound Reduction 66.1/20/66.1, o equivalent (2) Vidre portes laminar de seguretat 5+5, amb butiral transparent Ferratges: Frontisses vistes rodones d'acer inoxidable 86x120mm, serie pesada model pern de pala ample. Tancaportes ocult amb forza de tancament EN 2-4 per a portes de fins a 1100mm d'ample i 130kg de pes, amb angle d'obertura de 180o i amb amortiguacio a l'obertura. Amb guia lliscant i de mides 286x32x45mm. Finestra oscil·lant amb limitador d'obertura de 30o, ocult entre marc i fulla. Maneta:Joc de manetes tubulars rectes sobre roseta circular, tot d'acer inoxidable acabat satinat. Pany de cop silencios. Topall:Topall de porta d'acer inoxidable i acabat satinat de 20mm de dimametre. Index atenuacio sonora vidre: 50dB / Index atenuacio sonora portes: 32dB Resistencia / reaccio foc: - / C-s2,d0	7.069,22 €

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
LOT 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 111

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			<p>Inclou mecanismes i ferratges necessaris, així com, la fixació al parament i tots els remats segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el material necessari. Extracció i eliminació d'embalatges i recollida de material sobrant. Mitjans auxiliars i totes les mesures i elements de seguretat i salut, segons la normativa vigent. Neteja posterior d'obra. Tot inclòs i totalment acabat segons projecte.</p> <p>Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra</p> <p>Nota II: Color RAL especial a definir per la DF</p> <p>(SET MIL SEIXANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)</p>	
P-775	PAQB-FO01	u	<p>FO.01_ Porta batent 1 fulla opaca de fusta de 80cm, enrasada a revestiment de tauler contraxapat, ubicada a 'caixes de fusta' a PB.</p> <p>Material: Marc perimetral de fusta serrada de pi flandes, classe A, de seccio 70x40mm. Porta batent de tauler contraxapat de pi qualitat B/C per acabat vist a una cara de 8mm de gruix amb aïllament de fibra de fusta i gruix total 60mm. Amb goma d'estanqueïtat entre marc i fulla. Tot enrasat a cara exterior.</p> <p>Mides:220x80cm (pas lliure)</p> <p>Acabat: Tot acabat tenyit amb dues capes (2x80-120um) d'oli tipus Rubio Monocoat Oil Plus 2C (color a escollir per la DF) que no midifiqui característiques de resistència al foc. Inclos acabat de testers no vistos de fulla i perfilats perimetrals per remat contra revestiments.</p> <p>Ferratges: Frontisses vistes rodones d'acer inoxidable 86x120mm, serie pesada model pern de pala ample. Tancaportes ocult amb força de tancament EN 2-4 per a portes de fins a 1100mm d'ample i 130kg de pes, amb angle d'obertura de 120o i amb amortiguacio a l'obertura. Amb guia lliscant i de mides 286x32x45mm..</p> <p>Maneta:Joc de manetes tubulars rectes sobre roseta circular, tot d'acer inoxidable acabat satinat. Pany de cop silencios.</p> <p>Topall:Topall de porta d'acer inoxidable i acabat satinat de 20mm de dimametre.</p> <p>Índex atenuacio sonora global: No inferior a 30dB</p> <p>Resistencia / reaccio foc: - / C-s2,d0</p>	618,19 €
			<p>Inclou mecanismes i ferratges necessaris, tot d'acer inoxidable així com, la fixació al parament i tots els remats segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el material necessari. Extracció i eliminació d'embalatges i recollida de material sobrant. Mitjans auxiliars i totes les mesures i elements de seguretat i salut, segons la normativa vigent. Neteja posterior d'obra. Tot inclòs i totalment acabat segons projecte.</p> <p>Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra</p> <p>Nota II: Color RAL especial a definir per la DF</p> <p>(SIS-CENTS DIVUIT EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)</p>	
P-776	PAQB-FO06	u	<p>FO.06_ Porta batent 1 fulla opaca de fusta de 85cm, enrasada a cara exterior mur de bloc de formigó, ubicada a nuclis de bloc de formigó.</p> <p>Material: Marc perimetral de fusta serrada de pi , amb acabat lacat, seció 60x75mm. Porta batent de tauler DM de 8mm de gruix (acabat lacat) amb aïllament de fibra de fusta i gruix total 60mm. Amb goma d'estanqueïtat entre marc i fulla. Tot enrasat a cara exterior.</p> <p>Mides:214.5x84.5cm (pas lliure)</p> <p>Acabat: Tot conjunt amb imprimació segelladora i acabat amb aplicació de dues capes de laca (RAL a escollir per DF) aplicat amb pistola a taller. Inclòs acabat testers no vistos de fulla, tenyits, segellats, siliconats i perfilats perimetrals remat contra revestiment.</p> <p>Ferratges: Frontisses vistes rodones d'acer inoxidable 86x120mm, sèrie pesada model pern de pala ample. Tancaportes ocult amb força de tancament EN 2-4 per a portes de fins a 1400mm d'ample i 180kg de pes, amb angle d'obertura de 120º i amb amortiguació a l'obertura. Amb guia lliscant i de mides 286x32x45mm..</p> <p>Maneta:Joc de manetes tubulars rectes sobre roseta circular, tot d'acer inoxidable acabat satinat. Pany de cop silencios.</p> <p>Topall:Topall de porta d'acer inoxidable i acabat satinat de 20mm de dimàmetre.</p> <p>Índex atenuació sonora global: No inferior a 30dB</p> <p>Resistència / reacció foc: - / C-s2,d0</p>	610,31 €
			<p>Inclou mecanismes i ferratges necessaris, tot d'acer inoxidable així com, la fixació al parament i tots els remats segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el material necessari. Extracció i eliminació d'embalatges i recollida de material sobrant. Mitjans auxiliars i totes les mesures i elements de seguretat i salut, segons la normativa vigent. Neteja posterior d'obra. Tot inclòs i totalment acabat segons projecte.</p>	

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
LOT 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 112

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			<p>Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra</p> <p>Nota II: Color RAL especial a definir per la DF</p> <p>(SIS-CENTS DEU EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)</p>	
P-777	PAQB-FO08	u	<p>FO.08_ Porta batent de 2 fulles opaques de fusta de 82cm, enrasades a cara exterior mur de bloc de formigó.</p> <p>Material: Marc perimetral de fusta serrada de pi , recobert amb laminat HPL, seció 45x75mm. Porta batent de tauler DM de 8mm de gruix (acabat lacat) amb aïllament de fibra de fusta i gruix total 60mm. Amb goma d'estanqueïtat entre marc i fulla. Tot enrasat a cara exterior.</p> <p>Mides:214.5x164.5cm (pas lliure)</p> <p>Acabat: Tot conjunt amb imprimació segelladora i acabat amb aplicació de dues capes de laca (RAL a escollir per DF) aplicat amb pistola a taller. Inclòs acabat testers no vistos de fulla, tenyits, segellats, siliconats i perfilats perimetrals remat contra revestiment.</p> <p>Ferratges: Frontisses vistes rodones d'acer inoxidable 86x120mm, sèrie pesada model pern de pala ample. Tancaportes ocult amb força de tancament EN 2-4 per a porta de dues fulles batents de fins a 1400mm d'ample i 180kg de pes, amb angle d'obertura de 180º i amb amortiguació a l'obertura. Amb guia lliscant i de mides 286x32x45mm. Inclou retenidor inferior d'alumini per mantenir les portes en posició oberta.</p> <p>Maneta:Joc de manetes tubulars rectes sobre roseta circular, tot d'acer inoxidable acabat satinat. Pany de cop silencios.</p> <p>Índex atenuació sonora global: No inferior a 30dB</p> <p>Resistència / reacció foc: - / C-s2,d0</p>	858,83 €
			<p>Inclou mecanismes i ferratges necessaris, tot d'acer inoxidable així com, la fixació al parament i tots els remats segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el material necessari. Extracció i eliminació d'embalatges i recollida de material sobrant. Mitjans auxiliars i totes les mesures i elements de seguretat i salut, segons la normativa vigent. Neteja posterior d'obra. Tot inclòs i totalment acabat segons projecte.</p> <p>Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra</p> <p>Nota II: Color RAL especial a definir per la DF</p> <p>(VUIT-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)</p>	
P-778	PAQB-FO10	u	<p>FO.10_ Conjunt de fusteria format per marc perimetral de fusta, 2 portes d'obertura en vaivèn de fusta i tauler passaplats de fusta acabat amb xapa d'acer inoxidable.</p> <p>Material: Premarc tubular d'acer 100x20x1.5mm. Marc perimetral, muntants i travessers de fusta serrada de pi flandes, classe A, de seció 150x55mm. Panell sandwich de 60mm amb dos taulers de DM de 8mm de gruix amb aïllament de fibra de fusta. Porta batent de tauler DM de 8mm de gruix amb aïllament de fibra de fusta i gruix total 60mm. Amb goma d'estanqueïtat entre marc i fulla. Tot enrasat a cara exterior. Tauler contraxapat de pi (e=40mm) per a formació barra passaplats.</p> <p>Mides:Total buit obra 480x260cm 252.5x90cm (pas lliure portes)</p> <p>Acabat: Tot conjunt amb imprimació segelladora i acabat amb aplicació de dues capes de laca (RAL a escollir per DF) aplicat amb pistola a taller. Inclòs acabat testers no vistos de fulla, tenyits, segellats, siliconats i perfilats perimetrals remat contra revestiment. Cara superior tauler passaplats amb xapa d'acer inoxidable 304 acabat raspatllat.</p> <p>Ferratges: Frontisses vistes rodones d'acer inoxidable 86x120mm, sèrie pesada model pern de pala ample. Tancaportes ocult amb força de tancament EN 2-4 per a portes de fins a 1400mm d'ample i 180kg de pes, amb angle d'obertura de 120º i amb amortiguació a l'obertura. Amb guia lliscant i de mides 286x32x45mm.</p> <p>Maneta:Joc de manetes tubulars rectes sobre roseta circular, tot d'acer inoxidable acabat satinat. Pany de cop silencios.</p> <p>Topall:Topall de porta d'acer inoxidable i acabat satinat de 20mm de dimàmetre.</p> <p>Índex atenuació sonora global:-</p> <p>Resistència / reacció foc: - / C-s2,d0</p>	3.137,85 €
			<p>Inclou xapa d'acer inoxidable 304 de 3mm de gruix amb acabat raspatllat per a remat cara superior tauler passaplats i persiana enrotllable de fusta per a tancament passaplats</p>	
			<p>Inclou mecanismes i ferratges necessaris, tot d'acer inoxidable així com, la fixació al parament i tots els remats segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el material necessari. Extracció i eliminació d'embalatges i recollida de material sobrant. Mitjans auxiliars i totes les mesures i elements de seguretat i salut, segons la normativa vigent.</p>	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 113

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			<p>Neteja posterior d'obra. Tot inclòs i totalment acabat segons projecte.</p> <p>Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra</p> <p>Nota II: Color RAL especial a definir per la DF</p> <p>(TRES MIL CENT TRENTA-SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)</p>	
P-779	PAQB-FO13	u	<p>FO.13_ Porta batent 1 fulla opaca de fusta de 80cm, enrasada a cara exterior envà cartró-guix.</p> <p>Material: Marc perimetral de fusta serrada de pi flandes, classe A, de seció 130x40mm. Porta batent de tauler DM de 8mm de gruix (acabat lacat) amb aïllament de fibra de fusta i gruix total 60mm. Amb goma d'estanqueitat entre marc i fulla. Tot enrasat a cara exterior.Tapetes de 70mm d'amplada de tauler DM (acabat lacat) enrasades amb cara exterior envà.</p> <p>Mides:220x80cm (pas lliure)</p> <p>Acabat: Tot conjunt amb imprimació segelladora i acabat amb aplicació de dues capes de laca (RAL a escollir per DF) aplicat amb pistola a taller. Inclòs acabat testers no vistos de fulla, tenyits, segellats, siliconats i perfilats perimetrals remat contra revestiment.</p> <p>Ferratges: Frontisses vistes rodones d'acer inoxidable 86x120mm, sèrie pesada model pern de pala ample. Tancaportes ocult amb força de tancament EN 2-4 per a portes de fins a 1100mm d'ample i 130kg de pes, amb angle d'obertura de 120º i amb amortiguació a l'obertura. Amb guia lliscant i de mides 286x32x45mm..</p> <p>Maneta:Joc de manetes tubulars rectes sobre roseta circular, tot d'acer inoxidable acabat satinat. Pany de cop silenciós.</p> <p>Topall:-</p> <p>Índex atenuació sonora global: No inferior a 30dBa</p> <p>Resistència / reacció foc: - / C-s2,d0</p>	1.051,34 €
			<p>Inclou mecanismes i ferratges necessaris, tot d'acer inoxidable així com, la fixació al parament i tots els remats segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el material necessari. Extracció i eliminació d'embalatges i recollida de material sobrant. Mitjans auxiliars i totes les mesures i elements de seguretat i salut, segons la normativa vigent.</p> <p>Neteja posterior d'obra. Tot inclòs i totalment acabat segons projecte.</p> <p>Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra</p> <p>Nota II: Color RAL especial a definir per la DF</p> <p>(MIL CINQUANTA-UN EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)</p>	
P-780	PAQB-FV07	u	<p>FV.07_ Conjunt fusteria divisòria tutoria - secretaria, formada per 2 portes d'una fulla batent de fusta de 80X240cm.</p> <p>Material: Marc perimetral, montants i travessers de fusta laminada de pi flandes, classe A, de secció 60X100mm. Marcs portes abatibles fabricats en fusta laminada pi flandes, classe A, de secció 100x50mm.</p> <p>Acabat: Tot conjunt amb imprimació segelladora i acabat amb aplicació de dues capes de laca (RAL a escollir per DF) aplicat amb pistola a taller. Inclòs acabat testers no vistos de fulla, tenyits, segellats, siliconats i perfilats perimetrals remat contra revestiment.</p> <p>Envidrament: Vidre laminar de seguretat 5+5, amb butiral transparent, col.locat amb llistó de fusta.</p> <p>Ferratges: Frontisses vistes rodones d'acer inoxidable 86x120mm, sèrie pesada model pern de pala ample. Tancaportes ocult amb força de tancament EN 2-4 per a portes de fins a 1100mm d'ample i 180kg de pes, amb angle d'obertura de 120º i amb amortiguació a l'obertura. Amb guia lliscant i de mides 286x32x45mm.</p> <p>Maneta:Joc de manetes tubulars rectes sobre roseta circular, tot d'acer inoxidable acabat satinat. Pany de cop silenciós.</p> <p>Topall:Topall de porta d'acer inoxidable i acabat satinat de 20mm de dimàmetre.</p> <p>Índex atenuació sonora portes: 32dB</p> <p>Resistència / reacció foc: - / C-s2,d0</p> <p>Inclou tauler DM de 8mm acabat lacat igual que porta per a retxapat de brancals i llindes</p>	1.600,47 €
			<p>Inclou mecanismes i ferratges necessaris, tot d'acer inoxidable així com, la fixació al parament i tots els remats segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el material necessari. Extracció i eliminació d'embalatges i recollida de material sobrant. Mitjans auxiliars i totes les mesures i elements de seguretat i salut, segons la normativa vigent.</p> <p>Neteja posterior d'obra. Tot inclòs i totalment acabat segons projecte.</p> <p>Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra</p>	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 114

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			<p>Nota II: Color RAL especial a definir per la DF</p> <p>(MIL SIS-CENTS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)</p>	
P-781	PAQB-FV09	u	<p>FV.09_ Conjunt fusteria accés sala professorat - biblioteca, formada per 2 portes d'una fulla batent de fusta de 80X255cm.</p> <p>Material: Marc perimetral, montants i travessers de fusta laminada de pi flandes, classe A, de secció 60X120mm. Marcs portes abatibles fabricats en fusta laminada pi flandes, classe A, de secció 100x50mm.</p> <p>Acabat: Tot conjunt amb imprimació segelladora i acabat amb aplicació de dues capes de laca (RAL a escollir per DF) aplicat amb pistola a taller. Inclòs acabat testers no vistos de fulla, tenyits, segellats, siliconats i perfilats perimetrals remat contra revestiment.</p> <p>Envidrament: Vidre laminar de seguretat 5+5, amb butiral transparent, col.locat amb llistó de fusta.</p> <p>Ferratges: Frontisses vistes rodones d'acer inoxidable 86x120mm, sèrie pesada model pern de pala ample. Tancaportes ocult amb força de tancament EN 2-4 per a portes de fins a 1100mm d'ample i 180kg de pes, amb angle d'obertura de 120º i amb amortiguació a l'obertura. Amb guia lliscant i de mides 286x32x45mm.</p> <p>Maneta:Joc de manetes tubulars rectes sobre roseta circular, tot d'acer inoxidable acabat satinat. Pany de cop silenciós.</p> <p>Topall:Topall de porta d'acer inoxidable i acabat satinat de 20mm de dimàmetre.</p> <p>Índex atenuació sonora portes: 32dB</p> <p>Resistència / reacció foc: - / C-s2,d0</p>	1.727,25 €
			<p>Inclou mecanismes i ferratges necessaris, tot d'acer inoxidable així com, la fixació al parament i tots els remats segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el material necessari. Extracció i eliminació d'embalatges i recollida de material sobrant. Mitjans auxiliars i totes les mesures i elements de seguretat i salut, segons la normativa vigent.</p> <p>Neteja posterior d'obra. Tot inclòs i totalment acabat segons projecte.</p> <p>Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra</p> <p>Nota II: Color RAL especial a definir per la DF</p> <p>(MIL SET-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)</p>	
P-782	PAQB-FV17	u	<p>FV.17_ Conjunt fusteria tutories / desdoblament nucli formigó central, formada per 1 porta d'una fulla batent de 92x220cm i 5 mòduls fixes de fusta.</p> <p>Material: Marc perimetral i montants de fusta laminada de pi flandes, classe A, de secció 60X120mm. Travessers de fusta laminada de pi flandes, classe A, de secció 60x50mm. Marcs portes abatibles fabricats en fusta laminada pi flandes, classe A, de secció 100x50mm.</p> <p>Mides:Veure plànol</p> <p>Acabat: Tot conjunt amb imprimació segelladora i acabat amb aplicació de dues capes de laca (RAL a escollir per DF) aplicat amb pistola a taller. Inclòs acabat testers no vistos de fulla, tenyits, segellats, siliconats i perfilats perimetrals remat contra revestiment.</p> <p>Envidrament: Vidre laminar de seguretat 5+5, amb butiral transparent, col.locat amb llistó de fusta.</p> <p>Ferratges: Frontisses vistes rodones d'acer inoxidable 86x120mm, sèrie pesada model pern de pala ample. Tancaportes ocult amb força de tancament EN 2-4 per a portes de fins a 1100mm d'ample i 180kg de pes, amb angle d'obertura de 180º i amb amortiguació a l'obertura. Amb guia lliscant i de mides 286x32x45mm..</p> <p>Maneta:Joc de manetes tubulars rectes sobre roseta circular, tot d'acer inoxidable acabat satinat. Pany de cop silenciós.</p> <p>Topall:Topall de porta d'acer inoxidable i acabat satinat de 20mm de dimàmetre.</p> <p>Índex atenuació sonora global: No inferior a 30dB</p> <p>Resistència / reacció foc: - / C-s2,d0</p>	6.455,81 €
			<p>Inclou mecanismes i ferratges necessaris, així com, la fixació al parament i tots els remats segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el material necessari. Extracció i eliminació d'embalatges i recollida de material sobrant. Mitjans auxiliars i totes les mesures i elements de seguretat i salut, segons la normativa vigent.</p> <p>Neteja posterior d'obra. Tot inclòs i totalment acabat segons projecte.</p> <p>Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra</p> <p>Nota II: Color RAL especial a definir per la DF</p> <p>(SIS MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)</p>	

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües
freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit
de la Model al districte de l'Eixample
LOT 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 115

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-783	PAQB-FV18	u	<p>FV.18_ Conjunt de divisòria accés aula taller, formada per 1 porta d'una fulla batent de 80x265cm i 2 mòduls fixes de fusta.</p> <p>Material: Marc perimetral i montants de fusta laminada de pi flandes, classe A, de secció 60X120mm. Travessers de fusta laminada de pi flandes, classe A, de secció 60x50mm. Panells opacs de fusta conformats amb de tauler contraxapat de pi de 8mm de gruix amb aïllament de fibra de fusta intermig i gruix total 70mm. Marc porta batent fabricat en fusta laminada pi flandes, classe A, de secció 100x50mm.</p> <p>Mides:Total buit 250x265cm</p> <p>Acabat: Tot conjunt amb imprimació segelladora i acabat amb aplicació de dues capes de laca (RAL a escollir per DF) aplicat amb pistola a taller. Inclós acabat testers no vistos de fulla, tenyits, segellats, siliconats i perfilats perimetrals remat contra revestiment.</p> <p>Envidrament: Vidre laminar de seguretat 5+5, amb butiral transparent, col.locat amb llistó de fusta.</p> <p>Ferratges: Frontisses vistes rodones d'acer inoxidable 86x120mm, sèrie pesada model pern de pala ample. Tancaportes ocult amb força de tancament EN 2-4 per a portes de fins a 1100mm d'ample i 130kg de pes, amb angle d'obertura de 180º i amb amortiguació a l'obertura. Amb guia lliscant i de mides 286x32x45mm..</p> <p>Maneta:Joc de manetes tubulars rectes sobre roseta circular, tot d'acer inoxidable acabat satinat. Pany de cop silenciós.</p> <p>Topall:Topall de porta d'acer inoxidable i acabat satinat de 20mm de diàmetre.</p> <p>Índex atenuació sonora porta: 32dB</p> <p>Resistència / reacció foc: - / C-s2,d0</p> <p>Inclou mecanismes i ferratges necessaris, així com, la fixació al parament i tots els remats segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el material necessari. Extracció i eliminació d'embalatges i recollida de material sobrant. Mitjans auxiliars i totes les mesures i elements de seguretat i salut, segons la normativa vigent. Neteja posterior d'obra. Tot inclòs i totalment acabat segons projecte.</p> <p>Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra</p> <p>Nota II: Color RAL especial a definir per la DF</p> <p>(DOS MIL CINC-CENTS DIVUIT EUROS AMB DINOÜ CÈNTIMS)</p>	2.518,19 €
P-784	PAR1-ADJH	u	<p>Porta enrotllable d'alumini de reixeta tipus niu d'abelles, de Hörmann, model de reixa enrotllables DE HG-L o equivalent, de 8000x2250 mm, formada per</p> <p>Persiana:</p> <p>Reixeta tipus niu d'abelles d'alumini amb protecció contra extracció i barra transversal com a protecció contra introducció de les mans</p> <p>Secció de ventilació: 13,8 m²</p> <p>Perfil inferior : Perfil d'alumini sandvitx per a reforç de la fulla de porta amb junta inferior EPDM</p> <p>Acabat:</p> <p>Perfils : HG-L llis sense recobrint</p> <p>Perfil inferior : Alumini</p> <p>Carrils-guia : Alumini</p> <p>Consoles : Acer galvanitzat</p> <p>Eix d'enrotllament : Acer galvanitzat</p> <p>Guia de porta:</p> <p>Carrils-guia : Carril-guia d'alumini FS 80 amb dispositiu d'entrada, perfil de carril guia en negre i junta de raspall</p> <p>Consoles : Consola de xapa d'acer amb marca de altura</p> <p>Costat ancoratge : Interior darrere del buit</p> <p>Espai necessari a esquerra/dreta : 260 mm / 195 mm</p> <p>Llinda necessària : 550 mm</p> <p>Profunditat d'instal·lació: 540 mm</p> <p>Secció de ventilació: 13,8 m²</p> <p>Accessoris:</p> <p>PVDD Revestiment full galvanitzat</p> <p>Sobrepreu revestiment DD SKS/Pany/EZS</p>	16.417,87 €

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües
freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit
de la Model al districte de l'Eixample
LOT 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 116

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			<p>Accionament de la porta:</p> <p>Automatisme : L'automatisme de connexió directa estàndard amb sistema paracaigudes integrat, interruptor final digital i protecció aïllant</p> <p>Qualitats : 400 V, corrent trifàsic, Índex de protecció IP 65, Temps de connexió (ED) 60 %, Gamma de temperatura -10 °C a 40 °C</p> <p>Costat automatisme : esquerra</p> <p>Quadre de maniobra : 445 R - Quadre de maniobra per microprocessador en carcassa separada, polsador de membrana Obrir/Aturar/Tancar</p> <p>integrat, minipany i indicador doble de 7 segments</p> <p>Qualitats : Índex de protecció IP 65, amb endoll CEE (IP 44)</p> <p>Funcionament : Obrir i tancar amb impuls</p> <p>Costat del quadre de maniobra : esquerra</p> <p>Protecció contra accidents : Llistó d'interruptors 8k2</p> <p>Cicles (Obrir/Tancar) diaris : 75</p> <p>Complements accionament de la porta:</p> <p>CADENA MANUAL EMERGÈNCIA</p> <p>Cadena de cabrestant per KNH, DD, automatisme S+K, longitud 4000mm</p> <p>Suplement quadre de maniobra 445R amb SKS</p> <p>Per prot. aprehens. S/E L=12500mm ample de porta=5000-12000mm llistó de seguretat Gelbau 8k2</p> <p>Contactors de clau ESA30 sense cable</p> <p>Inclou el medis auxiliars de elevació i el transport fins a la obra, així com tots els elements i materials necessaris per a deixar la unitat d'obra instal·lada i en funcionament.</p> <p>(SETZE MIL QUATRE-CENTS DISSET EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)</p>	
P-785	PAR2-ADJO	u	<p>Porta corredissa d'acer galvanitzat, amb guia superior i inferiorr, amb pany, ancorada amb morter de ciment 1:4, formada per tubs rectangulars d'acer galvanitzat 40x40x2 mm i 40x20x2mm, amb marc perimetral de 80x40x2mm, i acabat amb xapa d'acer galvanitat de 2 mm de gruix, amb tirador de xapa plegada de 2mm, guia de porta corredissa de perfil d'acer "U" de 2 mm i guia de 410x12cm de 3mm de gruix, amb sistema de fre de la porta corredera conformat per una peça d'acer massissa unida a la guia a través d'una platina de 2mm, amb topall</p> <p>Inclou part proporcional de materials, elements de fixació, ajustament i tancament, així com la resta d'accessoris i treballs auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada segons plànols de projecte i indicacions de la direcció facultativa.</p> <p>Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra</p> <p>Nota II: color RAL especial a definir per la DF</p> <p>(MIL CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)</p>	1.128,67 €
P-786	PAS2-ADC1	u	<p>Fl.N2.Cl.01_ Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C60, d'una fulla batent de 63mm de gruix, per una llum de pas de 0,90x2,10m i buit d'obra 1,00x2,15m. Fulla a base de xapa d'acer galvanitzat plegada i electrosoldada, amb aïllament interior de llana mineral, marc perimetral en secció "z" i pre- marc d'acer galvanitzat per anar fixada a cantell de forat en mur d'obra i/o suport acabada per anar galvanitzada vista.</p> <p>Exigències d'aïllament acústic 30 dba inclou el mestrejat de claus segons requeriments funcionals del client/operador totes les portes inclouen galzes amb goma i guillotina sentit obertura de les portes segons documentació gràfica general, inclou subestructura, ajudes, pany, escut, topalls, manetes de tubulars rodons en "u", barra antipànic, ferratges i frontisses així com tots els elements necessaris per deixar la unitat d'obra acabada.</p> <p>Tancaportes ocult amb força de tancament EN 2-4 per a portes de fins a 1100mm de gruix i 130kg de pes, amb angle d'obertura de 120º i amb amortiment a l'obertura. Amb guia lliscant i de mides 286x32x45mm.</p> <p>Tots els mecanismes i ferratges vistos en acer inoxidable acabat satinat.</p> <p>El conjunt de porta i ferratges ha de ser degudament homologat i certificat, tant en les seves característiques materials com en la seva instal·lació.</p> <p>Inclou el subministrament i col·locació de premarc d'acer galvanitzat, així com, la fixació al parament i tots els rematas segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega,</p>	1.082,21 €

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
LOT 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 117

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el material necessari. Extracció i eliminació d'embalatges i recollida de material sobrant. Mitjans auxiliars i totes les mesures i elements de seguretat i salut, segons la normativa vigent. Neteja posterior d'obra. Tot inclòs i totalment acabat segons projecte. Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra Nota II: Color RAL especial a definir per la DF (MIL VUITANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	
P-787	PAS2-ADC2	u	FI.N2.CI.02_ Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C60, d'una fulla batent de 63mm de gruix, per una llum de pas de 0,90x2,45m i buit d'obra 1,00x2,50m. Fulla a base de xapa d'acer galvanitzat plegada i electrosoldada, amb aïllament interior de llana mineral, marc perimetral en secció ''z'' i pre- marc d'acer galvanitzat per anar fixada a cantell de forat en mur d'obra i/o suport acabada per anar galvanitzada vista. Exigències d'aïllament acústic 30 dba inclou el mestrejat de claus segons requeriments funcionals del client/operador totes les portes inclouen galzes amb goma i guillotina sentit obertura de les portes segons documentació gràfica general, inclou subestructura, ajudes, pany, escut, topalls, manetes de tubulars rodons en ''u'', barra antipànic, ferratges i frontisses així com tots els elements necessaris per deixar la unitat d'obra acabada. Tancaportes ocult amb força de tancament EN 2-4 per a portes de fins a 1100mm de gruix i 130kg de pes, amb angle d'obertura de 120º i amb amortiment a l'obertura. Amb guia lliscant i de mides 286x32x45mm. Tots els mecanismes i ferratges vistos en acer inoxidable acabat satinat. El conjunt de porta i ferratges ha de ser degudament homologat i certificat, tant en les seves característiques materials com en la seva instal·lació.	1.107,20 €
			Inclou el subministrament i col·locació de premarc d'acer galvanitzat, així com, la fixació al parament i tots els rematas segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el material necessari. Extracció i eliminació d'embalatges i recollida de material sobrant. Mitjans auxiliars i totes les mesures i elements de seguretat i salut, segons la normativa vigent. Neteja posterior d'obra. Tot inclòs i totalment acabat segons projecte. Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra Nota II: Color RAL especial a definir per la DF (MIL CENT SET EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	
P-788	PAS2-ADC5	u	FI.N2.CI.05_ Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C60, d'una fulla batent de 63mm de gruix, per una llum de pas de 0,83x2,45m i buit d'obra 0,93x2,50m. Fulla a base de xapa d'acer galvanitzat plegada i electrosoldada, amb aïllament interior de llana mineral, marc perimetral en secció ''z'' i pre- marc d'acer galvanitzat per anar fixada a cantell de forat en mur d'obra i/o suport acabada per anar galvanitzada vista. Exigències d'aïllament acústic 30 dba inclou el mestrejat de claus segons requeriments funcionals del client/operador totes les portes inclouen galzes amb goma i guillotina sentit obertura de les portes segons documentació gràfica general, inclou subestructura, ajudes, pany, escut, topalls, manetes de tubulars rodons en ''u'', barra antipànic, ferratges i frontisses així com tots els elements necessaris per deixar la unitat d'obra acabada. Tancaportes ocult amb força de tancament EN 2-4 per a portes de fins a 1100mm de gruix i 130kg de pes, amb angle d'obertura de 120º i amb amortiment a l'obertura. Amb guia lliscant i de mides 286x32x45mm. Tots els mecanismes i ferratges vistos en acer inoxidable acabat satinat. El conjunt de porta i ferratges ha de ser degudament homologat i certificat, tant en les seves característiques materials com en la seva instal·lació.	690,99 €
			Inclou el subministrament i col·locació de premarc d'acer galvanitzat, així com, la fixació al parament i tots els rematas segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el material necessari. Extracció i eliminació d'embalatges i recollida de material sobrant. Mitjans auxiliars i totes les mesures i elements de seguretat i salut, segons la normativa vigent. Neteja posterior d'obra. Tot inclòs i totalment acabat segons projecte. Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra Nota II: Color RAL especial a definir per la DF (SIS-CENTS NORANTA EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
LOT 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 118

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-789	PAS2-ADI7	u	FI.N1.M.01_ Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C60, d'una fulla batent de 63mm de gruix, amb una tarja fixe superior, també de 63mm de gruix, per una llum de pas de 1,00x2,00m, mida de la tarja fixe 1,00x0,58m i buit d'obra 1,10x2,63m. Fulla a base de xapa d'acer galvanitzat plegada i electrosoldada, amb aïllament interior de llana mineral, marc perimetral en secció ''z'' i pre- marc d'acer galvanitzat per anar fixada a cantell de forat en mur d'obra i/o suport acabada per anar galvanitzada vista. Exigències d'aïllament acústic 30 dba inclou el mestrejat de claus segons requeriments funcionals del client/operador totes les portes inclouen galzes amb goma i guillotina sentit obertura de les portes segons documentació gràfica general, inclou subestructura, ajudes, pany, escut, topalls, manetes de tubulars rodons en ''u'', barra antipànic, ferratges i frontisses així com tots els elements necessaris per deixar la unitat d'obra acabada. Tancaportes ocult amb força de tancament EN 2-4 per a portes de fins a 1100mm de gruix i 130kg de pes, amb angle d'obertura de 120º i amb amortiment a l'obertura. Amb guia lliscant i de mides 286x32x45mm. Tots els mecanismes i ferratges vistos en acer inoxidable acabat satinat. El conjunt de porta i ferratges ha de ser degudament homologat i certificat, tant en les seves característiques materials com en la seva instal·lació.	985,48 €
			Inclou el subministrament i col·locació de premarc d'acer galvanitzat, així com, la fixació al parament i tots els rematas segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el material necessari. Extracció i eliminació d'embalatges i recollida de material sobrant. Mitjans auxiliars i totes les mesures i elements de seguretat i salut, segons la normativa vigent. Neteja posterior d'obra. Tot inclòs i totalment acabat segons projecte. Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra Nota II: Color RAL especial a definir per la DF (NOU-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	
P-790	PAS2-ADQ2	u	FI.N2.CI.03_ Porta batent de dues fulles de 63mm de gruix, mida de pas 2,35x2,45m i mida buit d'obra 2,45x2,50m. La porta tindrà una resistència EI2 60-c5 a base de xapa d'acer galvanitzat plegada i electrosoldada, amb aïllament interior de llana mineral, amb marc perimetral en secció ''z'' i pre- marc d'acer galvanitzat per anar fixada a cantell de forat en mur d'obra i/o suport acabada per anar lacada característiques: exigències d'aïllament acústic 30 dba inclou el mestrejat de claus segons requeriments funcionals del client/operador totes les portes inclouen galzes amb goma i guillotina sentit obertura de les portes segons documentació gràfica general inclou subestructura, ajudes, pany, escut, topalls, manetes de tubulars rodons en ''u'', ferratges i frontisses així com tots els elements necessaris per deixar la unitat d'obra acabada. Tots els mecanismes i ferratges vistos en acer inoxidable acabat satinat. El conjunt de porta i ferratges ha de ser degudament homologat i certificat, tant en les seves característiques materials com en la seva instal·lació.	1.313,13 €
			Inclou el subministrament i col·locació de premarc d'acer galvanitzat, així com, la fixació al parament i tots els rematas segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el material necessari. Extracció i eliminació d'embalatges i recollida de material sobrant. Mitjans auxiliars i totes les mesures i elements de seguretat i salut, segons la normativa vigent. Neteja posterior d'obra. Tot inclòs i totalment acabat segons projecte. Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra Nota II: Color RAL especial a definir per la DF (MIL TRES-CENTS TRETZE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	
P-791	PAS2-ADQ4	u	FI.N2.CI.04_ Porta batent de dues fulles de 63mm de gruix, mida de pas 3,23x2,45m i mida buit d'obra 3,33x2,50m. La porta tindrà una resistència EI2 60-c5 a base de xapa d'acer galvanitzat plegada i electrosoldada, amb aïllament interior de llana mineral, amb marc perimetral en secció ''z'' i pre- marc d'acer galvanitzat per anar fixada a cantell de forat en mur d'obra i/o suport acabada per anar lacada característiques: exigències d'aïllament acústic 30 dba inclou el mestrejat de claus segons requeriments funcionals del client/operador totes les portes inclouen galzes amb goma i guillotina sentit obertura de les portes segons documentació gràfica general inclou subestructura, ajudes, pany, escut, topalls, manetes de tubulars rodons en ''u'', ferratges i frontisses així com tots els elements necessaris per deixar la unitat d'obra acabada. Tots els mecanismes i ferratges vistos en acer inoxidable acabat satinat. El conjunt de porta i ferratges ha de ser degudament homologat i certificat, tant en les seves característiques materials com en la seva instal·lació.	1.719,46 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 119

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			parament i tots els rematas segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el material necessari. Extracció i eliminació d'embalatges i recollida de material sobrant. Mitjans auxiliars i totes les mesures i elements de seguretat i salut, segons la normativa vigent. Neteja posterior d'obra. Tot inclòs i totalment acabat segons projecte. Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra Nota II: Color RAL especial a definir per la DF (MIL SET-CENTS DINOEUROS AMB QUARANTA-SISCÈNTIMS)	
P-792	PAS2-ADQJ	u	FI.N1.M.02_ Porta batent de dues fulles de 63mm de gruix, mida de pas 1,80x2,35m, i mida d'obra 1,90x2,49m . La porta tindrà una resistència EI2 60-c5 a base de xapa d'acer galvanitzat plegada i electrosoldada, amb aïllament interior de llana mineral, amb marc perimetral en secció ''z'' i pre- marc d'acer galvanitzat per anar fixada a cantell de forat en mur d'obra i/o suport acabada per anar lacada característiques: exigències d'aïllament acústic 30 dba inclou el mestrejat de claus segons requeriments funcionals del client/operador totes les portes inclouen galzes amb goma i guillotina sentit obertura de les portes segons documentació gràfica general inclou subestructura, ajudes, pany, escut, topalls, manetes de tubulars rodons en ''u'', ferratges i frontisses així com tots els elements necessaris per deixar la unitat d'obra acabada. Tots els mecanismes i ferratges vistos en acer inoxidable acabat satinat. El conjunt de porta i ferratges ha de ser degudament homologat i certificat, tant en les seves característiques materials com en la seva instal·lació.	1.069,54 €
			Inclou el subministrament i col·locació de premarc d'acer galvanitzat, així com, la fixació al parament i tots els remats segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el material necessari. Extracció i eliminació d'embalatges i recollida de material sobrant. Mitjans auxiliars i totes les mesures i elements de seguretat i salut, segons la normativa vigent. Neteja posterior d'obra. Tot inclòs i totalment acabat segons projecte. Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra Nota II: Color RAL especial a definir per la DF (MIL SEIXANTA-NOUEUROS AMB CINQUANTA-QUATRECÈNTIMS)	
P-793	PAS2-ADU7	u	FE.01_ Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C60, d'una fulla batent de 63mm de gruix, amb una tarja fixe superior, també de 63mm de gruix, per una llum de pas de 1,00x2,00m, mida de la tarja fixe 1,00x0,80m i buit d'obra 1,10x2,80m. Fulla a base de xapa d'acer galvanitzat plegada i electrosoldada, amb aïllament interior de llana mineral, marc perimetral en secció ''z'' i pre- marc d'acer galvanitzat per anar fixada a cantell de forat en mur d'obra i/o suport acabada amb xapa d'acer galvanitzat de 3mm de gruix Exigències d'aïllament acústic 30 dba inclou el mestrejat de claus segons requeriments funcionals del client/operador totes les portes inclouen galzes amb goma i guillotina sentit obertura de les portes segons documentació gràfica general, inclou subestructura, ajudes, pany, escut, topalls, manetes de tubulars rodons en ''u'', barra antipànic, ferratges i frontisses així com tots els elements necessaris per deixar la unitat d'obra acabada. Tancaportes ocult amb força de tancament EN 2-4 per a portes de fins a 1100mm de gruix i 130kg de pes, amb angle d'obertura de 120º i amb amortiment a l'obertura. Amb guia lliscant i de mides 286x32x45mm. Tots els mecanismes i ferratges vistos en acer inoxidable acabat satinat. El conjunt de porta i ferratges ha de ser degudament homologat i certificat, tant en les seves característiques materials com en la seva instal·lació.	1.640,10 €
			Inclou el subministrament i col·locació de premarc d'acer galvanitzat, així com, la fixació al parament i tots els rematas segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el material necessari. Extracció i eliminació d'embalatges i recollida de material sobrant. Mitjans auxiliars i totes les mesures i elements de seguretat i salut, segons la normativa vigent. Neteja posterior d'obra. Tot inclòs i totalment acabat segons projecte. Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra Nota II: Color RAL especial a definir per la DF (MIL SIS-CENTS QUARANTA EUROS AMB DEUCÈNTIMS)	
P-794	PAS2-F15A	u	FO.15.A_ Porta batent tallafocs de 1 fulla opaca de fusta de 85cm, enrasada a cara exterior revestiment metalElic, ubicada a nuclis de bloc de formigo de planta sota-coberta. Material: Marc perimetral de DM d'alta densitat ignifug de secio 70x75mm. Porta batent composada per nucli d'aglomerat de baixa densitat i bastidor perimetral de DM d'alta densitat ignifug recobert amb tauler DM (acabat lacat) i gruix total 85mm. Amb juntes intumescents	863,67 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 120

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			entre marc i fulla. Tot enrasat a cara exterior. Marc enrasat amb fulla i amb mateix acabat lacat. Mides: 174x84.5cm (pas lliure) Acabat: Tot conjunt amb imprimacio segelladora i acabat amb aplicacio de dues capes de laca (RAL a escollir per DF) aplicat amb pistola a taller. Inclos acabat testers no vistos de fulla, tenyits, segellats, siliconats i perfilats perimetrals remat contra revestiment. Ferratges: Frontisses ocultes d'acer galvanitzat AISI 304 homolofades amb certificacio al foc segons normativa vigent. Tancaportes ocult amb força de tancament EN 2-4 per a portes de fins a 1100mm d'ample i 130kg de pes, amb angle d'obertura de 120o i amb amortiguacio a l'obertura. Amb guia lliscant i de mides 286x32x45mm.. Maneta:Joc de manetes tubulars rectes sobre roseta circular, tot d'acer inoxidable acabat satinat. Pany de cop silencios. Topall:Topall de porta d'acer inoxidable i acabat satinat de 20mm de dimetre. Index atenuacio sonora global: No inferior a 30dB Resistencia / reaccio foc: EI.30-C5 / C-s2,d0	
			Inclou mecanismes i ferratges necessaris, tot d'acer inoxidable així com, la fixació al parament i tots els remats segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el material necessari. Extracció i eliminació d'embalatges i recollida de material sobrant. Mitjans auxiliars i totes les mesures i elements de seguretat i salut, segons la normativa vigent. Neteja posterior d'obra. Tot inclòs i totalment acabat segons projecte. Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra Nota II: Color RAL especial a definir per la DF (VUIT-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SETCÈNTIMS)	
P-795	PAS2-F15B	u	FI.03_ Porta batent tallafocs de 1 fulla opaca de fusta de 85cm, enrasada a cara exterior revestiment metalElic, ubicada a nuclis de bloc de formigo de planta sota-coberta. Material: Marc perimetral de DM d'alta densitat ignifug de secio 70x75mm. Porta batent composada per nucli d'aglomerat de baixa densitat i bastidor perimetral de DM d'alta densitat ignifug recobert amb tauler DM (acabat lacat) i gruix total 85mm. Amb juntes intumescents entre marc i fulla. Tot enrasat a cara exterior. Marc enrasat amb fulla i amb mateix acabat lacat. Mides: 134x84.5cm (pas lliure) Acabat: Tot conjunt amb imprimacio segelladora i acabat amb aplicacio de dues capes de laca (RAL a escollir per DF) aplicat amb pistola a taller. Inclos acabat testers no vistos de fulla, tenyits, segellats, siliconats i perfilats perimetrals remat contra revestiment. Ferratges: Frontisses ocultes d'acer galvanitzat AISI 304 homolofades amb certificacio al foc segons normativa vigent. Tancaportes ocult amb força de tancament EN 2-4 per a portes de fins a 1100mm d'ample i 130kg de pes, amb angle d'obertura de 120o i amb amortiguacio a l'obertura. Amb guia lliscant i de mides 286x32x45mm.. Maneta:Joc de manetes tubulars rectes sobre roseta circular, tot d'acer inoxidable acabat satinat. Pany de cop silencios. Topall:Topall de porta d'acer inoxidable i acabat satinat de 20mm de dimetre. Index atenuacio sonora global: No inferior a 30dB Resistencia / reaccio foc: EI.30-C5 / C-s2,d0	768,35 €
			Inclou mecanismes i ferratges necessaris, tot d'acer inoxidable així com, la fixació al parament i tots els remats segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el material necessari. Extracció i eliminació d'embalatges i recollida de material sobrant. Mitjans auxiliars i totes les mesures i elements de seguretat i salut, segons la normativa vigent. Neteja posterior d'obra. Tot inclòs i totalment acabat segons projecte. Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra Nota II: Color RAL especial a definir per la DF (SET-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-CINCÈNTIMS)	
P-796	PAS2-F15C	u	FO.15.B/FI.04_ Porta batent tallafocs de 1 fulla opaca de fusta de 85cm, enrasada a cara exterior revestiment metalElic, ubicada a nuclis de bloc de formigo de planta sota-coberta. Material: Marc perimetral de DM d'alta densitat ignifug de secio 70x75mm. Porta batent composada per nucli d'aglomerat de baixa densitat i bastidor perimetral de DM d'alta densitat ignifug recobert amb tauler DM (acabat lacat) i gruix total 85mm. Amb juntes intumescents entre marc i fulla. Tot enrasat a cara exterior. Marc enrasat amb fulla i amb mateix acabat lacat.	902,80 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 121

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

Mides: 194x84.5cm (pas lliure)
Acabat: Tot conjunt amb imprimacio segelladora i acabat amb aplicacio de dues capes de laca (RAL a escollir per DF) aplicat amb pistola a taller. Inclos acabat testers no vistos de fulla, tenyits, segellats, siliconats i perfilats perimetrals remat contra revestiment.
Ferratges: Frontisses ocultes d'acer galvanitzat AISI 304 homolofades amb certificacio al foc segons normativa vigent. Tancaportes ocult amb forca de tancament EN 2-4 per a portes de fins a 1100mm d'ample i 130kg de pes, amb angle d'obertura de 120o i amb amortiguacio a l'obertura. Amb guia lliscant i de mides 286x32x45mm..
Maneta:Joc de manetes tubulars rectes sobre roseta circular, tot d'acer inoxidable acabat satinat. Pany de cop silencios.
Topall:Topall de porta d'acer inoxidable i acabat satinat de 20mm de dimametre.
Index atenuacio sonora global: No inferior a 30dB
Resistencia / reaccio foc: EI.30-C5 / C-s2,d0

Inclou mecanismes i ferratges necessaris, tot d'acer inoxidable així com, la fixació al parament i tots els remats segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el material necessari. Extracció i eliminació d'embalatges i recollida de material sobrant. Mitjans auxiliars i totes les mesures i elements de seguretat i salut, segons la normativa vigent. Neteja posterior d'obra. Tot inclòs i totalment acabat segons projecte.
Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra
Nota II: Color RAL especial a definir per la DF

(NOU-CENTS DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-797	PAS2-FO02	u	FO.02_ Porta batent tallafocs de 1 fulla opaca de fusta de 85cm, enrasada a cara exterior mur de bloc de formigo, ubicada a nuclis de bloc de formigo. Material: Marc perimetral de DM d'alta densitat ignifug de secio 70x75mm. Porta batent composada per nuclí d'aglomerat de baixa densitat i bastidor perimetral de DM d'alta densitat ignifug recobert amb tauler DM (acabat lacat) i gruix total 85mm. Amb juntes intumescents entre marc i fulla. Tot enrasat a cara exterior. Marc enrasat amb fulla i amb mateix acabat lacat. Mides:214.5x84.5cm (pas lliure), 220x100cm (buit obra) Acabat: Tot conjunt amb imprimacio segelladora i acabat amb aplicacio de dues capes de laca (RAL a escollir per DF) aplicat amb pistola a taller. Inclos acabat testers no vistos de fulla, tenyits, segellats, siliconats i perfilats perimetrals remat contra revestiment. Ferratges: Frontisses ocultes d'acer galvanitzat AISI 304 homolofades amb certificacio al foc segons normativa vigent. Tancaportes ocult amb forca de tancament EN 2-4 per a portes de fins a 1100mm d'ample i 130kg de pes, amb angle d'obertura de 120o i amb amortiguacio a l'obertura. Amb guia lliscant i de mides 286x32x45mm. Maneta:Joc de manetes tubulars rectes sobre roseta circular, tot d'acer inoxidable acabat satinat. Pany de cop silencios. Topall:Topall de porta d'acer inoxidable i acabat satinat de 20mm de dimametre. Index atenuacio sonora global: No inferior a 30dB Resistencia / reaccio foc: EI.30-C5 / C-s2,d0a	935,59	€
			Inclou mecanismes i ferratges necessaris, tot d'acer inoxidable així com, la fixació al parament i tots els remats segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el material necessari. Extracció i eliminació d'embalatges i recollida de material sobrant. Mitjans auxiliars i totes les mesures i elements de seguretat i salut, segons la normativa vigent. Neteja posterior d'obra. Tot inclòs i totalment acabat segons projecte. Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra Nota II: Color RAL especial a definir per la DF		
			(NOU-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)		

P-798	PAS2-FO03	u	FO.03_ Porta batent tallafocs de 1 fulla opaca de fusta de 105cm, enrasada a cara exterior mur de bloc de formigo, ubicada a nuclí escala de bloc de formigo E3. Material: Marc perimetral de DM d'alta densitat ignifug de secio 70x75mm. Porta batent composada per nuclí d'aglomerat de baixa densitat i bastidor perimetral de DM d'alta densitat ignifug recobert amb tauler DM de 8mm de gruix (acabat lacat) i gruix total 85mm. Amb juntes intumescents entre marc i fulla. Tot enrasat a cara exterior. Marc enrasat amb fulla i amb mateix acabat lacat. Mides:214.5x104.5cm (pas lliure), 220x120cm (buit d'obra)	1.058,80	€
-------	-----------	---	--	----------	---

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 122

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

Acabat: Tot conjunt amb imprimacio segelladora i acabat amb aplicacio de dues capes de laca (RAL a escollir per DF) aplicat amb pistola a taller. Inclos acabat testers no vistos de fulla, tenyits, segellats, siliconats i perfilats perimetrals remat contra revestiment.
Ferratges: Frontisses ocultes d'acer galvanitzat AISI 304 homolofades amb certificacio al foc segons normativa vigent. Tancaportes ocult amb forca de tancament EN 2-4 per a portes de fins a 1100mm d'ample i 130kg de pes, amb angle d'obertura de 120o i amb amortiguacio a l'obertura. Amb guia lliscant i de mides 286x32x45mm..
Maneta:Joc de manetes tubulars rectes sobre roseta circular, tot d'acer inoxidable acabat satinat. Pany de cop silencios.
Topall:Topall de porta d'acer inoxidable i acabat satinat de 20mm de dimametre.
Index atenuacio sonora global: No inferior a 30dB
Resistencia / reaccio foc: EI.30-C5 / C-s2,d0

Inclou mecanismes i ferratges necessaris, tot d'acer inoxidable així com, la fixació al parament i tots els remats segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el material necessari. Extracció i eliminació d'embalatges i recollida de material sobrant. Mitjans auxiliars i totes les mesures i elements de seguretat i salut, segons la normativa vigent. Neteja posterior d'obra. Tot inclòs i totalment acabat segons projecte.
Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra
Nota II: Color RAL especial a definir per la DF
(MIL CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-799	PAS2-FO04	u	FO.04_ Porta batent tallafocs de 1 fulla opaca de fusta de 120cm, enrasada a cara exterior de trasdossat de mur de bloc de formigo, ubicada a PB a escala central E1. Material: Premarcs i marc perimetral de DM d'alta densitat ignifug de secció 100x70 i 70x95mm respectivament. Porta batent composada per nuclí d'aglomerat de baixa densitat i bastidor perimetral de DM d'alta densitat ignifug recobert amb tauler DM de 8mm de gruix (acabat lacat) i gruix total 85mm. Amb juntes intumescents entre marc i fulla i entre premarc i mur bloc formigo. Tot enrasat a cara exterior trasdossat. Mides:272.5x120.5cm (pas lliure), 280x180cm (buit d'obra) Acabat: Tot conjunt amb imprimacio segelladora i acabat amb aplicacio de dues capes de laca (RAL a escollir per DF) aplicat amb pistola a taller. Inclos acabat testers no vistos de fulla, tenyits, segellats, siliconats i perfilats perimetrals remat contra revestiment. Ferratges: Frontisses ocultes d'acer galvanitzat AISI 304 homolofades amb certificacio al foc segons normativa vigent. Tancaportes ocult amb forca de tancament EN 2-4 per a portes de fins a 1400mm d'ample i 180kg de pes, amb angle d'obertura de 120o i amb amortiguacio a l'obertura. Amb guia lliscant i de mides 286x32x45mm. Maneta:Joc de manetes tubulars rectes sobre roseta circular, tot d'acer inoxidable acabat satinat. Pany de cop silencios. Topall:Topall de porta d'acer inoxidable i acabat satinat de 20mm de dimametre. Index atenuacio sonora global: No inferior a 30dB Resistencia / reaccio foc: EI.30-C5 / C-s2,d0	1.482,52	€
			Inclou mecanismes i ferratges necessaris, tot d'acer inoxidable així com, la fixació al parament i tots els remats segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el material necessari. Extracció i eliminació d'embalatges i recollida de material sobrant. Mitjans auxiliars i totes les mesures i elements de seguretat i salut, segons la normativa vigent. Neteja posterior d'obra. Tot inclòs i totalment acabat segons projecte. Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra Nota II: Color RAL especial a definir per la DF		
			(MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)		

P-800	PAS2-FO05	u	FO.05_ Porta batent tallafocs de 1 fulla opaca de fusta de 105cm, enrasada a cara exterior de trasdossat de mur de bloc de formigo, ubicada a P1/2/3 a escala central E1. Material: Marc perimetral de DM d'alta densitat ignifug de secio 70x75mm. Porta batent composada per nuclí d'aglomerat de baixa densitat i bastidor perimetral de DM d'alta densitat ignifug recobert amb tauler DM de 8mm de gruix (acabat lacat) i gruix total 85mm. Amb juntes intumescents entre marc i fulla. Tot enrasat a cara exterior. Marc enrasat amb fulla i amb mateix acabat lacat. Mides:214.5x104.5cm (pas lliure), 220x120cm (buit d'obra) Acabat: Tot conjunt amb imprimacio segelladora i acabat amb aplicacio de dues capes de laca (RAL a escollir per DF) aplicat amb pistola a taller. Inclos acabat testers no vistos de	1.072,27	€
-------	-----------	---	---	----------	---

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
LOT 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26Pàg.: 123

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			<p>fulla, tenyits, segellats, siliconats i perfilats perimetrals remat contra revestiment.</p> <p>Ferratges: Frontisses ocultes d'acer galvanitzat AISI 304 homolofades amb certificacio al foc segons normativa vigent. Tancaportes ocult amb força de tancament EN 2-4 per a portes de fins a 1100mm d'ample i 130kg de pes, amb angle d'obertura de 120o i amb amortiguació a l'obertura. Amb guia lliscant i de mides 286x32x45mm.</p> <p>Maneta:Joc de manetes tubulars rectes sobre roseta circular, tot d'acer inoxidable acabat satinat. Pany de cop silencios.</p> <p>Topall:Topall de porta d'acer inoxidable i acabat satinat de 20mm de dimametre.</p> <p>Index atenuacio sonora global: No inferior a 30dB</p> <p>Resistencia / reaccio foc: EI.30-C5 / C-s2,d0</p>	
			<p>Inclou mecanismes i ferratges necessaris, tot d'acer inoxidable així com, la fixació al parament i tots els remats segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el material necessari. Extracció i eliminació d'embalatges i recollida de material sobrant. Mitjans auxiliars i totes les mesures i elements de seguretat i salut, segons la normativa vigent. Neteja posterior d'obra. Tot inclòs i totalment acabat segons projecte.</p> <p>Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra</p> <p>Nota II: Color RAL especial a definir per la DF</p> <p>(MIL SETANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)</p>	
P-801	PAS2-FO12	u	<p>FO.12_ Porta batent 1 fulla opaca de fusta de 105cm, a cara exterior de trasdossat de mur de bloc de formigó, ubicada a aules desdoblament / tutories dels nuclis de bloc de formigó.</p> <p>Material: Marc perimetral de fusta serrada de pi , acabat lacat, seció 60x75mm. Porta batent de tauler DM de 8mm de gruix (acabat lacat) amb aïllament de fibra de fusta i gruix total 60mm. Amb goma d'estanqueïtat entre marc i fulla. Tot enrasat a cara exterior.</p> <p>Mides:214.5x84.5cm (pas lliure)</p> <p>Acabat: Tot conjunt amb imprimació segelladora i acabat amb aplicació de dues capes de laca (RAL a escollir per DF) aplicat amb pistola a taller. Inclós acabat testers no vistos de fulla, tenyits, segellats, siliconats i perfilats perimetrals remat contra revestiment.</p> <p>Ferratges: Frontisses vistes rodones d'acer inoxidable 86x120mm, sèrie pesada model pern de pala ample. Tancaportes ocult amb força de tancament EN 2-4 per a portes de fins a 1100mm d'ample i 130kg de pes, amb angle d'obertura de 120º i amb amortiguació a l'obertura. Amb guia lliscant i de mides 286x32x45mm.</p> <p>Maneta:Joc de manetes tubulars rectes sobre roseta circular, tot d'acer inoxidable acabat satinat. Pany de cop silenció.</p> <p>Topall:Topall de porta d'acer inoxidable i acabat satinat de 20mm de dimàmetre.</p> <p>Índex atenuació sonora global: No inferior a 30dB</p> <p>Resistència / reacció foc: - / C-s2,d0</p>	1.289,62 €
			<p>Inclou mecanismes i ferratges necessaris, tot d'acer inoxidable així com, la fixació al parament i tots els remats segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el material necessari. Extracció i eliminació d'embalatges i recollida de material sobrant. Mitjans auxiliars i totes les mesures i elements de seguretat i salut, segons la normativa vigent. Neteja posterior d'obra. Tot inclòs i totalment acabat segons projecte.</p> <p>Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra</p> <p>Nota II: Color RAL especial a definir per la DF</p> <p>(MIL DOS-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)</p>	
P-802	PAS2-FO14	u	<p>FO.14_ Porta batent tallafocs EI-45-C5 de 2 fulles opaques de xapa d'acer galvanitzat i rexpada amb tauler de DM en massa de 19mm de gruix a cara exterior. Portes ubicades a armari instal·lacions zona consergeria PB.</p> <p>Material: Porta a mida tallafocs de dues fulles batents de 45mm de gruix. Fulla de xapa d'acer galvanitzat d'1mm rebleria de llana de roca d'alta densitat i marc d'alta resistencia de 1'4mm de seccio tipus enrasat fixat a enva de cartro-guix ignífug. Acabat panellat amb tauler DM en massa de 19mm de gruix amb acabat lacat (color a decidir per DF).</p> <p>Mides:210x230cm</p> <p>Acabat: Tot conjunt amb imprimació segelladora i acabat amb aplicació de dues capes de laca (RAL a escollir per DF) aplicat amb pistola a taller. Inclou acabat testers no vistos de fulla, tenyits, segellats, siliconats i perfilats perimetrals remat contra revestiment.</p> <p>Ferratges: Frontisses ocultes d'acer galvanitzat AISI 304 homologades amb certificacio al foc segons normativa vigent i junta intumescent perimetral entre marc i fulla.</p> <p>Maneta:Joc de manetes tubulars rectes sobre roseta circular, tot d'acer inoxidable acabat</p>	1.249,71 €

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
LOT 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26Pàg.: 124

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			<p>satinat. Pany de cop silencios.</p> <p>Resistencia / reaccio foc: EI.45-C5 / C-s2,d0</p>	
			<p>Inclou mecanismes i ferratges necessaris, tot d'acer inoxidable així com, la fixació al parament i tots els remats segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el material necessari. Extracció i eliminació d'embalatges i recollida de material sobrant. Mitjans auxiliars i totes les mesures i elements de seguretat i salut, segons la normativa vigent. Neteja posterior d'obra. Tot inclòs i totalment acabat segons projecte.</p> <p>Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra</p> <p>Nota II: Color RAL especial a definir per la DF</p> <p>(MIL DOS-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)</p>	
P-803	PAS2-FO7A	u	<p>FO.07.A_ Porta batent tallafocs de 2 fulles opaques de fusta de 82+82cm, enrasades a cara exterior mur de bloc de formigo, ubicades a nuclis de bloc de formigo.</p> <p>Material: Marc perimetral de DM d'alta densitat ignífug de seccio 70x75mm. Porta batent composada per nuclis d'aglomerat de baixa densitat i bastidor perimetral de DM d'alta densitat ignífug recobert amb tauler contraxapat de 8mm de gruix (acabat HPL) i gruix total 85mm. Amb juntes intumescents entre marc i fulla. Tot enrasat a cara exterior. Marc enrasat amb fulla i amb mateix acabat lacat.</p> <p>Mides:274.5x164.5cm (pas lliure), 180x280cm (buit d'obra)</p> <p>Acabat: Tot conjunt amb imprimació segelladora i acabat amb aplicació de dues capes de laca (RAL a escollir per DF) aplicat amb pistola a taller. Inclou acabat testers no vistos de fulla, tenyits, segellats, siliconats i perfilats perimetrals remat contra revestiment.</p> <p>Ferratges: Frontisses ocultes d'acer galvanitzat AISI 304 homolofades amb certificacio al foc segons normativa vigent. Tancaportes ocult amb força de tancament EN 2-4 per a porta de dues fulles batents de fins a 1400mm d'ample i 180kg de pes, amb angle d'obertura de 120o i amb amortiguació a l'obertura. Amb guia lliscant i de mides 286x32x45mm. Inclou retenidor inferior d'alumini per mantenir les portes en posició oberta.</p> <p>Maneta:Joc de manetes tubulars rectes sobre roseta circular, tot d'acer inoxidable acabat satinat. Pany de cop silencios.</p> <p>Index atenuacio sonora global: No inferior a 30dB</p> <p>Resistencia / reaccio foc: EI.30-C5 / C-s2,d0</p>	1.685,29 €
			<p>Inclou mecanismes i ferratges necessaris, tot d'acer inoxidable així com, la fixació al parament i tots els remats segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el material necessari. Extracció i eliminació d'embalatges i recollida de material sobrant. Mitjans auxiliars i totes les mesures i elements de seguretat i salut, segons la normativa vigent. Neteja posterior d'obra. Tot inclòs i totalment acabat segons projecte.</p> <p>Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra</p> <p>Nota II: Color RAL especial a definir per la DF</p> <p>(MIL SIS-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)</p>	
P-804	PAS2-FO7B	u	<p>FO.07.B_ Porta batent tallafocs de 2 fulles opaques de fusta de 62,3+82,3cm, enrasades a cara exterior mur de bloc de formigo, ubicades a nuclis de bloc de formigo.</p> <p>Material: Marc perimetral de DM d'alta densitat ignífug de seccio 70x75mm. Porta batent composada per nuclis d'aglomerat de baixa densitat i bastidor perimetral de DM d'alta densitat ignífug recobert amb tauler DM de 8mm de gruix (acabat lacat) i gruix total 85mm. Amb juntes intumescents entre marc i fulla. Tot enrasat a cara exterior. Marc enrasat amb fulla i amb mateix acabat lacat.</p> <p>Mides:214.5x144.5cm (pas lliure), 160x220cm (buit d'obra)</p> <p>Acabat: Tot conjunt amb imprimació segelladora i acabat amb aplicació de dues capes de laca (RAL a escollir per DF) aplicat amb pistola a taller. Inclou acabat testers no vistos de fulla, tenyits, segellats, siliconats i perfilats perimetrals remat contra revestiment.</p> <p>Ferratges: Frontisses ocultes d'acer galvanitzat AISI 304 homolofades amb certificacio al foc segons normativa vigent. Tancaportes ocult amb força de tancament EN 2-4 per a porta de dues fulles batents de fins a 1400mm d'ample i 180kg de pes, amb angle d'obertura de 120o i amb amortiguació a l'obertura. Amb guia lliscant i de mides 286x32x45mm. Inclou retenidor inferior d'alumini per mantenir les portes en posició oberta.</p> <p>Maneta:Joc de manetes tubulars rectes sobre roseta circular, tot d'acer inoxidable acabat satinat. Pany de cop silencios.</p> <p>Index atenuacio sonora global: No inferior a 30dB</p> <p>Resistencia / reaccio foc: EI.30-C5 / C-s2,d0</p>	1.613,17 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 125

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Inclou mecanismes i ferratges necessaris, tot d'acer inoxidable així com, la fixació al parament i tots els remats segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el material necessari. Extracció i eliminació d'embalatges i recollida de material sobrant. Mitjans auxiliars i totes les mesures i elements de seguretat i salut, segons la normativa vigent. Neteja posterior d'obra. Tot inclòs i totalment acabat segons projecte. Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra Nota II: Color RAL especial a definir per la DF (MIL SIS-CENTS TRETZE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	
P-805	PAU0-FV16	u	FV.16_ Envà mòbil acústic amb desplaçament multidireccional, tipus Tabiexpert TX87 Acousticglass o equivalent, amb 1 mòdul de tancament telescòpic amb manivela extraïble, 1 mòdul estàndar i 1 mòdul amb porta basculant integrada (obertura independent i iguals materials i acabats al conjunt). Tots els mòduls independents, amb panells units a través de perfil·eria encadellada, juntes de llengüeta i bombolla i banda magnètica. Material: Bastiment amb muntants verticals de 50x87 i 70x87mm. Guia i mecanismes superiors ocults. Estructura autoportant d'acer i alumini extrusionat anoditzat. Mòduls amb aïllament acústic a base de llana mineral i segellat vertical, superior i inferior amb juntes de noprè (EPDM). Acabat: Taulers de fusta laminada de pi flandes, classe A, 15mm de gruix acabat amb imprimació base d'aigua mat incolor Envidrament: Vidre acústic laminat de seguretat 4+4/58/4+4 Ferratges: Desplaçament i guia multidireccional d'alumini extrusionat anoditzat lacat de tmm de gruix i resistència a tracció superior a 10 kN. Fixació superior de guia a sostre resistent amb varilles roscades. Panells penjats per dues politges cadascun, amb doble rodament, resistència a desgast o ruptura baixa càrrega de 2'5kN. Índex atenuació sonora global: 43 dB Resistència / reacció foc: - / C-s2,d0	8.423,95 €
			Inclou mecanismes i ferratges necessaris, així com, la fixació al parament i tots els remats segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el material necessari. Extracció i eliminació d'embalatges i recollida de material sobrant. Mitjans auxiliars i totes les mesures i elements de seguretat i salut, segons la normativa vigent. Neteja posterior d'obra. Tot inclòs i totalment acabat segons projecte. Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra Nota II: Color RAL especial a definir per la DF (VUIT MIL QUATRE-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	
P-806	PAU0-FV20	u	FV.20_ Envà mòbil acústic amb desplaçament multidireccional, tipus Tabiexpert TX87 Acousticglass o equivalent, amb 1 mòdul de tancament telescòpic amb manivela extraïble, 1 mòdul estàndar i 1 mòdul amb porta basculant integrada (obertura independent i iguals materials i acabats al conjunt). Tots els mòduls independents, amb panells units a través de perfil·eria encadellada, juntes de llengüeta i bombolla i banda magnètica. Material: Bastiment amb muntants verticals de 50x87 i 70x87mm. Guia i mecanismes superiors ocults. Estructura autoportant d'acer i alumini extrusionat anoditzat. Mòduls amb aïllament acústic a base de llana mineral i segellat vertical, superior i inferior amb juntes de noprè (EPDM). Acabat: Taulers de fusta laminada de pi flandes, classe A, 15mm de gruix acabat amb imprimació base d'aigua mat incolor Envidrament: Vidre acústic laminat de seguretat 4+4/58/4+4 Ferratges: Desplaçament i guia multidireccional d'alumini extrusionat anoditzat lacat de tmm de gruix i resistència a tracció superior a 10 kN. Fixació superior de guia a sostre resistent amb varilles roscades. Panells penjats per dues politges cadascun, amb doble rodament, resistència a desgast o ruptura baixa càrrega de 2'5kN. Índex atenuació sonora global: 43 dB Resistència / reacció foc: - / C-s2,d0	10.609,78 €
			(DEU MIL SIS-CENTS NOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	
P-807	PAV2-ADLA	u	Reixa fixa de lamel·les d'acer, formada lamel·les d'acer galvanitzat de 2mm de gruix, pre soldades a marc per a formació de reixa de ventilació amb marcs perimetrals circular de diàmetre exterior Ø120 cm, amb passamà d'acer galvanitzat de 60x10 mm en forma circular, orelles a base de platina d'acer galvanitzat de 50x50x10 mm pre soldada a marc per a fixació	335,89 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 126

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			de lamel·les, platina d'ancoratge d'acer galvanitzat 1x7x8cm amb perforació i fixació mecànica a mur de formigó armat	
			(TRES-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	
P-808	PAV2-ADRF	u	S13_ Reixa fixa de lamel·les d'acer, de 177x230 cm, formada lamel·les d'acer galvanitzat de 2mm de gruix, pre soldades a marc per a formació de reixa de ventilació amb marcs perimetrals d'acer galvanitzat amb perfils L 50x50 mm i de 60x10 mm, s'inclouen remats perimetrals, col·locat	1.098,90 €
			Inclou part proporcional de materials, elements de fixació, ajustament i tancament, així com la resta d'accessoris i treballs auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada segons plànols de projecte i indicacions de la direcció facultativa. Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra Nota II: color RAL especial a definir per la DF	
			(MIL NORANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	
P-809	PAV2-AS15	m2	S.15/S.16_ Gelosia amb lamel·les fixes d'acer per a protecció solar obertures, formada per marcs perimetrals formats per perfil tubular d'acer de 80x15mm, lamel·les fixes formades per perfils tublars d'acer de 80x15mm, separats 60mm entre ells i marcs ancorats a brancals amb passamans d'acer laminat, acabat amb una mà d'imprimació sintètica antioxidant i dues dues mans d'esmalt sintètic, acabat mate i color RAL a decidir per DF, col·locada	276,77 €
			Inclou la fixació al parament o paviment, i tots els remats segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva. Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra Nota II: Color RAL especial a definir per la DF (DOS-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	
P-810	PAV6-ADF4	m2	Mosquitera fixa, amb bastiment perimetral de perfils d'alumini lacat, i tela de fils de polièster, col·locada amb fixacions mecàniques	95,88 €
			Inclou la fixació al parament i tots els remats segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el material necessari. Extracció i eliminació d'embalatges i recollida de material sobrant. Mitjans auxiliars i totes les mesures i elements de seguretat i salut, segons la normativa vigent. Neteja posterior d'obra. Tot inclòs i totalment acabat segons projecte. Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra Nota II: Color RAL especial a definir per la DF (NORANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	
P-811	PAV8-AD9A	m2	Cortines tèxtils acústiques opaques de gramatge 350 - 500 gr/m2, color a escollir per la D.F, suspeses amb guies d'acer inoxidable fixades sota estructura galvanitzada de tub de 70x70x2mm, fixació segons detalls. Classificació de reacció al foc igual o superior a C-s2,d0. Alçada fins a 2.80 m. Comprovar dimensions longitud cortinatges en obra. La longitud total de la cortina serà1.50 / 2.00 x la longitud del parament, per mantenir ona completa o mitja ona en la seva col·locació (NORANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	94,82 €
P-812	PAVL-AD01	u	Tendal motoritzat vertical amb suport lateral d'acer galvanitzat, teixit tipus Soltis 92 o equivalent, color RAL a escollir per la DF, de 100x275cm, suport amb cable d'alumini, cable guia Ø3.3 mm d'acer, amb revestiment inox, varilla de guia de Ø10 mm d'inox, mottle tensor del cable inferior o superior, motor Griesser, SIMU, Elero o Somfy o sistemes equivalent, accionament a motor amb interruptor de final de carrera electrònic	651,18 €
			(SIS-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 127

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-813	PAVL-AD02	u	Tendal motoritzat vertical amb suport lateral d'acer galvanitzat, teixit tipus Soltis 92 o equivalent, color RAL a escollir per la DF, de 60x275cm, suport amb cable d'alumini, cable guia Ø3.3 mm d'acer, amb revestiment inox, varilla de guia de Ø10 mm d'inox, motlle tensor del cable inferior o superior, motor Griesser, SIMU, Elero o Somfy o sistemes equivalent, accionament a motor amb interruptor de final de carrera electrònic (CINC-CENTS DINOU EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	519,89 €
P-814	PAVL-AD03	u	Tendal motoritzat vertical amb suport lateral d'acer galvanitzat, teixit tipus Soltis 92 o equivalent, color RAL a escollir per la DF, de 130x275cm, suport amb cable d'alumini, cable guia Ø3.3 mm d'acer, amb revestiment inox, varilla de guia de Ø10 mm d'inox, motlle tensor del cable inferior o superior, motor Griesser, SIMU, Elero o Somfy o sistemes equivalent, accionament a motor amb interruptor de final de carrera electrònic (SET-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	756,97 €
P-815	PAVL-ADS1	u	Sistema de sombrejat pla replegable, 660x450cm, motoritzat a base de politges d'alumini i cable d'acer tipus Inverca, Novagric o equivalent, i dos cables tensors per a subjecció de lona tipus Svensson 70, amb accionament automatitzat, amb detector de precipitació amb replegament de seguretat, sistema motoritzat amb motor 40 N i 275 W, velocitat 17 voltes per minut. S'inclouen tot els elemnets i materials necessaris per a deixar la unitat instal·lada i en funcionament. Es comprovaran les dimensions en obra i verificar el funcionament un cop instal·lat. (DOS MIL DOS-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	2.244,92 €
P-816	PAVL-ADS2	u	Sistema de sombrejat pla replegable, 640x685cm, motoritzat a base de politges d'alumini i cable d'acer tipus Inverca, Novagric o equivalent, i dos cables tensors per a subjecció de lona tipus Svensson 70, amb accionament automatitzat, amb detector de precipitació amb replegament de seguretat, sistema motoritzat amb motor 40 N i 275 W, velocitat 17 voltes per minut. S'inclouen tot els elemnets i materials necessaris per a deixar la unitat instal·lada i en funcionament. Es comprovaran les dimensions en obra i verificar el funcionament un cop instal·lat. (DOS MIL NOU-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	2.984,20 €
P-817	PAZ2-ADEM	u	Subministre i col·locació de línia de vida horitzontal flexible amb cable, amb conformitat amb la Norma Europea EN 795 Classe C, fixada a mur pantalla de formigó amb ancoratges químics, deixant una separació mínima de 1,5m des de les cantonades del pou, fins a l'inici de la línia de vida. Inclou part proporcional de materials, elements de fixació i ajustament així com la resta d'accessoris i treballs auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada segons plànols de projecte i indicacions de la direcció facultativa, homologat per a línia de vida segons UNE_EN 795/A1 (DOS MIL TRENTA-NOU EUROS)	2.039,00 €
P-818	PAZ2-ADLE	u	Subministre i col·locació de línia de vida en suspensió amb fixacions mecàniques a cara inferior de Llosa de formigó, cada 1m, amb certificació i recurs preventiu i placa de seguiment. Inclou rail de seguretat, 2 carros amb anella per a fixació per a penjat de cable d'inoxidable trenat l sistema d'elevació (2 unitats incloses), topalls guia en els extrems, i peces per a la fixació de la guia a forjat cada metre (22 peces fixacions en total) Inclou part proporcional de materials, elements de fixació i ajustament així com la resta d'accessoris i treballs auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada segons plànols de projecte i indicacions de la direcció facultativa, homologat per a línia de vida segons UNE_EN 795/A1 (SIS MIL CENT UN EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	6.101,96 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 128

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-819	PAZ2-ADLI	u	Subministre i col·locació de línia de vida en suspensió amb fixacions mecàniques a cara inferior de Llosa de formigó, cada 1m, amb certificació i recurs preventiu i placa de seguiment. Inclou rail de seguretat, 2 carros amb anella per a fixació per a penjat de cable d'inoxidable trenat l sistema d'elevació (2 unitats incloses), topalls guia en els extrems, i peces per a la fixació de la guia a forjat cada metre (17 peces fixacions en total) Inclou part proporcional de materials, elements de fixació i ajustament així com la resta d'accessoris i treballs auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada segons plànols de projecte i indicacions de la direcció facultativa, homologat per a línia de vida segons UNE_EN 795/A1 (CINC MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	5.445,67 €
P-820	PAZ2-ADLL	u	Subministre i col·locació de línia de vida horitzontal flexible amb cable, amb conformitat amb la Norma Europea EN 795 Classe C, fixada a mur pantalla de formigó amb ancoratges químics, deixant una separació de 1,5m des de les cantonades del pou, fins a l'inici de la línia de vida. Inclou part proporcional de materials, elements de fixació i ajustament així com la resta d'accessoris i treballs auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada segons plànols de projecte i indicacions de la direcció facultativa, homologat per a línia de vida segons UNE_EN 795/A1 (DOS MIL TRES-CENTS DEU EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	2.310,41 €
P-821	PAZ2-ADLV	m	Subministre i col·locació de línia de vida composta per cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0. Inclou conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal fixa, formats per dos terminals d'acer inoxidable, els dos amb element amortidor de caigudes, per a fixar amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb elements protector, segons UNE_EN 795/A1 i element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'acer inoxidable, per a fixar amb cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1, ancorada a elements de coberta existents Inclou part proporcional de materials, elements de fixació i ajustament així com la resta d'accessoris i treballs auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada segons plànols de projecte i indicacions de la direcció facultativa, homologat per a línia de vida segons UNE_EN 795/A1 (CENT TRES EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	103,49 €
P-822	PAZ4-HCIJ	u	Conjunt de perfils per a prevenir les enganxades de dits a les portes, al costat de la frontissa, d'1,4 m de llarg, format per un perfil semicircular d'alumini de 80 mm d'amplada amb una junta acordió semicircular d'EPDM col·locada al interior del perfil i fixada amb guies d'alumini a la cara contraria a les frontisses, i una junta acordió semicircular de 35 mm de radi, d'EPDM, fixada amb dos perfils d'alumini a la cara de les frontisses (CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	185,90 €
P-823	PB12-ADE1	m2	Barana/Reixa formada per marc perimetral de perfil tubular d'acer de 80x10mm i malla central amb geometria romboidal de cables d'acer inoxidable amb casquets premats tipus X-tend o equivalent, fixada mecànicament a l'obra amb ancoratges d'acer, tac d'acer, volandera i femella amb ancoratges d'acer, de 110 cm d'amplada cada modul, acabat amb una mà d'imprimació sintètica antioxidant i dues dues mans d'esmalt sintètic, acabat mate i RAL a decidir per DF (excepte malla cable acer) Inclou ferratges, la fixació al parament i/o paviment, i tots els remats segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva. Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra Nota II: Color RAL especial a definir per la DF (DOS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	252,76 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 129

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-824	PB12-ADS1	m	Barana formada per passamà superior i intermedi de ferro pintat de secció circular Ø40mm i 2mm de gruix, passamà intermedi soldat mitjançant pipeta de Ø10mm a muntant vertical, tub inferior de ferro pintat de secció circular Ø40mm soldat horitzontalment mitjançant pipeta de Ø10mm a muntant vertical, muntant de platina de ferro pintat de 40x20m soldat a platina d'ancoratge, platina d'ancoratge de ferro pintat 13x118x10cm amb dos forats avellanats per a la fixació mecànica, amb malla per a barana tipus X-TEND o equivalent de cable d'acer inoxidable AISI 316, de color negre, amb format de rombe de malla X-TEND MW60 o equivalent (mida de les dues diagonals:60x104mm / base per altura) instal·lada en la direcció vertical; cable inoxidable 1,5mm AISI316; casquet inoxidable tipus CXS, barana fixada mecànicament al formigó armat de la passsera amb rodó Ø10mm	227,46 €
(DOS-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)				
P-825	PB12-ADS5	m	S05/S06_ Barana formada per un passamà d'acer de 40mmx20mm, muntants verticals fixats a cantell de sostre mitjançant platina d'ancoratge de ferro en forma de “L” de 100x70x5 mm, subestructura formada per marcs d'acer amb rodó d'acer Ø20mm, soldat mitjançant pipeta de 1Ø10mm a muntant vertical c/100cm i malla per a barana tipus X-TEND o equivalent de cable d'acer inoxidable AISI 316, de color blanc, amb format de rombe de malla X-TEND MW60 o equivalent (mida de les dues diagonals: 60x104mm / base per altura) instal·lada en la direcció vertical; cable inoxidable 1,5mm AISI316; casquet inoxidable tipus CXS, amb tapajuntes de xapa d'acer de 10 cm d'amplada entre element vertical.	255,10 €
(DOS-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB DEU CÈNTIMS)				
P-826	PB12-ADSR	u	Porta de barana formada per passamà superior de ferro pintat de secció circular Ø40mm i 2mm de gruix, muntant de platina de ferro pintat de 40x20m soldat a platina d'ancoratge, platina d'ancoratge de ferro pintat 13x118x10cm amb dos forats avellanats per a la fixació mecànica, amb malla per a barana tipus X-TEND o equivalent de cable d'acer inoxidable AISI 316, amb format de rombe de malla X-TEND MW60 o equivalent (mida de les dues diagonals:60x104mm / base per altura) instal·lada en la direcció vertical; cable inoxidable 1,5mm AISI316; casquet inoxidable tipus CXS,	317,58 €
(TRES-CENTS DISSET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)				
P-827	PB12-ADT9	u	T.09_ Conjunt tanca exterior amb una porta batent i tres mòduls fixes, format per marc perimetral de perfil tubular d'acer de 80x15mm i malla central amb geometria romboidal de cables d'acer inoxidable amb casquets premats tipus X-tend o equivalent, fixada a marc format per rodó d'acer de Ø10mm, fixades mecànicament a l'obra amb ancoratges d'acer, tac d'acer, volandera i femella, buit d'obra de 375x70 cm, acabat amb una mà d'imprimació sintètica antioxidant i dues dues mans d'esmalt sintètic, acabat mate i RAL a decidir per DF (excepte malla cable acer)	971,49 €
(NOU-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)				
P-828	PB12-ADVQ	m	Barana d'acer galvanitzat, fromada per safata de xapa d'acer galvanitzat plegada de 2mm de gruix amb perforacions avellanades per a la fixació mecànica, muntant de platina d'acer galvanitzat de 40x10mm pre soldat a platina d'ancoratge, platina d'ancoratge d'acer galvanitzat 1x15x10cm amb dos forats avellanats per a la fixació mecànica, i preperat col·locació de tira LED fixada a plec superior de safata, barana fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer rodó Ø10mm	129,40 €
(CENT VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)				
P-829	PB12-ADVR	m	S04_ Barana d'acer per a pintar, de planxa d'acer de 10 mm de gruix, amb muntants de tub de d'acer de Ø40mm, soldats a l'estructura d'acer de l'escala	60,44 €
(SEIXANTA EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)				
P-830	PB12-AS03	m	S.06_ Barana d'acer per a pintar, de planxa d'acer de 10 mm de gruix de 110 cm d'alçària, soldada a perfils d'acer estructurals d'escala	283,05 €
(DOS-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB CINC CÈNTIMS)				

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 130

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-831	PB12-AS06	m2	S.06/S.07_ Barana formada per marc perimetral de perfil tubular d'acer de 80x10mm i malla central amb geometria romboidal de cables d'acer inoxidable amb casquets premats tipus X-tend o equivalent, fixada a marc format per rodó d'acer Ø10mm i pipetes de connexió, amb tornapunts de reforç d'estabilitat a cada montant format per rodó d'acer Ø15mm soldat a perfils, fixada mecànicament a l'obra amb ancoratges d'acer, tac d'acer, volandera i femella amb ancoratges d'acer, de 150 cm d'alçària, acabat amb una mà d'imprimació sintètica antioxidant i dues dues mans d'esmalt sintètic, acabat mate i RAL a decidir per DF (excepte malla cable acer)	272,81 €
Inclou la fixació al parament o paviment, i tots els remats segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva. Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra Nota II: Color RAL especial a definir per la DF (DOS-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)				
P-832	PB12-AS08	u	S.08_ Barana formada per marc perimetral de perfil tubular d'acer de 80x10mm i malla central amb geometria romboidal de cables d'acer inoxidable amb casquets premats tipus X-tend o equivalent, fixada a marc format per rodó d'acer Ø10mm i pipetes de connexió, fixada mecànicament a l'obra amb ancoratges d'acer, tac d'acer, volandera i femella amb ancoratges d'acer, de 60x110 cm, acabat amb una mà d'imprimació sintètica antioxidant i dues dues mans d'esmalt sintètic, acabat mate i RAL a decidir per DF (excepte malla cable acer)	201,98 €
Inclou 10 unitats (ubicades en obertures accés bombers) practicables amb clau d'accès per bombers.				
Inclou ferratges, la fixació al parament o paviment, i tots els remats segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva. Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra Nota II: Color RAL especial a definir per la DF (DOS-CENTS UN EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)				
P-833	PB12-AS09	u	S.09_ Barana formada per marc perimetral de perfil tubular d'acer de 80x10mm i malla central amb geometria romboidal de cables d'acer inoxidable amb casquets premats tipus X-tend o equivalent, fixada a marc format per rodó d'acer Ø10mm i pipetes de connexió, fixada mecànicament a l'obra amb ancoratges d'acer, tac d'acer, volandera i femella amb ancoratges d'acer, de 100x110 cm, acabat amb una mà d'imprimació sintètica antioxidant i dues dues mans d'esmalt sintètic, acabat mate i RAL a decidir per DF (excepte malla cable acer)	268,43 €
Inclou la fixació al parament o paviment, i tots els remats segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva. Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra Nota II: Color RAL especial a definir per la DF (DOS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)				
P-834	PB12-AS10	u	S.10_ Barana formada per marc perimetral de perfil tubular d'acer de 80x1mm i malla central amb geometria romboidal de cables d'acer inoxidable amb casquets premats tipus X-tend o equivalent, fixada a marc format per rodó d'acer Ø10mm i pipetes de connexió, fixada mecànicament a l'obra amb ancoratges d'acer, tac d'acer, volandera i femella amb ancoratges d'acer, de 130x110 cm, acabat amb una mà d'imprimació sintètica antioxidant i dues dues mans d'esmalt sintètic, acabat mate i RAL a decidir per DF (excepte malla cable acer)	329,74 €
Inclou la fixació al parament o paviment, i tots els remats segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva. Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra Nota II: Color RAL especial a definir per la DF (TRES-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)				

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 131

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-835	PB12-AS11	m	S.11_ Barana formada per marc perimetral de perfil tubular d'acer de 80x10mm i malla central amb geometria romboidal de cables d'acer inoxidable amb casquets premsats tipus X-tend o equivalent, fixada a marc format per rodó d'acer Ø10mm i pipetes de connexió, soldada a perfil d'acer laminat en L de 60x200mm i fixat mecànicament a l'obra amb ancoratges d'acer, tac d'acer, volandera i femella amb ancoratges d'acer, de 130 cm d'alçària, acabat amb una mà d'imprimació sintètica antioxidant i dues dues mans d'esmalt sintètic, acabat mate i RAL a decidir per DF (excepte malla cable acer) Inclou la fixació al parament o paviment, i tots els remats segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva. Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra Nota II: Color RAL especial a definir per la DF (DOS-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	297,57 €
P-836	PB12-AS12	m	S.12_ Barana formada per marc perimetral de perfil tubular d'acer de 80x10mm i malla central amb geometria romboidal de cables d'acer inoxidable amb casquets premsats tipus X-tend o equivalent, fixada a marc format per rodó d'acer Ø10mm i pipetes de connexió, amb tornapuntes de reforç d'estabilitat a cada montant format per rodó d'acer Ø15mm soldat a perfils, fixada mecànicament a l'obra amb ancoratges d'acer, tac d'acer, volandera i femella amb ancoratges d'acer, de 110 cm d'alçària, acabat amb una mà d'imprimació sintètica antioxidant i dues dues mans d'esmalt sintètic, acabat mate i RAL a decidir per DF (excepte malla cable acer) Inclou la fixació al parament o paviment, i tots els remats segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva. Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra Nota II: Color RAL especial a definir per la DF (DOS-CENTS SETANTA EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	270,13 €
P-837	PB12-AS13	m	S.13_ Barana formada per marc perimetral de perfil tubular d'acer de 80x10mm i malla central amb geometria romboidal de cables d'acer inoxidable amb casquets premsats tipus X-tend o equivalent, fixada a marc format per rodó d'acer Ø10mm i pipetes de connexió, amb tornapuntes de reforç d'estabilitat a cada montant format per rodó d'acer Ø15mm soldat a perfils, fixada mecànicament a l'obra amb ancoratges d'acer, tac d'acer, volandera i femella amb ancoratges d'acer, de 110 cm d'alçària, acabat amb una mà d'imprimació sintètica antioxidant i dues dues mans d'esmalt sintètic, acabat mate i RAL a decidir per DF (excepte malla cable acer) Inclou la fixació al parament o paviment, i tots els remats segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva. Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra Nota II: Color RAL especial a definir per la DF (DOS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	245,29 €
P-838	PB12-DIVQ	m	S11/S12_ Barana fromada per passamà tubular d'acer de Ø40mm amb montans verticals de passamà d'acer de 40mmx20mm, travesser inferior, h= 90cm, amb topal horitzontal de passamà d'acer de 40mmx20mm, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella Distribució d'elements verticals segons pla de detall. (CENT QUINZE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	115,06 €
P-839	PB12-DIW6	m	Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 100 a 120 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella (CENT SEIXANTA EUROS AMB UN CÈNTIMS)	160,01 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 132

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-840	PB12-RX01	u	RX.01_ Reixa fixa formada per marc perimetral de perfil tubular d'acer de 80x15mm i malla central amb geometria romboidal de cables d'acer inoxidable amb casquets premsats tipus X-tend o equivalent, fixada a perfil superior d'ancoratge de tubular d'acer de 80x30mm i brancals de pedra i paviment amb pipetes de connexió, fixades mecànicament a l'obra amb ancoratges d'acer, tac d'acer, volandera i femella, de 270x280 cm, acabat amb una mà d'imprimació sintètica antioxidant i dues dues mans d'esmalt sintètic, acabat mate i RAL a decidir per DF (excepte malla cable acer) Inclou la fixació al parament o paviment, i tots els remats segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva. Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra Nota II: Color RAL especial a definir per la DF (MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	1.484,78 €
P-841	PB12-RX02	u	RX.02_ Conjunt reixa amb una parta batent i un modul fix, format per marc perimetral del conjunt amb perfil d'acer de 80x30, marc de la porta de perfil tubular d'acer de 80x15mm i malla central amb geometria romboidal de cables d'acer inoxidable amb casquets premsats tipus X-tend o equivalent, part opaca amb bastidor tubular de 40x20mm i xapa a les dues cares amb xapa d'acer de 4mm, fixada a perfil superior d'ancoratge de tubular d'acer de 80x30mm i brancals de pedra i paviment amb pipetes de connexió, fixades mecànicament a l'obra amb ancoratges d'acer, tac d'acer, volandera i femella, buit d'obra de 270x280 cm, acabat amb una mà d'imprimació sintètica antioxidant i dues dues mans d'esmalt sintètic, acabat mate i RAL a decidir per DF (excepte malla cable acer) Inclou ferratges, la fixació al parament o paviment, i tots els remats segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva. Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra Nota II: Color RAL especial a definir per la DF (MIL SET-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	1.787,02 €
P-842	PB12-RX03	u	RX.03_ Conjunt reixa d'una fulla corredissa, format per bastidor perimetral d'acer 100x30cm i malla central amb geometria romboidal de cables d'acer inoxidable amb casquets premsats tipus X-tend o equivalent, part opaca amb bastidor tubular de 40x20mm i xapa a les dues cares amb xapa d'acer de 4mm, amb guia superior de perfil d'acer laminat U100 i guia inferior enrasada a paviment, fixades mecànicament a l'obra amb ancoratges d'acer, tac d'acer, volandera i femella, buit d'obra de 300x280 cm, acabat amb una mà d'imprimació sintètica antioxidant i dues dues mans d'esmalt sintètic, acabat mate i RAL a decidir per DF (excepte malla cable acer) Pany amb clau mestrejada i tirador format amb rodó acer Ø8mm plegat. Rètol planxa acer inox. e=10mm. Inclou ferratges, la fixació al parament o paviment, i tots els remats segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva. Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra Nota II: Color RAL especial a definir per la DF (DOS MIL SET-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	2.755,57 €
P-843	PB12-RX04	u	RX.04_ Reixa fixa formada per marc perimetral de perfil tubular d'acer de 80x15mm i malla central amb geometria romboidal de cables d'acer inoxidable amb casquets premsats tipus X-tend o equivalent, fixada a perfil superior d'ancoratge de tubular d'acer de 80x30mm i brancals de pedra i paviment amb pipetes de connexió, fixades mecànicament a l'obra amb ancoratges d'acer, tac d'acer, volandera i femella, de 200x280 cm, acabat amb una mà d'imprimació sintètica antioxidant i dues dues mans d'esmalt sintètic, acabat mate i RAL a decidir per DF (excepte malla cable acer) Inclou la fixació al parament o paviment, i tots els remats segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva. Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra Nota II: Color RAL especial a definir per la DF (MIL CENT VINT EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	1.120,31 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 133

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-844	PB12-RX05	u	<p>RX.05_ Conjunt de 3 reixes fixes formades per marc perimetral de perfil tubular d'acer de 80x15mm i malla central amb geometria romboidal de cables d'acer inoxidable amb casquets premsats tipus X-tend o equivalent, fixada a perfil superior d'ancoratge de tubular d'acer de 80x30mm i brancals de pedra i paviment amb pipetes de connexió, fixades mecànicament a l'obra amb ancoratges d'acer, tac d'acer, volandera i femella, de 65x215 cm i 105x215cm, acabat amb una mà d'imprimació sintètica antioxidant i dues dues mans d'esmalt sintètic, acabat mate i RAL a decidir per DF (excepte malla cable acer)</p> <p>Inclou la fixació al parament o paviment, i tots els remats segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva.</p> <p>Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra</p> <p>Nota II: Color RAL especial a definir per la DF</p> <p>(MIL CENT VUITANTA-UN EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)</p>	1.181,92 €
P-845	PB12-RX06	u	<p>RX.06_ Porta pivotant formada per marc perimetral de perfil tubular d'acer de 100x30mm i malla central amb geometria romboidal de cables d'acer inoxidable amb casquets premsats tipus X-tend o equivalent, de 300x280 cm, amb perfil superior acer laminat U-100, pivot superior i inferior d'acer inoxidable i rodó acer Ø10mm rigiditzador en diagonal, acabat amb una mà d'imprimació sintètica antioxidant i dues dues mans d'esmalt sintètic, acabat mate i RAL a decidir per DF (excepte malla cable acer)</p> <p>Inclou topall amb fixació posició oberta amb passamà acer inoxidable en L i iman circular Ø36mm, pany amb clau mestrejada i tirador format amb rodó acer Ø8mm plegat.</p> <p>Inclou ferratges, la fixació al parament o paviment, i tots els remats segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva.</p> <p>Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra</p> <p>Nota II: Color RAL especial a definir per la DF</p> <p>(DOS MIL QUARANTA-TRES EUROS AMB NOU CÈNTIMS)</p>	2.043,09 €
P-846	PB12-RX07	u	<p>RX.07_ Doble porta pivotant formada per marc perimetral de perfil tubular d'acer de 100x30mm i malla central amb geometria romboidal de cables d'acer inoxidable amb casquets premsats tipus X-tend o equivalent, de 304x250 cm, amb perfil superior acer laminat U-100, pivot superior i inferior d'acer inoxidable i rodó acer Ø10mm rigiditzador en diagonal, acabat amb una mà d'imprimació sintètica antioxidant i dues dues mans d'esmalt sintètic, acabat mate i RAL a decidir per DF (excepte malla cable acer)</p> <p>Inclou topall amb fixació posició oberta amb passamà acer inoxidable en L i iman circular Ø36mm, pany amb clau mestrejada i tirador format amb rodó acer Ø8mm plegat.</p> <p>Inclou ferratges, la fixació al parament o paviment, i tots els remats segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva.</p> <p>Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra</p> <p>Nota II: Color RAL especial a definir per la DF</p> <p>(TRES MIL SET-CENTS CINQUANTA EUROS AMB TRES CÈNTIMS)</p>	3.750,03 €
P-847	PB12-RX08	u	<p>RX.08_ Porta pivotant formada per marc perimetral de perfil tubular d'acer de 100x30mm i malla central amb geometria romboidal de cables d'acer inoxidable amb casquets premsats tipus X-tend o equivalent, de 295x250 cm, amb perfil superior acer laminat U-100, pivot superior i inferior d'acer inoxidable i rodó acer Ø10mm rigiditzador en diagonal, acabat amb una mà d'imprimació sintètica antioxidant i dues dues mans d'esmalt sintètic, acabat mate i RAL a decidir per DF (excepte malla cable acer)</p> <p>Inclou topall amb fixació posició oberta amb passamà acer inoxidable en L i iman circular Ø36mm, pany amb clau mestrejada i tirador format amb rodó acer Ø8mm plegat.</p> <p>Inclou ferratges, la fixació al parament o paviment, i tots els remats segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva.</p> <p>Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra</p> <p>Nota II: Color RAL especial a definir per la DF</p> <p>(DOS MIL TRENTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)</p>	2.037,65 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 134

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-848	PB12-RX09	u	<p>RX.09_ Porta pivotant, format per marc perimetral del conjunt amb perfil d'acer de 80x30mm, marc de la porta de perfil tubular d'acer de 80x15mm i malla central amb geometria romboidal de cables d'acer inoxidable amb casquets premsats tipus X-tend o equivalent, part opaca amb bastidor tubular de 40x20mm i xapa a les dues cares amb xapa d'acer de 4mm, fixada a brancals, fixades mecànicament a l'obra amb ancoratges d'acer, tac d'acer, volandera i femella, buit d'obra de 130x327 cm, acabat amb una mà d'imprimació sintètica antioxidant i dues dues mans d'esmalt sintètic, acabat mate i RAL a decidir per DF (excepte malla cable acer)</p> <p>Inclou ferratges, la fixació al parament o paviment, i tots els remats segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva.</p> <p>Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra</p> <p>Nota II: Color RAL especial a definir per la DF</p> <p>(SET-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)</p>	723,44 €
P-849	PB18-AD72	u	<p>Sistema de barana modular Easy Glass SLIM Top Mount ``Q-RAILING``o equivalent, format per perfil continu en ``U`` d'aliatge d'alumini 6063 T5, amb capa d'acabat anoditzat de 25 micres d'espessor, de 121x5000x45 mm, provat per a una càrrega de 4,53 kN/m aplicada sobre la part superior del vidre segons CTE DB SE-AE, sense passamans amb vidre laminar de seguretat, compost per dos llunes de 10 mm de gruix unides mitjançant una làmina incolor de butiral de polivinil, de 0,38 mm d'espessor, classificació de prestacions 2B2, segons UNE-EN 12600. Segons UNE-EN ISO 12543-2 i UNE-EN 14449.</p> <p>Inclou falques i gomes per fixació del vidre i ancoratge mecànic d'expansió d'alta resistència per a fixació a la superfície suport, així com tots els materials i lements necessaris per a deixar la unitat d'obra col·locada.</p> <p>(TRES-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)</p>	394,54 €
P-850	PB18-AD7B	m	<p>Construcció, subministrament i col·locació de tanca d'hoquei model hidràulica de mides reglamentàries 40 x 20 mts per 1 metre d'alçada, quatre corbes reglamentàries d'un radi d'1 metre desmuntables manualment, bastidor metàl·lic amb cilindres de doble efecte, motor bomba amb grup de pressió, folrada amb fusta contraplacada (no s'hi inclou el paviment d'acabat, instal·lacions elèctriques, obra civil).</p> <p>ZONES ABATIBLES</p> <p>Quatre trams de 18,5 metres als laterals amb porta in de 1 metre ample, dos trams de 18 metres als fons Abatible mitjançant cilindres hidràulics quedant en posició vertical per a pràctica de joc i abatuda a nivell de paviment per a la pràctica dels diferents esports de la instal·lació. Previ a la seva instal·lació caldràn 24 pous de 1000x800 mm més un replà intermig corregut de 1350x300 mm per a la instal·lació dels cilindres hidràulics, tubs hidraulics i gruixos dels bastiments de la tanca hidràulica.</p> <p>ESTRUCTURA MARCS ABATIBLES</p> <p>Bastidor metàl·lic fabricat amb perfils metàl·lics d'acer laminat en calent S-235 JOH , en tub de 100 x 80 mm per 4 mm de gruix, amb un entramat intermig de tub de 40x40 mm per fixar la fusta.</p> <p>PORTES DESMUNTABLES</p> <p>Dues portes desmuntables de 1000 mm ample per 1000 mm alçada. Bastidor metàl·lic folrat amb fusta contraplacada de 15 mm. Perns laterals amb connexió especial a marc abatible de la tanca. Tancaments als dos laterals tipus guillotina amb suports a la part superior i inferior.</p> <p>ESTRUCTURA INFERIOR ZONA DE PAS</p> <p>Un cop la tanca es troba en posició vertical de joc, el forat deixat al paviment va protegit amb una estructura metàl·lica ancorada al fossat. Zona de pas acabada amb fusta contra xapada de 18 mm antilliscant. Les quatre corbes són desmuntables així com les dues portes d'un metre d'amplada.</p> <p>ELEMENTS ELEVACIÓ</p> <p>Elements d'elevació mitjançant cilindres hidràulics de doble acció, basculants, accionats mitjançant una central hidràulica d'alimentació amb motor bomba hidràulica amb dipòsit d'oli incorporat i les vàlvules corresponents amb quadre elèctric de maniobra.</p> <p>Grup hidràulic compost per:</p> <p>-Bomba hidràulica d'alta pressió</p>	1.416,25 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 135

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			-Vàlvula direccional Vàlvules antiretorns -Motor elèctric 220/380 v 10 cv -Acoblament motor-bomba Tanc d'oli Mesurador de pressió (Manòmetre) -Cilindres ancorats a perfil metàl·lic tipus HEB instal·lat al fossat i al bastiment -Tub hidràulics d'alimentació cilindres hidràulics d'acer de pressió instal·lats a la part inferior del terra de la tanca. ACABATS Elements metàl·lics acabats amb una capa d'imprimació antioxidant i dues capes d'esmalt color a definir per la DF. Inclou part proporcional de materials, elements de fixació, ajustament i tancament, així com la resta d'accessoris i treballs auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada segons plànols de projecte i indicacions de la direcció facultativa. (MIL QUATRE-CENTS SETZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	
P-851	PB18-ADEB	m	Corves extraïbles de tanca de hoquei hidràulica, de 1 metre de radi amb rodes i fixacions per fixar a la tanca hidràulica (MIL VUIT-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	1.884,94 €
P-852	PB1D-52WE	m	Passamà de perfil d'acer de 30 a 50 mm de diàmetre, i suports de perfil d'acer de 15 mm de diàmetre cada 2 m, col·locat ancorat a l'obra (DINOU EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	19,51 €
P-853	PB1D-ADBL	m	S08/S09/S10_ Barana de planxes d'acer en forma de "Caixa" i passamans tubular d'acer, fromada per passamà de tub de Ø40mm, fixats a l'estructura d'acer de la caixa i a l'inici i/o al final el passamà va fixat al paviment, barana de planxa d'acer 10 mm de gruix amb estructura de perfils d'acer horitzontals i verticals en forma de L de 40x40x2 mm i platines d'acer de 40x10 mm, muntants verticals fixades a cantell de forjat de formigó mitjançant platina d'ancorat de 10x10x5 mm. Dimensió i distribució segonsdocumentació gràfica (CENT CINC EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	105,26 €
P-854	PB1D-ADWP	m	Passamà d'acer galvanitzat de 30 mm de diàmetre i 2mm de gruix, acabat per pintar, amb suport de rodons acer Ø10mm, presoldats, fixat mecànicament (SEIXANTA-UN EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	61,75 €
P-855	PB1D-ADWQ	m	S04_ Passamà continu d'acer de 40 mm de diàmetre, acabat pintat, amb muntants, soldats a estructura d'acer de l'escala, passamà de l'escala fixat al paviment tant a linici com el final (SETANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	73,26 €
P-856	PB1D-ASE2	m	Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 43 mm de diàmetre, acabat polit i brillantat, ancorat amb rodons d'acer Ø5mm c/105cm, soldats a suport de platines d'acer Inclou ferratges, la fixació al parament, i tots els remats segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva. Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra Nota II: Color RAL especial a definir per la DF (NORANTA-TRES EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	93,17 €
P-857	PB1G-AD9M	u	Repicat, passivat d'elements metàl·lics inserits, aplicació d'imprimació inhibidora de la corrosió amb pont d'unió i reintegració amb morters de reparació (DISSET EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	17,21 €
P-858	PB1J-02J8	u	Assaig dinàmic in situ mitjançant impacte de cos tou sobre barana, segons la norma UNE 85238 (CINC-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	533,96 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 136

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-859	PB1K-029K	u	Assaig estàtic horitzontal cap a l'exterior d'una barana, amb una càrrega d'1 kN/m, segons norma UNE 85238 (CINC-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	597,24 €
P-860	PB34-JCRV	m2	Revestiment metàl·lic de xapa d'acer galvanitzat de 4mm ancorat a mur amb sub-estructura de montants oculta. (CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	154,37 €
P-861	PB34-JCU4	u	T.01. Conjunt de dues portes plegables 2 a 2 integrades a tanca perimetral, formades per bastidor d'acer i malla amb geometria romboidal de cables d'acer inoxidable. Amb guia superior integrada en perfil d'acer laminat en "U" (100x100mm) i guia inferior enrasada a paviment. Material: Guia superior integrada a perfil d'acer laminat en "U" (100x100mm). Marc perimetral format per tubular d'acer de 100x30mm. Malla central de cables d'acer inoxidable amb casquets premats, tipus X-tend o equivalent. Part opaca porta amb bastidor tubular de 40x20mm, xapat a les dues cares amb xapa d'acer de 4mm. Rodó acer Ø10mm rigiditzador diagonal. Topall amb fixació posició oberta amb passamà acer inoxidable en L i iman circular Ø36mm. Inclou pany amb clau mestrejada i tirador format amb rodó acer inoxidable Ø8mm plegat. Acabat: Tot amb una mà d'imprimació sintètica antioxidant i dues dues mans d'esmalt sintètic, acabat mate i RAL a decidir per DF (excepte malla cable acer) (SET MIL DOS-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	7.221,37 €
P-862	PB34-JCU5	u	T.02.A. Conjunt de tanca exterior, formada per màstils verticals d'acer i malla amb geometria romboidal de cables d'acer inoxidable. Estructura vertical ancorada sobre mur de formigó in-situ. Material: Màstils verticals formats per perfil tubular d'acer Ø80mm, ancorats a mur de formigó in-situ mitjançant barres roscades segons detalls. Perfils horitzontals soldats entre màstils formats per perfils d'acer laminat en "T" (40X40mm). Malla central de cables d'acer inoxidable amb casquets premats, tipus X-tend o equivalent. Acabat: Tot amb una mà d'imprimació sintètica antioxidant i dues dues mans d'esmalt sintètic, acabat mate i RAL a decidir per DF (excepte malla cable acer) (QUINZE MIL VUIT-CENTS UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	15.801,20 €
P-863	PB34-JCU6	u	T.02.B Conjunt de tanca exterior, formada per màstils verticals d'acer i malla amb geometria romboidal de cables d'acer inoxidable. Estructura vertical ancorada sobre mur de formigó in-situ. Inclou porta batent per evacuació en cas d'incendi del PAV-3 i dues portes batents per accés de material de gran format a PAV. Material: Màstils verticals formats per perfil tubular d'acer Ø80mm, ancorats a mur de formigó in-situ mitjançant barres roscades segons detalls. Perfils horitzontals soldats entre màstils formats per perfils d'acer laminat en "T" (40X40mm). Malla central de cables d'acer inoxidable amb casquets premats, tipus X-tend o equivalent. Porta formada per bastidor perimetral format per perfil tubular d'acer de 30x80mm i malla central de cables d'acer inoxidable amb casquets premats, tipus X-tend o equivalent. Part opaca porta amb bastidor tubular de 40x20mm, xapat a les dues cares amb xapa d'acer de 4mm Acabat: Tot amb una mà d'imprimació sintètica antioxidant i dues dues mans d'esmalt sintètic, acabat mate i RAL a decidir per DF (excepte malla cable acer) (DIVUIT MIL CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	18.185,85 €
P-864	PB34-JCU7	u	T.03.A Conjunt de tanca exterior, formada per màstils verticals d'acer i malla amb geometria romboidal de cables d'acer inoxidable. Estructura vertical ancorada sobre mur de formigó in-situ. Material: Màstils verticals formats per perfil tubular d'acer Ø80mm, ancorats a mur de formigó in-situ mitjançant barres roscades segons detalls. Perfils horitzontals soldats entre màstils formats per perfils d'acer laminat en "T" (40X40mm). Malla central de cables d'acer inoxidable amb casquets premats, tipus X-tend o equivalent. Porta formada per bastidor perimetral format per perfil tubular d'acer de 30x80mm i malla central de cables d'acer inoxidable amb casquets premats, tipus X-tend o equivalent. Acabat: Tot amb una mà d'imprimació sintètica antioxidant i dues dues mans d'esmalt sintètic, acabat mate i RAL a decidir per DF (excepte malla cable acer) (CATORZE MIL SET-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	14.731,10 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 137

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-865	PB34-JCU8	u	T.03.B. Conjunt tanca exterior a òcul sobre accés PAV-3, formada per màstils verticals d'acer i malla amb geometria romboidal de cables d'acer inoxidable. Estructura vertical ancorada sobre mur de formigó in-situ. Material: Màstils verticals formats per perfil tubular d'acer Ø80mm, ancorats a mur de formigó in-situ mitjançant pletina ancoratge i barres roscades segons detalls. Perfils horitzontals soldats entre màstils formats per perfils d'acer laminat en ``T`` (40X40mm). Malla central de cables d'acer inoxidable amb casquets premats, tipus X-tend o equivalent. Perfils horitzontals tubulars d'acer Ø20mm per a garantir geometria corbada de la malla d'acer inoxidable. Acabat: Tot amb una mà d'imprimació sintètica antioxidant i dues dues mans d'esmalt sintètic, acabat mate i RAL a decidir per DF (excepte malla cable acer) (SETZE MIL SET-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	16.742,05 €
P-866	PB34-JCX1	u	T.05. Conjunt tanca exterior integrada a mur perimetral existent. Conjunt format per 4 mòduls fixos formats per bastidor perimetral amb perfil tubular d'acer de 80x30mm i malla central de geometria romboidal amb cables d'acer inoxidable i part inferior opàca amb bastidor de perfils tubulars d'acer de 40x20mm, xapat a les dues cares amb xapa d'acer de 4mm. Material: Marc perimetral format per tubular d'acer de 80x30mm. Malla central de cables d'acer inoxidable amb casquets premats, tipus X-tend o equivalent. Part opaca porta amb bastidor tubular de 40x20mm, xapat a les dues cares amb xapa d'acer de 4mm. Connectors perimetrals bastidor-mur formats per passamans d'acer. Acabat: Tot amb una mà d'imprimació sintètica antioxidant i dues dues mans d'esmalt sintètic, acabat mate i RAL a decidir per DF (excepte malla cable acer) (TRES MIL NOU-CENTS CINQUANTA EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	3.950,39 €
P-867	PB34-JCX2	u	T.06. Tanca exterior opàca formada per 5 mòduls, 4 mòduls fixes i un mòdul per a porta batent. Tanca formada per bastidor perimetral amb perfil tubular d'acer de 80x30mm i part opàca amb bastidor de perfils tubulars d'acer de 40x20mm, xapat a les dues cares amb xapa d'acer de 4mm. Material: Marc perimetral format per tubular d'acer de 80x30mm. Part opaca porta amb bastidor tubular de 40x20mm, xapat a les dues cares amb xapa d'acer de 4mm. Connectors perimetrals bastidor-mur formats per passamans d'acer. Acabat: Tot amb una mà d'imprimació sintètica antioxidant i dues dues mans d'esmalt sintètic, acabat mate i RAL a decidir per DF (excepte calla cable acer) (TRES MIL VUIT-CENTS VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	3.808,56 €
P-868	PB34-JCX3	u	T.07 Conjunt de tanca i revestiment metàl·lic de la central de producció d'energia. Inclou 4 portes d'accés a ET i 3 portes per armaris d'instalacions, enrasades a mateix pla que acabat exterior i panellades amb mateixa xapa que acabat contigu. Material revestiment: Revestiment metàl·lic de xapa d'acer galvanitzat de 4mm ancorat a mur amb sub-estructura de montants oculta. Acabat revestiment: Acabat galvanitzat Material tanca: Màstils verticals formats per perfil tubular d'acer Ø80mm, ancorats a mur de formigó in-situ mitjançant pletina ancoratge i barres roscades segons detalls. Perfils horitzontals soldats entre màstils formats per perfils d'acer laminat en ``T`` (40X40mm). Malla central de cables d'acer inoxidable amb casquets premats, tipus X-tend o equivalent. Acabat tanca: Tot amb una mà d'imprimació sintètica antioxidant i dues dues mans d'esmalt sintètic, acabat mate i RAL a decidir per DF (excepte malla cable acer) (ONZE MIL VUIT-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	11.821,27 €
P-869	PB70-AD6Z	u	Placa amb anella, d'acer inoxidable, fixada amb cargols d'acer inoxidable (TRENTA-SET EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	37,25 €
P-870	PB70-ADHO	u	Homologació, legalització i certificació de línies de vida (DOS MIL DOS-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	2.297,39 €
P-871	PB70-HC6Z	u	Placa amb anella, d'acer inoxidable, per a fixació d'arnès de seguretat, fixada amb cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1 (TRENTA-SET EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	37,25 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 138

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-872	PB70-HC70	m	Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia de vida horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als terminals i als elements de suport intermig (separació < 15 m) i tesat (CINC EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	5,51 €
P-873	PB70-HC75	u	Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal fixa, formats per dos terminals d'acer inoxidable, els dos amb element amortidor de caigudes, fixats amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb elements protector, segons UNE_EN 795/A1 (CINC-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	566,18 €
P-874	PB70-HC77	u	Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'acer inoxidable, fixat amb cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1 (SETANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	74,80 €
P-875	PB72-ADRL	u	Escala vertical fixa de seguretat, escala de gat d'1 tram de 2,25 m d'alçària, d'alumini natural, per a pujades verticals, per a treballs de manteniment, emergència o com a escala d'accés a màquines, fixada mecànicament (MIL SETANTA-QUATRE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	1.074,05 €
P-876	PB72-ADRU	u	Escala escala de gat d'1 tram de 90 cm d'alçària i 80 cm d'amplada, de 5 esglaons, formada per tubs d'acer de Ø40mm i d'un gruix interior de 2 mm, per a treballs de manteniment, fixada mecànicament a mur de formigó (CINC-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB SET CÈNTIMS)	523,07 €
P-877	PB72-AS02	u	Conjunt d'escala format per 5 graons amb reixes PRFV formades per filaments de vidre col·locats perpendicularment a mode de grella i impregnats amb matriu de resina no saturada, estructura formada per perfils en 'C' de resina isoftàlica o vinilèster amb 70% de fibra de vidre i baranes perimetrals formades amb perfils PRFV de polièster reforçat amb fibra de vidre, amb trams horitzontals i inclinats segons documentació gràfica, baranes formades per passamà superior, perfil intermig de seguretat i perfils verticals ancorats a estructura de suport de l'escala i les pasarel·les, color RAL a decidir per la DF (NOU-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	953,66 €
P-878	PB72-AS14	u	S.14_ Escala de gat rígida amb estructura d'un tram fixe i un mòbil per càrrega estàtica no inferior a 260kg, composta per graons en xapa d'acer estampada i estructura de tubs d'acer 50x20mm i amortiguadors de retorn per facilitar obertura i tancament de l'escala, amb el cercol superior de seguretat inclòs Inclou doble passamà lateral fix i tiradors per a facilitar sortida a planta superior, calaix d'acer galvanitzat amb trapa de tauler de cartró-guix amb acabat pintat (enrasada a cara interior forjat), estructura, passamans i graons acabat lacat de fàbrica, color RAL a decidir per la DF (TRES MIL SET-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	3.773,10 €
P-879	PB72-IZRR	u	Escala vertical fixa de seguretat, escala de gat d'1 tram de 7 m d'alçària, amb el cercol superior d'1,1 m inclòs, d'alumini natural, per a pujades verticals en parets, per a treballs de manteniment, emergència o com a escala d'accés a màquines, fixada mecànicament (DOS MIL CENT NORANTA-NOU EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	2.199,02 €
P-880	PB72-IZRW	u	Escala vertical fixa de seguretat, escala de gat de 2 trams de 12,1 m d'alçària, amb el cercol superior d'1,1 m inclòs, d'alumini natural, per a pujades verticals en parets, per a treballs de manteniment, emergència o com a escala d'accés a màquines, fixada mecànicament (CINC MIL DISSET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	5.017,58 €
P-881	PB73-IZRZ	u	Complement de seguretat d'acer galvanitzat per a escales amb protecció de l'esquena, cadenat amb 2 claus, col·locat (CENT SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	107,88 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 139

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-882	PB73-IZS0	u	Porta de seguretat per a escala vertical fixa de seguretat per impedir accés a personal no autoritzat, d'acer galvanitzat amb tancament automàtic mitjançant ressorts segons UNE EN ISO 14.122-4, col·locat (TRES-CENTS DIVUIT EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	318,27 €
P-883	PB92-ADNP	u	Caràcter alfanumèric de xapa d'acer inoxidable tipus AISI-316, de 0mm d'espessor i 20cm d'altura Inclou estructura auxiliar amb perfil inoxidables, elements sortints, elements de fixació i ajustament per a cada un dels caràcters, així com la resta d'accessoris i treballs auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada segons plànols de projecte i indicacions de la direcció facultativa (SETANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	71,48 €
P-884	PBA5-AD5E	u	Subministre de pintura i marcatge de pista poliesportiva amb pintura de poliuretà, amb mitjans manuals, i amb gruixos segons normes NIDE, inclou marcatge de: - 1 camp d'Handbol, línies 5cm (taronja) * gruix segons NIDE (Marcatge longitudinal) - 1 camp de futbol Sala línies 8cm (groc) * gruix segons NIDE (Marcatge longitudinal) - 1 camp de bàsquet, línies 5cm (blanc) * gruix segons NIDE (Marcatge longitudinal) - 1 camp de voleibol, línies 5cm (blau) * gruix segons NIDE (Marcatge longitudinal) - 1 camp de hoquei, línies 8cm (negre) * gruix segons NIDE (Marcatge longitudinal) - 3 camps de bàsquet, línies 3cm (negre) Marcatge transversal - 1 camp de voleibol, línies 3cm (blau) Marcatge transversal (SIS MIL CINC-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	6.551,18 €
P-885	PBA5-HB5E	u	Premarcatge i pintat de pista poliesportiva tipus PP3 segons normes NIDE (24x45 m, 4 voleibol, 1 basket, 1 handball), amb pintura de poliuretà, amb mitjans manuals (DOS MIL CINC-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	2.588,25 €
P-886	PC16-ADMI	m2	Mirall adaptat reclinable, 800x600 mm i 75 cm de gruix, acero inoxidable AISI 304 i suport d'acer inoxidable, Nofer 08024.S o equivalent, col·locat amb fixacions mecàniques Inclou tots els materials i elements necessaris per a deixar l'unitat completament instal·lada i en funcionament. (CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	165,28 €
P-887	PC16-EQ14	m2	Mirall securitzat de lluna incolora de gruix 5 mm, amb cantells polits i col·locat adherit sobre tauler de fusta de DM de 12mm hidròfug, adherit a l'envà de forma que mirall i enrajolat quedin coplanars (SETANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	75,49 €
P-888	PC16-EQ15	m2	Mirall securitzat de lluna incolora de gruix 5 mm, amb cantells polits i col·locat adherit sobre tauler de fusta de DM de 12mm hidròfug, adherit a l'envà de forma que mirall i enrajolat quedin coplanars (SETANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	75,49 €
P-889	PC17-ADTF	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 8 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 5+5 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna d'incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini (CENT NORANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	192,86 €
P-890	PC1C-ADGB	m2	Vidre 4+4 /16/4+4, format per vidre exterior laminat compost per dues fulles de vidre recuit de 4 mm tipus Guardian ExtraClear, o vidre aïllant KSIFsuperplus, o equivalent, unides per una làmina de polivinil butyral de 0.38 mm de gruix (tipus PVB Clear o equivalent) amb un tractament de capa tipus SunGuard® SNX 70 (CE) a cara #4, o equivalent, amb cambra de 16 mm negra omplerta de gas argó al 90% i 10% aire i vidre interior laminat compost per dues fulles de vidre recuit de 4 mm unides per una làmina de polivinil butyral de 0.38 mm de	165,08 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 140

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			gruix (tipus PVB Clear o equivalent), col·locat (CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	
P-891	PC1C-BAGD	m2	Vidre 6+6/16/4+4, format per vidre exterior laminat compost per dues fulles de vidre tipus recuit de 6 mm Guardian ExtraClear o vidre aïllant KSIFsuperplus, o equivalent, unides per una làmina de polivinil butyral de 0.38 mm de gruix (tipus PVB Clear o equivalent), amb cambra de 16 mm negra omplerta de gas argó al 90% i 10% aire i vidre interior laminat compost per dues fulles de vidre recuit de 4 mm unides per una làmina de polivinil butyral de 0.38 mm de gruix (tipus PVB Clear o equivalent) amb un tractament de capa tipus ClimaGuard® Premium2 (CE) a cara #5, o equivalent, col·locat (DOS-CENTS TRETZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	213,24 €
P-892	PC1D-9MOP	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolora, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini (SETANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	71,46 €
P-893	PC1D-ADFZ	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral translúcid classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 16 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolora, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini (CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	134,85 €
P-894	PC1D-ADHS	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral translúcid classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 16 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolora, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini (CENT SETANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	177,48 €
P-895	PC1D-ADOP	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 16 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolora, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini (CENT TRETZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	113,89 €
P-896	PC1D-ADR2	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 22 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolora, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini (CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	169,26 €
P-897	PC1D-ADR9	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 16 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolora, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini (CENT QUARANTA-NOU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	149,18 €
P-898	PC1H-5CQI	m2	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 6+6 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini (SEIXANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	65,56 €
P-899	PC1H-ADPT	m2	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, tipus Novomat o equivalent, acabat translúcid amb aspecte satinat obtingut mitjançant un procés químic, de 5+5 mm de gruix, amb 1 butiral, base vidre float segons Norma UNE-EN 5722 i certificació CE, col·locat (CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	138,54 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 141

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-900	PC1H-ADPU	m2	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 4+4 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini (QUARANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	47,50	€
P-901	PC1H-ADPV	m2	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 5+5 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini (CINQUANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	59,57	€
P-902	PC1H-ADSN	m2	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, acabat mate a l'àcid, de 5+5 mm de gruix, amb 1 butiral, base vidre float segons Norma UNE-EN 5722 i certificació CE, col·locat (CENT SET EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	107,64	€
P-903	PD06-VO3O	u	Pou de registre de peces de formigó prefabricat circular de diàmetre 80 cm i 1,6 m de fondària, amb Solera amb mitja canya de Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0, de 15 cm de gruix mínim i de planta interior 1.2x1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm, i part proporcional de peces especials, Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 col·locat amb morter i graons de polipropilè armat CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (CINC-CENTS DEU EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	510,89	€
P-904	PD13-HAWR	m	Baixant de tub de xapa de coure amb unió longitudinal electrosoldada, de diàmetre nominal 80 mm i de 0,6 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar. (QUARANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	45,55	€
P-905	PD16-ADWZ	m	Baixant de tub de xapa de zinc-titani amb unió longitudinal plegada, de diàmetre nominal 120 mm i de 1 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides (CENT VUIT EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	108,11	€
P-906	PD18-8D4Z	m	Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar. (VINT-I-TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	23,10	€
P-907	PD18-8D5O	m	Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar. (VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	25,73	€
P-908	PD18-8D5O	m	Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 75 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar. (DINOU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	19,40	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 142

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-909	PD1A-F120	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. (DIVUIT EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	18,73	€
P-910	PD1A-F121	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. (DINOU EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	19,26	€
P-911	PD1A-F122	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. (VINT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	20,28	€
P-912	PD1A-F124	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 75 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. (VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	22,53	€
P-913	PD1A-F125	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. (VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	28,36	€
P-914	PD1G-8D3G	u	Vàlvula equilibradora de pressió per a sistemes de desguàs, d'ABS, flux d'aire de 32 l/s, de designació AI segons norma UNE-EN 12380, roscada a l'adaptador fixat al tub CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	36,42	€
P-915	PD30-Z001	u	Sifó general en tub de PVC-U DN=250 (CINC-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	581,37	€
P-916	PD30-Z002	u	Antirretorn en tub de PVC-U DN=250 (CINC-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	581,37	€
P-917	PD30-Z005	u	Posta en marxa d'instal·lacions de sanejament. La partida inclou la posta en marxa i comprovacions per donar compliment al CTE HS5 incloïen per part de la empresa instal·ladora l'informe final de les proves efectuades en condicions de funcionament dels equips i aparells. La posta en marxa inclou: · proves d'estanqueïtat parcial: proves de descarrega d'aparells, temps de desaigues, comprovació de tancaments hidràulics i sorolls, proves de pressió de trams horitzontals, proves de pressió de pericons i pous, comprovació d'unions i derivacions · proves d'estanqueïtat total segons CTE · grups de bombeig d'elevació - posta en marxa segons instruccions del fabricant: regulació de nivells d'aigua per l'encesa de les bombes, programació de la regulació, comprovació de connexions hidràuliques i elèctriques, correcta ubicació i estanquitat - comprovació dels pous de recepció: correcta estabilitat al terreny, estanquitat, connexions d'entrada sifòniques · comprovació de les arquetes de ruptura de pressió i desaigua de la tuberia de pressió, correcte desaigua per gravetat de l'arqueta · comprovació del sistema de sanejament sifònic de la coberta segons recomanacions del	412,00	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 143

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			fabricant		
			(QUATRE-CENTS DOTZE EUROS)		
P-918	PD31-5699	u	Pericó de peu de baixant i tapa fixa, de 38x38x40 cm de mides interiors, amb paret de 13 cm de gruix de maó calat de 250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en massa de 10 cm CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (CENT SET EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	107,89	€
P-919	PD31-56A5	u	Pericó de pas i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (DOS-CENTS DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	218,67	€
P-920	PD31-Z001	u	Canal ACO BOX HygieneFirst® amb clipatge mecànic per a sòls vinílics, fabricat completament en acer inoxidable AISI 304, de 220 mm d'ample i 550 mm de llarg. Fons amb perfil en “V” per augmentar la velocitat d'evacuació, sense aristes ni racons per facilitar la neteja i evitar la formació de biofilm bacterià. Amb pendent d'alçada mínima de 50 mm i màxima de 60 mm. Sortida vertical DN75 mitjançant fons embornal de diàmetre Ø142 amb sífó extraïble. Cabal de sortida de 1,4-1,7 l/s. Incorpora cistella amb un volum de 0,4 l. Inclou reixa de barres antilliscants apta per a classe de càrrega R50, amb acabat electropolido. Torns de nivellació i potes d'ancoratge al formigó, segons CTE-HS-5. Pes: 10,34 kg. Marca i model: ACO CNL BOX HF VINILICO 220X550 o similar. CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (MIL SEIXANTA-TRES EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	1.063,13	€
P-921	PD31-Z010	u	Pericó de pas i tapa registrable, de 70x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (DOS-CENTS DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	218,67	€
P-922	PD31-Z011	u	Pericó de ruptura de carrega de l'aigua residual impulsada pel sistema d'elevació d'aigües residuals. Sifònic i tapa registrable de 100x100cm, mides interiors del pericó de 150x100cm i 150 cm de profunditat, amb paret de 15 cm de gruix de maó massís de 290x140x50 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat Amb connexió per a clavegueró de diàmetre de 250mm, tub a pressió de 110mm i ventilació de 110mm. CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (NOU-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	983,27	€
P-923	PD31-Z012	u	Pericó de ruptura de carrega de l'aigua residual impulsada pel sistema d'elevació d'aigües residuals. Sifònic i tapa registrable de 90x90cm, mides interiors del pericó de 150x100cm i 150 cm de profunditat, amb paret de 15 cm de gruix de maó massís de 290x140x50 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat Amb connexió per a clavegueró de diàmetre de 250mm, tub a pressió de 110mm i tub a pressió de 50mm, i ventilació de 110mm. CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (NOU-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	983,27	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 144

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-924	PD33-Z001	u	Pericó prefabricat de polipropilè de 400x400x400 mm, registrable, amb tapa cega de PVC reforçada, col·locat sobre llit de grava drenant de 20 cm de gruix CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (SETANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	74,47	€
P-925	PD33-PS12P	Ud	Subministrament i instal·lació d'arqueta per la connexió de sondes geotèrmiques Muovitech o equivalent, de DN 1200 per a 12 perforacions. Inclou: Col·lector DN, 12 vàlvules d'equilibrat estàtic Stad valve DN25, 12 vàlvules de tall de PE DN25, Clau de bola per emplenat, tapa de PE estanca amb junta de cautxú, replanteig, excavació amb mitjans mecànics, eliminació de les terres soltes del fons de l'excavaci, abocament i compactació del formigó en formació de solera, col·locació de l'arqueta prefabricada, connexió de tots els circuits, col·locació de la tapa. Inclou: vàlvules d'equilibrat estàtic, vàlvules de bola, col·lector i tota la part proporcional i elements necessaris per la seva instal·lació. Totalment muntat i provat. (QUATRE MIL NOU-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	4.958,58	€
P-926	PD33-PS25P	Ud	Subministrament i instal·lació d'arqueta per la connexió de sondes geotèrmiques Muovitech o equivalent, de DN 1600 per a 25 perforacions. Inclou: Col·lector DN, 25 vàlvules d'equilibrat estàtic Stad valve DN25, 25 vàlvules de tall de PE DN25, Clau de bola per emplenat, tapa de PE estanca amb junta de cautxú, replanteig, excavació amb mitjans mecànics, eliminació de les terres soltes del fons de l'excavaci, abocament i compactació del formigó en formació de solera, col·locació de l'arqueta prefabricada, connexió de tots els circuits, col·locació de la tapa.	10.272,71	€
P-927	PD33-PS27P	Ud	Subministrament i instal·lació d'arqueta per la connexió de sondes geotèrmiques Muovitech o equivalent, de DN 1600 per a 27 perforacions. Inclou: Col·lector DN, 27 vàlvules d'equilibrat estàtic Stad valve DN25, 27 vàlvules de tall de PE DN25, Clau de bola per emplenat, tapa de PE estanca amb junta de cautxú, replanteig, excavació amb mitjans mecànics, eliminació de les terres soltes del fons de l'excavaci, abocament i compactació del formigó en formació de solera, col·locació de l'arqueta prefabricada, connexió de tots els circuits, col·locació de la tapa. Inclou: vàlvules d'equilibrat estàtic, vàlvules de bola, col·lector i tota la part proporcional i elements necessaris per la seva instal·lació. Totalment muntat i provat. (DEU MIL DOS-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	10.987,93	€
P-928	PD34-B290	u	Pericó prefabricat de PVC de 400x400x400 mm, registrable, amb tapa cega de PVC reforçada, col·locat CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	44,81	€
P-929	PD54-10N2U	u	Bonera sifònica d'acer inoxidable de 180 a 240 mm de costat, amb sortida vertical de 50 a 100 mm de diàmetre nominal, amb tapa plana o de registre d'acer, per a una càrrega classe K 3, col·locada fixacions mecàniques CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra d'acord amb les especificacions de la DT. (NORANTA-SET EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	97,98	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 145

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-930	PD54-10OGK	u	Bonera sifònica d'acer inoxidable de 180 a 240 mm de costat, amb sortida horitzontal de 50 a 100 mm de diàmetre nominal, amb tapa plana o de registre d'acer, per a una càrrega classe K 3, col·locada fixacions mecàniques CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra d'acord amb les especificacions de la DT. (CENT UN EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	101,37 €
P-931	PD57-7AE7	u	Canal d'acer inoxidable de tipus per a dutxa, amb element portador, sense pendent, amb bonera sifònica, horitzontal, d'1,5 mm de gruix, de 100 a 200 mm d'amplària, de <= 30 mm d'alçària, per a una càrrega classe K 3, col·locada (CENT SETANTA-SET EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	177,20 €
P-932	PD57-EQ16	u	Canal d'acer inoxidable per a dutxa amb pendent, tipo ACO CLASSIC o equivalent, model L800MM DN75 H25-30 C, sortida vertical DN75 mm, canal de 800 mm de longitud i 81 mm d'ample exterior i 75 mm de reixa, pendent incorporada amb alçada mínima de 25 i màxima 30 mm, reixa tipus 'Quadrato', apta per a càrrega peatonal. S'inclouen tots els materials i elements necessaris per a deixar la unitat col·locada (TRES-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	323,95 €
P-933	PD57-EQ17	u	Canal d'acer inoxidable per a dutxa amb pendent, tipo ACO CLASSIC o equivalent, model L1000MM DN75 H25-30 C, sortida vertical DN75 mm, canal de 1000 mm de longitud i 81 mm d'ample exterior i 75 mm de reixa, pendent incorporada amb alçada mínima de 25 i màxima 30 mm, reixa tipus 'Quadrato', apta per a càrrega peatonal. S'inclouen tots els materials i elements necessaris per a deixar la unitat col·locada (TRES-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	355,70 €
P-934	PD5B-ADI9	m	Canal de formigó polímer tipus MK300 de Ulma o equivalent amb ample exterior 360 mm (DOS-CENTS UN EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	201,71 €
P-935	PD5B-513L9	m	Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 150 mm i de 60 a 100 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa d'acer galvanitzat entramada classe B125, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb cargols a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix. Article: ref. ULM2120402 de la sèrie Mini M 150 K de l'empresa ULMA ARCHITECTURAL SOLUTIONS CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. (SETANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	75,74 €
P-936	PD5B-513ME	m	Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 100 mm i de 60 a 100 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa de fosa nervada classe C250, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb cargols a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix. Article: ref. ULM2120201 de la sèrie Mini M 100 K de l'empresa ULMA ARCHITECTURAL SOLUTIONS CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. (SEIXANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	66,80 €
P-937	PD5B-513ZW	m	Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 300 mm i de 130 a 160 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa de fosa nervada classe C250, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix. Article: ref. ULM2121004 de la sèrie Mini M 300 K de l'empresa ULMA ARCHITECTURAL SOLUTIONS CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. (DOS-CENTS UN EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	201,18 €
P-938	PD5H-61UD	m	Drenatge exterior de mur de contenció d'alçària <= 3 m, amb excavació de rasa fins a 1 m d'amplària, capa de neteja i anivellament de formigó de 10 cm de gruix, per a recolzament de tub de PVC per a drenatges ranurat de diàmetre 160 mm, impermeabilització amb barrera de vapor/estanqueïtat d'una làmina bituminosa autoadherida LBA(SBS)-20-FV, capa drenant de làmina de polietilè amb nòduls, capa filtrant amb geotèxtil, reblert de la rasa amb graves per a drenatge, i càrrega de terres. D1+D3 segons CTE/DB-HS 2006 (TRES-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	362,80 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 146

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-939	PD5J-CL9J	m2	Làmina drenant i retenidora nodular de polietilè d'alta densitat, amb nòduls de 40 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 135 kN/m2, amb sobreeixidors a la part superior, col·locada sense adherir sobre parament horitzontal (VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	8,99 €
P-940	PD5J-H456	m2	Làmina drenant nodular de poliestirè, amb dos geotèxtils de polipropilè adherits en les dues cares, amb nòduls de 13 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 710 kN/m2, col·locada sense adherir sobre parament horitzontal (SIS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	6,14 €
P-941	PD5J-5JCEA	m2	Làmina drenant nodular de poliestirè, amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les seves cares, amb nòduls de 13 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 710 kN/m2, adherida amb morter adhesiu sobre parament horitzontal. Article: ref. 71291 de la sèrie DRENTEx IMPACT 200 de l'empresa SOPREMA IBERIA SL o equivalent (DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	18,69 €
P-942	PD5L-IZPC	m	Drenatge amb Tub circular perforat superfície interna i externa corrugada de polietilè d'alta densitat de diàmetre 200 mm i reblert amb material filtrant, fins a 50 cm per damunt del dren, de Grava de granulat reciclat de formigó de 20 a 40 mm i Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 140 a 190 g/m2 (QUARANTA-UN EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	41,73 €
P-943	PD5M-50TY	m	Drenatge amb tub ranurat de PVC de diàmetre 160 mm (TRETZE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	13,78 €
P-944	PD5T-JCE6	u	Reixa entramada galvanitzada tipus 'GEX300KCB' de Ulma o equivalent (TRENTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	39,47 €
P-945	PD781-EUUQ	m	Clavegueró amb Tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 160, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix de Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb picó vibrant de combustible CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar. (SETANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	76,80 €
P-946	PD781-EUV1	m	Clavegueró amb Tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 110, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix de Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb picó vibrant de combustible CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar. (CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	52,30 €

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües

freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit

de la Model al districte de l'Eixample

LOT 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26

Pàg.: 147

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-947	PD781-Q0MT	m	Clavegueró amb Tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 200, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix de Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb picó vibrant de combustible CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar. (VUITANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	86,79 €
P-948	PD781-Q0MU	m	Clavegueró amb Tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 250, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix de Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb picó vibrant de combustible CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar. (CENT CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	105,75 €
P-949	PD781-Q0MV	m	Clavegueró amb Tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 315, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix de Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb picó vibrant de combustible CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar. (CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	162,47 €
P-950	PD785-WC82	m	Clavegueró amb Tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa de tipus A1 (construcció multicapa), diàmetre nominal DN 315, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular >= 8kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 13476-2, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix de Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb picó vibrant elèctric CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar. (CENT TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	133,27 €
P-951	PD7E-49B9	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, penjat al sostre CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.	41,73 €

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües

freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit

de la Model al districte de l'Eixample

LOT 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26

Pàg.: 148

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar. (QUARANTA-UN EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	
P-952	PDE5-Z001	u	ZS03. Separador greixos, HDPE, 2l/s, 720l totals Separador de greixos, per a instal·lació soterrada, de disseny vertical, fabricat en polietilè d'alta densitat (HDPE). Separador de talla nominal 2 l/s, amb decantador de llots integrat de 245 l, capacitat de retenció de greixos de 270 l i volum total de 720 l, amb parts internes fabricades en polietilè d'alta densitat (HDPE), dimensionat i homologat segons la normativa EN-1825. Inclou canonada de succió directa DN75 amb un acoblament ràpid Storz-75 B a mànega. De 1387 mm d'alçada i Ø1320 mm de diàmetre, amb connexions d'entrada i sortida DN100. Pes: 63 kg. Inclou una tapa estanca a les olors ajustable de fosa amb ressalt curt de polietilè d'alta densitat (HDPE) gris, d'alçada exterior 774 mm i dimensió Te 550-670 mm. Amb 1 tapa de classe de càrrega B125 segons EN124. Pes: 110 kg. Marca i model: ACO model LIPUMAX P-D NS2/24, o equivalent aprovat per la DF CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (QUATRE MIL CINC-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB UN CÈNTIMS)	4.598,01 €
P-953	PDG0-Z9IW	m	Canalitzacions elèctriques de MT/BT amb tubs de polietilè de doble capa, llisa la interior i corrugada la exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, amb 2 tubs per a 2 circuits de Mitja Tensió, situats en calçada, reblert amb formigó fins a 8 cm per sobre de la generatriu del tub superior, banda continua de senyalització, de PE, situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. (VINT EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	20,82 €
P-954	PDG1-YR1D	m	Canalització de comunicacions amb tubs de PE amb 1 unitat de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades i 1 unitat de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades, situada en terra, reblert amb sorra fins a 25 cm per sobre de la generatriu superior del tub més alt, banda continua de senyalització, de PE, situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	14,53 €
P-955	PDG2-PZOK	m	Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x40 cm amb Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de 10 a 100 1 m CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. (TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	31,56 €
P-956	PDG5-HA2I	m	Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització (ZERO EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	0,59 €
P-957	PDIA-T1OS	u	Lloguer equip d'estabilització (QUATRE-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	494,38 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 149

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-958	PDK1-DX9V	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (CENT TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	113,63 €
P-959	PDK1-DXA6	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta (SETANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	74,57 €
P-960	PDK1-DXA9	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 350x350 mm classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	35,72 €
P-961	PDK1-DXAC	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (CENT CINQUANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	159,24 €
P-962	PDK1-DXAD	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (DOS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	288,06 €
P-963	PDK1-DXB2	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (CENT TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	113,63 €
P-964	PDK1-Z001	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 720x620 mm classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (DOS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	288,06 €
P-965	PDK2-AJYZ	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 75x75x70 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 100 mm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (DOS-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	237,70 €
P-966	PDK2-Z9T0	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 80x80x110 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de grava de 50 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (DOS-CENTS CATORZE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	214,74 €
P-967	PDK4-LP59	u	Pericó de formigó prefabricat sense fons de 60x60 cm i fondària de 60 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (CENT DOTZE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	112,09 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 150

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-968	PDK4-LP5N	u	Pericó de formigó prefabricat sense fons de 70x70 cm i fondària de 50 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	124,52 €
P-969	PDK4-LQY0	u	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 70x70x50 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u Fins i tot inclou part proporcional dels elements auxiliars i tots els elements per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat (DOS-CENTS CATORZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	214,49 €
P-970	PDK4-Z001	u	Arqueta ICT. Pericó de formigó prefabricat sense fons de 40x40 cm i fondària de 54 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (VUITANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	83,96 €
P-971	PDK4-Z9J6	u	Pericó de formigó prefabricat sense fons de 70x70 cm i fondària de 90 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	165,17 €
P-972	PDK5-TFQG	u	Pericó modular de polipropilè per a canalització de serveis tipus simple, de mides interiors 35x35 cm i fondària de 40 cm de paret nervada de 5 cm de gruix sense fons segons norma UNE 201004, col·locat sobre llit de grava drenant de 20 cm de gruix CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (QUARANTA EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	40,78 €
P-973	PDK5-TFQI	u	Pericó modular de polipropilè per a canalització de serveis tipus simple, de mides interiors 58x58 cm i fondària de 40 cm de paret nervada de 5 cm de gruix sense fons segons norma UNE 201004, col·locat sobre llit de grava drenant de 20 cm de gruix CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (SETANTA EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	70,28 €
P-974	PDK5-TFQJ	u	Pericó modular de polipropilè per a canalització de serveis tipus simple, de mides interiors 68x68 cm i fondària de 40 cm de paret nervada de 5 cm de gruix sense fons segons norma UNE 201004, col·locat sobre llit de grava drenant de 20 cm de gruix CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	68,45 €
P-975	PDK5-TFS5	u	Pericó modular de polipropilè per a canalització de serveis tipus simple, de mides interiors 58x58 cm i fondària de 60 cm de paret nervada de 5 cm de gruix amb fons no estanc segons norma UNE 201004, col·locat CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (VUITANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	82,65 €

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
LOT 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 151

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-976	PDK5-V9UT	u	Pericó modular de polipropilè per a canalització de serveis tipus simple, de mides interiors 35x35 cm i fondària de 40 cm de paret nervada de 5 cm de gruix sense fons segons norma UNE 201004 i Bastiment d'acer galvanitzat quadrat i tapa de fosa dúctil per a pericó d'instal·lacions de servei, bastiment amb pas lliure de 350x350 mm amb una tapa de 457x457 mm classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat sobre llit de grava drenant de 20 cm de gruix CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (CENT TRENTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	135,49 €
P-977	PDV0-02H4	u	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons CTE/DB-HS 2006 Secció 5 (CINC-CENTS VUITANTA EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	580,65 €
P-978	PDV0-02H5	u	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aire d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons CTE/DB-HS 2006 Secció 5 (CINC-CENTS VUITANTA EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	580,65 €
P-979	PDV0-02H6	u	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb fum d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i la seva xarxa de ventilació, segons CTE/DB-HS 2006 Secció 5 (CINC-CENTS VUITANTA EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	580,65 €
P-980	PDV0-02H7	u	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons CTE/DB-HS 2006 Secció 5 (CINC-CENTS VUITANTA EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	580,65 €
P-981	PDV1-HC4T	u	Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació de drenatge, segons exigències del Projecte i del CTE (SIS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	668,68 €
P-982	PDV1-HC4U	u	Jornada per a inspecció de les proves finals de servei de la instal·lació de drenatge, segons exigències del Projecte i del CTE (SIS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	668,68 €
P-983	PDV1-HC4X	u	Jornada per a execució de les proves finals d'estanquitat i lliure dilatació de la xarxa de canonades d'aigua de la instal·lació de calefacció, segons exigències del Projecte i del RITE (SIS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	668,68 €
P-984	PDV1-HC4Y	u	Jornada per a l'execució de les proves finals de lliure dilatació i seguretat del subsistema solar de la instal·lació de calefacció, segons exigències del Projecte, CTE i del RITE (SIS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	668,68 €
P-985	PDV1-HC4Z	u	Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació de calefacció, segons exigències del Projecte i del RITE (SIS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	668,68 €
P-986	PDV1-HC50	u	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de calefacció, segons exigències del Projecte i del RITE (SIS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	668,68 €
P-987	PDV1-HC51	u	Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació de climatització, segons exigències del Projecte i del RITE (SIS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	668,68 €
P-988	PDV1-HC52	u	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de climatització, segons exigències del Projecte i del RITE (SIS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	668,68 €

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
LOT 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 152

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-989	PDV1-HC53	u	Jornada per a inspecció de les proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, segons exigències del Projecte i del RITE (SIS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	668,68 €
P-990	PDV1-HC54	u	Jornada per a inspecció de les proves finals d'estanquitat i funcionament de les xemeneies unitàries de la instal·lació de ventilació, segons exigències del Projecte, CTE i del RITE (SIS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	668,68 €
P-991	PDV1-HC55	u	Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació de ventilació, segons exigències del Projecte i del RITE (SIS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	668,68 €
P-992	PDV1-HC5F	u	Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació de connexió a terra, segons exigències del Projecte i del REBT (SIS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	668,68 €
P-993	PDV1-HC5G	u	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de connexió a terra, segons exigències del Projecte i del REBT (SIS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	668,68 €
P-994	PDV1-HC5H	u	Jornada per a execució de les proves finals de servei i verificació de les mesures de seguretat de la instal·lació solar fotovoltaica, segons exigències del Projecte i del REBT (SIS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	668,68 €
P-995	PDV1-HC5I	u	Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació solar fotovoltaica, segons exigències del Projecte i del REBT (SIS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	668,68 €
P-996	PDV1-HC5L	u	Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, segons exigències del Projecte i del REBT (SIS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	668,68 €
P-997	PDV1-HC5M	u	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, segons exigències del Projecte i del REBT (SIS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	668,68 €
P-998	PDV1-HC5N	u	Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació d'enllumenat, segons exigències del Projecte i del REBT (SIS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	668,68 €
P-999	PDV1-HC5O	u	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació d'enllumenat, segons exigències del Projecte i del REBT (VUIT-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	835,85 €
P-1000	PDV1-HC5V	u	Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació d'aigua freda i aigua calenta sanitària, segons exigències del Projecte i del CTE (SIS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	668,68 €
P-1001	PDV1-HC5W	u	Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació d'aparells de consum d'aigua sanitària i griferia, segons exigències del Projecte i del CTE (SIS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	668,68 €
P-1002	PDV1-HC5X	u	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació d'aparells de consum d'aigua sanitària i griferia, segons REBT i CTE (SIS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	668,68 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 153

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1003PDV1-HC5Y	u	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de distribució d'aigua freda sanitària, segons CTE, UNE-EN 14336 i UNE-ENV 12108 (SIS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	668,68	€
P-1004PDV1-HC62	u	Jornada per a execució de les proves finals de resistència i estanquitat de la instal·lació de gas natural, segons exigències del Projecte i del Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos (SIS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	668,68	€
P-1005PDV1-HC65	u	Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació de gas natural, segons exigències del Projecte i del Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos (SIS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	668,68	€
P-1006PDV1-HC68	u	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació d'aparells elevadors, segons exigències del Projecte, del RAE i del CTE (SIS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	668,68	€
P-1007PDV1-HC6A	u	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de seguretat, segons exigències del Projecte (SIS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	668,68	€
P-1008PDV1-HC6B	u	Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació de protecció contra incendis, segons exigències del Projecte i del CTE (SIS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	668,68	€
P-1009PDV1-HC6C	u	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de protecció contra incendis, segons exigències del Projecte i del CTE (SIS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	668,68	€
P-1010PDV1-HC6E	u	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de parallamps, segons exigències del Projecte i del REBT (SIS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	668,68	€
P-1011PDV1-HC6O	u	Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació de transmissió de veu i dades, segons exigències del Projecte (SIS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	668,68	€
P-1012PDV1-HC6R	u	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de transmissió de veu i dades, segons exigències del Projecte (SIS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	668,68	€
P-1013PDV1-HCAD	u	Jornada per a execució de les proves finals del servei del reg (SIS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	668,68	€
P-1014PE40-ADF1	u	Barret de xemeneia amb lamel·les de planxa d'acer galvanitzat, de 172x110 mm i 343 mm d'alçada, fromat per platina base de 20mm de gruix, en forma d'anell per a fixació de subestructua de la xemeneia a mur de formigó armat vinculat a llosa, xassís a base de tubular 50x100x5mm en posició vertical i horitzontal (corbat en els extrems), tubular de secció circular 50mm i paret 2mm i platina en formació de costella soldada a estructura principal de 20x50mm i 750mm d'alçada, amb lames Z d'acer galvanitzat de 2 mm de gruix, fixades mecànicament sub estructura portant, revestiment de xapa d'acer galvanitzat de 3 mm de gruix, fixades mecànicament sub estructura portant (fust xemeneia i cobera) i xapa d'acer galvanitzat de 5 mm de gruix, fixades mecànicament sub estructura portant (sòcol / minvell) per protecció de tela asfàltica de la coberta. Es deixaran previstos els forats en els tubulars per a la perfil·leria auxiliar per a la fixació del revestiment de xapa	1.564,46	€
S'inclouen tot els elements i materials necessaris per a deixar la unitat d'obra acabada segons documentació gàfica i indicacions de la DF. (MIL CINC-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)				

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 154

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1015PE421-48R7	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. (DISSET EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	17,87	€
P-1016PE421-48R9	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. (DINOU EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	19,05	€
P-1017PE421-48RD	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. (VINT EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	20,06	€
P-1018PE421-48RF	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 160 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. (VINT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	20,69	€
P-1019PE421-48RG	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 175 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. (VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	21,41	€
P-1020PE421-48TH	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. (VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	25,23	€
P-1021PE421-48TI	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 225 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. (VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	26,84	€
P-1022PE421-48TJ	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. (QUARANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	45,69	€
P-1023PE421-48WR	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. (CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	50,54	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 155

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1024	PE421-48WS	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 315 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. (CINQUANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	52,51	€
P-1025	PE421-48WT	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	54,72	€
P-1026	PE421-48WU	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. (SEIXANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	65,93	€
P-1027	PE421-48WV	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 450 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	68,22	€
P-1028	PE421-48X2	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 450 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. (SETANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	73,82	€
P-1029	PE421-48ZN	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 500 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. (SETANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	76,66	€
P-1030	PE421-48ZV	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 550 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. (VUITANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	81,85	€
P-1031	PE421-4900	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 800 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. (CENT TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	135,52	€
P-1032	PE421-497P	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. (NORANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	96,47	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 156

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1033	PE421-499Z	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 650 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. (CENT VINT-I-UN EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	121,15	€
P-1034	PE421-Z001	m	Conducte helicoidal ovalat de planxa d'acer galvanitzat de 1120x500 (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. (CENT VINT-I-UN EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	121,15	€
P-1035	PE46-B2AL	u	Tapa de registre per a conducte circular de diàmetre 400 mm de dimensions 400x 300 mm de xapa d'acer galvanitzat amb sistema d'autoblocatge, amb doble junt fibra ceràmica per a resistir altes temperatures, col·locada CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	59,08	€
P-1036	PE46-B2AM	u	Tapa de registre per a conducte circular de diàmetre 600 mm de dimensions 400x 300 mm de xapa d'acer galvanitzat amb sistema d'autoblocatge, amb doble junt fibra ceràmica per a resistir altes temperatures, col·locada CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	59,08	€
P-1037	PE46-B2AO	u	Tapa de registre per a conducte circular de diàmetre 500 mm de dimensions 400x 300 mm de xapa d'acer galvanitzat amb sistema d'autoblocatge, amb doble junt fibra ceràmica per a resistir altes temperatures, col·locada CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	59,08	€
P-1038	PE46-B2AT	u	Tapa de registre per a conducte circular de diàmetre 200 mm de dimensions 250x 150 mm de xapa d'acer galvanitzat amb sistema d'autoblocatge, col·locada CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (TRENTA EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	30,17	€
P-1039	PE46-B2AW	u	Tapa de registre per a conducte circular de diàmetre 150 mm de dimensions 250x 150 mm de xapa d'acer galvanitzat amb sistema d'autoblocatge, col·locada CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (TRENTA EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	30,17	€
P-1040	PE46-B2B0	u	Tapa de registre per a conducte circular de diàmetre 300 mm de dimensions 250x 150 mm de xapa d'acer galvanitzat amb sistema d'autoblocatge, col·locada CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (TRENTA EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	30,17	€
P-1041	PE46-B2B2	u	Tapa de registre per a conducte circular de diàmetre 250 mm de dimensions 250x 150 mm de xapa d'acer galvanitzat amb sistema d'autoblocatge, col·locada CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (TRENTA EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	30,17	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 157

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1042PE4A-Z001	u		Subministrament i muntatge de conducte modular aïllat, diàmetre nominal 700 mm, marca DINAK, gamma EI120/240VENT+, fabricat en acer inoxidable AISI 304 (1.4301) a l'interior i AISI 304 (1.4301) a l'exterior, amb aïllament continu de llana mineral de 100 mm de gruix, dissenyat per a aplicacions de ventilació i campanes de cuina que travessen diferents sectors d'incendi al llarg del seu traçat. Amb junta de silicona exterior d'estanquitat (fins a 5.000 Pa de sobrepressió), pestanya antitall a les vores, absència de pont tèrmic i absorció individual de dilatacions a cada element. Classificació de resistència al foc EI 120 ve-ho (i?o) i EI 240 ve-ho (o?i) segons UNE EN 13501-3. Marcat CE segons UNE EN 1856-1. Inclou la part proporcional d'accessoris, colzes, T, tapes, desviacions, abraçadores, sortida/admissió d'aire, connexions, elements de fixació, elements de segellat, etc CRITERI D'AMIDAMENT: ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. ELEMENTS AMIDATS EN UNITATS: Uniat de xemeneia que inclou tots els components: moduls rectes, moduls d'inspeció, colzes, T, etc Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. (DINOU MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	19.444,75 €
P-1043PE4A-Z002	u		Xemeneia aportació zona cocció. Conducte modular aïllat, diàmetre interior 650mm, EI120, doble paret Subministrament i muntatge de conducte modular aïllat de diàmetre nominal 650mm, marca DINAK, gamma EI30VENT amb junta, fabricat en acer inoxidable AISI 304 (1.4301) interior i exterior, amb aïllament continu de llana de roca de 30 mm de gruix i densitat 100 kg/m³, dissenyat per a l'extracció de campanes de cuina industrials. Amb junta de silicona resistent a 200 °C, pestanya antitall a les vores, absència de pont tèrmic i absorció individual de dilatacions a cada element. Classificació de resistència al foc EI 30 ve (i?o) i EI 30 ho (i?o) segons UNE EN 13501-3. Marcat CE segons UNE EN 1856-1. Inclou la part proporcional d'accessoris, colzes, T, tapes, desviacions, abraçadores, sortida/admissió d'aire, connexions, elements de fixació, elements de segellat, etc CRITERI D'AMIDAMENT: ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. ELEMENTS AMIDATS EN UNITATS: Uniat de xemeneia que inclou tots els components: moduls rectes, moduls d'inspeció, colzes, T, etc Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. (DISSET MIL VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	17.021,72 €
P-1044PE4A-Z003	u		Xemeneia extracció zona rentat. Conducte modular aïllat, diàmetre interior 400mm, EI120, doble paret Subministrament i muntatge de conducte modular aïllat de diàmetre nominal 400mm, marca DINAK, gamma EI30VENT amb junta, fabricat en acer inoxidable AISI 304 (1.4301) interior i exterior, amb aïllament continu de llana de roca de 30 mm de gruix i densitat 100 kg/m³, dissenyat per a l'extracció de campanes de cuina industrials. Amb junta de silicona resistent a 200 °C, pestanya antitall a les vores, absència de pont tèrmic i absorció individual de dilatacions a cada element. Classificació de resistència al foc EI 30 ve (i?o) i EI 30 ho (i?o) segons UNE EN 13501-3. Marcat CE segons UNE EN 1856-1. Inclou la part proporcional d'accessoris, colzes, T, tapes, desviacions, abraçadores, sortida/admissió d'aire, connexions, elements de fixació, elements de segellat, etc CRITERI D'AMIDAMENT: ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. ELEMENTS AMIDATS EN UNITATS: Uniat de xemeneia que inclou tots els components: moduls rectes, moduls d'inspeció, colzes, T, etc Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. (ONZE MIL CENT NORANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	11.199,47 €
P-1045PE4A-Z004	u		Subministrament i muntatge de xemeneia modular aïllada de diàmetre nominal 80mm, marca DINAK, gamma EI120/240CH+, fabricada en acer inoxidable AISI 304 (1.4301) a l'interior i AISI 304 (1.4301) a l'exterior, amb aïllament continu de llana mineral de 100 mm de gruix, dissenyada per a l'aplicació en grups electrògens i calderes que travessen diferents sectors d'incendi al llarg del seu traçat. Amb junta de silicona exterior d'estanquitat (fins a 5.000 Pa de sobrepressió), pestanya anti-tall a les vores, absència de pont tèrmic i absorció individual de dilatacions en cada element. Classificació de resistència al foc EI 120 ve-ho (i?o) i EI 240 ve-ho (o?i) segons UNE EN 13501-2. Marcatge CE segons UNE EN 1856-1. Inclou la part	3.639,08 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 158

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			proporcional d'accessoris, colzes, T, tapes, desviacions, abraçadores, sortida/admissió d'aire, connexions, elements de fixació, elements de segellat, etc CRITERI D'AMIDAMENT: ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. ELEMENTS AMIDATS EN UNITATS: Uniat de xemeneia que inclou tots els components: moduls rectes, moduls d'inspeció, colzes, T, etc Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. (TRES MIL SIS-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	
P-1046PE53-4UF7	m2		Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,7812 m2-K/W, amb recobriment exterior d'alumini, paper kraft, malla de reforç i vel de vidre i recobriment interior de teixit de vidre negre, muntat encastat en el cel ras CRITERI D'AMIDAMENT: m2 de superfície instal·lada segons les especificacions de la DT, amidada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. (VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	28,22 €
P-1047PE53-Z001	m2		Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,7812 m2-K/W, amb recobriment exterior d'alumini, paper kraft, malla de reforç i vel de vidre i recobriment interior de teixit de vidre negre, muntat encastat en el cel ras CRITERI D'AMIDAMENT: m2 de superfície instal·lada segons les especificacions de la DT, amidada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. (SETANTA EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	70,65 €
P-1048PE54-35DU	m2		Formació de conducte rectangular planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,6 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports CRITERI D'AMIDAMENT: m2 de superfície instal·lada segons les especificacions de la DT, amidada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. (TRENTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	35,48 €
P-1049PE56-B29S	u		Tapa de registre per a conducte rectangular de dimensions 300 x 200 mm de xapa d'acer galvanitzat amb sistema d'autoblocatge, col·locada CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	33,34 €
P-1050PE63-6PFS	m2		Aïllament tèrmic amb Planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic d'equips i conductes, autoadhesiva, de 25 mm de gruix, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, classe de reacció al foc B-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment, adherit CRITERI D'AMIDAMENT: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. (CINQUANTA-UN EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	51,36 €
P-1051PE63-Z001	m2		Aïllament tèrmic amb Planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic de conductes, autoadhesiva, de 10 mm de gruix, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1, classe de reacció al foc B-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat interiorment, adherit CRITERI D'AMIDAMENT: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. (TRENTA EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	30,20 €
P-1052PE64-Z001	m2		El sistema està format per un conducte realitzat en placa a quatre cares de fibrosilicat, horitzontal, suspès i per a foc exterior. La construcció aquí descrita, admet la incorporació de ramals i derivacions, amb sobrepressió o depressió d'aire de 300 Pa. Sistema format per: · panell de gruix 60 mm · unions entre seccions de conductes · adhesiu per tancament estanc de juntes · perfils de suport i varetes roscades fixades al forjat amb tac d'acer expansiu M16	116,58 €

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
LOT 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 159

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			<div>· fixacions, cargols i grapes</div> <div>· elements de sectorització RF</div> <div>i tots els accessoris de muntatge necessaris per completar la solució, tota ella certificada per a resistència al foc EI120.</div> <div>Criteri d'amidament: m2 de superfície instal·lada segons les especificacions de la DT, amidada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar.</div> <div>Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.</div> <div> (CENT SETZE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)</div>	
P-1053	PEC4-Z001	u	Recuperador de calor amb alimentació monofàsica a 230 V, de 900 m3/h de cabal màxim, transmissió directa amb 2 motors a impulsió i aspiració de 135 W cada un, amb 2 filtres a aspiració classes F-7 i F-8, amb bateria d'aigua de 5,3/1,28 kW de potència calor/fred, col·locat fixat mecànicament a parament vertical o sostre i connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i control i als conductes d'aspiració i impulsió	7.287,72 €
			Marca i model: System Air Topvex SC20 ODK, o equivalent aprovat per la DF	
			(SET MIL DOS-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	
P-1054	PEG6-5ZQY	u	Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior de tipus mural, potència frigorífica nominal de 3,2 a 3,7 kW, potència calorífica nominal de 3,7 a 4,2 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de >= 8.5 1 (A+++) i SCOP de >= 5.1 1 (A+++) segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor de tipus DC Inverter i compressor hermètic rotatiu, gas refrigerant R32, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior, col·locada	966,34 €
			CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	
			(NOU-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	
P-1055	PEH2-Z002	u	Legalització instal·lació tèrmica: incloent: <div>· projecte tècnic</div> <div>· certificat final enginyer visat</div> <div>· certificat final instal·lador</div> <div>· inspecció entitat de control, si es dona el cas</div> <div>· esmenes al projecte que pugui demanar l'entitat de control fins emetre informe favorable</div> <div>· taxes i registre de la instal·lació al RITSIC</div> <div> (CINC-CENTS QUINZE EUROS)</div>	515,00 €
P-1056	PEH2-Z003	u	La partida inclou la posta en marxa i comprovacions per donar compliment al RITE (Instrucció tècnica IT2) incloïen per part de la empresa instal·ladora: <div>· informe final de les proves efectuades en condicions de funcionament dels equips i aparells IT2.2 (proves) i IT2.3 (ajust i equilibrat)</div> <div>· realització i documentació de les proves d'eficiència energètica segons IT2.4 (Eficiència energètica)</div> <div> La posta en marxa de les instal·lacions inclou principalment:<div>· omplerta de circuits i comprovació de la pressió de referencia dels circuits hidràulics per assegurar la inexistència d'aire a la instal·lació hidràulica.</div><div>· sistemes de distribució hidràulica: equilibrat hidràulic de la instal·lació, mesura de cabals i pressions, ajust de vàlvules d'equilibrat d'elements terminals, ajust del punt de treball de les bombes hidràuliques mitjançant regulació i vàlvules d'equilibrat, ajust dels sistemes de control del diferents equips per adaptar-lo al funcionament previst, comprovació del correcte funcionament de les vàlvules de control, comprovació de pèrdua de càrrega de filtres (inclús neteja o canvi), comprovació d'estanquitat i de la correcta suportació.</div><div>· sistemes de distribució d'aire: mesura de cabals i pressió d'unitat terminals, ajust d'elements d'equilibrat del sistema (lames de regulació o sistema equivalent de cada difusor) o comportes de regulació de cabal, ajust dels sistemes de control del diferents equips per adaptar-lo al funcionament previst, neteja de conductes i comprovació d'estanqueïtat i de la correcta suportació.</div><div>· comprovació d'eficiència energètica: comprovació del funcionament de la instal·lació en condicions de règim, de l'eficiència energètica dels generadors de calor, comprovació</div></div>	1.545,00 €

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
LOT 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 160

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			<div>d'elements de regulació i control, comprovació de consums energètics dins dels marges previstos dels diferents equips, comprovació de pèrdues tèrmiques de distribució a la instal·lació hidràulica (correcta instal·lació d'aïllaments tèrmics).</div> <div> (MIL CINC-CENTS QUARANTA-CINC EUROS)</div>	
P-1057	PEH2-Z004	u	Sonometria. Mesura de soroll.	1.545,00 €
			Desplaçament de personal i equip a obra per a la realització d'assajos d'aïllament acústic i mesura de soroll.	
			Assaig per al mesurament de soroll i aïllament acústic a l'interior de locals i en exteriors.	
			Informe de resultats dels assaigs i mesures	
			(MIL CINC-CENTS QUARANTA-CINC EUROS)	
P-1058	PEH2-Z005	u	Notes dels capítols de climatització.	0,00 €
			Totes les partides del capítol inclouen:	
			· control de la recepció en obra d'equips i materials, control d'execució de la instal·lació i control de la instal·lació acabada, comprovació de funcionament, control de qualitat, posta en marxa	
			· bancades, estructures de suport i elements antivibradors, brides i elements de connexió hidràulica, maneguets i elements de connexió de conductes d'aire	
			· les ajudes de paletaeria	
			Es tindran en compte les següents indicacions:	
			· totes les connexions hidràuliques amb equips es realitzen amb maneguets antivibradors	
			· les vàlvules de papallona a partir de DN100 portaran desmultiplicador	
			· les vàlvules de papallona amb connexió tipo Wafer	
			· les vàlvules de retenció entre DN32 i DN150 de disc o de disc partit amb molla de retorn	
			· les canalitzacions hidràuliques amb PPR (Italsan Niron Clima o equivalent)	
			· compensació de dilatacions de les canalitzacions hidràuliques segons indicacions del fabricant: amb braços de dilatació (combinant punts fixos i lliscant), amb lires o combinat mètodes.	
			· suports amb brides isofòniques i respectant les distàncies indicades pel fabricant	
			· unió de trams de canalitzacions amb soldadura socket, electrofusió o soldadura a tope	
			· aïllament tèrmic en tot el recorregut de les canalitzacions hidràuliques i en tots els components (vàlvules, filtres, bombes, etc).	
			· els conductes d'aire de fibra amb propietat fonoabsorvents i de fibra de vidre	
			· conductes d'aire situats a la intemperie, de fibra tipo Climaver Star.	
			· els conductes d'aire de climatització i metàl·lics amb aïllament interior	
			· els conductes d'aire de ventilació circulars i de xapa	
			· la connexió de conductes d'aire amb UTA o equips terminals es realitzaran amb conductes flexibles aïllats.	
			· la formació de conductes rectes, canvis de direcció, ramificacions, reduccions, registres, reforços i suports es realitzaran segons indicacions del fabricant	
			Qualsevol canvi ha de ser aprovats per la DF.	
			 (ZERO EUROS)	
P-1059	PEJ3-Z001	u	A01. Fancoil de conductes, de 2 tubs, amb motor CC inverter i baix nivell sonor.	833,74 €
			Sense carcassa, per a instal·lació mural dins de moble.	
			Fins i tot:	
			· safata de condensats	
			· filtre d'aire i portafiltres, de les mesures adequades al fancoil.	
			· estructura de suport, elements antivibratoris	
			· accessoris de connexió hidràulica, connexió elèctrica i pp de canalització i cablejat de potència i de control	
			· desguàs amb sífo conduit fins a baixant més propera i bomba de condensats (si no es pot desguassar per gravetat).	
			Característiques (en les condicions de referència de 25°C aire, 7°C aigua):	
			Bateria fred/calor:	
			· potència fred total, kWf: 2.20	
			· potència fred sensible total, kWf: 1.54	
			· potència de calefacció, kWq: 2.42	
			Ventilador (punt de treball):	
			· cabal d'aire, m3/h: 340	
			· pressió disponible, Pa: 80	

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües

freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit

de la Model al districte de l'Eixample

LOT 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26

Pàg.: 161

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Marca i model: Systemair SR M 14 L EC 2P, o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou subministrament i col·locació. (VUIT-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	
P-1060	PEJ3-Z002	u	A02. Fancoil de conductes, de 2 tubs, amb motor CC inverter i baix nivell sonor. Sense carcassa, per a instal·lació mural dins de moble. Fins i tot: · safata de condensats · filtre d'aire i portafiltres, de les mesures adequades al fancoil. · estructura de suport, elements antivibratoris · accessoris de connexió hidràulica, connexió elèctrica i pp de canalització i cablejat de potència i de control · desguàs amb sífó conduït fins a baixant més propera i bomba de condensats (si no es pot desguassar per gravetat). Característiques (en les condicions de referència de 25°C aire, 7°C aigua): Bateria fred/calor: · potència fred total, kWf: 3.5 · potència fred sensible total, kWf: 2.42 · potència de calefacció, kWq: 3.93 Ventilador (punt de treball): · cabal d'aire, m3/h: 542 · pressió disponible, Pa: 80 Marca i model: Systemair SR M 24 L EC 2P, o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou subministrament i col·locació. (VUIT-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	859,57 €
P-1061	PEJ3-Z003	u	A03. Fancoil de conductes, de 2 tubs, amb motor CC inverter i baix nivell sonor. Sense carcassa, per a instal·lació mural dins de moble. Fins i tot: · safata de condensats · filtre d'aire i portafiltres, de les mesures adequades al fancoil. · estructura de suport, elements antivibratoris · accessoris de connexió hidràulica, connexió elèctrica i pp de canalització i cablejat de potència i de control · desguàs amb sífó conduït fins a baixant més propera i bomba de condensats (si no es pot desguassar per gravetat). Característiques (en les condicions de referència de 25°C aire, 7°C aigua): Bateria fred/calor: · potència fred total, kWf: 4.5 · potència fred sensible total, kWf: 3.2 · potència de calefacció, kWq: 5.27 Ventilador (punt de treball): · cabal d'aire, m3/h: 764 · pressió disponible, Pa: 80 Marca i model: Systemair SR M 44 L EC 2P, o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou subministrament i col·locació. (NOU-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	947,82 €
P-1062	PEJ3-Z004	u	A04. Fancoil de conductes, de 2 tubs, amb motor CC inverter i baix nivell sonor. Sense carcassa, per a instal·lació mural dins de moble. Fins i tot: · safata de condensats · filtre d'aire i portafiltres, de les mesures adequades al fancoil. · estructura de suport, elements antivibratoris · accessoris de connexió hidràulica, connexió elèctrica i pp de canalització i cablejat de potència i de control · desguàs amb sífó conduït fins a baixant més propera i bomba de condensats (si no es pot desguassar per gravetat). Característiques (en les condicions de referència de 25°C aire, 7°C aigua):	1.328,39 €

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües

freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit

de la Model al districte de l'Eixample

LOT 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26

Pàg.: 162

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Bateria fred/calor: · potència fred total, kWf: 7.5 · potència fred sensible total, kWf: 5.44 · potència de calefacció, kWq: 8.99 Ventilador (punt de treball): · cabal d'aire, m3/h: 1380 · pressió disponible, Pa: 80 Marca i model: Systemair SR M 74 L EC 2P, o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou subministrament i col·locació. (MIL TRES-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	
P-1063	PEJ3-Z005	u	A03. Fancoil mural (tipo split)de 2 tubs, amb motor CC inverter i baix nivell sonor. Sense carcassa, per a instal·lació mural dins de moble. Fins i tot: · safata de condensats · filtre d'aire · estructura de suport, elements antivibratoris · accessoris de connexió hidràulica, connexió elèctrica i pp de canalització i cablejat de potència i de control · desguàs amb sífó conduït fins a baixant més propera i bomba de condensats (si no es pot desguassar per gravetat). Característiques (en les condicions de referència de 25°C aire, 7-12°C aigua, 20°C aire, 45-40°C aigua): Bateria fred/calor: · potència fred total, kWf: 1.40 · potència de calefacció, kWq: 1.93 Ventilador (punt de treball): · cabal d'aire, m3/h: 350 · pressió disponible, Pa: - Marca i model: Systemair SR W 00 L EC 2P, o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou subministrament i col·locació. (NOU-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	987,79 €
P-1064	PEJ3-Z021	u	A01. Fancoil de cassette, de 4 tubs (amb bateria de fred i bateria de calor), amb motor CC inverter i baix nivell sonor. Sense carcassa, per a instal·lació horitzontal en fals sostre Fins i tot: · safata de condensats · filtre d'aire i portafiltre · estructura de suport, elements antivibratoris · accessoris de connexió hidràulica, connexió elèctrica i pp de canalització i cablejat de potència i de control · desguàs amb sífó conduït fins a baixant més propera i bomba de condensats (si no es pot desguassar per gravetat). Característiques: Bateria fred (en les condicions de referència de 25°C aire, 7-12°C aigua): · potència fred total, kWf: 1.7 · potència fred sensible total, kWf: 1.18 Bateria calor (en les condicions de referència de 20°C aire, 45-40°C aigua): · potència de calefacció, kWq: 1.28 Ventilador: · cabal d'aire, m3/h: 320 · pressió disponible, Pa: - Marca i model: Systemair SR K 10 EC 4P, o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou subministrament i col·locació. (MIL TRES-CENTS CATORZE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	1.314,36 €

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües

freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit

de la Model al districte de l'Eixample

LOT 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26

Pàg.: 163

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1065	PEJ3-Z022	u	A02. Fancoil de conductes, de 4 tubs (amb bateria de fred i bateria de calor), amb motor CC inverter i baix nivell sonor. Sense carcassa, per a instal·lació horitzontal en fals sostre Fins i tot: · safata de condensats · filtre d'aire i portafiltres · estructura de suport, elements antivibratoris · accessoris de connexió hidràulica, connexió elèctrica i pp de canalització i cablejat de potència i de control · desguàs amb sifó conduït fins a baixant més propera i bomba de condensats (si no es pot desguassar per gravetat). Característiques: Bateria fred (en les condicions de referència de 25°C aire, 7-12°C aigua): · potència fred total, kWf: 3.6 · potència fred sensible total, kWf: 2.54 Bateria calor (en les condicions de referència de 20°C aire, 45-40°C aigua): · potència de calefacció, kWq: 3.25 Ventilador: · cabal d'aire, m3/h: 600 · pressió disponible, Pa: 100 Marca i model: Systemair SR M 43 L EC 4P, o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou subministrament i col·locació. (MIL SEIXANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	1.061,48 €
P-1066	PEJD-Z001	u	V01. Unitat de tractament aire modular, per ventilació, bateria mixta calor/fred (2 tubs). Construïda amb perfils d'acer galvanitzat, panells sandvitx de 60mm de gruix i 60kg/m3, de llana mineral, amb carcassa de ZincMagnesi, amb trencament de pont tèrmic. Totes les portes d'inspecció desmuntables. Corrosió classe C5, resistència mecànica casse D1, fugues d'aire de la carcassa classe L1, transmissió tèrmica classe T2, factor de pont tèrmic classe TB3. Inclou: · recuperador de calor rotatiu de sorció · filtres plans impulsió: G4 (prefiltre), M6 i F8 · filtres plans retorn: M6 · bateria mixta de fred/calor, amb safata de condensats · plènums de registre · ventiladors d'impulsió i retorn EC “plug fan”. · secció per a instal·lació de quadre de protecció i comandament · sistema de control amb comunicació Modbus RTU i Bacnet IP, per a control de cabal variable a pressió constant. · unitat totalment cablejada, inclou tots els sensors i components necessaris per al compliment del RITE i per garantir el funcionament previst. Instal·lació: exterior, configuració horitzontal. Inclús suports, bancada i accessoris de muntatge. Característiques: Bateria de fred/calor: · potència total, kWf: 8.2 · cabal d'aigua, l/s: 0.39 · T aigua refrigeració, °C: 7-12 · T aigua calefacció, °C: 45-40 UTA · cabal aire impulsió, m3/h: 34.19 · pressió disponible impulsió, Pa: 250 · pressió disponible retorn, Pa: 250 · potència sonora màxima impulsió, retorn, dBA: 80 · T aire refrigeració, °C: 23 · T aire calefacció, °C: 20 · rendiment recuperació mínima de temperatura: 75% · rendiment recuperació mínima d'humitat: 50% Marca i model: System Air Geniox On 12, o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou subministrament i col·locació. (TRETZE MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-SET EUROS)	13.487,00 €

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües

freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit

de la Model al districte de l'Eixample

LOT 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26

Pàg.: 164

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1067	PEJD-Z002	u	V02. Unitat de tractament aire modular, per ventilació, bateria mixta calor/fred (2 tubs). Construïda amb perfils d'acer galvanitzat, panells sandvitx de 60mm de gruix i 60kg/m3, de llana mineral, amb carcassa de ZincMagnesi, amb trencament de pont tèrmic. Totes les portes d'inspecció desmuntables. Corrosió classe C5, resistència mecànica casse D1, fugues d'aire de la carcassa classe L1, transmissió tèrmica classe T2, factor de pont tèrmic classe TB3. Inclou: · recuperador de calor rotatiu de sorció · filtres plans impulsió: G4 (prefiltre), M6 i F8 · filtres plans retorn: M6 · bateria mixta de fred/calor, amb safata de condensats · plènums de registre · ventiladors d'impulsió i retorn EC “plug fan”. · secció per a instal·lació de quadre de protecció i comandament · sistema de control amb comunicació Modbus RTU i Bacnet IP, per a control de cabal variable a pressió constant. · unitat totalment cablejada, inclou tots els sensors i components necessaris per al compliment del RITE i per garantir el funcionament previst. Instal·lació: exterior, configuració horitzontal. Inclús suports, bancada i accessoris de muntatge. Característiques: Bateria de fred/calor: · potència total, kWf: 7.5 · cabal d'aigua, l/s: 0.36 · T aigua refrigeració, °C: 7-12 · T aigua calefacció, °C: 45-40 UTA · cabal aire impulsió, m3/h: 3261 · pressió disponible impulsió, Pa: 250 · pressió disponible retorn, Pa: 250 · potència sonora màxima impulsió, retorn, dBA: 80 · T aire refrigeració, °C: 23 · T aire calefacció, °C: 20 · rendiment recuperació mínima de temperatura: 75% · rendiment recuperació mínima d'humitat: 50% Marca i model: System Air Geniox On 12, o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou subministrament i col·locació. (TRETZE MIL QUATRE-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	13.471,39 €
P-1068	PEJD-Z003	u	V03. Unitat de tractament aire modular, per ventilació, bateria mixta calor/fred (2 tubs). Construïda amb perfils d'acer galvanitzat, panells sandvitx de 60mm de gruix i 60kg/m3, de llana mineral, amb carcassa de ZincMagnesi, amb trencament de pont tèrmic. Totes les portes d'inspecció desmuntables. Corrosió classe C5, resistència mecànica casse D1, fugues d'aire de la carcassa classe L1, transmissió tèrmica classe T2, factor de pont tèrmic classe TB3. Inclou: · recuperador de calor rotatiu de sorció · filtres plans impulsió: G4 (prefiltre), M6 i F8 · filtres plans retorn: M6 · bateria mixta de fred/calor, amb safata de condensats · plènums de registre · ventiladors d'impulsió i retorn EC “plug fan”. · secció per a instal·lació de quadre de protecció i comandament · sistema de control amb comunicació Modbus RTU i Bacnet IP, per a control de cabal variable a pressió constant. · unitat totalment cablejada, inclou tots els sensors i components necessaris per al compliment del RITE i per garantir el funcionament previst. Instal·lació: exterior, configuració horitzontal. Inclús suports, bancada i accessoris de muntatge. Característiques: Bateria de fred/calor: · potència total, kWf: 8.1 · cabal d'aigua, l/s: 0.39 · T aigua refrigeració, °C: 7-12	13.487,00 €

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües

freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit

de la Model al districte de l'Eixample

LOT 1

QUADRE DE PREÇOS NÚMERO 1

Data: 14/04/26

Pàg.: 165

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			<ul style="list-style-type: none"> · T aigua calefacció, °C: 45-40 UTA <ul style="list-style-type: none"> · cabal aire impulsió, m3/h: 3419 · pressió disponible impulsió, Pa: 250 · pressió disponible retorn, Pa: 250 · potència sonora màxima impulsió, retorn, dBA: 80 · T aire refrigeració, °C: 20 · T aire calefacció, °C: 22 · rendiment recuperació mínima de temperatura: 75% · rendiment recuperació mínima d'humitat: 50% Marca i model: System Air Geniox ON 12, o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou subministrament i col·locació. (TRETZE MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-SET EUROS)	
P-1069	PEJD-Z004	u	V04. Unitat de tractament aire modular, per ventilació, bateria mixta calor/fred (2 tubs). Construïda amb perfils d'acer galvanitzat, panells sandvitx de 60mm de gruix i 60kg/m3, de llana mineral, amb carcassa de ZincMagnesi, amb trencament de pont tèrmic. Totes les portes d'inspecció desmuntables. Corrosió classe C5, resistència mecànica classe D1, fugues d'aire de la carcassa classe L1, transmissió tèrmica classe T2, factor de pont tèrmic classe TB3. Inclou: <ul style="list-style-type: none"> · recuperador de calor rotatiu de sorció · filtres plans impulsio: G4 (prefiltre), M6 i F8 · filtres plans retorn: M6 · bateria mixta de fred/calor, amb safata de condensats · plenums de registre · ventiladors d'impulsió i retorn EC "plug fan". · secció per a instal·lació de quadre de protecció i comandament · sistema de control amb comunicació Modbus RTU i Bacnet IP, per a control de cabal variable a pressió constant. · unitat totalment cablejada, inclou tots els sensors i components necessaris per al compliment del RITE i per garantir el funcionament previst. Instal·lació: exterior, configuració horitzontal. Inclús suports, bancada i accessoris de muntatge. Característiques: Bateria de fred/calor: <ul style="list-style-type: none"> · potència total, kWf: 7.5 · cabal d'aigua, l/s: 0.36 · T aigua refrigeració, °C: 7-12 · T aigua calefacció, °C: 45-40 UTA <ul style="list-style-type: none"> · cabal aire impulsio, m3/h: 3261 · pressió disponible impulsio, Pa: 250 · pressió disponible retorn, Pa: 250 · potència sonora màxima impulsio, retorn, dBA: 80 · T aire refrigeració, °C: 23 · T aire calefacció, °C: 20 · rendiment recuperació mínima de temperatura: 75% · rendiment recuperació mínima d'humitat: 50% Marca i model: System Air Geniox On12, o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou subministrament i col·locació. (TRETZE MIL CENT SETANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	13.176,43 €
P-1070	PEJD-Z005	u	V05. Unitat de tractament aire modular, per ventilació, bateria mixta calor/fred (2 tubs). Construïda amb perfils d'acer galvanitzat, panells sandvitx de 60mm de gruix i 60kg/m3, de llana mineral, amb carcassa de ZincMagnesi, amb trencament de pont tèrmic. Totes les portes d'inspecció desmuntables. Corrosió classe C5, resistència mecànica classe D1, fugues d'aire de la carcassa classe L1, transmissió tèrmica classe T2, factor de pont tèrmic classe TB3. Inclou: <ul style="list-style-type: none"> · recuperador de calor rotatiu de sorció 	15.200,54 €

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües

freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit

de la Model al districte de l'Eixample

LOT 1

QUADRE DE PREÇOS NÚMERO 1

Data: 14/04/26

Pàg.: 166

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			<ul style="list-style-type: none"> · filtres plans impulsió: G4 (prefiltre), M6 i F8 · filtres plans retorn: M6 · bateria mixta de fred/calor, amb safata de condensats · plènums de registre · ventiladors d'impulsió i retorn EC "plug fan". · secció per a instal·lació de quadre de protecció i comandament · sistema de control amb comunicació Modbus RTU i Bacnet IP, per a control de cabal variable a pressió constant. · unitat totalment cablejada, inclou tots els sensors i components necessaris per al compliment del RITE i per garantir el funcionament previst. <p>Instal·lació: exterior, configuració horitzontal. Inclús suports, bancada i accessoris de muntatge.</p> <p>Característiques:</p> <p>Bateria de fred/calor:</p> <ul style="list-style-type: none"> · potència total, kWf: 14.6 · cabal d'aigua, l/s: 0.70 · T aigua refrigeració, °C: 7-12 · T aigua calefacció, °C: 45-40 <p>UTA</p> <ul style="list-style-type: none"> · cabal aire impulsió, m3/h: 5356 · pressió disponible impulsió, Pa: 250 · pressió disponible retorn, Pa: 250 · potència sonora màxima impulsió, retorn, dBA: 80 · T aire refrigeració, °C: 23 · T aire calefacció, °C: 20 · rendiment recuperació mínima de temperatura: 75% · rendiment recuperació mínima d'humitat: 50% <p>Marca i model: System Air Geniox On 14, o equivalent aprovat segons DF.</p> <p>Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.</p> <p>Inclou subministrament i col·locació.</p> <p>(QUINZE MIL DOS-CENTS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)</p>	
P-1071	PEJD-Z006	u	<p>V06. Unitat de tractament aire modular, per ventilació, bateria mixta calor/fred (2 tubs).</p> <p>Construïda amb perfils d'acer galvanitzat, panells sandvitx de 60mm de gruix i 60kg/m3, de llana mineral, amb carcassa de ZincMagnesi, amb trencament de pont tèrmic. Totes les portes d'inspecció desmuntables.</p> <p>Corrosió classe C5, resistència mecànica classe D1, fugues d'aire de la carcassa classe L1, transmissió tèrmica classe T2, factor de pont tèrmic classe TB3.</p> <p>Inclou:</p> <ul style="list-style-type: none"> · recuperador de calor rotatiu de sorció · filtres plans impulsió: G4 (prefiltre), M6 i F8 · filtres plans retorn: M6 · bateria mixta de fred/calor, amb safata de condensats · plènums de registre · ventiladors d'impulsió i retorn EC "plug fan". · secció per a instal·lació de quadre de protecció i comandament · sistema de control amb comunicació Modbus RTU i Bacnet IP, per a control de cabal variable a pressió constant. · unitat totalment cablejada, inclou tots els sensors i components necessaris per al compliment del RITE i per garantir el funcionament previst. <p>Instal·lació: exterior, configuració horitzontal. Inclús suports, bancada i accessoris de muntatge.</p> <p>Característiques:</p> <p>Bateria de fred/calor:</p> <ul style="list-style-type: none"> · potència total, kWf: 7.5 · cabal d'aigua, l/s: 0.36 · T aigua refrigeració, °C: 7-12 · T aigua calefacció, °C: 45-40 <p>UTA</p> <ul style="list-style-type: none"> · cabal aire impulsió, m3/h: 2939 · pressió disponible impulsió, Pa: 250 · pressió disponible retorn, Pa: 250 · potència sonora màxima impulsió, retorn, dBA: 80 · T aire refrigeració, °C: 20 · T aire calefacció, °C: 22 	13.176,43 €

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües

freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit

de la Model al districte de l'Eixample

LOT 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26

Pàg.: 167

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			<div>· rendiment recuperació mínima de temperatura: 75%</div> <div>· rendiment recuperació mínima d'humitat: 50%</div> <div>Marca i model: System Air Geniox On 12, o equivalent aprovat segons DF.</div> <div>Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.</div> <div>Inclou subministrament i col·locació.</div> <div>(TRETZE MIL CENT SETANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)</div>	
P-1072PEJD-Z007		u	<div>V07. Unitat de tractament aire modular, per ventilació, bateria mixta calor/fred (2 tubs). Construída amb perfils d'acer galvanitzat, panells sandvitx de 60mm de gruix i 60kg/m3, de llana mineral, amb carcassa de ZincMagnesi, amb trencament de pont tèrmic. Totes les portes d'inspecció desmuntables.</div> <div>Corrosió classe C5, resistència mecànica casse D1, fugues d'aire de la carcassa classe L1, transmissió tèrmica classe T2, factor de pont tèrmic classe TB3.</div> <div>Inclou:</div> <div>· recuperador de calor rotatiu de sorció</div> <div>· filtres plans impulsió: G4 (prefiltre), M6 i F8</div> <div>· filtres plans retorn: M6</div> <div>· bateria mixta de fred/calor, amb safata de condensats</div> <div>· plènums de registre</div> <div>· ventiladors d'impulsió i retorn EC “plug fan”.</div> <div>· secció per a instal·lació de quadre de protecció i comandament</div> <div>· sistema de control amb comunicació Modbus RTU i Bacnet IP, per a control de cabal variable a pressió constant.</div> <div>· unitat totalment cablejada, inclou tots els sensors i components necessaris per al compliment del RITE i per garantir el funcionament previst.</div> <div>Instal·lació: exterior, configuració horitzontal. Inclús suports, bancada i accessoris de muntatge.</div> <div>Característiques:</div> <div>Bateria de fred/calor:</div> <div>· potència total, kWf: 9.6</div> <div>· cabal d'aigua, l/s: 0.46</div> <div>· T aigua refrigeració, °C: 7-12</div> <div>· T aigua calefacció, °C: 45-40</div> <div>UTA</div> <div>· cabal aire impulsió, m3/h: 4203</div> <div>· pressió disponible impulsió, Pa: 250</div> <div>· pressió disponible retorn, Pa: 250</div> <div>· potència sonora màxima impulsió, retorn, dBA: 80</div> <div>· T aire refrigeració, °C: 23</div> <div>· T aire calefacció, °C: 20</div> <div>· rendiment recuperació mínima de temperatura: 75%</div> <div>· rendiment recuperació mínima d'humitat: 50%</div> <div>Marca i model: System Air Geniox On 14, o equivalent aprovat segons DF.</div> <div>Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.</div> <div>Inclou subministrament i col·locació.</div> <div>(QUINZE MIL EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)</div>	15.000,78 €
P-1073PEJD-Z008		u	<div>V08. Unitat de tractament aire modular, per ventilació, bateria mixta calor/fred (2 tubs). Construída amb perfils d'acer galvanitzat, panells sandvitx de 60mm de gruix i 60kg/m3, de llana mineral, amb carcassa de ZincMagnesi, amb trencament de pont tèrmic. Totes les portes d'inspecció desmuntables.</div> <div>Corrosió classe C5, resistència mecànica casse D1, fugues d'aire de la carcassa classe L1, transmissió tèrmica classe T2, factor de pont tèrmic classe TB3.</div> <div>Inclou:</div> <div>· recuperador de calor rotatiu de sorció</div> <div>· filtres plans impulsió: G4 (prefiltre), M6 i F8</div> <div>· filtres plans retorn: M6</div> <div>· bateria mixta de fred/calor, amb safata de condensats</div> <div>· plènums de registre</div> <div>· ventiladors d'impulsió i retorn EC “plug fan”.</div> <div>· secció per a instal·lació de quadre de protecció i comandament</div> <div>· sistema de control amb comunicació Modbus RTU i Bacnet IP, per a control de cabal variable a pressió constant.</div>	15.000,78 €

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües

freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit

de la Model al districte de l'Eixample

LOT 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26

Pàg.: 168

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			<div>· unitat totalment cablejada, inclou tots els sensors i components necessaris per al compliment del RITE i per garantir el funcionament previst.</div> <div>Instal·lació: exterior, configuració horitzontal. Inclús suports, bancada i accessoris de muntatge.</div> <div>Característiques:</div> <div>Bateria de fred/calor:</div> <div>· potència total, kWf: 9.8</div> <div>· cabal d'aigua, l/s: 0.47</div> <div>· T aigua refrigeració, °C: 7-12</div> <div>· T aigua calefacció, °C: 45-40</div> <div>UTA</div> <div>· cabal aire impulsió, m3/h: 4304</div> <div>· pressió disponible impulsió, Pa: 250</div> <div>· pressió disponible retorn, Pa: 250</div> <div>· potència sonora màxima impulsió, retorn, dBA: 80</div> <div>· T aire refrigeració, °C: 23</div> <div>· T aire calefacció, °C: 20</div> <div>· rendiment recuperació mínima de temperatura: 75%</div> <div>· rendiment recuperació mínima d'humitat: 50%</div> <div>Marca i model: System Air Geniox On 14, o equivalent aprovat segons DF.</div> <div>Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.</div> <div>Inclou subministrament i col·locació.</div> <div>(QUINZE MIL EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)</div>	
P-1074PEJD-Z011		u	<div>CL01. Unitat de tractament aire modular, per climatització, bateria mixta calor/fred (2 tubs). Construída amb perfils d'acer galvanitzat, panells sandvitx de 60mm de gruix i 60kg/m3, de llana mineral, amb carcassa de ZincMagnesi, amb trencament de pont tèrmic. Totes les portes d'inspecció desmuntables.</div> <div>Corrosió classe C5, resistència mecànica casse D1, fugues d'aire de la carcassa classe L1, transmissió tèrmica classe T2, factor de pont tèrmic classe TB3.</div> <div>Inclou:</div> <div>· comporta motoritzada, per a regulació del cabal de ventilació</div> <div>· recuperador de calor rotatiu de sorció, amb freecooling</div> <div>· filtres plans impulsió: G4 (prefiltre), M6 i F8</div> <div>· filtres plans retorn: M6</div> <div>· secció de barreja amb comportes motoritzades</div> <div>· bateria mixta de fred/calor, amb safata de condensats</div> <div>· plènums de registre</div> <div>· ventiladors d'impulsió i retorn EC “plug fan”.</div> <div>· secció per a instal·lació de quadre de protecció i comandament</div> <div>· sistema de control amb comunicació Modbus RTU i Bacnet IP, per a control de cabal variable a pressió constant, i control de la ventilació en funció del CO2</div> <div>· unitat totalment cablejada, inclou tots els sensors i components necessaris per al compliment del RITE i per garantir el funcionament previst.</div> <div>Instal·lació: exterior, configuració horitzontal. Inclús suports, bancada i accessoris de muntatge.</div> <div>Característiques:</div> <div>Bateria de fred/calor:</div> <div>· potència frigorífica total, kWf: 27.6</div> <div>· potència frigorífica sensible, kWf: 19</div> <div>· potència de calefacció, kWq: 18.2</div> <div>· cabal d'aigua, l/s: 1.32</div> <div>· T aigua refrigeració, °C: 7-12</div> <div>· T aigua calefacció, °C: 45-40</div> <div>UTA</div> <div>· cabal aire impulsió, m3/h: 4000</div> <div>· cabal aire exterior, m3/h: 3564</div> <div>· pressió disponible impulsió, Pa: 250</div> <div>· pressió disponible retorn, Pa: 250</div> <div>· potència sonora màxima impulsió, retorn, dBA: 80</div> <div>· T aire refrigeració, °C: 20</div> <div>· T aire calefacció, °C: 22</div> <div>· rendiment recuperació mínima de temperatura: 75%</div> <div>· rendiment recuperació mínima d'humitat: 50%</div> <div>Marca i model: System Air Geniox On 12, o equivalent aprovat segons DF.</div>	15.706,18 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 169

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			<p>Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.</p> <p>Inclou subministrament i col·locació.</p> <p>(QUINZE MIL SET-CENTS SIS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)</p>	
P-1075PEJD-Z012		u	<p>CL02. Unitat de tractament aire modular, per climatització, bateria mixta calor/fred (2 tubs). Construïda amb perfils d'acer galvanitzat, panells sandvitx de 60mm de gruix i 60kg/m3, de llana mineral, amb carcassa de ZincMagnesi, amb trencament de pont tèrmic. Totes les portes d'inspecció desmuntables.</p> <p>Corrosió classe C5, resistència mecànica casse D1, fugues d'aire de la carcassa classe L1, transmissió tèrmica classe T2, factor de pont tèrmic classe TB3.</p> <p>Inclou:</p> <ul style="list-style-type: none">· comporta motoritzada, per a regulació del cabal de ventilació· recuperador de calor rotatiu de sorció, amb freecooling· filtres plans impulsió: G4 (prefiltre), M6 i F8· filtres plans retorn: M6· secció de barreja amb comportes motoritzades· bateria mixta de fred/calor, amb safata de condensats· plènums de registre· ventiladors d'impulsió i retorn EC "plug fan".· secció per a instal·lació de quadre de protecció i comandament· sistema de control amb comunicació Modbus RTU i Bacnet IP, per a control de cabal variable a pressió constant, i control de la ventilació en funció del CO2· unitat totalment cablejada, inclou tots els sensors i components necessaris per al compliment del RITE i per garantir el funcionament previst. <p>Instal·lació: exterior, configuració horitzontal. Inclús suports, bancada i accessoris de muntatge.</p> <p>Característiques:</p> <p>Bateria de fred/calor:</p> <ul style="list-style-type: none">· potència frigorífica total, kWf: 27.4· potència frigorífica sensible, kWf: 20· potència de calefacció, kWq: 15.5· cabal d'aigua, l/s: 1.18· T aigua refrigeració, °C: 7-12· T aigua calefacció, °C: 45-40 <p>UTA</p> <ul style="list-style-type: none">· cabal aire impulsió, m3/h: 4000· cabal aire exterior, m3/h: 1440· pressió disponible impulsió, Pa: 250· pressió disponible retorn, Pa: 250· potència sonora màxima impulsió, retorn, dBA: 80· T aire refrigeració, °C: 20· T aire calefacció, °C: 22· rendiment recuperació mínima de temperatura: 75%· rendiment recuperació mínima d'humitat: 50% <p>Marca i model: System Air Geniox On 12, o equivalent aprovat segons DF.</p> <p>Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.</p> <p>Inclou subministrament i col·locació.</p> <p>(QUINZE MIL QUATRE-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB DINOÜ CÈNTIMS)</p>	15.436,19 €
P-1076PEJD-Z021		u	<p>CL01. Unitat de tractament aire modular, per climatització, bateria de fred i bateria de calor (4 tubs).</p> <p>Construïda amb perfils d'acer galvanitzat, panells sandvitx de 60mm de gruix i 60kg/m3, de llana mineral, amb carcassa de ZincMagnesi, amb trencament de pont tèrmic. Totes les portes d'inspecció desmuntables.</p> <p>Corrosió classe C5, resistència mecànica casse D1, fugues d'aire de la carcassa classe L1, transmissió tèrmica classe T2, factor de pont tèrmic classe TB3.</p> <p>Inclou:</p> <ul style="list-style-type: none">· comporta motoritzada, per a regulació del cabal de ventilació· recuperador de calor rotatiu de sorció, amb freecooling· filtres plans impulsió: G4 (prefiltre), M6 i F8· filtres plans retorn: M6· secció de barreja amb comportes motoritzades· bateria de fred, amb safata de condensats	23.203,33 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 170

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			<ul style="list-style-type: none">· bateria de calor, per funció calefacció i funció post-escalfament en mode de control d'humitat.· espai amb previsió d'instal·lació d'una llança de vapor.· plènums de registre i pènums buits· ventiladors d'impulsió i retorn EC "plug fan".· secció per a instal·lació de quadre de protecció i comandament· sistema de control amb comunicació Modbus RTU i Bacnet IP, per a control de cabal variable a pressió constant, i control de la ventilació en funció del CO2. Tot i incorporar una sonda de CO2 al retorn, pot rebre ordre de ventilació via BMS pel CO2 mesurat per altres sondes remotes instal·lades per la zona.· unitat totalment cablejada, inclou tots els sensors i components necessaris per al compliment del RITE i per garantir el funcionament previst.· plenum buit per a previsió d'instal·lació de secció d'humectació per llança de vapor (generació de vapor amb resistències de fins a 30kW i 40kg/h) <p>Instal·lació: exterior, configuració horitzontal (amb el corrent d'aire d'impulsió a la part superior i el retorn a la part inferior). Inclús suports, bancada i accessoris de muntatge.</p> <p>Característiques:</p> <p>Bateria de fred:</p> <ul style="list-style-type: none">· potència frigorífica total, kWf: 58.2· potència frigorífica sensible, kWf: 39.6· cabal d'aigua, l/s: 2.8· T aigua refrigeració, °C: 7-12 <p>Bateria de calor:</p> <ul style="list-style-type: none">· potència de calefacció, kWq: 33.1· cabal d'aigua, l/s: 1.6· T aigua calefacció, °C: 45-40 <p>UTA</p> <ul style="list-style-type: none">· cabal aire (clima), m3/h: 7000· cabal aire (ventilació, m3/h: 6000· pressió disponible impulsió, Pa: 250· pressió disponible retorn, Pa: 250· potència sonora màxima impulsió, retorn, dBA: 80· T aire refrigeració, °C: 12-14· T aire calefacció, °C: 30· rendiment recuperació mínima de temperatura: 70%· rendiment recuperació mínima d'humitat: 65% <p>Marca i model: System Air Geniox 14, o equivalent aprovat segons DF.</p> <p>Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.</p> <p>Inclou subministrament i col·locació.</p> <p>(VINT-I-TRES MIL DOS-CENTS TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)</p>	
P-1077PEK4-Z001		u	<p>C01. Comporta circular de regulació de cabal constant, motoritzada amb regulació continua amb actuator 2-10V, qualsevol posició de muntatge, per a una regulació constant del cabal fins a una pressió diferencial màxima de 1000 Pa, per a connexió a tub segons DIN EN 1506. Carcassa i compuerta de regulació de xapa d'acer galvanitzat , carcassa del regulador de plàstic.</p> <p>Diàmetre, mm: 100</p> <p>Inclou actuator Belimo LM230A-SR-F; 230 V, continuo 2-10 V, i accesoris de muntatge.</p> <p>Marca i model: Schako VMPR-100-SV-0100-KA0-DS0-E016 , o equivalent aprovat per la DF.</p> <p>CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.</p> <p>(TRES-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)</p>	375,93 €
P-1078PEK4-Z002		u	<p>C02. Comporta circular de regulació de cabal constant, motoritzada amb regulació continua amb actuator 2-10V, qualsevol posició de muntatge, per a una regulació constant del cabal fins a una pressió diferencial màxima de 1000 Pa, per a connexió a tub segons DIN EN 1506. Carcassa i compuerta de regulació de xapa d'acer galvanitzat , carcassa del regulador de plàstic.</p> <p>Diàmetre, mm: 160</p> <p>Inclou actuator Belimo LM230A-SR-F; 230 V, continuo 2-10 V, i accesoris de muntatge.</p> <p>Marca i model: Schako VMPR-160-SV-0400-KA0-DS0-E016 , o equivalent aprovat per la DF.</p> <p>CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.</p> <p>(TRES-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)</p>	387,36 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 171

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1079	PEK4-Z003	u	C03. Comporta circular de regulació de cabal constant, motoritzada amb regulació continua amb actuador 2-10V, qualsevol posició de muntatge, per a una regulació constant del cabal fins a una pressió diferencial màxima de 1000 Pa, per a connexió a tub segons DIN EN 1506. Carcassa i compuerta de regulació de xapa d'acer galvanitzat , carcassa del regulador de plàstic. Diàmetre, mm: 250 Inclou actuador Belimo LM230A-SR-F; 230 V, continuo 2-10 V, i accesoris de muntatge. Marca i model: Schako VMPR-250-SV-0880-KA0-DS0-E016 , o equivalent aprovat per la DF. CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (QUATRE-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	421,43 €
P-1080	PEK4-Z011	u	C04. Comporta rectangular de regulació de cabal constant, motoritzada amb regulació continua amb actuador 2-10V, qualsevol posició de muntatge, per a una regulació constant del cabal fins a una pressió diferencial màxima de 1000 Pa, per a connexió a tub segons DIN EN 1506. Carcassa i compuerta de regulació de xapa d'acer galvanitzat , carcassa del regulador de plàstic. Dimensions, mm: 200x100 Inclou actuador Belimo LM230A-SR-F; 230 V, continuo 2-10 V, i accesoris de muntatge. Marca i model: Schako VMPQ-200-100-SV-0200-DS0-E016 , o equivalent aprovat per la DF. CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (QUATRE-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	462,31 €
P-1081	PEK4-Z012	u	C05. Comporta rectangular de regulació de cabal constant, motoritzada amb regulació continua amb actuador 2-10V, qualsevol posició de muntatge, per a una regulació constant del cabal fins a una pressió diferencial màxima de 1000 Pa, per a connexió a tub segons DIN EN 1506. Carcassa i compuerta de regulació de xapa d'acer galvanitzat , carcassa del regulador de plàstic. Dimensions, mm: 300x200 Inclou actuador Belimo LM230A-SR-F; 230 V, continuo 2-10 V, i accesoris de muntatge. Marca i model: Schako VMPQ-300-200-SV-0700-DS0-E016 , o equivalent aprovat per la DF. CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (QUATRE-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	494,58 €
P-1082	PEK4-Z013	u	C06. Comporta rectangular de regulació de cabal constant, motoritzada amb regulació continua amb actuador 2-10V, qualsevol posició de muntatge, per a una regulació constant del cabal fins a una pressió diferencial màxima de 1000 Pa, per a connexió a tub segons DIN EN 1506. Carcassa i compuerta de regulació de xapa d'acer galvanitzat , carcassa del regulador de plàstic. Dimensions, mm: 400x200 Inclou actuador Belimo LM230A-SR-F; 230 V, continuo 2-10 V, i accesoris de muntatge. Marca i model: Schako VMPQ-400-200-SV-0900-DS0-E016 , o equivalent aprovat per la DF. CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (CINC-CENTS SIS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	506,50 €
P-1083	PEK6-Z004	u	C01. Comporta tallafocs per a conductes d'aire circulars, fabricada amb planxa d'acer galvanitzat. amb juntes intumescents, connexió a conducte endollada, clapeta de bloqueig de placa de fibrosilicat. Mecanisme de dispar amb fusible tèrmic automàtic tarat a 72°C amb mecanisme de dispar elèctric i rearmament motoritzat amb servomotor 24V/230V i molla de retorn. Diàmetre, mm: 100 Marca i model: Schako BSK-RPR-EU-S 100 , o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou subministrament i col·locació. Totalment instal·lada. (CINC-CENTS NOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	509,78 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 172

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1084	PEKE-BZ57	u	Regulador de cabal constant per a instal·lacions de baixa pressió, autoregurable, cos de PVC i junt elastomèric d'estanquitat, per a conducte circular de 100 mm de diàmetre, cabal regulable entre 15 i 90 m3/h per a una pressió d'entrada entre 50 i 200 Pa, inserit en el conducte CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (VINT-I-UN EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	21,05 €
P-1085	PEKI-Z001	u	D13. Reixeta de presa d'aire exterior o expulsió d'aire, circular, , en execució quadrada amb lames fixes i amb forma que impedeixen l'entrada de pluja o neu al sistema de conductes i reixeta de tela metàl·lica muntada a la part posterior que protegeix contra l'entrada d'objectes petit. Marc i lames en xapa d'acer galvanitzat. Reixeta de tela metàl·lica d'acer galvanitzat. S'inclouen els accessoris de muntatge. Dimensions, mm: D630 RAL segons DF Marca i model: Schako ALA-R-630, o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou subministrament i col·locació. Totalment instal·lada. (QUATRE-CENTS DEU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	410,04 €
P-1086	PEKI-Z002	u	D14. Reixeta de presa d'aire exterior o expulsió d'aire, en execució quadrada amb lames fixes i amb forma que impedeixen l'entrada de pluja o neu al sistema de conductes i reixeta de tela metàl·lica muntada a la part posterior que protegeix contra l'entrada d'objectes petit. Marc i lamel·les en xapa d'acer galvanitzat. Reixeta de tela metàl·lica d'acer galvanitzat. S'inclouen els accessoris de muntatge. Dimensions, mm: 240x190 Marca i model: Schako ALA-SO-240X190-SV-SM-ER0-RAL DF, o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou subministrament i col·locació. Totalment instal·lada. (TRES-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	366,42 €
P-1087	PEKI-Z003	u	D15. Reixeta de presa d'aire exterior o expulsió d'aire, en execució quadrada amb lames fixes i amb forma que impedeixen l'entrada de pluja o neu al sistema de conductes i reixeta de tela metàl·lica muntada a la part posterior que protegeix contra l'entrada d'objectes petit. Marc i lames en xapa d'acer galvanitzat. Reixeta de tela metàl·lica d'acer galvanitzat. S'inclouen els accessoris de muntatge. Dimensions, mm: 1000x1500 Marca i model: Schako ALA-S-1000X1500-SV-SM-ER0-RAL DF, o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou subministrament i col·locació. Totalment instal·lada. (MIL QUARANTA EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	1.040,67 €
P-1088	PEKI-ZX03	u	D11. Reixeta de presa d'aire exterior o expulsió d'aire, en execució quadrada amb lames fixes i amb forma que impedeixen l'entrada de pluja o neu al sistema de conductes i reixeta de tela metàl·lica muntada a la part posterior que protegeix contra l'entrada d'objectes petit. Marc i lames en xapa d'acer galvanitzat. Reixeta de tela metàl·lica d'acer galvanitzat. S'inclouen els accessoris de muntatge. Dimensions, mm: 1800x840 Marca i model: Schako ALAS-1800-0840-N0-SB-XXXX-ER0-HB0-IG0, o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou subministrament i col·locació. Totalment instal·lada. (QUATRE-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	445,02 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 173

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1089	PEKJ-Z001	u	D05. Reixa rectangular per instal·lar directament en conducte rectangular, fabricada en xapa d'acer galvanitzat, integrada per un marc i lames verticals orientables individualment. Amb les següents característiques: · amb comporta corredora per a regulació de cabal · fixació amb cargol directament a conducte · color segons indicació de la DF S'inclouen els accessoris de muntatge. Dimensions, mm: 1025x125 Marca i model: Schako IB-Q-10-01025-125-N-L000-SB-RAL DF-SM-ER0 , o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou subministrament i col·locació. Totalment instal·lada. (SEIXANTA-SET EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	67,78 €
P-1090	PEKJ-Z002	u	D09. Reixa de ventilació: Execució lleugera de perfil de lama, impulsió diagonal Dimensions: 1025x75 mm Execució individual, lames verticals deflectores Material: alumini, muntatge ocult (només possible amb marc de muntatge o plenum), sense marc inclòs Color: a definir segons DF S'inclouen els accessoris de muntatge. Marca i model: Schako PA-Z-2a-08-01025-075-N-AL-XXXX-VM-ER0, o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou subministrament i col·locació. Totalment instal·lada. (SEIXANTA-SET EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	67,78 €
P-1091	PEKJ-Z003	u	D10. Reixa de ventilació: Execució lleugera de perfil de lama, impulsió diagonal Dimensions: 1025x225 mm Execució individual, lames verticals deflectores Material: alumini, muntatge ocult (només possible amb marc de muntatge o plenum), sense marc inclòs Color: a definir segons DF S'inclouen els accessoris de muntatge. Marca i model: Schako PA-Z-2a-08-01025-225-N-AL-XXXX-VM-ER0, o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou subministrament i col·locació. Totalment instal·lada. (SETANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	75,27 €
P-1092	PEKK-Z001	u	D01. Reixa exterior 1000x495, amb malla de protecció S'inclouen els accessoris de muntatge. Marca i model: Trox WG/1000x495 , o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou subministrament i col·locació. Totalment instal·lada. (QUATRE-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	487,12 €
P-1093	PEKK-Z002	u	D02. Reixa exterior 1600x330, amb malla de protecció S'inclouen els accessoris de muntatge. Marca i model: Trox WG 1600x330, o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou subministrament i col·locació. Totalment instal·lada.	590,12 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 174

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			(CINC-CENTS NORANTA EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	
P-1094	PEKK-Z003	u	D03. Reixa de ventilació: Muntatge en conducte Dimensions: 315× 65 mm Execució individual, lames rectes Xapa d'acer, muntatge roscat, sense marc Color: a definir segons DF S'inclouen els accessoris de muntatge. Marca i model: Schako IB-R-15-0315-065-N-L000-SB-XXXX-SM-ER0, o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou subministrament i col·locació. Totalment instal·lada.	68,76 €
			(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	
P-1095	PEKK-Z004	u	D04. Reixa de ventilació: Muntatge en conducte Dimensions: 815x65 mm Execució individual, lames rectes Xapa d'acer, muntatge roscat, sense marc Color: a definir segons DF S'inclouen els accessoris de muntatge. Marca i model: Schako IB-R-15-0815-065-N-L000-SB-XXXX-SM-ER0, o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou subministrament i col·locació. Totalment instal·lada.	108,37 €
			(CENT VUIT EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	
P-1096	PEKK-Z005	u	D05. Reixa de ventilació: Execució lleugera de perfil de lama, impulsió diagonal Dimensions: 325x75 mm Execució individual, lames verticals deflectores Material: alumini, muntatge ocult (només possible amb marc de muntatge o plenum), sense marc inclòs Color: a definir segons DF S'inclouen els accessoris de muntatge. Marca i model: Schako PA-Z-2a-08-00325-075-N-AL-XXXX-VM-ER0, o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou subministrament i col·locació. Totalment instal·lada.	67,27 €
			(SEIXANTA-SET EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	
P-1097	PEKK-Z006	u	D06. Reixa de ventilació: Execució lleugera de perfil de lama, impulsió diagonal Dimensions: 525x75 mm Execució individual, lames verticals deflectores Material: alumini, muntatge ocult (només possible amb marc de muntatge o plenum), sense marc inclòs Color: a definir segons DF S'inclouen els accessoris de muntatge. Marca i model: Schako PA-Z-2a-08-00525-075-N-AL-XXXX-VM-ER0 , o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou subministrament i col·locació. Totalment instal·lada.	78,80 €
			(SETANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 175

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1098	PEKK-Z007	u	D07. Reixa de ventilació: Execució lleugera de perfil de lama, impulsió diagonal Dimensions: 825x75 mm Execució individual, lames verticals deflectores Material: alumini, muntatge ocult (només possible amb marc de muntatge o plenum), sense marc inclòs Color: a definir segons DF S'inclouen els accessoris de muntatge. Marca i model: Schako PA-Z-2a-08-00825-075-N-AL-XXXX-VM-ER0 , o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou subministrament i col·locació. Totalment instal·lada. (NORANTA-SET EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	97,40 €
P-1099	PEKK-Z008	u	D08. Reixa de ventilació: Execució lleugera de perfil de lama, impulsió diagonal Dimensions: 625x125 mm Execució individual, lames verticals deflectores Material: alumini, muntatge ocult (només possible amb marc de muntatge o plenum), sense marc inclòs Color: a definir segons DF S'inclouen els accessoris de muntatge. Marca i model: Schako PA-Z-2a-08-00625-125-N-xxxx-KB-ER1, o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou subministrament i col·locació. Totalment instal·lada. (CENT TRETZE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	113,23 €
P-1100	PEKK-Z009	u	D09. Reixa de ventilació: Execució lleugera de perfil de lama, impulsió diagonal Dimensions: 1025x75 mm Execució individual, lames verticals deflectores Material: alumini, muntatge ocult (només possible amb marc de muntatge o plenum), sense marc inclòs Color: a definir segons DF S'inclouen els accessoris de muntatge. Marca i model: Schako PA-Z-2a-08-01025-075-N-AL-XXXX-VM-ER0, o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou subministrament i col·locació. Totalment instal·lada. (CENT SET EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	107,72 €
P-1101	PEKK-Z010	u	D10. Reixa de ventilació: Execució lleugera de perfil de lama, impulsió diagonal Dimensions: 1025x225 mm Execució individual, lames verticals deflectores Material: alumini, muntatge ocult (només possible amb marc de muntatge o plenum), sense marc inclòs Color: a definir segons DF S'inclouen els accessoris de muntatge. Marca i model: Schako PA-Z-2a-08-01025-225-N-AL-XXXX-VM-ER0, o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou subministrament i col·locació. Totalment instal·lada. (CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	162,04 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 176

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1102	PEKK-Z013	u	D13. Reixa de ventilació: Execució lleugera de perfil de lama, impulsió diagonal Dimensions: 2600x225 mm Execució en línia contínua, lames verticals deflectores Material: alumini, muntatge ocult (només possible amb marc de muntatge o plenum), sense marc inclòs Color: a definir segons DF S'inclouen els accessoris de muntatge. Marca i model: Schako PA-Z-2a-08-02600-225-B-AL-XXXX-VM-ER0, o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou subministrament i col·locació. Totalment instal·lada. (QUATRE-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	433,45 €
P-1103	PEKK-Z014	u	D14. Reixa de ventilació: Muntatge en conducte i plenum Dimensions: 1225x225 mm Execució individual, lames rectes Xapa d'acer, muntatge roscat, sense marc Color: a definir segons DF S'inclouen els accessoris de muntatge. Marca i model: Schako IB-Q-15-01225-225-N-L000-SB-XXXX-SM-ER0 , o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou subministrament i col·locació. Totalment instal·lada. (CENT TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	133,43 €
P-1104	PEKK-ZX01	u	D01. Reixa de ventilació: Muntatge en conducte i plenum Dimensions: 325x125 mm Execució individual, lames rectes Amb comporta corredera Xapa d'acer, muntatge roscat, sense marc Color: a definir segons DF S'inclouen els accessoris de muntatge. Marca i model: Schako IB-Q-15-00325-125-N-L000-SB-XXXX-SM-ER0 , o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou subministrament i col·locació. Totalment instal·lada. (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	54,68 €
P-1105	PEKK-ZX02	u	D02. Reixa de ventilació: Muntatge en conducte i plenum Dimensions: 425x75 mm Execució individual, lames rectes Amb comporta corredera Xapa d'acer, muntatge roscat, sense marc Color: a definir segons DF S'inclouen els accessoris de muntatge. Marca i model: Schako IB-Q-15-00425-075-N-L000-SB-XXXX-SM-ER0 , o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou subministrament i col·locació. Totalment instal·lada. (CINQUANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	56,87 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 177

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1106	PEKK-ZX03	u	D03. Reixa de ventilació: Muntatge en conducte i plenum Dimensions: 825x125 mm Execució individual, lames rectes Amb comporta corredera Xapa d'acer, muntatge roscat, sense marc Color: a definir segons DF S'inclouen els accessoris de muntatge. Marca i model: Schako IB-Q-15-00825-125-N-L000-SB-XXXX-SM-ER0 , o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou subministrament i col·locació. Totalment instal·lada. (NORANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	92,23 €
P-1107	PEKK-ZX04	u	D04. Reixa de ventilació: Muntatge en conducte i plenum Dimensions: 825x225 mm Execució individual, lames rectes Amb comporta corredera Xapa d'acer, muntatge roscat, sense marc Color: a definir segons DF S'inclouen els accessoris de muntatge. Marca i model: Schako IB-Q-15-00825-225-N-L000-SB-XXXX-SM-ER0, o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou subministrament i col·locació. Totalment instal·lada. (CENT CINC EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	105,95 €
P-1108	PEKK-ZX05	u	D05. Reixa de ventilació: Muntatge en conducte Dimensions: 515x65 mm Execució individual, lames rectes Amb comporta corredera Xapa d'acer, muntatge roscat, sense marc Color: a definir segons DF S'inclouen els accessoris de muntatge. Marca i model: Schako IB-R-15-0515-065-N-L000-SB-XXXX-SM-ER0 , o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou subministrament i col·locació. Totalment instal·lada. (VUITANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	81,51 €
P-1109	PEKK-ZX06	u	D06. Reixa de ventilació: Execució lleugera de perfil de lama, impulsió diagonal Dimensions: 325x75 mm Execució individual, lames verticals deflectores Material: alumini, muntatge ocult (només possible amb marc de muntatge o plenum), inclou marc inclòs Color: a definir segons DF S'inclouen els accessoris de muntatge. Marca i model: Schako PA-Z-2a-08-00325-075-N-AL-XXXX-VM-ER0 , o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou subministrament i col·locació. Totalment instal·lada. (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	64,24 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 178

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1110	PEKK-ZX07	u	D07. Reixa de ventilació: Execució lleugera de perfil de lama, impulsió diagonal Dimensions: 525x125 mm Execució individual, lames verticals deflectores Material: alumini, muntatge ocult (només possible amb marc de muntatge o plenum), inclou marc inclòs Color: a definir segons DF S'inclouen els accessoris de muntatge. Marca i model: Schako PA-Z-2a-08-00525-125-N-AL-XXXX-VM-ER0 , o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou subministrament i col·locació. Totalment instal·lada. (VUITANTA-VUIT EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	88,05 €
P-1111	PEKK-ZX08	u	D08. Reixa de ventilació: Execució lleugera de perfil de lama, impulsió diagonal Dimensions: 825x75 mm Execució individual, lames verticals deflectores Material: alumini, muntatge ocult (només possible amb marc de muntatge o plenum), inclou marc inclòs Color: a definir segons DF S'inclouen els accessoris de muntatge. Marca i model: Schako PA-Z-2b-08-00825-075-N-AL-XXXX-VM-ER0 , o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou subministrament i col·locació. Totalment instal·lada. (CENT DINOU EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	119,13 €
P-1112	PEKK-ZX09	u	D13. Reixa de ventilació: Execució lleugera de perfil de lama, impulsió diagonal Dimensions:625x225 mm Execució individual, lames verticals deflectores i comporta de regulació manual Material: alumini, muntatge ocult (només possible amb marc de muntatge o plenum), inclou marc inclòs Color: a definir segons DF S'inclouen els accessoris de muntatge. Marca i model: Schako PA-Z-2b-08-00625-225-N-AL-XXXX-VM-ER0 , o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou subministrament i col·locació. Totalment instal·lada. (CENT DINOU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	119,16 €
P-1113	PEKO-AGEK	u	Silenciador de cel·les amb carcassa d'acer galvanitzat de 450 a 600 mm d'amplària, 300 mm d'alçària i 500 mm de llargària, amb 3 cel·les de llana mineral i xapa resonadora d'acer galvanitzat amb protecció de vel de seda de vidre i xapa perforada, de 100 mm de gruix i amb una separació entre elles de 50 a 100 mm, col·locat CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (TRES-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	331,09 €
P-1114	PEKP-Z001	u	D11. Tovera de gran abast i alta inducció. Amb les següents característiques: · per muntar en sostres i parets · amb marc exterior · amb dispositiu de gir · amb disc deflector per augmentar la inducció · color segons indicació de la DF S'inclouen els accessoris de muntatge. diametre d'obertura de tovera, mm: 100	274,46 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 179

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			<div>diametre del marc de la tovera, mm: 250 Marca i model: Schako WDA-D-100-SK-XXXX-DS1-R0-B0-BR-DV0-E000-AA-0000, o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou subministrament i col·locació. Totalment instal·lada.</div> <div>(DOS-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)</div>	
P-1115	PEKP-ZX01	u	<div>D10. Tovera de gran abast i alta inducció. Amb les següents característiques: · per muntar sobre conducte circular · amb marc exterior · amb dispositiu de gir · amb disc deflector per augmentar la inducció · color segons indicació de la DF S'inclouen els accessoris de muntatge. diametre d'obertura de tovera, mm: 100 diametre del marc de la tovera, mm: 250 Marca i model: Per conducte de D250: Schako WDA-R-100-SK-XXXX-DS1-R0-B0-BN-DV0-E000-AA-0250, o equivalent aprovat segons DF. Per conducte de D355: Schako WDA-R-100-SK-XXXX-DS1-R0-B0-BN-DV0-E000-AA-0355, o equivalent aprovat segons DF. Per conducte de D400: Schako WDA-R-100-SK-XXXX-DS1-R0-B0-BN-DV0-E000-AA-0400, o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou subministrament i col·locació. Totalment instal·lada.</div> <div>(DOS-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)</div>	283,73 €
P-1116	PEKP-ZX02	u	<div>D12. Tovera de gran abast i alta inducció. Amb les següents característiques: · per muntar a tancament vertical · amb marc exterior · amb dispositiu de gir · amb disc deflector per augmentar la inducció · color segons indicació de la DF S'inclouen els accessoris de muntatge. diametre d'obertura de tovera, mm: 100 diametre del marc de la tovera, mm: 250 Marca i model: WDA-D-100-S0-xxxx-DS1-R0-B0-BN-DV0-E000-AA-0000 Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou subministrament i col·locació. Totalment instal·lada.</div> <div>(DOS-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)</div>	283,73 €
P-1117	PEKR-J0QP	U	<div>D12. Boca de ventilació, per extracció d'aire, fabricada amb xapa d'acer galvanitzat, lacada en blanc. Amb les següents característiques: · per muntar en sostres i parets · muntatge enroscat S'inclouen els accessoris de muntatge. Diametre, mm: 100 Marca i model: Schako TVO-A-100-KU-FM-00, o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou subministrament i col·locació. Totalment instal·lada.</div> <div>(VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)</div>	26,66 €
P-1118	PEKR-Z001	U	<div>D12. Boca de ventilació, per extracció d'aire, fabricada amb xapa d'acer galvanitzat, lacada en blanc. Amb les següents característiques: · per muntar en sostres i parets · muntatge enroscat</div>	26,66 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 180

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			<div>S'inclouen els accessoris de muntatge. Diametre, mm: 100 Marca i model: Schako TVO-A-100-KU-FM-00, o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou subministrament i col·locació. Totalment instal·lada.</div> <div>(VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)</div>	
P-1119	PEKR-ZX01	U	<div>D09. Boca de ventilació, per extracció d'aire, fabricada amb xapa d'acer galvanitzat, lacada en blanc. Amb les següents característiques: · per muntar en sostres i parets · muntatge enroscat S'inclouen els accessoris de muntatge. Diametre, mm: 100 Marca i model: Schako TVO-A-100-KU-FM-00, o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou subministrament i col·locació. Totalment instal·lada.</div> <div>(VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)</div>	26,66 €
P-1120	PEM1-BHP3	u	<div>Caixa amb ventilador centrífug d'àleps cap endavant de doble aspiració, de 5000 a 6000 m3/h de cabal màxim, motor a transmissió trifàsic de 400 V i 2,2 kW de potència, amb una classe d'eficiència energètica IE3, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, IP 55, mida de la turbina 10/10, caixa d'acer galvanitzat amb aïllament, apte per a col·locar exterior a zona de risc 400°C/2h, col·locada CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (NOU-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)</div>	973,27 €
P-1121	PEM1-BHRM	u	<div>Caixa amb ventilador centrífug d'àleps cap endavant de doble aspiració, de 10000 a 15000 m3/h de cabal màxim, motor a transmissió trifàsic de 400 V i 3 kW de potència, amb una classe d'eficiència energètica IE3, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, IP 55, mida de la turbina 18/18, caixa d'acer galvanitzat amb aïllament, apte per a col·locar exterior a zona de risc 400°C/2h, col·locada CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (MIL SET-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)</div>	1.766,56 €
P-1122	PEM1-BHS7	u	<div>Caixa amb ventilador centrífug d'àleps cap endavant de doble aspiració, de 15000 a 20000 m3/h de cabal màxim, motor a transmissió trifàsic de 400 V i 5,5 kW de potència, amb una classe d'eficiència energètica IE3, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, IP 55, mida de la turbina 18/18, caixa d'acer galvanitzat amb aïllament, apte per a col·locar exterior a zona de risc 400°C/2h, col·locada CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (DOS MIL ONZE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)</div>	2.011,08 €
P-1123	PEM5-Z001	u	<div>V01. Recuperador de calor, per ventilació, bateria de calor (a conducte) Instal·lació a fals sostre. Corrosió classe C5. Inclou: · recuperador de calor de plaques · filtres plans impulsió: G4 (prefiltre), M6 i F8 · filtres plans retorn: M6 · bateria calor (a conducte) · ventiladors d'impulsió i retorn EC ``plug fan``. · quadre de protecció i comandament · sistema de control amb comunicació Modbus RTU i Bacnet IP, per a control de cabal variable a pressió constant. · unitat totalment cablejada, inclou tots els sensors i components necessaris per al compliment del RITE i per garantir el funcionament previst. Instal·lació: exterior, configuració horitzontal. Inclús suports, bancada i accessoris de</div>	9.238,94 €

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües

freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit

de la Model al districte de l'Eixample

LOT 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26

Pàg.: 181

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			<p>muntatge.</p> <p>Característiques:</p> <p>Bateria de fred/calor:</p> <ul style="list-style-type: none">· potència total, kWf: 4.8· cabal d'aigua, l/s: 0.67· T aigua calefacció, °C: 45-40 <p>UTA</p> <ul style="list-style-type: none">· cabal aire impulsió, m3/h: 3800· pressió disponible impulsió, Pa: 250· pressió disponible retorn, Pa: 250· potència sonora màxima impulsió, retorn, dBA: 85· T aire calefacció, °C: 20· rendiment recuperació mínima: 80% <p>Marca i model: System Air Cleva A-4000, o equivalent aprovat segons DF.</p> <p>Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.</p> <p>Inclou subministrament i col·locació.</p> <p>(NOU MIL DOS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)</p>		
P-1124	PEM5-ASU25	u	<p>Subministrament i instal·lació d'extractors helicoidals murals, amb certificació ATEX 2G o 2D i motors Ex db, model HC/ATEX-25-4T/H/2G EX DB o similar.</p> <p>Extractors helicoidals murals i certificació ATEX 2G o 2D amb motor antideflaquant Ex db, seguretat augmentada Ex eb o protecció per envoltent Ex tb, per a treballar en atmosferes explosives de gas o pols.</p> <p>Ventilador:</p> <ul style="list-style-type: none">• Hèlix en fosa d'alumini.• Direcció aire motor-hèlix.• Premsaestopes antiespurnes inclòs.• Reixeta de protecció contra contactes segons norma UNE-EN ISO 12499 inclosa en els models 25 a 63. La resta de models com accessori.• Marc suport en planxa d'acer, amb banda d'alumini a la zona de l'hèlix segons norma EN 14986.• Marcatge estàndard amb motor antideflaquant (Ex db): II 2G Ex h IIB T4 Gb.• Marcatge estàndard amb motor de seguretat augmentada (Ex eb): II 2G Ex h IIB T3 Gb.• Marcatge estàndard amb motor per a pols (Ex tb): II 2D Ex h IIIC T135 °C Db. <p>Motor:</p> <ul style="list-style-type: none">• Motors classe F amb rodaments a boles i certificació ATEX antideflaquant Ex db, seguretat augmentada Ex eb o protecció per envoltent Ex tb.• Trifàsic 230/400 V 50 Hz (fins a 4 kW) i 400/690 V 50 Hz (potències superiors a 4 kW).• Temperatura de treball: -20 °C +40 °C. <p>Acabat:</p> <ul style="list-style-type: none">• Anticorrosiu amb pintura ATEX, lliure de components fèrrics, en resina de polièster polimeritzada a 190 °C, prèviament desgreixada amb un tractament nanotecnològic lliure de fosfats. <p>Sota comanda:</p> <ul style="list-style-type: none">• Motors amb PTC incorporada.• Bobinats especials per a diferents tensions i freqüències.• Construcció ATEX per a pols inflamable.• Ventilador ATEX de major protecció que el marcat estàndard.• Extractors amb motor de 2 velocitats.• Motors monofàsics antideflaquants Ex db. <p>Inclou la part proporcional de suportació i elements necessaris per la seva instal·lació.</p> <p>Totalment muntat i provat.</p> <p>(MIL VUIT-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)</p>	1.833,43	€
P-1125	PEM6-B65W	u	<p>Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraïble de material plàstic per a un diàmetre de 200 mm, motor monofàsic de dos velocitats, IP X4, 150 W de potència absorbida per a un cabal màxim de 1060 m3/h, nivell de pressió sonora de 35 a 40 dbA, eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE) 327/2011, muntat en el conducte</p> <ul style="list-style-type: none">· cabal, m3/h: 640· pressió disponible, Pa: 100 <p>Marca i model: S&P TD-1000/200 SILENT ECOWATT, o equivalent aprovat per la DF</p> <p>CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les</p>	208,15	€

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües

freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit

de la Model al districte de l'Eixample

LOT 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26

Pàg.: 182

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			especificacions de la DT. (DOS-CENTS VUIT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	
P-1126	PEM6-B66M	u	Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraïble de material plàstic per a un diàmetre de 125 mm, motor monofàsic de dos velocitats, IP X4, 35 W de potència absorbida per a un cabal màxim de 370 m3/h, nivell de pressió sonora de 30 a 35 dbA, muntat en el conducte · cabal, m3/h: 110 · pressió disponible, Pa: 90 Marca i model: S&P TD-350/125 SILENT, o equivalent aprovat per la DF CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (CENT VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	129,72 €
P-1127	PEM6-Z10A	u	Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraïble de material plàstic per a un diàmetre de 100 mm, motor monofàsic de dos velocitats, IP X4, 25 W de potència absorbida per a un cabal màxim de 250 m3/h, nivell de pressió sonora de 25 a 30 dbA, muntat en el conducte · cabal, m3/h: 25 · pressió disponible, Pa: 85 Marca i model: S&P TD-160/100 N SILENT, o equivalent aprovat per la DF CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (CENT VUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	108,83 €
P-1128	PEM6-Z10B	u	Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraïble de material plàstic per a un diàmetre de 100 mm, motor monofàsic de dos velocitats, IP X4, 25 W de potència absorbida per a un cabal màxim de 250 m3/h, nivell de pressió sonora de 25 a 30 dbA, muntat en el conducte · cabal, m3/h: 60 · pressió disponible, Pa: 100 Marca i model: S&P TD-250/100 N SILENT, o equivalent aprovat per la DF CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (CENT VUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	108,83 €
P-1129	PEM6-Z16A	u	Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraïble de material plàstic per a un diàmetre de 160 mm, motor monofàsic de dos velocitats, IP X4, 60 W de potència absorbida per a un cabal màxim de 550 m3/h, nivell de pressió sonora de 30 a 35 dbA, muntat en el conducte · cabal, m3/h: 346 · pressió disponible, Pa: 100 Marca i model: S&P TD-500/150-160 SILENT ECOWAT, o equivalent aprovat per la DF CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (CENT CINQUANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	153,98 €
P-1130	PEST-T10S	u	Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip d'estabilització (SETANTA-UN MIL QUATRE-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	71.429,13 €
P-1131	PEU2-Z002	u	ZC04. Col·lector de PPR sdr11, format per: Secció impulsio: · sortides embridades, DN110mm: 4 · sortides embridades, DN90mm: 2 · sortides embridades, DN75mm: 2 · connexions per accessoris, rosca femella 1/2'' : XX. (Per sonda de temperatura, termòmetres i manòmetre i un connexió de reserva) · tot el conjunt amb aïllament d'espuma elastomèrica espessor 50 mm Secció retorn · sortides embridades, DN110mm: 2 · sortides embridades, DN90mm: 1 · sortides embridades, DN75mm: 1 · connexions per accessoris, rosca femella 1/2'' : XX. (Per sonda de temperatura,	3.608,44 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 183

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			termòmetres i manòmetre i un connexió de reserva) · tot el conjunt amb aïllament d'espuma elastomèrica espessor 50 mm Inclús bancada o estructura de suport. Característiques: · cabal, l/s: 17 · diàmetre aprox, mm: 200 · longitud aprox, mm: 5 Marca i model: Italsan o aprovat per la DF Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou subministrament i col·locació.	
			(TRES MIL SIS-CENTS VUIT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	
P-1132	PEU3-PPR01	u	Subministrament i instal·lació col·lector d'impulsió i retorn format per tub PP-R RP, de 10'' 250 mm de diàmetre, NIRON CLIMA RP SDR11 Serie 5 o equivalent, amb 1 connexió d'entrada diàmetre 160mm DN 150 i 2 connexions de sortida diàmetre 110 mm DN 100. Distància entre sortides de 30cm.	1.075,05 €
			Inclou tota la part proporcional i elements necessaris per la seva instal·lació, termòmetres.. Totalment muntat i provat. (MIL SETANTA-CINC EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	
P-1133	PEU3-PPR02	u	Subministrament i instal·lació col·lector d'impulsió i retorn format per tub PP-R RP, de 10'' 250 mm de diàmetre, NIRON CLIMA RP SDR11 Serie 5 o equivalent, amb 1 connexions d'entrada diàmetre 160mm DN150 i 1 connexion de sortida diàmetre 125mm DN 125 i 1 connexió de sortida diàmetre 90mm DN80. Distància entre sortides de 30cm.	1.105,95 €
			Inclou tota la part proporcional i elements necessaris per la seva instal·lació, termòmetres.. Totalment muntat i provat. (MIL CENT CINC EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	
P-1134	PEU3-PPR03	u	Subministrament i instal·lació col·lector d'impulsió i retorn format per tub PP-R RP, de 12'' 315 mm de diàmetre, NIRON CLIMA RP SDR11 Serie 5 o equivalent, amb 3 connexions diàmetre 160mm DN 150. Distància entre sortides de 30cm.	1.550,91 €
			Inclou tota la part proporcional i elements necessaris per la seva instal·lació, termòmetres.. Totalment muntat i provat. (MIL CINC-CENTS CINQUANTA EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	
P-1135	PEU3-PPR04	u	Subministrament i instal·lació col·lector d'impulsió i retorn format per tub PP-R RP, de 10'' 250 mm de diàmetre, NIRON CLIMA RP SDR11 Serie 5 o equivalent, amb 1 connexió d'entrada diàmetre 125 mm DN 125 i 2 connexions de sortida diàmetre 110mm DN100. Distància entre sortides de 30cm.	1.009,13 €
			Inclou tota la part proporcional i elements necessaris per la seva instal·lació, termòmetres.. Totalment muntat i provat. (MIL NOU EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	
P-1136	PEU3-PPR05	u	Subministrament i instal·lació col·lector d'impulsió i retorn format per tub PP-R RP, de 10'' 250 mm de diàmetre, NIRON CLIMA RP SDR11 Serie 5 o equivalent, amb 3 connexions diàmetre 125 DN 125. Distància entre sortides de 30cm.	1.116,25 €
			Inclou tota la part proporcional i elements necessaris per la seva instal·lació Totalment muntat i provat. (MIL CENT SETZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	
P-1137	PEU3-PPR06	u	Subministrament i instal·lació col·lector d'impulsió i retorn format per tub PP-R RP, de 8'' 200 mm de diàmetre, NIRON CLIMA RP SDR11 Serie 5 o equivalent, amb 3 connexions diàmetre 110 DN 100. Distància entre sortides de 30cm.	685,71 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 184

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Inclou tota la part proporcional i elements necessaris per la seva instal·lació, termòmetre... Totalment muntat i provat. (SIS-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	
P-1138	PEU3-PPR07	u	Subministrament i instal·lació col·lector d'impulsió i retorn format per tub PP-R RP, de 8'' 200 mm de diàmetre, NIRON CLIMA RP SDR11 Serie 5 o equivalent, amb 1 connexió d'entrada diàmetre 125mm DN 125, 1 connexió de sortida diàmetre 110mm DN100 i 1 connexií de sortida diàmetre 75 DN 65. Distància entre sortides de 30cm.	1.025,61 €
			Inclou tota la part proporcional i elements necessaris per la seva instal·lació, termòmetre... Totalment muntat i provat. (MIL VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	
P-1139	PEU3-PPR08	u	Subministrament i instal·lació col·lector d'impulsió i retorn format per tub PP-R RP, de 6'' 160 mm de diàmetre, NIRON CLIMA RP SDR11 Serie 5 o equivalent, amb 2 connexions d'entrada diàmetre 90mm DN 80, 1 connexió de sortida diàmetre 63mm DN50. Distància entre sortides de 30cm.	560,05 €
			Inclou tota la part proporcional i elements necessaris per la seva instal·lació, termòmetre... Totalment muntat i provat. (CINC-CENTS SEIXANTA EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	
P-1140	PEU3-PPR09	u	Subministrament i instal·lació col·lector d'impulsió i retorn format per tub PP-R RP, de 8'' 200 mm de diàmetre, NIRON CLIMA RP SDR11 Serie 5 o equivalent, amb 1 connexió d'entrada diàmetre 110 DN 100, una connexió de sortida diàmetre 90 DN 80 i 1 connexió de sortida diàmetre 75 DN 65. Distància entre sortides de 30cm.	712,49 €
			Inclou tota la part proporcional i elements necessaris per la seva instal·lació, termòmetre... Totalment muntat i provat. (SET-CENTS DOTZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	
P-1141	PEU3-PPR10	u	Subministrament i instal·lació col·lector d'impulsió i retorn format per tub PP-R RP, de 16'' 400 mm de diàmetre, NIRON CLIMA RP SDR11 Serie 5 o equivalent, amb 2 connexions d'entrada diàmetre 160mm DN 150, 1 connexió d'entrada diàmetre 110 DN 100 i 1 connexió de sortida diàmetre 200 mm DN200. Distància entre sortides de 30cm.	2.861,07 €
			Inclou tota la part proporcional i elements necessaris per la seva instal·lació, termòmetre... Totalment muntat i provat. (DOS MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB SET CÈNTIMS)	
P-1142	PEU6-6STQ	u	Dipòsit d'expansió de 150 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb connexió d'1*, col·locat roscat (TRES-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	342,37 €
P-1143	PEU6-6STR	u	Dipòsit d'expansió de 80 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb connexió d'1'', col·locat roscat Inclou suports, vàlvula de seguretat tarada a 6 bar i manòmetre. CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (TRES-CENTS CINC EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	305,69 €
P-1144	PEU6-6STV	u	X03. Dipòsit d'expansió de 50 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb connexió de 3/4'', col·locat roscat CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	142,24 €
P-1145	PEU6-6SU6	u	X02. Dipòsit d'expansió de 25 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb connexió de 3/4'', col·locat roscat CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	68,09 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 185

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1146	PEU6-H9S2	u	Dipòsit d'expansió tancat de 140 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, amb connexió de 1" de D, col·locat roscat Inclou suports, vàlvula de seguretat tarada a 6 bar i manòmetre. CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (QUATRE-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	439,98 €
P-1147	PEU6-H9S5	u	X01. Dipòsit d'expansió tancat de 400l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, amb connexió d'1" de D, col·locat roscat Inclou suports, vàlvula de seguretat tarada a 6 bar i manòmetre. CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (MIL DOS-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	1.253,73 €
P-1148	PEU6-H9S6	u	Dipòsit d'expansió tancat de 600 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, amb connexió d'1" de D, col·locat roscat Inclou suports, vàlvula de seguretat tarada a 6 bar i manòmetre. CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (MIL SIS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	1.643,79 €
P-1149	PEU7-6RV0	u	Subministrament i instal·lació de dipòsit d'inèrcia, VOLTER o equivalent,d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) amb aïllament tèrmic d'escuma de poliuretà i revestiment exterior d'alumini, de 500 l de capacitat de purga d'aire amb connexions de rosca 1 1/2", de pressió màxima de servei 6 bar i 95°C de temperatura màxima, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat. Dades tècniques: DM (Ø sense aïllament): 750 mm H (altura amb aïllament classe B): 1630 mm Pes en buit: 62 Kg Capacitat del dipòsit: 500 l Pressió de funcionament admissible 6 bar Temperatura de funcionament admissible 95 °C Aïllament per a dipòsits, compost per100 mil·límetres de poliuretà rígid (gruix total 100 mm). Neopor® és fruit del perfeccionament del material aïllant Styropor®. L'escuma de poliestirè s'enriqueix amb partícules de grafit que eviten la radiació tèrmica i redueixen amb això la pèrdua de calor. Eficiència energètica: B. Conductivitat tèrmica: 0,032 W/(m·K). dos discs estratificadors o sistema equivalent Inclou: sondes de temperatura, transport, descàrrega i posicionament, aïllament tèrmic, contrabrida, juntes i ferratges per la seva instal·lació. Totalment muntat i provat. (MIL SET-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	1.791,74 €
P-1150	PEU7-6RVE	u	ZF07. Dipòsit d'inèrcia d'acer negre amb aïllament tèrmic d'escuma de poliuretà i revestiment exterior de plàstic, de 2500l de capacitat, de purga d'aire amb connexions de rosca 1 1/2*, de pressió màxima de servei 6 bar i 95°C de temperatura màxima, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat Com a mínim 4 connexions hidràuliques (2 superiors i 2 inferiors), connexió per termometre superior i inferior i per a sonda a la part interior. Inclou vàlvula de seguretat i termometres. CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (TRES MIL QUATRE-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	3.491,74 €
P-1151	PEU7-6RVJ	u	Dipòsit d'inèrcia d'acer negre amb aïllament tèrmic d'escuma de poliuretà i revestiment exterior de plàstic, de 1000 l de capacitat, de purga d'aire amb connexions de rosca 1 1/2*, de pressió màxima de servei 6 bar i 95°C de temperatura màxima, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat	1.849,17 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 186

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Com a mínim 4 connexions hidràuliques (2 superiors i 2 inferiors), connexió per termometre superior i inferior i per a sonda a la part interior CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (MIL VUIT-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	
P-1152	PEU7-ACUM	u	Subministrament i instal·lació de dipòsit d'inèrcia estratificat SL 5000 - DN65 6 bar, vertical fabricat en xapa d'acer tipus VOLTER o equivalent,amb dos discs estratificadors o sistema equivalent, disseny del dipòsit segons especificacions ÒNORM o fixtes AD, incloent totes les connexions necessàries segons norma d'obra. model: SL5000 estratificat DN65 o equivalent Dades tècniques: DM (Ø sense aïllament): 1500 MM H (altura amb aïllament classe B): 3320 Pes en buit: 780 Kg Capacitat del dipòsit: 5000 l Pressió de funcionament admissible 6 bar Temperatura de funcionament admissible 95 °C Connexions impulsió/retorno brida 2 x DN 65/PN6 Aïllament per a dipòsits, compost per100 mil·límetres de poliuretà rígid (gruix total 100 mm). Neopor® és fruit del perfeccionament del material aïllant Styropor®. L'escuma de poliestirè s'enriqueix amb partícules de grafit que eviten la radiació tèrmica i redueixen amb això la pèrdua de calor. Eficiència energètica: B. Conductivitat tèrmica: 0,032 W/(m·K). dos discs estratificadors o sistema equivalent Inclou: sondes de temperatura, transport, descàrrega i posicionament, aïllament tèrmic, contrabrida, juntes i ferratges per la seva instal·lació. Totalment muntat i provat. (QUATRE MIL QUATRE-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	4.428,09 €
P-1153	PEU9-10QL8	u	Manòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió d'1/2" G, instal·lat CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	28,80 €
P-1154	PEUC-51AT	u	Subministrament i instla·lació de purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8" de diàmetre, roscat Totalment muntat i provat (DIVUIT EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	18,97 €
P-1155	PEUE-6YPW	u	Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2" de, d'esfera de 65 mm, de <= 80 °C, col·locat roscat CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	18,41 €
P-1156	PEUG-H9SP	u	Vàlvula de buidat d'1/2" de diàmetre nominal, de PN 16 bar, preu alt i muntada roscada CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (TRENTA EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	30,05 €
P-1157	PEUG-H9SS	u	Vàlvula de buidat d'1" de diàmetre nominal, de PN 16 bar, preu alt i muntada roscada CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	34,90 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 187

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1158	PEV0-1001	u	Quadre elèctric per a estació/ns de control compost per: armari metàl·lic Himel o similar, amb els elements necessaris tals com: transformador 220/24Vca , base endoll, bornes i elements de protecció. Totalment cablejat a bornes. (VUIT-CENTS SETZE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	816,29 €
P-1159	PEV0-1002	u	Quadre elèctric per a estació/ns de control compost per: armari metàl·lic Himel o similar, amb els elements necessaris tals com: transformador 220/24Vca , base endoll, bornes i elements de protecció. Totalment cablejat a bornes. (NOU-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	937,26 €
P-1160	PEV0-1003	u	Quadre elèctric per a estació/ns de control compost per: armari metàl·lic Himel o similar, amb els elements necessaris tals com: transformador 220/24Vca , base endoll, bornes i elements de protecció. Totalment cablejat a bornes. (QUATRE-CENTS DIVUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	418,34 €
P-1161	PEV0-1004	u	Quadre elèctric per a estació/ns de control compost per: armari metàl·lic Himel o similar, amb els elements necessaris tals com: transformador 220/24Vca , base endoll, bornes i elements de protecció. Totalment cablejat a bornes. (QUATRE-CENTS DIVUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	418,34 €
P-1162	PEV0-1005	u	Quadre elèctric per a estació/ns de control compost per: armari metàl·lic Himel o similar, amb els elements necessaris tals com: transformador 220/24Vca , base endoll, bornes i elements de protecció. Totalment cablejat a bornes. (QUATRE-CENTS DIVUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	418,34 €
P-1163	PEV0-1006	u	Quadre elèctric per a estació/ns de control compost per: armari metàl·lic Himel o similar, amb els elements necessaris tals com: transformador 220/24Vca , base endoll, bornes i elements de protecció. Totalment cablejat a bornes. (QUATRE-CENTS DIVUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	418,34 €
P-1164	PEV0-1007	u	Quadre elèctric per a estació/ns de control compost per: armari metàl·lic Himel o similar, amb els elements necessaris tals com: transformador 220/24Vca , base endoll, bornes i elements de protecció. Totalment cablejat a bornes. (NOU-CENTS ONZE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	911,79 €
P-1165	PEV0-1008	u	Quadre elèctric per a estació/ns de control compost per: armari metàl·lic Himel o similar, amb els elements necessaris tals com: transformador 220/24Vca , base endoll, bornes i elements de protecció. Totalment cablejat a bornes. (QUATRE-CENTS DIVUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	418,34 €
P-1166	PEV0-1009	u	Quadre elèctric per a estació/ns de control compost per: armari metàl·lic Himel o similar, amb els elements necessaris tals com: transformador 220/24Vca , base endoll, bornes i elements de protecció. Totalment cablejat a bornes. (VUIT-CENTS SETZE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	816,29 €
P-1167	PEV0-1010	u	Quadre elèctric per a estació/ns de control compost per: armari metàl·lic Himel o similar, amb els elements necessaris tals com: transformador 220/24Vca , base endoll, bornes i elements de protecció. Totalment cablejat a bornes. (QUATRE-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB DINOÜ CÈNTIMS)	456,19 €
P-1168	PEV0-1011	u	Quadre elèctric per a estació/ns de control compost per: armari metàl·lic Himel o similar, amb els elements necessaris tals com: transformador 220/24Vca , base endoll, bornes i elements de protecció. Totalment cablejat a bornes. (QUATRE-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB DINOÜ CÈNTIMS)	456,19 €
P-1169	PEV0-1012	u	Quadre elèctric per a estació/ns de control compost per: armari metàl·lic Himel o similar, amb els elements necessaris tals com: transformador 220/24Vca , base endoll, bornes i elements de protecció. Totalment cablejat a bornes. (QUATRE-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB DINOÜ CÈNTIMS)	456,19 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 188

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1170	PEV0-1013	u	Quadre elèctric per a estació/ns de control compost per: armari metàl·lic Himel o similar, amb els elements necessaris tals com: transformador 220/24Vca , base endoll, bornes i elements de protecció. Totalment cablejat a bornes. (QUATRE-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB DINOÜ CÈNTIMS)	456,19 €
P-1171	PEV0-1014	u	Quadre elèctric per a estació/ns de control compost per: armari metàl·lic Himel o similar, amb els elements necessaris tals com: transformador 220/24Vca , base endoll, bornes i elements de protecció. Totalment cablejat a bornes. (QUATRE-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	445,89 €
P-1172	PEV0-1015	u	Quadre elèctric per a estació/ns de control compost per: armari metàl·lic Himel o similar, amb els elements necessaris tals com: transformador 220/24Vca , base endoll, bornes i elements de protecció. Totalment cablejat a bornes. (VUIT-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	854,14 €
P-1173	PEV0-1016	u	Quadre elèctric per a estació/ns de control compost per: armari metàl·lic Himel o similar, amb els elements necessaris tals com: transformador 220/24Vca , base endoll, bornes i elements de protecció. Totalment cablejat a bornes. (QUATRE-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB DINOÜ CÈNTIMS)	456,19 €
P-1174	PEV0-1017	u	Quadre elèctric per a estació/ns de control compost per: armari metàl·lic Himel o similar, amb els elements necessaris tals com: transformador 220/24Vca , base endoll, bornes i elements de protecció. Totalment cablejat a bornes. (VUIT-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	854,14 €
P-1175	PEV0-1018	u	Quadre de control Pavelló Planta Soterrani -2 per a estació/ns de control compost per: armari metàl·lic Himel o similar, amb els elements necessaris tals com: transformador 220/24Vca , base endoll, bornes i elements de protecció. Totalment cablejat a bornes. (SET-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	774,55 €
P-1176	PEV0-1019	u	Quadre de control Pavelló Planta Soterrani -1 Sala Instal·lacions ACS i Rec. per a estació/ns de control compost per: armari metàl·lic Himel o similar, amb els elements necessaris tals com: transformador 220/24Vca , base endoll, bornes i elements de protecció. Totalment cablejat a bornes. (SIS-CENTS QUINZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	615,60 €
P-1177	PEV0-1020	u	Quadre de control Pavelló Planta Soterrani -1 Enllumenat DALI i Recuperadors per a estació/ns de control compost per: armari metàl·lic Himel o similar, amb els elements necessaris tals com: transformador 220/24Vca , base endoll, bornes i elements de protecció. Totalment cablejat a bornes. (SIS-CENTS QUINZE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	615,36 €
P-1178	PEV0-1021	u	Quadre de control Pavelló Planta Soterrani -1 Pavelló Zona administració per a estació/ns de control compost per: armari metàl·lic Himel o similar, amb els elements necessaris tals com: transformador 220/24Vca , base endoll, bornes i elements de protecció. Totalment cablejat a bornes. (MIL TRES-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	1.331,69 €
P-1179	PEV0-1022	u	Quadre de control Pavelló Planta Coberta per a estació/ns de control compost per: armari metàl·lic Himel o similar, amb els elements necessaris tals com: transformador 220/24Vca , base endoll, bornes i elements de protecció. Totalment cablejat a bornes. (SIS-CENTS QUINZE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	615,36 €
P-1180	PEV0-1023	u	Quadre de control Sala aigües i PCI Planta Baixa per a estació/ns de control compost per: armari metàl·lic Himel o similar, amb els elements necessaris tals com: transformador 220/24Vca , base endoll, bornes i elements de protecció. Totalment cablejat a bornes. (SIS-CENTS QUINZE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	615,36 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 189

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1181	PEV0-1024	u	Quadre de control Central Tèrmica Planta Soterrani 1 per a estació/ns de control compost per: armari metàl·lic Himel o similar, amb els elements necessaris tals com: transformador 220/24Vca , base endoll, bornes i elements de protecció. Totalment cablejat a bornes. (MIL DINOEUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	1.019,69 €
P-1182	PEV3-0001	u	Mòdul d'impulsos P31-EMISOR-IMPUL-B (Emissor REED). Valor de l'impuls 1 l/imp. DN150 i DN200, 100 L / Imp. Cable de connexió de 1,5 metres. IP68. (NORANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	94,52 €
P-1183	PEV3-0008	u	Ràcor ref. P31-BM-50011 G1 1/2''H amb rosca boja 1 1/4'' M i junta per a comptador DN32 (2 unitats). (TRENTA-SIS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	36,26 €
P-1184	PEV3-5009	u	Comptador de doll múltiple per a mesurament de cabals d'aigua freda amb una temperatura màxima de 50 °C i amb una pressió màxima de treball de 16 Bars (PN16). Ref P31-SIBF032050G Apte per a instal·lació en tubs horitzontals amb el visor cap amunt. Esfera de 5 dígits (IP54), protecció antimagnètica i cos de llautó. Vàlvula antiretorn incorporada. Cabal nominal: 10 m³/h. DN32. Connexió 1'' 1/2. Longitud 260mm. (CENT QUARANTA EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	140,14 €
P-1185	PEV3-6009	u	Comptador FRED/CALOR Multical 603, cabalímetre ultrasònic Ultraflow qp 25 m3/h, 300 mm DN65, PN 25 en acero inoxidable, amb 2 sondes amb 1,5 m de cable, Alim. 230V-, targeta comunicació Modbus RTU. Integrador M603-E Pt500 de 2 fils. Compleix amb la normativa MID (cabalímetre, integrador i sondes). Port òptic per lectura de registres històrics (fins 15 anys, 36 mesos, 460 dies i 1.392 h). (MIL DOS-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	1.231,77 €
P-1186	PEV3-6011	u	Comptador volumètric qp 10 m³/h, 300 mm x DN50, PN16/2525 amb cabalímetre ultrasònic ULTRAFLOW® volumètric. Cable de connexió entre Multical i Ultraflow 1,5 m no modificable. Port òptic per a lectura de registres històrics (fins a 15 anys, 36 mesos, 460 dies i 1.392 hores). Sense sondes. Comunicació ModBus RTU + 2 EP (A, B). Compleix normativa MID (cabalímetre i integrador). Alim 230 Vac. (SET-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	728,29 €
P-1187	PEV3-7004	u	Comptador ultrasònic denergia per aigua calenta i freda ref. P31-KC654FACL6-603E-67-00 amb calculador Multical 603E, comunicació Modbus RTU i 2 entrades de polsos (A, B). Cabal nominal 60 m3/h. DN100 PN25. Longitud 360 mm. Alimentació 230 VAC. Homologat MID. 2 sondes de temperatura Pt500 amb cable L=1,5 m i fundes. (DOS MIL VUIT-CENTS QUINZE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	2.815,96 €
P-1188	PEV3-7013	u	Comptador ultrasònic compacte d'energia per a aigua calenta i freda ref. P31-KC403TH061581767R amb calculador Multical 403, comunicació Modbus RTU i 2 entrades de polsos (A, B). Cabal nominal 10 m3/h. Connexió G2'' PN16. Longitud 300 mm. Alimentació 230 VAC. Homologat MID. 2 sondes de temperatura de butxaca amb cable L=1,5 m i joc de ràcords. (MIL CENT SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	1.106,44 €
P-1189	PEV3-7014	u	Comptador ultrasònic compacte d'energia P31-KC403TF061581767R Calor/Fred amb integrador i targeta de comunicació Modbus RTU. Cabal nominal 6 m3/h. Connexió G1 1/4''. Port òptic per a lectura de registres històrics. Cable L=1,5 m. Alimentació 230 VAC. Homologat MID. Inclou joc de ràcords i 2 sondes de butxaca L=1,5 m (VUIT-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	826,72 €
P-1190	PEV3-7020	u	Comptador ultrasònic compacte d'energia per a aigua calenta i freda P31-KC403T1061581767R amb calculador Multical 403, comunicació Modbus RTU i 2 entrades de polsos (A, B). Cabal nominal 0,6 m3/h. Connexió G3/4'' PN16. Longitud 110 mm. Alimentació 230 VAC. Homologat MID. 2 sondes de temperatura de butxaca amb cable L=1,5 m i joc de ràcords. (QUATRE-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	471,69 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 190

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1191	PEV3-8007	u	Comptador electrònic Multical 803 Integrador M803A-A 230 VAC per a 2 targetes de comunicació Caudalímetre ultrasònic ULTRAFLOW® tipus 44 per FRED (2°C - 50°C) Cabal nominal qp 40,0 m³/h, 300 mm X DN80, PN 25 en acer inoxidable. Joc de 2 sondes de butxaca amb 5 m de cable, & 5,8 amb Joc portasondes de 140 mm X R½'', acer inox. per ø 5,8 mm (2 unit.)Alim. 230 VAC.Port òptic per a lectura de registres històrics (fins a 15 anys, 36 mesos, 460 dies i 1.392 hores).Targeta de comunicació 1: ModBus RTU (RS-485) + 2 entrades de polsos (A, B)* Targeta de comunicació 2: ModBus RTU (RS-485) + 2 entrades de polsos (A, B)*.Placa metàl·lica per a capçal de lectura òptica.Suport pla per a muntatge a la paret.Compleix amb la normativa MID (caudalímetre, integrador i sondes). Certificats inclosos. (MIL SET-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	1.754,46 €
P-1192	PEV3-8008	u	Comptador electrònic Multical 803 Integrador M803A-A 230 VAC per a 2 targetes de comunicació Caudalímetre ultrasònic ULTRAFLOW® tipus 54 per a CALOR (2°C - 130°C) Cabal nominal qp 25,0 m³/h, 300 mm X DN65, PN 25 en acer inoxidable. Joc de 2 sondes de butxaca amb 5 m de cable, & 5,8 amb Joc portasondes de 90 mm X R½'', acer inox. per ø 5,8 mm (2 unit.).Alim. 230 VAC.Port òptic per a lectura de registres històrics (fins a 15 anys, 36 mesos, 460 dies i 1.392 hores).Targeta de comunicació 1: ModBus RTU (RS-485) + 2 entrades de polsos (A, B)* Targeta de comunicació 2: ModBus RTU (RS-485) + 2 entrades de polsos (A, B)*.Placa metàl·lica per a capçal de lectura òptica.Suport pla per a muntatge a la paret.Compleix amb la normativa MID (caudalímetre, integrador i sondes). Amb certificats (MIL CINC-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	1.528,74 €
P-1193	PEV3-8013	u	Comptador electrònic Multical 803 Integrador M803A-A 230 VAC per a 2 targetes de comunicació Caudalímetre ultrasònic ULTRAFLOW® tipus 54 per a CALOR (2°C - 130°C) Cabal nominal qp 10,0 m³/h, 300 mm X DN40, PN 25 en acer inoxidable. Joc de 2 sondes de butxaca amb 5 m de cable, & 5,8 amb Joc portasondes de 65 mm X R½'', acer inox. per ø 5,8 mm (2 unit.). Alim. 230 VAC.Port òptic per a lectura de registres històrics (fins a 15 anys, 36 mesos, 460 dies i 1.392 hores). Targeta de comunicació 1: ModBus RTU (RS-485) + 2 entrades de polsos (A, B)* Targeta de comunicació 2: ModBus RTU (RS-485) + 2 entrades de polsos (A, B)*.Placa metàl·lica per a capçal de lectura òptica. Suport pla per a muntatge a la paret.Compleix amb la normativa MID (caudalímetre, integrador i sondes).Amb certificat (MIL DOS-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	1.267,03 €
P-1194	PEV4-0001	u	Controlador modular lliurement programable ref. EY6AS80F021 amb capacitat de regulació i control automatic fins a 24 mòduls I/O i 800 objectes BACnet, pot ser localment equipat amb modulos ecolink i ASV mitjançant bus SLC i 6 equips moducom, incorpora connexió RS-485 per a connexió de bus de camp (Modbus RTU / ASCII). Moducom per a mutiprotocol (KNX, Modbus, Dali, Mbus i SMI) 4 connexions Ethernet RJ-45 per a xarxes IP 1x WAN / 3x LAN (IoT), comunicació BACnet / IP EN ISO 16484-5, WebServer integrat per a comunicació local, visualització i operació, accés usuaris per identificació, encriptat de comunicacions per TSL 1.2, comunicació Bluetooth per a posada en marxa, biblioteques de control, funcions d'horari i calendari, control predictiu mitjançant mòdulo meteorològic incorporat. Targeta SD. Rail DIN. Alimentació 24 V-.	1.544,33 €
P-1195	PEV4-0005	u	Mòdul d'expansió ref. EY6IO31F001 modu631-IO 8 x UI (DI/CI/AI) + 8 x DI/CI per a estació modu680-AS, modu660-AS i acoblador d'enllaç modu6x2-LC. Alimentació i comunicació per bus. Connexió amb pantalla local modu600-LO. Connectors 4x8 de clavilla endollable amb ressort. LED indicació estat. Muntatge en carril DIN. (CINC-CENTS DINOEUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	519,48 €
P-1196	PEV4-0006	u	Mòdul d'expansió ref. EY6IO70F001 modu670-IO 8 x DI/CI/DO (col·lecto obert) i 8 DI/CI per a estació modu680-AS, modu660-AS i acoblador d'enllaç modu6x2-LC. Alimentació i comunicació per bus. Connexió amb pantalla local modu600-LO. Connectors 4x8 de clavilla endollable amb ressort. LED indicació estat. Muntatge en carril DIN. (QUATRE-CENTS CINC EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	405,62 €

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües
freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit
de la Model al districte de l'Eixample
LOT 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 191

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1197PEV4-1001		u	Estació de control autònoma compacte programable ref. EY-RC504F001 ECOS504 família EY-modulo5 de SAUTER amb capacitat de regulació i control autònom, doble connexió a bus BACnet/IP. Connexió de 2 busos per a sondes EY-RU i mòduls de camp EY-EM. Funcions horari, calendari i històric de dades. Alim. 24 V-/cc Montatge en carril DIN. (QUATRE-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	486,43 €
P-1198PEV4-1002		u	Estació de control lliurement programable ref. EY-RC504F0C1 ECOS504 família EY-modulo5 de SAUTER amb capacitat de regulació i control autònom, doble connexió a bus BACnet/IP i a bus Modbus RTU a través d'1 port RS485 per a 32 esclaus sense amplificador. Connexió de 2 busos per a sondes EY-RU i mòduls de camp Funcions horari, calendari i històric de dades. Alim. 24 V-/cc Muntatge en carril DIN. (VUIT-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	888,79 €
P-1199PEV4-1003		u	Estació de control autònoma compacte programable ref. EY-RC504F021 ECOS504 família EY-modulo5 de SAUTER amb capacitat de regulació i control autònom, doble connexió a bus BACnet/IP. Connexió de 2 busos per a sondes EY-RU i mòduls de camp EY-EM. Amb connexió directa a bus DALI fins a 28 dispositius amb font d'alimentació DALI inclosa (per a 64 dispositius cal font d'alimentació externa que no s'inclou). Funcions horari, calendari i històric de dades. Alim. 24 V-/cc Muntatge en carril DIN. (SIS-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	689,79 €
P-1200PEV4-3011		u	Mòdul remot d'expansió EY-EM527F001 ecoLink527 per ecos500 Sistema EY-modulo5 de SAUTER basat en protocol BACnet per a regulació DDC. Disposa de 4 entrades universals, 4 sortides digitals de relè (lliure de potencial) i 4 entrades digitals (comptador 10 Hz). Alimentació 220 V-. IP30. (DOS-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	275,83 €
P-1201PEV4-4014		u	Relè FINDE interface 3851 24 V cc Model DC sensible, estret. Muntatge rail DIN. (TRENTA EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	30,28 €
P-1202PEV6-0010		u	Servidor Web de Sauter per a EY6AS80F021, moduWeb Unity amb comunicació nativa en BACnet / IP per a control i operació del Sistema de Gestió d'edificis des de qualsevol PC connectat a la mateixa LAN o a través d'Internet mitjançant un navegador web (i.e. Mozilla, Firefox o Internet Explorer). Permet la gestió de fins a 1600 punts de control (Y6WS80F031), 250 pantalles gràfiques i 100 usuaris. Muntatge carril DIN. - Accés a través de portal Web - Visualització d'històrics en temps real - Enviament d'alarmes a través d'e-mail - Generació de gràfics combinats i històrics. - Gestió d'horaris i calendaris - Operabilitat simple i intuïtiva - Accessos personalitzats per usuaris i contrasenyes. Representació de l'estructura de la instal·lació tipus arbre, amb ràpid accés a qualsevol part de la instal·lació, amb visualització gràfica dinàmica o en manera de llista seleccionable per l'usuari.Targeta Micro-SD inclosa a unitat EY6AS80F021 per a possibilitar l'emmagatzematge d'històrics. (TRES MIL CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	3.146,47 €
P-1203PEV6-0013		u	Servidor Web de Sauter per a EY6AS80F021, moduWeb Unity amb comunicació nativa en BACnet / IP per a control i operació del Sistema de Gestió d'edificis des de qualsevol PC connectat a la mateixa LAN o a través d'Internet mitjançant un navegador web (i.e. Mozilla, Firefox o Internet Explorer). Permet la gestió de fins a 1600 punts de control (Y6WS80F031), 250 pantalles gràfiques i 100 usuaris. Muntatge carril DIN. - Accés a través de portal Web - Visualització d'històrics en temps real - Enviament d'alarmes a través d'e-mail - Generació de gràfics combinats i històrics. - Gestió d'horaris i calendaris - Operabilitat simple i intuïtiva - Accessos personalitzats per usuaris i contrasenyes. Representació de l'estructura de la instal·lació tipus arbre, amb ràpid accés a qualsevol part de la instal·lació, amb visualització gràfica dinàmica o en manera de llista seleccionable per l'usuari.Targeta Micro-SD inclosa a unitat EY6AS80F021 per a possibilitar l'emmagatzematge	3.146,45 €

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües
freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit
de la Model al districte de l'Eixample
LOT 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 192

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			d'històrics. (TRES MIL CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	
P-1204PEV9-1003		u	Edició de pàgines web al servidor moduWeb Unity per a la supervisió de la instal·lació in situ a través de la Lan (ordinador no inclòs) o remota via internet (connexió per modem analògic o GSM, router DSL, WAN/LAN a compte del client). Visualització dinàmica dels valors en imatges estàtiques, llistats d'alarmes, corbes de tendències i històrics. Treballs de posada en marxa de la instal·lació i curs de formació a l'usuari final. (QUATRE MIL SETANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	4.071,44 €
P-1205PEV9-1004		u	Enginyeria d'imatges al servidor Web moduWeb Unity de Sauter segons especificacions del projecte. Edició de pàgines web per a la supervisió remota de la instal·lació via internet (connexió per modem analògic o GSM, router DSL, WAN/LAN no inclòs) o via LAN interna. Visualització dinàmica de valors amb imatges estàtiques, llistats d'alarmes, corbes de tendència d'històrics. Lliurament d'esquemes de connexionat, documentació i característiques tècniques del Sistema.Treballs de posada en marxa de la instal·lació i curs de formació a l'usuari final. (DOS MIL SET-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	2.785,57 €
P-1206PEV9-1010		u	Sistema de monitoratge energètic Modul 4. Aquest sistema ha de seguir els criteris del “Manual Mesures d'Estalvi Energètic Edificis Educatius del Consorci d'Educació de Barcelona V1”, incloent el sistema d'adquisició de dades, programació, visualització en pantalla, monitors, posta en marxa i documentació asbuïlt. (TRES MIL SIS-CENTS CINC EUROS)	3.605,00 €
P-1207PEV9-2001		u	Programació dels bucles de regulació DDC i PLC, càrrega de programes a les estacions de control i identificació de les mateixes. Comprovació del connexionat dels elements de camp a l'estació i creació del full de proves. Comprovació dels equips de camp (sondes, actuadors, senyals digitals, etc.) S'inclouen esquemes de connexionat. Treballs de posada en marxa de la instal·lació. (QUATRE MIL NOU-CENTS TRES EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	4.903,70 €
P-1208PEV9-2002		u	Programació dels bucles de regulació DDC i PLC, càrrega de programes a les estacions de control i identificació de les mateixes. Comprovació del connexionat dels elements de camp a l'estació i creació del full de proves. Comprovació dels equips de camp (sondes, actuadors, senyals digitals, etc.) S'inclouen esquemes de connexionat. Treballs de posada en marxa de la instal·lació. (TRES MIL DOS-CENTS SIS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	3.206,58 €
P-1209PEV9-4001		u	Enginyeria i programació d'imatges i fitxers a la Unitat Central segons especificacions de projecte per a la integració dels següents Sistemes comunicables amb protocol Modbus RTU: - Analitzadors de xarxes, comptadors elèctrics i tèrmics - Sondes convinades de temperatura, humitat relativa i CO2 - Reguladors de fan coils - Bombes de distribució Dinamització de 629 punts de control en el programa de Gestió. Treballs de programació i configuració del hardware especificat per Sauter. Treballs de programació i posada en marxa. NOTA: Per a realitzar aquestes integracions es considera que el fabricant facilitarà a Sauter els protocols de comunicació per a la recollida d'aquests senyals. (SET MIL CINC-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	7.553,47 €
P-1210PEV9-4012		u	Enginyeria i programació d'imatges i fitxers a la Unitat Central segons especificacions de projecte per a la integració dels següents Sistemes comunicables amb protocol Modbus RTU: - Analitzadors de xarxes, comptadors elèctrics i tèrmics - Sondes convinades de temperatura, humitat relativa i CO2	2.755,77 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 193

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			- Reguladors de fan coils - Bombes de distribució - Recuperadors amb protocol BACnet/IP Dinamització de 222 punts de control en el programa de Gestió. Treballs de programació i configuració del hardware especificat per Sauter. Treballs de programació i posada en marxa. NOTA: Per a realitzar aquestes integracions es considera que el fabricant facilitarà a Sauter els protocols de comunicació per a la recollida d'aquests senyals. (DOS MIL SET-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	
P-1211	PEV9-Z901	u	Datalogger. Subministrament de miniordinador amb Linux-embedded i llicència de l'aplicació d'adquisició de dades m2mDAS, desenvolupada per SIGE, amb els protocols Modbus RTU/TCP, funcions de publicació de dades a Sentilo i de datalogging. L'equip es subministra en format d'instal·lació sobre rail DIN i amb font d'alimentació (requereix schuko – no inclòs). L'equip s'instal·larà en un armari elèctric existent. (CINC-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	566,50 €
P-1212	PEV9-Z902	u	Parametrització del programari m2mDAS per a la lectura dels dispositius i per a la publicació de dades a Sentilo. Alta de les variables al catàleg de Sentilo. (QUATRE-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	463,50 €
P-1213	PEV9-Z903	u	PEM. Proves de comunicació a la instal·lació (QUATRE-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	463,50 €
P-1214	PEV9-Z904	u	Configuració de la plataforma nrgAuditor segons el perfil de l'edifici, amb més de 30 sensors d'una instal·lació elèctrica i tèrmica. (NOU-CENTS VINT-I-SET EUROS)	927,00 €
P-1215	PEV9-Z905	u	Documentació as-built de la configuració del monitoratge (corresponent al subministrament de SIGE). (DOS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	257,50 €
P-1216	PEVB-0001	u	Sonda de temperatura EGT346F103L100 de SAUTER, de canya per immersió Ni1000, L=100 mm. amb funda de llautó i rosca R 1/2'' PN10, rang -50 a 160°C IP62. (VUITANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	88,43 €
P-1217	PEVB-0003	u	Sonda de temperatura EGT347F031L200 de SAUTER, de canya per immersió amb sortida 0...10 V. Cinc rangs entre -50 i 160° C configurables a la mateixa sonda. Inclou funda de llautó L=200 mm i rosca R 1/2'' PN10. IP65. (CENT QUARANTA EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	140,02 €
P-1218	PEVB-0015	u	Sonda de temperatura EGT347F103 de SAUTER, de canya, resistència Ni1000, L=200 mm. rang de mesura de -50° C a 160° C. Protecció IP65. (SETANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	75,98 €
P-1219	PEVB-1001	u	Funda de llautó per immersió 0391011200 de SAUTER, longitud 200 mm i diàmetre 7 mm rosca R1/2'' PN10 per sonda de temperatura d'immersió.. (CINQUANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	53,56 €
P-1220	PEVB-6001	u	Sonda d'humitat i temperatura exterior P31-EGH601F701 amb sortides 0-10 V. Rang d'humitat de 0 a100%/h.r. Rang de temperatura -20 a 80 °C. Alimentació 15 a 24Vac/Vdc. Color blanc IP65. (CENT TRENTA EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	130,17 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 194

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1221	PEVB-7004	u	Sonda de CO2 per conducte i temperatura model EGQ212F031 de Sauter. Sortides 0...10 Vcc. Rangs CO2 0...2000 ppm, T 0...50°C. IP54 (al capçal). Alim. 24V-. Tecnologia doble haz amb autocalibració i estable a llarg termini. Adequada per a instal·lacions en funcionament durant 24 h. Velocitat de l'aire enre 3 i 10 m/s. IP65 (TRES-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	342,47 €
P-1222	PEVB-7008	u	Sonda combinada de temperatura, humitat relativa i CO2 P31-S151W-T-HR-CO2 amb comunicació Modbus RTU per a muntatge en superfície. Rangs de mesura 0-50°C, 0-100% HR i 0-2.000 ppm. 3 sortides 0..10 V. Alimentació 100-250 VAC.	211,57 €
P-1223	PEVB-7019	u	Sonda de CO2 per ambient interior model EGQ220F031 de Sauter. Sortida 0...10 Vcc. Rang CO2 0...2000 ppm. Alim. 24V-. Tecnologia doble haz amb autocalibració i estable a llarg termini. IP65 (DOS-CENTS ONZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	654,82 €
P-1224	PEVB-7021	u	Sonda combinada de temperatura ambient i CO2 P31-CDR-MOD amb comunicació Modbus RTU per a muntatge encastat o en superfície. Rangs de mesura 0-50°C i 0-5.000 ppm. 3 sortides 0..10 V i dues sortides de triac màx. 1 A (T). Alimentació 24 VAC/VDC. Protecció IP20 (TRES-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	348,28 €
P-1225	PEVB-B002	u	Detector de pluja P31-SDR-SA10 per a muntatge en superfície. Sortida 0..10 V. Alimentació 24 VAC / 22-28 VDC. Protecció IP54. (CENT VUITANTA-SET EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	187,25 €
P-1226	PEVB-B009	u	Contacte magnètic per a portes d'interior i finestres referència. P31-DC102 amb cable L=2 m per a muntatge en superfície amb obertura operativa màxima 18 mm. Grau 2.. (QUARANTA EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	40,66 €
P-1227	PEVB-D302	u	Presostat model DSB143F001 de Sauter per líquis, vapor o gasos escala de 0...6 bar amb diferencial ajustable, rosca 1/2'' gas, sonda de llautó, contacte commutat 10 (4) A 250 V, presió màx 16 bar, Tª màx 70°C IP65. (DOS-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	272,22 €
P-1228	PEVB-H95C	u	l'interruptor de cabal per a aire, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. (CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	142,29 €
P-1229	PEZ1-Z001	u	Omplerta manual des de xarxa d'aigua potable, segons RITE, formada pels següents elements: · clau de pas, · filtre, · manòmetre, · termòmetre, · comptador d'aigua, · desconnector amb desaigua visible i conduit, · clau de pas, · manòmetre per vas d'expansió, · vàlvula de seguretat, · tram de tub de PPR DN32. Conjunt instal·lat a l'aspiració de les bombes. En paral·lel al desconnector s'instal·la una vàlvula de bola per l'omplerta ràpida. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (QUATRE-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	497,44 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 195

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1230PF1C-DTPY	m		Tub d'acer negre amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1/2* de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=21,3 mm i DN=15 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i per a col·locar encastat CRITERI D'AMIDAMENT: TUBS: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar. (QUINZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	15,89 €
P-1231PF1C-DTQ0	m		Tub d'acer negre amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1* de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=33,7 mm i DN=25 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i per a col·locar encastat CRITERI D'AMIDAMENT: TUBS: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar. (VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	21,70 €
P-1232PF1C-DTWM	m		Tub d'acer negre amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 4* de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN=100 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: TUBS: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar. (SETANTA-QUATRE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	74,16 €
P-1233PF1C-DTYJ	m		Tub d'acer negre amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3/4* de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=26,9 mm i DN=20 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: TUBS: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar. (DOTZE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	12,36 €
P-1234PF1C-DTYK	m		Tub d'acer negre amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1* de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=33,7 mm i DN=25 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: TUBS: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar. (CATORZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	14,76 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 196

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1235PF1C-DTYO	m		Tub d'acer negre amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2*1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=76,1 mm i DN=65 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: TUBS: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar. (QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	45,21 €
P-1236PF1C-DTYP	m		Tub d'acer negre amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3* de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=88,9 mm i DN=80 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: TUBS: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar. (CINQUANTA-CINC EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	55,19 €
P-1237PF1C-DTZS	m		Tub d'acer negre amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1*1/4 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=42,4 mm i DN=32 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: TUBS: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar. (VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	26,42 €
P-1238PF1C-DTZT	m		Tub d'acer negre amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1*1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=48,3 mm i DN=40 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: TUBS: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar. (TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	32,69 €
P-1239PF1C-DTZU	m		Tub d'acer negre amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2* de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=60,3 mm i DN=50 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: TUBS: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar. (QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	45,43 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 197

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1240	PF56-FJDX	m	Tub de coure R250 (semidur) de 16 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat CRITERI D'AMIDAMENT: TUBS: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. (DOTZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	12,83 €
P-1241	PF56-FJDZ	m	Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat CRITERI D'AMIDAMENT: TUBS: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. (SETZE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	16,80 €
P-1242	PF56-FJJH	m	Tub de coure R250 (semidur) de 16 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: TUBS: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. (ONZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	11,83 €
P-1243	PF56-FJJI	m	Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: TUBS: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. (TRETZE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	13,46 €
P-1244	PF56-FJJJ	m	Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: TUBS: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. (QUINZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	15,25 €
P-1245	PF56-FJJK	m	Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: TUBS: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. (DISSET EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	17,81 €
P-1246	PF56-FJJL	m	Tub de coure R250 (semidur) de 35 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: TUBS: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. (VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	21,42 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 198

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1247	PF56-FJJM	m	Tub de coure R250 (semidur) de 42 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: TUBS: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. (VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	24,83 €
P-1248	PF57-CTF5	m	Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, doble, línia de líquid d'1/4" de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de gruix de l'aïllament i línia de gas de 3/8" de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de gruix de l'aïllament, col·locat en canal o safata (DOTZE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	12,70 €
P-1249	PFA7-6ZBY	m	Tub de cPVC de 40 mm diàmetre nominal de 16 bar pressió nominal, per encolar, segons norma UNE-EN ISO 15877-2 amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	22,76 €
P-1250	PFB0-10A90	u	Colze per a un canvi de direcció de 90° de polietilè PE 100, fabricació Indeterminat, diàmetre nominal DN 110, pressió nominal PN 16 (SDR 11), per a unió per electrosoldada i col·locat superficialment, en entorn urbà, en obres sense dificultat de mobilitat (VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	84,64 €
P-1251	PFB0-10A96	u	Colze per a un canvi de direcció de 90° de polietilè PE 100, fabricació Indeterminat, diàmetre nominal DN 125, pressió nominal PN 16 (SDR 11), per a unió per electrosoldada i col·locat superficialment, en entorn urbà, en obres sense dificultat de mobilitat (CENT QUATRE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	104,30 €
P-1252	PFB0-10A9A	u	Colze per a un canvi de direcció de 90° de polietilè PE 100, fabricació Indeterminat, diàmetre nominal DN 140, pressió nominal PN 16 (SDR 11), per a unió per electrosoldada i col·locat superficialment, en entorn urbà, en obres sense dificultat de mobilitat (CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	128,17 €
P-1253	PFB0-10A9S	u	Colze per a un canvi de direcció de 90° de polietilè PE 100, fabricació Indeterminat, diàmetre nominal DN 200, pressió nominal PN 16 (SDR 11), per a unió per electrosoldada i col·locat superficialment, en entorn urbà, en obres sense dificultat de mobilitat (TRES-CENTS DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	318,63 €
P-1254	PFB0-10AAE	u	Colze per a un canvi de direcció de 90° de polietilè PE 100, fabricació Indeterminat, diàmetre nominal DN 50, pressió nominal PN 16 (SDR 11), per a unió per electrosoldada i col·locat superficialment, en entorn urbà, en obres sense dificultat de mobilitat (QUARANTA-SET EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	47,21 €
P-1255	PFB0-10AAS	u	Colze per a un canvi de direcció de 90° de polietilè PE 100, fabricació Indeterminat, diàmetre nominal DN 90, pressió nominal PN 16 (SDR 11), per a unió per electrosoldada i col·locat superficialment, en entorn urbà, en obres sense dificultat de mobilitat (SETANTA-TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	73,20 €
P-1256	PFB2-WV0A	u	Derivació a 90° reduïda de polietilè PE 100 de fabricació injectada amb ramal a 90° DN 110 per a una unió soldadura a topall, pressió nominal PN 16 (SDR 11), fabricació segons norma UNE-EN 12201-3, per a una unió soldadura a topall, soldadura a topall i col·locada superficialment, en entorn urbà, en obres sense dificultat de mobilitat (DOS-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	222,70 €
P-1257	PFB2-WV0I	u	Derivació a 90° reduïda de polietilè PE 100 de fabricació injectada amb ramal a 90° DN 63 per a una unió soldadura a topall, pressió nominal PN 16 (SDR 11), fabricació segons norma UNE-EN 12201-3, per a una unió soldadura a topall, soldadura a topall i col·locada superficialment, en entorn urbà, en obres sense dificultat de mobilitat (DOS-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	222,70 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 199

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1258PFB2-WV0M	u	Derivació a 90° reduïda de polietilè PE 100 de fabricació injectada amb ramal a 90° DN 90 per a una unió soldadura a topall, pressió nominal PN 16 (SDR 11), fabricació segons norma UNE-EN 12201-3, per a una unió soldadura a topall, soldadura a topall i col·locada superficialment,, en entorn urbà, en obres sense dificultat de mobilitat (DOS-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	222,70	€
P-1259PFB2-WV2T	u	Derivació a 90° de polietilè PE 100 de fabricació injectada amb ramal a 90° DN 50 per a una unió soldadura a topall, pressió nominal PN 16 (SDR 11), fabricació segons norma UNE-EN 12201-3, per a una unió soldadura a topall, soldadura a topall i col·locada superficialment,, en entorn urbà, en obres sense dificultat de mobilitat (QUARANTA-NOU EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	49,15	€
P-1260PFB2-WV35	u	Derivació a 90° reduïda de polietilè PE 100 de fabricació injectada amb ramal a 90° DN 63 per a una unió soldadura a topall, pressió nominal PN 16 (SDR 11), fabricació segons norma UNE-EN 12201-3, per a una unió soldadura a topall, soldadura a topall i col·locada superficialment,, en entorn urbà, en obres sense dificultat de mobilitat (CENT DEU EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	110,08	€
P-1261PFB2-WV38	u	Derivació a 90° de polietilè PE 100 de fabricació injectada amb ramal a 90° DN 90 per a una unió soldadura a topall, pressió nominal PN 16 (SDR 11), fabricació segons norma UNE-EN 12201-3, per a una unió soldadura a topall, soldadura a topall i col·locada superficialment,, en entorn urbà, en obres sense dificultat de mobilitat (VUITANTA EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	80,06	€
P-1262PFB3-W7F3	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 160, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió mitjançant electrosoldadura, col·locat al fons de la rasa, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb grau de dificultat alt Inclou part proporcinal de colzes, Ts, reduccions, figures, racoreria, suporteria i demés elements necessaris per al correcte muntatge de la mateixa. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. Totalment muntat i provat. (SEIXANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	61,52	€
P-1263PFB3-W7F6	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 200, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió mitjançant electrosoldadura, col·locat al fons de la rasa, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb grau de dificultat alt Inclou part proporcinal de colzes, Ts, reduccions, figures, racoreria, suporteria i demés elements necessaris per al correcte muntatge de la mateixa. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. Totalment muntat i provat. (CENT TRETZE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	113,79	€
P-1264PFB3-W7L5	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 110, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió mitjançant electrosoldadura, col·locat al fons de la rasa, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb grau de dificultat alt Inclou part proporcinal de colzes, Ts, reduccions, figures, racoreria, suporteria i demés elements necessaris per al correcte muntatge de la mateixa. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars.	37,67	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 200

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. Totalment muntat i provat. (TRENTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	
P-1265PFB3-W7LE	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 40, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió mitjançant electrosoldadura, col·locat al fons de la rasa, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb grau de dificultat alt	4,95	€
			Inclou part proporcinal de colzes, Ts, reduccions, figures, racoreria, suporteria i demés elements necessaris per al correcte muntatge de la mateixa. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. Totalment muntat i provat. (QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	
P-1266PFB3-13ZDA	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 50, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió mitjançant electrosoldadura, col·locat superficialment, amb grau de dificultat baix	7,97	€
			(SET EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	
P-1267PFB3-13ZDD	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 90, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió mitjançant electrosoldadura, col·locat superficialment, amb grau de dificultat baix	17,78	€
			(DISSET EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	
P-1268PFB3-13ZDE	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 110, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió mitjançant electrosoldadura, col·locat superficialment, amb grau de dificultat baix	23,51	€
			(VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	
P-1269PFB3-13ZDF	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 125, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió mitjançant electrosoldadura, col·locat superficialment, amb grau de dificultat baix	27,36	€
			(VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	
P-1270PFB3-13ZDG	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 140, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió mitjançant electrosoldadura, col·locat superficialment, amb grau de dificultat baix	33,32	€
			(TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	
P-1271PFB3-13ZDJ	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 200, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió mitjançant electrosoldadura, col·locat superficialment, amb grau de dificultat baix	65,51	€
			(SEIXANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	
P-1272PFB3-13ZLC	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 63, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió per compressió mecànica, de material plàstic, col·locat superficialment, amb grau de dificultat alt	17,65	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 201

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			CRITERI D'AMIDAMENT: TUBS: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar. COL·LOCACIÓ SOTERRADA: No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos. (DISSET EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	
P-1273PFB3-13ZLE		m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 90, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió per compressió mecànica, de material plàstic, col·locat superficialment, amb grau de dificultat alt CRITERI D'AMIDAMENT: TUBS: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar. COL·LOCACIÓ SOTERRADA: No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos. (QUARANTA-UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	41,38 €
P-1274PFB3-140BT		m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 315, pressió nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, col·locat al fons de la rasa, en entorn no urbà, en obres sense dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de serveis en la rasa, amb presència d'estrebada, amb reblert sobre llit de sorra de 0,15 m de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub (CENT VUIT EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	108,61 €
P-1275PFB3-141LD		m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 110, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió mitjançant soldadura a topall, col·locat al fons de la rasa, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb grau de dificultat baix, amb reblert sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix de Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm CRITERI D'AMIDAMENT: TUBS: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar. COL·LOCACIÓ SOTERRADA: No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos. (TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	34,58 €
P-1276PFB3-142DW		m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 40, pressió nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió mitjançant electrosoldadura, col·locat al fons de la rasa, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb grau de dificultat mitjà, amb reblert sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub CRITERI D'AMIDAMENT: TUBS: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.	17,79 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 202

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar. COL·LOCACIÓ SOTERRADA: No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos. (DISSET EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	
P-1277PFB3-142E2		m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 75, pressió nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió mitjançant electrosoldadura, col·locat al fons de la rasa, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb grau de dificultat mitjà, amb reblert sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub CRITERI D'AMIDAMENT: TUBS: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar. COL·LOCACIÓ SOTERRADA: No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos. (VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	26,65 €
P-1278PFB3-142E8		m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 20, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió mitjançant electrosoldadura, col·locat al fons de la rasa, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb grau de dificultat mitjà, amb reblert sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub CRITERI D'AMIDAMENT: TUBS: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar. COL·LOCACIÓ SOTERRADA: No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos. (ONZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	11,94 €
P-1279PFB3-142E9		m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 25, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió mitjançant electrosoldadura, col·locat al fons de la rasa, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb grau de dificultat mitjà, amb reblert sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub CRITERI D'AMIDAMENT: TUBS: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar. COL·LOCACIÓ SOTERRADA: No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos. (DOTZE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	12,12 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 203

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1280PFB3-142JT	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 40, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió per compressió mecànica, de material plàstic, col·locat al fons de la rasa, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb grau de dificultat mitjà, amb reblert sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub CRITERI D'AMIDAMENT: TUBS: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar. COL·LOCACIÓ SOTERRADA: No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos. (SETZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)		16,44 €
P-1281PFB3-142JZ	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 20, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió per compressió mecànica, de material plàstic, col·locat al fons de la rasa, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb grau de dificultat mitjà, amb reblert sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub CRITERI D'AMIDAMENT: TUBS: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar. COL·LOCACIÓ SOTERRADA: No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos. (ONZE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)		11,09 €
P-1282PFB3-1436K	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 63, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió mitjançant electrosoldadura, col·locat al fons de la rasa, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb grau de dificultat mitjà, amb reblert sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix de Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm CRITERI D'AMIDAMENT: TUBS: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar. COL·LOCACIÓ SOTERRADA: No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos. (VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)		28,35 €
P-1283PFB3-143ED	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 50, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió per compressió mecànica, de material plàstic, col·locat al fons de la rasa, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb grau de dificultat mitjà, amb reblert sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix de Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm CRITERI D'AMIDAMENT: TUBS:		24,68 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 204

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1284PFB3-143EE	m	m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar. COL·LOCACIÓ SOTERRADA: No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos. (VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)		28,49 €
P-1285PFB3-143EH	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 110, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió per compressió mecànica, de material plàstic, col·locat al fons de la rasa, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb grau de dificultat mitjà, amb reblert sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix de Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm CRITERI D'AMIDAMENT: TUBS: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar. COL·LOCACIÓ SOTERRADA: No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos. (VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)		62,13 €
P-1286PFB3-143G3	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 50, pressió nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió per compressió mecànica, de material plàstic, col·locat al fons de la rasa, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb grau de dificultat mitjà, amb reblert sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix de Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm CRITERI D'AMIDAMENT: TUBS: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les		21,22 €

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües

freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit

de la Model al districte de l'Eixample

LOT 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26

Pàg.: 205

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			peces especials per col·locar. COL·LOCACIÓ SOTERRADA: No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos. (VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)		
P-1287	PFB4-DW4V	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: TUBS: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar. COL·LOCACIÓ SOTERRADA: No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos. (VUIT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	8,60	€
P-1288	PFB6-7AIB	m	Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 1,9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a premisar CRITERI D'AMIDAMENT: TUBS: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. (SETZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	16,34	€
P-1289	PFB6-7AJ5	m	Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 1,8 mm de gruix, de la sèrie 4 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a premisar CRITERI D'AMIDAMENT: TUBS: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. (DOTZE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	12,23	€
P-1290	PFB6-Z001	m	Posta en marxa d'instal·lacions per al subministrament d'aigua i reg La partida inclou la posta en marxa i comprovacions per donar compliment al CTE HS4 incloïen per part de la empresa instal·ladora l'informe final de les proves efectuades en condicions de funcionament dels equips i aparells La posta en marxa inclou: · instal·lacions interiors: - proves de resistència mecànica, d'estanqueïtat de canalitzacions, elements i accessoris. - mesures de cabals i pressions en condicions de funcionament - comprovació de l'accés i espais de manteniment d'equips, vàlvules i components de control - purga completa de l'aire de la instal·lació, prova de pressió segons procediment descrit al CTE (assaig A de la norma UNE-CEN/TR 12108:2015)IN - comprovació d'aïllament per evitar condensacions i la seua correcta execució - comprovació d'incompatibilitats entre materials i aigua i entre diferents tipus de materials · instal·lació d'ACS: - mesures de cabal i temperatura de l'aigua en els punts de consum, tenint en compte el tipus d'instal·lació de baix risc de proliferació de la legionel·la - mesura del temps que tarda en sortir l'ACS pels punts de consum - programació i regulació de temperatures de consigna del sistema de producció d'ACS per bomba de calor, així com les temperatures d'entrada i sortida de condensació - prova de xoc tèrmic a 70°C - comprovació d'aïllament per evitar pèrdues tèrmiques la seua correcta execució	1.545,00	€

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües

freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit

de la Model al districte de l'Eixample

LOT 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26

Pàg.: 206

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			· grup de pressió: - posta en marxa segons instruccions del fabricant - programació i regulació del control de l'equip · acumulador d'aigua potable i sistema de protecció contra legionel·la: - neteja de l'acumulador abans de l'omplerta - comprovació del correcte funcionament del control de nivell de l'acumulador - programació i regulació del sistema de control contra legionel·la i mesures de clor per assegurar el correcte funcionament · configuració de temps de reg de cada zona (MIL CINC-CENTS QUARANTA-CINC EUROS)		
P-1291	PFB6-Z002	u	Inspecció de les instal·lacions de protecció contra incendis (evacuació, detecció, extinció, elements de compartimentació, etc) per part d'una ECA autoritzada (MIL CINC-CENTS QUARANTA-CINC EUROS)	1.545,00	€
P-1292	PFB6-Z003	m	Notes els capítols de fontaneria. Totes les partides del capítol inclouen: · control de la recepció en obra d'equips i materials, control d'execució de la instal·lació i control de la instal·lació acabada, comprovació de funcionament, control de qualitat, posta en marxa · bancades, estructures de suport i elements antivibradors · les ajudes de paletaeria Es tindran en compte les següents indicacions: · instal·lació d'aigua potable: tots els materials compatibles amb aigua per al consum humà, tant de tubs, com dipòsits o accessoris · tots els aparells sanitaris amb sifó · elements antiariets a la part superior dels muntants · tubs de fontaneria aeris amb polietilè reticulat · tubs de fontaneria enterrats amb polietilè d'alta densitat · tubs de sanejament aeri de PVC · tubs de sanejament a pressió (després de bombes d'elevació) de polietilè d'alta densitat · tubs d'extinció d'incendis aeris amb acer negre · suports, unions entre tubs, accessoris, compensació de dilatacions, segons recomanacions del fabricant. · les bombes d'elevació d'aigües residuals o pluvials s'instal·len dins dels pous per a la recollida d'aigua i la seua instal·lació Qualsevol canvi ha de ser aprovats per la DF.	0,00	€
			(ZERO EUROS)		
P-1293	PFB6-Z004	u	L'empresa adjudicatària ha de realitzar un càlcul detallat de la xarxa hidràulica d'extinció d'incendi, selecció de material (ruixadors, tuberies, valvuleria, bomba, etc) i replanteig de la posició d'equips d'extinció abans de la compra de material i la seva instal·lació. La proposta de projecte es per permetre una valoració d'aquests instal·lació.	515,00	€
			(CINC-CENTS QUINZE EUROS)		
P-1294	PFB6-Z103	u	Notes del capítol de fontaneria de la cuina. Per a la instal·lació de fontaneria de la cuina s'han de seguir els següents Criteris del CEB (Consorci d'Educació de Barcelona), indicats al document ''Criteris funcionals Disseny de cuines Escoles de Barcelona''. Es llisten a continuació: · La instal·lació s'ha de realitzar amb coure i ha d'anar aïllada segons RITE. · La secció mínima de les canonades serà de 16x18 mm. · Totes les baixades encastades i a amb tub corrugat amb distinció de colors (AFS-ACS). · Cada espai disposarà d'una aixeta de tall instal·lada a cada local humit, a una alçada accessible (sota del fals sostre) per l'equip mantenidor del centre. Cada una de les preses d'aigua disposarà d'una clau de pas individual, en el cas que la canonada vingui per dalt es situarà a 1,80 m. · Les claus de tall s'instal·laran encastades als paraments verticals. · S'haurà de preveure al menjador unes piques per omplir gerres d'aigua.	0,00	€

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
LOT 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 207

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			<div>· Les piques dels alumnes disposaran de dues aixetes i d'una vàlvula tall encastada i situada a una alçada de 1,80 m.</div> <div>· S'instal·larà un circuit d'aigua descalcificada per donar subministrament als equips que ho requereixen (Rentaplats, Forn Mixt).</div> <div>(ZERO EUROS)</div>	
P-1295PFC0-4HZM	m		<div>Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 20x1,9 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment</div> <div>Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.</div> <div>Marca i model: Italsan Monocapa PP-R o equivalent aprovat per la DF</div> <div>CRITERI D'AMIDAMENT: TUBS:</div> <div>m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.</div> <div>Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.</div> <div>En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar.</div> <div>COL·LOCACIÓ SOTERRADA:</div> <div>No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.</div> <div>(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)</div>	4,83 €
P-1296PFC0-4HZP	m		<div>Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 25x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment</div> <div>Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.</div> <div>Marca i model: Italsan Monocapa PP-R o equivalent aprovat per la DF</div> <div>CRITERI D'AMIDAMENT: TUBS:</div> <div>m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.</div> <div>Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.</div> <div>En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar.</div> <div>COL·LOCACIÓ SOTERRADA:</div> <div>No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.</div> <div>(CINC EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)</div>	5,79 €
P-1297PFC0-4HZS	m		<div>Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 32x2,9 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment</div> <div>Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.</div> <div>Marca i model: Italsan Monocapa PP-R o equivalent aprovat per la DF</div> <div>CRITERI D'AMIDAMENT: TUBS:</div> <div>m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.</div> <div>Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.</div> <div>En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar.</div> <div>COL·LOCACIÓ SOTERRADA:</div> <div>No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.</div> <div>(SET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)</div>	7,60 €
P-1298PFC0-4HZV	m		<div>Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 40x3,7 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment</div> <div>Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.</div> <div>Marca i model: Italsan Monocapa PP-R o equivalent aprovat per la DF</div> <div>CRITERI D'AMIDAMENT: TUBS:</div> <div>m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.</div> <div>Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.</div>	9,99 €

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
LOT 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 208

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			<div>En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar.</div> <div>COL·LOCACIÓ SOTERRADA:</div> <div>No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.</div> <div>(NOU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)</div>	
P-1299PFC0-4HZY	m		<div>Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 50x4,6 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment</div> <div>Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.</div> <div>Marca i model: Italsan Monocapa PP-R o equivalent aprovat per la DF</div> <div>CRITERI D'AMIDAMENT: TUBS:</div> <div>m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.</div> <div>Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.</div> <div>En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar.</div> <div>COL·LOCACIÓ SOTERRADA:</div> <div>No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.</div> <div>(TRETZE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)</div>	13,11 €
P-1300PFC0-4I01	m		<div>Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 63x5,8 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment</div> <div>Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.</div> <div>Marca i model: Italsan Monocapa PP-R o equivalent aprovat per la DF</div> <div>CRITERI D'AMIDAMENT: TUBS:</div> <div>m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.</div> <div>Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.</div> <div>En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar.</div> <div>COL·LOCACIÓ SOTERRADA:</div> <div>No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.</div> <div>(SETZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)</div>	16,28 €
P-1301PFC0-4I04	m		<div>Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 75x6,8 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment</div> <div>Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.</div> <div>Marca i model: Italsan Monocapa PP-R o equivalent aprovat per la DF</div> <div>CRITERI D'AMIDAMENT: TUBS:</div> <div>m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.</div> <div>Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.</div> <div>En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar.</div> <div>COL·LOCACIÓ SOTERRADA:</div> <div>No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.</div> <div>(VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)</div>	24,38 €
P-1302PFC0-Z001	m		<div>Tub de Polipropilè-copolímer PP-R RP “Raised Pressure” amb fibra de vidre, (1/4)PP-R RP // (2/4)PP-R RP + FV (1/4) // PP-R RP, a pressió de 20x2.8mm, sèrie S 3,2, SDR 7,2, segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment</div> <div>Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.</div> <div>Marca i model: Italsan RP PP-R RP - Raised Pressure Fiber Blue o equivalent aprovat per la DF</div> <div>CRITERI D'AMIDAMENT: TUBS:</div> <div>m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.</div>	5,37 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 209

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			<p>Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.</p> <p>En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar.</p> <p>COL·LOCACIÓ SOTERRADA:</p> <p>No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.</p> <p>(CINC EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)</p>	
P-1303	PFC0-Z002	m	<p>Tub de Polipropilè-copolímer PP-R RP "Raised Pressure" amb fibra de vidre, (1/4)PP-R RP // (2/4)PP-R RP + FV (1/4) // PP-R RP, a pressió de 25x3.5mm, sèrie S 3,2, SDR 7,2, segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment</p> <p>Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.</p> <p>Marca i model: Italsan RP PP-R RP - Raised Pressure Fiber Blue o equivalent aprovat per la DF</p> <p>CRITERI D'AMIDAMENT: TUBS:</p> <p>m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.</p> <p>Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.</p> <p>En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar.</p> <p>COL·LOCACIÓ SOTERRADA:</p> <p>No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.</p> <p>(SIS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)</p>	6,66 €
P-1304	PFC0-Z003	m	<p>Tub de Polipropilè-copolímer PP-R RP "Raised Pressure" amb fibra de vidre, (1/4)PP-R RP // (2/4)PP-R RP + FV (1/4) // PP-R RP, a pressió de 32x3.6 mm, sèrie S 4, SDR 9, segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment</p> <p>Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.</p> <p>Marca i model: Italsan RP PP-R RP - Raised Pressure Fiber Blue o equivalent aprovat per la DF</p> <p>CRITERI D'AMIDAMENT: TUBS:</p> <p>m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.</p> <p>Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.</p> <p>En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar.</p> <p>COL·LOCACIÓ SOTERRADA:</p> <p>No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.</p> <p>(VUIT EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)</p>	8,21 €
P-1305	PFC0-Z004	m	<p>Tub de Polipropilè-copolímer PP-R RP "Raised Pressure" amb fibra de vidre, (1/4)PP-R RP // (2/4)PP-R RP + FV (1/4) // PP-R RP, a pressió de 40x4.5 mm, sèrie S 4, SDR 9, segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment</p> <p>Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.</p> <p>Marca i model: Italsan RP PP-R RP - Raised Pressure Fiber Blue o equivalent aprovat per la DF</p> <p>CRITERI D'AMIDAMENT: TUBS:</p> <p>m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.</p> <p>Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.</p> <p>En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar.</p> <p>COL·LOCACIÓ SOTERRADA:</p> <p>No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.</p> <p>(ONZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)</p>	11,25 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 210

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1306	PFC0-Z005	m	<p>Tub de Polipropilè-copolímer PP-R RP "Raised Pressure" amb fibra de vidre, (1/4)PP-R RP // (2/4)PP-R RP + FV (1/4) // PP-R RP, a pressió de 50x5.6 mm, sèrie S 4, SDR 9, segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment</p> <p>Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.</p> <p>Marca i model: Italsan RP PP-R RP - Raised Pressure Fiber Blue o equivalent aprovat per la DF</p> <p>CRITERI D'AMIDAMENT: TUBS:</p> <p>m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.</p> <p>Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.</p> <p>En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar.</p> <p>COL·LOCACIÓ SOTERRADA:</p> <p>No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.</p> <p>(QUINZE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)</p>	15,35 €
P-1307	PFC0-Z006	m	<p>Tub de Polipropilè-copolímer PP-R RP "Raised Pressure" amb fibra de vidre, (1/4)PP-R RP // (2/4)PP-R RP + FV (1/4) // PP-R RP, a pressió de 63x7.1mm, sèrie S 4, SDR 9, segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment</p> <p>Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.</p> <p>Marca i model: Italsan RP PP-R RP - Raised Pressure Fiber Blue o equivalent aprovat per la DF</p> <p>CRITERI D'AMIDAMENT: TUBS:</p> <p>m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.</p> <p>Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.</p> <p>En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar.</p> <p>COL·LOCACIÓ SOTERRADA:</p> <p>No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.</p> <p>(DIVUIT EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)</p>	18,11 €
P-1308	PFC0-Z007	m	<p>Tub de Polipropilè-copolímer PP-R RP "Raised Pressure" amb fibra de vidre, (1/4)PP-R RP // (2/4)PP-R RP + FV (1/4) // PP-R RP, a pressió de 75x8.4 mm, sèrie S 4, SDR 9, segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment</p> <p>Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.</p> <p>Marca i model: Italsan RP PP-R RP - Raised Pressure Fiber Blue o equivalent aprovat per la DF</p> <p>CRITERI D'AMIDAMENT: TUBS:</p> <p>m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.</p> <p>Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.</p> <p>En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar.</p> <p>COL·LOCACIÓ SOTERRADA:</p> <p>No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.</p> <p>(VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)</p>	29,66 €
P-1309	PFC0-Z008	m	<p>Tub de Polipropilè-copolímer PP-R RP "Raised Pressure" amb fibra de vidre, (1/4)PP-R RP // (2/4)PP-R RP + FV (1/4) // PP-R RP, a pressió de 90x10.1 mm, sèrie S 4, SDR 9, segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment</p> <p>Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.</p> <p>Marca i model: Italsan RP PP-R RP - Raised Pressure Fiber Blue o equivalent aprovat per la DF</p> <p>CRITERI D'AMIDAMENT: TUBS:</p> <p>m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.</p> <p>Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.</p>	42,74 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 211

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar. COL·LOCACIÓ SOTERRADA: No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos. (QUARANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)		
P-1310	PFC0-Z009	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R RP “Raised Pressure” amb fibra de vidre, (1/4)PP-R RP // (2/4)PP-R RP + FV (1/4) // PP-R RP, a pressió de 110x12.3 mm, sèrie S 4, SDR 9, segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Marca i model: Italsan RP PP-R RP - Raised Pressure Fiber Blue o equivalent aprovat per la DF CRITERI D'AMIDAMENT: TUBS: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar. COL·LOCACIÓ SOTERRADA: No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos. (CINQUANTA-CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	55,20	€
P-1311	PFC0-Z101	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 20x1,9 mm, color púrpura (airues reciclades o residuals) sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Marca i model: Italsan Monocapa PP-R Niron Purple o equivalent aprovat per la DF CRITERI D'AMIDAMENT: TUBS: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar. COL·LOCACIÓ SOTERRADA: No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos. (QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	4,83	€
P-1312	PFC0-Z102	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 25x2,3 mm, color púrpura (airues reciclades o residuals), sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Marca i model: Italsan Monocapa PP-R Niron Purple o equivalent aprovat per la DF CRITERI D'AMIDAMENT: TUBS: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar. COL·LOCACIÓ SOTERRADA: No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos. (SIS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	6,56	€
P-1313	PFC0-Z103	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 32x2,9 mm, color púrpura (airues reciclades o residuals), sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Marca i model: Italsan Monocapa PP-R Niron Purple o equivalent aprovat per la DF	7,50	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 212

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			CRITERI D'AMIDAMENT: TUBS: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar. COL·LOCACIÓ SOTERRADA: No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos. (SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)		
P-1314	PFC0-Z104	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 40x3,7 mm, color púrpura (airues reciclades o residuals), sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Marca i model: Italsan Monocapa PP-R Niron Purple o equivalent aprovat per la DF CRITERI D'AMIDAMENT: TUBS: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar. COL·LOCACIÓ SOTERRADA: No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos. (NOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	9,78	€
P-1315	PFC0-Z105	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 50x4,6 mm, color púrpura (airues reciclades o residuals), sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Marca i model: Italsan Monocapa PP-R Niron Purple o equivalent aprovat per la DF CRITERI D'AMIDAMENT: TUBS: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar. COL·LOCACIÓ SOTERRADA: No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos. (DOTZE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	12,74	€
P-1316	PFC0-Z106	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 63x5,8 mm, color púrpura (airues reciclades o residuals), sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Marca i model: Italsan Monocapa PP-R Niron Purple o equivalent aprovat per la DF CRITERI D'AMIDAMENT: TUBS: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar. COL·LOCACIÓ SOTERRADA: No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos. (QUINZE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	15,95	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 213

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1317PFC0-Z201	m		Tub de Polipropilè-copolímer PP-R RP+ FV a pressió de 20x2,8 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Marca i model: Italsan PP-R RP- Raised Pressure Niron Clima o equivalent aprovat per la DF CRITERI D'AMIDAMENT: TUBS: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar. COL·LOCACIÓ SOTERRADA: No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos. (CINC EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	5,05 €
P-1318PFC0-Z202	m		Tub de Polipropilè-copolímer PP-R RP+ FV a pressió de 25x3,5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Marca i model: Italsan PP-R RP- Raised Pressure Niron Clima o equivalent aprovat per la DF CRITERI D'AMIDAMENT: TUBS: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar. COL·LOCACIÓ SOTERRADA: No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos. (SIS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	6,15 €
P-1319PFC0-Z203	m		Tub de Polipropilè-copolímer PP-R RP+ FV a pressió de 32x2,9 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Marca i model: Italsan PP-R RP- Raised Pressure Niron Clima o equivalent aprovat per la DF CRITERI D'AMIDAMENT: TUBS: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar. COL·LOCACIÓ SOTERRADA: No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos. (SET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	7,60 €
P-1320PFC0-Z204	m		Tub de Polipropilè-copolímer PP-R RP+ FV a pressió de 40x3,7 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Marca i model: Italsan PP-R RP- Raised Pressure Niron Clima o equivalent aprovat per la DF CRITERI D'AMIDAMENT: TUBS: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar. COL·LOCACIÓ SOTERRADA: No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos. (NOU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	9,99 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 214

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1321PFC0-Z205	m		Tub de Polipropilè-copolímer PP-R RP+ FV a pressió de 50x4,6 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Marca i model: Italsan PP-R RP- Raised Pressure Niron Clima o equivalent aprovat per la DF CRITERI D'AMIDAMENT: TUBS: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar. COL·LOCACIÓ SOTERRADA: No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos. (TRETZE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	13,11 €
P-1322PFC0-Z206	m		Tub de Polipropilè-copolímer PP-R RP+ FV a pressió de 63x5,8 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Marca i model: Italsan PP-R RP- Raised Pressure Niron Clima o equivalent aprovat per la DF CRITERI D'AMIDAMENT: TUBS: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar. COL·LOCACIÓ SOTERRADA: No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos. (SETZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	16,28 €
P-1323PFC0-Z207	m		Tub de Polipropilè-copolímer PP-R RP+ FV a pressió de 75x6,8 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Marca i model: Italsan PP-R RP- Raised Pressure Niron Clima o equivalent aprovat per la DF CRITERI D'AMIDAMENT: TUBS: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar. COL·LOCACIÓ SOTERRADA: No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos. (VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	24,38 €
P-1324PFC0-Z208	m		Tub de Polipropilè-copolímer PP-R RP+ FV a pressió de 90x8,2 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Marca i model: Italsan PP-R RP- Raised Pressure Niron Clima o equivalent aprovat per la DF CRITERI D'AMIDAMENT: TUBS: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar. COL·LOCACIÓ SOTERRADA: No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos. (TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	34,29 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26

Pàg.: 215

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1325PFC0-Z209	m		Tub de Polipropilè-copolímer PP-R RP+ FV a pressió de 110x10 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Marca i model: Italsan PP-R RP- Raised Pressure Niron Clima o equivalent aprovat per la DF CRITERI D'AMIDAMENT: TUBS: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar. COL·LOCACIÓ SOTERRADA: No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos. (QUARANTA-SIS EUROS AMB UN CÈNTIMS)	46,01 €
P-1326PFC0-Z210	m		Tub de Polipropilè-copolímer PP-R RP+ FV a pressió de 125x11,4 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Marca i model: Italsan PP-R RP- Raised Pressure Niron Clima o equivalent aprovat per la DF CRITERI D'AMIDAMENT: TUBS: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar. COL·LOCACIÓ SOTERRADA: No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos. (CINQUANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	53,59 €
P-1327PFC0-Z211	m		Tub de Polipropilè-copolímer PP-R RP+ FV a pressió de 160x14,6 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Marca i model: Italsan PP-R RP- Raised Pressure Niron Clima o equivalent aprovat per la DF CRITERI D'AMIDAMENT: TUBS: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar. COL·LOCACIÓ SOTERRADA: No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos. (QUARANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	43,21 €
P-1328PFC0-Z212	m		Tub de Polipropilè-copolímer PP-R RP+ FV a pressió de 200x18,2 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Marca i model: Italsan PP-R RP- Raised Pressure Niron Clima o equivalent aprovat per la DF CRITERI D'AMIDAMENT: TUBS: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar. COL·LOCACIÓ SOTERRADA: No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos. (CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	152,74 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26

Pàg.: 216

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1329PFC0-Z306	m		Suministro y montaje de tubería pre aislada compuesta por tubería interior NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe de polipropileno copolímero random reforzada con fibra de vidrio, (1/4)PPR / (2/4)PPR+FV / (1/4)PPR, SDR 11 Serie 5, de diámetro 63 mm y 5,8 mm de espesor. Sistema pre aislado con capa intermedia de Poliuretano Expandido Rígido (PUR) de 23,5 mm de espesor y resistente a los rayos UV mediante tubería exterior de Polietileno de alta densidad PEHD de diámetro 110 mm y 2,6 mm de espesor. CRITERI D'AMIDAMENT: TUBS: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar. COL·LOCACIÓ SOTERRADA: No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos. (NORANTA-UN EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	91,17 €
P-1330PFC0-Z308	m		Subministrament i muntatge de canonada pre-aïllada composta per canonada interior NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe, de polipropilè copolímer random reforçada amb fibra de vidre, (1/4) PPR / (2/4) PPR+FV / (1/4) PPR, SDR 11 Sèrie 5, de 75 mm de diàmetre i 6,8 mm de gruix. Sistema pre-aïllat amb capa intermèdia de poliuretà expandit rígid (PUR) de 42,5 mm de gruix, i resistent als raigs UV mitjançant canonada exterior de polietilè d'alta densitat (PEHD) de 160 mm de diàmetre i 3 mm de gruix. CRITERI D'AMIDAMENT: TUBS: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar. COL·LOCACIÓ SOTERRADA: No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos. (NORANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	92,89 €
P-1331PFC0-Z309	m		Subministrament i muntatge de canonada pre-aïllada composta per canonada interior NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe, de polipropilè copolímer random reforçada amb fibra de vidre, (1/4) PPR / (2/4) PPR+FV / (1/4) PPR, SDR 11 Sèrie 5, de 110 mm de diàmetre i 10 mm de gruix. Sistema pre-aïllat amb capa intermèdia de poliuretà expandit rígid (PUR) de 45 mm de gruix, i resistent als raigs UV mitjançant canonada exterior de polietilè d'alta densitat (PEHD) de 200 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix. CRITERI D'AMIDAMENT: TUBS: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar. COL·LOCACIÓ SOTERRADA: No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos. (CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	142,80 €
P-1332PFC0-Z3X8	m		Subministrament i muntatge de canonada pre-aïllada composta per canonada interior NIRON CLIMA BETA ALL PRO PP-RCT Pipe, de polipropilè copolímer random reforçada amb fibra de vidre, (1/4) PPR / (2/4) PPR+FV / (1/4) PPR, SDR 11 Sèrie 5, de 90 mm de diàmetre i 8,2 mm de gruix. Sistema pre-aïllat amb capa intermèdia de poliuretà expandit rígid (PUR) de 35 mm de gruix, i resistent als raigs UV mitjançant canonada exterior de polietilè d'alta densitat (PEHD) de 160 mm de diàmetre i 3 mm de gruix. CRITERI D'AMIDAMENT: TUBS: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.	113,47 €

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües

freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit

de la Model al districte de l'Eixample

LOT 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26

Pàg.: 217

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar. COL·LOCACIÓ SOTERRADA: No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos. (CENT TRETZE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)		
P-1333PFC0-NIR110		m	Subministrament i muntatge de tub NIRON CLIMA o equivalent, compost de polipropilè copolímer random PP-R RP amb fibra de vidre (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 sèrie 5 de diàmetre 110 mm i 10 mm de gruix. Canonada fabricada i certificada segons Reglament Particular de Aenor RP 01.78, accessoris fabricats i certificats segons norma UNE EN 15874-3 i sistema d'unió per termofusió, insercions incorporades i electrofusió segons AENOR. Compliment del nou RD03/23 de potabilitat. Inclosa p/p d'accessoris i material auxiliar per a muntatge i subjecció per a ús en instal·lacions de climatització (sistemes aigua/aigua, aigua/aïri) i refrigeració industrial amb aigua glicolada, amb temperatures compreses entre -15 °C i 95 °C. Instal·lat amb abraçadores isofòniques Niron de goma llisa, segons norma UNE EN 806-4. Gruix d'aïllament tèrmic conforme a RITE calculat mitjançant procediment alternatiu segons criteris de la norma UNE EN ISO 12241. Certificat segons ISO 14001 i Declaració Ambiental de Producte (DAP). Presentació en barra de 4 m, color blau Niron amb banda blava Niron Clima, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Inclou: tota la part proporcional i elements per la seva instal·lació. Totalment muntat i provat (VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	84,70	€
P-1334PFC0-NIR125		m	Subministrament i muntatge de tub NIRON CLIMA o equivalent, compost de polipropilè copolímer random PP-R RP amb fibra de vidre (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 sèrie 5 de diàmetre 125 mm i 11,4 mm de gruix. Canonada fabricada i certificada segons Reglament Particular de Aenor RP 01.78, accessoris fabricats i certificats segons norma UNE EN 15874-3 i sistema d'unió per termofusió, insercions incorporades i electrofusió segons AENOR. Compliment del nou RD03/23 de potabilitat. Inclosa p/p d'accessoris i material auxiliar per a muntatge i subjecció per a ús en instal·lacions de climatització (sistemes aigua/aigua, aigua/aïri) i refrigeració industrial amb aigua glicolada, amb temperatures compreses entre -15 °C i 95 °C. Instal·lat amb abraçadores isofòniques Niron de goma llisa, segons norma UNE EN 806-4. Gruix d'aïllament tèrmic conforme a RITE calculat mitjançant procediment alternatiu segons criteris de la norma UNE EN ISO 12241. Certificat segons ISO 14001 i Declaració Ambiental de Producte (DAP). Presentació en barra de 4 m, color blau Niron amb banda blava Niron Clima, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Inclou: tota la part proporcional i elements per la seva instal·lació. Totalment muntat i provat (CENT SET EUROS AMB UN CÈNTIMS)	107,01	€
P-1335PFC0-NIR160		m	Subministrament i muntatge de tub NIRON CLIMA o equivalent, compost de polipropilè copolímer random PP-R RP amb fibra de vidre (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 sèrie 5 de diàmetre 160 mm i 14,6 mm de gruix. Canonada fabricada i certificada segons Reglament Particular de Aenor RP 01.78, accessoris fabricats i certificats segons norma UNE EN 15874-3 i sistema d'unió per termofusió, insercions incorporades i electrofusió segons AENOR. Compliment del nou RD03/23 de potabilitat. Inclosa p/p d'accessoris i material auxiliar per a muntatge i subjecció per a ús en instal·lacions de climatització (sistemes aigua/aigua, aigua/aïri) i refrigeració industrial amb aigua glicolada, amb temperatures compreses entre -15 °C i 95 °C. Instal·lat amb abraçadores isofòniques Niron de goma llisa, segons norma UNE EN 806-4. Gruix d'aïllament tèrmic conforme a RITE calculat mitjançant procediment alternatiu segons criteris de la norma UNE EN ISO 12241. Certificat segons ISO 14001 i Declaració Ambiental de Producte (DAP). Presentació en barra de 4 m, color blau Niron amb banda blava Niron Clima, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Inclou: tota la part proporcional i elements per la seva instal·lació. Totalment muntat i provat (CENT SETANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	172,49	€
P-1336PFC0-NIR200		m	Subministrament i muntatge de tub NIRON CLIMA o equivalent, compost de polipropilè copolímer random PP-R RP amb fibra de vidre (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 sèrie 5 de diàmetre 200 mm i 18,2 mm de gruix. Canonada fabricada i certificada segons Reglament Particular de Aenor RP 01.78, accessoris fabricats i certificats segons norma UNE EN 15874-3 i sistema d'unió per termofusió, insercions incorporades i electrofusió segons AENOR. Compliment del nou RD03/23 de potabilitat. Inclosa p/p d'accessoris i material	263,75	€

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües

freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit

de la Model al districte de l'Eixample

LOT 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26

Pàg.: 218

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			auxiliar per a muntatge i subjecció per a ús en instal·lacions de climatització (sistemes aigua/aigua, aigua/aïri) i refrigeració industrial amb aigua glicolada, amb temperatures compreses entre -15 °C i 95 °C. Instal·lat amb abraçadores isofòniques Niron de goma llisa, segons norma UNE EN 806-4. Gruix d'aïllament tèrmic conforme a RITE calculat mitjançant procediment alternatiu segons criteris de la norma UNE EN ISO 12241. Certificat segons ISO 14001 i Declaració Ambiental de Producte (DAP). Presentació en barra de 4 m, color blau Niron amb banda blava Niron Clima, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Inclou: tota la part proporcional i elements per la seva instal·lació. Totalment muntat i provat (DOS-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)		
P-1337PFC0-NIR250		m	Subministrament i muntatge de tub NIRON CLIMA o equivalent, compost de polipropilè copolímer random PP-R RP amb fibra de vidre (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 sèrie 5 de diàmetre 250 mm i 22,7 mm de gruix. Canonada fabricada i certificada segons Reglament Particular de Aenor RP 01.78, accessoris fabricats i certificats segons norma UNE EN 15874-3 i sistema d'unió per termofusió, insercions incorporades i electrofusió segons AENOR. Compliment del nou RD03/23 de potabilitat. Inclosa p/p d'accessoris i material auxiliar per a muntatge i subjecció per a ús en instal·lacions de climatització (sistemes aigua/aigua, aigua/aïri) i refrigeració industrial amb aigua glicolada, amb temperatures compreses entre -15 °C i 95 °C. Instal·lat amb abraçadores isofòniques Niron de goma llisa, segons norma UNE EN 806-4. Gruix d'aïllament tèrmic conforme a RITE calculat mitjançant procediment alternatiu segons criteris de la norma UNE EN ISO 12241. Certificat segons ISO 14001 i Declaració Ambiental de Producte (DAP). Presentació en barra de 4 m, color blau Niron amb banda blava Niron Clima, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Inclou: tota la part proporcional i elements per la seva isntal·lació. Totalment muntat i provat. (TRES-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	393,95	€
P-1338PFC0-NIRO25		m	Subministrament i muntatge de tub NIRON CLIMA compost de polipropilè copolímer random PP-R RP amb fibra de vidre (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 7.4 sèrie 3.2, de diàmetre 25 mm i 3,5 mm de gruix. Canonada fabricada i certificada segons Reglament Particular de Aenor RP 01.78, accessoris fabricats i certificats segons norma UNE EN 15874-3 i sistema d'unió per termofusió, insercions incorporades i electrofusió certificat segons AENOR. Compliment del nou RD03/23 de potabilitat. Inclosa p/p d'accessoris i material auxiliar per a muntatge i subjecció per a ús en instal·lacions de climatització (sistemes aigua/aigua, aigua/aïri) i refrigeració industrial amb aigua glicolada, amb temperatures compreses entre -15 °C i 95 °C. Instal·lat amb abraçadores isofòniques Niron de goma llisa, segons norma UNE EN 806-4. Gruix d'aïllament tèrmic conforme a RITE calculat mitjançant procediment alternatiu segons criteris de la norma UNE EN ISO 12241. Certificat segons ISO 14001 i Declaració Ambiental de Producte (DAP). Presentació en barra de 4 m, color blau Niron amb banda blava Niron Clima, ref. TNIRCL2574 de la sèrie Niron de ITALSAN. (TRETZE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	13,79	€
P-1339PFC0-NIRO32		m	Subministrament i muntatge de tub NIRON CLIMA o equivalent, compost de polipropilè copolímer random PP-R RP amb fibra de vidre (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 sèrie 5 de diàmetre 32 mm i 2,9 mm de gruix. Canonada fabricada i certificada segons Reglament Particular de Aenor RP 01.78, accessoris fabricats i certificats segons norma UNE EN 15874-3 i sistema d'unió per termofusió, insercions incorporades i electrofusió segons AENOR. Compliment del nou RD03/23 de potabilitat. Inclosa p/p d'accessoris i material auxiliar per a muntatge i subjecció per a ús en instal·lacions de climatització (sistemes aigua/aigua, aigua/aïri) i refrigeració industrial amb aigua glicolada, amb temperatures compreses entre -15 °C i 95 °C. Instal·lat amb abraçadores isofòniques Niron de goma llisa, segons norma UNE EN 806-4. Gruix d'aïllament tèrmic conforme a RITE calculat mitjançant procediment alternatiu segons criteris de la norma UNE EN ISO 12241. Certificat segons ISO 14001 i Declaració Ambiental de Producte (DAP). Presentació en barra de 4 m, color blau Niron amb banda blava Niron Clima, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Inclou: tota la part proporcional i elements per la seva instal·lació. Totalment muntat i provat (SETZE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	16,74	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 219

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1340	PFC0-NIRO40	m	Subministrament i muntatge de tub NIRON CLIMA o equivalent, compost de polipropilè copolímer random PP-R RP amb fibra de vidre (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 sèrie 5 de diàmetre 40 mm i 3,7 mm de gruix. Canonada fabricada i certificada segons Reglament Particular de Aenor RP 01.78, accessoris fabricats i certificats segons norma UNE EN 15874-3 i sistema d'unió per termofusió, insercions incorporades i electrofusión segons AENOR. Compliment del nou RD03/23 de potabilitat. Inclosa p/p d'accessoris i material auxiliar per a muntatge i subjecció per a ús en instal·lacions de climatització (sistemes aigua/aigua, aigua/aïri) i refrigeració industrial amb aigua glicolada, amb temperatures compreses entre -15 °C i 95 °C. Instal·lat amb abraçadores isofòniques Niron de goma llisa, segons norma UNE EN 806-4. Gruix d'aïllament tèrmic conforme a RITE calculat mitjançant procediment alternatiu segons criteris de la norma UNE EN ISO 12241. Certificat segons ISO 14001 i Declaració Ambiental de Producte (DAP). Presentació en barra de 4 m, color blau Niron amb banda blava Niron Clima, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Inclou: tota la part proporcional i elements per la seva instal·lació. Totalment muntat i provat (VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	22,42 €
P-1341	PFC0-NIRO50	m	Subministrament i muntatge de tub NIRON CLIMA o equivalent, compost de polipropilè copolímer random PP-R RP amb fibra de vidre (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 sèrie 5 de diàmetre 50 mm i 4,6 mm de gruix. Canonada fabricada i certificada segons Reglament Particular de Aenor RP 01.78, accessoris fabricats i certificats segons norma UNE EN 15874-3 i sistema d'unió per termofusió, insercions incorporades i electrofusión segons AENOR. Compliment del nou RD03/23 de potabilitat. Inclosa p/p d'accessoris i material auxiliar per a muntatge i subjecció per a ús en instal·lacions de climatització (sistemes aigua/aigua, aigua/aïri) i refrigeració industrial amb aigua glicolada, amb temperatures compreses entre -15 °C i 95 °C. Instal·lat amb abraçadores isofòniques Niron de goma llisa, segons norma UNE EN 806-4. Gruix d'aïllament tèrmic conforme a RITE calculat mitjançant procediment alternatiu segons criteris de la norma UNE EN ISO 12241. Certificat segons ISO 14001 i Declaració Ambiental de Producte (DAP). Presentació en barra de 4 m, color blau Niron amb banda blava Niron Clima, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Inclou: tota la part proporcional i elements per la seva instal·lació. Totalment muntat i provat (VINT-I-TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	23,10 €
P-1342	PFC0-NIRO63	m	Subministrament i muntatge de tub NIRON CLIMA o equivalent, compost de polipropilè copolímer random PP-R RP amb fibra de vidre (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 sèrie 5 de diàmetre 63 mm i 5,8 mm de gruix. Canonada fabricada i certificada segons Reglament Particular de Aenor RP 01.78, accessoris fabricats i certificats segons norma UNE EN 15874-3 i sistema d'unió per termofusió, insercions incorporades i electrofusión segons AENOR. Compliment del nou RD03/23 de potabilitat. Inclosa p/p d'accessoris i material auxiliar per a muntatge i subjecció per a ús en instal·lacions de climatització (sistemes aigua/aigua, aigua/aïri) i refrigeració industrial amb aigua glicolada, amb temperatures compreses entre -15 °C i 95 °C. Instal·lat amb abraçadores isofòniques Niron de goma llisa, segons norma UNE EN 806-4. Gruix d'aïllament tèrmic conforme a RITE calculat mitjançant procediment alternatiu segons criteris de la norma UNE EN ISO 12241. Certificat segons ISO 14001 i Declaració Ambiental de Producte (DAP). Presentació en barra de 4 m, color blau Niron amb banda blava Niron Clima, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Inclou: tota la part proporcional i elements per la seva instal·lació. Totalment muntat i provat (TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	32,33 €
P-1343	PFC0-NIRO75	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 75x6,8 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment Subministrament i muntatge de tub NIRON CLIMA o equivalent, compost de polipropilè copolímer random PP-R RP amb fibra de vidre (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 sèrie 5 de diàmetre 75 mm i 6,8 mm de gruix. Canonada fabricada i certificada segons Reglament Particular de Aenor RP 01.78, accessoris fabricats i certificats segons norma UNE EN 15874-3 i sistema d'unió per termofusió, insercions incorporades i electrofusión segons AENOR. Compliment del nou RD03/23 de potabilitat. Inclosa p/p d'accessoris i material auxiliar per a muntatge i subjecció per a ús en instal·lacions de climatització (sistemes aigua/aigua, aigua/aïri) i refrigeració industrial amb aigua glicolada, amb temperatures compreses entre -15 °C i 95 °C. Instal·lat amb abraçadores isofòniques Niron de goma llisa, segons norma UNE EN 806-4. Gruix d'aïllament tèrmic conforme a RITE calculat mitjançant procediment alternatiu segons criteris de la norma UNE EN ISO 12241. Certificat segons ISO	41,22 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 220

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			14001 i Declaració Ambiental de Producte (DAP). Presentació en barra de 4 m, color blau Niron amb banda blava Niron Clima, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Inclou: tota la part proporcional i elements per la seva instal·lació. Totalment muntat i provat (QUARANTA-UN EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	
P-1344	PFC0-NIRO90	m	Subministrament i muntatge de tub NIRON CLIMA o equivalent, compost de polipropilè copolímer random PP-R RP amb fibra de vidre (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 sèrie 5 de diàmetre 90 mm i 8,2 mm de gruix. Canonada fabricada i certificada segons Reglament Particular de Aenor RP 01.78, accessoris fabricats i certificats segons norma UNE EN 15874-3 i sistema d'unió per termofusió, insercions incorporades i electrofusión segons AENOR. Compliment del nou RD03/23 de potabilitat. Inclosa p/p d'accessoris i material auxiliar per a muntatge i subjecció per a ús en instal·lacions de climatització (sistemes aigua/aigua, aigua/aïri) i refrigeració industrial amb aigua glicolada, amb temperatures compreses entre -15 °C i 95 °C. Instal·lat amb abraçadores isofòniques Niron de goma llisa, segons norma UNE EN 806-4. Gruix d'aïllament tèrmic conforme a RITE calculat mitjançant procediment alternatiu segons criteris de la norma UNE EN ISO 12241. Certificat segons ISO 14001 i Declaració Ambiental de Producte (DAP). Presentació en barra de 4 m, color blau Niron amb banda blava Niron Clima, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Inclou: tota la part proporcional i elements per la seva instal·lació. Totalment muntat i provat (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	58,09 €
P-1345	PFM2-Z001	u	Maniguet antielectrolític, d'1 de diàmetre nominal, cos de llautó cromat i amb femella als 2 extrems, muntat superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (QUINZE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	15,17 €
P-1346	PFM6-8D85	m	Tub corrugat de polietilè, de diàmetre 20 mm, per a protecció de canonades, encastat (UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	1,52 €
P-1347	PFM6-Z001	m	Tub corrugat de polietilè, de diàmetre 20 mm, per a protecció de canonades, encastat (UN EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	1,69 €
P-1348	PFM6-Z002	m	Tub corrugat de polietilè, de diàmetre 32 mm, per a protecció de canonades, encastat (DOS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	2,34 €
P-1349	PFQ0-3KFG	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt Inclou part proporcional d'adhesius, segellats i elements auxiliars per al correcte aïllament. Totalment muntat i revisat. (VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	24,54 €
P-1350	PFQ0-3KFI	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt Inclou part proporcional d'adhesius, segellats i elements auxiliars per al correcte aïllament. Totalment muntat i revisat. (VINT-I-NOU EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	29,33 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 221

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1351	PFQ0-3KH5	m	<p>Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt</p> <p>Inclou part proporcional d'adhesius, segellats i elements auxiliars per al correcte aïllament. Totalment muntat i revisat.</p> <p>(TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)</p>	33,25 €
P-1352	PFQ0-3KH6	m	<p>Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt</p> <p>Inclou part proporcional d'adhesius, segellats i elements auxiliars per al correcte aïllament. Totalment muntat i revisat.</p> <p>(TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)</p>	34,48 €
P-1353	PFQ0-3KJ2	m	<p>Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 114 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix</p> <p>CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.</p> <p>Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.</p> <p>(TRENTA-TRES EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)</p>	33,13 €
P-1354	PFQ0-3KJ4	m	<p>Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 140 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix</p> <p>CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.</p> <p>Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.</p> <p>(TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)</p>	35,93 €
P-1355	PFQ0-3KJ7	m	<p>Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 114 mm, de 50 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix</p> <p>CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.</p> <p>Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.</p> <p>(CINQUANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)</p>	56,54 €
P-1356	PFQ0-3KKA	m	<p>Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix</p> <p>CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.</p> <p>Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.</p> <p>(CINC EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)</p>	5,61 €
P-1357	PFQ0-3KKC	m	<p>Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix</p> <p>CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.</p> <p>Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.</p> <p>(CINC EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)</p>	5,72 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 222

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1358PFQ0-3KKE	m		Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. (SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	6,39 €
P-1359PFQ0-3KKG	m		Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. (SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	7,50 €
P-1360PFQ0-3KLQ	m		Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. (NOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	9,34 €
P-1361PFQ0-3KLR	m		Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. (NOU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	9,40 €
P-1362PFQ0-3KLS	m		Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. (DEU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	10,66 €
P-1363PFQ0-3KLT	m		Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. (ONZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	11,98 €
P-1364PFQ0-3KM3	m		Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. (CATORZE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	14,95 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 223

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1365	PFQ0-3KME	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. (DIVUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	18,20 €
P-1366	PFQ0-3KMF	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. (DINOU EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	19,77 €
P-1367	PFQ0-3KOM	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. (SETZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	16,86 €
P-1368	PFQ0-3KON	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. (DIVUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	18,99 €
P-1369	PFQ0-3KOQ	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. (VINT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	20,46 €
P-1370	PFQ0-3KOS	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. (VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	22,74 €
P-1371	PFQ0-3KOX	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 50 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. (TRENTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	36,62 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 224

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1372	PFQ0-3KOY	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 50 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. (TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	38,86 €
P-1373	PFQ0-3KOZ	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 50 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. (QUARANTA EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	40,92 €
P-1374	PFQ0-3KP0	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 50 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. (QUARANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	43,82 €
P-1375	PFQ0-3L33	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 114 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt Inclou part proporcional d'adhesius, segellats i elements auxiliars per al correcte aïllament. Totalment muntat i revisat. (TRENTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	38,68 €
P-1376	PFQ0-3L35	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 140 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt Inclou part proporcional d'adhesius, segellats i elements auxiliars per al correcte aïllament. Totalment muntat i revisat. (QUARANTA-DOS EUROS AMB SET CÈNTIMS)	42,07 €
P-1377	PFQ0-3L7P	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 160 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt Inclou part proporcional d'adhesius, segellats i elements auxiliars per al correcte aïllament. Totalment muntat i revisat. (CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	52,84 €
P-1378	PFQ0-3LAF	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt	30,91 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 225

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Inclou part proporcional d'adhesius, segellats i elements auxiliars per al correcte aïllament. Totalment muntat i revisat. (TRENTA EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)		
P-1379PFQ0-3LNN		m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. (SET EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	7,11	€
P-1380PFQ0-3LNP		m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. (VUIT EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	8,21	€
P-1381PFQ0-3LNT		m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. (NOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	9,67	€
P-1382PFQ0-3LNX		m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. (DEU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	10,84	€
P-1383PFQ0-3LNY		m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. (DOTZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	12,25	€
P-1384PFQ0-3LQV		m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. (TRETZE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	13,88	€
P-1385PFQ0-IAI4		m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 108 mm, de 42,5 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de	116,03	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 226

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			dificultat alt Inclou part proporcional d'adhesius, segellats i elements auxiliars per al correcte aïllament. Totalment muntat i revisat. (CENT SETZE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)		
P-1386PFQ0-IL38		m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 125 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt	67,51	€
P-1387PFQ1-11C6J		m	Inclou part proporcional d'adhesius, segellats i elements auxiliars per al correcte aïllament. Totalment muntat i revisat. (SEIXANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS) Aïllament de llana mineral de roca, per a tub de 219 de diàmetre, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica de 0,044 W/(m·K), classe de reacció al foc A1L segons norma UNE-EN 13501-1, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt	81,81	€
P-1388PFQ1-11CQH		m	Inclou part proporcional d'adhesius, segellats i elements auxiliars per al correcte aïllament. Totalment muntat i revisat. (VUITANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS) Aïllament de llana mineral de roca, per a tub de 169 de diàmetre, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica de 0,033 W/(m·K), classe de reacció al foc A1L segons norma UNE-EN 13501-1, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt (NORANTA EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	90,79	€
P-1389PFR0-3NE9		m	Recobrimnt d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 70 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. (QUINZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	15,04	€
P-1390PFR0-3NHP		m	Recobrimnt d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 90 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. (DIVUIT EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	18,80	€
P-1391PFR0-3NK4		m	Recobrimnt d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 110 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. (VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	22,48	€
P-1392PFR0-3NK5		m	Recobrimnt d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 120 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. (DIVUIT EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	18,03	€
P-1393PFR0-3NK8		m	Recobrimnt d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 150 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.	34,05	€

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
LOT 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 227

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. (TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)					
P-1394	PFR0-3NK9	m	Recobrint d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 160 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. (TRENTA-SIS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	36,32	€
P-1395	PFR0-3NKB	m	Recobrint d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 180 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. (TRENTA-VUIT EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	38,02	€
P-1396	PFR0-3NKC	m	Recobrint d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 190 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. (TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	38,87	€
P-1397	PFR0-3NKE	m	Recobrint d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 210 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. (QUARANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	41,52	€
P-1398	PG10-J1HG	u	Subministrament i instal·lació d'armari de peu per a quadre de distribució elèctrica, de cos de planxa d'acer acabat pintat al forn i porta metàl·lica opaca amb pany i clau de serreta, per a una intensitat màxima de 400 A, de dimensions aproximades de 1250x990x270mm , aïllament elèctric classe I i grau de protecció IP55 i IK10, col·locat. Inclou: 2 ut Transformador diferencial circular de 35 mm de diàmetre 4 ut Obturador 24M amb precorts cada 1/2 M per a tapes metàl·liques 1 joc Realç per a carril DIN 1 ut Fons per a armaris quadro4 de 620 mm d'ample i 1200 mm d'alt 1 ut Porta opaca per a armaris quadro4 de 1200x620 mm 1 ut Panell superior i inferior per a armaris quadro4 de 620 mm ample, IP40 4 ut Kit equip. 150x600 mm, per a aparellatge modular, 24M, per a arm. quadro4/5/Plus 1 ut Perfil DIN regulable i inclinable, 150x500mm ample, per a armaris quadro4/5/plus 1 ut Tapa cega fixa de 200x600 mm per a armaris quadro4/5/Plus 2 ut Tapa cega fixa de 50x600 mm per a armaris quadro4/5/Plus 1 ut Fons per a armaris quadro4 de 370 mm d'ample i 1200 mm d'alt 1 ut Porta opaca per a armaris quadro4 de 1200x370 mm 1 ut Panell superior i inferior per a armaris quadro4 de 370 mm ample, IP40 1 ut Kit d'associació horitzontal de 2 armaris quadro4 de 1200 mm d'alt 1 ut Kit equip. vert. 300x350 mm, int. x160, comandament directe, arm. Q4/5/Plus, classe I 1 ut Interruptor automàtic de caixa modelada x160, 4P4D, 40kA, 160A, TM Regulable/Fix 2 ut Suport platines per a embarrat escalonat 400A per a armaris quadro4/5/Plus 1 ut Pantalla protecció 620 mm embarrat escalonat 400A, per a arm. quadro4/5/Plus 2 ut Suport de fixació universal 250 mm d'ample, per a armaris quadro4/5 2 ut Platina de coure perforada M6 1000x20x5 mm, per a armaris quadro4/5/Plus 1 ut Kit equip. 150x350 mm, per a aparellatge modular, 10M, per a arm. quadro4/5/Plus 1 ut Tapa cega fixa de 200x350 mm per a armaris quadro4/5/Plus 1 ut Tapa cega fixa de 400x350 mm per a armaris quadro4/5/Plus 1 ut Tapa cega fixa de 150x350 mm per a armaris quadro4/5/Plus 1 joc Joc dos panells laterals per a armari quadro4 de 1200 mm alt	3.908,29	€

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
LOT 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 228

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
(TRES MIL NOU-CENTS VUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)					
P-1399	PG10-J1ZQ	u	<p>Subministrament i instal·lació d'armari de peu per a quadre de distribució elèctrica, de cos de planxa d'acer acabat pintat al forn i porta metàl·lica opaca amb pany i clau de serreta, per a una intensitat màxima de 630 A, de dimensions aproximades de 1850x700x400 mm, aïllament elèctric classe I i grau de protecció IP55 i IK10, col·locat.</p> <p>Inclou:</p> <p>4 ut Obturador 24M amb pretall cada 1/2M</p> <p>2 joc Muntants per a armaris univers de 1350 mm. d'altura</p> <p>1 ut Armari Univers metàl·lic, IP55, classe II 1400x800x275 mm</p> <p>1 ut Kit tapa cega, 250X150 mm, per a armaris Univers</p> <p>1 ut Kit per a borns, 500X150mm, 26 mòduls, per a armaris Univers</p> <p>1 joc Kit tapa cega extrem, 500X75 mm, per a armaris Univers</p> <p>1 ut Enbarrat tetrapolar, 400A, per a armaris Univers</p> <p>1 joc Kit tapa cega extrem, 250X75 mm, per a armaris Univers</p> <p>1 ut Kit de muntatge int.automàtic P630, 450x250 mm, armaris univers</p> <p>1 ut Kit per a aparellatge modular, 500X450 mm, 3X24 mòduls, per a armaris Univers</p> <p>1 ut Kit d'equipament per apartamenta modular 2x24mòd. 300x500mm, univers</p> <p>1 ut Kit int.aut. x160 amb/sense bloc dif. mando dir./rot, 300x500mm, Univers</p> <p>1 ut Kit int.aut. x160 amb/sense bloc dif. mando dir./rot, 300x250mm, Univers</p>	4.045,60	€
(QUATRE MIL QUARANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)					
P-1400	PG10-Z001	u	<p>Armari QGBT. Armari metàl·lic modular instal·lat a terra sobre bancada.</p> <p>Format per armaris s i els kits d'unió entre armaris, panells laterals i tapes cegues. S'inclou tots els kits d'equipament per apartaramenta de capçalera per a interruptors de caixa emmotlada, kits de perfil·leria DIN per a la instal·lació d'aparamenta modular, embarrats i sistemes de distribució de l'energia, blocs de connexió, bornes, cablejat intern del quadre i tots els accessoris necessaris per a deixar el quadre completament muntat i funcional.</p> <p>Dimensions aproximades: (ample x profund x alt):</p> <p>· dimensió total: 1500x275x2000 instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.</p> <p>S'inclou subministrament, instal·lació, posta en marxa i les operacions necessàries per deixar la instal·lació funcionant correctament.</p> <p>(SET MIL CENT SEIXANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)</p>	7.167,46	€
P-1401	PG10-Z002	u	<p>Armari de distribució mural de material metal·lic clase I, 5 files x 24mòduls, 120M</p> <p>Caixa de distribució superfície metàl·lica. Profunditat de 120 mm. Distribució fins a 160A. Tensió aïllament Ui= 400 V. Grau de protecció: IP30 IK07 Classe d'aïllament I Pintura epoxi. Color blanc RAL 9010. Inclou perfils DIN i regletes de terra. Dimensions: 900c550c193. Distància entre perfils DIN: 150 mm, segons norma EN 61439-1-3.</p> <p>Inclou porta, pany amb clau, blocs de distribució, bornes, cablejat i tots els elements necessaris.</p> <p>Marca i model: Hager FW636WT o equivalent aprovat segons DF.</p> <p>Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.</p> <p>Inclou inclou subministrament i col·locació.</p> <p>(MIL SIS-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)</p>	1.625,92	€
P-1402	PG10-Z003	u	<p>Armari de distribució mural de material plàstic clase II, 3 files x 24 mòduls, 72M</p> <p>Caixa de distribució superfície material plàstic. 600x550x193mm</p> <p>Inclou porta, pany amb clau, blocs de distribució, bornes, cablejat i tots els elements necessaris.</p> <p>Marca i model: Hager FD32DN o equivalent aprovat segons DF.</p> <p>Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.</p> <p>Inclou inclou subministrament i col·locació.</p> <p>(VUIT-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)</p>	861,42	€

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües

freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit

de la Model al districte de l'Eixample

LOT 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26

Pàg.: 229

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1403PG10-Z004		u	Armari de distribució mural de material plàstic classe II, 3 files x 36 mòduls, 96M Caixa de distribució superfície material plàstic. 750x550x193mm Inclou porta, pany amb clau, blocs de distribució, bornes, cablejat i tots els elements necessaris. Marca i model: Hager FD42DN o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou inclou subministrament i col·locació. (MIL VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	1.021,25	€
P-1404PG10-Z008		u	Armari de distribució mural de material metal·lic classe I, 6 files x 36mòduls, 216M Caixa de distribució superfície metàl·lica. Profunditat de 150mm. Distribució fins a 160A. Tensió aïllament Ui= 400 V. Grau de protecció: IP30 IK07 Classe d'aïllament I Pintura epoxi. Color blanc RAL 9010. Inclou perfils DIN i regletes de terra. Dimensions: 900c550c193. Distància entre perfils DIN: 150 mm, segons norma EN 61439-1-3. Inclou porta, pany amb clau, blocs de distribució, bornes, cablejat i tots els elements necessaris. Marca i model: Hager FW636Wt o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou inclou subministrament i col·locació. (MIL SIS-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	1.625,92	€
P-1405PG10-ZX01		u	Armari QGBT. Armari metàl·lic modular instal·lat a terra sobre bancada. Format per armaris s i els kits d'unió entre armaris, panells laterals i tapes cegues. S'inclou tots els kits d'equipament per apararamenta de capçalera per a interruptors de caixa emmoltada, kits de perfil·leria DIN per a la instal·lació d'aparamenta modular, embarrats i sistemes de distribució de l'energia, blocs de connexió, bornes, cablejat intern del quadre i tots els accessoris necessaris per a deixar el quadre completament muntat i funcional. Dimensions aproximades: (ample x profund x alt): · dimensió total: 1500x275x2000 instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. S'inclou subministrament, instal·lació, posta en marxa i les operacions necessàries per deixar la instal·lació funcionant correctament. (SIS MIL CENT TRENTA-SET EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	6.137,46	€
P-1406PG10-ZX04		u	Armari de distribució mural de material plàstic classe II, 3 files x 24mòduls, 72M Caixa de distribució superfície material plàstic. 750x550x193mm Inclou porta, blocs de distribució, bornes, cablejat i tots els elements necessaris. Marca i model: Hager FW324WTo equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou inclou subministrament i col·locació. (CINC-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	574,90	€
P-1407PG11-Z001		u	Quadre elèctric amb tots els components necessaris per a la protecció del cablejat del costat de CC: Connexions Fins a 6 MPPT 2 cadenes independents per MPPT Total: 12 entrades i 12 sortides Proteccions incloses Fusibles: Base + fusible de 20 A tipus gPV Interruptors-seccionadors: 2 circuits de 25 A Protecció contra sobretensions: Tipus: Tipus II + I Tensió màxima: 1000 Vdc Garanteix la seguretat de la instal·lació davant de sobretensions transitòries Caixa envoltent Material: Polièster reforçat amb fibra de vidre, autoextingible Tapa: Policarbonat transparent Part inferior equipada amb premsaestopes M16 (per a cables fins a 25 mm²) Dimensions: 540 x 720 x 201 mm Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (VUIT-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	875,56	€

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües

freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit

de la Model al districte de l'Eixample

LOT 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26

Pàg.: 230

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1408PG11-Z002		u	Caixa modular de connexió equipada amb protecció automàtica, diferencial i sobretensions: Interruptor automàtic Tetrapolar, 80A, corba C Poder de tall: 10 kA Norma: UNE-EN 60898-1 Interruptor diferencial Tetrapolar, tipus A Sensibilitat: 30 mA Compatible amb corrents alterns i components de corrent continu Protegit contra dispars intempestius (fins a 0,25 kA) Norma: UNE-EN 61008-1 Protecció contra sobretensions Tipus II Corrent nominal de descàrrega (In): 20 kA Corrent màxima de descàrrega (Imax): 40 kA Tensió residual (Up): 1,5 kV Norma: UNE-EN 61643-11 Inclou protecció amb fusible associada Armari: Material: ABS + PC de doble aïllament (Classe II) Resistència a impactes: IK08 Apte per a ús exterior Dimensions: 286 x 418 x 148 mm Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (NOU-CENTS NORANTA EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	990,19	€
P-1409PG11-Z010		u	Legalització instal·lació elèctrica de baixa tensió, que inclou les instal·lacions del subministrament normal, subministrament de complementari en cas d'existir. Inclou: · projecte o memòria tècnica · certificat final enginyer visat · certificat final instal·lador · inspecció de l'ECA · esmenes al projecte que pugui demanar l'entitat de control fins emetre informe favorable · taxes i registre de la instal·lació al RITSIC Característiques: · potència màxima admissible aproximada (subministrament normal), kW: 178 (MIL CINC-CENTS QUARANTA-CINC EUROS)	1.545,00	€
P-1410PG11-Z011		u	Legalització instal·lació elèctrica de baixa tensió, que inclou la instal·lació de producció fotovoltaica. Inclou: · projecte tècnic · certificat final enginyer visat · certificat final instal·lador · inspecció entitat de control · esmenes al projecte que pugui demanar l'entitat de control fins emetre informe favorable · taxes i registre de la instal·lació al RITSIC Totes la documentació necessària a entregar a la companyia distribuïdora, comercialitzadora, etc, fins que la instal·lació pugui compensar els exedents. Característiques: · potència màxima de producció fotovoltaica, kW: 50 (MIL DOS-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	1.287,50	€
P-1411PG11-ZX11		u	Legalització instal·lació elèctrica de mitja tensió de l'àmbit de companyia. Incloent: · projecte tècnic · certificat final enginyer visat · certificat final instal·lador · inspecció entitat de control · esmenes al projecte que pugui demanar l'entitat de control fins emetre informe favorable · taxes i registre de la instal·lació al RITSIC Característiques:	1.649,98	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 231

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			· potència màxima admissible aproximada, kVA: 630 (MIL SIS-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	
P-1412	PG11-ZX12	u	Legalització instal·lació elèctrica de mitja tensió de l'àmbit de abonat Incloent: · projecte tècnic · certificat final enginyer visat · certificat final instal·lador · inspecció entitat de control · esmenes al projecte que pugui demanar l'entitat de control fins emetre informe favorable · taxes i registre de la instal·lació al RITSIC Característiques: · potència màxima admissible aproximada, kVA: 630 (MIL SIS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	1.648,02 €
P-1413	PG12-DHAS	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 70x70 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (DEU EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	10,92 €
P-1414	PG12-DHB2	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (ONZE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	11,29 €
P-1415	PG12-DHCE	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 120x120 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment (VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	29,80 €
P-1416	PG12-DHEM	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (DISSET EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	17,03 €
P-1417	PG13-E312	u	Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (SETZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	16,62 €
P-1418	PG13-E317	u	Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 120x160 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	25,54 €
P-1419	PG13-E31M	u	Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 200x250 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (TRENTA-SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	36,31 €
P-1420	PG13-E31Z	u	Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 120x160 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	26,84 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 232

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1421	PG13-Z001	u	Caixa de control preinstal·lació kit de projecció/pantalla per a les aules, 145x85x50mm (mesures segons CEB i departament d'educació), per a recepció de tubs d'electricitat/telecos/megafonia i elements de control del sistema. CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (SEIXANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	66,66 €
P-1422	PG19-DGH6	u	Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 160 A, segons esquema Unesa número 9, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	169,88 €
P-1423	PG19-DGH7	u	Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 250 A, segons esquema Unesa número 9, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (DOS-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	254,88 €
P-1424	PG19-DGIT	u	Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 400 A, segons esquema Unesa número 9, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (DOS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	269,51 €
P-1425	PG19-Z001	u	Caixa seccionament CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (TRES-CENTS CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	305,57 €
P-1426	PG19-Z003	u	Partida per al desmuntatge del transformador existent. Inclou tots els treballs d'adequació d'instal·lacions descrits al pressupost E-distribución (sol·licitud 0001145334). Es transcriuen a continuació els càrrecs imputables al client: · desmont todo tipo apartamenta en ct/cti · trazado puntual circuito subt mt/bt · cable aisl.red.pant. al 18/30kv 1x240mm2 · exploracion e informe diagnostico csmt · desmontaje trafo acceso directo · permisos · zanja tipo b · legalitzacio · projectes · retiro continuo tierras · cata localizacion servicios · demolicion y reposicion panot/baldosa · cambio panot sin demolicion · tendido simple mt · informe de cruces y paralelismos · desmontaje cable mt/bt cualquier seccion · desmont varilla arranque circ (3 fases) · taxes · empalme monob frio 18/30kv 150 a 240mm2 · cata de tendido/empalmes · plano "as built" red subt mt/bt <15m · direcció d'obra/icio (DOTZE MIL DOS-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	12.286,40 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26Pàg.: 233

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1427PG1D-H9VU	u		Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 55 i 111 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de 160 A regulable entre 80 i 160 A i poder de tall de 10 kA, sense protecció diferencial, col·locat superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (NOU-CENTS TRETZE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	913,05 €
P-1428PG1D-H9VV	u		Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 139 i 277 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 810x1440x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de 400 A regulable entre 200 i 400 A i poder de tall de 20 kA, sense protecció diferencial, col·locat superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (MIL SET-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	1.774,73 €
P-1429PG1D-H9W7	u		Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament individual superior a 15 kW, per a mesura directa, potència màxima de 43,64 kW, tensió de 400 V, corrent fins a 63 A, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, amb ICP-M tetrapolar (4P) de 63 A d'intensitat nominal i poder de tall superior a 4,5 kA i sense interruptor diferencial, col·locat superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (QUATRE-CENTS DIVUIT EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	418,76 €
P-1430PG1D-Z001	u		Notes els capítols d'electricitat i enllumenat. Totes les partides del capítol inclouen: · control de la recepció en obra d'equips i materials, control d'execució de la instal·lació i control de la instal·lació acabada, comprovació de funcionament, control de qualitat, posta en marxa · bancades, estructures de suport i elements antivibradors · les ajudes de paletaeria Es tindran en compte les següents indicacions: · qualsevol proposta o canvi que l'empresa adjudicatària faci sobre l'enllumenat ha d'anar acompanyat d'un estudi lumínic, i la proposta ha de ser aprovada per la DF · cablejat sobre safata i canal RZ1-K (AS) · cablejat en tub H07Z1-K (AS) · el cablejat d'elements de seguretat amb cablejat RZ1-K (AS+) · als quadres elèctrics s'identificaran totes les línies elèctriques · el cablejat situat en safates s'instal·la de forma ordenada, en la mesura del possible en una sola capa, quan no sigui possible es recollirà el cablejat formant grups amb el mínim de circuits possibles. · les safates són perforades, i si són compartides amb instal·lacions de telecomunicacions o control són de doble compartiment · cables i canalitzacions lliures d'halogen, amb materials compatibles per a locals de públic concurrència · les connexions entre els elèctrodes de la posta a terra i amb l'estructura es realitzaran amb soldadura aluminotèrmica Qualsevol canvi ha de ser aprovats per la DF. (ZERO EUROS)	0,00 €
P-1431PG1D-Z002	u		Posta en marxa d'instal·lacions elèctriques i d'enllumenat. La partida inclou la posta en marxa i comprovacions per donar compliment al REBT i CTE incloïen per part de la empresa instal·ladora l'informe final de les proves efectuades en condicions de funcionament dels equips i aparells La posta en marxa inclou:	1.545,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26Pàg.: 234

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			· verificacions segons la norma UNE-HD 60.364-6 · verificacions per examen: comprovació el material elèctric instal·lat segons prescripcions de projecte, el REBT i els fabricants; existència de mesures contra xocs elèctrics per contacte directe de parts en tensió (aïllaments, evolvents...), existència de mesures contra contactes indirectes (degut a fallades d'aïllament), calibrat de dispositius de protecció, existència d'elements contra incendi (passos d'instal·lacions entre sectors), identificació de circuits, esquemes, correcta execució de connexions, · verificacions per mesures: mesura de la continuïtat dels conductors de protecció, mesura de la resistència de posta a terra, mesura de la resistència d'aïllament entre conductors, mesura de la corrent de fuga, comprovació del dispar dels diferencials, comprovació de la seqüència de fases en equips trifàsics, mesura de la impedància de bucle · verificació de la correcta regulació del sistema de control d'enllumenat i mesura de nivells lumínics (MIL CINQ-CENTS QUARANTA-CINC EUROS)	
P-1432PG25-AZHC	m		Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 40x90 mm, amb 2 compartiments, de color blanc, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP4X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, de temperatura de servei de -5°C a +60 °C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, directament sobre paraments verticals CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. (DISSET EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	17,32 €
P-1433PG2H-4CR4	m		Safata aïllant de PVC, llisa, de 100x300 mm, amb 2 compartiments i amb coberta, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP3X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, de temperatura de servei de -25°C a 60 °C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, muntada encastada (SETANTA-UN EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	71,11 €
P-1434PG2J-4BH4	m		Subministrament i instal·lació de safata metàl·lica de reixeta d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 50 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport (DISSET EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	17,76 €
P-1435PG2J-4BH5	m		Subministrament i instal·lació de safata metàl·lica de reixeta d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 100 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport (VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	22,41 €
P-1436PG2J-4BH6	m		Subministrament i instal·lació de safata metàl·lica de reixeta d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 150 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport (VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	26,22 €
P-1437PG2J-4C3I	m		Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 30 mm i amplària 100 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. (VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	25,37 €
P-1438PG2J-4C4C	m		Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 100 mm i amplària 200 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. (QUARANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	41,44 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 235

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1439PG2J-4C4E	m	Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 100 mm i amplària 400 mm, col·locada suspena de paraments horitzontals amb elements de suport CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)		68,31 €
P-1440PG2J-4C7L	m	Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària 100 mm, col·locada suspena de paraments horitzontals amb elements de suport CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. (VINT-I-VUIT EUROS AMB DOS CÈNTIMS)		28,02 €
P-1441PG2J-4C7M	m	Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària 150 mm, col·locada suspena de paraments horitzontals amb elements de suport CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. (TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)		32,31 €
P-1442PG2J-4C7N	m	Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària 200 mm, col·locada suspena de paraments horitzontals amb elements de suport CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. (TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)		35,71 €
P-1443PG2J-4C7O	m	Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària 300 mm, col·locada suspena de paraments horitzontals amb elements de suport CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. (QUARANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)		49,94 €
P-1444PG2N-EUFR	m	Tub corbable corrugat de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de muntatges. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. (SET EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)		7,28 €
P-1445PG2N-EUFX	m	Tub corbable corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 3 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de muntatges. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. (DOS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)		2,19 €
P-1446PG2N-EUG7	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de muntatges.		4,39 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 236

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. (QUATRE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	
P-1447PG2N-EUG9	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de muntatges. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. (TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)		3,81 €
P-1448PG2N-EUGA	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de muntatges. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. (DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)		2,86 €
P-1449PG2N-EUGC	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de muntatges. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. (SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)		6,70 €
P-1450PG2N-EUGM	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de muntatges. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. (DOS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)		2,34 €
P-1451PG2N-EUGS	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (NOU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)		9,40 €
P-1452PG2N-EUH0	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de muntatges. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. (UN EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)		1,76 €
P-1453PG2N-EUH6	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del		1,24 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 237

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de muntatges. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. (UN EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	
P-1454	PG2N-EUH7	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de muntatges. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. (UN EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	1,33 €
P-1455	PG2N-EUH8	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de muntatges. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. (UN EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	1,40 €
P-1456	PG2N-EUH9	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de muntatges. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. (UN EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	1,58 €
P-1457	PG2N-EUHM	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de muntatges. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. (UN EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	1,33 €
P-1458	PG2N-EUJE	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de muntatges. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. (TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	3,81 €
P-1459	PG2O-6SY7	m	Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment (SIS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	6,95 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 238

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1460	PG2P-6SZ2	m	Tub rígid de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions. (SET EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	7,34 €
P-1461	PG2P-6SZ6	m	Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions. (TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	3,68 €
P-1462	PG2P-6SZL	m	Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions. (QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	4,33 €
P-1463	PG2P-6T00	m	Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions. (QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	4,95 €
P-1464	PG2P-6T02	m	Tub rígid de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions. (SIS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	6,10 €
P-1465	PG2P-6T07	m	Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions. (TRES EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	3,30 €
P-1466	PG2P-6T08	m	Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	3,68 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 239

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1467PG2P-6T09		m	Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	4,24 €
P-1468PG33-E43V		m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions. (DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	2,48 €
P-1469PG33-E43W		m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions. (TRES EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	3,17 €
P-1470PG33-E43X		m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions. (QUATRE EUROS AMB DINOÜ CÈNTIMS)	4,19 €
P-1471PG33-E43Y		m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions. (SIS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	6,72 €
P-1472PG33-E44W		m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions. (QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	4,48 €
P-1473PG33-E44Y		m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions. (NOÜ EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	9,58 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 240

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1474PG33-E44Z		m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions. (TRETZE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	13,37 €
P-1475PG33-E450		m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions. (DINOÜ EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	19,68 €
P-1476PG33-E451		m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions. (VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	28,51 €
P-1477PG33-E47D		m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions. (QUATRE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	4,08 €
P-1478PG33-E48T		m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions. (DOTZE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	12,31 €
P-1479PG33-E4EP		m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	3,81 €
P-1480PG33-E4EQ		m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (CINC EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	5,06 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 241

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1481PG33-E4ER	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (VUIT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	8,14	€
P-1482PG33-E4EU	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	23,43	€
P-1483PG33-E4V9	m	Subministrament i instal·lació de cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (SIS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	6,47	€
P-1484PG33-E4VB	m	Subministrament i instal·lació de cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (VUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	8,54	€
P-1485PG33-E4VD	m	Subministrament i instal·lació de cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (DEU EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	10,76	€
P-1486PG33-E4VH	m	Subministrament i instal·lació de cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x70 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (VINT EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	20,06	€
P-1487PG33-E4VJ	m	Subministrament i instal·lació de cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x95 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	23,88	€
P-1488PG33-E4VL	m	Subministrament i instal·lació de cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x120 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	29,85	€
P-1489PG33-E4W6	m	Subministrament i instal·lació de cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	2,48	€
P-1490PG33-E4W7	m	Subministrament i instal·lació de cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (TRES EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	3,17	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 242

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1491PG33-E4W8	m	Subministrament i instal·lació de cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (QUATRE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	4,19	€
P-1492PG33-E50N	m	Subministrament i instal·lació de cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	4,48	€
P-1493PG33-E68X	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions. (ONZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	11,53	€
P-1494PG33-E6C6	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions. (NOU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	9,55	€
P-1495PG33-E6C9	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x70 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions. (VINT-I-UN EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	21,13	€
P-1496PG33-E6HS	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, pentapolar, de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions. (SIS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	6,74	€
P-1497PG33-E6J1	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (UN EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	1,97	€
P-1498PG33-E74O	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x95 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub	24,94	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 243

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions. (VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	
P-1499PG33-E74U		m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x185 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions. (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	44,32 €
P-1500PG33-E74Z		m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, bipolar, de secció 2x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions. (DOS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	2,34 €
P-1501PG33-E76F		m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions. (TRES EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	3,54 €
P-1502PG33-E7BA		m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació ZZ-F, construcció segons norma UNE-EN 50618, unipolar, de secció 1x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Fca segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions. (UN EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	1,43 €
P-1503PG33-JZVU		m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions. (UN EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	1,97 €
P-1504PG35-HIIT		m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z1-K (AS) Type 2, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-31, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums, col·locat en tub (UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	1,38 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 244

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1505PG35-Z001		m	Posada a terra dels elements metàl·lics de la construcció (per eliminació de càrregues d'electricitat estàtica i corrents de defecte) com ara: mobiliari i xassís equips, conductes i canonades metàl·liques, safates metàl·liques, estructura de fals sostre o terra tècnic (connectada per dos punts diferents com a mínim), estructura d'ascensor, estructures metàl·liques, suportació de instal·lacions, dipòsits i acumuladors, portes metàl·liques, estanteries metàlique, qualsevol massa susceptible de quedar en tensió, fins i tot conductors protecció i d'unió equipotencial formada per cables de designació H07Z1-K (AS) Type 2 de 2,5mm2 (si tenen algun tipus de protecció mecànica, com tub corrugat) o 4mm2 si no tenen cap tipus de protecció mecànica. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions. (UN EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	1,47 €
P-1506PG38-AIE0		m	Canal electrificada prefabricada per a la distribució elèctrica amb conductors de coure, monofàsic (L+N+PE), de 25 A d'intensitat nominal, constituïda per un perfil portador monocasc, tancat, de xapa d'acer galvanitzat en calent amb funcions de conductor de protecció, cablejat interior amb conductors de coure rígids de secció semiplana bloc d'unió a un extrem per a la connexió, amb 2 bases de connexió cada 3 m amb grau de protecció IP55 muntada superficialment amb estreps CRITERI D'AMIDAMENT: CANALS: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT, entre els extrems de la canalització conductora. (TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	33,24 €
P-1507PG3B-E7D5		m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x6 mm2, muntat superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. (CINC EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	5,38 €
P-1508PG3B-E7DZ		m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat superficialment (TRETZE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	13,91 €
P-1509PG3B-E7E6		m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. (NOU EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	9,95 €
P-1510PG3B-E7E7		m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. (CATORZE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	14,38 €
P-1511PG3B-E7EI		m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. (TRETZE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	13,91 €
P-1512PG3B-E7EJ		m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat en malla de connexió a terra CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. (DIVUIT EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	18,12 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 245

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1513PG42-Z001		u	Barra qeuipotencial amb aïlladors. Pont de comprovació, desconnexió i compensació del potencial per a sistemes de posada a terra. Es pot instal·lar en arquetes de registre, o fixades directament a paret. CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. (CENT TRETZE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	113,78 €
P-1514PG44-BIK6		u	Contactor amb comandament manual de 3 posicions, de 230 V de tensió de control, 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), 2NC, format per 1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SET CÈNTIMS)	64,07 €
P-1515PG44-BILC		u	Contactor amb comandament manual de 3 posicions, de 230 V de tensió de control, 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), 4NC, format per 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària cada un, per a un circuit de potència de 400 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. (SEIXANTA-NOU EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	69,10 €
P-1516PG44-BILP		u	Contactor de 230 V de tensió de control, 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), 4NC, format per 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària cada un, per a un circuit de potència de 400 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. (VUITANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	84,47 €
P-1517PG47-ELQF		u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. (TRENTA-VUIT EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	38,09 €
P-1518PG47-ELQI		u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. (QUARANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	41,89 €
P-1519PG47-ELRP		u	Subministrament i instal·lació d'interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (SETANTA-QUATRE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	74,19 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 246

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1520PG47-ELRQ		u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. (SETANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	79,97 €
P-1521PG47-ELX8		u	Subministrament i instal·lació d'interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (TRENTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	38,55 €
P-1522PG47-ELXB		u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. (QUARANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	42,39 €
P-1523PG47-ELY7		u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. (SEIXANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	66,49 €
P-1524PG47-ELYA		u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. (SETANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	75,22 €
P-1525PG47-EMOU		u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. (QUARANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	43,95 €
P-1526PG47-EM59		u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. (SEIXANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	69,32 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 247

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1527PG47-EM5C	u		Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. (SETANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	78,44 €
P-1528PG47-EM5D	u		Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. (VUITANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	84,58 €
P-1529PG47-EM8T	u		Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. (SETANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	72,52 €
P-1530PG47-EM8W	u		Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. (VUITANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	82,25 €
P-1531PG47-EM8X	u		Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. (VUITANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	88,85 €
P-1532PG47-EMFW	u		Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. (CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	134,35 €
P-1533PG47-EMJU	u		Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. (CENT QUARANTA-SET EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	147,78 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 248

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1534PG47-EMNC	u		Interruptor automàtic magnetotèrmic de 80 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. (DOS-CENTS DISSET EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	217,06 €
P-1535PG47-EMNG	u		Subministrament i instal·lació d'interruptor automàtic magnetotèrmic de 80 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (CENT VUITANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	184,38 €
P-1536PG47-EMPY	u		Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (SETANTA-QUATRE EUROS AMB DINOÜ CÈNTIMS)	74,19 €
P-1537PG47-EMTY	u		Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (SETANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	75,22 €
P-1538PG47-EMX4	u		Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (SETANTA-SET EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	77,17 €
P-1539PG47-EN13	u		Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (SETANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	78,44 €
P-1540PG47-ENFE	u		Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (SETANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	79,58 €
P-1541PG47-ENJ4	u		Interruptor automàtic magnetotèrmic de 80 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (CENT NORANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	199,35 €
P-1542PG47-EOE8	u		Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. (CENT SETANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	174,48 €
P-1543PG4A-EOR3	u		Subministrament i instal·lació d'interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 160 A d'intensitat màxima i calibrat a 160 A, amb 4 pols i 3 o 4 relès, o 3 relès amb protecció parcial del neutre i bloc de relès electrònic per a interruptors fins a 250 A, de 36 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, muntat superficialment (MIL TRES-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	1.394,82 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 249

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1544	PG4A-EOR6	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 160 A d'intensitat màxima i calibrat a 160 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard, de 36 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, muntat superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. (SET-CENTS CINC EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	705,31 €
P-1545	PG4A-EOR7	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 160 A d'intensitat màxima i calibrat a 100 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard, de 18 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2 CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. (VUIT-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	829,35 €
P-1546	PG4A-EOUY	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 250 A d'intensitat màxima i calibrat a 250 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard, de 36 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, muntat superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. (MIL QUATRE-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	1.476,86 €
P-1547	PG4A-EOY3	u	Subministrament i instal·lació d'interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 400 A d'intensitat màxima, amb 4 pols i 3 o 4 relès, o 3 relès amb protecció parcial del neutre i bloc de relès electrònic regulable per a interruptors fins a 630 A, de 45 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, muntat superficialment (CINC MIL DOS-CENTS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	5.200,39 €
P-1548	PG4B-DWY5	u	Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. (CENT SETANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	176,34 €
P-1549	PG4B-DWY7	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. (CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	165,86 €
P-1550	PG4B-DWYC	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. (CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	144,63 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 250

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1551	PG4B-DWYF	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. (NORANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	96,60 €
P-1552	PG4B-DWYG	u	Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. (CENT CINQUANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	155,51 €
P-1553	PG4B-DWYI	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. (CENT SETANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	171,54 €
P-1554	PG4B-DWYO	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. (CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	148,42 €
P-1555	PG4B-DWYQ	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. (DOS-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	235,22 €
P-1556	PG4B-DWYS	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. (DOS-CENTS CATORZE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	214,17 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 251

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1557	PG4B-DWYV	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. (TRES-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	346,82 €
P-1558	PG4B-DWZ2	u	Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. (DOS-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	237,08 €
P-1559	PG4B-DWZ5	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. (DOS-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	264,88 €
P-1560	PG4B-DWZI	u	Subministrament i instal·lació de relé diferencial, de sensibilitat regulable de 0,03 a 10A, temporitzat. Tipus Hager ref. HR510 o equivalent. (CINC-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	546,96 €
P-1561	PG4B-DWZU	u	Subministrament i instal·lació de relé d'emissió per interruptors magnetotèrmics comptacate o caixa emotllada, totalment muntat i provat (DOS-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	254,53 €
P-1562	PG4B-DX0E	u	Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (DOS-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	237,08 €
P-1563	PG4B-DX3A	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. (CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	165,86 €
P-1564	PG4B-DX3G	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. (CENT SETANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	171,54 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 252

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1565	PG4B-DX3H	u	Subministrament i instal·lació d'interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (NORANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	94,50 €
P-1566	PG4B-DX3K	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. (TRES-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	346,82 €
P-1567	PG4F-HCH8	u	Bobina de dispar per a integrar en interruptor automàtic magnetotèrmic de commandament manual, per a connectar al relé diferencial, col·locada Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (CENT SETANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	172,56 €
P-1568	PG4F-HG01	u	Portafussibles seccionables L38 1P+N 20A 500V Marca i model: Hager, o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou inclou subministrament i col·locació. (TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	38,87 €
P-1569	PG4F-Z001	u	Bobina de protecció contra las sobretensiones, 230V AC Marca i model: Hager, o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou inclou subministrament i col·locació. (CENT SETANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	172,56 €
P-1570	PG4G-HBBU	u	Quadre de protecció contra sobretensions transitòries del tipus 1 (35 a 100 kA en la corba 10/350 microsegons), per a xarxes trifàsiques, amb descarregadors de corrent de tipus llamp, rearmament automàtic, envoltant de material plàstic amb tapa transparent i grau de protecció IP65, muntat superficialment (SET-CENTS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	700,70 €
P-1571	PG4H-AJQU	u	Subministrament i instal·lació de protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de 40kA d'intensitat màxima transitòria, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat. S'inclouen elements complementaris de protecció en cas d'actuar, d'acord al manual de muntatge de l'equip. (DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	212,78 €
P-1572	PG4H-AJQY	u	Subminnistrament i instal·lació de protector per a sobretensions permanents, tetrapolar (3P+N), de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat. S'inclouen elements complementaris per al correcte funcionament i desconexió d'equips de protecció existents, d'acord al manual de muntatge. (CENT SETANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	172,65 €
P-1573	PG4H-AJR0	u	Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de 40kA d'intensitat màxima transitòria, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat (DOS-CENTS DOTZE EUROS)	212,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 253

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1574	PG4J-J004	u	Guardamotor termomagnètic tripolar(3P), tensió nominal d'ús fins a 690 V 50 MHz, control local per polsador, intensitat nominal 10 A, camp de regulació tèrmica de 6,00 a 10,00 A, categoria AC-3 segons UNE-EN 60947-4-1, poder de tall de 100 kA, graus de protecció IP20 i IK04, construcció segons norma UNE-EN 60947-4-1, muntat en carril DIN i amb les connexions fetes (CENT VUIT EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	108,27 €
P-1575	PG4J-Z001	u	Guardamotor termomagnètic tripolar(3P), tensió nominal d'ús fins a 690 V 50 MHz, control local per polsador, intensitat nominal 10 A, camp de regulació tèrmica de 6,00 a 10,00 A, categoria AC-3 segons UNE-EN 60947-4-1, poder de tall de 100 kA, graus de protecció IP20 i IK04, construcció segons norma UNE-EN 60947-4-1, muntat en carril DIN i amb les connexions fetes (CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	128,87 €
P-1576	PG4L-Z001	u	Relé diferencial, inclou toroidal i bobina de dispar del magnetotèrmic, sensibilitat de 0,03 A a 30 A (9 l·lindars commutables), dispar instantani o temporitzat de 0 s a 4,5 s (9 l·lindars commutables), alimentació a 220-240 V a.c., amb connexions per a l'alimentació elèctrica, la bobina de dispar i el toroidal, amb vigilàcia automàtica de l'enllaç amb el toroide, de l'alimentació elèctrica i de l'electrònica interna, per a muntar en carril DIN normalitzat, col·locat Classe A (QUATRE-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	484,06 €
P-1577	PG4M-DRD0	u	Tallacircuit unipolar, amb fusible de ganiveta de 100 A, amb base de grandària 1, muntat superficialment amb cargols CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. (TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	32,65 €
P-1578	PG4M-DRDC	u	Tallacircuit unipolar, amb fusible de ganiveta de 250 A, amb base de grandària 1, muntat superficialment amb cargols CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. (TRENTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	33,67 €
P-1579	PG4M-DRE1	u	Tallacircuit unipolar, amb fusible de ganiveta de 400 A, amb base de grandària 2, muntat superficialment amb cargols CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. (QUARANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	43,38 €
P-1580	PG40-3AQS	u	Subministrament i muntatge de transformador d'intensitat per a diferencials circular de 70 mm de diàmetre. Tipus Hager ref. HR702 o equivalent. (CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	152,04 €
P-1581	PG40-HG01	u	Subministrament i muntatge de transformador d'intensitat per a diferencials circular de 35 mm de diàmetre. Tipus Hager ref. HR701 o equivalent. (DOS-CENTS CINC EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	205,59 €
P-1582	PG51-Z001	u	Central modular de mesura amb comunicació, modbus RS485 o Mbus Inclou transformadors d'intensitat, mòdul de comunicació modbus i proteccions amb fusible. (QUATRE-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	497,03 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 254

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1583	PG51-Z002	u	Comptador monofàsic directe per a mesurar consums parcials, de fins a 65 A, per a muntar en carril DIN, col·locat. Amb comunicació RS-485 Modbus. (CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	158,73 €
P-1584	PG51-Z004	u	Comptador trifàsic indirecte per a mesurar consums parcials, de fins a 10 A, per a muntar en carril DIN, col·locat Inclou transformadors d'intensitat, mòdul de comunicació modbus i proteccions amb fusible. (DOS-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	291,98 €
P-1585	PG52-H887	u	Equip de comptatge per a subministre BT entre 80 A i 125 A, amb comptador trifàsic digital multifunció de 2 o 4 quadrants, precisió 1 en activa i 2 en reactiva, comunicació amb port COM1 (RS-232, RS-484, Ethernet), per a mesura indirecta, inclosos transformadors d'intensitat 100/5, col·locat en CPM (VUIT-CENTS SETZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	816,34 €
P-1586	PG52-Z001	u	Instal·lació d'armari de doble aïllament per ubicació comptador MT (no inclou comptador) Marca i model: Ormazabal, o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou inclou subministrament i col·locació. (CINC-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	545,29 €
P-1587	PG60-Z101	u	Caixa mecanismes equipada encastada/superficial per a centralització de funcions en lloc de treball de 3 mecanismes, inclou: · 1 preses de corrent (2P+T) de 16 A i tapa color blanc · 1 preses de veu i dades RJ45 simple categoria 6a U/UTP · 1 tapa cega · caixa de mecanismes per als elements necessaris · accessoris de muntatge necessaris com tapes, plaques, etc CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (CINQUANTA-TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	53,20 €
P-1588	PG60-Z102	u	Caixa mecanismes equipada encastada/superficial per a centralització de funcions en lloc de treball de 8 mecanismes (4 columnes), inclou: · 6 preses de corrent (2P+T) de 16 A i tapa color blanc · 2 preses de veu i dades RJ45 simple categoria 6 U/UTP · caixa de mecanismes per als elements necessaris · accessoris de muntatge necessaris com tapes, plaques, etc CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (NORANTA EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	90,30 €
P-1589	PG60-Z103	u	Caixa mecanismes equipada encastada/superficial per a centralització de funcions en lloc de treball de 4 mecanismes, inclou: · 3 preses de corrent (2P+T) de 16 A i tapa color blanc · 1 preses de veu i dades RJ45 simple categoria 6a U/UTP · caixa de mecanismes per als elements necessaris · accessoris de muntatge necessaris com tapes, plaques, etc CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (SETANTA-TRES EUROS AMB UN CÈNTIMS)	73,01 €
P-1590	PG60-Z122	u	Sortida de fils amb caixa de mecanisme superficial, inclús accessoris de muntatge necessaris com tapes, plaques, etc CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (DINOU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	19,56 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 255

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1591	PG60-Z1X2	u	Caixa mecanismes equipada encastada/superficial per a centralització de funcions en lloc de treball de 8 mecanismes (4 columnes), inclou: · 2 preses de corrent (2P+T) de 16 A i tapa color blanc · 2 preses de corrent (2P+T) de 16 A i tapa color roig · 2 preses de veu i dades RJ45 simple categoria 6a U/UTP · caixa de mecanismes per als elements necessaris · accessoris de muntatge necessaris com tapes, plaques, etc CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (SETANTA EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	70,84 €
P-1592	PG60-Z1X3	u	Caixa mecanismes equipada encastada paviment per a 2 mecanismes, inclou: · una preses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa color blanc · una tapa cega · cubeta metàl·lica per a caixa de terra · caixa de terra per als elements necessaris · accessoris necessaris com tapes, plaques, etc Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	64,10 €
P-1593	PG6E-76W3	u	Interruptor, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntat superficialment (VINT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	20,28 €
P-1594	PG6E-76W5	u	Commutador, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntat superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (QUINZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	15,42 €
P-1595	PG6E-76W6	u	Interruptor, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntat superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (QUINZE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	15,12 €
P-1596	PG6K-77I6	u	Polsador per a persiana amb enclavament mecànic i elèctric, de superfície, 10 A 250 V, amb 2 contactes NA, amb tecla i amb caixa estanca, preu mitjà, amb grau de protecció IP-55 CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	23,85 €
P-1597	PG6M-Z100	u	Electrificació de presa de corrent o caixa de mecanismes (amb varis endolls d'una mateixa línia), formada per: · conductors de 3x2.5mm2 de tipus RZ1-K 1/0,6kV lliure d'halògens o de característiques equivalents segons ITC BT 28 · canalització amb tub PVC segons ITC BT 21 · pp caixes de derivació · pp de petit material Canalització en parament vertical des de caixa de derivació instal·lada a la part superior del parament fins el mecanisme. Cablejat i tub fins a canalització acotada en plànol. Inclou la realització de la derivació de cablejat al interior de caixa de derivació, connexions elèctriques, instal·lació de tub i cablejat, i les operacions necessàries per alimentar els mecanismes. (VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	26,58 €
P-1598	PG6M-Z101	u	Electrificació d'interruptor, polsador, commutat o element similar, formada per: · conductors fins a 2x1.5mm2 de tipus RZ1-K 1/0,6kV lliure d'halògens o de característiques equivalents segons ITC BT 28 · canalització amb tub PVC segons ITC BT 21 · pp caixes de derivació	21,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 256

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			· pp de petit material Canalització encastada/superficial en parament vertical des de caixa de derivació instal·lada a la part superior del parament fins el mecanisme. Cablejat i tub fins a canalització acotada en plànol. Inclou la realització de la derivació de cablejat al interior de caixa de derivació, connexions elèctriques, instal·lació de tub i cablejat, i les operacions necessàries per alimentar els mecanismes. (VINT-I-UN EUROS)	
P-1599	PG6M-Z103	u	Electrificació de la línia d'encesa de punt de llum, formada per: · conductors fins a 3x1.5mm2 de tipus RZ1-K 1/0,6kV lliure d'halògens o de característiques equivalents segons ITC BT 28 · canalització amb tub PVC segons ITC BT 21 · pp caixes de derivació · pp de petit material Canalització i cablejat des de interruptor, polsador, commutat o detector de presència, fins a punt de llum primari. Instal·lació vista/encastada que discorre per parament horitzontal. Inclou la realització de la derivació de cablejat al interior de caixa de derivació, connexions elèctriques, instal·lació de tub i cablejat, i les operacions necessàries per alimentar el punt de llum. (TRENTA EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	30,21 €
P-1600	PG6M-Z104	u	Electrificació de punt de llum secundari, formada per: · conductors fins a 3x1.5mm2 de tipus RZ1-K 1/0,6kV lliure d'halògens o de característiques equivalents segons ITC BT 28 · canalització amb tub PVC segons ITC BT 21 · pp caixes de derivació · pp de petit material Canalització i cablejat des de lluminària d'encesa o primària, fins a punt de llum secundari. Instal·lació vista que discorre per parament horitzontal. Inclou la realització de la derivació de cablejat al interior de caixa de derivació, connexions elèctriques, instal·lació de tub i cablejat, i les operacions necessàries per alimentar el punt de llum. (DEU EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	10,32 €
P-1601	PG6M-Z105	u	Electrificació de presa de corren o caixa de mecanismes (amb varis endolls d'una mateixa línia), formada per: · conductors de 3x2.5mm2 de tipus RZ1-K 1/0,6kV lliure d'halògens o de característiques equivalents segons ITC BT 28 · canalització amb tub PVC corrugat segons ITC BT 21 · caixes de derivació · pp de petit material Canalització encastada en parament vertical des de caixa de derivació superficial instal·lada a la part superior del parament i la caixa de derivació on es connecta l'equip. La caixa de derivació superficial rep la instal·lació vista que discorre per parament horitzontal (que no s'inclou en aquesta partida). Inclou la realització de la derivació de cablejat al interior de caixa de derivació, connexions elèctriques, instal·lació de tub i cablejat, i les operacions necessàries per alimentar els mecanismes. (VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	27,39 €
P-1602	PG6M-Z106	u	Electrificació de presa de corren o caixa de mecanismes (amb varis endolls d'una mateixa línia), formada per: · conductors de 3x2.5mm2 de tipus RZ1-K 1/0,6kV lliure d'halògens o de característiques equivalents segons ITC BT 28 · canalització amb tub PVC corrugat segons ITC BT 21 · caixes de derivació · pp de petit material Canalització encastada en parament vertical des de caixa de derivació superficial instal·lada a la part superior del parament i la caixa de derivació on es connecta l'equip. La caixa de derivació superficial rep la instal·lació vista que discorre per parament horitzontal (que no s'inclou en aquesta partida). Inclou la realització de la derivació de cablejat al interior de caixa de derivació, connexions elèctriques, instal·lació de tub i cablejat, i les operacions necessàries per alimentar els	39,25 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 257

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			mecanismes. (TRENTA-NOU EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)		
P-1603	PG6M-Z107	u	Electrificació de presa de corren o caixa de mecanismes (amb varis endolls d'una mateixa línia), formada per: · conductors de 3x2.5mm2 de tipus RZ1-K 1/0,6kV lliure d'halògens o de característiques equivalents segons ITC BT 28 · canalització amb tub PVC corrugat segons ITC BT 21 · caixes de derivació · pp de petit material Canalització encastada en parament vertical des de caixa de derivació superficial instal·lada a la part superior del parament i la caixa de derivació on es connecta l'equip. La caixa de derivació superficial rep la instal·lació vista que discorre per parament horitzontal (que no s'inclou en aquesta partida). Inclou la realització de la derivació de cablejat al interior de caixa de derivació, connexions elèctriques, instal·lació de tub i cablejat, i les operacions necessàries per alimentar els mecanismes. (SEIXANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	62,78	€
P-1604	PG6M-Z108	u	Electrificació de detector volumètric, formada per: · conductors fins a 2x1.5mm2 de tipus RZ1-K 1/0,6kV lliure d'halògens o de característiques equivalents segons ITC BT 28 · canalització amb tub PVC corrugat segons ITC BT 21 · caixes de derivació · pp de petit material Canalització i cablejat des de lluminaria d'encesa, fins a punt de llum secundari. Instal·lació vista que discorre per parament horitzontal. Inclou la realització de la derivació de cablejat al interior de caixa de derivació, connexions elèctriques, instal·lació de tub i cablejat, i les operacions necessàries per alimentar el punt de llum. (DINOU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	19,04	€
P-1605	PG6M-Z109	u	Electrificació d'elmenet DALI (detector de presència i enllumenat natural o Driver Dali), per formar el bus DALI des de els detectors autònoms DALI fins els drivers DALI. Conductors de 2x1.5mm2 , formada per: · conductors fins a 2x1.5mm2 de tipus RZ1-K 1/0,6kV lliure d'halògens o de característiques equivalents segons ITC BT 28 · pp de petit material No inclou canalització, cablejat ni caixes de derivació, el cablejat va per l'interior de les canalitzacions que alimenten les lluminaries. Inclou la realització de la derivació de cablejat al interior de caixa de derivació, connexions elèctriques, instal·lació cablejat, i les operacions necessàries per alimentar el punt de llum. (CINC EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	5,08	€
P-1606	PG6M-Z10P	u	Electrificació d'interruptor, polsador, commutat o element similar, formada per: · conductors fins a 3x1.5mm2 de tipus RZ1-K 1/0,6kV lliure d'halògens o de característiques equivalents segons ITC BT 28 · canalització amb tub PVC segons ITC BT 21 · pp caixes de derivació · pp de petit material Canalització encastada/superficial en parament vertical des de caixa de derivació instal·lada a la part superior del parament fins el mecanisme. Cablejat i tub fins a canalització acotada en plànel. Inclou la realització de la derivació de cablejat al interior de caixa de derivació, connexions elèctriques, instal·lació de tub i cablejat, i les operacions necessàries per alimentar els mecanismes. (VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	23,23	€
P-1607	PG6M-Z110	u	Electrificació de punt de llum d'emergència, formada per: · conductors fins a 3x1.5mm2 de tipus RZ1-K 1/0,6kV lliure d'halògens o de característiques equivalents segons ITC BT 28 · canalització amb tub PVC corrugat segons ITC BT 21 · caixes de derivació	14,83	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 258

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			· pp de petit material Canalització i cablejat des de canalització acotada en planta. Instal·lació vista que discorre per parament horitzontal. Inclou la realització de la derivació de cablejat al interior de caixa de derivació, connexions elèctriques, instal·lació de tub i cablejat, i les operacions necessàries per alimentar el punt de llum. (CATORZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)		
P-1608	PG6M-Z11P	u	Electrificació estor/finestra, , formada per: · conductors fins a 3x1.5mm2 de tipus RZ1-K 1/0,6kV lliure d'halògens o de característiques equivalents segons ITC BT 28 · canalització amb tub PVC segons ITC BT 21 · pp caixes de derivació · pp de petit material Canalització encastada/superficial en parament vertical des de caixa de derivació find a finestra o estor. Cablejat i tub fins a canalització acotada en plànel. Inclou la realització de la derivació de cablejat al interior de caixa de derivació, connexions elèctriques, instal·lació de tub i cablejat, i les operacions necessàries per alimentar els mecanismes. (TRENTA-TRES EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	33,11	€
P-1609	PG6M-Z11X	u	Electrificació de punt de llum d'emergència, formada per: · conductors fins a 3x1.5mm2 de tipus RZ1-K 1/0,6kV lliure d'halògens o de característiques equivalents segons ITC BT 28 · canalització amb tub PVC corrugat segons ITC BT 21 · caixes de derivació · pp de petit material Canalització i cablejat des de canalització acotada en planta. Instal·lació vista que discorre per parament horitzontal. Inclou la realització de la derivació de cablejat al interior de caixa de derivació, connexions elèctriques, instal·lació de tub i cablejat, i les operacions necessàries per alimentar el punt de llum. (DINOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	19,88	€
P-1610	PG6M-Z1X0	u	Electrificació de presa de corrent o caixa de mecanismes (amb varis endolls d'una mateixa línia), formada per: · conductors de 3x2.5mm2 de tipus RZ1-K 1/0,6kV lliure d'halògens o de característiques equivalents segons ITC BT 28 · canalització amb tub PVC segons ITC BT 21 · pp caixes de derivació · pp de petit material Canalització en parament vertical des de caixa de derivació instal·lada a la part superior del parament fins el mecanisme. Cablejat i tub fins a canalització acotada en plànel. Inclou la realització de la derivació de cablejat al interior de caixa de derivació, connexions elèctriques, instal·lació de tub i cablejat, i les operacions necessàries per alimentar els mecanismes. (VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	26,58	€
P-1611	PG6M-Z1X1	u	Electrificació d'interruptor, polsador, commutat o element similar, formada per: · conductors fins a 2x1.5mm2 de tipus RZ1-K 1/0,6kV lliure d'halògens o de característiques equivalents segons ITC BT 28 · canalització amb tub PVC segons ITC BT 21 · pp caixes de derivació · pp de petit material Canalització encastada/superficial en parament vertical des de caixa de derivació instal·lada a la part superior del parament fins el mecanisme. Cablejat i tub fins a canalització acotada en plànel. Inclou la realització de la derivació de cablejat al interior de caixa de derivació, connexions elèctriques, instal·lació de tub i cablejat, i les operacions necessàries per alimentar els mecanismes. (VINT-I-UN EUROS)	21,00	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 259

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1612	PG6M-Z1X3	u	Electrificació de la línia d'encesa de punt de llum, formada per: · conductors fins a 3x1.5mm2 de tipus RZ1-K 1/0,6kV lliure d'halògens o de característiques equivalents segons ITC BT 28 · canalització amb tub PVC segons ITC BT 21 · pp caixes de derivació · pp de petit material Canalització i cablejat des de interruptor, polsador, commutat o detector de presència, fins a punt de llum primari. Instal·lació vista/encastada que discorre per parament horitzontal. Inclou la realització de la derivació de cablejat al interior de caixa de derivació, connexions elèctriques, instal·lació de tub i cablejat, i les operacions necessàries per alimentar el punt de llum. (QUARANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	41,66 €
P-1613	PG6M-Z1X4	u	Electrificació de punt de llum secundari, formada per: · conductors fins a 3x1.5mm2 de tipus RZ1-K 1/0,6kV lliure d'halògens o de característiques equivalents segons ITC BT 28 · canalització amb tub PVC segons ITC BT 21 · pp caixes de derivació · pp de petit material Canalització i cablejat des de lluminaria d'encesa o primària, fins a punt de llum secundari. Instal·lació vista que discorre per parament horitzontal. Inclou la realització de la derivació de cablejat al interior de caixa de derivació, connexions elèctriques, instal·lació de tub i cablejat, i les operacions necessàries per alimentar el punt de llum. (DISSET EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	17,93 €
P-1614	PG6M-Z1X8	u	Electrificació de detector volumètric, formada per: · conductors fins a 2x1.5mm2 de tipus RZ1-K 1/0,6kV lliure d'halògens o de característiques equivalents segons ITC BT 28 · canalització amb tub PVC corrugat segons ITC BT 21 · caixes de derivació · pp de petit material Canalització i cablejat des de lluminaria d'encesa, fins a punt de llum secundari. Instal·lació vista que discorre per parament horitzontal. Inclou la realització de la derivació de cablejat al interior de caixa de derivació, connexions elèctriques, instal·lació de tub i cablejat, i les operacions necessàries per alimentar el punt de llum. (VINT-I-SIS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	26,02 €
P-1615	PG6M-Z1X9	u	Electrificació d'elmenet DALI (detector de presència i enllumenat natural o Driver Dali), per formar el bus DALI des de els detectors autònoms DALI fins els drivers DALI. Conductors de 2x1.5mm2 , formada per: · conductors fins a 2x1.5mm2 de tipus RZ1-K 1/0,6kV lliure d'halògens o de característiques equivalents segons ITC BT 28 · pp de petit material No inclou canalització, cablejat ni caixes de derivació, el cablejat va per l'interior de les canalitzacions que alimenten les lluminaries. Inclou la realització de la derivació de cablejat al interior de caixa de derivació, connexions elèctriques, instal·lació cablejat, i les operacions necessàries per alimentar el punt de llum. (QUARANTA EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	40,99 €
P-1616	PG6M-Z1XP	u	Electrificació estor/finestra, , formada per: · conductors fins a 3x1.5mm2 de tipus RZ1-K 1/0,6kV lliure d'halògens o de característiques equivalents segons ITC BT 28 · canalització amb tub PVC segons ITC BT 21 · pp caixes de derivació · pp de petit material Canalització encastada/superficial en parament vertical des de caixa de derivació find a finestra o estor. Cablejat i tub fins a canalització acotada en plànoI. Inclou la realització de la derivació de cablejat al interior de caixa de derivació, connexions elèctriques, instal·lació de tub i cablejat, i les operacions necessàries per alimentar els mecanismes. (TRENTA-TRES EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	33,11 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 260

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1617	PG6M-Z201	u	Electrificació de punt de llum d'emergència, formada per: · conductors fins a 3x1.5mm2 de tipus RZ1-K 1/0,6kV lliure d'halògens o de característiques equivalents segons ITC BT 28 · canalització amb tub PVC corrugat segons ITC BT 21 · caixes de derivació · pp de petit material Canalització i cablejat des de canalització acotada en planta. Instal·lació vista que discorre per parament horitzontal. Inclou la realització de la derivació de cablejat al interior de caixa de derivació, connexions elèctriques, instal·lació de tub i cablejat, i les operacions necessàries per alimentar el punt de llum. (VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	29,93 €
P-1618	PG6M-Z2X1	u	Electrificació de punt de llum d'emergència, formada per: · conductors fins a 3x1.5mm2 de tipus RZ1-K 1/0,6kV lliure d'halògens o de característiques equivalents segons ITC BT 28 · canalització amb tub PVC corrugat segons ITC BT 21 · caixes de derivació · pp de petit material Canalització i cablejat des de canalització acotada en planta. Instal·lació vista que discorre per parament horitzontal. Inclou la realització de la derivació de cablejat al interior de caixa de derivació, connexions elèctriques, instal·lació de tub i cablejat, i les operacions necessàries per alimentar el punt de llum. (TRENTA-SIS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	36,73 €
P-1619	PG6N-6PZQ	u	Presa de corrent industrial de tipus mural, 2P+T, de 16 A i 380-415 V de tensió nominal segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció d'IP-44, col.locada (DINOU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	19,12 €
P-1620	PG6N-6Q04	u	Presa de corrent industrial de tipus mural, 3P+T, de 32 A i 380-415 V de tensió nominal segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció d'IP-44, col.locada (VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	26,83 €
P-1621	PG6N-6Q0D	u	Presa de corrent industrial de tipus mural, 3P+N+T, de 16 A i 380-415 V de tensió nominal segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció d'IP-44, col.locada CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	25,85 €
P-1622	PG6O-77MW	u	Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, muntada superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (CATORZE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	14,70 €
P-1623	PG6O-77MY	u	Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt, muntada superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (DIVUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	18,29 €
P-1624	PG6O-77MZ	u	Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntada superficialment (SETZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	16,54 €
P-1625	PG6O-Z001	u	Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa protegida, amb marc i connexió automàtica per cables de fins a 2,5mm2. Instal·lat superficialment o encastat segons el cas. Inclou pp de tots els accessoris necessaris (caixa per a instal·lació, marcs, tapes, etc), instal·lació i connexió de tots els components.	23,71 €

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
LOT 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 261

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la		
			(VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)		
P-1626	PG70-0001	u	Sensor de presència i lluminositat ambient ref. P31-SIB-DALI DALI-INT-ZD per a muntatge en superfície al sostre amb capçal del sensor mòbil. Altura màxima d'instal·lació 12 m. Àrea de treball del sensor de llum 0 ... 2047 lux, resolució 1 lux. Diàmetre 98 mm. Alimentació a través de línia de senyal DALI. Consum 3.5 mA. Color blanc. IP20	163,89	€
			(CENT SEIXANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)		
P-1627	PG70-0002	u	Acoblador de pulsadors DALI2-MC de 4 entrades P31- DALI-2-MC per connectar interruptors o pulsadors estàndard lliures de potencial. Comportament de botó i ordres DALI. Configuració mitjançant un telèfon intel·ligent compatible amb NFC. Longitud mín. del pols de control: 40 ms. Rang voltatge 9,5 V... 22,5 Vdc d'acord amb IEC62386. Consum màx. a 22,5 V: 2 mA. . Ø cable: 0,5...1,5 mm2 (AWG20...AWG16). Instal·lació en caixa encastada estàndard. Dimensions: 40x28x15 mm. IP20.	164,66	€
			(CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)		
P-1628	PG70-Z001	u	V1. Detector de presència amb controlador DALI i font d'alimentació integrats, amb funció de control del nivell de lluminositat en funció de la llum natural disponible. Certificat DALI-2. Amb dos canals:	201,93	€
			· canal 1: DALI-2, 80mA, regulació del nivell d'enllumenat ajustable entre 10 i 2500lux i temporització d'apagada entre 1 i150min.		
			· canal 2: contacte lliure de potencial per al control de la climatització (apagada de clima en cas no presencia), amt temporització d'apagada entre 5 i 120min		
			Cobertura de detecció: 6m activitat sedentària a 2,5m d'altura d'instal·lació.		
			Inclou accesoris de muntatge i posta en marxa.		
			Marca i model: BEG PD4N-M-DACO-1C DALI-2		
			(DOS-CENTS UN EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)		
P-1629	PG70-Z002	u	V2. Detector de presència amb controlador DALI i font d'alimentació integrats, amb funció de control del nivell de lluminositat en funció de la llum natural disponible. Certificat DALI-2. Amb un canal:	187,64	€
			· canal 1: DALI-2, 80mA, regulació del nivell d'enllumenat ajustable entre 10 i 2500lux i temporització d'apagada entre 1 i150min.		
			Cobertura de detecció: 6m activitat sedentària a 2,5m d'altura d'instal·lació.		
			Inclou accesoris de muntatge i posta en marxa.		
			Marca i model: BEG PD4N-M-DACO DALI-2		
			(CENT VUITANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)		
P-1630	PG70-Z003	u	V3. Sensor presència per a passadís amb contacte NO.	179,12	€
			Cobertura de detecció: 40m detecció longitudinal a 2,5m d'altura d'instal·lació.		
			Inclou accesoris de muntatge i posta en marxa.		
			Marca i model: BEG PD4-M-1C-C-PS-SU		
			(CENT SETANTA-NOU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)		
P-1631	PG70-Z004	u	V4. Detector de moviment de sostre per encesa i apagada temporitzada de l'enllumenat	74,64	€
			Inclou accesoris de muntatge i posta en marxa.		
			Marca i model: BEG PD3N-1C-SU		
			(SETANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)		

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
LOT 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 262

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1632	PG70-Z005	u	V5. Detector de moviment de sostre per encesa i apagada temporitzada de l'enllumenat, amb sensor acústic	81,72	€
			Inclou accesoris de muntatge i posta en marxa.		
			Marca i model: BEG PD3N-1C-SU Micro		
			(VUITANTA-UN EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)		
P-1633	PG75-H93Y	u	Programador electrònic astronòmic, amb 1 línia de sortida amb poder de tall de 16A a 230 V, programació diària i setmanal, interval mínim de programació d'1 min, muntat superficialment o a carril DIN i connectat	134,34	€
			(CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)		
P-1634	PG76-CP3Q	u	Variador de freqüència per a control de velocitat del motor, amb entrada trifàsica 400 V i sortida trifàsica 400 V, de 4 kW de potència, control amb display led i bus de dades integrat, amb grau de protecció IP 66, muntat superficialment o en quadre, connectat a línies elèctriques i de control i configurat	533,35	€
			(CINC-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)		
P-1635	PG76-CP3U	u	Variador de freqüència per a control de velocitat del motor, amb entrada trifàsica 400 V i sortida trifàsica 400 V, de 2,2 kW de potència, control amb display led i bus de dades integrat, amb grau de protecció IP 66, muntat superficialment o en quadre, connectat a línies elèctriques i de control i configurat	494,95	€
			(QUATRE-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)		
P-1636	PG76-CP4J	u	Variador de freqüència per a control de velocitat del motor, amb entrada trifàsica 400 V i sortida trifàsica 400 V, de 5,5 kW de potència, control amb display led i bus de dades integrat, amb grau de protecció IP 66, muntat superficialment o en quadre, connectat a línies elèctriques i de control i configurat	814,91	€
			(VUIT-CENTS CATORZE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)		
P-1637	PG81-0001	u	Font d'alimentació commutada EY-PS021F041 de Sauter, 85-264Vac / 24Vdc, 4 A. Montaje carril DIN.	93,43	€
			(NORANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)		
P-1638	PG81-0008	u	Font d'alimentació 405 DALI Repeater, per a bus DALI. Alimentació 85-265 Vac / 20 Vdc, càrrega màxima 250 dt. Muntatge en carril DIN.	260,68	€
			(DOS-CENTS SEIXANTA EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)		
P-1639	PG84-0010	u	Pantalla tàctil 15,6'' capacitiva industrial Android all in one PC. Resolució de color 16,7 M (8-bit). CPU JWSA64 Cortex-A53 quad-core 1.2GHz. GPU Mail-400 533MHz. Memòria interna 2G DDR3 RAM, Mòdul WIFI incorporat, 802.11A/B/G/N, sistema operatiu pre-instal·lat	872,80	€
			Android 6.0, multi-idoma. Ports 1x12V ATX input, 1xSIM card slot, 1xTF/SD card slot, 1xHDMI, 2xUSB port, 1xRJ-45 network interface, 1x3.5mm Àudio output interface, 2xcom (Serial port), 1xmini, USB network interface, 1x3.5mm Àudio output interface, 2xcom (Serial port), 1xmini USB, port per a re-flaix/actualització microprogramari. IP65 panell frontal.		
			Instal·lació porta de quadre o suport VEGA.		
			(VUIT-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)		
P-1640	PG8A-0002	u	Regulador de Tª ambient NRFC424MF112 per ventiladors de 2 o 4 tubs. Comunicació Modbus/RTU. Pantalla gran amb retroil·luminació configurable, temporitzador d'encesa / apagada integrada, ON/OFF a través de de botó inhihible per a instal·lacions d'ús públic, control de vàlvula 2 tubs (0-10 V o t/n) i 4 tubs (t/n), ventilador ECM, canvi hivern/estiu en aplicacions de 2 tubs. Entrada addicional configurable, pot incorporar sensor de temperatura extern per cable. Instal·lació mitjançant placa de muntatge sense obrir el controlador. Disseny universal i baixa altura d'instal·lació sobre superfície (14 mm), requereix instal·lació encastada en paret. Alimentació 110 V / 240 V, consum 5 VA, 60 / 50 Hz. IP20.	177,18	€
			(CENT SETANTA-SET EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)		

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26

Pàg.: 263

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1641	PGB0-H82A	u	Bateria de condensadors trifàsica de 400 V i freqüència de 50 Hz, de 25,0 kVAr de potència reactiva, de 3 etapes 5+2x10 kVAr, de funcionament automàtic, amb regulador d'energia reactiva amb pantalla de cristall líquid per a la visualització de l'estat de funcionament, amb condensadors autoprotegits, contactors amb resistències de preinserció i armari metàl·lic amb grau de protecció IP-21, muntada superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (VUIT-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	821,27 €
P-1642	PGB0-H82U	u	Bateria de condensadors trifàsica de 400 V i freqüència de 50 Hz, de 75,0 kVAr de potència reactiva, de 3 etapes 15+2x30 kVAr, de funcionament automàtic, amb regulador d'energia reactiva amb pantalla de cristall líquid per a la visualització de l'estat de funcionament, amb condensadors autoprotegits, contactors amb resistències de preinserció i armari metàl·lic amb grau de protecció IP-21, muntada superficialment (DOS MIL QUARANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	2.048,94 €
P-1643	PGC3-B5XG	u	Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus line interactive amb modulació d'ample de polsos (PWM), classificació VI segons la norma EN 62040-3, de 750 VA de potència, temps d'autonomia de 15 minuts, tensió d'entrada/sortida 230 V/230 V, freqüències de funcionament 50/60 Hz, rendiment total > 97,6, factor de potència de sortida 0,9, sobrecàrrega admissible del 110% durant 3 minuts i del 150% durant 200 ms, comunicació remota mitjançant ports RS-232 i USB, protocol de comunicació Megatech, comunicació local amb display LCD, bateries de plom tipus AGM, amb 4 preses de corrent del tipus IEC, format torre o rack 19", col·locat CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. (QUATRE-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	472,88 €
P-1644	PGC4-B40I	u	Sistema d'Alimentació Ininterrompuda trifàsic d'entrada i sortida, de tecnologia on-line, doble conversió, sense transformador, compost per rectificador amb corrector del factor de potència (PFC), carregador de bateries, ondulador, bypass estàtic i bypass manual de manteniment i interfície de comunicació. Kit de paral·lel: Inclòs Línia de bypass independent: Opció no inclosa. Vida mitjana de la bateria: Tecnologia On-line de doble conversió (VFI) amb control DSP. Rectificador i ondulador d'alta freqüència (HF) mitjançant transistors IGBT. Factor de potència d'entrada = 1. Molt baixa distorsió del corrent d'entrada (THDi fins a <1%). Factor de potència de sortida: 0,9 Molt baixa taxa de distorsió de tensió de sortida (THDv inferior, fins i tot, al 0,5%). Ampli rang de tensions d'entrada, menor ús de la bateria i del bypass. Eficiència en mode On-line de fins al 95% i en mode Smart Eco-mode de fins al 98%. Arrencada suau en rampa, funció SoftStart (temps de Walk-in programable). Possibilitat de configuracions en paral·lel redundant. Sistema intel·ligent de càrrega de bateries, funció Batt-Watch. Materials reciclables en més del 80%., col·locat CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. (VUIT MIL SETZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	8.016,64 €
P-1645	PGC4-B42Z	u	Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus on-line de doble conversió, d'1,5 kVA de potència, temps d'autonomia de 8 minuts, tecnologia d'ondulació per modulació d'ample de polsos (PWM), classificació VFI segons la norma EN 62040-3, tensió d'entrada/sortida 230 V/230 V, freqüències de funcionament 50/60 Hz, rendiment total >93%, factor de potència d'entrada >0,99 al 100% de la càrrega, factor de potència de sortida >0,9, sobrecàrrega admissible del 130% durant 2 minuts i del 150% durant 30 segons, THDi total <5 al 100% de la càrrega, comunicació remota mitjançant ports RS-232 i USB, suporta protocol Megatech, comunicació local amb display LCD, bateries de plom tipus AGM, format torre o rack 19", col·locat CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. (MIL CENT SETZE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	1.116,18 €
P-1646	PGD0-CVJJ	u	Elèctrode de connexió a terra de grafit, de 0,5 m de llargària i 50 mm de diàmetre, clavada a terra (DOS-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	289,30 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26

Pàg.: 264

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1647	PGD1-E3BM	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària de 17,3 mm de diàmetre, clavada a terra (TRENTA-QUATRE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	34,17 €
P-1648	PGD1-E3BT	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (TRENTA-SIS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	36,36 €
P-1649	PGD4-614N	u	Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (CINQUANTA EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	50,63 €
P-1650	PGD4-Z004	u	Aportació i instal·lació posta a terra de ferramenta i de neutre al Centre de mesura i transformació. Inclou connexió equipotencial de tots els elements metàl·lics de l'interior de la instal·lació Marca i model: Ormazabal, o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou inclou subministrament i col·locació. (MIL SET-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	1.735,38 €
P-1651	PGD4-Z005	u	Mesura de Tensions de Pas i Contacte a CM Marca i model: Ormazabal, o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou inclou subministrament i col·locació. (CENT NORANTA-UN EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	191,93 €
P-1652	PGD4-Z006	u	Mesura dels valors de posta a terra Marca i model: Ormazabal, o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou inclou subministrament i col·locació. (CENT NORANTA-UN EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	191,93 €
P-1653	PGE2-Z001	u	Inversor per a instal·lació fotovoltaica de connexió a xarxa, trifàsic, potència nominal d'entrada 50000Wp, potència nominal de sortida 50000W, rang tensió MPPT 500 a 800V, tensió de sortida 400V, rendiment 98%, col·locat Marca i model: SMA STP 50-40/41 (CORE1), o equivalent aprovat per la DF Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (QUATRE MIL DOS-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	4.273,50 €
P-1654	PGE5-ADOB	m2	Estructura de suport per a mòduls fotovoltaics en posició vertical, h=130mm, de perfils d'alumini extruït, amb inclinació de fins a 60°, per a col·locar sobre teulada inclinada, muntats i connectats (CINQUANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	53,56 €
P-1655	PGE5-Z001	u	Mòdul fotovoltaic monocristal·lí per a instal·lació aïllada/connexió a xarxa, potència de pic 600 Wp, amb marc d'alumini anoditzat, protecció amb vidre trempat, caixa de connexió, precablejat amb connectors especials, amb una eficiència mínima del 22,7%, amb estructura de suport formada per perfils d'alumini extruït i clips de suport de mòduls FV, col·locats sobre estructura metàl·lica inclinada formada per vigues i corretges, muntat i connectat Marca i model: JA JAM72D40 Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (QUATRE-CENTS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	400,61 €

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües
freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit
de la Model al districte de l'Eixample
LOT 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 265

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1656	PGG1-HABB	u	Transformador trifàsic de distribució secundària, del tipus submergit en oli, aïllament a base de éster biodegradable, potència 630 kVA, tensió assignada del primari 36 kV, tensió del primari 25 kV, tensió del secundari 420 V entre fases en buit, freqüència 50 Hz, grup de connexió Dyn11, regulació del primari +/- 2,5%, +/- 5%, +/- 7,5%, +/- 10%, protecció pròpia del transformador amb termòmetre, per a instal·lació interior i exterior, cisterna d'aletes amb refrigeració natural, commutador de regulació maniobrable sense tensió, passatapes MT de porcellana, passabarres BT de porcellana, dispositiu de buidatge i presa de mostres i dispositiu d'ompliment, amb placa de característiques i placa de seguretat i instruccions de servei, instal·lat i amb la totalitat de les connexions fetes CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (QUINZE MIL CINC-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB UN CÈNTIMS)	15.538,01 €
P-1657	PGH1-HB0Z	u	Cel·la modular prefabricada de mitja tensió sota envoltant metàl·lica, amb funció de remunt de barres, tensió assignada 36 kV, inclosos els elements d'interconnexió entre cel·les, instal·lada i amb la totalitat de les connexions fetes CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (TRES MIL CINC-CENTS UN EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	3.501,41 €
P-1658	PGH1-HB15	u	Cel·la modular prefabricada de mitja tensió sota envoltant metàl·lica, aïllament integral en gas SF6, amb funció de línia, tensió assignada 36 kV, intensitat nominal 630 A, intensitat de curta durada admissible 20 kA, amb interruptor-seccionador rotatiu de 3 posicions (connectat, seccionat i posat a terra) amb poder de tall en càrrega d'accionament manual, amb captadors capacitius per a la detecció de tensió i sistema d'alarma sonora de posada a terra, inclosos els elements d'interconnexió entre cel·les, instal·lada i amb la totalitat de les connexions fetes CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (TRES MIL SET-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	3.783,94 €
P-1659	PGH1-HB17	u	Cel·la modular prefabricada de mitja tensió sota envoltant metàl·lica, aïllament integral en gas SF6, amb funció de línia, tensió assignada 36 kV, intensitat nominal 630 A, intensitat de curta durada admissible 20 kA, amb interruptor-seccionador rotatiu de 3 posicions (connectat, seccionat i posat a terra) amb poder de tall en càrrega d'accionament motoritzat, amb captadors capacitius per a la detecció de tensió i sistema d'alarma sonora de posada a terra, inclosos els elements d'interconnexió entre cel·les, instal·lada i amb la totalitat de les connexions fetes CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (QUATRE MIL TRES-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	4.398,72 €
P-1660	PGH1-HB1J	u	Cel·la modular prefabricada de mitja tensió sota envoltant metàl·lica, amb funció de mesura, tensió assignada 36 kV, amb transformadors de tensió i transformadors d'intensitat, inclosos els elements d'interconnexió entre cel·les, instal·lada i amb la totalitat de les connexions fetes CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (SET MIL TRES-CENTS QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	7.304,24 €
P-1661	PGH1-HB1T	u	Cel·la modular prefabricada de mitja tensió sota envoltant metàl·lica, aïllament integral en gas SF6, amb funció de protecció amb interruptor automàtic, tensió assignada 36 kV, intensitat nominal 630 A, intensitat de curta durada admissible 20 kA, amb interruptor-seccionador rotatiu de 3 posicions (connectat, seccionat i posat a terra) amb poder de tall en càrrega d'accionament manual, amb un interruptor automàtic de tall omnipolar en buit en sèria amb el seccionador, amb captadors capacitius per a la detecció de tensió i sistema d'alarma sonora de posada a terra, inclosos els elements d'interconnexió entre cel·les, instal·lada i amb la totalitat de les connexions fetes CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (DOTZE MIL SEIXANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	12.067,68 €

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües
freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit
de la Model al districte de l'Eixample
LOT 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 266

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1662	PGH1-Z006	u	Armari telemando tipus CM-UP ORMAZABAL o similar, alimentat a 230V, amb equip de carregador de bateries a 24 Vcc i equip de comunicació sobre cel·les GLOBAL Marca i model: Orbazaval, o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou inclou subministrament i col·locació. (CINC MIL SIS-CENTS NORANTA EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	5.690,81 €
P-1663	PGH1-Z007	u	Relé ORMAZABAL o similar tipus RGDAT Marca i model: Ormazabal, o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou inclou subministrament i col·locació. (VUIT-CENTS DINOU EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	819,17 €
P-1664	PGH1-Z008	u	Aportació i instal·lació d'equip de mesura compost per 3 TT's 27500V3/110V3 Marca i model: Ormazabal, o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou inclou subministrament i col·locació. (MIL SIS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	1.648,20 €
P-1665	PGH1-Z009	u	Aportació i instal·lació d'equip de mesura compost per 3 TT's 27500V3/110V3 Marca i model: Ormazabal, o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou inclou subministrament i col·locació. (MIL TRES-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	1.326,35 €
P-1666	PGH1-Z010	u	Aportació i instal·lació armari de B/T amb interruptor automàtic de 1000A Marca i model: Ormazabal, o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou inclou subministrament i col·locació. (QUATRE MIL VUIT-CENTS DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	4.818,63 €
P-1667	PGJ0-HB34	u	Conjunt d'accessoris de seguretat i maniobra constituït per una banqueta aïllant, un extintor d'eficàcia 89B, guants aïllants, perxa aïllant i armari de primers auxilis, segons Instruccions Tècniques Complementàries del Reglament sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació. B.O.E. 25-10-84, col·locat (QUATRE-CENTS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	400,83 €
P-1668	PGK0-HAYE	m	Circuit trifàsic simple amb Cable elèctric de mitja tensió amb conductor d'alumini i d'aïllament extruït, unipolar, de designació RHZ1-OL, de 150 mm2 de secció, tensió assignada 18/30 kV, conductor d'alumini classe 2, pantalla sobre el conductor semiconductora, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), pantalla sobre l'aïllament semiconductora, protecció contra l'entrada d'aigua simple obturació longitudinal amb cinta inflable, pantalla metàl·lica de fils de coure de 16 mm2 de secció, coberta exterior de material compost termoplàstic a base de poliolefines de designació DMZ1, lliure d'halògens segons norma UNE-EN 60754-1, de baixa emissió de fums corrosius i tòxics segons norma UNE-EN 60754-2 i de baixa opacitat de fums segons norma UNE-EN 61034-2, classe de reacció al foc Fca segons norma UNE-EN 50575, norma de disseny UNE-HD 620-10E, col·locat soterrat CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària realment instal·lat, amidat segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. (TRENTA-NOU EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	39,91 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 267

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1669	PGK1-Z001	u	Un. Joc de 3 connectors apantallats en ‘’T’’ roscats M16 630 A 36kV. Marca i model: Schneider Electric, o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou inclou subministrament i col·locació. (DOS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	278,90 €
P-1670	PGK1-Z002	u	Instal·lació pont de MT 18/30 kV 3x1x150mm a interior de CM amb dos acabament endollables Marca i model: Ormazabal, o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou inclou subministrament i col·locació. (MIL TRES-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	1.382,18 €
P-1671	PGK1-Z003	u	Conjunt ponts de BT entre transformador i QGBT compost per cable RK-0,6/1kV 4x3x1x240mm2 Al Marca i model: Ormazabal, o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou inclou subministrament i col·locació. (SIS-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	679,14 €
P-1672	PGK1-Z005	u	Conjunt interconnexió entre la cel·la de protecció i el transformador Marca i model: Ormazabal, o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou inclou subministrament i col·locació. (QUATRE-CENTS UN EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	401,88 €
P-1673	PH13-BZCG	u	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x30 cm, de 28 W de potència de la llumenera, 3400 lm de flux il·luminós, protecció IP44, no regulable, muntada superficialment (CENT SETANTA-SET EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	177,30 €
P-1674	PH13-BZCL	u	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x30 cm, de 44 W de potència de la llumenera, 3700 lm de flux il·luminós, protecció IP20, no regulable, muntada superficialment (CENT DINOU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	119,74 €
P-1675	PH14-Z002	u	i02. Lluminiària lineal per interior, làmpada LED. Incou driver, cables de suports i accessoris de muntatge. · tipus driver: DALI · instal·lació: suspesa · Potència: 36 W · Temperatura de color: 3000K · UGR: <22 Inclou subministrament i col·locació. Totalment instal·lada. Marca i model: Frepi Esse-ci 54PG36K3D, o equivalent aprovada per la DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (DOS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	282,62 €
P-1676	PH14-Z003	u	i03. Lluminiària downlight per interior, làmpada LED. Incou driver, cables de suports i accessoris de muntatge. · tipus driver: on/off · instal·lació: sostre · Potència: 25 W · Temperatura de color: 3000K Inclou subministrament i col·locació. Totalment instal·lada. Marca i model: Frepi Esse-ci 38PC25K350SBD o equivalent aprovada per la DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (CENT TRENTA EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	130,11 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 268

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1677	PH14-Z004	u	i04. Lluminiària d'emergència, no permanent. Inclou accessoris de muntatge. · instal·lació: superficial sostre · flux: 1m · Potència: 2W · Autonomia: 1h Inclou subministrament i col·locació. Totalment instal·lada. Marca i model: Frepi Beghelli PM EASY EU 100 1/3h IP42 TRSA o equivalent aprovada per la DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (TRENTA-DOS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	32,15 €
P-1678	PH14-Z005	u	i05. Lluminiària lineal per interior, làmpada LED. Incou driver, cables de suports i accessoris de muntatge. · tipus driver: DALI · instal·lació: sostre · Potència: 24 W · Temperatura de color: 3000K · UGR: <19 Inclou subministrament i col·locació. Totalment instal·lada. Marca i model: Frepi esse-ci 54CLD24K3D, o equivalent aprovada per la DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (TRES-CENTS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	300,04 €
P-1679	PH14-Z007	u	i07. Lluminiària lineal per interior, làmpada LED. Incou driver, cables de suports i accessoris de muntatge. · tipus driver: DALI · instal·lació: suspesa · Potència: 96 W · Temperatura de color: 3000K · UGR: <19 Inclou subministrament i col·locació. Totalment instal·lada. Marca i model: Frepi esse-ci 54PG96K3HPD, o equivalent aprovada per la DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (TRES-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	371,12 €
P-1680	PH14-Z008	u	i08. Lluminiària d'emergència aplic, no permanent. Inclou accessoris de muntatge. · instal·lació: aplic paret · flux: 1m · Potència: 18W · Autonomia: 1h Inclou subministrament i col·locació. Totalment instal·lada. Marca i model: Frepi Beghelli FULL MOON EMERG 3h SENS 18W 3K o equivalent aprovada per la DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (NORANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	91,60 €
P-1681	PH14-Z009	u	i09. Lluminiària lineal per interior, làmpada LED. Incou driver, cables de suports i accessoris de muntatge. · tipus driver: On/off · instal·lació: suspesa · Potència: 66 W · Temperatura de color: 3000K · UGR: <19 · IP: 66 Inclou subministrament i col·locació. Totalment instal·lada. Marca i model: Frepi Beghelli ACCIAIO EX SDB L1500 73W 4K, o equivalent aprovada per la DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (DOS-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	262,33 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 269

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1682PH14-Z010		u	i10. L·luminària downlight per interior, làmpada LED. Incou driver, cables de suports i accessoris de muntatge. · tipus driver: On/off · instal·lació: sostre · Potència: 18 W · Temperatura de color: 3000K · UGR: Inclou subministrament i col·locació. Totalment instal·lada. Marca i model: Frepi Beghelli FULL MOON SENS TUTTOSCH 18W 3K, o equivalent aprovada per la DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (CINQUANTA-SIS EUROS AMB UN CÈNTIMS)	56,01 €
P-1683PH14-Z011		u	i11. L·luminària lineal per interior, làmpada LED. Incou driver, cables de suports i accessoris de muntatge. · tipus driver: On/off · instal·lació: superfície · Potència: 40W · Temperatura de color: 3000K · UGR: <21 Inclou subministrament i col·locació. Totalment instal·lada. Marca i model: Frepi GopiLED GO-FLAT-WH 40W, o equivalent aprovada per la DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (VUITANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	86,26 €
P-1684PH14-Z012		u	i12. L·luminària tira LED. Incou driver, cables de suports i accessoris de muntatge. Trams de 2m · tipus driver: On/off · instal·lació: superfície · Potència: 75W · Temperatura de color: 3000K · UGR: <21 Inclou subministrament i col·locació. Totalment instal·lada. Marca i model: Frepi VSF48015W3KIP67CF, o equivalent aprovada per la DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (CINQUANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	51,50 €
P-1685PH14-Z017		u	i17. L·luminària lineal per interior, làmpada LED. Incou driver, cables de suports i accessoris de muntatge. · tipus driver: Dali · instal·lació: suspesa · Potència: 42W · Temperatura de color: 3000K · UGR: <19 Inclou subministrament i col·locació. Totalment instal·lada. Marca i model: Frepi ESSE-CI 54CLD42K3BDo equivalent aprovada per la DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (TRES-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	368,98 €
P-1686PH14-Z019		u	i19. L·luminària d'emergència aplic, no permanent. Inclou accessoris de muntatge. · instal·lació: sostre · flux: 575 lm · Potència: 7.5W · Autonomia: 1h Inclou subministrament i col·locació. Totalment instal·lada. Marca i model: Frepi Beghelli FULL MOON EMERG 3h SENS 18W 3K o equivalent aprovada per la DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (CENT NORANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	199,24 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 270

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1687PH14-Z01A		u	i01. L·luminària lineal per interior, làmpada LED. Incou driver, cables de suports i accessoris de muntatge. · tipus driver: DALI · instal·lació: suspesa · Potència: 36W · Temperatura de color: 3000K · UGR: <19 Inclou subministrament i col·locació. Totalment instal·lada. Marca i model: Frepi Esse-ci 54CLD36K3D , o equivalent aprovada per la DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	341,83 €
P-1688PH14-Z020		u	i20. L·luminària per exterior, tipus foc, a paret, làmpada LED. Incou driver, cables de suports i accessoris de muntatge. · tipus driver: on/off · instal·lació: paret · Potència: 60W · Temperatura de color: 3000K · IP65 Inclou subministrament i col·locació. Totalment instal·lada. Marca i model: Frepi TEC-MAR POLAR 2/AR 7027AR3060GD o equivalent aprovada per la DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (CENT CINQUANTA-TRES EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	153,17 €
P-1689PH14-Z021		u	i21. L·luminàriaper interior, tipus campana, làmpada LED. Incou driver, cables de suports i accessoris de muntatge. · tipus driver: Dali · instal·lació: suspesa · Potència: 100W · Temperatura de color: 3000K Inclou subministrament i col·locació. Totalment instal·lada. Marca i model: Frepi ESSE-CI 54CLD42K3BDo equivalent aprovada per la DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (DOS-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	261,11 €
P-1690PH14-Z023		u	i23. L·luminària per exterior, tipus foc, a bacul, làmpada LED. Incou driver, cables de suports i accessoris de muntatge. · tipus driver: on/off · instal·lació: paret · Potència: 240W · Temperatura de color: 3000K · IP65 Inclou subministrament i col·locació. Totalment instal·lada. Marca i model: Frepi TEC-MAR 7029AR4240GL o equivalent aprovada per la DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (DOS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	269,68 €
P-1691PH14-Z06A		u	i06. L·luminària lineal per interior, làmpada LED. Incou driver, cables de suports i accessoris de muntatge. · tipus driver: DALI · instal·lació: suspesa · Potència: 30 W · Temperatura de color: 3000K · UGR: <19	314,48 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 271

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Inclou subministrament i col·locació. Totalment instal·lada. Marca i model: Frepi esse-ci 54CLD30K3D, o equivalent aprovada per la DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (TRES-CENTS CATORZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	
P-1692	PH14-ZX02	u	i02. Lluminiària d'emergència, no permanent. Inclou accessoris de muntatge. · instal·lació: superficial sostre · flux: 1155 lm · Potència: 7.5 W · Autonomia: 1h · IP: 65 · IK: 09 Inclou subministrament i col·locació. Totalment instal·lada. Marca i model: Frepi BEGHELLI LUNGALARGALUCE EX CT SE/SA LF o equivalent aprovada per la DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (DOS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	245,65 €
P-1693	PH14-ZX03	u	i03. Lluminiària d'emergència, no permanent. Inclou accessoris de muntatge. · instal·lació: superficial sostre · flux: 1920lm · Potència: 24W · Autonomia: 1h · IP: 44 · IK: 03 Inclou subministrament i col·locació. Totalment instal·lada. Marca i model: Frepi BEGHELLI FULL MOON EMERG 3h 24W 4K o equivalent aprovada per la DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (CENT TRETZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	113,45 €
P-1694	PH14-ZX04	u	i04. Foco, làmpada LED. Incou driver, cables de suports i accessoris de muntatge. · tipus driver: DALI · instal·lació: superficial · Potència: 480W · Temperatura de color: 4000K · IP: 66 · IK: 08 Inclou subministrament i col·locació. Totalment instal·lada. Marca i model: Frepi TEC-MAR MAGIC 2 480W 4000K CRI>70 mod.RR + DALI, o equivalent aprovada per la DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (MIL CINC-CENTS TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	1.530,57 €
P-1695	PH14-ZX05	u	i05. Pantalla LED, làmpada LED. Incou driver, cables de suports i accessoris de muntatge. · tipus driver: on/off · instal·lació: superficial · Potència: 50 W · Temperatura de color: 4000K · IP: 65 · IK: 08 Inclou subministrament i col·locació. Totalment instal·lada. Marca i model: Frepi GOPILED AGUAMARINA 4000K 1500mm BLANCO, o equivalent aprovada per la DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	42,45 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 272

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1696	PH14-ZX07	u	i07. Lluminiària lineal per interior, làmpada LED. Incou driver, cables de suports i accessoris de muntatge. · tipus driver: on/off · instal·lació: suspesa · Potència: 40 W · Temperatura de color: 4000K · IP: 54 · IK: 10 Inclou subministrament i col·locació. Totalment instal·lada. Marca i model: Frepi GOPILED FLAT LIGHT NEGRO 1200mm 4000K, o equivalent aprovada per la DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (CENT QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	104,43 €
P-1697	PH14-ZX08	u	i08. Lluminiària tira LED. Incou driver, cables de suports i accessoris de muntatge. Trams de 11.5m. Perfil de superfície blanc. · tipus driver: driver on/off · instal·lació: superficial · Potència: 10W/m · Temperatura de color: 4000K · IP: 67 Inclou subministrament i col·locació. Totalment instal·lada. Marca i model: Frepi FREPI TIRA COB IP 67 4000K PERFIL DE SUPERFICIE BLANCO, o equivalent aprovada per la DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (TRES-CENTS TRETZE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	313,99 €
P-1698	PH14-ZX09	u	i09. Lluminiària lineal per interior, làmpada LED. Incou driver, cables de suports i accessoris de muntatge. · tipus driver: DALI · instal·lació: suspesa · Potència: 66 W · Temperatura de color: 4000K Inclou subministrament i col·locació. Totalment instal·lada. Marca i model: Frepi ESSE-CI TWOS DR PC/AS 66W 350mA 4000K CRI>90, o equivalent aprovada per la DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (QUATRE-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	468,76 €
P-1699	PH14-ZX10	u	i10. Lluminiària downlight encastat, làmpada LED. Incou driver, cables de suports i accessoris de muntatge. · tipus driver: dali · instal·lació: encastat · Potència: 15W · Temperatura de color: 4000K · IP: 65 Inclou subministrament i col·locació. Totalment instal·lada. Marca i model: Frepi ARCHITECH ROMA S 4000K BLANCO, o equivalent aprovada per la DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (SETANTA-UN EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	71,12 €
P-1700	PH14-ZX11	u	i11. Lluminiària tira LED. Incou driver, cables de suports i accessoris de muntatge. Trams de 11.5m. Perfil angular a 45° blanc. · tipus driver: driver DALI · instal·lació: superficial · Potència: 10 W/m · Temperatura de color: 4000K · IP: 67 Inclou subministrament i col·locació. Totalment instal·lada.	208,18 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 273

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Marca i model: FREPI TIRA COB IP 67 4000K PERFIL ANGULAR 45º BLANCO, o equivalent aprovada per la DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (DOS-CENTS VUIT EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	
P-1701PH14-ZX12		u	i12. Lluminiària downlight, làmpada LED. Incou driver, cables de suports i accessoris de muntatge. · tipus driver: on/off · instal·lació: superficial · Potència: 15 W · Temperatura de color: 4000K · IP: 65 Inclou subministrament i col·locació. Totalment instal·lada. Marca i model: Frepi ARCHITECH SUSAS BLANCO 4000K, o equivalent aprovada per la DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (SETANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	78,93 €
P-1702PH14-ZX17		u	i16. Lluminiària lineal per interior, làmpada LED. Incou driver, cables de suports i accessoris de muntatge. · tipus driver: on/off · instal·lació: superficial · Potència: 30W · Temperatura de color: 4000K · IP: 65 · Ik: 08 Inclou subministrament i col·locació. Totalment instal·lada. Marca i model: Frepi SIMES BARRA CONTINUA COMFORT SUPERFICIE o equivalent aprovada per la DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (MIL TRES-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	1.393,32 €
P-1703PH14-ZX19		u	i18. Lluminiària pantalla LED estanca, làmpada LED. Incou driver, cables de suports i accessoris de muntatge. · tipus driver: on/off · instal·lació: superficial · Potència: 29W · Temperatura de color: 4000K · IP: 65 · Ik: 08 Inclou subministrament i col·locació. Totalment instal·lada. Marca i model: Frepi TEC-MAR LEA MOD.LD 4000K BLANCO o equivalent aprovada per la DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (CENT VUIT EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	108,76 €
P-1704PH14-ZX1A		u	i01. Lluminiària d'emergència, no permanent. Inclou accessoris de muntatge. · instal·lació: superficial sostre · flux: 100lm · Potència: 2W · Autonomia: 1h · IP: 42 · IK: 07 Inclou subministrament i col·locació. Totalment instal·lada. Marca i model: Frepi BEGHELLI Pratica Modula Easy EU 100 1/3h IP42 TRSA o equivalent aprovada per la DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	36,79 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 274

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			(TRENTA-SIS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	
P-1705PH14-ZX6A		u	i06. Lluminiària tira LED. Incou driver, cables de suports i accessoris de muntatge. Trams de 5.2m · tipus driver: driver · instal·lació: superficial · Potència: 15W/m · Temperatura de color: 4000K · IP: 20 Inclou subministrament i col·locació. Totalment instal·lada. Marca i model: Frepi MOLTO LUCE MAXI SURFACE LED STRIP, o equivalent aprovada per la DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (CENT NORANTA EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	190,36 €
P-1706PH52-6Z02		u	Subministrament i instal·lació de kit d'emergència per a làmpada fluorescent de 4 a 58 W, amb carregador-converter de bateria i bateria de Ni-Cd, amb inhibició mitjançant interruptor, grau de protecció IP20 i una autonomia d'1 a 4 h, col·locat (SETANTA-VUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	78,10 €
P-1707PH57-B39W		u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 440 a 470 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial (CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	124,59 €
P-1708PH57-B3BB		u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial (CENT QUATRE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	104,35 €
P-1709PH57-Z013		u	i13. Lluminiària d'emergència downlight, no permanent. Inclou accessoris de muntatge. · instal·lació: sostre · flux: 220 lm · Potència: 3W · Autonomia: 1h Inclou subministrament i col·locació. Totalment instal·lada. Marca i model: Frepi Beghelli MICRODOT AT SA/SE IP65 RM o equivalent aprovada per la DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	55,47 €
P-1710PH57-Z014		u	i14. Lluminiària downlight per interior, làmpada LED. Incou driver, cables de suports i accessoris de muntatge. · tipus driver: Dali · instal·lació: suspes · Potència: 25W · Temperatura de color: 3000K Inclou subministrament i col·locació. Totalment instal·lada. Marca i model: Frepi esse-ci 38VT25K370L66D, o equivalent aprovada per la DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (TRES-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	323,47 €
P-1711PH57-Z015		u	i15. Lluminiària downlight per interior, làmpada LED. Incou driver, cables de suports i accessoris de muntatge. · tipus driver: On/off · instal·lació: sostre	33,58 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 275

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			<div>· Potència: 10 W</div> <div>· Temperatura de color: 3000K</div> <div>Inclou subministrament i col·locació. Totalment instal·lada.</div> <div>Marca i model: Frepi CORAL10W38D3KW, o equivalent aprovada per la DF.</div> <div>Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.</div> <div>(TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)</div>	
P-1712PH57-Z018		u	<div>i18. L·luminària lineal per interior, làmpada LED. Incou driver, cables de suports i accessoris de muntatge.</div> <div>· tipus driver: Dali</div> <div>· instal·lació: suspesa</div> <div>· Potència: 150W</div> <div>· Temperatura de color: 3000K</div> <div>Inclou subministrament i col·locació. Totalment instal·lada.</div> <div>Marca i model: Frepi ESSE-CI 02PC150K3110MED o equivalent aprovada per la DF.</div> <div>Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.</div> <div>(DOS-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)</div>	226,37 €
P-1713PH57-ZX13		u	<div>i13. L·luminària foco tipo piqueta, làmpada LED. Incou driver, cables de suports i accessoris de muntatge.</div> <div>· tipus driver: on/off</div> <div>· instal·lació: clavat a terra</div> <div>· Potència: 4W</div> <div>· Temperatura de color: 3000K</div> <div>· IP: 65</div> <div>· IK: 06</div> <div>Inclou subministrament i col·locació. Totalment instal·lada.</div> <div>Marca i model: Frepi GOPILED SPIKE 4.0 NEGRO 3000K, o equivalent aprovada per la DF.</div> <div>Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.</div> <div>(TRENTA-CINC EUROS AMB DEU CÈNTIMS)</div>	35,10 €
P-1714PH57-ZX14		u	<div>i14. L·luminària pantalla LED. Incou driver, cables de suports i accessoris de muntatge.</div> <div>· tipus driver: on/off</div> <div>· instal·lació: superficial</div> <div>· Potència: 40W</div> <div>· Temperatura de color: 4000K</div> <div>· IP: 65</div> <div>· Ik: 08</div> <div>Inclou subministrament i col·locació. Totalment instal·lada.</div> <div>Marca i model: Frepi GOPILED AGUAMARINA 12000mm 4000K BLANCO, o equivalent aprovada per la DF.</div> <div>Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.</div> <div>(TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)</div>	33,98 €
P-1715PH57-ZX15		u	<div>i15. L·luminària downlight per interior, làmpada LED. Incou driver, cables de suports i accessoris de muntatge.</div> <div>· tipus driver: On/off</div> <div>· instal·lació: superficial</div> <div>· Potència: 9W</div> <div>· Temperatura de color: 4000K</div> <div>· IP: 65</div> <div>Inclou subministrament i col·locació. Totalment instal·lada.</div> <div>Marca i model: Frepi FREPI CORAL FIJO 4000K IP65 BLANCO , o equivalent aprovada per la DF.</div> <div>Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.</div> <div>(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)</div>	44,19 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 276

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1716PH57-ZX18		u	<div>i17. L·luminària pantalla LED estanca, làmpada LED. Incou driver, cables de suports i accessoris de muntatge.</div> <div>· tipus driver: on/off</div> <div>· instal·lació: superficial</div> <div>· Potència: 10 W</div> <div>· Temperatura de color: 4000K</div> <div>· IP: 65</div> <div>· Ik: 08</div> <div>Inclou subministrament i col·locació. Totalment instal·lada.</div> <div>Marca i model: Frepi TEC-MAR ELOS MOD.C6 4000K NEGRO o equivalent aprovada per la DF.</div> <div>Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.</div> <div>(CENT DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)</div>	118,45 €
P-1717PHA2-3AAV		u	<div>Subministrament i instal·lació de llumenera industrial amb reflector simètric i 2 tubs fluoescents de 36 W, de forma rectangular, amb xassís polièster, muntada superficialment al sostre</div> <div>(CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)</div>	52,26 €
P-1718PHM0-143MO		u	<div>Bàcul troncocònic convencional de secció circular de 9 m d'alçària, fabricat amb planxa d'acer estructural no aliat de designació S235JR segons norma UNE-EN 10025-2 de 3 mm de gruix com a mínim, conicitat 12:1000, de 178 mm de diàmetre en la base i 60 mm de diàmetre en el coronament, amb 2 braços d'1,5 m de sortint cadascun, preparat per a la fixació en punta del llum en maniguet de 60 mm de diàmetre, placa d'ancoratge quadrada de 400x400 mm i 10 mm de gruix amb 4 u cartel·les de reforç i 4 u forats colissos per a pern s M24, amb anella de reforç en la base de 350 mm d'alçària i 4 mm de gruix, amb 1 u porta de 125x300 mm ajustada al fust amb pany normalitzat, amb reforç interior de la columna en la zona de la porta, acabat galvanitzat en calent, fabricació segons la norma UNE-EN 40-5, col·locat sobre dau de formigó, inclòs:</div> <div>- Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics, de 0,8 x 0,8 x 1 m (amplària x llargària x fondària)</div> <div>- fonamentació de Formigó en massa amb additiu hidròfug HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, de 0,8 x 0,8 x 0,8 m (amplària x llargària x alçària)</div> <div>- Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada</div> <div>- Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat</div> <div>- Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment</div> <div>- Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,3 m2, de 3 mm de gruix i soterrada</div> <div>- Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, bipolar, de secció 2x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat superficialment</div> <div>- Caixa de protecció fusible per a instal·lacions d'enllumenat, entrada 4x25 mm2 i sortida 2x6 mm2, amb born auxiliar, amb fusibles cilíndrics UTE mida 0 de 10x38 mm, de 6A, allotjats en la pròpia tapa de policarbonat, IP 13 col·locada superficialment</div> <div>CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.</div> <div>(NOU-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)</div>	984,20 €
P-1719PHM0-1JCMT		u	<div>Bàcul i lluminaria per instal·lacions esportives de grans arees, pista exterior. Model Apolo M de mida petita o equivalent</div> <div>Instal·lació sobre element estructural format per perfil tubular circular O i especificacions descrites en DG Estructures. L·luminaria model Apolo M de Benito o equivalent. Replanteig i sistema a validar per la D.F.</div> <div>Mides: 575 x 452 mm conjunt.</div> <div>Bàcul lluminaria: 327 x 450- x 95 mm</div> <div>Material: Foneria d'aliatge d'alumini i magnesi injectat a pressió del tipus EN AC-43000, EN AC-43100, EN AC-43400, EN AC-44100, EN AC-47100 segons la norma UNE EN 1706.</div> <div>Moduls d'extrusió d'alumini.</div>	2.515,30 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26Pàg.: 277

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Index de proteccio IP de la lluminaria i del Grup Optic: IP66 Col·locacio: Sobre pletina amb cargols d'acer inoxidable AISI 304 Acabat: Acabat a escollir per la D.F.	
			(DOS MIL CINC-CENTS QUINZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	
P-1720	PHM3-ADPY	u	Subministre i col·locació de suport, a parament vertical, per a il·luminació de pista poliesportiva a base de platina d'acer galvanitzat fixada mecànicament a bija de coronament de formigó armat formant una cartela segons plànol de detall	183,55 €
			Inclou part proporcional de materials, elements de fixació, ajustament i tancament, així com la resta d'accessoris i treballs auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada segons plànols de projecte i indicacions de la direcció facultativa.	
			(CENT VUITANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	
P-1721	PHM3-ADSY	u	Subministre i col·locació de suport, a sostre, per a lluminaria de pista poliesportiva a base de platina d'acer galvanitzat fixada mecànicament a jàssera de formigó de mides totals 1,90x0,40m formant una V segons plànol de detall	188,97 €
			Inclou part proporcional de materials, elements de fixació, ajustament i tancament, així com la resta d'accessoris i treballs auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada segons plànols de projecte i indicacions de la direcció facultativa.	
			(CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	
P-1722	PHP0-AZY0	u	Projector d'alumini superficial, amb # leds, de 16 W de potència de la llumenera, amb font d'alimentació, muntat superficialment	105,46 €
			(CENT CINC EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	
P-1723	PHT1-6NSD	u	Potenciòmetre monobloc per a control de transformadors electrònics amb entrada de control d'1 a 10 V, de 230 V de tensió nominal, per a càrregues de fins a 10 A, col·locat superficialment	54,34 €
			(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	
P-1724	PHT1-Z001	u	Potenciòmetre per al control de la velocitat de ventiladors de campanes extractores a traves d'un variador de freqüència.	123,28 €
			Col·locat superficialment	
			(CENT VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	
P-1725	PHV1-Z008	u	Nota sobre els capítols de control, seguretat i telecomunicacions. Totes les partides del capítol inclouen: · control de la recepció en obra d'equips i materials, control d'execució de la instal·lació i control de la instal·lació acabada, comprovació de funcionament, control de qualitat, posta en marxa · bancades, estructures de suport i elements antivibradors · les ajudes de paletaria Es tindran en compte les següents indicacions: · el cablejat de control i telecomunicacions van per canalitzacions separades de les de potència. En cas de safates o canals compartides, aquestes són de doble compartiment · les instal·lacions TIC (tecnologies de la informació i la comunicació), que inclouen la instal·lació de telecos, megafonia,audiovisuals es fan segons les indiacions del llibre Blanc del CEB i del Departament d'educació. Tant el material a instal·lar, com les prestacions, com la posta en marxa. · s'etiquetaran tots els elements per tal de que la instal·lació tingui traçabilitat en cas de manteniment o reparació · el control del aparcament ha d'estar aprovat per l'ajuntament · tots els sistemes de seguretat han de complir la normativa vigent. · el cablejat d'elements de seguretat amb cablejat RZ1-K (AS+) Qualsevol canvi ha de ser aprovats per la DF.	0,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26Pàg.: 278

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			(ZERO EUROS)	
P-1726	PJ116-ADHG	u	Canvia bolquers horitzontal mural plegable amb protecció antibacteriana permanent, de polietilè d'alta densitat, acabat blanc, amb cinturo de seguretat, de dimensions plegat de 500x880x100 mm, Nofer 09209.W o equivalent, col·locat amb fixacions mecàniques	269,48 €
			Inclou tots els materials i elements necessaris per a deixar l'unitat completament instal·lada i en funcionament.	
			(DOS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	
P-1727	PJ117-ADDF	u	Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 60 cm, de color blanc, col·locat amb suports murals, ROCA, Debba A325998000 o equivalent	70,73 €
			Inclou tots els materials i elements necessaris per a deixar l'unitat completament instal·lada i en funcionament.	
			(SETANTA EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	
P-1728	PJ117-ADMF	u	Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 60 cm, de color blanc, col·locat amb suports murals, ROCA, GAP A3270M1000 o equivalent	133,56 €
			Inclou tots els materials i elements necessaris per a deixar l'unitat completament instal·lada i en funcionament.	
			(CENT TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	
P-1729	PJ117-ADMU	u	Kit lavabo ergonòmic, Nofer H14 o equivalent, format per lavabo mural ergonòmic de si profund i frontal còncau, de ceràmica blanca, Nofer model H5 o equivalent, de 650x525mm i 155mm d'altura, col·locat amb estructura de suport de lavabo mural Nofer 303A o equivalent, per anar en envà lleuger o de plaques, col·locada amb fixacions mecàniques, amb aixeta monocomandament gerontològica mescladora per a lavabo encimera amb palanca clínica, Nofer 07200.B o equivalent, muntada superficialment sobre aparell sanitari, de llautó cromat, i conjunt de sífó en superfície de tub flexible i vàlvula per a rentamans ergonòmic, Ø 40 mm, Nofer 302A o equivalent	291,39 €
			Inclou tots els materials i elements necessaris per a deixar l'unitat completament instal·lada i en funcionament.	
			(DOS-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	
P-1730	PJ117-ADNF	u	Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 50 cm, de color blanc, col·locat amb suports murals, ROCA, GAP A3270YV000 o equivalent	110,90 €
			Inclou tots els materials i elements necessaris per a deixar l'unitat completament instal·lada i en funcionament.	
			(CENT DEU EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	
P-1731	PJ117-ADNH	u	Lavabo mural adaptat de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 59,5 cm, de color blanc, col·locat amb suports murals, SAPHO, 10TP600600 o equivalent	112,96 €
			Inclou tots els materials i elements necessaris per a deixar l'unitat completament instal·lada i en funcionament.	
			(CENT DOTZE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	
P-1732	PJ117-EQ02	u	Lavabo de porcellana esmaltada, doble, de 1000 x 450 x 200 mm, ROCA, model ACCES o equivalent, A368PB8000, col·locat amb estructura i peus de suport d'acer inoxidable (AISI 316). Inclou anclatges i pletines de suport segons sistema	456,10 €
			(QUATRE-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües
freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit
de la Model al districte de l'Eixample
LOT 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 279

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1733PJ117-EQ04	u		Lavabo mural de porcellana esmaltada, de 400 x 320 x 137 mm, ROCA, model DEBBA o equivalent, A325998000, col·locat amb suports murals S'inclou desguàs, sífó, claus de tall i tubs flexibles d'alimentació, així com tots els elements necessaris per a deixar l'element completament instal·lat i en funcionament (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	68,68 €
P-1734PJ117-EQ05	u		Lavabo mural de porcellana esmaltada, de 640 x 550 x 165 mm, ROCA, model ACCESS o equivalent, A327230000, col·locat amb suports murals (CENT CATORZE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	114,71 €
P-1735PJ117-EQ10	u		Lavabo de porcellana esmaltada a dues cares, de 1000 x 365 x 150 mm de profunditat, JACOB DELAFON, model DUO o equivalent, EN290-00, amb estructura i peus de suport d'acer inoxidable (AISI 316) (QUATRE-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	476,21 €
P-1736PJ117-EQ24	u		Lavabo mural de porcellana blanca, de 500 x 700 x 200 mm, Gerberit Publica o equivalent, 361370000, col·locat amb suports murals. Inclou anclatges i pletines de suport segons sistema (SIS-CENTS NOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	609,24 €
P-1737PJ11C-ADXB	u		Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, de color blanc, de 355 x 540 x 440 mm, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació, ROCA, GAP A3470N8000, A801D12001 o equivalent Inclou tots els materials i elements necessaris per a deixar l'unitat completament instal·lada i en funcionament. (DOS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	238,99 €
P-1738PJ11C-ADXl	u		Tapa de xapa d'acer inoxidable acabat setinat de 25 x 10 cm amb esquena arrodonida i plec de 25 x 2 cm per fixació de tapa a mur Inclou tots els materials i elements necessaris per a deixar l'unitat completament instal·lada i en funcionament. (DOS-CENTS TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	203,69 €
P-1739PJ11C-EQ03	u		Inodor de porcellana esmaltada, de 355 x 655 x 760 mm, de sortida horitzontal, amb seient i tapa amb caiguda amortiguada, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, ROCA, model VICTORIA o equivalent, A342V03000 / A341V01000 / A801E52001, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació (TRES-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	354,45 €
P-1740PJ11C-EQ07	u		Inodor de porcellana esmaltada, de 380 x 670 x 815 mm, de sortida vertical, amb seient i tapa amb caiguda amortiguada, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, ROCA, model ACCESS o equivalent, A801230004/A342237000/A341231000, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació (QUATRE-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	435,61 €
P-1741PJ11C-EQ09	u		Inodor de porcellana esmaltada, infantil, de sortida vertical, amb seient i tapa, aro per inodor infantil, cisterna semi - alta de plàstic de doble descàrrega 6/3L, pulsador de doble descàrrega, tub per instal·lació, ROCA, model BABY i UNIVERSAL o equivalent, A344PB8000 + A801PB6004 + A890200000 + A890200001, amb elements de fixació, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació (TRES-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	349,67 €
P-1742PJ11C-EQ23	u		Inodor de porcellana esmaltada, infantil, de sortida vertical, amb seient i tapa, aro per inodor infantil, cisterna semi - alta de plàstic de doble descàrrega 6/3L, pulsador de doble descàrrega, tub per instal·lació, ROCA, model HAPPENING i UNIVERSAL o equivalent, A347115000 + A801116004 + A890200000 + A890200001, amb elements de fixació, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació (QUATRE-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	448,62 €

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües
freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit
de la Model al districte de l'Eixample
LOT 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 280

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1743PJ181-AD11	u		Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica, acabat satinat, de 500 x 400 x 250 mm, NOFER, model 11160.060.F o equivalent. Inclou tots els materials i elements necessaris per a deixar l'unitat completament instal·lada. (TRES-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	329,61 €
P-1744PJ181-EQ01	u		Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica de 400 x 400 x 200 mm, ROCA, model ROMA o equivalent, A870P10400, encastada a un taulell (TRES-CENTS CINC EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	305,79 €
P-1745PJ181-EQ11	u		Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica i escriptori a l'esquerra, de 1000 x 500 x 180 mm, amb orifici per a les aixetes i desguàs de 3½, ROCA, model BUDAPEST o equivalent, A870N40860, col·locada sota taulell (DOS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	256,22 €
P-1746PJ186-EQ06	u		Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de 420 x 500 x 445 mm, ROCA, model GRADA o equivalent, A371055000, amb reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació (DOS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	278,40 €
P-1747PJ186-GFNG	u		Abocador de porcellana, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació, ROCA A371055000 o equivalent, amb una longitud de 420mm, una profunditat de 500mm i una alçada de 445mm, col·locat amb fixacions mecàniques i reixa, amb reixa d'acer inoxidable i protecció de goma, ROCA A526005510 o equivalent Inclou tots els materials i elements necessaris per a deixar l'unitat completament instal·lada i en funcionament. (DOS-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	263,63 €
P-1748PJ187-GFPF	u		Sabonera rectangular d'acer inoxidable acabat satinat, de 60x250x115 mm, NOFER 09064.S o equivalentr, col·locat amb fixacions mecàniques Inclou tots els materials i elements necessaris per a deixar l'unitat completament instal·lada. (CINQUANTA EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	50,15 €
P-1749PJ120-A7OS	u		Estructura de suport per a lavabo, de 370 x 1005 x 525 cm, format per perfil·leria metàl·lica de secció tubular quadrada de 25 x 25 mm en potes i perfil L 25 x 25 mm en trams horitzontals, soldada amb cordó en tota la superfície de contacte, tot l'element polit i lacat segons color a collir per la DF, col·locada amb fixacions mecàniques Replanteig de dimensions en obra segons mides de pica (DOS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	246,19 €
P-1750PJ210-AD19	u		Aixeta bimando mural per a aigüera, muntada superficialment, de llautó cromat, amb canya corba giratòria, ROCA, model BRAVA, A5A748EC00 Inclou tots els materials i elements necessaris per a deixar l'unitat completament instal·lada. (VUITANTA-SET EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	87,38 €
P-1751PJ210-EQ19	u		Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, de llautó cromat, amb canya corba giratòria i dutxa extraïble de dos funcions; Inclou enllaços d'alimentació flexibles, obertura en Aigua Freda, Màxima Pressió Dinàmica (kPa): 5, posició lateral del tirador, rosca de la toma d'aigua: 3/8'' amb airejador, ROCA, model ONA, A5A811FC00 (TRES-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	324,96 €
P-1752PJ210-EQ22	u		Aixeta monocomandament per abocador, muntada superficialment, mural, de llautó cromat, amb broc giratori, rosca de presa d'aigua 1/2'', airejador integrat, ROCA, model L20 Mural, A5A7609C00 (CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	144,71 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 281

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1753PJ211-3EAM	u		Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat-daurat, preu mitjà, amb sortida d'1/2 i entrada d'1/2 CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (QUARANTA EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	40,70 €
P-1754PJ211-3EAO	u		Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat-daurat, preu mitjà, amb sortida de 3/4 i entrada de 3/4 CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (QUARANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	43,62 €
P-1755PJ212-EQ20	u		Conjunt de aixeta mescladora termostàtica per a dutxa mural, muntada superficialment, amb broc i aixetes d'alimentació, de llautó cromat, amb dutxa de ma Stella de 100 mm de 3 funcions i suport de dutxa articulad i flexible de PVC de 1.70 m, ROCA, model T-500 Stella, A5D2E18C00 (DOS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	269,85 €
P-1756PJ214-ADIN	u		Aixeta electrònica amb activació làser, caudal LEED 1.89 l/min, alimentació mitjançant corrent elèctric, sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat. Nofer 07360.220.LB o equivalent, muntat superficialment Inclou tots els materials i elements necessaris per a deixar l'unitat completament instal·lada i en funcionament. (CENT SETANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	177,67 €
P-1757PJ219-EQ18	u		Aixeta monocomandament temporitzada per a lavabo ,per instal·lació mural, de llautó cromat, polsador amb antiblocatge, tancament automàtic de 7 segons, cos i pulsador d'acer inoxidable, peces interiors de materials resistent a la corrosió i a les incrustacions de calç, capçal intercambiable que compren tot el mecanisme de l'aixeta, pressió recomenada d'ús: de 1 a 5 bars, amb subministrament de volandera, juntes i femelles de fixació, entrada G 1/2 mascle, model Presto Neo Inox LP Mural Largo (f), 66225 (CENT VUITANTA-NOU EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	189,20 €
P-1758PJ21C-EQ21	u		Aixeta adaptada per a lavabo amb mesclador, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, entrada G 3/8'', caudal 21.3 l/min a 3 bar i màxima obertura, pressió mínima d'ús de 0.5 bar; Inclou accessoris, complements, connexions flexibles i fixacions Completament instal·lada i en funcionament, PRESTO, model Alfa, 81492PG (CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	138,28 €
P-1759PJ21E-ADGM	u		Aixeta per a font amb temporitzador i antivandàlica. Rosca 1/2'', model BENITO Font aixeta niquelada UM510G o equivalent. Mides: Mides totals (Ø x llargada): 40 x 150 mm. Material: Acabat niquelat. Col·locació: Col·locació amb pletina perimetral circular segons aprovació DF. Fixació: Ancoratge amb cargols definits per sistema i model. (CENT TRENTA-NOU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	139,04 €
P-1760PJ21E-ADLE	u		Aixeta temporitzada mescladora per a dutxa amb vàlvula anti legionel·la, instal·lació encastada, amb caixa i 3 rècords de connexió cabal LEED, de llautó cromat, Nofer 07662.LBG o equivalent, col·locada Inclou tots els materials i elements necessaris per a deixar l'unitat completament instal·lada i en funcionament. (CENT NORANTA EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	190,54 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 282

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1761PJ21E-EQ12	u		Aixeta temporitzada mescladora per a dutxa, mural, amb instal·lació encastada, de llautó cromat, de350 x 350 x 165 mm, vàlvules antiretorn incorporades, segons norma EN 1717, amb cap intercambiable que comprèn tot el mecanisme de l'aixeta, polsador amb selector de temperatura mitjançant gir, tancament automàtic als 30 segons, amb placa d'acer inoxidable 180x180 mm amb cargosl de fixació,subministrament amb juntes, filtres i cargols del racor. Inclou canal de buidatge, Presto Alpa 90 Arte E o equivalent, 35941 (CINC-CENTS QUINZE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	515,82 €
P-1762PJ21P-ADZ6	u		Ruixador fix antivandàlic per a dutxa mural instal·lació encastada caudal estàndard de 9l/min, de llautó cromat, brillant, Nofer 07071.B o equivalent, col·locat Inclou tots els materials i elements necessaris per a deixar l'unitat completament instal·lada i en funcionament. (TRENTA-NOU EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	39,21 €
P-1763PJ21P-EQ08	u		Aixeta ruixador fix, antivandàlic, mural, 45 x 55 x 55 mm, ROCA, model FIT o equivalent, A5B6679C00, muntat superficialment (VUITANTA EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	80,52 €
P-1764PJ241-ADEN	u		Fluxor temporitzat d'una aigua per encastar, obertura per polsador de llautó i placa d'acer inox, 1000 E XL sense clau de pas, Presto 19400 o equivalent, col·locat Inclou tots els materials i elements necessaris per a deixar l'unitat completament instal·lada i en funcionament. (CENT VUITANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	183,62 €
P-1765PJ241-ADPT	u		Fluxor temporitzat d'una aigua per encastar, obertura per polsador de llautó i placa d'acer inox, 1000 E XL amb clau de pas, Presto 19420 o equivalent, col·locat Inclou tots els materials i elements necessaris per a deixar l'unitat completament instal·lada i en funcionament. (DOS-CENTS SETZE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	216,58 €
P-1766PJ2Z2-3ECI	u		Enllaç mural, muntat superficialment, amb sortida roscada de 1/2'' per a maniguets, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada roscada de 1/2'' CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (DISSET EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	17,86 €
P-1767PJ2Z2-Z001	u		Enllaç mural, muntat superficialment, amb sortida roscada de 1/2'' per a maniguets, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada roscada de 1/2'' CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (DISSET EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	17,86 €
P-1768PJ2Z3-3ECL	u		Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions roscades de 1/2'' CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (QUINZE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	15,11 €
P-1769PJ2Z3-Z001	u		Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions roscades de 1/2'' CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (QUINZE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	15,11 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 283

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1770PJ36-3E1W	u		Desguàs de pipa per a plat de dutxa, amb tapa d'acer inoxidable incorporada, de PVC de 50 mm, connectat a un ramal de PVC CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (NORANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	93,44 €
P-1771PJ3A-8D3Q	u		Sifó de botella registrable amb vàlvula de ventilació per a lavabo, d'ABS, de 40 mm de, flux d'aire 2,5 l/s, de designació AII segons norma UNE-EN 12380, connectat a la xarxa de petita evacuació CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (QUARANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	46,94 €
P-1772PJ3B-3ECP	u		Sifó registrable per a desguàs d'aparell de bombeig, de PVC, de 32 mm, connectat a un ramal de PVC CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (NOU EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	9,87 €
P-1773PJ3D-ADKK	u		Conjunt desaigna amb sobreexidor i sifó de botella empotrat, connectat a la xarxa de petita evacuació, ROCA A506403207 o equivalent. Inclou tots els materials i elements necessaris per a deixar l'unitat completament instal·lada i en funcionament. (NORANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	94,24 €
P-1774PJ3D-ADKR	u		Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat d'1*1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm, connectat a la xarxa de petita evacuació, ROCA A506403810 o equivalent (NORANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	94,24 €
P-1775PJ3I-3EHS	u		Sifó registrable per a lavabo, de PVC de 40 mm, connectat a un ramal de PVC CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (VUIT EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	8,91 €
P-1776PJ40-EQ13	u		Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer inoxidable, de 260 mm de diàmetre i 130 mm de fondària, ROCA, model PUBLIC o equivalent, A817406001+AA0012000R, inclou Kit de clau per a dispensador, col·locat amb fixacions mecàniques (SEIXANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	63,82 €
P-1777PJ40-GF25	u		Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer inoxidable, de 250 mm de diàmetre i 110 mm de fondària, Nofer 05006.S o equivalent, amb visor de contingut, cerradura i clau de seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques. Inclou tots els materials i elements necessaris per a deixar l'unitat completament instal·lada i en funcionament. (QUARANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	49,92 €
P-1778PJ41-AD07	u		Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 99 x 800 x 220 mm, de tub d'acer inoxidable mate, ROCA, model ACCESS o equivalent, A816934002, col·locat amb fixacions mecàniques (CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	169,88 €
P-1779PJ41-AD1V	u		Barra de suport fixe en angle de doble suport, paviment i paret, de 700+700 mm de llargària i 32 mm de D, de tub d'acer inoxidable AISI 304, acabat satinat, Nofer 15198.S o equivalent, col·locat amb fixacions mecàniques Inclou tots els materials i elements necessaris per a deixar l'unitat completament instal·lada i en funcionament. (CENT NOU EUROS AMB UN CÈNTIMS)	109,01 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 284

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1780PJ41-AD1W	u		Barra mural doble abatible amb portarotllos i pota de suport a terra per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 32 mm de D, de tub d'acer inoxidable AISI 304, acabat satinat, Nofer 15206.S o equivalent, col·locat amb fixacions mecàniques Inclou tots els materials i elements necessaris per a deixar l'unitat completament instal·lada i en funcionament. (CENT SETANTA-VUIT EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	178,08 €
P-1781PJ41-AD1X	u		Seient abatible mural per a dutxa de bany adaptat, amb banqueta de 410x450 mm i 477 mm d'altura, d'acer inoxidable, Nofer 15045.S o equivalent, col·locat amb fixacions mecàniques Inclou tots els materials i elements necessaris per a deixar l'unitat completament instal·lada i en funcionament. (CENT NORANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	195,56 €
P-1782PJ41-ADDU	u		Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, de 600 i 600 mm de llargària i 32 mm de D, de tub d'acer inoxidable, Nofer 15060.S o equivalent, col·locat amb fixacions mecàniques	128,19 €
P-1783PJ42-ADPL	u		Dispensador de paper tovallola en bobinas, per a eixugamans, ABS blanc, de dimensions 320 x 255 x 270 mm, Nofer 04101.T o equivalent, col·locat amb fixacions mecàniques	72,57 €
P-1784PJ42-GF1P	u		Dispensador de paper de tovallola plegada o enfilada (zig-zag), d'acer inoxidable AISI 304, amb visor de contingut lateral i tancament de seguretat, clau inclosa, de 300 mm d'alçària i 255 mm de diàmetre, Nofer 04046.S o equivalent, col·locat amb fixacions mecàniques Inclou tots els materials i elements necessaris per a deixar l'unitat completament instal·lada i en funcionament. (QUARANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	49,91 €
P-1785PJ43-GF1K	u		Dosificador de sabó líquid vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, amb activació mitjançant polsador, instal·lació mural, vertical, fabricat d'acer inoxidable AISI 304 acabat satinat, dipòsit interior de plàstic, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat, NOFER 03061.S o equivalent, col·locat amb fixacions mecàniques Inclou tots els materials i elements necessaris per a deixar l'unitat completament instal·lada i en funcionament. (CINQUANTA-SET EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	57,13 €
P-1786PJ61-D6GP	u		Descalcificador compacte amb comandament per temps, amb pressió mínima de 2 bar, de cabal 1,8 m3/h, de 3/4'' i muntat sobre bancada CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (VUIT-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	847,68 €
P-1787PJ61-Z001	u		ZF03. Descalcificador bibloc, amb dipòsit de salmorra independent, per a descalcificació total o parcial de l'aigua destinada a consum humà. Inclou una vàlvula de cabal elevat amb electrònica específica, ampolla de fibra, dipòsit de salmorra amb doble fons i vàlvula d'aspiració. Amb funció de regeneració de seguretat programable en cas de no tenir consum. Inclou: · pp d'accessoris de connexions hidràuliques · connexió de desguàs a xarxa de calvegueram · pantalla per visualització de fases i durada	3.636,65 €

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües

freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit

de la Model al districte de l'Eixample

LOT 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26

Pàg.: 285

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			<div>· comptador d'impulsos de 1 1/2''</div> <div>· pp de cablejat i canalització fins a quadre elèctric</div> <div>Característiques:</div> <div>· dimensions:</div> <div>· descalcificador: D454xH1960 mm</div> <div>· dipòsit: D742xH1180 mm</div> <div>· cabal, m3/h: 9</div> <div>· connexions, mm: DN40</div> <div>Marca i model: BWT Rondomat Super Data 1350 o equivalent aprovat segons DF.</div> <div>Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra d'acord amb les especificacions de la DT.</div> <div>Inclou inclou subministrament i col·locació, totalment muntat i en funcionament.</div> <div>(TRES MIL SIS-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)</div>	
P-1788PJ61-ZX01		u	<div>ZF03. Descalcificador bibloc, amb dipòsit de salmorra independent, per a descalcificació total o parcial de l'aigua destinada a consum humà. Inclou una vàlvula de cabal elevat amb electrònica específica, ampolla de fibra, dipòsit de salmorra amb doble fons i vàlvula d'aspiració. Amb funció de regeneració de seguretat programable en cas de no tenir consum.</div> <div>Inclou:</div> <div>· pp d'accessoris de connexions hidràuliques</div> <div>· connexió de desguàs a xarxa de calvegueram</div> <div>· pantalla per visualització de fases i durada</div> <div>· comptador d'impulsos</div> <div>· pp de cablejat i canalització fins a quadre elèctric</div> <div>· cabal, m3/h: 14</div> <div>· connexions, mm: DN50</div> <div>Marca i model: BWT Cyber 2'' o equivalent aprovat segons DF.</div> <div>Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra d'acord amb les especificacions de la DT.</div> <div>Inclou inclou subministrament i col·locació, totalment muntat i en funcionament.</div> <div>(TRES MIL SIS-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)</div>	3.636,65 €
P-1789PJ62-H9G4		u	<div>Separador de microbomboles d'aire i llots, amb carcassa d'acer de designació 1S235JR segons UNE-EN 10027, amb connexions soldades de 150 mm de diàmetre nominal, per a un cabal de fins a 75 m3/h, per a una pressió màxima de 10 bar i una temperatura màxima del fluid de 110°C, amb cos filtrant de malla de coure, amb dipòsit decantador de llots a la part inferior amb vàlvula d'extracció, vàlvula de purga automàtica en la part superior i vàlvula d'extracció de grans quantitats d'aire muntada al cos, muntat entre tubs i amb totes les connexions fetes</div> <div>CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.</div> <div>(MIL QUATRE-CENTS VUIT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)</div>	1.408,52 €
P-1790PJ62-H9G8		u	<div>Separador de microbomboles d'aire i llots, amb carcassa d'acer de designació 1S235JR segons UNE-EN 10027, amb connexions soldades de 50 mm de diàmetre nominal, per a un cabal de fins a 8 m3/h, per a una pressió màxima de 10 bar i una temperatura màxima del fluid de 110°C, amb cos filtrant de malla de coure, amb dipòsit decantador de llots a la part inferior amb vàlvula d'extracció, vàlvula de purga automàtica en la part superior i vàlvula d'extracció de grans quantitats d'aire muntada al cos, muntat entre tubs i amb totes les connexions fetes</div> <div>CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.</div> <div>(CINC-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)</div>	535,36 €
P-1791PJ62-H9GQ		u	<div>ZF06. Separador de microbomboles d'aire i llots desmuntable i magnètic, amb carcassa d'acer de designació 1S235JR segons UNE-EN 10027, amb connexions soldades de 65mm de diàmetre nominal, per a un cabal de fins a 8 m3/h, per a una pressió màxima de 10 bar i una temperatura màxima del fluid de 110°C, amb cos filtrant de malla de coure, amb dipòsit decantador de llots a la part inferior amb vàlvula d'extracció, vàlvula de purga automàtica en la part superior i vàlvula d'extracció de grans quantitats d'aire muntada al cos, muntat entre tubs i amb totes les connexions fetes</div> <div>CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.</div> <div>(MIL TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)</div>	1.031,48 €

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües

freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit

de la Model al districte de l'Eixample

LOT 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26

Pàg.: 286

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1792PJ62-H9GS		u	<div>ZC04. Separador de microbomboles d'aire i llots desmuntable i magnètic, amb carcassa d'acer de designació 1S235JR segons UNE-EN 10027, amb connexions soldades de 80 mm de diàmetre nominal, per a un cabal de fins a 20 m3/h, per a una pressió màxima de 10 bar i una temperatura màxima del fluid de 110°C, amb cos filtrant de malla de coure, amb dipòsit decantador de llots a la part inferior amb vàlvula d'extracció, vàlvula de purga automàtica en la part superior i vàlvula d'extracció de grans quantitats d'aire muntada al cos, muntat entre tubs i amb totes les connexions fetes</div> <div>CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.</div> <div>(MIL TRES-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)</div>	1.395,29 €
P-1793PJ62-H9GT		u	<div>ZC03. Separador de microbomboles d'aire i llots desmuntable i magnètic, amb carcassa d'acer de designació 1S235JR segons UNE-EN 10027, amb connexions soldades de 100 mm de diàmetre nominal, per a un cabal de fins a 30 m3/h, per a una pressió màxima de 10 bar i una temperatura màxima del fluid de 110°C, amb cos filtrant de malla de coure, amb dipòsit decantador de llots a la part inferior amb vàlvula d'extracció, vàlvula de purga automàtica en la part superior i vàlvula d'extracció de grans quantitats d'aire muntada al cos, muntat entre tubs i amb totes les connexions fetes</div> <div>CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.</div> <div>(MIL QUATRE-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)</div>	1.428,38 €
P-1794PJ64-Z001		u	<div>ZF02. Filtre tipus Y autonetejant per a xarxa de subministrament d'aigua freda, amb cos de llautó, malla de filtració i connexió roscada.</div> <div>Inclou:</div> <div>· pp d'accessoris de connexions hidràuliques</div> <div>· connexió de desguàs a xarxa de clavegueram</div> <div>Característiques:</div> <div>· pas de la malla filtració, µm: 50</div> <div>· material malla filtració: acer inoxidable amb bany de plata</div> <div>· cabal, m3/h: 9</div> <div>· connexió, mm: 40</div> <div>· rang pressions, bar: 2-10</div> <div>Marca i model: BWT INFINITY BIO M 1 1/2'' o equivalent aprovat segons DF.</div> <div>Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra d'acord amb les especificacions de la DT.</div> <div>Inclou inclou subministrament i col·locació, totalment muntat i en funcionament.</div> <div>(SIS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)</div>	669,12 €
P-1795PJ64-ZX01		u	<div>ZF02. Filtre tipus Y autonetejant per a xarxa de subministrament d'aigua freda, amb cos de llautó, malla de filtració i connexió roscada.</div> <div>Inclou:</div> <div>· pp d'accessoris de connexions hidràuliques</div> <div>· connexió de desguàs a xarxa de clavegueram</div> <div>Característiques:</div> <div>· pas de la malla filtració, µm: 50</div> <div>· material malla filtració: acer inoxidable amb bany de plata</div> <div>· cabal, m3/h: 15</div> <div>· connexió, mm: 65</div> <div>· rang pressions, bar: 2-10</div> <div>Marca i model: BWT INFINITY BIO M 65 o equivalent aprovat segons DF.</div> <div>Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra d'acord amb les especificacions de la DT.</div> <div>Inclou inclou subministrament i col·locació, totalment muntat i en funcionament.</div> <div>(NOU-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)</div>	977,81 €
P-1796PJ64-ZX02		u	<div>ZF03. Filtre tipus Y autonetejant per a xarxa de subministrament d'aigua freda, amb cos de llautó, malla de filtració i connexió roscada.</div> <div>Inclou:</div> <div>· pp d'accessoris de connexions hidràuliques</div> <div>· connexió de desguàs a xarxa de clavegueram</div> <div>Característiques:</div> <div>· pas de la malla filtració, µm: 50</div> <div>· material malla filtració: acer inoxidable amb bany de plata</div>	977,81 €

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües

freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit

de la Model al districte de l'Eixample

LOT 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26

Pàg.: 287

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			<div>· cabal, m3/h: 9</div> <div>· connexió, mm: 40</div> <div>· rang pressions, bar: 2-10</div> <div>Marca i model: BWT INFINITY BIO M 1 1/2'' o equivalent aprovat segons DF.</div> <div>Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra d'acord amb les especificacions de la DT.</div> <div>Inclou inclou subministrament i col·locació, totalment muntat i en funcionament.</div> <div>(NOU-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)</div>	
P-1797	PJ71-Z002	u	<div>ZF10. Dipòsit rectangular de polietilè d'alta densitat, amb capacitat per a 3000 litres d'aigua, dotat de boca d'home Ø 400 mm, tapa, a més dels accessoris: sistema de regulació d'ompliment mitjançant flotador d'1'' amb acoblament, indicador de nivell mecànic, sobreixidor (DN 50), contrabrida de 2'' per al buidatge/connexió i xemeneia de ventilació, muntat i anivellat amb morter de ciment, instal·lat i en funcionament,Dimension, mm: 2630x880x1650</div> <div>Marca i model: Roth rothagua RB-3000, o equivalent aprovat segons DF.</div> <div>Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.</div> <div>Inclou inclou subministrament i col·locació.</div> <div>(MIL TRES-CENTS QUATRE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)</div>	1.304,41 €
P-1798	PJA4-BES02	u	<div>Subministrament i instal·lació bescanviador de plaques d'acer inoxidable AISI 316, potència 75 kW, amb temperatures primari: 47-42°C i secundari: 45-40°C, tipus Arsopi FH-UX10.5-S3N0-HJ-RB-33 o equivalent.</div> <div>Inclou part proporcional de mitjans auxiliars, sistema de cobertura i d'aïllament format per panells de poliestirè d'alta densitat dins de revestiment de fusta, de elements de connexió, 4 manòmetres, 4 termòmetres i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament segons plànols.</div> <div>Inclou transport del bescanviador.</div> <div>Totalment muntat, connexionat i provat.</div>	2.347,70 €
			(DOS MIL TRES-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	
P-1799	PJA4-BES03	u	<div>Subministrament i instal·lació bescanviador de plaques d'acer inoxidable AISI 316, potència 100 kW, amb temperatures primari: 75-70°C i secundari: 60-70°C, tipus ArsopiFH-LX00.5-S3N0-HJ-RB-23 o equivalent.</div> <div>Inclou part proporcional de mitjans auxiliars, sistema de cobertura i d'aïllament format per panells de poliestirè d'alta densitat dins de revestiment de fusta, de elements de connexió, 4 manòmetres, 4 termòmetres i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament segons plànols.</div> <div>Inclou transport del bescanviador.</div> <div>Totalment muntat, connexionat i provat.</div>	1.792,09 €
			(MIL SET-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	
P-1800	PJA4-BES04	u	<div>Subministrament i instal·lació bescanviador de plaques d'acer inoxidable AISI 316, potència 280 kW, amb temperatures primari: 5-10°C i secundari: 12-7°C, tipus Arsopi FH-RX10.5-S3N0-HP-RB-143 o equivalent.</div> <div>Inclou part proporcional de mitjans auxiliars, sistema de cobertura i d'aïllament format per panells de poliestirè d'alta densitat dins de revestiment de fusta, de elements de connexió, 4 manòmetres, 4 termòmetres i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament segons plànols.</div> <div>Inclou transport del bescanviador.</div> <div>Totalment muntat, connexionat i provat.</div>	5.917,98 €
			(CINC MIL NOU-CENTS DISSET EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües

freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit

de la Model al districte de l'Eixample

LOT 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26

Pàg.: 288

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1801	PJA4-BES05	u	<div>Subministrament i instal·lació bescanviador de plaques d'acer inoxidable AISI 316, potència 160 kW, amb temperatures primari: 47-42°C i secundari: 40-45°C, tipus Arsopi FH-UX10.5-S3N0-HJ-RB-63 o equivalent.</div> <div>Inclou part proporcional de mitjans auxiliars, sistema de cobertura i d'aïllament format per panells de poliestirè d'alta densitat dins de revestiment de fusta, de elements de connexió, 4 manòmetres, 4 termòmetres i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament segons plànols.</div> <div>Inclou transport del bescanviador.</div> <div>Totalment muntat, connexionat i provat.</div>	3.035,52 €
			(TRES MIL TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	
P-1802	PJA4-BES06	u	<div>Subministrament i instal·lació bescanviador de plaques d'acer inoxidable AISI 316, potència 50 kW, amb temperatures primari: 75-70°C i secundari: 60-70°C, tipus Arsopi FH-RX00.5-S3N0-HG-TN-47 o equivalent.</div> <div>Inclou part proporcional de mitjans auxiliars, sistema de cobertura i d'aïllament format per panells de poliestirè d'alta densitat dins de revestiment de fusta, de elements de connexió, 4 manòmetres, 4 termòmetres i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament segons plànols.</div> <div>Inclou transport del bescanviador.</div> <div>Totalment muntat, connexionat i provat.</div>	1.394,68 €
			(MIL TRES-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	
P-1803	PJA4-BES07	u	<div>Subministrament i instal·lació bescanviador de plaques d'acer inoxidable AISI 316, potència 400 kW, amb temperatures primari: 20-15°C i secundari: 13-18°C, tipus Arsopi FH-UX30.5-S3N0-HP-RB-105 o equivalent.</div> <div>Inclou part proporcional de mitjans auxiliars, sistema de cobertura i d'aïllament format per panells de poliestirè d'alta densitat dins de revestiment de fusta, de elements de connexió, 4 manòmetres, 4 termòmetres i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament segons plànols.</div> <div>Inclou transport del bescanviador.</div> <div>Totalment muntat, connexionat i provat.</div>	8.424,12 €
			(VUIT MIL QUATRE-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	
P-1804	PJA4-BES08	u	<div>Subministrament i instal·lació bescanviador de plaques d'acer inoxidable AISI 316, potència 130 kW, amb temperatures primari: 5-10°C i secundari: 12-7°C, tipus Arsopi FH-UX10.5-S3N0-HP-RB-99 o equivalent.</div> <div>Inclou part proporcional de mitjans auxiliars, sistema de cobertura i d'aïllament format per panells de poliestirè d'alta densitat dins de revestiment de fusta, de elements de connexió, 4 manòmetres, 4 termòmetres i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament segons plànols.</div> <div>Inclou transport del bescanviador.</div> <div>Totalment muntat, connexionat i provat.</div>	3.968,51 €
			(TRES MIL NOU-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	
P-1805	PJA5-Z002	u	<div>Bescanviador plaques, desmuntable, plaques d'acer inoxidable designació AISI 316, connexions roscades. De les següents característiques:</div> <div>· Pot, kW= 270</div> <div>· salt tèrmic primari, °C = 5 (11-6)</div> <div>· salt tèrmic secundari, °C = 5 (12-7)</div> <div>· cabal, l/s: 13</div> <div>· numero plaques: 165</div>	8.692,24 €

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües

freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit

de la Model al districte de l'Eixample

LOT 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26

Pàg.: 289

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			<div>· àrea bescanvi, m2: 39.12</div> <div>· perdua càrrega màxima, kPa: 15</div> <div>· connexions: DN100</div> <div>· dimensions (llarg, alt, ample): 2044 mm / 1735 mm / 495 mm</div> <div>Col·locat sobre bancada i connectat</div> <div>Marca i model: Sedical UFP-100A/165 H IS - PN 10 o equivalent aprovat per la DF</div> <div>CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.</div> <div>(VUIT MIL SIS-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)</div>	
P-1806	PJA5-Z003	u	<div>Bescanviador plaques, desmuntable, plaques d'acer inoxidable designació AISI 316, connexions roscades. De les següents característiques:</div> <div>Característiques:</div> <div>· Pot, kW= 50</div> <div>· salt tèrmic primari, °C = 5 (11-6)</div> <div>· salt tèrmic secundari, °C = 5 (12-7)</div> <div>· cabal, l/s: 1.25</div> <div>· numero plaques: 43</div> <div>· àrea bescanvi, m2: 9.13</div> <div>· perdua càrrega màxima, kPa: 15</div> <div>· connexions: DN65</div> <div>· dimensions (llarg, alt, ample): 570 mm / 984 mm / 395 mm</div> <div>Col·locat sobre bancada i connectat</div> <div>Marca i model: Sedical UFP-63A/43 H H - PN 10 o equivalent aprovat per la DF</div> <div>CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.</div> <div>(DOS MIL QUATRE-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)</div>	2.471,26 €
P-1807	PJA5-ZX02	u	<div>Bescanviador plaques, desmuntable, plaques d'acer inoxidable designació AISI 316, connexions roscades. De les següents característiques:</div> <div>Característiques:</div> <div>· Pot, kW= 125</div> <div>· salt tèrmic primari, °C = 5 (47-42)</div> <div>· salt tèrmic secundari, °C = 5 (45-40)</div> <div>· cabal, l/s: 6</div> <div>· numero plaques: 80</div> <div>· àrea bescanvi, m2: 18.7</div> <div>· perdua càrrega màxima, kPa: 15</div> <div>· connexions: DN100</div> <div>· dimensions (llarg, alt, ample): 980 mm / 1070 mm / 460 mm</div> <div>Marca i model: Sedical UFP-100A/80 H H1 - PN 10 o equivalent aprovat per la DF</div> <div>CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.</div> <div>(QUATRE MIL TRES-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)</div>	4.322,98 €
P-1808	PJA5-ZX03	u	<div>Bescanviador plaques, desmuntable, plaques d'acer inoxidable designació AISI 316, connexions roscades. De les següents característiques:</div> <div>Característiques:</div> <div>· Pot, kW= 100</div> <div>· salt tèrmic primari, °C = 10 (58-68)</div> <div>· salt tèrmic secundari, °C = 10 (70-60)</div> <div>· cabal, l/s: 2.4</div> <div>· numero plaques: 78</div> <div>· àrea bescanvi, m2: 16.9</div> <div>· perdua càrrega màxima, kPa: 15</div> <div>· connexions: DN65</div> <div>· dimensions (llarg, alt, ample): 1380 mm / 984 mm / 395 mm</div> <div>Col·locat sobre bancada i connectat</div> <div>Marca i model: Sedical UFP-63A/78 H H - PN 10 o equivalent aprovat per la DF</div> <div>CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.</div> <div>(TRES MIL DOS-CENTS TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)</div>	3.213,67 €

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües

freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit

de la Model al districte de l'Eixample

LOT 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26

Pàg.: 290

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1809	PJAD-Z001	u	<div>ZF08. Escalfador instantani elèctric monofàsic de 230 V, 3.5 kW de potència, i un cabal de 2 l/min, col·locat</div> <div>Marca i model: Tecna Clage MBH 3 o equivalent aprovat per la DF.</div> <div>(DOS-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)</div>	226,45 €
P-1810	PJAD-Z002	u	<div>ZF07. Escalfador instantani ACS, amb bescanviador de plaquesa aliment a partir d'un circuit d'inèrcia, amb capacitat per 25l/min, dt ACS de 50°C i 70°C d'aigua de primari. Format per:</div> <div>· bescanviador de plaques</div> <div>· central de control</div> <div>· bomba de primari</div> <div>· claus de pas i purga</div> <div>· fluxostat</div> <div>· claus de tall</div> <div>· vàlvula d'ajust</div> <div>· bomba de recirculació d'ACS</div> <div>· vàlvula antirretorn</div> <div>· xasis i aïllament</div> <div>Inclou suports i accessoris de muntatge, subministrament i instal·lació.</div> <div>Marca i model: Uponor Aqua Port Central Eco Plus FWS-ECO-P-Z-H, o equivalent aprovat per la DF.</div> <div>(DOS MIL CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)</div>	2.165,94 €
P-1811	PJAD-ZX01	u	<div>ZF09. Escalfador instantani ACS, amb bescanviador de plaques alimentat a partir d'un circuit d'inèrcia, amb capacitat per 25l/min, dt ACS de 35°C. Format per:</div> <div>· bescanviador de plaques 50kW</div> <div>· vàlvula d'equilibrat dinàmic per al control del cabal del circuit primari</div> <div>· electrovàlvula 3 vies, on/off, per a control del flux del circuit primari amb bypass</div> <div>· fluxostat: per a la detecció de demanda d'ACS</div> <div>· valvular termostàtica: per al control de la temperatura de sortida d'ACS</div> <div>· claus de tall: tant a circuit primari com d'ACS</div> <div>· vàlvula antiretorn a l'entrada del circuit d'ACS</div> <div>· xassís i aïllament</div> <div>Inclou suports i accessoris de muntatge, subministrament i instal·lació.</div> <div>Marca i model: Tiemme 25PJT0130, o equivalent aprovat per la DF.</div> <div>(MIL CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)</div>	1.161,69 €
P-1812	PJAD-ZX02	u	<div>ZF08. Escalfador instantani ACS, amb bescanviador de plaques alimentat a partir d'un circuit d'inèrcia, amb capacitat per 25l/min, dt ACS de 35°C. Format per:</div> <div>· bescanviador de plaques 50kW</div> <div>· vàlvula d'equilibrat dinàmic per al control del cabal del circuit primari</div> <div>· electrovàlvula 2 vies, on/off, per a control del flux del circuit primari</div> <div>· fluxostat: per a la detecció de demanda d'ACS</div> <div>· valvular termostàtica: per al control de la temperatura de sortida d'ACS</div> <div>· claus de tall: tant a circuit primari com d'ACS</div> <div>· vàlvula antiretorn a l'entrada del circuit d'ACS</div> <div>· xassís i aïllament</div> <div>Inclou suports i accessoris de muntatge, subministrament i instal·lació.</div> <div>Marca i model: Tiemme 25PJT0130, o equivalent aprovat per la DF.</div> <div>(MIL CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)</div>	1.143,66 €
P-1813	PJM1-Z001	u	<div>ZF01. Tanca normalitzada per a ninoxol a façana, per a instal·lació de comptador d'aigua, de 800x600x300 mm, instal·lat encastat en mur. Inclou l'equipament interior</div> <div>Dimensions i components segons companyia d'aigües.</div> <div>Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.</div> <div>(DOS-CENTS DISSET EUROS AMB SIS CÈNTIMS)</div>	217,06 €

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
LOT 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 291

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1814PJM1-Z002		u	ZF01. Tanca normalitzada per a ninxol a façana, per a instal·lació de comptador d'aigua, de 800x600x300 mm, instal·lat encastat en mur. Inclou l'equipament interior Dimensions i components segons companyia d'aigües. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (CENT SETANTA-UN EUROS AMB UN CÈNTIMS)	171,01 €
P-1815PJM1-Z010		u	Projecte de legalització i justificació de consums de la instal·lació d'aigua potable partint de l'as-built de l'obra. Inclou: · redacció i realització de la memòria tècnica i la documentnació gràfica. · expedició del butlletí d'instal·lador i certificat final d'obra. · tramitació i respostes davant l'Entitat Col·laboradora de l'Administració certificadora. · pagament de les taxes de visat davant Col·legi professional competent. · pagament de taxes de l'entitat col·laboradora certificadora. (DOS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	257,50 €
P-1816PJM3-8FTS		u	Comptador d'aigua electrònic per a aigua freda, classe metrològica C, calibre nominal 20 mm, cabal nominal 2,5 m3/h, pressió nominal 10 bar, amb 2 connectors del tipus RJ11 al frontal, amb unions roscades, apte per a muntar en posició horitzontal o vertical, connectat a una bateria o a un ramal CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (NORANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	98,68 €
P-1817PJS0-9EFV		u	Anella per a reg per degoteig formada per 1 volta de tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, amb un diàmetre de l'anella de 80 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos CRITERI D'AMIDAMENT: ANELLS DEGOTERS I VÀLVULES: Unitat mesurada segons especificacions de la DT. Com són instal·lacions amb grau de dificultat mitjà s'inclou, a més, la repercussió de peces especials per col·locar. (QUINZE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	15,46 €
P-1818PJS5-HA30		u	Boca de reg de fosa, sortida tipus Barcelona d'1"1/2, amb pericó i tapa de fosa i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada a l'obra segons les especificacions de la DT. (CENT NORANTA-VUIT EUROS AMB DINOÜ CÈNTIMS)	198,19 €
P-1819PJA1-92LK		u	Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no ampliable i no centralitzable, per a un nombre màxim de 3 estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra (VUITANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	85,92 €
P-1820PJA1-92LP		u	Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, ampliable i centralitzable, per a un nombre màxim de 3 estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra (CENT NORANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	194,56 €
P-1821PJA3-9H4I		u	Cònsola de programació via radio connectable a ordinador amb programa de gestió de reg CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra (TRES-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	323,17 €

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
LOT 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 292

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1822PJA6-TLOM		u	Capçal senzill de reg per a degoteig, d'1 '' de diàmetre nominal i pressió de 10 bar, totalment desmuntable, amb electrovàlvula de 24V, filtre d'anelles i vàlvula reductora de pressió, format per: - 2 Enllaç segons UNE-EN 1254-3, de llautó CW617N segons UNE-EN 12165, amb una unió a compressió DN32 mitjançant femella (rosca interior) amb anell de tracció de llautó i una unió rosca mascle 1" tipus cilíndrica no estanca segons UNE-EN ISO 228-1 - 2 Canvi de direcció (colze) de 90° segons UNE-EN 1254-4, de llautó CW617N segons UNE-EN 12165, amb dues unions roscades femella-mascle 1*-1*, rosca tipus cilíndrica no estanca segons UNE-EN ISO 228-1 - 6 Contra rosca # segons UNE-EN 1254-4, de llautó CW617N segons UNE-EN 12165, amb dues unions roscades mascle-mascle 1*-1*, rosca tipus cilíndrica no estanca segons UNE-EN ISO 228-1 - 2 Derivació (T) a 90° segons UNE-EN 1254-4, de llautó CW617N segons UNE-EN 12165, amb tres unions roscades femella-femella-femella 1*-1*-1*, rosca tipus cilíndrica no estanca segons UNE-EN ISO 228-1 - 1 Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1* de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24V, per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de cabal - 3 Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2 vies, DN 25 (per a tub d'1 *), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió, tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta - 1 Filtre per a instal·lació de reg d'1* de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga i amb presa manomètrica, per a muntar roscat - 1 Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 1*, de 25 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim regulable entre 19 i 24 bar, de llautó, preu mitjà (DOS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	257,18 €
P-1823PJSE-6UC1		u	Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1''1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (CENT QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	104,56 €
P-1824PJSM1-VBYC		u	Pericó rectangular de polietilè per a instal·lacions de reg de 59x49 cm i 31 cm d'alçada amb tapa amb cargol per a tancar, col·locada sobre llit de grava i reblert de terra lateral CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (CINQUANTA-SET EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	57,11 €
P-1825PJSQ-92NK		u	Sensor de pluja regulable amb proteccióantivandàlica en acer inoxidable per a instal·lació amb cables, instal·lat a una alçària màxima de 3 m i calibrat CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. (QUATRE-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	447,06 €
P-1826PJSQ-92NO		u	Sensor de pluja regulable per a instal·lació amb cables, instal·lat a una alçària màxima de 3 m i calibrat CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. (CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	138,87 €
P-1827PJSQ-92NV		u	Sensor de cabal per a tub d'1'' de per a connectar a programador local, instal·lat i calibrat CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. (TRES-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	396,05 €
P-1828PJSR-BT7R		m	Tub recobert amb llana de polipropilè, per a reg per degoteig, de 16 mm de, amb degoters autocompensats integrats cada 30 cm, soterrat 10-30cm (CINC EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	5,42 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 293

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1829PJSS-HBBQ	u		Vàlvula antisifó per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, d'1" de diàmetre, instal·lada en pericó CRITERI D'AMIDAMENT: ANELLS DEGOTERS I VÀLVULES: Unitat mesurada segons especificacions de la DT. Com són instal·lacions amb grau de dificultat mitjà s'inclou, a més, la repercussió de peces especials per col·locar. (CATORZE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	14,46 €
P-1830PJSS-IRW8	u		Vàlvula de rentat per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, d'1/2" de diàmetre, instal·lada en pericó CRITERI D'AMIDAMENT: ANELLS DEGOTERS I VÀLVULES: Unitat mesurada segons especificacions de la DT. Com són instal·lacions amb grau de dificultat mitjà s'inclou, a més, la repercussió de peces especials per col·locar. (DOTZE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	12,32 €
P-1831PK20-Z001	u		Conjunt de regulació per a GN de MPB BP, cabal màxim 25Nm3/h, amb espai per a comptador G16, incloent tots els elements necessaris (regulador de pressió, amb vàlvula de seguretat de màxima i mínima, manometre, claus de sortida, filtre, etc), tot dins un armari de xapa d'acer galvanitzat amb reixetes de ventilació i pany i clau segons normes de la companyia subministrador. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (MIL DOS-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	1.266,45 €
P-1832PK61-6S3X	u		Tija normalitzada per a escomesa de gas, de 32 mm de diàmetre nominal, amb transició tub de polietilè PE 80 de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de la sèrie SDR 11, segons UNE-EN 1555-1, a tub de coure de 42 mm, amb beina de protecció d'acer inoxidable amb reblert de resina de poliuretà CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	138,12 €
P-1833PK70-HA32	u		Vàlvula de pas de gas de 20 mm de DN, amb connexió rosca gas femella G 1/4" i junt pla mascle G 1", amb obturador esfèric, segons norma UNE 60708 CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (SETZE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	16,99 €
P-1834PK70-HA33	u		Vàlvula de pas de gas de 25 mm de DN, amb connexió rosca gas femella G 1" i junt pla mascle G 1"1/4, amb obturador esfèric, segons norma UNE 60708 CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	23,37 €
P-1835PK70-HA36	u		Vàlvula de pas de gas de 32 mm de DN, amb connexió rosca gas femella G 1"1/4 i junt pla mascle G 1"1/2, amb obturador esfèric, segons norma UNE 60708 CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	58,71 €
P-1836PM11-383Z	u		Central de detecció d'incendis convencional per a 1 zona, amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb indicador d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova d'alarma, i muntada a la paret (DOS-CENTS DISSET EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	217,71 €
P-1837PM11-Z001	u		Central de detecció d'incendis compacta de tecnologia algorítmica interactiva autodireccionable mitjançant programari de programació, ampliable d'1 a 5 llaços de 127 elements cadascun. Equipament bàsic (CPU, font d'alimentació per a bateries de 12 Amp i caixa). Requereix frontal d'operació amb display alfanumèric S786006 en castellà. Incorpora un slot per a	3.943,06 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 294

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			micromòduls de placa base, ampliable a 5 slots amb plaques d'expansió. Connexió de llaç amb micromòduls de llaç, necessiten 1 slot per cada micromòdul. Amb opció per interconnectar varies centrals d'incendis. Possibilitat de sortida de protocol TTY o RS-485. Micromòdul opcional/conversor per a connexió impressora matricial o sortida protocol bàsic RS-232. Connexió de fins a 31 panells repetidors LCD amb display de RS-485. Històric de 10.000 esdeveniments. Circuit de supervisió i càrrega per a 2 Bateries (SPS1224) d'emergència i possibilitat de connexió a Programari de gestió TG-ESSER via interfície de xarxa SEI-KIT (Precisa connexió a xarxa essernet) amb protocol complet. Inclou: · central incendis analogica - algorítmica, amb dispaly · plaques i mòduls d'expansió · mòdul de connexió entre centrals d'incendi · mòduls de comunicació per a comunicar-se amb BMS, software, etc	
			CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (TRES MIL NOU-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	
P-1838PM11-Z002	u		Central de detecció d'incendis compacta de tecnologia algorítmica interactiva autodireccionable mitjançant programari de programació, ampliable d'1 a 2 llaços de 127 elements cadascun. Equipament bàsic (CPU, font d'alimentació per a bateries de 12 Amp i caixa). Requereix frontal d'operació amb display alfanumèric S786006 en castellà. Incorpora un slot per a micromòduls de placa base, ampliable a 5 slots amb plaques d'expansió. Connexió de llaç amb micromòduls de llaç, necessiten 1 slot per cada micromòdul. Amb opció per interconnectar varies centrals d'incendis. Possibilitat de sortida de protocol TTY o RS-485. Micromòdul opcional/conversor per a connexió impressora matricial o sortida protocol bàsic RS-232. Connexió de fins a 31 panells repetidors LCD amb display de RS-485. Històric de 10.000 esdeveniments. Circuit de supervisió i càrrega per a 2 Bateries (SPS1224) d'emergència i possibilitat de connexió a Programari de gestió TG-ESSER via interfície de xarxa SEI-KIT (Precisa connexió a xarxa essernet) amb protocol complet. Inclou: · central incendis analogica - algorítmica, amb dispaly · plaques i mòduls d'expansió · mòdul de connexió entre centrals d'incendi · mòduls de comunicació per a comunicar-se amb BMS, software, etc CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (TRES MIL CENT DIVUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	3.118,34 €
P-1839PM11-Z003	u		Llicències de software. Software de representació d'elements PCI amb plànols que permet la gestió completa de la instal·lació. (DOS MIL NOU-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	2.975,67 €
P-1840PM11-ZX01	u		Central de detecció d'incendis compacta de tecnologia algorítmica interactiva autodireccionable mitjançant programari de programació, ampliable d'1 a 2 llaços de 127 elements cadascun. Equipament bàsic (CPU, font d'alimentació per a bateries de 12 Amp i caixa). Requereix frontal d'operació amb display alfanumèric S786006 en castellà. Incorpora un slot per a micromòduls de placa base, ampliable a 5 slots amb plaques d'expansió. Connexió de llaç amb micromòduls de llaç, necessiten 1 slot per cada micromòdul. Possibilitat de sortida de protocol TTY o RS-485. Micromòdul opcional/conversor per a connexió impressora matricial o sortida protocol bàsic RS-232. Connexió de fins a 31 panells repetidors LCD amb display de RS-485. Històric de 10.000 esdeveniments. Circuit de supervisió i càrrega per a 2 Bateries (SPS1224) d'emergència i possibilitat de connexió a Programari de gestió TG-ESSER via interfície de xarxa SEI-KIT (Precisa connexió a xarxa essernet) amb protocol complet. Inclou: · central incendis analogica - algorítmica, amb dispaly · plaques i mòduls d'expansió · mòdul de connexió entre centrals d'incendis · mòduls de comunicació per a comunicar-se amb BMS, software, etc · mòduls de control de comportes tallafocs	5.222,31 €

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample LOT 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 295

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			· fonts d'alimentació necessaries per tot el sistema Tot el material necessari per al correcte funcionament del sistema. CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (CINC MIL DOS-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	
P-1841	PM12-Z001	u	Sistema de detecció automàtica de gas natural per a 2 zones de detecció compost de: · central de detecció automàtica de gas, analògica, per a 2 zones, de 355x260x85 mm, amb grau de protecció IP43, 2 barres de leds que indiquen l'estat de funcionament, l'estat d'els detectors i la concentració de gas mesurada pel detector de cada zona, 3 nivells d'alarma, 3 relés de sortida, un de 230 V, un de 12 Vcc i un amb els contactes lliures de tensió, per a cada nivell d'alarma i font d'alimentació de 230 V · 2 detectors catalítics de gas natural, per a alimentació a 12 o 24 Vcc, de 140x162x91 mm, amb grau de protecció IP66, apte per a atmosferes explosives (zones ATEX), segons UNE-EN 60079-29-1 · 1 sirena amb senyal òptica i acústica i canalització de protecció de cablejat fixa en superfície formada per tub de PVC rígid, blindat, endollable, de color negre, amb IP547. Inclús cable no propagador de la flama lliure d'halògens, elements de fixació i quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació. (DOS MIL SIS-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	2.671,83 €
P-1842	PM15-4ICM	u	Sensor tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-5, amb base de superfície, muntat superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (SEIXANTA EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	60,97 €
P-1843	PM15-4ICN	u	Sensor dual òptic/tèrmic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-5/A1, UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat superficialment (SETANTA-QUATRE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	74,11 €
P-1844	PM15-4ICO	u	Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (SEIXANTA-SET EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	67,18 €
P-1845	PM16-8D37	u	Detector lineal de fums per a instal·lació contra incendis analògica, amb un abast longitudinal entre 3 i 300, segons norma UNE-EN 54-12, muntat superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (MIL CENT SETANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	1.173,75 €
P-1846	PM17-386N	u	Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis analògica, accionament manual per trencament d'element fràgil, direccionable, segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (SEIXANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	65,54 €
P-1847	PM17-386O	u	Subministrament i instal·lació de polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manual per canvi posició d'element fràgil (rearmable), segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment (CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	143,46 €
P-1848	PM18-385Q	u	Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100 dB, amb senyal lluminós i so multità, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'interior CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	68,03 €

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample LOT 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 296

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1849	PM18-385W	u	Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100 dB, amb senyal lluminós i so multità, grau de protecció IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'exterior CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	68,03 €
P-1850	PM18-3865	u	Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100 dB, amb senyal lluminós i so multità, grau de protecció IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'exterior (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	68,03 €
P-1851	PM1A-J0RO	u	Mòdul microprocessat direccionable que controla un bucle amb detectors, polsadors o uns altres equips convencionals, d'1 rele de sortida per activar una maniobra d'evacuació segons EN 54-14, per a sistemes d'instal·lació algorítmics, proveït d'autoaïllador per a aïllar la instal·lació en cas de curtcircuit interior, alimentació entre 18 i 27 Vcc, muntat en caixa de plàstic ABS, col·locat (SEIXANTA-UN EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	61,06 €
P-1852	PM20-AD5J	u	MOB08_ Armari de xapa d'acer pintada per allotjament independent de mànega i extintor i mòdul per a polsador i alarma, i portes xapa d'acer pintada, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança) i l'extintor de 6 kg, i elements d'alarma (polsador rearmable, sirena i llum d'emergència), per a col·locar superficialment, segons documentcaió gràfica, inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge Inclou tots els materials elements necessaris per a deixar la unitat instal·lada segons projecte. (TRES-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	378,17 €
P-1853	PM20-DGCC	u	Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada per allotjament independent de mànega i extintor i mòdul per a polsador i alarma, i portes xapa d'acer pintada, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança) i l'extintor de 6 kg., i elements d'alarma (polsador rearmable, sirena i llum d'emergència), per a col·locar superficialment i en posició vertical, inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (QUATRE-CENTS SETZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	416,25 €
P-1854	PM20-Z001	u	Posta en marxa d'instal·lacions contra incendi La partida inclou la posta en marxa i comprovacions per donar compliment al CTE DB SI i les normes UNE d'aplicació, incloïen per part de la empresa adjudicatària l'informe final de les proves efectuades en condicions de funcionament dels equips i aparells La posta en marxa inclou totes les operacions necessàries, entre elles: · instal·lacions interiors: - proves de resistència mecànica, estanquitat de canalitzacions, elements i accessoris. - mesures de cabals i pressions en condicions de funcionament - comprovació de l'accés i espais de manteniment d'equips, vàlvules i components de control · sistema de detecció: comprovacions del correcte funcionament, numero de detectors i posició · grup de pressió: - posta en marxa segons instruccions del fabricant i normativa vigent - programació i regulació del control de l'equip · acumulador d'aigua potable i sistema de protecció contra legionel·la: - neteja de l'acumulador abans de l'omplerta - comprovació del correcte funcionament del control de nivell de l'acumulador - programació i regulació del sistema de control contra legionel·la i mesures de clor per assegurar el correcte funcionament (MIL DOS-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	1.287,50 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 297

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1855	PM21-387V	u	Ruixador automàtic cara avall, de bronze, amb dispositiu fusible metàl·lic d'una temperatura d'accionament de 68 a 74 °C, de 1/2" de diàmetre i muntat en canonada CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	18,65 €
P-1856	PM24-388A	u	Vàlvula de control i alarma per a instal·lacions de ruixadors automàtics, de 4" de, muntada CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (MIL TRES-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	1.399,99 €
P-1857	PM24-Z001	u	Lloc de control reduït per a BIES. Compost per vàlvula de retenció Sèrie 717. Inclou vàlvula de drenatge i TRIM. Vàlvula de papallona Sèrie 705 i detector de flux. Model PCR del fabricant VICTAULIC o similar. CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (NOU-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	956,39 €
P-1858	PM32-DZ4D	u	Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret (CINQUANTA-DOS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	52,16 €
P-1859	PM32-DZ4M	u	Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret (VUITANTA-TRES EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	83,03 €
P-1860	PM32-DZ53	u	Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (CINQUANTA-DOS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	52,16 €
P-1861	PM32-DZ5H	u	Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (NORANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	99,91 €
P-1862	PM32-DZ5K	u	Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (CENT TRENTA EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	130,78 €
P-1863	PM3Z-ADU1	u	MOB09_ Armari monobloc per a extintor de pols de 6 a 9 kg de pes per a instal·lació interior, cos d'acer inoxidable i porta semicega d'acer inoxidable amb metacrilat translúcid, amb sistema de tanca mitjançant pany de cop de fàcil obertura, muntat superficialment, segons documentació gràfica Inclou tots els materials elements necessaris per a deixar la unitat instal·lada segons projecte. (CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	169,80 €
P-1864	PM70-Z001	u	Sistema automàtic d'extinció d'incendis per a campana extractora central de cuina de fins a 3000 mm de longitud format per cable sensor de temperatura; polsador de disparament amb manòmetre; extintor hidric (aigua polvoritzada + additius AFFF), amb pressió incorporada amb nitrogen; suport per a extintor; vàlvula de disparament ràpid i acció directa; fuetó de connexió flexible; canonada d'acer inoxidable AISI 304, de 15 mm de diàmetre exterior (tubs, accessoris i material auxiliar per a muntatge i subjecció) i broquets difusors. Inclou subministrament i instal·lació. CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de bateria muntada amb les especificacions de la DT. (MIL SET-CENTS DEU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	1.710,73 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 298

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1865	PM90-HC45	u	Comptador de llamps amb registre del nombre de descàrregues, amb dispositiu de mesurador de la intensitat de corrent, muntat en el cable conductor de la instal·lació del parallamps CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (DOS-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	285,17 €
P-1866	PM93-B306	u	Parallamps amb capçal dotat de dispositiu d'encebament (PDC) no electrònic, amb un avanç del temps d'encebament de 60 µs, amb N-I radi=80m,N-II radi=90m, N-III radi=105m,N-IV radi=120m d'acord amb assaig UNE 21186, amb pal d'acer galvanitzat de 6 m d'alçària, peça d'adaptació del dispositiu i elements de fixació per a suport amb placa base muntat sobre coberta CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (MIL VUIT-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	1.891,06 €
P-1867	PM93-Z001	u	Certificació de la instal·lació de parallamps partint de l'as-built de l'obra. Inclou: · realització de les proves a través d'entitat d'inspecció acreditada per ENAC (Entidad Nacional de Acreditación). · redacció i realització de la memòria tècnica i la documentnació gràfica. · expedició del certificat final d'obra amb les característiques del terminal. (DOS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	257,50 €
P-1868	PM95-H9QV	u	Via d'espurnes de separació en execució a prova de foc, encapsulat metàl·lic, amb coberta de plàstic, amb 2 puntes de diàmetre 8 mm, tensió alterna de resposta de 2,5 kV/50 Hz i corrent nominal de descàrrega (8/20) 100 kA, col·locada soldada o amb borns de connexió CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (VUITANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	86,21 €
P-1869	PMD0-38F3	u	Caixa per a teclat digital, muntada superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (QUARANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	48,46 €
P-1870	PMD1-38ER	m	Conductor blindat i apantallat, de 4x0,22 mm2, col·locat en tub CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions. (UN EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	1,15 €
P-1871	PMD3-38DC	u	Detector volumètric de doble tecnologia, infraroigs (IR) i microones (MW), abast longitudinal 10 m, amb 5 cortines, camp de visió de 86°, amb sortida per a alarma (NC) i per a tamper (NC), amb sistema d'immunitat contra animals domèstics (fins a 20 kg), alimentació 12 V, amb, grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-2-4, col·locat superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (CINQUANTA-SIS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	56,06 €
P-1872	PMD3-Z001	u	Sistema d'alarma per a banys adaptats. Kit format per: · tirador: per activació d'alarma, instal·lat al bany adaptat · pulsador reset: per anulació d'alarma, instal·lat al bany adaptat · visor òptic i acústic: per avis acustic i visual d'alarma, instal·lat sobre la porta del bany adaptat · control d'alarma: amb avis acústic i visual, pulsador d'anul·lació d'alarma, bateria i font d'alimentació. · adhesiu de bany adaptat · pp de canalització i cablejat fins a punt de connexió elèctric. Marca i model: EGI ref.58001 o equivalent aprovat per DF.	263,20 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 299

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Subministrament i col·locació, totalment muntat i en funcionament. (DOS-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS)		
P-1873	PMD3-Z002	u	Centralitzador d'alarmes de banys accessibles. Kit format per: · Centraleta repetidora amb senyal visual · pp de canalització i cablejat fins a punt de connexió elèctric. Marca i model: EGI ref.58002 o equivalent aprovat per DF. Subministrament i col·locació, totalment muntat i en funcionament. (CENT VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	126,96	€
P-1874	PMD6-H7LN	u	Central d'intrusió en caixa metàl·lica per a sistema integrat de seguretat, de 8 zones ampliable a 32, possibilitat de fins a 4 particions, sortides en placa per a sirena exterior, sirena interior, llum estroboscòpica i relé programable, configurable mitjançant port USB, amb transmissor telefònic integrat i connexió TCP/IP, soporta IP dinàmica i DNS, alimentació 230V, inclosa una bateria de plom estanca de 12 Vcc i 7,2 A, amb teclat display LCD de 2 línies de 16 caràcters, amb grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-1, instal·lada CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (SIS-CENTS SEIXANTA EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	660,13	€
P-1875	PMD6-Z001	u	Teclat per a central de seguretat amb display LCD de 2 línies i 16 caràcters per línia, teclat retroil·luminat, protecció de tamper, indicació de l'estat de 8 àrees, bronzidor ajustable, grau de protecció IP30, amb grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-3 CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (SIS-CENTS SEIXANTA EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	660,13	€
P-1876	PMD6-Z002	u	Mòdul ampliació de zones d'alarma. CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	144,24	€
P-1877	PMD7-H7KX	u	Sirena per a instal·lació de seguretat, per a ús interior, fabricació en plàstic ABS, d'1 to, sortida acústica de 101 dB a 1 m de distància, alimentació 12 Vcc, amb grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-4, grau de protecció IP 315, col·locada CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (SETANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	73,39	€
P-1878	PMD7-H7L4	u	Sirena per a instal·lació de seguretat, per a ús exterior, fabricació en policarbonat i protecció metàl·lica interna, d'1 to i flash de color ambre, sortida acústica de 114 dB a 1 m de distància, alimentació 12 Vcc, amb bateria de Ni-Cd de 10,8 V i 280 mAh (inclosa), amb tamper de carcassa i de paret, grau de protecció IP 55, col·locada CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (CENT CINQUANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	153,66	€
P-1879	PMS0-6Z97	u	Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 297x148 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminescent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. (CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	14,69	€
P-1880	PMS0-6Z9G	u	Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 420x420 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminescent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. (VINT-I-CINC EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	25,09	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 300

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1881	PMS0-6Z9H	u	Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 632x316 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminescent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. (VINT-I-CINC EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	25,09	€
P-1882	PMS0-Z001	u	Rètol senyalització Prohibit el pas, rectangular, de 297x105 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminescent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. (CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	14,69	€
P-1883	PMS0-Z002	u	Rètol senyalització ‘‘Primers Auxilis’’ Marca i model: Schneider Electric, o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou inclou subministrament i col·locació. (VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	27,62	€
P-1884	PN12-DPP9	u	Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada superficialment (SETANTA-CINC EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	75,19	€
P-1885	PN12-DPPH	u	Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada superficialment (CENT TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	132,35	€
P-1886	PN12-DPPL	u	Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada superficialment (CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	169,95	€
P-1887	PN12-DPPT	u	Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada superficialment (DOS-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	271,94	€
P-1888	PN12-DPPX	u	Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada superficialment (CINC-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	565,85	€
P-1889	PN13-ECEQ	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1* *, de 10 bar de pressió nominal, cos llautó, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada en pericó de canalització soterrada CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les	22,40	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 301

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			especificacions de la DT. (VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	
P-1890	PN33-AP4D	u	Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a encolar, de 2 vies, DN 25 (per a tub de 32 mm), de 10 bar de pressió nominal, cos de PP-R i bola d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), portajunts a pressió, tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta, muntada en pericó de canalització soterrada CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (TRENTA-SET EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	37,30 €
P-1891	PN38-EBWZ	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, d'una peça amb pas reduït, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1/2, de 64 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	21,22 €
P-1892	PN38-EC5R	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de tres peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1/2, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	23,46 €
P-1893	PN38-EC62	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1''1/4, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	27,75 €
P-1894	PN38-EC68	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1''1/2, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	33,49 €
P-1895	PN38-EC7P	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 2, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (QUARANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	48,92 €
P-1896	PN38-EC7R	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de tres peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 2, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (VUITANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	81,82 €
P-1897	PN38-HDRB	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (ONZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	11,30 €
P-1898	PN38-HDRC	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	13,66 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 302

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1899	PN38-1189T	u	Subministrament i instal·lació de vàlvula de bola manual amb rosca, de tres peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1''1/4, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment Totalment muntada i provada (QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	47,63 €
P-1900	PN38-118AE	u	Subministrament i instal·lació de vàlvula de bola manual amb rosca, de tres peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 2, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment Totalment muntada i provada (VUITANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	81,82 €
P-1901	PN44-FAOO	u	Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual, muntada superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (QUATRE-CENTS UN EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	401,99 €
P-1902	PN45-FD6C	u	Subministrament i instal·lació de vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 250 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada superficialment Totalment muntada i provada (DOS-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	285,68 €
P-1903	PN45-FDDH	u	Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (SETANTA-NOU EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	79,03 €
P-1904	PN45-FDDL	u	Subministrament i instal·lació de vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada superficialment Totalment muntada i provada (SEIXANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	65,82 €
P-1905	PN45-FDDM	u	Subministrament i instal·lació de vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada superficialment Totalment muntada i provada (VUITANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	85,99 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 303

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1906	PN45-FDDN	u	Subministrament i instal·lació de vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada superficialment Totalment muntada i provada (CENT TRES EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	103,06 €
P-1907	PN45-FDDO	u	Subministrament i instal·lació de vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada superficialment Totalment muntada i provada (DOS-CENTS DOS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	202,11 €
P-1908	PN45-FDEO	u	Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (CINQUANTA-TRES EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	53,08 €
P-1909	PN45-FDEP	u	Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (SEIXANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	63,33 €
P-1910	PN45-FDF1	u	Subministrament i instal·lació de vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada superficialment Totalment muntada i provada (QUARANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	43,40 €
P-1911	PN45-FDF2	u	Subministrament i instal·lació de vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada superficialment Totalment muntada i provada (CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	52,89 €
P-1912	PN47-FAVL	u	Vàlvula de papallona concèntrica, segons la norma UNE-EN 593, motoritzada, per a muntar entre brides, de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per motorreductor monofàsic d'1/4 de volta, muntada superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les	593,02 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 304

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			especificacions de la DT. (CINC-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	
P-1913	PN72-0003	u	Vàlvula de 3 vies roscada, model BUL010F300 de Sauter, DN10, PN16, Kvs=1,6 m3/h, característica equipercental per via A i linial per via B, Tª màx=120°C. Inclou racors ref. 0378133010. (SEIXANTA EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	60,20 €
P-1914	PN72-1006	u	Vàlvula de seient de 3 vies roscada, model BUN025F300 de Sauter, amb 3 racors per l'acoblament a procés. Cos de llautó deszincat PN16, DN25, Kvs = 10m3/h; Tª -15...150°C. Cursa 8 mm. Característica seleccionable. Inclou racors ref 361951025. (DOS-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	227,57 €
P-1915	PN72-1007	u	Vàlvula de seient de 3 vies roscada, model BUN032F300 de Sauter, amb 3 racors per l'acoblament a procés. Cos de llautó deszincat PN16, DN32, Kvs = 16 m3/h, Tª -15...150°C. Cursa 8 mm. Característica seleccionable. Inclou racors ref 361951032. (DOS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	268,14 €
P-1916	PN73-0001	u	Actuador tèrmic AXT301F112 per a vàlvules d'unitats terminals. Indicador de posició des de qualsevol angle de visió. Control 2 punts o quasi continu ''pols pausa''. Muntatge NC. Baioneta de M30x1,5. Força 100 N. Temps de recorregut 4'. Temps de escalfament inicial 4 min. Cursa 5 mm. Cable L=1 m. Alimentació 24 VAC/DC. Protecció IP54. (TRENTA-CINC EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	35,05 €
P-1917	PN73-0002	u	Actuador tèrmic proporcional AXS315SF102 per a vàlvules de seient VUT/BUT/VUL/BUL/BXL/VDL. Muntatge NC. Anell adaptador inclòs de M30 x 1,5 (opció M28). Força 125 N. Temps de recorregut 30''/mm. Cursa 6,5 mm. Amb cable de 2 m. Alimentació 24 VAC/DC. Protecció IP54. (SETANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	72,92 €
P-1918	PN73-0005	u	Actuador tèrmic AXT301F110 per a vàlvules d'unitats terminals. Indicador de posició des de qualsevol angle de visió. Control 2 punts o quasi continu ''pols pausa''. Muntatge NC. Baioneta de M30x1,5. Força 100 N. Temps de recorregut 4'. Temps de escalfament inicial 4 min. Cursa 5 mm. Cable L=1 m. Alimentació 230 V. Protecció IP54. (TRENTA-UN EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	31,98 €
P-1919	PN73-1001	u	Servomotor model AVM105SF132 de Sauter per a vàlvules V/BUN, V/BUD i V/BUE. Microprocessat pas a pas, accionament 0-10V, 2 ó 3 punts i característica de control ajustable. Força 250 N. Cursa 8 mm i temps 35/60/120 s. Alim 24 Vac. Consum 5 VA. IP54 (horitzontal). (CENT CINQUANTA EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	150,66 €
P-1920	PN73-1004	u	Servomotor model AVM115SF132 de Sauter per a vàlvules V/BUN, V/BUD i V/BUE. Microprocessat pas a pas, accionament 0-10V, 2 ó 3 punts i característica de control ajustable. Força 500 N. Cursa 8 mm i temps 60/120 s. Alim 24 Vac. Consum 5 VA. IP55 (horitzontal). Recomanació: Per a instal·lació a intempèrie veure l'IP de l'equip ja que pot ser caldrà protecció addicional no contemplada. (CENT VUITANTA-SET EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	187,98 €
P-1921	PN73-1007	u	Servomotor model AVM321SF132 de Sauter per a vàlvules V/BUN, V/BUD i V/BUE. Microprocessat pas a pas, accionament 0-10V, 4-20mA, 2 ó 3 punts amb retrosenyal 0-10 V i característica de control ajustable. Força 1000 N. Cursa 8 mm i temps 48/96 s. Alim 24 Vac/dc 50/60 Hz.. Consum 1,9 W. IP54. Recomanació: Per a instal·lació a intempèrie veure l'IP de l'equip ja que pot ser caldrà protecció addicional no contemplada. (TRES-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	329,12 €
P-1922	PN73-2003	u	Servomotor rotatiu model AKM115F120 de SAUTER per vàlvules de bola VKR/BKR. Acoblament directe sense eines. Bloc d'engranatges lliure de manteniment. Embragatge magnètic amb funció shut-off transcorreguts 3 min. sense que es modifiqui la senyal de comandament. Alimentació 230V-. Senyal de manament 2 o 3 punts. Força 5 Nm. Temps de	159,15 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 305

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			cursa 120 s en 90°. Consum 2 W. Cable de 3 fils de 1,2 m de longitud. Grau de protecció IP54. (CENT CINQUANTA-NOU EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)		
P-1923	PN74-9ELO	u	Vàlvula reductora de pressió per a instal·lacions de reg, d'1*1/2 de diàmetre de connexió, amb cos de plàstic, per a una pressió de sortida de 3 bar, roscada a la canonada (VUITANTA-DOS EUROS AMB UN CÈNTIMS)	82,01	€
P-1924	PN75-0005	u	Vàlvula de 2 vies roscada, model VUL010F300 de Sauter,DN10, PN16, Kvs=1,6 m3/h, cos fundició llautó, característica equipercental Tª màx=120°C. Cursa 4 mm. Inclou racors ref. 0378133010. (QUARANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	49,67	€
P-1925	PN75-0007	u	Vàlvula de 2 vies roscada, model VUL015F300 de Sauter, DN15, PN16, Kvs=3,5 m3/h, cos fundició llautó, característica equipercental Tª màx=120°C. Cursa 4 mm. Inclou racors ref. 0378133015. (SEIXANTA-NOU EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	69,06	€
P-1926	PN75-0008	u	Vàlvula de 2 vies roscada, model VUL020F300 de Sauter, DN15, PN16, Kvs=4,5 m3/h, cos fundició llautó, característica equipercental. Tª màx=120°C. Cursa 4 mm. Inclou racors ref. 0378133020 per a roscar a canonada. (SETANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	76,81	€
P-1927	PN75-1005	u	Vàlvula de seient de 2 vies roscada, model P31--VUN020F300 de Sauter, amb 2 racors per l'acoblament a procés. Cos de llautó deszincat PN16, DN20, Kvs=6,3 m3/h; Tª -15...150°C. Característica seleccionable. Inclou racors ref 361951020. (CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	161,73	€
P-1928	PN75-1007	u	Vàlvula de seient de 2 vies roscada, model VUN032F300 de Sauter, amb 2 racors per l'acoblament a procés. Cos de llautó deszincat PN16, DN32, Kvs = 16 m3/h, Tª màx = 150º C. Característica seleccionable. Inclou racors ref 361951032. (DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	225,29	€
P-1929	PN75-1009	u	Vàlvula de seient de 2 vies roscada, model VUN050F300 de Sauter, amb 2 racors per l'acoblament a procés. Cos de llautó deszincat PN16, DN50, Kvs = 28 m3/h, Tª màx = 150º C. Característica seleccionable. Inclou racors ref 361951050. (QUATRE-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	452,67	€
P-1930	PN75-H9HJ	u	Subministrament i instal·lació de vàlvula de papallona de 2 vies amb brides, de diàmetre nominal 100 mm i kvs=800, de 10 bar de PN, cos de fosa i servomotor de senyal de 3, acoblat a la vàlvula, instal·lada i connectada Totalment muntada i provada (SET-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	763,41	€
P-1931	PN76-0001	u	Vàlvula de bola de 6 vies referència B2KL015F401 amb cos de llautó CW602N resistent a la corrosió i característica quasi-lineal. DN15 PN16. Connexió G3/4" B. Kvs=1,25 m3/h (kit de discos per modificar Kvs). Tª procés 5-90 °C. (CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	164,54	€
P-1932	PN76-0003	u	Discs caracteritzats per Kvs 0,25 / 0,4 / 0,63 / 1 m3h per DN15 referència 0589540001. (DINOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	19,85	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 306

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1933	PN82-DANW	u	Vàlvula de retenció de bola segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 150 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobrint de resina epoxi (150 micres) i bola de fosa nodular GGG40 recoberta de cautxú nitril (NBR), muntada superficialment (TRES-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	333,23	€
P-1934	PN82-DAO7	u	Vàlvula de retenció de bola segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobrint de resina epoxi (150 micres) i bola d'alumini recoberta de cautxú nitril (NBR), muntada superficialment (CENT TRENTA-SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	136,39	€
P-1935	PN82-DAOV	u	Vàlvula de retenció de bola segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobrint de resina epoxi (150 micres) i bola d'alumini recoberta de cautxú nitril (NBR), muntada superficialment (VUITANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	82,32	€
P-1936	PN84-DADR	u	Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobrint de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), tancament de seient elàstic, muntada superficialment (CINC-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	574,08	€
P-1937	PN84-DAKG	u	Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobrint de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), tancament de seient elàstic, muntada superficialment (DOS-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	232,89	€
P-1938	PN84-DAKH	u	Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobrint de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), tancament de seient elàstic, muntada superficialment (TRES-CENTS DEU EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	310,46	€
P-1939	PN85-I1I7	u	Subministrament i instal·lació de vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 4'' de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment Totalment muntada i provada (CENT CINQUANTA EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	150,25	€
P-1940	PN85-JU6V	u	Subministrament i instal·lació de vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2''1/2 de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment Totalment muntada i provada (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	64,77	€
P-1941	PN85-JU6Y	u	Subministrament i instal·lació de vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3'' de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment Totalment muntada i provada (NORANTA-SET EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	97,34	€
P-1942	PN85-JU6Z	u	Subministrament i instal·lació de vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2'' de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment	45,63	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 307

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Totalment muntada i provada (QUARANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)		
P-1943	PN86-ECKF	u	Vàlvula de retenció de disc manual i muntada entre brides, de 25 mm de diàmetre nominal, de 40 bar de PN, temperatura màxima 200 °C, cos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	38,98	€
P-1944	PN88-8F85	u	Vàlvula de retenció de disc partit per a muntar entre brides, diàmetre nominal 100 mm, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), clapeta partida d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de cautxú EPDM i molla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), pressió nominal 16 bar, temperatura màxima 100 °C, muntada entre brides CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (NORANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	97,46	€
P-1945	PN88-8F89	u	Vàlvula de retenció de disc partit per a muntar entre brides, diàmetre nominal 80 mm, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), clapeta partida d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de cautxú EPDM i molla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), pressió nominal 16 bar, temperatura màxima 100 °C, muntada entre brides CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (SETANTA-SET EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	77,75	€
P-1946	PN88-8F8A	u	Vàlvula de retenció de disc partit per a muntar entre brides, diàmetre nominal 65 mm, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), clapeta partida d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de cautxú EPDM i molla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), pressió nominal 16 bar, temperatura màxima 100 °C, muntada entre brides CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	54,46	€
P-1947	PNC1-Z001	u	Vàlvula d'equilibrat automàtic roscada amb cartutx ajustable exteriorment a qualsevol valor comprès entre els seus límits mínims i màxims. Inclou preses de pressió, tap per a neteja de la instal·lació, clau d'ajustament i accessoris de connexió. Característiques: · tipus de cartutx: E-just 1.Y.G, o equivalent aprovat segons DF. · DN: 20 Marca i model: Sedical K-flow A E-Just 20p, o equivalent aprovat segons DF. CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (SEIXANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	62,77	€
P-1948	PNC1-Z002	u	Vàlvula d'equilibrat automàtic roscada amb cartutx ajustable exteriorment a qualsevol valor comprès entre els seus límits mínims i màxims. Inclou preses de pressió, tap per a neteja de la instal·lació, clau d'ajustament i accessoris de connexió. Característiques: · tipus de cartutx: E-just 1.Y.R, o equivalent aprovat segons DF. · DN: 25 Marca i model: Sedical K-flow A E-Just 25p, o equivalent aprovat segons DF. CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (SEIXANTA-SET EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	67,96	€
P-1949	PNC1-Z003	u	Vàlvula d'equilibrat automàtic roscada amb cartutx ajustable exteriorment a qualsevol valor comprès entre els seus límits mínims i màxims. Inclou preses de pressió, tap per a neteja de la instal·lació, clau d'ajustament i accessoris de connexió. Característiques: · tipus de cartutx: E-just 2.Y.G., o equivalent aprovat segons DF. · DN: 25	114,10	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 308

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Marca i model: Sedica IK-flow AB E-Just 25 , o equivalent aprovat segons DF. CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (CENT CATORZE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)		
P-1950	PNC1-ZX01	u	Vàlvula d'equilibrat automàtic roscada amb cartutx ajustable exteriorment a qualsevol valor comprès entre els seus límits mínims i màxims. Inclou preses de pressió, tap per a neteja de la instal·lació, clau d'ajustament i accessoris de connexió. Característiques: · tipus de cartutx: E-just 1.Y.B. (100 - 412 l/h), o equivalent aprovat segons DF. · DN: 20 Marca i model: Sedical K-flow AB E-Just 20, o equivalent aprovat segons DF. CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (SEIXANTA-SIS EUROS AMB UN CÈNTIMS)	66,01	€
P-1951	PNC1-ZX02	u	Vàlvula d'equilibrat automàtic roscada amb cartutx ajustable exteriorment a qualsevol valor comprès entre els seus límits mínims i màxims. Inclou preses de pressió, tap per a neteja de la instal·lació, clau d'ajustament i accessoris de connexió. Característiques: · tipus de cartutx: E-just 1.Y.R. (276 - 825 l/h), o equivalent aprovat segons DF. · DN: 25 Marca i model: Sedical K-flow A AB E-Just 25p, o equivalent aprovat segons DF. CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (SETANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	74,81	€
P-1952	PNC2-H3Q7	u	Vàlvula d'equilibrat estàtic amb brides de llautó i 65 mm de diàmetre nominal, col·locada (TRES-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	346,96	€
P-1953	PNC2-HG1C	u	Vàlvula d'equilibrat estàtic amb brides de llautó i 100 mm de diàmetre nominal, col·locada (SET-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	727,18	€
P-1954	PNC2-HO1W	u	Vàlvula d'equilibrat estàtic amb brides de llautó i 80 mm de diàmetre nominal, col·locada (QUATRE-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	499,31	€
P-1955	PNC3-H4C7	u	Vàlvula d'equilibrat estàtic amb rosca de llautó i DN10* de diàmetre nominal, col·locada (SETANTA-DOS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	72,30	€
P-1956	PNC3-H4C9	u	Vàlvula d'equilibrat estàtic amb rosca de llautó i 1 * de diàmetre nominal, col·locada (VUITANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	83,67	€
P-1957	PNC3-H4CB	u	Vàlvula d'equilibrat estàtic amb rosca de llautó i 1 1/4 * de diàmetre nominal, col·locada (CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	134,08	€
P-1958	PNC3-H4CD	u	Vàlvula d'equilibrat estàtic amb rosca de llautó i 1 1/2 * de diàmetre nominal, col·locada (CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	143,34	€
P-1959	PNC3-H4CF	u	Vàlvula d'equilibrat estàtic amb rosca de llautó i 2 * de diàmetre nominal, col·locada (CENT NORANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	192,67	€
P-1960	PNE1-11MS	u	Subministrament i instal·lació de desfangador amb cos d'acer e imant, marca CALEFFI DIRTCAL model 5466 o equivalent, DN 150 Deflector de llots amb imant Cos d'acer pintat amb pols epoxi Connexions embriades PN 16 Acoblament amb contrabrida EN 1092-1 Amb aïllament Pressió màxima de treball: 10 bar.	3.088,35	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 309

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Rang de temperatura: 0-100 °C Capacitat de separació de partícules: fins a 5 µm Cos: acer pintat amb pólvores epoxídiques Tap superior:llaütó EN 12165 CW617N Element interior: acer inoxidable EN 10088-3 (AISI 302) i PEAD Juntres hídráuliques: fibra sense amiant (tap superior) Aixeta de buidatge: llaütó EN 12165 CW617N Inclou tota la ferramenta per la seva instal·lació. Totalment muntat i provat. (TRES MIL VUITANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	
P-1961	PNE1-7627	u	Filtre colador en forma de Y amb brides, 50 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat superficialment (VUITANTA-UN EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	81,98 €
P-1962	PNE1-762B	u	Filtre colador en forma de Y amb brides, 125 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat superficialment (DOS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	269,51 €
P-1963	PNE1-762C	u	Filtre colador en forma de Y amb brides, 200 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat superficialment (VUIT-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	846,26 €
P-1964	PNE1-762G	u	Filtre colador en forma de Y amb brides, 80 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat superficialment (CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	145,94 €
P-1965	PNE1-7630	u	Filtre colador en forma de Y amb brides, 200 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (VUIT-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	846,26 €
P-1966	PNE1-7634	u	Filtre colador en forma de Y amb brides, 80 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	145,94 €
P-1967	PNE1-763K	u	Filtre colador en forma de Y amb brides, 150 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat superficialment (QUATRE-CENTS SIS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	406,66 €
P-1968	PNE1-7646	u	Filtre colador en forma de Y amb brides, 150 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat superficialment (TRES-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	353,35 €
P-1969	PNE1-7647	u	Filtre colador en forma de Y amb brides, 65 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (NORANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	96,38 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 310

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1970	PNE1-7649	u	Filtre colador en forma de Y amb brides, 125 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (DOS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	269,51 €
P-1971	PNE1-764B	u	Filtre colador en forma de Y amb brides, 100 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (CENT VUITANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	189,88 €
P-1972	PNE2-7665	u	Subministrament i instal·lació de filtre colador de llaütó, de diàmetre nominal 2''1/2, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment Totalment muntat i provat (SETANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	73,86 €
P-1973	PNE2-7666	u	Filtre colador de llaütó, de diàmetre nominal 1''1/4, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	29,45 €
P-1974	PNE2-7667	u	Filtre colador de llaütó, de diàmetre nominal 1''1/2, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (TRENTA-QUATRE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	34,06 €
P-1975	PNE2-766B	u	Filtre colador de llaütó, de diàmetre nominal 1'', de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (VINT EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	20,11 €
P-1976	PNE2-766Y	u	Subministrament i instal·lació de filtre colador de llaütó, de diàmetre nominal 3'', de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment Totalment muntat i provat (CENT QUARANTA-UN EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	141,97 €
P-1977	PNE2-7676	u	Filtre colador de llaütó, de diàmetre nominal 2'', de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (QUARANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	47,87 €
P-1978	PNE2-767W	u	Filtre colador de llaütó, de diàmetre nominal 3/4'', de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (QUINZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	15,45 €
P-1979	PNE2-767Y	u	Subministrament i instal·lació de filtre colador de llaütó, de diàmetre nominal 4'', de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment Totalment muntat i provat (DOS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	238,13 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 311

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1980PNE2-I5PT	u		Subministrament i instal·lació de filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 2'', de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment Totalment muntat i provat (QUARANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	47,87 €
P-1981PNE3-9B6Y	u		Filtre per a instal·lació de reg d'1''1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga, muntat roscat CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (SEIXANTA-TRES EUROS AMB SET CÈNTIMS)	63,07 €
P-1982PNF2-H9QT	u		Vàlvula reguladora termostàtica per a instal·lacions d'ACS, amb cos d'ametall, connexions roscades de 20 mm de diàmetre nominal, muntada CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (CENT QUATRE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	104,12 €
P-1983PNG0-H9KM	u		Electrovàlvula de rearmament manual per a tall de gas natural, del tipus NC (normalment tancada), alimentació a 230 V a.c., amb connexions roscades d'1 1/2" i pressió màxima de 500 mbar, muntada CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (DOS-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	239,71 €
P-1984PNH8-A001	u		Subministrament i muntatge de grup elegro bomba per elevar aigua neta a temperatura normal. Característiques: Potència 3 KW, Tensió Vols. 380/660, R.P.M. 2900, Altura manomètrica (m) 15, Cabal 36 m3/h, muntada entre brides (QUATRE MIL CENT NORANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	4.196,83 €
P-1985PNH8-A002	u		Subministrament i muntatge de grup electro bomba per elevar aigua neta a temperatura normal. Característiques: Potència 1,1 KW, Tensió Vols. 220/380, R.P.M. 2900, Altura manomètrica (m) 10, Cabal 18 m3/h, muntada entre brides (DOS MIL QUATRE-CENTS SETZE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	2.416,99 €
P-1986PNH8-A003	u		Subministrament i col·locació de grup electro bomba per elevar aigua neta a temperatura normal. Característiques: Potència 1,5 KW, Tensió Vols. 220/380, R.P.M. 2900, Altura manomètrica (m) 60, Cabal 3 m3/h, muntada entre brides (DOS MIL CINC-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	2.525,14 €
P-1987PNH8-A005	u		Subministrament i muntatge de grup electro bomba per elevar aigua neta a temperatura normal. Característiques: Potència 0,75 KW, Tensió Vols. 220/380, R.P.M. 2900, Altura manomètrica (m) 30, Cabal 3 m3/h, muntada entre brides (MIL SET-CENTS CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	1.714,53 €
P-1988PNH8-A006	u		Subministrament i muntatge de grup electro bomba per elevar aigua neta a temperatura normal. Característiques: Potència 11 KW, Tensió Vols. 380/660, R.P.M. 2900, Altura manomètrica (m) 40, Cabal 72 m3/h, muntada entre brides (VUIT MIL NOU-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	8.951,31 €
P-1989PNH8-CGS1	u		Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus simple, connexions hidràuliques embridades de 50 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 74 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)>=0.7 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 1,1 kW a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE5 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada entre brides (TRES MIL DOS-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	3.259,67 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 312

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1990PNH8-CHLL	u		Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus simple, connexions hidràuliques embridades de 65 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 114 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)>=0.7 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 2,1 kW a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE5 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada entre brides (TRES MIL VUIT-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	3.831,48 €
P-1991PNH8-CHLM	u		Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus simple, connexions hidràuliques embridades de 80 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 120 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)>=0.7 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 4 kW a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE5 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada entre brides (QUATRE MIL DOS-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	4.266,91 €
P-1992PNH8-CHLN	u		Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus simple, connexions hidràuliques embridades de 65 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 114 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)>=0.7 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 3 kW a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE5 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada entre brides (TRES MIL VUIT-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	3.831,48 €
P-1993PNH8-CHLP	u		Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus simple, connexions hidràuliques embridades de 65 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 157 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)>=0.7 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 1.5 kW a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE5 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada entre brides (TRES MIL VUIT-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	3.897,39 €
P-1994PNL3-Z001	u		B01. Bomba circuladora de rotor sec, tipus '' in line'' amb control automàtic de la velocitat per variació de freqüència, a pressió diferencial constant o variable. Amb modul de comunicació per a gestió de bombes en paral·lel i comunicació Modbus, pantalla gràfica, sensor de temperatura, entrades analògiques, digitals i relés configurables. Inclús aïllament, suports, accessoris de connexió hidràulica i elèctrica i maneguet antivibratori. Característiques: · Circuit clima: cabal variable i pressió variable · Cabal, l / s: 5.12 · Pressió disponible, kPa: 177 Marca i model: Wilo Stratos GIGA2.0-I 40/1-23/1,5, o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou subministrament i col·locació. (CINC MIL TRES-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	5.343,24 €
P-1995PNL3-Z002	u		B02. Bomba circuladora de rotor sec, tipus '' in line'' amb control automàtic de la velocitat per variació de freqüència, a pressió diferencial constant o variable. Amb modul de comunicació per a gestió de bombes en paral·lel i comunicació Modbus, pantalla gràfica, sensor de temperatura, entrades analògiques, digitals i relés configurables. Inclús aïllament, suports, accessoris de connexió hidràulica i elèctrica i maneguet antivibratori. Característiques: · Circuit clima: cabal variable i pressió variable · Cabal, l / s: 4.47 · Pressió disponible, kPa: 181 Marca i model: Wilo Stratos GIGA2.0-I 40/1-23/1,5, o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou subministrament i col·locació. (CINC MIL TRES-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	5.343,24 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26Pàg.: 313

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1996PNL3-Z003	u		B03. Bomba circuladora de rotor sec, tipus '' in line'' amb control automàtic de la velocitat per variació de freqüència, a pressió diferencial constant o variable. Amb modul de comunicació per a gestió de bombes en paral·lel i comunicació Modbus, pantalla gràfica, sensor de temperatura, entrades analògiques, digitals i relés configurables. Inclús aïllament, suports, accessoris de connexió hidràulica i elèctrica i maneguet antivibratori. Característiques: · Circuit clima: cabal variable i pressió variable · Cabal, l / s: 4.34 · Pressió disponible, kPa: 177 Marca i model: Wilo Stratos GIGA2.0-I 40/1-23/1,5, o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou subministrament i col·locació. (CINC MIL TRES-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	5.343,24 €
P-1997PNL3-Z004	u		B04. Bomba circuladora de rotor sec, tipus '' in line'' amb control automàtic de la velocitat per variació de freqüència, a pressió diferencial constant o variable. Amb modul de comunicació per a gestió de bombes en paral·lel i comunicació Modbus, pantalla gràfica, sensor de temperatura, entrades analògiques, digitals i relés configurables. Inclús aïllament, suports, accessoris de connexió hidràulica i elèctrica i maneguet antivibratori. Característiques: · Circuit clima: cabal variable i pressió variable · Cabal, l / s: 3.32 · Pressió disponible, kPa: 179 Marca i model: Wilo Stratos GIGA2.0-I 40/1-23/1,5 , o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou subministrament i col·locació. (CINC MIL TRES-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	5.343,24 €
P-1998PNL3-Z005	u		B05. Bomba circuladora de rotor humit, tipus '' in line'' amb control automàtic de la velocitat per variació de freqüència, a pressió diferencial constant o variable. Amb modul de comunicació per a gestió de bombes en paral·lel i comunicació Modbus, pantalla gràfica, sensor de temperatura, entrades analògiques, digitals i relés configurables. Inclús aïllament, suports, accessoris de connexió hidràulica i elèctrica i maneguet antivibratori. Característiques: · Circuit clima: cabal variable i pressió variable · Cabal, l / s: 1.20 · Pressió disponible, kPa: 136 Marca i model: Wilo Stratos MAXO-32/0,5-16 PN6/10 , o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou subministrament i col·locació. (DOS MIL SIS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	2.645,26 €
P-1999PNL3-ZX01	u		B01. Bomba circuladora de rotor sec, tipus '' in line'' amb control automàtic de la velocitat per variació de freqüència, a pressió diferencial constant o variable. Amb modul de comunicació per a gestió de bombes en paral·lel i comunicació Modbus, pantalla gràfica, sensor de temperatura, entrades analògiques, digitals i relés configurables. Inclús aïllament, suports, accessoris de connexió hidràulica i elèctrica i maneguet antivibratori. Característiques: · Circuit clima: cabal variable i pressió variable · Cabal, l / s: 7.63 · Pressió disponible, kPa: 190 Marca i model: Wilo Stratos GIGA2.0-I 65/1-25/2,2 PN6, o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou subministrament i col·locació. (SIS MIL DOS-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	6.299,29 €
P-2000PNL3-ZX02	u		B02. Bomba circuladora de rotor sec, tipus '' in line'' amb control automàtic de la velocitat per variació de freqüència, a pressió diferencial constant o variable. Amb modul de comunicació per a gestió de bombes en paral·lel i comunicació Modbus, pantalla gràfica, sensor de temperatura, entrades analògiques, digitals i relés configurables. Inclús aïllament, suports, accessoris de connexió hidràulica i elèctrica i maneguet antivibratori. Característiques: · Circuit clima: cabal variable i pressió variable · Cabal, l / s: 6.04 · Pressió disponible, kPa: 174	5.981,33 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26Pàg.: 314

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Marca i model: Wilo Stratos GIGA2.0-I 40/1-31/2,2 , o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou subministrament i col·locació. (CINC MIL NOU-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	
P-2001PNL3-ZX03	u	B03. Bomba circuladora de rotor humit, tipus '' in line'' amb control automàtic de la velocitat per variació de freqüència, a pressió diferencial constant o variable. Amb modul de comunicació per a gestió de bombes en paral·lel i comunicació Modbus, pantalla gràfica, sensor de temperatura, entrades analògiques, digitals i relés configurables. Inclús aïllament, suports, accessoris de connexió hidràulica i elèctrica i maneguet antivibratori. Característiques: · Circuit clima: cabal variable i pressió variable · Cabal, l / s: 2.4 · Pressió disponible, kPa: 116 Marca i model: Wilo Stratos Maxo 40/0,5-16 PN6/10, o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou subministrament i col·locació. (TRES MIL QUATRE-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	3.421,05 €	
P-2002PNL3-ZX04	u	B04. Bomba circuladora de rotor humit, tipus '' in line'' amb control automàtic de la velocitat per variació de freqüència, a pressió diferencial constant o variable. Amb modul de comunicació per a gestió de bombes en paral·lel i comunicació Modbus, pantalla gràfica, sensor de temperatura, entrades analògiques, digitals i relés configurables. Inclús aïllament, suports, accessoris de connexió hidràulica i elèctrica i maneguet antivibratori. Característiques: · Circuit clima: cabal variable i pressió variable · Cabal, l / s: 5.9 · Pressió disponible, kPa: 131 Marca i model: Wilo Stratos Maxo 65/0,5-16 PN6/10 , o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou subministrament i col·locació. (QUATRE MIL SET-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	4.743,37 €	
P-2003PNL4-340120	u	Subministrament i instal·lació de conjunt bomba circulació de rotor humit d'alta eficiència tipus GRUNDFOS MAGNA 3 40-120 F o equivalent. Inclou maniguets antivibratori, pont de manòmetres, racoreria d'unió, juntes i suportació. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Totalment muntada, parametritzada i provada. (MIL CINC-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	1.579,27 €	
P-2004PNL4-M365120	u	Subministrament i instal·lació conjunt bomba circulació de rotor humit d'alta eficiència tipus Grundfos MAGNA3 65-120 F o equivalent. Inclou maniguets antivibratori, pont de manòmetres, racoreria d'unió, juntes i suportació. Fins i tot la part proporcional de mitjans auxiliars i tots els elements necessaris per la seva instal·lació. Totalment muntada, parametritzada i provada. (DOS MIL TRES-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	2.394,21 €	
P-2005PNN2-CRGQ	u	Bomba submergible d'esgotament amb connexió roscada d'1 1/2* de diàmetre nominal, rotor de tipus obert fabricat en acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb un pas útil de sòlids de 10 mm de diàmetre, motor trifàsic de 400 V i 1,5 kW de potència nominal a 2900 rpm, grau de protecció IP68, amb una classe d'eficiència energètica IE3, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) (NOU-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	952,75 €	
P-2006PNP0-25LL	u	Subministrament i instal·lació d'equip de barreja d'aigua glicorada d'injecció directe per a canonada de diàmetre nominal DN80, cabal a tractar fins a 100 m3/h i una dosificació de reactiu de 19 l/h com a màxim.	1.632,93 €	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 315

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

Inclou:
Bomba dosificadora electromagnètica de membrana, amb comandament per impulsos des de comptador, amb entrada per a sensor de nivell, cabal fins a 19 l/h, pressió màxima 3 bar, alimentació elèctrica de 230 V, amb pantalla LED de 3 dígits, cos de polipropilè, capçal dosificador de PVDF, cos de vàlvules de PVDF i vàlvules de bola ceràmiques, inclòs el filtre de fons del dipòsit, la vàlvula d'injecció i els tubs d'aspiració, impulsió i descàrrega amb ràcords de connexió, per a instal·lació mural.

Comptador d'aigua de velocitat, de turbina axial, tipus woltmann, amb connexions embridades segons UNE-EN 1092-2, DN80 i pressió nominal PN16, transmissió magnètica, equipat amb emissor d'impulsos de tipus reed, rati de mesura de 100 l/impuls, cabal permanent Q3 de 100 m3/h, rati Q3/Q1 >= 100, classe de temperatura T50, cos de fosa dúctil amb revestiment epoxi, construcció segons UNE-EN ISO 4064-1 i REAL DECRETO 244/2016

Dipòsit d'emmagatzematge i dosificació de productes químics, cilíndric, de simple paret, fabricat en polietilè linial de baixa densitat (LLDPE), capacitat 200 l, amb tapa roscada i amb junt d'estanquitat, inclosa cubeta de seguretat independent

Sonda de nivell de flotador, amb 1 contacte NA, amb cable de 2 m de llargària, grau de protecció IP-67

Totalment muntat i provat.

(MIL SIS-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-2007PNP0-55C6M u Planta d'elevació d'aigües residuals, amb dipòsit de polietilè de 540 l, d'entrada al dipòsit 100 mm, de sortida al dipòsit 63, boca de registre 500x600 mm, 2 bombes amb kit de descàrrega, quadre elèctric i boies de nivell, monocanal, pas útil màxim de sòlids 50 mm trifàsic de 400 V i 1,5 kW de potència, amb una classe d'eficiència energètica IE3, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, muntada superficialment. Article: ref. Sanir 22-200 DW/A 200 TPC de la sèrie SANIRELEV 22 de l'empresa EBARA PUMPS IBERIA SA
(SIS MIL SET-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

6.735,43

€

P-2008PNP0-5Z001 u ZS01 i B07. Sistema de recollida i evacuació d'aigües residuals/pluvials equipat amb:
· B07: 2 bombes submergides, fabricades a AISI 304, motor de 4 pols amb funcionament alternatiu (monocanal)
· ZS01: Dipòsits fabricats en PRFV seguint la norma UNE 53-361-90. Immunitat davant corrents paràsits i perfectament estancs.
Inclou: Dues bombes 100 DML 55,5 amb funcionament alternatiu. Cinc interruptors de nivell (boies) amb 5 m de cable. Dues vàlvules de retenció a bola (antiretorn). Dues vàlvules de tancament. Boca de registre de Ø 1400 mm. Canonada d'entrada en PVC de Ø 315 mm. Presa de ventilació de Ø 90 mm. Presa d'impulsió de Ø 110 mm. Presa de sortida de cables de bombes i sondes Ø 63 mm. Volum total: 11.800 litres i volum útil: 9.800 litres. Kit de descàrrega inclòs. Motor de 4 pols, amb una potència de 5,50 kW, per a alimentació 380/415 -10+6%-III-50.
Quadre elèctric trifàsic per a 2 bombes de 5,50 kW amb arrencada estrella-triangle, segons CTE. Regulació tèrmica (A): 9-14. Dimensions (mm): (600x500x250) Compta-hores , Contacte lliure de potencia, l Escala d'accés SL-5 (PRFV pultrusionada), Caixa per a vàlvules SL-5A , Prolongació de registre (per cada 250 mm), SL-5 Tapa d'accés per a vianants, SL-5 (PRFV pultrusionada) Plataforma anti-caigudes SL-5 (PRFV) , Cistella de recollida de sòlids gruixuts , Resalts per a fixació de pou (3 unitats) SL-5
Característiques:
· potència, kW: 5.5kW cada bomba
· tensió, V: 400
· cabal, m3/h: 45.54
· pressió, m: 15.68
Marca i model: Ebara Sanilerev Maxi SL-5A 100 DML 55,5
(TRENTA-SIS MIL VUIT-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

36.837,92

€

P-2009PNP0-5Z002 u ZS01 i B07. Sistema de recollida i evacuació d'aigües residuals (amb bombes vortex):
· B07: 2 bombes submergides, fabricades a AISI 304, motor de 4 pols amb funcionament alternatiu
· ZS01: Dipòsits fabricats en PRFV seguint la norma UNE 53-361-90. Immunitat davant corrents paràsits i perfectament estancs.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 316

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

Inclou: Dues bombes 100 DMLV 57.5 amb funcionament alternatiu. Cinc interruptors de nivell (boies) amb 5 m de cable. Dues vàlvules de retenció a bola (antiretorn). Dues vàlvules de tancament. Boca de registre de Ø 1400 mm. Canonada d'entrada en PVC de Ø 315 mm. Presa de ventilació de Ø 90 mm. Presa d'impulsió de Ø 110 mm. Presa de sortida de cables de bombes i sondes Ø 63 mm. Volum total: 11.800 litres i volum útil: 9.800 litres. Kit de descàrrega inclòs. Motor de 4 pols, amb una potència de 7,50 kW, per a alimentació 380/415 ±10%-III-50 Kit de descàrrega inclòs.
Quadre elèctric trifàsic per a 2 bombes de 7,50 kW amb arrencada estrella-triangle, segons CTE. Regulació tèrmica (A): 13-18. Dimensions (mm): (600x500x250) - Cod. 622HG12072309 Compta-hores Contacte lliure de potencial , Escala d'accés SL-5 (PRFV pultrusionada), Caixa per a vàlvules SL-5A Prolongació de registre (per cada 250 mm) SL-5 , Tapa d'accés vianants SL-5 (PRFV pultrusionada) Plataforma anti-caigudes SL-5 (PRFV) Cistella de recollida de gruixuts , Ressalts per a fixació de pou (3 unitats) SL-5
Característiques:
· potència, kW: 7.5kW cada bomba
· tensió, V: 400
· cabal, m3/h: 43.38
· pressió, m: 14.67
Marca i model: Ebara Sanilerev Maxi SL-5A 100 DMLV 57.5
(TRENTA-SIS MIL VUIT-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-2010PNP0-5Z003 u Planta d'elevació d'aigües residuals, amb dipòsit de PRFV de 1200 l, d'entrada al dipòsit 160 mm, de sortida al dipòsit 63, boca de registre 750 mm, 2 bombes amb kit de descàrrega, quadre elèctric i interruptor de nivell de 5 posicions, monocanal, pas útil màxim de sòlids 50 mm trifàsic de 400 V i 1,5 kW de potència, amb una classe d'eficiència energètica IE3, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, muntada superficialment. Article: ref. SL-2A DW/A 150 de la sèrie SANIRELEV MAXI de l'empresa EBARA PUMPS IBERIA SA
(NOU MIL CINC-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

9.587,67

€

P-2011PNX2-5Z001 u Grup de pressió d'aiguaformat per 2 bombes centrífugues, de tipus multice-l·lular vertical, amb una potència unitària per bomba d'1,1 kW, placa superior, cos inferior i contrabrides de ferro colat, impulsors i difusors de policarbonat reforçat amb fibra de vidre, eix d'acer inoxidable AISI 416, camisa exterior d'acer inoxidable AISI 304, equipades amb tancament mecànic Ceràmica/Carboni/NBR, i coixinets de boles segellats. Accionament mitjançant motor asíncron TEFC de 2 pols i 2850 r.p.m., aïllament classe F, eficiència IE3, protecció IP 44, per a alimentació trifàsica a 400 V 50 Hz.
Bancada metàl·lica comuna per a les bombes i el quadre elèctric; vàlvules antiretorn i d'aïllament instal·lades a la impulsió de les bombes; col·lector d'impulsió fabricat en acer 2''; manòmetre; pressostat d'emergència amb vàlvula d'aïllament.
Quadre elèctric de potència i control per al funcionament totalment automàtic del grup:
· Microprocessador integrat per a la gestió automàtica completa del grup, amb alternança entre totes les bombes.
· Display digital i teclat de programació.
· Filtre EMC integrat.
· Doble joc de contactors de potència.
· Protecció guardamotor per a cada bomba.
· Selector Manual-0-Automàtic. Interruptor general de tall en càrrega.
· Pilots indicadors de presència de tensió, bomba en funcionament, activació tèrmica i baix nivell de reserva d'aigua.
· Sistema de funcionament d'emergència mitjançant pressostat completament independent del convertidor de freqüència.
· Transductor de pressió 4-20 mA. Línies de potència a motors i control de pressostats.
· Regulador de nivell / pressostat de mínima per a la protecció contra funcionament en sec, inclòs.
· Disponible en tensions de 110-600 VCA (versió opcional sota demanda).
· Interfície RS-485 integrada per a control mitjançant bus de comunicacions. Amb mòduls opcionals és possible la connexió a sistemes de bus de camp com CANOpen, DeviceNet i Profibus DP.
· Funcionalitat PLC integrada conforme a IEC61131-3, que permet al client crear la seva pròpia lògica de control al convertidor i desenvolupar programari personalitzat.
Amb dipòsit hidropneumàtic de 50l, joc de contactes lliures de potencial per a senyalització remota.
Grup conforme al Codi Tècnic de l'Edificació CTE-HS 4.
Característiques:
· cabal, l/s: 2.2l/s

4.227,15

€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26Pàg.: 317

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			· pressió, kPa: 450 Marca i model: Ebara AP B/15-2 VV CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (QUATRE MIL DOS-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	
P-2012PNX4-4BB9		u	Grup de pressió compacte per a instal·lacions contra incendis segons UNE 23500, de 12 m3/h de cabal nominal i 60 mca d'alçària manomètrica, amb una bomba principal acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) accionada per motor trifàsic de 400 V i 5,5 kW de potència, de diàmetre nominal de l'aspiració 50 mm, amb una bomba jockey de 0,9 kW de potència, diàmetre nominal de l'aspiració 1 1/4 ", col·lector de la impulsió 2, inclou quadre elèctric de protecció i maniobra, inclou calderí, amb una classe d'eficiència energètica de la bomba principal IE3, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, muntat superficialment (QUATRE MIL NOU-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	4.961,34 €
P-2013PNX4-Z001		u	Grup de pressió contra incendis, segons normes UNE 23500:2012 i UNE-EN 12845. Bomba principal accionada per motor elèctric trifàsic: · tensió, V: 400 · potència, kW: 37 · cabal, m3/h: 60 · pressió, kPa: 800 Bomba principal accionada per motor dièsel: · dipòsit de combustible, l: 90 · tensió, V: 400 · potència, kW: 37 Característiques hidràuliques: · potència, kW: 37 · cabal, m3/h: 60 · pressió, kPa: 800 Bomba auxiliar jockey, accionada per motor elèctric: · tensió, V: 400 · potència, kW: 1.85 Inclou dipòsit hidropneumàtic, bancada metàl·lica, vàlvules de tall i antiretorn per cada bomba, manòmetres, pressòstats, col·lector comú d'impulsió en acer negre de 4'' S/DIN2440 pintat roig, quadres elèctrics de potència i control, suports per al quadre elèctric. Montant en bancada de perfils laminats d'acer amb tractament anticorrosiu, totalment muntat en fàbrica. Inclou cabalímetre per la grup contra incendis de tipus rotàmetre de lectura directe, instal·lació sobre tuberia horitzontal, per a 16bar màxims i 150m3/h. Inclou el subministrament, instal·lació i posta en marxa. Marca i model: Ebara EBARA AFU21 GS 50-250/37 EDJ (VINT-I-SET MIL SEIXANTA-TRES EUROS AMB SET CÈNTIMS)	27.063,07 €
P-2014PNZ0-36FG		u	Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat superficialment (CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	152,75 €
P-2015PNZ0-36FJ		u	Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat superficialment (CENT SETANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	172,66 €
P-2016PNZ0-36IH		u	Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat superficialment (NORANTA-VUIT EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	98,09 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26Pàg.: 318

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-2017PNZ0-36IN		u	Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat superficialment (CENT TRENTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	136,63 €
P-2018PNZ0-36IP		u	Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat superficialment (CENT NORANTA-DOS EUROS AMB UN CÈNTIMS)	192,01 €
P-2019PNZ0-36IS		u	Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat superficialment (QUATRE-CENTS SEIXANTA EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	460,57 €
P-2020POUS1206KW		U	Posada en terreny de l'equip complet de perforació, segellat de sondes i control de qualitat. Inclou: el desplaçament dels equips de perforació fins a l'obra, el segellat dels pous, i les prove de rentat, circulació i estanqueïtat. perforació mecànica vertical de pous de 120 mts de profunditat de diàmetre 120mm inclos neteja i gestió de fangs i posterior omplerta amb morter d'alta conductivitat. Suministrament i instal·lació a cada pou de sonda simple (impulsió i retorn) de polietilè d'alta densitat amb extrems llisos PE100 HD de la marca HakaGerndur PN16/S 5/SDR 11 (o equivalent) de diàmetre 40 mm, suministrades en rull continuu. Inclòs transport de maquinària. (QUATRE MIL SIS-CENTS TRENTA-CINC EUROS)	4.635,00 €
P-2021PP11-BTKD		u	Antena receptora de ràdio analògica (antena receptora de ràdio analògica), banda de freqüències de 87,5 a 108 MHz, guany 1 dB, d'alumini i plàstic ASA, fixada mecànicament CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	26,46 €
P-2022PP11-BTKP		u	Antena receptora de televisió digital terrestre (antena receptora de televisió digital terrestre), banda de freqüències de 470 a 790 MHz (canals 21 a 60), guany 14 dB, d'alumini i plàstic ASA, fixada mecànicament CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (QUARANTA-SET EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	47,32 €
P-2023PP11-BTKW		u	Antena receptora de ràdio digital (antena receptora de ràdio digital), banda de freqüències de 195 a 223 MHz (blocs 8A a 11D), guany 2 dB, d'alumini i plàstic ASA, fixada mecànicament CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (VINT-I-TRES EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	23,09 €
P-2024PP12-3TF0		u	Caixa de derivació amb 4 derivacions, de base metàl·lica i envoltant de material plàstic, muntada superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (QUARANTA-CINC EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	45,10 €
P-2025PP13-BXPJ		u	Equip de capçalera format per 14 amplificadors UHF, amplificador FM, amplificador DAB, amb 52 dB de guany CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (MIL CINC-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	1.597,74 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 319

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-2026PP16-77YQ		u	Presa de senyal de TV-FM de derivació final, de tipus universal, amb tapa, de preu mitjà, encastada CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (DIVUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	18,29 €
P-2027PP18-BTOU		u	Pal d'acer galvanitzat de 2,5 m d'alçària, de 35 mm de diàmetre i 1,5 mm de gruix, fixat a la paret, incloses les peces especials de fixació (SETANTA-UN EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	71,23 €
P-2028PP20-Z001		u	Alimentador per a panys elèctrics CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (CENT DOTZE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	112,77 €
P-2029PP21-Z001		u	Kit de videoporter format per: · Unitat interior: monitor principal amb pantalla a color, amb telefon i bucle magnètic. · Unitat exterior: placa entrada antivandalica encastada, metàl·lica, amb polsador, camera i altaveu · font alimentació CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (MIL QUATRE-CENTS TRES EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	1.403,19 €
P-2030PP21-Z002		u	Unitat exterior, placa entrada antivandalica encastada, metàl·lica, amb polsador, camera i altaveu. CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (QUATRE-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	442,17 €
P-2031PP21-Z003		u	Unitat interior, monitor secundari amb pantalla a color, amb telefon i bucle magnètic. CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (SET-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	757,37 €
P-2032PP27-BXOP		u	Obreportes elèctric d'accionament automàtic per a sistemes digitals o 2 fils amb palanca de desbloqueig, col·locat encastat CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (CENT QUARANTA EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	140,32 €
P-2033PP28-Z002		u	Equip que integra tant el bucle inductiu com el controlador/amplificador a una sola unitat portatil, compacta i de mida reduïda, adequada per a una instal·lació ràpida i senzilla en aplicacions de taulell. Inclou subministrament, instal·lació i posta en marxa. Marca i model: Optimus Smartloop Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (CINC-CENTS VINT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	520,60 €
P-2034PP2D-Z004		u	Posta en marxa del sistema d'intercomunicació d'àudio i video: configuració completa, proves i formació. Ingenyeria i configuració del sistema (DOS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	257,50 €
P-2035PP31-Z001		u	U01. Difusor de superfície Optiprice 6-3-1,5 W 100V o 7W 16 Ohms baixa impedància, blanc. Inclou accessoris de muntatge i petit material. Marca i model: EGI ref. 06039 o equivalent aprovat per DF. Subministrament i col·locació, totalment muntat i en funcionament. (VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	84,06 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 320

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-2036PP31-Z002		u	U02. Bafle HiFi de 2 vías 4'' y Tweeter 1'', 20W 8 Ohm o 20/10/5W 100V, plastico ABS, color negro con soporte a pared. Inclou accessoris de muntatge i petit material. Marca i model: EGI ref. 06084 o equivalent aprovat per DF. Subministrament i col·locació, totalment muntat i en funcionament. (CENT VINT-I-UN EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	121,14 €
P-2037PP31-Z003		u	U04. Bocina Altavoz 2vias 12,5 -25-50W, 100V 6''+1,5'' IP66, ABS y Brazo Metalico Gris. Inclou accessoris de muntatge i petit material. Marca i model: EGI ref. 06083 o equivalent aprovat per DF. Subministrament i col·locació, totalment muntat i en funcionament. (DOS-CENTS TRES EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	203,54 €
P-2038PP31-Z004		u	U03. Line Array HiFi Profesional 5'' + Ribbon Tweeter 50/100W 100V Interior-Exterior IP54 Inclou accessoris de muntatge i petit material. Marca i model: EGI ref. 06815 o equivalent aprovat per DF. Subministrament i col·locació, totalment muntat i en funcionament. (SET-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	739,14 €
P-2039PP32-Z004		u	Mando Bluetooth + AUX/TV 2+2W Mono 110-230Vac con Avisos PIN Blanco Inclou embellidors i caixa superficial. Marca i model: EGI ref. 1210.10HM o equivalent aprovat per DF. Subministrament i col·locació, totalment muntat i en funcionament. (CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	144,04 €
P-2040PP32-Z005		u	Consola d'avisos centralitzada, amb display, micròfon i gravador de missatges. Marca i model: EGI ref. 1211 o equivalent aprovat per DF. Subministrament i col·locació, totalment muntat i en funcionament. (SIS-CENTS SETANTA EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	670,17 €
P-2041PP32-Z006		u	Control local de microfon (connexió i regulació de volum), format per: · base amb entrada microfonica XLR preamplificada · mòdul d'encesa i apagada i regulació de volum per la base de microfon Inclou embellidors i caixa superficial. Marca i model: EGI ref. 1105 i 1107 o equivalent aprovat per DF. Subministrament i col·locació, totalment muntat i en funcionament. (DOS-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	242,19 €
P-2042PP35-Z001		u	Sistema de control de megafonia, format per: · software de gestió Millenium IP ref.1810 · interface gestió avisos i musica per ethernet ref.1111 · interface gestió missatges pre-grabats ref.1113 · font alimentació adaptador AC/DC ref.03034 · etapa de potència digital 1x240W, 100V (per als altaveus del passadissos) ref 1360 · etapa de potència digital 1x500W, 100V (per als altaveus de pati) ref 1361 · etapa de potència digital 2x120W, 100V (al als altaveuss menjador i gimnas) ref 1362 · chasis bastidor 3UA ref.1707 · tapa cega del processador ref.1710.A Inclou accessoris de muntatge i petit material. Marca i model: Egi o equivalent, previa aprovació de la DF. Inclou subministrament i col·locació, totalment muntat i en funcionament. (SET MIL SIS-CENTS SET EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	7.607,05 €
P-2043PP41-73DA		m	Cable coaxial amb conductor de coure rígid, aïllament de poliolefina, pantalla amb cinta d'alumini / Pet més trena de coure amb cobertura del 30% i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, amb una impedància de 75 ohm, col·locat en tub CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar.	1,22 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 321

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions. (UN EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	
P-2044	PP42-HA41	m	Cable per a sonoritzacions paral·lel bicolor de 2x1,5 mm2, aïllament plàstic lliure d'halògens, col·locat en tub (UN EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	1,12 €
P-2045	PP42-Z001	m	Cable per altaveus o mòduls paral·lel bicolor de 2x0,75 mm2, negre/vermell, amb aïllament plàstic lliure d'halògens, col·locat en tub (DOS EUROS)	2,00 €
P-2046	PP44-663V	m	Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal CRITERI D'AMIDAMENT: CABLES COL·LOCATS SOTA CANALS, SAFATES O TUBS: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. (UN EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	1,48 €
P-2047	PP44-6655	m	Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal (UN EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	1,68 €
P-2048	PP44-Z001	m	Cable bus de comunicacions, apantallat, de (2 fils) 2x1mm2, per a transmissió de dades amb comunicació RS485 CRITERI D'AMIDAMENT: CABLES COL·LOCATS SOTA CANALS, SAFATES O TUBS: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. (DOS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	2,44 €
P-2049	PP44-Z002	m	Cable bus Modbus RTU o ecoLink: Cable EIA 485 tipus BELDEN 9842 o similar 2 parells apantallats, 2 x 0,25 mm2 x 2 + P ó 2 x AWG 24 x 2 + P (DOS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	2,17 €
P-2050	PP44-Z0UY	m	Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal CRITERI D'AMIDAMENT: CABLES COL·LOCATS SOTA CANALS, SAFATES O TUBS: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. (UN EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	1,68 €
P-2051	PP45-VJ6N	m	Cable de fibra òptica per a ús exterior, amb 24 fibres del tipus monomode de designació G.652.D, estructura interna micromòdul, reblert de gel hidròfug, element de reforç d'aramida, amb coberta de polietilè, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, instal·lat (TRES EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	3,82 €
P-2052	PP45-VJAR	m	Cable de fibra òptica per a ús interior/exterior, amb 12 fibres del tipus multimode de designació OM3, estructura interna monotub (estructura folgada), reblert de gel hidròfug, element de reforç de kevlar, amb coberta de poliolefina, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2 i baixa emissió de fums i opacitat reduïda, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575, instal·lat CRITERI D'AMIDAMENT: CABLES PER A INSTAL·LACIONS VERTICALS I HORIZONTALS EN EDIFICIS: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. (QUATRE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	4,04 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 322

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-2053	PP47-65W4	u	Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 6 U/UTP, fins a 0,5 m de llargària, col·locat CRITERI D'AMIDAMENT: CABLES AMB CONNECTORS ALS EXTREMS: Unitat de quantitat necessària amidada segons les especificacions de la DT. (VUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	8,54 €
P-2054	PP4C-66XJ	u	Mecanització de fibra òptica per a acoblador ST i col·locació de connector ST (TRETZE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	13,46 €
P-2055	PP4D-H92W	u	Preparació d'una punta d'un cable de fibra òptica de fins a 48 fibres com a màxim, amb pelat de cobertes, pelat de tubs, neteja i identificació de fibres, en caixa o safata d'empulament (VUITANTA-UN EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	81,33 €
P-2056	PP71-Z002	u	Conjunt de proves per a la comprovació del correcte funcionament de les telecomunicacions. Inclou: · realització de proves de cadascun dels punts de treball · redacció i realització de la memòria tècnica i la documentació gràfica · realització del certificat final d'obra · etiquetatge de tots els elements segons el llibre blanc del CEB i el llibre blanc del Departament d'Educació. (SET-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	772,50 €
P-2057	PP72-67AJ	u	Armari rack metàl·lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i imatge, amb bastidor tipus rack 19'', de 18 unitats d'alçària, de 600x600 mm (amplària x fondària), porta de vidre securitzat amb pany i clau, fixat al parament (QUATRE-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	431,17 €
P-2058	PP73-672V	u	Armari metàl·lic amb bastidor tipus rack 19'', de 24 unitats d'alçària, de 1200 x 600 x 600 mm (alçària x amplària x fondària), d'1 compartiment, amb 1 porta de vidre securitzat amb pany i clau, amb panells laterals i estructura desmuntable, col·locat CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (SIS-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	684,58 €
P-2059	PP73-674H	u	Armari metàl·lic amb bastidor tipus rack 19'', de 33 unitats d'alçària, de 1600 x 600 x 600 mm (alçària x amplària x fondària), d'1 compartiment, amb 1 porta de vidre securitzat amb pany i clau, amb panells laterals i estructura desmuntable, col·locat CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (SET-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	742,45 €
P-2060	PP73-6777	u	Armari metàl·lic amb bastidor tipus rack 19'', de 42 unitats d'alçària, de 2000 x 800 x 1000 mm (alçària x amplària x fondària), d'1 compartiment, amb 1 porta de vidre securitzat amb pany i clau, amb panells laterals i estructura fixa, col·locat CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (MIL QUATRE-CENTS QUARANTA EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	1.440,48 €
P-2061	PP75-66Z1	u	Caixa de fibra òptica fixa, extraïble, per a terminació directe, per a 24 connector SC simplex/LC duplex, d'1 unitat d'alçària, per a armaris rack 19*, fixada mecànicament CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (QUARANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	43,21 €
P-2062	PP77-66ZG	u	Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus LC, per a xarxes de fibra òptica monomode, muntat sobre adaptador òptic (CINQUANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	57,42 €

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample LOT 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 323

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-2063	PP7A-H9LN	u	Conversor d'1 port 10/100/1000 Mbps i 1 ports 1000 Mbps de fibra optica amb connector tipus SC o LC, per a armari tipus rack 19", amb alimentació a 240V, col·locat i connectat (DOS-CENTS SET EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	207,82 €
P-2064	PP7A-Z001	u	Switch 24 Ports Gigabit PoE + 4 SFP, ha de ser homologat per part de IMI. S'inclou subministrament, instal·lació, connexió i configuració (Posta en marxa) segons protocol IMI Criteri d'amidament: Unitat de quantitat necessària amidada segons les especificacions de la DT. (MIL NOU-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	1.924,42 €
P-2065	PP7A-Z002	u	Panell pasafils. 1U Criteri d'amidament: Unitat de quantitat necessària amidada segons les especificacions de la DT. (TRENTA-TRES EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	33,70 €
P-2066	PP7A-Z010	u	Punt accés Wifi, model homolgat per IMI (institut municipal d'informàtica, per a Wifi corporativa. Característiques a confirmar per IMI: mitja densitat, més cobertura i menys usuaris simultanis. S'inclou subministrament, instal·lació, connexió i configuració (Posta en marxa) segons protocol IMI Criteri d'amidament: Unitat de quantitat necessària amidada segons les especificacions de la DT. (VUIT-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	894,78 €
P-2067	PP7B-890I	u	Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19'', amb 3 ventiladors de tipus axial, de 2 unitats d'alçària, 230 V de tensió d'alimentació i un cabal d'aire de 400 m3/h, col·locat CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (CENT SETANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	178,23 €
P-2068	PP7E-893U	u	Panell modular lliscant per a 24 connectors RJ45 U/UTP, d'1 unitat d'alçària, amb muntatge directe dels connectors sobre el panell, accessibilitat dels connectors posterior, amb organitzador de cables i portaetiquetes, fixat mecànicament CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	42,89 €
P-2069	PP7H-786S	u	Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45 simple, categoria 6a F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat necessària amidada segons les especificacions de la DT. (VINT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	20,53 €
P-2070	PP7I-893D	u	Regleta d'alimentació fixa, amb 6 bases schucko 2P+T de 16 A i 250 V, amb filtre de sobretensions, per a armaris rack 19*, d'1 unitat d'alçària, muntatge horitzontal, fixada mecànicament CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	151,71 €
P-2071	PP7J-80DI	u	Safata extraïble de xapa d'acer per a armari de comunicacions rack 19'', sistema de fixació frontal i posterior sobre el bastidor, d'1 unitat d'alçària, per a una càrrega màxima de 25 kg i una fondària de 400 mm, fixada mecànicament CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (NORANTA-CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	95,20 €

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample LOT 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 324

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-2072	PPA0-SSAF	u	Partida alçada d'abonament íntegre per al compliment de les mesures de seguretat i salut descrites en l'Estudi de Seguretat i Salut. (TRENTA-CINC MIL NOU-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	35.922,48 €
P-2073	PPA0-SSES	u	Partida alçada d'abonament íntegre per al compliment de les mesures de seguretat i salut descrites en l'Estudi de Seguretat i Salut. (CENT SETANTA-UN MIL CINC-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	171.586,50 €
P-2074	PPA0-SSPV	u	Partida alçada d'abonament íntegre per al compliment de les mesures de seguretat i salut descrites en l'Estudi de Seguretat i Salut. (NORANTA-DOS MIL CENT SEIXANTA EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	92.160,48 €
P-2075	PPA0-Z001	u	Cámara IP Flexidomo exterior 3000i IR 30m Optica VF 3-10mm 5 Càmera IP fixa tipus Flexidomo Exterior amb IR. Òptica varifocal 3-10 mm. 5,3Mp. H.265 multi-streaming (H.265; H.264; M- JPEG). Inclou Essential Video Analytics (EVA) per activar alertes rellevants i recuperar dades ràpidament. 20 ips a 5,3Mp, 25 ips a 4,1Mp. Fàcil instal·lació amb lents acte zoom / focus. Integra il·luminador IR (30 m de distància). HDR (120 dB) per a escenes brillants i fosques. Intelligent Dynamic Noise Reduction. Intelligent Defog. True day / night switching. Tamper i detecció de moviment. Entrada / sortida d'alarma. Entrada d'àudio i sortida d'àudio. Ranura microSD per a emmagatzematge local (fins a 2 TB). Data Security (TPM). Temperatura funcionament -20°C a +50 °C. IK10. IP66 i NEMA tipus 4X. PoE. Inclús suports i accesoris de muntatge. Marca i model: Plana Fabrega Cámara IP Flexidomo exterior 3000i IR 30m Optica VF 3-10mm 5, o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou subministrament i col·locació. (QUATRE-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	491,98 €
P-2076	PPA0-Z002	u	Cámara IP bullet exterior 5,3Mp Dinion 3000i IR30m Óptica VF Càmera Dinion IP 3000i tipus Bullet Outdoor. IR. Lent 2.8-12 mm. 5,3 Mp. H.265 multi-streaming (H.265; H.264; M- JPEG). Inclou Essential Video Analytics (EVA) per activar alertes rellevants i recuperar dades ràpidament. 20 ips a 5,3Mp, 25 ips a 4,1 MP. Fàcil instal·lació amb lents acte zoom / focus. Integra il·luminador IR (30 m de distància). HDR (120 dB) per a escenes brllantes i fosques. Intelligent Dynamic Noise Reduction. Intelligent Defog. True day / night switching. Tamper i detecció de moviment. Entrada / sortida d'alarma. Entrada d'àudio i sortida d'àudio. Ranura microSD per a emmagatzematge local (fins a 2 TB). Data Security (TPM). Temperatura funcionament -30 °C a +50 °C. IK10. IP66 i NEMA tipus 4X Inclús suports i accesoris de muntatge. Marca i model: Plana Fabrega Cámara IP bullet exterior 5,3Mp Dinion 3000i IR30m Óptica VF, o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou subministrament i col·locació. (NOU-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	942,85 €
P-2077	PPA0-Z004	u	Posta en marxa del sistema de seguretat anti intrusió. Inclou la verificació de les connexions i comunicació entre tots els elements del sistema, programació del sistema i verificació de la transmissió d'alarmes a l'empresa de seguretat. (CINC-CENTS QUINZE EUROS)	515,00 €
P-2078	PPA1-Z001	u	Gravador DRN-5532-400N00 de 32 canals sense unitat de disc dur per a sistemes de vigilància en xarxa. Connexió d'un màxim de 32 càmeres IP d'alta resolució H265 / H264. Compatibilitat amb càmeres IP de fins 12MP. Màxim de 4 discs durs interns o 2 discos durs més una gravadora de DVD. Compatibilitat RAID1 amb 2 discs durs. Compatibilitat RAID 5 amb 4 discs durs. Visualització en temps real de 16 canals 1080p de manera simultània, o de 4 canals 4K. Xarxa de càmeres i Internet separades. Serveis gratuïts de Bosch DDNS. Ample de banda d'entrada màxim 320 Mbps. Ample de banda de gravació màxim 320 Mbps. Ample de banda de transmissió màxim 320 Mbps. Activació d'alarma per pèrdua de vídeo, detecció	1.091,44 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26Pàg.: 325

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			de moviment, alarma d'entrada i alarma del sistema. Activació d'esdeveniments per alarma: gravació, moviment PTZ, sortida d'alarma, correu electrònic, bronzidor, missatge en pantalla, monitors A i B activats. 4 entrades configurables d'alarma. 2 sortides de relé d'alarma. Port RS-485 per a control Marca i model: Plana Fabrega Videogravador IP 32 canals 12Mp 320Mbps 4HDD (sense disc dur) H.264/H.265; E/S, o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou subministrament i col·locació. (MIL NORANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	
P-2079	PPA1-Z002	u	Disc dur 4Tb per a videogravadors Marca i model: Plana Fabrega, o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou subministrament i col·locació. (TRES-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	362,74 €
P-2080	PPA1-Z003	u	Switch 8 ports PoE 10/100/1000Mbp. Capacitat switch 16 Gbps. Potència màx. port 30 W. Power budget 140W. Alimentació: 100 to 240 V AC, 50/60 Hz. Dimensions 280 mm x 180 mm x 44 mm. Escriptori/rack 1U 11''. Marca i model: Plana Fabrega, o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou subministrament i col·locació. (DOS-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	274,33 €
P-2081	PPA1-Z004	u	Caixa forta especial per videogravador. Dotat de reixetes de ventilació en totes les caras de la caixa. Oberturas en la part posterior per el pas de cablejat. Combinació electrònica amb retard programable de 1 a 99 minuts. Cos de acer de 2 mm. de espesor. Porta de acer de 4 mm. de espesor. Acabat en color RF-9954-XW Mesures exteriors 200 alt 515 ample 450 fondo '' Marca i model: Plana Fabrega, o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou subministrament i col·locació. (QUATRE-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	422,66 €
P-2082	PPA3-Z001	u	Monitor LED UML-245-90 Full HD (1920 x 1080) de 23,8 polzades d'alt rendiment. 24/7. Pantalla classe II ISO 13406-2. Relació de contrast: 1000. Luminància 200 cd / m². Nombre de colors de pantalla 16,7 M. Àrea de visualització activa (mm) 527,04 mm x 296,46 mm. Relació d'aspecte 16: 9. Tipus de pantalla LCD. Retroiluminació de la pantalla LCD: LED. Consum energètic (encès) 16,5 W. Podeu actualitzar el firmware de l'monitor mitjançant el port USB. Inclou Monitor + 2 Cables d'alimentació (1 endoll UE i 1 endoll EE. UU.) + 1 Cable HDMI a HDMI (HDMI 2.0; 1,5 metres) + 1 DisplayPort a un cable DisplayPort +1 DisplayPort a convertidor miniDisplayPort. Marca i model: Plana Fabrega, o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou subministrament i col·locació. (QUATRE-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	424,50 €
P-2083	PPV7-02VK	u	Realització d'anàlisis bàsic dels paràmetres de qualitat d'aigua de calefacció del circuit de la xarxa de calor. Concretament s'analitzaran els paràmetres següents: PH, conductivitat, alcalinitat p, alcalinitat m, duresa total, Calci, Magnesi, Bicarbonats, carbonat sòdic, sosa càustica, TSD i contingut en Ferro. Inclou part proporcional d'obtenció de mostra, transport, informe d'anàlisi i emissió del corresponent certificat de qualitat d'aigua. (CENT DINOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	119,53 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26Pàg.: 326

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-2084	PPV7-PRCE	u	Actuacions de control de qualitat de l'obra de central de balanceig, subestació conjunta, dels circuits soterrats, per trams, proves dels circuits vistos, proves elèctriques, suport a proves de control i demés proves requerides pel reglament i direcció facultativa. Inclou també la emissió de certificats i informes corresponents. (CINC MIL NOU-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB SET CÈNTIMS)	5.989,07 €
P-2085	PPV7-PRES	u	Actuacions de control de qualitat de l'obra. Inclou proves hidràuliques dels circuits soterrats, per trams, proves dels circuits vistos, proves elèctriques, suport a proves de control i demés proves requerides pel reglament d'equips a pressió, REBT i direcció facultativa. Inclou també la emissió de certificats i informes corresponents. (CINC MIL DOS-CENTS QUATRE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	5.204,14 €
P-2086	PQ12-ADBO	u	Banc de fusta de pi per a vestidors, d'estructura metàl·lica i seient de fusta envernissada, banc corregut de 4,90m de longitud i 45cm de fondària de llistons de fusta de pi envernissada, llistons de 30x30mm cada 30mmamb subestructura de suport d'acer galvanitzat per a fixació a llosa de forjat, paret ceràmica o estructura especial de guix laminat amb fixacions mecàniques (SIS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	643,55 €
P-2087	PQ15-ADFX	u	Banc de formigó prefabricat acabat decapat, de 200cm de llargària, model Sunset Recte o equivalentbat polit, inclou transport i descarrega (MIL DOS-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	1.266,83 €
P-2088	PQ22-AD10	u	Aixeta monocomandament gerontològica mescladora per a lavabo encimera amb palanca clínica, Nofer 07200.B o equivalent, muntada superficialment sobre aparell sanitari, de llautó cromat Inclou filtre i tots els materials i elements necessaris per a deixar l'unitat completament instal·lada i en funcionament. (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	58,87 €
P-2089	PQ22-AD15	u	Aixeta monocomandament temporitzada mural, Nofer 07440.N o equivalent, muntada superficialmentparament, de llautó cromat Inclou filtre i tots els materials i elements necessaris per a deixar l'unitat completament instal·lada i en funcionament. (SEIXANTA-CINC EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	65,05 €
P-2090	PQ22-GF01	u	Eixugamans amb carcassa d'acer inoxidable AISI 304 acabat satinat, per aire calent accionat amb sensor electrònic, de 800 W de potència i temperatura de 40°C, amb filtre Hepa H13. Motor a velocitat de 35000 r.p.m, de 327 alt x 164 ample x 151 fons (mm), NOFER 01831.S o equivalent, col·locació amb fixacions mecàniques Inclou tots els materials i elements necessaris per a deixar l'unitat completament instal·lada i en funcionament. (DOS-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	254,52 €
P-2091	PQ22-GF02	u	Cubeta higiènica d'acer inoxidable acabat satinat i cubeta interior de plàstic amb nansa, capacitat 5 litres, de 270 mm d'alt, Ø205 mm, NOFER 09100.05.S o equivalent (QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	48,52 €
P-2092	PQ22-GF05	u	Filtre anticlor, de 350mm d'alçada, diàmetre: Ø120 mm, amb cartró de carbó actiu (NOFER 06047.K o equivalent), NOFER 06046.K o equivalent, col·locació amb fixacions mecàniques Inclou tots els materials i elements necessaris per a deixar l'unitat completament instal·lada i en funcionament. (CENT VUITANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	186,54 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26Pàg.: 327

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-2093PQ22-GF06		u	Cartutx anticlor amb càrrega de carbó granular de closca de coco, per acoblar a recipient per cartutxos, NOFER 06047.K o equivalent	125,77 €
			Inclou tots els materials i elements necessaris per a deixar l'unitat completament instal·lada i en funcionament. (CENT VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	
P-2094PQ22-GF11		u	Contenidor NOFER 14019.W o equivalent, fabricat de polietilè de color blanc, capacitat: 60 litres, obertura de tapa mitjançant pedal, de 700 d'alt x 380 d'ample x 490 de fons (mm)	137,15 €
			(CENT TRENTA-SET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	
P-2095PQ22-GF12		u	Dutxa de telèfon d'aspersió regulable, roscada a tub flexible, sintètica, ROCA, A5B1403C00 o equivalent, col·locat amb fixacions mecàniques	117,81 €
			Inclou tots els materials i elements necessaris per a deixar l'unitat completament instal·lada i en funcionament. (CENT DISSET EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	
P-2096PQ23-JC4R		u	Paperera CIRCULAR PLUS o equivalent, fabricada amb cubeta abatible d'acer recolzada en estructura platines rectangulars. Mides: Mides totals (ample x Ø x alt): 540 x 435 x 885 mm. Capacitat: 70 litres Material: Acer. Tractat amb el procés Ferrus: protector de triple capa per al ferro que garanteix resistència òptima a la corrosió. Col·locació: Recolzada amb platines rectangulars amb dos forats de Ø12 mm per la seva fixació. Fixació: Ancoratge amb perns d'expansió segons superfície i projecte. Acabat: Acabat Lacat. Color a escollir per la D.F. (TRES-CENTS DOS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	302,91 €
P-2097PQ30-GF70		u	Font d'aigua freda amb aixeta expenedora i tub per omplir gots, amb connexió a xarxa hídrica i desaigüera, d'acer inoxidable AISI 304, acabat brillant, de 1236x355x265 mm, NOFER 10014.B o equivalent, ancorada a paviment	889,06 €
			Inclou tots els materials i elements necessaris per a deixar l'unitat completament instal·lada i en funcionament. (VUIT-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	
P-2098PQ30-JC73		u	Conjunt font de disseny EGEA SIMPLE MINI o equivalent, amb aixeta polsador (UM510G) Mides: Mides totals (Ø x alt): 195x1000 mm Material: Acer. Tractat amb el procés Ferrus: protector de triple capa per al ferro que garanteix resistència òptima a la corrosió. Col·locació: Suport d'acer galvanitzat. Fixació: Preparat per a ancoratge amb 4 perns d'expansió segons superfície i projecte. Acabat: Acabat Serie de catàleg. Color a escollir per la D.F. (MIL VUITANTA-UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	1.081,94 €
P-2099PQ54-AD0M		m2	Taulell de marbre tipus macael o similar, de 20 mm de gruix, col·locat sobre suport	231,25 €
			(DOS-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	
P-2100PQ55-MB01		u	MOB01_ Moble de recepció format per estructura interna de tubs d'acer folrada amb tauler DM amb recobriment a dues cares, de xapa d'alumini (1mm). Inclou sobre lliscant per a extensió del taulell, per a l'atenció de persones amb mobilitat reduïda. ESTRUCTURA: Tubs rectangulars d'acer de 2x2 cm. (ancorats mecànicament a paviment) per a l'estructura vertical, i de 2x4 cm per al marc horitzontal; i de 2x2 cm. en formació de marc, per a safata lliscant. REVESTIMENT: ampit de MDF e: 12mm, amb recobriment exterior de xapa d'alumini e: 1mm (anoditzat mat color a definir per la DF). Taulell fixe en formació de taula, de MDF e:19 mm lacat amb poliuretà mat (2 capes de fons i 1 de lacat) color a definir per la DF. Parament horitzontal lliscant de MDF e:19 mm lacat amb poliuretà mat (2 capes de fons i 1 de lacat) color a definir per la DF. Reacció foc: C-s2,d0 o superior.	1.038,18 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26Pàg.: 328

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Inclou el subministrament i col·locació, la fixació al parament i tots els remats segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el material necessari. Extracció i eliminació d'embalatges i recollida de material sobrant. Mitjans auxiliars i totes les mesures i elements de seguretat i salut, segons la normativa vigent. Neteja posterior d'obra. Tot inclòs i totalment acabat segons projecte. Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra Nota II: Color RAL especial a definir per la DF	
			(MIL TRENTA-VUIT EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	
P-2101PQ71-AD4S		u	Trasllat de mobiliari, equipaments i caixes de documentació del centre existent al nou. Inclou el següent inventari de material: - 29u taula quadrada baixa - 50u taula - 267u cadira - 316u tamboret - 6u carro distribució - 27u banc + calaixos - 8u taula rodona baixa - 55u cadireta - 48u armari calaixera - 27u estanteria per a sabates - 8u carro de material - 2u armari per guardar llits - 1u calaixera - 2u armaris magatzem - 2u banc modular - 5u tauleta - 5u llibrerer - 9u taula gran - 12u pantalla - 276u kallax - 5u sofà - 4u burra - 1u armari office - 11u estanteria - 1u taula de calcar - 16u armari safates - 18u armari - 1u banc de treball - 13u taula rodona - 3u butaca - 2u llitet - 1u llibreria - 1u hamaca - 1u taula hexàgon - 1u estanteria metàl·lica - 1u armari per a làmines - 1u escriptori - 1u moble de cosir - 25u taula modular - 53u cadira modular - 1u armari ordinadors - material gimnàs - 6u objectes varis - 4u estructura proxo - 1u joc infantil piràmide - 2u joc infantil tenda tipí - 1u joc infantil caseta - 1u joc infantil troncs - 1u joc infantil cabana - 1u taula de piciníc - 1u banc - 1u zona rocòdrom	8.383,76 €

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües
freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit
de la Model al districte de l'Eixample
LOT 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26Pàg.: 329

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			- Mobiliari 8 alures ESO - Mobiliari laboratori Inclou tot els materials embalatges i elements necessaris, així com transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva. (VUIT MIL TRES-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	
P-2102PQ72-MB05		u	MOB05_ Taula de mides totals 2,50x0,60m, a base de tauler de MD de e:19mm hidròfug acabat lacat poliuretà blanc mat (2 capes de fons i 1 de lacat), amb suport a base de quatre carteles triangulars fetes amb platina d'acer de 20x2 mm. pintaded amb capa anti oxidant i dues capes d'esmalt blanc. Reacció foc: Reacció foc: C-s2,d0 o superior. Inclou el subministrament i col·locació, la fixació al parament i tots els remats segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el material necessari. Extracció i eliminació d'embalatges i recollida de material sobrant. Mitjans auxiliars i totes les mesures i elements de seguretat i salut, segons la normativa vigent. Neteja posterior d'obra. Tot inclòs i totalment acabat segons projecte. Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra Nota II: Color RAL especial a definir per la DF (VUIT-CENTS DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	802,75 €
P-2103PQ72-MB06		u	MOB06_ Moble per a electrodomèstics construït a base de tauler DM. Mòdul format per 2 taulers laterals verticals, 2 intermedis, 1 superior, 1 porta batent i 1 calaix. Moble a base de tauler DM e:19mm acabat lacat amb poliuretà mat (2 capes de fons i 1 de lacat) color a definir per la DF. Inclou subministrament i col·locació de tots els ferratges, inclosos guies, frontisses, locació de tots els ferratges, inclosos guies, frontisses, tiradors i els accessoris per a fixació de porta i sistema de calaix lliscant. Reacció foc: C-s2,d0 o superior Inclou el subministrament i col·locació, la fixació al parament i tots els remats segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el material necessari. Extracció i eliminació d'embalatges i recollida de material sobrant. Mitjans auxiliars i totes les mesures i elements de seguretat i salut, segons la normativa vigent. Neteja posterior d'obra. Tot inclòs i totalment acabat segons projecte. Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra Nota II: Color RAL especial a definir per la DF (MIL TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	1.013,66 €
P-2104PQ72-MB07		u	MOB07_ Moble d'E xapa d'acer inoxidable polit AISI 304, de 2mm d'espessor, acabat mat. Inclou formació de faldó frontal d'altura variable, i sòcol a paret de 20cm, i tots els plecs necessaris, i retalls per a l'encaix de quatre piques. S'inclouen les perforacions necessàries per a la fixació del moble a paret Reacció foc: A1-s1,d0. Inclou 4 piques d'acer inoxisdable A1-s1,d0. Inclou 4 piques d'acer inoxisdable A1-s1,d0. Inclou 4 piques d'acer inoxisdable A1-s1,d0. Inclou 4 piques d'acer inoxisdable tipus NOFER o equivalent, model a escollir per al DF Inclou el subministrament i col·locació, la fixació al parament i tots els remats segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el material necessari. Extracció i eliminació d'embalatges i recollida de material sobrant. Mitjans auxiliars i totes les mesures i elements de seguretat i salut, segons la normativa vigent. Neteja posterior d'obra. Tot inclòs i totalment acabat segons projecte. Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra Nota II: Color RAL especial a definir per la DF (MIL QUATRE-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	1.436,49 €
P-2105PQ7Z-AM01		u	M.01_ Conjunt moble rentamans / enmagatzematge menjador. Disposa de 3 moduls baixos (2 portes batents per modul i una lleixa per modul) per a enmagatzematge de material de menjador; un modul per a encaix d'armari BIE, i modul alt per a enmagatzematge de material divers i 9 moduls fixes per a tracat ocult de conductes de ventilacio/climatitzacio. Materials i acabats:	7.509,55 €

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües
freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit
de la Model al districte de l'Eixample
LOT 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26Pàg.: 330

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			(1) Estructura i taulers interiors no vistos: Tauler DM acabat melamina (e=15mm) (2) Panells acabat exterior: Tauler contraxapat de pi qualitat B/C per acabat vist a una cara (e=18mm). Tot acabat tenyit amb dues capes (2x80-120fĚm) d'oli tipus Rubio Monocoat Oil Plus 2C (color a escollir per la DF) que no midfiqui caracteristiques de resistencia al foc. Inclos acabat de testers no vistos de fulla i perfilats perimetrals per remat contra revestiments. (3) Sobre, taulers laterals i fons de ninoxl per a rentamans: Tauler contraxapat de pi (e=18mm) amb acabat laminat HPL (e=0'8mm) tipus Polyrey Monocolor o equivalent a una cara. Color acbat a escollir per la DF. Ferratges: Frontisses ocultes rodones d'acer inoxidable. Maneta: (1) Portes armaris sota rentamans amb rebaix tipus ``unero``. Inclou panys circulars d'acer inoxidable satinat per a clau mestrejada. (2) Porta armari alt amb tirador circular de O30mm i 25mm de profunditat d'acer inoxidable acabat satinat. Inclou panys circulars d'acer inoxidable satinat per a clau mestrejada. (2) Armari BIE amb pany i mecanismes homologats. Reaccio foc: C-s2,d0 o superior La porta alta incloura elements tensors per evitar deformacions Inclou la fixació al parament i tots els remats segons projecte, el replanteig, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el materials i elements necessaris per deixar-ho totalment acabat segons projecte. (SET MIL CINC-CENTS NOU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	
P-2106PQ7Z-AM03		u	Conjunt moble rentamans aules infantils. Disposa d'un mòdul baix amb 2 portes batents per a enmagatzematge de material; una lleixa de 20cm d'ample, i un ninoxl per a ubicació de rentamans amb sobre, panells laterals i fons de tauler contraxapat amb acabat HPL laminat Materials i acabats: (1) Estructura i taulers interiors no vistos: Tauler DM acabat melamina (e=15mm) (2) Panells acabat exterior i portes: Tauler contraxapat de pi qualitat B/C per acbat vist a una cara (e=18mm) amb acabat tenyit amb oli tipus Rubio Monocoat Oil Plus 2C (color a escollir per la DF). (3) Sobre, taulers laterals i fons de ninoxl per a rentamans: Tauler contraxapat de bedoll (e=18mm) amb acabat laminat HPL (e=0'8mm) tipus Polyrey Monocolor o equivalent a una cara. Color acabat a escollir per la DF. (4) Lleixa:Tauler contraxapat de pi (e=18mm) amb acabat laminat HPL (e=0'8mm) tipus Polyrey Monocolor o equivalent a dues cara. Color acbat a escollir per la DF Ferratges: Frontisses ocultes rodones d'acer inoxidable. Ancoratge lleixes d'acer, ocult i embegut a tauler. Maneta: (1) Portes armaris sota rentamans amb rebaix tipus ``uñero``. Inclou panys circulars d'acer inoxidable satinat per a clau mestrejada. Reacció foc: C-s2,d0 o superior Inclou la fixació al parament i tots els remats segons projecte, el replanteig, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el materials i elements necessaris per deixar-ho totalment acabat segons projecte. (DOS MIL SIS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	2.656,75 €
P-2107PQ7Z-AM04		u	M.04_ Conjunt moble enmagatzematge sala professorat. Disposa de 7 mòduls baixos amb 2 portes batents per a enmagatzematge de material i una lleixa intermitja a cada mòdul. Materials i acabats: - Estructura i taulers interiors no vistos: Tauler DM acabat melamina (e=15mm) - Panells acabat exterior i sobre: Tauler contraxapat de pi qualitat B/C per acabat vist a una cara (e=18mm) amb acabat tenyit amb oli tipus Rubio Monocoat Oil Plus 2C (color a escollir per la DF). Ferratges: Frontisses ocultes rodones d'acer inoxidable. Maneta: Portes armaris amb rebaix tipus ``uñero``. Inclou panys circulars d'acer inoxidable satinat per a clau mestrejada. Reacció foc: C-s2,d0 o superior Inclou la fixació al parament i tots els remats segons projecte, el replanteig, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el materials i elements necessaris per deixar-ho totalment acabat segons projecte. (DOS MIL QUATRE-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	2.426,21 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26Pàg.: 331

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-2108PQ7Z-AM05	u		<p>M.04_ Conjunt moble enmagatzematge sala professorat. Disposa de 7 mòduls baixos amb 2 portes batents per a enmagatzematge de material i una lleixa intermitja a cada mòdul.</p> <p>Materials i acabats:</p> <ul style="list-style-type: none">- Estructura i taulers interiors no vistos: Tauler DM acabat melamina (e=15mm)- Panells acabat exterior i sobre: Tauler contraxapat de pi qualitat B/C per acabat vist a una cara (e=18mm) amb acabat tenyit amb oli tipus Rubio Monocoat Oil Plus 2C (color a escollir per la DF). <p>Ferratges: Frontisses ocultes rodones d'acer inoxidable.</p> <p>Maneta: Portes armaris amb rebaix tipus "uñero". Inclou panys circulars d'acer inoxidable satinat per a clau mestrejada.</p> <p>Reacció foc: C-s2,d0 o superior</p> <p>Inclou la fixació al parament i tots els remats segons projecte, el replanteig, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el materials i elements necessaris per deixar-ho totalment acabat segons projecte.</p> <p>(VUIT MIL CINC-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)</p>	8.528,71 €
P-2109PQ7Z-AM07	u		<p>M.07_ Conjunt de moble per armari office sala professorat. Disposa de 3 mòduls baixos, 3 portes batents i una lleixa.</p> <p>Materials i acabats:</p> <ul style="list-style-type: none">- Taulers interiors no vistos: Tauler DM acabat melamina (e=15mm)- Portes: Tauler contraxapat de pi qualitat B/B per acabat vist a dues cares (e=18mm) amb acabat tenyit amb oli tipus Rubio Monocoat Oil Plus 2C (color a escollir per la DF).- Lleixa i revestiment fons: Tauler contraxapat de pi (e=18mm) amb acabat laminat HPL (e=0'8mm) tipus Polyrey Monocolor o equivalent a dues i una cara respectivament. Color acabat a escollir per la DF <p>Ferratges: Frontisses ocultes rodones d'acer inoxidable.</p> <p>Maneta: Portes armaris amb tiradors circulars de Ø30mm i 25mm de profunditat d'acer inoxidable acabat satinat. Inclou panys circulars d'acer inoxidable satinat per a clau mestrejada.</p> <p>Reacció foc: C-s2,d0 o superior</p> <p>Inclou la fixació al parament i tots els remats segons projecte, el replanteig, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el materials i elements necessaris per deixar-ho totalment acabat segons projecte.</p> <p>(MIL VINT-I-TRES EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)</p>	1.023,14 €
P-2110PQ7Z-AM18	u		<p>M.18_ Conjunt moble laboratori amb 12 mòduls baixos amb porta batent i lleixa interior.</p> <p>Materials i acabats:</p> <p>Estructura i taulers interiors no vistos: Tauler DM acabat melamina (e=15mm) Panells acabat exterior i portes: Tauler contraxapat de pi qualitat B/C per acbat vist a una cara (e=18mm) amb acabat tenyit amb oli tipus Rubio Monocoat Oil Plus 2C (color a escollir per la DF).</p> <p>Encimera: Tauler contraxapat de bedoll (e=18mm) amb acabat laminat HPL (e=0'8mm) tipus Polyrey Monocolor o equivalent a una cara, color acabat a escollir per la DF.</p> <p>Ferratges: Frontisses ocultes rodones d'acer inoxidable.</p> <p>Maneta: Portes armaris amb rebaix tipus "uñero". Inclou panys circulars d'acer inoxidable satinat per a clau mestrejada.</p> <p>Reacció foc: C-s2,d0 o superior</p> <p>Amb sòcol</p> <p>Inclou la fixació al parament i tots els remats segons projecte, el replanteig, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el materials i elements necessaris per deixar-ho totalment acabat segons projecte.</p> <p>(TRES MIL NOU-CENTS DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)</p>	3.918,42 €
P-2111PQ80-H9UU	u		<p>Campana extractora d'acer inoxidable, de 90 x 90 cm, equipada amb dos motors, interruptor parada/marxa, commutador de tres velocitats, filtres metàl·lics de tres peces, dues làmpades de 40 w, xemeneia telescòpica</p> <p>CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.</p> <p>El preu ha d'incloure l'aparell, accessoris, ancoratge al parament, connexió a la xarxa d'extracció de fums, escomesa elèctrica i les proves per a la seva comprovació.</p> <p>(TRES-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)</p>	375,54 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26Pàg.: 332

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-2112PQB1-AD96	u		Jardineria cilíndrica amb sistema d'autoreg sostenible, dissenyada per aprofitar l'aigua de pluja i reduir el consum d'aigua de reg. Inclou un compartiment inferior per acumulació d'aigua i un superior per a substrat i plantes. Reg per capilaritat. Model de la marca ADO o equivalent. Mides: Mides totals (Ø x alçada): Ø1200 x 900. Capacitat de 115 litres. Material: Fabricada amb xapa d'acer corten de 6 mm d'espessor. Col·locació: Col·locació sobre paviment. Acabat: Acabat lacat color a escollir per la D.F. (VUIT-CENTS QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	804,52 €
P-2113PQS1-JCPV	u		Cistella de secció rodona per encastar a terra mitjançant base d'anclatge (inclosa) adequada per a pistes esportives exterior. Inclou cistella de basquet (aro, xarxa i mecanismes). Inclou doble sistema de femelles de nivellació, tant en suport de taulell com en base d'anclatge.Incorpora dos tirants superior d'estabilització a les cantonades del taulell. Inclou dos tirants inferiors per empotrar o cargolar a terra en cas de ser necessari. Inclou base d'anclatge d'anella masissa, red antivandàlica i taulell acrílic. Estructura de tub circular de Ø114 mm. Tot el conjunt antivandàlic. Mides: Mides normatives segons model. Material: Estructura lacada color a escollir per la D.F. Taulell transparent acrílic antivandàlic. Anella color taronja segons normatives Federació. Col·locació: Col·locació sobre paviment segons model. Acabat: Acabat lacat color a escollir per la D.F. (MIL DOS-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	1.291,92 €
P-2114PQS3-AA11	m2		A11_ Folrat amb escuma de polietilè de 30mm de gruix de 25kg de densitat, amb acabat exteriors folrat amb lona de PVC en color a definir per la DF. Inclou subministre i col·locació amb treballs d'encaix de les manetes que han de romandre encastades, perfils de remat superior i inferior de PVC en forma de L de 30x30 mm i tots els elements encessaris per a deixar la unitat instal·lada (CENT VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	121,54 €
P-2115PQS8-ADFL	u		Espatlleres de fusta, formada per barres verticals i transversals en fusta de pi melis, de 100x243x12 cm, fixada a la paret amb tacs simples (DOS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	269,48 €
P-2116PQSR-02GJ	u		Determinació de la resistència posterior a la instal·lació de les espatlleres, escales o estructures de trepa d'un equipament esportiu amb un nombre màxim d'aparells no superior a 10, segons la norma UNE-EN 12346 (TRENTA-SET EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	37,87 €
P-2117PQZ0-HB9T	u		Aparcabicicletes en forma de U d'acer galvanitzat, de 750 mm de llargària i 950 mm d'alçària amb capacitat per a 1 bicicleta, encastat al paviment (SEIXANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	66,55 €
P-2118PQZ5-ADDP	u		Penjador de roba individual per fixar a paret, d'alumini recobert de polímer amb protecció antibacteris, acabat blanc, Nofer15071.NBA o equivalent, col·locat amb fixacions mecàniques Inclou tots els materials i elements necessaris per a deixar l'unitat completament instal·lada. (VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	24,71 €
P-2119PQZ5-ADHA	u		Penjador d'acer inoxidable Model Tonda Series IN.14.520 marca JNF o equivalent, acabat Satinat, Ø20 x 47, Ø30, 1 unitat cada 30 cm, col·locat amb cargols i tacs entre juntes de peces ceràmiques de revestiment. Cada conjunt de penjadors estarà format per un penjador cada 30 cm. (ONZE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	11,17 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 333

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-2120	PQZC-1GFJY	u	Mirall llis bàsic, de 60 cm d' ample i 80 cm d'alçada, col·locat adherit amb massilla de silicona neutra, prèvia aplicació d'imprimació específica, NOFER LV.06080 model LEVEL Inclou tots els materials i elements necessaris per a deixar l'unitat completament instal·lada. (SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	62,40 €
P-2121	PR36-8RV2	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	35,52 €
P-2122	PR3A-027P	u	Determinació de la granulometria, PH, conductivitat, densitat, matèria orgànica, nitrògen total, relació C/N, carbonats totals, fòsfor, potassi assimilable, clorurs i magnesi, en presa de mostra del substrat vegetal, segons normes UNE (QUATRE-CENTS TRENTA EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	430,23 €
P-2123	PR3C-IZYD	m2	Formació de capa de 10 cm amb mulch a base de triturats, de restes d'esporga, de 6 a 8 cm de diàmetre i d'1 a 2 cm de gruix, amb tractament herbicida (TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	31,21 €
P-2124	PR429-8UCG	u	Subministrament de Crataegus laevigata Paul's Scarletde perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima 31,5 cm segons fórmules NTJ (CENT VINT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	120,69 €
P-2125	PR432-8UK5	u	Subministrament de Ficus pumila en contenidor d'1,7 l (DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	2,13 €
P-2126	PR43B-8V1K	u	Subministrament de Koelreuteria paniculata Fastigiata de perímetre de 14 a 16 cm, amb l'arrel nua (NORANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	95,72 €
P-2127	PR44H-8WJ8	u	Subministrament de Pyrus calleryana Chanticleer de perímetre de 25 a 30 cm, en contenidor de 500 l (CINC-CENTS TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	503,48 €
P-2128	PR453-8X1G	u	Subministrament de Robinia pseudoacacia Pyramidalis de perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima 31,5 cm segons fórmules NTJ (CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	55,44 €
P-2129	PR45D-JCYQ	u	Subministrament de Zelkova serrata de perímetre de 70 a 80 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ (CINC-CENTS UN EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	501,61 €
P-2130	PR483-921P	u	Subministrament de Chamaerops humilis d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor amb un diàmetre diàmetre tronc + 50 cm (TRENTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	38,78 €
P-2131	PR484-9229	u	Subministrament de Cordyline australis de 60 a 80 cm d'alçària d'estípit, en contenidor amb un diàmetre 30 cm superior al del tronc (CINC EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	5,04 €
P-2132	PR48F-ADCP	u	Subministrament de Yucca Filífera en contenidor de 5l (DEU EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	10,32 €
P-2133	PR48H-92G0	u	Subministrament de Yucca elephantipes (Y. Guatemalensis) d'alçària d'estípit de 125 a 150 cm, en contenidor amb un diàmetre diàmetre tronc + 50 cm (QUARANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	45,84 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 334

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-2134	PR493-ADQK	u	Subministrament Actinophylla en contenidor d'1,3 l (DOS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	2,12 €
P-2135	PR49M-ADTM	u	Subministrament Schefflera arborícola en contenidor d'1 l (DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	2,48 €
P-2136	PR4B0-AD66	u	Subministrament de Dianella Revoluta en contenidor de 3 l (TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	3,23 €
P-2137	PR4CG-937H	u	Subministrament de Dietes bicolor d'alçària de 20 a 40 cm, en contenidor d'1,3 l (DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	2,56 €
P-2138	PR4D3-93BQ	u	Subministrament d'Euphorbia characias ssp. Wulfenii d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l (TRES EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	3,83 €
P-2139	PR4D3-ADBS	u	Subministrament Euphorbia amygdaloides d'alçària de 30 a 50 cm, en contenidor de 3 l (TRES EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	3,84 €
P-2140	PR4D6-93CE	u	Subministrament de Fatsia japonica en contenidor de 5 l (QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	4,68 €
P-2141	PR4DK-93IY	u	Subministrament d'Hedera helix d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 l (TRES EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	3,51 €
P-2142	PR4E2-ADJ9	u	Subministrament Dietes grandiflora d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,3 l (DOS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	2,29 €
P-2143	PR4JH-954M	u	Subministrament de Vinca minor en contenidor d'1 l (UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	1,66 €
P-2144	PR60-8YPA	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 14 a 18 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 80x80x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	64,60 €
P-2145	PR61-8ZHI	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 a 10 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió (SETZE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	16,77 €
P-2146	PR61-8ZHL	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor d'1 a 1,5 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió (QUATRE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	4,41 €
P-2147	PR61-8ZHM	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1,5 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió (QUATRE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	4,41 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 335

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-2148PR61-8ZHS		u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió (TRETZE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	13,31	€
P-2149PR61-8ZIW		u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 3 a 5 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió (TRETZE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	13,31	€
P-2150PR61-8ZIX		u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor d'1,5 a 3 l en obres d'edificació, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (CINC EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	5,31	€
P-2151PRA2-4H2A		m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició d'espècies arbustives i/o de flor, segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície de sembra< 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior (QUATRE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	4,72	€
P-2152PX11A001		u	Subminsitre i instal·lació d'escala de gat, de material poliester reforçat amb fibra de vidre (PRFV), amb una alçada de 6 m. Inclou: - Montant U90x35x8 mm - Alçada= 6000 mm - Ample interior de l'escala= 500 mm - Ample exterior de l'escala= 570 mm - Graons 29x28.2x Ø18mm Estriats - Alçada inici gàbia de seguretat= 2250 mm - Alçada de la gàbia de seguretat= 3750 mm - Gàbia de seguretat formada per passamans de 50x5 - Anelles de seguretat de 50x5 - Separació entre analles= 900mm - Diàmetre de la gàbia de seguretat= Ø700mm Complint norma UNE-EN ISO 14122 (TRES MIL SET-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	3.758,22	€
P-2153PX11A002		u	Subministre i instal·lació d'escala inclinada de material poliester reforçat amb fibra de vidre (PRFV), a 40° h=1000mm. Inclou: - Muntants U200 - Grao engrallat 38x38x38mm 1000x274mm - Baranes laterals - Replà de 1000x1000mm a la part superior - Engrallat 38x38x30 al replà Complint norma UNE-EN ISO 14122 (MIL CINC-CENTS ONZE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	1.511,22	€
P-2154PX11A003		u	Subminsitre e instal·lació de plataforma situada a 1 m d'alçada des de la llosa inferior de la cambra seca, de material poliester reforçat amb fibra de vidre (PRFV), composta per mòduls formats per un xàssis de U150x55x9 i engrallat de 38x38x30mm, barana de 1,10 m d'alçada amb passamà tipus omega i muntants de tub quadrat de 50x50 amb un tub intermedi ciruclar Ø25, sòcol de perfil nerviat 150x30. Els portics on recolza l'engrallat de la plataforma estan formats per pilars de l200x100x12mm, perfil de suport superior U150x55x9mm, tornapuntes U150x55x9mm, tirants unió pilars a paret U150x55x9mm i perfil angular de suport plataforma 70x70x7mm. 8ud Plataforma 2x1mts U150 16,8 m Barana de PRFV recta amb quadrat 50x50 mm 6 udPòrtic 2400x4750mm Complint norma UNE-EN ISO 14122 (TRETZE MIL SIS-CENTS SETZE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	13.616,40	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 336

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-2155PX11A004		u	Subministre e instal·lació de porta d'accés a cambra humida estanca de fins a 2 m d'alçada de l'aigua, fabricada en acer inoxidable AISI 304L de dimensions 2x1 metres. Porta i marc blindat, de doble paret, embegut en l'obra civil, soldat amb arc i bany àcid netejat abans del rentat, assecat i passivat. (ONZE MIL SET-CENTS SETZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	11.716,25	€
P-2156PX11A006		u	Subministre i instal·lació d'escala inclinada de 6 trams de material poliester reforçat amb fibra de vidre (PRFV), a 40° i de plataforma situada a 5,3 m d'alçada des de la llosa inferior de la cambra humida, de material poliester reforçat amb fibra de vidre (PRFV), composta per mòduls formats per un xàssis de U150x55x9 i engrallat de 38x38x30mm, barana de 1,10 m d'alçada amb passamà tipus omega i muntants de tub quadrat de 50x50 amb un tub intermedi ciruclar Ø25, sòcol de perfil nerviat 150x30. Ancorada a les parets de la cambra humida. Plataforma: - Plataforma 2,0x1mts U150 - 2,5 m Barana de PRFV recta amb quadrat 50x50 mm Escala: - Muntants U200 - Grao engrallat 38x38x38mm 1000x274mm - Baranes laterals - 5ud replà de 1000x1000mm a la part superior i inferior - Engrallat 38x38x30 al replà Complint norma UNE-EN ISO 14122 (QUINZE MIL NOU-CENTS VINT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	15.920,94	€
P-2157PX11A012		u	Subministrament i muntatge d'Acumulador Hidroneumàtic de vejiga, d'acer, de 1000 litres de capacitat i PN 16. Instal·lat verticalment. Membrana intercanviable. Diàmetre 850 mm i alçada 2,225 m. Totalment instal·lat i provat. (QUATRE MIL TRES-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	4.332,30	€
P-2158PX11AD02		u	Subministre i instal·lació d'escala inclinada de 6 trams de material poliester reforçat amb fibra de vidre (PRFV), a 40° h=1000mm i de plataforma situada a 4,8 m d'alçada des de la llosa inferior de la cambra humida, de material poliester reforçat amb fibra de vidre (PRFV), composta per mòduls formats per un xàssis de U150x55x9 i engrallat de 38x38x30mm, barana de 1,10 m d'alçada amb passamà tipus omega i muntants de tub quadrat de 50x50 amb un tub intermedi ciruclar Ø25, sòcol de perfil nerviat 150x30. Ancorada a les parets de la cambra humida. Plataforma: - Plataforma 2,5x1mts U150 - 2,5 m Barana de PRFV recta amb quadrat 50x50 mm Escala: - Muntants U200 - Grao engrallat 38x38x38mm 1000x274mm - Baranes laterals - 2ud replà de 1000x1000mm a la part superior i inferior - Engrallat 38x38x30 al replà Complint norma UNE-EN ISO 14122 (QUINZE MIL SIS-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	15.675,93	€
P-2159PX11AD03		u	Subminsitre e instal·lació de plataforma situada a 1 m d'alçada des de la llosa inferior, de material poliester reforçat amb fibra de vidre (PRFV), composta per mòduls formats per un xàssis de U150x55x9 i engrallat de 38x38x30mm, barana de 1,10 m d'alçada amb passamà tipus omega i muntants de tub quadrat de 50x50 amb un tub intermedi ciruclar Ø25, sòcol de perfil nerviat 150x30. Ancorada a les parets 4ud Plataforma 1,4x1,30mts U150 2ud 5,55 m Barana de PRFV recta amb quadrat 50x50 mm Complint norma UNE-EN ISO 14122 (QUATRE MIL CINC-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	4.578,60	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 337

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-2160PX11B001		u	Carret passamurs de DN140, PN16, amb brides planes als extrems, inclosa part proporcional de cargols (DOS-CENTS QUARANTA EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	240,48 €
P-2161PX11B002		u	Carret passamurs de DN200, PN16, amb brides planes als extrems, inclosa part proporcional de cargols (TRES-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB UN CÈNTIMS)	325,01 €
P-2162PX11B003		u	Carret passamurs de DN315, PN16, amb brides planes als extrems, inclosa part proporcional de cargols (SIS-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	655,45 €
P-2163PX11B004		u	Carret passamurs de DN150, PN16, amb brides planes als extrems, inclosa part proporcional de cargols (DOS-CENTS SETANTA EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	270,66 €
P-2164PX11B005		u	Carret passamurs de DN125, PN16, amb brides planes als extrems, inclosa part proporcional de cargols (DOS-CENTS ONZE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	211,02 €
P-2165PX11B007		u	Carret passamurs de DN80, PN16, amb brides planes als extrems, inclosa part proporcional de cargols (CENT SETANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	176,31 €
P-2166PX11B008		u	Carret passamurs de DN50, PN16, amb brides planes als extrems, inclosa part proporcional de cargols (CENT TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	133,22 €
P-2167PX11B009		PA	Partida alçada per a subministrament i instal·lació de peces especials per a unió d'elements i per la subjecció de tubs a la paret o al terra, a qualsevol alçada. (DOTZE MIL TRES-CENTS SEIXANTA EUROS)	12.360,00 €
P-2168PX11B010		u	Equip de cloració format per: - Control nivell mínima/màxima s/connector PVDF 5 metres - Dipòsit dosificador amb cubero 300 litres - d760xh Control de nivell S/CONNECTOR PVDF 5 METRES - Analitzador APMIX-5 230v Clor, PH i Temperatura. 4 canals de sortida - Bomba dosificadora CLPW 60 ATCF 3,24 l/h 10 bar - Bomba centrífuga AISI 304 per a mostres analitzadors. Potència 0,55 kW, monofàsica, 220-240 V, 50 hz, IP44, cabal nominal 3 m3/h, alçada nominal 17,9 m - Injecció completa 1'' - Val bola D-50 PVC/FPM - Racor CAMLOCK MASCLE-ROSCA MASCLE 1 1/2'' - tub APLITEF 4 X 6 (METRES) Inclou subministrament i muntatge. (DOTZE MIL DOS-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	12.291,84 €
P-2169PX11B011		u	Subministrament i instal·lació de dutxa rentauells (MIL SET-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	1.757,73 €
P-2170PX11B012		u	Suministrament i muntatge de polipast manual de cadena amb carro integrat d'empenta o cadena, capacitat de càrrega 1000 kg. Tipus biga carrilera. (DOS MIL SEIXANTA EUROS)	2.060,00 €
P-2171PX11C001		u	Subministrament i muntatge d'armari de estructura modular metàl·lic de 2000x1000x400 mm, amb porta i pany, placa de muntatge, panells laterals, placa entrada de cables, incloent travesses de muntatge, peces d'interconnexió, canaletes, perfil·leria interior, i accessoris, muntat sobre bancada de 200mm, inclosa en el subministrament.Incorpora al seu interior analitzadors de xarxa connectable Ethernet, comptadors d'hores, embarrat de 250 A, armaris per a instal·lació de variadors i/o engegadors, i tot l'aparellatge de comanament i protecció,	9.697,92 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 338

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			així com resta de material auxiliar segons esquema unifilar i plec d'especificacions tècniques. Inclou el frontal del quadre, amb les llums, els selectors i les etiquetes. Totalment instal·lat i provat (NOU MIL SIS-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	
P-2172PX11C002		u	Subministrament i muntatge d'armari de estructura modular metàl·lic de 2000x800x400 mm, amb porta i pany, placa de muntatge, panells laterals, placa entrada de cables, incloent travesses de muntatge, peces d'interconnexió, canaletes, perfil·leria interior, i accessoris, muntat sobre bancada de 200mm, inclosa en el subministrament.Incorpora al seu interior analitzadors de xarxa connectable Ethernet, comptadors d'hores, embarrat de 250 A, armaris per a instal·lació de variadors i/o engegadors, i tot l'aparellatge de comanament i protecció, així com resta de material auxiliar segons esquema unifilar i plec d'especificacions tècniques. Inclou el frontal del quadre, amb les llums, els selectors i les etiquetes. Totalment instal·lat i provat (SET MIL VUIT-CENTS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	7.800,08 €
P-2173PX11C003		u	Subministrament i muntatge d'armari de estructura modular metàl·lic de 2000x600x400 mm, amb porta i pany, placa de muntatge, panells laterals, placa entrada de cables, incloent travesses de muntatge, peces d'interconnexió, canaletes, perfil·leria interior, i accessoris, muntat sobre bancada de 200mm, inclosa en el subministrament.Incorpora al seu interior analitzadors de xarxa connectable Ethernet, comptadors d'hores, embarrat de 250 A, armaris per a instal·lació de variadors i/o engegadors, i tot l'aparellatge de comanament i protecció, així com resta de material auxiliar segons esquema unifilar i plec d'especificacions tècniques. Inclou el frontal del quadre, amb les llums, els selectors i les etiquetes. Totalment instal·lat i provat (SIS MIL DOS-CENTS NORANTA EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	6.290,38 €
P-2174PX11C004		u	Projecte de legalització d'instal·lació elèctrica, inclòs tràmits, permisos i legalitzacions (CINC MIL NOU-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS)	5.974,00 €
P-2175PX11D001		u	Subministrament i instal·lació de sistema de ventilació per a la cambra seca. S'inclouen dos ventiladors centrífugs amb cabal nominal 1800 m3/h. Inclou part proporcional de conducte circular de xapa galvanitzada, reixes, accessoris, suportacions, ancoratges, filtres i tot el material necessari per a la correcta instal·lació i funcionament. Totalment muntat i provat. (VINT-I-DOS MIL SIS-CENTS SEIXANTA EUROS)	22.660,00 €
P-2176PX11E001		u	Neteja mitjançant xorrejat d'aigua a 250 BAR i desinfecció de l'interior de la cambra humida seguint les indicacions de la Direcció Facultativa i/o BCASA, previ a la posta en marxa. (DOS MIL DOS-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	2.271,15 €
P-2177PX11E002		u	Subministrament i instal·lació de boia de nivell (CENT ONZE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	111,51 €
P-2178PX11E003		u	Sumministrament i instal·lació de limnimetre per a la mesura de nivell (MIL SET-CENTS VUITANTA EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	1.780,11 €
P-2179PY05-Z001		m	Ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per a la reposició de l'instal·lació de climatització, fontaneria, sanejament, electricitat, PCI, telecomunicacions i senyals debils. (SIS MIL CENT VUITANTA EUROS)	6.180,00 €
P-2180PY05-ZZ01		m	Ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per a la reposició de l'instal·lació de climatització, fontaneria, sanejament, electricitat, PCI, telecomunicacions i senyals debils. (SET MIL DOS-CENTS DEU EUROS)	7.210,00 €

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample LOT 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 339

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-2181PZ21-022X		u	Realització de 4 testimonis resseguint l'esquerra, amb guix C6, fins a 3 m d'alçària (SET EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	7,64 €
P-2182PZ28-BC01		u	Nota general: En el pressupost es considera inclòs amb caràcter enunciatiu i no exhaustiu els següents conceptes: Totes les partides del pressupost inclouen la part proporcional de despeses indirectes, mitjans auxiliars (tant de muntatge, repercussions diàries i desmuntatges, com de seguretat), equips i sistemes d'elevació, bastides, escales, permisos, ocupacions de vial, càrregues i descàrregues de material, escomeses provisionals d'electricitat i aigua amb les seves instal·lacions associades, comptadors i quadres, etc. no especificats explícitament en el present pressupost i que siguin necessaris per a la correcta execució dels treballs. Tot allò descrit en els plànols referents a la implantació de l'obra, amb les proteccions tipus new jersey, tanques opaques, rampes provisionals, casetes d'obra, magatzems, wc, senyalitzacions, il·luminació, etc...i el seu manteniment i reposició durant l'obra. Protecció de l'arbrat existent a conservar al carrer. Adaptació, manteniment i modificacions necessàries del sistema de sanejament pluvial de l'edifici durant les diferents fases dels treballs per garantir una correcta evacuació a xarxa pública. Inclou bombeig sota rasant en cas de ser necessari. Les despeses directes i indirectes derivades de l'execució de les obres, així com les generades de l'industrial i les seves subcontractes. Durant el període d'execució dels treballs contractats, el promotor, no contempla un servei de vigilància d'obra. En cas de conveniència per part de l'industrial i/o dels seus subcontractes, l'aplicació d'aquest servei serà contractat per aquest. De considerar innecessari l'industrial i els seus subcontractes, la contractació de vigilància, el promotor no serà responsable de les possibles incidències que puguin sorgir, tant en l'obra com en els edificis veïns. Totes les assegurances exigibles en l'execució de cadascun dels treballs a executar, incloent-hi l'assegurança a tot risc de la construcció constituït a favor del promotor. Tots els subministraments necessaris per a l'execució de les obres, fins i tot els equips elèctrogens i dipòsits d'aigua en cas que fossin necessaris. Totes les partides inclouen el moviment interior dins de l'obra, per a la posterior càrrega amb mitjans manuals o mecànics i transport amb camió o contenidor. No s'admetran increments de preu en concepte d'hores d'espera d'operaris, maquinària, transports o taxes. També inclouen la retirada d'aquests mitjans i eines, la neteja del lloc de treball, i la disposició de tots els mitjans de seguretat i protecció reglamentaris segons el PSS. La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa d'un dossier amb els certificats de tots els materials i procediments utilitzats en obra, necessaris per complir amb els requisits del CTE, que s'incorporaran al llibre de l'edifici. Els plànols asbuït sempre que es realitzin canvis en el projecte executiu. Les ajudes del ram de paleta com ara descàrregues de material, transports fins al lloc de treball, execució de regates, forats i el seu posterior tapat, col·locació de premarcs, etc...i CE, DITE's, ETA, ETE, COV, manuals de muntatge, manuals de manteniment, assaigs del material propi de laboratori, i fitxes de subministrament i col·locació/instal·lació, així com el procediment utilitzat en obra necessaris per a complir amb els requisits del Codi Tècnic de l'Edificació i que formaran part del llibre de l'edifici. Totes les partides inclouen el subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat, muntatge, repàs final, amb tots els elements i accessoris necessaris per a la seva correcta execució, i neteja de la zona de treball. També inclouen els minvaments propis del material i no s'acceptaran increments de material. Totes les partides inclouen les mostres necessàries dels materials prescrits i sistemes constructius per a la validació per part de la DF.	0,00 €

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample LOT 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 340

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Totes les partides de moviment de terres i enderrocs inclouen el moviment interior dins de l'obra, per a la posterior càrrega amb mitjans mecànics i transport a camió o contenidor. No s'admetran increments de preu en concepte d'hores d'espera d'operaris, maquinària, transports o taxes (ZERO EUROS)	
P-2183TARM0001		U	SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE I INSTAL·LACIÓ D'ARMARI TELECONTROL PER AL LOCAL TÈCNIC. INCLOU ARMARI RITTAL O SIMILAR DE 2000MMX1000MMX400MM AMB PORTA FRONTAL TRANSPARENT, MAGNETOTÈRMIC PER A L'ARMARI DE CONTROL, DIFERENCIAL, DOBLADOR DE TENSIÓ, PROTECCIÓ DE SOBRETENSIÓ, ENDOLLS, RELÈS, WATCHDOG, I MATERIAL VARI DE MUNTATGE. (MIL SET-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	1.791,17 €
P-2184TB010		U	CONJUNT DE CALAIX DE BOIES DE 4 METRES D'ALÇADA PER BOMBAMENT QUE INCLOU 4 BOIES. EL CALAIX SERÀ UN ARMARI DE POLIETILÉ O SIMILAR DE 1,2 X 0,5 I 0,5 m I 5 mm DE GRUIX D'ALÇADA, RIGIDITZAT INTERIORMENT, ENGRAPAT A LA PARET AMB UNA BARRA D'ACER INOXIDABLE PER A SUBJECCIÓ DE BOIES. INCLOU MÀ D'OBRA. LES BOIES SERÀN FLYGTH ENM-10 O SIMILAR. TOT MUNTAT I INSTAL·LAT. (DOS MIL TRES-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	2.349,22 €
P-2185TCAB0040		ML	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLES DE SENYAL: MANGUERA APANTALLADA AMB AILLAMENT DE PVC/A DE 300/500V Y SECCIÓ MÍNIMA DE FIL DE 1'5 MM2 DE COBRE ELECTROLÍTIC CLASE 5 DE 25 FILS, TEMPERATURA DE TREBALL -30 A 70°C. DE 25 FILS, CUMPLINT NORMATIVA RBT. (VUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	8,94 €
P-2186TLIM0030		U	SUMINISTRE, MUNTATGE, INSTAL·LACIÓ I PROGRAMACIÓ DE TRANSMISOR DE NIVELL TIPUS PIEZOMÈTRIC PER AL DIPÒSIT AMB LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES: PENTJAT CERÀMIC AMB RANG DE MEDICIÓ, 0 A 1 BAR AMB 40 METRES DE CABLE, AMB PROTECCIÓ IP68, PRECISIÓ INFERIOR A 0,1%, OSCILADOR E25, AMB ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA DE 9,6 A 35 V CC I SENYAL DE SORTIDA 4-20 mA. CAIXA DE CONNEXIONS IP65 AMB FILTRE I COMPENSADOR D'AIRE. PREPARAT PER TREBALLAR EN AIGÜES RESIDUALS. TEMPERATURA DE TREBALL ENTRE -20 I 100°. INCLOU MÒDUL D'INDICACIÓ Y ÛS PLICSCOM. (DOS MIL TRES-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	2.358,70 €
P-2187TMIC0399		U	ENGINYERIA DE DETALL PER AL QUADRE DE LA ESTACIÓ REMOTA DEL LOCAL TÈCNIC (VUIT-CENTS QUINZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	815,76 €
P-2188TMIC0480		U	SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE I INSTAL·LACIÓ D'UN ROUTER INDUSTRIAL M2M AMB LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES MÍNIMES: SUPORT ALS ESTÀNDARDS SENSE FILS I FREQUÈNCIES (MHZ): 3G: B1 (2100), B5 (850), B8 (900). 4G: B1 (2100), B3 (1800), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B20 (800), B38 (2600), B40 (2300), B41 (2500). 4G (LTE) CAT.6 FINS 300 MBPS; 3G FINS 42 MBPS. REGIÓ EUROPEA. 1 PORT ETHERNET RJ45 WAN (CONFIGURABLE LAN) 10/100/1000 MBPS, 3 PORTS ETHERNET RJ45 LAN 10/100/1000 MBPS, 2 RANURES PER TARGETA SIM (SUPORT 1.8/3 VOLTS SIM), 3 CONNECTORS ANTENA SMA FEMELLA: 2X SMA FOR MOBILE, 1 SMA FOR GPS. ENRUTAMENT ESTÀTIC. ENRUTAMENT DINÀMIC (BGP, OSPF V2, RIP V1/V2, EIGRP, NHRP). PROTOCOLS DE XARXA: TCP, UDP, IPV4, IPV6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SSL V3, TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPOE, UPNP, SSH, DHCP, TELNET CLIENT, SNMP, MQTT, WOL. SERVIDOR RADIOUS INTERN/EXTERN. DHCP: ASSIGNACIÓ IP DINÀMICA I ESTÀTICA. CONTROL D'ACCÉS: CONTROL FLEXIBLE D'ACCÉS DE PAQUETS TCP, UDP, ICMP, FILTRAT D'ADREÇA MAC. EINES DE GESTIÓ I MONITORITZACIÓ: VIA INTERFÍCIE WEB (HTTP/HTTPS), ACTUALITZACIÓ DE FIRMWARE, LÍNIA DE COMANDES (CLI), REGISTRE D'EVENTS I SISTEMA, SSH	422,30 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 341

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			(V1, V2), CONTROL SMS, SNMP V1/V2/V3, MODBUS TCP ESTAT/CONTROL.	
			HARDWARE: CPU QUAD-CORE ARM CORTEX A7, RAM 256MB DDR3, FLASH 256MB. VOLTATGE D'OPERACIÓ ENTRE 9 I 50 VDC, AMB PROTECCIÓ DE POLARITAT. HUMITAT RELATIVA DE TREBALL ENTRE 10% I 90% (SENSE CONDENSACIÓ). RANG DE TEMPERATURA FUNCIONAMENT: -40°C A 75°C. TEMPS MIG ENTRE FALLADES (MTBF) SUPERIOR A 290.000 HORES.PROTECCIÓ IP 30. CARCASSA D'ALUMINI, AMB POSSIBILITAT DE MUNTATGE EN CARRIL DIN.	
			CERTIFICACIONS: CE D'ACORD A LA DIRECTIVA RED 2014/53/EU, ROHS. 2 ANTENES INCLOSES AMB RANG DE FREQUÈNCIES: 698-960 / 1710-2690 MHZ, GUANY 3DBI, IMPEDÀNCIA D'ENTRADA: 50 OMHS.	
			LA CONFIGURACIÓ DEL ROUTER ES REALITZARÀ A PARTIR DELS PARÀMETRES BASE DE COMUNICACIÓ DE L'ACTUAL XARXA M2M PRIVADA DE BCASA I INCLOURÀ LES PROVES DE VALIDACIÓ DE LA COMUNICACIÓ DE L'EQUIP AMB EL CENTRE DE CONTROL DE BCASA.	
			TOT COMPLETAMENT MUNTAT, INSTAL·LAT I CABLEJAT SEGONS ESPECIFICACIONS DE LA DIRECCIÓ D'OBRA, FINALITZAT AMB LA CONFIGURACIÓ I PROVES DE LA COMUNICACIÓ DEL ROUTER. INCLOU INSTAL·LACIÓ EN EL MILLOR PUNT DE COBERTURA.	
			(QUATRE-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	
P-2189	TMIC4010	U	SUBMINISTRE, MUNTATGE I INSTAL·LACIÓ DE MICROORDINADOR INDUSTRIAL PEL DIPÒSIT DE LA MODEL, COMPOSAT PER UNA CPU , AMB 4 MÒDULS DE 32 ENTRADES DIGITALS, 1 MÒDUL DE 32 SORTIDES DIGITALS (FET) I 1 MÒDUL DE 16 ENTRADES ANALÒGIQUES. INCLOU CABLEJAT D'INTERCONNEIXIÓ I TB BOLDERS DE 40 WIRE. MÒDUL ENTRADES ANALÒGIQUES AMB OPCIÓ D'ALIMENTACIÓ INTERNA 24V INSTAL·LADA. INCLOU SUBMINISTRE DE FONT D'ALIMENTACIÓ PER AL PLC DE 85-264 V AMB CARREGADOR PER A BATERIA DE BACKUP. INCLOU SUBMINISTRE DE PROTECCIONS I ENDOLLS PER A L'ARMARI DE REMOTA. INCLOU SUBMINISTRE DE FRAME PER A 8 I/O SLOTS I BATERIA DE BACKUP DE 10 AH.	6.590,00 €
			EL MICROORDINADOR HA DE SER COMPATIBLE AMB EL SISTEMA DE TELECONTROL DE CONTROLMAESTRO DE BARCELONA CICLE DE L'AIGUA. (SIS MIL CINC-CENTS NORANTA EUROS)	
P-2190	TVAR0010	U	SUBMINISTRE, MUNTATGE I INSTAL·LACIÓ DE DETECTOR INUNDACIÓ (CENT VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	123,60 €
P-2191	TVAR0011	PA	PARTIDA ALÇADA DE COBRAMENT INTEGRÉ PER LA INTEGRACIÓ DEL DIPÒSIT DE FREÀTIC DE LA MODEL.	5.630,68 €
			ANÀLISI FUNCIONAL: REDACCIÓ DE LES ESPECIFICACIONS FUNCIONALS PER AL PROGRAMA DE CONTROL (TELECOMANDAMENT I TELESUPERVISIÓ) DELS SENSORS I ACTUADORS (BOMBES, CLORACIÓ, ETC) , EXECUTAT EN MODE MANUAL O BÉ CONTROL·LAT AMB LLAÇ LOCAL O GLOBAL DE REGULACIÓ. TRACTAMENT DE SENSORS I ACTUADORS, ALARMES D'ESTACIÓ I COMUNICACIÓ CUMPLINT TOTES LES SEGURETATS ESPECIFICADES I GENERANT TAULES HISTÒRIQUES ADEQUADAMENT DIMENSIONADES. 1 REDACCIÓ DEL FUNCIONAL PER LA INTERFÍCIE D'USUARI DEL CENTRE DE CONTROL, NOVES PANTALLES I/O MODIFICACIÓ DE LES EXISTENTS, TELESUPERVISIÓ DE L'EXPLOTACIÓ, Lògica d'alarmes, ordres de teleactuació i informes.	
			INSTAL·LACIÓ O AMPLIACIÓ DEL SCADA: 1 INSTAL·LACIÓ DEL SCADA ACTUAL, PROGRAMANT L'EXPLOTACIÓ TELECONTROLADA DELS ACTUADORS I ELS SENSORS ASSOCIATS, MANTENINT LES ACTUALS FUNCIONALITATS DEL SISTEMA. S'HAURAN DE GENERAR ELS MECANISMES QUE PERMETRAN EL TELECOMANDAMENT DELS ACTUADORS I LA TELESUPERVISIÓ DE TOTS ELS SENYALS QUE PROVINGUIN DEL NOU SISTEMA INCLOENT RECUPERACIÓ D'HISTÒRICS I EQUIPS ASSOCIATS, PARAMETRITZACIÓ DE APLICACIONS COM LA GESTIÓ DE TRUCADES, TRASPÀS DE TAGS A L'SCADA, ETC.. I EL TRASPAS DE LES DADES DES DEL SCADA A LA BASE DE DADES ORACLE. REALITZACIÓ DE PROVES I	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 342

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DOCUMENTACIÓ.	
			AMPLIACIÓ DE LA PROGRAMACIÓ DEL PLC DE L'ARMARI DE CONTROL EN LLENGUATGE PROPI DEL MICROORDINADOR SEGONS ESPECIFICACIONS FUNCIONALS, PER AL CONTROL (TELECOMANDAMENT TELESUPERVISIÓ I EMMAGATZEMATGE DE SENYALS) DELS ACTUADORS I SENSORS ASSOCIATS. AQUEST CONTROL S'HAURÀ DE PODER EXECUTAR EN MODE MANUAL O CONTROLAT, JA SIGUI EN UN LLAÇ LOCAL O GLOBAL DE REGULACIÓ, INTEGRAT EN EL SISTEMA ACTUAL. TRACTAMENT DE DADES DELS SENSORS, ELS ACTUADORS, I ALARMES D'ESTACIÓ. S'HAURAN D'IMPLEMENTAR TOTES LES SEGURETATS DE FUNCIONAMENT ESPECIFICADES I ES GENERARAN LES TAULES HISTORIQUES DIMENSIONADES ADEQUADAMENT PER EVITAR PERDUA DE DADES EN CAS DE FALLADA DE COMUNICACIÓ AMB EL CENTRE DE CONTROL DE BCASA. (LA REGULACIÓ ES PROGRAMARÀ EN EL LLENGUATGE DEL PLC UTILITZANT LES PLANTILLES MODULARS DE BCASA COM A BASE. .	
			PROVES DE FUNCIONAMENT: REDACCIÓ D'UN PROTOCOL DE PROVES QUE SEGUEIXI LES ESPECIFICACIONS FUNCIONALS SEGONS LES CONSIGNES DEL CENTRE DE CONTROL DE BCASA, I EXECUCIÓ DEL MATEIX.	
			PROVES DE COMUNICACIONS AMB EL CENTRE DE CONTROL.	
			TOT COMPLETAMENT INTEGRAT E INSTAL·LAT, SEGUINT LES ESPECIFICACIONS DE BARCELONA CICLE DE L'AIGUA.	
			(CINC MIL SIS-CENTS TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	
P-2192	TVAR0020	U	SUBMINISTRE, MUNTATGE I INSTAL·LACIÓ DE DETECTOR INTRUSISME (CENT TRES EUROS)	103,00 €