



RESISTÈNCIA AL FOC

---	PARET RF-120 / PORTA RF-60 / PORTA ASCENSOR PF-30
RF-180	PARET RF-180
RF-90	PORTA RF-90
PF-30	TANCAMENT DE VIDRE PF-30 / PORTA DE VIDRE PF-30
▨	CALaix O FALS SOSTRE RF-120



ANNEX 1: PLÀNOLS
OBE/0067 - PLEC DE CLÀUSULES TÈCNiques
QUE HA DE REGIR EN EL COTNTRACTE DE
SERVEIS DE MANTENIMENT DE LES PORTES
TALLAFocs DE LA FUNDACIÓ DE GESTIÓ
SANITÀRIA DE L'HOSPITAL DE LA SANTA CREU I
SANT PAU

2 - Plànol de codificació de les portes PTF del soterrani -1

OBE 26/0067 Escala: DinA3 1/800 DinA1 1/400 Data: 5-05-2026

Els continguts d'aquests plànols, documents i/o annexos estan subjectes als drets de propietat intel·lectual de l'HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU. No es permet la modificació, reproducció, emmagatzematge, distribució o cessada a tercers de part o de la totalitat d'aquests continguts, sense la preuvis autorització per escrit de l'HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU. L'ús indegut d'aquests continguts pot comportar conseqüències legals i/o penals.