



RESISTÈNCIA AL FOC

---	PARET RF-120 / PORTA RF-60 / PORTA ASCENSOR PF-30
---	PARET RF-180
---	PORTA RF-90
---	TANCAMENT DE VIDRE PF-30 / PORTA DE VIDRE PF-30
---	CALAIX O FALS SOSTRE RF-120



ANNEX 1: PLÀNOLS
OBE/0067 - PLEC DE CLÀUSULES TÈCNiques
QUE HA DE REGIR EN EL CONTRACTE DE
SERVEIS DE MANTENIMENT DE LES PORTES
TALLAFocs DE LA FUNDACIÓ DE GESTIÓ
SANITÀRIA DE L'HOSPITAL DE LA SANTA CREU I
SANT PAU

3 - Plànol de codificació de les portes PTF de la planta 1
OBE 26/0067 Escala: DinA3 1/800 DinA1 1/400 Data: 5-05-2026

ANT QUINTÍ