

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
REGULADORES DE LA CONTRACTACIÓ DEL
SERVEI DE MANTENIMENT DELS EXTINTORS,
BOQUES D'INCENDI EQUIPADES, SENYALITZACIÓ
FOTOLUMINISCENT I ENLLUMENAT
D'EMERGÈNCIA DE LES DEPENDÈNCIES
MUNICIPALS**

Prescripció 1A. ÀMBIT DEL CONTRACTE.

L'objecte d'aquest contracte és el servei de manteniment de diferents elements d'extinció contra incendis: extintors, boques d'incendi equipades (BIE, en endavant), senyalització fotoluminiscent i enllumenat d'emergència de les dependències municipals, en 2 lots:

- LOT 1. Extintors, BIEs i senyalització fotoluminiscent
- LOT 2. Enllumenat d'emergència

Les dependències objectes del contracte, pels dos lots, són les següents:

- ANTIC CAMP DE FUTBOL DE SANT PAU, Camí del Barranc dels Llops, s/n.
- ARMATS DE MANRESA - ESPAI 1522, c. Mestre Blanch, 2
- ARXIU COMARCAL, c. Via Sant Ignasi, 40 1r.
- ASCENSOR SANTA LLÚCIA, pl. Major, 4.
- ASSOCIACIÓ DE SALUT MENTAL DEL BAGES, c. Arquitecte Montagut, 6.
- CAE, p. Milcentenari, s/n
- CAMP DE FUTBOL BALCONADA, pg. de Sant Jordi, s/n
- CAMP DE FUTBOL LES COTS, Camí del Grau, s/n
- CAMP DE FUTBOL MION PUIGBERENGUER, Zona esportiva Mion Puigberenguer.
- CAMP DE FUTBOL PARE IGNASI PUIG, Habitatges Pare Ignasi Puig, Barri Xup.
- CAPELLA DE SANT IGNASI MALALT, Plaça de Sant Ignasi Malalt, s/n.
- CASA CONSISTORIAL, plaça Major, 1.
- CASA FÀBREGAS - OFICINA DE TURISME, plaça Major, 20.
- CASA LLUVIÀ – COAC – FIRA MEDITERRÀNIA, c. Arquitecte Oms, s/n.
- CASAL DE JOVES LA KAMPANA, pl. Icària, s/n
- CASAL ESCODINES – CASA ANDALUSIA – LOCAL AV ESCODINES, c. Sant Bartomeu, 50
- CASAL-OT, pl. Milcentenari, s/n
- CEMENTIRI MUNICIPAL, ctra. de Sant Joan, s/n.
- CENTRE D'INTERPRETACIÓ MEDIEVAL, c. Balç, s/n.
- CENTRE DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA, Pg. Pere III, 68 entresòl
- CENTRE OBERT FONT DELS CAPELLANS, Font dels Capellans, oct. 11 baixos.
- CENTRE OBERT LA BALCONADA, pg. Sant Jordi, local 14.
- COMISSARIA DE PROXIMITAT, pg. República, 11.
- COMPLEX VELL CONGOST, Zona esportiva El Congost.
- CONSERVATORI DE MÚSICA, c. Ignasi Balcells, 12-14.
- DISPENSARI PARE IGNASI PUIG, Habitatges Pare Ignasi Puig, Barri Xup.
- DISPENSARI SANT PAU, c. Cardener, 12-14 1r.
- EDIFICI CASA CARITAT – GEGANTERS – TIRALLONGUES - LOCAL AV VIC-REMEI – ESCOLA D'ADULTS, c. Verge de l'Alba, 5-7.

- EDIFICI CASINO, pg. Pere III, 27
- EDIFICI INFANTS, ctra. de Vic, 16.
- EDIFICI JOAN AMADES - EBAS LLEVANT, c. Sant Blai cant. Sant Llàtzer
- EDIFICI PLAÇA MAJOR 5, plaça Major, 5.
- EDIFICI PUIGMERCADAL – EBAS CENTRE I SIAD – LOCAL AV BARRI ANTIC, pl. Mercat, s/n.
- EDIFICI SELVES I CARNER – CENTRE OBERT SERGI AGUILERA – EBAS PONENT – LOCAL AV pl. CATALUNYA-SALDES, c. Bernat Oller, 14-16.
- ESCOLA BAGES, c. Sèquia, 55.
- ESCOLA D'ARTS, c. Infants, 2.
- ESCOLA FLAMA, c. Comtes de Barcelona, s/n Pineda de Bages.
- ESCOLA ÍTACA, ctra. Pont de Vilomara, 127-141.
- ESCOLA LA FONT, c. Sant Cristòfol, 43-45.
- ESCOLA LA SÈQUIA, c. Camí vell de Santpedor, 36-38.
- ESCOLA LES BASES, c. Puigmal, 16.
- ESCOLA MUNTANYA DEL DRAC, Habitatges Pare Ignasi Puig, Barri Xup.
- ESCOLA PARE ALGUÉ, c. Mn. Jacint Verdaguer, 16-22.
- ESCOLA PUIGBERENGUER, c. Núria, s/n.
- ESCOLA RENAIXENÇA - LLAR D'INFANTS ESTEL - PUNT DE TROBADA, pl. Independència, 1.
- ESCOLA SANT IGNASI, c. Mestre Albagès, 1-3.
- ESCOLA SERRA I HUNTER - LLAR D'INFANTS LLUNA, pg. Sant Jordi, s/n.
- ESCOLA VALLDAURA, c. Ausiàs March, 14-18.
- ESTADI ATLETISME, Zona esportiva El Congost.
- ESTADI DE FUTBOL CONGOST, Zona esportiva El Congost.
- FÀBRICA ANÒNIMA (SEGRE), c. Llussà, 9-15.
- LA FLORINDA, c. Bruc, 33.
- LES SALESES, c. Saleses, 10.
- LLAR D'INFANTS BRESSOLVENT, c. Edison, 6.
- LLAR D'INFANTS LLUM, c. Sant Antoni Abat, 13.
- LLAR D'INFANTS PETIT PRÍncep, av. Dolors, 33.
- LOCAL ASSOCIACIÓ TEA, c. Pau Casals, s/n.
- LOCAL AV COMTALS, c. cascals, 16.
- LOCAL AV CTRA SANTPEDOR, Ctra. Santpedor, 188.
- LOCAL AV MION, c. Callús, s/n
- LOCAL AV PARE IGNASI PUIG, Habitatges Pare Ignasi Puig, Barri Xup
- LOCAL AV PASSEIG I RODALIES, c. Circumval·lació, 13.

- LOCAL AV POBLE NOU, c. Flor de Lis, 22-28.
- LOCAL AV SAGRADA FAMÍLIA, c. Vallès, s/n.
- LOCAL AV SANT PAU - DISPENSARI, c. Cardener, 12-14.
- LOCAL AV VALLDAURA, c. Ausiàs March, 10.
- LOCAL GENT GRAN BALCONADA, Pg. de Sant Jordi, s/n locals 10 i 11.
- LOCAL SANTA LLÚCIA, c. Santa Llúcia, 9.
- LUDOTECA LUDUGURUS, c. Mel, 5.
- MAGATZEM DE MANTENIMENT, c. Edison cant. c. Ramon Farguell.
- MAGATZEM LAVABOS PÚBLICS SANT DOMÈNEC, pl. Sant Domènec, s/n.
- MAGATZEM MATERIAL (NAUS MATERIAL), Pol. Ind. Bufalvent, c. Josep Comas i Solà, 8.
- MONTEPIO, c. Bilbao, 20
- MUSEU DEL BARROC, pl. Sant Ignasi, 14-16
- MUSEU LAPIDARI, pl. Reforma, s/n.
- OFICINA c. Amigant, 5
- OFICINA D'ACCÉS A DRETS, c. Sant Francesc, 6-16
- OFICINA OAE I CEMENTIRI, plaça Major, 9-17
- PALAU FIRAL – PROTECCIÓ CIVIL - ADF, c. Castelladral, 5-7
- PAVELLÓ NOU CONGOST, Zona esportiva El Congost.
- PAVELLÓ PUJOLET, c. Sant Fruitós, 28-32.
- TORRE DE COMUNICACIONS BUFALVENT, Pol. Ind. Bufalvent, c. Edison, 25 - 31.
- TORRE LLUVIÀ, Camí del Cal Cuques, s/n
- UEC LA CLAU, Font dels Capellans, oct. 11, escala 6-7.
- VESTIDORS CONGOST, Zona esportiva El Congost.
- VIVER JARDINERIA, Ctra. de Sant Joan, s/n.

L'empresa licitadora accepta les instal·lacions actuals, fent-se càrrec de les mateixes en les condicions actuals de cadascun dels seus elements. Aquesta acceptació l'obliga a mantenir en un correcte estat de funcionament i seguretat tots els elements associats a aquestes instal·lacions sense que puguin ser substituïts per altres de diferent tipus, llevat prèvia autorització dels serveis tècnics de l'Ajuntament, la qual haurà de ser sol·licitada pel licitador de forma raonada i per escrit.

Prescripció 2A. NORMATIVA APLICABLE

Els reglaments i normes que s'hauran de complir per la realització de les tasques de manteniments seran els següents:

- Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
- Ordre INT/320/2014, de 20 d'octubre, per la qual s'aprova el contingut de la documentació tècnica per efectuar la intervenció administrativa per part de la Generalitat, establerta a la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, i també el model de certificat d'adequació a les mesures de prevenció i seguretat en matèria d'incendis.

- Ordre INT/322/2012, d'11 d'octubre, per la qual s'aproven les instruccions tècniques complementàries del Reglament de seguretat contra incendis en establiments industrials (RSCIEI)
- Ordre INT/323/2012, d'11 d'octubre, per la qual s'aproven les instruccions tècniques complementàries del Document Bàsic de Seguretat en cas d'Incendi (DB SI) del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE)
- Ordre INT/324/2012, d'11 d'octubre, per la qual s'aproven les instruccions tècniques complementàries genèriques de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
- RD 164/2025, de 4 de març, pel qual s'aprova el Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials (RSCIEI).
- RD 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació.
- RD 487/2022, de 21 de juny, pel qual s'estableixen els requisits sanitaris per a la prevenció i el control de la legionel·losi.
- RD 513/2017, de 22 de maig, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis.
- RD 560/2010, de 7 de maig, pel qual es modifiquen diverses normes reglamentàries en matèria de seguretat industrial per a adequar-les a la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, i a la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici.
- RD 809/2021, de 21 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament d'equips a pressió i les seves instruccions tècniques complementàries.
- RD 824/1982, de 26 de març, pel qual s'aprova la determinació dels diàmetres de les mànegues contra incendis i els seus rècords de connexió.
- RD 842/2002, de 2 d'agost, Reglament electrotècnic de Baixa Tensió (REBT) i Instrucció Tècnica Complementària ITC-BT-28.
- RD 842/2013, de 31 d'octubre, pel que s'aprova la classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de resistència al foc.
- UNE-EN 1838:2016: Iluminación. Alumbrado de emergencia.
- UNE-EN 50172:2005: Sistemas de alumbrado de seguridad.
- UNE 23120:2023: Mantenimiento de extintores portátiles de incendios.
- UNE-EN 671-3:2023: Bocas de incendio equipadas. Parte 3: Mantenimiento.

Prescripció 3A. PROGRAMA DE MANTENIMENT

La prestació del servei inclourà:

- El **manteniment preventiu i normatiu de les instal·lacions**, que inclourà les operacions que reculli en cada moment la normativa vigent, amb la periodicitat i detall establert en la mateixa.
- El **manteniment correctiu de les instal·lacions**, que inclourà la reparació de qualsevol equip per avaria o incidència, per garantir un funcionament òptim de tots els equipaments, o la instal·lació de nous equips.

Prescripció 4A. MANTENIMENT PREVENTIU

Lot 1. Extintors, BIEs i senyalització fotoluminiscent

Les operacions a realitzar són:

TASQUES	FREQÜÈNCIA	
Extintors	Efectuar les operacions de manteniment segons el que estableix el «Programa de manteniment anual» de la norma UNE 23120.	A
	En extintors mòbils, s'ha de comprovar, addicionalment, el bon estat del sistema de trasllat.	A
	Realitzar una prova de nivell C (timbratge), d'acord amb el que estableix l'annex III del Reglament d'equips a pressió, aprovat pel RD 809/2021. A partir de la data de timbratge de l'extintor (i per tres vegades) s'ha de procedir al seu retimbratge d'acord amb el que estableix l'annex III del Reglament d'equips a pressió	5A
Boques d'incendi equipades	Efectuar les operacions d'inspecció i manteniment anuals segons el que estableix UNE-EN 671-3.	A
	Efectuar les operacions d'inspecció i manteniment quinquennals sobre la mànega segons el que estableix la UNE-EN 671-3.	5A
	Substitució de les mànegues contra incendis cada 20 anys, des de la data de posada en servei, excepte que el fabricant certifiqui una durabilitat major. Aquesta operació aplica tant a les instal·lacions noves a partir del RD 164/2005, com també a aquelles existents anteriorment	20A
Senyalització fotoluminiscent	Inspecció visual. Verificar que les senyals estiguin al seu lloc i siguin visibles. Comprovar que no hi hagi danys, com trencaments, brutícia o desgast excessiu a les senyals.	A
	Verificació de la lluminositat: Revisar que la senyalització fotoluminiscent segueixi essent visible en condicions de poca llum o foscor, indicant que la càrrega de la senyal funciona correctament.	
	Neteja de les senyals. Si les senyals estan brutes o tenen pols, es realitza una neteja per garantir la seva visibilitat. A vegades, la brutícia o la pols poden reduir l'eficàcia de les senyals fotoluminiscent.	
	Revisió de la col·locació: Verificar que les senyals estiguin correctament instal·lades en llocs estratègics, com sortides d'emergència, escales, passadissos i altres àrees crítiques, segons les normatives locals.	
	Comprovació de la integritat: Assegurar que les senyals estiguin fermament fixades i no s'hagin desplaçat ni caigut. Substitució si és necessari: Si alguna senyal està danyada, descolorida o presenta fallades en el seu funcionament, es procedeix al seu reemplaçament.	

T = Trimestral; S = semestral; A = anual; 2A = cada 2 anys; 5A = cada 5 anys; 20A = cada 20 anys

L'empresa adjudicatària haurà de presentar un programa de manteniment preventiu que especificarà les operacions a realitzar i el calendari.

Lot 2. Enllumenat d'emergència

TASQUES		FREQÜÈNCIA
Ubicació	Comprovar la ubicació de l'enllumenat a partir dels plànols subministrats pels serveis tècnics municipals. Fer l'actualització dels mateixos	A
Verificacions visuals	Verificar l'estat general: comprovar que no hi hagi lluminàries fetes malbé, pantalles trencades o elements no lligats.	A
	Netejar: eliminar la pols i la brutícia de les lluminàries per assegurar una correcta il·luminació	A
Proves de funcionament	Simular una fallada de subministrament elèctric per comprovar que l'enllumenat s'encén automàticament.	A
	Verificar que es mantingui encès durant el temps mínim exigible (generalment 1 hora)).	A
Manteniment de les lluminàries	Comprovar l'estat i la data de caducitat de la bateria.	A
	Comprovar que les làmpades estan en bon estat i funcionen correctament. Substitució de les làmpades: canviar les que estan foses o defectuoses	A
	Assegurar que les connexions elèctriques estan ben ajustades i no hi ha cablejat sense connectar	A

T = Trimestral; S = semestral; A = anual; 2A = cada 2 anys; 5A = cada 5 anys; 10A = cada 10 anys

Els enllumenats en mal estat, obsolets o que no es puguin reparar, es substituiran per uns de nous segons la normativa vigent, fins a un màxim de 100 unitats anuals.

L'empresa adjudicatària haurà de presentar un programa de manteniment preventiu que especificarà les operacions a realitzar i el calendari.

Prescripció 5A. MANTENIMENT CORRECTIU

El manteniment correctiu fa referència a la resolució de les avaries i/o incidències de les instal·lacions objecte d'aquest contracte.

L'empresa adjudicatària realitzarà totes les operacions de manteniment correctiu que siguin necessàries per a la resolució d'avaries i incidències, i per tal de garantir el funcionament òptim de les instal·lacions, amb el previ vistiplau dels serveis tècnics de l'Ajuntament de Manresa.

El manteniment correctiu es realitzarà en horari laboral. La resposta per part del contractista en cas d'avís d'una avaria o incidència no serà mai superior a 24 hores.

El cost del material del manteniment correctiu es certificarà mensualment quan s'hagin produït incidències i/o avaries. La certificació del material del manteniment correctiu inclourà la identificació de les tasques realitzades, i la quantitat i descripció dels materials utilitzats, amb preu i descompte, i la mà d'obra inclosa. Aquesta valoració es realitzarà a partir dels preus adjudicats d'acord amb l'oferta econòmica presentada. El preu hora de la mà d'obra inclourà el preu corresponent al desplaçament.

En el cas d'incidències i/o avaries no incloses en l'oferta, l'adjudicatària presentarà un pressupost amb la quantitat i descripció dels materials necessaris, amb preu i descompte, i la mà d'obra, per presentar als serveis tècnics municipals.

Lot 1. Extintors, BIEs i senyalització fotoluminiscent

Les possibles tasques a realitzar com a manteniment correctiu són:

- Recarregar extintor.
- Pressionar extintor.
- Substituir accessoris extintors: suport, anella, etc.
- Substituir accessoris BIEs: manòmetre, vidre/metacrilat armari, pany BIE, mànegues, ràcords, vàlvules, manetes, llances, etc.
- Pel que fa a les BIEs, en el cas que la revisió sigui desfavorable a nivell de l'estat de conservació i neteja dels punts terminals: presència de brutícia, corrosió o incrustacions, caldrà procedir a fer una analítica de l'aigua per determinar la presència o no de Legionel·la a la instal·lació. En el cas d'un resultat positiu, caldrà seguir allò establert en el RD 487/2022, de 21 de juny, pel qual s'estableixen els requisits sanitaris per a la prevenció i el control de la legionel·losi, emetent el certificat corresponent.

Lot 2. Enllumenat d'emergència

El manteniment correctiu de l'enllumenat d'emergència consisteix en afegir nous enllumenats d'emergència en aquells punts on es determini segons la revisió feta, a proposta del contractista i sempre amb l'aprovació prèvia dels serveis tècnics municipals, o a proposta dels mateixos serveis tècnics municipals.

Prescripció 6A. REGISTRE DE LES OPERACIONS DE MANTENIMENT

Per al seguiment dels programes de manteniment dels equips i sistemes de protecció contra incendis, que estableixen les taules I, II i III, s'han d'elaborar unes actes que siguin conformes a la sèrie de normes UNE 23580 i continguin com a mínim la informació següent:

- a) Informació general.
 - a. Nom i domicili de la propietat de la instal·lació.
 - b. Nom i càrrec del representant de la propietat responsable de la instal·lació.
 - c. Nom i càrrec del representant de la propietat responsable davant les operacions de manteniment que s'han de portar a terme.
 - d. Domicili de localització de la instal·lació i data d'instal·lació.
 - e. Empresa responsable de l'última inspecció i data d'aquesta.
 - f. Empresa responsable de l'últim manteniment i data d'aquest.
 - g. Nom, núm. d'identificació i domicili de l'empresa mantenidora. Declaració que està habilitada per a tots i cadascun dels productes i sistemes sobre els quals ha d'efectuar el manteniment.
 - h. Nom de la persona o persones responsables d'efectuar les operacions de manteniment. Declaració que la persona o persones esmentades estan qualificades per efectuar els manteniments.
 - i. Tipus de productes i sistemes que han de ser objecte de manteniment.

- b) Per a cada producte o sistema sobre el qual s'efectuï manteniment.
 - a. Tipus de producte o sistema, marca i model.

- b. Identificació unívoca del producte o sistema (ex.: mitjançant identificació de número de sèrie, ubicació...).
- c. Operacions de manteniment efectuades i resultat. En cas que es presentin incidències, accions proposades.

Aquestes actes han d'anar signades per l'empresa mantenidora i el representant de la propietat de la instal·lació.

Prescripció 7A. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

Les obligacions com a instal·lador són les següents:

- a) Les obligacions derivades del compliment de les prescripcions que estableix el Reglament, relacionades amb la instal·lació d'equips i sistemes de protecció activa contra incendis que executin les empreses instal·ladores.
- b) Les empreses instal·ladores s'han d'abstenir d'instal·lar els equips i sistemes de protecció contra incendis que no compleixin les disposicions vigents que els són aplicables, i han de posar els fets en coneixement del seu comprador o usuari, per escrit i de manera fefaent. Els treballs no s'han de reprendre fins que no es corregeixin les deficiències advertides.
- c) Si, en el curs de l'execució de la instal·lació, l'empresa instal·ladora considera que el projecte o la documentació tècnica no s'ajusta al que estableix el Reglament, ha posar per escrit aquesta circumstància en coneixement de l'autor del projecte o documentació esmentat, i del titular.
- d) Una vegada conclosa la instal·lació, l'empresa instal·ladora ha de facilitar al seu titular o usuari, així com a la direcció facultativa, la documentació tècnica i les instruccions de manteniment corresponents a la instal·lació, necessàries per al seu bon ús i la seva conservació.

Les obligacions com a mantenidor són les següents:

- a) Efectuar les activitats de manteniment que exigeix el Reglament als equips o sistemes, d'acord amb els terminis reglamentaris, utilitzant recanvis i peces originals, sempre que afectin la certificació del producte.
- b) Corregir, a petició dels serveis tècnics, les deficiències o avaries que es produeixen en els equips o sistemes el manteniment dels quals té encomanat.
- c) Lliurar un informe tècnic al titular, en el qual es relacionin els equips o sistemes que no ofereixin garantia de funcionament correcte, presentin deficiències que no es puguin corregir durant el manteniment, no compleixin les disposicions vigents que els siguin aplicables o no siguin adequats al risc d'incendi de l'edifici, sector o àrea d'incendi destinada a protegir.
- d) Conservar, almenys durant cinc anys, la documentació justificativa de les operacions de reparació i manteniment que efectuïn, les seves dates d'execució, resultats i incidències, elements substituïts i tot el que es consideri digne de menció per conèixer l'estat d'operativitat de l'equip o sistema la conservació del qual s'efectuï.
- e) Emetre un certificat del manteniment periòdic efectuat, en què consti o es faci referència als equips i sistemes objecte del manteniment, annexant una còpia de les llistes de comprovació utilitzades, durant les operacions i comprovacions executades, amb les anotacions realitzades i els resultats obtinguts.
- f) Comunicar als serveis tècnics municipals les dates en què correspon efectuar les operacions de manteniment periòdiques que estableix el Reglament.

- g) En el cas d'extintors d'incendi, l'empresa mantenidora ha de col·locar a tot extintor que hagi mantingut, fora de l'etiqueta del seu fabricant, una etiqueta amb el seu número d'identificació, nom, adreça, data en què s'ha efectuat l'operació i data en què s'ha d'efectuar la propera revisió. Així mateix, les empreses mantenidores d'extintors d'incendi han de portar un registre en què figurin els extintors i les operacions que se'ls ha efectuat.

Prescripció 8A. ORGANITZACIÓ DEL SERVEI

L'empresa contractista disposarà d'un servei telefònic d'atenció d'incidències. Així mateix, també disposarà d'una adreça de correu electrònic on notificar les incidències.

En general, s'entendrà que el temps de reparació d'una incidència serà el mínim possible. Les incidències hauran de reparar-se de forma immediata si existeix perill pels usuaris. Un cop iniciats els treballs de reparació no han de ser interromputs injustificadament i seran realitzats en el menor temps possible. Qualsevol demora en els terminis indicats s'haurà de justificar. Les demores sense justificació seran penalitzades d'acord a l'indicat al PCA.

Tal i com estableix la clàusula 7a d'aquest plec, després de cada visita, ja sigui de manteniment preventiu o de correctiu, l'empresa adjudicatària registrarà i anotarà les dates de les visites, el resultat de les inspeccions, els elements substituïts i les incidències que es considerin necessàries en el Registre de manteniment.

Les visites programades als equipaments i edificis municipals es duran a terme en horari d'activitat normal del centre. Els treballs de manteniment i reparació dels extintors i boques d'incendi s'hauran de realitzar en l'hora més adequada en funció de l'activitat del centre procurant no alterar el ritme, horaris i desenvolupament normal de les activitats, dels seus usuaris i treballadors, llevat de casos urgents o que s'acordi així amb els tècnics municipals.

En aquells casos en què es consideri necessari, i a fi de garantir la bona marxa dels treballs, la seguretat dels treballadors i causar el mínim de problemes i molèsties als usuaris, el contractista haurà de senyalitzar els equips i altres punts de possible conflicte, d'acord amb els serveis tècnics municipals. La senyalització es realitzarà de manera que resulti suficientment visible i serà especialment important en cas d'avaries especials, on estarà col·locada fins just després de finalitzar la reparació, moment en què es procedirà a la seva retirada.

8.1 Mitjans humans

El contractista haurà de nomenar, en el termini màxim de quinze dies des de l'adjudicació, un tècnic responsable per a la direcció dels treballs, actuant com a director dels treballs i interlocutor amb els serveis tècnics municipals. Aquest tècnic responsable haurà d'assistir a les reunions/visites que es convoquin per tractar assumptes referents al servei, havent d'estar facultat per l'empresa per prendre decisions en nom seu. Aquesta persona haurà d'estar localitzable pels serveis municipals mitjançant un telèfon mòbil i un correu electrònic. Les seves funcions principals seran:

- Serà responsable de forma directa del bon funcionament de les instal·lacions.
- Representarà a l'empresa adjudicatària i serà l'interlocutor amb els tècnics municipals.
- Planificarà i controlarà totes les prestacions contractuals, reflectint els resultats en els registres de manteniment i en els informes oportuns.
- Supervisarà, gestionarà i controlarà el treball dels equips humans i tècnics que realitzaran el manteniment preventiu, planificant les gammes de revisió previstes.
- Supervisarà, gestionarà i controlarà el treball dels equips humans i tècnics que realitzaran el manteniment correctiu, minimitzant tant els temps de desplaçament i assistència, com els de parada per una avaria.
- Planificarà l'elaboració del pla de manteniment de cada equip i la seva actualització.

- Vetllarà per la realització del Registre de manteniment i que aquest estigui al dia. Emetrà els informes diaris que recullin totes les incidències produïdes en les instal·lacions, i informarà de la situació de les mateixes i de la programació dels treballs per a la seva correcció.
- Elaborarà els informes històrics informàtics que registrin un seguiment continu de totes les instal·lacions objecte del contracte, que seran presentats trimestralment a l'ajuntament.
- Podrà proposar a la Secció de Manteniment d'Equipaments la disposició d'equipaments i/o serveis que suposin una millora de les instal·lacions
- Assessorarà tècnicament sense cap cost als tècnics municipals quan aquests ho considerin necessari.
- Prendrà tot tipus de decisions i disposicions per a la consecució de les prestacions contractades, sota la tutela dels serveis tècnics municipals.

L'ajuntament podrà recusar al tècnic responsable assignat per l'empresa per raons de falta de competència, dedicació, diligència en la direcció dels treballs, així com per falta d'atenció als requeriments que els siguin formulats per l'ajuntament. En aquest cas, el mantenidor estarà obligat a substituir-lo en el termini de 15 dies, després d'haver rebut la notificació per part de l'ajuntament.

L'empresa adjudicatària estarà obligada a presentar la relació nominal de l'equip assignat al contracte en el termini d'una setmana des de l'adjudicació del contracte. Haurà de disposar per al treball de manteniment específic de les instal·lacions d'un equip de tècnics amb el nombre i qualificacions necessaris i suficient per a complir amb els objectius del PPT. Aquest equip estarà format per tècnics especialistes en instal·lacions actives de protecció contra incendis, que formarà part de la plantilla de l'empresa. Caldrà indicar expressament l'especialitat, qualificació tècnica, experiència i el lloc on es destinarà cada operari. Aquesta plantilla i qualsevol modificació de la mateixa haurà de ser notificada i acceptada pels tècnics municipals.

8.2 Mitjans materials

L'empresa adjudicatària haurà de tenir un establiment, local o magatzem en una radi de 60 km, destinat a guardar els recanvis necessaris per al manteniment de les instal·lacions i personal suficient en nombre i qualificació per a desenvolupar les prestacions del contracte.

L'empresa adjudicatària dotarà al seu personal de totes les eines necessàries, uniformitat, material de protecció individual, mitjans de transport i comunicacions, com poden ser telèfons mòbils i furgonetes, mitjans d'elevació i transport (polispasts, carretons elevadors...), els equips de mesura, instrumental, material auxiliar (escales), etc., necessaris per a la correcta realització dels treballs de manteniment de les instal·lacions d'aquest plec.

L'adjudicatària presentarà abans de l'inici de l'execució del contracte un llistat que detalli l'estoc de recanvis i fungibles, especificant l'aparell, tipus de recanvi i unitats de recanvi en cada cas. Es prioritzarà l'ús de components genèrics o de comercialització no restrictiva. Caldrà acreditar la qualitat dels mateixos segons normativa d'aplicació, marcatge CE, etc. L'empresa contractista aportarà l'homologació o certificat i el manual tècnic corresponent de tots els materials o peces noves instal·lades, i informarà als serveis tècnics municipals de les seves característiques tècniques. Serà responsable de la gestió dels mateixos, el seu emmagatzematge, custòdia, així com la reposició dels materials consumits per assegurar, que en tot moment, es compleixen les disponibilitats exigides.

L'empresa adjudicatària assumirà els equips objecte del present plec, en les seves característiques i estat actual, i n'acceptarà, dins del preu del contracte, les actuacions a realitzar per a la seva posada en correcte funcionament dins la cobertura oferta.

Prescripció 9A. GESTIÓ DE RESIDUS

Es gestionaran de forma selectiva tots els materials i residus resultants dels treballs fets, disposant a aquests efectes dels mitjans necessaris per a la seva recollida, transport i disposició en un gestor autoritzat, complint amb la normativa vigent. Es considera inclosa aquesta operació en el preu del contracte, sigui quina sigui la quantitat i l'origen dels mateixos.

En cap cas es dipositaran residus especials en les instal·lacions municipals i hauran de ser retirats pels treballadors de l'empresa adjudicatària.

Per a més informació <https://web.manresa.cat/residus>

Carles García Estany
Regidor delegat d'Urbanisme i Mobilitat

ANNEX 1. INVENTARI DELS ELEMENTS OBJECTE DEL CONTRACTE

Lot 1. Extintors, BIEs i senyalització fotoluminiscent

Extintors

EQUIPAMENT	TIPUS	PES	MARCA	PLACA	UBICACIÓ	ANY FABRICA CIÓ	DARRER RETIMB RAT
ARMATS DE MANRESA							
	ABC	6	EXFAEX	5644843	ARMATS	2019	
	ABC	6	EXFAEX	5671264	ARMATS	2019	
	CO2	2	EXFAEX	10266262	ARMATS	2019	
ARXIU COMARCAL							
	ABC	6	EXFAEX	5403858	PE	2018	2023
	ABC	6	EXFAEX	5403940	PE	2018	2023
	ABC	6	EXFAEX	5403952	P1 OFICINA	2018	2023
	ABC	6	EXFAEX	5403957	P1 SALA	2018	2023
	ABC	6	EXFAEX	5403963	PB	2018	2023
	ABC	6	EXFAEX	5403964	P1 RECEPCIÓ	2018	2023
	ABC	6	EXFAEX	5403965	PB	2018	2023
	ABC	6	EXFAEX	5403966	PE	2018	2023
	ABC	6	EXFAEX	5403969	P1 SALA	2018	2023
	ABC	6	EXFAEX	5403972	P1	2018	2023
	ABC	6	EXFAEX	5403973	PE	2018	2023
	ABC	6	EXFAEX	5403962	PB	2018	2023
	CO2	5	EXFAEX	10231239	P1	2018	2023
	CO2	5	EXFAEX	10231253	PE	2018	2023
	CO2	5	EXFAEX	10231655	P1 RECEPCIÓ	2018	2023
	CO2	5	EXFAEX	10232270	PB	2018	2023
	CO2	5	EXFAEX	10384525	PB WC	2021	
	CO2	5	EXFAEX	10476029	P1 SALA MÀQUINA		
ASSOCIACIÓ DE SALUT MENTAL DEL BAGES (DISPENSARI)							
	ABC	6	EXFAEX	4645239	ENTRADA	2016	2021
	CO2	2	EXFAEX	17813	QUADRE ELÈCTRIC	2015	2025
BIBLIOTECA CASINO							
	ABC	6	EXFAEX	6013168	P1	2020	2025
	ABC	6	EXFAEX	6013204	PN	2020	2025
	ABC	6	EXFAEX	6013234	P2	2020	2025
	ABC	6	EXFAEX	6013239	PN	2020	2025
	ABC	6	EXFAEX	6013241	PN	2020	2025
	ABC	6	EXFAEX	6013243	PN	2020	2025
	ABC	6	EXFAEX	6013245	PN	2020	2025
	ABC	6	EXFAEX	6013249	PN	2020	2025
	ABC	6	EXFAEX	6013250	P1	2020	2025
	ABC	6	EXFAEX	6013251	P1	2020	2025
	ABC	6	EXFAEX	6013253	PN	2020	2025
	ABC	6	ZENITH	892300	PB	2023	
	ABC	6	ZENITH	892305	PE	2023	
	ABC	6	ZENITH	892328	PN	2023	
	ABC	6	ZENITH	896311	PB	2023	
	ABC	6	ZENITH	896317	PE	2023	
	ABC	6	ZENITH	896319	PB	2023	
	ABC	6	ZENITH	896332	PB	2023	
	CO2	5	EXFAEX	10319373	P2	2020	2025
	CO2	5	EXFAEX	10320826	PN	2020	2025
	CO2	5	EXFAEX	10320870	P2	2020	2025
	CO2	5	EXFAEX	10320915	P2	2020	2025
	CO2	5	EXFAEX	10320960			
	CO2	5	EXFAEX	10325011	PN	2020	2025
	CO2	5	EXFAEX	10325015	P2	2020	2025
	CO2	5	EXFAEX	10325016	PN	2020	2025
	CO2	5	EXFAEX	10325017	PB	2020	2025
	CO2	5	EXFAEX	10325112	PN	2020	2025
	CO2	5	EXFAEX	10335018	PB	2020	2025
	CO2	5	EXFAEX	10476044	PE	2023	
	SPKL	6	EXFAEX	4614176	P2	2020	2025
	SPKL	6	EXFAEX	6022249	BIES	2020	2025
	SPKL	6	EXFAEX	6024228	BIES	2020	2025

EQUIPAMENT	TIPUS	PES	MARCA	PLACA	UBICACIÓ	ANY FABRICA CIÓ	DARRER RETIMB RAT
CAE							
	ABC	6	EXFAEX	4613182	P1	2015	2025
	ABC	6	EXFAEX	6343960	PB	2021	
	ABC	6	ZENITH	896316	P1	2023	
	CO2	2	EXFAEX	10371966	PB	2021	
CAMP DE FUTBOL BALCONADA							
	ABC	6	EXFAEX	2811156	PB	2008	2023
	ABC	6	ZENITH	892303	SALA CALDERES	2023	
	CO2	5	J. ALERM	92392		2011	
CAMP DE FUTBOL DE LES COTS							
	ABC	6	EXFAEX	4626396	PB	2015	2025
	ABC	9	EXFAEX	4666228 -SPK	SALA CALDERES	2015	
	CO2	2	EXFAEX	948517	PB	2017	
CAMP DE FUTBOL MION PUIGBERENGUER							
	ABC	6	EXFAEX	5120811	PB SALA CALDERES	2017	2022
	ABC	6	STAR FIRE	10105	PB MAGATZEM	2009	
	ABC	6	STAR FIRE	16700	BAR	2009	2025
	ABC	6	STAR FIRE	17898	OFICINA	2009	
	CO2	2	J. ALERM	1263708	PB MAGATZEM	2006	2022
	CO2	5	J. ALERM	1328973	CONSERGERIA	2009	
	CO2	5	J. ALERM	1329001	PB MAGATZEM	2009	
CAMP DE FUTBOL PARE IGNASI PUIG							
	ABC	6	EXFAEX	6643		2009	2025
	ABC	6	EXFAEX	6650		2009	
	ABC	6	EXFAEX	6020171	PB BAR	2020	2025
	CO2	2	EXFAEX	10473610	PB VESTIDORS EXT	2023	
	CO2	2	J. ALERM	10180253	PB MAGATZEM	2017	2022
	CO2	5	J. ALERM	1343350		2009	
	CO2	5	J. ALERM	1343366		2009	
CAPELLA DE SANT IGNASI MALALT							
	ABC	6	FIRE ICE	3534113	CAPELLA	2025	
CASA CARITAT							
	ABC	6	FIRE ICE	3534091	P3 SALA CALDERES	2025	
	ABC	9	EXFAEX	6305538	P1	2021	
	ABC	9	EXFAEX	6305539	PB	2021	
	ABC	9	EXFAEX	6305547	PB	2021	
	ABC	9	EXFAEX	6336367	P1	2021	
	ABC	9	EXFAEX	6336409	P2	2021	
	ABC	9	EXFAEX	6336411	P1	2021	
	ABC	9	EXFAEX	6336412	P2	2021	
	ABC	9	EXFAEX	6336413	P2	2021	
	ABC	9	EXFAEX	6336415	P3 SALA CALDERES	2021	
	CO2	2	EXFAEX	10414833	PB	2022	
	CO2	2	EXFAEX	10414853	P2	2022	
	CO2	2	EXFAEX	10415885	P1	2022	
	CO2	2	EXFAEX	10417518	P3 SALA CALDERES	2022	
	CO2	5	J. ALERM	1298422	PB COMPTADORS	2007	2022
CASA CONSISTORIAL							
	ABC	6	EXFAEX	12488	P1	2006	2021
	ABC	6	EXFAEX	3164904	P2	2009	
	ABC	6	EXFAEX	3164907	P1	2009	2025
	ABC	6	EXFAEX	3164909	PB	2009	
	ABC	6	EXFAEX	3164911	P4	2009	2025
	ABC	6	EXFAEX	3164913	P2	2009	
	ABC	6	EXFAEX	3164914	P4	2009	2025
	ABC	6	EXFAEX	3164918	PB	2009	
	ABC	6	EXFAEX	3165313	P2	2009	2025
	ABC	6	EXFAEX	3165315	P4	2009	
	ABC	6	EXFAEX	3165323	P4	2009	2025
	ABC	6	EXFAEX	3165325	P1	2009	
	ABC	6	EXFAEX	3165330	P4	2009	2025
	ABC	6	EXFAEX	3626614	P1 ALCALDIA	2011	
	ABC	6	EXFAEX	4071776	P4	2013	2023
	ABC	6	EXFAEX	4071777	P4 ESCALA	2013	
	ABC	6	EXFAEX	4072386	P2 ALCALDIA	2013	2023

EQUIPAMENT	TIPUS	PES	MARCA	PLACA	UBICACIÓ	ANY FABRICA CIÓ	DARRER RETIMB RAT
	ABC	6	EXFAEX	4072404	P2 ALCALDIA	2013	2023
	ABC	6	EXFAEX	4074044	P4 ESCALA	2013	2023
	ABC	6	EXFAEX	4621339	P1	2015	2025
	ABC	6	EXFAEX	3194401	P1	2011	2021
	ABC	6	FIRE ICE	217429	P3	2024	
	CO2	2	EXFAEX	10323377	P2	2020	2025
	CO2	5	J. ALERM	49530	PB	2009	2025
CASA LLUVIÀ - COAC							
	ABC	6	EXFAEX	3650741	P2	2011	2021
	ABC	6	EXFAEX	7347426		2024	
	ABC	6	EXFAEX	7347437	P ALTELL	2024	
	ABC	6	EXFAEX	3650733	ENTRADA	2011	2021
	ABC	6	FIRE ICE	2169535	ESCALES	2024	
	ABC	6	FIRE ICE	2148379	SALA D'ACTES	2024	
	ABC	6	FIRE ICE	2177377	SALA D'ACTES	2024	
	CO2	5	J. ALERM	092762	P ALTELL SALA CLIMA	2011	2021
CASAL DE JOVES LA KAMPANA							
	ABC	6	EXFAEX	6343971	PB	2021	
	ABC	6	EXFAEX	6343976	SALA CALDERES	2021	
	ABC	6	EXFAEX	6345986	PB	2021	
	CO2	2	EXFAEX	10372253	SALA CALDERES	2021	
	CO2	2	EXFAEX	10377237	PB	2021	
CASAL ESCODINES							
	ABC	6	EXFAEX	855	P2	2011	2021
	ABC	6	EXFAEX	1480	P2	2011	2021
	ABC	6	EXFAEX	1735	P2	2011	2021
	ABC	6	EXFAEX	2710951	AUDITORI	2008	2023
	ABC	6	EXFAEX	3383434	SALA D'ACTES	2010	2025
	ABC	6	EXFAEX	3383448	SALA D'ACTES	2010	2025
	ABC	6	EXFAEX	6343945	CASA ANDALUCIA	2021	
	ABC	6	EXFAEX	6343965	POLIVALENT	2021	
	ABC	6	EXFAEX	6343967	PB	2021	
	ABC	6	EXFAEX	6343968	BIBLIOTECA	2021	
	ABC	6	EXFAEX	6343973	CASA ANDALUCIA	2021	
	ABC	6	EXFAEX	6343974	POLIVALENT	2021	
	ABC	6	EXFAEX	6343983	CASA ANDALUCIA	2021	
	ABC	6	EXFAEX	6343987	CASA ANDALUCIA	2021	
	ABC	6	EXFAEX	6343988	PB	2021	
	ABC	6	EXFAEX	6343992	P1	2021	
	ABC	6	EXFAEX	6343993	PB	2021	
	ABC	6	EXFAEX	6344000	BIBLIOTECA	2021	
	CO2	2	FOC 9	10415855	AUDITORI	2022	
	CO2	2	FOC 9	10415908	P1	2022	
	CO2	5	EXFAEX	10530432	CASA ANDALUCIA	2024	
	CO2	5	FOC 9	1420	BIBLIOTECA	2010	2025
	CO2	5	FOC 9	25540	P2	2010	2025
	CO2	5	FOC 9	74510	BIBLIOTECA	2010	2025
	CO2	5	FOC 9	74568	PB	2012	2022
	CO2	5	FOC 9	74825	PB	2012	2022
	CO2	5	FOC 9	1311143	P2	2008	2023
CASAL-OT							
	ABC	6	EXFAEX	4518301		2015	2025
	CO2	2	EXFAEX	1265405		2006	2021
CEMENTIRI MUNICIPAL							
	ABC	6	EXFAEX	3338900	OFICINA	2010	2025
	CO2	5	J. ALERM	20789	OFICINA	2010	2025
CENTRE CÍVIC SELVES I CARNER							
	ABC	6	EXFAEX	3493236	P1	2011	2021
	ABC	6	EXFAEX	4050476	PB	2013	2023
	ABC	6	EXFAEX	4050483	PB	2013	2023
	ABC	6	EXFAEX	4050486	P1	2013	2023
	ABC	6	EXFAEX	4050488	PB BAR	2013	2023
	ABC	6	EXFAEX	4071786	PB	2013	2023
	ABC	6	EXFAEX	4072406	P1	2013	2023

EQUIPAMENT	TIPUS	PES	MARCA	PLACA	UBICACIÓ	ANY FABRICA CIÓ	DARRER RETIMB RAT
	ABC	6	FIRE ICE	2169537	PB	2024	
	ABC	9	EXFAEX	3964634	PS	2013	2023
	ABC	9	EXFAEX	3964696	PB INFORMÀTICA	2013	2023
	ABC	9	EXFAEX	3964697	PS	2013	2023
	ABC	9	EXFAEX	4071769	P1 SALA CALDERES	2013	2023
	ABC	9	EXFAEX	4071770	PS ESCENARI	2013	2023
	ABC	9	EXFAEX	4071796	PB	2013	2023
	CO2	5	EXFAEX	10476050	P1	2023	
	CO2	5	EXFAEX	10528512	PB	2024	
	CO2	5	EXFAEX	10528513	PS ESCENARI	2024	
	CO2	5	EXFAEX	10528696	PS	2024	
	CO2	5	EXFAEX	10535466	PS	2024	
CENTRE CULTURAL EL CASINO							
	ABC	6	ALTRES	896321	PB	2023	
	ABC	6	ZENITH	892291	P1	2023	
	ABC	6	ZENITH	892293	PB	2023	
	ABC	6	ZENITH	892299	PB	2023	
	ABC	6	ZENITH	892301	PB	2023	
	ABC	6	ZENITH	892307	PB	2023	
	ABC	6	ZENITH	892312	PB	2023	
	ABC	6	ZENITH	892328	PB	2023	
	ABC	6	ZENITH	896318	PB	2023	
	ABC	6	ZENITH	896320	PB	2023	
	ABC	6	ZENITH	896322	P1	2023	
	ABC	6	ZENITH	896323	PB	2023	
	ABC	6	ZENITH	896326	PB	2023	
	ABC	6	ZENITH	896331	P1	2023	
	CO2	5	EXFAEX	10476031	PB	2023	
CENTRE D'INTERPRETACIÓ MEDIEVAL							
	ABC	6	EXFAEX	3989		2011	2021
	ABC	6	EXFAEX	3996	PB	2011	2021
	ABC	6	EXFAEX	3999	AUDIOVISUAL	2011	2021
	ABC	6	EXFAEX	4005	AUDIOVISUAL	2011	2021
	ABC	6	EXFAEX	4008	PB	2011	2021
	ABC	6	EXFAEX	4014	AUDIOVISUAL	2011	2021
	ABC	6	FIRE ICE	217428	PB	2024	
	ABC	6	FIRE ICE	2177426	PB	2024	
CENTRE DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA							
	ABC	6	EXFAEX	11077	P1	2017	2022
	ABC	6	EXFAEX	11125	P1	2017	2022
	ABC	6	EXFAEX	11126	P1	2017	2022
	ABC	6	EXFAEX	11127	PB	2017	2022
	CO2	5	EXFAEX	778	P1	2017	2022
CENTRE OBERT FONT DELS CAPELLANS							
	ABC	6	EXFAEX	4867107	ENTRADA	2016	2021
	CO2	2	EXFAEX	10529850	ENTRADA	2025	
CENTRE OBERT LA BALCONADA							
	ABC	6	EXFAEX	4857018	PB	2016	2021
COMISSARIA DE PROXIMITAT							
	ABC	6	ALTRES	600323	COMISSARIA	2024	
	ABC	6	ALTRES	600320	COMISSARIA	2024	
	ABC	6	ALTRES	600332	COMISSARIA	2024	
	ABC	6	ALTRES	600322	COMISSARIA	2024	
	ABC	6	ALTRES	600324	COMISSARIA	2024	
	CO2	5	FIRE FOX	65798	COMISSARIA	2024	
	CO2	5	FIRE FOX	65799	COMISSARIA	2024	
COMPLEX VELL CONGOST							
	ABC	6	EXFAEX	193	VELL CONGOST	2013	2023
	ABC	6	EXFAEX	199	VELL CONGOST	2013	2023
	ABC	6	EXFAEX	279	VELL CONGOST	2013	2023
	ABC	6	EXFAEX	720	VELL CONGOST	2013	2023
	ABC	6	EXFAEX	1203	VELL CONGOST	2013	2023
	ABC	6	EXFAEX	1814	VELL CONGOST	2013	2023
	ABC	6	EXFAEX	3127	PB	2010	2025
	ABC	6	EXFAEX	4334	PB PASSADÍS	2010	2025

EQUIPAMENT	TIPUS	PES	MARCA	PLACA	UBICACIÓ	ANY FABRICA CIÓ	DARRER RETIMB RAT
	ABC	6	EXFAEX	10428	CALDERA VELL CONGOST	2013	2023
	ABC	6	EXFAEX	168513	PB PISTA	2009	2025
	ABC	6	EXFAEX	401217	PB ACCÉS	2010	2025
	ABC	6	EXFAEX	401220	PB PISTA	2010	2025
	ABC	6	EXFAEX	403378	PB MAGATZEM-2	2010	2025
	ABC	6	EXFAEX	403380	SALA CALDERES	2010	2025
	ABC	6	EXFAEX	403381	PB MAGATZEM-1	2010	2025
	ABC	6	EXFAEX	403383	PB PASSADÍS	2010	2025
	ABC	6	EXFAEX	403411	PB MAGATZEM-3	2010	2025
	ABC	9	EXFAEX	4865649	PB MAGATZEM-1	2016	2021
	CO2	5	EXFAEX	10157661	PB INFORMACIÓ	2016	2021
	CO2	5	J. ALERM	861	VELL CONGOST	2010	2025
CONSERVATORI DE MÚSICA							
	ABC	6	EXFAEX	6343969	PB SALA CALDERES	2021	
	ABC	6	EXFAEX	6343982	P4 SALA ASCENSOR	2021	
	ABC	6	EXFAEX	6628105	P4 AUDITORI	2022	
	ABC	6	EXFAEX	6628478	PB	2022	
	ABC	6	EXFAEX	6628488	PB	2022	
	ABC	6	EXFAEX	6628506	P3	2022	
	ABC	6	EXFAEX	6628507	PB	2022	
	ABC	6	EXFAEX	6628508	P2	2022	
	ABC	6	EXFAEX	6628510	P1	2022	
	ABC	6	EXFAEX	6635437	P2	2022	
	ABC	6	EXFAEX	6635439	P3	2022	
	ABC	6	EXFAEX	6635440	P4	2022	
	ABC	6	EXFAEX	6635441	PB SALA CALDERES	2022	
	ABC	6	EXFAEX	6635444	PB	2022	
	ABC	6	EXFAEX	6635499	P1	2022	
	CO2	5	EXFAEX	10411304	PE INFORMÀTICA	2022	
	CO2	5	EXFAEX	10411394	PB COMPTADORS	2022	
	CO2	5	J. ALERM	1284308	P4 SALA ASCENSOR	2007	2022
DISPENSARI PARE IGNASI PUIG							
	ABC	6	FIRE ICE	2169543	P1	2024	
DISPENSARI SANT PAU							
	ABC	6	EXFAEX	3794238	PB	2012	2022
	ABC	6	EXFAEX	6328681	PS	2021	
	ABC	6	EXFAEX	7732587	PB	2025	
EBAS CENTRE I SIAD							
	ABC	6	EXFAEX	2376744	PASSADÍS CENTRAL	2007	2022
	ABC	6	EXFAEX	2376805	PASSADÍS DRET	2007	2022
	ABC	6	FIRE ICE	2177440	COSTAT SALA REUNIONS	2024	
	CO2	5	EXFAEX	10528699	COSTAT DE LA CENTRAL D'ALARMES	2024	
	CO2	5	J. ALERM	9162	PASSADÍS CENTRAL	2010	2025
	CO2	5	J. ALERM	10364734	SALA MÀQUINA ELEVADOR	2021	
EDIFICI INFANTS							
	ABC	6	EXFAEX	2111755	P3 ARXIU	2006	2021
	ABC	6	EXFAEX	2111757	PB	2006	2021
	ABC	6	EXFAEX	2187095	P3 ARXIU	2006	2021
	ABC	6	EXFAEX	3493235	PB	2011	2021
	ABC	6	EXFAEX	4074049	P2	2013	2023
	ABC	6	FIRE ICE	3534087	P1 PASSADÍS	2025	
	ABC	6	FIRE ICE	3534088	P1 PASSADÍS	2025	
	CO2	2	J. ALERM	10415893	P2 CALDERA	2022	
	CO2	2	J. ALERM	10415894	PB ENTRADA	2022	
	CO2	5	J. ALERM	200	P3 ARXIU	2010	2021
	CO2	5	J. ALERM	33575	P2 SERVIDORS	2011	2021
	CO2	5	J. ALERM	46423	P1 SANITAT	2013	2023
	CO2	5	J. ALERM	1267789	PB ALARMA	2006	2021
EDIFICI JOAN AMADES							
	ABC	6	EXFAEX	2132843	PB ENTRADA	2006	2021

EQUIPAMENT	TIPUS	PES	MARCA	PLACA	UBICACIÓ	ANY FABRICA CIÓ	DARRER RETIMB RAT
	ABC	6	EXFAEX	2162634	PB AULA A2	2006	2021
	ABC	6	EXFAEX	2162642	PB SALA D'ACTES	2006	2021
	ABC	6	EXFAEX	2162646	AULA T1	2006	2021
	ABC	6	EXFAEX	2162647	PB AULA A1	2006	2021
	ABC	9	EXFAEX	4071460	AULA T3	2013	2023
	ABC	9	EXFAEX	4071768	PB	2013	2023
	ABC	9	EXFAEX	4079600	PB SALA CALDERES	2013	2023
	CO2	2	J. ALERM	1299466	AULA T2	2007	2022
	CO2	5	J. ALERM	49607	PB	2009	2025
	CO2	5	J. ALERM	49775	PB RAC	2009	2025
	CO2	5	J. ALERM	52072	PB	2009	2025
	CO2	5	J. ALERM	52333	P1 ANFITEATRE	2009	2025
	CO2	5	J. ALERM	1239623	PB SALA D'ACTES	2006	2021
EDIFICI PLAÇA MAJOR 5							
	ABC	3	FOC 9	5375486	PA	2018	2023
	ABC	6	ALTRES	892290	P2 ARXIU	2023	
	ABC	6	ALTRES	892297	P3	2023	
	ABC	6	ALTRES	892304	P2	2023	
	ABC	6	EXFAEX	553	PS-1 ARXIU	2006	2023
	ABC	6	EXFAEX	5872	PS-1 ARXIU	2019	
	ABC	6	EXFAEX	2162632	PS-1	2006	2021
	ABC	6	EXFAEX	3626499	PB	2011	2021
	ABC	6	EXFAEX	3626584	P4	2011	2021
	ABC	6	EXFAEX	4071398	PB	2013	2023
	ABC	6	EXFAEX	4071778	P2	2013	2023
	ABC	6	EXFAEX	4071983	P4	2013	2023
	ABC	6	EXFAEX	4072379	PS-1 ARXIU	2013	2023
	ABC	6	EXFAEX	4072381	PS-1 ARXIU	2013	2023
	ABC	6	EXFAEX	4072388	P3	2013	2023
	ABC	6	EXFAEX	4072389	P2	2013	2023
	ABC	6	EXFAEX	4072390	P3	2013	2023
	ABC	6	EXFAEX	4072391	PS-1 ARXIU	2013	2023
	ABC	6	EXFAEX	4072401	P2 REGIDORIES	2013	2023
	ABC	6	EXFAEX	4072403	P1	2013	2023
	ABC	6	EXFAEX	4072405	P2	2013	2023
	ABC	6	EXFAEX	4074048	P1	2013	2023
	ABC	6	EXFAEX	6326689	PB	2021	
	ABC	6	EXFAEX	4626339	PB	2014	2024
	ABC	6	FIRE ICE	2177424	PA	2024	
	ABC	6	FIRE ICE	2177425	PS-1	2024	
	ABC	6	FIRE ICE	2177431	PS-2	2024	
	ABC	6	GLORIA	3164917	PS-3	2010	2025
	ABC	9	FOC 9	4061463	PS-3	2013	2023
	CO2	5	EXFAEX	10325004	PS-1	2020	2025
	CO2	5	EXFAEX	10325005	PS-1	2020	2025
	CO2	5	EXFAEX	10325013	PS-2	2020	2025
	CO2	5	EXFAEX	10476032	P4	2023	
	CO2	5	EXT.	10535458	PS-1 ARXIU	2024	
			MONCAYO				
	CO2	5	FOC 9	10030932	PS-3	2013	2023
	CO2	5	FOC 9	10042874	PS-1 ARXIU	2013	2023
	CO2	5	J. ALERM	1319315	PS-3	2008	2023
	CO2	5	J. ALERM	10364531	P1	2021	
	SPKL	9	FOC 9	4079601	PS-1 ARXIU	2013	2023
ESCOLA BAGES							
	ABC	6	EXFAEX	2562525	P2	2009	2025
	ABC	6	EXFAEX	2764933	P4	2008	2023
	ABC	6	EXFAEX	2765051	PB GIMNÀS	2008	2023
	ABC	6	EXFAEX	2765096	PB	2008	2023
	ABC	6	EXFAEX	2765169	P2	2008	2023
	ABC	6	EXFAEX	2962528	P3	2009	2025
	ABC	6	EXFAEX	2962538	SALA CALDERES	2009	2025
	ABC	6	EXFAEX	2964440	PB	2009	2025
	ABC	6	EXFAEX	4050496	P1 PARVULARI	2012	2022
	ABC	6	EXFAEX	2962531	P1	2009	2025

EQUIPAMENT	TIPUS	PES	MARCA	PLACA	UBICACIÓ	ANY FABRICA CIÓ	DARRER RETIMB RAT
ESCOLA D'ARTS	ABC	6	J. ALERM	6343935	PB MAGATZEM	2021	
	CO2	5	EXFAEX	10535468	SALA ASCENSOR	2024	
	CO2	5	FOC 9	46090	PB PARVULARI	2013	2023
	CO2	5	J. ALERM	2779	PB CUINA	2007	2022
	CO2	5	J. ALERM	192428	PB COMPTADORS	2007	2022
	CO2	5	J. ALERM	10370688	P3	2021	
ESCOLA FLAMA	ABC	6	EXFAEX	2132741	PB ANNEX	2006	2021
	ABC	6	EXFAEX	3550502	PB ANNEX	2010	2025
	ABC	6	EXFAEX	3837612	P1	2012	2022
	ABC	6	EXFAEX	3837614	P1	2012	2022
	ABC	6	EXFAEX	3837619	P1	2012	2022
	ABC	6	EXFAEX	3837637	PB	2012	2022
	ABC	6	EXFAEX	3837639	FOTOGRAFIA	2012	2022
	ABC	6	EXFAEX	5125202	PB	2017	2022
	ABC	6	EXFAEX	10476038	SALA CALDERES	2023	
	CO2	5	EXFAEX	10181721	FOTOGRAFIA	2017	2022
	CO2	5	EXFAEX	10476036	P1	2023	
	CO2	5	FOC 9	371	PB	2012	2022
	CO2	5	FOC 9	451	PB	2012	2022
	CO2	5	FOC 9	489	P1	2012	2022
CO2	5	J. ALERM	1267761	PB ANNEX	2006	2021	
ESCOLA LA FONT	ABC	6	EXFAEX	104407	MÒDUL	2014	2024
	ABC	6	EXFAEX	5403805	PB	2018	2023
	ABC	6	FIRE ICE	2169529	P1	2024	
	ABC	6	FIRE ICE	2177387	PB GIMNÀS	2024	
	ABC	6	FIRE ICE	2177395	PB SALA CALDERES	2024	
	ABC	6	STAR FIRE	930569	MÒDUL	2009	2024
	ABC	6	STAR FIRE	4593887	PB SALA CALDERES	2015	2025
	ABC	6	STAR FIRE	4621281	P2	2015	2025
	ABC	6	STAR FIRE	4621286	P2	2015	2025
	ABC	6	STAR FIRE	4621301	P1	2015	2025
	ABC	6	STAR FIRE	4621302	CUINA	2015	2025
	ABC	6	STAR FIRE	5104222	P2	2017	2022
	ABC	6	STAR FIRE	6353586	MENJADOR	2021	
	ABC	6	STAR FIRE	6628058	PB TALLER	2022	
	ABC	6	ZENITH	892302	P1	2023	
	ABC	6	ZENITH	892313	PB	2023	
	CO2	5	EXFAEX	1015653	CUINA	2016	2021
	CO2	5	EXFAEX	10476036	PB	2023	
	CO2	5	J. ALERM	36		2012	2022
	SPKL	9	EXFAEX	4615363	PB SALA CALDERES	2015	2025
SPKL	9	EXFAEX	4615417	PB SALA CALDERES	2015	2025	
ESCOLA LA FONT	ABC	6	EXFAEX	458920	AMPA	2015	2025
	ABC	6	EXFAEX	4589002	PÀRVULS	2015	2025
	ABC	6	EXFAEX	4589700	PÀRVULS	2015	2025
	ABC	6	EXFAEX	4603029	PÀRVULS	2015	2025
	ABC	6	EXFAEX	6013233	PB MENJADOR	2020	2025
	ABC	6	EXFAEX	6013246	PB SALA PROFESORS	2020	2025
	ABC	6	EXFAEX	6328660	P1	2021	
	ABC	6	EXFAEX	6343966	P2	2021	
	ABC	6	EXFAEX	6343970	P2	2021	
	ABC	6	EXFAEX	6343979	PB MENJADOR	2021	
	ABC	6	EXFAEX	6343981	AMPA	2021	
	ABC	6	EXFAEX	6343984	P1	2021	
	ABC	6	EXFAEX	6343995	MANTENIMENT	2021	
	ABC	6	EXFAEX	6343998	PB	2021	
	ABC	6	EXFAEX	6343980	P1	2021	
	ABC	6	STAR FIRE	3837616	P3	2012	2022
	ABC	9	EXFAEX	630544	PB	2021	
	ABC	9	EXFAEX	6305555	PB SALA CALDERES	2021	
	ABC	9	EXFAEX	6336427	PB	2021	

EQUIPAMENT	TIPUS	PES	MARCA	PLACA	UBICACIÓ	ANY FABRICA CIÓ	DARRER RETIMB RAT	
ESCOLA LES BASES	ABC	9	EXFAEX	6386410	PB CUINA	2021		
	CO2	5	EXFAEX	10535462	P1	2024		
	CO2	5	EXFAEX	10535463	PB CUINA	2024		
	CO2	5	EXFAEX	10535471	PB CUINA	2024		
ESCOLA MUNTANYA DEL DRAC	ABC	6	EXFAEX	391	P3 CARLA	2018	2023	
	ABC	6	EXFAEX	1277		2018	2023	
	ABC	6	EXFAEX	1593	PASSADÍS	2019		
	ABC	6	EXFAEX	10722	COSTAT LAVABO	2019		
	ABC	6	EXFAEX	635482	PASSADÍS	2020	2025	
	ABC	6	EXFAEX	635483	PASSADÍS	2020	2025	
	ABC	6	EXFAEX	0266		2018	2023	
	ABC	6	EXFAEX	0473		2018	2023	
ESCOLA PARE ALGUÉ	CO2	5	EXFAEX	706	QUADRE ELÈCTRIC	2019		
	ABC	6	EXFAEX	3751	P1	2010	2025	
	ABC	6	EXFAEX	2811215	P1	2008	2023	
	ABC	6	EXFAEX	2828565	PB MANTENIMENT	2008	2023	
	ABC	6	EXFAEX	2829317	PB CUINA	2008	2023	
	ABC	6	EXFAEX	3837623	PB ANNEX	2012	2022	
	ABC	6	EXFAEX	6328697	PB MENJADOR	2021		
	ABC	6	EXFAEX	6576018	PB ANNEX	2022		
	ABC	6	EXFAEX	6588680	PB GIMNÀS	2022		
	ABC	6	EXFAEX	6626690	PB ANNEX	2022		
	ABC	6	EXFAEX	6628476	MÒDULS	2022		
	ABC	6	EXFAEX	6628489	PB POLIVALENT	2022		
	ABC	6	EXFAEX	6634991	PB	2022		
	ABC	6	EXFAEX	6652417	MÒDULS	2022		
	ABC	6	EXFAEX	66787444		2022		
	ABC	6	EXFAEX	3534089	GIMNÀS	2025		
	ABC	6	FIRE ICE	3534096	P1 LABORATORI	2025		
	ABC	6	STAR FIRE	5140814	AULA DE MÚSICA	2017	2022	
	ABC	6	STAR FIRE	5196340		2018	2023	
	ABC	9	EXFAEX	6688682		2022		
	ABC	9	EXFAEX	66280029		2020	2025	
	ABC	9	EXFAEX	6424169 spk		2021		
	CO2	2	EXFAEX	10198259	SALA RAC	2018	2023	
	CO2	2	EXFAEX	10198260	PB INFORMÀTICA	2018	2023	
	CO2	2	EXFAEX	10198263	SALA	2018	2023	
	CO2	2	EXFAEX	10200250		2018	2023	
	CO2	5	EXFAEX	10411385	PB CUINA	2022		
	CO2	5	EXFAEX	10411416		2022		
	CO2	5	EXFAEX	10476049	P1 INFORMÀTICA	2023		
	CO2	5	J. ALERM	10411386	SALA CALDERES	2022		
	ESCOLA PARE ALGUÉ	ABC	6	EXFAEX	3810	PB ANNEX	2009	2025
		ABC	6	EXFAEX	3392791	PB	2010	2025
ABC		6	EXFAEX	3401783	PASSADÍS	2010	2025	
ABC		6	EXFAEX	3401785	PB	2010	2025	
ABC		6	EXFAEX	3401787	PB	2010	2025	
ABC		6	EXFAEX	3401795	PB ENTRADA	2010	2025	
ABC		6	EXFAEX	3401808	PB	2010	2025	
ABC		6	EXFAEX	3401810	LABORATORI	2010	2025	
ABC		6	EXFAEX	3401811	CONSERGERIA	2010	2025	
ABC		6	EXFAEX	3401842	PB	2010	2025	
ABC		6	EXFAEX	3401843	PÀRVULS	2010	2025	
ABC		6	EXFAEX	3401844	PB	2010	2025	
ABC		6	EXFAEX	3401847	PB P3	2010	2025	
ABC		6	EXFAEX	4456631	PB GIMNÀS	2015	2025	
ABC		6	EXFAEX	4457101	PASSADÍS	2015	2025	
ABC		6	EXFAEX	6328664	PB (VESTIDORS EXT)	2021		
ABC		6	EXFAEX	6328682	PB (VESTIDORS EXT)	2021		
ABC		9	EXFAEX	4615420	P1 SALA CALDERES	2015	2025	
ABC		9	EXFAEX	4615421	P1 SALA CALDERES	2015	2025	
CO2		2	EXFAEX	10535749	P1 ADMINISTRACION	2024		

EQUIPAMENT	TIPUS	PES	MARCA	PLACA	UBICACIÓ	ANY FABRICA CIÓ	DARRER RETIMB RAT	
ESCOLA PUIGBERENGUER	CO2	5	EXFAEX	10535465	PB CUINA	2024		
	CO2	5	EXFAEX	10535470	PB (INFORMÀTICA)	2024		
	CO2	5	FOC 9	3762	CONSERGERIA	2015	2025	
	CO2	5	FOC 9	10127564	PB P3	2016	2021	
	CO2	5	FOC 9	10127581	QUADRE ELÈCTRIC	2016	2021	
ESCOLA RENAIXENÇA	ABC	6	EXFAEX	2497	MANTENIMENT	2006	2021	
	ABC	6	EXFAEX	2811039	PB	2008	2023	
	ABC	6	EXFAEX	2811170	PB	2008	2023	
	ABC	6	EXFAEX	4613384	P2	2015	2025	
	ABC	6	EXFAEX	5104209	PÀRVULS	2017	2022	
	ABC	6	EXFAEX	5120802	PÀRVULS	2017	2022	
	ABC	6	EXFAEX	5120804	PÀRVULS	2017	2022	
	ABC	6	FIRE ICE	2169532	P1	2024		
	ABC	6	FIRE ICE	2169536	PB	2024		
	ABC	6	FIRE ICE	2169544	SALA CALDERES	2024		
	ABC	6	FIRE ICE	2177411	P1	2024		
	ABC	6	FIRE ICE	2177412	P2	2024		
	ABC	6	FIRE ICE	2177413	PB MENJADORS	2024		
	ABC	6	FIRE ICE	2177418	P1	2024		
	ABC	6	FIRE ICE	2177427	P2	2024		
	ABC	6	FIRE ICE	2177430	P2	2024		
	ABC	6	FIRE ICE	2177434	P1	2024		
	ABC	6	FIRE ICE	2177435	PB	2024		
	ABC	6	FIRE ICE	2177442	PB	2024		
	CO2	2	EXFAEX	10229380	PB ASCENSOR	2018	2023	
	CO2	5	EXFAEX	10157706	P2 TUTORIA	2016	2021	
	CO2	5	EXFAEX	10476030	PB QUADRE ELÈCTRIC	2023		
	CO2	5	EXFAEX	10476043	PB GIMNÀS	2023		
	CO2	5	EXFAEX	10528511	PB CUINA	2024		
	ESCOLA RENAIXENÇA	ABC	6	EXFAEX	4613383	PB CUINA	2015	2025
		ABC	6	EXFAEX	4613622	P3	2015	2025
		ABC	6	EXFAEX	6343951	P1	2021	
		ABC	6	EXFAEX	6343958	P1	2021	
		ABC	6	FIRE ICE	2169530	P2	2024	
		ABC	6	FIRE ICE	2169533	P1	2024	
		ABC	6	FIRE ICE	2177399	PB CUINA	2024	
		ABC	6	FIRE ICE	2177401	PB ESCOLA BRESSOL	2024	
ABC		6	FIRE ICE	2177406	P3	2024		
ABC		6	FIRE ICE	2177407	PB	2024		
ABC		6	FIRE ICE	2177408	PB MENJADOR	2024		
ABC		6	FIRE ICE	2177409	PB	2024		
ABC		6	FIRE ICE	2177410	P1	2024		
ABC		6	FIRE ICE	2177414	P2	2024		
ABC		6	FIRE ICE	2177416	PB ESCOLA BRESSOL	2024		
ABC		6	FIRE ICE	2177420	P1	2024		
ABC		6	FIRE ICE	2177421	P3	2024		
ABC		6	FIRE ICE	2177435	P2	2024		
ABC		6	FIRE ICE	2177436	PB CUINA	2024		
ABC		6	FIRE ICE	2177438	P3	2024		
ABC		6	FIRE ICE	2177439	PB MENJADOR	2024		
ABC		6	FIRE ICE	2177443	P2	2024		
ABC		9	EXFAEX	6588686	P2 LABORATORI	2022		
ABC		9	FIRE ICE	2169584	PB GIMNÀS	2024		
ABC		9	FIRE ICE	2169586	PB MANTENIMENT	2024		
ABC		9	FIRE ICE	2169589	P2 LABORATORI	2024		
CO2		5	EXFAEX	10364533	PB CUINA	2022		
CO2		5	EXFAEX	10528701	P1 INFORMÀTICA	2024		
CO2		5	J. ALERM	10364528	PB MENJADOR	2022		
SPKL		9	EXFAEX	4615401	PS SALA CALDERES	2015	2025	
SPKL		9	EXFAEX	4615409	PS SALA CALDERES	2015	2025	

EQUIPAMENT	TIPUS	PES	MARCA	PLACA	UBICACIÓ	ANY FABRICA CIÓ	DARRER RETIMB RAT
ESCOLA SANT IGNASI							
	ABC	6	ALTRES	4613386	SALA MESTRES	2015	2025
	ABC	6	EXFAEX	281169	ESCALES	2008	2023
					MANTENIMENT		
	ABC	6	EXFAEX	4324287	PB SALA CALDERES	2014	2025
	ABC	6	EXFAEX	4593775	P1	2015	2025
	ABC	6	EXFAEX	4593785	PB	2015	2025
	ABC	6	EXFAEX	4602836	P2	2015	2025
	ABC	6	EXFAEX	4603306	P2	2015	2025
	ABC	6	EXFAEX	4613385	PB PARVULARI	2015	2025
	ABC	6	EXFAEX	4613386	PB MENJADOR	2015	2025
	ABC	6	EXFAEX	4613394	P1	2015	2025
	ABC	6	EXFAEX	4613427	PB	2015	2025
					PSICOMOTRICITAT		
	ABC	6	EXFAEX	4613526	P3	2015	2025
	ABC	6	EXFAEX	4613528	PB CUINA	2015	2025
	ABC	6	EXFAEX	4688864	P1 PARVULARI	2015	2025
	ABC	6	EXFAEX	6343956	PB	2021	
	ABC	6	FIRE ICE	2177457	PB SALA CALDERES	2024	
	ABC	9	EXFAEX	4615405	PB SALA CALDERES	2015	2025
	ABC	9	EXFAEX	6386372	PB MENJADOR	2021	
	ABC	25	STAR FIRE	4076695	PB	2013	2023
	ABC	25	STAR FIRE	4076696	PB	2013	2023
					PSICOMOTRICITAT		
	CO2	2	EXFAEX	10371830	PB CUINA	2021	
	CO2	2	EXFAEX	10372264	P1 INFORMATICA	2021	
	CO2	5	EXFAEX	10476046	ESCALES	2023	
ESCOLA SERRA I HUNTER							
	ABC	6	EXFAEX	2459108	P1	2007	2022
	ABC	6	EXFAEX	2478707	P1	2007	2022
					PSICOMOTRICITAT		
	ABC	6	EXFAEX	3638851	P2	2011	2021
	ABC	6	EXFAEX	3837638	PB	2012	2022
	ABC	6	EXFAEX	4050469	P2	2013	2023
	ABC	6	EXFAEX	6315471	PB CUINA	2021	
	ABC	6	EXFAEX	6328552	P1	2021	
	ABC	6	EXFAEX	6328656	PB LLAR	2021	
	ABC	6	EXFAEX		LLAR D INFANTS	2021	
	ABC	6	EXFAEX	6328658		2021	
	ABC	6	EXFAEX	6328659	PB	2021	
	ABC	6	EXFAEX	6328662	P2	2021	
	ABC	6	EXFAEX	6328663	P1	2021	
	ABC	6	EXFAEX	6328680	P1	2021	
	ABC	6	EXFAEX	6328688		2021	
	ABC	6	EXFAEX	6328690	PB LLAR	2021	
	ABC	6	EXFAEX	6328691	P2	2021	
	ABC	6	EXFAEX	7732588	PB	2025	
	ABC	6	EXFAEX	7732589	PB	2025	
	ABC	6	FIRE ICE	3534094	SALA CALDERES	2025	
	ABC	6	FIRE ICE	3534100	PB	2025	
	ABC	6	FIRE ICE	3534102	PB	2025	
	CO2	2	EXFAEX	10371738	PB TALLER	2021	
	CO2	2	J. ALERM	4880	PB LLAR	2010	2025
	CO2	5	EXFAEX	10364547	PB CUINA	2021	
	CO2	5	FIRE ICE	2412122	SALA CALDERES	2025	
	CO2	5	J. ALERM	1292045	PB QUADRE ELÈCTRIC	2007	2022
ESCOLA VALLDAURA							
	ABC	6	EXFAEX	949	SECRETARIA	2011	2021
	ABC	6	EXFAEX	61803	MÒDUL 5	2008	2025
	ABC	6	EXFAEX	245885	MAGATZEM	2009	2025
	ABC	6	EXFAEX	245934	MENJADOR	2009	2025
	ABC	6	EXFAEX	294781	MÒDUL 2	2020	2025
	ABC	6	EXFAEX	962743	MÒDUL 3	2009	2025
	ABC	6	EXFAEX	6626626	MÒDUL 7	2022	

EQUIPAMENT	TIPUS	PES	MARCA	PLACA	UBICACIÓ	ANY FABRICA CIÓ	DARRER RETIMB RAT
ESPAI 1522 (CIMI)	ABC	6	EXFAEX	6626642	MAGATZEM	2022	
	ABC	6	FIRE ICE	2177417	MODUL 4	2024	
	ABC	6	FOC 9	255859	MODUL 1	2009	2025
ESTADI ATLETISME	ABC	6	EXFAEX	143114	ESPAI 1522	2015	2025
	CO2	5	EXFAEX	79612	ESPAI 1522	2015	2025
ESTADI DE FUTBOL DEL CONGOST	ABC	6	EXFAEX	3837601	PB OFICINES CLUB	2012	2022
	ABC	6	EXFAEX	3837740	PB MAGATZEM	2012	2022
	ABC	6	EXFAEX	4468366	GIMNÀS	2015	2025
	ABC	6	EXFAEX	4468375	OFICINA	2015	2025
	ABC	6	EXFAEX	4468385	VESTUARI	2015	2025
	CO2	5	FOC 9	75	PB MAGATZEM	2012	2022
	FÀBRICA ANÒNIMA (SEGRE)	ABC	6	EXFAEX	4324072	PB	2014
ABC		6	EXFAEX	4621280	SALA CALDERES	2015	2025
ABC		6	EXFAEX	4621287	PB	2015	2025
ABC		6	EXFAEX	6120802	PB	2017	2022
CO2		5	FOC 9	26423	PB	2014	2025
GEGANTERS	ABC	6	EXFAEX	3906021	NAU GRAN	2013	2023
	ABC	6	EXFAEX	5269994	NAU GRAN	2019	
	ABC	6	EXFAEX	5567060	NAU GRAN	2019	
	ABC	6	EXFAEX	5567062	NAU GRAN	2019	
	ABC	6	EXFAEX	5567073	ENTRADA	2019	
	ABC	6	EXFAEX	0119..	NAU GRAN	2015	2025
	CO2	5	EXFAEX	657	NAU GRAN	2010	2022
	CO2	5	EXFAEX	10268438	ENTRADA	2019	
	LA FLORINDA	ABC	6	EXFAEX	2545989	PB	2007
CO2		5	J. ALERM	1297403	P1	2007	2022
RESERVA VEHICLES	ABC	6	ALTRES	392	RESERVA VEHICLES	2008	2024
	ABC	6	ALTRES	6982	RESERVA VEHICLES	2020	2025
	ABC	6	ALTRES	78917	RESERVA VEHICLES	2008	2023
	ABC	6	ALTRES	476708	P1	2019	
	ABC	6	ALTRES	2554555	MUSEU	2007	2022
	ABC	6	EXFAEX	218180	RESERVA VEHICLES	2006	2025
	ABC	6	EXFAEX	3337297	RESERVA VEHICLES	2010	2025
	ABC	6	EXFAEX	4071775	P1	2013	2023
	ABC	6	EXFAEX	4072380	P2 VESTUARI	2013	2023
	ABC	6	EXFAEX	4072387	P2	2013	2023
	ABC	6	EXFAEX	4268295	RESERVA VEHICLES	2014	2024
	ABC	6	EXFAEX	4268353	PK MOTOS	2014	2025
	ABC	6	EXFAEX	4317833	RESERVA VEHICLES	2014	2024
	ABC	6	EXFAEX	4347507	RESERVA	2014	2024
	ABC	6	EXFAEX	4368631	VEHICLE K26	2014	2024
	ABC	6	EXFAEX	4603030	RESERVA VEHICLES	2015	2025
	ABC	6	EXFAEX	4626390	RESERVA VEHICLES	2015	2025
	ABC	6	EXFAEX	4626394	RESERVA VEHICLES	2015	2025
	ABC	6	EXFAEX	4857002	RESERVA VEHICLES	2016	2021
	ABC	6	EXFAEX	4857009	RESERVA VEHICLES	2015	2025
	ABC	6	EXFAEX	5279606	RESERVA VEHICLES	2018	2023
	ABC	6	EXFAEX	5471700	RESERVA VEHICLES	2019	
	ABC	6	EXFAEX	6343954	P1	2021	
	ABC	6	EXFAEX	6652582	RESERVA VEHICLES	2022	
	ABC	6	EXFAEX	6709913	RESERVA VEHICLES	2023	
	ABC	6	EXFAEX	6709922	RESERVA VEHICLES	2023	
	ABC	6	EXFAEX	6709931	RESERVA VEHICLES	2023	
	ABC	6	EXFAEX	7206514	RESERVA VEHICLES	2024	
	ABC	6	EXFAEX	5105064	RESERVA VEHICLES	2017	2022
	ABC	6	FARIVAL	17367	RESERVA VEHICLES	2021	2023
	ABC	6	FIRE FOX	1177	RESERVA VEHICLES	2008	2023
	ABC	6	FIRE ICE	2177400	RESERVA VEHICLES	2024	
	ABC	6	FIRE ICE	2177415	P3 LAVABOS	2024	

EQUIPAMENT	TIPUS	PES	MARCA	PLACA	UBICACIÓ	ANY FABRICA CIÓ	DARRER RETIMB RAT
	ABC	6	FIRE ICE	2177403	P3	2024	
	ABC	6	FIRE ICE	2177402	P3	2024	
	ABC	6	FIRE ICE	3534090	RESERVA TALLER	2025	
	ABC	6	SEMAPRIN	4268300	RESERVA VEHICLES	2014	2024
	ABC	9	EXFAEX	3964698	SALA CALDERES	2013	2023
	ABC	9	EXFAEX	4603102	PB	2015	2025
	ABC	9	EXFAEX	4603806	PB	2015	2025
	ABC	9	EXFAEX	4950153	P1	2016	2021
	CO2	5	ALTRES	95445	P1	2019	
	CO2	5	EXFAEX	10535457	P1	2024	
	CO2	5	EXFAEX	10535464	P1	2024	
	CO2	5	EXFAEX	10535472	P3	2024	
	CO2	5	FOC 9	10042880	PB SALA CALDERES	2013	2023
LES SALESES							
	ABC	6	EXFAEX	8507	SALA CALDERES	2011	2021
	ABC	6	ZENITH	896309	PB	2023	
	ABC	6	ZENITH	896310	P1	2023	
	ABC	6	ZENITH	896315	P1	2023	
	ABC	6	ZENITH	896324	PB	2023	
	CO2	5	EXFAEX	10476033	PB	2023	
LLAR D'INFANTS BRESSOLVENT							
	ABC	6	EXFAEX	3765705	CUINA	2012	2022
	ABC	6	EXFAEX	3765735	COSTAT CUINA	2012	2022
	ABC	6	EXFAEX	3765741	PB	2012	2022
	ABC	6	EXFAEX	3766034	MAGATZEM	2012	2022
	ABC	6	EXFAEX	3766037	PB	2012	2022
	CO2	5	FOC 9	2560	QUADRE ELÈCTRIC	2012	2022
LLAR D'INFANTS LLUM							
	ABC	6	EXFAEX	1542	COSTAT LAVABO	2009	2024
	ABC	6	EXFAEX	1669	PASSADÍS	2009	2024
	ABC	6	EXFAEX	2077	PASSADÍS	2009	2024
	ABC	6	EXFAEX	2147	PASSADÍS	2009	2024
	ABC	6	EXFAEX	2164	MAGATZEM CALDERES	2009	2024
	ABC	6	EXFAEX	2326	COSTAT SORTIDA EMERG.	2009	2024
	CO2	5	FOC 9	1339035	ENTRADA	2009	2025
	CO2	5	FOC 9	10085295	QUADRE ELÈCTRIC	2014	2024
LLAR D'INFANTS PETIT PRÍncep							
	ABC	6	EXFAEX	499981	PB	2006	2021
	ABC	6	EXFAEX	2309266	PB	2006	2021
	CO2	2	J. ALERM	1280841	PB	2006	2021
LOCAL ASSOCIACIÓ TEA							
	ABC	6	EXFAEX	348302	SALA	2011	2021
	ABC	6	ZENITH	892294	SALA	2023	
	ABC	6	ZENITH	896313	SALA	2023	
	CO2	5	EXFAEX	33531	SALA	2011	2021
LOCAL AV COMTALS							
	ABC	6	EXFAEX	3354835	PB	2010	2025
	CO2	5	J. ALERM	18205	P1	2010	2025
LOCAL AV CTRA SANTPEDOR							
	ABC	6	EXFAEX	4072378	PB	2013	2023
	ABC	6	EXFAEX	4072382	PB	2013	2023
	ABC	6	EXFAEX	4072393	PB	2013	2023
	CO2	5	J. ALERM	49772	ENTRADA	2009	2024
LOCAL AV MION (ANTIGA LLAR D'AVIS)							
	ABC	6	EXFAEX	6328687	SALA BAR	2021	
	ABC	6	EXFAEX	6343972	SALA BAR	2021	
	ABC	6	EXFAEX	6626539	ENTRADA	2022	
	ABC	6	EXFAEX	6635442	PB	2022	
	CO2	2	EXFAEX	10229332	PB QUADRE ELÈCTRIC	2018	2023
	CO2	2	EXFAEX	10415854	CUINA	2022	
LOCAL AV PARE IGNASI PUIG							
	ABC	6	EXFAEX	4867110	PB	2016	2021

EQUIPAMENT	TIPUS	PES	MARCA	PLACA	UBICACIÓ	ANY FABRICA CIÓ	DARRER RETIMB RAT
LOCAL AV PASSEIG I RODALIES							
	ABC	6	EXFAEX	4372792	ENTRADA	2014	2024
	ABC	6	FIRE ICE	2169540	OFICINA	2024	
LOCAL AV POBLE NOU							
	ABC	6	EXFAEX	1850	SALA	2019	2019
	ABC	6	EXFAEX	3433	ENTRADA	2019	
LOCAL AV SAGRADA FAMÍLIA (ANTIGA LLAR D'AVIS)							
	ABC	6	ALTRES	1333	SALA CALDERES	2012	1/11/202 2
	ABC	6	FIRE ICE	2169531	COSTAT BIE 2	2024	2024
	ABC	6	FIRE ICE	2177405	PASSADÍS DIRECCIÓ	2024	
	ABC	6	FIRE ICE	3534084	SALA	2025	
	CO2	2	EXFAEX	10535733	ENTRADA	2024	
	CO2	2	FIRE ICE	2225637	MAGATZEM CUINA	2025	
					BAR		
LOCAL AV SANT PAU							
	ABC	6	EXFAEX	1835153	PS	2006	2021
LOCAL AV VALLDAURA							
	ABC	6	EXFAEX	3837621	PB	2012	2022
	ABC	6	EXFAEX	3837642	PB	2012	2022
	ABC	6	EXFAEX	5193555	MAGATZEM ESCENARI	2018	2023
	CO2	2	EXFAEX	10185229	PB	2017	2022
LOCAL C. SANTA LLÚCIA, 9							
	ABC	6	FIRE ICE	2194932	SALA ARXIU	2025	2024
	CO2	5	EXFAEX	10535467	SALA ARXIU	2024	
LOCAL GENT GRAN BALCONADA							
	ABC	6	EXFAEX	2770369	PB	2008	2023
	CO2	5	J. ALERM	1312955	PB	2008	2023
LUDOTECA LUDUGURUS (CREU ROJA)							
	ABC	6	EXFAEX	3164908	PB	2009	2024
	ABC	6	EXFAEX	3165306	PB	2009	2024
	ABC	9	J. ALERM	6576016	P1	2022	2024
	ABC	9	J. ALERM	6589167	P1	2022	
	CO2	5	J. ALERM	48512	QUADRE ELÈCTRIC	2009	
MAGATZEM MANTENIMENT							
	ABC	6	EXFAEX	2162633	VEHICLE B2342NX	2006	2021
	ABC	6	EXFAEX	2376700	PB DINAMO	2007	2022
	ABC	6	EXFAEX	2376720	PB	2007	2022
	ABC	6	EXFAEX	2554376	RESERVA	2007	2022
	ABC	6	EXFAEX	2554387	P1 PASSADÍS OFICINES	2007	2022
	ABC	6	EXFAEX	2554393	P1 GERENCIA	2007	2022
	ABC	6	EXFAEX	2554555	P1 PASSADÍS OFICINES	2007	2022
	ABC	6	EXFAEX	2554599	P1 ALTELL EXTERIOR	2007	2022
	ABC	6	EXFAEX	2554933	PB DIPOSIT DE GAS OIL	2007	2022
	ABC	6	EXFAEX	3115721	PB	2009	2025
	ABC	6	EXFAEX	4621294	PALETES	2015	2025
	ABC	6	EXFAEX	4857020	PB	2016	2021
	ABC	6	EXFAEX	4867087	PB FUSTERIA	2016	2021
	ABC	6	EXFAEX	4867105	PB	2016	2021
	ABC	6	EXFAEX	4867591	PB	2016	2021
	ABC	6	EXFAEX	6020167	PB	2020	2025
	ABC	6	EXFAEX	6020169	MAGATZEM	2020	2025
	ABC	6	FIRE ICE	3534112	SALA CALDERES	2025	2025
	ABC	6	FIRE ICE	3534111	PB	2025	
	ABC	6	FIRE ICE	3534123	PB	2025	
	ABC	6	TODO	210	PB	2013	
			EXTINTOR				2023
	ABC	9	EXFAEX	2138611	MANYA	2006	2021
	ABC	9	EXFAEX	4071462	PB	2013	2023
	ABC	9	EXFAEX	4865647	MAGATZEM	2016	2021

EQUIPAMENT	TIPUS	PES	MARCA	PLACA	UBICACIÓ	ANY FABRICA CIÓ	DARRER RETIMB RAT
	ABC	9	EXFAEX	4865687	MAGATZEM	2016	2021
	ABC	9	FIRE ICE	2169583	PB PINTURA	2024	
	ABC	9	FIRE ICE	2169587	MAGATZEM	2024	
	ABC	25	EXFAEX	4076694	PB DIPÒSIT GAS-OIL	2013	2023
	CO2	2	EXFAEX	1213860	PALETES	2006	2021
	CO2	5	EXFAEX	10156093	MAGATZEM	2016	2021
	CO2	5	EXFAEX	10157810	P1 PASSADIS OFICINES	2016	2021
	CO2	5	EXFAEX	10528697	PB FUSTERIA	2024	
	CO2	5	EXFAEX	10535456	VEHICLE 3374-DRC MÒBIL 5	2024	
	CO2	5	EXFAEX	10535459	PB TALLER ELÈCTRIC	2024	
	CO2	5	EXFAEX	11015693	PB	2016	2021
MAGATZEM MATERIAL (NAUS FOMENTO)							
	ABC	6	ALTRES	832843	NAU 3	2008	2025
	ABC	6	EXFAEX	838834	NAU 1	2008	2025
	ABC	6	EXFAEX	838838	NAU 2	2008	2025
	ABC	6	EXFAEX	3882093	NAU 3	2008	2025
	ABC	6	FIRE ICE	3534107	NAU 2	2025	
	ABC	6	ZENITH	892292	NAU 1	2023	
	CO2	5	EXFAEX	1320154	NAU 3	2008	2025
MERCAT PUIGMERCADAL							
	ABC	6	EXFAEX	2664	QUADRE ELÈCTRIC	2018	2023
	ABC	6	EXFAEX	6013252	MERCAT	2020	2025
	ABC	6	EXFAEX	6465002	PK	2022	
	ABC	6	FIRE ICE	3534085	PK	2025	
	ABC	9	EXFAEX	6355397	P2 ASCENSOR	2021	
	CO2	2	EXFAEX	2698	P1 OFICINA	2011	2021
	CO2	2	EXFAEX	10325121	RAMPA	2020	2025
	CO2	2	EXFAEX	10325130	SALA MÀQUINA ELEVADOR	2020	2025
	CO2	2	EXFAEX	10325133	ENTRADA LATERAL	2020	2025
	CO2	2	EXFAEX	10325136	ENTRADA LATERAL	2020	2025
	CO2	5	EXFAEX	1311	QUADRE ELÈCTRIC	2018	2023
	CO2	5	EXFAEX	10320860	SALA COMPTADORS	2020	2025
	CO2	5	EXFAEX	10325010	P-1 RAMPA	2020	2025
	CO2	5	EXFAEX	10417506	P3 ASCENSOR	2022	
MONTEPIO							
	ABC	6	ALTRES	5524	OFICINA	2009	2025
	ABC	6	PARSI	2114	ARXIU	2011	2021
	ABC	6	PARSI	21771	OFICINA	2013	2023
	ABC	6	PARSI	83640	ARXIU	2006	2021
	ABC	6	PARSI	122504	OFICINA	2015	2025
	CO2	2	PARSI	91630	OFICINA	2015	2021
MUSEU DEL BARROC							
	ABC	6	EXFAEX	2162631	P1 WC	2006	2021
	ABC	6	EXFAEX	4372795	P2 SALA GRAN	2014	2024
	ABC	6	EXFAEX	4589161	PB PEDRES	2015	2025
	ABC	6	EXFAEX	4590500	P2	2015	2025
	ABC	6	EXFAEX	4593781	P1 TALLER	2015	2025
	ABC	6	EXFAEX	4593786	P1 TALLER	2015	2025
	ABC	6	EXFAEX	4602835	P2	2015	2025
	ABC	6	EXFAEX	4857020	MAGATZEM MUSEU	2016	2021
	ABC	6	EXFAEX	6122602	MAGATZEM MUSEU	2021	
	ABC	6	EXFAEX	6122603	MAGATZEM MUSEU	2021	
	ABC	6	EXFAEX	6122666	MAGATZEM MUSEU	2021	
	ABC	6	EXFAEX	6122668	MAGATZEM MUSEU	2021	
	ABC	6	EXFAEX	6328678	PB ESCALA	2021	
	ABC	6	FIRE FOX	10322	MUSEU DEL BARROC	2017	2022
	ABC	9	EXFAEX	6336316	P2	2021	
	ABC	9	EXFAEX	6336369	PB	2021	
	ABC	9	EXFAEX	6336438	P2	2021	
	ABC	9	EXFAEX	6336724	P3	2021	
	ABC	9	EXFAEX	6346396	P1 ESCALA	2021	

EQUIPAMENT	TIPUS	PES	MARCA	PLACA	UBICACIÓ	ANY FABRICA CIÓ	DARRER RETIMB RAT
MUSEU LAPIDARI	ABC	9	FIRE ICE	2269588	P2 - WC	2024	
	ABC	12	EXFAEX	6336425	P2	2021	2024
	CO2	2	EXFAEX	10355075	P2	2021	
	CO2	5	FOC 9	429	MUSEU DEL BARROC	2017	2022
	CO2	5	J. ALERM	10090747	P2 ASCENSOR	2015	2025
OFICINA C. AMIGANT, 5	ABC	6	EXFAEX	6117257	MAGATZEM	2021	
	ABC	6	EXFAEX	6117259	MAGATZEM	2021	
	ABC	6	EXFAEX	6117270	MAGATZEM	2021	
	ABC	6	EXFAEX	6117284	MAGATZEM	2021	
	ABC	6	EXFAEX	6122672	MAGATZEM	2021	
	ABC	6	EXFAEX	6129831	MAGATZEM	2021	
	ABC	6	EXFAEX	6129834	MAGATZEM	2021	
	ABC	6	EXFAEX	6129837	MAGATZEM	2021	
	CO2	2	EXFAEX	10330408	MAGATZEM	2021	
OFICINA DE TURISME	ABC	6	EXFAEX	2572489	P1	2007	2022
	ABC	6	FIRE ICE	217423	P1	2024	
	CO2	5	J. ALERM	1284336	PB	2007	2022
OFICINA OAE I CEMENTIRI	ABC	6	EXFAEX	217221	PB	2009	2025
	ABC	6	EXFAEX	3493239	PB SALA PREMSA	2011	2021
	ABC	6	EXFAEX	3498895	PB OAC	2011	2021
	ABC	6	EXFAEX	4071774	PB OAC	2013	2023
	ABC	6	EXFAEX	4072384	P2 ALCALDIA	2013	2023
	CO2	2	EXFAEX	10323380	PB OAC	2020	2025
	CO2	2	EXFAEX	10323384	PB OAC	2020	2025
	CO2	5	EXFAEX	10364532	P1 LAVABOS	2021	
	CO2	5	FOC 9	10042879	PB SALA CALDERES	2013	2023
	SPKL	9	FOC 9	4079599	PB SALA CALDERES	2013	2023
PALAU FIRAL	ABC	6	ALTRES	858849	OFICINA	2023	
	ABC	9	EXFAEX	4865647	OFICINA	2016	2021
	CO2	5	EXFAEX	10443250	OFICINA	2023	
PAVELLÓ NOU CONGOST	CO2	5	EXFAEX	10580949	PROTECCIÓ CIVIL	2025	
	CO2	5	EXFAEX	10580928	PROTECCIÓ CIVIL	2025	
	CO2	5	EXFAEX	10579513	PROTECCIÓ CIVIL	2025	
	CO2	5	EXFAEX	10585830	PROTECCIÓ CIVIL	2025	
	CO2	5	FIRE ICE	2412119	PROTECCIÓ CIVIL	2025	
	CO2	5	FIRE ICE	2412114	PROTECCIÓ CIVIL	2025	
PAVELLÓ NOU CONGOST	ABC	6	EXFAEX	3497708	PB	2011	2021
	ABC	6	EXFAEX	3497714	PB	2011	2021
	ABC	6	EXFAEX	3497715	PB	2011	2021
	ABC	6	EXFAEX	3497717	PB BEISBOL	2011	2021
	ABC	6	EXFAEX	3497719	PB BEISBOL	2011	2021
	ABC	6	EXFAEX	3497735	PB	2011	2021
	ABC	6	EXFAEX	3506152	P1	2011	2021
	ABC	6	EXFAEX	3506154	PB GARATGE	2011	2021
	ABC	6	EXFAEX	3506155	PB	2011	2021
	ABC	6	EXFAEX	3506173	P1	2011	2021
	ABC	6	EXFAEX	3506179	PB GARATGE	2011	2021
	ABC	6	EXFAEX	3506182	P1	2011	2021
	ABC	6	EXFAEX	3506294	PB	2011	2021
	ABC	6	EXFAEX	3766300	ENTRADA PRINCIPAL CONSERGERIA	2012	2022
	ABC	6	EXFAEX	3766301	PB (INFERMERIA)	2012	2022
	ABC	6	EXFAEX	3766303	PASSADÍS	2012	2022
	ABC	6	EXFAEX	3766309	MAGATZEM	2012	2022
	ABC	6	EXFAEX	3766396	TALLER	2012	2022
	ABC	6	EXFAEX	3805174	CONSERGERIA	2012	2022
	ABC	6	EXFAEX	3805236	BAR	2012	2022
ABC	6	EXFAEX	3820537	PASSADÍS	2012	2022	

EQUIPAMENT	TIPUS	PES	MARCA	PLACA	UBICACIÓ	ANY FABRICA CIÓ	DARRER RETIMB RAT
	ABC	6	EXFAEX	5104219	PB	2017	2022
	ABC	6	FIRE ICE	2177432	PB VESTUARI	2024	
	ABC	6	FIRE ICE	2177433	SALA CALDERES	2024	
	ABC	6	FIRE ICE	3534086	PB MAGATZEM	2025	
	ABC	6	ZENITH	892298	PB QUADRES COMANDAMENT	2023	
	ABC	6	ZENITH	892306	PB (CASETA 10)	2023	
	CO2	2	EXFAEX	10183814	PB QUADRES COMANDAMENT	2017	2022
VIVER JARDINERIA							
	ABC	6	EXFAEX	3338969	JARDINERIA	2010	2025
	CO2	5	J. ALERM	20084	JARDINERIA	2010	2025
	AFFF	6	EXFAEX	6577181	MAGATZEM BRIGADA	2022	
	AFFF	6	EXFAEX	6575865	MAGATZEM BRIGADA	2022	
	AFFF	6	EXFAEX	6577178	MAGATZEM BRIGADA	2021	

Boques d'incendi equipades

EQUIPAMENT	UBICACIÓ	TIPUS	MARCA I MODEL	DATA FABRICACIÓ MÀNEGA
ARXIU COMARCAL				
	-	25	AHM 1-BIE-25	1998
		45	AHM 2-BIE-45	1998
		45	AHM 3-BIE-45	1998
		45	AHM 4-BIE-45	1998
BIBLIOTECA CASINO				
	-	25	BCM 1-BIE-25	2002
		25	BCM 2-BIE-25	2002
		25	BCM 3-BIE-25	2002
		25	BCM 4-BIE-25	2002
		25	BCM 5-BIE-25	2002
		25	BCM 6-BIE-25	2002
		25	BCM 7-BIE-25	2002
		25	BCM 8-BIE-25	2002
		25	BCM 9-BIE-25	2002
CENTRE CÍVIC SELVES I CARNER				
	CENTRE OBERT	25	CCSC 1-BIE-25	1992
CENTRE CULTURAL EL CASINO				
	-	25	CCC 1-BIE-25	2002
		25	CCC 2-BIE-25	2002
		25	CCC 4-BIE-25	2002
		25	CCC 3-BIE-25	2002
CENTRE D'INTERPRETACIÓ MEDIEVAL				
	-	25	MEDIE 1-BIE-25	2011
		25	MEDIE 2-BIE-25	2011
		25	MEDIE 3-BIE-25	2011
COMPLEX VELL CONGOST				
	VELL CONGOST	25	CONGOST 10-BIE-25	2013
		25	CONGOST 1-BIE-25	2010
		25	CONGOST 2-BIE-25	2010
		25	CONGOST 3-BIE-25	2010
		25	CONGOST 4-BIE-25	2010
		25	CONGOST 5-BIE-25	2010
		25	CONGOST 6-BIE-25	2013
		25	CONGOST 7-BIE-25	2013
		25	CONGOST 8-BIE-25	2013
		25	CONGOST 9-BIE-25	2013
CONSERVATORI DE MÚSICA				
	P1	25	CM 2-BIE-25	2001
	P2	25	CM 3-BIE-25	2001
	P3	25	CM 4-BIE-25	2001
	P4	25	CM 5-BIE-25	2001
	PB	25	CM 1-BIE-25	2001
	P4 AUDITORI	25	CM 6-BIE-25	2001
EDIFICI JOAN AMADES				
	PB ENTRADA	45	JA 1-BIE-45	1999
EDIFICI PLAÇA MAJOR 5				
	P1	25	AJ5 2-BIE-25	2006
	P3	25	AJ5 4-BIE-25	2006
ESCOLA BAGES				
	GIMNÀS	25	BAG 8-BIE-25	2008
	P1 PARVULARI	25	BAG 9-BIE-25	2008
	PB PARVULARI	25	BAG 10-BIE-25	2008
	PRIMÀRIA	25	BAG 1-BIE-25	2008
		25	BAG 2-BIE-25	2008
		25	BAG 3-BIE-25	2008
		25	BAG 4-BIE-25	2008
		25	BAG 5-BIE-25	2008
		25	BAG 6-BIE-25	2008
		25	BAG 7-BIE-25	2008
ESCOLA LA FONT				
	P1	25	EFM 3-BIE-25	2002
	P2	25	EFM 4-BIE-25	2002

EQUIPAMENT	UBICACIÓ	TIPUS	MARCA I MODEL	DATA FABRICACIÓ MÀNEGA	
ESCOLA MUNTANYA DEL DRAC	P3	25	EFM 5-BIE-25	2002	
	PB	25	EFM 1-BIE-25	2002	
		25	EFM 2-BIE-25	2002	
ESCOLA PARE ALGUÉ	-	25	EPIP 1-BIE-25	1989	
		25	EPIP 2-BIE-25	1989	
		25	EPIP 3-BIE-25	1989	
ESCOLA RENAIXENÇA	PASSADIS	45	EPA 1-BIE-45	1995	
		45	EPA 2-BIE-45	1995	
		45	EPA 3-BIE-45	1995	
		45	EPA 4-BIE-45	1995	
ESCOLA SANT IGNASI	P1	45	P1 ER 1-BIE-45	1999	
		45	P1 ER 2-BIE-45	1999	
		45	P1 ER 3-BIE-45	1999	
	P2	45	P2 ER 1-BIE-45	1999	
		45	P2 ER 2-BIE-45	1999	
	P3	45	P3 ER 3 BIE-45	1999	
		45	P3 ER 3 BIE-45	1999	
	PB	45	PB ER 1-BIE-45	1999	
		45	PB ER 2-BIE-45	1999	
	ESCOLA	25	010 BIE-25	2006	
		25	011 BIE-25	2006	
	ESCOLA SERRA I HUNTER	P1	45	ESI 3-BIE-45	1995
			45	ESI 4-BIE-45	1995
45			ESI 5-BIE-45	1995	
PB		45	ESI 6-BIE-45	1995	
		45	ESI 1-BIE-45	1995	
PB MENJADOR		45	ESI 2-BIE-45	1995	
		45	ESI 8-BIE-45	1995	
ESCOLA SERRA I HUNTER	P1 PARVULARI	45	ESI 7-BIE-45	1995	
		PRIMÀRIA	45	ESH 1-BIE-45	1999
			45	ESH 2-BIE-45	1999
45	ESH 3-BIE-45		1999		
FÀBRICA ANÒNIMA (SEGRE)	NAU GRAN	25	SEGRE 1-BIE-25	2019	
		25	SEGRE 2-BIE-25	2019	
		25	SEGRE 3-BIE-25	2019	
LOCAL AV SAGRADA FAMÍLIA (ANTIGA LLAR D'AVIS)	ENTRADA SALA	45	SAG 1-BIE-45	2005	
		45	SAG 2-BIE-45	2005	
MERCAT PUIGMERCADAL	MERCAT	45	MERC 1-BIE-45	2000	
		45	MERC 2-BIE-45	2005	
		45	MERC 3-BIE-45	2000	
		45	MERC 4-BIE-45	2000	
PALAU FIRAL	MAGATZEM	45	FIRAL 1 BIE-45	2000	
		45	FIRAL 12 BIE-45	2000	
		45	FIRAL 13 BIE-45	2000	
		45	FIRAL 2 BIE-45	2000	
		45	FIRAL 3 BIE-45	2000	
		45	FIRAL 4 BIE-45	2000	
		45	FIRAL 5 BIE-45	2000	
	P1 GENERALITAT	45	FIRAL 8 BIE-45	2000	
		45	FIRAL 9 BIE-45	2000	
	P1 VIVER	45	FIRAL 10 BIE-45	2000	
		45	FIRAL 11 BIE-45	2000	
		45	FIRAL 6 BIE-45	2000	
		45	FIRAL 7 BIE-45	2000	
PAVELLÓ NOU CONGOST	NOU CONGOST	45	PEC 1-BIE-45	1992	
		45	PEC 2-BIE-45	1992	

EQUIPAMENT	UBICACIÓ	TIPUS	MARCA I MODEL	DATA FABRICACIÓ MÀNEGA
		45	PEC 3-BIE-45	1992
		45	PEC 4-BIE-45	1992
		45	PEC 5-BIE-45	1992
		45	PEC 6-BIE-45	1992
		45	PEC 7-BIE-45	1992
		45	PEC 8-BIE-45	1992
		45	PEC 9-BIE-45	1992
PAVELLÓ PUJOLET				
	PB	45	PEP 3-BIE-45	2004
	GRADES	45	PEP 4-BIE-45	2004
		45	PEP 5-BIE-45	2004
	PB PISTA	45	PEP 1-BIE-45	2004
		45	PEP 2-BIE-45	2004