

**CERTIFICAT**

EXPEDIENT NÚM.	ÒRGAN COL·LEGIAT	DATA DE LA SESSIÓ
1061/2026	La junta de govern local	18/06/2026

MIRIAM BIOSCA SANCHO EN QUALITAT DE SECRETARIA INTERVENTORA D'AQUEST ÒRGAN, CERTIFICO:

Que en la sessió celebrada en la data a dalt indicada es va adoptar el següent acord:

EXPEDIENT 1061/2026. CONTRACTACIONS: APROVAR L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PEL CONTRACTE D'OBRES PER L'EXECUCIÓ DEL "PROJECTE DE MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE L'AMPOLLA. QUADRES 30 I 54"

Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

FETS I FONAMENTS DE DRET

Vista la proposta de resolució PR/2026/389 de 15 / de juny / 2026.

RESOLUCIÓ

PROPOSTA PER L'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU D'OBRES D'EXECUCIÓ DEL "PROJECTE DE MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE L'AMPOLLA. QUADRES 30 I 54"

ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS

1. En data 9/06/2026, l'enginyer tècnic municipal ha emès l'informe de necessitat del contracte, que diu:

"[...] 1.1 JUSTIFICAR LA NECESSITAT DE CONTRACTAR

L'actual estat de l'enllumenat a la zona del Passeig Arenal amb carrer Mar Adriàtic i al carrer Ronda del Mar amb carrer los Pinets, fa necessària la seva renovació i millora energètica, d'acord amb el "Projecte de millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat públic de l'Ampolla. Quadres 30 i 54", redactat per l'enginyer industrial Abraham Ruíz Gómez, amb número de col·legiat 6384 (exp. Redacció projecte 707/2026).

CERTIFICAT
Número: 2026-0457 Data: 19/06/2026





L'actual estat de l'enllumenat fa necessària la renovació de 95 lluminàries pels motius concrets següents:

- *Resplendor lluminosa nocturna i llum intrusa o molesta*
- *Donar compliment a l'actual normativa*
- *Reposar les que estan en mal estat i/o obsoletes*
- *Millorar l'eficiència energètica i rebaixar els actuals costos de consums*

Per tal de donar resposta a la necessitat esmentada, es requereix l'execució de les obres i treballs descrits en el "Projecte de millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat públic de l'Ampolla. Quadres 30 i 54".

D'acord amb el dit projecte, l'actuació inclou, de manera general, les següents operacions:

- *Desmuntatge i retirada de les lluminàries existents, incloent els elements d'ancoratge, accessoris i components associats que resultin afectats per la substitució.*
- *Càrrega, transport i gestió dels residus generats, d'acord amb la normativa vigent de gestió de residus d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE).*
- *Subministrament de les noves lluminàries LED descrites al present projecte, amb tots els seus components, equips electrònics, sistemes de regulació i accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació i el seu correcte funcionament.*
- *Instal·lació de les noves lluminàries sobre els suports existents amb els sistemes de fixació previstos.*
- *Connexió elèctrica de les lluminàries a la instal·lació existent, incloent la revisió del cablejat, connectors i caixes de connexió.*
- *Ajust i orientació de les lluminàries per garantir la correcta distribució fotomètrica segons els càlculs lumínics del projecte.*
- *Actuació sobre els quadres de comandament, consistent en la instal·lació d'un dispositiu de protecció combinada contra sobretensions transitòries i permanents.*
- *Verificació del correcte funcionament de la instal·lació, incloent proves d'encesa, comprovació elèctrica i ajust dels sistemes de regulació si escau.*
- *Mitjans auxiliars necessaris per a l'execució dels treballs, incloent l'ús de camió cistella o plataforma elevadora, eines, equips de muntatge i personal especialitzat.*

*****1.2 JUSTIFICAR LA IMPOSSIBILITAT D'EXECUTAR EL CONTRACTE EMPRANT MITJANS PROPIS *****

CERTIFICAT
Número: 2026-0457 Data: 19/06/2026





Es proposa iniciar aquest procediment de contractació, per motiu d'insuficiència de medis propis, en no disposar ni de personal ni dels recursos materials per dur a terme l'execució de les obres i treballs previstos en el "Projecte de millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat públic de l'Ampolla. Quadres 30 i 54".

1.3 CODI CPV: 45000000-7 Treballs de construcció

45316100-6 Instal·lació d'equip d'enllumenat exterior[...].

2. S'ha incorporat a l'expedient el "Projecte de millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat públic de l'Ampolla. Quadres 30 i 54", redactat per l'enginyer industrial Abraham Ruíz Gómez, amb número de col·legiat 6384 (exp. Redacció projecte 707/2026).

3. La Junta de Govern Local, en sessió de 22/04/2026, va acordar l'aprovació inicial del dit projecte. D'acord amb l'article 37 ROAS, s'ha sotmès a informació pública per termini de 30 dies (CVE-DOGC-A-26114071-2026, en data 4/05/2026). L'acord ha esdevingut definitiu, atès que transcorregut el dit termini, no s'ha presentat cap al·legació.

4. S'ha redactat el Plec de Clàusules Administratives Particulars.

5. S'ha emès informe favorable de Secretaria.

Per tot l'exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels assistents, acorda:

Primer. APROVAR l'expedient de contractació pel contracte d'obres per l'execució del "Projecte de millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat públic de l'Ampolla. Quadres 30 i 54", amb un valor estimat de 65.542,21 € (més l'IVA que li correspongui) i un pressupost base de licitació de 79.306,07 € (IVA inclòs). El termini d'execució del contracte serà de 5 mesos.

Segon. APROVAR el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la contractació i el plec de prescripcions tècniques, d'acord amb els documents que consten a l'expedient.

Tercer. DISPOSAR L'OBERTURA del procediment d'adjudicació per tramitació ordinària i mitjançant procediment obert simplificat, segons l'art. 159.6 de la LCSP, amb diversos criteris de valoració. L'anunci de licitació es publicarà la Perfil del Contractant de l'Ajuntament de l'Ampolla.

Quart. AUTORITZAR LA DESPESA amb càrrec a la següent partida pressupostària:

Aplicació pressupostària	Import (amb IVA)
165 63304	79.306,07 €

Cinquè. PUBLICAR al perfil del contractant tota la documentació integrant de l'expedient de contractació.

CERTIFICAT
Número: 2026-0457 Data: 19/06/2026

Codi Validació: 5PPHZRHTMFT096YRHT5XL2NDJ
Verificació: <https://ampolla.esadministracio.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 4





AJUNTAMENT DE L'AMPOLLA

Piça Manel Ferré 3 - 43895 l'Ampolla
Telf. 977 460 018 - Fax 977 593 380
www.ampolla.cat

L'Ampolla, a la data de signatura electrònica.

I perquè consti als efectes oportuns, lliuro el present, amb el vistiplau del Sr. Alcalde, En Francesc Arasa Pascual, i el segell que ho acredita, a l'Ampolla.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

CERTIFICAT
Número: 2026-0457 Data: 19/06/2026

Codi Validació: 5PPHZRHTMFT096YRHT5XL2NDJ
Verificació: <https://ampolla.esadmnistracio.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 4

