

QM	CUPS	compt. Nº	adreça	Punts de llum	POTÈNCIA ICP	PÒTÈNCIA CONTRACTE	tipus	Imax llegida (A)	ICP nou (A)	Potencia a contractar (kW)	Tarifa	Observacions
Q01	ES0031406128366001SR0F	33354	Ctra. Girona s/n	133	55,426	14,144	2.1 DHA ML	14	15	10,392	2.1 DHA	
Q02	ES0031406134252001FW0F	89019060	Plaça Estació (inclou estació jove)	120	43,648	46,35	2.1 DHA ML	13,6	13,6	17,321	3.0A	La lectura correspon nomes a EP. Hi ha edifici carrilet
Q03	ES0031406378425001EB0F	95122744	Pavelló d'esports i piscina i C/Modeguer s/n	33	86,603	53,55	3.0A ML					Es subquadre del pavelló, té molt poc consum
Q04	ES0031406128377001XF0F	389898	TRAV. MAS ABRIC	73	27,713	10,404	2.1 DHA ML	8,8	10	6,928	2.0 DHA	Caldria equilibrar fases si es possible
Q05	ES0031408150665001WN0F	89019061	C/ DEL SUROLÍ	53	13,856	13,856	2.1 DHA ML	3,2	5	3,464	2.0 DHA	
Q06	ES0031406146574001FM0F	89019063	C/ DEL TREN	32	10,392	5	2.0 DHA ML	2,7	3,5	2,425	2.0 DHA	
Q07	ES0031408120201001GH0F	40536708	Plaça del Terrisser (C/Puig del Camp dels vents s/n)	26	13,856	13,856	2.1 DHA ML	1,4	3	2,078	2.0 DHA	
Q08	ES0031406128675001VL0F	400339461	C/ RAVAL	30	11,952	5	2.0 DHA ML	6,85	7,5	2,988	2.0 DHA	Trifàsic 230V
Q09	ES0031406142020001ZM0F	89609399	C/ MAJOR (LA CREUETA) - PLAÇA CATALUNYA (La Creueta)	96	17,321	13,86	2.1 DHA ML	4,1	4,1	3,464	2.0 DHA	
Q10	ES0031406128435001WR0F	46812410	C/ DEL POU - Palol d'Onyar	9	20,785	6	2.0A ML	0,6	1,5	1,039	2.0 DHA	
Q11	ES0031406128440001NX0F	89019059	CAMI DE L'ESGLÉSIA (Palol)	38	17,321	17,52	2.0 DHA ML	4,3	5	3,464	2.0 DHA	
Q12	ES0031408409366001KW0F	93728302	C/ DEL NORD C/Celrà (Av. De la Bòbila s/n)	78	20,785	13,856	2.1 DHA ML	9,5	10	6,928	2.0 DHA	
Q13	ES0031408351423001LM0F	400205641	c/ SANTA MARGARIDA	55	20,785	12,75	2.1 DHA ML	6,7	7,5	5,196	2.0 DHA	
Q14	ES0031408366041001WX0F	93954538	PLAÇA ORTEGA MONASTERIO (C/Mas Pairoi s/n) - PALOL D'ON	111	20,785	17,667	3.0A ML	6,8	7,5	5,196	2.0 DHA	
Q15	ES0031408366044001VC0F	63307842	C/ DE LA FIGUERA (PALOL D'ONYAR)	117	27,713	17,667	3.0A ML	8,5	10	6,928	2.0 DHA	
Q16	ES0031408395813001CM0F	202775930	Ctra. Girona (edifici Barceló) - La Creueta	6	2,3	2,3	2.0 DHA ML	2,1	3	0,69	2.0 DHA	Monofàsic
Q17	ES0031408423640001CH0F	391319	Av. de la Bòbila aparcament (C/Escoles s/n)	18	6,928	6,928	2.0 DHA ML	1,5	3	2,078	2.0 DHA	
Q18	ES0031408487482001GK0F	400111627	Polígon Pla de l'Illa Q-1 (c/Rodell s/n)	43	13,856	13,856	2.1 DHA ML					sense dades
Q19	ES0031408487483001WD0F	400111720	Polígon Pla de l'Illa Q-2 (c/Rodell s/n)	42	13,856	13,856	2.1 DHA ML					sense dades
Q20	ES0031408441579001RF0F	95974109	C/DEL SERVER (PISTES TENIS PALOL)	28	17,321	14,722	3.0A ML					sense dades
Q21	ES0031408504882001XS0F	400222077	C/ SUROLÍ C/ Mas Ferriol	10	10,392	3,456	2.0 DHA ML	0,8		1,039	2.0 DHA	
Q22	ES0031408478571001MA0F	2106415	Tren Enllumenat Públic -Via Verda Q22	24		6,928	2.0 DHA					sense dades
Q23	ES0031408478571001MA0F	138277	C/ DEL TREN (via verda)	15	6,928	6,928	2.0 DHA ML	2	3	2,078	2.0 DHA	

