



AMPLIACION DE INSTALACIONES EXISTENTES

- CENTROS DE TRANSFORMACION EXISTENTES
- CENTROS DE TRANSFORMACION NUEVOS
- EN ROJO NUEVOS EQUIPOS E INSTALACIONES

GRUPO ELECTROGENO DE EMERGENCIA  
 --- kVA (--- kW)  
 0,42 kV  
 cosφ=0,8

Notas:  
 (1) Enclavamiento eléctrico que habilita únicamente 2 alimentaciones de forma simultánea

1	14.03.24	SE ELIMINA LA REUTILIZACION DE CABLES DE MT, CAMBIO DE 600 A 400 V MOTOR BIOGAS 3, ELIMINACION CELDA 6 EN CT-TRAT-2	AG	XXI	FS
0	16.10.23	ACTUALIZACION	AG	XXI	FS
A	12.04.22	EDICION	AG	XXI	FS
REV.	FECHA	MODIFICACION	REALIZADO	REVISADO	APROB.

**PROYECTE D'AMPLIACIÓ DE LA PLANTA DE DIGESTIÓ ANAERÒBICA I COMPOSTATGE DEL CENTRE COMARCAL DE TRACTAMENT DE RESIDUS DEL VALLÈS ORIENTAL**

TÍTULO DEL PLANO/DOCUMENTO:  
**ESQUEMA UNIFILAR DE MEDIA TENSION**

LOGO CONTRATISTA		Nº DE PLANO/DOCUMENTO CONTRATISTA:	
FICHTNER RECUPERACION DE ENERGIA		ESCALA:	%
PROYECTO	AUTOR	DOC	TIPO
P576	00	P	E
REV.	Nº	REV.	Nº
	001		1