


DOCUMENT Plec de clàusules (administratives) o condicions (tècniques): Plec de clàusules Aprovació PPT plec tècnic licitació servei revisions periòdiques legionel·la, decret 352/2004 (versió)	IDENTIFICADORS País: CAT, Institució: DDGI, Codi UACG: Unitat de Contractació Administrativa	
ALTRES DADES Codi per a validació: UU5ZS-1ZJW6-Q1POI Data d'emissió: 16 de Juny de 2026 a les 9:15:50 Pàgina 1 de 14	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Cap de Servei de Salut Ambiental (XA) de DIPSalut. Signat 16/06/2026 08:54	ESTAT SIGNAT 16/06/2026 08:54



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2027461 UU5ZS-1ZJW6-Q1POI 4A11D49907E0A42705E51A1EC912FD830C267EAE) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <http://www.ddgi.cat/verificadorDipSalut>



Dipsalut
Organisme de Salut Pública
Diputació de Girona

Servei de Salut Ambiental
XA/PC
Núm. exp.: 2026/714/D050605

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques QUE HA DE REGIR LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE REVISIÓ PERIÒDICA D'INSTAL·LACIONS D'ALT RISC PREVISTES AL DECRET 352/2004, PER LA PREVENCIÓ I CONTROL DE LA LEGIONEL·LOSI.


PER INFORMACIÓ ALS LICITADORS:

Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut)
Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona
Edifici Jaume Casademont
C/ Pic de Peguera, 15 La Creueta
17003 Girona
Telf. 972 41 47 20
Fax 972 41 47 30
Web institucional: www.dipsalut.cat
Adreça del Perfil de contractant: <http://www.dipsalut.cat/perfil-del-contractant.html>

Qualsevol dubte o aclariment sobre aquest Plec de Clàusules Administratives Particulars, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o qualsevol altre informació relativa a aquest expedient, ha de formular -se per escrit a través del "Tauler d'Anuncis" del perfil del contractant de la web

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/dipsalut.

DOCUMENT Plec de clàusules (administratives) o condicions (tècniques): Plec de clàusules Aprovació PPT plec tècnic licitació servei revisions periòdiques legionel·la, decret 352/2004 (versió)	IDENTIFICADORS País: CAT , Institució: DDGI , Codi UACG: Unitat de Contractació Administrativa	
ALTRES DADES Codi per a validació: UU5ZS-1ZJW6-Q1POI Data d'emissió: 16 de Juny de 2026 a les 9:15:50 Pàgina 2 de 14	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Cap de Servei de Salut Ambiental (XA) de DIPSalut. Signat 16/06/2026 08:54	ESTAT SIGNAT 16/06/2026 08:54



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2027461_UU5ZS-1ZJW6-Q1POI_4A11D49907E0A42705E51A1EC912FD830C267EAE) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <http://www.ddgi.cat/verificadorDipSalut>




Dipsalut
Organisme de Salut Pública
Diputació de Girona

ÍNDEX

Apartat I. DISPOSICIONS GENERALS	3
Prescripció 1.- Introducció	3
Prescripció 2.- Objectius	3
Prescripció 3.- Normativa aplicable.....	4
Apartat II. CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI	4
Prescripció 4.- Àmbit d'aplicació	4
Prescripció 5.- Objecte del contracte	5
Apartat III. SERVEIS A REALITZAR PER L'ADJUDICATARI.....	5
Prescripció 6.- Règim d'organització i funcionament general del servei.....	5
Prescripció 7.- Actuacions de l'entitat o servei de revisió adjudicatària.....	7
Prescripció 8. Comunicació dels resultats	9
Apartat IV. GESTIÓ DE LA QUALITAT DEL SERVEI	11
Prescripció 9. Comunicació, difusió i imatge corporativa	11
Prescripció 10. Seguiment i control del servei	13
Prescripció 11. Vigència de la normativa	14

DOCUMENT Plec de clàusules (administratives) o condicions (tècniques): Plec de clàusules Aprovació PPT plec tècnic licitació servei revisions periòdiques legionel·la, decret 352/2004 (versió)	IDENTIFICADORS País: CAT, Institució: DDGI, Codi UACG: Unitat de Contractació Administrativa	
ALTRES DADES Codi per a validació: UU5ZS-1ZJW6-Q1POI Data d'emissió: 16 de Juny de 2026 a les 9:15:50 Pàgina 3 de 14	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Cap de Servei de Salut Ambiental (XA) de DIPSAUT. Signat 16/06/2026 08:54	ESTAT SIGNAT 16/06/2026 08:54



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2027461 UU5ZS-1ZJW6-Q1POI 4A11D4907E0A42705E51A1EC912FD830C267EAE) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <http://www.ddgi.cat/verificadorDipSalut>



Dipsalut

Organisme de Salut Pública
Diputació de Girona

Apartat I. DISPOSICIONS GENERALS

Prescripció 1.- Introducció

La legionel·losi és una malaltia d'origen ambiental, de declaració obligatòria, que pot presentar formes greus de pneumònia, com la malaltia del legionari. El bacteri Legionel·la prolifera en sistemes que utilitzen aigua i generen aerosols, com ara xarxes d'aigua calenta sanitària, torres de refrigeració, piscines climatitzades amb elements d'aerosolització, fonts ornamentals o sistemes de reg per aspersió. La transmissió es produeix principalment per inhalació de microgotes d'aigua contaminada en suspensió a l'aire, mai per consum d'aigua ni per contacte persona a persona.

La prevenció i el control de la legionel·losi constitueixen una línia prioritària de salut pública, integrada dins l'estratègia global de resposta davant malalties infeccioses emergents recollida al Pla de Salut de Catalunya 2021-2025. En aquest marc, la vigilància epidemiològica, la inspecció sistemàtica i la gestió sanitària adequada de les instal·lacions amb risc són instruments essencials per reduir la probabilitat d'aparició de brots i garantir la protecció de la població


Dins de les mesures de prevenció del risc sanitari que suposa la contaminació pel bacteri denominat legionel·la, la legislació obliga les instal·lacions que tenen un alt risc de contaminació per dispersió de legionel·la a sotmetre's a revisions periòdiques fetes per entitats autoritzades a aquest efecte.

L'article 15 del Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s'estableixen les Condicions Higienicosanitàries per a la Prevenció i el Control de la Legionel·losi determina, entre altres, que els sistemes d'aigua calenta sanitària amb acumulador i circuit de retorn i els sistemes d'aigua climatitzada amb agitació constant i recirculació, s'han de sotmetre a una revisió periòdica, realitzada per una entitat o servei autoritzat, cada quatre anys.

Prescripció 2.- Objectius

- Millorar la salubritat de les instal·lacions d'alt risc per a la transmissió de legionel·losi.

DOCUMENT Plec de clàusules (administratives) o condicions (tècniques): Plec de clàusules Aprovació PPT plec tècnic licitació servei revisions periòdiques legionel·la, decret 352/2004 (versió)	IDENTIFICADORS País: CAT, Institució: DDGI, Codi UACG: Unitat de Contractació Administrativa	
ALTRES DADES Codi per a validació: UU5ZS-1ZJW6-Q1POI Data d'emissió: 16 de Juny de 2026 a les 9:15:50 Pàgina 4 de 14	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Cap de Servei de Salut Ambiental (XA) de DIPSALUT. Signat 16/06/2026 08:54	ESTAT SIGNAT 16/06/2026 08:54



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2027461 UU5ZS-1ZJW6-Q1POI 4A11D4907E0A42705E51A1EC912FD830C267EAE) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <http://www.ddgi.cat/verificadorDipSalut>



Dipsalut

Organisme de Salut Pública
Diputació de Girona

- Reduir el risc de transmissió de legionel·losi de les instal·lacions d'alt risc.
- Revisar periòdicament cada 4 anys per una entitat autoritzada, totes les instal·lacions d'alt risc, que hagin sol·licitat el programa Pt01 de suport a la gestió i control de la salubritat de les instal·lacions d'alt risc de transmissió de legionel·losi, del catàleg de serveis de Dipsalut.

Prescripció 3.- Normativa aplicable


- Reial Decret 487/2022, de 21 de juny, pel qual s'estableixen els requisits sanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi.
- Reial decret 614/2024, de 2 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 487/2022.
- Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s'estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi (en endavant, Decret 352/2004)
- Reial Decret 830/2010, de 25 de juny, pel qual s'estableix la normativa reguladora de la capacitació per realitzar tractaments amb biocides.
- Norma UNE 100030. Prevención y control de la proliferación y diseminación de Legionella en instalaciones.
- Així com tota la legislació, tant a nivell de seguretat i salut laboral com a nivell de seguretat industrial, que pugui ser d'aplicació en funció de les instal·lacions i activitats desenvolupades.
- Qualsevol altre norma, reglament o disposició que resulti d'aplicació.

Apartat II. CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI

Prescripció 4.- Àmbit d'aplicació

L'àmbit d'aplicació dels serveis objecte del contracte són les instal·lacions de titularitat municipal de la demarcació de Girona i classificades d'alt risc de transmissió de legionel·losi, d'acord amb l'article 2.2 lletres c) i e) del Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s'estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi:

DOCUMENT Plec de clàusules (administratives) o condicions (tècniques): Plec de clàusules Aprovació PPT plec tècnic licitació servei revisions periòdiques legionel·la, decret 352/2004 (versió)	IDENTIFICADORS País: CAT , Institució: DDGI , Codi UACG: Unitat de Contractació Administrativa	
ALTRES DADES Codi per a validació: UU5ZS-1ZJW6-Q1POI Data d'emissió: 16 de Juny de 2026 a les 9:15:50 Pàgina 5 de 14	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Cap de Servei de Salut Ambiental (XA) de DIPSAUT. Signat 16/06/2026 08:54	ESTAT SIGNAT 16/06/2026 08:54



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2027461 UU5ZS-1ZJW6-Q1POI 4A11D4907E0A42705E51A1EC912FDB30C267EAE) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <http://www.ddgi.cat/verificadorDipSalut>



Dipsalut
Organisme de Salut Pública
Diputació de Girona

- Sistemes d'aigua calenta amb acumulació i circuit de retorn.
- Sistemes d'aigua climatitzada amb agitació constant i recirculació, amb raig alta velocitat o injecció d'aire (jacuzzis, piscines o vasos o banyeres terapèutiques...).

Prescripció 5.- Objecte del contracte

L'empresa adjudicatària, d'acord amb les especificacions indicades a l'apartat III d'aquest plec, haurà de:

- Avaluar la conformitat de les instal·lacions d'alt risc objecte de revisió amb els requisits establerts al Decret 352/2004, de 27 de juliol, al Reial decret 487/2022, de 21 de juny, pel qual s'estableixen els requisits sanitaris per a la prevenció i el control de la legionel·losi, i al Reial decret 614/2024, de 2 de juliol, així com amb la resta de normativa específica d'aplicació, incloent la verificació de l'existència, contingut i adequació del Pla de Prevenció i Control de la Legionel·la (PPCL) i, si escau, del Pla Sanitari davant de Legionel·la (PSL), d'acord amb el marc normatiu vigent i les directrius generals del Departament de Salut.
- Elaborar els documents, informes i certificats que corresponguin en cada moment, per tal d'obtenir el certificat de revisió de l'article 21 del Decret 352/2004.


Apartat III. SERVEIS A REALITZAR PER L'ADJUDICATARI

L'empresa adjudicatària haurà d'elaborar i aplicar les accions que figuren en l'objecte del contracte, tal i com es descriuen a continuació.

Prescripció 6.- Règim d'organització i funcionament general del servei

6.1. L'empresa adjudicatària elaborarà i lliurarà a Dipsalut, previ a l'inici de l'activitat, un document descriptiu amb el detall de quina serà la metodologia, organització i procediments de treball. Així mateix, definirà el flux del procés amb totes les etapes a seguir, adaptat a les prescripcions d'aquest plec.

DOCUMENT Plec de clàusules (administratives) o condicions (tècniques): Plec de clàusules Aprovació PPT plec tècnic licitació servei revisions periòdiques legionel·la, decret 352/2004 (versió)	IDENTIFICADORS País: CAT , Institució: DDGI , Codi UACG: Unitat de Contractació Administrativa	
ALTRES DADES Codi per a validació: UU5ZS-1ZJW6-Q1POI Data d'emissió: 16 de Juny de 2026 a les 9:15:50 Pàgina 6 de 14	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Cap de Servei de Salut Ambiental (XA) de DIPSAUT. Signat 16/06/2026 08:54	ESTAT SIGNAT 16/06/2026 08:54



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2027461_UU5ZS-1ZJW6-Q1POI_4A11D4907E0A42705E51A1EC912FDB830C267EAE) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <http://www.ddgi.cat/verificadorDipSalut>



Dipsalut

Organisme de Salut Pública
Diputació de Girona

6.2. Dipsalut facilitarà les dades dels municipis que sol·licitin la revisió de les instal·lacions que han de passar l'avaluació, en especial, les dades de contacte de l'interlocutor del municipi i les dades de les instal·lacions objecte del servei.

6.3. L'empresa adjudicatària es posarà en contacte amb l'interlocutor municipal, per tal de coordinar i planificar les actuacions. A tal fi, es desplaçarà al municipi per realitzar l'actuació i verificarà la informació documental que hagi sol·licitat prèviament i realitzarà l'avaluació del circuit d'aigua sanitària i/o jacuzzi que es trobi en la instal·lació.

6.4. L'empresa adjudicatària generarà un registre on s'identifiquin totes les comunicacions amb els ajuntaments, amb identificació de la data, l'hora, el motiu de la comunicació i l'interlocutor, que haurà d'estar a disposició de Dipsalut sempre que se li requereixi.


6.5. L'adjudicatari mantindrà informat en la forma i antelació que es determini, tant a Dipsalut com a l'Ajuntament, de la planificació general de les revisions per a totes les instal·lacions sol·licitades.

6.6. Totes les revisions de les instal·lacions visitades als municipis generaran finalment, després de tot el procés d'avaluació, el "Certificat de Revisió" que determina l'article 21 del Decret 352/2004. Aquest certificat en format PDF, degudament signat per les parts, es lliurarà a l'ajuntament i a Dipsalut.

6.7. Queden incloses en aquest plec de prescripcions tècniques, i seran responsabilitat de l'empresa adjudicatària, totes aquelles accions que siguin necessàries per a la correcta implantació i desenvolupament de les revisions (tals com: desplaçaments, material d'aplicacions, transport, comunicació de resultats,...).

6.8. Totes les revisions de les instal·lacions han de quedar registrades de forma que permetin una traçabilitat inequívoca. Així mateix, l'empresa adjudicatària haurà de fer servir els protocols de comunicació de tots els documents elaborats per a cada revisió, dirigits a l'ajuntament i a Dipsalut.

DOCUMENT Plec de clàusules (administratives) o condicions (tècniques): Plec de clàusules Aprovació PPT plec tècnic licitació servei revisions periòdiques legionel·la, decret 352/2004 (versió)	IDENTIFICADORS País: CAT, Institució: DDGI, Codi UACG: Unitat de Contractació Administrativa	
ALTRES DADES Codi per a validació: UU5ZS-1ZJW6-Q1POI Data d'emissió: 16 de Juny de 2026 a les 9:15:50 Pàgina 7 de 14	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Cap de Servei de Salut Ambiental (XA) de DIPSAUT. Signat 16/06/2026 08:54	ESTAT SIGNAT 16/06/2026 08:54



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2027461 UU5ZS-1ZJW6-Q1POI 4A11D4907E0A42705E51A1EC912FD830C267EAE) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <http://www.ddgi.cat/verificadorDipSalut>



Dipsalut

Organisme de Salut Pública
Diputació de Girona

Prescripció 7.- Actuacions de l'entitat o servei de revisió adjudicatària

L'empresa adjudicatària ha d'atendre les sol·licituds que li enviarà Dipsalut, i ha d'emetre els documents, informes i certificats de revisió que els siguin exigibles, en el termini establert.


L'execució del contracte es realitzarà al llarg de l'any, en funció de la demanda. Des del moment que Dipsalut trameta les sol·licituds a l'empresa adjudicatària fins que aquesta concerta la visita de revisió amb l'interlocutor municipal corresponent, no pot transcórrer més d'una setmana. La visita a la instal·lació s'haurà de realitzar en un període màxim d'un mes.

En el desenvolupament de les seves funcions, l'empresa adjudicatària ha d'avaluar la conformitat de les instal·lacions d'alt risc objecte de revisió amb els requisits establerts en el Decret 352/2004, i la resta de normativa específica aplicable, tenint en compte les directrius generals del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

La revisió en la instal·lació ha d'incloure:

- a) Una revisió documental que es compona de:
 - Els Plans d'autocontrol
 - Funcionament de la instal·lació, identificació del/s circuit/s, els plànols de la instal·lació, els esquemes hidràulics, la procedència de l'aigua, els controls analítics, etc.
 - Els registres de les operacions de manteniment, neteja i desinfecció establertes a la normativa.
- b) Verificació *in situ* del disseny de la instal·lació, a tal fi revisarà:
 - La sala d'acumuladors (comprovació de l'estat, requisits tècnics, connexions, temperatures, etc)
 - Els dipòsits d'aigua (si n'hi ha)

DOCUMENT Plec de clàusules (administratives) o condicions (tècniques): Plec de clàusules Aprovació PPT plec tècnic licitació servei revisions periòdiques legionel·la, decret 352/2004 (versió)	IDENTIFICADORS País: CAT, Institució: DDGI, Codi UACG: Unitat de Contractació Administrativa	
ALTRES DADES Codi per a validació: UU5ZS-1ZJW6-Q1POI Data d'emissió: 16 de Juny de 2026 a les 9:15:50 Pàgina 8 de 14	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Cap de Servei de Salut Ambiental (XA) de DIPSalut. Signat 16/06/2026 08:54	ESTAT SIGNAT 16/06/2026 08:54



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2027461 UU5ZS-1ZJW6-Q1POI 4A11D4907E0A42705E51A1EC912FD830C267EAE) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <http://www.ddgi.cat/verificadorDipSalut>



Dipsalut

Organisme de Salut Pública
Diputació de Girona

- L'escomesa (si és possible accedir-hi)
- L'estat general de la instal·lació

Es mesuraran els nivells de clor i de temperatura dels punts representatius per comprovar que la instal·lació compleix amb la normativa vigent.

Un cop feta la revisió:

- a) Quan en la **revisió es detectin no conformitats**, l'adjudicatari les comunicarà als titulars de les instal·lacions per tal que les esmenin i a Dipsalut. L'empresa adjudicatària emetrà un document que serà un informe, amb la indicació de les mancances observades, les quals s'hauran d'esmenar dins del termini indicat.

El titular de la instal·lació les haurà de corregir i haurà de sol·licitar, posteriorment, la comprovació de l'esmena per part de l'empresa adjudicatària. Aquesta comprovació es podrà realitzar amb una visita de comprovació a la instal·lació o una comprovació documental depenent de les mancances observades.


En cas que l'adjudicatari constati que l'interlocutor municipal no acrediti la correcció de l'esmena de les deficiències detectades, en el termini establert, o no ha sol·licitat la revisió corresponent de comprovació de la correcció de deficiències esmentades, ho haurà de posar en coneixement de Dipsalut i avisar de dita mancança.

- b) En cas que **la revisió sigui favorable**, l'empresa adjudicatària estendrà el "Certificat de revisió" segons l'article 21 del Decret 352/2004 i el trametrà als titulars de la instal·lació i a Dipsalut.

El certificat de revisió és el document emès per una entitat o servei autoritzat que acredita, pel que fa a les operacions de manteniment, neteja i desinfecció a què està subjecte una instal·lació d'alt risc, l'adequació a les condicions fixades en aquest Decret i altra normativa específica aplicable en aquesta matèria.

El termini de vigència del certificat de revisió periòdica dels sistemes d'aigua calenta amb acumulació i circuit de retorn i dels sistemes d'aigua climatitzada amb agitació constant i recirculació, amb raig d'alta velocitat o injecció d'aire (jacuzzis, piscines o

DOCUMENT Plec de clàusules (administratives) o condicions (tècniques): Plec de clàusules Aprovació PPT plec tècnic licitació servei revisions periòdiques legionel·la, decret 352/2004 (versió)	IDENTIFICADORS País: CAT, Institució: DDGI, Codi UACG: Unitat de Contractació Administrativa	
ALTRES DADES Codi per a validació: UU5ZS-1ZJW6-Q1POI Data d'emissió: 16 de Juny de 2026 a les 9:15:50 Pàgina 9 de 14	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Cap de Servei de Salut Ambiental (XA) de DIPSALUT. Signat 16/06/2026 08:54	ESTAT SIGNAT 16/06/2026 08:54



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2027461 UU5ZS-1ZJW6-Q1POI 4A11D49907E0A42705E51A1EC912FD830C267EAE) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <http://www.ddgi.cat/verificadorDipsalut>



Dipsalut

Organisme de Salut Pública
Diputació de Girona

vasos o banyeres terapèutiques,...) és de 4 anys, d'acord amb l'article 21.3 en relació amb l'article 2.2 lletres c) i e) del Decret 352/2004.

Prescripció 8. Comunicació dels resultats

L'àmbit d'aplicació dels serveis objecte d'aquest contracte són les instal·lacions de titularitat municipal de la demarcació de Girona, classificades d'alt risc de transmissió de legionel·losi, i que entren dins del programa Pt01 del catàleg de serveis de Dipsalut.

Atès que Dipsalut dóna suport tècnic als ajuntaments per a la correcta gestió de dites instal·lacions, les revisions incloses en l'objecte contractual generen resultats dels quals cal mantenir informat tant a l'ajuntament com a Dipsalut.

A tal fi, Dipsalut establirà:

- El procediment de comunicació de tots els resultats i documents que es generin.
- Els terminis màxims en què s'ha d'haver completat la comunicació de resultats, així com els canals de comunicació que caldrà usar en cada moment.

8.1. Protocol de comunicació de resultats i documents generats

— Informes d'observacions i no conformitats

Es comunicarà, via correu electrònic i al mateix temps, a Dipsalut i a l'ajuntament titular de la instal·lació.


El termini màxim per facilitar l'informe d'observacions i no conformitats serà de 7 dies hàbils.

— Certificat de revisió

Es comunicarà, via correu electrònic i al mateix temps, a Dipsalut i a l'ajuntament titular de la instal·lació.

El termini màxim per facilitar els certificats serà de 7 dies hàbils.

DOCUMENT Plec de clàusules (administratives) o condicions (tècniques): Plec de clàusules Aprovació PPT plec tècnic licitació servei revisions periòdiques legionel·la, decret 352/2004 (versió)	IDENTIFICADORS País: CAT , Institució: DDGI , Codi UACG: Unitat de Contractació Administrativa
ALTRES DADES Codi per a validació: UU5ZS-1ZJW6-Q1POI Data d'emissió: 16 de Juny de 2026 a les 9:15:50 Pàgina 10 de 14	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Cap de Servei de Salut Ambiental (XA) de DIPSALUT. Signat 16/06/2026 08:54
	ESTAT SIGNAT 16/06/2026 08:54



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2027461_UU5ZS-1ZJW6-Q1POI_4A11D4907E0A42705E51A1EC912FDB830C267EAE) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <http://www.ddgi.cat/verificadorDipsalut>



Dipsalut

Organisme de Salut Pública
Diputació de Girona

– Planificació setmanal

Es comunicarà prèviament a Dipsalut, per correu electrònic, un document excel de planificació que facilitarà Dipsalut, on s'indicarà l'hora, la data, la instal·lació, el municipi, la persona de contacte, el responsable de la instal·lació i el nom del personal de l'empresa adjudicatària que anirà a fer la revisió.

8.2. Protocol de comunicació de visites de revisió

– Establir la visita de revisió amb l'interlocutor municipal a la instal·lació

Dipsalut facilita les dades de contacte dels titulars de les instal·lacions i les dades de les instal·lacions a realitzar via correu electrònic.

Seguidament, l'adjudicatari establirà trucada, per tal de concertar el dia i la hora de la visita de revisió a la instal·lació. Acordat el dia i la hora amb l'interlocutor municipal, s'haurà de confirmar la cita de la revisió a la instal·lació mitjançant correu electrònic protocol·litzat. Aquest correu s'adreçarà a l'ajuntament corresponent i amb còpia a Dipsalut.


– Concretar la segona visita de revisió en el cas de no conformitats o manca de dades per l'expedició del certificat de revisió

Quan es detectin irregularitats a la instal·lació, s'han de resoldre en el termini que es concedeixi, posteriorment, l'empresa adjudicatària haurà de comprovar la seva correcció.

En aquest cas, el protocol de comunicació serà:

- Un cop esmenat, l'interlocutor municipal comunicarà a Dipsalut la resolució de la incidència.
- Dipsalut ho comunicarà via correu electrònic a l'entitat de revisió que farà les comprovacions oportunes i informará Dipsalut i l'ajuntament.

DOCUMENT Plec de clàusules (administratives) o condicions (tècniques): Plec de clàusules Aprovació PPT plec tècnic licitació servei revisions periòdiques legionel·la, decret 352/2004 (versió)	IDENTIFICADORS País: CAT , Institució: DDGI , Codi UACG: Unitat de Contractació Administrativa	
ALTRES DADES Codi per a validació: UU5ZS-1ZJW6-Q1POI Data d'emissió: 16 de Juny de 2026 a les 9:15:50 Pàgina 11 de 14	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Cap de Servei de Salut Ambiental (XA) de DIPSALUT. Signat 16/06/2026 08:54	ESTAT SIGNAT 16/06/2026 08:54



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2027461_UU5ZS-1ZJW6-Q1POI_4A11D49907E0A42705E51A1EC912FDB930C267EAE) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <http://www.ddgi.cat/verificadorDipsalut>



Dipsalut

Organisme de Salut Pública
Diputació de Girona

Apartat IV. GESTIÓ DE LA QUALITAT DEL SERVEI

Prescripció 9. Comunicació, difusió i imatge corporativa

En qualsevol acció d'informació, de publicitat o de difusió de l'empresa adjudicatària relativa a l'objecte d'aquest contracte, es farà constar que és una acció de Dipsalut. Perquè així sigui, caldrà incloure sempre i en un lloc preferent el logotip oficial de Dipsalut, l'Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona i, de manera opcional, el logotip del programa vinculat a la formació, en qualsevol acció d'informació, publicitat o difusió que dugui a terme el contractista en relació a l'objecte d'aquest contracte. O bé citar-lo en el text, de paraula o a través de les vies adients allà on la inclusió del logotip no sigui possible. La forma correcta de citació és: "Dipsalut, l'organisme de salut pública de la Diputació de Girona".


Per tal de vetllar per a l'harmonització de les diferents accions comunicatives (amb l'objectiu final que els futurs participants puguin accedir a la informació, independentment del missatge concret, del canal emprat o altres variables), l'adjudicatari acordarà unes pautes bàsiques amb Dipsalut, que caldrà respectar en tots els tipus de comunicacions.

Pel que fa al personal assignat a l'execució del contracte, cal garantir que:

- Es presenti públicament com a "personal tècnic de Dipsalut" identificant-se com a empresa proveïdora de Dipsalut i actuant com una extensió de l'organisme.
- Preservi la qualitat del servei, el tracte correcte amb els interlocutors, alumnat,.. vetllant per la bona imatge de l'organisme.

Pel que fa a l'aplicació correcta dels logotips institucionals als suports gràfics de tota acció visual d'informació, acte de publicitat o difusió són les que tot seguit es detallen:

DOCUMENT Plec de clàusules (administratives) o condicions (tècniques): Plec de clàusules Aprovació PPT plec tècnic licitació servei revisions periòdiques legionel·la, decret 352/2004 (versió	IDENTIFICADORS País: CAT , Institució: DDGI , Codi UACG: Unitat de Contractació Administrativa
ALTRES DADES Codi per a validació: UU5ZS-1ZJW6-Q1POI Data d'emissió: 16 de Juny de 2026 a les 9:15:50 Pàgina 12 de 14	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Cap de Servei de Salut Ambiental (XA) de DIPSALUT. Signat 16/06/2026 08:54
	ESTAT SIGNAT 16/06/2026 08:54



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2027461 UU5ZS-1ZJW6-Q1POI 4A11D4907E0A42705E51A1EC912FDB830C267EAE) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <http://www.ddgi.cat/verificadorDipsalut>



Dipsalut
Organisme de Salut Pública
Diputació de Girona

- Harmonització dels logotips de Dipsalut i de l'empresa adjudicatària quan apareguin conjuntament en un suport gràfic: en primer lloc, sempre ha d'aparèixer el logotip oficial de Dipsalut i, cal que s'estableixi una proporcionalitat entre els logotips de Dipsalut i el de l'empresa adjudicatària. Aquesta norma afecta a la totalitat de la documentació generada per a la gestió del servei (pàgines web, xarxes socials, presentacions multimèdia, correus electrònics, material d'alumnes).
- Dipsalut facilitarà un document amb la seva imatge corporativa que inclourà el desplegament del seu logotip oficial i dels logotips dels diferents programes a l'iniciar l'execució del servei i, en cas que sigui necessari, pactarà amb l'empresa adjudicatària les instruccions particulars relatives al punt anterior. Qualsevol imprevist es valorarà amb la persona responsable del contracte designada per Dipsalut.
- A les pàgines web, les xarxes socials i els materials multimèdia (com audiovisuals, caràtules i galetes de disc compacte, DVD, presentacions, PowerPoint,...) s'ha d'incloure sempre el logotip oficial de Dipsalut.
- S'haurà d'incorporar la imatge corporativa oficial de Dipsalut tant als vehicles com a la maquinària a disposició del servei del contracte, així com al vestuari del personal que s'hi adscriui.

El/la responsable del contracte indicarà quina és la guia/es d'estil a utilitzar durant l'execució del servei.


Pel que fa a les comunicacions formals emeses a iniciativa pròpia, l'empresa adjudicatària assumeix els següents acords:

- Les informacions, comunicacions o publicitat planificades, tipus rodes o notes de premsa, campanyes de publicitat o de posicionament i altres similars, que es facin sobre el servei hauran d'estar prèviament comunicades i autoritzades per Dipsalut.

De manera específica, per a la difusió a través de les xarxes socials:

- L'empresa facilitarà a Dipsalut les identitats dels perfils de les seves xarxes socials, per tal que els podem identificar, seguir i fer-ne escolta activa. També es compromet

DOCUMENT Plec de clàusules (administratives) o condicions (tècniques): Plec de clàusules Aprovació PPT plec tècnic licitació servei revisions periòdiques legionel·la, decret 352/2004 (versió)	IDENTIFICADORS País: CAT, Institució: DDGI, Codi UACG: Unitat de Contractació Administrativa
ALTRES DADES Codi per a validació: UU5ZS-1ZJW6-Q1POI Data d'emissió: 16 de Juny de 2026 a les 9:15:50 Pàgina 13 de 14	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Cap de Servei de Salut Ambiental (XA) de DIPSAUT. Signat 16/06/2026 08:54
	ESTAT SIGNAT 16/06/2026 08:54



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2027461 UU5ZS-1ZJW6-Q1POI 4A11D4907E0A42705E51A1EC912FDB30C267EAE) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificadorDipsalut



Dipsalut

Organisme de Salut Pública
Diputació de Girona

a seguir-nos a les nostres xarxes socials i a compartir aquelles informacions que estiguin vinculades a l'execució del servei.

- Tot l'anteriorment dit és també aplicable a les comunicacions a través de perfils a les xarxes socials. És a dir, caldrà coordinació amb Dipsalut i respecte a les pautes bàsiques fixades per l'Organisme amb l'objectiu de projectar una imatge comú i d'establir sinergies. Així mateix, en aquests canals, també cal mantenir el criteri de citar explícitament el programa, utilitzant els hashtags oficials que facilitarà Dipsalut, i el fet que es tracta d'un servei de Dipsalut (a través de mencions als perfils de l'Organisme a les xarxes socials o altres vies acordades). Els perfils actuals són:

<https://www.facebook.com/Dipsalut.ddgi>
<https://twitter.com/dipsalut>
<http://instagram.com/dipsalut>
<https://www.youtube.com/user/CanalDipsalut>
<https://es.linkedin.com/company/dipsalut>

Prescripció 10. Seguiment i control del servei


Dipsalut, per mitjà de la figura del responsable del contracte, exercirà les funcions actuacions de seguiment i control del servei objecte del contracte que estimi necessaris

L'empresa adjudicatària executarà el servei d'acord amb l'oferta presentada i sota la supervisió dels responsables del contracte de Dipsalut, compromentent-se a presentar tota la informació que se li sol·liciti sobre les actuacions executades.

Dipsalut comprovarà que el servei s'ha efectuat o s'està efectuant d'acord amb la programació establerta i segons les prescripcions tècniques d'aquest plec i les instruccions que pugui ordenar el responsable del contracte.

Dipsalut supervisarà el compliment i la bona execució del contracte, mitjançant actuacions de comprovació aleatòries, a partir de l'acompanyament als integrants de l'equip tècnic de l'empresa adjudicatària, amb la finalitat de verificar que el servei prestat pel contractista s'ajusta les prescripcions establertes en el plec tècnic.

DOCUMENT Plec de clàusules (administratives) o condicions (tècniques): Plec de clàusules Aprovació PPT plec tècnic licitació servei revisions periòdiques regional-la, decret 352/2004 (versión	IDENTIFICADORS País: CAT, Institució: DDGI, Codi UACG: Unitat de Contractació Administrativa	
ALTRES DADES Codi per a validació: UU5ZS-1ZJW6-Q1POI Data d'emissió: 16 de Juny de 2026 a les 9:15:50 Pàgina 14 de 14	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Cap de Servei de Salut Ambiental (XA) de DIPSALUT. Signat 16/06/2026 08:54	ESTAT SIGNAT 16/06/2026 08:54



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2027461 UU5ZS-1ZJW6-Q1POI 4A11D49907E0A42705E51A1EC912FBD830C267EAE) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <http://www.ddgi.cat/verificadorDipSalut>



Dipsalut
Organisme de Salut Pública
Diputació de Girona

D'acord amb l'article 311 de la LCSP, el contractista serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a Dipsalut, pels ajuntaments titulars de les instal·lacions objecte del servei contractat o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del contracte.

Prescripció 11. Vigència de la normativa

Qualsevol modificació o derogació de la normativa que regeix el servei objecte del contracte i que incideixi, directe o indirectament, les prescripcions tècniques d'aquest plec, s'entendrà automàticament aplicable i, per tant, l'empresa adjudicatària hi està sotmesa.