

INFORME OFICINA TÈCNICA D'ACCESSIBILITAT UNIVERSAL

Actuació: Projecte de mobiliari i senyalística Equipament Av del Carrilet 24.

Titular/Sol·licitant: Barcelona d'Infraestructures Municipals (BIM/SA)

Emplaçament: Av del Carrilet 24

Expedient: 603.2026.051

Vist el passí de BIM/SA, Barcelona d'Infraestructures Municipals, de data 22/07/2026, amb la documentació esmenant el primer informe, i vista la documentació aportada "Projecte de mobiliari i senyalística al nou equipament situat a l'Av del Carrilet 24" s'emet informe, d'acord a les exigències normatives derivades de l'actual marc regulador en matèria d'accessibilitat:

A	Favorable sense cap condició
X B	Favorable amb condicions a aplicar durant la fase d'execució d'obra
C	Favorable amb condicions relatives al projecte que s'hauran d'incorporar en el projecte que es presenti a aprovació definitiva
D	Desfavorable

Consideracions prèvies:

D'acord amb les actuacions que es realitzen a l'edifici, i atès que es tracta d'un edifici de nova planta, les exigències en relació als requeriments en matèria d'accessibilitat de l'edifici venen determinades per l'Annex 3b "Edificis de nova construcció" i l'Annex 3c "Normes d'accessibilitat a l'edificació".

Atès que, tal i com es manifesta al projecte, l'edifici serà un equipament comunitari, i d'acord a l'article 31 i a l'Annex 3a del Decret 209/2023, l'edifici disposa d'un ús de pública concurrència per determinar les exigències en matèria d'accessibilitat que estableix el Codi d'Accessibilitat de Catalunya.

Atès l'objecte del projecte, mobiliari i senyalització, li és d'aplicació:

- Llei 11/2023, de 8 de maig, de transposició de Directives de la Unió Europea en matèria d'accessibilitat de determinats productes i serveis.
- Decret 209/2023, "Capítol 5, Accessibilitat als productes" i "Annex 5a, Normes d'accessibilitat als productes", aplicable als productes d'ús públic i elements de la comunicació.
- Norma UNE 170002:2022, Requisits d'accessibilitat per als elements de senyalització en l'edificació.

El Codi d'Accessibilitat estableix que cal combinar els recursos visuals i tàctils per facilitar la identificació a tots els usuaris. Cal tenir en compte que quan es parla de recursos tàctils no es refereix a que puguin ser utilitzables amb els dits sense pressió, sinó que puguin ser identificables per persones amb discapacitat visual o baixa visió. Això vol dir que tinguin elements amb relleu, diferents textures, que permetin a una persona identificar cada un dels elements amb el tacte dels dits.

Condicions a aplicar durant la fase d'execució d'obra:

1. Elements de mobiliari.

a) Armaris i mobiliari en general.

Les manetes del mobiliari seran de tipus tirador amb disseny ergonòmic per facilitar-ne l'ús i els seu accionament, i assegurar el seu contrast cromàtic respecte l'element. En cas de que el fabricant no ho defineixi així, caldrà preveure altres models que si ho tinguin previst.

2. Senyalística.

A l'Annex 5a, el Codi d'Accessibilitat de Catalunya estableix els principis generals de la senyalística:

- El disseny, contingut i ubicació dels rètols, cartells i plafons informatius han de seguir el que estableix la norma *UNE 170002:2022, Requisits d'accessibilitat per als elements de senyalització en l'edificació*, a banda dels requeriments continguts a la normativa legal vigent.
- Han d'incloure conjuntament el format visual i el format tàctil quan la ubicació ho permeti.

a) Identificació de l'equipament

BIMSA sol·licitarà a Districte la incorporació de la balisa sonora activable mitjançant comandament a distància, de manera que s'incorpori durant l'execució de l'obra.

b) Retolació

- Es definirà la posició del directori durant la fase d'execució d'obra.
- Cal assegurar el contrast cromàtic entre figura i fons en el conjunt de retolació, sent mínim del 60%, d'acord a la norma UNE 17002:2022. Es recomana situar la tipografia sobre un element retolador, no en superfícies vidriades.
- Es recomana que la part inferior del braille es situï a una alçada de 1.45-1.50m.

Aquest informe s'emet sense perjudici de que el projecte compleixi amb el conjunt de les disposicions exigides al Codi d'Accessibilitat de Catalunya i el Codi Tècnic de l'Edificació, Document Bàsic de Seguretat d'Utilització i Accessibilitat.

Barcelona, a data de signatura

Vist i plau

Anna Alòs Paulet
La tècnica de Serveis Tècnics
Oficina Tècnica d'Accessibilitat Universal

Guillermo Hurtado Romero
El cap de Serveis Tècnics
Oficina Tècnica d'Accessibilitat Universal