



Núm. Expedient 2026 / 428
Servei de Contractació i Compra Pública
LS/am
D050302

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Obra de substitució del sistema de dosificació d'hipoclorit sòdic de l'ERA de L'Escala

1. OBJECTE DEL CONTRACTE.

L'objecte del contracte és l'execució de l'obra de substitució del sistema d'emmagatzematge i dosificació d'hipoclorit sòdic de l'ERA de L'Escala.

CPV: 45252130-8 (Equip de planta depuradora d'aigües residuals)

2. DURADA DEL CONTRACTE.

4 mesos des de la data de l'adjudicació.

3. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.

Els treballs a executar seran els següents:

- Desmuntatge del dipòsit existent i les bombes dosificadores existents. Gestió dels residus a gestor autoritzat.
- Adquisició i instal·lació de tanc vertical de polietilè de doble paret d'una capacitat de 5.000 litres de coloració clara, per a l'emmagatzematge d'hipoclorit sòdic.
- Adquisició i instal·lació de dues bombes de la marca Dosim model Prius D 10.24 (o equivalent), amb capacitat de dosificar entre un rang de 1,6 a 24 l/h (a 10 bar), PVDF VITÓN 230 VAC, amb variador i senyal 4-20 mA, capaces de regular la dosificació segons la informació del cabal provinent d'un PLC.
- Legalització de la instal·lació d'emmagatzematge d'acord a la ITC MIE APQ6. Redacció prèvia d'un projecte de legalització de la instal·lació d'emmagatzematge. Inscripció de la instal·lació en el RITSIC.
- Lliurament d'un informe amb descripció detallada de les feines realitzades i reportatge fotogràfic il·lustratiu de les diferents fases de l'obra fins a la completació final.





4. OBLIGACIONS DE L'ADJUDICATARI.

Realització dels treballs descrits en l'informe adjunt en el termini i pel preu establerts.

5. LLOC I FORMA DE PAGAMENT.

EDAR L'Escala

Coordenades: 42.1009391, 3.0989001

Enllaç a Google Maps: <https://www.google.com/maps>

La facturació electrònica s'efectuarà una vegada finalitzada l'obra i verificada la correcta execució de tot l'objecte del contracte.

6. PREU.

16.250,00 € (IVA no inclòs); 19.662,50 € (IVA inclòs).

7. CRITERIS DE VALORACIÓ.

Les ofertes hauran de ser consistents amb les demanades pel Consorci d'Aigües Costa Brava Girona en l'informe tècnic, i la proposta es considerarà vinculant. Se seleccionarà l'oferta més econòmica que compleixi amb les característiques i els requisits tècnics especificats en l'informe tècnic.

