

ANNEX I – Connexió elèctrica estands

Instal·lacions elèctriques dels estands exteriors i interiors.

- És una condició definitiva d'aquesta licitació, que cal palesar, la característica de que degut al singular emplaçament es classifiquen les instal·lacions per ser de caràcter temporal i amb part de les instal·lacions a la intempèrie, - dins del recinte firal -, és a dir exposades a les inclemències del temps.
- La potència a instal·lar estàndard és 2.200 w per estand, llevat de que els titulars facin una demanda personalitzada; a títol orientatiu, d'acord amb l'experiència dels anys, aquesta potència demandada en alguns espais d'automoció han arribat a ser de 7.700 w (un espai) i de 4.400 w (5 espais).
- La instal·lació elèctrica dels estands agafaran el subministrament elèctric de les caixes de connexió, que es trobaran distribuïdes pel recinte firal.
- Les caixes de connexions son instal·lades per la empresa contractada mitjançant la licitació corresponent (instal·lació i legalització del subministrament temporal per les fires, - tots els quadres, subquadres, caixes de connexions i línies de distribució elèctrica de l'interior del recinte de les fires, i reforç de la il·luminació expressa per aquestes fires) la qual estudia la disposició dels estands per repartir-les i ubicar-les als llocs més idonis per tal que no es superin els 10 m de distància i requereixi escomeses addicionals.
- Una vegada adjudicats els estands a les empreses o entitats participants, seran lliurades les dades definitives sobre la potència elèctrica demandada per cada estand. Posteriorment, serà facilitada la ubicació definitiva de les caixes de connexió, o confirmació de la ubicació inicialment lliurada.
- La present licitació formalitzada mitjançant els plecs de condicions tècniques i administratives, inclou la instal·lació elèctrica des de les caixes de connexions, - esmentades a l'apartat anterior -, fins cadascun dels estands que hagi demanat subministrament elèctric, per tal de que el estand resti muntat amb la il·luminació particular i servei elèctric demanat, en disposició de fer el corresponent ús per l'atenció al públic.
- La instal·lació elèctrica de cada estand haurà de complir la normativa tècnica aplicable al dimensionament i característiques específiques del cablejat i elements de protecció suficients (protecció magnetotèrmica corresponent a la potència instal·lada i coherent amb el dimensionament de la línia a la que connecta, i interruptor diferencial amb sensibilitat de 30 mA), i disposar d'un endoll per poder donar subministrament elèctric alguns elements mòbils o no estructurals del estand.
- En general tota la instal·lació elèctrica que s'adjudica, ha de donar compliment a la normativa legal tècnica aplicable (i en tot cas : REBT i instruccions tècniques, i normes particulars de la empresa distribuïdora; els equips i materials seran homologats i compliran, en quant a la seva fabricació i assaigs, amb la versió vigent de UNE).

Vilafranca del Penedès, en data de la signatura electrònica

La veracitat del contingut d'aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio

Codi validació document:
16336356504467565520





- Una vegada finalitzades totes les instal·lacions objecte de l'adjudicació, l'empresa adjudicatària lliurarà un document, - bé en format paper o fitxer electrònic -, a on es detalli que elements (estands, espais expositors, etc.), s'han connectat a cada caixa de connexions que es trobava preinstal·lada, i també es farà constar si s'ha produït alguna modificació respecte de les dades que se'ls va lliurar envers la potència assignada a cada stand, descrivint en què consisteix.

- L'Ajuntament de Vilafranca del Penedès mitjançant el personal que consideri oportú, exercirà el control dels treballs compresos al contracte de referència, comproment-se l'adjudicatari a facilitar la pràctica de l'esmentat control, així com obeir les instruccions que, per escrit, li siguin donades per aquell en l'exercici del citat control.

- L'adjudicatari designarà entre els seus treballadors un responsable, que s'haurà de fer càrrec de la coordinació entre la mateixa i l'Ajuntament, així com dels treballs de coordinació durant el muntatge - desmuntatge de les instal·lacions, i amb el diferent personal que proporcioni.

- Danys i perjudicis.

Serà obligació del contractista indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a tercers com conseqüència de les operacions que requereixi l'execució del contracte. El contractista serà responsable durant l'execució del contracte d'adjudicació de tots els danys i perjudicis directes i indirectes, que es puguin ocasionar a qualsevulla persona, propietat o servei públic o privat, amb ocasió o com conseqüència dels actes, omissions o negligències del personal al seu càrrec, o d'una deficient organització. Els serveis públics o privats que resultin danyats hauran de ser reparats, al seu càrrec, d'acord a la legislació vigent aplicable. Les persones que resultin perjudicades hauran de ser compensades, al seu càrrec, adequadament. Les propietats públiques o privades que resultin danyades hauran de ser reparades, al seu càrrec, restablint-les a les seves condicions primitives o compensant adequadament els danys i perjudicis causats.

Vilafranca del Penedès, en data de la signatura electrònica

La veracitat del contingut d'aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio

Codi validació document:
16336356504467565520

