

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE L'ACTUALITZACIÓ DEL SISTEMA DE CONTROL HONEYWELL EBI R600 a EBI R2025

EXPEDIENT NÚM. 2609NS02

1.- OBJECTE

L'objecte d'aquesta concurrència és la contractació, per part de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA del subministrament de l'actualització del sistema SCADA pel control i supervisió d'instal·lacions dels edificis del centre de Sant Joan Despí Honeywell EBI R600 a la versió EBI R2025.

2.- REQUERIMENTS DEL SUBMINISTRAMENT

El subministrament, instal·lació i posada en funcionament de la nova versió del sistema de gestió d'instal·lacions Honeywell EBI R2025, ha de ser necessàriament portats a terme per Honeywell, doncs les llicències de software són pròpies, el hardware a utilitzar ha d'haver estat certificat per Honeywell i el coneixement del sistema només el tenen els tècnics de la pròpia firma.

3.- DESCRIPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ

Per dur a terme l'actualització de versions, s'han de fer les següents tasques principals:

- Canvi de la versió de software EBI R600 a EBI R2025.
- Treballs d'enginyeria per fer la migració de les bases de dades i gràfics, configuració i resolució de les incidències en el procés d'actualització del software.
- Posta en servei i proves.
- Formació del personal d'operació del sistema.

4.- ACCEPTACIÓ

Es realitzarà l'acceptació del sistema, un cop estigui el subministrament en funcionament a les instal·lacions de la CCMA, SA a Sant Joan Despí, i s'hagi comprovat el compliment de les especificacions.

Sant Joan Despí, setembre 2026