

**SEPARATA DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
DE REFORMA D'EDIFICACIÓ PER A CENTRE DE VISITANTS. 2a FASE**

ESTUDIGRATACÓS
ARQUITECTURA I URBANISME

C/ Tapis, 26
17600 Figueres
972.510.320
estudi@gratacos.cat

PROMOTOR

**Ajuntament de Sant
Miquel de Fluvià**
Plaça de
l'Abad Oliba, 1
17475 SANT MIQUEL
DE FLUVIÀ

EMPLAÇAMENT
DE L'OBRA

C/ del Forn Romà, 1
17475 SANT MIQUEL
DE FLUVIÀ

**MEMÒRIA
AMIDAMENTS
PRESSUPOST**

Figueres, maig de 2026

1	OBJECTIU	3
2	AGENTS DEL PROJECTE	3
3	PROJECTE. FASES	3
4	ACTUACIONS EXECUTADES A LA FASE 1	3
5	ACTUACIONS INCLOSES A LA FASE 2	4
6	RESUM DE PRESSUPOST	4
7	AMIDAMENTS EDIFICACIÓ	6
8	PRESSUPOST EDIFICACIÓ	34
9	AMIDAMENTS ESPAIS EXTERIORS	50
10	PRESSUPOST ESPAIS EXTERIORS	56

1 OBJECTIU

L'objectiu de la present memòria és la descripció de les obres incloses a la **2a fase de la reforma de l'edificació** situada al carrer del Forn Romà, 1 de Sant Miquel de Fluvià, codi posta 17475, comarca de l'Alt Empordà, per **destinar-la a centre de visitants**.

2 AGENTS DEL PROJECTE

El projecte es redacta per encàrrec de l'Ajuntament de Sant Miquel de Fluvià amb N.I.F. nº P1718400C i seu social a la plaça de l'Abad Oliba, 1 de Sant Miquel de Fluvià, representat per l'alcalde Sr. Àngel Posas Agulló.

El projecte el redacta Lluís Gratacós i Soler, Arquitecte, col·legiat nº 14.595-5 del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, tècnic competent per a la seva redacció d'acord amb la legislació vigent, amb la col·laboració de Jaume Pagés Oliveras, arquitecte tècnic i Eugènia Fernández dissenyadora d'interiors.

3 PROJECTE. FASES

El projecte executiu de la reforma d'una edificació per destinar-la a centre de visitants, conté la descripció de l'estat actual i les obres de reforma necessàries per assolir els objectius fixats per destinar l'espai interior i exterior a l'ús públic.

En aquest document es contempla l'execució de la segona fase de les obres de reforma de l'edificació. Els documents tècnics que regiran per a l'execució de les obres són els del projecte executiu, tant pel que fa als documents gràfics com els escrits. En aquesta separata es contempla, únicament, es desglossat i actualització del pressupost de l'obra de manera que es possibiliti una segona fase d'intervenció de forma coherent amb el conjunt.

4 ACTUACIONS EXECUTADES A LA FASE 1

Al llarg de l'execució de la primera fase s'han executat, totalment o parcialment, partides incloses en els següents capítols:

- Fonamentació
- Estructura
- Coberta
- Paleteria
- Revestiments exteriors
- Sanejament
- Fusteria exterior
- Serralleria (parcial)
- Pintura (parcial)
- Seguretat i salut. La part corresponent a aquesta fase
- Gestió de residus. La part corresponent a aquesta fase
- Control de qualitat i
- Control arqueològic
- Pavimentació exterior (parcial)
- Jardineria (parcial)

5 ACTUACIONS INCLOSES A LA FASE 2

Per tal de completar la reforma de l'edificació cal actuar en els següents capítols d'obra:

- Estructura. Pèrgola
- Coberta. Remats de coronament de murs
- Paleteria. Parets, trasdossat
- Paviments. Interior i exterior (parcial)
- Revestiments. Trasdossats interiors, cel-rasos, enrajolats i revestit exterior cuina.
- Sanejament. Separador de greixos
- Electricitat
- Lampisteria i sanitaris
- Telecomunicacions
- Climatització i renovació d'aire
- Elements de protecció d'incendis i alarma
- Instal·lació de gas
- Fusteria interior i exterior
- Serralleria. Barana, passamà.
- Enllumenat exterior
- Pintura. Pèrgola i acabats interiors
- Seguretat i salut. La part corresponent a aquesta fase
- Gestió de residus. La part corresponent a aquesta fase
- Control de qualitat
- Jardineria (parcial)

6 RESUM DE PRESSUPOST

El pressupost estimat per a l'execució d'aquesta fase 2 de la reforma d'una edificació per destinar-la a centre de visitants a Sant Miquel de Fluvià, es desglossa en les partides que corresponen a l'edificació i els espais exteriors. El pressupost dels dos àmbits d'actuació es relaciona seguidament:

2a FASE. EDIFICACIÓ

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	123.649,99
13 % Despeses generals SOBRE 123.649,99.....	16.074,50
6 % Benefici Industrial SOBRE 123.649,99.....	7.419,00
Subtotal	147.143,49
2,9 % actualització preus juny 2025 SOBRE 147.143,49.....	4.267,16
21 % IVA SOBRE 151.410,65.....	31.796,24
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 183.206,89

2a FASE. ESPAI EXTERIOR

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	26.384,83
13 % Despeses generals SOBRE 26.384,83.....	3.430,03
6 % Benefici Industrial SOBRE 26.384,83.....	1.583,09
Subtotal	31.397,95
2,9 % actualitzacio preus juny 2025 SOBRE 31.397,95.....	910,54
21 % IVA SOBRE 32.308,49.....	6.784,78
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 39.093,27

2a FASE. RESUM TOTAL

Pressupost per contracte "EDIFICACIÓ"	183.206,89 €
Pressupost per contracte "ESPAIS EXTERIORS"	39.093,27 €
TOTAL pressupost per contracte 2a FASE	222.300,16 €

El pressupost d'execució per contracte de la fase 2 de les obres per la reforma de l'edifici del Centre de Visitants descrites en el projecte, puja la quantitat de DOS-CENTS VINT I DOS MIL TRES-CENTS euros amb SETZE cèntims.

Figueres, maig de 2026

7 AMIDAMENTS EDIFICACIÓ

AMIDAMENTS

Data: 21/05/26

Pàg.: 1

OBRA 01 PRESSUPOST CENTRE DE VISITANTS
CAPÍTOL 01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2140-4RRN	u	Arrencada d'obertura de tancament exterior, de fins a 6 m2 de superfície, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	portal exterior		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1,000

OBRA 01 PRESSUPOST CENTRE DE VISITANTS
CAPÍTOL 02 FONAMENTS I ESTRUCTURA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	E43GLPER	ml	Suport L 100x50 mm, gruix de 6 mm d'acer collada a mur i paredó amb fixacions mecàniques c/30 cm.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	5,800			5,800	C#*D#*E#*F#
2			1,000	0,900			0,900	C#*D#*E#*F#
3			1,000	2,380			2,380	C#*D#*E#*F#
4			1,000	1,860			1,860	C#*D#*E#*F#
5			1,000	4,400			4,400	C#*D#*E#*F#
6	..		2,000	8,000			16,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

31,340

2	E43GCALI	m2	Panell per construcció de sol entreplantes, formada per placa Soltec de la casa Caliplac. Panell compost per un tauler de ciment fusta tipus Viroc de 10 mm a la cara exterior, un nucli aïllant de Poliestirè Extruït (XPS) i una part interior en acabat decoratiu de 10 mm; muntat sobre suport L 100x50 mm, gruix de 6 mm d'acer collada a mur i paredó.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	2,400	2,750		6,600	C#*D#*E#*F#
2			1,000	3,050	1,600		4,880	C#*D#*E#*F#
3	--		1,000	6,000	2,000		12,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							23,480	

3

P443-FHWR

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra. Inclou la formacio de forats d'encastament i tapat de forats amb morter.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	IPN-100		4,000	2,500		8,320	83,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

83,200

AMIDAMENTS

Data: 21/05/26

Pàg.: 2

OBRA 01 PRESSUPOST CENTRE DE VISITANTS
CAPÍTOL 03 COBERTA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 P8J8-6YFM m Coronament de paret i peto interior de coberta de planxa d'alumini anoditzat d'1,2 mm de gruix, de 90 cm de desenvolupament i de 4 plecs, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	8,600			8,600	C#*D#*E#*F#
2			2,000	2,650			5,300	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,900

2 E555NCO1 u Formació de xemeneia exterior de 1.80 cm d'alçaria total, amb totxana de 10, revestida amb morter de ciment portland, inclòs l'entrega perimetral a la coberta, i l'apirador estàtic metal·lic segons planol de detall.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

OBRA 01 PRESSUPOST CENTRE DE VISITANTS
CAPÍTOL 04 PALETERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 P6126-58O2 m2 Paret divisòria recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcarí CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	cuina-magatzem		1,000	2,400	2,600		6,240	C#*D#*E#*F#
2	bany		1,000	0,950	2,400		2,280	C#*D#*E#*F#
4	armari gas propà		1,000	1,800	2,200		3,960	C#*D#*E#*F#
5			2,000	0,900	2,200		3,960	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,440

2 E83E2K6D m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 78 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 2 plaques tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	sala		1,000	10,800	4,850		52,380	C#*D#*E#*F#
2			1,000	10,800	2,300		24,840	C#*D#*E#*F#
3			2,000	6,400	5,650		72,320	C#*D#*E#*F#
4	cuina i magatzem		2,000	2,400	2,600		12,480	C#*D#*E#*F#
5			1,000	8,100	2,600		21,060	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 183,080

AMIDAMENTS

Data: 21/05/26

Pàg.: 3

3	P7C47-NO3U	m2	Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 48 mm, amb una conductivitat tèrmica $\leq 0.034 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$, resistència tèrmica $\geq 1,412 \text{ m}^2\cdot\text{K/W}$, col·locat sense adherir
---	------------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	sala		1,000	10,800	4,850		52,380	C#*D#*E#*F#
2			1,000	10,800	2,300		24,840	C#*D#*E#*F#
3			2,000	6,400	5,650		72,320	C#*D#*E#*F#
4	cuina i magatzem		2,000	2,400	2,600		12,480	C#*D#*E#*F#
5			1,000	8,100	2,600		21,060	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 183,080

4	EY01ESP1	ut	Estructura de porta corredora, tipus krona o similar, per un pas de 80x210 cm, muntada.
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5	EY01112A	m2	Ajuts de paleta a tots els industrials que intervenen en el procés constructiu de l'habitatge. (preu per m2 construït).
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			102,450				102,450	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 102,450

6	EY01ARM1	ut	Caixa d'obra ceràmica per armari de bombones de gas propà, format per una llosa de formigó de 15 cm, armat amb malla electrosoldada 15x15 Ø5mm de 200x100 cm. Caixa formada per paret de totxo ceràmic de 15 cm de gruix, i mesures exteriors 1,80x90x2,20 cm, amb sostre de solera de superbisell ceràmic i perfils T de 50cm per recolzament dels mateixos. Parets arrebossades exteriorment.
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA	01	PRESSUPOST CENTRE DE VISITANTS
CAPÍTOL	05	PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P7R1-HIW5	m2	Barrera front al gas radó amb làmina de betum modificat amb elastòmer, amb acabat plàstic per les dues cares, LBM (SBS) 40/P-FP amb armadura de feltre de polièster de 150 g/m2, de gruix mes gran a 2 mm, amb coeficient de difusió front al gas radó menor o igual a $2 \cdot 10^{-12} \text{ m}^2/\text{s}$, col·locada no adherida sobre superfície horitzontal

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	interior edifici		1,000	6,400	10,750		79,120	C#*D#*E#*1.15
2			1,000	6,150	2,400		16,974	C#*D#*E#*1.15

TOTAL AMIDAMENT 96,094

AMIDAMENTS

Data: 21/05/26

Pàg.: 4

2	P7C25-DD72	m2	Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 60 mm de gruix, resistència a compressió >= 500 kPa, resistència tèrmica entre 1.935 i 1,765 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjançament bombeig					
---	------------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	interior edifici		1,000	6,400	10,750		68,800	C#*D#*E#*F#
2			1,000	8,100	2,400		19,440	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 88,240

3	P93I-57S4	m2	Recrescudat i anivellament del suport de 30 mm de gruix, amb pasta autoanivellant de sulfat de calci tipus CA-C20-F4 segons UNE-EN 13813, aplicada mitjançant bombeig					
---	-----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	interior edifici		1,000	6,400	10,750		68,800	C#*D#*E#*F#
2			1,000	8,100	2,400		19,440	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 88,240

4	P9D5-3613	m2	Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu mitjà, grup Bla (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)					
---	-----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sala		1,000	40,500			40,500	C#*D#*E#*F#
2	Punt informació		1,000	3,350			3,350	C#*D#*E#*F#
3	barra		1,000	10,400			10,400	C#*D#*E#*F#
4	servei adaptat		1,000	4,250			4,250	C#*D#*E#*F#
5	distribuidor		1,000	2,350			2,350	C#*D#*E#*F#
6	serveis homes		1,000	2,150			2,150	C#*D#*E#*F#
7	cuina		1,000	12,850			12,850	C#*D#*E#*F#
8	magatzem		1,000	5,150			5,150	C#*D#*E#*F#
9	.		1,000	7,000			7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 88,000

5	P9U8-4Z8B	m	Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat, de 10 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)					
---	-----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000	10,760			21,520	C#*D#*E#*F#
2			1,000	6,600			6,600	C#*D#*E#*F#
3			1,000	6,200			6,200	C#*D#*E#*F#
4			2,000	6,000			12,000	C#*D#*E#*F#
5			2,000	2,200			4,400	C#*D#*E#*F#
6			2,000	5,900			11,800	C#*D#*E#*F#
7			4,000	2,300			9,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 71,720

AMIDAMENTS

Data: 21/05/26

Pàg.: 5

CAPÍTOL 06 REVESTIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	E824113V	M2	Enrajolat de parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb rajola de ceràmica esmaltada brillant tipus 1, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb morter adhesiu

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	servei adaptat		2,000	2,200	2,200		9,680	C#*D#*E#*F#
2			2,000	1,900	2,200		8,360	C#*D#*E#*F#
3	serveis homes		1,000	2,000	2,200		4,400	C#*D#*E#*F#
4			1,000	2,100	2,200		4,620	C#*D#*E#*F#
5			1,000	0,850	2,200		1,870	C#*D#*E#*F#
6			1,000	1,300	2,200		2,860	C#*D#*E#*F#
7	cuina		2,000	2,300	2,600		11,960	C#*D#*E#*F#
8			2,000	5,550	2,600		28,860	C#*D#*E#*F#
9	instal·lacions		2,000	2,300	2,600		11,960	C#*D#*E#*F#
10			2,000	2,250	2,600		11,700	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 96,270

2	E8449220	m2	Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim					
---	----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	cuina		1,000	12,850			12,850	C#*D#*E#*F#
2	magatzem		1,000	5,150			5,150	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

3	K2182281	m2	Repicat d'arrebossat de morter de calç, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor					
---	----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	INTERIOR							
2	repicat parets per reforç		2,000	10,800	4,900		105,840	C#*D#*E#*F#
3			2,000	6,400	5,400		69,120	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 174,960

4	P811-3EK5	m2	Arrebossat esquerdejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:4					
---	-----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	INTERIOR							
2	repicat parets per reforç		1,000	10,800	4,900		52,920	C#*D#*E#*F#
3			1,000	10,800	2,300		24,840	C#*D#*E#*F#
4			2,000	6,400	5,400		69,120	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 146,880

AMIDAMENTS

Data: 21/05/26

Pàg.: 6

5	P811-3FFH	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:2:10, remolinat					
---	-----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	paret ampliatio		4,000	2,400		2,850	27,360	C#*D#*E#*F#
2			1,000	8,100		2,850	23,085	C#*D#*E#*F#
3	paret coberta		2,000	2,550		0,450	2,295	C#*D#*E#*F#
4			1,000	8,100		0,450	3,645	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 56,385

6	P811-3ÑÑK	m2	Rejuntat de murs de paredar amb morter de calç groga, amb raspallat final.					
---	-----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	9,800	2,600		25,480	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,480

7	P815-3FMP	m2	Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1					
---	-----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	6,200	3,000		18,600	C#*D#*E#*F#
2			2,000	1,700	3,000		10,200	C#*D#*E#*F#
3			1,000	1,700	3,000		5,100	C#*D#*E#*F#
4	..		1,000	6,000	2,000		12,000	C#*D#*E#*F#
5			1,000	2,000	0,800		1,600	C#*D#*E#*F#
6			1,000	2,100	0,800		1,680	C#*D#*E#*F#
7			1,000	0,900	0,800		0,720	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 49,900

8	P881-4WEX	m2	Estucat d'estuc de morter de ciment blanc i pols de marbre, col·locat mitjançant projecció sobre parament arrebossat o enguixat, acabat aixafat i pintat amb pintura acrílica					
---	-----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	10,800	3,000		32,400	C#*D#*E#*F#
2			2,000	2,000	0,900		3,600	C#*D#*E#*F#
3			1,000	1,800	3,000		5,400	C#*D#*E#*F#
4			1,000	3,000	0,150		0,450	C#*D#*E#*F#
5			1,000	2,000	0,150		0,300	C#*D#*E#*F#
6	..		1,000	2,500	2,000		5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 47,150

OBRA 01 PRESSUPOST CENTRE DE VISITANTS
CAPÍTOL 07 INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

AMIDAMENTS

Data: 21/05/26 Pàg.: 7

1	PDE5-390I	u	Separador de greixos de polièster reforçat amb fibra de vidre segons UNE-EN 1825-1, de forma rectangular, per a un cabal de 4 l/s i 1000 l de capacitat, amb canonades d'entrada i sortida de 110 mm de diàmetre, col·locat					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

OBRA 01 PRESSUPOST CENTRE DE VISITANTS
CAPÍTOL 08 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PG1D-H9W0	u	Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura directa, potència entre 17,32 kW i 43,64 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulares de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptatge, sense ICP-M i sense interruptor diferencial, col·locat superficialment					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

2	EG1M1222	u	Caixa general de protecció i mesura de polièster, amb porta i finestreta, de 460x330x190 mm, per a un comptador monofàsic i rellotge, muntada superficialment					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

3	EG134902	u	Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de material autoextingible, amb porta, per a setze mòduls i muntada superficialment					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

4	EG161411	u	Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm, amb grau de protecció normal i encastada					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	

5	EG151D11	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	

AMIDAMENTS

Data: 21/05/26

Pàg.: 8

6	EG221511	m	Tub flexible corrugat de PVC, de diàmetre nominal referència 21 amb grau de resistència al xoc 5 i encastat					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	150,000			150,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							150,000	
7	EG221611	M	Tub flexible corrugat de PVC, de diàmetre nominal referència 29 amb grau de resistència al xoc 5 i encastat					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	200,000			200,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							200,000	
8	EG326206	m	Conductor de coure de designació UNE H07V-R, unipolar de secció 1x1,5 mm2, col.locat en tub					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	450,000			450,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							450,000	
9	EG326306	m	Conductor de coure de designació UNE H07V-R, unipolar de secció 1x2.5 mm2 i col.locat en tub					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	450,000			450,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							450,000	
10	EG326406	m	Conductor de coure de designació UNE H07V-R, unipolar de secció 1x4 mm2 i col.locat en tub					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	150,000			150,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							150,000	
11	EG326506	M	Conductor de coure de designació UNE H07V-R, unipolar de secció 1x6 mm2 i col.locat en tub					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	80,000			80,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							80,000	
12	EG4114FH	U	Interrupitor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, tetrapolar (3P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE 20-317, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
13	EG414DJH	U	Interrupitor general automàtic de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE_EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE_EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN					

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

- 14

EG4242JH

u

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

- 15

EG415PDD

U

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tripolar (3P), de 36 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4,5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

- 16

EG415PDB

U

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tripolar (3P), de 36 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4,5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

- 17

EG415PDD

U

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tripolar (3P), de 36 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4,5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

- 18

EG611011

u

Caixa de mecanismes, per a un element, tipus 1, encastada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			54,000				54,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 54,000

- 19

EG622012

u

Interruptor de 10 A, tipus 1 i muntat superficialment, sèrie Simon 82, colors bàsics.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

- 20

EG627012

u

Commutador de 10 A, tipus 1 i muntat superficialment, sèrie Simon 82, colors bàsics.

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	
21	EG638011	u	Endoll bipolar més connexió a terra (II+T) de 16 A, tipus 1, muntat encastat,sèrie Simon 82, colors bàsics.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			40,000				40,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							40,000	
22	EG639011	u	Endoll bipolar més connexió a terra (II+T) de 25 A, tipus 1, muntat encastat, sèrie Simon 82, colors bàsics.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	
23	EG638011	u	Endoll protegit, d'intemperie, bipolar més connexió a terra (II+T) de 16 A, tipus 1, muntat encastat, Serie SIMON 82 gamma grafit alumini mate.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	
24	EGD1432E	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriments de coure de 300 µm de gruix, de 2500 mm de llargària i de 17.3 mm de diàmetre, clavada a terra					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	
25	EG380902	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	40,000			40,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							40,000	
26	EG38NINE	u	instal.lació elèctrica completa segons projecte i seguint el R.E.B.T. S'inclou connexió al quadre elèctric.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
27	EH2LJJAA	u	Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds 10 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR=22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, equip elèctric no regulable, d'aïllament classe I , cos alumini, amb grau de protecció IP 20, col·locat encastat					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
---	--	--	-------	--	--	--	-------	-------------

TOTAL AMIDAMENT 2,000

28	EH2LJJTL	m	Tira LED, blanc càlid 3300 K, d'ample 12 mm, de longitud 250 cm, LIPROTEC-ES, ref. LTES1 de la sèrie LIPROTEC-ES de SCHLÜTER SYSTEMS SL. Inclou perfil d'alumin amb làmina de plastic difusora. Inclou suports de cable d'acer de 1.5mm acorats a sostres amb embellidors L'alçada dels suports es variable segons disseny de projecte i es col·locaran separats cada 3 m de distancia màxima.					
----	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			54,000				54,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 54,000

29	PH57-B3A9	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 140 a 170 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial					
----	-----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

30	PH57-B3LL	u	Panell LED encastable de 120x30 cm 35 W 4000°K					
----	-----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

31	PH57-B3MM	u	downlight LED encastable circular superslim de 15 w 4000°K					
----	-----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

32	PG70-78AL	u	Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lx, amb tapa, preu econòmic, encastat					
----	-----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

OBRA 01 PRESSUPOST CENTRE DE VISITANTS
CAPÍTOL 09 INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA I SANITARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PJ11C-3CXE	u	Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

AMIDAMENTS

Data: 21/05/26

Pàg.: 12

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2	PJ117-3BMM	u	Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària <= 53 cm, de color blanc i preu alt, col·locat amb suports murals					
---	------------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3	PJ117-3BMK	u	Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu alt, col·locat amb suports murals					
---	------------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	lavabo minusvalids		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4	PJ181-H7QY	u	Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica circular, de 40 a 50 cm de diàmetre, acabat brillant, col·locada soldada a taller a taulell d'acer inoxidable i polida					
---	------------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5	EJ18LMAA	u	Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques i escorredor, de 110 a 120 cm de llargària, acabat brillant i <=50 cm d'amplària, tipus 1, encastada a un taulell de cuina					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6	PJ34-3FP9	u	Desguàs recte per a aigüera, amb sobreexidor, tap i cadeneta incorporats, de PVC, de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal o a un sífó de PVC					
---	-----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7	PJ32-3EGS	u	Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de llautó, de diàmetre 1''1/4 amb enllaç de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal o a un sífó de PVC					
---	-----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

AMIDAMENTS

8	PJ41-HA1W	u	Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques					
---	-----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9	PJ42-HA1M	u	Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçària per 255 mm de diàmetre, col·locat amb fixacions mecàniques					
---	-----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10	PJ43-HA1H	u	Dosificador de sabó de plàstic amb cos transparent, de dimensions 220 x 115 x 100 mm i capacitat 1000 c.c., col·locat amb fixacions mecàniques					
----	-----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

11	PJ40-HA26	u	Porta-rotlles doble de paper higiènic, d'acer inoxidable, de dimensions 230 x 115 x 110 mm, col·locat amb fixacions mecàniques					
----	-----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

12	EN3173P7	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1 1/4", de 10 bar de pressió nominal, amb cos de PVC, bola de PVC i anells de tancament de tefló, temperatura màxima de servei de 60°C i muntada superficialment					
----	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

13	EFB16455	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa					
----	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			25,000				25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

14	PF90-HPFF	m	Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè multicapa de diàmetre 20x2 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premisar					
----	-----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

1			1,000	40,000			40,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								40,000
15	PF90-HPFD	m	Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè multicapa de diàmetre 16x2 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premisar					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	50,000			50,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								50,000
16	PJ211-3E9C	u	Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb sortida Indeterminat Indeterminat de diàmetre 3/4 i entrada Indeterminat de 3/4					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								8,000
17	PJ215-3CS2	u	Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2''					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								2,000
18	PJ217-3SCI	u	Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, temporitzada, amb dues entrades de maniguets					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								2,000
19	EJ2861AA	u	Aixeta automescladora per a aigüera, amb instal.lació muntada superficialment, mural, de llautó cromat, tipus 1, amb broc giratori de fosa, amb dues entrades de 1/2''					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								2,000
20	EFB2NIL1	u	Instal.lació completa de lampisteria i instal.lacio solar segons projecte i plec de condicions particulars. S'inclou connexió a la xarxa existent amb tots els materials imitjans necessaris.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								1,000

AMIDAMENTS

Data: 21/05/26

Pàg.: 15

21	PEA6-FJY8	u	Instal·lació solar tèrmica tipus termosifònica, amb conjunt compacte termosifònic d'1 captador solar amb una superfície activa de 2,00 a 2,25 m2, amb acumulador d'acer vitrificat de capacitat 150 l i suport metàl·lic, amb circuit tancat, col·locat amb fixacions mecàniques, connexions de camp de col·lectors de tub de coure amb aïllament d'escuma elastomèrica i recobriments d'alumini, amb una distància de 15 m entre els captadors i l'acumulador, amb vàlvules i tots els elements de connexió necessaris per a la seva instal·lació					
----	-----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA 01 PRESSUPOST CENTRE DE VISITANTS
CAPÍTOL 10 INSTAL·LACIONS DE DOMÒTICA I TELECOMUNICACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EP11NITV	u	Instal·lació completa de TV en vivenda inclòs equip d'amplificació, antena i baixants amb derivacions a les diferents estances assenyalades en el planol d'instal·lacions.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2	EP27NITE	u	Instal·lació de telefonia, amb col·locació de tub coarrugat, fil telefònic i caixes de presa d'acord amb el planol d'instal·lacions.					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3	EP11VID1	u	Instal·lació completa de veu, dades, ethernet per l'edifici.					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA 01 PRESSUPOST CENTRE DE VISITANTS
CAPÍTOL 11 INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PEF1-6QQL	u	Bomba de calor vertical compacta d'expansió directa amb condensació per aire, inclou maquina exterior i maquina interior, amb ventiladors centrífugs al condensador i a l'evaporador, de 25 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de COP aproximat 3, EER aproximat 2.5, amb alimentació trifàsica de 400 V, amb una pressió disponible de 100 Pa, amb 2 compressors hermètics alternatius i fluid frigorífic R-410A, amb termòstat ambient per cable i safata de recollida de condensats, col·locada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 21/05/26

Pàg.: 16

TOTAL AMIDAMENT							1,000	
2	PE53-4UF4	m2	Formació de conducte rectangular de placa de llana mineral de roca (MW) per a aïllaments (106 a 115 kg/m3), de 25 mm de gruix, amb paper kraft-alumini per la cara externa i tel natural per l'altra cara, muntat encastat en el cel ras					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	IMPULSIO		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
2	embocadura		1,000	1,000	1,800		1,800	C#*D#*E#*F#
3	50x30		1,000	8,500	1,600		13,600	C#*D#*E#*F#
4			3,000	1,000	1,600		4,800	C#*D#*E#*F#
5	30x30		3,000	1,000	1,200		3,600	C#*D#*E#*F#
7	RETORN							
8	50x30		1,000	4,500	1,600		7,200	C#*D#*E#*F#
9			2,000	1,000	1,600		3,200	C#*D#*E#*F#
10	embocadura		1,000	1,000	2,600		2,600	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							36,800	
3	PEK7-487A	u	Difusor circular orientable d'alumini anoditzat platejat, de 200 mm de diàmetre i fixat al pont de muntatge					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							12,000	
4	PEK7-487G	u	Difusor circular d'alumini anoditzat platejat, de 300 mm de diàmetre i fixat al pont de muntatge					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	
5	PEKM-48DD	u	Reixeta de retorn de quadrícula, d'alumini anoditzat platejat, de 250x1000 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i fixada al bastiment					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
6	EG38NICL	u	instal·lació de climatització completa segons projecte. Inclou conductes, petit material, mà d'obra, i posada en funcionament.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
7	PEC4-CS5L	u	Recuperador de calor amb alimentació monofàsica a 230 V, de 410 m3/h de cabal màxim, transmissió directa amb 2 motors a impulsió i aspiració de 60 W cada un, amb 2 filtres a aspiració classes F-7 i F-7, col·locat fixat mecànicament a parament vertical o sostre i connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i control i als conductes d'aspiració i impulsió					

AMIDAMENTS

Data: 21/05/26 Pàg.: 17

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 PE42-48SU m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Extracció							
2			1,000	0,800			0,800	C#*D#*E#*F#
3			1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
4			1,000	1,200			1,200	C#*D#*E#*F#
5			1,000	4,000			4,000	C#*D#*E#*F#
6			2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#
7	Admissió							
8			1,000	4,000			4,000	C#*D#*E#*F#
9			1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
10	conducte vertical		2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

9 PEP6-8FEI u Boca d'extracció/impulsió de 100 mm de diàmetre de connexió i 140 mm de diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, fixada amb cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de sortida

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Admissió		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Extracció		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

10 PE42-48T9 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, autoconnectable, muntat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	extraccio escalfador Ø150		1,000	3,000			3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

11 PE42-48WH m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm, autoconnectable, muntat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	extractor cuina		1,000	3,000			3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

AMIDAMENTS

Data: 21/05/26

Pàg.: 18

12	PEGG-FKR6	u	Equip de climatització d'expansió directa de tipus multisplit amb 2 unitats interiors, constituït per 1 unitat exterior d'expansió directa amb una potència frigorífica nominal de 3,5 kW i una potència calorífica nominal de 4 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de 5.1 a 5.6 (A) i SCOP de 4 a 4.6 (A+) segons REGLAMENTO (UE) 626/2011, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor tipus DC Inverter i compressor tipus hermètic rotatiu, gas refrigerant R410A, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu alt, 1 unitat interior mural amb una potència frigorífica màxima de 2 kW i una potència calorífica màxima de 2,5 kW, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor DC Inverter, gas refrigerant R410A, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu alt i 1 unitat interior de sostre amb una potència frigorífica màxima de 2 kW i una potència calorífica màxima de 2,5 kW, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor DC Inverter, gas refrigerant R410A, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu alt					
----	-----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

OBRA 01 PRESSUPOST CENTRE DE VISITANTS
CAPÍTOL 12 INSTAL·LACIONS PROTECCIO CONTRA INCENDIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PM32-DZ3K	u	Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

2	PMS0-6Z1P	u	Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscet categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical					
---	-----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

3	PMS0-6Z1O	u	Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscet categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical					
---	-----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	extintor		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	sirena		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	pulsador		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

4	PM11-383W	u	Central de detecció d'incendis convencional per a 6 zones, amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb indicador d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova d'alarma, i muntada a la paret					
---	-----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

AMIDAMENTS

5	PM15-4ICZ	u	Sensor dual òptic/tèrmic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-5/A1 i UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat superficialment
---	-----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6	PM17-386S	u	Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manual per trencament d'element fràgil, segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment
---	-----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7	PM18-385P	u	Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100 dB, so multitó, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'interior
---	-----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA 01 PRESSUPOST CENTRE DE VISITANTS
CAPÍTOL 13 INSTAL·LACIÓ D'ALARMA I PROTECCIÓ DE PATRIMONI

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	PMD6-H7LM	u	Central d'intrusió en caixa metàl·lica per a sistema integrat de seguretat, de 8 zones ampliable a 32, possibilitat de fins a 4 particions, sortides en placa per a sirena exterior, sirena interior, llum estroboscòpica i relé programable, configurable mitjançant port USB, amb transmissor telefònic integrat, alimentació 230V, inclosa una bateria de plom estanca de 12 Vcc i 7,2 A, amb teclat display LCD de 2 línies de 16 caràcters, amb grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-1, instal·lada
---	-----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2	PMD4-388S	u	Detector volumètric d'infraroigs passius (PIR) amb tecnologia vectorial, abast longitudinal 12 m, amb 9 cortines, camp de visió de 86°, amb sortida per a alarma (NC) i per a tamper (NC), amb sistema d'immunitat contra animals domèstics (fins a 15 kg), alimentació 12 V, amb grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-2-2, col·locat superficialment
---	-----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3	PMD7-H7L1	u	Sirena per a instal·lació de seguretat, per a ús exterior, fabricació en policarbonat, d'1 to i flash de color ambre o blau, sortida acústica de 114 dB a 1 m de distància, alimentació 12 Vcc i autoalimentació amb bateria de Ni-Cd de 10,8 V i 280 mAh, amb tamper de carcassa i de paret, grau de protecció IP 55, col·locada
---	-----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

Data: 21/05/26

Pàg.: 20

1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								1,000
4	PMD6-INS1	u	Instal.lacio completa d'equip d'alarma i protecció del patrimoni, segons projecte, amb inclusió de feina i petit material.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								1,000
OBRA	01	PRESSUPOST CENTRE DE VISITANTS						
CAPÍTOL	14	INSTAL.LACIO DE GAS						
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PF53-3C55	m	Tub de coure R220 (recuit) de 16 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	40,000			40,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								40,000
2	PF42-65C6	m	Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 42 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	vaina protecció tub		1,000	12,000			12,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								12,000
3	PK01-61V1	m	Escomesa des de clau de pas fins a cambra de comptadors amb tub de coure semidur de DN 54 mm, de gruix 1,2 mm, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà, col·locat superficialment, pintat de tub de coure amb 1 capa d'imprimació i 2 capes d'acabat					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	12,000			12,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								12,000
4	PK10-DB5Y	u	Armari regulador normalitzat de designació A-6 per a un cabal de 6 m3/h, entrada de polietilè de 32 mm de diàmetre, sortida amb tub de coure de 20x22 mm, pressió d'entrada mitjana B, pressió de sortida 22 mbar, pressió de seguretat per màxima 70 mbar, pressió de seguretat per mínima 12.5 a 15 mbar i muntat superficialment					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								1,000
5	PK25-MUN01	U	Muntatge de canalització de gas, subministre ui col·locació d'armari de comptatge, reguladors de pressió manometre, aixetes de pas, petit material,... per una instal·lació completa.					

AMIDAMENTS

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

6

PK51-6YZM

u

Bateria per a la instal·lació de 3+3 ampolles de propà de 35 kg de capacitat unitària, amb inversor automàtic, col·lector de llautó cromat, 6 vàlvules antiretorn, 6 vàlvules d'excés de cabal, 6 lires de connexió, regulador de cabal regulable fins a 12 kg/h, limitador de pressió de 12 Kg/h a 1,7 Kg/cm2, derivació amb manòmetre, vàlvula amb connexions i part proporcional d'elements de muntatge i petit material, muntada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1,000

7

PE2C-HQEU

u

Caldera mural de condensació, per a gas propà, de 30 kW de potència tèrmica útil, per a calefacció, superfícies de transmissió de calor de fosa d'alumini-silici, cremador monobloc modulant de tipus premescla amb modulació 1:5, temperatura de funcionament 80°C, temperatura màxima 90°C, pressió màxima 0,4 MPa, eficiència en règim d'alta temperatura (80/60°C) del 88% respecte al PCS, eficiència en règim de baixa temperatura (50/30°C) al 30% de la càrrega del 98% respecte al PCS, funcionament en funció de la temperatura exterior, per a instal·lació com a caldera individual, no inclou la bomba circuladora, col·locada amb suports murals

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1,000

OBRA 01 PRESSUPOST CENTRE DE VISITANTS
CAPÍTOL 15 FUSTERIA INTERIOR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PAP0-NF01	U	Parament amb porta d'una fulla batent. Parament de 40mm de gruix format per bastigis ocults de 28 mm collats a murs, paviment i sostre, rebliment amb llana mineral, emplaonat amb tauler MDF de 6 mm i xapat amb fusta (pi Oregó) envernissada amb vernís ecològic al aigua (color a escollir). Fulla de 40 mm de gruix formada per bastigis ocults de 28 mm, reble amb llana mineral, emplaonada amb tauler MDF de 6 mm i xapat amb fusta (pi Oregó) envernissada amb vernís ecològic al aigua (color a escollir). Col.locació sobre parament de base. Senyalització, pestell interior, maneta, ferratges i mecanismes d'obertura inclosos. llum tot fusta 132x240 cm.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P.1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
2	PAP0-NF02	U	Porta d'un full corredís ocult amb estructura per a parets de cartró guix. Fulla de 40 mm de gruix formada per bastigis ocults de 28 mm, rebliment amb llana mineral, emplaonada amb tauler MDF de 6 mm i xapat amb fusta (pi Oregó) envernissada amb vernís ecològic al aigua (color a escollir). Col.locació sobre premarc de base. Emplaonat encolat a paret amb tauler MDF de 6 mm i xapat amb fusta (pi Oregó) envernissada amb vernís ecològic al aigua (color a escollir). Senyalització, pestell interior, tiradors, ferratges i mecanismes d'obertura inclosos. llum tot fusta 192x240 cm.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P.2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT							1,000	
3	PAP0-NF03	U	Porta d'un full corredís ocult amb estructura per a parets de cartró guix. Fulla de 40 mm de gruix formada per bastigis ocults de 28 mm, emplaonada amb tauler MDF de 6 mm acabat amb una capa d'emprimació i dues de pintura blanca acrílica ecològica al aigua. Col.locació sobre premarc de base. Pestell interior, tiradors, ferratges i mecanismes d'obertura inclosos. llum de pas 80x220 cm.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P.3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
4	PAP0-NF04	U	Porta EI2 45-c5 d'una fulla batent. Fulla de 45 mm de gruix composta ànima d'aglomerat de baixa densitat i un bastidor perimetral de DM d'alta densitat. Tot plegat emplaonada amb dos taulers de terminació acabat amb una capa d'emprimació i dues de pintura (color igual que la paret) acrílica ecològica al aigua. Premarc de pi amb cèrcol de DM d'alta densitat ignífug on s'incorpora una junta intumescent oculta. Xarneres, maneta de niló en U, braç tancaporta i retenidor, ferramentes i mecanismes d'obertura inclosos. llum de pas 80x220 cm.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P.4		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
5	PAP0-NF05	U	Moble taulell de recepció amb estanteries. Moble realitzat amb tauler MDF de 25 mm de gruix acabat xapat amb fusta (pi Oregó) envernissada amb vernís ecològic al aigua (color a escollir). Taulers collats amb cola i ferramentes. llum de pas 120x105 cm.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	M.1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
6	PAP0-NF06	U	Taulell de zona de bar. Moble realitzat amb tauler MDF de 25 mm de gruix (a) a taulell i laterals, i de MDF de 10 mm al frontal (b) collat a muret (c), acabat xapat amb fusta (pi Oregó) envernissada amb vernís ecològic al aigua (color a escollir). Taulers collats amb cola i ferramentes.. Mesures 215x105 cm.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	M.2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

OBRA	01	PRESSUPOST CENTRE DE VISITANTS
CAPÍTOL	16	FUSTERIA EXTERIOR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

AMIDAMENTS

1	PAFE-NFE1	U	Portal d'un full batent amb obertura cap a l'exterior i vidriera fixa. Porta d'accés formada per estructura portant del full de la porta, que consta per U invertida de planxa d'acer corten de 160x12 mm, amb reforç interior amb passamà d'acer corten de 40x10mm, soldat perpendicularment a la U invertida. Estructura collada a la base mitjançant dues platines de 300x150x15 mm i ancorada amb sis fixacions de tac químic per platina. Fulla de porta vidriera formada per marc de 140x50 mm de fusta de pi Oregó (d), rivet interior de fusta 10x10 mm (e), tot acabat amb vernís ecològic al aigua (Color a escollir). Vidre amb càmera d'aire 3+3(16)3+3 mm (f) tant a la porta com a la vidriera fixa que anirà especejada en tres parts, dos vidres laterals i un superior amb junta de silicona entre ells. Pany, tiradors, xarneres ocultes (EDGE de Carré), ferratges i d'altres mecanismes d'obertura inclosos. Llum d'obra: 254x272 cm					
---	-----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PE-1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2	PAFE-NFE2	U	Portal d'un full batent amb obertura cap a l'exterior. Portal amb estructura d'acer amb tub rectangular 50x30mm e 3mm (a), dos mòduls (2500x660x35mm) de panell de planxa perforada d'acer corten (b) per l'exterior, aïllament tèrmic intermig amb placa XPS de 30 mm i planxa metal·lica de 2 mm per l'interior. Collat a estructura amb cargols autoperforants. Xarneres collades a mur. Tiradors, xarneres, ferratges i d'altres mecanismes d'obertura inclosos. Llum d'obra: 132x250 cm					
---	-----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PE-2 porta magatzem		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Porta armari gas propà		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3	PAFE-NFE3	U	Finestra d'un full oscil·lobatent. Finestra d'alumini lacat (RAL a escollir), bastigis amb trencament de pont tèrmic i acústic, col·locació sobre premarc de base. Vidre amb càmera d'aire 5(16)3+3 mm. Maneta, ferratges, xarneres i d'altres mecanismes d'obertura inclosos. Llum d'obra: 112x95 cm REF. F.1					
---	-----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	F.1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4	PAFE-NFE4	U	Finestra de dos fulls oscil·lobatents. Finestra d'alumini lacat (RAL a escollir), bastigis amb trencament de pont tèrmic i acústic, col·locació sobre premarc de base. Vidre amb càmera d'aire 5(16)3+3 mm. Maneta, ferratges, xarneres i d'altres mecanismes d'obertura inclosos. Llum d'obra: 125x65 cm					
---	-----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	F.2		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

AMIDAMENTS

Data: 21/05/26 Pàg.: 24

5	PAFE-NFE5	U	Xemeneia per a ventilació i escalfador de gas. Barret de xemeneia model A/43 TIBIDABO de Rixaab de ?150 mm format per un nombre variable de cons superposats un sobre l'altre, en acer galvanitzat de 10/10 (1 mm), acabat texturitzat marró òxid. Tub i ferramentes de fixació inclosos. altura 100+40cm.					
---	-----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	X.1		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6	PAFE-NFE6	U	Xemeneia per extracció fums cuina. Barret de xemeneia model A/29 TODOVIENTO de Rixaab per a tub ?360 mm format per tub perimetral i tapa superior, acabat texturitzat marró òxid. Tub Ø 300mm amb aïllament 30mm, abraçadora d'unió i ferramentes de fixació inclosos. altura 115+30cm.					
---	-----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	X.2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7	PAFE-NFE7	ml	Barana formada per passamà de 40x10mm collada a paviment amb tac químic.					
---	-----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	barana escala		2,000	3,020			6,040	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,040

OBRA 01 PRESSUPOST CENTRE DE VISITANTS
CAPÍTOL 17 SERRALLERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	NSERR-001	m2	Façana ventilada amb planxa perforada d'acer corten. Estructura d'acer amb tub quadrat 60x60X3 mm (a) cada 66 cm collada al mur, els tubs de les cantonades aniran collats al mur amb L d'acer soldades al tub. Panell doblegat de planxa perforada d'acer corten,(4 plecs) i 18 unitats de mòdul 1 (800x660x30mm) i 16 unitats de mòdul 2 (2500x660x30mm), collat a estructura amb cargols autoperforants. Ferramentes de fixació inclosos.					
---	-----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Modul 1		18,000	0,900	0,800		12,960	C#*D#*E#*F#
2	Modul 2		16,000	0,900	2,500		36,000	C#*D#*E#*F#
4	modul gas propà		4,000	0,900	2,200		7,920	C#*D#*E#*F#
5			2,000	0,900	2,200		3,960	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,840

2	NSERR-002	u	Marc perimetral del forat d'obertura i retolació. Planxa d'acer corten de 8 mm collada a mur perimetral de la porta d'entrada PE.1 que sobresurt 10cm de la façana (a), continua pel lateral de la façana amb retolació també d'acer corten (b), aquesta pot anar reforçada amb rodons encastats al mur (c) amb tac químic. Detall MP - Planol 05.01 Serralleria					
---	-----------	---	--	--	--	--	--	--

AMIDAMENTS

Data: 21/05/26

Pàg.: 25

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

OBRA 01 PRESSUPOST CENTRE DE VISITANTS
CAPITOL 18 PINTURA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P8A3-45UF	m2	Envernissat de parament horitzontal/inclinat de fusta, inclòs bigues laminades; al vernís intumescent B-19 CEDRIA , a base de resines a l'aigua de dos components, per a fusta ,amb 3 capes d'acabat setinada. Sota l'acció de la calor o de la flama, desenvolupa una escuma aïllant i protectora de baixa conductivitat tèrmica aïllant al suport de la transmissió tèrmica i de l'acció destructiva del foc. Certificat segons norma EN 1363-1:2012 que garanteix una resistència al foc fins a 90 minuts. Exempt de compostos halogenats

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	superfície panells inclinats		2,000	3,450	10,800		74,520	C#*D#*E#*F#
2	bigues laminades		1,000	46,330			46,330	C#*D#*E#*F#
3			1,000	25,050			25,050	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 145,900

2	P89J-4UDI	m2	Pintat de vertical exterior d'acer corten, amb producte fixador d'acer corten, per donar acabat protector amb dues capes de fixador transparent a base de resines					
---	-----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Modul 1		18,000	0,900	0,800		25,920	C#*D#*E#*2
2	Modul 2		16,000	0,900	2,500		72,000	C#*D#*E#*2
3	marc perimetral entrada		1,000	22,000			22,000	C#*D#
4	..		1,000	60,000			60,000	C#*D#

TOTAL AMIDAMENT 179,920

3	P89I-4V8T	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat					
---	-----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	extradossats		2,000	10,800	4,850		104,760	C#*D#*E#*F#
2			2,000	6,400	5,650		72,320	C#*D#*E#*F#
3			2,000	2,400	2,600		12,480	C#*D#*E#*F#
4			1,000	6,150	2,600		15,990	C#*D#*E#*F#
5	.. envans de guix		2,000	1,800	3,000		10,800	C#*D#*E#*F#
6			2,000	6,400	3,000		38,400	C#*D#*E#*F#
7			2,000	2,000	3,000		12,000	C#*D#*E#*F#
8			1,000	3,200	3,000		9,600	C#*D#*E#*F#
10	fals sostres							
11	cuina		1,000	12,850			12,850	C#*D#*E#*F#
12	magatzem		1,000	5,150			5,150	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT							294,350
-----------------	--	--	--	--	--	--	---------

4	P89H-4V7G	m2	Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat				
---	-----------	----	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	paret ampliacio		2,000	2,550		3,600	18,360	C#*D#*E#*F#
2			1,000	8,400		3,600	30,240	C#*D#*E#*F#
3	paret coberta		2,000	2,550		0,450	2,295	C#*D#*E#*F#
4			1,000	8,400		0,450	3,780	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	54,675
-----------------	--------

5	P89K-42YM	m2	Pintat de parament horitzontal de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat				
---	-----------	----	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	serveis homes		1,000	2,150			2,150	C#*D#*E#*F#
2	distribuidors lavabos		1,000	2,350			2,350	C#*D#*E#*F#
3	servei adaptat / dones		1,000	4,250			4,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	8,750
-----------------	-------

OBRA	01	PRESSUPOST CENTRE DE VISITANTS
CAPÍTOL	20	SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	H121SIS1	m2	Elements de protecció col·lectiva i individuals i mitjans auxiliars pel correcte desenvolupament i protecció dels treballadors i a terceres persones durant l'execució de l'obra.
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	1,000
-----------------	-------

2	H121VAR1	m2	Redacció del pla de seguretat i salut de l'obra, amb obertura del centre de treball.				
---	----------	----	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	1,000
-----------------	-------

OBRA	01	PRESSUPOST CENTRE DE VISITANTS
CAPÍTOL	21	GESTIO DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	E2R54269	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
---	----------	----	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

AMIDAMENTS

Data: 21/05/26

Pàg.: 27

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	inerts		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	formigo		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
3	materials ceràmics		3,380				3,380	C#*D#*E#*F#
4	metalls barrejats		0,150				0,150	C#*D#*E#*F#
5	fusta		0,500				0,500	C#*D#*E#*F#
6	plastic		0,860				0,860	C#*D#*E#*F#
7	envasos paper i cartró		0,990				0,990	C#*D#*E#*F#
8	no especials		0,910				0,910	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,790

2 E2RA73G1 m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	inerts		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	formigo		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
3	materials ceràmics		3,380				3,380	C#*D#*E#*F#
4	metalls barrejats		0,150				0,150	C#*D#*E#*F#
5	fusta		0,500				0,500	C#*D#*E#*F#
6	plastic		0,860				0,860	C#*D#*E#*F#
7	envasos paper i cartró		0,990				0,990	C#*D#*E#*F#
8	no especials		0,910				0,910	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,790

8 PRESSUPOST EDIFICACIÓ

PRESSUPOST

Data: 21/05/26

Pàg.: 1

OBRA 01 PRESSUPOST CENTRE DE VISITANTS
CAPÍTOL 01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2140-4RRN	u	Arrencada d'obertura de tancament exterior, de fins a 6 m2 de superfície, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. (P - 53)	58,79	1,000	58,79
TOTAL	CAPÍTOL		01.01			58,79

OBRA 01 PRESSUPOST CENTRE DE VISITANTS
CAPÍTOL 02 FONAMENTS I ESTRUCTURA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E43GLPER	ml	Suport L 100x50 mm, gruix de 6 mm d'acer collada a mur i paredó amb fixacions mecàniques c/30 cm. (P - 4)	15,25	31,340	477,94
2	E43GCALI	m2	Panell per construcció de sol entreplantes, formada per placa Soltec de la casa Caliplac. Panell compost per un tauler de ciment fusta tipus Viroc de 10 mm a la cara exterior, un nucli aïllant de Polièstirè Extruït (XPS) i una part interior en acabat decoratiu de 10 mm; muntat sobre suport L 100x50 mm, gruix de 6 mm d'acer collada a mur i paredó. (P - 3)	93,46	23,480	2.194,44
3	P443-FHWR	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra. Inclou la formació de forats d'encastament i tapat de forats amb morter. (P - 54)	3,67	83,200	305,34
TOTAL	CAPÍTOL		01.02			2.977,72

OBRA 01 PRESSUPOST CENTRE DE VISITANTS
CAPÍTOL 03 COBERTA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P8J8-6YFM	m	Coronament de paret i peto interior de coberta de planxa d'alumini anoditzat d'1,2 mm de gruix, de 90 cm de desenvolupament i de 4 plecs, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques. (P - 69)	14,07	13,900	195,57
2	E555NCO1	u	Formació de xemeneia exterior de 1.80 cm d'alçaria total, amb totxana de 10, revestida amb morter de ciment portland, inclòs l'entrega perimetral a la coberta, i l'apirador estàtic metal·lic segons planol de detall. (P - 5)	352,11	2,000	704,22
TOTAL	CAPÍTOL		01.03			899,79

OBRA 01 PRESSUPOST CENTRE DE VISITANTS
CAPÍTOL 04 PALETERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P6126-58O2	m2	Paret divisòria recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra (P - 55)	44,81	16,440	736,68
2	E83E2K6D	m2	Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 78 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm	38,82	183,080	7.107,17

PRESSUPOST

Data: 21/05/26

Pàg.: 2

3	P7C47-NO3U	m2	d'amplaria, amb 2 plaques tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament. (P - 7)	6,35	183,080	1.162,56
4	EY01ESP1	ut	Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 48 mm, amb una conductivitat tèrmica $\leq 0.034 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$, resistència tèrmica $\geq 1,412 \text{ m}^2\cdot\text{K/W}$, col·locat sense adherir (P - 57)			
5	EY01112A	m2	Estructura de porta corredora, tipus krona o similar, per un pas de 80x210 cm, muntada. (P - 47)	490,74	2,000	981,48
6	EY01ARM1	m2	Ajuts de paleta a tots els industrials que intervenen en el procés constructiu de l'habitatge. (preu per m2 construït). (P - 45)	21,53	102,450	2.205,75
		ut	Caixa d'obra ceràmica per armari de bombones de gas propà, format per una llosa de formigó de 15 cm, armat amb malla electrosoldada 15x15 Ø5mm de 200x100 cm. Caixa formada per paret de totxo ceràmic de 15 cm de gruix, i mesures exteriors 1,80x90x2,20 cm, amb sostre de solera de superbisell ceràmic i perfils T de 50cm per recolzament dels mateixos. Parets arrebossades exteriorment. (P - 46)	740,00	1,000	740,00
TOTAL		CAPÍTOL	01.04	12.933,64		

OBRA 01 PRESSUPOST CENTRE DE VISITANTS
CAPÍTOL 05 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P7R1-HIW5	m2	Barrera front al gas radó amb làmina de betum modificat amb elastòmer, amb acabat plàstic per les dues cares, LBM (SBS) 40/P-FP amb armadura de feltre de polièster de 150 g/m2, de gruix mes gran a 2 mm, amb coeficient de difusió front al gas radó menor o igual a $2 \cdot 10^{-12} \text{ m}^2/\text{s}$, col·locada no adherida sobre superfície horitzontal (P - 58)	22,23	96,094	2.136,17
2	P7C25-DD72	m2	Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 60 mm de gruix, resistència a compressió $\geq 500 \text{ kPa}$, resistència tèrmica entre 1.935 i 1.765 $\text{m}^2\cdot\text{K/W}$, amb la superfície llisa i cantell mitjàmossa, col·locada sense adherir (P - 56)	12,81	88,240	1.130,35
3	P93I-57S4	m2	Recrescuda i anivellament del suport de 30 mm de gruix, amb pasta autoanivellant de sulfat de calci tipus CA-C20-F4 segons UNE-EN 13813, aplicada mitjançant bombeig (P - 70)	18,52	88,240	1.634,20
4	P9D5-3613	m2	Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu mitjà, grup B1a (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 71)	58,59	88,000	5.155,92
5	P9U8-4Z8B	m	Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat, de 10 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 72)	13,11	71,720	940,25
TOTAL		CAPÍTOL	01.05	10.996,89		

OBRA 01 PRESSUPOST CENTRE DE VISITANTS
CAPÍTOL 06 REVESTIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E824113V	M2	Enrajolat de parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb rajola de ceràmica esmaltada brillant tipus 1, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb morter adhesiu (P - 6)	50,40	96,270	4.852,01
2	E8449220	m2	Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), amb	39,83	18,000	716,94

PRESSUPOST

Data: 21/05/26

Pàg.: 3

			entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 8)			
3	K2182281	m2	Repicat d'arrebossat de morter de calç, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 50)	15,29	174,960	2.675,14
4	P811-3EK5	m2	Arrebossat esquerdejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:4 (P - 59)	19,15	146,880	2.812,75
5	P811-3FFH	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:2:10, remolinat (P - 60)	27,28	56,385	1.538,18
6	P811-3ÑÑK	m2	Rejuntat de murs de paredar amb morter de calç groga, amb raspallat final. (P - 61)	27,28	25,480	695,09
7	P815-3FMP	m2	Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1 (P - 62)	14,45	49,900	721,06
8	P881-4WEX	m2	Estucat d'estuc de morter de ciment blanc i pols de marbre, col·locat mitjançant projecció sobre parament arrebossat o enguixat, acabat aixafat i pintat amb pintura acrílica (P - 63)	18,49	47,150	871,80
TOTAL			CAPÍTOL 01.06			14.882,97

OBRA 01 PRESSUPOST CENTRE DE VISITANTS
CAPÍTOL 07 INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PDE5-390I	u	Separador de greixos de polièster reforçat amb fibra de vidre segons UNE-EN 1825-1, de forma rectangular, per a un cabal de 4 l/s i 1000 l de capacitat, amb canonades d'entrada i sortida de 110 mm de diàmetre, col·locat (P - 86)	737,38	1,000	737,38
TOTAL			CAPÍTOL 01.07			737,38

OBRA 01 PRESSUPOST CENTRE DE VISITANTS
CAPÍTOL 08 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PG1D-H9W0	u	Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura directa, potència entre 17,32 kW i 43,64 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes moduls de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptatge, sense ICP-M i sense interruptor diferencial, col·locat superficialment (P - 104)	238,41	1,000	238,41
2	EG1M1222	u	Caixa general de protecció i mesura de polièster, amb porta i finestreta, de 460x330x190 mm, per a un comptador monofàsic i rellotge, muntada superficialment (P - 14)	136,87	1,000	136,87
3	EG134902	u	Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de material autoextingible, amb porta, per a setze mòduls i muntada superficialment (P - 11)	26,41	1,000	26,41
4	EG161411	u	Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm, amb grau de protecció normal i encastada (P - 13)	14,42	4,000	57,68
5	EG151D11	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada (P - 12)	17,78	6,000	106,68
6	EG221511	m	Tub flexible corrugat de PVC, de diàmetre nominal referència 21 amb grau de resistència al xoc 5 i encastat (P - 15)	0,89	150,000	133,50

PRESSUPOST

Data: 21/05/26

Pàg.: 4

7	EG221611	M	Tub flexible corrugat de PVC, de diàmetre nominal referència 29 amb grau de resistència al xoc 5 i encastat (P - 16)	0,93	200,000	186,00
8	EG326206	m	Conductor de coure de designació UNE H07V-R, unipolar de secció 1x1,5 mm2, col.locat en tub (P - 17)	0,74	450,000	333,00
9	EG326306	m	Conductor de coure de designació UNE H07V-R, unipolar de secció 1x2.5 mm2 i col.locat en tub (P - 18)	0,93	450,000	418,50
10	EG326406	m	Conductor de coure de designació UNE H07V-R, unipolar de secció 1x4 mm2 i col.locat en tub (P - 19)	1,27	150,000	190,50
11	EG326506	M	Conductor de coure de designació UNE H07V-R, unipolar de secció 1x6 mm2 i col.locat en tub (P - 20)	1,96	80,000	156,80
12	EG4114FH	U	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, tetrapolar (3P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE 20-317, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 24)	75,23	1,000	75,23
13	EG414DJH	U	Interruptor general automàtic de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE_EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE_EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 25)	76,94	1,000	76,94
14	EG4242JH	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 29)	134,05	2,000	268,10
15	EG415PD9	U	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tripolar (3P), de 36 kA de poder de tall segons UNE_EN 60947-2, de 4,5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 26)	96,90	5,000	484,50
16	EG415PDB	U	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tripolar (3P), de 36 kA de poder de tall segons UNE_EN 60947-2, de 4,5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 27)	97,95	8,000	783,60
17	EG415PDD	U	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tripolar (3P), de 36 kA de poder de tall segons UNE_EN 60947-2, de 4,5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 28)	102,83	2,000	205,66
18	EG611011	u	Caixa de mecanismes, per a un element, tipus 1, encastada (P - 30)	1,92	54,000	103,68
19	EG622012	u	Interruptor de 10 A, tipus 1 i muntat superficialment, sèrie Simon 82, colors bàsics. (P - 31)	11,19	2,000	22,38
20	EG627012	u	Commutador de 10 A, tipus 1 i muntat superficialment, sèrie Simon 82, colors bàsics. (P - 32)	12,26	4,000	49,04
21	EG638011	u	Endoll bipolar més connexió a terra (II+T) de 16 A, tipus 1, muntat encastat, sèrie Simon 82, colors bàsics. (P - 33)	9,71	40,000	388,40
22	EG639011	u	Endoll bipolar més connexió a terra (II+T) de 25 A, tipus 1, muntat encastat, sèrie Simon 82, colors bàsics. (P - 35)	12,21	4,000	48,84
23	EG638011	u	Endoll protegit, d'intemperie, bipolar més connexió a terra (II+T) de 16 A, tipus 1, muntat encastat, Serie SIMON 82 gamma grafit alumini mate. (P - 34)	9,71	2,000	19,42
24	EGD1432E	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriments de coure de 300 µm de gruix, de 2500 mm de llargària i de 17.3 mm de diàmetre, clavada a terra (P - 36)	35,81	2,000	71,62
25	EG380902	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment (P - 21)	6,64	40,000	265,60

PRESSUPOST

Data: 21/05/26

Pàg.: 5

26	EG38NINE	u	instal.lació elèctrica completa segons projecte i seguint el R.E.B.T. S'inclou connexió al quadre elèctric. (P - 23)	2.398,50	1,000	2.398,50
27	EH2LJJAA	u	Llum decoratiu encastrable tipus downlight amb leds 10 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR=22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, equip elèctric no regulable, d'aïllament classe I , cos alumini, amb grau de protecció IP 20, col·locat encastrat (P - 37)	52,29	2,000	104,58
28	EH2LJJTL	m	Tira LED, blanc càlid 3300 K, d'ample 12 mm, de longitud 250 cm, LIPROTEC-ES, ref. LTES1 de la sèrie LIPROTEC-ES de SCHLÜTER SYSTEMS SL. Inclou perfil d'alumini amb làmina de plàstic difusora. Inclou suports de cable d'acer de 1.5mm acorats a sostres amb embellidors L'alçada dels suports es variable segons disseny de projecte i es col·locaran separats cada 3 m de distància màxima. (P - 38)	55,79	54,000	3.012,66
29	PH57-B3A9	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 140 a 170 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial (P - 106)	74,61	10,000	746,10
30	PH57-B3LL	u	Panell LED encastrable de 120x30 cm 35 W 4000°K (P - 107)	74,61	2,000	149,22
31	PH57-B3MM	u	downlight LED encastrable circular superslim de 15 w 4000°K (P - 108)	74,61	6,000	447,66
32	PG70-78AL	u	Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lx, amb tapa, preu econòmic, encastrat (P - 105)	46,54	2,000	93,08
TOTAL			CAPÍTOL 01.08	11.799,16		

OBRA 01 PRESSUPOST CENTRE DE VISITANTS
CAPÍTOL 09 INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA I SANITARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PJ11C-3CXE	u	Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació (P - 111)	201,95	2,000	403,90
2	PJ117-3BMM	u	Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària <= 53 cm, de color blanc i preu alt, col·locat amb suports murals (P - 110)	126,94	1,000	126,94
3	PJ117-3BMK	u	Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu alt, col·locat amb suports murals (P - 109)	141,87	1,000	141,87
4	PJ181-H7QY	u	Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica circular, de 40 a 50 cm de diàmetre, acabat brillant, col·locada soldada a taller a taulell d'acer inoxidable i polida (P - 112)	103,03	1,000	103,03
5	EJ18LMAA	u	Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques i corredor, de 110 a 120 cm de llargària, acabat brillant i <=50 cm d'amplària, tipus 1, encastrada a un taulell de cuina (P - 39)	112,94	1,000	112,94
6	PJ34-3FP9	u	Desguàs recte per a aigüera, amb sobreexidor, tap i cadeneta incorporats, de PVC, de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal o a un sífo de PVC (P - 117)	19,86	2,000	39,72
7	PJ32-3EGS	u	Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de llautó, de diàmetre 1''1/4 amb enllaç de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal o a un sífo de PVC (P - 116)	25,18	2,000	50,36

PRESSUPOST

Data: 21/05/26

Pàg.: 6

8	PJ41-HA1W	u	Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 119)	277,74	2,000	555,48
9	PJ42-HA1M	u	Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçària per 255 mm de diàmetre, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 120)	39,98	2,000	79,96
10	PJ43-HA1H	u	Dosificador de sabó de plàstic amb cos transparent, de dimensions 220 x 115 x 100 mm i capacitat 1000 c.c., col·locat amb fixacions mecàniques (P - 121)	20,46	2,000	40,92
11	PJ40-HA26	u	Porta-rotlles doble de paper higiènic, d'acer inoxidable, de dimensions 230 x 115 x 110 mm, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 118)	32,48	2,000	64,96
12	EN3173P7	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1 1/4", de 10 bar de pressió nominal, amb cos de PVC, bola de PVC i anells de tancament de tefló, temperatura màxima de servei de 60°C i muntada superficialment (P - 41)	30,08	3,000	90,24
13	EFB16455	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 9)	9,09	25,000	227,25
14	PF90-HPFF	m	Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè multicapa de diàmetre 20x2 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premsar (P - 103)	15,47	40,000	618,80
15	PF90-HPFD	m	Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè multicapa de diàmetre 16x2 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premsar (P - 102)	14,71	50,000	735,50
16	PJ211-3E9C	u	Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb sortida Indeterminat Indeterminat de diàmetre 3/4 i entrada Indeterminat de 3/4 (P - 113)	68,70	8,000	549,60
17	PJ215-3CS2	u	Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2" (P - 114)	21,25	2,000	42,50
18	PJ217-3SCI	u	Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, temporitzada, amb dues entrades de maniguets (P - 115)	71,31	2,000	142,62
19	EJ2861AA	u	Aixeta automescladora per a aigüera, amb instal·lació muntada superficialment, mural, de llautó cromat, tipus 1, amb broc giratori de fosa, amb dues entrades de 1/2" (P - 40)	103,65	2,000	207,30
20	EFB2NIL1	u	Instal·lació completa de lampisteria i instal·lació solar segons projecte i plec de condicions particulars. S'inclou connexió a la xarxa existent amb tots els materials imitjans necessaris. (P - 10)	2.250,63	1,000	2.250,63
21	PEA6-FJY8	u	Instal·lació solar tèrmica tipus termosifònica, amb conjunt compacte termosifònic d'1 captador solar amb una superfície activa de 2,00 a 2,25 m2, amb acumulador d'acer vitrificat de capacitat 150 l i suport metàl·lic, amb circuit tancat, col·locat amb fixacions mecàniques, connexions de camp de col·lectors de tub de coure amb aïllament d'escuma elastomèrica i recobriments d'alumini, amb una distància de 15 m entre els captadors i l'acumulador, amb vàlvules i tots els elements de connexió necessaris per a la seva instal·lació (P - 92)	3.282,68	1,000	3.282,68
TOTAL			CAPÍTOL	01.09	9.867,20	

PRESSUPOST

Data: 21/05/26

Pàg.: 7

OBRA	01	PRESSUPOST CENTRE DE VISITANTS				
CAPÍTOL	10	INSTAL·LACIONS DE DOMÒTICA I TELECOMUNICACIONS				
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EP11NITV	u	Instal·lació completa de TV en vivenda inclòs equip d'amplificació, antena i baixants amb derivacions a les diferents estances assenyalades en el planol d'instal·lacions. (P - 42)	390,27	1,000	390,27
2	EP27NITE	u	Instal·lació de telefonia, amb col·locació de tub coarrugat, fil telefònic i caixes de presa d'acord amb el planol d'instal·lacions. (P - 44)	266,70	1,000	266,70
3	EP11VID1	u	Instal·lació completa de veu, dades, ethernet per l'edifici. (P - 43)	360,03	1,000	360,03
TOTAL	CAPÍTOL		01.10			1.017,00

OBRA	01	PRESSUPOST CENTRE DE VISITANTS				
CAPÍTOL	11	INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ				
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PEF1-6QQL	u	Bomba de calor vertical compacta d'expansió directa amb condensació per aire, inclou maquina exterior i maquina interior, amb ventiladors centrífugs al condensador i a l'evaporador, de 25 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de COP aproximat 3, EER aproximat 2.5, amb alimentació trifàsica de 400 V, amb una pressió disponible de 100 Pa, amb 2 compressors hermètics alternatius i fluid frigorífic R-410A, amb termòstat ambient per cable i safata de recollida de condensats, col·locada. (P - 94)	6.542,00	1,000	6.542,00
2	PE53-4UF4	m2	Formació de conducte rectangular de placa de llana mineral de roca (MW) per a aïllaments (106 a 115 kg/m3), de 25 mm de gruix, amb paper kraft-alumini per la cara externa i tel natural per l'altra cara, muntat encastat en el cel ras (P - 91)	27,52	36,800	1.012,74
3	PEK7-487A	u	Difusor circular orientable d'alumini anoditzat platejat, de 200 mm de diàmetre i fixat al pont de muntatge (P - 96)	38,95	12,000	467,40
4	PEK7-487G	u	Difusor circular d'alumini anoditzat platejat, de 300 mm de diàmetre i fixat al pont de muntatge (P - 97)	45,79	3,000	137,37
5	PEKM-48DD	u	Reixeta de retorn de quadrícula, d'alumini anoditzat platejat, de 250x1000 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i fixada al bastiment (P - 98)	103,45	1,000	103,45
6	EG38NICL	u	instal·lació de climatització complerta segons projecte. Inclou conductes, petit material, mà d'obra, i posada en funcionament. (P - 22)	1.599,00	1,000	1.599,00
7	PEC4-CS5L	u	Recuperador de calor amb alimentació monofàsica a 230 V, de 410 m3/h de cabal màxim, transmissió directa amb 2 motors a impulsio i aspiració de 60 W cada un, amb 2 filtres a aspiració classes F-7 i F-7, col·locat fixat mecànicament a parament vertical o sostre i connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i control i als conductes d'aspiració i impulsio (P - 93)	1.145,83	1,000	1.145,83
8	PE42-48SU	m	Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat superficialment (P - 88)	23,57	20,000	471,40
9	PEP6-8FEI	u	Boca d'extracció/impulsio de 100 mm de diàmetre de connexió i 140 mm de diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, fixada amb cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de sortida (P - 99)	43,48	6,000	260,88
10	PE42-48T9	m	Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, autoconnectable, muntat superficialment (P - 89)	32,42	3,000	97,26

PRESSUPOST

Data: 21/05/26

Pàg.: 8

11	PE42-48WH	m	Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm, autoconnectable, muntat superficialment (P - 90)	69,25	3,000	207,75
12	PEGG-FKR6	u	Equip de climatització d'expansió directa de tipus multisplit amb 2 unitats interiors, constituït per 1 unitat exterior d'expansió directa amb una potència frigorífica nominal de 3,5 kW i una potència calorífica nominal de 4 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de 5.1 a 5.6 (A) i SCOP de 4 a 4.6 (A+) segons REGLAMENTO (UE) 626/2011, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor tipus DC Inverter i compressor tipus hermètic rotatiu, gas refrigerant R410A, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu alt, 1 unitat interior mural amb una potència frigorífica màxima de 2 kW i una potència calorífica màxima de 2,5 kW, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor DC Inverter, gas refrigerant R410A, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu alt i 1 unitat interior de sostre amb una potència frigorífica màxima de 2 kW i una potència calorífica màxima de 2,5 kW, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor DC Inverter, gas refrigerant R410A, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu alt (P - 95)	1.647,52	1,000	1.647,52
TOTAL		CAPÍTOL	01.11	13.692,60		

OBRA 01 PRESSUPOST CENTRE DE VISITANTS
CAPÍTOL 12 INSTAL·LACIONS PROTECCIO CONTRA INCENDIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PM32-DZ3K	u	Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment (P - 130)	93,70	2,000	187,40
2	PMS0-6Z1P	u	Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical (P - 136)	10,24	1,000	10,24
3	PMS0-6Z1O	u	Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical (P - 135)	10,24	5,000	51,20
4	PM11-383W	u	Central de detecció d'incendis convencional per a 6 zones, amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb indicador d'alimentació, de zona, d'avaría, de connexió de zona i de prova d'alarma, i muntada a la paret (P - 126)	312,45	1,000	312,45
5	PM15-4ICZ	u	Sensor dual òptic/tèrmic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-5/A1 i UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat superficialment (P - 127)	63,77	2,000	127,54
6	PM17-386S	u	Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manual per trencament d'element fràgil, segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment (P - 128)	21,41	2,000	42,82
7	PM18-385P	u	Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100 dB, so multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'interior (P - 129)	32,03	1,000	32,03
TOTAL		CAPÍTOL	01.12	763,68		

OBRA 01 PRESSUPOST CENTRE DE VISITANTS

PRESSUPOST

Data: 21/05/26

Pàg.: 9

CAPÍTOL		13	INSTAL·LACIÓ D'ALARMA I PROTECCIÓ DE PATRIMONI			
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PMD6-H7LM	u	Central d'intrusió en caixa metàl·lica per a sistema integrat de seguretat, de 8 zones ampliable a 32, possibilitat de fins a 4 particions, sortides en placa per a sirena exterior, sirena interior, llum estroboscòpica i relé programable, configurable mitjançant port USB, amb transmissor telefònic integrat, alimentació 230V, inclosa una bateria de plom estanca de 12 Vcc i 7,2 A, amb teclat display LCD de 2 línies de 16 caràcters, amb grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-1, instal·lada (P - 132)	639,02	1,000	639,02
2	PMD4-388S	u	Detector volumètric d'infraroigs passius (PIR) amb tecnologia vectorial, abast longitudinal 12 m, amb 9 cortines, camp de visió de 86°, amb sortida per a alarma (NC) i per a tamper (NC), amb sistema d'inmunitat contra animals domèstics (fins a 15 kg), alimentació 12 V, amb grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-2-2, col·locat superficialment (P - 131)	49,87	4,000	199,48
3	PMD7-H7L1	u	Sirena per a instal·lació de seguretat, per a ús exterior, fabricació en policarbonat, d'1 to i flash de color ambre o blau, sortida acústica de 114 dB a 1 m de distància, alimentació 12 Vcc i autoalimentació amb bateria de Ni-Cd de 10,8 V i 280 mAh, amb tamper de carcassa i de paret, grau de protecció IP 55, col·locada (P - 134)	133,21	1,000	133,21
4	PMD6-INS1	u	Instal·lació completa d'equip d'alarma i protecció del patrimoni, segons projecte, amb inclusió de feina i petit material. (P - 133)	812,10	1,000	812,10
TOTAL		CAPÍTOL	01.13	1.783,81		

OBRA 01 PRESSUPOST CENTRE DE VISITANTS
CAPÍTOL 14 INSTAL·LACIÓ DE GAS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PF53-3C55	m	Tub de coure R220 (recuit) de 16 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment (P - 101)	15,35	40,000	614,00
2	PF42-65C6	m	Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 42 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment (P - 100)	31,07	12,000	372,84
3	PK01-61V1	m	Escomesa des de clau de pas fins a cambra de comptadors amb tub de coure semidur de DN 54 mm, de gruix 1,2 mm, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà, col·locat superficialment, pintat de tub de coure amb 1 capa d'imprimació i 2 capes d'acabat (P - 122)	38,38	12,000	460,56
4	PK10-DB5Y	u	Armari regulador normalitzat de designació A-6 per a un cabal de 6 m3/h, entrada de polietilè de 32 mm de diàmetre, sortida amb tub de coure de 20x22 mm, pressió d'entrada mitjana B, pressió de sortida 22 mbar, pressió de seguretat per màxima 70 mbar, pressió de seguretat per mínima 12,5 a 15 mbar i muntat superficialment (P - 123)	367,32	1,000	367,32
5	PK25-MUN01	U	Muntatge de canalització de gas, subministre ui col·locació d'armari de comptatge, reguladors de pressió manometre, aixetes de pas, petit material,... per una instal·lació completa. (P - 124)	480,06	1,000	480,06
6	PK51-6YZM	u	Bateria per a la instal·lació de 3+3 ampelles de propà de 35 kg de capacitat unitària, amb inversor automàtic, col·lector de llautó cromat, 6 vàlvules antiretorn, 6 vàlvules d'excés de cabal, 6 llines de connexió, regulador de cabal regulable fins a 12 kg/h,	557,15	1,000	557,15

PRESSUPOST

Data: 21/05/26

Pàg.: 10

7	PE2C-HQEU	u	limitador de pressió de 12 Kg/h a 1,7 Kg/cm2, derivació amb manòmetre, vàlvula amb connexions i part proporcional d'elements de muntatge i petit material, muntada (P - 125) Caldera mural de condensació, per a gas propà, de 30 kW de potència tèrmica útil, per a calefacció, superfícies de transmissió de calor de fosa d'alumini-silici, cremador monobloc modulant de tipus premescla amb modulació 1:5, temperatura de funcionament 80°C, temperatura màxima 90°C, pressió màxima 0,4 MPa, eficiència en règim d'alta temperatura (80/60°C) del 88% respecte al PCS, eficiència en règim de baixa temperatura (50/30°C) al 30% de la càrrega del 98% respecte al PCS, funcionament en funció de la temperatura exterior, per a instal·lació com a caldera individual, no inclou la bomba circuladora, col·locada amb suports murals (P - 87)	2.706,59	1,000	2.706,59
TOTAL		CAPÍTOL	01.14	5.558,52		

OBRA 01 PRESSUPOST CENTRE DE VISITANTS
CAPÍTOL 15 FUSTERIA INTERIOR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PAP0-NF01	U	Parament amb porta d'una fulla batent. Parament de 40mm de gruix format per bastigis ocults de 28 mm collats a murs, paviment i sostre, rebliment amb llana mineral, emplaonat amb tauler MDF de 6 mm i xapat amb fusta (pi Oregó) envernissada amb vernís ecològic al aigua (color a escollir). Fulla de 40 mm de gruix formada per bastigis ocults de 28 mm, reble amb llana mineral, emplaonada amb tauler MDF de 6 mm i xapat amb fusta (pi Oregó) envernissada amb vernís ecològic al aigua (color a escollir). Col·locació sobre parament de base. Senyalització, pestell interior, maneta, ferratges i mecanismes d'obertura inclosos. llum tot fusta 132x240 cm. (P - 80)	904,30	1,000	904,30
2	PAP0-NF02	U	Porta d'un full corredís ocult amb estructura per a parets de cartró guix. Fulla de 40 mm de gruix formada per bastigis ocults de 28 mm, rebliment amb llana mineral, emplaonada amb tauler MDF de 6 mm i xapat amb fusta (pi Oregó) envernissada amb vernís ecològic al aigua (color a escollir). Col·locació sobre premarc de base. Emplaonat encolat a paret amb tauler MDF de 6 mm i xapat amb fusta (pi Oregó) envernissada amb vernís ecològic al aigua (color a escollir). Senyalització, pestell interior, tiradors, ferratges i mecanismes d'obertura inclosos. llum tot fusta 192x240 cm. (P - 81)	957,27	1,000	957,27
3	PAP0-NF03	U	Porta d'un full corredís ocult amb estructura per a parets de cartró guix. Fulla de 40 mm de gruix formada per bastigis ocults de 28 mm, emplaonada amb tauler MDF de 6 mm acabat amb una capa d'emprimació i dues de pintura blanca acrílica ecològica al aigua. Col·locació sobre premarc de base. Pestell interior, tiradors, ferratges i mecanismes d'obertura inclosos. llum de pas 80x220 cm. (P - 82)	454,65	1,000	454,65
4	PAP0-NF04	U	Porta EI2 45-c5 d'una fulla batent. Fulla de 45 mm de gruix composta ànima d'aglomerat de baixa densitat i un bastidor perimetral de DM d'alta densitat. Tot plegat emplaonat amb dos taulers de terminació acabat amb una capa d'emprimació i dues de pintura (color igual que la paret) acrílica ecològica al aigua. Premarc de pi amb cercol de DM d'alta densitat ignífug on	651,38	1,000	651,38

PRESSUPOST

Data: 21/05/26

Pàg.: 11

5	PAP0-NF05	U	s'incorpora una junta intumescent oculta. Xarneres, maneta de niló en U, braç tancaporta i retenidor, ferramentes i mecanismes d'obertura inclosos. llum de pas 80x220 cm. (P - 83)	732,75	1,000	732,75
6	PAP0-NF06	U	Moble taulell de recepció amb estanteries. Moble realitzat amb tauler MDF de 25 mm de gruix acabat xapat amb fusta (pi Oregó) envernissada amb vernís ecològic al aigua (color a escollir). Taulers collats amb cola i ferramentes. llum de pas 120x105 cm. (P - 84)	618,41	1,000	618,41
TOTAL			CAPÍTOL 01.15			4.318,76

OBRA 01 PRESSUPOST CENTRE DE VISITANTS
CAPÍTOL 16 FUSTERIA EXTERIOR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PAFE-NFE1	U	Portal d'un full batent amb obertura cap a l'exterior i vidriera fixa. Porta d'accés formada per estructura portant del full de la porta, que consta per U invertida de planxa d'acer corten de 160x12 mm, amb reforç interior amb passamà d'acer corten de 40x10mm, soldat perpendicularment a la U invertida. Estructura collada a la base mitjançant dues platines de 300x150x15 mm i ancorada amb sis fixacions de tac químic per platina. Fulla de porta vidriera formada per marc de 140x50 mm de fusta de pi Oregó (d), rivet interior de fusta 10x10 mm (e), tot acabat amb vernís ecològic al aigua (Color a escollir). Vidre amb càmera d'aire 3+3(16)3+3 mm (f) tant a la porta com a la vidriera fixa que anirà especejada en tres parts, dos vidres laterals i un superior amb junta de silicona entre ells. Pany, tiradors, xarneres ocultes (EDGE de Carré), ferratges i d'altres mecanismes d'obertura inclosos. Llum d'obra: 254x272 cm (P - 73)	3.213,76	1,000	3.213,76
2	PAFE-NFE2	U	Portal d'un full batent amb obertura cap a l'exterior. Portal amb estructura d'acer amb tub rectangular 50x30mm e 3mm (a), dos mòduls (2500x660x35mm) de panell de planxa perforada d'acer corten (b) per l'exterior, aïllament tèrmic intermig amb placa XPS de 30 mm i planxa metàl·lica de 2 mm per l'interior. Collat a estructura amb cargols autoperforants. Xarneres collades a mur. Tiradors, xarneres, ferratges i d'altres mecanismes d'obertura inclosos. Llum d'obra: 132x250 cm (P - 74)	747,76	2,000	1.495,52
3	PAFE-NFE3	U	Finestra d'un full oscil·lobatent. Finestra d'alumini lacat (RAL a escollir), bastigis amb trencament de pont tèrmic i acústic, col·locació sobre premarc de base. Vidre amb càmera d'aire 5(16)3+3 mm. Maneta, ferratges, xarneres i d'altres mecanismes d'obertura inclosos. Llum d'obra: 112x95 cm REF. F.1 (P - 75)	718,20	1,000	718,20
4	PAFE-NFE4	U	Finestra de dos fulls oscil·lobatents. Finestra d'alumini lacat (RAL a escollir), bastigis amb trencament de pont tèrmic i acústic, col·locació sobre premarc de base. Vidre amb càmera d'aire 5(16)3+3 mm.	833,20	3,000	2.499,60

PRESSUPOST

Data: 21/05/26

Pàg.: 12

5	PAFE-NFE5	U	Maneta, ferratges, xarneres i d'altres mecanismes d'obertura inclosos. Llum d'obra: 125x65 cm (P - 76)	472,28	3,000	1.416,84
6	PAFE-NFE6	U	Xemeneia per a ventilació i escalfador de gas. Barret de xemeneia model A/43 TIBIDABO de Rixaab de ?150 mm format per un nombre variable de cons superposats un sobre l'altre, en acer galvanitzat de 10/10 (1 mm), acabat texturitzat marró oxid. Tub i ferramentes de fixació inclosos. altura 100+40cm. (P - 77)	342,28	1,000	342,28
7	PAFE-NFE7	ml	Xemeneia per extracció fums cuina. Barret de xemeneia model A/29 TODOVIENTO de Rixaab per a tub ?360 mm format per tub perimetral i tapa superior, acabat texturitzat marró oxid. Tub Ø 300mm amb aïllament 30mm, abraçadora d'unió i ferramentes de fixació inclosos. altura 115+30cm. (P - 78)	48,37	6,040	292,15
TOTAL			CAPÍTOL 01.16			9.978,35

OBRA 01 PRESSUPOST CENTRE DE VISITANTS
CAPÍTOL 17 SERRALLERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	NSERR-001	m2	Façana ventilada amb planxa perforada d'acer corten. Estructura d'acer amb tub quadrat 60x60X3 mm (a) cada 66 cm collada al mur, els tubs de les cantonades aniran collats al mur amb L d'acer soldades al tub. Panell doblegat de planxa perforada d'acer corten,(4 plecs) i 18 unitats de mòdul 1 (800x660x30mm) i 16 unitats de mòdul 2 (2500x660x30mm), collat a estructura amb cargols autoperforants. Ferramentes de fixació inclosos. (P - 51)	112,88	60,840	6.867,62
2	NSERR-002	u	Marc perimetral del forat d'obertura i retolació. Planxa d'acer corten de 8 mm collada a mur perimetral de la porta d'entrada PE.1 que sobresurt 10cm de la façana (a), continua pel lateral de la façana amb retolació també d'acer corten (b), aquesta pot anar reforçada amb rodons encastats al mur (c) amb tac químic. Detall MP - Planol 05.01 Serralleria (P - 52)	3.198,64	1,000	3.198,64
TOTAL			CAPÍTOL 01.17			10.066,26

OBRA 01 PRESSUPOST CENTRE DE VISITANTS
CAPÍTOL 18 PINTURA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P8A3-45UF	m2	Envernissat de parament horitzontal/inclinat de fusta, inclòs bigues laminades; al vernís intumescent B-19 CEDRIA , a base de resines a l'aigua de dos components, per a fusta ,amb 3 capes d'acabat setinada. Sota l'acció de la calor o de la flama, desenvolupa una escuma aïllant i protectora de baixa conductivitat tèrmica aïllant al suport de la transmissió tèrmica i de l'acció destructiva del foc. Certificat segons norma EN 1363-1:2012 que garantitza una resistència al foc fins a 90 minuts. Exempt de compostos halogenats	23,42	145,900	3.416,98

PRESSUPOST

Data: 21/05/26

Pàg.: 13

2	P89J-4UDI	m2	(P - 68) Pintat de vertical exterior d'acer corten, amb producte fixador d'acer corten, per donar acabat protector amb dues capes de fixador transparent a base de resines (P - 66)	15,47	179,920	2.783,36
3	P89I-4V8T	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 65)	8,70	294,350	2.560,85
4	P89H-4V7G	m2	Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat (P - 64)	9,29	54,675	507,93
5	P89K-42YM	m2	Pintat de parament horitzontal de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 67)	11,40	8,750	99,75
TOTAL			CAPÍTOL	01.18	9.368,87	

OBRA 01 PRESSUPOST CENTRE DE VISITANTS
CAPÍTOL 20 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	H121SIS1	m2	Elements de protecció col·lectiva i individuals i mitjans auxiliars pel correcte desenvolupament i protecció dels treballadors i a terceres persones durant l'execució de l'obra. (P - 48)	1.350,00	1,000	1.350,00
2	H121VAR1	m2	Redacció del pla de seguretat i salut de l'obra, amb obertura del centre de treball. (P - 49)	250,00	1,000	250,00
TOTAL			CAPÍTOL	01.20	1.600,00	

OBRA 01 PRESSUPOST CENTRE DE VISITANTS
CAPÍTOL 21 GESTIO DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E2R54269	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 1)	15,51	7,790	120,82
2	E2RA73G1	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 2)	29,24	7,790	227,78
TOTAL			CAPÍTOL	01.21	348,60	

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 22/05/26

Pàg.: 1

NIVELL 2: CAPÍTOL			Import
Capítol	01.01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES	58,79
Capítol	01.02	FONAMENTS I ESTRUCTURA	2.977,72
Capítol	01.03	COBERTA	899,79
Capítol	01.04	PALETERIA	12.933,64
Capítol	01.05	PAVIMENTS	10.996,89
Capítol	01.06	REVESTIMENTS	14.882,97
Capítol	01.07	INSTAL.LACIÓ DE SANEJAMENT	737,38
Capítol	01.08	INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA	11.799,16
Capítol	01.09	INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I SANITARIS	9.867,20
Capítol	01.10	INSTAL.LACIONS DE DOMÒTICA I TELECOMUNICACIONS	1.017,00
Capítol	01.11	INSTAL.LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ	13.692,60
Capítol	01.12	INSTAL.LACIONS PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS	763,68
Capítol	01.13	INSTAL.LACIÓ D'ALARMA I PROTECCIÓ DE PATRIMONI	1.783,81
Capítol	01.14	INSTAL.LACIÓ DE GAS	5.558,52
Capítol	01.15	FUSTERIA INTERIOR	4.318,76
Capítol	01.16	FUSTERIA EXTERIOR	9.978,35
Capítol	01.17	SERRALLERIA	10.066,26
Capítol	01.18	PINTURA	9.368,87
Capítol	01.20	SEGURETAT I SALUT	1.600,00
Capítol	01.21	GESTIO DE RESIDUS	348,60
Obra	01	Pressupost CENTRE DE VISITANTS	123.649,99
			123.649,99

NIVELL 1: OBRA			Import
Obra	01	Pressupost CENTRE DE VISITANTS	123.649,99
			123.649,99

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pag. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	123.649,99
13 % Despeses generals SOBRE 123.649,99.....	16.074,50
6 % Benefici Industrial SOBRE 123.649,99.....	7.419,00
Subtotal	147.143,49
2,9 % actualitzacio preus juny 2025 SOBRE 147.143,49.....	4.267,16
21 % IVA SOBRE 151.410,65.....	31.796,24
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 183.206,89

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

(CENT VUITANTA-TRES MIL DOS-CENTS SIS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

9 AMIDAMENTS ESPAIS EXTERIORS

AMIDAMENTS

Data: 21/05/26

Pàg.: 1

OBRA	01	PRESSUPOST	EXTERIOR OBRA CIVIL - ST MIQUE
CAPÍTOL	02	PAVIMENTS	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PTAN0001	ml	Tanca exterior constituïda per la col·locació successiva de prismes de fusta de teca, protegits amb acabat tipus lasur. Les peces tenen una secció de 40 × 80 mm i una alçada de 90 cm. Cada prisma es fixa al mur de suport mitjançant un element vertical d'acer pla de 30 × 6 mm. Aquests elements verticals es troben soldats a un perfil horitzontal d'acer de 80 × 40 mm. El perfil horitzontal es fixa al mur mitjançant ancoratges metàl·lics de Ø12 mm, disposats cada 50 cm i col·locats amb tacs químics. La separació entre els prismes de fusta és de 10 cm.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			15,000				15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

2	P9BA-MYTT	m2	Perforació de peça granítica i l'adhesió de claus podotàtils antilliscant d'acer inoxidable aferrats amb taco químic. La quantia de claus podotàtils es de 16 unitats per cada peça de pedra de 30x60
---	-----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	18,500	0,300		5,550	C#*D#*E#*F#
2			4,000	1,500	0,300		1,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,350

3	PPAV0001	ut	Extracció i recol·locació de peces de paviment exterior per col·locació d'estructures (pergola) i punts de llum. Realitzat amb morter de ciment cola
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			16,000				16,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

OBRA	01	PRESSUPOST	EXTERIOR OBRA CIVIL - ST MIQUE
CAPÍTOL	03	INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT EXTERIOR	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PG33-E6UU	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	60,000			60,000	C#*D#*E#*F#
2			2,000	30,000			60,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

2	PHNG-ADFS	u	Balisa lluminosa de fundició d'alumini, amb 1 làmpada LED de 30 W, amb equip elèctric incorporat, totalment instal·lada i fixada a amb base de formigó de 40x30x30 cm.
---	-----------	---	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3	PHQ0-HA13	u	Fanal FLIT S de Salvi, Composta d'un tub rectangular de secció 200x100mm amb estrusió d'alumini AA 6063 T5 de baix contingut en coure (<0,1%). Fixació horitzontal sobre columna amb entrada mascle Ø60mm. IP66 / IK09. Difusor de vidre pla temperat. Inclou 1 mòdul UP amb 7 Leds d'alta eficiència en disposició alternant. Incorpora placa dissipadora COOL B per a la dissipació de la calor. Set de lents independents de disseny propi a PMMA òptic amb rendiment de fins al 93%. Opcionalment reflector del darrere recuperador de flux en PMMA injectat i aluminitzat amb alt índex de reflectivitat (95%). Temperatura de color: 3000 K. Base de formigó de 50x50x40 cm. Totalment muntada i posada en funcionament.					
---	-----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4	PHQE-C09V	u	Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, amb distribució de la llum simètrica extensiva, de 38 W de potència, flux lluminós de 4700 lm, amb equip elèctric regulable, aïllament classe I, cos d'alumini injectat, difusor de vidre trempat i grau de protecció IP66, col·locat					
---	-----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

5	EG38NINU	u	Instal·lació d'enllumenat completa segons projecte i seguint el R.E.B.T. S'inclou connexió a la xarxa d'enllumenat municipal					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA	01	PRESSUPOST	EXTERIOR OBRA CIVIL - ST MIQUE
CAPÍTOL	04	PINTURA	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P8A4-AKV8	m2	Tractament de protecció superficial de superfície vertical de fusta, amb lasur a l'aigua a base de resines amb protector insecticida-fungicida, acabat mat, aplicat en dues capes

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	tanca de fusta		4,000	10,000	0,900		36,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

OBRA	01	PRESSUPOST	EXTERIOR OBRA CIVIL - ST MIQUE
CAPÍTOL	06	SEGURETAT I SALUT	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

AMIDAMENTS

Data: 21/05/26

Pàg.: 3

1	H121SIS1	m2	Elements de protecció col·lectiva i individuals i mitjans auxiliars pel correcte desenvolupament i protecció dels treballadors i a terceres persones durant l'execució de l'obra.					
---	----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

2	H121VAR1	m2	Redacció del pla de seguretat i salut de l'obra, amb obertura del centre de treball.					
---	----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

OBRA 01 PRESSUPOST EXTERIOR OBRA CIVIL - ST MIQUE
CAPÍTOL 07 GESTIO DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	E2R54269	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	inerts		0,200				0,200	C#*D#*E#*F#
2	formigo		0,200				0,200	C#*D#*E#*F#
3	materials ceràmics		0,650				0,650	C#*D#*E#*F#
4	metalls barrejats		0,150				0,150	C#*D#*E#*F#
5	fusta		0,780				0,780	C#*D#*E#*F#
6	plastic		0,350				0,350	C#*D#*E#*F#
7	envasos paper i cartró		0,640				0,640	C#*D#*E#*F#
8	no especials		0,250				0,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,220**

2	E2RA73G1	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)					
---	----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	inerts		0,200				0,200	C#*D#*E#*F#
2	formigo		0,200				0,200	C#*D#*E#*F#
3	materials ceràmics		0,650				0,650	C#*D#*E#*F#
4	metalls barrejats		0,150				0,150	C#*D#*E#*F#
5	fusta		0,780				0,780	C#*D#*E#*F#
6	plastic		0,350				0,350	C#*D#*E#*F#
7	envasos paper i cartró		0,640				0,640	C#*D#*E#*F#
8	no especials		0,250				0,250	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT		3,220
-----------------	--	-------

OBRA 01 PRESSUPOST EXTERIOR OBRA CIVIL - ST MIQUE
CAPÍTOL 10 PERGOLA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	NSERR-003	u	Pergola metal·lica formada per pilars amb tubs d'acer Ø120 mm i 6 mm de gruix (a), base soldada amb platines (b) de 250x250x15mm collada a fonaments amb ancoratges. Biga perimetral amb HEB120 (c), soldada a pilars amb pletina de 10mm de gruix.. Inclou 4 barres de rodó d'acer Ø20 mm i 3.60 ml, soldades al la perfil·leria metal·lica per subjecció de les lones de cobriment. Detall Pergola- Planol 05.01 Serralleria

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2	P89J-4UDI	m2	Pintat de vertical exterior d'acer corten, amb producte fixador d'acer corten, per donar acabat protector amb dues capes de fixador transparent a base de resines
---	-----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	pergola		1,000	60,000			60,000	C#*D#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

3	NSERR-013	m2	Lona de protecció solar per a pergola,100 % impermeable i ignífuga, de pvc, Color marfil, d'alta desistència. Perimetre amb perforacions amb anelles de protecció i corda elàstica de 9 mm per a subjecció a la pèrgola metal·lica. Muntades.
---	-----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000	3,600	2,600		18,720	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,720

OBRA 01 PRESSUPOST EXTERIOR OBRA CIVIL - ST MIQUE
CAPÍTOL 11 MOBILIARI URBA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PQ12-403D	u	Banc de fusta tropical, de 180 cm, format per cinc taulons de fusta tropical tractats amb el recobriment de triple capa Lignus, protector fungicida, insecticida i hidròfug. Tots els caragols són d'acer inoxidable. Model MINSK de Benito Urban. Totalment instal·lat a obra i ancorat amb daus de formigó .

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

AMIDAMENTS

Data: 21/05/26

Pàg.: 5

2	PQ22-DJJJ	u	Paperera amb cubeta i estructura en acer zincat i pintat. Cubeta amb sistema d'aro abatible per a la bossa d'escombraries. Peus de fosa dúctil. Imprimació epoxi i pintura polièster en pols en dos colors, peus negre forja i cubeta color gris. Peus amb doble tractament anti corrosió pintats al forn. Ancoratge: Base d'anclatge triangular amb forats per a la seva fixació al terra, mitjançant 3 cargols M8 inclosos. Totalment instal·lada.					
---	-----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 PRESSUPOST ESPAIS EXTERIORS

PRESSUPOST

Data: 21/05/26

Pàg.: 1

OBRA 01 PRESSUPOST EXTERIOR OBRA CIVIL - ST MIQUE
CAPÍTOL 02 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PTAN0001	ml	Tanca exterior constituïda per la col·locació successiva de prismes de fusta de teca, protegits amb acabat tipus lasur. Les peces tenen una secció de 40 x 80 mm i una alçada de 90 cm. Cada prisma es fixa al mur de suport mitjançant un element vertical d'acer pla de 30 x 6 mm. Aquests elements verticals es troben soldats a un perfil horitzontal d'acer de 80 x 40 mm. El perfil horitzontal es fixa al mur mitjançant ancoratges metàl·lics de Ø12 mm, disposats cada 50 cm i col·locats amb tacs químics. La separació entre els prismes de fusta és de 10 cm. (P - 18)	277,81	15,000	4.167,15
2	P9BA-MYTT	m2	Perforació de peça granítica i l'adhesió de claus podotàtils antilliscant d'acer inoxidable aferrats amb taco químic. La quantia de claus podotàtils es de 16 unitats per cada peça de pedra de 30x60 (P - 10)	258,45	7,350	1.899,61
3	PPAV0001	ut	Extracció i recol·locació de peces de paviment exterior per col·locació d'estructures (pergola) i punts de llum. Realitzat amb morter de ciment cola (P - 15)	7,99	16,000	127,84
TOTAL CAPÍTOL			01.02			6.194,60

OBRA 01 PRESSUPOST EXTERIOR OBRA CIVIL - ST MIQUE
CAPÍTOL 03 INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT EXTERIOR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PG33-E6UU	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x6 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 11)	5,65	120,000	678,00
2	PHNG-ADFS	u	Balisa lluminosa de fundició d'alumini, amb 1 làmpada LED de 30 W, amb equip elèctric incorporat, totalment instal·lada i fixada a amb base de formigó de 40x30x30 cm. (P - 12)	304,91	4,000	1.219,64
3	PHQ0-HA13	u	Fanal FLIT S de Salvi, Composta d'un tub rectangular de secció 200x100mm amb estrusió d'alumini AA 6063 T5 de baix contingut en coure (<0,1%). Fixació horitzontal sobre columna amb entrada mascle Ø60mm. IP66 / IK09. Difusor de vidre pla temperat. Inclou 1 mòdul UP amb 7 Leds d'alta eficiència en disposició alternant. Incorpora placa dissipadora COOL B per a la dissipació de la calor. Set de lents independents de disseny propi a PMMA òptic amb rendiment de fins al 93%. Opcionalment reflector del darrere recuperador de flux en PMMA injectat i aluminitzat amb alt índex de reflectivitat (95%). Temperatura de color: 3000 K. Base de formigó de 50x50x40 cm. Totalment muntada i posada en funcionament. (P - 13)	1.069,45	4,000	4.277,80
4	PHQE-C09V	u	Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, amb distribució de la llum simètrica extensiva, de 38 W de potència, flux lluminós de 4700 lm, amb equip elèctric regulable, aïllament classe I, cos d'alumini injectat, difusor de vidre trempat i grau de protecció IP66, col·locat (P - 14)	192,70	8,000	1.541,60
5	EG38NINU	u	Instal·lació d'enllumenat completa segons projecte i seguint el R.E.B.T. S'inclou connexió a la xarxa d'enllumenat municipal (P - 3)	1.208,46	1,000	1.208,46
TOTAL CAPÍTOL			01.03			8.925,50

PRESSUPOST

Data: 21/05/26

Pàg.: 2

OBRA 01 PRESSUPOST EXTERIOR OBRA CIVIL - ST MIQUE
CAPÍTOL 04 PINTURA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P8A4-AKV8	m2	Tractament de protecció superficial de superfície vertical de fusta, amb lasur a l'aigua a base de resines amb protector insecticida-fungicida, acabat mat, aplicat en dues capes (P - 9)	13,95	36,000	502,20
TOTAL	CAPÍTOL		01.04			502,20

OBRA 01 PRESSUPOST EXTERIOR OBRA CIVIL - ST MIQUE
CAPÍTOL 06 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	H121SIS1	m2	Elements de protecció col·lectiva i individuals i mitjans auxiliars pel correcte desenvolupament i protecció dels treballadors i a terceres persones durant l'execució de l'obra. (P - 4)	450,00	1,000	450,00
2	H121VAR1	m2	Redacció del pla de seguretat i salut de l'obra, amb obertura del centre de treball. (P - 5)	250,00	1,000	250,00
TOTAL	CAPÍTOL		01.06			700,00

OBRA 01 PRESSUPOST EXTERIOR OBRA CIVIL - ST MIQUE
CAPÍTOL 07 GESTIO DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E2R54269	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 1)	15,51	3,220	49,94
2	E2RA73G1	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 2)	29,24	3,220	94,15
TOTAL	CAPÍTOL		01.07			144,09

OBRA 01 PRESSUPOST EXTERIOR OBRA CIVIL - ST MIQUE
CAPÍTOL 10 PERGOLA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	NSERR-003	u	Pergola metal·lica formada per pilars amb tubs d'acer Ø120 mm i 6 mm de gruix (a), base soldada amb platines (b) de 250x250x15mm collada a fonaments amb ancoratges. Biga perimetral amb HEB120 (c), soldada a pilars amb pletina de 10mm de gruix.. Inclou 4 barres de rodó d'acer Ø20 mm i 3.60 ml, soldades al la perfilera metal·lica per subjecció de les lones de cobriment. Detall Pergola- Planol 05.01 Serralleria (P - 6)	6.343,80	1,000	6.343,80
2	P89J-4UDI	m2	Pintat de vertical exterior d'acer corten, amb producte fixador d'acer corten, per donar acabat protector amb dues capes de fixador transparent a base de resines (P - 8)	15,47	60,000	928,20
3	NSERR-013	m2	Lona de protecció solar per a pergola, 100 % impermeable i ignífuga, de pvc, Color marfil, d'alta desistència. Perímetre amb perforacions amb anelles de protecció i corda elàstica de 9 mm	55,91	18,720	1.046,64

PRESSUPOST

Data: 21/05/26

Pàg.: 3

			per a subjecció a la pèrgola metal·lica. Muntades. (P - 7)			
TOTAL	CAPÍTOL		01.10			8.318,64

OBRA 01 PRESSUPOST EXTERIOR OBRA CIVIL - ST MIQUE
 CAPÍTOL 11 MOBILIARI URBA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PQ12-403D	u	Banc de fusta tropical, de 180 cm, format per cinc taulons de fusta tropical tractats amb el recobriments de triple capa Lignus, protector fungicida, insecticida i hidròfug. Tots els caragols són d'acer inoxidable. Model MINSK de Benito Urban. Totalment instal·lat a obra i ancorat amb daus de formigó . (P - 16)	383,28	3,000	1.149,84
2	PQ22-DJJJ	u	Paperera amb cubeta i estructura en acer zincat i pintat. Cubeta amb sistema d'aro abatible per a la bossa d'escombraries. Peus de fosa dúctil. Imprimació epoxi i pintura polièster en pols en dos colors, peus negre forja i cubeta color gris. Peus amb doble tractament anti corrosió pintats al forn. Ancoratge: Base d'ancoratge triangular amb forats per a la seva fixació al terra, mitjançant 3 cargols M8 inclosos. Totalment instal·lada. (P - 17)	224,98	2,000	449,96
TOTAL	CAPÍTOL		01.11			1.599,80

RESUM DE PRESSUPOST

NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.02	PAVIMENTS	6.194,60
Capítol	01.03	INSTAL.LACIO D'ENLLUMENAT EXTERIOR	8.925,50
Capítol	01.04	PINTURA	502,20
Capítol	01.06	SEGURETAT I SALUT	700,00
Capítol	01.07	GESTIO DE RESIDUS	144,09
Capítol	01.10	PERGOLA	8.318,64
Capítol	01.11	MOBILIARI URBA	1.599,80
Obra	01	Pressupost EXTERIOR OBRA CIVIL - ST MIQUE	26.384,83
			26.384,83
NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	Pressupost EXTERIOR OBRA CIVIL - ST MIQUE	26.384,83
			26.384,83

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pag. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	26.384,83
13 % Despeses generals SOBRE 26.384,83.....	3.430,03
6 % Benefici Industrial SOBRE 26.384,83.....	1.583,09
Subtotal	31.397,95
2,9 % actualitzacio preus juny 2025 SOBRE 31.397,95.....	910,54
21 % IVA SOBRE 32.308,49.....	6.784,78
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 39.093,27

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:
(TRENTA-NOU MIL NORANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)