



INFORME FORESTAL SOBRE PROJECTE DE LA XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA EN ALTA DE FALGONS (SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR)

Dades generals

Sol·licitant: Ajuntament de Sant Miquel de Campmajor Data sol·licitud interna: 14/05/2026 Promotor: Ajuntament de Sant Miquel de Campmajor Comarca: Pla de l'Estany
--

Antecedents

En data 14 de maig de 2026 l'Ajuntament de Sant Miquel de Campmajor presenta a través de Tramitador Genèric una sol·licitud d'informe per a la tramitació del projecte de la Xarxa d'abastament d'aigua en alta de Falgons

Fonaments de dret

Aquest informe s'emet d'acord amb les funcions de la Secció de Boscos i Recursos Forestals establertes per l'article 35.2.5 del Decret 14/2024, de 16 de gener, de reestructuració del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i d'acord amb l'article 1.11 del Decret 133/2024, d'11 d'agost, el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) passa a denominar-se Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARPA) i segons l'article 3.13.7 li correspon la competència en matèria de boscos.

Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals. L'article 17 determina les zones i períodes d'alt risc d'incendi i regula el règim d'autorització per a certes activitats.

Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situades en terrenys forestals.

Consideracions

L'objecte del projecte és definir el traçat i les infraestructures de la xarxa de subministrament en alta d'aigua del poble de *Falgons* i el seu entorn disseminat, a l'extrem sud-oest del terme municipal de Sant Miquel de Campmajor, per portar l'aigua a Falgons és necessari instal·lar una canonada des de la intersecció de les carreteres GI-524 i GIV-5246, on connectarà amb la xarxa existent, fins al trencant de Sant Nazari. El traçat segueix, en la seva major part, la carretera de Falgons (GIV-5246) pel seu marge esquerre, emplaçada a la zona de servitud d'aquesta via.

Es projecta un dipòsit de 33 m3 de capacitat a l'oest de Falgons, entre l'església de Sant Vicenç i Montfalgò, per garantir el subministrament d'aigua de boca. Per la construcció del dipòsit caldrà realitzar un moviment de terres en el talús del camí, amb l'objecte d'aconseguir l'espai planer necessari per implantar les instal·lacions.



Generalitat de Catalunya
**Departament d'Agricultura,
Pesca i Alimentació**

Serveis Territorials a Girona
Secció de Boscos i Recursos Forestals

Els terrenys on es projecta emplaçar el dipòsit de regulació, disposen actualment d'un camí d'accés d'uns de 3 m d'amplada, que es preveu millorar per permetre l'accés rodat de tot tipus de vehicles. La longitud del camí fins al dipòsit és de 860 m amb un traçat amb corbes, en dos punts amb radis interiors inferiors a 6 metres.

Es preveu al projecte un sanejament del camí amb aportació de tot-ú puntual, i l'execució de trencaaigües transversals de formigó cada 75 metres de promig per evitar la degradació del camí produïda per les aigües pluvials.

Els trencaaigües tindran una longitud mínima de 15 metres (8 metres de baixada i 7 metres de pendent invertida) i 2 metres a banda i banda de la línia de desguàs es revestirà amb 20 cm de formigó. Formaran un angle entre 0 i 25 graus amb la perpendicular del camí, amb un pendent transversal cap a fora del 3-5%.

Cal tenir en compte que Sant Miquel de Campmajor és municipi d'alt risc i cal tenir en compte les mesures per a la realització de treballs amb perill d'incendi que disposa el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.

Tanmateix cal tenir en compte les disposicions de la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situades en terrenys forestals.

Conclusions

Es considera compatible el *projecte de la Xarxa d'abastament d'aigua en alta de Falgons* amb el manteniment dels valors forestals sempre que es tingui en compte les consideracions fetes en relació a la normativa de prevenció d'incendis.

Enginyera tècnica forestal

Vist-i-plau
La cap de la Secció de Boscos i
Recursos Forestals (e.f.)