

Codi de verificació:	 2F6H1V2A67634Q0L0GFB
Procediment: N485 Contractació d'obres	
Expedient: 17079/2026	Document: 453431/2026

DECRET DE TINÈNCIA D'ALCALDIA

Aprovació de la segona modificació dels plecs i retroacció de les actuacions en el procediment d'adjudicació del contracte d'obres per la instal·lació de carregadors intel·ligents per la flota municipal en el pàrquing de l'Ajuntament (Expedient AUPAC núm. 17079/2026)

En data 29 de juliol de 2026, el Servei de Manteniment d'Edificis Municipals va emetre la memòria justificativa en la que s'exposava la necessitat de contractar les obres per la instal·lació de carregadors intel·ligents per la flota municipal en el pàrquing de l'Ajuntament (Expedient AUPAC núm. 17079/2026), amb un pressupost base de licitació de 251.293,72 € (IVA inclòs), un valor estimat de 249.216,91 € (IVA exclòs) i un termini d'execució de 8 setmanes.

A l'expedient hi consta la memòria tècnica valorada relativa a aquestes obres:

Nom de la memòria valorada i autor/a: Instal·lació d'una infraestructura de recàrrega de vehicles elèctric a l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

Data d'aprovació inicial de la memòria valorada: 31 de març de 2026

Data de publicació d'aquesta aprovació al BOPB: 14 d'abril de 2026

Data de publicació d'aquesta aprovació al tauler edictes Ajuntament: 15 de maig de 2026

Data de signatura de l'acta de replanteig del projecte o memòria valorada: 15 d'abril de 2026

En data 26 d'agost de 2026, mitjançant Decret d'Alcaldia núm. DEC/4167/2026, es va aprovar l'expedient de contractació per l'adjudicació, mitjançant procediment obert simplificat, del contracte d'obres per la instal·lació de carregadors intel·ligents per la flota municipal en el pàrquing de l'Ajuntament (Expedient AUPAC núm. 17079/2026).

En data 1 de setembre de 2026, va publicar-se l'anunci de licitació del contracte d'obres per la instal·lació de carregadors intel·ligents per la flota municipal en el pàrquing de l'Ajuntament (Expedient AUPAC núm. 17079/2026) i es va atorgar un termini de presentació d'ofertes fins el dia 22 de setembre de 2026 a les 12:00:00 hores.

Posteriorment, mitjançant Decret d'Alcaldia núm. DEC/4551/2026, es va aprovar l'ampliació del termini de presentació d'ofertes fins al 29 de setembre de 2026.

No obstant, en posterioritat arran d'una consulta efectuada per una empresa interessada en la licitació en relació al certificat de conformitat amb l'Esquema Nacional de Seguretat (ENS), es va remetre la consulta al delegat de protecció de dades de l'Ajuntament i al tècnic del Servei de Tecnologia que gestiona temes de ciberseguretat. Aquests en data 23 de setembre de 2026, van emetre un informe analitzant aquesta qüestió, que figura incorporat a l'expedient amb número de document 398227/2026, i arran d'aquest es va concloure la necessitat de modificar els plecs en el sentit d'exigir que el sistema incorporat en els carregadors instal·lats sigui

conforme amb la normativa que regula l'Esquema Nacional de Seguretat, el Reial decret 311/2022, de 3 de maig, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat, vist que en aquest informe s'indicava el següent:

"(...)

D'acord amb l'anàlisi efectuada, la valoració de la criticitat del prestador del servei, als efectes de l'ENS i de les garanties exigibles en la contractació, es determina com a MITJANA, atès que concorren diversos factors que poden tenir una incidència rellevant sobre la continuïtat del servei, la seguretat de la informació o les condicions d'execució, si bé no configuren un escenari de criticitat alta.

(...)"

En aquest sentit, d'acord amb les previsions de l'article 122.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), mitjançant Decret de Tinència d'Alcaldia núm. DEC/4824/226, es va procedir a la modificació dels plecs per tal d'afegir la necessitat de presentació del certificat ENS nivell mitjà, per part de l'empresa que fos proposada com a adjudicatària i a retrotraure les actuacions en aquest procediment.

Després de la publicació d'aquesta modificació, diverses empreses interessades a la licitació van presentar consultes sobre aquesta modificació i van qüestionar que vistes les prescripcions tècniques de la memòria tècnica valorada, no s'havia de presentar aquesta certificació.

Des del Servei promotor del contracte van remetre aquestes consultes al redactor de la memòria tècnica valorada i una vegada obtinguda la seva resposta, des d'aquest Servei, en data 20 d'octubre es va emetre un informe amb número de document AUPAC 447311/2026, en el que es determinava el següent:

"Antecedents

Un cop revisat l'expedient de contractació i efectuada consulta a l'enginyer redactor del projecte, s'ha constatat que la documentació tècnica preveu la implantació de tots els elements necessaris per garantir la comunicació i gestió de la instal·lació, així com la futura integració amb una plataforma de monitoratge i explotació de dades.

Concretament, el projecte incorpora el cablejat de comunicacions tipus UTP, el sistema de gestió dinàmica de potència (DLM 30 HUB) i els elements necessaris per a l'enviament de dades a una plataforma compatible amb l'estàndard Sentilo.

La solució definida en el projecte permet la connexió de la instal·lació a una plataforma de gestió de dades, mantenint la interoperabilitat amb diferents proveïdors i evitant la dependència d'un programari específic.

No obstant això, el servei de plataforma de monitoratge i explotació de dades constitueix un servei de caràcter recurrent, habitualment subjecte a quotes periòdiques de manteniment i ús, i no forma part de les prestacions incloses en el projecte ni en el pressupost de licitació.

Conclusió

Atès que el projecte contempla tota la infraestructura necessària per a la comunicació, la gestió de potència i la integració futura amb una plataforma de monitoratge, però no inclou la contractació del servei de plataforma, es considera que la seva no inclusió en l'oferta presentada no suposa cap incompliment de les prescripcions tècniques ni de l'objecte de la licitació.

*Així mateix, tenint en compte que el projecte únicament preveu la preparació de la instal·lació per a la connexió amb una plataforma externa i que no forma part de l'objecte del contracte la prestació d'un servei de monitoratge o allotjament de dades, **no resulta exigible la disposició d'un Certificat de Conformitat amb l'Esquema Nacional de Seguretat (ENS) per part del licitador en relació amb aquesta prestació concreta.***

Així doncs, vist que l'article 122.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), preveu que els plecs només podran ser modificats amb posterioritat per error material, de fet o aritmètic i que en un altre cas, la modificació del plec comportarà la retroacció d'actuacions, conforme a les previsions d'aquest precepte, és necessari retrotraure actuacions en aquest procediment d'adjudicació, per tal de modificar els plecs de clàusules administratives, per tal d'afegir la següent previsió:

"1. *Habilitació empresarial o professional i certificats acreditatius del compliment de normes o de garantia de la qualitat i/o de la gestió ambiental*

(...)

13. Exigibilitat del distintiu de declaració o certificació de conformitat amb l'Esquema Nacional de Seguretat del contractista i/o de la cadena de subministraments de dit contractista: No "

Així mateix, també es modificarà el plec, de conformitat amb les previsions de l'article 122.1 de la LCSP, per tal d'admetre la presentació del pressupost amb format xls o equivalent (és a dir, excel o equivalent), vist que empreses interessades amb la licitació han indicat que no disposen del programari necessari per presentar l'oferta en format TCQ.

L'òrgan de contractació competent per a l'aprovació d'aquest expedient és l'Alcaldia, atès que la durada total del contracte no excedeix dels quatre anys ni del deu per cent dels recursos ordinaris del pressupost municipal, de conformitat amb la disposició addicional segona, apartat primer, de la LCSP i amb els articles 21 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local, i l'article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de regim local de Catalunya. No obstant, aquesta competència s'ha delegat a la Tinència d'Alcaldia competent en la matèria mitjançant Decret d'Alcaldia núm. 441/2025, de 4 de febrer, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 12 de febrer de 2025.

RESOLC:

Primer.- APROVAR la retroacció d'actuacions en aquest procediment, de conformitat amb les previsions de l'article 122 de la LCSP, per aprovar de nou els plecs de clàusules administratives particulars per tal de no exigir la certificació de conformitat amb l'Esquema Nacional de Seguretat, d'acord amb les previsions de l'informe emès pel Servei promotor del contracte número de document AUPAC 447311/2026, així com també, per permetre la presentació del pressupost en format xls o equivalent

Segon.- APROVAR el plec de clàusules administratives amb la rectificació sobre la no exigibilitat del certificat ENS nivell mitjà incorporada i l'admissió de la presentació del pressupost en format xls o equivalent, de conformitat amb les previsions de l'article 122 de la LCSP.

Tercer.- CONSERVAR els informes de necessitat, la memòria justificativa, els documents comptables i la resta d'actes i tràmits preparatoris que no resulten afectats per la modificació, de conformitat amb l'article 51 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Quart.- MANTENIR l'autorització de crèdit de la despesa relativa a aquest contracte, per import de 251.293,72 €, amb càrrec a l'aplicació pressupostària núm. 56300 92000 6220000, aprovada en el Decret d'Alcaldia DEC/4167/2026.

Cinquè.- CONVOCAR novament el procediment d'adjudicació mitjançant la publicació d'un nou anunci de licitació al perfil del contractant perquè, en el termini de vint dies naturals a comptar de l'endemà d'aquesta publicació, es puguin presentar proposicions, d'acord amb els articles

135 i 159 de la LCSP. En aquest sentit, totes les oferts presentades amb anterioritat no seran vàlides i les empreses hauran de tornar a presentar oferta mitjançant el nou Sobre digital que es creï amb el nou anunci de licitació.

Sisè.- PUBLICAR aquesta resolució al perfil de contractant, d'acord amb les previsions de l'article. 63 de la LCSP.

Setè.- TRASLLADAR aquesta resolució al Servei responsable i a Comptabilitat, Tresoreria i Intervenció.