



ANNEX 7 INVENTARI BÀSIC I INFORMACIÓ DELS EQUIPS I
INSTAL·LACIONS EXISTENTS EN LES DEPENDÈNCIES QUE
FORMEN PART D'AQUESTA LICITACIÓ

FITXA RESUM DESCRIPCIÓ BÀSICA INSTAL·LACIONS PRINCIPALS EDIFICI

NOM EDIFICI:	NOU EDIFICI DE DRET
SUPERFÍCIE CONST. APROX:	14.533,65
ANY APROX.CONSTRUCCIÓ:	2016
ADREÇA:	Avinguda Diagonal, 684
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA	
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA:	CUPS ES0031408538777006GN0F (AT)- DRET
POTÈNCIA CONTRACTADA (kW):	1000 kW (AT)
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA AT:	1 ET amb 2 transformadors secs 1.600 kVA
PARALLAMPS:	Xarxa parallamps, interconnectant 2 parallamps i varies posades a terra
GRUP ELECTROGEN:	AKSA AD410_410/385KVA ubicat a la coberta . Existeix dipòsit auxiliar 1.000l ubicat al soterrani
SAIS:	30kVA
BATERIA CONDENSADORS:	-----
INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAÏCA	-----
LLUMS EMERGÈNCIA:	Veure llistats
ENLLUMENAT EXTERIOR:	Si, aprox. 18 fanals
ENLLUMENAT INTERIOR:	tubs fluorescents 14W tipus TC-L (tipus majoritari)
CLIMATITZACIÓ	
CLIMATITZACIÓ:	Fancoils i UTA's
CALDERES:	ROOF TOP ADI-CD 325 i 375 ADISA
RADIADORS:	-----
PETITES MAQUINES SPLIT	-----
INSTAL·LACIONS VRV MITJANES	-----
FAN COILS	veure llistats
CLIMATITZADORS	veure llistats
MAQUINES REFREDADORES D'AIGUA O	
BOMBES DE CALOR AIRE/AIGUA P<150 kW	2 ut. Refredadora 770,7 kW AERMEC
MÀQUINA D'ABSORCIÓ:	-----
HUMECTADORS:	-----
AIGUA	
CONTRACTES SUBMINISTRAMENT D'AIGUA:	Contracte: 9723482 Contracte: 9735558 (CONTRAINCENDIS)
XARXA CANONADES:	variada: acer / polietilè / polipropilè
GRUP DE PRESSIÓ:	Sí. Sistema de bombeig per fluxors
TORRES DE REFRIGERACIÓ:	-----
INSTAL·LACIONS ACS:	-----
POU:	-----
AIGUA DE MINA:	-----
DIPÒSIT AIGUA DE REG:	-----

FITXA RESUM DESCRIPCIÓ BÀSICA INSTAL·LACIONS PRINCIPALS EDIFICI

BOMBEIG AIGUA DE REG:	-----
BOMBES AIGÜES RESIDUALS:	-----
BOMBES D'AXIQUE:	Sí. Xarxa boneres repartides aparcament
DUTXES SEGURETAT I RENTAULLS	-----
XARXA AIGUA DESTILADA:	-----
XARXA AIGUA OSMOTITZADA:	-----
ESTANYS:	-----
GAS NATURAL	
CONTRACTES SUBMINISTRAMENT DE GAS:	CUPS: ES0217010032211027JH
ÚS:	CALEFACCIÓ
CONTRAINCENDIS	
EXTINTORS:	115 uts.
DETECCIO D'INCENDIS:	cobertura 100% amb una central d'incendis per edifici i una central d'incendis al Centre de Transformació.
DETECTORS:	Veure llistats
EXTINCIÓ AUTOMÀTICA:	-----
BOQUES D'INCENDI:	Sí
COLUMNA SECA:	-----
SPRINKLERS:	-----
DIPOSIT CONTRAINCENDIS:	Sí
GRUP DE PRESSIÓ CONTRAINCENDIS:	Sí
MANTES IGNÍFUGUES:	-----
ALTRES INSTAL·LACIONS	
SISTEMA DE GESTIÓ BMS:	Sí
AIRE COMPRIMIT:	-----
INSTAL·LACIO DE BUIT:	-----
CÀMARES FREDES:	-----
PORTES AUTOMÀTIQUES DE VIDRE:	-----
BARRERA PARQUING:	-----
DESCALCIFICADORS:	-----
CALDERA DE VAPOR:	-----
PUNTS D'ANCORATGE I LINIES DE VIDA	SI, s/l listat ANNEX 7
MANTENIMENT DE TELEFONIA:	-----
SALA DE MANTENIMENT	
OFICINA:	SI
TALLER EQUIPAT:	SI
MAGATZEM:	SI

 UNIVERSITAT DE BARCELONA		1	SISTEMA DE DETECCIÓ D'INCENDIS. CENTRALETES		
Nº de lot:		Edifici: DRET NOU		Data: 15/01/2026	
Denominació de la Central: 34-CD- EDIFICI DRET NOU					
Marca:		ESSER		Analògica/Convencional: Analògica	
Model:		FlexES		Nº de zones Presionando la tecla denomin:	
Any de fabricació:		2016		Nº de llaços 9	
Referència de fabricació:					
Connexió amb Centre de Control?		Sí Quin?		Pavelló Rosa	
Bateries:				Elements connectats:	
Any instal·lació		2016		Les bateries porten l'any d'instal·lació rotulat?	
Marca:		YUOSA		Tensió de les bateries (V):	
Model:				Tensió de les bateries després de 30 min (V):	
Nº de mòduls		2		Tensió del carregador (V):	
Ah		24		Tensió de xarxa (V):	
Ubicació de la centraleta:		Sala de SAIs			
Àmbit de cobertura:		Edifici Nou Dret			
Instruccions de com s'elimina el só del zumbador de la centraleta quan aquesta s'activa per l'acció automàtica d'un detector o per l'acció manual d'un polsador d'emergència: Girando el llavín a la posición denominada "acceso" y a continuación presionando el pulsador denominado "silenciar zumbador" que está ubicado en el panel de la central.					
Instruccions de com s'activa el so de totes les sirenes generals de l'edifici (de manera manual, sense automatismes): Presionando el pulsador de incendios que esta situado al lado de la central de detección.					
Descripció del dispositiu d'activació de l'Alarma General: Pulsador de detecció de incendios Retard existent en el disparo de l'alarma General: No hay retardo.					
Instruccions de com s'atura el só de totes les sirenes generals de l'edifici: Reseteando el pulsador de detecció de incendios con una llave					
Instruccions de com es deixa la centraleta en repòs, preparada per funcionar automàticament: Pressionem la tecla amb el símbol de la clau, introduïm el codi "1234" i pressionem la tecla de rearmament fins que hagin desaparegut totes les notificacions del display					
Programació detectors de zona Els detectors normals de zona activen l'alarma de zona o l'alarma general i amb quin retard? : Instantaneamente suenan el zumbador de la central de detección y las sirenas de la zona, al cabo de tres minutos se activan todas las sirenas del edificio.					
Programació polsadors de zona Els polsadors normals de zona activen l'alarma de zona o l'alarma general i amb quin retard? : Instantaneamente suenan el zumbador de la central de detección y las sirenas de la zona, al cabo de tres minutos se activan todas las sirenas del edificio.					

Observacions:



 UNIVERSITAT DE BARCELONA	3	SISTEMA DE DETECCIÓ D'INCENDIS. DETECTORS, POLSADORS, SIRENES, I ALTRES ACCESSORIS			
		Nº de lot: 4	Edifici: DRET NOU	Data: 15/01/2026	

Centraleta de detecció d'incendis		
Marca:	ESSER	Any fabricació 2016
Model:	FlexES	Ref. fabricació

Denominació de la Central:

32-CD- EDIFICI DRET NOU

Nº	nº ó adreça centraleta	zona	llaç	referència fabricant equip	tipus	Ubicació			Observacions
						zona	planta	sala/dependència	
1	AP-15	Sot -2	1	Esser IQ8	Detector	103	Soterrani -2	Aparcament	
2	AP-16	Sot -2	1	Esser IQ8	Detector	103	Soterrani -2	Aparcament	
3	AP-17	Sot -2	1	Esser IQ8	Detector	103	Soterrani -2	Aparcament	
4	AP-18	Sot -2	1	Esser IQ8	Detector	103	Soterrani -2	Aparcament	
5	AP-19	Sot -2	1	Esser IQ8	Detector	103	Soterrani -2	Aparcament	
6	AP-20	Sot -2	1	Esser IQ8	Detector	103	Soterrani -2	Aparcament	
7	AP-21	Sot -2	1	Esser IQ8	Detector	103	Soterrani -2	Aparcament	
8	AP-22	Sot -2	1	Esser IQ8	Detector	103	Soterrani -2	Aparcament	
9	AP-23	Sot -2	1	Esser IQ8	Detector	103	Soterrani -2	Aparcament	
10	AP-24	Sot -2	1	Esser IQ8	Detector	103	Soterrani -2	Aparcament	
11	AP-25	Sot -2	1	Esser IQ8	Detector	103	Soterrani -2	Aparcament	
12	AP-48	Sot -2	1	Esser IQ8	Detector	103	Soterrani -2	Aparcament	
13	AP-49	Sot -2	1	Esser IQ8	Detector	105	Soterrani -2	Aparcament	
14	AP-50	Sot -2	1	Esser IQ8	Detector	103	Soterrani -2	Aparcament	
15	AP-51	Sot -2	1	Esser IQ8	Detector	103	Soterrani -2	Aparcament	
16	AP-52	Sot -2	1	Esser IQ8	Detector	103	Soterrani -2	Aparcament	
17	AP-53	Sot -2	1	Esser IQ8	Detector	103	Soterrani -2	Aparcament	
18	AP-54	Sot -2	1	Esser IQ8	Detector	103	Soterrani -2	Aparcament	
19	AP-55	Sot -2	1	Esser IQ8	Detector	103	Soterrani -2	Aparcament	
20	AP-56	Sot -2	1	Esser IQ8	Detector	103	Soterrani -2	Aparcament	
21	AP-57	Sot -2	1	Esser IQ8	Detector	103	Soterrani -2	Aparcament	
22	SIR S2-1	Sot -2	1	Esser IQ8	Sirena	103	Soterrani -2	Aparcament	
23	POL S2-1	Sot -2	1	Esser IQ8	Polsador	103	Soterrani -2	Aparcament	
24	AP-11	Sot -2	1	Esser IQ8	Detector	104	Soterrani -2	Aparcament	
25	AP-12	Sot -2	1	Esser IQ8	Detector	104	Soterrani -2	Aparcament	
26	AP-13	Sot -2	1	Esser IQ8	Detector	104	Soterrani -2	Aparcament	
27	AP-14	Sot -2	1	Esser IQ8	Detector	104	Soterrani -2	Aparcament	
28	AP-15	Sot -2	1	Esser IQ8	Detector	104	Soterrani -2	Aparcament	
29	AP-25	Sot -2	1	Esser IQ8	Detector	104	Soterrani -2	Aparcament	
30	AP-27	Sot -2	1	Esser IQ8	Detector	104	Soterrani -2	Aparcament	
31	AP-28	Sot -2	1	Esser IQ8	Detector	104	Soterrani -2	Aparcament	
32	AP-29	Sot -2	1	Esser IQ8	Detector	104	Soterrani -2	Aparcament	

33	AP-30	Sot -2	1	Esser IQ8	Detector	104	Soterrani -2	Aparcament	
34	AP-31	Sot -2	1	Esser IQ8	Detector	104	Soterrani -2	Aparcament	
37	AP-45	Sot -2	1	Esser IQ8	Detector	104	Soterrani -2	Aparcament	
38	AP-46	Sot -2	1	Esser IQ8	Detector	104	Soterrani -2	Aparcament	
39	AP-47	Sot -2	1	Esser IQ8	Detector	104	Soterrani -2	Aparcament	
40	AP-58	Sot -2	1	Esser IQ8	Detector	104	Soterrani -2	Aparcament	
41	AP-59	Sot -2	1	Esser IQ8	Detector	104	Soterrani -2	Aparcament	
42	AP-60	Sot -2	1	Esser IQ8	Detector	104	Soterrani -2	Aparcament	
43	AP-61	Sot -2	1	Esser IQ8	Detector	104	Soterrani -2	Aparcament	
44	AP-62	Sot -2	1	Esser IQ8	Detector	104	Soterrani -2	Aparcament	
45	AP-63	Sot -2	1	Esser IQ8	Detector	104	Soterrani -2	Aparcament	
46	SIR S2-2	Sot -2	1	Esser IQ8	Sirena	104	Soterrani -2	Aparcament	
47	POL S2-2	Sot -2	1	Esser IQ8	Polsador	104	Soterrani -2	Aparcament	
48	AP-2	Sot -2	1	Esser IQ8	Detector	105	Soterrani -2	Aparcament	
49	AP-3	Sot -2	1	Esser IQ8	Detector	105	Soterrani -2	Aparcament	
50	AP-4	Sot -2	1	Esser IQ8	Detector	105	Soterrani -2	Aparcament	
51	AP-5	Sot -2	1	Esser IQ8	Detector	105	Soterrani -2	Aparcament	
52	AP-6	Sot -2	1	Esser IQ8	Detector	105	Soterrani -2	Aparcament	
53	AP-7	Sot -2	1	Esser IQ8	Detector	105	Soterrani -2	Aparcament	
54	AP-8	Sot -2	1	Esser IQ8	Detector	105	Soterrani -2	Aparcament	
55	AP-9	Sot -2	1	Esser IQ8	Detector	105	Soterrani -2	Aparcament	
56	AP-10	Sot -2	1	Esser IQ8	Detector	105	Soterrani -2	Aparcament	
57	AP-32	Sot -2	1	Esser IQ8	Detector	105	Soterrani -2	Aparcament	
58	AP-33	Sot -2	1	Esser IQ8	Detector	105	Soterrani -2	Aparcament	
59	AP-34	Sot -2	1	Esser IQ8	Detector	105	Soterrani -2	Aparcament	
60	AP-35	Sot -2	1	Esser IQ8	Detector	105	Soterrani -2	Aparcament	
61	AP-36	Sot -2	1	Esser IQ8	Detector	105	Soterrani -2	Aparcament	
62	AP-37	Sot -2	1	Esser IQ8	Detector	105	Soterrani -2	Aparcament	
63	AP-38	Sot -2	1	Esser IQ8	Detector	105	Soterrani -2	Aparcament	
64	AP-39	Sot -2	1	Esser IQ8	Detector	105	Soterrani -2	Aparcament	
65	AP-40	Sot -2	1	Esser IQ8	Detector	105	Soterrani -2	Aparcament	
66	AP-41	Sot -2	1	Esser IQ8	Detector	105	Soterrani -2	Aparcament	
67	AP-42	Sot -2	1	Esser IQ8	Detector	105	Soterrani -2	Aparcament	
68	AP-64	Sot -2	1	Esser IQ8	Detector	105	Soterrani -2	Aparcament	
69	AP-65	Sot -2	1	Esser IQ8	Detector	105	Soterrani -2	Aparcament	
70	AP-66	Sot -2	1	Esser IQ8	Detector	105	Soterrani -2	Aparcament	
71	AP-67	Sot -2	1	Esser IQ8	Detector	105	Soterrani -2	Aparcament	
72	AP-68	Sot -2	1	Esser IQ8	Detector	105	Soterrani -2	Aparcament	
73	SIR S2-3	Sot -2	1	Esser IQ8	Sirena	105	Soterrani -2	Aparcament	
74	POL S2-3	Sot -2	1	Esser IQ8	Polsador	105	Soterrani -2	Aparcament	
75	AS-101-2	Bloc 1	2	Esser IQ8	Detector	106	Soterrani -1	Climatitzadors	
76	AS-101-1	Bloc 1	2	Esser IQ8	Detector	106	Soterrani -1	Climatitzadors	
77	ASP-14	Bloc 1	2	Esser IQ8	Detector	106	Soterrani -1	Passadis	
78	ASP-15	Bloc 1	2	Esser IQ8	Detector	106	Soterrani -1	Passadis mediacio	
79	ASP-17	Bloc 1	2	Esser IQ8	Detector	106	Soterrani -1	Passadis	

80	ASP-18	Bloc 1	2	Esser IQ8	Detector	106	Soterrani -1	Passadis	
81	AS-102	Bloc 1	2	Esser IQ8	Detector	106	Soterrani -1	Sala racks	
82	AS-103-1	Bloc 1	2	Esser IQ8	Detector	106	Soterrani -1	Arxiu	
83	AS-103-2	Bloc 1	2	Esser IQ8	Detector	106	Soterrani -1	Arxiu	
84	AS-104	Bloc 1	2	Esser IQ8	Detector	106	Soterrani -1	Magatzem	
85	AS-105-1	Bloc 1	2	Esser IQ8	Detector	106	Soterrani -1	Aula pract Juridic	
86	AS-105-2	Bloc 1	2	Esser IQ8	Detector	106	Soterrani -1	Aula pract Juridic	
87	AS-106	Bloc 1	2	Esser IQ8	Detector	106	Soterrani -1	Sala mediacio 2	
88	AS-107	Bloc 1	2	Esser IQ8	Detector	106	Soterrani -1	Sala mediacio 1	
89	DSP-16	Bloc 1	2	Esser IQ8	Detector	106	Soterrani -1	Quadre electric	
90	SIR AS1	Bloc 1	2	Esser IQ8	Sirena	106	Soterrani -1	Passadis	
91	POL AS1	Bloc 1	2	Esser IQ8	Polsador	106	Soterrani -1	Passadis	
92		Bloc 1	2	Esser IQ8	Modul comporta	106	Soterrani -1	climatitzadors	
93		Bloc 1	2	Esser IQ8	Modul comporta	106	Soterrani -1	Climatitzadors	
94		Bloc 1	2	Esser IQ8	Modul comporta	106	Soterrani -1	Climatitzadors	
95		Bloc 1	2	Esser IQ8	Modul comporta	106	Soterrani -1	Climatitzadors	
96		Bloc 1	2	Esser IQ8	Comporta tallafocs	106	Soterrani -1	Climatitzadors	
97		Bloc 1	2	Esser IQ8	Comporta tallafocs	106	Soterrani -1	Climatitzadors	
98		Bloc 1	2	Esser IQ8	Comporta tallafocs	106	Soterrani -1	Climatitzadors	
99		Bloc 1	2	Esser IQ8	Comporta tallafocs	106	Soterrani -1	Climatitzadors	
100		Bloc 1	2	Esser IQ8	Comporta tallafocs	106	Soterrani -1	Climatitzadors	
101		Bloc 1	2	Esser IQ8	Comporta tallafocs	106	Soterrani -1	Climatitzadors	
102		Bloc 1	2	Esser IQ8	Comporta tallafocs	106	Soterrani -1	Climatitzadors	
103	5	Bloc 1	2	Esser IQ8	Comporta tallafocs	106	Soterrani -1		
104	6	Bloc 1	2	Esser IQ8	Comporta tallafocs	106	Soterrani -1		
105	7	Bloc 1	2	Esser IQ8	Comporta tallafocs	106	Soterrani -1		
106	8	Bloc 1	2	Esser IQ8	Comporta tallafocs	106	Soterrani -1		
107	AS101-4	Bloc 2	4	Esser IQ8	Detector	107	Soterrani -1	climatitzadors	
108	AS101-3	Bloc 2	4	Esser IQ8	Detector	107	Soterrani -1	climatitzadors	
109	BSP-10	Bloc 2	4	Esser IQ8	Detector	107	Soterrani -1	passadis	
110	BSP-11	Bloc 2	4	Esser IQ8	Detector	107	Soterrani -1	passadis	
111	BSP-12	Bloc 2	4	Esser IQ8	Detector	107	Soterrani -1	passadis	
112	BSP-13	Bloc 2	4	Esser IQ8	Detector	107	Soterrani -1	passadis	
113	BS101	Bloc 2	4	Esser IQ8	Detector	107	Soterrani -1	Aula informatica	
114	BS102	Bloc 2	4	Esser IQ8	Detector	107	Soterrani -1	Aula informatica	
115	BS103	Bloc 2	4	Esser IQ8	Detector	107	Soterrani -1	Sala nateja	
116	BS106	Bloc 2	4	Esser IQ8	Detector	107	Soterrani -1	Audiovisuals	
117	BS107-1	Bloc 2	4	Esser IQ8	Detector	107	Soterrani -1	Quadre electric	
118	BS107-2	Bloc 2	4	Esser IQ8	Detector	107	Soterrani -1	Quadre electric	
119	SIR BS1	Bloc 2	4	Esser IQ8	Sirena	107	Soterrani -1	Passadis	
120	POL BS1.1	Bloc 2	4	Esser IQ8	Polsador	107	Soterrani -1	Passadis	
121	POL BS1.2	Bloc 2	4	Esser IQ8	Polsador	107	Soterrani -1	Passadis	
122		Bloc 2	4	Esser IQ8	Modul comporta	107	Soterrani -1	Climatitzadors	
123		Bloc 2	4	Esser IQ8	Modul comporta	107	Soterrani -1	Climatitzadors	
124		Bloc 2	4	Esser IQ8	Modul comporta	107	Soterrani -1	Climatitzadors	

125		Bloc 2	4	Esser IQ8	Modul comporta	107	Soterrani -1	Climatitzadors	
126		Bloc 2	4	Esser IQ8	Modul comporta	107	Soterrani -1	Climatitzadors	
127		Bloc 2	4	Esser IQ8	Modul comporta	107	Soterrani -1	Climatitzadors	
128		Bloc 2	4	Esser IQ8	Modul comporta	107	Soterrani -1	Climatitzadors	
129		Bloc 2	4	Esser IQ8	Comporta tallafocs	107	Soterrani -1	Climatitzadors	
130		Bloc 2	4	Esser IQ8	Comporta tallafocs	107	Soterrani -1	Climatitzadors	
131		Bloc 2	4	Esser IQ8	Comporta tallafocs	107	Soterrani -1	Climatitzadors	
132		Bloc 2	4	Esser IQ8	Comporta tallafocs	107	Soterrani -1	Climatitzadors	
133		Bloc 2	4	Esser IQ8	Comporta tallafocs	107	Soterrani -1	Climatitzadors	
134		Bloc 2	4	Esser IQ8	Comporta tallafocs	107	Soterrani -1	Climatitzadors	
135		Bloc 2	4	Esser IQ8	Comporta tallafocs	107	Soterrani -1	Climatitzadors	
136		Bloc 2	4	Esser IQ8	Comporta tallafocs	107	Soterrani -1	Climatitzadors	
137	109	Bloc 3	6	Esser IQ8	Detector	108	Soterrani -1	Climatitzadors	
138	AS101-6	Bloc 3	6	Esser IQ8	Detector	108	Soterrani -1	Climatitzadors	
139	DSP-5	Bloc 3	6	Esser IQ8	Detector	108	Soterrani -1	Passadis	
140	CSP-5	Bloc 3	6	Esser IQ8	Detector	108	Soterrani -1	Passadis	
141	CSP-6	Bloc 3	6	Esser IQ8	Detector	108	Soterrani -1	Passadis	
142	CSP-7	Bloc 3	6	Esser IQ8	Detector	108	Soterrani -1	Passadis	
143	CSP-8	Bloc 3	6	Esser IQ8	Detector	108	Soterrani -1	Passadis	
144	CS101	Bloc 3	6	Esser IQ8	Detector	108	Soterrani -1	Aula informatica	
145	CS102	Bloc 3	6	Esser IQ8	Detector	108	Soterrani -1	Aula informatica	
146	CS103	Bloc 3	6	Esser IQ8	Detector	108	Soterrani -1	Passadis	
147	CS106	Bloc 3	6	Esser IQ8	Detector	108	Soterrani -1	Magatzem	
148	CS107-1	Bloc 3	6	Esser IQ8	Detector	108	Soterrani -1	Quadre electric	
149	CS107-2	Bloc 3	6	Esser IQ8	Detector	108	Soterrani -1	Quadre electric	
150	SIR CS-1	Bloc 3	6	Esser IQ8	Sirena	108	Soterrani -1	Passadis	
151	POL CS.1	Bloc 3	6	Esser IQ8	Polsador	108	Soterrani -1	Passadis	
152	POL CS.2	Bloc 3	6	Esser IQ8	Polsador	108	Soterrani -1	Passadis	
153		Bloc 3	6	Esser IQ8	Modul comporta	108	Soterrani -1	Climatitzadors	
154		Bloc 3	6	Esser IQ8	Modul comporta	108	Soterrani -1	Climatitzadors	
155		Bloc 3	6	Esser IQ8	Modul comporta	108	Soterrani -1	Climatitzadors	
156		Bloc 3	6	Esser IQ8	Modul comporta	108	Soterrani -1	Climatitzadors	
157		Bloc 3	6	Esser IQ8	Modul comporta	108	Soterrani -1	Climatitzadors	
158		Bloc 3	6	Esser IQ8	Modul comporta	108	Soterrani -1	Climatitzadors	
159		Bloc 3	6	Esser IQ8	Comporta tallafocs	108	Soterrani -1	Climatitzadors	
160		Bloc 3	6	Esser IQ8	Comporta tallafocs	108	Soterrani -1	Climatitzadors	
161		Bloc 3	6	Esser IQ8	Comporta tallafocs	108	Soterrani -1	Climatitzadors	
162		Bloc 3	6	Esser IQ8	Comporta tallafocs	108	Soterrani -1	Climatitzadors	
163		Bloc 3	6	Esser IQ8	Comporta tallafocs	108	Soterrani -1	Climatitzadors	
164		Bloc 3	6	Esser IQ8	Comporta tallafocs	108	Soterrani -1	Climatitzadors	
165		Bloc 3	6	Esser IQ8	Comporta tallafocs	108	Soterrani -1	Climatitzadors	
166	DSP-2	Bloc 4	8	Esser IQ8	Detector	109	Soterrani -1	Passadis	
167	DSP-3	Bloc 4	8	Esser IQ8	Detector	109	Soterrani -1	Passadis	
168	DSP-4	Bloc 4	8	Esser IQ8	Detector	109	Soterrani -1	Passadis	
169	DS101	Bloc 4	8	Esser IQ8	Detector	109	Soterrani -1	Aula	

170	DS102-1	Bloc 4	8	Esser IQ8	Detector	109	Soterrani -1	Manteniment	
171	DS102-2	Bloc 4	8	Esser IQ8	Detector	109	Soterrani -1	Manteniment	
172	DS103-1	Bloc 4	8	Esser IQ8	Detector	109	Soterrani -1	Sala bombeig	
173	DS103-2	Bloc 4	8	Esser IQ8	Detector	109	Soterrani -1	Sala bombeig	
174	DS103-3	Bloc 4	8	Esser IQ8	Detector	109	Soterrani -1	Sala bombeig	
175	DS103-5	Bloc 4	8	Esser IQ8	Detector	109	Soterrani -1	Sala bombeig	
176	DS103-6	Bloc 4	8	Esser IQ8	Detector	109	Soterrani -1	Sala bombeig	
177	DS103-7	Bloc 4	8	Esser IQ8	Detector	109	Soterrani -1	Sala bombeig	
178	DS103-8	Bloc 4	8	Esser IQ8	Detector	109	Soterrani -1	Sala bombeig	
179	DS103-10	Bloc 4	8	Esser IQ8	Detector	109	Soterrani -1	Sala bombeig	
180	SIR DS1	Bloc 4	8	Esser IQ8	Sirena	109	Soterrani -1	Passadis	
181	DET DS1	Bloc 4	8	Esser IQ8	Polsador	109	Soterrani -1	Passadis	
182		Bloc 4	8	Esser IQ8	Modul comporta	109	Soterrani -1		
183		Bloc 4	8	Esser IQ8	Modul comporta	109	Soterrani -1		
184		Bloc 4	8	Esser IQ8	Modul comporta	109	Soterrani -1		
185		Bloc 4	8	Esser IQ8	Modul comporta	109	Soterrani -1		
186		Bloc 4	8	Esser IQ8	Comporta tallafocs	109	Soterrani -1		
187		Bloc 4	8	Esser IQ8	Comporta tallafocs	109	Soterrani -1		
188		Bloc 4	8	Esser IQ8	Comporta tallafocs	109	Soterrani -1		
189		Bloc 4	8	Esser IQ8	Comporta tallafocs	109	Soterrani -1		
190		Bloc 4	8	Esser IQ8	Comporta tallafocs	109	Soterrani -1		
191	DS103-4	Bloc 4	8	Esser IQ8	Detector temp.	110	Soterrani -1	Sala bombeig	
192	DS103-9	Bloc 4	8	Esser IQ8	Detector temp.	110	Soterrani -1	Sala bombeig	
193	DS103-11	Bloc 4	8	Esser IQ8	Detector temp.	110	Soterrani -1	Sala bombeig	
194	DS104	Bloc 4	8	Esser IQ8	Detector temp.	110	Soterrani -1	Sala tecnica	
195	DS105	Bloc 4	8	Esser IQ8	Detector temp.	110	Soterrani -1	Sala bombeig	
196	DSP-1	Bloc 4	8	Esser IQ8	Detector	110	Soterrani -1	Passadis	
197	DSP-2	Bloc 4	8	Esser IQ8	Detector	110	Soterrani -1	Passadis	
198	SIR DS1	Bloc 4	8	Esser IQ8	Sirena	110	Soterrani -1	passadis	
199	POL DS1	Bloc 4	8	Esser IQ8	Polsador	110	Soterrani -1	passadis	
200	A001	Bloc 1	2	Esser IQ8	Detector	111	Baixa	Despatx logistic	
201	A002	Bloc 1	2	Esser IQ8	Detector	111	Baixa	Sala SAI	
202	A003	Bloc 1	2	Esser IQ8	Detector	111	Baixa	Sala rack	
203	A004	Bloc 1	2	Esser IQ8	Detector	111	Baixa	Magatzem	
204	A005	Bloc 1	2	Esser IQ8	Detector	111	Baixa	Serveis fotocopies	
205	A006-1	Bloc 1	2	Esser IQ8	Detector	111	Baixa	Serveis fotocopies	
206	A006-2	Bloc 1	2	Esser IQ8	Detector	111	Baixa	Quadre electric	
207	A007	Bloc 1	2	Esser IQ8	Detector	111	Baixa	Sala professors	
208	A008	Bloc 1	2	Esser IQ8	Detector	111	Baixa	Despatx sala prfess	
209	A0P1	Bloc 1	2	Esser IQ8	Detector	111	Baixa	Passadis	
210	A0P2	Bloc 1	2	Esser IQ8	Detector	111	Baixa	Passadis	
211	A0P3	Bloc 1	2	Esser IQ8	Detector	111	Baixa	Passadis	
212	A0P4	Bloc 1	2	Esser IQ8	Detector	111	Baixa	Recepcio	
213	A0P5	Bloc 1	2	Esser IQ8	Detector	111	Baixa	Recepcio	
214	A0P6	Bloc 1	2	Esser IQ8	Detector	111	Baixa	Recepcio	

215	AOP7	Bloc 1	2	Esser IQ8	Detector	111	Baixa	Passadis	
216	SIR-A0	Bloc 1	2	Esser IQ8	Sirena	111	Baixa	Passadis	
217	POL-A0	Bloc 1	2	Esser IQ8	Polsador	111	Baixa	Passadis	
218		Bloc 1	2	Esser IQ8	Modul comporta	111	Baixa		
219		Bloc 1	2	Esser IQ8	Modul comporta	111	Baixa		
220		Bloc 1	2	Esser IQ8	Comporta tallafocs	111	Baixa		
221		Bloc 1	2	Esser IQ8	Comporta tallafocs	111	Baixa		
222		Bloc 1	2	Esser IQ8	Comporta tallafocs	111	Baixa		
223		Bloc 1	2	Esser IQ8	Comporta tallafocs	111	Baixa		
224		Bloc 1	2	Esser IQ8	Modul retenedor	111	Baixa	Escales	
225		Bloc 1	2	Esser IQ8	Modul retenedor	111	Baixa	Escales	
226		Bloc 1	2	Esser IQ8	Retenedor	111	Baixa	Escales	
227		Bloc 1	2	Esser IQ8	Retenedor	111	Baixa	Escales	
228		Bloc 1	2	Esser IQ8	Retenedor	111	Baixa	Escales	
229		Bloc 1	2	Esser IQ8	Retenedor	111	Baixa	Escales	
230	B001	Bloc 2	4	Esser IQ8	Detector	112	Baixa	Sala de professors	
231	B002	Bloc 2	4	Esser IQ8	Detector	112	Baixa	Sala de professors	
232	B003	Bloc 2	4	Esser IQ8	Detector	112	Baixa	Associacio alumnes	
233	B004	Bloc 2	4	Esser IQ8	Detector	112	Baixa	Lector optic	
234	B007	Bloc 2	4	Esser IQ8	Detector	112	Baixa	Associacio alumnes	
235	B008	Bloc 2	4	Esser IQ8	Detector	112	Baixa	Associacio alumnes	
236	B009-1	Bloc 2	4	Esser IQ8	Detector	112	Baixa	Quadre electric	
237	B009-2	Bloc 2	4	Esser IQ8	Detector	112	Baixa	Quadre electric	
238	B010	Bloc 2	4	Esser IQ8	Detector	112	Baixa	Sala de professors	
239	B011	Bloc 2	4	Esser IQ8	Detector	112	Baixa	Sala de professors	
240	BOP1	Bloc 2	4	Esser IQ8	Detector	112	Baixa	Passadis	
241	BOP2	Bloc 2	4	Esser IQ8	Detector	112	Baixa	Passadis	
242	BOP3	Bloc 2	4	Esser IQ8	Detector	112	Baixa	Passadis	
243	BOP4	Bloc 2	4	Esser IQ8	Detector	112	Baixa	Passadis	
244	SIR BB.1	Bloc 2	4	Esser IQ8	Sirena	112	Baixa	Passadis	
245	POL BB.1	Bloc 2	4	Esser IQ8	Polsador	112	Baixa	Passadis	
246		Bloc 2	4	Esser IQ8	Modul comporta	112	Baixa		
247		Bloc 2	4	Esser IQ8	Comporta tallafocs	112	Baixa		
248		Bloc 2	4	Esser IQ8	Comporta tallafocs	112	Baixa		
249		Bloc 2	4	Esser IQ8	Comporta tallafocs	112	Baixa		
250		Bloc 2	4	Esser IQ8	Modul retenedor	112	Baixa	Escales	
251		Bloc 2	4	Esser IQ8	Modul retenedor	112	Baixa	Escales	
252		Bloc 2	4	Esser IQ8	Retenedor	112	Baixa	Escales	
253		Bloc 2	4	Esser IQ8	Retenedor	112	Baixa	Escales	
254		Bloc 2	4	Esser IQ8	Retenedor	112	Baixa	Escales	
255		Bloc 2	4	Esser IQ8	Retenedor	112	Baixa	Escales	
256	C001-1	Bloc 3	6	Esser IQ8	Detector	113	Baixa	Sala de professors	
257	C001-2	Bloc 3	6	Esser IQ8	Detector	113	Baixa	Sala de professors	
258	C001-3	Bloc 3	6	Esser IQ8	Detector	113	Baixa	Sala de professors	
259	C004	Bloc 3	6	Esser IQ8	Detector	113	Baixa	Associacio alumnes	

260	C005-1	Bloc 3	6	Esser IQ8	Detector	113	Baixa	Menjador estudiants	
261	C005-2	Bloc 3	6	Esser IQ8	Detector	113	Baixa	Menjador estudiants	
262	C005-3	Bloc 3	6	Esser IQ8	Detector	113	Baixa	Menjador estudiants	
263	C005-4	Bloc 3	6	Esser IQ8	Detector	113	Baixa	Menjador estudiants	
264	C005-5	Bloc 3	6	Esser IQ8	Detector	113	Baixa	Quadre electric	
265	COP1	Bloc 3	6	Esser IQ8	Detector	113	Baixa	Passadis	
266	COP2	Bloc 3	6	Esser IQ8	Detector	113	Baixa	Passadis	
267	COP3	Bloc 3	6	Esser IQ8	Detector	113	Baixa	Passadis	
268	COP4	Bloc 3	6	Esser IQ8	Detector	113	Baixa	Passadis	
269	COP5	Bloc 3	6	Esser IQ8	Detector	113	Baixa	Passadis	
270	SIR CB 1	Bloc 3	6	Esser IQ8	Sirena	113	Baixa	Passadis	
271	POL CB 1	Bloc 3	6	Esser IQ8	Polsador	113	Baixa	Passadis	
272		Bloc 3	6	Esser IQ8	Modul comporta	113	Baixa		
273		Bloc 3	6	Esser IQ8	Comporta tallafocs	113	Baixa		
274		Bloc 3	6	Esser IQ8	Comporta tallafocs	113	Baixa		
275		Bloc 3	6	Esser IQ8	Comporta tallafocs	113	Baixa		
276		Bloc 3	6	Esser IQ8	Modul retenedor	113	Baixa	escales	
277		Bloc 3	6	Esser IQ8	Modul retenedor	113	Baixa	escales	
278		Bloc 3	6	Esser IQ8	Retenedor	113	Baixa	escales	
279		Bloc 3	6	Esser IQ8	Retenedor	113	Baixa	escales	
280		Bloc 3	6	Esser IQ8	Retenedor	113	Baixa	escales	
281		Bloc 3	6	Esser IQ8	Retenedor	113	Baixa	escales	
282	D001-1	Bloc 4	8	Esser IQ8	Detector	114	Baixa	Taquilles	
283	D001-2	Bloc 4	8	Esser IQ8	Detector	114	Baixa	Taquilles	
284	D002-1	Bloc 4	8	Esser IQ8	Detector	114	Baixa	Taquilles	
285	D002-2	Bloc 4	8	Esser IQ8	Detector	114	Baixa	Taquilles	
286	D003-1	Bloc 4	8	Esser IQ8	Detector	114	Baixa	Taquilles	
287	D003-2	Bloc 4	8	Esser IQ8	Detector	114	Baixa	Taquilles	
288	D005	Bloc 4	8	Esser IQ8	Detector	114	Baixa	Neteja	
289	D006	Bloc 4	8	Esser IQ8	Detector	114	Baixa	Despatx	
290	D0P3	Bloc 4	8	Esser IQ8	Detector	114	Baixa	Passadis	
291	D0P4	Bloc 4	8	Esser IQ8	Detector	114	Baixa	Passadis	
292	D0P5	Bloc 4	8	Esser IQ8	Detector	114	Baixa	Passadis	
293	SIR DB.1	Bloc 4	8	Esser IQ8	Sirena	114	Baixa	Passadis	
294	POL DB.1	Bloc 4	8	Esser IQ8	Polsador	114	Baixa	Passadis	
295	D002-1	Bloc 4	8	Esser IQ8	Detector	115	Baixa	Aula	
296	D002-2	Bloc 4	8	Esser IQ8	Detector	115	Baixa	Aula	
297	D003-1	Bloc 4	8	Esser IQ8	Detector	115	Baixa	Aula	
298	D003-2	Bloc 4	8	Esser IQ8	Detector	115	Baixa	Aula	
299	D004-1	Bloc 4	8	Esser IQ8	Detector	115	Baixa	Aula	
300	D004-2	Bloc 4	8	Esser IQ8	Detector	115	Baixa	Aula	
301	D009	Bloc 4	8	Esser IQ8	Detector	115	Baixa	Magatzem	
302	D010	Bloc 4	8	Esser IQ8	Detector	115	Baixa	Sala tecnica	
303	D011-1	Bloc 4	8	Esser IQ8	Detector	115	Baixa	Taquilles	
304	D011-2	Bloc 4	8	Esser IQ8	Detector	115	Baixa	Taquilles	

305	D011-3	Bloc 4	8	Esser IQ8	Detector	115	Baixa	Taquilles	
306	D011-4	Bloc 4	8	Esser IQ8	Detector	115	Baixa	Taquilles	
307	D011-5	Bloc 4	8	Esser IQ8	Detector	115	Baixa	Taquilles	
308	D0P1	Bloc 4	8	Esser IQ8	Detector	115	Baixa	Passadis	
309	SIR DB.2	Bloc 4	8	Esser IQ8	Sirena	115	Baixa	Passadis	
310	POL DB.2	Bloc 4	8	Esser IQ8	Polsador	115	Baixa	Passadis	
311		Bloc 4	8	Esser IQ8	Modul retenedor	115	Baixa		
312		Bloc 4	8	Esser IQ8	Retenedor	115	Baixa		
313		Bloc 4	8	Esser IQ8	Retenedor	115	Baixa	Passadis	
314	A101	Bloc 1	2	Esser IQ8	Detector	116	Primera	Despatx	
315	A102	Bloc 1	2	Esser IQ8	Detector	116	Primera	Despatx	
316	A103	Bloc 1	2	Esser IQ8	Detector	116	Primera	Despatx	
317	A104	Bloc 1	2	Esser IQ8	Detector	116	Primera	Despatx	
318	A105	Bloc 1	2	Esser IQ8	Detector	116	Primera	Despatx	
319	A106	Bloc 1	2	Esser IQ8	Detector	116	Primera	Despatx	
320	A107	Bloc 1	2	Esser IQ8	Detector	116	Primera	Sala reunions	
321	A108	Bloc 1	2	Esser IQ8	Detector	116	Primera	Despatx	
322	A109	Bloc 1	2	Esser IQ8	Detector	116	Primera	Despatx	
323	A110	Bloc 1	2	Esser IQ8	Detector	116	Primera	Despatx	
324	A111	Bloc 1	2	Esser IQ8	Detector	116	Primera	Despatx	
325	A112	Bloc 1	2	Esser IQ8	Detector	116	Primera	Sala reunions	
326	A113	Bloc 1	2	Esser IQ8	Detector	116	Primera	Despatx	
327	A114	Bloc 1	2	Esser IQ8	Detector	116	Primera	Despatx	
328	A115	Bloc 1	2	Esser IQ8	Detector	116	Primera	Despatx	
329	A116	Bloc 1	2	Esser IQ8	Detector	116	Primera	Sala racks	
330	A1P1	Bloc 1	2	Esser IQ8	Detector	116	Primera	Quadre electric	
331	A1P2	Bloc 1	2	Esser IQ8	Detector	116	Primera	passadis	
332	A1P3	Bloc 1	2	Esser IQ8	Detector	116	Primera	Passadis	
333	A1P4	Bloc 1	2	Esser IQ8	Detector	116	Primera	Passadis	
334	A1P5	Bloc 1	2	Esser IQ8	Detector	116	Primera	Passadis	
335	A1P6	Bloc 1	2	Esser IQ8	Detector	116	Primera	Passadis	
336	SIR A1.1	Bloc 1	2	Esser IQ8	Sirena	116	Primera	Passadis	
337	POL A1.1	Bloc 1	2	Esser IQ8	Polsador	116	Primera	Passadis	
338		Bloc 1	2	Esser IQ8	Modul retenedor	116	Primera	Passadis	
339		Bloc 1	2	Esser IQ8	Retenedor	116	Primera	Passadis	
340		Bloc 1	2	Esser IQ8	Retenedor	116	Primera	Passadis	
341	B101	B2	4	Esser IQ8	Detector	117	Primera	Despatx	
342	B102	B2	4	Esser IQ8	Detector	117	Primera	Despatx	
343	B103	B2	4	Esser IQ8	Detector	117	Primera	Despatx	
344	B104	B2	4	Esser IQ8	Detector	117	Primera	Despatx	
345	B105	B2	4	Esser IQ8	Detector	117	Primera	Despatx	
346	B106	B2	4	Esser IQ8	Detector	117	Primera	Despatx	
347	B107	B2	4	Esser IQ8	Detector	117	Primera	Despatx	
348	B108	B2	4	Esser IQ8	Detector	117	Primera	Despatx	
349	B109	B2	4	Esser IQ8	Detector	117	Primera	Despatx	

350	B110	B2	4	Esser IQ8	Detector	117	Primera	Despatx	
351	B111	B2	4	Esser IQ8	Detector	117	Primera	Despatx	
352	B112	B2	4	Esser IQ8	Detector	117	Primera	Despatx	
353	B113	B2	4	Esser IQ8	Detector	117	Primera	Despatx	
354	B114	B2	4	Esser IQ8	Detector	117	Primera	Neteja	
355	B1P1	B2	4	Esser IQ8	Detector	117	Primera	Passadis	
356	B1P2	B2	4	Esser IQ8	Detector	117	Primera	Passadis	
357	B1P3	B2	4	Esser IQ8	Detector	117	Primera	Passadis	
358	B1P4	B2	4	Esser IQ8	Detector	117	Primera	Passadis	
359	B1P5	B2	4	Esser IQ8	Detector	117	Primera	Passadis	
360	B1P6	B2	4	Esser IQ8	Detector	117	Primera	Passadis	
361	B1P7	B2	4	Esser IQ8	Detector	117	Primera	Passadis	
362	SIR B1.1	B2	4	Esser IQ8	Sirena	117	Primera	Passadis	
363	POL B1.1	B2	4	Esser IQ8	Polsador	117	Primera	Passadis	
364	C101	B3	6	Esser IQ8	Detector	118	Primera	Despatx	
365	C102	B3	6	Esser IQ8	Detector	118	Primera	Despatx	
366	C103	B3	6	Esser IQ8	Detector	118	Primera	Despatx	
367	C104	B3	6	Esser IQ8	Detector	118	Primera	Despatx	
368	C105	B3	6	Esser IQ8	Detector	118	Primera	Despatx	
369	C106	B3	6	Esser IQ8	Detector	118	Primera	Despatx	
370	C107	B3	6	Esser IQ8	Detector	118	Primera	Despatx	
371	C108	B3	6	Esser IQ8	Detector	118	Primera	Despatx	
372	C109	B3	6	Esser IQ8	Detector	118	Primera	Aula	
373	C110	B3	6	Esser IQ8	Detector	118	Primera	Despatx	
374	C111	B3	6	Esser IQ8	Detector	118	Primera	Despatx	
375	C112	B3	6	Esser IQ8	Detector	118	Primera	Despatx	
376	C1P1	B3	6	Esser IQ8	Detector	118	Primera	Passadis	
377	C1P2	B3	6	Esser IQ8	Detector	118	Primera	Passadis	
378	C1P3	B3	6	Esser IQ8	Detector	118	Primera	Quadre electric	
379	C1P4	B3	6	Esser IQ8	Detector	118	Primera	Passadis	
380	C1P5	B3	6	Esser IQ8	Detector	118	Primera	Passadis	
381	C1P6	B3	6	Esser IQ8	Detector	118	Primera	Passadis	
382	SIR C1.1	B3	6	Esser IQ8	Sirena	118	Primera	passadis	
383	POL C1.1	B3	6	Esser IQ8	Polsador	118	Primera	passadis	
384		B3	6	Esser IQ8	Modul retenedor	118	Primera	passadis	
385		B3	6	Esser IQ8	Retenedor	118	Primera	passadis	
386		B3	6	Esser IQ8	Retenedor	118	Primera	passadis	
387	D1P5	B4	8	Esser IQ8	Detector	119	Primera	Passadis	
388	D101-1	B4	8	Esser IQ8	Detector	119	Primera	Aula	
389	D101-2	B4	8	Esser IQ8	Detector	119	Primera	Aula	
390	D102-1	B4	8	Esser IQ8	Detector	119	Primera	Aula	
391	D102-2	B4	8	Esser IQ8	Detector	119	Primera	Aula	
392	D103-1	B4	8	Esser IQ8	Detector	119	Primera	Aula	
393	D103-2	B4	8	Esser IQ8	Detector	119	Primera	Aula	
394	D105	B4	8	Esser IQ8	Detector	119	Primera	Neteja	

395	D106	B4	8	Esser IQ8	Detector	119	Primera	Neteja	
396	SIR D1.1	B4	8	Esser IQ8	Sirena	119	Primera	Passadis	
397	POL D1.1	B4	8	Esser IQ8	Polsador	119	Primera	Passadis	
398	D1P1	B4	8	Esser IQ8	Detector	120	Primera	Passadis	
399	D1P2	B4	8	Esser IQ8	Detector	120	Primera	Passadis	
400	D1P3	B4	8	Esser IQ8	Detector	120	Primera	Passadis	
401	D1P4	B4	8	Esser IQ8	Detector	120	Primera	Passadis	
402	D104-1	B4	8	Esser IQ8	Detector	120	Primera		
403	D104-2	B4	8	Esser IQ8	Detector	120	Primera		
404	SIR D1.2	B4	8	Esser IQ8	Sirena	120	Primera	Passadis	
405	POL D1.2	B4	8	Esser IQ8	Polsador	120	Primera	Passadis	
406	A204	Bloc 1	2	Esser IQ8	Detector	121	Segona	Despatx	
407	A205	Bloc 1	2	Esser IQ8	Detector	121	Segona	Despatx	
408	A206	Bloc 1	2	Esser IQ8	Detector	121	Segona	Passadis	
409	A207	Bloc 1	2	Esser IQ8	Detector	121	Segona	Passadis	
410	A208	Bloc 1	2	Esser IQ8	Detector	121	Segona	Despatx	
411	A209-1	Bloc 1	2	Esser IQ8	Detector	121	Segona	Admin depart	
412	A209-2	Bloc 1	2	Esser IQ8	Detector	121	Segona	Admin depart	
413	A210	Bloc 1	2	Esser IQ8	Detector	121	Segona	Fotocopies	
414	A211	Bloc 1	2	Esser IQ8	Detector	121	Segona	Despatx	
415	A212	Bloc 1	2	Esser IQ8	Detector	121	Segona	Despatx	
416	A213	Bloc 1	2	Esser IQ8	Detector	121	Segona	Despatx	
417	A214	Bloc 1	2	Esser IQ8	Detector	121	Segona	Despatx	
418	SIR A2.1	Bloc 1	2	Esser IQ8	Sirena	121	Segona	passadis	
419	SIR A2.1	Bloc 1	2	Esser IQ8	Polsador	121	Segona	passadis	
420	A201	Bloc 1	2	Esser IQ8	Detector	122	Segona	Despatx	
421	A202	Bloc 1	2	Esser IQ8	Detector	122	Segona	Despatx	
422	A203	Bloc 1	2	Esser IQ8	Detector	122	Segona	Despatx	
423	A215	Bloc 1	2	Esser IQ8	Detector	122	Segona	Despatx	
424	A216	Bloc 1	2	Esser IQ8	Detector	122	Segona	Despatx	
425	A217	Bloc 1	2	Esser IQ8	Detector	122	Segona	Sala de reunions	
426	A218-1	Bloc 1	2	Esser IQ8	Detector	122	Segona	Sala de professors	
427	A218-2	Bloc 1	2	Esser IQ8	Detector	122	Segona	Sala professors	
428	A219	Bloc 1	2	Esser IQ8	Detector	122	Segona	Racks	
429	A2P1	Bloc 1	2	Esser IQ8	Detector	122	Segona	Passadis	
430	A2P2	Bloc 1	2	Esser IQ8	Detector	122	Segona	Passadis	
431	A2P3	Bloc 1	2	Esser IQ8	Detector	122	Segona	Passadis	
432	A2P4	Bloc 1	2	Esser IQ8	Detector	122	Segona	passadis	
433	A2P8	Bloc 1	2	Esser IQ8	Detector	122	Segona	passadis	
434	SIR A2.2	Bloc 1	2	Esser IQ8	Sirena	122	Segona	passadis	
435	POL A2.2	Bloc 1	2	Esser IQ8	Polsador	122	Segona	passadis	
436		Bloc 1	2	Esser IQ8	Modul retenedor	122	Segona	passadis	
437		Bloc 1	2	Esser IQ8	Retenedor	122	Segona	passadis	
438		Bloc 1	2	Esser IQ8	Retenedor	122	Segona	passadis	
439	B201	B2	4	Esser IQ8	Detector	123	Segona	Despatx	

440	B202	B2	4	Esser IQ8	Detector	123	Segona	Despatx	
441	B203	B2	4	Esser IQ8	Detector	123	Segona	Despatx	
442	B204	B2	4	Esser IQ8	Detector	123	Segona	Despatx	
443	B205	B2	4	Esser IQ8	Detector	123	Segona	Despatx	
444	B206	B2	4	Esser IQ8	Detector	123	Segona	Despatx	
445	B207	B2	4	Esser IQ8	Detector	123	Segona	Despatx	
446	B208	B2	4	Esser IQ8	Detector	123	Segona	Despatx	
447	B209	B2	4	Esser IQ8	Detector	123	Segona	Despatx	
448	B210	B2	4	Esser IQ8	Detector	123	Segona	Despatx	
449	B211	B2	4	Esser IQ8	Detector	123	Segona	Despatx	
450	B212	B2	4	Esser IQ8	Detector	123	Segona	Despatx	
451	B213	B2	4	Esser IQ8	Detector	123	Segona	Despatx	
452	B214	B2	4	Esser IQ8	Detector	123	Segona	Neteja	
453	B2P1	B2	4	Esser IQ8	Detector	123	Segona	Passadis	
454	B2P2	B2	4	Esser IQ8	Detector	123	Segona	Passadis	
455	B2P3	B2	4	Esser IQ8	Detector	123	Segona	Passadis	
456	B2P4	B2	4	Esser IQ8	Detector	123	Segona	Passadis	
457	B2P5	B2	4	Esser IQ8	Detector	123	Segona	Passadis	
458	B2P6	B2	4	Esser IQ8	Detector	123	Segona	Passadis	
459	B2P7	B2	4	Esser IQ8	Detector	123	Segona	Passadis	
460	B2P8	B2	4	Esser IQ8	Detector	123	Segona	Passadis	
461	SIR B2.1	B2	4	Esser IQ8	Sirena	123	Segona	Passadis	
462	POL B2.1	B2	4	Esser IQ8	Polsador	123	Segona	Passadis	
463	C201	B3	6	Esser IQ8	Detector	124	Segona	Despatx	
464	C202	B3	6	Esser IQ8	Detector	124	Segona	Despatx	
465	C203	B3	6	Esser IQ8	Detector	124	Segona	Despatx	
466	C204	B3	6	Esser IQ8	Detector	124	Segona	Despatx	
467	C205	B3	6	Esser IQ8	Detector	124	Segona	Despatx	
468	C206	B3	6	Esser IQ8	Detector	124	Segona	Despatx	
469	C207	B3	6	Esser IQ8	Detector	124	Segona	Despatx	
470	C208	B3	6	Esser IQ8	Detector	124	Segona	Despatx	
471	C209	B3	6	Esser IQ8	Detector	124	Segona	Sala de reunions	
472	C210	B3	6	Esser IQ8	Detector	124	Segona	Despatx	
473	C211	B3	6	Esser IQ8	Detector	124	Segona	Despatx	
474	C212	B3	6	Esser IQ8	Detector	124	Segona	Despatx	
475	C2P1	B3	6	Esser IQ8	Detector	124	Segona	Quadre electric	
476	C2P2	B3	6	Esser IQ8	Detector	124	Segona	Passadis	
477	C2P3	B3	6	Esser IQ8	Detector	124	Segona	Passadis	
478	C2P4	B3	6	Esser IQ8	Detector	124	Segona	Passadis	
479	C2P5	B3	6	Esser IQ8	Detector	124	Segona	Passadis	
480	C2P6	B3	6	Esser IQ8	Detector	124	Segona	Passadis	
481	SIR C2.1	B3	6	Esser IQ8	Sirena	124	Segona	passadis	
482	POL C2.1	B3	6	Esser IQ8	Polsador	124	Segona	passadis	
483	D202-1	B4	8	Esser IQ8	Detector	125	Segona	Aula	
484	D202-2	B4	8	Esser IQ8	Detector	125	Segona	Aula	

485	D203-1	B4	8	Esser IQ8	Detector	125	Segona	Aula	
486	D203-2	B4	8	Esser IQ8	Detector	125	Segona	Aula	
487	D204	B4	8	Esser IQ8	Detector	125	Segona	Aula	
488	D205	B4	8	Esser IQ8	Detector	125	Segona	Aula	
489	D206-1	B4	8	Esser IQ8	Detector	125	Segona	Aula	
490	D206-2	B4	8	Esser IQ8	Detector	125	Segona	Aula	
491	D207	B4	8	Esser IQ8	Detector	125	Segona	Aula	
492	D209	B4	8	Esser IQ8	Detector	125	Segona	Sala reunions	
493	D2P3	B4	8	Esser IQ8	Detector	125	Segona	Passadis	
494	D2P4	B4	8	Esser IQ8	Detector	125	Segona	Passadis	
495	D2P5	B4	8	Esser IQ8	Detector	125	Segona	Passadis	
496	SIR D2.1	B4	8	Esser IQ8	Sirena	125	Segona	passadis	
497	POL D2.1	B4	8	Esser IQ8	Polsador	125	Segona	passadis	
498	D201-1	B4	8	Esser IQ8	Detector	126	Segona	Aula	
499	D201-2	B4	8	Esser IQ8	Detector	126	Segona	Aula	
500	D202-1	B4	8	Esser IQ8	Detector	126	Segona	Aula	
501	D202-2	B4	8	Esser IQ8	Detector	126	Segona	Aula	
502	D208	B4	8	Esser IQ8	Detector	126	Segona	Aula	
503	D211	B4	8	Esser IQ8	Detector	126	Segona	Serveis	
504	D2P1	B4	8	Esser IQ8	Detector	126	Segona	Passadis	
505	D2P3	B4	8	Esser IQ8	Detector	126	Segona	Passadis	
506	D3P6	B4	8	Esser IQ8	Detector	126	Segona	Quadre electric	
507	SIR D2.1	B4	8	Esser IQ8	Sirena	126	Segona	Passadis	
508	POL D2.1	B4	8	Esser IQ8	Polsador	126	Segona	Passadis	
509		B4	8	Esser IQ8	Modul retenedor	126	Segona	Passadis	
510		B4	8	Esser IQ8	Retenedor	126	Segona	Passadis	
511		B4	8	Esser IQ8	Retenedor	126	Segona	Passadis	
512	A303	Bloc 1	3	Esser IQ8	Detector	127	Tercera	Despatx	
513	A304	Bloc 1	3	Esser IQ8	Detector	127	Tercera	Despatx	
514	A305	Bloc 1	3	Esser IQ8	Detector	127	Tercera	Despatx	
515	A306	Bloc 1	3	Esser IQ8	Detector	127	Tercera	Despatx	
516	A307	Bloc 1	3	Esser IQ8	Detector	127	Tercera	Despatx	
517	A308	Bloc 1	3	Esser IQ8	Detector	127	Tercera	Despatx	
518	A309-1	Bloc 1	3	Esser IQ8	Detector	127	Tercera	Administ. Depart.	
519	A309-2	Bloc 1	3	Esser IQ8	Detector	127	Tercera	Administ. Depart.	
520	A310	Bloc 1	3	Esser IQ8	Detector	127	Tercera	Fotocopies	
521	A311	Bloc 1	3	Esser IQ8	Detector	127	Tercera	Despatx	
522	A312	Bloc 1	3	Esser IQ8	Detector	127	Tercera	Despatx	
523	A313	Bloc 1	3	Esser IQ8	Detector	127	Tercera	Despatx	
524	A314	Bloc 1	3	Esser IQ8	Detector	127	Tercera	Despatx	
525	A3P4	Bloc 1	3	Esser IQ8	Detector	127	Tercera	Passadis	
526	A3P5	Bloc 1	3	Esser IQ8	Detector	127	Tercera	Passadis	
527	A3P6	Bloc 1	3	Esser IQ8	Detector	127	Tercera	Passadis	
528	A3P7	Bloc 1	3	Esser IQ8	Detector	127	Tercera	Passadis	
529	A3P8	Bloc 1	3	Esser IQ8	Detector	127	Tercera	Passadis	

530	SIR A3.1	Bloc 1	3	Esser IQ8	Sirena	127	Tercera	Passadis	
531	POL A3.1	Bloc 1	3	Esser IQ8	Polsador	127	Tercera	Passadis	
532	A300	Bloc 1	3	Esser IQ8	Detector	128	Tercera	Passadis	
533	A301	Bloc 1	3	Esser IQ8	Detector	128	Tercera	Despatx	
534	A302	Bloc 1	3	Esser IQ8	Detector	128	Tercera	Despatx	
535	A315	Bloc 1	3	Esser IQ8	Detector	128	Tercera	Despatx	
536	A316	Bloc 1	3	Esser IQ8	Detector	128	Tercera	Despatx	
537	A317	Bloc 1	3	Esser IQ8	Detector	128	Tercera	Sala reunions	
538	A318-1	Bloc 1	3	Esser IQ8	Detector	128	Tercera	Sala Professors	
539	A318-2	Bloc 1	3	Esser IQ8	Detector	128	Tercera	Sala Professors	
540	A319	Bloc 1	3	Esser IQ8	Detector	128	Tercera	Racks	
541	A3P1	Bloc 1	3	Esser IQ8	Detector	128	Tercera	Passadis	
542	A3P2	Bloc 1	3	Esser IQ8	Detector	128	Tercera	Passadis	
543	A3P3	Bloc 1	3	Esser IQ8	Detector	128	Tercera	Passadis	
544	A3P4	Bloc 1	3	Esser IQ8	Detector	128	Tercera	Passadis	
545	A3P8	Bloc 1	3	Esser IQ8	Detector	128	Tercera	Passadis	
546	SIR A3.2	Bloc 1	3	Esser IQ8	Sirena	128	Tercera	Passadis	
547	POL A3.2	Bloc 1	3	Esser IQ8	Polsador	128	Tercera	Passadis	
548		Bloc 1	3	Esser IQ8	Modul retenedor	128	Tercera	Passadis	
549		Bloc 1	3	Esser IQ8	Retenedor	128	Tercera	Passadis	
550		Bloc 1	3	Esser IQ8	Retenedor	128	Tercera	Passadis	
551	B301	B2	5	Esser IQ8	Detector	129	Tercera	Despatx	
552	B302	B2	5	Esser IQ8	Detector	129	Tercera	Despatx	
553	B303	B2	5	Esser IQ8	Detector	129	Tercera	Despatx	
554	B304	B2	5	Esser IQ8	Detector	129	Tercera	Despatx	
555	B305	B2	5	Esser IQ8	Detector	129	Tercera	Despatx	
556	B306	B2	5	Esser IQ8	Detector	129	Tercera	Despatx	
557	B307	B2	5	Esser IQ8	Detector	129	Tercera	Despatx	
558	B308	B2	5	Esser IQ8	Detector	129	Tercera	Despatx	
559	B309	B2	5	Esser IQ8	Detector	129	Tercera	Despatx	
560	B310	B2	5	Esser IQ8	Detector	129	Tercera	Despatx	
561	B311	B2	5	Esser IQ8	Detector	129	Tercera	Despatx	
562	B312	B2	5	Esser IQ8	Detector	129	Tercera	Despatx	
563	B313	B2	5	Esser IQ8	Detector	129	Tercera	Despatx	
564	B314	B2	5	Esser IQ8	Detector	129	Tercera	Neteja	
565	B3P1	B2	5	Esser IQ8	Detector	129	Tercera	Quadre electric	
566	B3P2	B2	5	Esser IQ8	Detector	129	Tercera	Passadis	
567	B3P3	B2	5	Esser IQ8	Detector	129	Tercera	Passadis	
568	B3P4	B2	5	Esser IQ8	Detector	129	Tercera	Passadis	
569	B3P5	B2	5	Esser IQ8	Detector	129	Tercera	Passadis	
570	B3P6	B2	5	Esser IQ8	Detector	129	Tercera	Passadis	
571	B3P7	B2	5	Esser IQ8	Detector	129	Tercera	Passadis	
572	B3P8	B2	5	Esser IQ8	Detector	129	Tercera	Passadis	
573	SIR B3.1	B2	5	Esser IQ8	Sirena	129	Tercera	Passadis	
574	POL B3.1	B2	5	Esser IQ8	Polsador	129	Tercera	Passadis	

575	C301	B3	7	Esser IQ8	Detector	130	Tercera	Despatx	
576	C302	B3	7	Esser IQ8	Detector	130	Tercera	Despatx	
577	C303	B3	7	Esser IQ8	Detector	130	Tercera	Despatx	
578	C304	B3	7	Esser IQ8	Detector	130	Tercera	Despatx	
579	C305	B3	7	Esser IQ8	Detector	130	Tercera	Despatx	
580	C306	B3	7	Esser IQ8	Detector	130	Tercera	Despatx	
581	C307	B3	7	Esser IQ8	Detector	130	Tercera	Despatx	
582	C308	B3	7	Esser IQ8	Detector	130	Tercera	Despatx	
583	C309	B3	7	Esser IQ8	Detector	130	Tercera	Sala de reunions	
584	C310	B3	7	Esser IQ8	Detector	130	Tercera	Despatx	
585	C311	B3	7	Esser IQ8	Detector	130	Tercera	Despatx	
586	C312	B3	7	Esser IQ8	Detector	130	Tercera	Despatx	
587	C3P1	B3	7	Esser IQ8	Detector	130	Tercera	Quadre electric	
588	C3P2	B3	7	Esser IQ8	Detector	130	Tercera	Passadis	
589	C3P3	B3	7	Esser IQ8	Detector	130	Tercera	Passadis	
590	C3P4	B3	7	Esser IQ8	Detector	130	Tercera	Passadis	
591	C3P5	B3	7	Esser IQ8	Detector	130	Tercera	Passadis	
592	C3P6	B3	7	Esser IQ8	Detector	130	Tercera	Passadis	
593	SIR C3.1	B3	7	Esser IQ8	Sirena	130	Tercera	Passadis	
594	POL C3.1	B3	7	Esser IQ8	Polsador	130	Tercera	Passadis	
595		B3	7	Esser IQ8	Modul retenedor	130	Tercera	Passadis	
596		B3	7	Esser IQ8	Retenedor	130	Tercera	Passadis	
597		B3	7	Esser IQ8	Retenedor	130	Tercera	Passadis	
598	D303-1	B4	9	Esser IQ8	Detector	131	Tercera	Aula	
599	D303-2	B4	9	Esser IQ8	Detector	131	Tercera	Aula	
600	D304	B4	9	Esser IQ8	Detector	131	Tercera	Aula	
601	D305	B4	9	Esser IQ8	Detector	131	Tercera	Aula	
602	D306	B4	9	Esser IQ8	Detector	131	Tercera	Aula	
603	D307	B4	9	Esser IQ8	Detector	131	Tercera	Aula	
604	D311	B4	9	Esser IQ8	Detector	131	Tercera	Sala reunions	
605	D3P4	B4	9	Esser IQ8	Detector	131	Tercera	Passadis	
606	D3P5	B4	9	Esser IQ8	Detector	131	Tercera	Passadis	
607	D301	B4	9	Esser IQ8	Detector	132	Tercera	Aula	
608	D302	B4	9	Esser IQ8	Detector	132	Tercera	Aula	
609	D308-1	B4	9	Esser IQ8	Detector	132	Tercera	Aula	
610	D308-2	B4	9	Esser IQ8	Detector	132	Tercera	Aula	
611	D309	B4	9	Esser IQ8	Detector	132	Tercera	Aula	
612	D310	B4	9	Esser IQ8	Detector	132	Tercera	Aula	
613	D313	B4	9	Esser IQ8	Detector	132	Tercera	Aula	
614	D3P1	B4	9	Esser IQ8	Detector	132	Tercera	Passadis	
615	D3P3	B4	9	Esser IQ8	Detector	132	Tercera	Passadis	
616	SIR D3.1	B4	9	Esser IQ8	Sirena	132	Tercera	Passadis	
617	POL D3.1	B4	9	Esser IQ8	Polsador	132	Tercera	Passadis	
618		B4	9	Esser IQ8	Modul retenedor	132	Tercera	Passadis	
619		B4	9	Esser IQ8	Retenedor	132	Tercera	Passadis	

620		B4	9	Esser IQ8	Retenedor	132	Tercera	Passadis	
621	A405	Bloc 1	3	Esser IQ8	Detector	133	Quarta	Despatx	
622	A406	Bloc 1	3	Esser IQ8	Detector	133	Quarta	Despatx	
623	A407	Bloc 1	3	Esser IQ8	Detector	133	Quarta	Magatzem	
624	A408	Bloc 1	3	Esser IQ8	Detector	133	Quarta	Despatx	
625	A409	Bloc 1	3	Esser IQ8	Detector	133	Quarta	Despatx	
626	A410	Bloc 1	3	Esser IQ8	Detector	133	Quarta	Despatx	
627	A411-1	Bloc 1	3	Esser IQ8	Detector	133	Quarta	Sala professors	
628	A411-2	Bloc 1	3	Esser IQ8	Detector	133	Quarta	Sala professors	
629	A412	Bloc 1	3	Esser IQ8	Detector	133	Quarta	Fotocopies	
630	A413	Bloc 1	3	Esser IQ8	Detector	133	Quarta	Despatx	
631	A414	Bloc 1	3	Esser IQ8	Detector	133	Quarta	Despatx	
632	A415	Bloc 1	3	Esser IQ8	Detector	133	Quarta	Despatx	
633	A416	Bloc 1	3	Esser IQ8	Detector	133	Quarta	Despatx	
634	B4P3	Bloc 1	3	Esser IQ8	Detector	133	Quarta	Passadis	
635	B4P4	Bloc 1	3	Esser IQ8	Detector	133	Quarta	Passadis	
636	B4P5	Bloc 1	3	Esser IQ8	Detector	133	Quarta	Passadis	
637	B4P6	Bloc 1	3	Esser IQ8	Detector	133	Quarta	Passadis	
638	SIR B4.1	Bloc 1	3	Esser IQ8	Sirena	133	Quarta	Passadis	
639	POL B4.1	Bloc 1	3	Esser IQ8	Polsador	133	Quarta	Passadis	
640	A401	Bloc 1	3	Esser IQ8	Detector	134	Quarta	Despatx	
641	A402	Bloc 1	3	Esser IQ8	Detector	134	Quarta	Despatx	
642	A403	Bloc 1	3	Esser IQ8	Detector	134	Quarta	Despatx	
643	A404	Bloc 1	3	Esser IQ8	Detector	134	Quarta	Despatx	
644	A417	Bloc 1	3	Esser IQ8	Detector	134	Quarta	Despatx	
645	A418	Bloc 1	3	Esser IQ8	Detector	134	Quarta	Despatx	
646	A419	Bloc 1	3	Esser IQ8	Detector	134	Quarta	Sala reunions	
647	A420	Bloc 1	3	Esser IQ8	Detector	134	Quarta	Despatx	
648	A421	Bloc 1	3	Esser IQ8	Detector	134	Quarta	Despatx	
649	A422	Bloc 1	3	Esser IQ8	Detector	134	Quarta	Despatx	
650	A423	Bloc 1	3	Esser IQ8	Detector	134	Quarta	Racks	
651	B4P1	Bloc 1	5	Esser IQ8	Detector	135	Quarta	Quadre electric	
652	B4P2	Bloc 1	5	Esser IQ8	Detector	135	Quarta	Passadis	
654	B4P7	Bloc 1	3	Esser IQ8	Detector	134	Quarta	Passadis	
655	SIR B4.2	Bloc 1	3	Esser IQ8	Sirena	134	Quarta	Passadis	
656	POL B4.2	Bloc 1	3	Esser IQ8	Polsador	134	Quarta	Passadis	
657	B401	B2	5	Esser IQ8	Detector	135	Quarta	Despatx	
658	B402	B2	5	Esser IQ8	Detector	135	Quarta	Despatx	
659	B403	B2	5	Esser IQ8	Detector	135	Quarta	Despatx	
660	B404	B2	5	Esser IQ8	Detector	135	Quarta	Despatx	
661	B405	B2	5	Esser IQ8	Detector	135	Quarta	Despatx	
662	B406	B2	5	Esser IQ8	Detector	135	Quarta	Despatx	
663	B407	B2	5	Esser IQ8	Detector	135	Quarta	Despatx	
664	B408	B2	5	Esser IQ8	Detector	135	Quarta	Despatx	
665	B409	B2	5	Esser IQ8	Detector	135	Quarta	Despatx	

666	B410	B2	5	Esser IQ8	Detector	135	Quarta	Despatx	
667	B411	B2	5	Esser IQ8	Detector	135	Quarta	Despatx	
668	B412	B2	5	Esser IQ8	Detector	135	Quarta	Despatx	
669	B413	B2	5	Esser IQ8	Detector	135	Quarta	Despatx	
670	B414	B2	5	Esser IQ8	Detector	135	Quarta	Neteja	
671	B4P3	B2	5	Esser IQ8	Detector	135	Quarta	Passadis	
672	B4P4	B2	5	Esser IQ8	Detector	135	Quarta	Passadis	
673	B4P5	B2	5	Esser IQ8	Detector	135	Quarta	Passadis	
674	B4P6	B2	5	Esser IQ8	Detector	135	Quarta	Passadis	
675	B4P7	B2	5	Esser IQ8	Detector	135	Quarta	Passadis	
676	B4P8	B2	5	Esser IQ8	Detector	135	Quarta	Passadis	
677	C401	B3	7	Esser IQ8	Detector	136	Quarta	Despatx	
678	C402	B3	7	Esser IQ8	Detector	136	Quarta	Despatx	
679	C403	B3	7	Esser IQ8	Detector	136	Quarta	Despatx	
680	C404	B3	7	Esser IQ8	Detector	136	Quarta	Despatx	
681	C405	B3	7	Esser IQ8	Detector	136	Quarta	Despatx	
682	C406	B3	7	Esser IQ8	Detector	136	Quarta	Despatx	
683	C407	B3	7	Esser IQ8	Detector	136	Quarta	Despatx	
684	C408	B3	7	Esser IQ8	Detector	136	Quarta	Despatx	
685	C409	B3	7	Esser IQ8	Detector	136	Quarta	Despatx	
686	C410	B3	7	Esser IQ8	Detector	136	Quarta	Despatx	
687	C411	B3	7	Esser IQ8	Detector	136	Quarta	Despatx	
688	C412	B3	7	Esser IQ8	Detector	136	Quarta	Despatx	
689	C4P1	B3	7	Esser IQ8	Detector	136	Quarta	Quadre electric	
690	C4P2	B3	7	Esser IQ8	Detector	136	Quarta	Passadis	
691	C4P3	B3	7	Esser IQ8	Detector	136	Quarta	Passadis	
692	C4P4	B3	7	Esser IQ8	Detector	136	Quarta	Passadis	
693	C4P5	B3	7	Esser IQ8	Detector	136	Quarta	Passadis	
694	C4P6	B3	7	Esser IQ8	Detector	136	Quarta	Passadis	
695	SIR C4.1	B3	7	Esser IQ8	Sirena	136	Quarta	Passadis	
696	POL C4.1	B3	7	Esser IQ8	Polsador	136	Quarta	Passadis	
697	D403	B4	9	Esser IQ8	Detector	137	Quarta	Aula	
698	D404	B4	9	Esser IQ8	Detector	137	Quarta	Aula seminari	
699	D405	B4	9	Esser IQ8	Detector	137	Quarta	Aula seminari	
700	D406	B4	9	Esser IQ8	Detector	137	Quarta	Aula seminari	
701	D407	B4	9	Esser IQ8	Detector	137	Quarta	Aula seminari	
702	D408	B4	9	Esser IQ8	Detector	137	Quarta	Aula seminari	
703	D409	B4	9	Esser IQ8	Detector	137	Quarta	Aula seminari	
704	D413	B4	9	Esser IQ8	Detector	137	Quarta	Sala reunions	
705	D4P3	B4	9	Esser IQ8	Detector	137	Quarta	Passadis	
706	D4P4	B4	9	Esser IQ8	Detector	137	Quarta	Passadis	
707	D4P5	B4	9	Esser IQ8	Detector	137	Quarta	Passadis	
708	SIR D4.1	B4	9	Esser IQ8	Sirena	137	Quarta	passadis	
709	POL D4.1	B4	9	Esser IQ8	Polsador	137	Quarta	passadis	
710	D401	B4	9	Esser IQ8	Detector	138	Quarta	Aula	

711	D402	B4	9	Esser IQ8	Detector	138	Quarta	Aula	
712	D410	B4	9	Esser IQ8	Detector	138	Quarta	Aula	
713	D411	B4	9	Esser IQ8	Detector	138	Quarta	Aula	
714	D412	B4	9	Esser IQ8	Detector	138	Quarta	Aula	
715	D415	B4	9	Esser IQ8	Detector	138	Quarta	Serveis	
716	D4P1	B4	9	Esser IQ8	Detector	138	Quarta	Passadis	
717	D4P2	B4	9	Esser IQ8	Detector	138	Quarta	Quadre electric	
718	SIR D\$.2	B4	9	Esser IQ8	Sirena	138	Quarta	passadis	
719	POL D4.2	B4	9	Esser IQ8	Polsador	138	Quarta	passadis	
720		B4	9	Esser IQ8	Modul retenedor	138	Quarta	passadis	
721		B4	9	Esser IQ8	Retenedor	138	Quarta	passadis	
722		B4	9	Esser IQ8	Retenedor	138	Quarta	passadis	
723	DC1	B4	9	Esser IQ8	Detector	139	Coberta	Quadre electric	
724	DC2	B4	9	Esser IQ8	Detector	139	Coberta	Quadre electric	
725	SIR DC.1	B4	9	Esser IQ8	Sirena	139	Coberta	Quadre electric	



Nº	Codi identificació UB	Marca	Model	Càrrega	Kg càrrega	Eficàcia	Nº fabricació	Data fabricació	Retimbratge		Ubicació			Observacions
									nº	Data últim	zona	planta	sala/ dependència	
1	DT1	Exfaex	Exfaex	ABC	6	27A/183B	4629994	2016.		des-25	D	T	Q. Elec. terrat	
2	DT2	Tecnoenvase	Tecnoenvase	CO2	5	89B	93319	2016.		des-25	D	T	Q. Elec. terrat	
3	DT3	Exfaex	Exfaex	ABC	6	27A/183B	4618346	2016.		des-25	D	T	Q. Elec. terrat	
4	DT4	Exfaex	Exfaex	ABC	6	27A/183B	4627816	2016.		des-25	D	T	Q. Elec. terrat	
5	D41	Exfaex	Exfaex	ABC	6	27A/183B	4629673	2016.		des-25	D	4	Armari costat ascensor	
6	D42	Exfaex	Exfaex	CO2	5	89B	10121616	2016.		des-25	D	4	Armari costat ascensor	
7	D43	Exfaex	Exfaex	ABC	6	27A/183B	4618322	2016.		des-25	D	4	Passadis	
8	D44	Exfaex	Exfaex	ABC	6	27A/183B	4618332	2016.		des-25	D	4	Passadis	
9	D31	Exfaex	Exfaex	CO2	5	89B	10114403	2016.		des-25	D	3	Armari costat ascensor	
10	D32	Exfaex	Exfaex	ABC	6	27A/183B	4629578	2016.		des-25	D	3	Armari costat ascensor	
11	D33	Exfaex	Exfaex	ABC	6	27A/183B	4572913	2016.		des-25	D	3	Passadis	
12	D34	Exfaex	Exfaex	ABC	6	27A/183B	4627801	2016.		des-25	D	3	Passadis	
13	D21	Exfaex	Exfaex	CO2	5	89B	10112419	2016.		des-25	D	2	Armari costat ascensor	
14	D22	Exfaex	Exfaex	ABC	6	27A/183B	4629748	2016.		des-25	D	2	Armari costat ascensor	
15	D23	Exfaex	Exfaex	ABC	6	27A/183B	4618318	2016.		des-25	D	2	Passadis	
16	D24	Exfaex	Exfaex	ABC	6	27A/183B	4572844	2016.		des-25	D	2	Passadis	
17	D11	Exfaex	Exfaex	ABC	6	27A/183B	4627783	2016.		des-25	D	1	Aula	
18	D12	Exfaex	Exfaex	ABC	6	27A/183B	4572851	2016.		des-25	D	1	Passadis	
19	D13	Exfaex	Exfaex	ABC	6	27A/183B	3769928	2016.		des-25	D	1	Aula	
20	D14	Exfaex	Exfaex	ABC	6	27A/183B	4545499	2016.		des-25	D	1	Aula	
21	D15	Exfaex	Exfaex	ABC	6	27A/183B	4572845	2016.		des-25	D	1	Armari	
22	D16	Exfaex	Exfaex	CO2	5	89B	10121694	2016.		des-25	D	1	Armari	
23	D17	Exfaex	Exfaex	ABC	6	27A/183B	4618558	2016.		des-25	D	1	Aula	

24	DPB1	Todo extintor	Todo Extintor	ABC	6	27A/183B	L58-01612	2016.		des-25	D	PB	Aula	
25	DPB2	Exfaex	Exfaex	CO2	5	89B	10098105	2016.		des-25	D	PB	Armari	
26	DPB3	Exfaex	Exfaex	ABC	6	27A/183B	4272849	2016.		des-25	D	PB	Armari	
27	DPB4	Exfaex	Exfaex	ABC	6	27A/183B	4627811	2016.		des-25	D	PB	Aula	
28	DPB5	Exfaex	Exfaex	ABC	6	27A/183B	4361504	2016.		des-25	D	PB	Aula	
29	DPB6	Foc9	Foc9	CO2	5	89B	94650	2016.		des-25	D	PB	Armari	
30	DPB7	Exfaex	Exfaex	ABC	6	27A/183B	4629744	2016.		des-25	D	PB	Armari	
31	DPB8	Exfaex	Exfaex	ABC	6	27A/183B	4627828	2016.		des-25	D	PB	Aula	
32	DS1	EACI	Todo Extintor	ABC	6	27A/183B	4578447	2016.		des-25	D	SOTERRANI	Passadis	
33	DS2	Todo extintor	Todo Extintor	CO2	5	89B	101483	20016.		des-25	D	SOTERRANI	Passadis	
34	DS3	Todo extintor	Todo Extintor	CO2	5	89B	840	2016.		des-25	D	SOTERRANI	Sala bombesi	
35	DS4	Exfaex	Exfaex	ABC	6	27A/183B	4578433	2016.		des-25	D	SOTERRANI	Sala bombesi	
36	DS5	Exfaex	Exfaex	ABC	6	27A/183B	4618314	2016.		des-25	D	SOTERRANI	Porta mto.	
37	DS6	Exfaex	Exfaex	ABC	6	27A/183B	4578430	2016.		des-25	D	SOTERRANI	Sala mto.	
38	DS7	Exfaex	Exfaex	ABC	6	27A/183B	4435908	2016.		des-25	D	SOTERRANI	Sala clor	
39	DS8	Todo extintor	Todo Extintor	CO2	5	89B	13604	2016.		des-25	D	SOTERRANI	Sala clor	
40	C41	Exfaex	Exfaex	ABC	6	27A/183B	4627791	2016.		des-25	C	4	Passadis	
43	C31	Exfaex	Exfaex	ABC	6	27A/183B	9629922	2016.		des-25	C	3	Passadis	
44	C32	Orfeo	Orfeo	CO2	5	89B	772057	2016.		des-25	C	3	Armari	
45	C33	Exfaex	Exfaex	ABC	6	27A/183B	4629749	2016.		des-25	C	3	Armari	
46	C21	Exfaex	Exfaex	ABC	6	27A/183B	4600532	2016.		des-25	C	2	Passadis	
47	C22	Exfaex	Exfaex	CO2	5	89B	3206	2016.		des-25	C	2	Armari	
48	C23	Todo extintor	Todo Extintor	ABC	6	27A/183B	20900556	2016.		des-25	C	2	Armari	
49	C11	Exfaex	Exfaex	ABC	6	27A/183B	4618345	2016.		des-25	C	1	Passadis	
50	C12	Grupo incendio	Grupo incendio	CO2	5	89B	33658	2016.		des-25	C	1	Armari	
51	C13	Exfaex	Exfaex	ABC	6	27A/183B	4563986	2016.		des-25	C	1	Armari	
52	CPB1	Tecnoenvase	Tecnoenvase	CO2	5	89B	13630	2016.		des-25	C	PB	Passadis	

53	CPB2	Exfaex	Exfaex	ABC	6	27A/183B	4477595	2016.		des-25	C	PB	Passadis	
54	CPB3	Exfaex	Exfaex	ABC	6	27A/183B	4629670	2016.		des-25	C	PB	Passadis	
55	CPB4	Exfaex	Exfaex	ABC	6	27A/183B	4629829	2016.		des-25	C	PB	Passadis	
56	CS1	Exfaex	Exfaex	ABC	6	27A/183B	4618349	2016.		des-25	C	SOTERRANI	Passadis mto.	
57	CS2	Exfaex	Exfaex	ABC	6	27A/183B	4578238	2016.		des-25	C	SOTERRANI	Passadis A-D	
58	CS3	Exfaex	Exfaex	ABC	6	27A/183B	4095620	2016.		des-25	C	SOTERRANI	Passadis WC	
59	CS4	Action fire	Action fire	CO2	5	89B	oo3174	2016.		des-25	C	SOTERRANI	Sala climas	
60	CS5	Todo extintor	Todo Extintor	ABC	6	27A/183B	222-01084	2016.		des-25	C	SOTERRANI	Sala climas	
61	B41	Exfaex	Exfaex	ABC	6	27A/183B	9562426	2016.		des-25	B	4	Passadis	
62	B42	Exfaex	Exfaex	CO2	5	89B	10119066	2016.		des-25	B	4	Armari	
63	B43	Exfaex	Exfaex	ABC	6	27A/183B	4582460	2016.		des-25	B	4	Armari	
64	B31	Exfaex	Exfaex	ABC	6	27A/183B	4568372	2016.		des-25	B	3	Passadis	
65	B32	Recipress	Recipress	CO2	5	89B	78407	2016.		des-25	B	3	Armari	
66	B33	Exfaex	Exfaex	ABC	6	27A/183B	4618416	2016.		des-25	B	3	Armari	
67	B21	Exfaex	Exfaex	ABC	6	27A/183B	4572850	20016.		des-25	B	2	Passadis	
68	B22	Tecnoenvase	Tecnoenvase	CO2	5	89B	13636	2016.		des-25	B	2	Armari	
69	B23	Exfaex	Exfaex	ABC	6	27A/183B	4578442	2016.		des-25	B	2	Armari	
70	B11	Exfaex	Exfaex	ABC	6	27A/183B	4095485	2016.		des-25	B	1	Passadis	
71	B12	Exfaex	Exfaex	CO2	5	89B	1014407	2016.		des-25	B	1	Armari	
72	B13	Exfaex	Exfaex	ABC	6	27A/183B	4618421	2016.		des-25	B	1	Armari	
73	BPB1	Exfaex	Exfaex	ABC	6	27A/183B	4629693	2016.		des-25	B	PB	Passadis	
74	BPB2	Orfeo	Orfeo	CO2	5	89B	1030448	2016.		des-25	B	PB	Quadre elec.	
75	BPB3	°	Exfaex	ABC	6	27A/183B	4572842	2016.		des-25	B	PB	Quadre elec.	
76	BPB4	Exfaex	Exfaex	ABC	6	27A/183B	4629694	2016.		des-25	B	PB	Passadis WC	
77	BPB5	Exfaex	Exfaex	ABC	6	27A/183B	4562447	2016.		des-25	B	PB	Passadis PRINCI.	
78	BS1	Plana Fabrega	Plana Fabrega	ABC	6	27A/183B	2184	2016.		des-25	B	SOTERRANI	Passadis Q. Elec.	
79	BS2	Exfaex	Exfaex	ABC	6	27A/183B	4622663	2016.		des-25	B	SOTERRANI	Armari A-D	

80	BS3	Exfaex	Exfaex	ABC	6	27A/183B	4568771	2016.		des-25	B	SOTERRANI	Passadis WC	
81	BS4	Exfaex	Exfaex	ABC	6	27A/183B	4618529	2016.		des-25	B	SOTERRANI	Sala climas	
82	BS5	Action fire	Action fire	CO2	5	89B	oo3196	2016.		des-25	B	SOTERRANI	Sala climas	
83	A41	Exfaex	Exfaex	ABC	6	27A/183B	4618415	2016.		des-25	A	4	Passadis Diagonal	
84	A42	Exfaex	Exfaex	ABC	6	27A/183B	4629944	2016.		des-25	A	4	Passadis Diagonal	
85	A43	Exfaex	Exfaex	ABC	6	27A/183B	4562236	2016.		des-25	A	4	Armari	
86	A44	Todo extintor	Todo Extintor	CO2	5	89B	8764	2016.		des-25	A	4	Armari	
87	A45	Exfaex	Exfaex	ABC	6	27A/183B	4622776	2016.		des-25	A	4	Sala vidre	
88	A31	Exfaex	Exfaex	ABC	6	27A/183B	4477612	2016.		des-25	A	3	Passadis Diagonal	
89	A32	Exfaex	Exfaex	ABC	6	27A/183B	4578427	2016.		des-25	A	3	Passadis Diagonal	
90	A33	Exfaex	Exfaex	ABC	6	27A/183B	4503123	2016.		des-25	A	3	Armari	
91	A34	Exfaex	Exfaex	CO2	5	89B	10114404	2016.		des-25	A	3	Armari	
92	A21	Exfaex	Exfaex	ABC	6	27A/183B	4623734	2016.		des-25	A	2	Passadis Diagonal	
93	A22	Exfaex	Exfaex	ABC	6	27A/183B	4600403	2016.		des-25	A	2	Passadis Diagonal	
94	A23	Exfaex	Exfaex	ABC	6	27A/183B	4629698	2016.		des-25	A	2	Armari	
95	A24	Exfaex	Exfaex	CO2	5	89B	10121671	2016.		des-25	A	2	Armari	
96	A11	Exfaex	Exfaex	ABC	6	27A/183B	4618323	2016.		des-25	A	1	Passadis	
97	A12	Exfaex	Exfaex	ABC	6	27A/183B	4562428	2016.		des-25	A	1	Armari	
98	A13	Exfaex	Exfaex	CO2	5	89B	10121601	20016.		des-25	A	1	Armari	
99	APB1	Exfaex	Exfaex	ABC	6	27A/183B	4027527	2016.		des-25	A	PB	Passadis Q. ELE.	
100	APB2	Exfaex	Exfaex	CO2	5	89B	10120554	2016.		des-25	A	PB	Quadre elec.	
101	APB3	Exfaex	Exfaex	ABC	6	27A/183B	4600353	2016.		des-25	A	PB	Quadre elec.	
102	APB4	Exfaex	Exfaex	ABC	6	27A/183B	4584534	2016.		des-25	A	PB	Passadis PRINCI.	
103	APB5	Exfaex	Exfaex	ABC	6	27A/183B	4618553	2016.		des-25	A	PB	Vestibul pral.	
104	AS1	Exfaex	Exfaex	CO2	5	89B	10086840	2016.		des-25	A	SOTERRANI	Passadis judicis	
105	AS2	Exfaex	Exfaex	ABC	6	27A/183B	4572837	2016.		des-25	A	SOTERRANI	Passadis judicis	
106	AS3	Exfaex	Exfaex	ABC	6	27A/183B	45683887	2016.		des-25	A	SOTERRANI	Passadis dutxa	

107	AS4	Exfaex	Exfaex	ABC	6	27A/183B	4572848	2016.		des-25	A	SOTERRANI	Sala climas	
108	AS5	Exfaex	Exfaex	CO2	5	89B	10119061	2016.		des-25	A	SOTERRANI	Sala climas	
109	AS6	Exfaex	Exfaex	ABC	6	27A/183B	4568366	2016.		des-25	A	SOTERRANI	Entrada	
110	PK1	Exfaex	Exfaex	ABC	6	27A/183B	4627825	2016.		des-25	A	PARKING	PARKING	
111	PK2	Exfaex	Exfaex	ABC	6	27A/183B	3945148	2016.		des-25	A	PARKING	PARKING	
112	PK3	Exfaex	Exfaex	ABC	6	27A/183B	4618428	2016.		des-25	B	PARKING	PARKING	
113	PK4	Exfaex	Exfaex	ABC	6	27A/183B	4572915	2016.		des-25	B	PARKING	PARKING	
114	PK5	Exfaex	Exfaex	ABC	6	27A/183B	4627810	2016.		des-25	C	PARKING	PARKING	
115	PK6	Exfaex	Exfaex	ABC	6	27A/183B	4618321	2016.		des-25	C	PARKING	PARKING	

 UNIVERSITAT DE BARCELONA	8	Grups electrògens. Protocol d'operacions a realitzar	
	S'afegiran les recomanades pel fabricant		
Nº de lot:		Grup electrogen: Edifici nou Facultat Dret	Data:

Grup electrogen	marca	model
Marca: AKSA	DEEP SGA	DSA 7320
Model: AD 410		
Potència (kVA): 410		
Capacitat màxima dipòsit gasoil (l): 700		

Quadre de control	
Commutador de potència xarxa-grup	
control de commutació	

Operacions	Valor / Estat	Observacions
Grup aturat		
Hores de funcionament abans de començar les probes (h)		
Comprovar el nivell d'oli del càrter i possibles fuites (canviar l'oli si és necessari)		
Comprovar el nivell de l'aigua del radiador i possibles fuites		
Comprovar filtre de l'aire (substituir si és necessari)		
Comprovar filtre de l'oli (substituir si és necessari)		
Comprovar filtre del combustible (substituir si és necessari)		
Any d'instal·lació de les bateries		
Comprovació si les bateries porten l'any d'instal·lació rotulat		
Comprovar bornes i connexions de les bateries i netejar si s'escau		
Verificar la instal·lació elèctrica del grup (proteccions, cablejat, connexions, etc.)		
Verificar la instal·lació elèctrica del quadre (cablejat, connexions, etc.)		
Visualitzar si hi ha alarmes senyalitzades		
Estat de les politges i tensat		
Comprovar la subjecció del motor, alternador, radiador, dipòsit, quadre, etc.		
Verificar circuit de refrigerant i netejar si s'escau.		
Comprovació de la resistència de caldeu		
Comprovació de la resistència a terra de ferratges i neutre		
Comprovació del circuit d'escapament de gasos		
Grup en marxa		
Comprovar pressió de l'oli		
Verificar fuites d'oli		
Comprovar temperatura de l'oli (°C)		
Verificar fuites d'aigua i bomba de recirculació		
Comprovar temperatura de l'aigua (°C)		
Verificar fuites de combustible		
Tensió de xarxa (regulació relé vigilància)		
Comprovació arrancada automàtica, fallo monofàsic i trifàsic		
Temps de posada en servei (s)		
Temps de reposició de xarxa (s)		
Tensions fase-fase en buit (V)		
Tensions fase-neutre en buit (V)		
Freqüència en buit (Hz)		
Verificació de voltímetres		
Verificació de freqüencímetres		
Verificació de manòmetres		
Verificació de termòmetres		
Comprovació de les làmpades de senyalització		
Sorolls anormals		
Grup en càrrega (si la instal·lació ho permet o la darrera realitzada en els darrers 12 mesos)		
Data de prova de càrrega		
Comprovar pressió de l'oli		
Verificar fuites d'oli		
Comprovar temperatura de l'oli (°C)		
Verificar fuites d'aigua i bomba de recirculació		
Comprovar temperatura de l'aigua (°C)		
Verificar fuites de combustible		
Tensions fase-fase en càrrega (V)		
Tensions fase-neutre en càrrega (V)		
Freqüència en càrrega (Hz)		
Intensitats fase-neutre en càrrega (A)		
Verificació d'amperímetres		
Comprovar alarmes de protecció		
Comprovar manca d'oli		
Comprovar manca d'aigua		
Una vegada han finalitzat les probes:		
Hores de funcionament després de finalitzar totes les probes (h)		
Comprovar posició final de selector de commutació		
Comprovar estat de les proteccions		
Quantitat de combustible en el propi grup (l)		
Quantitat de combustible en dipòsits associats (l)		
Materials		
Litres d'oli	-	
Tipus d'oli (codi)	-	
Litres d'anticongelant	-	
Filtres d'oli (ref.)	FS1212	1
Filtres de gasoil (ref.)	-	

Signatura



Nº	Codi identificació UB	Marca	Model	Ubicació			Temps descàrrega		Pilots encesos	Element substituït				Observacions
				zona	planta	sala/dependència	<45'	>45'		Pilots	Làmpada	Bateria	Lluminària	
1	A4-1	ZEMPER	LDF3100C	A	4	A401		X	X					
2	A4-2	ZEMPER	LDF3100C	A	4	A402		X	X					
3	A4-3	ZEMPER	LDF3100C	A	4	A403		X	X					
4	A4-4	ZEMPER	LDF3100C	A	4	A404		X	X					
5	A4-5	ZEMPER	LDF3100C	A	4	A405		X	X					
6	A4-6	ZEMPER	LDF3100C	A	4	A406		X	X					
7	A4-7	ZEMPER	LDF3100C	A	4	A407		X	X					
8	A4-8	ZEMPER	LDF3100C	A	4	A408		X	X					
9	A4-9	ZEMPER	LDF3100C	A	4	A409		X	X					
10	A4-10	ZEMPER	LDF3100C	A	4	A410		X	X					
11	A4-11	ZEMPER	LDF3100C	A	4	A411		X	X					
12	A4-12	ZEMPER	LDF3100C	A	4	A412		X	X					
13	A4-13	ZEMPER	LDF3100C	A	4	A413		X	X					
14	A4-14	ZEMPER	LDF3100C	A	4	A414		X	X					
15	A4-15	ZEMPER	LDF3100C	A	4	A415		X	X					
16	A4-16	ZEMPER	LDF3100C	A	4	A416		X	X					
17	A4-17	ZEMPER	LDF3100C	A	4	A417		X	X					
18	A4-18	ZEMPER	LDF3100C	A	4	A418		X	X					
19	A4-19	ZEMPER	LDF3100C	A	4	A419		X	X					
20	A4-20	ZEMPER	LDF3100C	A	4	A420		X	X					
21	A4-21	ZEMPER	LDF3100C	A	4	A421		X	X					
22	A4-22	ZEMPER	LDF3100C	A	4	A422		X	X					
23	A4-23	ZEMPER	LDF3100C	A	4	PASSADIS MUNTANYA		X	X					
24	A4-24	ZEMPER	LDF3100C	A	4	PORTA ESCALES		X	X					
25	A4-25	ZEMPER	LDF3100C	A	4	PASSADIS DRET		X	X					
26	A4-26	ZEMPER	LDF3100C	A	4	PASSADIS DIAGONAL		X	X					
27	A4-27	ZEMPER	LDF3100C	A	4	PASSADIS PALAU REIAL		X	X					
28	A4-28	ZEMPER	LDF3100C	A	4	PASSADIS PALAU REIAL		X	X					

29	A4-29	ZEMPER	LDF3100C	A	4	PASSADIS MUNTANYA		X	X					
30	A4-30	ZEMPER	LDF3100C	A	4	RACK		X	X					
31	A4-31	ZEMPER	LDF3100C	A	4	A424 LAVABO		X	X					
32	A4-32	ZEMPER	LDF3100C	A	4	ESCALES		X	X					
33	A4-33	ZEMPER	LDF3100C	A	4	ESCALES		X	X					
34	A4-34	ZEMPER	LDF3100C	A	4	QUADRE ELECTRIC		X	X					
35	A3-1	ZEMPER	LDF3100C	A	3	A301		X	X					
36	A3-2	ZEMPER	LDF3100C	A	3	A302		X	X					
37	A3-3	ZEMPER	LDF3100C	A	3	A303		X	X					
38	A3-4	ZEMPER	LDF3100C	A	3	A304		X	X					
39	A3-5	ZEMPER	LDF3100C	A	3	A305		X	X					
40	A3-6	ZEMPER	LDF3100C	A	3	A306		X	X					
41	A3-7	ZEMPER	LDF3100C	A	3	A307		X	X					
42	A3-8	ZEMPER	LDF3100C	A	3	A308		X	X					
43	A3-9	ZEMPER	LDF3100C	A	3	A309		X	X					
44	A3-10	ZEMPER	LDF3100C	A	3	A310		X	X					
45	A3-11	ZEMPER	LDF3100C	A	3	A311		X	X					
46	A3-12	ZEMPER	LDF3100C	A	3	A312		X	X					
47	A3-13	ZEMPER	LDF3100C	A	3	A313		X	X					
48	A3-14	ZEMPER	LDF3100C	A	3	A314		X	X					
49	A3-15	ZEMPER	LDF3100C	A	3	A315		X	X					
50	A3-16	ZEMPER	LDF3100C	A	3	A316		X	X					
51	A3-17	ZEMPER	LDF3100C	A	3	A317		X	X					
52	A3-18	ZEMPER	LDF3100C	A	3	A318		X	X					
53	A3-19	ZEMPER	LDF3100C	A	3	A319		X	X					
54	A3-20	ZEMPER	LDF3100C	A	3	PASSADIS DRET		X	X					
55	A3-21	ZEMPER	LDF3100C	A	3	PASSADIS DRET		X	X					
56	A3-22	ZEMPER	LDF3100C	A	3	PASSADIS DIAGONAL		X	X					
57	A3-23	ZEMPER	LDF3100C	A	3	PASSADIS PALAU REIAL		X	X					
58	A3-24	ZEMPER	LDF3100C	A	3	PASSADIS PALAU REIAL		X	X					
59	A3-25	ZEMPER	LDF3100C	A	3	SALA RACK		X	X					
60	A3-26	ZEMPER	LDF3100C	A	3	A320 LAVABO		X	X					

61	A3-27	ZEMPER	LDF3100C	A	3	PASSADIS PALAU REIAL		X	X					
62	A3-28	ZEMPER	LDF3100C	A	3	PASSADIS MUNTANYA		X	X					
63	A3-29	ZEMPER	LDF3100C	A	3	QUADRE ELECTRIC		X	X					
64	A3-30	ZEMPER	LDF3100C	A	3	PASSADIS MUNTANYA		X	X					
65	A3-31	ZEMPER	LDF3100C	A	3	ESCALES		X	X					
66	A3-32	ZEMPER	LDF3100C	A	3	ESCALES		X	X					
67	A2-1	ZEMPER	LDF3100C	A	2	A201		X	X					
68	A2-2	ZEMPER	LDF3100C	A	2	A202		X	X					
69	A2-3	ZEMPER	LDF3100C	A	2	A203		X	X					
70	A2-4	ZEMPER	LDF3100C	A	2	A204		X	X					
71	A2-5	ZEMPER	LDF3100C	A	2	A205		X	X					
72	A2-6	ZEMPER	LDF3100C	A	2	A206		X	X					
73	A2-7	ZEMPER	LDF3100C	A	2	A207		X	X					
74	A2-8	ZEMPER	LDF3100C	A	2	A208		X	X					
75	A2-9	ZEMPER	LDF3100C	A	2	A209		X	X					
76	A2-10	ZEMPER	LDF3100C	A	2	A210		X	X					
77	A2-11	ZEMPER	LDF3100C	A	2	A211		X	X					
78	A2-12	ZEMPER	LDF3100C	A	2	A212		X	X					
79	A2-13	ZEMPER	LDF3100C	A	2	A213		X	X					
80	A2-14	ZEMPER	LDF3100C	A	2	A214		X	X					
81	A2-15	ZEMPER	LDF3100C	A	2	A215		X	X					
82	A2-16	ZEMPER	LDF3100C	A	2	A216		X	X					
83	A2-17	ZEMPER	LDF3100C	A	2	A217		X	X					
84	A2-18	ZEMPER	LDF3100C	A	2	A218		X	X					
85	A2-19	ZEMPER	LDF3100C	A	2	A218		X	X					
86	A2-20	ZEMPER	LDF3100C	A	2	PASSADIS DRET		X	X					
87	A2-21	ZEMPER	LDF3100C	A	2	PASSADIS DRET		X	X					
88	A2-22	ZEMPER	LDF3100C	A	2	PASSADIS DIAGONAL		X	X					
89	A2-23	ZEMPER	LDF3100C	A	2	PASSADIS PALAU REIAL		X	X					
90	A2-24	ZEMPER	LDF3100C	A	2	A219 RACK		X	X					
91	A2-25	ZEMPER	LDF3100C	A	2	A220 LAVABO		X	X					
92	A2-26	ZEMPER	LDF3100C	A	2	PASSADIS PALAU REIAL		X	X					

93	A2-27	ZEMPER	LDF3100C	A	2	PASSADIS MUNTANYA		X	X					
94	A2-28	ZEMPER	LDF3100C	A	2	QUADRE ELECTRIC		X	X					
95	A2-29	ZEMPER	LDF3100C	A	2	PASSADIS MUNTANYA		X	X					
96	A2-30	ZEMPER	LDF3100C	A	2	ESCALES		X	X					
97	A2-31	ZEMPER	LDF3100C	A	2	ESCALES		X	X					
98	A1-1	ZEMPER	LDF3100C	A	1	A101		X	X					
99	A1-2	ZEMPER	LDF3100C	A	1	A102		X	X					
100	A1-3	ZEMPER	LDF3100C	A	1	A103		X	X					
101	A1-4	ZEMPER	LDF3100C	A	1	A104		X	X					
102	A1-5	ZEMPER	LDF3100C	A	1	A105		X	X					
103	A1-6	ZEMPER	LDF3100C	A	1	A106		X	X					
104	A1-7	ZEMPER	LDF3100C	A	1	A107		X	X					
105	A1-8	ZEMPER	LDF3100C	A	1	A107		X	X					
106	A1-9	ZEMPER	LDF3100C	A	1	A108		X	X					
107	A1-10	ZEMPER	LDF3100C	A	1	A109		X	X					
108	A1-11	ZEMPER	LDF3100C	A	1	A110		X	X					
109	A1-12	ZEMPER	LDF3100C	A	1	A111		X	X					
110	A1-13	ZEMPER	LDF3100C	A	1	A112		X	X					
111	A1-14	ZEMPER	LDF3100C	A	1	A113		X	X					
112	A1-15	ZEMPER	LDF3100C	A	1	A114		X	X					
113	A1-16	ZEMPER	LDF3100C	A	1	A115		X	X					
114	A1-17	ZEMPER	LDF3100C	A	1	PASSADIS DRET		X	X					
115	A1-18	ZEMPER	LDF3100C	A	1	PASSADIS DIAGONAL		X	X					
116	A1-19	ZEMPER	LDF3100C	A	1	PASSADIS PALAU REIAL		X	X					
117	A1-20	ZEMPER	LDF3100C	A	1	A116 RACK		X	X					
118	A1-21	ZEMPER	LDF3100C	A	1	LAVABO		X	X					
119	A1-22	ZEMPER	LDF3100C	A	1	PASSADIS PALAU REIAL		X	X					
120	A1-23	ZEMPER	LDF3100C	A	1	PASSADIS MUNTANYA		X	X					
121	A1-24	ZEMPER	LDF3100C	A	1	QUADRE ELECTRIC		X	X					
122	A1-25	ZEMPER	LDF3100C	A	1	PASSADIS MUNTANYA		X	X					
123	A1-26	ZEMPER	LDF3100C	A	1	ESCALES		X	X					
124	A1-27	ZEMPER	LDF3100C	A	1	ESCALES		X	X					

125	APB-1	ZEMPER	LDF3100C	A	0	A002 SAI		X	X					
126	APB-2	ZEMPER	LDF3100C	A	0	A003		X	X					
127	APB-3	ZEMPER	LDF3100C	A	0	PASSADIS SAI		X	X					
128	APB-4	ZEMPER	LDF3100C	A	0	A001		X	X					
129	APB-5	ZEMPER	LDF3100C	A	0	A001		X	X					
130	APB-6	ZEMPER	LDF3100C	A	0	MOSTRADO RECEPCIO		X	X					
131	APB-7	ZEMPER	LDF3100C	A	0	PORTA RECEPCIO		X	X					
132	APB-8	ZEMPER	LDF3100C	A	0	PORTA RECEPCIO		X	X					
133	APB-9	ZEMPER	LDF3100C	A	0	PORTA RECEPCIO		X	X					
134	APB-10	ZEMPER	LDF3100C	A	0	PORTA RECEPCIO		X	X					
135	APB-11	ZEMPER	LDF3100C	A	0	PASSADIS DRET		X	X					
136	APB-12	ZEMPER	LDF3100C	A	0	PASSADIS COPISTERIA		X	X					
137	APB-13	ZEMPER	LDF3100C	A	0	A005 COPISTERIA		X	X					
138	APB-14	ZEMPER	LDF3100C	A	0	A006 COPISTERIA		X	X					
139	APB-15	ZEMPER	LDF3100C	A	0	ESCALES		X	X					
140	APB-16	ZEMPER	LDF3100C	A	0	ESCALES		X	X					
141	APB-17	ZEMPER	LDF3100C	A	0	ESCALES		X	X					
142	AS-1	ZEMPER	LDF3100C	A	S	AS101		X	X					
143	AS-2	ZEMPER	LDF3100C	A	S	AS102		X	X					
144	AS-3	ZEMPER	LDF3100C	A	S	VESTIBUL AS103		X	X					
145	AS-4	ZEMPER	LDF3100C	A	S	AS103		X	X					
146	AS-5	ZEMPER	LDF3100C	A	S	AS104		X	X					
147	AS-6	ZEMPER	LDF3100C	A	S	PASSADIS DRET		X	X					
148	AS-7	ZEMPER	LDF3100C	A	S	PASSADIS MUNTANYA		X	X					
149	AS-8	ZEMPER	LDF3100C	A	S	PASSADIS MUNTANYA		X	X					
150	AS-9	ZEMPER	LDF3100C	A	S	AS107		X	X					
151	AS-10	ZEMPER	LDF3100C	A	S	AS106		X	X					
152	AS-11	ZEMPER	LDF3100C	A	S	AS105		X	X					
153	AS-12	ZEMPER	LDF3100C	A	S	QUADRE ELECTRIC		X	X					
154	APK-1	ZEMPER	LDF3100C	A	PK	PASSADIS PALAU REIAL		X	X					
155	APK-2	ZEMPER	LDF3100C	A	PK	PASSADIS PALAU REIAL		X	X					
156	APK-3	ZEMPER	LDF3100C	A	PK	CUARTO PICA TERRA		X	X					

157	APK-4	ZEMPER	LDF3100C	A	PK	PASSADIS DIAGONAL		X	X					
158	APK-5	ZEMPER	LDF3100C	A	PK	PASSADIS DRET		X	X					
159	APK-6	ZEMPER	LDF3100C	A	PK	PASSADIS DRET		X	X					
160	APK-7	ZEMPER	LDF3100C	A	PK	QUADRE ELECTRIC		X	X					
161	APK-8	ZEMPER	LDF3100C	A	PK	PORTA ESCALES		X	X					
162	APK-9	ZEMPER	LDF3100C	A	PK	PORTA ESCALES INTERIOR		X	X					
163	B4-1	ZEMPER	LDF3100C	B	4	B401		X	X					
164	B4-2	ZEMPER	LDF3100C	B	4	B402		X	X					
165	B4-3	ZEMPER	LDF3100C	B	4	B403		X	X					
166	B4-4	ZEMPER	LDF3100C	B	4	B404		X	X					
167	B4-5	ZEMPER	LDF3100C	B	4	B405		X	X					
168	B4-6	ZEMPER	LDF3100C	B	4	B406		X	X					
169	B4-7	ZEMPER	LDF3100C	B	4	B407		X	X					
170	B4-8	ZEMPER	LDF3100C	B	4	B408		X	X					
171	B4-9	ZEMPER	LDF3100C	B	4	B409		X	X					
172	B4-10	ZEMPER	LDF3100C	B	4	B410		X	X					
173	B4-11	ZEMPER	LDF3100C	B	4	B411		X	X					
174	B4-12	ZEMPER	LDF3100C	B	4	B412		X	X					
175	B4-13	ZEMPER	LDF3100C	B	4	B413		X	X					
176	B4-14	ZEMPER	LDF3100C	B	4	B414		X	X					
177	B4-15	ZEMPER	LDF3100C	B	4	B415		X	X					
178	B4-16	ZEMPER	LDF3100C	B	4	PASSADIS DRET		X	X					
179	B4-17	ZEMPER	LDF3100C	B	4	PASSADIS DRET B-A		X	X					
180	B4-18	ZEMPER	LDF3100C	B	4	PASSADIS DIAGONAL		X	X					
181	B4-19	ZEMPER	LDF3100C	B	4	PASSADIS PALAU REIAL		X	X					
182	B4-20	ZEMPER	LDF3100C	B	4	QUADRE ELECTRIC		X	X					
183	B4-21	ZEMPER	LDF3100C	B	4	PASSADIS MUNTANYA		X	X					
184	B4-22	ZEMPER	LDF3100C	B	4	ESCALES		X	X					
185	B4-23	ZEMPER	LDF3100C	B	4	ESCALES		X	X					
186	B3-1	ZEMPER	LDF3100C	B	3	B301		X	X					
187	B3-2	ZEMPER	LDF3100C	B	3	B302		X	X					
188	B3-3	ZEMPER	LDF3100C	B	3	B303		X	X					

189	B3-4	ZEMPER	LDF3100C	B	3	B304		X	X					
190	B3-5	ZEMPER	LDF3100C	B	3	B305		X	X					
191	B3-6	ZEMPER	LDF3100C	B	3	B306		X	X					
192	B3-7	ZEMPER	LDF3100C	B	3	B307		X	X					
193	B3-8	ZEMPER	LDF3100C	B	3	B308		X	X					
194	B3-9	ZEMPER	LDF3100C	B	3	B309		X	X					
195	B3-10	ZEMPER	LDF3100C	B	3	B310		X	X					
196	B3-11	ZEMPER	LDF3100C	B	3	B311		X	X					
197	B3-12	ZEMPER	LDF3100C	B	3	B312		X	X					
198	B3-13	ZEMPER	LDF3100C	B	3	B313		X	X					
199	B3-14	ZEMPER	LDF3100C	B	3	B314		X	X					
200	B3-15	ZEMPER	LDF3100C	B	3	B315		X	X					
201	B3-16	ZEMPER	LDF3100C	B	3	PASSADIS MUNTANYA		X	X					
202	B3-17	ZEMPER	LDF3100C	B	3	PASSADIS MUNTANYA		X	X					
203	B3-18	ZEMPER	LDF3100C	B	3	QUADRE ELECTRIC		X	X					
204	B3-19	ZEMPER	LDF3100C	B	3	PASSADIS DRET B-A		X	X					
205	B3-20	ZEMPER	LDF3100C	B	3	PASSADIS DIAGONAL		X	X					
206	B3-21	ZEMPER	LDF3100C	B	3	ESCALES		X	X					
207	B3-22	ZEMPER	LDF3100C	B	3	ESCALES		X	X					
208	B3-23	ZEMPER	LDF3100C	B	3	PASSADIS DRET		X	X					
209	B2-1	ZEMPER	LDF3100C	B	2	B201		X	X					
210	B2-2	ZEMPER	LDF3100C	B	2	B202		X	X					
211	B2-3	ZEMPER	LDF3100C	B	2	B203		X	X					
212	B2-4	ZEMPER	LDF3100C	B	2	B204		X	X					
213	B2-5	ZEMPER	LDF3100C	B	2	B205		X	X					
214	B2-6	ZEMPER	LDF3100C	B	2	B206		X	X					
215	B2-7	ZEMPER	LDF3100C	B	2	B207		X	X					
216	B2-8	ZEMPER	LDF3100C	B	2	B208		X	X					
217	B2-9	ZEMPER	LDF3100C	B	2	B209		X	X					
218	B2-10	ZEMPER	LDF3100C	B	2	B210		X	X					
219	B2-11	ZEMPER	LDF3100C	B	2	B211		X	X					
220	B2-12	ZEMPER	LDF3100C	B	2	B212		X	X					

221	B2-13	ZEMPER	LDF3100C	B	2	B213		X	X					
222	B2-14	ZEMPER	LDF3100C	B	2	B214		X	X					
223	B2-15	ZEMPER	LDF3100C	B	2	B215		X	X					
224	B2-16	ZEMPER	LDF3100C	B	2	PASSADIS DRET		X	X					
225	B2-17	ZEMPER	LDF3100C	B	2	PASSADIS DRET B-A		X	X					
226	B2-18	ZEMPER	LDF3100C	B	2	PASSADIS DIAGONAL		X	X					
227	B2-19	ZEMPER	LDF3100C	B	2	QUADRE ELECTRIC		X	X					
228	B2-20	ZEMPER	LDF3100C	B	2	PASSADIS MUNTANYA		X	X					
229	B2-21	ZEMPER	LDF3100C	B	2	PASSADIS MUNTANYA		X	X					
230	B2-22	ZEMPER	LDF3100C	B	2	ESCALES		X	X					
231	B2-23	ZEMPER	LDF3100C	B	2	ESCALES		X	X					
232	B1-1	ZEMPER	LDF3100C	B	1	B101		X	X					
233	B1-2	ZEMPER	LDF3100C	B	1	B102		X	X					
234	B1-3	ZEMPER	LDF3100C	B	1	B103		X	X					
235	B1-4	ZEMPER	LDF3100C	B	1	B104		X	X					
236	B1-5	ZEMPER	LDF3100C	B	1	B105		X	X					
237	B1-6	ZEMPER	LDF3100C	B	1	B106		X	X					
238	B1-7	ZEMPER	LDF3100C	B	1	B107		X	X					
239	B1-8	ZEMPER	LDF3100C	B	1	B108		X	X					
240	B1-9	ZEMPER	LDF3100C	B	1	B109		X	X					
241	B1-10	ZEMPER	LDF3100C	B	1	B110		X	X					
242	B1-11	ZEMPER	LDF3100C	B	1	B111		X	X					
243	B1-12	ZEMPER	LDF3100C	B	1	B112		X	X					
244	B1-13	ZEMPER	LDF3100C	B	1	B113		X	X					
245	B1-14	ZEMPER	LDF3100C	B	1	B114		X	X					
246	B1-15	ZEMPER	LDF3100C	B	1	B115		X	X					
247	B1-16	ZEMPER	LDF3100C	B	1	QUADRE ELECTRIC		X	X					
248	B1-17	ZEMPER	LDF3100C	B	1	PASSADIS MUNTANYA		X	X					
249	B1-18	ZEMPER	LDF3100C	B	1	PASSADIS MUNTANYA		X	X					
250	B1-19	ZEMPER	LDF3100C	B	1	PASSADIS DRET		X	X					
251	B1-20	ZEMPER	LDF3100C	B	1	PASSADIS DRET B-A		X	X					
252	B1-21	ZEMPER	LDF3100C	B	1	PASSADIS DIAGONAL		X	X					

253	B1-22	ZEMPER	LDF3100C	B	1	ESCALES		X	X					
254	B1-23	ZEMPER	LDF3100C	B	1	ESCALES		X	X					
255	BPB-1	ZEMPER	LDF3100C	B	PB	B001		X	X					
256	BPB-2	ZEMPER	LDF3100C	B	PB	B002		X	X					
257	BPB-3	ZEMPER	LDF3100C	B	PB	B003		X	X					
258	BPB-4	ZEMPER	LDF3100C	B	PB	B004		X	X					
259	BPB-5	ZEMPER	LDF3100C	B	PB	B005		X	X					
260	BPB-6	ZEMPER	LDF3100C	B	PB	B006		X	X					
261	BPB-7	ZEMPER	LDF3100C	B	PB	PASSADIS DIAGONAL		X	X					
262	BPB-8	ZEMPER	LDF3100C	B	PB	PASSADIS DRET		X	X					
263	BPB-9	ZEMPER	LDF3100C	B	PB	PASSADIS DRET		X	X					
264	BPB-10	ZEMPER	LDF3100C	B	PB	PASSADIS DRET		X	X					
265	BPB-11	ZEMPER	LDF3100C	B	PB	ESCALES		X	X					
266	BPB-12	ZEMPER	LDF3100C	B	PB	ESCALES		X	X					
267	BPB-13	ZEMPER	LDF3100C	B	PB	B011		X	X					
268	BPB-14	ZEMPER	LDF3100C	B	PB	B010		X	X					
269	BPB-15	ZEMPER	LDF3100C	B	PB	B009		X	X					
270	BPB-16	ZEMPER	LDF3100C	B	PB	B008		X	X					
271	BPB-17	ZEMPER	LDF3100C	B	PB	B007		X	X					
272	BPB-18	ZEMPER	LDF3100C	B	PB	PASSADIS MUNTANYA		X	X					
273	BS-1	ZEMPER	LDF3100C	B	S	BS101		X	X					
274	BS-2	ZEMPER	LDF3100C	B	S	BS103		X	X					
275	BS-3	ZEMPER	LDF3100C	B	S	BS104		X	X					
276	BS-4	ZEMPER	LDF3100C	B	S	BS105		X	X					
277	BS-5	ZEMPER	LDF3100C	B	S	PASSADIS DIAGONAL		X	X					
278	BS-6	ZEMPER	LDF3100C	B	S	PASSADIS MUNTANYA		X	X					
279	BS-7	ZEMPER	LDF3100C	B	S	BS106		X	X					
280	BS-8	ZEMPER	LDF3100C	B	S	BS107		X	X					
281	BS-9	ZEMPER	LDF3100C	B	S	QUADRE ELECTRIC		X	X					
282	BS-10	ZEMPER	LDF3100C	B	S	BS102		X	X					
283	BS-11	ZEMPER	LDF3100C	B	S	BS110		X	X					
284	BS-12	ZEMPER	LDF3100C	B	S	BS110		X	X					

285	BS-13	ZEMPER	LDF3100C	B	S	BS110		X	X					
286	BS-14	ZEMPER	LDF3100C	B	S	ESCALA		X	X					
287	BS-15	ZEMPER	LDF3100C	B	S	ESCALA		X	X					
288	BS-16	ZEMPER	LDF3100C	B	S	PASSADIS DRET B-A		X	X					
289	BPK-1	ZEMPER	LDF3100C	B	PK	PASSADIS PALAU REIAL		X	X					
290	BPK-2	ZEMPER	LDF3100C	B	PK	PASSADIS PALAU REIAL		X	X					
291	BPK-3	ZEMPER	LDF3100C	B	PK	PASSADIS DRET		X	X					
292	BPK-4	ZEMPER	LDF3100C	B	PK	PASSADIS DRET		X	X					
293	BPK-5	ZEMPER	LDF3100C	B	PK	QUADRE ELECTRIC		X	X					
294	C4-1	ZEMPER	LDF3100C	C	4	C401		X	X					
295	C4-2	ZEMPER	LDF3100C	C	4	C402		X	X					
296	C4-3	ZEMPER	LDF3100C	C	4	C403		X	X					
297	C4-4	ZEMPER	LDF3100C	C	4	C404		X	X					
298	C4-5	ZEMPER	LDF3100C	C	4	C405		X	X					
299	C4-6	ZEMPER	LDF3100C	C	4	C406		X	X					
300	C4-7	ZEMPER	LDF3100C	C	4	C407		X	X					
301	C4-8	ZEMPER	LDF3100C	C	4	C408		X	X					
302	C4-9	ZEMPER	LDF3100C	C	4	C409		X	X					
303	C4-10	ZEMPER	LDF3100C	C	4	C410		X	X					
304	C4-11	ZEMPER	LDF3100C	C	4	C411		X	X					
305	C4-12	ZEMPER	LDF3100C	C	4	C412		X	X					
306	C4-13	ZEMPER	LDF3100C	C	4	C413		X	X					
307	C4-14	ZEMPER	LDF3100C	C	4	ESCALA		X	X					
308	C4-15	ZEMPER	LDF3100C	C	4	C415		X	X					
309	C4-16	ZEMPER	LDF3100C	C	4	PASSADIS DRET		X	X					
310	C4-17	ZEMPER	LDF3100C	C	4	PASSADIS DRET C-B		X	X					
311	C4-18	ZEMPER	LDF3100C	C	4	PASSADIS DIAGONAL		X	X					
312	C4-19	ZEMPER	LDF3100C	C	4	PASSADIS MUNTANYA		X	X					
313	C4-20	ZEMPER	LDF3100C	C	4	PASSADIS MUNTANYA		X	X					
314	C4-21	ZEMPER	LDF3100C	C	4	QUADRE ELECTRIC		X	X					
315	C4-22	ZEMPER	LDF3100C	C	4	ESCALA		X	X					
316	C4-23	ZEMPER	LDF3100C	C	4	ESCALA		X	X					

317	C3-1	ZEMPER	LDF3100C	C	3	C301		X	X					
318	C3-2	ZEMPER	LDF3100C	C	3	C302		X	X					
319	C3-3	ZEMPER	LDF3100C	C	3	C303		X	X					
320	C3-4	ZEMPER	LDF3100C	C	3	C304		X	X					
321	C3-5	ZEMPER	LDF3100C	C	3	C305		X	X					
322	C3-6	ZEMPER	LDF3100C	C	3	C306		X	X					
323	C3-7	ZEMPER	LDF3100C	C	3	C307		X	X					
324	C3-8	ZEMPER	LDF3100C	C	3	C308		X	X					
325	C3-9	ZEMPER	LDF3100C	C	3	C309		X	X					
326	C3-10	ZEMPER	LDF3100C	C	3	C310		X	X					
327	C3-11	ZEMPER	LDF3100C	C	3	C311		X	X					
328	C3-12	ZEMPER	LDF3100C	C	3	C312		X	X					
329	C3-13	ZEMPER	LDF3100C	C	3	C313		X	X					
330	C3-14	ZEMPER	LDF3100C	C	3	C314		X	X					
331	C3-15	ZEMPER	LDF3100C	C	3	C315		X	X					
332	C3-16	ZEMPER	LDF3100C	C	3	PASSADIS DRET		X	X					
333	C3-17	ZEMPER	LDF3100C	C	3	PASSADIS DRET C-B		X	X					
334	C3-18	ZEMPER	LDF3100C	C	3	PASSADIS DIAGONAL		X	X					
335	C3-19	ZEMPER	LDF3100C	C	3	PASSADIS MUNTANYA		X	X					
336	C3-20	ZEMPER	LDF3100C	C	3	PASSADIS MUNTANYA		X	X					
337	C3-21	ZEMPER	LDF3100C	C	3	QUADRE ELECTRIC		X	X					
338	C3-22	ZEMPER	LDF3100C	C	3	ESCALA		X	X					
339	C3-23	ZEMPER	LDF3100C	C	3	ESCALA		X	X					
340	C2-1	ZEMPER	LDF3100C	C	2	C201		X	X					
341	C2-2	ZEMPER	LDF3100C	C	2	C202		X	X					
342	C2-3	ZEMPER	LDF3100C	C	2	C203		X	X					
343	C2-4	ZEMPER	LDF3100C	C	2	C204		X	X					
344	C2-5	ZEMPER	LDF3100C	C	2	C205		X	X					
345	C2-6	ZEMPER	LDF3100C	C	2	C206		X	X					
346	C2-7	ZEMPER	LDF3100C	C	2	C207		X	X					
347	C2-8	ZEMPER	LDF3100C	C	2	C208		X	X					
348	C2-9	ZEMPER	LDF3100C	C	2	C209		X	X					

349	C2-10	ZEMPER	LDF3100C	C	2	C210		X	X					
350	C2-11	ZEMPER	LDF3100C	C	2	C211		X	X					
351	C2-12	ZEMPER	LDF3100C	C	2	C212		X	X					
352	C2-13	ZEMPER	LDF3100C	C	2	ESCALA		X	X					
353	C2-14	ZEMPER	LDF3100C	C	2	PASSADIS		X	X					
354	C2-15	ZEMPER	LDF3100C	C	2	PASSADIS		X	X					
355	C2-16	ZEMPER	LDF3100C	C	2	WC DONES		X	X					
356	C2-17	ZEMPER	LDF3100C	C	2	QUADRE ELECTRIC		X	X					
357	C2-18	ZEMPER	LDF3100C	C	2	P.MONT		X	X					
358	C2-19	ZEMPER	LDF3100C	C	2	QUADRE ELECTRIC		X	X					
359	C2-20	ZEMPER	LDF3100C	C	2	ESCALA		X	X					
360	C2-21	ZEMPER	LDF3100C	C	2	ESCALA		X	X					
361	C1-1	ZEMPER	LDF3100C	C	1	C101		X	X					
362	C1-2	ZEMPER	LDF3100C	C	1	C102		X	X					
363	C1-3	ZEMPER	LDF3100C	C	1	C103		X	X					
364	C1-4	ZEMPER	LDF3100C	C	1	C104		X	X					
365	C1-5	ZEMPER	LDF3100C	C	1	C105		X	X					
366	C1-6	ZEMPER	LDF3100C	C	1	C106		X	X					
367	C1-7	ZEMPER	LDF3100C	C	1	C107		X	X					
368	C1-8	ZEMPER	LDF3100C	C	1	C108		X	X					
369	C1-9	ZEMPER	LDF3100C	C	1	C109		X	X					
370	C1-10	ZEMPER	LDF3100C	C		C110		X	X					
371	C1-11	ZEMPER	LDF3100C	C	1	C111		X	X					
372	C1-12	ZEMPER	LDF3100C	C	1	C112		X	X					
373	C1-13	ZEMPER	LDF3100C	C	1	C113		X	X					
374	C1-14	ZEMPER	LDF3100C	C	1	C114		X	X					
375	C1-15	ZEMPER	LDF3100C	C	1	QUADRE ELECTRIC		X	X					
376	C1-16	ZEMPER	LDF3100C	C	1	P.MONT		X	X					
377	C1-17	ZEMPER	LDF3100C	C	1	P.MONT		X	X					
378	C1-18	ZEMPER	LDF3100C	C	1	P.DRET		X	X					
379	C1-19	ZEMPER	LDF3100C	C	1	P.DRET		X	X					
380	C1-20	ZEMPER	LDF3100C	C	1	P.DIAGONAL		X	X					

381	C1-21	ZEMPER	LDF3100C	C	1	ESCALA		X	X					
382	CPB-1	ZEMPER	LDF3100C	C	PB	C001		X	X					
383	CPB-2	ZEMPER	LDF3100C	C	PB	C001		X	X					
384	CPB-3	ZEMPER	LDF3100C	C	PB	C002		X	X					
385	CPB-4	ZEMPER	LDF3100C	C	PB	C003		X	X					
386	CPB-5	ZEMPER	LDF3100C	C	PB	P.DIAGONAL		X	X					
387	CPB-6	ZEMPER	LDF3100C	C	PB	ESCALA		X	X					
388	CPB-7	ZEMPER	LDF3100C	C	PB	C005		X	X					
389	CPB-8	ZEMPER	LDF3100C	C	PB	C005		X	X					
390	CPB-9	ZEMPER	LDF3100C	C	PB	C005		X	X					
391	CPB-10	ZEMPER	LDF3100C	C	PB	QUADRE ELECTRIC		X	X					
392	CPB-11	ZEMPER	LDF3100C	C	PB	C004		X	X					
393	CPB-12	ZEMPER	LDF3100C	C	PB	P.DRET		X	X					
394	CPB-13	ZEMPER	LDF3100C	C	PB	P.DRET		X	X					
395	CPB-14	ZEMPER	LDF3100C	C	PB	P.DRET		X	X					
396	CPB-15	ZEMPER	LDF3100C	C	PB	P.DRET		X	X					
397	CPB-16	ZEMPER	LDF3100C	C	PB	P.DRET		X	X					
398	CPB-17	ZEMPER	LDF3100C	C	PB	ESCALA		X	X					
399	CPB-18	ZEMPER	LDF3100C	C	PB	ESCALA		X	X					
400	CS-1	ZEMPER	LDF3100C	C	S	CS101		X	X					
401	CS-2	ZEMPER	LDF3100C	C	S	CS103		X	X					
402	CS-3	ZEMPER	LDF3100C	C	S	CS104		X	X					
403	CS-4	ZEMPER	LDF3100C	C	S	CS105		X	X					
404	CS-5	ZEMPER	LDF3100C	C	S	P.DIAGONAL		X	X					
405	CS-6	ZEMPER	LDF3100C	C	S	P.DRET		X	X					
406	CS-7	ZEMPER	LDF3100C	C	S	CS102		X	X					
407	CS-8	ZEMPER	LDF3100C	C	S	Q.ELECTRIC		X	X					
408	CS-9	ZEMPER	LDF3100C	C	S	PASSADIS		X	X					
409	CS-10	ZEMPER	LDF3100C	C	S	PASSADIS		X	X					
410	CS-11	ZEMPER	LDF3100C	C	S	ESCALA		X	X					
411	CS-12	ZEMPER	LDF3100C	C	S	ESCALA		X	X					
412	CS-13	ZEMPER	LDF3100C	C	S	ESCALA		X	X					

413	CS-14	ZEMPER	LDF3100C	C	S	P.MONT		X	X					
414								X	X					
415	CPK-1	ZEMPER	LDF3100C	C	PK	PARQUING		X	X					
416	CPK-2	ZEMPER	LDF3100C	C	PK	PARQUING		X	X					
417	CPK-3	ZEMPER	LDF3100C	C	PK	PARQUING		X	X					
418	CPK-4	ZEMPER	LDF3100C	C	PK	PARQUING		X	X					
419	CPK-5	ZEMPER	LDF3100C	C	PK	PARQUING		X	X					
420	CPK-6	ZEMPER	LDF3100C	C	PK	PARQUING		X	X					
421	CPK-7	ZEMPER	LDF3100C	C	PK	ESCALA		X	X					
422	CPK-8	ZEMPER	LDF3100C	C	PK	RAMPA T.V		X	X					
423	D4-1	ZEMPER	LDF3100C	C	PK	D401		X	X					
424	D4-2	ZEMPER	LDF3100C	C	PK	D402		X	X					
425	D4-3	ZEMPER	LDF3100C	C	PK	D403		X	X					
426	D4-4	ZEMPER	LDF3100C	C	PK	D404		X	X					
427	D4-5	ZEMPER	LDF3100C	C	PK	D405		X	X					
428	D4-6	ZEMPER	LDF3100C	C	PK	D406		X	X					
429	D4-7	ZEMPER	LDF3100C	C	PK	D407		X	X					
430	D4-8	ZEMPER	LDF3100C	C	PK	D408		X	X					
431	D4-9	ZEMPER	LDF3100C	C	PK	D409		X	X					
432	D4-10	ZEMPER	LDF3100C	C	PK	D410		X	X					
433	D4-11	ZEMPER	LDF3100C	C	PK	D411		X	X					
434	D4-12	ZEMPER	LDF3100C	C	PK	D412		X	X					
435	D4-13		LDF3100C	C	PK	D413		X	X					
436	D4-14	ZEMPER	LDF3100C	D	4	PUERTA WC		X	X					
437	D4-15	ZEMPER	LDF3100C	D	4	PUERTA WC		X	X					
438	D4-16	ZEMPER	LDF3100C	D	4	WC D414		X	X					
439	D4-17	ZEMPER	LDF3100C	D	4	WC D414		X	X					
440	D4-18	ZEMPER	LDF3100C	D	4	WC D416		X	X					
441	D4-19	ZEMPER	LDF3100C	D	4	D415		X	X					
442	D4-20	ZEMPER	LDF3100C	D	4	PASSADIS		X	X					
443	D4-21	ZEMPER	LDF3100C	D	4	Q.ELECTRIC		X	X					
444	D4-22	ZEMPER	LDF3100C	D	4	PASSADIS		X	X					

445	D4-23	ZEMPER	LDF3100C	D	4	PASSADIS		X	X					
446	D4-24	ZEMPER	LDF3100C	D	4	PASSADIS		X	X					
447	D4-25	ZEMPER	LDF3100C	D	4	ESCALA		X	X					
448	D3-1	ZEMPER	LDF3100C	D	3	D301		X	X					
449	D3-2	ZEMPER	LDF3100C	D	3	D302		X	X					
450	D3-3	ZEMPER	LDF3100C	D	3	D303		X	X					
451	D3-4	ZEMPER	LDF3100C	D	3	D303		X	X					
452	D3-5	ZEMPER	LDF3100C	D	3	D304		X	X					
453	D3-6	ZEMPER	LDF3100C	D	3	D305		X	X					
454	D3-7	ZEMPER	LDF3100C	D	3	D311		X	X					
455	D3-8	ZEMPER	LDF3100C	D	3	D306		X	X					
456	D3-9	ZEMPER	LDF3100C	D	3	D307		X	X					
457	D3-10	ZEMPER	LDF3100C	D	3	D308		X	X					
458	D3-11	ZEMPER	LDF3100C	D	3	D308		X	X					
459	D3-12	ZEMPER	LDF3100C	D	3	D309		X	X					
460	D3-13	ZEMPER	LDF3100C	D	3	D310		X	X					
461	D3-14	ZEMPER	LDF3100C	D	3	PUERTA WC		X	X					
462	D3-15	ZEMPER	LDF3100C	D	3	WC		X	X					
463	D3-16	ZEMPER	LDF3100C	D	3	WC D312		X	X					
464	D3-17	ZEMPER	LDF3100C	D	3	D312		X	X					
465	D3-18	ZEMPER	LDF3100C	D	3	VERTEDERO D313		X	X					
466	D3-19	ZEMPER	LDF3100C	D	3	WC H D314		X	X					
467	D3-20	ZEMPER	LDF3100C	D	3	P. ASCENSOR		X	X					
468	D3-21	ZEMPER	LDF3100C	D	3	Q.ELECTRIC		X	X					
469	D3-22	ZEMPER	LDF3100C	D	3	PASSADIS		X	X					
470	D3-23	ZEMPER	LDF3100C	D	3	PASSADIS		X	X					
471	D3-24	ZEMPER	LDF3100C	D	3	PASSADIS		X	X					
472	D3-25	ZEMPER	LDF3100C	D	3	Z.REFUGI		X	X					
473	D3-26	ZEMPER	LDF3100C	D	3	Z.REFUGI		X	X					
474	D3-27	ZEMPER	LDF3100C	D	3	ESCALA REFUGI		X	X					
475	D3-28	ZEMPER	LDF3100C	D	3	ESCALA REFUGI		X	X					
476	D3-29	ZEMPER	LDF3100C	D	3	ESCALA REFUGI		X	X					

477	D2-1	ZEMPER	LDF3100C	D	2	D201		X	X					
478	D2-2	ZEMPER	LDF3100C	D	2	D201		X	X					
479	D2-3	ZEMPER	LDF3100C	D	2	D202		X	X					
480	D2-4	ZEMPER	LDF3100C	D	2	D202		X	X					
481	D2-5	ZEMPER	LDF3100C	D	2	D203		X	X					
482	D2-6	ZEMPER	LDF3100C	D	2	D203		X	X					
483	D2-7	ZEMPER	LDF3100C	D	2	D204		X	X					
484	D2-8	ZEMPER	LDF3100C	D	2	D204		X	X					
485	D2-9	ZEMPER	LDF3100C	D	2	D205		X	X					
486	D2-10	ZEMPER	LDF3100C	D	2	D206		X	X					
487	D2-11	ZEMPER	LDF3100C	D	2	D206		X	X					
488	D2-12	ZEMPER	LDF3100C	D	2	D207		X	X					
489	D2-13	ZEMPER	LDF3100C	D	2	D208		X	X					
490	D2-14	ZEMPER	LDF3100C	D	2	PASSADIS		X	X					
491	D2-15	ZEMPER	LDF3100C	D	2	P.ASCENSOR		X	X					
492	D2-16	ZEMPER	LDF3100C	D	2	Q.ELECTRIC		X	X					
493	D2-17	ZEMPER	LDF3100C	D	2	PASSADIS		X	X					
494	D2-18	ZEMPER	LDF3100C	D	2	PASSADIS		X	X					
495	D2-19	ZEMPER	LDF3100C	D	2	PASSADIS		X	X					
496	D2-20	ZEMPER	LDF3100C	D	2	Z.REFUGI		X	X					
497	D2-21	ZEMPER	LDF3100C	D	2	Z.REFUGI		X	X					
498	D2-22	ZEMPER	LDF3100C	D	2	ESCALA REFUGI		X	X					
499	D2-23	ZEMPER	LDF3100C	D	2	WC		X	X					
500	D2-24	ZEMPER	LDF3100C	D	2	WC DONES		X	X					
501	D2-25	ZEMPER	LDF3100C	D	2	WC DONES		X	X					
502	D2-26	ZEMPER	LDF3100C	D	2	VERTEDERO D211		X	X					
503	D2-27	ZEMPER	LDF3100C	D	2	WCD212		X	X					
504	D2-28	ZEMPER	LDF3100C	D	2	ESCALA		X	X					
505	D1-1	ZEMPER	LDF3100C	D	1	D101		X	X					
506	D1-2	ZEMPER	LDF3100C	D	1	D102		X	X					
507	D1-3	ZEMPER	LDF3100C	D	1	D103		X	X					
508	D1-4	ZEMPER	LDF3100C	D	1	D104		X	X					

509	D1-5	ZEMPER	LDF3100C	D	1	D105		X	X					
510	D1-6	ZEMPER	LDF3100C	D	1	D106		X	X					
511	D1-7	ZEMPER	LDF3100C	D	1	WC HOMES		X	X					
512	D1-8	ZEMPER	LDF3100C	D	1	WC DONES		X	X					
513	D1-9	ZEMPER	LDF3100C	D	1	Z.REFUGI		X	X					
514	D1-10	ZEMPER	LDF3100C	D	1	P.ILLERDENSE		X	X					
515	D1-11	ZEMPER	LDF3100C	D	1	P.ILLERDENSE		X	X					
516	D1-12	ZEMPER	LDF3100C	D	1	P.ILLERDENSE		X	X					
517	D1-13	ZEMPER	LDF3100C	D	1	P.ILLERDENSE		X	X					
518	D1-14	ZEMPER	LDF3100C	D	1	P.ILLERDENSE		X	X					
519	D1-15	ZEMPER	LDF3100C	D	1	PASSADIS		X	X					
520	D1-16	ZEMPER	LDF3100C	D	1	PASSADIS		X	X					
521	D1-17	ZEMPER	LDF3100C	D	1	PASSADIS		X	X					
522	D1-18	ZEMPER	LDF3100C	D	1	PASSADIS		X	X					
523	D1-19	ZEMPER	LDF3100C	D	1	ESCALA		X	X					
524	D1-20	ZEMPER	LDF3100C	D	1	ESCALA		X	X					
525	DPB-1	ZEMPER	LDF3100C	D	PB	D001		X	X					
526	DPB-2	ZEMPER	LDF3100C	D	PB	D002		X	X					
527	DPB-3	ZEMPER	LDF3100C	D	PB	D003		X	X					
528	DPB-4	ZEMPER	LDF3100C	D	PB	D004		X	X					
529	DPB-5	ZEMPER	LDF3100C	D	PB	D001		X	X					
530	DPB-6	ZEMPER	LDF3100C	D	PB	VERTEDERO		X	X					
531	DPB-7	ZEMPER	LDF3100C	D	PB	D007		X	X					
532	DPB-8	ZEMPER	LDF3100C	D	PB	D008		X	X					
533	DPB-9	ZEMPER	LDF3100C	D	PB	MAGATZEM COSTAT BIE		X	X					
534	DPB-10	ZEMPER	LDF3100C	D	PB	D010		X	X					
535	DPB-11	ZEMPER	LDF3100C	D	PB	ESCALA		X	X					
536	DPB-12	ZEMPER	LDF3100C	D	PB	ESCALA		X	X					
537	DPB-13	ZEMPER	LDF3100C	D	PB	ESCALA		X	X					
538	DPB-14	ZEMPER	LDF3100C	D	PB	D011		X	X					
539	DPB-15	ZEMPER	LDF3100C	D	PB	PASSADIS		X	X					
540	DPB-16	ZEMPER	LDF3100C	D	PB	PASSADIS		X	X					

[illegible]

 <div>UNIVERSITAT DE BARCELONA</div>	14	LLISTAT DE PLANTES REFREDADORES / BOMBES DE CALOR		I
	Nº de lot: 4	Edifici: Edifici nou F. Dret	ACT09668	

Característiques de la màquina

Identificador UB: 1	DT.PR1
Tipus:	CSH 9573-180 Y-40 D
Marca:	AERMEC
Model:	NSM3402-D-DF-comm.641287
Potència frigorífica/calorífica (kW):	770,7
Potència elèctrica (kW):	274,8
Any de fabricació:	2016
Nº de sèrie:	160600616471000.1
Data posta en marxa:	2017
Zona a la que dona servei:	EDIFICIS A-B-C-D

condicions exteriors de les proves	21,5 °C	Humitat: %
------------------------------------	---------	------------

nº de circuits: 2		
	circuit 1	circuit 2
nº de compressors:	1	1
marca compressor:	BITZER	BITZER
model compressor:	Tornillo	Tornillo
tipus de refrigerant	R134a	R134a
càrrega refrigerant Kg	42,5	46
consum ventiladors (A)		
tipus d'oli codi norma:	BSE 170	BSE 170
pressió d'oli (bar):		
carga de aceite (kg)		
Comprovació de fuites	Perdua	OK

Agua	evaporador	condensador	recuperador
Tª entrada (°C)	18,1		
Tª sortida (°C)	15,2		
pressió (bar)	3,2		

escomesa	R-S	R-T	S-T
Intensitat (A)	VP	VP	VP
Voltatge (V)	400	400	400

Neteja de bateries	OK
Neteja de condensadors	OK
Neteja filtres circuit hidràulic	OK

	circuit 1		circuit 2	
	compressor 1	compressor 2	compressor 3	compressor 4
marca compressors:	BITZER		BITZER	
model compressors:				
potència frigorífica (kW):	38,5		38.5	
potència elèctrica (kW):				

/ Resta de compressors /

Observacions



Característiques de la màquina

Identificador UB: 1	DT.PR2
Tipus:	CSH 9573-180 Y-40 D
Marca:	AERMEC
Model:	NSM3402-D-DF-comm.641289
Potència frigorífica/calorífica (kW):	770,7
Potència elèctrica (kW):	274,8
Any de fabricació:	2016
Nº de sèrie:	160600616475000.1
Data posta en marxa:	2017
Zona a la que dona servei:	EDIFICIS A-B-C-D

condicions exteriors de les proves	27,9°C	Humitat: %
------------------------------------	--------	------------

nº de circuits: 2		
	circuit 1	circuit 2
nº de compressors:	1	1
marca compressor:	BITZER	BITZER
model compressor:	Tornillo	Tornillo
tipus de refrigerant	R134a	R134a
càrrega refrigerant Kg	42,5	46
consum ventiladors (A)		
tipus d'oli codi norma:	BSE 170	BSE 170
pressió d'oli (bar):		
carga de aceite (kg)		
Comprovació de fuites	OK	OK


Agua	evaporador	condensador	recuperador
Tª entrada (°C)	13,8		
Tª sortida (°C)	11		
pressió (bar)	2,1		

escomesa	R-S	R-T	S-T
Intensitat (A)	VP	VP	VP
Voltatge (V)	400	400	400

Neteja de bateries	OK
Neteja de condensadors	OK
Neteja filtres circuit hidràulic	OK

	circuit 1		circuit 2	
	compressor 1	compressor 2	compressor 3	compressor 4
marca compressors:	BITZER		BITZER	
model compressors:				
potència frigorífica (kW):	38,5		38.5	
potència elèctrica (kW):				

/ Resta de compressors /





UNIVERSITAT DE
BARCELONA

15

LLISTAT DE CLIMATITZADORS I FANCOILS

Nº		Codi identificació UB	Marca	Model	Tipus	Potència frigorífica (kW)	Potència calorífica (kW)	Potència elèctrica (kW)	Data fabricació	Cabal m³/h	Actuació vàlv. dos vies	Estat de les bateries	Estat del filtre	Ubicació			zona que climatitza	Observacions
														zona	planta	sala/dependència		
Unitat exterior planta refredadora/bomba de calor codi:3																		
1	A4.1	AERMEC	VED641 VERS.1	Conducte		16,4	14,8	3,76	2016	2110	OK	OK	SI	A	4	A411		
2	A4.2	AERMEC	FCX 36	Conducte		2,8	6,1	0,49	2016	450	OK	OK	SI	A	4	A413		
3	A4.3	AERMEC	FCX 56	Conducte		4,6	9,65	0,82	2016	720	OK	OK	SI	A	4	A414		
4	A4.4	AERMEC	FCX 56	Conducte		4,6	9,65	0,82	2016	720	OK	OK	SI	A	4	A415		
5	A4.5	AERMEC	FCX 56	Conducte		4,6	9,65	0,82	2016	720	OK	OK	SI	A	4	A416		
6	A4.6	AERMEC	FCX 56	Conducte		4,6	9,65	0,82	2016	720	OK	OK	SI	A	4	A417		
7	A4.7	AERMEC	FCX 56	Conducte		4,6	9,65	0,82	2016	720	OK	OK	SI	A	4	A418		
8	A4.8	AERMEC	FCX 56	Conducte		4,6	9,65	0,82	2016	720	OK	OK	SI	A	4	A419		
9	A4.9	AERMEC	FCX 32	Conducte		2,2	4,9	0,97	2016	450	OK	OK	SI	A	4	A420		
10	A4.10	AERMEC	FCX 32	Conducte		2,2	4,9	0,97	2016	450	OK	OK	SI	A	4	A421		
11	A4.11	AERMEC	FCX 32	Conducte		2,2	4,9	0,97	2016	450	OK	OK	SI	A	4	A422		
12	A4.12	AERMEC	FCX 56	Conducte		4,6	9,65	0,82	2016	720	OK	OK	SI	A	4	A401		
13	A4.13	AERMEC	FCX 56	Conducte		4,6	9,65	0,82	2016	720	OK	OK	SI	A	4	A402		
14	A4.14	AERMEC	FCX 56	Conducte		4,6	9,65	0,82	2016	720	OK	OK	SI	A	4	A403		
15	A4.15	AERMEC	FCX 56	Conducte		4,6	9,65	0,82	2016	720	OK	OK	SI	A	4	A404		
16	A4.16	AERMEC	FCX 56	Conducte		4,6	9,65	0,82	2016	720	OK	OK	SI	A	4	A405		
17	A4.17	AERMEC	FCX 56	Conducte		4,6	9,65	0,82	2016	720	OK	OK	SI	A	4	A406		
18	A4.18	AERMEC	FCX 56	Conducte		4,6	9,65	0,82	2016	720	OK	OK	SI	A	4	A408		
19	A4.19	AERMEC	FCX 56	Conducte		4,6	9,65	0,82	2016	720	OK	OK	SI	A	4	A409		
20	A4.20	AERMEC	FCX 56	Conducte		4,6	9,65	0,82	2016	720	OK	OK	SI	A	4	A409		
21	A4.21	AERMEC	FCX 32	Conducte		2,2	4,9	0,97	2016	450	OK	OK	SI	A	4	A410		
22	A4.22	AERMEC	FCX 62	Conducte		4,86	12,92	1,11	2016	920	OK	OK	SI	A	4	A412	Passadis	
23	A4.23	AERMEC	FCX 56	Conducte		4,6	9,65	0,82	2016	720	OK	OK	SI	A	4	A414		
24	A4.24	AERMEC	FCX 56	Conducte		4,6	9,65	0,82	2016	720	OK	OK	SI	A	4	A416		
25	A4.25	AERMEC	FCL 36	cassette		2,8	6,1	0,49	2016	450	OK	OK	SI	A	4	A423	RACK	
26	A4.26	AERMEC	FCX 56 VED641	Conducte		4,6	9,65	0,82	2016	720	OK	OK	SI	A	4	419		
27	A3.1	AERMEC	VED641 VERS.1	Conducte		16,4	14,8	3,76	2016	2110	OK	OK	SI	A	3	A309		
28	A3.2	AERMEC	FCX 32	Conducte		2,2	4,9	0,97	2016	450	OK	OK	SI	A	3	A311		
29	A3.3	AERMEC	FCX 32	Conducte		2,2	4,9	0,97	2016	450	OK	OK	SI	A	3	A311		
30	A3.4	AERMEC	FCX 56	Conducte		4,6	9,65	0,82	2016	720	OK	OK	SI	A	3	A312		

31	A3.5	AERMEC	FCX 56	Conducte	4,6	9,65	0,82	2016	720	OK	OK	SI	A	3	A313		
32	A3.6	AERMEC	FCX 56	Conducte	4,6	9,65	0,82	2016	720	OK	OK	SI	A	3	A314		
33	A3.7	AERMEC	FCX 56	Conducte	4,6	9,65	0,82	2016	720	OK	OK	SI	A	3	A315		
34	A3.8	AERMEC	FCX 56	Conducte	4,6	9,65	0,82	2016	720	OK	OK	SI	A	3	A316		
35	A3.9	AERMEC	FCX 56	Conducte	4,6	9,65	0,82	2016	720	OK	OK	SI	A	3	A317		
36	A3.10	AERMEC	FCX 56	Conducte	4,6	9,65	0,82	2016	720	OK	OK	SI	A	3	A317		
37	A3.11	AERMEC	FCX 32	Conducte	2,2	4,9	0,97	2016	450	OK	OK	SI	A	3	A318		
38	A3.12	AERMEC	FCX 36	Conducte	2,8	6,1	0,49	2016	450	OK	OK	SI	A	3	A318		
39	A3.13	AERMEC	FCX 56	Conducte	4,6	9,65	0,82	2016	720	OK	OK	SI	A	3	A301		
40	A3.14	AERMEC	FCX 56	Conducte	4,6	9,65	0,82	2016	720	OK	OK	SI	A	3	A302		
41	A3.15	AERMEC	FCX 56	Conducte	4,6	9,65	0,82	2016	720	OK	OK	SI	A	3	A303		
42	A3.16	AERMEC	FCX 56	Conducte	4,6	9,65	0,82	2016	720	OK	OK	SI	A	3	A304		
43	A3.17	AERMEC	FCX 56	Conducte	4,6	9,65	0,82	2016	720	OK	OK	SI	A	3	A305		
44	A3.18	AERMEC	FCX 56	Conducte	4,6	9,65	0,82	2016	720	OK	OK	SI	A	3	A306		
45	A3.19	AERMEC	FCX 56	Conducte	4,6	9,65	0,82	2016	720	OK	OK	SI	A	3	A307		
46	A3.20	AERMEC	FCX 32	Conducte	2,2	4,9	0,97	2016	450	OK	OK	SI	A	3	A308		
47	A3.21	AERMEC	FCL 36	cassette	3	6,2	0,45	2016	600	OK	OK	SI	A	3	A319		
48	A3.22	AERMEC	FCX.32	Conducte	2,2	4,9	0,97	2016	450	OK	OK	SI	A	3	A318		
49	A3.23	AERMEC	FCX.32	Conducte	2,2	4,9	0,97	2016	450	OK	OK	SI	A	3	A308		
50	A3.24	AERMEC	FCX 62	Conducte	4,86	12,92	111	2016	920	OK	OK	SI	A	3	A310		
51	A2.1	AERMEC	VED641 VERS.1	Conducte	16,4	14,8	376	2016	2110	OK	OK	SI	A	2	A209		
52	A2.2	AERMEC	FCX 32	Conducte	2,2	4,9	0,97	2016	450	OK	OK	SI	A	2	A211		
53	A2.3	AERMEC	FCX 42	Conducte	3,4	7,4	110	2016	600	OK	OK	SI	A	2	A212		
54	A2.4	AERMEC	FCX 50	Conducte	4,19	8,62	0,82	2016	720	OK	OK	SI	A	2	A213		
55	A2.5	AERMEC	FCX 50	Conducte	4,19	8,62	0,82	2016	720	OK	OK	SI	A	2	A214		
56	A2.6	AERMEC	FCX 42	Conducte	3,4	7,4	110	2016	600	OK	OK	SI	A	2	A215		
57	A2.7	AERMEC	FCX 42	Conducte	3,4	7,4	110	2016	600	OK	OK	SI	A	2	A215		
58	A2.8	AERMEC	FCX 50	Conducte	4,19	8,62	0,82	2016	720	OK	OK	SI	A	2	A216		
59	A2.9	AERMEC	FCX 50	Conducte	4,19	8,62	0,82	2016	720	OK	OK	SI	A	2	A217		
60	A2.10	AERMEC	FCX 32	Conducte	2,2	4,9	0,97	2016	450	OK	OK	SI	A	2	A218		
61	A2.11	AERMEC	FCX 32	Conducte	2,2	4,9	0,97	2016	450	OK	OK	SI	A	2	A218		
62	A2.12	AERMEC	FCX 56	Conducte	4,6	9,65	0,82	2016	720	OK	OK	SI	A	2	A201		
63	A2.13	AERMEC	FCX 56	Conducte	4,6	9,65	0,82	2016	720	OK	OK	SI	A	2	A202		
64	A2.14	AERMEC	FCX 42	Conducte	3,4	7,4	110	2016	600	OK	OK	SI	A	2	A203		
65	A2.15	AERMEC	FCX 42	Conducte	3,4	7,4	110	2016	600	OK	OK	SI	A	2	A203		

66	A2.16	AERMEC	FCX 56	Conducte	4,6	9,65	0,82	2016	720	OK	OK	SI	A	2	A204		
67	A2.17	AERMEC	FCX 56	Conducte	4,6	9,65	0,82	2016	720	OK	OK	SI	A	2	A205		
68	A2.18	AERMEC	FCX 56	Conducte	4,6	9,65	0,82	2016	720	OK	OK	SI	A	2	A206		
69	A2.19	AERMEC	FCX 42	Conducte	3,4	7,4	110	2016	600	OK	OK	SI	A	2	A207		
70	A2.20	AERMEC	FCX 42	Conducte	3,4	7,4	110	2016	600	OK	OK	SI	A	2	A207		
71	A2.21	AERMEC	FCX 32	Conducte	2,2	4,9	0,97	2016	450	OK	OK	SI	A	2	A208		
72	A2.22	AERMEC	FCX 32	Conducte	2,2	4,9	0,97	2016	450	OK	OK	SI	A	2	A210		Fancoil en Passadis
73	A2.23	AERMEC	FCL.36	Cassette	3	6,2	45	2016	600	OK	OK	SI	A	2	A219		
74	A2.24	AERMEC	FCX.32	Conducte	2,2	4,9	0,97	2016	450	OK	OK	SI	A	2	A218		
75	A2.25	AERMEC	FCX.42	Conducte	3,4	7,4	110	2016	600	OK	OK	SI	A	2	A212		
76	A2.26	AERMEC	FCX.56	Conducte	4,6	9,65	0,82	2016	720	OK	OK	SI	A	2	A217		
77	A1.1	AERMEC	FCX 56	Conducte	4,6	9,65	0,82	2016	720	OK	OK	SI	A	1	A106		
78	A1.2	AERMEC	FCX 56	Conducte	4,6	9,65	0,82	2016	720	OK	OK	SI	A	1	A106		
79	A1.3	AERMEC	FCX 56	Conducte	4,6	9,65	0,82	2016	720	OK	OK	SI	A	1	A107		
80	A1.4	AERMEC	FCX 56	Conducte	4,6	9,65	0,82	2016	720	OK	OK	SI	A	1	A107		
81	A1.5	AERMEC	FCX 56	Conducte	4,6	9,65	0,82	2016	720	OK	OK	SI	A	1	A108		
82	A1.6	AERMEC	FCX 56	Conducte	4,6	9,65	0,82	2016	720	OK	OK	SI	A	1	A108		
83	A1.7	AERMEC	FCX 50	Conducte	4,19	8,62	0,82	2016	720	OK	OK	SI	A	1	A109		
84	A1.8	AERMEC	FCX 50	Conducte	4,19	8,62	0,82	2016	720	OK	OK	SI	A	1	A110		
85	A1.9	AERMEC	FCX 50	Conducte	4,19	8,62	0,82	2016	720	OK	OK	SI	A	1	A111		
86	A1.10	AERMEC	FCX 56	Conducte	4,6	9,65	0,82	2016	720	OK	OK	SI	A	1	A112		
87	A1.11	AERMEC	FCX 56	Conducte	4,6	9,65	0,82	2016	720	OK	OK	SI	A	1	A112		
88	A1.12	AERMEC	FCX 32	Conducte	2,2	4,9	0,97	2016	450	OK	OK	SI	A	1	A113		
89	A1.13	AERMEC	FCX 32	Conducte	2,2	4,9	0,97	2016	450	OK	OK	SI	A	1	A114		
90	A1.14	AERMEC	FCX 32	Conducte	2,2	4,9	0,97	2016	450	OK	OK	SI	A	1	A115		
91	A1.15	AERMEC	FCX 56	Conducte	4,6	9,65	0,82	2016	720	OK	OK	SI	A	1	A101		
92	A1.16	AERMEC	FCX 56	Conducte	4,6	9,65	0,82	2016	720	OK	OK	SI	A	1	A102		
93	A1.17	AERMEC	FCX 56	Conducte	4,6	9,65	0,82	2016	720	OK	OK	SI	A	1	A103		
94	A1.18	AERMEC	FCX 56	Conducte	4,6	9,65	0,82	2016	720	OK	OK	SI	A	1	A104		
95	A1.19	AERMEC	FCX 56	Conducte	4,6	9,65	0,82	2016	720	OK	OK	SI	A	1	A105		
96	A1.20	AERMEC	FCL 36	cassette	3	6,2	45	2016	600	OK	OK	SI	A	1	A116		
97	APB.1	AERMEC	FCX 56	Conducte	4,6	9,65	0,82	2016	720	OK	OK	SI	A	PB	Desp Logistic A001		
98	APB.2	AERMEC	FCL 36	Cassette	3	6,3	0,45	2016	600	OK	OK	SI	A	PB	Rack A002		
99	APB.3	AERMEC	FCL 36 VED541	Cassette	3	6,3	0,45	2016	600	OK	OK	SI	A	PB	Sala costat Rack		
100	APB.4	AERMEC	VERS.1	Conducte	10,2	9,5	300	2016	1460	OK	OK	SI	A	PB	Recepció		

101	APB.5	AERMEC	VED541 VERS.1	Conducte	10,2	9,5	300	2016	1460	OK	OK	SI	A	PB	Recepció		
102	APB.6	AERMEC	VED641 VERS.1	Conducte	16,4	14,8	376	2016	2110	OK	OK	SI	A	PB	Copisteria		
103	APB.7	AERMEC	FCX 56 VED641	Conducte	4,6	9,65	0,82	2016	720	OK	OK	SI	A	PB	A008		
104	APB.8	AERMEC	VED641 VERS.1	Conducte	16,4	14,8	376	2016	2110	OK	OK	SI	A	PB	A007		
105	AS.1	AERMEC	VED641 VERS.1	Conducte	16,4	14,8	376	2016	2110	OK	OK	SI	A	S	Sala Judicis AS106		
106	AS.2	AERMEC	FCX 32	Conducte	2,2	4,9	0,97	2016	450	OK	OK	SI	A	S	Sala Reconeixament		
107	AS.3	AERMEC	FCX 32	Conducte	2,2	4,9	0,97	2016	450	OK	OK	SI	A	S	Sala Reconeixament		
108	AS.4	AIRLAN	FMA 196E	Conducte	47,64	57,69	7,5	2016	15.068	OK	OK	SI	A	S	Climatitzador aire exterior A		
109	B4.1	AERMEC	FCX 56	Conducte	4,6	9,65	82	2016	720	OK	OK	SI	B	4	B401		
110	B4.2	AERMEC	FCX 56	Conducte	4,6	9,65	82	2016	720	OK	OK	SI	B	4	B402		
111	B4.3	AERMEC	FCX 56	Conducte	4,6	9,65	82	2016	720	OK	OK	SI	B	4	B403		
112	B4.4	AERMEC	FCX 56	Conducte	4,6	9,65	82	2016	720	OK	OK	SI	B	4	B404		
113	B4.5	AERMEC	FCX 36	Conducte	2,8	6,1	0,49	2016	450	OK	OK	SI	B	4	B405		
114	B4.6	AERMEC	FCX 36	Conducte	2,8	6,1	0,49	2016	450	OK	OK	SI	B	4	B406		
115	B4.7	AERMEC	FCX 36	Conducte	2,8	6,1	0,49	2016	450	OK	OK	SI	B	4	B407		
116	B4.8	AERMEC	FCX 62	Conducte	4,86	12,92	111	2016	920	OK	OK	SI	B	4	B408		
117	B4.9	AERMEC	FCX 62	Conducte	4,86	12,92	111	2016	920	OK	OK	SI	B	4	B409		
118	B4.10	AERMEC	FCX 62	Conducte	4,86	12,92	111	2016	920	OK	OK	SI	B	4	B410		
119	B4.11	AERMEC	FCX 32	Conducte	2,2	4,9	0,97	2016	450	OK	OK	SI	B	4	B411		
120	B4.12	AERMEC	FCX 32	Conducte	2,2	4,9	0,97	2016	450	OK	OK	SI	B	4	B412		
121	B4.13	AERMEC	FCX 32	Conducte	2,2	4,9	0,97	2016	450	OK	OK	SI	B	4	B413		
122	B3.1	AERMEC	FCX 56	Conducte	4,6	9,65	82	2016	720	OK	OK	SI	B	3	B301		
123	B3.2	AERMEC	FCX 56	Conducte	4,6	9,65	82	2016	720	OK	OK	SI	B	3	B302		
124	B3.3	AERMEC	FCX 56	Conducte	4,6	9,65	82	2016	720	OK	OK	SI	B	3	B303		
125	B3.4	AERMEC	FCX 56	Conducte	4,6	9,65	82	2016	720	OK	OK	SI	B	3	B304		
126	B3.5	AERMEC	FCX 50	Conducte	4,19	8,62	0,82	2016	720	OK	OK	SI	B	3	B305		
127	B3.6	AERMEC	FCX 50	Conducte	4,19	8,62	0,82	2016	720	OK	OK	SI	B	3	B306		
128	B3.7	AERMEC	FCX 50	Conducte	4,19	8,62	0,82	2016	720	OK	OK	SI	B	3	B307		
129	B3.8	AERMEC	FCX 62	Conducte	4,86	12,92	111	2016	920	OK	OK	SI	B	3	B308		
130	B3.9	AERMEC	FCX 62	Conducte	4,86	12,92	111	2016	920	OK	OK	SI	B	3	B309		
131	B3.10	AERMEC	FCX 62	Conducte	4,86	12,92	111	2016	920	OK	OK	SI	B	3	B310		
132	B3.11	AERMEC	FCX 22	Conducte	2,2	3,4	54	2016	290	OK	OK	SI	B	3	B311		
133	B3.12	AERMEC	FCX 22	Conducte	2,2	3,4	54	2016	290	OK	OK	SI	B	3	B312		
134	B3.13	AERMEC	FCX 22	Conducte	2,2	3,4	54	2016	290	OK	OK	SI	B	3	B313		
135	B2.1	AERMEC	FCX 56	Conducte	4,6	9,65	82	2016	720	OK	OK	SI	B	2	B201		

136	B2.2	AERMEC	FCX 56	Conducte	4,6	9,65	82	2016	720	OK	OK	SI	B	2	B202		
137	B2.3	AERMEC	FCX 56	Conducte	4,6	9,65	82	2016	720	OK	OK	SI	B	2	B203		
138	B2.4	AERMEC	FCX 56	Conducte	4,6	9,65	82	2016	720	OK	OK	SI	B	2	B204		
139	B2.5	AERMEC	FCX 50	Conducte	4,19	8,62	0,82	2016	720	OK	OK	SI	B	2	B205		
140	B2.6	AERMEC	FCX 50	Conducte	4,19	8,62	0,82	2016	720	OK	OK	SI	B	2	B206		
141	B2.7	AERMEC	FCX 50	Conducte	4,19	8,62	0,82	2016	720	OK	OK	SI	B	2	B207		
142	B2.8	AERMEC	FCX 62	Conducte	4,86	12,92	111	2016	920	OK	OK	SI	B	2	B208		
143	B2.9	AERMEC	FCX 62	Conducte	4,86	12,92	111	2016	920	OK	OK	SI	B	2	B209		
144	B2.10	AERMEC	FCX 62	Conducte	4,86	12,92	111	2016	920	OK	OK	SI	B	2	B210		
145	B2.11	AERMEC	FCX 22	Conducte	2,2	3,4	54	2016	290	OK	OK	SI	B	2	B211		
146	B2.12	AERMEC	FCX 22	Conducte	2,2	3,4	54	2016	290	OK	OK	SI	B	2	B212		
147	B2.13	AERMEC	FCX 22	Conducte	2,2	3,4	54	2016	290	OK	OK	SI	B	2	B213		
148	B1.1	AERMEC	FCX 56	Conducte	4,6	9,65	82	2016	720	OK	OK	SI	B	1	B101		
149	B1.2	AERMEC	FCX 56	Conducte	4,6	9,65	82	2016	720	OK	OK	SI	B	1	B102		
150	B1.3	AERMEC	FCX 56	Conducte	4,6	9,65	82	2016	720	OK	OK	SI	B	1	B103		
151	B1.4	AERMEC	FCX 56	Conducte	4,6	9,65	82	2016	720	OK	OK	SI	B	1	B104		
152	B1.5	AERMEC	FCX 50	Conducte	4,19	8,62	0,82	2016	720	OK	OK	SI	B	1	B105		
153	B1.6	AERMEC	FCX 50	Conducte	4,19	8,62	0,82	2016	720	OK	OK	SI	B	1	B106		
154	B1.7	AERMEC	FCX 50	Conducte	4,19	8,62	0,82	2016	720	OK	OK	SI	B	1	B107		
155	B1.8	AERMEC	FCX 50	Conducte	4,19	8,62	0,82	2016	720	OK	OK	SI	B	1	B108		
156	B1.9	AERMEC	FCX 50	Conducte	4,19	8,62	0,82	2016	720	OK	OK	SI	B	1	B109		
157	B1.10	AERMEC	FCX 50	Conducte	4,19	8,62	0,82	2016	720	OK	OK	SI	B	1	B110		
158	B1.11	AERMEC	FCX 22	Conducte	2,2	3,4	54	2016	290	OK	OK	SI	B	1	B111		
159	B1.12	AERMEC	FCX 22	Conducte	2,2	3,4	54	2016	290	OK	OK	SI	B	1	B112		
160	B1.13	AERMEC	FCX 22	Conducte	2,2	3,4	54	2016	290	OK	OK	SI	B	1	B113		
161	BPB.1	AERMEC	VED641 VERS.1	Conducte	16,4	14,8	376	2016	2110	OK	OK	SI	B	PB	B001		
162	BPB.2	AERMEC	FCX 22	Conducte	2,2	3,4	54	2016	290	OK	OK	SI	B	PB	B002		
163	BPB.3	AERMEC	FCX 22	Conducte	2,2	3,4	54	2016	290	OK	OK	SI	B	PB	B003		
164	BPB.4	AERMEC	FCX 22	Conducte	2,2	3,4	54	2016	290	OK	OK	SI	B	PB	B004		
165	BPB.5	AERMEC	FCX 42 VED641	Conducte	3,4	7,4	110	2016	600	OK	OK	SI	B	PB	B011		
166	BPB.6	AERMEC	VED641 VERS.1	Conducte	16,4	14,8	376	2016	2110	OK	OK	SI	B	PB	B010		
167	BPB.7	AERMEC	FCX 22	Conducte	2,2	3,4	54	2016	290	OK	OK	SI	B	PB	B008		
168	BPB.8	AERMEC	FCX 22	Conducte	2,2	3,4	54	2016	290	OK	OK	SI	B	PB	B007		
169	BS.1	AIRLAN	FMA 078E	Conducte	22,87	27,32	1,8	2016	7135	OK	OK	SI	B	S	Climatitzador aire exterior B		
170	BS.2	AIRLAN	FMA 078E	Conducte	22,87	27,32	1,8	2016	7135	OK	OK	SI	B	S	BS101		

171	BS.3	AIRLAN	FMA 078E	Conducte	22,87	27,32	1,8	2016	7135	OK	OK	SI	B	S	BS102		
172	C4.01	AERMEC	FCX 56	Conducte	4,6	9,65	82	2016	720	OK	OK	SI	C	4	C401		
173	C4.02	AERMEC	FCX 56	Conducte	4,6	9,65	82	2016	720	OK	OK	SI	C	4	C402		
174	C4.03	AERMEC	FCX 56	Conducte	4,6	9,65	82	2016	720	OK	OK	SI	C	4	C403		
175	C4.04	AERMEC	FCX 56	Conducte	4,6	9,65	82	2016	720	OK	OK	SI	C	4	C404		
176	C4.05	AERMEC	FCX 36	Conducte	2,8	6,1	0,49	2016	450	OK	OK	SI	C	4	C405		
177	C4.06	AERMEC	FCX 36	Conducte	2,8	6,1	0,49	2016	450	OK	OK	SI	C	4	C406		
178	C4.07	AERMEC	FCX 36	Conducte	2,8	6,1	0,49	2016	450	OK	OK	SI	C	4	C407		
179	C4.08	AERMEC	FCX 56	Conducte	4,6	9,65	82	2016	720	OK	OK	SI	C	4	C408		
180	C4.09	AERMEC	FCX 56	Conducte	4,6	9,65	82	2016	720	OK	OK	SI	C	4	C408		
181	C4.10	AERMEC	FCX 56	Conducte	4,6	9,65	82	2016	720	OK	OK	SI	C	4	C409		
182	C4.11	AERMEC	FCX 56	Conducte	4,6	9,65	82	2016	720	OK	OK	SI	C	4	C409		
183	C4.12	AERMEC	FCX 32	Conducte	2,2	4,9	0,97	2016	450	OK	OK	SI	C	4	C410		
184	C4.13	AERMEC	FCX 32	Conducte	2,2	4,9	0,97	2016	450	OK	OK	SI	C	4	C411		
185	C4.14	AERMEC	FCX 32	Conducte	2,2	4,9	0,97	2016	450	OK	OK	SI	C	4	C412		
186	C3.1	AERMEC	FCX 56	Conducte	4,6	9,65	82	2016	720	OK	OK	SI	C	3	C301		
187	C3.2	AERMEC	FCX 56	Conducte	4,6	9,65	82	2016	720	OK	OK	SI	C	3	C302		
188	C3.3	AERMEC	FCX 56	Conducte	4,6	9,65	82	2016	720	OK	OK	SI	C	3	C303		
189	C3.4	AERMEC	FCX 56	Conducte	4,6	9,65	82	2016	720	OK	OK	SI	C	3	C304		
190	C3.5	AERMEC	FCX 56	Conducte	4,6	9,65	82	2016	720	OK	OK	SI	C	3	C305		
191	C3.6	AERMEC	FCX 56	Conducte	4,6	9,65	82	2016	720	OK	OK	SI	C	3	C306		
192	C3.7	AERMEC	FCX 56	Conducte	4,6	9,65	82	2016	720	OK	OK	SI	C	3	C307		
193	C3.8	AERMEC	FCX 56	Conducte	4,6	9,65	82	2016	720	OK	OK	SI	C	3	C308		
194	C3.9	AERMEC	FCX 56	Conducte	4,6	9,65	82	2016	720	OK	OK	SI	C	3	C308		
195	C3.10	AERMEC	FCX 56	Conducte	4,6	9,65	82	2016	720	OK	OK	SI	C	3	C309		
196	C3.11	AERMEC	FCX 56	Conducte	4,6	9,65	82	2016	720	OK	OK	SI	C	3	C309		
197	C3.12	AERMEC	FCX 22	Conducte	2,2	3,4	54	2016	290	OK	OK	SI	C	3	C310		
198	C3.13	AERMEC	FCX 22	Conducte	2,2	3,4	54	2016	290	OK	OK	SI	C	3	C311		
199	C3.14	AERMEC	FCX 22	Conducte	2,2	3,4	54	2016	290	OK	OK	SI	C	3	C312		
200	C2.1	AERMEC	FCX 56	Conducte	4,6	9,65	82	2016	720	OK	OK	SI	C	2	C201		
201	C2.2	AERMEC	FCX 56	Conducte	4,6	9,65	82	2016	720	OK	OK	SI	C	2	C202		
202	C2.3	AERMEC	FCX 56	Conducte	4,6	9,65	82	2016	720	OK	OK	SI	C	2	C203		
203	C2.4	AERMEC	FCX 56	Conducte	4,6	9,65	82	2016	720	OK	OK	SI	C	2	C204		
204	C2.5	AERMEC	FCX 82	Conducte	7,42	14,3	82	2016	1140	OK	OK	SI	C	2	C205		
205	C2.6	AERMEC	FCX 82	Conducte	7,42	14,3	82	2016	1872	OK	OK	SI	C	2	C206		

206	C2.7	AERMEC	FCX 82	Conducte	7,42	14,3	82	2016	1140	OK	OK	NO	C	2	C207		
207	C2.8	AERMEC	FCX 82	Conducte	7,42	14,3	82	2016	1140	OK	OK	SI	C	2	C208		
208	C2.9	AERMEC	FCX 82	Conducte	7,42	14,3	82	2016	1140	OK	OK	SI	C	2	C208		
209	C2.10	AERMEC	FCX 56	Conducte	4,6	9,65	82	2016	720	OK	OK	SI	C	2	C209		
210	C2.11	AERMEC	FCX 56	Conducte	4,6	9,65	82	2016	720	OK	OK	SI	C	2	C209		
211	C2.12	AERMEC	FCX 22	Conducte	2,2	3,4	54	2016	290	OK	OK	SI	C	2	C210		
212	C2.13	AERMEC	FCX 22	Conducte	2,2	3,4	54	2016	290	OK	OK	SI	C	2	C211		
213	C2.14	AERMEC	FCX 22	Conducte	2,2	3,4	54	2016	290	OK	OK	SI	C	2	C212		
214	C1.1	AERMEC	FCX 56	Conducte	4,6	9,65	82	2016	720	OK	OK	SI	C	1	C101		
215	C1.2	AERMEC	FCX 56	Conducte	4,6	9,65	82	2016	720	OK	OK	SI	C	1	C102		
216	C1.3	AERMEC	FCX 56	Conducte	4,6	9,65	82	2016	720	OK	OK	NO	C	1	C103		
217	C1.4	AERMEC	FCX 56	Conducte	4,6	9,6	82	2016	720	OK	OK	SI	C	1	C104		
218	C1.5	AERMEC	FCX 50	Conducte	4,19	8,62	0,82	2016	720	OK	OK	SI	C	1	C105		
219	C1.6	AERMEC	FCX 50	Conducte	4,19	8,62	0,82	2016	720	OK	OK	SI	C	1	C106		
220	C1.7	AERMEC	FCX 56	Conducte	4,6	9,65	82	2016	720	OK	OK	SI	C	1	C107		
221	C1.8	AERMEC	FCX 56	Conducte	4,6	9,65	82	2016	720	OK	OK	SI	C	1	C108		
222	C1.9	AERMEC	FCX 50	Conducte	4,19	8,62	0,82	2016	720	OK	OK	SI	C	1	C108		
223	C1.10	AERMEC	FCX 56	Conducte	4,6	9,65	82	2016	720	OK	OK	SI	C	1	C109		
224	C1.11	AERMEC	FCX 56	Conducte	4,6	9,65	82	2016	720	OK	OK	SI	C	1	C109		
225	C1.12	AERMEC	FCX 22	Conducte	2,2	3,4	54	2016	290	OK	OK	SI	C	1	C110		
226	C1.13	AERMEC	FCX 22	Conducte	2,2	3,4	54	2016	290	OK	OK	SI	C	1	C111		
227	C1.14	AERMEC	FCX 22	Conducte	2,2	3,4	54	2016	290	OK	OK	SI	C	1	C112		
228	CPB.1	AIRLAN	FPM 324	Conducte	14,21	16,83	650	2016	1872	OK	OK	SI	C	1	C001		
229	CPB.2	AERMEC	FCX 22	Conducte	2,2	3,4	54	2016	290	OK	OK	SI	C	PB	C001		
230	CPB.3	AERMEC	FCX 22	Conducte	2,2	3,4	54	2016	290	OK	OK	SI	C	PB	C004		
231	CPB.4	AERMEC	FCX 22	Conducte	2,2	3,4	54	2016	290	OK	OK	SI	C	PB	Q.CLAUS		
232	CPB.5	AIRLAN	FPM 334	Conducte	18,022	17,78	650	2016	2184	OK	OK	SI	C	PB	C005		
233	CS.1	AIRLAN	FPM 334	Conducte	18,022	17,78	650	2016	2184	OK	OK	SI	C	S	CS101		
234	CS.2	AIRLAN	FPM 334	Conducte	18,022	17,78	650	2016	2184	OK	OK	SI	C	S	CS102		
235	CS.3	AIRLAN	FMA 100 VED541	Conducte	18,022	17,78	650	2016	2184	OK	OK	SI	C	S	CS110		Climatizador aire exterior
236	D4.1	AERMEC	VERS.1 VED541	Conducte	10,2	9,5	300	2016	1460	OK	OK	SI	D	4	D401		
237	D4.2	AERMEC	VERS.1 VED541	Conducte	10,2	9,5	300	2016	1460	OK	OK	SI	D	4	D402		
238	D4.3	AERMEC	VERS.1 VED541	Conducte	10,2	9,5	300	2016	1460	OK	OK	SI	D	4	D403		
239	D4.4	AERMEC	VED 441	Conducte	8	8,16	270	2016	1250	OK	OK	SI	D	4	D404		
240	D4.5	AERMEC	VED 441	Conducte	8	8,16	270	2016	1250	OK	OK	SI	D	4	D405		

241	D4.6	AERMEC	VED 441	Conducte	8	8,16	270	2016	1250	OK	OK	SI	D	4	D406		
242	D4.7	AERMEC	VED 441	Conducte	8	8,16	270	2016	1250	OK	OK	SI	D	4	D407		
243	D4.8	AERMEC	VED 441	Conducte	8	8,16	270	2016	1250	OK	OK	SI	D	4	D408		
244	D4.9	AERMEC	VED 441	Conducte	8	8,16	270	2016	1250	OK	OK	SI	D	4	D409		
245	D4.10	AERMEC	VED541 VERS.1	Conducte	10,2	9,5	300	2016	1460	OK	OK	SI	D	4	D410		
246	D4.11	AERMEC	VED541 VERS.1	Conducte	10,2	9,5	300	2016	1460	OK	OK	SI	D	4	D411		
247	D4.12	AERMEC	VED541 VERS.1	Conducte	10,2	9,5	300	2016	1460	OK	OK	SI	D	4	D412		
248	D4.13	AERMEC	FCX 82 VED541	Conducte	7,42	14,3	82	2016	1140	OK	OK	SI	D	4	D413		
249	D3.1	AERMEC	VED541 VERS.1	Conducte	10,2	9,5	300	2016	1460	OK	OK	SI	D	3	D301		
250	D3.2	AERMEC	VED541 VERS.1	Conducte	10,2	9,5	300	2016	1460	OK	OK	SI	D	3	D302		
251	D3.3	AERMEC	VED541 VERS.1	Conducte	10,2	9,5	300	2016	1460	OK	OK	SI	D	3	D303		
252	D3.4	AERMEC	VED541 VERS.1	Conducte	10,2	9,5	300	2016	1460	OK	OK	SI	D	3	D303		
253	D3.5	AERMEC	VED541 VERS.1	Conducte	10,2	9,5	300	2016	1460	OK	OK	SI	D	3	D304		
254	D3.6	AERMEC	VED541 VERS.1	Conducte	10,2	9,5	300	2016	1460	OK	OK	SI	D	3	D305		
255	D3.7	AERMEC	FCX 22 VED541	Conducte	2,2	3,4	54	2016	290	OK	OK	SI	D	3	D311		
256	D3.8	AERMEC	VED541 VERS.1	Conducte	10,2	9,5	300	2016	1460	OK	OK	SI	D	3	D306		
257	D3.9	AERMEC	VED541 VERS.1	Conducte	10,2	9,5	300	2016	1460	OK	OK	SI	D	3	D307		
258	D3.10	AERMEC	VED541 VERS.1	Conducte	10,2	9,5	300	2016	1460	OK	OK	SI	D	3	D308		
259	D3.11	AERMEC	VED541 VERS.1	Conducte	10,2	9,5	300	2016	1460	OK	OK	SI	D	3	D308		
260	D3.12	AERMEC	VED541 VERS.1	Conducte	10,2	9,5	300	2016	1460	OK	OK	SI	D	3	D309		
261	D3.13	AERMEC	VED541 VERS.1	Conducte	10,2	9,5	300	2016	1460	OK	OK	SI	D	3	D310		
262	D2.1	AERMEC	VED541 VERS.1	Conducte	10,2	9,5	300	2016	1460	OK	OK	SI	D	2	D201		
263	D2.2	AERMEC	VED541 VERS.1	Conducte	10,2	9,5	300	2016	1460	OK	OK	SI	D	2	D201		
264	D2.3	AERMEC	VED541 VERS.1	Conducte	10,2	9,5	300	2016	1460	OK	OK	SI	D	2	D202		
265	D2.4	AERMEC	VED541 VERS.1	Conducte	10,2	9,5	300	2016	1460	OK	OK	SI	D	2	D202		
266	D2.5	AERMEC	VED541 VERS.1	Conducte	10,2	9,5	300	2016	1460	OK	OK	SI	D	2	D203		
267	D2.6	AERMEC	VED541 VERS.1	Conducte	10,2	9,5	300	2016	1460	OK	OK	SI	D	2	D203		
268	D2.7	AERMEC	FCX 82 VED541	Conducte	7,42	14,3	82	2016	1140	OK	OK	SI	D	2	D209		
269	D2.8	AERMEC	VED541 VERS.1	Conducte	10,2	9,5	300	2016	1460	OK	OK	SI	D	2	D204		
270	D2.9	AERMEC	VED541 VERS.1	Conducte	10,2	9,5	300	2016	1460	OK	OK	SI	D	2	D205		
271	D2.10	AERMEC	VED541 VERS.1	Conducte	10,2	9,5	300	2016	1460	OK	OK	SI	D	2	D206		
272	D2.11	AERMEC	VED541 VERS.1	Conducte	10,2	9,5	300	2016	1460	OK	OK	SI	D	2	D206		
273	D2.12	AERMEC	VED541 VERS.1	Conducte	10,2	9,5	300	2016	1460	OK	OK	SI	D	2	D207		
274	D2.13	AERMEC	VED541 VERS.1	Conducte	10,2	9,5	300	2016	1460	OK	OK	SI	D	2	D208		
275	D1.1	AERMEC	VED541 VERS.1	Conducte	16,4	14,8	376	2016	2110	OK	OK	SI	D	1	D101		

276	D1.2	AERMEC	VED641 VERS.1	Conducte	16,4	14,8	376	2016	2110	OK	OK	SI	D	1	D101		
277	D1.3	AERMEC	VED641 VERS.1	Conducte	16,4	14,8	376	2016	2110	OK	OK	SI	D	1	D102		
278	D1.4	AERMEC	VED641 VERS.1	Conducte	16,4	14,8	376	2016	2110	OK	OK	SI	D	1	D102		
279	D1.5	AERMEC	VED641 VERS.1	Conducte	16,4	14,8	376	2016	2110	OK	OK	SI	D	1	D103		
280	D1.6	AERMEC	VED641 VERS.1	Conducte	16,4	14,8	376	2016	2110	OK	OK	SI	D	1	D103		
281	D1.7	AERMEC	VED641 VERS.1	Conducte	16,4	14,8	376	2016	2110	OK	OK	SI	D	1	D104		
282	D1.8	AERMEC	VED641 VERS.1	Conducte	16,4	14,8	376	2016	2110	OK	OK	SI	D	1	D104		
283	DPB.1	AERMEC	VED641 VERS.1	Conducte	16,4	14,8	376	2016	2110	OK	OK	SI	D	PB	D001		
284	DPB.2	AERMEC	VED641 VERS.1	Conducte	16,4	14,8	376	2016	2110	OK	OK	SI	D	PB	D001		
285	DPB.3	AERMEC	VED641 VERS.1	Conducte	16,4	14,8	376	2016	2110	OK	OK	SI	D	PB	D002		
286	DPB.4	AERMEC	VED641 VERS.1	Conducte	16,4	14,8	376	2016	2110	OK	OK	SI	D	PB	D002		
287	DPB.5	AERMEC	VED641 VERS.1	Conducte	16,4	14,8	376	2016	2110	OK	OK	SI	D	PB	D003		
288	DPB.6	AERMEC	VED641 VERS.1	Conducte	16,4	14,8	376	2016	2110	OK	OK	SI	D	PB	D003		
289	DPB.7	AERMEC	VED641 VERS.1	Conducte	16,4	14,8	376	2016	2110	OK	OK	SI	D	PB	D004		
290	DPB.8	AERMEC	VED641 VERS.1	Conducte	16,4	14,8	376	2016	2110	OK	OK	SI	D	PB	D004		
291	DPB.9	AERMEC	FCL 62 VED641	Cassette	5	10,7	30	2016	880	OK	OK	SI	D	PB	D010		
292	DS.1	AERMEC	VED641 VERS.1	Conducte	16,4	14,8	376	2016	2110	OK	OK	SI	D	S	DS101		
293	DS.2	AERMEC	FCL 84	Cassette	6	8,5	0,15	2016	1100	OK	OK	SI	D	S	DS102 Sala Manteniment		
294	DS.3	AERMEC	FCL 84	Cassette	6	8,5	0,15	2016	1100	OK	OK	SI	D	S	DS102 Sala Manteniment		

 UNIVERSITAT DE BARCELONA	18	LLISTAT DE SISTEMES D'EXPANSIÓ DIRECTA TIPUS 1X1 2X1 O SIMILARS I ALTRES														
	Nº de lot: 4	Edifici: Edifici Edifici nou F. Dret														

Nº	Codi identificació UB	Marca	Model	Tipus	Potència frigorífica (kW)	Potència calorífica (kW)	Potència eléctrica (kW)	Data fabricació	Refrigerant	Estat de les bateries	Estat del filtre	Ubicació			zona que climatitza	Observacions
												zona	planta	sala/dependència		

1	AS.1	KOSNER	KSTI-48	CASSETTE	14,5Kw	17Kw	150W	2016	R-410A	OK	OK	A	SOTER RANI		SERVIDORS INFORMATICA	
	AS.1.1	KOSNER	KSTI-48		14,5Kw	17Kw		2016	R-410A	OK		A	SOTER RANI	SALA CLIMAS		
2	AS.2	KOSNER	KSTI-48	CASSETTE	14,5Kw	17Kw	150W	2016	R-410A	OK	OK	A	SOTER RANI		SERVIDORS INFORMATICA	
	AS.2.1	KOSNER	KSTI-48		14,5Kw	17Kw		2016	R-410A	OK		A	SOTER RANI	SALA CLIMAS		

 <div>UNIVERSITAT DE BARCELONA</div>	19	LLISTAT DE BOMBES D'IMPULSIÓ D'AIGUA DE CLIMATITZACIÓ			
	Nº de lot: 4		Edifici: Edifici nou F. Dret		

Nº	Codi identificació UB	circuit associat	Marca	Model	Data fabricació	Tipus	Potència elèctrica (kW)	Cabal (m³/h)	Intensidad (A)	Pressió aspiració (bar)	Pressió descàrrega (bar)	Neteja del filtre aspiració	Ubicació			Observacions
													zona	planta	sala/dependència	
						ON-LINE										
1	BF1	FRED	GRUNDFOS	A9275631P21 6170001	2016	ON-LINE	7,5	90,40	14,80			OK	D	S	SALA BOMBES	
2	BF2	FRED	GRUNDFOS	A96275631P2 16170002	2016	ON-LINE	7,5	90,40	14,80			OK	D	S	SALA BOMBES	
3	BF3	FRED	GRUNDFOS	A96275631P2 16180001	2016	ON-LINE	7,5	90,40	14,80			OK	D	S	SALA BOMBES	
4	BF4	FRED	GRUNDFOS	A96275631P2 16180002	2016	ON-LINE	7,5	90,40	14,80			OK	D	S	SALA BOMBES	
5	BC1	CALOR	GRUNDFOS	A98437977P2 16250005	2016	ON-LINE	2,2	33,10	4,35			OK	D	S	SALA BOMBES	
6	BC2	CALOR	GRUNDFOS	A98437977P2 16250006	2016	ON-LINE	2,2	33,10	4,35			OK	D	S	SALA BOMBES	
7	BC3	CALOR	GRUNDFOS	A98437977P2 16250007	2016	ON-LINE	2,2	33,10	4,35			OK	D	S	SALA BOMBES	
8	BR1	RECUPERACIO	GRUNDFOS	A98438442P2 16260001	2016	ON-LINE	1,5	22,40	9,20			OK	D	S	SALA BOMBES	
9	BR2	RECUPERACIO	GRUNDFOS	A98438442P2 16260004	2016	ON-LINE	1,5	22,40	9,20			OK	D	S	SALA BOMBES	
10	BR3	RECUPERACIO	GRUNDFOS	A98438442P2 16260003	2016	ON-LINE	1,5	22,40	9,20			OK	D	S	SALA BOMBES	
11	BPC1	PRIMARI CALEFACCIO	SEDICAL	SADP80/RT	2016	ON-LINE	2,1	45,00	7,45			OK	D	T	TERRAT	
12	BPC2	PRIMARI CALEFACCIO	SEDICAL	SADP80/RT	2016	ON-LINE	2,1	45,00	7,45			OK	D	T	TERRAT	

Nº	Codi identificació UB	Codi quadre depenent	Ubicació			Interruptor general (A)	Secció escomesa	Nº de circuits	Estat general del quadre	Mesura de terra (Ω)	Presència de punts calents	Observacions i mesures correctores
			Edifici	planta	sala/dependència							
1	QGDSN-A		A	Parquing	AS201	630A	3x3x1x240+1x2x240+95T	10	ok	0'3	NO	
2	SQP19SN		A	Soterrani	P.MONT	80A	5x10	11	ok	0'3	NO	
3	SQP19SP		A	Soterrani	P.MONT	63A	5x10	9	ok	0'3	NO	
4	SQP10SN		A	Planta baixa	A006	80A	5x10	16	ok	0'3	NO	
5	SQP10SP		A	Planta baixa	A006	80A	5x10	10	ok	0'3	NO	
6	SQP11SN		A	1	P.MONT	80A	5x16	17	ok	0'3	NO	
7	SQP11SP		A	1	P.MONT	63A	5x10	8	ok	0'3	NO	
8	SQP12SN		A	2	P.MONT	80A	5x16	18	ok	0'3	NO	
9	SQP12SP		A	2	P.MONT	63A	5x10	8	ok	0'3	NO	
10	SQP13SN		A	3	P.MONT	80A	5x16	18	ok	0'3	NO	
11	SQP13SP		A	3	P.MONT	63A	5x10	8	ok	0'3	NO	
12	SQP14SN		A	4	P.MONT	80A	5x25	16	ok	0'3	NO	
13	SQP14SP		A	4	P.Mont	63A	5x16	7	ok	0'3	NO	
14	SQP19SAI	QGDSN-A	A	Planta baixa	A002	100A	5x25	30	ok	0'3	NO	
15	SQCOPISTERIA	QGDSN-A	A	Planta baixa	A006	63A	5x10	8	ok	0'3	NO	
16	QGDSN-B		B	Parquing	BS201	250A	3x2x1x150+1x150+95t	8	ok	0'12	NO	
17	QGDSN-B		B	Parquing	BS201			7	ok	0'12	NO	
18	SQP28SN		B	Parquing	BS201	40A	5x10	5	ok	0'12	NO	
19	SQP28SP		B	Parquing	BS201	73A	5x10	35	ok	0'12	NO	
20	SQP29SN		B	Soterrani	BS107	63A	5x10	12	ok	0'12	NO	
21	SQP29SP		B	Soterrani	BS107	63A	5x6	12	ok	0'12	NO	
22	SQP20SN		B	Planta baixa	B009	80A	5x10	13	ok	0'12	NO	
23	SQP20SP		B	Planta baixa	B009	80A	5x10	10	ok	0'12	NO	
24	SQP21SN		B	1	P.Mont	63A	5x10	17	ok	0'12	NO	
25	SQP21SP		B	1	P.Mont	80A	5x10	7	ok	0'12	NO	
26	SQP22SN		B	2	P.Mont	80A	5x10	16	ok	0'12	NO	
27	SQP22SP		B	2	P.Mont	63A	5x10	7	ok	0'12	NO	
28	SQP23SN		B	3		80A	5x16	17	ok	0'12	NO	
29	SQP23SP		B	3		63A	5x10	7	ok	0'12	NO	
30	SQP24SN		B	4		80A	5x16	17	ok	0'12	NO	
31	SQP24SP		B	4		63A	5x10	7	ok	0'12	NO	
32	SQP29SP-1	SQP29SP	B	Soterrani	BS101	40A	5x6	5	ok	0'12	NO	
33	SQP29SP-2	SQP29SP	B	Soterrani	BS102	40A	5x6	5	ok	0'12	NO	
34	QGDSN-C		C	Parquing	CS202	250A	3x2x1x150+1x150+95t	6	ok	0'72	NO	
35	QGDSN-C		C	Parquing	CS203			10	ok	0'72	NO	
36	SQP39SN		C	Soterrani	CS107	80A	5x16	12	ok	0'72	NO	
37	SQP39SP		C	Soterrani	CS107	63A	5x10	7	ok	0'72	NO	
38	SQP30SN		C	PB		80A	5x10	13	ok	0'72	NO	
39	SQP30SP		C	PB		80A	5x10	10	ok	0'72	NO	
40	SQP31SN		C	1	Passadis Mont	80A	5X10	17	ok	0'72	NO	
41	SQP31SP		C	1	Passadis Mont	63A	5X10	7	ok	0'72	NO	
42	SQP32SN		C	2	Passadis Mont	80A	5X10	16	ok	0'72	NO	
43	SQP32SP		C	2	Passadis Mont	63A	5X10	7	ok	0'72	NO	
44	SQP33SN		C	3	Passadis Mont	80A	5X10	17	ok	0'72	NO	
45	SQP33SP		C	3	Passadis Mont	80A	5X10	7	ok	0'72	NO	
46	SQP34SN		C	4	Passadis Mont	80A	5X10	17	ok	0'72	NO	
47	SQP34SP		C	4	Passadis Mont	63A	5X10	7	ok	0'72	NO	
48	SQP39SP-1	SQP39SP	C	Soterrani	CS101	40A	5X6	5	ok	0'72	NO	
49	SQP39SP-2	SQP39SP	C	Soterrani	CS102	40A	5X6	5	ok	0'72	NO	

Nº	Codi identificació UB	Codi quadre depenent	Ubicació			Interruptor general (A)	Secció escomesa	Nº de circuits	Estat general del quadre	Mesura de terra (Ω)	Presència de punts calents	Observacions i mesures correctores
			Edifici	planta	sala/dependència							
50	QGDSN-D		D	Soterrani	DS104	4000A	3x2x1x150+1x150+95t	9	ok	0'22	NO	
51	QGDSP-D		D	Soterrani	DS104	1000A		8	ok	0'22	NO	
52	SQP49SN		D	Soterrani	DS104	40A	5X6	9	ok	0'22	NO	
53	SQP49SP		D	Soterrani	DS104	40A	5X6	6	ok	0'22	NO	
54	SQP49SN (BOMBES)	SQP45SN	D	Soterrani	DS104	630A	3X2X1X240+1X240+95t	17	ok	0'25	NO	
55	SQP40SN		D	PB	D010	80A	5X10	17	ok	0'22	NO	
56	SQP40SP		D	PB	D010	63A	5X10	10	ok	0'22	NO	
57	SQP41SN		D	1	D105	80A	5X10	18	ok	0'22	NO	
58	SQP41SP		D	1	D105	63A	5X6	5	ok	0'22	NO	
59	SQP42SN		D	2	Ascensors	80A	5X10	18	ok	0'22	NO	
60	SQP42SP		D	2	Ascensors	63A		5	ok	0'22	NO	
61	SQP43SN		D	3	Ascensors	80A	5X10	18	ok	0'22	NO	
62	SQP43SP		D	3	Ascensors	63A	5X6	6	ok	0'22	NO	
63	SQP44SN		D	4	Ascensors	80A	5X10	18	ok	0'22	NO	
64	SQP44SP		D	4	Ascensors	63A	5X6	5	ok	0'22	NO	
65	SQP45SN		D	Terrat		2500A	3x10x1x240+5x1x240+95t	6	ok	0'66	NO	
66	SQP45SN-1	SQP45SN	D	Terrat		160A	3X10X1X240+5X1X240+95t	13	ok	0'66	NO	

22
LLISTAT DE MESURES DE POSADA A TERRA

Logotip de l'empresa de manteniment

N° de lot: 4

Edifici: Economia i Empresa 696

Data:

N° id. Plànol	Ubicació (descripció)	Tipus	Resistència (Ω) any anterior	Resistència (Ω) ----	Instal·lació		Observacions
1	Bloque A	Parallamps			caixa seccionadora	si	
					arqueta	si	
2	Bloque D	Parallamps			caixa seccionadora	si	
					arqueta	si	
3	ET	BT			caixa seccionadora	si	
					arqueta	si	
4	Bloque D exterior	BT grup			caixa seccionadora	si	
					arqueta	si	

 UNIVERSITAT DE BARCELONA	23	FITXA DE CALDERES DE POTÈNCIA CALORÍFICA > 50.000 kCal/h			
	Nº de lot: 4	Edifici: Dret Nou			

Característiques de la caldera

Identificador UB: DN1	
Marca: ADISA	
Model: ROOF TOP ADI-CD 325 y 375	
Potència calorífica (kCal/h): 325 + 375 Kw	
Nº de mòduls: 2	
Any de fabricació: 2014	
Nº de sèrie: 1312CO5826	
Data posta en marxa: gener 2016	
Tipus: Condensació	
Tipus de servei: climatitzadors i fancoils	
Ubicació: Coberta terrat	
Zona a la que dona servei:	
Tot l'edifici	

Característiques del cremador
Combustible: gas
Marca: Matrix
Model: G3G200-GN18-01
Número de etapes: 1
Modulant: si
Pressió del combustible (Pa): 20 mbar

Comprovacions

	Estat/Realitzat	Observacions
Temperatura d'entrada de l'aigua (°C)	45,4	
Temperatura de sortida de l'aigua (°C)	48,9	
Comprovació de totes les vàlvules de seguretat	Ok	
Inspecció sistema d'ompliment d'aigua	Ok	
Comprovació del funcionament dels pressostats	Ok	
Comprovació del funcionament dels sistemes de purga	Ok	
Comprovació funcionament dels vasos d'expansió (pressió i membrana)	Ok	
Neteja interior de la caldera	Ok	
Neteja circuit de fums	Ok	
Comprovació inexistència de fuites d'aigua i reparació de porus	Ok	
Comprovació inexistència de fuites de combustible i reparació de porus	Ok	
Inspecció dels refractaris i reparació	Ok	
Comprovació de l'aïllament tèrmic de les calderes	Ok	
Neteja del filtre de gas	Ok	
Neteja de filtres circuit hidràulic	Ok	
Comprovació del termostat de seguretat	Ok	
Comprovació d'estanqueïtat i actuació vàlvules circuit combustible	Ok	
Comprovació del funcionament del pirostat	Ok	
Comprovació funcionament d'aparells de mesura	Ok	
Comprovació correcte funcionament del cremador	Ok	
Comprovació posta a terra del cremador	Ok	
Comprovació sistemes de ventilació de la sala i suficiència	Ok	
Comprovació de la centraleta detecció de gas i electrovàlvula de tall	Ok	
Comprovació existència i funcionament dels sistemes contraïncendis	Ok	
Neteja general i repassos de pintura de la sala	Ok	

Anàlisi de la combustió		Primera mesura	Segona mesura	Estat del valor mesurat
Aparell de mesura: marca TESTO model 330-1	Pressió de combustible a l'entrada del cremador (mmca)	-----	-----	
Temperatura de la sala (°C): 18	Temperatura de fums (°C)	48,6	-----	
Observacions:	ppm CO	48	-----	
	% CO2	8,67	-----	
	% O2	5,9	-----	
	%NOx	-----	-----	
	Rendiment de la combustió	98,8	-----	





Característiques de la caldera

Identificador UB: DN2
Marca: ADISA
Model: ROOF TOP ADI-CD 325 y 375
Potència calorífica (kCal/h): 325 + 375 Kw
Nº de mòduls: 2
Any de fabricació: 2014
Nº de sèrie: 1312CO5826
Data posta en marxa: gener 2016
Tipus: Condensació
Tipus de servei: climatitzadors
Ubicació: Coberta terrat
Zona a la que dona servei: Tot l'edifici

Característiques del cremador
Combustible: gas
Marca: Matrix
Model: G3G200-GN18-01
Número de etapes: 1
Modulant: si
Pressió del combustible (Pa): 20 mbar

Comprovacions

	Estat/Realitzat	Observacions
Temperatura d'entrada de l'aigua (°C)	45,4	
Temperatura de sortida de l'aigua (°C)	48,9	
Comprovació de totes les vàlvules de seguretat	Ok	
Inspecció sistema d'ompliment d'aigua	Ok	
Comprovació del funcionament dels pressostats	Ok	
Comprovació del funcionament dels sistemes de purga	Ok	
Comprovació funcionament dels vasos d'expansió (pressió i membrana)	Ok	
Neteja interior de la caldera	Ok	
Neteja circuit de fums	Ok	
Comprovació inexistència de fuites d'aigua i reparació de porus	Ok	
Comprovació inexistència de fuites de combustible i reparació de porus	Ok	
Inspecció dels refractaris i reparació	Ok	
Comprovació de l'aïllament tèrmic de les calderes	Ok	
Neteja del filtre de gas	Ok	
Neteja de filtres circuit hidràulic	Ok	
Comprovació del termostat de seguretat	Ok	
Comprovació d'estanqueïtat i actuació vàlvules circuit combustible	Ok	
Comprovació del funcionament del pirostat	Ok	
Comprovació funcionament d'aparells de mesura	Ok	
Comprovació correcte funcionament del cremador	Ok	
Comprovació posta a terra del cremador	Ok	
Comprovació sistemes de ventilació de la sala i suficiència	Ok	
Comprovació de la centraleta detecció de gas i electrovàlvula de tall	Ok	
Comprovació existència i funcionament dels sistemes contraïncendis	Ok	
Neteja general i repassos de pintura de la sala	Ok	

Anàlisi de la combustió		Primera mesura	Segona mesura	Estat del valor mesurat
Aparell de mesura: marca TESTO_ model_330-1_	Pressió de combustible a l'entrada del cremador (mmca)	-----	-----	
Temperatura de la sala (°C): 25	Temperatura de fums (°C)	46,8	-----	
Observacions:	ppm CO	36	-----	
	% CO2	8,61	-----	
	% O2	5,7	-----	
	%NOx	-----	-----	
	Rendiment de la combustió	98,7	-----	

