

DOCUMENT INFORME TÈCNIC: 2026-2452 _PropostaServeiEmergencia E	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: SU000-NJR01-B1P64 Data d'emissió: 26 de Octubre de 2026 a les 10:00:03 Pàgina 1 de 3	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Enginyer/a de Consorci Besòs Tordera. Signat 26/10/2026 08:57
	ESTAT SIGNAT 26/10/2026 08:57



Expedient núm.: 2026/2452

Proposta del Servei: Actuació d'emergència per a la reparació del tram de col·lector MN11_012-014 del sistema de sanejament Montornès del Vallès, al TM de Vilanova del Vallès.

Procediment: Contracte per Tramitació d'Emergència.

Assumpte: Execució de les obres de reparació del tram de col·lector MN11_012-014 del sistema de sanejament Montornès del Vallès, al TM de Vilanova del Vallès.

PROPOSTA DEL SERVEI

Necessitat a satisfer:

L'episodi meteorològic de pluges d'intensitat torrencial ocorregut durant la nit del 3 al 4 i els dies 4 i 5 d'octubre de 2026, va afectar greument el territori (Vallès Oriental, Vallès Occidental, Barcelonès i Maresme) amb acumulacions de fins a 249,8 mm i l'activació de la fase d'EMERGÈNCIA del Pla INUNCAT per part de Protecció Civil, acompanyada d'alertes ESAI i restriccions de mobilitat.

Les crescudes fluvials extraordinàries produïdes a la conca del riu Besòs i els seus afluents (Mogent, Congost, Tenes, Riera de Caldes i Ripoll), registrant-se cabals d'uns 937 m³/s al tram final del Besòs, van provocar greus danys i afeccions a les infraestructures i sistemes de sanejament gestionats pel Consorci Besòs Tordera (CBT), com ara trencaments de col·lectors, descalçaments, erosions, enfonsaments, inundacions de recintes, obturacions per graves, fangs i arbres, i avaries en equips electromecànics, quadres elèctrics i instrumentació. És de destacar que gran part dels col·lectors dels sistemes de sanejament que gestiona el Consorci Besòs Tordera circulen pel marge o per la llera dels cursos fluvials, concretament un 61%.

En el cas particular del sistema de sanejament de Montornès del Vallès, es van veure afectats els següents trams o punts, entre d'altres:


- MN11_012-014 → Col·lector trencat i desplaçat.

MN11 012-014. Col·lector trencat i desplaçat

- S'observa que el tram de col·lector entre els pous MN11_012-014 està trencat i desplaçat, quedant un tram entre els dos pous sense connexió.



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 873650 SU000-NJR01-B1P64 DF5656AAEE489241FFA4BC6843F96016F056CCF87) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seuelectronica.besos-tordera.cat/portalCiutadaniaportalVerificarDocuments.do?pes_cod=2&ent_id=2&idoma=1



Característiques del contracte:
Per a dur a terme aquesta actuació caldrà la redacció d'un contracte d'execució d'obra.
A continuació es detallen les característiques del contracte:

Tipus de contracte: Execució d'obra.	
Objecte del contracte: Execució de les obres de reparació del tram de col·lector MN11_012-014 del sistema de sanejament Montornès del Vallès, al TM de Vilanova del Vallès.	
Procediment de contractació: Contracte	Tipus de Tramitació: EMERGÈNCIA
Codi CPV: 45231300-8. Treballs de construcció de canonades per a aigua i aigües residuals	
Valor estimat del contracte: 53.000,00 €	IVA: 11.130,00 €
Preu: D'acord a l'informe tècnic de l'expedient 2026/2449	
Durada: 2 mesos	

DOCUMENT INFORME TÈCNIC: 2026-2452 _PropostaServeiEmergencia E	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: SU000-NJR01-B1P64 Data d'emissió: 26 de Octubre de 2026 a les 10:00:03 Pàgina 3 de 3	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Enginyer/a de Consorci Besòs Tordera. Signat 26/10/2026 08:57
	ESTAT SIGNAT 26/10/2026 08:57



Proposta d'adjudicació:

Atès és una empresa especialitzada en el moviment de terres i en l'execució d'obres hidràuliques.

Atès que COPISA Constructora Pirenaica, S.A.U., ha executat satisfactòriament pel Consorci del Besòs Tordera actuacions de característiques similars a la de l'objecte del contracte.

Es proposa encomanar l'execució de les actuacions a:

- Denominació de l'empresa: COPISA Constructora Pirenaica, S.A.U
- NIF: A-08436107
- Adreça postal: Plaza Europa Num. 2 08902 Hospitalet de Llobregat
- Nom i cognoms de l'interlocutor: Juan Dávila Blasi
- Telèfon: 934 930 100
- Adreça electrònica: estudiosbcn@copisa.com

Granollers, a data de la signatura electrònica,

Jackson Tellez Alvarez

Enginyeria i Obres