PAS
21 E450
3000 kcl.
SALA
DESPATX
1500 kcl.
WC.
SALA DE PROFESSORS
MENJADOR
2 AERETERMOS
1200 m3.h.
MATERIAL ADMINISTRACIÓ
SECRETÀRIA
1500 kcl.
21 E450
13500 kcl.
(sense aerotermos)
VESTIBUL
REBOST
VESTIDOR
CUINA
W.C.
LOGOPEDA
PSICÒLOGA
A.M.P.A.
3 P.D. 850x600
5700 kcl.
AULA P-5B
22 alumnes
AULA P-5A
20 alumnes
3P.D. 850x600
AULA 1r.A
25 alumnes
AULA 1r.B
25 alumnes
3P.D. 1100x600
6960 kcl.
AULA 2n.B
25 alumnes
WC.nens
WC.nenes
DIPÒSIT GAS.OIL
P.S. 1500x600
1788 kcl.
P.S. 1550x600
1800 kcl.
P.S.1500x600
1788 kcl.
P.S.1800x600
2146 kcl.
29968 kcl.
34790 kcl.
MATERIAL NETEJA
AULA D'ANGLÈS
4640 kcl.
2P.D. 1100x600
5700 kcl.
3P.D. 850x600
DUTXES
PSICOLEG
AULA EDUCACIO ESPECIAL
1252 kcl.
1P.S.1100x600
3756 kcl.
3P.S. 1100x600
AULA 2n.A
25 alumnes
CALDERES
23673 kcl.
6R.21E.450
9000 kcl.
SALA D'USOS MULTIPLES
1P.S.2100x600
2500 kcl.
MATERIAL
AULA RELIGIÓ
AULA DE MÚSICA
2628 kcl.
2R.18E 450
PORXO
SORTIDA
QUADRE ELECTRIC
AULA P.4B
21 alumnes
3650 kcl.
2R.25E 450
AULA P.4A
23 alumnes
3358 kcl.
2R.23E 450
AULA REFORÇ
4307 kcl.
AULA P.3A
22 alumnes
25E.
7756 kcl.
RAMPA

SIMBOLOGIA
- COL·LOCACIÓ PLÀNOL SITUACIÓ
- EXTINTOR POLS POLIVALENT 6 kg.
- EXTINTOR AUTOMÀTIC
- BOCA DE REG ø 45 mm.
- CLAU DE PAS
- POLSADOR D'ALARMA
- QUADRE ELÈCTRIC GENERAL
- SUBQUADRE ELÈCTRIC
- CLAU PORTA EXTERIOR
- FARMACIOLA
- RADIADOR

PLANTA BAIXA

AJUNTAMENT DE L'AMETLLA DEL VALLÈS

TÍTOL DEL PROJECTE: CEIP BERTI
CARRER ANTIC CAMÍ DE CALDES, 43

NOM DEL PLÀNOL: PLANTA BAIXA

Regidor de Territori: CARLES BORRAS VADILLO

La Secretària: MARIA REMEI SALA LEAL

El Tècnic: SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS

DATA: curs 2012-13

ESCALES: 1/200

NOM ARXIU: EQ_Equipaments \ Ensenyament\Berti2

FULL 01 DE 02