Ajuntament de Barcelona

FITXA DE CONTROL

OPERACIONS DE MANTENIMENT, NETEJA I DESINFECCIÓ I CONTROL ANALITIC

Edifici:

Direcció:

Mes: Any:

NOTES.
* Control de temperatura d'ACS en aixetes i dutxes: verificació ≥ 50 °C i assoliment en < 1 minut.
Revisió mensual d´1/12 dels punts, garantint el control anual de tots els punts.

**Control de temperatura d'AFS en aixetes i dutxes: verificació ≤ 20 °C.
Revisió mensual d´1/12 dels punts, garantint el control anual de tots els punts.

***Revisió d'estat, conservació i neteja de filtres i carxofes de dutxa.
Revisió mensual d´1/12 dels punts, garantint el control anual de tots els punts.

	Periodicitat		**Diària**			**Setmanal**		**Mensual (1/12 part dels punts totals)**						
	Paràmetre		CLOR (LLIURE)	TEMPERATURA	Ph	TERBOLESA	OBERTURA D'AIXETES I DUTXES DE ZONES NO OCUPADES	ACS *	AFS **	FILTRES I CARXOFES ***	PURGAT VÀLVULES DRENATGE	**NOM DEL RESPONSABLE**	**SIGNATURA**	**INCIDÈNCIES**
DIA	**Límit**	PUNT MOSTREIG (CODI PPCL)	0,2 - 1,0 ppm	≤ 25ºC	5-9 u pH	≤ 4 UNF		≥ 50ºC (<1MIN)	≤ 20ºC	Bon estat i neteja				
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														