**DECRET D'ALCALDIA**
**Assumpte:** Incoació de l'expedient de contractació de la instal·lació d'un triturador a l'EBAR Ginesta de Tàrrega.

**ANTECEDENTS**
**Primer.** Els serveis tècnics municipals han redactat la *Memòria valorada per a la instal·lació d'un triturador a l'EBAR Ginesta de Tàrrega*, subscrita per l'enginyer de camins, canals i ports municipal, Joan Santacana Espasa, en data 23 de juny de 2026, amb número d'expedient 001/2026/5970/L23 i EO 2026/041.

**Segon.** Aprovat inicialment pel Ple de la Corporació, en sessió ordinària de data 30 de juliol de 2026, la Memòria valorada per instal·lació d'un triturador a l'EBAR Ginesta de Tàrrega, amb un pressupost de contracta de 39.931,20 €, IVA inclòs, i sotmès a informació pública al BOP núm. 157 del dia 18 d'agost de 2026 i a l'etauler, i durant els quals no s'ha presentat cap al·legació o reclamació, pel que l'acord provisional s'ha d'entendre definitivament aprovat, segons publicacions oficials al BOP i al DOGC.

**Tercer**.- Consta a l'expedient l'informe de replanteig del projecte, de conformitat amb l'article 236.1 LCSP.

**Quart**.- La memòria valorada posa de manifest que la instal·lació actual de l'Estació de Bombament d'Aigües Residuals (EBAR) Ginesta pateix problemes greus d'obturació i sobreeiximent, provocats principalment per l'acumulació de tovalloletes humides i altres residus tèxtils procedents de la xarxa de clavegueram.
Aquesta problemàtica, que s'ha agreujat des dels primers mesos de l'any 2025, ha provocat l'activació reiterada de les alarmes de nivell del dipòsit i comporta un risc elevat de vessament d'aigües residuals.
Per fer front a aquesta situació, fins ara ha estat necessari dur a terme actuacions correctives d'urgència, com ara el desmuntatge i l'elevació de les bombes per netejar els brocals, el buidatge del dipòsit i la neteja dels col·lectors mitjançant camió aspirador. També s'han adoptat mesures provisionals de protecció de les bombes i s'han distribuït díptics informatius a la ciutadania.
Tanmateix, aquestes actuacions no resolen definitivament el problema ni eviten la pèrdua d'eficiència hidràulica de la instal·lació.

**Cinquè.** La memòria valorada proposa com a solució tècnica la instal·lació d'un equip triturador vertical al canal d'entrada de l'EBAR Ginesta, amb la finalitat de retenir i triturar els residus sòlids abans que arribin als equips de bombeig i evitar-ne l'obturació.
L'actuació comprèn, entre altres treballs, el buidatge i la neteja prèvia de la instal·lació, el subministrament i muntatge de l'equip triturador, les adaptacions de la instal·lació elèctrica i la integració del nou panell de control mitjançant un autòmat programable (PLC).

Signatura 1 de 1 | Rosa Maria Perelló Escoda | 17/11/2026 | Alcaldessa

| | |
|---|---|
| Per tal de validar aquest document consulti la següent adreça: | |
| Codi Segur de Validació | 0b196bedadb949f5b27507f5b07de3f3001 |
| Url de validació | https://seu.tarrega.cat |
| Metadades | Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2026/1369 - Data Resolució: 17/11/2026 |

**FONAMENTS JURÍDICS**

**Primer.** Els articles 28 i 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), que estableixen la necessitat de justificar la naturalesa i l'extensió de les necessitats que es pretenen cobrir mitjançant el contracte, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-les.

**Segon.** L'article 13 de la LCSP, relatiu als contractes d'obres, que tenen per objecte l'execució d'una obra o la realització d'algun dels treballs enumerats a l'annex I de la Llei.

**Tercer.** Els articles 231 i següents de la LCSP, relatius a la preparació i aprovació dels projectes d'obres, així com la resta de disposicions aplicables a la contractació d'obres de les administracions públiques.

**Quart.** L'article 117 de la LCSP, relatiu a l'aprovació de l'expedient de contractació i l'obertura del procediment d'adjudicació, una vegada completada la tramitació corresponent.

**Cinquè.** L'òrgan de contractació de la present licitació és l'alcaldessa, de conformitat amb la DA 2a.1 de la LCSP. No obstant això, l'alcaldessa té delegada aquesta competència a favor de la Junta de Govern Local de conformitat amb el Decret de l'alcaldia de data 20 de març de 2026, en el qual també s'estableix que els actes de tràmit relacionats amb aquest expedient de contractació continuaran sent atribucions de l'alcaldia.

**JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE**

**1. Necessitat que es pretén satisfer**

La necessitat que es pretén satisfer mitjançant aquesta contractació és garantir el funcionament correcte i continuat de l'Estació de Bombament d'Aigües Residuals Ginesta, evitant les obstruccions dels equips de bombeig i els episodis de sobreeiximent d'aigües residuals que es produeixen com a conseqüència de l'acumulació de tovalloletes humides i altres residus tèxtils a la xarxa de sanejament.

La situació descrita a la memòria valorada evidencia que les mesures correctives i provisionals adoptades fins ara no són suficients per resoldre la problemàtica de manera definitiva. La persistència de les obstruccions comporta actuacions de manteniment extraordinàries i reiterades, les quals perjudiquen l'eficiència hidràulica de la instal·lació i incrementa el risc d'abocaments al medi natural.

En conseqüència, resulta necessari executar una actuació de caràcter estructural que permeti prevenir les obturacions abans que els residus arribin als equips de bombeig i garantir així la continuïtat i la seguretat del servei de sanejament.

**2. Idoneïtat de l'objecte del contracte**

L'objecte del contracte, consistent en l'execució de les actuacions necessàries per instal·lar un equip triturador a l'entrada de l'EBAR Ginesta, resulta adequat i directament vinculat a la necessitat que es pretén satisfer.

La solució tècnica definida a la memòria valorada preveu la instal·lació d'un triturador vertical al canal d'entrada, dimensionat per treballar amb cabals

Signatura 1 de 1 | Rosa Maria Perelló Escoda | 17/11/2026 | Alcaldessa

Per tal de validar aquest document consulti la següent adreça:

| | |
|---|---|
| Codi Segur de Validació | 0b196bedadb949f5b27507f5b07de3f3001 |
| Url de validació | https://seu.tarrega.cat |
| Metadades | Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2026/1369 - Data Resolució: 17/11/2026 |

normals inferiors a 150 m³/h i suportar cabals màxims puntuals de fins a 300 m³/h, amb motor de 2,2 kW, protecció IP68 i capacitat de reversibilitat en cas d'obturació temporal.
Aquesta solució permet actuar directament sobre la causa del problema, reduint l'arribada de residus sòlids als equips de bombeig i, per tant, les possibilitats que es produeixin noves obstruccions i sobreeiximents.
L'actuació inclou també les adaptacions hidràuliques i elèctriques necessàries per a la instal·lació i posada en funcionament de l'equip, de manera que el contracte permet executar una solució integral i funcional.

**3. Justificació de la contractació externa**
La naturalesa de les actuacions requereix mitjans tècnics, materials i personals especialitzats per executar els treballs hidràulics i elèctrics, subministrar i instal·lar l'equip triturador i integrar-ne el sistema de control en la instal·lació existent.
Per aquest motiu, resulta necessari acudir a una empresa especialitzada que disposi dels mitjans i de la capacitat tècnica necessaris per executar correctament les actuacions definides a la memòria valorada.

**D'acord amb les competència RESOLC**
**PRIMER.** Incoar l'expedient de contractació de la instal·lació d'un triturador a l'Estació de Bombament d'Aigües Residuals (EBAR) Ginesta de Tàrrega, d'acord amb la memòria valorada redactada pels serveis tècnics municipals, amb número d'expedient 001/2026/5970/L23 i EO 2026/041.

**SEGON.** Justificar la necessitat i la idoneïtat de l'objecte contractual, d'acord amb els antecedents i les consideracions exposades en aquest decret, atesa la problemàtica d'obturació i sobreeiximent que afecta la instal·lació i la necessitat d'adoptar una solució tècnica definitiva que garanteixi el funcionament correcte del sistema de bombament i eviti abocaments d'aigües residuals al medi natural.

**TERCER.** Disposar que es continuï la tramitació de l'expedient i que s'incorporin a aquest els documents i informes preceptius per a la preparació i aprovació de la contractació.

**QUART.** Publicar els presents acords al Perfil del Contractant.

El mana i signa l'Alcaldessa de la qual cosa com a secretari en dono fe.

**Signatura 1 de 1**

| | | |
|---|---|---|
| Rosa Maria Perelló Escoda | 17/11/2026 | Alcaldessa |

| | |
|---|---|
| **Per tal de validar aquest document consulti la següent adreça:** | |
| **Codi Segur de Validació** | **0b196bedadb949f5b27507f5b07de3f3001** |
| **Url de validació** | *https://seu.tarrega.cat* |
| **Metadades** | **Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2026/1369 - Data Resolució: 17/11/2026** |