CERTIFICAT

D'INSPECCIÓ INICIAL DE BAIXA TENSIÓ

DELEGACIÓ DE El Prat de Llobregat Calle Garrotxa, 10-12 Parc de Negocis "Mas Blau" Edifici "Océano" **CP:** 08820 **Telèfon:** +34 93 478 11 31	**Núm. Certificat**: INI / 98-2024-1000448665 **Núm. Instal·lació:** 13807	Full 1 de 1

☐ NOVA INSTAL·LACIÓ
☐ AMPLIACIÓ
☒ MODIFICACIÓ O REFORMA

Data inspecció actual
14.10.2024

En compliment del Reial Decret 842/2002, pel qual s'aprova el vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i la seva Instrucció Tècnica Complementària BT 05, l'inspector que subscriu ha efectuat la inspecció de la instal·lació elèctrica de baixa tensió que es descriu a continuació:

Titular o propietari	FIRA 2000, SA			Telèfon per a avisos	93 289 61 40
Emplaçament instal·lació	Població		Carrer	Núm	CP
	L'HOSPITALET DE LLOBREGAT		BOTANICA	62	08908
Característiques bàsiques instal·lació	Potència màxima admissible	Tensió	IGA	Ús instal·lació:	
	300,000 kW	230/400 V	A	Edif.no classif. o intempèrie FOTOVOLTAICA PAVELLO 3_MODIF	

Empresa Instal·ladora	REIE	Instal·lador Autoritzat	NIF
ISTEM, SL	08174179	Boyer Lozano, Victor	38135847F

Tècnic Projectista	Núm Col·legiat	Col·legi Oficial
Boyer Lozano, Victor	11757	COEIC

A la vista dels resultats obtinguts, d'acord amb el procediment operatiu intern de baixa tensió del sistema de gestió de la qualitat 6_PI3.001.02-CAT, CERTIFICA que la instal·lació mereix, pel que respecta a la seguretat de funcionament, la qualificació global **FAVORABLE**

Així mateix s'ha avaluat amb resultat favorable l'adequació de la documentació relativa a la instal·lació amb els preceptes de la instrucció Tècnica Complementària ITC BT 04 del RD842/2002, de 2 de agost, pel qual s'aprova el Reglament Electrotècnic per a baixa tensió.

☐ S'adjunta Annex Complementari de defectes lleus que s'hauran d'esmenar el més aviat possible i com a màxim abans de la pròxima inspecció periòdica

Propera inspecció periòdica abans de 5 anys des de l'autorització de la instal·lació

ASSABENTAT I ACUSAMENT DE REBUDA D'UNA CÒPIA D'AQUEST INFORME

Pel Titular	Per l'Instal·lador	Pel Facultatiu
Signat	Signat	Signat

CONFORME PER TRI ICT, S.A. (Segell)
L'INSPECTOR

Signat: Pablo Enriquez Crespo

Data Emissió: 07/11/2024

Organisme de Control Acreditat per ENAC, amb acreditació nº 11/EI016

TÜV Rheinland Ibérica Inspection, Certification & Testing, S.A.. Registro Mercantil Barcelona. Tomo 20762, Folio 36 Hoja B-10822, Inscr. 1ª. CIF A-59555466