PLEC DE

CLÀUSULES

TÈCNIQUES

Contracte relatiu a Subministrament i posada en servei Carregador-Batreria SC Badalona Pompeu Fabra.

Expedient número: 14981625

Plec aprovat segons data d'Acta de l'Organ de Contractació

Procediment obert no harmonitzat

Realitzat el 14 d'Octubre de 2022

TMB Transports Metropolitans de Barcelona

ÍNDEX

1. Objecte _____ 3

2. Fitxa tècnica _____ 3

3. Condicions generals de mitjans de prova de recanvis equivalents _____ 3

4. Condicions de subministrament _____ 3

5. Altres certificacions necessàries _____ 3

6. Penalitats _____ 4

7. Variants _____ 4

ANNEXOS _____ 5

1. Objecte

Subministrament i posada en servei d'un Carregador-Bateria per a la alimentació dels serveis auxiliars de 110Vcc de Sotscentrals de TMB.

2. Fitxa tècnica

Referències admeses:

L'equip ofert ha de complir l'especificació adjunta a la documentació de la licitació "*E_UET_IP_PROJ_Especificación Técnica Cargador Rectificador bateria 110 Vcc_V00*".

Emplaçament:

Sotscentral de Tracció de Badalona Pompéu Fabra.

La implantació en camp està prevista segons disposició indicada al plànol de planta del Annex-1.

S'organitzarà visita prèvia amb els possibles adjudicataris que vulguin assistir-hi.

3. Condicions generals de mitjans de prova de recanvis equivalents.

No aplica.

4. Condicions de subministrament.

El lliurament dels materials s'efectuarà al a la sotscentral de Badalona Pompeu Fabra. L'entrada dels equips es realitzarà a través de la reixa de ventilació ubicada a Horari de 6.00 h a 22.00 h. El punt d'entrada es troba a la plaça Pompeu Fabra (https://goo.gl/maps/c7f2h7XAeL8Jedeq8) i caldrà gestionar els corresponents permisos municipals per a realitzar la descàrrega.

Qualsevol canvi d'ubicació es comunicarà en temps i forma i en cas de nova ubicació aquesta sempre serà dins l'àrea metropolitana de Barcelona.

Documentació a aportar a la finalització de la posta en servei:

- Documentació tècnica del equip.
- Manual de manteniment.
- Informe de proves realitzades en la posada en servei.
- Programari necessari per a la modificació d'ajustos del equip.

5. Data del subministrament.

La data del subministrament i posada en servei es de 5 mesos després de la formalització de la comanda.

6. Penalitats.

En el cas de que, es produeixin anomalies en la subestació de tracció on s'instal·li, que facin que el funcionament sigui defectuós o anormal, el proveïdor es farà càrrec de les despeses ocasionades en concepte d'indemnització de danys i prejudicis, que amb caràcter enunciatiu i no limitatiu es defineixen a continuació:

- Reposició dels equips avariats quantificant el preu de l'equip i la ma d'obra.
- En cas d'afectació al servei, nombre de validacions no realitzades estimades amb la mitjana de validacions realitzades en aquell mes en la franja temporal en que s'hagi produït dita afectació al servei.


Es considera funcionament defectuós o anormal atribuïble al equip subministrat, el que provoqui avaries derivades l'incompliment de la normativa aplicable definida al apartat 2 de la especificació de TMB "*E_UET_IP_PROJ_Especificación Técnica Cargador Rectificador bateria 110 Vcc_V00*" o derivades de la mala qualitat del material instal·lat.

7. Variants.

No s'admetran variants.

Firmat:
Josep Riba Silvestre
Responsable Unitat Manteniment d'Energia

Annex-1


0.82
9.79
1.00
0.75
MESURA
TR-ESTADO 2
TR-ESTADO 1
1.55
0.80
FEEDER
SEC.GR.REC 3
RECTIFICADOR 3
FEEDER
RETORNS
FEEDER BP
SEC.GR.REC 2
RECTIFICADOR 2
FEEDER
SEC.GR.REC 1
RECTIFICADOR 1
FEEDER
TOP
P1
P2
P6
CARGADOR BATERIA
0.581
P7
1.00
1.30
P5
CAMBRA SECCIONADORS
4.69
P3
BATERIA 2
BATERIA 1
F1
5.89
POST DE CONTROL
LOCAL-ANALITZADOR XARXES
CCD
CENTRE CONTROL DISTRIBUIT
ARMARI ARROSSEGAMENT
P4
COMPANYIA SUBMINISTRADORA
4.64
POU VENT. D'EXTRACCIÓ 12x2

ANNEX I

PRESENTACIÓ DADES TÈCNIQUES CONDICIONS I TERMINI

El sotasignat _____, amb DNI _____ actuant en nom [indiqueu “propi” o la denominació de l’empresa a qui representa i el seu NIF], assabentat de l’anunci de licitació del Contracte Subministrament i posada en servei d’un Carregador-Bateria per a la alimentació dels serveis auxiliars de 110Vcc de Sotscentrals de TMB. número 14981625 i de les condicions i requisits que s’exigeixen per a l’adjudicació de dit Contracte, a continuació declara que

El productes oferts es XXX

La data de subministrament serà _____

I als efectes oportuns, se signa la present, a __ de _____ de _____

Signatura