



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL PROCEDIMENT OBERT, AMB TRAMITACIÓ ORDINÀRIA, PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU D'EXECUCIÓ DE LES OBRES INCLOSES EN EL PROJECTE "INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA PER AUTOCONSUM COL·LECTIU AL CENTRE CÍVIC DE VIMBODÍ I POBLET", PER L'AJUNTAMENT DE VIMBODÍ I POBLET.

NÚM. EXP. 4317630008-2023-0000095

Procediment: OBERT SIMPLIFICAT

Tramitació: ORDINÀRIA

Tipus: CONTRACTE NO SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA

Qualificació: CONTRACTE D'OBRES

Òrgan de contractació: ALCALDIA

CRITERIS I SUBCRITERIS DE VALORACIÓ

Per tal de complir allò que s'estableix l'article 145 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, l'adjudicació del contracte es realitzarà utilitzant una pluralitat de criteris d'adjudicació vinculats a l'objecte del contracte, en base a la millor relació qualitat-preu:

A) Criteris aplicables de forma automàtica: Fins a 210 punts.

A.1. Oferta Econòmica	Fins a 100 punts
A.2. Ampliació termini garantia	Fins 10 punts
A.3. Execució millores	Fins a 100 punts

Definició dels criteris i subcriteris de valoració i puntuació

A. CRITERIS APLICABLES DE FORMA AUTOMÀTICA:

A.1. Valoració de l'oferta econòmica (fins a 100 punts):

Per tal de garantir la qualitat dels treballs i l'execució de l'obra dins dels terminis acordats es valorarà la rebaixa del pressupost de licitació.

Es valorarà aplicant la fórmula següent:

$$\frac{100 \times (\text{preu de l'oferta més econòmica})}{(\text{preu de l'oferta que es puntuja})}$$

A.2. Ampliació termini garantia (fins a 10 punts) :

Es valorarà l'ampliació del termini de garantia de la següent manera:

Per cada any d'ampliació del termini de garantia establert, **2,00 punt**



AJUNTAMENT DE
VIMBODÍ I POBLET
CONCA DE BARBERÀ

Fins al màxim de 5 anys ampliat, que obtindrà: **10 punts**

Període garantia total = 1 any + ampliació proposada

En aquest sentit, només serà necessari que el licitador especifiqui la seva proposta d'ampliació, fins a un màxim de 5 anys.

A.3. Execució de millores sense cost adicional per l'Ajuntament (100 punts) :

Es valorarà l'execució sense cost adicional per a l'Ajuntament de la següent millora:

- Substitució dels dos aparells de climatització del bar situat en la PB de l'edifici, per dos aparells, sistema aire-aire split 1x1, per a gas R-32, bomba de calor, gama POWER INVERTER, alimentació monofàsica (230V/50Hz), model MPCZ-71VKA "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES" o equivalent, potència frigorífica nominal 7,1 kW, potència calorífica nominal 8 kW, SEER 6,7 (classe A++), SCOP 4,2 (classe A+), format per una unitat interior de sostre amb descàrrega directa PCA-M71KA, de 230x1280x680 mm, pes 32 kg, i control sense fil, i una unitat exterior PUZ-ZM71VHA, de 943x950x330(+25) mm, pes 70 kg i cabal d'aire 55 m³/min, amb control de condensació, adaptador amb comunicació via Wi-Fi per a control de la unitat interior des d'un smartphone o tablet.

Segons la següent valoració, el PEM de la millora és de 9.766,00 €, i per tant el PEC (sense IVA) és de **11.621,54 €**.

Aquesta millora està formada per les següents partides, degudament valorades:

Codi	Nat	Ut	Resum	Comentari	N	Longitud	Amplada	Alçada	Quantitat	CanPres	Pres	ImpPres
CAP 01	Capitol		RENOVACIÓ EQUIPS DE CLIMATITZACIÓ BAR PB									
01.01	Partida	Ut	Desmuntatge d'unitat interior de sistema d'aire condicionat, de sostre amb descàrrega directa, de 100 kg de pes màxim, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor. El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i dels suports de fixació i de totes les conduccions de connexió entre maquinària. INCLOU transport i disposició a abocador autoritzat.									
			Unitats	2,0					2,00			
									Total	2,00	100,00 €	200,00 €
01.02	Partida	Ut	Desmuntatge d'unitat exterior de sistema d'aire condicionat, de 100 kg de pes màxim, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor. El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i dels suports de fixació i l'obtenció de les conduccions connectades a l'element. INCLOU transport i disposició a abocador autoritzat.									
			Unitats	2,0					2,00			
									Total	2,00	135,00 €	270,00 €
01.03	Partida	Ut	Equip d'aire condicionat, sistema aire-aire split 1x1, per a gas R-32, bomba de calor, gama POWER INVERTER, alimentació monofàsica (230V/50Hz), model MPCZ-71VKA "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES" o equivalent, potència frigorífica nominal 7,1 kW, potència calorífica nominal 8 kW, SEER 6,7 (classe A++), SCOP 4,2 (classe A+), format per una unitat interior de sostre amb descàrrega directa PCA-M71KA, de 230x1280x680 mm, pes 32 kg, i control sense fil, i una unitat exterior PUZ-ZM71VHA, de 943x950x330(+25) mm, pes 70 kg i cabal d'aire 55 m³/min, amb control de condensació, adaptador amb comunicació via Wi-Fi per a control de la unitat interior des d'un smartphone o tablet. Inclús elements antivibrators i suports de paret per a recolzament de la unitat exterior. El preu també inclou el següent: la canalització i el cablejat elèctric d'alimentació (distància entre màquines 15-20 metres), com ambé s'inclou la xarxa de condensats, les bombes d'extracció de condensats fins al terrat on s'instal·laran les unitats exteriors. S'inclouen tots els treballs de paleta necessaris per a pas de conductes, connexions i posterior tapat de fregues. TOTALMENT ACABAT, INSTAL·LAT I FUNCIONANT.									
			Unitats	2,0					2,00			
									Total	2,00	4.473,00 €	8.946,00 €
01.04	Partida	Ut	Treballs en quadre elèctric per a connexió dels nous equips monofàsics, tenint en compte que s'hauran de substituir les proteccions existents trifàsiques, per un diferencial monofàsic 230V 40A 30mA, i 2 ut de interruptors automàtics 230V de 16A.									
			Unitats	1,0					1,00			
									Total	1,00	350,00 €	350,00 €
Total CAP 01												9.766,00 €
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL												9.766,00 €